

Раздел I. Информация о техническом состоянии сетей, в том числе о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению
(Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 №24, абзац 5 пункта 19г раздела II)

Наименование объекта	Диспетчерское наименование	Класс напряжения, кВ	Потребители	Дата аварии	Время начала	Время окончания	Причина нарушения	По вине	Недоотпуск электроэнергии, кВт*час	Противоаварийные мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Январь										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Февраль										
ПС 110 кВ Зелёная	Кольцо-10	10	ООО "СГЭС" ООО "АСС-АВТО" Г.Епремян ИП Мансуров С.П. АО "НордЭнерджиСистемс" ООО "ТОПЛИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ"	24.02.2023	17:10	21:40	Воздействие птицы на токоведущие части КТПН 10 кВ.	Постороннее воздействие	643,50	Не требуются
Март										
ПС 110 кВ Элегаз	КНС-3-02	6	ООО "Газпромнефть-Центр" ПСОК "Брусничка"	11.03.2023	23:05	0:06	Повреждение крепления провода к изолятору при неблагоприятных явлениях погоды	Атмосферные воздействия	100,68	Выполнить замену крепления провода
ПС 110 кВ Зелёная	Кольцо-10	10	ООО "СГЭС" ООО "АСС-АВТО" Г.Епремян ИП Мансуров С.П. АО "НордЭнерджиСистемс" ООО "ТОПЛИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ"	19.03.2023	23:54	9:10	Обрыв проводов ВЛ автотранспортом сторонней организации	Постороннее воздействие	2687,43	Выполнить ремонт ВЛ-10 кВ
ПС 35/6кВ №118	118-08	6	ГСК "Сортим-1" АБК ОВО при Нижнесортимском ПОМ Пож.часть	29.03.2023	11:40	19:22	Пробой изолятора ф.А и перекрытие изолятора ф.В в яч.№08 ПС 35 кВ №118.	Отказ оборудования	165,94	Выполнить замену поврежденных изоляторов
Апрель										
ПС 35/10кВ №67	67-14	10	ВОС-8000 ввод 2. (баланс МУП СРЭС)	27.04.2023	23:46	0:29	Исчезновение напряжения по вине электроснабжающей организации	По вине электроснабжающей организации	109	Выполнить замену штыревого изолятора
ПС 35/6кВ №118	118-08	6	ГСК "Сортим-1" АБК ОВО при Нижнесортимском ПОМ Пож.часть	05.04.2023	9:52	12:10	Повреждение электрооборудования в зоне ответственности стороннего потребителя	Постороннее воздействие	13,65	Не требуются
ПС 110 кВ Элегаз	КНС-3-02	6	ООО "Газпромнефть-Центр" ПСОК "Брусничка"	28.04.2023	16:20	18:39	Пробой изоляции между проводами в пролете оп.№10-12 при неблагоприятных явлениях погоды	Атмосферные воздействия	185,28	Выполнить ремонт ВЛ-6 кВ
Май										
ПС 35/6кВ №70	70-01	0,4	ООО "ЕКАТЕРИНБУРГ-2000" Метеостанция ФГУП "РТРС"	12.05.2023	15:50	17:42	Воздействие птицы на провода ВЛ-6 кВ опоры №10	Постороннее воздействие	26,33	Не требуются
ПС 110 кВ №46	46-09	6	МУП Сургутские районные электрические сети	11.05.2023	2:20	5:02	Воздействие птицы на провода ВЛ-6 кВ на приемном портале яч.№09	Постороннее воздействие	1051,9	Не требуются
ПС 110 кВ №46	46-09	6	МУП Сургутские районные электрические сети	28.05.2023	15:28	16:19	Исчезновение напряжения по вине электроснабжающей организации	По вине электроснабжающей организации	331,2	Не требуются
ПС 110 кВ №2	2-04	6	ИП Березный В.В.	30.05.2023	13:25	13:54	Повреждение изолятора ф."А" на оп.№6 при неблагоприятных явлениях погоды	Атмосферные воздействия	1,5	Выполнить замену поврежденных изоляторов
ПС 35 кВ №36	36-03	6	АО Авиакомпания "Арго" ИП А.А.Ильясов	30.05.2023	13:37	14:42	Повреждение изолятора ф."В" на оп.№14 при неблагоприятных явлениях погоды	Атмосферные воздействия	40,8	Выполнить замену поврежденного изолятора
ПС 110 кВ №46	46-09	6	МУП Сургутские районные электрические сети	30.05.2023	19:22	21:49	Пробой изоляции между проводами ВЛ-6 кВ при неблагоприятных явлениях погоды	Атмосферные воздействия	954,5	Не требуются
Июнь										
ПС 35/6кВ №118	118-08	6	ГСК "Сортим-1" АБК ОВО при Нижнесортимском ПОМ	14.06.2023	16:42	17:26	Перекрытие изоляции на опоре №9 ф.А, В при неблагоприятных явлениях погоды	Атмосферные воздействия	0,18	Выполнить замену поврежденных изоляторов
ПС 220 кВ Сургут	РП-5-2	10	АО "ГК Северавтодор" СМФ №3 АО "Автодорстрой" ООО "Дорожно-Строительный трест №1" СУМН АО "Транснефть-Сибирь"	01.06.2023	14:23	22:05	Повреждение электрооборудования в зоне ответственности стороннего потребителя	По вине сторонних потребителей	4804,8	Выполнить ремонт поврежденного электрооборудования
ПС 35 кВ №72	72-16	6	Ющенко Сергей Николаевич	14.06.2023	14:20	14:53	Повреждение электрооборудования в зоне ответственности стороннего потребителя	По вине сторонних потребителей	0,605	Не требуются
ПС 220 кВ Сургут	РП-5-2	10	АО "ГК Северавтодор" СМФ №3 АО "Автодорстрой" ООО "Дорожно-Строительный трест №1" СУМН АО "Транснефть-Сибирь"	14.06.2023	18:50	22:09	Повреждение крепления провода к изолятору на оп.№11.	Атмосферные воздействия	796,8	Выполнить замену крепления провода
ПС 110 кВ №46	46-09	6	МУП Сургутские районные электрические сети	16.06.2023	12:53	15:00	Пробой изоляции между проводами ВЛ-6 кВ в пролете оп.1-3 при неблагоприятных явлениях погоды	Атмосферные воздействия	879,8	Выполнить замену крепления провода

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ПС 110 кВ №46	46-13	6	МУП Сургутские районные электрические сети	16.06.2023	17:39	22:05	Пробой изоляции между проводами ВЛ-6 кВ в пролете оп.1-3 при неблагоприятных явлениях погоды	Атмосферные воздействия	2480,8	Выполнить замену крепления провода
ПС 110 кВ №46	46-09	6	МУП Сургутские районные электрические сети	16.06.2023	17:39	22:05	Пробой изоляции между проводами ВЛ-6 кВ в пролете оп.1-3 при неблагоприятных явлениях погоды	Атмосферные воздействия	1838,45	Выполнить замену крепления провода
ПС 110 кВ №46	46-13	6	МУП Сургутские районные электрические сети	20.06.2023	1:52	4:12	Пробой изоляции между проводами ВЛ-6 кВ в пролете оп.14-15 при неблагоприятных явлениях погоды	Атмосферные воздействия	1304,8	Выполнить замену крепления провода
ПС 110 кВ №46	46-09	6	МУП Сургутские районные электрические сети	20.06.2023	1:52	4:12	Пробой изоляции между проводами ВЛ-6 кВ в пролете оп.14-15 при неблагоприятных явлениях погоды	Атмосферные воздействия	966,95	Выполнить замену крепления провода
ПС 35 кВ №72	72-16	6	Юшенко Сергей Николаевич	20.06.2023	7:24	9:53	Повреждение электрооборудования в зоне ответственности стороннего потребителя	По вине сторонних потребителей	2,728	Не требуются
ПС 110 кВ Водная	Водная-38	6	ОАО "Подводсибстрой"	20.06.2023	7:57	14:10	Повреждение оп.№9, 10, 11 при воздействии неблагоприятных погодных явлений	Атмосферные воздействия	1244	Выполнить ремонт оп.№9, 10, 11 ВЛ-6 кВ ф.Водная-38.
ПС 110 кВ Зелёная	Кольцо-10	10	ООО "СГЭС" ООО "АСС-АВТО" Г.Епремян ИП Мансуров С.П. АО "НордЭнерджиСистемс" ООО "ТОПЛИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ"	20.06.2023	8:27	18:15	Повреждение электрооборудования в зоне ответственности стороннего потребителя	По вине сторонних потребителей	2744	Выполнить ремонт ВЛ-10 кВ
ПС 35 кВ №36	36-03	6	АО Авиакомпания "Арго" ИП А.А.Ильясов	20.06.2023	8:28	9:11	Повреждение крепления провода к изолятору на оп.№46 ВЛ-6 кВ ф.36-03.	Атмосферные воздействия	20,16	Выполнить ремонт крепления провода к изолятору
ПС 110 кВ Зелёная	Кольцо-11	10	ООО "ЭЛЕК" ИП В.Г.Куличкин ИП Стратила Н.В. ООО "НОРД-ЛОГИСТИК"	20.06.2023	8:29	18:15	Повреждение электрооборудования в зоне ответственности стороннего потребителя	По вине сторонних потребителей	1172	Выполнить ремонт электрооборудования КРУН-10 кВ
ПС 110 кВ Зелёная	Кольцо-12	10	ПАО "ФСК ЕЭС - Центральное ПМЭС" ИП Шлакович А.В.	20.06.2023	8:29	13:50	Воздействие грозовых перенапряжений на изоляцию ВЛ-10 кВ	Атмосферные воздействия	454,75	Выполнить инженерный осмотр ВЛ-10 кВ
ПС 110 кВ №46	46-09	6	МУП Сургутские районные электрические сети	22.06.2023	17:33	18:10	Пробой изоляции между проводами ВЛ-6 кВ в пролете оп.14-15 при неблагоприятных явлениях погоды	Атмосферные воздействия	257,3	Не требуются
ПС 110 кВ №46	46-09	6	МУП Сургутские районные электрические сети	23.06.2023	10:26	18:20	Срыв изоляторов ф."В", ф."С" на оп.№15 при неблагоприятных явлениях погоды	Атмосферные воздействия	3278,5	Выполнить замену поврежденных изоляторов
ПС 110 кВ №46	46-13	6	МУП Сургутские районные электрические сети	23.06.2023	10:26	15:13	Повреждение проходного изолятора ф."В" в клеммной коробке на оп.№1	Атмосферные воздействия	2676,8	Выполнить замену поврежденного проходного изолятора
ПС 35 кВ №88	88-14	6	АО "Автодорстрой"	27.06.2023	16:20	19:28	Повреждение крепления провода к изолятору ф."А" на оп.№4	Атмосферные воздействия	6,26	Выполнить ремонт крепления провода к изолятору
Июль										
ПС 35 кВ №298	298-23	10	ООО "Ойлсервис"	03.07.2023	14:52	17:30	Воздействие птицы на провода ВЛ-10 кВ опоры №25.	Постороннее воздействие	65	Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-10 кВ
ПС 35 кВ №72	72-16	6	Юшенко Сергей Николаевич	01.07.2023	15:09	15:55	Повреждение электрооборудования в зоне ответственности стороннего потребителя	По вине сторонних потребителей	0,847	Не требуются
ПС 110 кВ Привокзальная	СНГ-1	10	ИП Ведерников И.В. ООО "Сигов"	05.07.2023	14:56	15:08	Пробой изоляции между проводами ВЛ-10 кВ на оп.№3 при неблагоприятных явлениях погоды	Атмосферные воздействия	0,4	Выполнить проверку АВР-10 кВ РП-10 кВ №9
ПС 35 кВ №197	197-03	6	ПАО "Геотек Сейсморазведка"- "Тюменьнефтегеофизика"	05.07.2023	15:50	17:41	Пробой изоляции между проводами ВЛ-6 кВ на оп.№13/3 при неблагоприятных явлениях погоды	Атмосферные воздействия	908,35	Выполнить замену поврежденного изолятора
ПС 35/6кВ №118	118-08	6	МУП Сургутские районные электрические сети; ГСК "Сортым-1" АБК ОВО при Нижнесортнымском ПОМ Пож.часть	18.07.2023	20:15	20:38	Перекрытие изолятора ф.В на «землю» на опоре №4 при воздействии птицы.	Постороннее воздействие	0,73	Не требуются
ПС 110 кВ Элегаз	Восточная-1	35	ООО "Сургутские городские электрические сети"	25.07.2023	2:25	3:46	Механическое повреждение неустановленными лицами КЛ-0,4 кВ (питание собственных нужд, цепей управления БСВ-35 кВ Восточная-1).	Постороннее воздействие	2207,4	Выполнить ремонт КЛ-0,4 кВ
ПС 110 кВ №46	46-13	6	МУП Сургутские районные электрические сети	28.07.2023	7:55	9:02	Пробой изоляции между проводами ВЛ-6 кВ при неблагоприятных явлениях погоды	Атмосферные воздействия	402,08	Выполнить комплексное обследование электрооборудование ВЛ-6 кВ
Август										
ПС 35 кВ №36	36-17	6	ООО "Сургутские городские электрические сети"	02.08.2023	16:12	17:40	Повреждение электрооборудования в зоне ответственности стороннего потребителя	По вине сторонних потребителей	1610,39	Не требуются
ПС 220 кВ Сургут	РП-5-2	10	АО "ГК Северавтодор" СМФ №3 АО "Автодорстрой" ООО "Дорожно-Строительный трест №1" СУМН АО "Транснефть-Сибирь"	05.08.2023	17:56	21:01	Повреждение одного изолятора из восьми на оп.№17 в изолирующей подвеске ф."А"	Атмосферные воздействия	369,6	Выполнить замену поврежденного изолятора
ПС 35 кВ №72	72-16	6	Юшенко Сергей Николаевич	18.08.2023	13:55	14:55	Воздействие птицы на провода ВЛ-6 кВ	Постороннее воздействие	1,1	Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-6 кВ
ПС 35 кВ №82	82-15	6	УТЖУ ООО "Газпромпереработка"	29.08.2023	13:31	14:24	Повреждение электрооборудования в зоне ответственности стороннего потребителя	По вине сторонних потребителей	1,76	Не требуются

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВЛ-6 кВ	ф.211-12	6	АЗС "Петролстар", автосервисный комплекс, магазин "Викинг", ЗАО "Стромком-Ойл", АЗС Лянторское АТП, ПСОК "Заречное", ИП Леонинко, Ханты Востокино, Полигон ТБО МУП СРЭС, ЛРЭС СУРЭС, Столовая №132, транспортная база ЛДРСУ, СУХТП	25.08.2023	09:22	13:20	Воздействие птицы на провода ВЛ-6 кВ опоры №200	Постороннее воздействие	4,966	Выполнить очистку изоляции ф.А на опоре №200
ПС 35 кВ №67	ф.67-01	10	КТПН 10 кВ №22 (МУП "Сургутские районные электрические сети" МО Сургутский район)	31.08.2023	18:46	20:30	Воздействие птицы на токоведущие части ЛР 10 кВ №3 на опоре №37.	Постороннее воздействие	589	1. Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-10 кВ; 2. Выполнить ревизию ЛР 10 кВ №3 на опоре №37 ВЛ 10 кВ.
Сентябрь										
ПС 35 кВ №72	72-16	6	Юшенко Сергей Николаевич	20.09.2023	14:00	14:43	Несанкционированная вырубка деревьев, поросли в охранной зоне ВЛ-6 кВ в пролете оп.№33-34	Постороннее воздействие	0,648	Не требуются
ПС 35 кВ №82	82-15	6	УТЖУ ООО "Газпромпереработка"	23.09.2023	15:00	16:54	Повреждение электрооборудования в зоне ответственности стороннего потребителя	По вине сторонних потребителей	3,8	Не требуются
Октябрь										
ПС 35 кВ №197	197-05	6	ООО "Сибтрансперевозки"	02.10.2023	0:07	18:24	Повреждение крепления провода к изолятору ф."В"на оп.№58	Постороннее воздействие	162,7	Выполнить ремонт крепления провода к изолятору
ПС 110 кВ Элегаз	Восточная-1	35	ООО "Сургутские городские электрические сети"	13.10.2023	18:27	18:27	Аварийное отключение по перегрузу при превышении разрешенной мощности сторонними потребителями	Постороннее воздействие	0	Направить письмо в ООО «СГЭС» о необходимости вывода АВР на ПС 35 кВ №68, 121 и недопустимости превышения разрешенной мощности, указанной в акте об осуществлении технологического присоединения.
ПС 110 кВ Элегаз	Восточная-1	35	ООО "Сургутские городские электрические сети"	13.10.2023	18:53	18:53	Аварийное отключение по перегрузу при превышении разрешенной мощности сторонними потребителями	Постороннее воздействие	0	Направить письмо в ООО «СГЭС» о необходимости вывода АВР на ПС 35 кВ №68, 121 и недопустимости превышения разрешенной мощности, указанной в акте об осуществлении технологического присоединения.
Ноябрь										
ПС 110 кВ Привокзальная	СНГ-1	10	ИП Ведерников И.В. ООО "Сигов"	14.11.2023	19:59	15:21 15.11.2023	Воздействие птицы на провода ВЛ-10 кВ	Постороннее воздействие	2033,6	Не требуются
ПС 35 кВ №36	36-03	6	АО Авиакомпания "Арго" ИП А.А.Ильясов	17.11.2023	7:05	8:56	Повреждение разрядника 6 кВ ф.«С» КТПН 6 кВ скв.127	Отказ оборудования	151,0	Выполнить замену поврежденных разрядников
ПС 35 кВ №3	3-10	6	ПСОК "Аист" ООО "Газпром энерго" (подключены по 0,4 кВ)	27.11.2023	2:46	3:40	Воздействие птицы на провода ВЛ-6 кВ	Постороннее воздействие	15,1	Не требуются
Декабрь										
ПС 35 кВ №36	36-17	6	ООО "Сургутские городские электрические сети"	08.12.2023	3:52	5:37	Повреждение электрооборудования в зоне ответственности стороннего потребителя	По вине сторонних потребителей	6023,4	Не требуются
ПС 110 кВ Зелёная	Кольцо-11	10	ООО "ЭЛЕК" ИП В.Г.Куличкин ИП Стратила Н.В. ООО "НОРД-ЛОГИСТИК"	20.12.2023	2:49	6:22	Повреждение электрооборудования в зоне ответственности стороннего потребителя	По вине сторонних потребителей	1192,8	Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-10 кВ
ПС 110 кВ Зелёная	Кольцо-11	10	ООО "ЭЛЕК" ИП В.Г.Куличкин ИП Стратила Н.В. ООО "НОРД-ЛОГИСТИК"	20.12.2023	8:08	9:27	Повреждение электрооборудования в зоне ответственности стороннего потребителя	По вине сторонних потребителей	443,5	Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-10 кВ
ПС 35 кВ №104	104-21	6	ОАО "Сургутлес" ООО "Вариант-Сервис" ООО "Западно-Сибирская транспортная компания" ООО "РечФлот Сервис"	26.12.2023	13:29	14:29	Повреждение изолятора ф."В" на оп.№38	Отказ оборудования	62,1	Выполнить замену поврежденного изолятора
ПС 35 кВ №66	66-04	6	ГФХ Берсенева А.Г. (по 0,4 кВ) Елькин М.И. (по 0,4 кВ) КФХ Чубин Б.С. ФХ "Лидия" Пуртов В.В. ООО "ЭЛЕК" (Казакеева Е.И.)	26.12.2023	15:51	17:50	Повреждение изоляторов ф."В" на оп.№76, ф."С" на оп.№77 при неблагоприятных явлениях погоды	Атмосферные воздействия	12,1	Выполнить замену поврежденных изоляторов
ПС 35 кВ №66	66-04	6	ГФХ Берсенева А.Г. (по 0,4 кВ) Елькин М.И. (по 0,4 кВ) КФХ Чубин Б.С. ФХ "Лидия" Пуртов В.В. ООО "ЭЛЕК" (Казакеева Е.И.)	29.12.2023	16:52	0:00	Повреждение изолятора ф."С" на оп.№77	Отказ оборудования	43,7	Выполнить замену поврежденного изолятора
Итого за отчётный год									47547,39	