

Информация о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения 20.12.2023 (постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 ПС 35 кВ №24, пункт 19ж раздела II)

|                                 |                            |                            |            |        |            |               |                |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------|--------|------------|---------------|----------------|
| ПС 220 кВ Искра                 | Замер по трансформаторам   |                            |            |        | 12:00 час. |               |                |
|                                 | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.,1</sub><br>MBA |            |        | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                                 | 1Т                         | 160                        | Нагрузка   | 220 кВ | 67         | 26,389        | 5,137          |
|                                 |                            |                            |            | 10 кВ  | 1527       | 26,236        | 3,511          |
|                                 |                            |                            | Напряжение | 220 кВ | 237,7      |               |                |
|                                 |                            |                            |            | 10 кВ  | 10,4       |               |                |
|                                 |                            |                            | РПН        |        | 4          |               |                |
|                                 | 2Т                         | 160                        | Нагрузка   | 220 кВ | 68         | 27,104        | 3,619          |
|                                 |                            |                            |            | 10 кВ  | 1540       | 26,92         | 1,608          |
|                                 |                            |                            | Напряжение | 220 кВ | 237,4      |               |                |
|                                 |                            |                            | 10 кВ      | 10,4   |            |               |                |
|                                 |                            | РПН                        |            | 4      |            |               |                |
| ИТОГО                           |                            | 220 кВ                     |            | 135,0  | 53,5       | 8,8           |                |
|                                 |                            | 10 кВ                      |            | 3067,0 | 53,2       | 5,1           |                |
| ПС 110 кВ Лукьявинская          | Замер по трансформаторам   |                            |            |        | 12:00 час. |               |                |
|                                 | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.,1</sub><br>MBA |            |        | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                                 | 1Т                         | 40                         | Нагрузка   | 110кВ  | 12,0       | -2,1          | 0,9            |
|                                 |                            |                            |            | 35кВ   | 102,6      | 6,3           | 1,1            |
|                                 |                            |                            |            | 6кВ    | 733,1      | 7,5           | -0,4           |
|                                 |                            |                            | Напряжение | 110кВ  | 120,0      |               |                |
|                                 |                            |                            |            | 35кВ   | 37,0       |               |                |
|                                 |                            |                            |            | 6кВ    | 6,2        |               |                |
|                                 |                            |                            | РПН        |        | 3          |               |                |
|                                 | 2Т                         | 40                         | Нагрузка   | 110кВ  | 2,5        | -0,4          | 2,3            |
|                                 |                            |                            |            | 35кВ   | 67,2       | 3,7           | 2,1            |
|                                 |                            |                            |            | 6кВ    | 431,1      | 4,4           | 0,4            |
|                                 |                            |                            | Напряжение | 110кВ  | 120,0      |               |                |
|                                 |                            |                            |            | 35кВ   | 36,8       |               |                |
|                                 |                            |                            |            | 6кВ    | 6,1        |               |                |
|                                 |                            |                            | РПН        |        | 3          |               |                |
| ИТОГО                           |                            | 110кВ                      |            | 14,5   | -2,5       | 3,2           |                |
|                                 |                            | 35кВ                       |            | 169,8  | 10,0       | 3,2           |                |
|                                 |                            | 6кВ                        |            | 1164,2 | 12,0       | 0,0           |                |
| ПС 110 кВ Ай-Пимская            | Замер по трансформаторам   |                            |            |        | 12:00 час. |               |                |
|                                 | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.,1</sub><br>MBA |            |        | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                                 | 1Т                         | 25                         | Нагрузка   | 110кВ  | 59,2       | 10,4          | 3,1            |
|                                 |                            |                            |            | 35кВ   | 164,3      | 10,2          | 2,8            |
|                                 |                            |                            |            | 6кВ    | 13,5       | 0,2           | -0,1           |
|                                 |                            |                            | Напряжение | 110кВ  | 120        |               |                |
|                                 |                            |                            |            | 35кВ   | 36         |               |                |
|                                 |                            |                            |            | 6кВ    | 6,26       |               |                |
|                                 |                            |                            | РПН        |        | 5          |               |                |
|                                 | 2Т                         | 25                         | Нагрузка   | 110кВ  | 62,1       | 10,5          | 3,7            |
|                                 |                            |                            |            | 35кВ   | 166,1      | 10,1          | 2,7            |
|                                 |                            |                            |            | 6кВ    | 35,6       | 0,4           | 0,3            |
|                                 |                            |                            | Напряжение | 110кВ  | 120        |               |                |
|                                 |                            |                            |            | 35кВ   | 35,8       |               |                |
|                                 |                            |                            |            | 6кВ    | 6,24       |               |                |
|                                 |                            |                            | РПН        |        | 5          |               |                |
| ИТОГО                           |                            | 110кВ                      |            | 121,3  | 21,0       | 6,8           |                |
|                                 |                            | 35кВ                       |            | 330,4  | 20,2       | 5,5           |                |
|                                 |                            | 6кВ                        |            | 49,1   | 0,6        | 0,2           |                |
| ПС 110 кВ Северо-Ай-Пимская     | Замер по трансформаторам   |                            |            |        | 12:00 час. |               |                |
|                                 | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.,1</sub><br>MBA |            |        | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                                 | 1Т                         | 40                         | Нагрузка   | 110кВ  | 11,6       | 1,7           | 0,7            |
|                                 |                            |                            |            | 35кВ   | 156,9      | 9,6           | -1,1           |
|                                 |                            |                            |            | 6кВ    | 441,1      | 4,4           | 0,0            |
|                                 |                            |                            | Напряжение | 110кВ  | 118,8      |               |                |
|                                 |                            |                            |            | 35кВ   | 36,4       |               |                |
|                                 |                            |                            |            | 6кВ    | 6,2        |               |                |
|                                 |                            |                            | РПН        |        | 5          |               |                |
|                                 | 2Т                         | 40                         | Нагрузка   | 110кВ  | 23,5       | 4,0           | 3,6            |
|                                 |                            |                            |            | 35кВ   | 188,9      | 11,7          | 2,3            |
|                                 |                            |                            |            | 6кВ    | 497,1      | 5,1           | 0,0            |
|                                 |                            |                            | Напряжение | 110кВ  | 118,8      |               |                |
|                                 |                            |                            |            | 35кВ   | 36,4       |               |                |
|                                 |                            |                            |            | 6кВ    | 6,2        |               |                |
|                                 |                            |                            | РПН        |        | 6          |               |                |
| ИТОГО                           |                            | 110кВ                      |            | 35,2   | 5,7        | 4,3           |                |
|                                 |                            | 35кВ                       |            | 345,8  | 21,3       | 1,2           |                |
|                                 |                            | 6кВ                        |            | 938,2  | 9,5        | 0,0           |                |
| ПС 110 кВ Северо-Пабатьюганская | Замер по трансформаторам   |                            |            |        | 12:00 час. |               |                |
|                                 | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.,1</sub><br>MBA |            |        | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                                 | 1Т                         | 40                         | Нагрузка   | 110кВ  | 0,7        | 0,0           | 4,6            |
|                                 |                            |                            |            | 35кВ   | 304,8      | 18,9          | 2,3            |
|                                 |                            |                            |            | 6кВ    | 0,0        | 0,0           | 0,0            |
|                                 |                            |                            | Напряжение | 110кВ  | 118,2      |               |                |
|                                 |                            |                            |            | 35кВ   | 35,8       |               |                |
|                                 |                            |                            |            | 6кВ    | 6,1        |               |                |
|                                 |                            |                            | РПН        |        | 5          |               |                |
|                                 | 2Т                         | 40                         | Нагрузка   | 110кВ  | 17,9       | -3,3          | 4,7            |
|                                 |                            |                            |            | 35кВ   | 245,3      | 15,0          | 2,5            |
|                                 |                            |                            |            | 6кВ    | 0,0        | 0,0           | 0,0            |
|                                 |                            |                            | Напряжение | 110кВ  | 118,4      |               |                |
|                                 |                            |                            |            | 35кВ   | 35,6       |               |                |
|                                 |                            |                            |            | 6кВ    | 6,1        |               |                |
|                                 |                            |                            | РПН        |        | 4          |               |                |
| ИТОГО                           |                            | 110кВ                      |            | 18,7   | -3,4       | 9,4           |                |
|                                 |                            | 35кВ                       |            | 550,1  | 33,8       | 4,7           |                |
|                                 |                            | 6кВ                        |            | 0,0    | 0,0        | 0,0           |                |

|                           |                            |                           |            |       |            |               |                |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------|------------|-------|------------|---------------|----------------|
| ПС 110 кВ Битумская       | Замер по трансформаторам   |                           |            |       | 12:00 час. |               |                |
|                           | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>MBA |            |       | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                           | 1Т                         | 40                        | Нагрузка   | 110кВ | 16,6       | -2,5          | 2,1            |
|                           |                            |                           |            | 35кВ  | 192,0      | 11,9          | 3,7            |
|                           |                            |                           |            | 6кВ   | 48,0       | 0,5           | -0,1           |
|                           |                            |                           | Напряжение | 110кВ | 119,4      |               |                |
|                           |                            |                           |            | 35кВ  | 37,2       |               |                |
|                           |                            |                           |            | 6кВ   | 6,2        |               |                |
|                           |                            |                           | РПН        |       | 4          |               |                |
|                           | 2Т                         | 40                        | Нагрузка   | 110кВ | 8,1        | 1,7           | -1,2           |
|                           |                            |                           |            | 35кВ  | 197,2      | 12,7          | 1,1            |
|                           |                            |                           |            | 6кВ   | 199,8      | 2,0           | -0,2           |
|                           |                            |                           | Напряжение | 110кВ | 119,8      |               |                |
|                           |                            |                           |            | 35кВ  | 36,8       |               |                |
|                           |                            |                           |            | 6кВ   | 6,2        |               |                |
|                           |                            |                           | РПН        |       | 3          |               |                |
|                           | ИТОГО                      |                           |            | 110кВ | 24,6       | -0,8          | 0,9            |
|                           |                            |                           |            | 35кВ  | 389,2      | 24,6          | 4,8            |
|                           |                            |                           |            | 6кВ   | 247,9      | 2,6           | -0,3           |
| ПС 110 кВ Верхненадымская | Замер по трансформаторам   |                           |            |       | 12:00 час. |               |                |
|                           | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>MBA |            |       | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                           | 1Т                         | 16                        | Нагрузка   | 110кВ | 43,0       | -7,4          | 0,9            |
|                           |                            |                           |            | 35кВ  | 39,0       | 2,4           | 0,2            |
|                           |                            |                           |            | 6кВ   | 77,0       | 0,8           | 0,1            |
|                           |                            |                           | Напряжение | 110кВ | 121,0      |               |                |
|                           |                            |                           |            | 35кВ  | 37,0       |               |                |
|                           |                            |                           |            | 6кВ   | 6,2        |               |                |
|                           |                            |                           | РПН        |       | 3          |               |                |
|                           | 2Т                         | 16                        | Нагрузка   | 110кВ | 35,0       | -6,1          | 1,0            |
|                           |                            |                           |            | 35кВ  | 56,0       | 3,4           | -0,2           |
|                           |                            |                           |            | 6кВ   | 184,0      | 1,9           | 0,1            |
|                           |                            |                           | Напряжение | 110кВ | 121,0      |               |                |
|                           |                            |                           |            | 35кВ  | 37,0       |               |                |
|                           |                            |                           |            | 6кВ   | 6,2        |               |                |
|                           |                            |                           | РПН        |       | 3          |               |                |
|                           | ИТОГО                      |                           |            | 110кВ | 78,0       | -13,5         | 2,0            |
|                           |                            |                           |            | 35кВ  | 95,0       | 5,8           | 0,1            |
|                           |                            |                           |            | 6кВ   | 261,0      | 2,7           | 0,2            |
| ПС 110 кВ Ватлорская      | Замер по трансформаторам   |                           |            |       | 12:00 час. |               |                |
|                           | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>MBA |            |       | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                           | 1Т                         | 25                        | Нагрузка   | 110кВ | 21,8       | 3,9           | 0,9            |
|                           |                            |                           |            | 35кВ  | 83,1       | 5,1           | 0,5            |
|                           |                            |                           |            | 6кВ   | 124,7      | -1,3          | 0,1            |
|                           |                            |                           | Напряжение | 110кВ | 119,7      |               |                |
|                           |                            |                           |            | 35кВ  | 36,5       |               |                |
|                           |                            |                           |            | 6кВ   | 6,2        |               |                |
|                           |                            |                           | РПН        |       | 5          |               |                |
|                           | 2Т                         | 25                        | Нагрузка   | 110кВ | 23,2       | 3,9           | 1,1            |
|                           |                            |                           |            | 35кВ  | 84,8       | 5,3           | 1,0            |
|                           |                            |                           |            | 6кВ   | 126,2      | -1,3          | -0,7           |
|                           |                            |                           | Напряжение | 110кВ | 119,6      |               |                |
|                           |                            |                           |            | 35кВ  | 36,2       |               |                |
|                           |                            |                           |            | 6кВ   | 6,2        |               |                |
|                           |                            |                           | РПН        |       | 4          |               |                |
|                           | ИТОГО                      |                           |            | 110кВ | 45,0       | 7,9           | 2,0            |
|                           |                            |                           |            | 35кВ  | 167,9      | 10,3          | 1,5            |
|                           |                            |                           |            | 6кВ   | 250,9      | -2,6          | -0,6           |
| ПС 110 кВ Тяп             | Замер по трансформаторам   |                           |            |       | 12:00 час. |               |                |
|                           | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>MBA |            |       | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                           | 1Т                         | 25                        | Нагрузка   | 110кВ | 19,2       | 3,3           | 5,2            |
|                           |                            |                           |            | 35кВ  | 59,4       | -0,9          | 3,6            |
|                           |                            |                           |            | 6кВ   | 405,6      | 4,1           | 1,1            |
|                           |                            |                           | Напряжение | 110кВ | 119,6      |               |                |
|                           |                            |                           |            | 35кВ  | 36,6       |               |                |
|                           |                            |                           |            | 6кВ   | 6,2        |               |                |
|                           |                            |                           | РПН        |       | 6          |               |                |
|                           | 2Т                         | 25                        | Нагрузка   | 110кВ | 20,0       | -3,5          | 3,5            |
|                           |                            |                           |            | 35кВ  | 110,7      | -6,3          | 3,0            |
|                           |                            |                           |            | 6кВ   | 270,9      | 2,8           | 0,2            |
|                           |                            |                           | Напряжение | 110кВ | 119,9      |               |                |
|                           |                            |                           |            | 35кВ  | 36,6       |               |                |
|                           |                            |                           |            | 6кВ   | 6,3        |               |                |
|                           |                            |                           | РПН        |       | 5          |               |                |
|                           | ИТОГО                      |                           |            | 110кВ | 39,2       | -0,2          | 8,7            |
|                           |                            |                           |            | 35кВ  | 170,2      | -7,2          | 6,7            |
|                           |                            |                           |            | 6кВ   | 676,5      | 6,9           | 1,2            |
| ПС 110 кВ Юкъяунская      | Замер по трансформаторам   |                           |            |       | 12:00 час. |               |                |
|                           | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>MBA |            |       | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                           | 1Т                         | 40                        | Нагрузка   | 110кВ | 53,0       | -9,1          | 3,2            |
|                           |                            |                           |            | 35кВ  | 50,5       | 3,1           | 0,2            |
|                           |                            |                           |            | 6кВ   | 308,7      | 3,1           | 0,3            |
|                           |                            |                           | Напряжение | 110кВ | 120,8      |               |                |
|                           |                            |                           |            | 35кВ  | 36,8       |               |                |
|                           |                            |                           |            | 6кВ   | 6,2        |               |                |
|                           |                            |                           | РПН        |       | 5          |               |                |
|                           | 2Т                         | 40                        | Нагрузка   | 110кВ | 67,5       | -11,6         | 4,1            |
|                           |                            |                           |            | 35кВ  | 73,6       | 4,5           | 0,5            |
|                           |                            |                           |            | 6кВ   | 117,2      | 1,2           | 0,0            |
|                           |                            |                           | Напряжение | 110кВ | 120,8      |               |                |
|                           |                            |                           |            | 35кВ  | 36,8       |               |                |
|                           |                            |                           |            | 6кВ   | 6,2        |               |                |
|                           |                            |                           | РПН        |       | 5          |               |                |
|                           | ИТОГО                      |                           |            | 110кВ | 120,5      | -20,8         | 7,3            |
|                           |                            |                           |            | 35кВ  | 124,1      | 7,7           | 0,7            |
|                           |                            |                           |            | 6кВ   | 425,9      | 4,3           | 0,4            |

|                           |                            |                           |            |       |            |               |                |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------|------------|-------|------------|---------------|----------------|
| ПС 110 кВ Казымская       | Замер по трансформаторам   |                           |            |       | 12:00 час. |               |                |
|                           | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |       | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                           | 1Т                         | 25                        | Нагрузка   | 110кВ | 38,3       | 6,5           | 0,7            |
|                           |                            |                           |            | 35кВ  | 37,1       | 2,4           | 0,3            |
|                           |                            |                           |            | 6кВ   | 380,1      | 3,9           | 0,2            |
|                           |                            |                           | Напряжение | 110кВ | 119,0      |               |                |
|                           |                            |                           |            | 35кВ  | 36,4       |               |                |
|                           |                            |                           |            | 6кВ   | 6,3        |               |                |
|                           |                            |                           | РПН        |       | 5          |               |                |
|                           | 2Т                         | 25                        | Нагрузка   | 110кВ | 24,0       | 4,1           | 0,3            |
|                           |                            |                           |            | 35кВ  | 26,3       | 1,7           | -0,1           |
|                           |                            |                           |            | 6кВ   | 289,5      | 2,9           | 0,0            |
|                           |                            |                           | Напряжение | 110кВ | 119,0      |               |                |
|                           |                            |                           |            | 35кВ  | 36,2       |               |                |
|                           |                            |                           |            | 6кВ   | 6,2        |               |                |
|                           |                            |                           | РПН        |       | 4          |               |                |
|                           | ИТОГО                      |                           |            | 110кВ | 62,3       | 10,5          | 1,0            |
|                           |                            |                           |            | 35кВ  | 63,4       | 4,1           | 0,2            |
|                           |                            |                           |            | 6кВ   | 669,7      | 6,8           | 0,2            |
| ПС 110 кВ Жумахановская   | Замер по трансформаторам   |                           |            |       | 12:00 час. |               |                |
|                           | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |       | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                           | 1Т                         | 25                        | Нагрузка   | 110кВ | 35,6       | 6,3           | 1,0            |
|                           |                            |                           |            | 35кВ  | 33,3       | 2,0           | 0,2            |
|                           |                            |                           |            | 6кВ   | 192,9      | 2,1           | 0,2            |
|                           |                            |                           | Напряжение | 110кВ | 117,8      |               |                |
|                           |                            |                           |            | 35кВ  | 36,4       |               |                |
|                           |                            |                           |            | 6кВ   | 6,2        |               |                |
|                           |                            |                           | РПН        |       | 5          |               |                |
|                           | 2Т                         | 25                        | Нагрузка   | 110кВ | 37,6       | 6,5           | 0,9            |
|                           |                            |                           |            | 35кВ  | 89,4       | 5,6           | 0,7            |
|                           |                            |                           |            | 6кВ   | 203,9      | 2,1           | 0,1            |
|                           |                            |                           | Напряжение | 110кВ | 117,8      |               |                |
|                           |                            |                           |            | 35кВ  | 36,2       |               |                |
|                           |                            |                           |            | 6кВ   | 6,2        |               |                |
|                           |                            |                           | РПН        |       | 5          |               |                |
|                           | ИТОГО                      |                           |            | 110кВ | 73,2       | 12,8          | 1,9            |
|                           |                            |                           |            | 35кВ  | 122,7      | 7,6           | 0,9            |
|                           |                            |                           |            | 6кВ   | 396,9      | 4,12          | 0,39           |
| ПС 110 кВ Южно-Ватгорская | Замер по трансформаторам   |                           |            |       | 12:00 час. |               |                |
|                           | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |       | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                           | 1Т                         | 16                        | Нагрузка   | 110кВ | 7,8        | 1,3           | -0,1           |
|                           |                            |                           |            | 35кВ  | 12,4       | 0,8           | 0,1            |
|                           |                            |                           |            | 6кВ   | 84,9       | 0,9           | -0,2           |
|                           |                            |                           | Напряжение | 110кВ | 120,0      |               |                |
|                           |                            |                           |            | 35кВ  | 36,6       |               |                |
|                           |                            |                           |            | 6кВ   | 6,3        |               |                |
|                           |                            |                           | РПН        |       | 4          |               |                |
|                           | 2Т                         | 16                        | Нагрузка   | 110кВ | 9,4        | 1,6           | 0,2            |
|                           |                            |                           |            | 35кВ  | 8,6        | 0,5           | 0,1            |
|                           |                            |                           |            | 6кВ   | 79,4       | 0,8           | 0,0            |
|                           |                            |                           | Напряжение | 110кВ | 120,0      |               |                |
|                           |                            |                           |            | 35кВ  | 36,6       |               |                |
|                           |                            |                           |            | 6кВ   | 6,3        |               |                |
|                           |                            |                           | РПН        |       | 5          |               |                |
|                           | ИТОГО                      |                           |            | 110кВ | 17,3       | 3,0           | 0,1            |
|                           |                            |                           |            | 35кВ  | 21,0       | 1,3           | 0,2            |
|                           |                            |                           |            | 6кВ   | 164,3      | 1,64          | -0,17          |
| ПС 110 кВ Юрская          | Замер по трансформаторам   |                           |            |       | 12:00 час. |               |                |
|                           | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |       | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                           | 1Т                         | 25                        | Нагрузка   | 110кВ | 48,0       | -0,6          | 9,1            |
|                           |                            |                           |            | 35кВ  | 145,0      | -0,7          | 8,8            |
|                           |                            |                           |            | 6кВ   | 0,0        | 0,0           | 0,0            |
|                           |                            |                           | Напряжение | 110кВ | 119,0      |               |                |
|                           |                            |                           |            | 35кВ  | 35,7       |               |                |
|                           |                            |                           |            | 6кВ   | 6,0        |               |                |
|                           |                            |                           | РПН        |       |            |               |                |
|                           | 2Т                         | 25                        | Нагрузка   | 110кВ | 44,0       | -0,6          | 8,4            |
|                           |                            |                           |            | 35кВ  | 136,0      | -0,7          | 8,2            |
|                           |                            |                           |            | 6кВ   | 0,0        | 0,0           | 0,0            |
|                           |                            |                           | Напряжение | 110кВ | 119,0      |               |                |
|                           |                            |                           |            | 35кВ  | 35,8       |               |                |
|                           |                            |                           |            | 6кВ   | 6,0        |               |                |
|                           |                            |                           | РПН        |       |            |               |                |
|                           | ИТОГО                      |                           |            | 110кВ | 92,0       | -1,180        | 17,520         |
|                           |                            |                           |            | 35кВ  | 281        | -1,330        | 16,990         |
|                           |                            |                           |            | 6кВ   | 0          | 0,00          | 0,00           |
| ПС 110 кВ КНС-14          | Замер по трансформаторам   |                           |            |       | 12:00 час. |               |                |
|                           | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |       | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                           | 1Т                         | 25                        | Нагрузка   | 110кВ | 32,0       | 5,9           | 1,8            |
|                           |                            |                           |            | 35кВ  | 95,0       | 5,5           | 1,8            |
|                           |                            |                           |            | 6кВ   | 35,0       | 0,4           | -0,1           |
|                           |                            |                           | Напряжение | 110кВ | 120,0      |               |                |
|                           |                            |                           |            | 35кВ  | 35,4       |               |                |
|                           |                            |                           |            | 6кВ   | 6,1        |               |                |
|                           |                            |                           | РПН        |       |            |               |                |
|                           | 2Т                         | 25                        | Нагрузка   | 110кВ | 23,0       | 4,3           | 0,1            |
|                           |                            |                           |            | 35кВ  | 53,0       | 3,2           | 0,1            |
|                           |                            |                           |            | 6кВ   | 107,0      | 1,1           | -0,2           |
|                           |                            |                           | Напряжение | 110кВ | 120,0      |               |                |
|                           |                            |                           |            | 35кВ  | 34,9       |               |                |
|                           |                            |                           |            | 6кВ   | 6,2        |               |                |
|                           |                            |                           | РПН        |       |            |               |                |
|                           | ИТОГО                      |                           |            | 110кВ | 55         | 10,240        | 1,840          |
|                           |                            |                           |            | 35кВ  | 148        | 8,670         | 1,830          |
|                           |                            |                           |            | 6кВ   | 142        | 1,440         | -0,340         |

|                         |                            |                        |            |       |            |            |             |
|-------------------------|----------------------------|------------------------|------------|-------|------------|------------|-------------|
| ПС 110 кВ Нурьмская     | Замер по трансформаторам   |                        |            |       | 12:00 час. |            |             |
|                         | Диспет.наимен.             | S <sub>ном.1</sub> МВА |            |       | Ток А      | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                         | 1Т                         | 16                     | Нагрузка   | 110кВ | 13,00      | 2,835      | -0,290      |
|                         |                            |                        |            | 35кВ  | 72,0       | 4,500      | -0,127      |
|                         |                            |                        |            | 6кВ   | 264,0      | 2,832      | 0,011       |
|                         |                            |                        | Напряжение | 110кВ | 120        |            |             |
|                         |                            |                        |            | 35кВ  | 36         |            |             |
|                         |                            |                        |            | 6кВ   | 6,20       |            |             |
|                         |                            |                        | РПН        |       |            |            |             |
|                         | 2Т                         | 16                     | Нагрузка   | 110кВ | 14,00      | 2,876      | -0,386      |
|                         |                            |                        |            | 35кВ  | 60,0       | 3,698      | -0,527      |
|                         |                            |                        |            | 6кВ   | 128,0      | 1,372      | 0,022       |
|                         |                            |                        | Напряжение | 110кВ | 120        |            |             |
|                         |                            |                        |            | 35кВ  | 36         |            |             |
|                         |                            |                        |            | 6кВ   | 6,20       |            |             |
|                         |                            |                        | РПН        |       |            |            |             |
|                         | ИТОГО                      |                        |            | 110кВ | 27         | 5,711      | -0,676      |
|                         |                            |                        |            | 35кВ  | 132        | 8,198      | -0,654      |
|                         |                            |                        |            | 6кВ   | 392        | 4,204      | 0,033       |
| ПС 110 кВ №2            | Замер по трансформаторам   |                        |            |       | 12:00 час. |            |             |
|                         | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub> МВА |            |       | Ток А      | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                         | 1Т                         | 10,0                   | Нагрузка   | 110кВ | 7,00       | 1,323      | -0,569      |
|                         |                            |                        |            | 35кВ  |            |            |             |
|                         |                            |                        |            | 6кВ   | 110        |            |             |
|                         |                            |                        | Напряжение | 110кВ | 120        |            |             |
|                         |                            |                        |            | 35кВ  |            |            |             |
|                         |                            |                        |            | 6кВ   | 6,20       |            |             |
|                         |                            |                        | РПН        |       |            |            |             |
|                         | 2Т                         | 10,0                   | Нагрузка   | 110кВ | 23,00      | 4,653      | 0,526       |
|                         |                            |                        |            | 35кВ  |            |            |             |
|                         |                            |                        |            | 6кВ   | 273        |            |             |
|                         |                            |                        | Напряжение | 110кВ | 120        |            |             |
|                         |                            |                        |            | 35кВ  |            |            |             |
|                         |                            |                        |            | 6кВ   | 6,20       |            |             |
|                         |                            |                        | РПН        |       |            |            |             |
|                         | ИТОГО                      |                        |            | 110кВ | 30         | 5,976      | -0,043      |
|                         |                            |                        |            | 35кВ  |            |            |             |
|                         |                            |                        |            | 6кВ   | 384        | 0          | 0           |
| ПС 110 кВ №46           | Замер по трансформаторам   |                        |            |       | 12:00 час. |            |             |
|                         | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub> МВА |            |       | Ток А      | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                         | 1Т                         | 10,0                   | Нагрузка   | 110кВ | 14,00      | 2,742      | 0,191       |
|                         |                            |                        |            | 35кВ  |            |            |             |
|                         |                            |                        |            | 6кВ   | 255        |            |             |
|                         |                            |                        | Напряжение | 110кВ | 117        |            |             |
|                         |                            |                        |            | 35кВ  |            |            |             |
|                         |                            |                        |            | 6кВ   | 6,15       |            |             |
|                         |                            |                        | РПН        |       |            |            |             |
|                         | 2Т                         | 10,0                   | Нагрузка   | 110кВ | 15,00      | 3,011      | 0,376       |
|                         |                            |                        |            | 35кВ  |            |            |             |
|                         |                            |                        |            | 6кВ   | 282        |            |             |
|                         |                            |                        | Напряжение | 110кВ | 119        |            |             |
|                         |                            |                        |            | 35кВ  |            |            |             |
|                         |                            |                        |            | 6кВ   | 6,15       |            |             |
|                         |                            |                        | РПН        |       |            |            |             |
|                         | ИТОГО                      |                        |            | 110кВ | 29         | 5,753      | 0,567       |
|                         |                            |                        |            | 35кВ  | 0          |            |             |
|                         |                            |                        |            | 6кВ   | 537        | 0          | 0           |
| ПС 110 кВ Конитлгорская | Замер по трансформаторам   |                        |            |       | 12:00 час. |            |             |
|                         | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub> МВА |            |       | Ток А      | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                         | 1Т                         | 25                     | Нагрузка   | 110кВ | 22,0       | -4,5       | -0,4        |
|                         |                            |                        |            | 35кВ  | 70,0       | 4,2        | -1,5        |
|                         |                            |                        |            | 6кВ   | 313,0      | 3,4        | -0,7        |
|                         |                            |                        | Напряжение | 110кВ | 121,0      |            |             |
|                         |                            |                        |            | 35кВ  | 36,7       |            |             |
|                         |                            |                        |            | 6кВ   | 6,3        |            |             |
|                         |                            |                        | РПН        |       | 4          |            |             |
|                         | 2Т                         | 25                     | Нагрузка   | 110кВ | 25,0       | -5,2       | 0,4         |
|                         |                            |                        |            | 35кВ  | 40,0       | 1,8        | -1,9        |
|                         |                            |                        |            | 6кВ   | 639,0      | 7,0        | 0,7         |
|                         |                            |                        | Напряжение | 110кВ | 121,4      |            |             |
|                         |                            |                        |            | 35кВ  | 37,3       |            |             |
|                         |                            |                        |            | 6кВ   | 6,3        |            |             |
|                         |                            |                        | РПН        |       | 4          |            |             |
|                         | ИТОГО                      |                        |            | 110кВ | 47         | -9,748     | 0,053       |
|                         |                            |                        |            | 35кВ  | 110        | 5,970      | -3,310      |
|                         |                            |                        |            | 6кВ   | 952        | 10,315     | -0,002      |
| ПС 110 кВ Комсомольская | Замер по трансформаторам   |                        |            |       | 12:00 час. |            |             |
|                         | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub> МВА |            |       | Ток А      | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                         | 1Т                         | 40                     | Нагрузка   | 110кВ | 52,0       | 9,2        | 5,7         |
|                         |                            |                        |            | 35кВ  | 307,0      | 19,1       | 4,8         |
|                         |                            |                        |            | 6кВ   | 132,0      | 1,4        | 0,1         |
|                         |                            |                        | Напряжение | 110кВ | 119,7      |            |             |
|                         |                            |                        |            | 35кВ  | 37,0       |            |             |
|                         |                            |                        |            | 6кВ   | 6,4        |            |             |
|                         |                            |                        | РПН        |       | 6          |            |             |
|                         | 2Т                         | 40                     | Нагрузка   | 110кВ | 35,0       | 7,0        | 1,4         |
|                         |                            |                        |            | 35кВ  | 228,0      | 14,5       | 1,5         |
|                         |                            |                        |            | 6кВ   | 200,0      | 2,2        | 0,0         |
|                         |                            |                        | Напряжение | 110кВ | 120,0      |            |             |
|                         |                            |                        |            | 35кВ  | 37,0       |            |             |
|                         |                            |                        |            | 6кВ   | 6,4        |            |             |
|                         |                            |                        | РПН        |       | 5          |            |             |
|                         | ИТОГО                      |                        |            | 110кВ | 87         | 16,266     | 7,046       |
|                         |                            |                        |            | 35кВ  | 535        | 33,605     | 6,361       |
|                         |                            |                        |            | 6кВ   | 332        | 3,641      | 0,079       |



|                              |                            |                           |            |       |            |               |                |
|------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------|-------|------------|---------------|----------------|
| ПС 110 кВ Паклиновская       | Замер по трансформаторам   |                           |            |       | 12:00 час. |               |                |
|                              | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |       | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                              | 1Т                         | 25                        | Нагрузка   | 110кВ | 13,0       | -2,8          | 0,2            |
|                              |                            |                           |            | 35кВ  | 102,0      | 6,4           | -1,0           |
|                              |                            |                           |            | 6кВ   | 226,0      | 2,4           | 0,5            |
|                              |                            |                           | Напряжение | 110кВ | 120,4      |               |                |
|                              |                            |                           |            | 35кВ  | 36,9       |               |                |
|                              |                            |                           |            | 6кВ   | 6,3        |               |                |
|                              |                            |                           | РПН        |       | 4          |               |                |
|                              | 2Т                         | 25                        | Нагрузка   | 110кВ | 11,0       | -2,4          | 0,0            |
|                              |                            |                           |            | 35кВ  | 109,0      | 6,8           | -1,5           |
|                              |                            |                           |            | 6кВ   | 251,0      | 2,7           | 0,6            |
|                              |                            |                           | Напряжение | 110кВ | 120,4      |               |                |
|                              |                            |                           |            | 35кВ  | 36,9       |               |                |
|                              |                            |                           |            | 6кВ   | 6,3        |               |                |
|                              |                            |                           | РПН        |       | 4          |               |                |
|                              | ИТОГО                      |                           |            | 110кВ | 24         | -5,155        | 0,178          |
|                              |                            |                           |            | 35кВ  | 211        | 13,252        | -2,496         |
|                              |                            |                           |            | 6кВ   | 477        | 5,086         | 1,104          |
| ПС 110 кВ Южно-Конитлгорская | Замер по трансформаторам   |                           |            |       | 12:00 час. |               |                |
|                              | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |       | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                              | 1Т                         | 25                        | Нагрузка   | 110кВ | 23,0       | 4,6           | 1,5            |
|                              |                            |                           |            | 35кВ  | 63,0       | 3,9           | 1,0            |
|                              |                            |                           |            | 6кВ   | 45,0       | 0,7           | 0,4            |
|                              |                            |                           | Напряжение | 110кВ | 120,4      |               |                |
|                              |                            |                           |            | 35кВ  | 37,3       |               |                |
|                              |                            |                           |            | 6кВ   | 10,2       |               |                |
|                              |                            |                           | РПН        |       | 3          |               |                |
|                              | 2Т                         | 25                        | Нагрузка   | 110кВ | 17,0       | 3,5           | 0,0            |
|                              |                            |                           |            | 35кВ  | 43,0       | 2,7           | -0,6           |
|                              |                            |                           |            | 6кВ   | 49,0       | 0,7           | 0,5            |
|                              |                            |                           | Напряжение | 110кВ | 120,9      |               |                |
|                              |                            |                           |            | 35кВ  | 37,7       |               |                |
|                              |                            |                           |            | 6кВ   | 10,2       |               |                |
|                              |                            |                           | РПН        |       | 3          |               |                |
|                              | ИТОГО                      |                           |            | 110кВ | 40         | 8,118         | 1,485          |
|                              |                            |                           |            | 35кВ  | 106        | 6,669         | 0,364          |
|                              |                            |                           |            | 6кВ   | 94         | 1,398         | 0,928          |
| ПС 110 кВ Прометей           | Замер по трансформаторам   |                           |            |       |            | 12:00         | час.           |
|                              | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |       | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                              | 1Т                         | 25,0                      | Нагрузка   | 110кВ | 15         | -0,43         | 2,37           |
|                              |                            |                           |            | 35кВ  | 14         | -0,48         | -0,48          |
|                              |                            |                           |            | 6кВ   | 381        | -0,05         | -2,85          |
|                              |                            |                           | Напряжение | 110кВ |            | 120,00        |                |
|                              |                            |                           |            | 35кВ  |            | 37,40         |                |
|                              |                            |                           |            | 6кВ   |            | 6,20          |                |
|                              |                            |                           | РПН        |       | 5          |               |                |
|                              | 2Т                         | 25,0                      | Нагрузка   | 110кВ | 9          | 1,10          | 1,38           |
|                              |                            |                           |            | 35кВ  | 96         | 6,21          | -0,53          |
|                              |                            |                           |            | 6кВ   | 501        | 5,11          | -1,91          |
|                              |                            |                           | Напряжение | 110кВ |            | 120,00        |                |
|                              |                            |                           |            | 35кВ  |            | 37,50         |                |
|                              |                            |                           |            | 6кВ   |            | 6,30          |                |
|                              |                            |                           | РПН        |       | 5          |               |                |
|                              | ИТОГО                      |                           |            | 110кВ | 24         | 2,82          | 2,56           |
|                              |                            |                           |            | 35кВ  | 110        | 2,36          | 1,98           |
|                              |                            |                           |            | 6кВ   | 881        | -0,47         | -0,58          |
| ПС 110 кВ КНС-17             | Замер по трансформаторам   |                           |            |       |            | 12:00         | час.           |
|                              | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |       | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                              | 1Т                         | 40,0                      | Нагрузка   | 110кВ | 23         | -1,53         | 4,55           |
|                              |                            |                           |            | 35кВ  | 210        | 12,93         | 3,04           |
|                              |                            |                           |            | 6кВ   | 1356       | 14,47         | -1,51          |
|                              |                            |                           | Напряжение | 110кВ | 120,0      |               |                |
|                              |                            |                           |            | 35кВ  | 36,5       |               |                |
|                              |                            |                           |            | 6кВ   | 6,2        |               |                |
|                              |                            |                           | РПН        |       | 4          |               |                |
|                              | 2Т                         | 40,0                      | Нагрузка   | 110кВ | 26         | 1,51          | 5,20           |
|                              |                            |                           |            | 35кВ  | 243        | 15,00         | 3,31           |
|                              |                            |                           |            | 6кВ   | 1269       | 13,48         | -1,89          |
|                              |                            |                           | Напряжение | 110кВ | 120,0      |               |                |
|                              |                            |                           |            | 35кВ  | 36,5       |               |                |
|                              |                            |                           |            | 6кВ   | 6,2        |               |                |
|                              |                            |                           | РПН        |       | 5          |               |                |
|                              | ИТОГО                      |                           |            | 110кВ | 49         | -1,02         | 8,35           |
|                              |                            |                           |            | 35кВ  | 454        | 25,17         | 6,80           |
|                              |                            |                           |            | 6кВ   | 2626       | 26,19         | -1,55          |
| ПС 110 кВ Западно-Камынская  | Замер по трансформаторам   |                           |            |       |            | 12:00         | час.           |
|                              | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |       | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                              | 1Т                         | 25,0                      | Нагрузка   | 110кВ | 22         | 2,77          | -3,71          |
|                              |                            |                           |            | 35кВ  | 87         | 5,70          | 0,51           |
|                              |                            |                           |            | 6кВ   | 471        | -2,92         | -4,22          |
|                              |                            |                           | Напряжение | 110кВ | 121,0      |               |                |
|                              |                            |                           |            | 35кВ  | 37,8       |               |                |
|                              |                            |                           |            | 6кВ   | 6,3        |               |                |
|                              |                            |                           | РПН        |       | 4          |               |                |
|                              | 2Т                         | 25,0                      | Нагрузка   | 110кВ | 37         | -5,57         | -5,42          |
|                              |                            |                           |            | 35кВ  | 79         | 5,11          | 0,71           |
|                              |                            |                           |            | 6кВ   | 1129       | -10,67        | -6,13          |
|                              |                            |                           | Напряжение | 110кВ | 121,0      |               |                |
|                              |                            |                           |            | 35кВ  | 37,8       |               |                |
|                              |                            |                           |            | 6кВ   | 6,3        |               |                |
|                              |                            |                           | РПН        |       | 5          |               |                |
|                              | ИТОГО                      |                           |            | 110кВ | 59         | 15,22         | -6,08          |
|                              |                            |                           |            | 35кВ  | 166        | 3,64          | 1,73           |
|                              |                            |                           |            | 6кВ   | 1600       | 11,59         | -7,81          |

|                    |                            |                           |            |       |          |                           |                            |      |
|--------------------|----------------------------|---------------------------|------------|-------|----------|---------------------------|----------------------------|------|
| ПС 110 кВ Виктория | Замер по трансформаторам   |                           |            |       |          |                           | 12:00                      | час. |
|                    | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |       | Ток<br>А | P <sub>нагр.</sub><br>МВт | Q <sub>нагр.</sub><br>Мвар |      |
|                    | 1Т                         | 16,0                      | Нагрузка   | 110кВ | 7        | 1,17                      | 0,73                       |      |
|                    |                            |                           |            | 35кВ  |          |                           |                            |      |
|                    |                            |                           |            | 6кВ   | 130      | 1,17                      | 0,73                       |      |
|                    |                            |                           | Напряжение | 110кВ | 120,0    |                           |                            |      |
|                    |                            |                           |            | 35кВ  |          |                           |                            |      |
|                    |                            |                           |            | 6кВ   | 6,1      |                           |                            |      |
|                    |                            |                           | РПН        |       | 3        |                           |                            |      |
|                    | 2Т                         | 16,0                      | Нагрузка   | 110кВ | 8        | 1,60                      | -0,69                      |      |
|                    |                            |                           |            | 35кВ  |          |                           |                            |      |
|                    |                            |                           |            | 6кВ   | 165      | 1,60                      | -0,69                      |      |
|                    |                            |                           | Напряжение | 110кВ | 120,0    |                           |                            |      |
| 35кВ               |                            |                           |            |       |          |                           |                            |      |
| 6кВ                |                            |                           |            | 6,1   |          |                           |                            |      |
|                    |                            | РПН                       |            | 3     |          |                           |                            |      |
| ИТОГО              |                            | 110кВ                     |            | 13    | 2,66     | 0,03                      |                            |      |
|                    |                            | 35кВ                      |            |       |          |                           |                            |      |
|                    |                            | 6кВ                       |            | 295   | 2,66     | 0,03                      |                            |      |

|                        |                            |                           |            |       |          |                           |                            |      |
|------------------------|----------------------------|---------------------------|------------|-------|----------|---------------------------|----------------------------|------|
| ПС 110 кВ Селияровская | Замер по трансформаторам   |                           |            |       |          |                           | 12:00                      | час. |
|                        | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |       | Ток<br>А | P <sub>нагр.</sub><br>МВт | Q <sub>нагр.</sub><br>Мвар |      |
|                        | 1Т                         | 25,0                      | Нагрузка   | 110кВ | 32       | 1,76                      | 6,35                       |      |
|                        |                            |                           |            | 35кВ  | 84       | 5,29                      | -0,09                      |      |
|                        |                            |                           |            | 6кВ   | 690      | -3,53                     | 6,44                       |      |
|                        |                            |                           | Напряжение | 110кВ | 120,0    |                           |                            |      |
|                        |                            |                           |            | 35кВ  | 36,5     |                           |                            |      |
|                        |                            |                           |            | 6кВ   | 6,2      |                           |                            |      |
|                        |                            |                           | РПН        |       | 3        |                           |                            |      |
|                        | 2Т                         | 25,0                      | Нагрузка   | 110кВ | 31       | 2,86                      | -5,80                      |      |
|                        |                            |                           |            | 35кВ  | 81       | 4,97                      | -1,11                      |      |
|                        |                            |                           |            | 6кВ   | 484      | -2,10                     | -4,70                      |      |
|                        |                            |                           | Напряжение | 110кВ | 120,0    |                           |                            |      |
| 35кВ                   |                            |                           |            | 36,5  |          |                           |                            |      |
| 6кВ                    |                            |                           |            | 6,2   |          |                           |                            |      |
|                        |                            | РПН                       |            | 3     |          |                           |                            |      |
| ИТОГО                  |                            | 110кВ                     |            | 63    | 4,13     | -1,12                     |                            |      |
|                        |                            | 35кВ                      |            | 164   | 7,86     | -0,94                     |                            |      |
|                        |                            | 6кВ                       |            | 1174  | -3,73    | -0,18                     |                            |      |

|                          |                            |                           |            |       |          |                           |                            |      |
|--------------------------|----------------------------|---------------------------|------------|-------|----------|---------------------------|----------------------------|------|
| ПС 110 кВ Южно-Ляминская | Замер по трансформаторам   |                           |            |       |          |                           | 12:00                      | час. |
|                          | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |       | Ток<br>А | P <sub>нагр.</sub><br>МВт | Q <sub>нагр.</sub><br>Мвар |      |
|                          | 1Т                         | 25,0                      | Нагрузка   | 110кВ | 3        | 0,65                      | 0,31                       |      |
|                          |                            |                           |            | 35кВ  |          |                           |                            |      |
|                          |                            |                           |            | 6кВ   | 68       | 0,65                      | 0,31                       |      |
|                          |                            |                           | Напряжение | 110кВ | 120,0    |                           |                            |      |
|                          |                            |                           |            | 35кВ  |          |                           |                            |      |
|                          |                            |                           |            | 6кВ   | 6,1      |                           |                            |      |
|                          |                            |                           | РПН        |       | 3        |                           |                            |      |
|                          | 2Т                         | 25,0                      | Нагрузка   | 110кВ | 1        | 0,21                      | 0,08                       |      |
|                          |                            |                           |            | 35кВ  |          |                           |                            |      |
|                          |                            |                           |            | 6кВ   | 21       | 0,21                      | 0,08                       |      |
|                          |                            |                           | Напряжение | 110кВ | 120,0    |                           |                            |      |
| 35кВ                     |                            |                           |            |       |          |                           |                            |      |
| 6кВ                      |                            |                           |            | 6,1   |          |                           |                            |      |
|                          |                            | РПН                       |            | 3     |          |                           |                            |      |
| ИТОГО                    |                            | 110кВ                     |            | 5     | 0,41     | 0,22                      |                            |      |
|                          |                            | 35кВ                      |            |       |          |                           |                            |      |
|                          |                            | 6кВ                       |            | 89    | 0,41     | 0,22                      |                            |      |

|                   |                            |                           |            |        |          |                           |                            |      |
|-------------------|----------------------------|---------------------------|------------|--------|----------|---------------------------|----------------------------|------|
| ПС 110 кВ Рассвет | Замер по трансформаторам   |                           |            |        |          |                           | 12:00                      | час. |
|                   | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |        | Ток<br>А | P <sub>нагр.</sub><br>МВт | Q <sub>нагр.</sub><br>Мвар |      |
|                   | 1Т                         | 25,0                      | Нагрузка   | 110кВ  | 30       | 4,05                      | -4,03                      |      |
|                   |                            |                           |            | 35кВ   | 96       | 4,05                      | -4,03                      |      |
|                   |                            |                           |            | 6кВ    | 0        | 0,00                      | 0,00                       |      |
|                   |                            |                           | Напряжение | 110кВ  | 108,4    |                           |                            |      |
|                   |                            |                           |            | 35кВ   | 34,3     |                           |                            |      |
|                   |                            |                           |            | 6кВ    | 6,3      |                           |                            |      |
|                   |                            |                           | РПН        |        | 8        |                           |                            |      |
|                   | 2Т                         | 25,0                      | Нагрузка   | 110кВ  | 43       | 7,32                      | -3,61                      |      |
|                   |                            |                           |            | 35кВ   | 136      | 7,32                      | -3,61                      |      |
|                   |                            |                           |            | 6кВ    | 0        | 0,00                      | 0,00                       |      |
|                   |                            |                           | Напряжение | 110кВ  | 108,8    |                           |                            |      |
| 35кВ              |                            |                           |            | 34,6   |          |                           |                            |      |
| 6кВ               |                            |                           |            | 6,2    |          |                           |                            |      |
|                   |                            | РПН                       |            | 8      |          |                           |                            |      |
| ИТОГО             |                            | 110кВ                     |            | 73,824 | 11,373   | -7,636                    |                            |      |
|                   |                            | 35кВ                      |            | 233    | 11       | -8                        |                            |      |
|                   |                            | 6кВ                       |            | 0      | 0        | 0                         |                            |      |

|                 |                            |                           |            |        |          |                           |                            |      |
|-----------------|----------------------------|---------------------------|------------|--------|----------|---------------------------|----------------------------|------|
| ПС 110 кВ Зенит | Замер по трансформаторам   |                           |            |        |          |                           | 12:00                      | час. |
|                 | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |        | Ток<br>А | P <sub>нагр.</sub><br>МВт | Q <sub>нагр.</sub><br>Мвар |      |
|                 | 1Т                         | 25,0                      | Нагрузка   | 110кВ  | 33       | 5,68                      | -3,05                      |      |
|                 |                            |                           |            | 35кВ   | 63       | 2,58                      | -2,99                      |      |
|                 |                            |                           |            | 6кВ    | 290      | 3,09                      | -0,05                      |      |
|                 |                            |                           | Напряжение | 110кВ  | 111,9    |                           |                            |      |
|                 |                            |                           |            | 35кВ   | 36,3     |                           |                            |      |
|                 |                            |                           |            | 6кВ    | 6,2      |                           |                            |      |
|                 |                            |                           | РПН        |        | 7        |                           |                            |      |
|                 | 2Т                         | 25,0                      | Нагрузка   | 110кВ  | 31       | 4,90                      | -3,35                      |      |
|                 |                            |                           |            | 35кВ   | 75       | 3,50                      | -3,19                      |      |
|                 |                            |                           |            | 6кВ    | 132      | 1,40                      | -0,16                      |      |
|                 |                            |                           | Напряжение | 110кВ  | 111,1    |                           |                            |      |
| 35кВ            |                            |                           |            | 36,6   |          |                           |                            |      |
| 6кВ             |                            |                           |            | 6,2    |          |                           |                            |      |
|                 |                            | РПН                       |            | 7      |          |                           |                            |      |
| ИТОГО           |                            | 110кВ                     |            | 64,183 | 10,578   | -6,402                    |                            |      |
|                 |                            | 35кВ                      |            | 138    | 6        | -6                        |                            |      |
|                 |                            | 6кВ                       |            | 422    | 4        | 0                         |                            |      |

|                   |                            |                           |            |       |            |               |                |
|-------------------|----------------------------|---------------------------|------------|-------|------------|---------------|----------------|
| ПС 110 кВ Талакан | Замер по трансформаторам   |                           |            |       | 12:00 час. |               |                |
|                   | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.т</sub><br>МВА |            |       | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                   | 1Тг                        | 25                        | Нагрузка   | 110кВ |            |               |                |
|                   |                            |                           |            | 35кВ  | 102        | 6,3           | 1              |
|                   |                            |                           |            | 6кВ   | 610        |               |                |
|                   |                            |                           | Напряжение | 110кВ |            |               |                |
|                   |                            |                           |            | 35кВ  | 35,6       |               |                |
|                   |                            |                           |            | 6кВ   | 6,25       |               |                |
|                   |                            |                           | РПН        |       | 8          |               |                |
|                   | 2Тг                        | 25                        | Нагрузка   | 110кВ |            |               |                |
|                   |                            |                           |            | 35кВ  | 97         | 5,8           | 0,8            |
|                   |                            |                           |            | 6кВ   | 580,0      |               |                |
|                   |                            |                           | Напряжение | 110кВ |            |               |                |
|                   |                            |                           |            | 35кВ  | 35,6       |               |                |
|                   |                            |                           |            | 6кВ   | 6,25       |               |                |
|                   |                            |                           | РПН        |       | 8          |               |                |
|                   | 3Тг                        | 25                        | Нагрузка   | 110кВ |            |               |                |
|                   |                            |                           |            | 35кВ  | 0          | 0             | 0              |
|                   |                            |                           |            | 6кВ   | 0          |               |                |
|                   |                            |                           | Напряжение | 110кВ |            |               |                |
|                   |                            |                           |            | 35кВ  | 35,6       |               |                |
|                   |                            |                           |            | 6кВ   | 6,25       |               |                |
|                   |                            |                           | РПН        |       | 8          |               |                |
|                   | 4Тг                        | 25                        | Нагрузка   | 110кВ | 30         | 5,9           | 1,3            |
|                   |                            |                           |            | 35кВ  |            |               |                |
|                   |                            |                           |            | 6кВ   | 580,0      |               |                |
|                   |                            |                           | Напряжение | 110кВ | 110,0      |               |                |
|                   |                            |                           |            | 35кВ  |            |               |                |
|                   |                            |                           |            | 6кВ   | 6,2        |               |                |
|                   |                            |                           | РПН        |       | 9          |               |                |
|                   | 5Тг                        | 25                        | Нагрузка   | 110кВ | 33         | 6,3           | 1,4            |
|                   |                            |                           |            | 35кВ  |            |               |                |
|                   |                            |                           |            | 6кВ   | 645,0      |               |                |
|                   |                            |                           | Напряжение | 110кВ | 110,0      |               |                |
|                   |                            |                           |            | 35кВ  |            |               |                |
|                   |                            |                           |            | 6кВ   | 6,2        |               |                |
|                   |                            |                           | РПН        |       | 9          |               |                |
|                   | 6Тг                        | 25                        | Нагрузка   | 110кВ | 34         | 6,8           | 1              |
|                   |                            |                           |            | 35кВ  |            |               |                |
|                   |                            |                           |            | 6кВ   | 680        |               |                |
|                   |                            |                           | Напряжение | 110кВ | 110,0      |               |                |
|                   |                            |                           |            | 35кВ  |            |               |                |
|                   |                            |                           |            | 6кВ   | 6,2        |               |                |
|                   |                            |                           | РПН        |       | 9          |               |                |
|                   | 7Тг                        | 25                        | Нагрузка   | 110кВ | 37         | 6,9           | 0,9            |
|                   |                            |                           |            | 35кВ  |            |               |                |
|                   |                            |                           |            | 6кВ   | 710,0      |               |                |
|                   |                            |                           | Напряжение | 110кВ | 111,2      |               |                |
|                   |                            |                           |            | 35кВ  |            |               |                |
|                   |                            |                           |            | 6кВ   | 6,2        |               |                |
|                   |                            |                           | РПН        |       | 9          |               |                |
|                   | 8Тг                        | 25                        | Нагрузка   | 110кВ | 37         | 7,1           | 1              |
|                   |                            |                           |            | 35кВ  |            |               |                |
|                   |                            |                           |            | 6кВ   | 705        |               |                |
|                   |                            |                           | Напряжение | 110кВ | 111,2      |               |                |
|                   |                            |                           |            | 35кВ  |            |               |                |
|                   |                            |                           |            | 6кВ   | 6,2        |               |                |
|                   |                            |                           | РПН        |       | 9          |               |                |
|                   | 9Тг                        | 25                        | Нагрузка   | 110кВ | 37         | 6,9           | 0,8            |
|                   |                            |                           |            | 35кВ  |            |               |                |
|                   |                            |                           |            | 6кВ   | 695        |               |                |
|                   |                            |                           | Напряжение | 110кВ | 111,2      |               |                |
|                   |                            |                           |            | 35кВ  |            |               |                |
|                   |                            |                           |            | 6кВ   | 6,2        |               |                |
|                   |                            |                           | РПН        |       | 9          |               |                |
|                   | 10Тг                       | 25                        | Нагрузка   | 110кВ | 0          | 0             | 0              |
|                   |                            |                           |            | 35кВ  |            |               |                |
|                   |                            |                           |            | 6кВ   | 0          |               |                |
|                   |                            |                           | Напряжение | 110кВ | 110,0      |               |                |
|                   |                            |                           |            | 35кВ  |            |               |                |
|                   |                            |                           |            | 6кВ   | 6,2        |               |                |
|                   |                            |                           | РПН        |       | 11         |               |                |

|                   |                            |                           |            |       |            |            |             |
|-------------------|----------------------------|---------------------------|------------|-------|------------|------------|-------------|
| ПС 110 кВ Талакан | 11Тг                       | 25                        | Нагрузка   | 110кВ | 20         | 3,3        | 0,2         |
|                   |                            |                           |            | 35кВ  |            |            |             |
|                   |                            |                           |            | 6кВ   | 370        |            |             |
|                   |                            |                           | Напряжение | 110кВ | 111,2      |            |             |
|                   |                            |                           |            | 35кВ  |            |            |             |
|                   |                            |                           |            | 6кВ   | 6,2        |            |             |
|                   |                            |                           | РПН        |       |            | 11         |             |
|                   | 12Тг                       | 25                        | Нагрузка   | 110кВ | 20         | 3,3        | 0,3         |
|                   |                            |                           |            | 35кВ  |            |            |             |
|                   |                            |                           |            | 6кВ   | 370        |            |             |
|                   |                            |                           | Напряжение | 110кВ | 111,2      |            |             |
|                   |                            |                           |            | 35кВ  |            |            |             |
|                   |                            |                           |            | 6кВ   | 6,2        |            |             |
|                   |                            |                           | РПН        |       |            | 11         |             |
|                   | 1Т                         | 63                        | Нагрузка   | 110кВ | 101        | 19         | 5,2         |
|                   |                            |                           |            | 35кВ  | 295        |            |             |
|                   |                            |                           |            | 6кВ   | 11         |            |             |
|                   |                            |                           | Напряжение | 110кВ | 110,0      |            |             |
|                   |                            |                           |            | 35кВ  | 35,6       |            |             |
|                   |                            |                           |            | 6кВ   | 5,8        |            |             |
|                   |                            |                           | РПН        |       |            | 6          |             |
|                   | 2Т                         | 63                        | Нагрузка   | 110кВ | 98         | 18,5       | 4,7         |
|                   |                            |                           |            | 35кВ  | 300        |            |             |
|                   |                            |                           |            | 6кВ   | 14         |            |             |
|                   |                            |                           | Напряжение | 110кВ | 110,0      |            |             |
|                   |                            |                           |            | 35кВ  | 35,6       |            |             |
|                   |                            |                           |            | 6кВ   | 5,8        |            |             |
|                   |                            |                           | РПН        |       |            | 6          |             |
|                   | 3Т                         | 2,5                       | Нагрузка   | 110кВ | 1          | 0,09       | 0,024       |
|                   |                            |                           |            | 35кВ  |            |            |             |
|                   |                            |                           |            | 6кВ   | 11         |            |             |
|                   |                            |                           | Напряжение | 110кВ | 111,2      |            |             |
|                   |                            |                           |            | 35кВ  |            |            |             |
|                   |                            |                           |            | 6кВ   | 6          |            |             |
|                   |                            |                           | РПН        |       |            | 7          |             |
|                   | 4Т                         | 2,5                       | Нагрузка   | 110кВ | 1          | 0,23       | 0,014       |
|                   |                            |                           |            | 35кВ  |            |            |             |
|                   |                            |                           |            | 6кВ   | 23         |            |             |
|                   |                            |                           | Напряжение | 110кВ | 111,2      |            |             |
|                   |                            |                           |            | 35кВ  |            |            |             |
|                   |                            |                           |            | 6кВ   | 6          |            |             |
|                   |                            |                           | РПН        |       |            | 7          |             |
|                   | РТСН                       | 2,5                       | Нагрузка   | 110кВ |            |            |             |
|                   |                            |                           |            | 35кВ  | 0          | 0          | 0           |
|                   |                            |                           |            | 6кВ   | 0          |            |             |
|                   |                            |                           | Напряжение | 110кВ |            |            |             |
|                   |                            |                           |            | 35кВ  | 35,6       |            |             |
|                   |                            |                           |            | 6кВ   | 6,25       |            |             |
|                   |                            |                           | РПН        |       |            | 4          |             |
|                   | ИТОГО                      |                           |            | 110кВ | 53,0       | 10,00      | 1,30        |
|                   |                            |                           |            | 35кВ  | 822,0      | 49,10      | 11,00       |
|                   |                            |                           |            | 6кВ   | 59,3       | 0,00       | 0,00        |
| ПС 110 кВ Ленск   | Замер по трансформаторам   |                           |            |       | 12:00 час. |            |             |
|                   | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.т</sub><br>МВА |            |       | Ток А      | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                   | 1Т                         | 16                        | Нагрузка   | 110кВ | 39,0       | 7,2        | 1,6         |
|                   |                            |                           |            | 35кВ  | 47,0       | 3,0        | 0,5         |
|                   |                            |                           |            | 6кВ   | 391,0      | 4,2        | 0,6         |
|                   |                            |                           | Напряжение | 110кВ | 109,8      |            |             |
|                   |                            |                           |            | 35кВ  | 36,5       |            |             |
|                   |                            |                           |            | 6кВ   | 6,3        |            |             |
|                   |                            |                           | РПН        |       |            | 10         |             |
|                   | 2Т                         | 16                        | Нагрузка   | 110кВ | 18,0       | 3,4        | 0,4         |
|                   |                            |                           |            | 35кВ  | 24,0       | 1,6        | 0,0         |
|                   |                            |                           |            | 6кВ   | 168,0      | 1,8        | 0,5         |
|                   |                            |                           | Напряжение | 110кВ | 110,3      |            |             |
|                   |                            |                           |            | 35кВ  | 37,0       |            |             |
|                   |                            |                           |            | 6кВ   | 6,3        |            |             |
|                   |                            |                           | РПН        |       |            | 9          |             |
|                   | ИТОГО                      |                           |            | 110кВ | 57         | 10,563     | 2,032       |
|                   |                            |                           |            | 35кВ  | 71         | 4,548      | 0,520       |
|                   |                            |                           |            | 6кВ   | 559        | 5,996      | 1,042       |



|               |                            |                           |            |      |            |               |                |
|---------------|----------------------------|---------------------------|------------|------|------------|---------------|----------------|
| ПС 35 кВ №34  | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ | 39         | 0,42          | 0,09           |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,32       |               |                |
|               |                            |                           | РПН        |      | 35,87      |               |                |
|               | 2Т                         | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ | 49         | 0,52          | 0,12           |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,25       |               |                |
| РПН           |                            |                           | 35,88      |      |            |               |                |
| ИТОГО         |                            | 6 кВ                      |            | 88   | 0,94       | 0,21          |                |
| ПС 35 кВ №117 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ | 129        | 1,38          | -0,21          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,23       |               |                |
|               |                            |                           | РПН        |      | 36,73      |               |                |
|               | 2Т                         | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ | 141        | 1,49          | 0,40           |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,32       |               |                |
| РПН           |                            |                           | 35,87      |      |            |               |                |
| ИТОГО         |                            | 6 кВ                      |            | 270  | 2,87       | 0,19          |                |
| ПС 35 кВ №130 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 111        | 1,05          | 0,61           |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,30       |               |                |
|               |                            |                           | РПН        |      | 35,87      |               |                |
|               | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 165        | 1,76          | -0,05          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,16       |               |                |
| РПН           |                            |                           | 36,75      |      |            |               |                |
| ИТОГО         |                            | 6 кВ                      |            | 276  | 2,81       | 0,56          |                |
| ПС 35 кВ №132 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ | 38         | 0,41          | 0,09           |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,38       |               |                |
|               |                            |                           | РПН        |      | 35,88      |               |                |
|               | 2Т                         | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ | 18         | 0,19          | 0,04           |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,34       |               |                |
| РПН           |                            |                           | 35,00      |      |            |               |                |
| ИТОГО         |                            | 6 кВ                      |            | 56   | 0,60       | 0,13          |                |
| ПС 35 кВ №157 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 0          | 0,00          | 0,00           |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,20       |               |                |
|               |                            |                           | РПН        |      | 3          |               |                |
|               | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 210        | 2,25          | -0,13          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,18       |               |                |
| РПН           |                            |                           | 3          |      |            |               |                |
| ИТОГО         |                            | 6 кВ                      |            | 210  | 2,25       | -0,13         |                |
| ПС 35 кВ №220 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 246        | 2,65          | -0,24          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,24       |               |                |
|               |                            |                           | РПН        |      | 3          |               |                |
|               | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 94         | 1,00          | 0,11           |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,19       |               |                |
| РПН           |                            |                           | 3          |      |            |               |                |
| ИТОГО         |                            | 6 кВ                      |            | 340  | 3,65       | -0,13         |                |
| ПС 35 кВ №290 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 10                        | Нагрузка   | 6 кВ | 345        | 3,60          | 1,00           |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,25       |               |                |
|               |                            |                           | РПН        |      | 12         |               |                |
|               | 2Т                         | 10                        | Нагрузка   | 6 кВ | 328        | 3,43          | 0,94           |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,26       |               |                |
| РПН           |                            |                           | 12         |      |            |               |                |
| ИТОГО         |                            | 6 кВ                      |            | 673  | 7,03       | 1,94          |                |
| ПС 35 кВ №74  | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 82         | 0,88          | 0,07           |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,24       |               |                |
|               |                            |                           | ПБВ        |      | 36,75      |               |                |
|               | 2Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 12         | 0,11          | -0,06          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,17       |               |                |
| ПБВ           |                            |                           | 36,77      |      |            |               |                |
| ИТОГО         |                            | 6 кВ                      |            | 94   | 0,99       | 0,01          |                |
| ПС 35 кВ №129 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 125        | 1,31          | -0,34          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,27       |               |                |
|               |                            |                           | РПН        |      | 2          |               |                |
|               | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 75         | 0,69          | 0,43           |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,25       |               |                |
| РПН           |                            |                           | 2          |      |            |               |                |
| ИТОГО         |                            | 6 кВ                      |            | 200  | 2,00       | 0,09          |                |
| ПС 35 кВ №154 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 73         | 0,78          | 0,12           |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,22       |               |                |
|               |                            |                           | ПБВ        |      | 36,75      |               |                |
|               | 2Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 50         | 0,52          | 0,14           |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,22       |               |                |
| ПБВ           |                            |                           | 35,88      |      |            |               |                |
| ИТОГО         |                            | 6 кВ                      |            | 123  | 1,30       | 0,26          |                |

|               |                            |                           |            |       |            |               |                |
|---------------|----------------------------|---------------------------|------------|-------|------------|---------------|----------------|
| ПС 35 кВ №155 | Замер по трансформаторам   |                           |            |       | 12:00 час. |               |                |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |       | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ  | 59         | 0,49          | 0,39           |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  | 6,13       |               |                |
|               |                            |                           | РПН        |       | 4,00       |               |                |
|               | 2Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ  | 44         | 0,40          | 0,26           |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  | 6,29       |               |                |
|               |                            | РПН                       |            | 4,00  |            |               |                |
| ИТОГО         |                            |                           |            | 6 кВ  | 103        | 0,89          | 0,65           |
| ПС 35 кВ №156 | Замер по трансформаторам   |                           |            |       | 12:00 час. |               |                |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |       | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ  | 57         | 0,61          | -0,01          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  | 6,16       |               |                |
|               |                            |                           | РПН        |       | 3,00       |               |                |
|               | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ  | 182        | 1,92          | 0,34           |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  | 6,21       |               |                |
|               |                            | РПН                       |            | 4,00  |            |               |                |
| ИТОГО         |                            |                           |            | 6 кВ  | 239        | 2,53          | 0,33           |
| ПС 35 кВ №313 | Замер по трансформаторам   |                           |            |       | 12:00 час. |               |                |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |       | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ  | 11         | 0,12          | -0,02          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  | 6,26       |               |                |
|               |                            |                           | РПН        |       | 3,00       |               |                |
|               | 2Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ  | 71         | 0,76          | 0,15           |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  | 6,26       |               |                |
|               |                            | РПН                       |            | 4,00  |            |               |                |
| ИТОГО         |                            |                           |            | 6 кВ  | 82         | 0,88          | 0,13           |
| ПС 35 кВ №1   | Замер по трансформаторам   |                           |            |       | 12:00 час. |               |                |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |       | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ  | 25         | 0,26          | 0,03           |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  | 6,15       |               |                |
|               |                            |                           | РПН        |       | 34,13      |               |                |
| ИТОГО         |                            |                           |            | 6 кВ  | 25         | 0,260         | 0,030          |
| ПС 35 кВ №217 | Замер по трансформаторам   |                           |            |       | 12:00 час. |               |                |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |       | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ  | 106        | 0,35          | -1,12          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  | 6,40       |               |                |
|               |                            |                           | РПН        |       | 3,00       |               |                |
|               | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ  | 72         | 0,66          | -0,40          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  | 6,20       |               |                |
|               |                            | РПН                       |            | 3,00  |            |               |                |
| ИТОГО         |                            |                           |            | 6 кВ  | 178        | 1,01          | -1,52          |
| ПС 35 кВ №168 | Замер по трансформаторам   |                           |            |       | 12:00 час. |               |                |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |       | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ  | 38         | 0,41          | 0,08           |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  | 6,26       |               |                |
|               |                            |                           | РПН        |       | 3,00       |               |                |
| ИТОГО         |                            |                           |            | 6 кВ  | 38         | 0,410         | 0,080          |
| ПС 35 кВ №228 | Замер по трансформаторам   |                           |            |       | 12:00 час. |               |                |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |       | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ  | 119        | 1,18          | -0,54          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  | 6,27       |               |                |
|               |                            |                           | РПН        |       | 3,00       |               |                |
|               | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ  | 106        | 1,15          | -0,15          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  | 6,34       |               |                |
|               |                            | РПН                       |            | 3,00  |            |               |                |
| ИТОГО         |                            |                           |            | 6 кВ  | 225        | 2,33          | -0,69          |
| ПС 35 кВ №251 | Замер по трансформаторам   |                           |            |       | 12:00 час. |               |                |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |       | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 4,00                      | Нагрузка   | 6 кВ  | 66         | 0,61          | 0,35           |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  | 6,20       |               |                |
|               |                            |                           | РПН        |       | 3,00       |               |                |
|               | 2Т                         | 4,00                      | Нагрузка   | 6 кВ  | 44         | 0,46          | 0,12           |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  | 6,20       |               |                |
|               |                            | РПН                       |            | 3,00  |            |               |                |
| ИТОГО         |                            |                           |            | 6 кВ  | 110        | 1,07          | 0,47           |
| ПС 35 кВ №252 | Замер по трансформаторам   |                           |            |       | 12:00 час. |               |                |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |       | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 10                        | Нагрузка   | 6 кВ  | 187        | 1,55          | 1,32           |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  | 6,28       |               |                |
|               |                            |                           | РПН        |       | 12,00      |               |                |
|               | 2Т                         | 10                        | Нагрузка   | 6 кВ  | 496        | 5,18          | 1,27           |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  | 6,22       |               |                |
|               |                            | РПН                       |            | 12,00 |            |               |                |
| ИТОГО         |                            |                           |            | 6 кВ  | 683        | 6,73          | 2,6            |
| ПС 35 кВ №261 | Замер по трансформаторам   |                           |            |       | 12:00 час. |               |                |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |       | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 10                        | Нагрузка   | 6 кВ  | 70         | 0,62          | -0,44          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  | 6,28       |               |                |
|               |                            |                           | РПН        |       | 13,00      |               |                |
|               | 2Т                         | 10                        | Нагрузка   | 6 кВ  | 380        | 3,88          | 1,31           |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  | 6,22       |               |                |
|               |                            | РПН                       |            | 14,00 |            |               |                |
| ИТОГО         |                            |                           |            | 6 кВ  | 450        | 4,50          | 0,87           |
| ПС 35 кВ №278 | Замер по трансформаторам   |                           |            |       | 12:00 час. |               |                |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |       | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 6,30                      | Нагрузка   | 6 кВ  | 266        | 2,85          | 0,38           |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  | 6,24       |               |                |
|               |                            |                           | РПН        |       | 5,00       |               |                |
|               | 2Т                         | 6,30                      | Нагрузка   | 6 кВ  | 283        | 3,00          | 0,39           |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  | 6,18       |               |                |
|               |                            | РПН                       |            | 5,00  |            |               |                |
| ИТОГО         |                            |                           |            | 6 кВ  | 549        | 5,85          | 0,77           |

|                            |                            |                           |            |       |            |               |                |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------|------------|-------|------------|---------------|----------------|
| ПС 35 кВ №289              | Замер по трансформаторам   |                           |            |       | 12:00 час. |               |                |
|                            | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |       | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                            | 1Т                         | 6,30                      | Нагрузка   | 6 кВ  | 155        | 1,57          | 0,56           |
|                            |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  | 6,21       |               |                |
|                            |                            |                           | РПН        |       | 3,00       |               |                |
|                            | 2Т                         | 6,30                      | Нагрузка   | 6 кВ  | 138        | 1,36          | 0,64           |
|                            |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  | 6,27       |               |                |
|                            |                            |                           | РПН        |       | 4,00       |               |                |
| ИТОГО                      |                            | 6 кВ                      |            | 293   | 2,93       | 1,2           |                |
| ПС 35 кВ №314 КС<br>УВСИНГ | Замер по трансформаторам   |                           |            |       | 12:00 час. |               |                |
|                            | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |       | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                            | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ  | 79         | 0,74          | 0,39           |
|                            |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  | 6,10       |               |                |
|                            |                            |                           | РПН        |       | 3,00       |               |                |
|                            | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ  | 139        | 1,30          | 0,65           |
|                            |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  | 6,06       |               |                |
|                            |                            |                           | РПН        |       | 4,00       |               |                |
| ИТОГО                      |                            | 6 кВ                      |            | 218   | 2,04       | 1,04          |                |
| ПС 35 кВ №318              | Замер по трансформаторам   |                           |            |       | 12:00 час. |               |                |
|                            | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |       | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                            | 1Т                         | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ  | 176        | 1,81          | 0,61           |
|                            |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  | 6,26       |               |                |
|                            |                            |                           | РПН        |       | 5,00       |               |                |
|                            | 2Т                         | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ  | 78         | 0,78          | 0,32           |
|                            |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  | 6,23       |               |                |
|                            |                            |                           | РПН        |       | 3,00       |               |                |
| ИТОГО                      |                            | 6 кВ                      |            | 254   | 2,59       | 0,93          |                |
| ПС 35 кВ №277              | Замер по трансформаторам   |                           |            |       | 12:00 час. |               |                |
|                            | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |       | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                            | 1Т                         | 16                        | Нагрузка   | 35 кВ | 30         | -1,85         | -0,18          |
|                            |                            |                           | Напряжение | 35 кВ | 36,21      |               |                |
|                            |                            |                           | РПН        |       | 9,00       |               |                |
|                            | 2Т                         | 16                        | Нагрузка   | 35 кВ | 29         | -1,78         | -0,16          |
|                            |                            |                           | Напряжение | 35 кВ | 35,95      |               |                |
|                            |                            |                           | РПН        |       | 9,00       |               |                |
| ИТОГО                      |                            | 35 кВ                     |            | 59,0  | -3,63      | -0,34         |                |
| ПС 35 кВ №10               | Замер по трансформаторам   |                           |            |       | 12:00 час. |               |                |
|                            | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |       | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                            | 1Т                         | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ  | 0          | 0,00          | 0,00           |
|                            |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  | 6,10       |               |                |
|                            |                            |                           | РПН        |       | 3,00       |               |                |
| ИТОГО                      |                            | 6 кВ                      |            | 0     | 0,00       | 0,000         |                |
| ПС 35 кВ №214              | Замер по трансформаторам   |                           |            |       | 12:00 час. |               |                |
|                            | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |       | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                            | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ  | 266        | 2,72          | 0,86           |
|                            |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  | 6,20       |               |                |
|                            |                            |                           | РПН        |       | 4,00       |               |                |
|                            | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ  | 61         | 0,65          | 0,05           |
|                            |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  | 6,20       |               |                |
|                            |                            |                           | РПН        |       | 3,00       |               |                |
| ИТОГО                      |                            | 6 кВ                      |            | 327   | 3,37       | 0,9           |                |
| ПС 35 кВ №216              | Замер по трансформаторам   |                           |            |       | 12:00 час. |               |                |
|                            | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |       | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                            | 1Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ  | 139        | 1,46          | 0,29           |
|                            |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  | 6,20       |               |                |
|                            |                            |                           | РПН        |       | 3,00       |               |                |
|                            | 2Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ  | 132        | 1,41          | 0,16           |
|                            |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  | 6,20       |               |                |
|                            |                            |                           | РПН        |       | 3,00       |               |                |
| ИТОГО                      |                            | 6 кВ                      |            | 271   | 2,87       | 0,5           |                |
| ПС 35 кВ №218              | Замер по трансформаторам   |                           |            |       | 12:00 час. |               |                |
|                            | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |       | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                            | 1Т                         | 16,0                      | Нагрузка   | 6 кВ  | 312        | 3,39          | 0,35           |
|                            |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  | 6,30       |               |                |
|                            |                            |                           | РПН        |       | 12,00      |               |                |
|                            | 2Т                         | 16,0                      | Нагрузка   | 6 кВ  | 180        | 1,96          | -0,16          |
|                            |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  | 6,30       |               |                |
|                            |                            |                           | РПН        |       | 12,00      |               |                |
| ИТОГО                      |                            | 6 кВ                      |            | 492   | 5,35       | 0,19          |                |
| ПС 35 кВ №219              | Замер по трансформаторам   |                           |            |       | 12:00 час. |               |                |
|                            | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |       | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                            | 1Т                         | 10,0                      | Нагрузка   | 6 кВ  | 408        | 4,30          | -0,30          |
|                            |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  | 6,10       |               |                |
|                            |                            |                           | РПН        |       | 7,00       |               |                |
|                            | 2Т                         | 10,0                      | Нагрузка   | 6 кВ  | 106        | 1,10          | 0,20           |
|                            |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  | 6,10       |               |                |
|                            |                            |                           | РПН        |       | 7,00       |               |                |
| ИТОГО                      |                            | 6 кВ                      |            | 514   | 5,40       | -0,1          |                |
| ПС 35 кВ №227              | Замер по трансформаторам   |                           |            |       | 12:00 час. |               |                |
|                            | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |       | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                            | 1Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ  | 11         | 0,10          | 0,06           |
|                            |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  | 6,10       |               |                |
|                            |                            |                           | РПН        |       | 2,00       |               |                |
|                            | 2Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ  | 63         | 0,61          | -0,26          |
|                            |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  | 6,10       |               |                |
|                            |                            |                           | РПН        |       | 2,00       |               |                |
| ИТОГО                      |                            | 6                         |            | 74    | 0,71       | -0,2          |                |

|                      |                            |                           |            |       |            |               |                |
|----------------------|----------------------------|---------------------------|------------|-------|------------|---------------|----------------|
| ПС 35 кВ №235        | Замер по трансформаторам   |                           |            |       | 12:00 час. |               |                |
|                      | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |       | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                      | 1Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ  | 55         | 0,59          | -0,13          |
|                      |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  | 6,30       |               |                |
|                      |                            |                           | РПН ПБВ    |       | 36,70      |               |                |
|                      | 2Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ  | 44         | 0,47          | 0,12           |
|                      |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  | 6,30       |               |                |
| РПН                  |                            |                           | 36,70      |       |            |               |                |
| ИТОГО                |                            |                           |            | 99    | 1,06       | 0,0           |                |
| ПС 35 кВ №271 с ГТЭС | Замер по трансформаторам   |                           |            |       | 12:00 час. |               |                |
|                      | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |       | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                      | 1Т                         | 25,0                      | Нагрузка   | 35 кВ | 220        | 13,79         | -2,38          |
|                      |                            |                           | Напряжение | 35 кВ | 36,80      |               |                |
|                      |                            |                           | РПН        |       | 8,00       |               |                |
|                      | 2Т                         | 25,0                      | Нагрузка   | 35 кВ | 196        | 12,18         | -2,03          |
|                      |                            |                           | Напряжение | 35 кВ | 36,40      |               |                |
| РПН                  |                            |                           | 8,00       |       |            |               |                |
| ИТОГО                |                            |                           |            | 416   | 25,97      | -4,4          |                |
| ПС 35 кВ №230        | Замер по трансформаторам   |                           |            |       | 12:00 час. |               |                |
|                      | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |       | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                      | 1Т                         | 4,00                      | Нагрузка   | 6 кВ  | 26         | 0,04          | -0,28          |
|                      |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  | 6,30       |               |                |
|                      |                            |                           | РПН 3      |       | 3,00       |               |                |
|                      | 2Т                         | 4,00                      | Нагрузка   | 6 кВ  | 56         | 0,60          | 0,05           |
|                      |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  | 6,25       |               |                |
| РПН 3                |                            |                           | 3,00       |       |            |               |                |
| ИТОГО                |                            | 6 кВ                      |            | 82    | 0,64       | -0,2          |                |
| ПС 35 кВ №243        | Замер по трансформаторам   |                           |            |       | 12:00 час. |               |                |
|                      | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |       | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                      | 1Т                         | 4,00                      | Нагрузка   | 6 кВ  | 105        | 1,08          | 0,31           |
|                      |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  | 6,20       |               |                |
|                      |                            |                           | РПН 4      |       | 3,00       |               |                |
|                      | 2Т                         | 4,00                      | Нагрузка   | 6 кВ  | 165        | 1,76          | 0,17           |
|                      |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  | 6,20       |               |                |
| РПН 3                |                            |                           | 3,00       |       |            |               |                |
| ИТОГО                |                            | 6 кВ                      |            | 270   | 2,84       | 0,480         |                |
| ПС 35 кВ №244        | Замер по трансформаторам   |                           |            |       | 12:00 час. |               |                |
|                      | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |       | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                      | 1Т                         | 4,00                      | Нагрузка   | 6 кВ  | 53         | 0,55          | -0,14          |
|                      |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  | 6,20       |               |                |
|                      |                            |                           | РПН 3      |       | 2,00       |               |                |
|                      | 2Т                         | 4,00                      | Нагрузка   | 6 кВ  | 30         | 0,31          | 0,10           |
|                      |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  | 6,20       |               |                |
| РПН 3                |                            |                           | 2,00       |       |            |               |                |
| ИТОГО                |                            | 6 кВ                      |            | 83    | 0,86       | -0,040        |                |
| ПС 35 кВ №249        | Замер по трансформаторам   |                           |            |       | 12:00 час. |               |                |
|                      | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |       | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                      | 1Т                         | 6,30                      | Нагрузка   | 6 кВ  | 112        | 1,19          | 0,18           |
|                      |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  | 6,20       |               |                |
|                      |                            |                           | РПН 5      |       | 3,00       |               |                |
|                      | 2Т                         | 6,30                      | Нагрузка   | 6 кВ  | 31         | 0,33          | 0,00           |
|                      |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  | 6,20       |               |                |
| РПН 3                |                            |                           | 3,00       |       |            |               |                |
| ИТОГО                |                            | 6 кВ                      |            | 143   | 1,52       | 0,180         |                |
| ПС 35 кВ №229        | Замер по трансформаторам   |                           |            |       | 12:00 час. |               |                |
|                      | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |       | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                      | 1Т                         | 10,00                     | Нагрузка   | 6 кВ  | 325        | -3,47         | 0,45           |
|                      |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  | 6,22       |               |                |
|                      |                            |                           | РПН 12     |       | 8,00       |               |                |
|                      | 2Т                         | 10,00                     | Нагрузка   | 6 кВ  | 500        | -5,33         | 0,57           |
|                      |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  | 6,20       |               |                |
| РПН 12               |                            |                           | 9,00       |       |            |               |                |
| ИТОГО                |                            | 6 кВ                      |            | 825   | -8,80      | 1,020         |                |
| ПС 35 кВ №246        | Замер по трансформаторам   |                           |            |       | 12:00 час. |               |                |
|                      | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |       | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                      | 1Т                         | 6,30                      | Нагрузка   | 6 кВ  | 63         | 0,67          | 0,15           |
|                      |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  | 6,30       |               |                |
|                      |                            |                           | РПН 4      |       | 3,00       |               |                |
|                      | 2Т                         | 6,30                      | Нагрузка   | 6 кВ  | 194        | 2,04          | 0,42           |
|                      |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  | 6,20       |               |                |
| РПН 4                |                            |                           | 3,00       |       |            |               |                |
| ИТОГО                |                            | 6 кВ                      |            | 257   | 2,71       | 0,570         |                |
| ПС 35 кВ №245        | Замер по трансформаторам   |                           |            |       | 12:00 час. |               |                |
|                      | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |       | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                      | 1Т                         | 10,00                     | Нагрузка   | 6 кВ  | 171        | 1,86          | -0,05          |
|                      |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  | 6,29       |               |                |
|                      |                            |                           | РПН 12     |       | 11,00      |               |                |
|                      | 2Т                         | 10,00                     | Нагрузка   | 6 кВ  | 85         | 0,72          | 0,56           |
|                      |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  | 6,24       |               |                |
| РПН 12               |                            |                           | 11,00      |       |            |               |                |
| ИТОГО                |                            | 6 кВ                      |            | 256   | 2,58       | 0,510         |                |
| ПС 35 кВ №312        | Замер по трансформаторам   |                           |            |       | 12:00 час. |               |                |
|                      | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |       | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                      | 1Т                         | 6,30                      | Нагрузка   | 6 кВ  | 177        | 1,93          | -0,02          |
|                      |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  | 6,31       |               |                |
|                      |                            |                           | РПН 3      |       | 3,00       |               |                |
|                      | 2Т                         | 6,30                      | Нагрузка   | 6 кВ  | 163        | 1,76          | 0,02           |
|                      |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  | 6,27       |               |                |
| РПН 3                |                            |                           | 3,00       |       |            |               |                |
| ИТОГО                |                            | 6 кВ                      |            | 340   | 3,69       | 0,000         |                |



|               |                            |                           |            |      |            |               |                |
|---------------|----------------------------|---------------------------|------------|------|------------|---------------|----------------|
| ПС 35 кВ №254 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 60         | 0,63          | 0,20           |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,33       |               |                |
|               |                            |                           | РПН        |      | 3,00       |               |                |
|               | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 214        | 2,28          | 0,46           |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,30       |               |                |
|               |                            |                           | РПН        |      | 3,00       |               |                |
| ИТОГО         |                            | 6 кВ                      |            | 274  | 2,91       | 0,660         |                |
| ПС 35 кВ №260 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 66         | 0,70          | -0,15          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,33       |               |                |
|               |                            |                           | РПН        |      | 3,00       |               |                |
|               | 2Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 56         | 0,60          | 0,08           |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,31       |               |                |
|               |                            |                           | РПН        |      | 3,00       |               |                |
| ИТОГО         |                            | 6 кВ                      |            | 122  | 1,30       | -0,070        |                |
| ПС 35 кВ №268 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 31         | 0,29          | 0,18           |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,27       |               |                |
|               |                            |                           | РПН        |      | 3,00       |               |                |
|               | 2Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 16         | 0,14          | 0,11           |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,25       |               |                |
|               |                            |                           | РПН        |      | 3,00       |               |                |
| ИТОГО         |                            | 6 кВ                      |            | 47   | 0,43       | 0,290         |                |
| ПС 35 кВ №269 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 43         | 0,44          | 0,16           |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,26       |               |                |
|               |                            |                           | РПН        |      | 3,00       |               |                |
|               | 2Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 104        | 1,04          | 0,43           |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,23       |               |                |
|               |                            |                           | РПН        |      | 3,00       |               |                |
| ИТОГО         |                            | 6 кВ                      |            | 147  | 1,48       | 0,590         |                |
| ПС 35 кВ №273 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 116        | 1,26          | -0,10          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,31       |               |                |
|               |                            |                           | РПН        |      | 3,00       |               |                |
|               | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 47         | 0,51          | 0,04           |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,31       |               |                |
|               |                            |                           | РПН        |      | 3,00       |               |                |
| ИТОГО         |                            | 6 кВ                      |            | 163  | 1,77       | -0,060        |                |
| ПС 35 кВ №262 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ | 0          | 0,00          | 0,00           |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,10       |               |                |
|               |                            |                           | РПН        |      | 3,00       |               |                |
|               | 2Т                         | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ | 0          | 0,00          | 0,00           |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,10       |               |                |
|               |                            |                           | РПН        |      | 3,00       |               |                |
| ИТОГО         |                            | 6 кВ                      |            | 0    | 0,00       | 0,000         |                |
| ПС 35 кВ №276 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ | 19         | 0,20          | 0,03           |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,10       |               |                |
|               |                            |                           | РПН        |      | 3,00       |               |                |
|               | 2Т                         | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ | 13         | 0,13          | 0,03           |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,10       |               |                |
|               |                            |                           | РПН        |      | 3,00       |               |                |
| ИТОГО         |                            | 6 кВ                      |            | 32   | 0,33       | 0,060         |                |
| ПС 35 кВ №281 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 145        | 1,58          | -0,04          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,32       |               |                |
|               |                            |                           | РПН        |      | 4,00       |               |                |
|               | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 157        | 1,65          | -0,46          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,32       |               |                |
|               |                            |                           | РПН        |      | 4,00       |               |                |
| ИТОГО         |                            | 6 кВ                      |            | 302  | 3,23       | -0,50         |                |
| ПС 35 кВ №390 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ | 32         | 0,32          | 0,14           |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,32       |               |                |
|               |                            |                           | РПН        |      | 4,00       |               |                |
|               | 2Т                         | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ | 146        | 1,59          | -0,04          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,30       |               |                |
|               |                            |                           | РПН        |      | 4,00       |               |                |
| ИТОГО         |                            | 6 кВ                      |            | 178  | 1,91       | 0,10          |                |
| ПС 35 кВ №139 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ | 41         | 0,44          | 0,09           |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,30       |               |                |
|               |                            |                           | РПН        |      | 4,00       |               |                |
| ИТОГО         |                            | 6 кВ                      |            | 41   | 0,44       | 0,090         |                |

|               |                            |                           |            |      |            |               |                |
|---------------|----------------------------|---------------------------|------------|------|------------|---------------|----------------|
| ПС 35 кВ №176 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 73         | 0,77          | 0,15           |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,20       |               |                |
|               |                            |                           | РПН        |      | 34,13      |               |                |
| ПС 35 кВ №164 | ИТОГО                      |                           |            |      | 73         | 0,77          | 0,150          |
|               | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 10                        | Нагрузка   | 6 кВ | 249        | 2,67          | 0,00           |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,18       |               |                |
|               |                            |                           | РПН        |      | 11,00      |               |                |
|               | 2Т                         | 10                        | Нагрузка   | 6 кВ | 356        | 3,64          | 1,16           |
| Напряжение    |                            |                           | 6 кВ       | 6,20 |            |               |                |
| ПС 35 кВ №253 | ИТОГО                      |                           |            |      | 605        | 6,31          | 1,160          |
|               | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 121        | 1,28          | 0,28           |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,25       |               |                |
|               |                            |                           | РПН        |      | 4,00       |               |                |
|               | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 138        | 1,50          | 0,02           |
| Напряжение    |                            |                           | 6 кВ       | 6,30 |            |               |                |
| ПС 35 кВ №279 | ИТОГО                      |                           |            |      | 259        | 2,78          | 0,300          |
|               | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 245        | 2,54          | -0,62          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,16       |               |                |
|               |                            |                           | РПН        |      | 3,00       |               |                |
|               | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 215        | 2,30          | 0,07           |
| Напряжение    |                            |                           | 6 кВ       | 6,17 |            |               |                |
| ПС 35 кВ №300 | ИТОГО                      |                           |            |      | 460        | 4,84          | -0,550         |
|               | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 103        | 1,06          | 0,36           |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,27       |               |                |
|               |                            |                           | РПН        |      | 4,00       |               |                |
|               | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 272        | 2,92          | 0,26           |
| Напряжение    |                            |                           | 6 кВ       | 6,23 |            |               |                |
| ПС 35 кВ №310 | ИТОГО                      |                           |            |      | 375        | 3,98          | 0,620          |
|               | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ | 54         | 0,56          | -0,17          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,18       |               |                |
|               |                            |                           | РПН        |      | 3,00       |               |                |
|               | 2Т                         | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ | 147        | 1,58          | 0,04           |
| Напряжение    |                            |                           | 6 кВ       | 6,19 |            |               |                |
| ПС 35 кВ №321 | ИТОГО                      |                           |            |      | 201        | 2,14          | -0,130         |
|               | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 19         | 0,20          | 0,04           |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,20       |               |                |
|               |                            |                           | РПН        |      | 3,00       |               |                |
|               | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 31         | 0,33          | 0,05           |
| Напряжение    |                            |                           | 6 кВ       | 6,25 |            |               |                |
| ПС 35 кВ №320 | ИТОГО                      |                           |            |      | 50         | 0,53          | 0,090          |
|               | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ | 147        | 1,40          | -0,76          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,27       |               |                |
|               |                            |                           | РПН        |      | 3,00       |               |                |
|               | 2Т                         | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ | 177        | 1,89          | 0,12           |
| Напряжение    |                            |                           | 6 кВ       | 6,19 |            |               |                |
| ПС 35 кВ №349 | ИТОГО                      |                           |            |      | 324        | 3,29          | -0,640         |
|               | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ | 98         | 1,02          | 0,21           |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,19       |               |                |
|               |                            |                           | РПН        |      | 3,00       |               |                |
|               | 2Т                         | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ | 59         | 0,62          | 0,12           |
| Напряжение    |                            |                           | 6 кВ       | 6,19 |            |               |                |
| ПС 35 кВ №339 | ИТОГО                      |                           |            |      | 157        | 1,64          | 0,330          |
|               | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 126        | 1,29          | 0,40           |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,20       |               |                |
|               |                            |                           | РПН        |      | 3,00       |               |                |
|               | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 173        | 1,85          | 0,37           |
| Напряжение    |                            |                           | 6 кВ       | 6,27 |            |               |                |
| ИТОГО         |                            |                           | 6 кВ       | 299  | 3,14       | 0,770         |                |

|               |                            |                           |            |      |            |               |                |
|---------------|----------------------------|---------------------------|------------|------|------------|---------------|----------------|
| ПС 35 кВ №308 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 41         | 0,39          | -0,19          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,15       |               |                |
|               |                            |                           | РПН        |      | 4,00       |               |                |
|               | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 122        | 1,25          | -0,30          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,10       |               |                |
| РПН           |                            |                           | 4,00       |      |            |               |                |
| ИТОГО         |                            | 6 кВ                      |            | 163  | 1,64       | -0,490        |                |
| ПС 35 кВ №317 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 107        | 1,16          | 0,04           |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,25       |               |                |
|               |                            |                           | РПН        |      | 2,00       |               |                |
|               | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 24         | 0,24          | -0,07          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,26       |               |                |
| РПН           |                            |                           | 3,00       |      |            |               |                |
| ИТОГО         |                            | 6 кВ                      |            | 131  | 1,40       | -0,030        |                |
| ПС 35 кВ №329 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ | 153        | 1,59          | 0,44           |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,21       |               |                |
|               |                            |                           | РПН        |      | 5,00       |               |                |
|               | 2Т                         | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ | 225        | 2,20          | 1,07           |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,30       |               |                |
| РПН           |                            |                           | 6,00       |      |            |               |                |
| ИТОГО         |                            | 6 кВ                      |            | 378  | 3,79       | 1,510         |                |
| ПС 35 кВ №326 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ | 0          | 0,00          | 0,00           |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,23       |               |                |
|               |                            |                           | РПН        |      | 3,00       |               |                |
|               | 2Т                         | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ | 76         | 0,80          | 0,05           |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,14       |               |                |
| РПН           |                            |                           | 3,00       |      |            |               |                |
| ИТОГО         |                            | 6 кВ                      |            | 76   | 0,80       | 0,050         |                |
| ПС 35 кВ №354 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ | 54         | 0,57          | 0,11           |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,24       |               |                |
|               |                            |                           | РПН        |      | 3,00       |               |                |
|               | 2Т                         | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ | 100        | 1,04          | 0,21           |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,18       |               |                |
| РПН           |                            |                           | 3,00       |      |            |               |                |
| ИТОГО         |                            | 6 кВ                      |            | 154  | 1,61       | 0,320         |                |
| ПС 35 кВ №367 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 30         | 0,31          | 0,06           |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,10       |               |                |
|               |                            |                           | РПН        |      | 2,00       |               |                |
|               | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 45         | 0,47          | 0,09           |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,07       |               |                |
| РПН           |                            |                           | 2,00       |      |            |               |                |
| ИТОГО         |                            | 6 кВ                      |            | 75   | 0,78       | 0,150         |                |
| ПС 35 кВ №383 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ | 79         | 0,84          | 0,17           |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,25       |               |                |
|               |                            |                           | РПН        |      | 3,00       |               |                |
|               | 2Т                         | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ | 107        | 1,13          | 0,23           |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,20       |               |                |
| РПН           |                            |                           | 3,00       |      |            |               |                |
| ИТОГО         |                            | 6 кВ                      |            | 186  | 1,97       | 0,400         |                |
| ПС 35 кВ №142 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 20         | 0,21          | 0,04           |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,15       |               |                |
|               |                            |                           | РПН        |      | 3,00       |               |                |
| ИТОГО         |                            | 6 кВ                      |            | 20   | 0,71       | 0,040         |                |
| ПС 35 кВ №353 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ | 35         | 0,37          | -0,08          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,24       |               |                |
|               |                            |                           | РПН        |      | 3,00       |               |                |
|               | 2Т                         | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ | 39         | 0,39          | 0,15           |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,19       |               |                |
| РПН           |                            |                           | 3,00       |      |            |               |                |
| ИТОГО         |                            | 6 кВ                      |            | 74   | 0,76       | 0,070         |                |
| ПС 35 кВ №343 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ | 26         | 0,23          | 0,16           |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,27       |               |                |
|               |                            |                           | РПН        |      | 3,00       |               |                |
|               | 2Т                         | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ | 0          | 0,00          | 0,00           |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,23       |               |                |
| РПН           |                            |                           | 3,00       |      |            |               |                |
| ИТОГО         |                            | 6 кВ                      |            | 26   | 0,23       | 0,160         |                |

|               |                            |                           |            |      |            |               |                |
|---------------|----------------------------|---------------------------|------------|------|------------|---------------|----------------|
| ПС 35 кВ №331 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>MBA |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ | 83         | 0,90          | 0,07           |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,24       |               |                |
|               |                            |                           | РПН        |      | 3,00       |               |                |
|               | 2Т                         | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ | 115        | 1,24          | 0,06           |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,22       |               |                |
|               |                            |                           | РПН        |      | 3,00       |               |                |
| ИТОГО         |                            |                           | 6 кВ       | 198  | 2,14       | 0,130         |                |
| ПС 35 кВ №351 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>MBA |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 107        | 1,14          | 0,14           |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,20       |               |                |
|               |                            |                           | РПН        |      | 5,00       |               |                |
|               | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 36         | 0,38          | 0,09           |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,22       |               |                |
|               |                            |                           | РПН        |      | 3,00       |               |                |
| ИТОГО         |                            |                           | 6 кВ       | 143  | 1,52       | 0,230         |                |
| ПС 35 кВ №370 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>MBA |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ | 64         | 0,68          | 0,14           |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,25       |               |                |
|               |                            |                           | РПН        |      | 3,00       |               |                |
|               | 2Т                         | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ | 50         | 0,53          | 0,11           |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,24       |               |                |
|               |                            |                           | РПН        |      | 3,00       |               |                |
| ИТОГО         |                            |                           | 6 кВ       | 114  | 1,21       | 0,250         |                |
| ПС 35 кВ №371 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>MBA |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ | 59         | 0,57          | -0,25          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,19       |               |                |
|               |                            |                           | РПН        |      | 3,00       |               |                |
|               | 2Т                         | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ | 30         | 0,25          | -0,19          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,14       |               |                |
|               |                            |                           | РПН        |      | 3,00       |               |                |
| ИТОГО         |                            |                           | 6 кВ       | 89   | 0,82       | -0,440        |                |
| ПС 35 кВ №328 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>MBA |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 10,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 231        | 2,48          | 0,01           |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,19       |               |                |
|               |                            |                           | РПН        |      | 13,00      |               |                |
|               | 2Т                         | 10,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 321        | 3,44          | 0,39           |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,22       |               |                |
|               |                            |                           | РПН        |      | 14,00      |               |                |
| ИТОГО         |                            |                           | 6 кВ       | 552  | 5,92       | 0,400         |                |
| ПС 35 кВ №327 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>MBA |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 261        | 2,54          | 1,17           |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,19       |               |                |
|               |                            |                           | РПН        |      | 8,00       |               |                |
|               | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 149        | 1,60          | 0,06           |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,23       |               |                |
|               |                            |                           | РПН        |      | 8,00       |               |                |
| ИТОГО         |                            |                           | 6 кВ       | 410  | 4,14       | 1,230         |                |
| ПС 35 кВ №270 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>MBA |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 16,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 132        | 1,26          | -0,66          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,21       |               |                |
|               |                            |                           | РПН        |      | 12,00      |               |                |
|               | 2Т                         | 16,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 375        | 4,00          | 0,19           |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,18       |               |                |
|               |                            |                           | РПН        |      | 12,00      |               |                |
| ИТОГО         |                            |                           | 6 кВ       | 507  | 5,26       | -0,470        |                |
| ПС 35 кВ №324 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>MBA |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 302        | 3,22          | 0,49           |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,23       |               |                |
|               |                            |                           | РПН        |      | 4,00       |               |                |
|               | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 161        | 1,74          | -0,24          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,30       |               |                |
|               |                            |                           | РПН        |      | 4,00       |               |                |
| ИТОГО         |                            |                           | 6 кВ       | 463  | 4,96       | 0,250         |                |
| ПС 35 кВ №280 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>MBA |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 180        | 1,93          | -0,24          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,26       |               |                |
|               |                            |                           | РПН        |      | 4,00       |               |                |
|               | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 143        | 1,53          | 0,00           |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,20       |               |                |
|               |                            |                           | РПН        |      | 5,00       |               |                |
| ИТОГО         |                            |                           | 6          | 323  | 3,46       | -0,240        |                |



|                    |                            |                           |            |      |            |               |                |
|--------------------|----------------------------|---------------------------|------------|------|------------|---------------|----------------|
| ПС 35 кВ №265      | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|                    | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                    | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 163        | 1,75          | 0,00           |
|                    |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,20       |               |                |
|                    |                            |                           | РПН        |      | 5,00       |               |                |
|                    | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 5 кВ | 145        | 1,54          | 0,26           |
|                    |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,20       |               |                |
| РПН                |                            |                           | 5,00       |      |            |               |                |
| ИТОГО              |                            | 6                         |            | 308  | 3,29       | 0,260         |                |
| ПС 35 кВ №118      | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|                    | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                    | 1Т                         | 6,30                      | Нагрузка   | 6 кВ | 124        | 1,28          | 0,43           |
|                    |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,28       |               |                |
|                    |                            |                           | РПН        |      | 3,00       |               |                |
|                    | 2Т                         | 6,30                      | Нагрузка   | 6 кВ | 198        | 2,11          | 0,38           |
|                    |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,26       |               |                |
| РПН                |                            |                           | 3,00       |      |            |               |                |
| ИТОГО              |                            | 6 кВ                      |            | 322  | 3,39       | 0,81          |                |
| ПС 35 кВ №25       | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|                    | Диспетчерское наименование | S <sub>ном</sub><br>МВА   |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                    | 1Т                         | 6,3                       | Нагруз.    | 6кВ  | 313        | 2,462         | 1,120          |
|                    |                            |                           | Напряж.    | 6кВ  | 6,25       |               |                |
|                    |                            |                           | РПН        |      | 35,75      |               |                |
|                    | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6кВ  | 374        | 3,031         | 1,041          |
|                    |                            |                           | Напряж.    | 6кВ  | 6,20       |               |                |
| РПН                |                            |                           | 36,00      |      |            |               |                |
| ИТОГО              |                            | 6кВ                       |            | 686  | 5,493      | 2,161         |                |
| ПС 35 кВ №160      | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|                    | Диспетчерское наименование | S <sub>ном</sub><br>МВА   |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                    | 1Т                         | 4,0                       | Нагруз.    | 6кВ  | 99         | 0,833         | -0,035         |
|                    |                            |                           | Напряж.    | 6кВ  | 6,10       |               |                |
|                    |                            |                           | РПН        |      | 36,75      |               |                |
|                    | 2Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6кВ  | 88         | 0,597         | -0,447         |
|                    |                            |                           | Напряж.    | 6кВ  | 6,10       |               |                |
| РПН                |                            |                           | 36,75      |      |            |               |                |
| ИТОГО              |                            | 6кВ                       |            | 187  | 1,431      | -0,482        |                |
| ПС 35 кВ №159      | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|                    | Диспетчерское наименование | S <sub>ном</sub><br>МВА   |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                    | 1Т                         | 4,0                       | Нагруз.    | 6кВ  | 267        | 2,254         | -0,584         |
|                    |                            |                           | Напряж.    | 6кВ  | 6,30       |               |                |
|                    |                            |                           | РПН        |      | 36,75      |               |                |
|                    | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6кВ  | 245        | 2,087         | 0,028          |
|                    |                            |                           | Напряж.    | 6кВ  | 6,15       |               |                |
| РПН                |                            |                           | 3,00       |      |            |               |                |
| ИТОГО              |                            | 6кВ                       |            | 512  | 4,342      | -0,557        |                |
| ПС 35 кВ №307      | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|                    | Диспетчерское наименование | S <sub>ном</sub><br>МВА   |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                    | 1Т                         | 6,3                       | Нагруз.    | 6кВ  | 163        | 1,291         | -0,477         |
|                    |                            |                           | Напряж.    | 6кВ  | 6,10       |               |                |
|                    |                            |                           | РПН        |      | 3,00       |               |                |
|                    | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6кВ  | 198        | 1,474         | -0,842         |
|                    |                            |                           | Напряж.    | 6кВ  | 6,20       |               |                |
| РПН                |                            |                           | 3,00       |      |            |               |                |
| ИТОГО              |                            | 6кВ                       |            | 361  | 2,765      | -1,319        |                |
| ПС 35 кВ №342      | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|                    | Диспетчерское наименование | S <sub>ном</sub><br>МВА   |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                    | 1Т                         | 16,0                      | Нагруз.    | 6кВ  | 214        | 1,805         | 0,137          |
|                    |                            |                           | Напряж.    | 6кВ  | 6,12       |               |                |
|                    |                            |                           | РПН        |      | 11,00      |               |                |
|                    | 2Т                         | 16,0                      | Нагрузка   | 6кВ  | 167        | 1,271         | -0,609         |
|                    |                            |                           | Напряж.    | 6кВ  | 6,10       |               |                |
| РПН                |                            |                           | 8,00       |      |            |               |                |
| ИТОГО              |                            | 6кВ                       |            | 381  | 3,075      | -0,472        |                |
| ЗРУ 6 кВ Савуйская | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|                    | Диспетчерское наименование | S <sub>ном</sub><br>МВА   |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                    | 1Т                         | Напряж.                   | Нагруз.    | 6кВ  | 650        | 5,504         | -0,946         |
|                    |                            |                           | Напряж.    | 6кВ  | 6,21       |               |                |
|                    |                            |                           | РПН        |      |            |               |                |
|                    | 2Т                         | Напряж.                   | Нагрузка   | 6кВ  | 365        | 3,116         | -0,309         |
|                    |                            |                           | Напряж.    | 6кВ  | 6,20       |               |                |
| РПН                |                            |                           |            |      |            |               |                |
| ИТОГО              |                            | 6кВ                       |            | 9    | -1,255     | 1035,714      |                |
| ПС 35 кВ №188      | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|                    | Диспетчерское наименование | S <sub>ном</sub><br>МВА   |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                    | 1Т                         | 4,0                       | Нагруз.    | 6кВ  | 268        | 2,017         | 1,099          |
|                    |                            |                           | Напряж.    | 6кВ  | 6,20       |               |                |
|                    |                            |                           | РПН        |      | 4,00       |               |                |
|                    | 2Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6кВ  | 83         | 0,701         | 0,018          |
|                    |                            |                           | Напряж.    | 6кВ  | 6,10       |               |                |
| РПН                |                            |                           | 5,00       |      |            |               |                |
| ИТОГО              |                            | 6кВ                       |            | 351  | 2,719      | 1,117         |                |
| ПС 35 кВ №221      | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|                    | Диспетчерское наименование | S <sub>ном</sub><br>МВА   |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                    | 1Т                         | 6,3                       | Нагруз.    | 6кВ  | 105        | 0,705         | -0,548         |
|                    |                            |                           | Напряж.    | 6кВ  | 6,15       |               |                |
|                    |                            |                           | РПН        |      | 2,00       |               |                |
|                    | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6кВ  | 155        | 1,286         | -0,226         |
|                    |                            |                           | Напряж.    | 6кВ  | 6,10       |               |                |
| РПН                |                            |                           | 4,00       |      |            |               |                |
| ИТОГО              |                            | 6кВ                       |            | 260  | 1,991      | -0,774        |                |

|               |                            |             |          |      |       |        |        |      |
|---------------|----------------------------|-------------|----------|------|-------|--------|--------|------|
| ПС 35 кВ №222 | Замер по трансформаторам   |             |          |      | 12:00 |        |        | час. |
|               | Диспетчерское наименование | Sном<br>МВА |          |      | Ток   | Рнагр. | Qнагр. |      |
|               |                            |             |          |      | А     | МВт    | Мвар   |      |
|               | 1Т                         | 10,0        | Нагруз.  | 6кВ  | 423   | 3,288  | 1,458  |      |
|               |                            |             | Напряж.  | 6кВ  | 6,14  |        |        |      |
|               |                            |             | РПН      |      | 8,00  |        |        |      |
|               | 2Т                         | 10,0        | Нагрузка | 6кВ  | 363   | 2,628  | 1,610  |      |
| Напряж.       |                            |             | 6кВ      | 6,13 |       |        |        |      |
| РПН           |                            |             | 11,00    |      |       |        |        |      |
| ИТОГО         |                            |             | 6кВ      | 786  | 5,916 | 3,068  |        |      |
| ПС 35 кВ №196 | Замер по трансформаторам   |             |          |      | 12:00 |        |        | час. |
|               | Диспетчерское наименование | Sном<br>МВА |          |      | Ток   | Рнагр. | Qнагр. |      |
|               |                            |             |          |      | А     | МВт    | Мвар   |      |
|               | 1Т                         | 4,0         | Нагруз.  | 6кВ  | 144   | 0,768  | -0,956 |      |
|               |                            |             | Напряж.  | 6кВ  | 6,15  |        |        |      |
|               |                            |             | РПН      |      | 36,75 |        |        |      |
|               | 2Т                         | 4,0         | Нагрузка | 6кВ  | 173   | 1,203  | -0,856 |      |
| Напряж.       |                            |             | 6кВ      | 6,15 |       |        |        |      |
| РПН           |                            |             | 36,75    |      |       |        |        |      |
| ИТОГО         |                            |             | 6кВ      | 318  | 1,971 | -1,812 |        |      |
| ПС 35 кВ №250 | Замер по трансформаторам   |             |          |      | 12:00 |        |        | час. |
|               | Диспетчерское наименование | Sном<br>МВА |          |      | Ток   | Рнагр. | Qнагр. |      |
|               |                            |             |          |      | А     | МВт    | Мвар   |      |
|               | 1Т                         | 4,0         | Нагруз.  | 6кВ  | 46    | 0,265  | -0,288 |      |
|               |                            |             | Напряж.  | 6кВ  | 6,12  |        |        |      |
|               |                            |             | РПН      |      | 2,00  |        |        |      |
|               | 2Т                         | 4,0         | Нагрузка | 6кВ  | 121   | 0,714  | -0,758 |      |
| Напряж.       |                            |             | 6кВ      | 6,20 |       |        |        |      |
| РПН           |                            |             | 2,00     |      |       |        |        |      |
| ИТОГО         |                            |             | 6кВ      | 168  | 0,979 | -1,046 |        |      |
| ПС 35 кВ №297 | Замер по трансформаторам   |             |          |      | 12:00 |        |        | час. |
|               | Диспетчерское наименование | Sном<br>МВА |          |      | Ток   | Рнагр. | Qнагр. |      |
|               |                            |             |          |      | А     | МВт    | Мвар   |      |
|               | 1Т                         | 4,0         | Нагруз.  | 6кВ  | 165   | 1,016  | -0,947 |      |
|               |                            |             | Напряж.  | 6кВ  | 6,10  |        |        |      |
|               |                            |             | РПН      |      | 1,00  |        |        |      |
|               | 2Т                         | 4,0         | Нагрузка | 6кВ  | 145   | 0,720  | -0,987 |      |
| Напряж.       |                            |             | 6кВ      | 6,10 |       |        |        |      |
| РПН           |                            |             | 1,00     |      |       |        |        |      |
| ИТОГО         |                            |             | 6кВ      | 309  | 1,736 | -1,934 |        |      |
| ПС 35 кВ №305 | Замер по трансформаторам   |             |          |      | 12:00 |        |        | час. |
|               | Диспетчерское наименование | Sном<br>МВА |          |      | Ток   | Рнагр. | Qнагр. |      |
|               |                            |             |          |      | А     | МВт    | Мвар   |      |
|               | 1Т                         | 4,0         | Нагруз.  | 6кВ  | 13    | 0,103  | 0,027  |      |
|               |                            |             | Напряж.  | 6кВ  | 6,11  |        |        |      |
|               |                            |             | РПН      |      | 1,00  |        |        |      |
|               | 2Т                         | 4,0         | Нагрузка | 6кВ  | 61    | 0,521  | -0,022 |      |
| Напряж.       |                            |             | 6кВ      | 6,15 |       |        |        |      |
| РПН           |                            |             | 1,00     |      |       |        |        |      |
| ИТОГО         |                            |             | 6кВ      | 74   | 0,624 | 0,004  |        |      |
| ПС 35 кВ №264 | Замер по трансформаторам   |             |          |      | 12:00 |        |        | час. |
|               | Диспетчерское наименование | Sном<br>МВА |          |      | Ток   | Рнагр. | Qнагр. |      |
|               |                            |             |          |      | А     | МВт    | Мвар   |      |
|               | 1Т                         | 6,3         | Нагруз.  | 6кВ  | 173   | 1,375  | -0,501 |      |
|               |                            |             | Напряж.  | 6кВ  | 6,12  |        |        |      |
|               |                            |             | РПН      |      | 3,00  |        |        |      |
|               | 2Т                         | 6,3         | Нагрузка | 6кВ  | 180   | 1,453  | -0,455 |      |
| Напряж.       |                            |             | 6кВ      | 6,10 |       |        |        |      |
| РПН           |                            |             | 3,00     |      |       |        |        |      |
| ИТОГО         |                            |             | 6кВ      | 353  | 2,828 | -0,956 |        |      |
| ПС 35 кВ №272 | Замер по трансформаторам   |             |          |      | 12:00 |        |        | час. |
|               | Диспетчерское наименование | Sном<br>МВА |          |      | Ток   | Рнагр. | Qнагр. |      |
|               |                            |             |          |      | А     | МВт    | Мвар   |      |
|               | 1Т                         | 10,0        | Нагруз.  | 6кВ  | 229   | 1,935  | -0,079 |      |
|               |                            |             | Напряж.  | 6кВ  | 6,12  |        |        |      |
|               |                            |             | РПН      |      | 8,00  |        |        |      |
|               | 2Т                         | 10,0        | Нагрузка | 6кВ  | 1     | 0,006  | 0,002  |      |
| Напряж.       |                            |             | 6кВ      | 6,18 |       |        |        |      |
| РПН           |                            |             | 8,00     |      |       |        |        |      |
| ИТОГО         |                            |             | 6кВ      | 229  | 1,940 | -0,078 |        |      |
| ПС 35 кВ №296 | Замер по трансформаторам   |             |          |      | 12:00 |        |        | час. |
|               | Диспетчерское наименование | Sном<br>МВА |          |      | Ток   | Рнагр. | Qнагр. |      |
|               |                            |             |          |      | А     | МВт    | Мвар   |      |
|               | 1Т                         | 4,0         | Нагруз.  | 6кВ  | 146   | 0,883  | -0,862 |      |
|               |                            |             | Напряж.  | 6кВ  | 6,10  |        |        |      |
|               |                            |             | РПН      |      | 2,00  |        |        |      |
|               | 2Т                         | 4,0         | Нагрузка | 6кВ  | 165   | 0,286  | -1,382 |      |
| Напряж.       |                            |             | 6кВ      | 6,20 |       |        |        |      |
| РПН           |                            |             | 2,00     |      |       |        |        |      |
| ИТОГО         |                            |             | 6кВ      | 311  | 1,168 | -2,244 |        |      |
| ПС 35 кВ №174 | Замер по трансформаторам   |             |          |      | 12:00 |        |        | час. |
|               | Диспетчерское наименование | Sном<br>МВА |          |      | Ток   | Рнагр. | Qнагр. |      |
|               |                            |             |          |      | А     | МВт    | Мвар   |      |
|               | 1Т                         | 6,3         | Нагруз.  | 6кВ  | 243   | 1,988  | 0,581  |      |
|               |                            |             | Напряж.  | 6кВ  | 6,15  |        |        |      |
|               |                            |             | РПН      |      | 3,00  |        |        |      |
|               | 2Т                         | 6,3         | Нагрузка | 6кВ  | 226   | 1,908  | 0,252  |      |
| Напряж.       |                            |             | 6кВ      | 6,15 |       |        |        |      |
| РПН           |                            |             | 3,00     |      |       |        |        |      |
| ИТОГО         |                            |             | 6кВ      | 469  | 3,896 | 0,833  |        |      |
| ПС 35 кВ №111 | Замер по трансформаторам   |             |          |      | 12:00 |        |        | час. |
|               | Диспетчерское наименование | Sном<br>МВА |          |      | Ток   | Рнагр. | Qнагр. |      |
|               |                            |             |          |      | А     | МВт    | Мвар   |      |
|               | 1Т                         | 6,3         | Нагруз.  | 6кВ  | 269   | 1,891  | 1,259  |      |
|               |                            |             | Напряж.  | 6кВ  | 6,11  |        |        |      |
|               |                            |             | РПН      |      | 36,75 |        |        |      |
|               | 2Т                         | 6,3         | Нагрузка | 6кВ  | 229   | 1,852  | 0,603  |      |
| Напряж.       |                            |             | 6кВ      | 6,14 |       |        |        |      |
| РПН           |                            |             | 36,75    |      |       |        |        |      |
| ИТОГО         |                            |             | 6кВ      | 498  | 3,743 | 1,862  |        |      |

|               |                               |             |          |      |           |        |        |
|---------------|-------------------------------|-------------|----------|------|-----------|--------|--------|
| ПС 35 кВ №337 | Замер по трансформаторам      |             |          |      | 12:00час. |        |        |
|               | Диспетчерское<br>наименование | Sном<br>МВА |          |      | Ток       | Рнагр. | Qнагр. |
|               |                               |             |          |      | A         | МВт    | Мвар   |
|               | 1Т                            | 4,0         | Нагруз.  | 6кВ  | 9         | 0,065  | -0,034 |
|               |                               |             | Напряж.  | 6кВ  | 6,10      |        |        |
|               |                               |             | РПН      |      | 2,00      |        |        |
|               | 2Т                            | 4,0         | Нагрузка | 6кВ  | 52        | 0,190  | -0,396 |
| Напряж.       |                               |             | 6кВ      | 6,10 |           |        |        |
| РПН           |                               |             | 2,00     |      |           |        |        |
| ИТОГО         |                               |             | 6кВ      | 61   | 0,255     | -0,430 |        |
| ПС 35 кВ №133 | Замер по трансформаторам      |             |          |      | 12:00час. |        |        |
|               | Диспетчерское<br>наименование | Sном<br>МВА |          |      | Ток       | Рнагр. | Qнагр. |
|               |                               |             |          |      | A         | МВт    | Мвар   |
|               | 1Т                            | 10,0        | Нагруз.  | 6кВ  | 537       | 4,642  | 0,616  |
|               |                               |             | Напряж.  | 6кВ  | 6,30      |        |        |
|               |                               |             | РПН      |      | 12,00     |        |        |
|               | 2Т                            | 10,0        | Нагрузка | 6кВ  | 373       | 3,045  | 1,147  |
| Напряж.       |                               |             | 6кВ      | 6,30 |           |        |        |
| РПН           |                               |             | 8,00     |      |           |        |        |
| ИТОГО         |                               |             | 6кВ      | 910  | 7,687     | 1,762  |        |
| ПС 35 кВ №382 | Замер по трансформаторам      |             |          |      | 12:00час. |        |        |
|               | Диспетчерское<br>наименование | Sном<br>МВА |          |      | Ток       | Рнагр. | Qнагр. |
|               |                               |             |          |      | A         | МВт    | Мвар   |
|               | 1Т                            | 4,0         | Нагруз.  | 6кВ  | 163       | 1,396  | -0,125 |
|               |                               |             | Напряж.  | 6кВ  | 6,20      |        |        |
|               |                               |             | РПН      |      | 4,00      |        |        |
|               | 2Т                            | 4,0         | Нагрузка | 6кВ  | 203       | 1,691  | 0,429  |
| Напряж.       |                               |             | 6кВ      | 6,20 |           |        |        |
| РПН           |                               |             | 4,00     |      |           |        |        |
| ИТОГО         |                               |             | 6кВ      | 367  | 3,087     | 0,304  |        |
| ПС 35 кВ №181 | Замер по трансформаторам      |             |          |      | 12:00час. |        |        |
|               | Диспетчерское<br>наименование | Sном<br>МВА |          |      | Ток       | Рнагр. | Qнагр. |
|               |                               |             |          |      | A         | МВт    | Мвар   |
|               | 1Т                            | 4,0         | Нагруз.  | 6кВ  | 165       | 1,093  | -0,874 |
|               |                               |             | Напряж.  | 6кВ  | 6,12      |        |        |
|               |                               |             | РПН      |      | 3,00      |        |        |
|               | 2Т                            | 4,0         | Нагрузка | 6кВ  | 109       | 0,598  | -0,691 |
| Напряж.       |                               |             | 6кВ      | 6,05 |           |        |        |
| РПН           |                               |             | 3,00     |      |           |        |        |
| ИТОГО         |                               |             | 6кВ      | 274  | 1,691     | -1,564 |        |
| ПС 35 кВ №306 | Замер по трансформаторам      |             |          |      | 12:00час. |        |        |
|               | Диспетчерское<br>наименование | Sном<br>МВА |          |      | Ток       | Рнагр. | Qнагр. |
|               |                               |             |          |      | A         | МВт    | Мвар   |
|               | 1Т                            | 6,3         | Нагруз.  | 6кВ  | 327       | 2,800  | 0,126  |
|               |                               |             | Напряж.  | 6кВ  | 6,20      |        |        |
|               |                               |             | РПН      |      | 10,00     |        |        |
|               | 2Т                            | 6,3         | Нагрузка | 6кВ  | 370       | 3,069  | 0,801  |
| Напряж.       |                               |             | 6кВ      | 6,20 |           |        |        |
| РПН           |                               |             | 9,00     |      |           |        |        |
| ИТОГО         |                               |             | 6кВ      | 696  | 5,869     | 0,927  |        |
| ПС 35 кВ №323 | Замер по трансформаторам      |             |          |      | 12:00час. |        |        |
|               | Диспетчерское<br>наименование | Sном<br>МВА |          |      | Ток       | Рнагр. | Qнагр. |
|               |                               |             |          |      | A         | МВт    | Мвар   |
|               | 1Т                            | 10,0        | Нагруз.  | 6кВ  | 591       | 4,431  | 2,473  |
|               |                               |             | Напряж.  | 6кВ  | 6,20      |        |        |
|               |                               |             | РПН      |      | 5,00      |        |        |
|               | 2Т                            | 10,0        | Нагрузка | 6кВ  | 266       | 2,261  | 0,041  |
| Напряж.       |                               |             | 6кВ      | 6,15 |           |        |        |
| РПН           |                               |             | 3,00     |      |           |        |        |
| ИТОГО         |                               |             | 6кВ      | 857  | 6,692     | 2,514  |        |
| ПС 35 кВ №172 | Замер по трансформаторам      |             |          |      | 12:00час. |        |        |
|               | Диспетчерское<br>наименование | Sном<br>МВА |          |      | Ток       | Рнагр. | Qнагр. |
|               |                               |             |          |      | A         | МВт    | Мвар   |
|               | 1Т                            | 6,3         | Нагруз.  | 6кВ  | 330       | 2,454  | 1,496  |
|               |                               |             | Напряж.  | 6кВ  | 6,30      |        |        |
|               |                               |             | РПН      |      | 4,00      |        |        |
|               | 2Т                            | 6,3         | Нагрузка | 6кВ  | 209       | 1,792  | -0,126 |
| Напряж.       |                               |             | 6кВ      | 6,20 |           |        |        |
| РПН           |                               |             | 3,00     |      |           |        |        |
| ИТОГО         |                               |             | 6кВ      | 539  | 4,246     | 1,370  |        |
| ПС 35 кВ №345 | Замер по трансформаторам      |             |          |      | 12:00час. |        |        |
|               | Диспетчерское<br>наименование | Sном<br>МВА |          |      | Ток       | Рнагр. | Qнагр. |
|               |                               |             |          |      | A         | МВт    | Мвар   |
|               | 1Т                            | 4,0         | Нагруз.  | 6кВ  | 118       | 0,906  | -0,453 |
|               |                               |             | Напряж.  | 6кВ  | 6,20      |        |        |
|               |                               |             | РПН      |      | 3,00      |        |        |
|               | 2Т                            | 4,0         | Нагрузка | 6кВ  | 149       | 1,027  | -0,722 |
| Напряж.       |                               |             | 6кВ      | 6,10 |           |        |        |
| РПН           |                               |             | 1,00     |      |           |        |        |
| ИТОГО         |                               |             | 6кВ      | 267  | 1,933     | -1,175 |        |
| ПС 35 кВ №231 | Замер по трансформаторам      |             |          |      | 12:00час. |        |        |
|               | Диспетчерское<br>наименование | Sном<br>МВА |          |      | Ток       | Рнагр. | Qнагр. |
|               |                               |             |          |      | A         | МВт    | Мвар   |
|               | 1Т                            | 6,3         | Нагруз.  | 6кВ  | 47        | 0,365  | 0,164  |
|               |                               |             | Напряж.  | 6кВ  | 6,20      |        |        |
|               |                               |             | РПН      |      | 36,73     |        |        |
|               | 2Т                            |             | Нагрузка | 6кВ  | 47        | 0,365  | 0,164  |
| Напряж.       |                               |             | 6кВ      |      |           |        |        |
| РПН           |                               |             |          |      |           |        |        |
| ИТОГО         |                               |             | 6кВ      |      |           |        |        |
| ПС 35 кВ №162 | Замер по трансформаторам      |             |          |      | 12:00час. |        |        |
|               | Диспетчерское<br>наименование | Sном<br>МВА |          |      | Ток       | Рнагр. | Qнагр. |
|               |                               |             |          |      | A         | МВт    | Мвар   |
|               | 1Т                            | 6,3         | Нагруз.  | 6кВ  | 45        | 0,346  | 0,156  |
|               |                               |             | Напряж.  | 6кВ  | 6,14      |        |        |
|               |                               |             | РПН      |      | 4,00      |        |        |
|               | 2Т                            |             | Нагрузка | 6кВ  | 45        | 0,346  | 0,156  |
| Напряж.       |                               |             | 6кВ      |      |           |        |        |
| РПН           |                               |             |          |      |           |        |        |
| ИТОГО         |                               |             | 6кВ      |      |           |        |        |

|               |                               |             |          |      |       |        |        |      |
|---------------|-------------------------------|-------------|----------|------|-------|--------|--------|------|
| ПС 35 кВ №225 | Замер по трансформаторам      |             |          |      | 12:00 |        |        | час. |
|               | Диспетчерское<br>наименование | Sном<br>МВА |          |      | Ток   | Рнагр. | Qнагр. |      |
|               |                               |             |          |      | A     | МВт    | Мвар   |      |
|               | 1Т                            | 4,0         | Нагруз.  | 6кВ  | 67    | 0,517  | -0,226 |      |
|               |                               |             | Напряж.  | 6кВ  | 6,12  |        |        |      |
|               |                               |             | РПН      |      | 36,75 |        |        |      |
|               | 2Т                            | 4,0         | Нагрузка | 6кВ  | 86    | 0,511  | -0,507 |      |
| Напряж.       |                               |             | 6кВ      | 6,08 |       |        |        |      |
| РПН           |                               |             | 36,75    |      |       |        |        |      |
| ИТОГО         |                               |             | 6кВ      | 152  | 1,028 | -0,732 |        |      |
| ПС 35 кВ №138 | Замер по трансформаторам      |             |          |      | 12:00 |        |        | час. |
|               | Диспетчерское<br>наименование | Sном<br>МВА |          |      | Ток   | Рнагр. | Qнагр. |      |
|               |                               |             |          |      | A     | МВт    | Мвар   |      |
|               | 1Т                            | 10,0        | Нагруз.  | 6кВ  | 154   | 1,117  | -0,707 |      |
|               |                               |             | Напряж.  | 6кВ  | 6,20  |        |        |      |
|               |                               |             | РПН      |      | 12,00 |        |        |      |
|               | 2Т                            | 10,0        | Нагрузка | 6кВ  | 154   | 1,314  | -0,158 |      |
| Напряж.       |                               |             | 6кВ      | 6,20 |       |        |        |      |
| РПН           |                               |             | 12,00    |      |       |        |        |      |
| ИТОГО         |                               |             | 6кВ      | 308  | 2,431 | -0,865 |        |      |
| ПС 35 кВ №240 | Замер по трансформаторам      |             |          |      | 12:00 |        |        | час. |
|               | Диспетчерское<br>наименование | Sном<br>МВА |          |      | Ток   | Рнагр. | Qнагр. |      |
|               |                               |             |          |      | A     | МВт    | Мвар   |      |
|               | 1Т                            | 4,0         | Нагруз.  | 6кВ  | 54    | 0,254  | -0,375 |      |
|               |                               |             | Напряж.  | 6кВ  | 6,12  |        |        |      |
|               |                               |             | РПН      |      | 36,77 |        |        |      |
|               | 2Т                            | 4,0         | Нагрузка | 6кВ  | 174   | 1,370  | 0,465  |      |
| Напряж.       |                               |             | 6кВ      | 6,00 |       |        |        |      |
| РПН           |                               |             | 36,75    |      |       |        |        |      |
| ИТОГО         |                               |             | 6кВ      | 228  | 1,624 | 0,089  |        |      |
| ПС 35 кВ №136 | Замер по трансформаторам      |             |          |      | 12:00 |        |        | час. |
|               | Диспетчерское<br>наименование | Sном<br>МВА |          |      | Ток   | Рнагр. | Qнагр. |      |
|               |                               |             |          |      | A     | МВт    | Мвар   |      |
|               | 1Т                            | 4,0         | Нагруз.  | 6кВ  | 46    | 0,320  | -0,218 |      |
|               |                               |             | Напряж.  | 6кВ  | 6,15  |        |        |      |
|               |                               |             | РПН      |      | 36,75 |        |        |      |
|               | 2Т                            | 4,0         | Нагрузка | 6кВ  | 63    | 0,397  | -0,357 |      |
| Напряж.       |                               |             | 6кВ      | 6,11 |       |        |        |      |
| РПН           |                               |             | 36,75    |      |       |        |        |      |
| ИТОГО         |                               |             | 6кВ      | 109  | 0,717 | -0,575 |        |      |
| ПС 35 кВ №206 | Замер по трансформаторам      |             |          |      | 12:00 |        |        | час. |
|               | Диспетчерское<br>наименование | Sном<br>МВА |          |      | Ток   | Рнагр. | Qнагр. |      |
|               |                               |             |          |      | A     | МВт    | Мвар   |      |
|               | 1Т                            | 6,3         | Нагруз.  | 6кВ  | 151   | 1,292  | 0,078  |      |
|               |                               |             | Напряж.  | 6кВ  | 6,20  |        |        |      |
|               |                               |             | РПН      |      | 11,00 |        |        |      |
|               | 2Т                            | 6,3         | Нагрузка | 6кВ  | 107   | 0,900  | 0,160  |      |
| Напряж.       |                               |             | 6кВ      | 6,20 |       |        |        |      |
| РПН           |                               |             | 10,00    |      |       |        |        |      |
| ИТОГО         |                               |             | 6кВ      | 257  | 2,192 | 0,238  |        |      |
| ПС 35 кВ №175 | Замер по трансформаторам      |             |          |      | 12:00 |        |        | час. |
|               | Диспетчерское<br>наименование | Sном<br>МВА |          |      | Ток   | Рнагр. | Qнагр. |      |
|               |                               |             |          |      | A     | МВт    | Мвар   |      |
|               | 1Т                            | 4,0         | Нагруз.  | 6кВ  | 9     | 0,058  | 0,050  |      |
|               |                               |             | Напряж.  | 6кВ  | 6,13  |        |        |      |
|               |                               |             | РПН      |      | 36,77 |        |        |      |
|               | 2Т                            | 4,0         | Нагрузка | 6кВ  | 14    | 0,108  | 0,042  |      |
| Напряж.       |                               |             | 6кВ      | 6,10 |       |        |        |      |
| РПН           |                               |             | 36,77    |      |       |        |        |      |
| ИТОГО         |                               |             | 6кВ      | 23   | 0,165 | 0,092  |        |      |
| ПС 35 кВ №90А | Замер по трансформаторам      |             |          |      | 12:00 |        |        | час. |
|               | Диспетчерское<br>наименование | Sном<br>МВА |          |      | Ток   | Рнагр. | Qнагр. |      |
|               |                               |             |          |      | A     | МВт    | Мвар   |      |
|               | 1Т                            | 6,3         | Нагруз.  | 6кВ  | 245   | 2,026  | 0,511  |      |
|               |                               |             | Напряж.  | 6кВ  | 6,15  |        |        |      |
|               |                               |             | РПН      |      | 4,00  |        |        |      |
|               | 2Т                            | 6,3         | Нагрузка | 6кВ  | 178   | 1,507  | 0,267  |      |
| Напряж.       |                               |             | 6кВ      | 6,20 |       |        |        |      |
| РПН           |                               |             | 4,00     |      |       |        |        |      |
| ИТОГО         |                               |             | 6кВ      | 424  | 3,532 | 0,777  |        |      |
| ПС 35 кВ №137 | Замер по трансформаторам      |             |          |      | 12:00 |        |        | час. |
|               | Диспетчерское<br>наименование | Sном<br>МВА |          |      | Ток   | Рнагр. | Qнагр. |      |
|               |                               |             |          |      | A     | МВт    | Мвар   |      |
|               | 1Т                            | 4,0         | Нагруз.  | 6кВ  | 35    | 0,103  | -0,275 |      |
|               |                               |             | Напряж.  | 6кВ  | 6,10  |        |        |      |
|               |                               |             | РПН      |      | 36,75 |        |        |      |
|               | 2Т                            | 4,0         | Нагрузка | 6кВ  | 46    | 0,080  | -0,386 |      |
| Напряж.       |                               |             | 6кВ      | 6,12 |       |        |        |      |
| РПН           |                               |             | 36,75    |      |       |        |        |      |
| ИТОГО         |                               |             | 6кВ      | 81   | 0,183 | -0,660 |        |      |
| ПС 35 кВ №189 | Замер по трансформаторам      |             |          |      | 12:00 |        |        | час. |
|               | Диспетчерское<br>наименование | Sном<br>МВА |          |      | Ток   | Рнагр. | Qнагр. |      |
|               |                               |             |          |      | A     | МВт    | Мвар   |      |
|               | 1Т                            | 6,3         | Нагруз.  | 6кВ  | 50    | 0,251  | -0,339 |      |
|               |                               |             | Напряж.  | 6кВ  | 6,10  |        |        |      |
|               |                               |             | РПН      |      | 36,75 |        |        |      |
|               | 2Т                            | 6,3         | Нагрузка | 6кВ  | 54    | 0,357  | -0,291 |      |
| Напряж.       |                               |             | 6кВ      | 6,14 |       |        |        |      |
| РПН           |                               |             | 36,75    |      |       |        |        |      |
| ИТОГО         |                               |             | 6кВ      | 104  | 0,608 | -0,630 |        |      |
| ПС 35 кВ №110 | Замер по трансформаторам      |             |          |      | 12:00 |        |        | час. |
|               | Диспетчерское<br>наименование | Sном<br>МВА |          |      | Ток   | Рнагр. | Qнагр. |      |
|               |                               |             |          |      | A     | МВт    | Мвар   |      |
|               | 1Т                            | 1,6         | Нагруз.  | 6кВ  | 14    | 0,117  | -0,008 |      |
|               |                               |             | Напряж.  | 6кВ  | 6,10  |        |        |      |
|               |                               |             | РПН      |      | 3,00  |        |        |      |
|               | 2Т                            | 1,6         | Нагрузка | 6кВ  | 46    | 0,332  | 0,215  |      |
| Напряж.       |                               |             | 6кВ      | 6,20 |       |        |        |      |
| РПН           |                               |             | 4,00     |      |       |        |        |      |
| ИТОГО         |                               |             | 6кВ      | 60   | 0,449 | 0,207  |        |      |



|                     |                            |                        |            |       |        |            |             |
|---------------------|----------------------------|------------------------|------------|-------|--------|------------|-------------|
| ЗРУ 6 кВ Родниковая | Замер по трансформаторам   |                        |            |       | 12:00  |            | час.        |
|                     | Диспетчерское наименование | Сном МВА               |            |       | Ток    | Рнагр.     | Qнагр.      |
|                     |                            |                        |            |       | А      | МВт        | Мвар        |
|                     | 1Т                         | Напряж.                | Нагруз.    | 6кВ   | 51     | 0,252      | -0,359      |
|                     |                            |                        | Напряж.    | 6кВ   | 6,20   |            |             |
|                     |                            |                        |            |       |        |            |             |
|                     | 2Т                         | Напряж.                | Нагрузка   | 6кВ   | 77     | 0,584      | -0,303      |
| Напряж.             |                            |                        | 6кВ        | 6,20  |        |            |             |
|                     |                            |                        |            |       |        |            |             |
| ИТОГО               |                            |                        | 6кВ        | 1     | -0,662 | 128,071    |             |
| ПС 35 кВ №67        | Замер по трансформаторам   |                        |            |       | 12:00  |            | час.        |
|                     | Диспетчерское наименование | Сном МВА               |            |       | Ток    | Рнагр.     | Qнагр.      |
|                     |                            |                        |            |       | А      | МВт        | Мвар        |
|                     | 1Т                         | 10,0                   | Нагруз.    | 6кВ   | 100    | 1,404      | -0,161      |
|                     |                            |                        | Напряж.    | 6кВ   | 10,20  |            |             |
|                     |                            |                        | РПН        | 8,00  |        |            |             |
|                     | 2Т                         | 10,0                   | Нагрузка   | 6кВ   | 54     | 0,769      | 0,039       |
| Напряж.             |                            |                        | 6кВ        | 10,30 |        |            |             |
| РПН                 |                            |                        | 8,00       |       |        |            |             |
| ИТОГО               |                            |                        | 6кВ        | 154   | 2,173  | -0,122     |             |
| ПС 35 кВ №173       | Замер по трансформаторам   |                        |            |       | 12:00  |            | час.        |
|                     | Диспетчерское наименование | Сном МВА               |            |       | Ток    | Рнагр.     | Qнагр.      |
|                     |                            |                        |            |       | А      | МВт        | Мвар        |
|                     | 1Т                         | 6,3                    | Нагруз.    | 6кВ   | 75     | 0,579      | -0,253      |
|                     |                            |                        | Напряж.    | 6кВ   | 6,10   |            |             |
|                     |                            |                        | РПН        | 2,00  |        |            |             |
|                     | 2Т                         | 6,3                    | Нагрузка   | 6кВ   | 135    | 1,113      | 0,259       |
| Напряж.             |                            |                        | 6кВ        | 6,14  |        |            |             |
| РПН                 |                            |                        | 2,00       |       |        |            |             |
| ИТОГО               |                            |                        | 6кВ        | 209   | 1,692  | 0,006      |             |
| ПС 35 кВ №298       | Замер по трансформаторам   |                        |            |       | 12:00  |            | час.        |
|                     | Диспетчерское наименование | Сном МВА               |            |       | Ток    | Рнагр.     | Qнагр.      |
|                     |                            |                        |            |       | А      | МВт        | Мвар        |
|                     | 1Т                         | 6,3                    | Нагруз.    | 6кВ   | 177    | 2,531      | 0,231       |
|                     |                            |                        | Напряж.    | 6кВ   | 10,40  |            |             |
|                     |                            |                        | РПН        | 1,00  |        |            |             |
|                     | 2Т                         | 6,3                    | Нагрузка   | 6кВ   | 141    | 1,829      | 0,890       |
| Напряж.             |                            |                        | 6кВ        | 10,40 |        |            |             |
| РПН                 |                            |                        | 1,00       |       |        |            |             |
| ИТОГО               |                            |                        | 6кВ        | 318   | 4,360  | 1,120      |             |
| ПС 35 кВ №161       | Замер по трансформаторам   |                        |            |       | 12:00  |            | час.        |
|                     | Диспетчерское наименование | Сном МВА               |            |       | Ток    | Рнагр.     | Qнагр.      |
|                     |                            |                        |            |       | А      | МВт        | Мвар        |
|                     | 1Т                         | 10,0                   | Нагруз.    | 6кВ   | 30     | 0,128      | -0,408      |
|                     |                            |                        | Напряж.    | 6кВ   | 10,30  |            |             |
|                     |                            |                        | РПН        | 9,00  |        |            |             |
|                     | 2Т                         | 10,0                   | Нагрузка   | 6кВ   | 28     | 0,006      | -0,405      |
| Напряж.             |                            |                        | 6кВ        | 10,30 |        |            |             |
| РПН                 |                            |                        | 6,00       |       |        |            |             |
| ИТОГО               |                            |                        | 6кВ        | 58    | 0,133  | -0,813     |             |
| ПС 35 кВ №215       | Замер по трансформаторам   |                        |            |       | 12:00  |            | час.        |
|                     | Диспетчерское наименование | Сном МВА               |            |       | Ток    | Рнагр.     | Qнагр.      |
|                     |                            |                        |            |       | А      | МВт        | Мвар        |
|                     | 1Т                         | 4,0                    | Нагруз.    | 6кВ   | 2      | 0,014      | 0,014       |
|                     |                            |                        | Напряж.    | 6кВ   | 6,20   |            |             |
|                     |                            |                        | РПН        | 9,00  |        |            |             |
|                     | 2Т                         | 4,0                    | Нагрузка   | 6кВ   | 21     | 0,159      | 0,085       |
| Напряж.             |                            |                        | 6кВ        | 6,20  |        |            |             |
| РПН                 |                            |                        | 9,00       |       |        |            |             |
| ИТОГО               |                            |                        | 6кВ        | 23    | 0,173  | 0,098      |             |
| ПС 35 кВ №256       | Замер по трансформаторам   |                        |            |       | 12:00  |            | час.        |
|                     | Диспетчерское наименование | Сном МВА               |            |       | Ток    | Рнагр.     | Qнагр.      |
|                     |                            |                        |            |       | А      | МВт        | Мвар        |
|                     | 1Т                         | 4,0                    | Нагруз.    | 6кВ   | 119    | 1,571      | 0,511       |
|                     |                            |                        | Напряж.    | 6кВ   | 10,00  |            |             |
|                     |                            |                        | РПН        | 1,00  |        |            |             |
|                     | 2Т                         | 4,0                    | Нагрузка   | 6кВ   | 36     | 0,435      | -0,237      |
| Напряж.             |                            |                        | 6кВ        | 10,00 |        |            |             |
| РПН                 |                            |                        | 1,00       |       |        |            |             |
| ИТОГО               |                            |                        | 6кВ        | 155   | 2,006  | 0,274      |             |
| ПС 35 кВ №64        | Замер по трансформаторам   |                        |            |       | 12:00  |            | час.        |
|                     | Диспетчерское наименование | Сном МВА               |            |       | Ток    | Рнагр.     | Qнагр.      |
|                     |                            |                        |            |       | А      | МВт        | Мвар        |
|                     | 1Т                         | 6,3                    | Нагруз.    | 6кВ   | 1      | 0,001      | -0,008      |
|                     |                            |                        | Напряж.    | 6кВ   | 6,10   |            |             |
|                     |                            |                        | РПН        | 2,00  |        |            |             |
|                     | 2Т                         | 6,3                    | Нагрузка   | 6кВ   | 1      | 0,001      | -0,008      |
| Напряж.             |                            |                        | 6кВ        | 6,10  |        |            |             |
| РПН                 |                            |                        | 1,00       |       |        |            |             |
| ИТОГО               |                            |                        | 6кВ        | 2     | 0,001  | -0,016     |             |
| ПС 35 кВ №14        | Замер по трансформаторам   |                        |            |       | 12:00  |            | час.        |
|                     | Диспетчерское наименование | S <sub>ном,1</sub> МВА |            |       | Ток А  | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                     |                            |                        |            |       |        |            |             |
|                     | 1Т                         | 10,0                   | Нагрузка   | 6 кВ  | 119    | 0,896      | 0,000       |
|                     |                            |                        | Напряжение | 6 кВ  | 6,1    |            |             |
|                     |                            |                        | РПН        | 6     |        |            |             |
|                     | 2Т                         | 10,0                   | Нагрузка   | 6 кВ  | 43     | 0,323      | 0,000       |
| Напряжение          |                            |                        | 6 кВ       | 6,1   |        |            |             |
| РПН                 |                            |                        | 6          |       |        |            |             |
| ИТОГО               |                            |                        | 6 кВ       |       |        | 0,000      |             |
| ПС 35 кВ №16        | Замер по трансформаторам   |                        |            |       | 12:00  |            | час.        |
|                     | Диспетчерское наименование | S <sub>ном,1</sub> МВА |            |       | Ток А  | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                     |                            |                        |            |       |        |            |             |
|                     | 1Т                         | 4,0                    | Нагрузка   | 6 кВ  | 75     | 0,564      | 0,074       |
|                     |                            |                        | Напряжение | 6 кВ  | 6,2    |            |             |
|                     |                            |                        | РПН        | 6     |        |            |             |
|                     | 2Т                         | 4,0                    | Нагрузка   | 6 кВ  | 10     | 0,077      | 0,000       |
| Напряжение          |                            |                        | 6 кВ       | 6,2   |        |            |             |
| РПН                 |                            |                        | 6          |       |        |            |             |
| ИТОГО               |                            |                        | 6 кВ       |       | 0,642  | 0,074      |             |

|              |                            |                           |            |      |          |               |                |
|--------------|----------------------------|---------------------------|------------|------|----------|---------------|----------------|
| ПС 35 кВ №17 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|              | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>MBA |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|              | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 310      | 2,328         | 1,556          |
|              |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,20     |               |                |
|              |                            |                           | РПН        |      | 4        |               |                |
|              | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 18       | 0,132         | 0,119          |
|              |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,20     |               |                |
| РПН          |                            |                           | 4          |      |          |               |                |
| ИТОГО        |                            |                           | 6 кВ       |      | 2,46     | 1,67          |                |
| ПС 35 кВ №21 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|              | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>MBA |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|              | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 207      | 1,554         | 0,000          |
|              |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|              |                            |                           | РПН        |      | 1        |               |                |
|              | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 257      | 1,925         | 0,080          |
|              |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
| РПН          |                            |                           | 1          |      |          |               |                |
| ИТОГО        |                            |                           | 6 кВ       |      | 3,479    | 0,080         |                |
| ПС 35 кВ №42 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|              | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>MBA |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|              | 1Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 250      | 1,872         | 1,491          |
|              |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|              |                            |                           | РПН        |      | 6        |               |                |
|              | 2Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 69       | 0,520         | 0,066          |
|              |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
| РПН          |                            |                           | 6          |      |          |               |                |
| ИТОГО        |                            |                           | 6 кВ       |      | 2,392    | 1,557         |                |
| ПС 35 кВ №44 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|              | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>MBA |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|              | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 183      | 1,376         | 0,000          |
|              |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|              |                            |                           | РПН        |      | 4        |               |                |
|              | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 239      | 1,794         | 0,001          |
|              |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
| РПН          |                            |                           | 4          |      |          |               |                |
| ИТОГО        |                            |                           | 6 кВ       |      | 3,170    | 0,001         |                |
| ПС 35 кВ №48 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|              | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>MBA |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|              | 1Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 197      | 1,480         | 0,355          |
|              |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,3      |               |                |
|              |                            |                           | РПН        |      | 6        |               |                |
|              | 2Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 57       | 0,429         | 0,040          |
|              |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,3      |               |                |
| РПН          |                            |                           | 6          |      |          |               |                |
| ИТОГО        |                            |                           | 6 кВ       |      | 1,909    | 0,396         |                |
| ПС 35 кВ №55 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|              | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>MBA |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|              | 1Т                         | 16,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 494      | 3,708         | 0,000          |
|              |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,4      |               |                |
|              |                            |                           | РПН        |      | 12       |               |                |
|              | 2Т                         | 16,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 0        | 0,000         | 0,004          |
|              |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,4      |               |                |
| РПН          |                            |                           | 9          |      |          |               |                |
| ИТОГО        |                            |                           | 6 кВ       |      | 3,708    | 0,004         |                |
| ПС 35 кВ №56 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|              | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>MBA |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|              | 1Т                         | 2,5                       | Нагрузка   | 6 кВ | 225      | 1,746         | 0,478          |
|              |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|              |                            |                           | РПН        |      | 12       |               |                |
|              | 2Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 32       | 0,247         | 0,000          |
|              |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
| РПН          |                            |                           | 9          |      |          |               |                |
| ИТОГО        |                            |                           | 6 кВ       |      | 1,993    | 0,478         |                |
| ПС 35 кВ №57 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|              | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>MBA |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|              | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 61       | 0,484         | 0,384          |
|              |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,3      |               |                |
|              |                            |                           | РПН        |      | 6        |               |                |
|              | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 99       | 0,783         | 0,005          |
|              |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,3      |               |                |
| РПН          |                            |                           | 6          |      |          |               |                |
| ИТОГО        |                            |                           | 6 кВ       |      | 1,267    | 0,390         |                |
| ПС 35 кВ №75 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|              | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>MBA |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|              | 1Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 356      | 2,761         | 2,197          |
|              |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,20     |               |                |
|              |                            |                           | РПН        |      | 6        |               |                |
|              | 2Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 40       | 0,311         | 0,344          |
|              |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,20     |               |                |
| РПН          |                            |                           | 6          |      |          |               |                |
| ИТОГО        |                            |                           | 6 кВ       |      | 3,07     | 2,54          |                |
| ПС 35 кВ №83 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|              | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>MBA |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|              | 1Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 118      | 0,915         | 0,725          |
|              |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|              |                            |                           | РПН        |      | 5        |               |                |
|              | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 106      | 0,819         | 0,441          |
|              |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
| РПН          |                            |                           | 5          |      |          |               |                |
| ИТОГО        |                            |                           | 6 кВ       |      | 1,735    | 1,166         |                |

|               |                            |                           |            |      |          |               |                |  |
|---------------|----------------------------|---------------------------|------------|------|----------|---------------|----------------|--|
| ПС 35 кВ №84  | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |  |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>MBA |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |  |
|               | 1Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 215      | 1,669         | 0,527          |  |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |  |
|               |                            |                           | РПН        |      | 8        |               |                |  |
|               | 2Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 11       | 0,083         | 0,068          |  |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |  |
| РПН           |                            |                           | 5          |      |          |               |                |  |
| ИТОГО         |                            | 6 кВ                      |            |      | 1,752    | 0,595         |                |  |
| ПС 35 кВ №91  | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |  |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>MBA |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |  |
|               | 1Т                         | 25,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 336      | 2,648         | 1,964          |  |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,3      |               |                |  |
|               |                            |                           | РПН        |      | 9        |               |                |  |
|               | 2Т                         | 25,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 675      | 5,312         | 0,126          |  |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,3      |               |                |  |
| РПН           |                            |                           | 9          |      |          |               |                |  |
| ИТОГО         |                            | 6 кВ                      |            |      | 7,960    | 2,090         |                |  |
| ПС 35 кВ №92  | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |  |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>MBA |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |  |
|               | 1Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 101      | 0,797         | 0,000          |  |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,3      |               |                |  |
|               |                            |                           | РПН        |      | 3        |               |                |  |
|               | 2Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 299      | 2,356         | 1,588          |  |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,3      |               |                |  |
| РПН           |                            |                           | 3          |      |          |               |                |  |
| ИТОГО         |                            | 6 кВ                      |            |      | 3,153    | 1,588         |                |  |
| ПС 35 кВ №107 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |  |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>MBA |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |  |
|               | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 96       | 0,748         | 0,667          |  |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,20     |               |                |  |
|               |                            |                           | РПН        |      | 5        |               |                |  |
|               | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 3        | 0,020         | 0,022          |  |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,20     |               |                |  |
| РПН           |                            |                           | 5          |      |          |               |                |  |
| ИТОГО         |                            | 6 кВ                      |            |      | 0,77     | 0,69          |                |  |
| ПС 35 кВ №108 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |  |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>MBA |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |  |
|               | 1Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 409      | 3,118         | 2,298          |  |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,10     |               |                |  |
|               |                            |                           | РПН        |      | 6        |               |                |  |
|               | 2Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 21       | 0,159         | 0,135          |  |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,20     |               |                |  |
| РПН           |                            |                           | 6          |      |          |               |                |  |
| ИТОГО         |                            | 6 кВ                      |            |      | 3,28     | 2,43          |                |  |
| ПС 35 кВ №122 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |  |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>MBA |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |  |
|               | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 355      | 2,751         | 0,946          |  |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,20     |               |                |  |
|               |                            |                           | РПН        |      | 4        |               |                |  |
|               | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 445      | 3,450         | 1,421          |  |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,20     |               |                |  |
| РПН           |                            |                           | 5          |      |          |               |                |  |
| ИТОГО         |                            | 6 кВ                      |            |      | 6,20     | 2,37          |                |  |
| ПС 35 кВ №123 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |  |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>MBA |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |  |
|               | 1Т                         | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ | 181      | 1,402         | 1,306          |  |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |  |
|               |                            |                           | РПН        |      | 4        |               |                |  |
|               | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 137      | 1,060         | 0,600          |  |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |  |
| РПН           |                            |                           | 7          |      |          |               |                |  |
| ИТОГО         |                            | 6 кВ                      |            |      | 2,462    | 1,906         |                |  |
| ПС 35 кВ №124 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |  |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>MBA |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |  |
|               | 1Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 0        | 0,000         | 0,000          |  |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |  |
|               |                            |                           | РПН        |      | 6        |               |                |  |
|               | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 447      | 3,466         | 1,154          |  |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |  |
| РПН           |                            |                           | 6          |      |          |               |                |  |
| ИТОГО         |                            | 6 кВ                      |            |      | 3,466    | 1,154         |                |  |
| ПС 35 кВ №125 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |  |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>MBA |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |  |
|               | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 198      | 1,524         | 0,000          |  |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |  |
|               |                            |                           | РПН        |      | 6        |               |                |  |
|               | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 65       | 0,499         | 0,000          |  |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,1      |               |                |  |
| РПН           |                            |                           | 6          |      |          |               |                |  |
| ИТОГО         |                            | 6 кВ                      |            |      | 2,023    | 0,000         |                |  |
| ПС 35 кВ №126 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |  |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>MBA |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |  |
|               | 1Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 36       | 0,279         | 0,000          |  |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |  |
|               |                            |                           | РПН        |      | 6        |               |                |  |
|               | 2Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 198      | 1,538         | 0,424          |  |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |  |
| РПН           |                            |                           | 6          |      |          |               |                |  |
| ИТОГО         |                            | 6 кВ                      |            |      | 1,817    | 0,424         |                |  |

|               |                            |                           |            |      |          |               |                |
|---------------|----------------------------|---------------------------|------------|------|----------|---------------|----------------|
| ПС 35 кВ №141 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 309      | 2,395         | 1,104          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|               |                            |                           | РПН        | 11   |          |               |                |
|               | 2Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 196      | 1,518         | 0,530          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|               |                            | РПН                       | 11         |      |          |               |                |
| ИТОГО         |                            |                           | 6 кВ       |      | 3,913    | 1,633         |                |
| ПС 35 кВ №142 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 201      | 1,559         | 0,000          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|               |                            |                           | РПН        | 2    |          |               |                |
|               | 2Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 222      | 1,720         | 0,580          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|               |                            | РПН                       | 2          |      |          |               |                |
| ИТОГО         |                            |                           | 6 кВ       |      | 3,279    | 0,580         |                |
| ПС 35 кВ №143 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 91       | 0,708         | 0,000          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|               |                            |                           | РПН        | 5    |          |               |                |
|               | 2Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 277      | 2,148         | 0,584          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|               |                            | РПН                       | 5          |      |          |               |                |
| ИТОГО         |                            |                           | 6 кВ       |      | 2,856    | 0,584         |                |
| ПС 35 кВ №144 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 309      | 2,394         | 0,345          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|               |                            |                           | РПН        | 5    |          |               |                |
|               | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 137      | 1,062         | 0,000          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|               |                            | РПН                       | 6          |      |          |               |                |
| ИТОГО         |                            |                           | 6 кВ       |      | 3,455    | 0,345         |                |
| ПС 35 кВ №145 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 153      | 1,188         | 0,356          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|               |                            |                           | РПН        | 5    |          |               |                |
|               | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 415      | 3,220         | 0,000          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|               |                            | РПН                       | 9          |      |          |               |                |
| ИТОГО         |                            |                           | 6 кВ       |      | 4,408    | 0,356         |                |
| ПС 35 кВ №165 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 10,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 447      | 3,464         | 1,153          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|               |                            |                           | РПН        | 12   |          |               |                |
|               | 2Т                         | 10,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 324      | 2,511         | 0,094          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|               |                            | РПН                       | 11         |      |          |               |                |
| ИТОГО         |                            |                           | 6 кВ       |      | 5,975    | 1,248         |                |
| ПС 35 кВ №166 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 303      | 2,349         | 0,436          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|               |                            |                           | РПН        | 2    |          |               |                |
|               | 2Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 145      | 1,122         | 0,000          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|               |                            | РПН                       | 5          |      |          |               |                |
| ИТОГО         |                            |                           | 6 кВ       |      | 3,471    | 0,436         |                |
| ПС 35 кВ №167 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 12       | 0,096         | 0,046          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|               |                            |                           | РПН        | 3    |          |               |                |
|               | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 75       | 0,582         | 0,550          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|               |                            | РПН                       | 3          |      |          |               |                |
| ИТОГО         |                            |                           | 6 кВ       |      | 0,678    | 0,595         |                |
| ПС 35 кВ №168 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 104      | 0,809         | 0,757          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|               |                            |                           | РПН        | 4    |          |               |                |
|               | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 31       | 0,241         | 0,000          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|               |                            | РПН                       | 3          |      |          |               |                |
| ИТОГО         |                            |                           | 6 кВ       |      | 1,050    | 0,757         |                |
| ПС 35 кВ №169 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 0        | 0,000         | 0,000          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|               |                            |                           | РПН        | 4    |          |               |                |
|               | 2Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 124      | 0,959         | 0,404          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|               |                            | РПН                       | 4          |      |          |               |                |
| ИТОГО         |                            |                           | 6 кВ       |      | 0,959    | 0,404         |                |



|               |                            |                           |            |      |          |               |                |
|---------------|----------------------------|---------------------------|------------|------|----------|---------------|----------------|
| ПС 35 кВ №170 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>MBA |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 78       | 0,608         | 0,000          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|               |                            |                           | РПН 2      |      |          |               |                |
|               | 2Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 61       | 0,482         | 0,000          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,3      |               |                |
| РПН 2         |                            |                           |            |      |          |               |                |
| ИТОГО         |                            |                           | 6 кВ       |      | 1,090    | 0,000         |                |
| ПС 35 кВ №185 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>MBA |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 232      | 1,829         | 0,526          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,3      |               |                |
|               |                            |                           | РПН 3      |      |          |               |                |
|               | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 194      | 1,527         | 0,119          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,3      |               |                |
| РПН 3         |                            |                           |            |      |          |               |                |
| ИТОГО         |                            |                           | 6 кВ       |      | 3,356    | 0,645         |                |
| ПС 35 кВ №186 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>MBA |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 151      | 1,167         | 0,000          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|               |                            |                           | РПН 3      |      |          |               |                |
|               | 2Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 190      | 1,475         | 0,424          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
| РПН 3         |                            |                           |            |      |          |               |                |
| ИТОГО         |                            |                           | 6 кВ       |      | 2,642    | 0,424         |                |
| ПС 35 кВ №187 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>MBA |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 114      | 0,885         | 0,000          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|               |                            |                           | РПН 1      |      |          |               |                |
|               | 2Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 119      | 0,920         | 0,000          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
| РПН 1         |                            |                           |            |      |          |               |                |
| ИТОГО         |                            |                           | 6 кВ       |      | 1,805    | 0,000         |                |
| ПС 35 кВ №204 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>MBA |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 78       | 0,606         | 0,334          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|               |                            |                           | РПН 4      |      |          |               |                |
|               | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 51       | 0,395         | 0,444          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
| РПН 5         |                            |                           |            |      |          |               |                |
| ИТОГО         |                            |                           | 6 кВ       |      | 1,001    | 0,778         |                |
| ПС 35 кВ №209 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>MBA |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 197      | 1,526         | 0,000          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|               |                            |                           | РПН 2      |      |          |               |                |
|               | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 218      | 1,693         | 0,002          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
| РПН 2         |                            |                           |            |      |          |               |                |
| ИТОГО         |                            |                           | 6 кВ       |      | 3,219    | 0,002         |                |
| ПС 35 кВ №223 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>MBA |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 16,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 44       | 0,343         | 0,000          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|               |                            |                           | РПН 11     |      |          |               |                |
|               | 2Т                         | 16,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 96       | 0,740         | 0,000          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
| РПН 6         |                            |                           |            |      |          |               |                |
| ИТОГО         |                            |                           | 6 кВ       |      | 1,083    | 0,000         |                |
| ПС 35 кВ №224 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>MBA |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 121      | 0,923         | 0,783          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,1      |               |                |
|               |                            |                           | РПН 2      |      |          |               |                |
|               | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 50       | 0,384         | 0,367          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,1      |               |                |
| РПН 5         |                            |                           |            |      |          |               |                |
| ИТОГО         |                            |                           | 6 кВ       |      | 1,307    | 1,150         |                |
| ПС 35 кВ №226 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>MBA |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 10,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 545      | 4,227         | 2,651          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|               |                            |                           | РПН 12     |      |          |               |                |
|               | 2Т                         | 10,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 259      | 2,010         | 0,361          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
| РПН 8         |                            |                           |            |      |          |               |                |
| ИТОГО         |                            |                           | 6 кВ       |      | 6,237    | 3,012         |                |
| ПС 35 кВ №233 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>MBA |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 16,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 747      | 5,792         | 2,303          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|               |                            |                           | РПН 18     |      |          |               |                |
|               | 2Т                         | 16,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 18       | 0,141         | 0,000          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
| РПН 16        |                            |                           |            |      |          |               |                |
| ИТОГО         |                            |                           | 6 кВ       |      | 5,933    | 2,303         |                |

|               |                            |                           |            |      |          |               |                |
|---------------|----------------------------|---------------------------|------------|------|----------|---------------|----------------|
| ПС 35 кВ №238 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 507      | 3,930         | 1,615          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|               |                            |                           | РПН        |      | 14       |               |                |
|               | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 498      | 3,859         | 2,385          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
| РПН           |                            |                           | 14         |      |          |               |                |
| ИТОГО         |                            | 6 кВ                      |            |      | 7,790    | 4,000         |                |
| ПС 35 кВ №248 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 10,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 209      | 1,592         | 0,087          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,1      |               |                |
|               |                            |                           | РПН        |      | 13       |               |                |
|               | 2Т                         | 10,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 325      | 2,516         | 1,962          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
| РПН           |                            |                           | 12         |      |          |               |                |
| ИТОГО         |                            | 6 кВ                      |            |      | 4,108    | 2,049         |                |
| ПС 35 кВ №255 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 16,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 341      | 2,642         | 0,086          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|               |                            |                           | РПН        |      | 14       |               |                |
|               | 2Т                         | 16,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 589      | 4,567         | 0,006          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
| РПН           |                            |                           | 14         |      |          |               |                |
| ИТОГО         |                            | 6 кВ                      |            |      | 7,209    | 0,093         |                |
| ПС 35 кВ №257 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 304      | 2,393         | 0,788          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,3      |               |                |
|               |                            |                           | РПН        |      | 6        |               |                |
|               | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 215      | 1,695         | 0,161          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,3      |               |                |
| РПН           |                            |                           | 6          |      |          |               |                |
| ИТОГО         |                            | 6 кВ                      |            |      | 4,088    | 0,950         |                |
| ПС 35 кВ №287 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 54       | 0,422         | 0,000          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|               |                            |                           | РПН        |      | 3        |               |                |
|               | 2Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 37       | 0,288         | 0,110          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
| РПН           |                            |                           | 2          |      |          |               |                |
| ИТОГО         |                            | 6 кВ                      |            |      | 0,709    | 0,110         |                |
| ПС 35 кВ №288 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 105      | 0,816         | 0,000          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|               |                            |                           | РПН        |      | 3        |               |                |
|               | 2Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 78       | 0,607         | 0,000          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
| РПН           |                            |                           | 4          |      |          |               |                |
| ИТОГО         |                            | 6 кВ                      |            |      | 1,423    | 0,000         |                |
| ПС 35 кВ №293 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 256      | 1,985         | 1,564          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|               |                            |                           | РПН        |      | 4        |               |                |
|               | 2Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 86       | 0,669         | 0,518          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
| РПН           |                            |                           | 3          |      |          |               |                |
| ИТОГО         |                            | 6 кВ                      |            |      | 2,654    | 2,083         |                |
| ПС 35 кВ №303 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 339      | 2,624         | 0,706          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|               |                            |                           | РПН        |      | 4        |               |                |
|               | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 465      | 3,602         | 1,699          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
| РПН           |                            |                           | 5          |      |          |               |                |
| ИТОГО         |                            | 6 кВ                      |            |      | 6,226    | 2,405         |                |
| ПС 35 кВ №336 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 116      | 0,896         | 0,000          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|               |                            |                           | РПН        |      | 3        |               |                |
|               | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 332      | 2,571         | 0,526          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
| РПН           |                            |                           | 3          |      |          |               |                |
| ИТОГО         |                            | 6 кВ                      |            |      | 3,467    | 0,526         |                |
| ПС 35 кВ №341 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 182      | 1,414         | 0,000          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|               |                            |                           | РПН        |      | 4        |               |                |
|               | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 306      | 2,368         | 0,477          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
| РПН           |                            |                           | 4          |      |          |               |                |
| ИТОГО         |                            | 6 кВ                      |            |      | 3,782    | 0,477         |                |

|               |                            |                           |            |      |            |               |                |
|---------------|----------------------------|---------------------------|------------|------|------------|---------------|----------------|
| ПС 10 кВ №347 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |            | 12:00         | час.           |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>MBA |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 264        | 2,048         | 0,223          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2        |               |                |
|               |                            |                           | РПН        | 4    |            |               |                |
|               | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 52         | 0,404         | 0,190          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2        |               |                |
|               |                            | РПН                       | 4          |      |            |               |                |
| ИТОГО         |                            |                           | 6 кВ       |      | 2,453      | 0,413         |                |
| ПС 35 кВ №357 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |            | 12:00         | час.           |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>MBA |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 180        | 1,395         | 0,000          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2        |               |                |
|               |                            |                           | РПН        | 3    |            |               |                |
|               | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 348        | 2,695         | 0,761          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2        |               |                |
|               |                            | РПН                       | 5          |      |            |               |                |
| ИТОГО         |                            |                           | 6 кВ       |      | 4,090      | 0,761         |                |
| ПС 35 кВ №360 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |            | 12:00         | час.           |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>MBA |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 10,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 304        | 2,320         | 0,267          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,1        |               |                |
|               |                            |                           | РПН        | 5    |            |               |                |
|               | 2Т                         | 10,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 459        | 3,557         | 1,201          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2        |               |                |
|               |                            | РПН                       | 3          |      |            |               |                |
| ИТОГО         |                            |                           | 6 кВ       |      | 5,877      | 1,468         |                |
| ПС 35 кВ №361 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |            | 12:00         | час.           |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>MBA |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 10,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 461        | 6,102         | 1,686          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 10,6       |               |                |
|               |                            |                           | РПН        | 6    |            |               |                |
|               | 2Т                         | 10,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 236        | 3,132         | 0,354          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 10,6       |               |                |
|               |                            | РПН                       | 9          |      |            |               |                |
| ИТОГО         |                            |                           | 6 кВ       |      | 9,234      | 2,040         |                |
| ПС 35 кВ №362 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |            | 12:00         | час.           |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>MBA |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 10,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 303        | 2,386         | 0,296          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,3        |               |                |
|               |                            |                           | РПН        | 5    |            |               |                |
|               | 2Т                         | 10,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 385        | 2,983         | 2,389          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2        |               |                |
|               |                            | РПН                       | 6          |      |            |               |                |
| ИТОГО         |                            |                           | 6 кВ       |      | 5,369      | 2,685         |                |
| ПС 35 кВ №363 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |            | 12:00         | час.           |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>MBA |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 10,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 717        | 5,560         | 3,271          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2        |               |                |
|               |                            |                           | РПН        | 6    |            |               |                |
|               | 2Т                         | 10,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 362        | 2,803         | 0,957          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2        |               |                |
|               |                            | РПН                       | 5          |      |            |               |                |
| ИТОГО         |                            |                           | 6 кВ       |      | 8,364      | 4,227         |                |
| ПС 35 кВ №377 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |            | 12:00         | час.           |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>MBA |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 452        | 3,616         | 1,124          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,4        |               |                |
|               |                            |                           | РПН        | 6    |            |               |                |
|               | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 536        | 4,286         | 1,472          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,4        |               |                |
|               |                            | РПН                       | 5          |      |            |               |                |
| ИТОГО         |                            |                           | 6 кВ       |      | 7,902      | 2,597         |                |
| ПС 35 кВ №378 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |            | 12:00         | час.           |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>MBA |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 302        | 2,340         | 1,979          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2        |               |                |
|               |                            |                           | РПН        | 6    |            |               |                |
|               | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 234        | 1,817         | 0,195          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2        |               |                |
|               |                            | РПН                       | 5          |      |            |               |                |
| ИТОГО         |                            |                           | 6 кВ       |      | 4,157      | 2,174         |                |
| ПС 35 кВ №384 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>MBA |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 220        | 1,705         | 0,021          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2        |               |                |
|               |                            |                           | РПН        |      |            |               |                |
|               | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 207        | 1,607         | 0,034          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2        |               |                |
|               |                            | РПН                       |            |      |            |               |                |
| ИТОГО         |                            |                           | 6 кВ       |      | 3,313      | 0,055         |                |
| ПС 35 кВ №388 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>MBA |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 177        | 1,375         | 1,093          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2        |               |                |
|               |                            |                           | РПН        |      |            |               |                |
|               | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 53         | 0,412         | 0,233          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2        |               |                |
|               |                            | РПН                       |            |      |            |               |                |
| ИТОГО         |                            |                           | 6 кВ       |      | 1,788      | 1,326         |                |

|                |                            |                           |            |      |          |               |                |
|----------------|----------------------------|---------------------------|------------|------|----------|---------------|----------------|
| РУ 6 кВ КНС-1  | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|                | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                | Ввод 1                     | 25,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 496      | 3,842         | 0,000          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      |          |               |                |
|                | Ввод 2                     | 25,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 492      | 3,814         | 0,000          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|                |                            | РПН                       |            |      |          |               |                |
| ИТОГО          |                            |                           | 6 кВ       |      |          | 7,656         | 0,000          |
| РУ 6 кВ КНС-1Д | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|                | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                | Ввод 1                     | 25,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 13       | 0,100         | 0,025          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      |          |               |                |
|                | Ввод 2                     | 25,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 96       | 0,743         | 0,002          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|                |                            | РПН                       |            |      |          |               |                |
| ИТОГО          |                            |                           | 6 кВ       |      |          | 0,843         | 0,028          |
| РУ 6 кВ КНС-2  | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|                | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                | Ввод 1                     | 25,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 26       | 0,200         | 0,149          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      |          |               |                |
|                | Ввод 2                     | 25,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 396      | 3,067         | 0,000          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|                |                            | РПН                       |            |      |          |               |                |
| ИТОГО          |                            |                           | 6 кВ       |      |          | 3,267         | 0,149          |
| РУ 6 кВ КНС-4  | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|                | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                | Ввод 1                     | 40,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 361      | 2,798         | 0,871          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      |          |               |                |
|                | Ввод 2                     | 40,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 244      | 1,895         | 0,341          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|                |                            | РПН                       |            |      |          |               |                |
| ИТОГО          |                            |                           | 6 кВ       |      |          | 4,693         | 1,212          |
| РУ 6 кВ КНС-4А | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|                | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                | Ввод 1                     | 40,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 359      | 2,785         | 0,868          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      |          |               |                |
|                | Ввод 2                     | 40,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 196      | 1,516         | 0,000          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|                |                            | РПН                       |            |      |          |               |                |
| ИТОГО          |                            |                           | 6 кВ       |      |          | 4,302         | 0,868          |
| РУ 6 кВ КНС-5  | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|                | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                | Ввод 1                     | 25,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 155      | 1,202         | 0,000          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      |          |               |                |
|                | Ввод 2                     | 25,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 612      | 4,742         | 1,296          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|                |                            | РПН                       |            |      |          |               |                |
| ИТОГО          |                            |                           | 6 кВ       |      |          | 5,943         | 1,296          |
| РУ 6 кВ КНС-6  | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|                | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                | Ввод 1                     | 25,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 243      | 1,885         | 0,384          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      |          |               |                |
|                | Ввод 2                     | 25,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 447      | 3,468         | 0,005          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|                |                            | РПН                       |            |      |          |               |                |
| ИТОГО          |                            |                           | 6 кВ       |      |          | 5,353         | 0,389          |
| РУ 6 кВ КНС-7  | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|                | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                | 1Т                         | 40,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 627      | 4,857         | 0,616          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      |          |               |                |
|                | 2Т                         | 40,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 303      | 2,351         | 0,797          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|                |                            | РПН                       |            |      |          |               |                |
| ИТОГО          |                            |                           | 6 кВ       |      |          | 7,208         | 1,413          |
| РУ 6 кВ КНС-7В | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|                | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                | 1Т                         | 40,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 478      | 3,708         | 0,000          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      |          |               |                |
|                | 2Т                         | 40,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 0        | 0,002         | 0,004          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|                |                            | РПН                       |            |      |          |               |                |
| ИТОГО          |                            |                           | 6 кВ       |      |          | 3,710         | 0,004          |
| РУ 6 кВ КНС-9  | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|                | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                | Ввод 1                     | 25,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 315      | 2,480         | 0,000          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,3      |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      |          |               |                |
|                | Ввод 2                     | 25,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 161      | 1,265         | 0,398          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,3      |               |                |
|                |                            | РПН                       |            |      |          |               |                |
| ИТОГО          |                            |                           | 6 кВ       |      |          | 3,745         | 0,398          |



|                 |                            |                           |            |      |          |               |                |
|-----------------|----------------------------|---------------------------|------------|------|----------|---------------|----------------|
| РУ 6 кВ КНС-10  | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|                 | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                 | Ввод 1                     | 25,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 176      | 1,364         | 1,101          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|                 | РПН                        |                           |            |      |          |               |                |
|                 | Ввод 2                     | 25,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 396      | 3,065         | 1,296          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
| РПН             |                            |                           |            |      |          |               |                |
| ИТОГО           |                            |                           | 6 кВ       |      | 4,430    | 2,397         |                |
| РУ 6 кВ КНС-12  | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|                 | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                 | Ввод 1                     | 25,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 208      | 1,616         | 0,170          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|                 | РПН                        |                           |            |      |          |               |                |
|                 | Ввод 2                     | 25,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 188      | 1,456         | 0,222          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
| РПН             |                            |                           |            |      |          |               |                |
| ИТОГО           |                            |                           | 6 кВ       |      | 3,072    | 0,392         |                |
| РУ 6 кВ КНС-13  | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|                 | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                 | Ввод 1                     | 25,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 4        | 0,028         | 0,043          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|                 | РПН                        |                           |            |      |          |               |                |
|                 | Ввод 2                     | 25,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 165      | 1,276         | 0,000          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
| РПН             |                            |                           |            |      |          |               |                |
| ИТОГО           |                            |                           | 6 кВ       |      | 1,303    | 0,043         |                |
| РУ 6 кВ КНС-13А | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|                 | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                 | Ввод 1                     | 25,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 0        | 0,002         | 0,004          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|                 | РПН                        |                           |            |      |          |               |                |
|                 | Ввод 2                     | 25,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 1        | 0,004         | 0,005          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
| РПН             |                            |                           |            |      |          |               |                |
| ИТОГО           |                            |                           | 6 кВ       |      | 0,006    | 0,008         |                |
| РУ 6 кВ КНС-14  | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|                 | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                 | Ввод 1                     | 25,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 44       | 0,345         | 0,002          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,3      |               |                |
|                 | РПН                        |                           |            |      |          |               |                |
|                 | Ввод 2                     | 25,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 138      | 1,085         | 0,001          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,3      |               |                |
| РПН             |                            |                           |            |      |          |               |                |
| ИТОГО           |                            |                           | 6 кВ       |      | 1,430    | 0,003         |                |
| РУ 6 кВ КНС-15  | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|                 | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                 | Ввод 1                     | 25,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 58       | 0,449         | 0,316          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|                 | РПН                        |                           |            |      |          |               |                |
|                 | Ввод 2                     | 25,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 331      | 2,564         | 0,000          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
| РПН             |                            |                           |            |      |          |               |                |
| ИТОГО           |                            |                           | 6 кВ       |      | 3,013    | 0,316         |                |
| РУ 6 кВ КНС-16  | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|                 | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                 | Ввод 1                     | 25,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 4        | 0,029         | 0,026          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|                 | РПН                        |                           |            |      |          |               |                |
|                 | Ввод 2                     | 25,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 14       | 0,112         | 0,139          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
| РПН             |                            |                           |            |      |          |               |                |
| ИТОГО           |                            |                           | 6 кВ       |      | 0,141    | 0,165         |                |
| РУ 6 кВ КНС-17  | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|                 | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                 | Ввод 1                     | 25,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 0        | 0,000         | 0,000          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|                 | РПН                        |                           |            |      |          |               |                |
|                 | Ввод 2                     | 25,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 1        | 0,007         | 0,005          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
| РПН             |                            |                           |            |      |          |               |                |
| ИТОГО           |                            |                           | 6 кВ       |      | 0,007    | 0,005         |                |
| РУ 6 кВ КНС-17Р | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|                 | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                 | Ввод 1                     | 25,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 340      | 2,636         | 0,000          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|                 | РПН                        |                           |            |      |          |               |                |
|                 | Ввод 2                     | 25,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 7        | 0,058         | 0,023          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
| РПН             |                            |                           |            |      |          |               |                |
| ИТОГО           |                            |                           | 6 кВ       |      | 2,694    | 0,023         |                |
| РУ 6 кВ КНС-18  | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|                 | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                 | Ввод 1                     | 25,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 0        | 0,000         | 0,000          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|                 | РПН                        |                           |            |      |          |               |                |
|                 | Ввод 2                     | 25,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 2        | 0,018         | 0,011          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
| РПН             |                            |                           |            |      |          |               |                |
| ИТОГО           |                            |                           | 6 кВ       |      | 0,018    | 0,011         |                |

|                     |                            |                           |            |      |          |               |                |
|---------------------|----------------------------|---------------------------|------------|------|----------|---------------|----------------|
| РУ 6 кВ КНС-18А     | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|                     | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                     | Ввод 1                     | 25,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 265      | 2,052         | 0,109          |
|                     |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|                     |                            |                           | РПН        |      |          |               |                |
|                     | Ввод 2                     | 25,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 224      | 1,735         | 0,000          |
|                     |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|                     |                            |                           | РПН        |      |          |               |                |
| ИТОГО               |                            |                           | 6 кВ       |      |          | 3,787         | 0,109          |
| РУ 6 кВ КНС-19      | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|                     | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                     | Ввод 1                     | 25,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 244      | 1,889         | 0,012          |
|                     |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|                     |                            |                           | РПН        |      |          |               |                |
|                     | Ввод 2                     | 25,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 259      | 2,006         | 0,586          |
|                     |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|                     |                            |                           | РПН        |      |          |               |                |
| ИТОГО               |                            |                           | 6 кВ       |      |          | 3,895         | 0,598          |
| РУ 6 кВ КНС-20      | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|                     | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                     | Ввод 1                     | 25,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 250      | 1,940         | 0,089          |
|                     |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|                     |                            |                           | РПН        |      |          |               |                |
|                     | Ввод 2                     | 25,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 0        | 0,000         | 0,000          |
|                     |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|                     |                            |                           | РПН        |      |          |               |                |
| ИТОГО               |                            |                           | 6 кВ       |      |          | 1,940         | 0,089          |
| РУ 6 кВ ДНС-16      | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|                     | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                     | Ввод 1                     | 25,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 5        | 0,039         | 0,019          |
|                     |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|                     |                            |                           | РПН        |      |          |               |                |
|                     | Ввод 2                     | 25,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 56       | 0,435         | 0,349          |
|                     |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|                     |                            |                           | РПН        |      |          |               |                |
| ИТОГО               |                            |                           | 6 кВ       |      |          | 0,474         | 0,368          |
| РУ 6 кВ ДНС-17      | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|                     | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                     | Ввод 1                     | 25,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 10       | 0,077         | 0,052          |
|                     |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|                     |                            |                           | РПН        |      |          |               |                |
|                     | Ввод 2                     | 25,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 44       | 0,343         | 0,228          |
|                     |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|                     |                            |                           | РПН        |      |          |               |                |
| ИТОГО               |                            |                           | 6 кВ       |      |          | 0,419         | 0,280          |
| РУ 6 кВ Куст        | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|                     | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                     | Ввод 1                     | 25,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 8        | 0,065         | 0,044          |
|                     |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,3      |               |                |
|                     |                            |                           | РПН        |      |          |               |                |
|                     | Ввод 2                     | 25,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 162      | 1,274         | 0,000          |
|                     |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,3      |               |                |
|                     |                            |                           | РПН        |      |          |               |                |
| ИТОГО               |                            |                           | 6 кВ       |      |          | 1,339         | 0,044          |
| РП-6 кВ Федоровская | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|                     | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                     | Ввод 1                     | 25,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 290      | 2,282         | 0,775          |
|                     |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,3      |               |                |
|                     |                            |                           | РПН        |      |          |               |                |
|                     | Ввод 2                     | 25,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 0        | 0,001         | 0,001          |
|                     |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,3      |               |                |
|                     |                            |                           | РПН        |      |          |               |                |
| ИТОГО               |                            |                           | 6 кВ       |      |          | 2,283         | 0,775          |
| РУ 6 кВ Технолог    | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|                     | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                     | Ввод 1                     | 40,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 173      | 1,341         | 0,369          |
|                     |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|                     |                            |                           | РПН        |      |          |               |                |
|                     | Ввод 2                     | 40,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 142      | 1,103         | 0,162          |
|                     |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|                     |                            |                           | РПН        |      |          |               |                |
| ИТОГО               |                            |                           | 6 кВ       |      |          | 2,444         | 0,531          |
| РУ 6 кВ Водная      | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|                     | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                     | Ввод 1                     | 16,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 0        | 0,000         | 0,000          |
|                     |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|                     |                            |                           | РПН        |      |          |               |                |
|                     | Ввод 2                     | 16,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 17       | 0,128         | 0,000          |
|                     |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|                     |                            |                           | РПН        |      |          |               |                |
| ИТОГО               |                            |                           | 6 кВ       |      |          | 0,128         | 0,000          |

|                   |                            |                        |            |      |            |            |             |
|-------------------|----------------------------|------------------------|------------|------|------------|------------|-------------|
| РУ 6 кВ Береговая | Замер по трансформаторам   |                        |            |      | 12:00 час. |            |             |
|                   | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub> MBA |            |      | Ток А      | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                   | Ввод 1                     | 16                     | Нагрузка   | 6 кВ | 277        | 2,144      | 0,444       |
|                   |                            |                        | Напряжение | 6 кВ | 6,2        |            |             |
|                   |                            |                        | РПН        |      |            |            |             |
|                   | Ввод 2                     | 25                     | Нагрузка   | 6 кВ | 103        | 0,797      | 0,570       |
|                   |                            |                        | Напряжение | 6 кВ | 6,2        |            |             |
|                   |                            |                        | РПН        |      |            |            |             |
|                   | Ввод 3                     | 16                     | Нагрузка   | 6 кВ | 0          | 0,003      | 0,008       |
|                   |                            |                        | Напряжение | 6 кВ | 6,2        |            |             |
|                   |                            | РПН                    |            |      |            |            |             |
| Ввод 4            | 25                         | Нагрузка               | 6 кВ       | 252  | 1,954      | 0,184      |             |
|                   |                            | Напряжение             | 6 кВ       | 6,2  |            |            |             |
|                   |                            |                        |            |      |            |            |             |
|                   |                            | ИТОГО                  |            | 6 кВ |            | 4,90       | 1,21        |
| ПС 35 кВ №8       | Замер по трансформаторам   |                        |            |      |            | 12:00      | час.        |
|                   | Диспет. наимен.            | S <sub>ном</sub> MBA   |            |      | Ток А      | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                   | 1Т                         | 6,3                    | Нагруз.    | 6кВ  | 279        | 2,55       | -1,37       |
|                   |                            |                        | Напряжение | 6кВ  |            | 6,2        |             |
|                   |                            |                        | РПН        |      | 3          |            |             |
|                   | 2Т                         | 6,3                    | Нагрузка   | 6кВ  | 100        | 0,77       | -0,69       |
|                   |                            |                        | Напряж.    | 6кВ  |            | 6,2        |             |
|                   |                            |                        | РПН        |      | 2          |            |             |
| ИТОГО             |                            | 6кВ                    |            | 379  | 3,32       | -2,06      |             |
| ПС 35 кВ №38      | Замер по трансформаторам   |                        |            |      |            | 12:00      | час.        |
|                   | Диспет. наимен.            | S <sub>ном</sub> MBA   |            |      | Ток А      | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                   | 1Т                         | 4,0                    | Нагруз.    | 6кВ  | 92         | 0,94       | 0,17        |
|                   |                            |                        | Напряжение | 6кВ  |            | 6,2        |             |
|                   |                            |                        | ПБВ        |      | 37         |            |             |
|                   | 2Т                         | 4,0                    | Нагрузка   | 6кВ  | 39         | 0,06       | -0,40       |
|                   |                            |                        | Напряж.    | 6кВ  |            | 6,2        |             |
|                   |                            |                        | ПБВ        |      | 37         |            |             |
| ИТОГО             |                            | 6кВ                    |            | 131  | 1,00       | -0,23      |             |
| ПС 35 кВ №6       | Замер по трансформаторам   |                        |            |      |            | 12:00      | час.        |
|                   | Диспет. наимен.            | S <sub>ном</sub> MBA   |            |      | Ток А      | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                   | 1Т                         | 6,3                    | Нагруз.    | 6кВ  | 129        | 0,06       | -1,34       |
|                   |                            |                        | Напряжение | 6кВ  |            | 6,3        |             |
|                   |                            |                        | РПН        |      | 3          |            |             |
|                   | 2Т                         | 6,3                    | Нагрузка   | 6кВ  | 369        | 3,76       | -0,74       |
|                   |                            |                        | Напряж.    | 6кВ  |            | 6,2        |             |
|                   |                            |                        | РПН        |      | 3          |            |             |
| ИТОГО             |                            | 6кВ                    |            | 498  | 3,82       | -2,09      |             |
| ПС 35 кВ №30      | Замер по трансформаторам   |                        |            |      |            | 12:00      | час.        |
|                   | Диспет. наимен.            | S <sub>ном</sub> MBA   |            |      | Ток А      | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                   | 1Т                         | 10,0                   | Нагруз.    | 6кВ  | 239        | 2,34       | 0,81        |
|                   |                            |                        | Напряжение | 6кВ  |            | 6,2        |             |
|                   |                            |                        | РПН        |      | 11         |            |             |
|                   | 2Т                         | 10,0                   | Нагрузка   | 6кВ  | 52         | 0,50       | 0,22        |
|                   |                            |                        | Напряж.    | 6кВ  |            | 6,2        |             |
|                   |                            |                        | РПН        |      | 11         |            |             |
| ИТОГО             |                            | 6кВ                    |            | 291  | 2,84       | 1,03       |             |
| ПС 35 кВ №100     | Замер по трансформаторам   |                        |            |      |            | 12:00      | час.        |
|                   | Диспет. наимен.            | S <sub>ном</sub> MBA   |            |      | Ток А      | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                   | 1Т                         | 6,3                    | Нагруз.    | 6кВ  | 170        | 1,77       | 0,01        |
|                   |                            |                        | Напряжение | 6кВ  |            | 6,3        |             |
|                   |                            |                        | РПН        |      | 5          |            |             |
|                   | 2Т                         | 6,3                    | Нагрузка   | 6кВ  | 64         | 0,59       | 0,29        |
|                   |                            |                        | Напряж.    | 6кВ  |            | 6,3        |             |
|                   |                            |                        | РПН        |      | 7          |            |             |
| ИТОГО             |                            | 6кВ                    |            | 234  | 2,36       | 0,30       |             |
| ПС 35 кВ №146     | Замер по трансформаторам   |                        |            |      |            | 12:00      | час.        |
|                   | Диспет. наимен.            | S <sub>ном</sub> MBA   |            |      | Ток А      | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                   | 1Т                         | 6,3                    | Нагруз.    | 6кВ  | 64         | 0,66       | -0,07       |
|                   |                            |                        | Напряжение | 6кВ  |            | 6,2        |             |
|                   |                            |                        | РПН        |      | 5          |            |             |
|                   | 2Т                         | 6,3                    | Нагрузка   | 6кВ  | 230        | 2,08       | -1,17       |
|                   |                            |                        | Напряж.    | 6кВ  |            | 6,2        |             |
|                   |                            |                        | РПН        |      | 3          |            |             |
| ИТОГО             |                            | 6кВ                    |            | 294  | 2,74       | -1,24      |             |
| ПС 35 кВ №202     | Замер по трансформаторам   |                        |            |      |            | 12:00      | час.        |
|                   | Диспет. наимен.            | S <sub>ном</sub> MBA   |            |      | Ток А      | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                   | 1Т                         | 4,0                    | Нагруз.    | 6кВ  | 92         | 0,62       | -0,72       |
|                   |                            |                        | Напряжение | 6кВ  |            | 6,3        |             |
|                   |                            |                        | РПН        |      | 3          |            |             |
|                   | 2Т                         | 4,0                    | Нагрузка   | 6кВ  | 84         | 0,62       | -0,62       |
|                   |                            |                        | Напряж.    | 6кВ  |            | 6,3        |             |
|                   |                            |                        | РПН        |      | 3          |            |             |
| ИТОГО             |                            | 6кВ                    |            | 176  | 1,24       | -1,34      |             |
| ПС 35 кВ №182     | Замер по трансформаторам   |                        |            |      |            | 12:00      | час.        |
|                   | Диспет. наимен.            | S <sub>ном</sub> MBA   |            |      | Ток А      | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                   | 1Т                         | 4,0                    | Нагруз.    | 6кВ  | 72         | 0,19       | -0,72       |
|                   |                            |                        | Напряжение | 6кВ  |            | 6,2        |             |
|                   |                            |                        | РПН        |      | 1          |            |             |
|                   | 2Т                         | 4,0                    | Нагрузка   | 6кВ  | 82         | 0,17       | -0,83       |
|                   |                            |                        | Напряж.    | 6кВ  |            | 6,4        |             |
|                   |                            |                        | РПН        |      | 1          |            |             |
| ИТОГО             |                            | 6кВ                    |            | 154  | 0,36       | -1,56      |             |

|               |                          |             |            |     |          |               |                |
|---------------|--------------------------|-------------|------------|-----|----------|---------------|----------------|
| ПС 35 кВ №97  | Замер по трансформаторам |             |            |     |          | 12:00         | час.           |
|               | Диспет.<br>наимен.       | Сном<br>МВА |            |     | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                       | 4,0         | Нагруз.    | 6кВ | 135      | 1,16          | 0,78           |
|               |                          |             | Напряжение | 6кВ |          | 6,3           |                |
|               |                          |             | РПН        |     |          | 36            |                |
|               | 2Т                       | 4,0         | Нагрузка   | 6кВ | 91       | 0,82          | 0,48           |
|               |                          |             | Напряж.    | 6кВ |          | 6,2           |                |
|               |                          | РПН         |            |     | 37       |               |                |
| ИТОГО         |                          |             | 6кВ        |     | 226      | 1,98          | 1,26           |
| ПС 35 кВ №59  | Замер по трансформаторам |             |            |     |          | 12:00         | час.           |
|               | Диспет.<br>наимен.       | Сном<br>МВА |            |     | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                       | 6,3         | Нагруз.    | 6кВ | 119      | 1,24          | -0,09          |
|               |                          |             | Напряжение | 6кВ |          | 6,2           |                |
|               |                          |             | РПН        |     |          | 5             |                |
|               | 2Т                       | 6,3         | Нагрузка   | 6кВ | 149      | 1,52          | -0,30          |
|               |                          |             | Напряж.    | 6кВ |          | 6,3           |                |
|               |                          | ПБВ         |            |     | 37       |               |                |
| ИТОГО         |                          |             | 6кВ        |     | 268      | 2,75          | -0,40          |
| ПС 35 кВ №380 | Замер по трансформаторам |             |            |     |          | 12:00         | час.           |
|               | Диспет.<br>наимен.       | Сном<br>МВА |            |     | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                       | 10,0        | Нагруз.    | 6кВ | 300      | 2,27          | -2,13          |
|               |                          |             | Напряжение | 6кВ |          | 6,3           |                |
|               |                          |             | РПН        |     |          | 10            |                |
|               | 2Т                       | 10,0        | Нагрузка   | 6кВ | 424      | 3,84          | -2,16          |
|               |                          |             | Напряж.    | 6кВ |          | 6,3           |                |
|               |                          | РПН         |            |     | 10       |               |                |
| ИТОГО         |                          |             | 6кВ        |     | 724      | 6,11          | -4,28          |
| ПС 35 кВ №18  | Замер по трансформаторам |             |            |     |          | 12:00         | час.           |
|               | Диспет.<br>наимен.       | Сном<br>МВА |            |     | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                       | 6,3         | Нагруз.    | 6кВ | 158      | 1,45          | -0,76          |
|               |                          |             | Напряжение | 6кВ |          | 6,2           |                |
|               |                          |             | РПН        |     |          | 2             |                |
|               | 2Т                       | 6,3         | Нагрузка   | 6кВ | 124      | 1,27          | -0,16          |
|               |                          |             | Напряж.    | 6кВ |          | 6,2           |                |
|               |                          | РПН         |            |     | 2        |               |                |
| ИТОГО         |                          |             | 6кВ        |     | 282      | 2,73          | -0,92          |
| ПС 35 кВ №79  | Замер по трансформаторам |             |            |     |          | 12:00         | час.           |
|               | Диспет.<br>наимен.       | Сном<br>МВА |            |     | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                       | 4,0         | Нагруз.    | 6кВ | 31       | 0,32          | 0,06           |
|               |                          |             | Напряжение | 6кВ |          | 6,3           |                |
|               |                          |             | РПН        |     |          | 0             |                |
|               | 2Т                       | 4,0         | Нагрузка   | 6кВ | 65       | 0,66          | -0,17          |
|               |                          |             | Напряж.    | 6кВ |          | 6,3           |                |
|               |                          | РПН         |            |     | 0        |               |                |
| ИТОГО         |                          |             | 6кВ        |     | 97       | 0,98          | -0,10          |
| ПС 35 кВ №135 | Замер по трансформаторам |             |            |     |          | 12:00         | час.           |
|               | Диспет.<br>наимен.       | Сном<br>МВА |            |     | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                       | 6,3         | Нагруз.    | 6кВ | 243      | 2,38          | -0,85          |
|               |                          |             | Напряжение | 6кВ |          | 6,2           |                |
|               |                          |             | РПН        |     |          | 2             |                |
|               | 2Т                       | 6,3         | Нагрузка   | 6кВ | 155      | 1,32          | -0,92          |
|               |                          |             | Напряж.    | 6кВ |          | 6,2           |                |
|               |                          | РПН         |            |     | 2        |               |                |
| ИТОГО         |                          |             | 6кВ        |     | 398      | 3,70          | -1,76          |
| ПС 35 кВ №148 | Замер по трансформаторам |             |            |     |          | 12:00         | час.           |
|               | Диспет.<br>наимен.       | Сном<br>МВА |            |     | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                       | 6,3         | Нагруз.    | 6кВ | 145      | 1,38          | -0,61          |
|               |                          |             | Напряжение | 6кВ |          | 6,2           |                |
|               |                          |             | РПН        |     |          | 2             |                |
|               | 2Т                       | 6,3         | Нагрузка   | 6кВ | 180      | 1,71          | -0,75          |
|               |                          |             | Напряж.    | 6кВ |          | 6,2           |                |
|               |                          | РПН         |            |     | 2        |               |                |
| ИТОГО         |                          |             | 6кВ        |     | 325      | 3,08          | -1,37          |
| ПС 35 кВ №201 | Замер по трансформаторам |             |            |     |          | 12:00         | час.           |
|               | Диспет.<br>наимен.       | Сном<br>МВА |            |     | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                       | 10,0        | Нагруз.    | 6кВ | 69       | 0,45          | -0,56          |
|               |                          |             | Напряжение | 6кВ |          | 6,2           |                |
|               |                          |             | РПН        |     |          | 7             |                |
|               | 2Т                       | 10,0        | Нагрузка   | 6кВ | 153      | 1,09          | -1,16          |
|               |                          |             | Напряж.    | 6кВ |          | 6,2           |                |
|               |                          | РПН         |            |     | 7        |               |                |
| ИТОГО         |                          |             | 6кВ        |     | 222      | 1,54          | -1,71          |
| ПС 35 кВ №234 | Замер по трансформаторам |             |            |     |          | 12:00         | час.           |
|               | Диспет.<br>наимен.       | Сном<br>МВА |            |     | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                       | 10,0        | Нагруз.    | 6кВ | 224      | 2,32          | -0,20          |
|               |                          |             | Напряжение | 6кВ |          | 6,2           |                |
|               |                          |             | РПН        |     |          | 8             |                |
|               | 2Т                       | 10,0        | Нагрузка   | 6кВ | 232      | 2,38          | -0,37          |
|               |                          |             | Напряж.    | 6кВ |          | 6,4           |                |
|               |                          | РПН         |            |     | 9        |               |                |
| ИТОГО         |                          |             | 6кВ        |     | 456      | 4,70          | -0,56          |
| ПС 35 кВ №295 | Замер по трансформаторам |             |            |     |          | 12:00         | час.           |
|               | Диспет.<br>наимен.       | Сном<br>МВА |            |     | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                       | 6,3         | Нагруз.    | 6кВ | 261      | 2,69          | 0,32           |
|               |                          |             | Напряжение | 6кВ |          | 6,3           |                |
|               |                          |             | РПН        |     |          | 3             |                |
|               | 2Т                       | 6,3         | Нагрузка   | 6кВ | 222      | 2,30          | 0,18           |
|               |                          |             | Напряж.    | 6кВ |          | 6,2           |                |
|               |                          | РПН         |            |     | 2        |               |                |
| ИТОГО         |                          |             | 6кВ        |     | 483      | 4,99          | 0,50           |



|               |                           |           |            |            |      |           |            |      |
|---------------|---------------------------|-----------|------------|------------|------|-----------|------------|------|
| ПС 35 кВ №181 | Замер по трансформаторам  |           |            |            |      | 12:00     | час.       |      |
|               | Диспет.наимен.            | СномMBA   |            |            | ТокА | Рнагр.МВт | Qнагр.Мвар |      |
|               | 1Т                        | 16,0      | Нагруз.    | 6кВ        | 213  | 2,05      | -0,84      |      |
|               |                           |           | Напряжение | 6кВ        |      | 6,1       |            |      |
|               | РПН                       |           |            |            |      | 6         |            |      |
|               | 2Т                        | 16,0      | Нагрузка   | 6кВ        | 721  | 7,29      | -1,66      |      |
|               |                           |           | Напряж.    | 6кВ        |      | 6,0       |            |      |
| РПН           |                           |           |            |            | 6    |           |            |      |
| ИТОГО         |                           |           |            | 6кВ        | 934  | 9,34      | -2,50      |      |
|               |                           |           |            |            |      |           |            |      |
| ПС 35 кВ №333 | Замер по трансформаторам  |           |            |            |      | 12:00     | час.       |      |
|               | Диспетчерскоенаименование | Сном.,MBA |            |            | ТокА | Рнагр.МВт | Qнагр.Мвар |      |
|               | 1Т                        | 25,0      | Нагрузка   | 6 кВ       | 1185 | 13,50     | 0,88       |      |
|               |                           |           | Напряжение | 6 кВ       |      | 6,6       |            |      |
|               | РПН                       |           |            |            |      | 6         |            |      |
|               | 2Т                        | 25,0      | Нагрузка   | 6 кВ       | 1173 | 13,36     | 0,95       |      |
|               |                           |           | Напряжение | 6 кВ       |      | 6,6       |            |      |
|               | РПН                       |           |            |            |      | 6         |            |      |
|               | 3Т                        |           | 25,0       | Нагрузка   | 6 кВ | 1180      | 13,43      | 1,06 |
|               |                           |           |            | Напряжение | 6 кВ |           | 6,6        |      |
|               | РПН                       |           |            |            |      | 6         |            |      |
| ИТОГО         |                           |           |            | 6 кВ       | 3538 | 40,30     | 2,89       |      |
|               |                           |           |            |            |      |           |            |      |
| ПС 35 кВ №77  | Замер по трансформаторам  |           |            |            |      | 12:00     | час.       |      |
|               | Диспет.наимен.            | СномMBA   |            |            | ТокА | Рнагр.МВт | Qнагр.Мвар |      |
|               | 1Т                        | 4,0       | Нагруз.    | 6кВ        | 139  | 0,34      | -1,40      |      |
|               |                           |           | Напряжение | 6кВ        |      | 6,3       |            |      |
|               | РПН                       |           |            |            |      | 5         |            |      |
|               | 2Т                        | 4,0       | Нагрузка   | 6кВ        | 129  | 1,14      | -0,69      |      |
|               |                           |           | Напряж.    | 6кВ        |      | 6,2       |            |      |
| РПН           |                           |           |            |            | 7    |           |            |      |
| ИТОГО         |                           |           |            | 6кВ        | 268  | 1,48      | -2,09      |      |
|               |                           |           |            |            |      |           |            |      |
| ПС 35 кВ №78  | Замер по трансформаторам  |           |            |            |      | 12:00     | час.       |      |
|               | Диспет.наимен.            | СномMBA   |            |            | ТокА | Рнагр.МВт | Qнагр.Мвар |      |
|               | 1Т                        | 4,0       | Нагруз.    | 6кВ        | 123  | 1,03      | 0,75       |      |
|               |                           |           | Напряжение | 6кВ        |      | 6,3       |            |      |
|               | РПН                       |           |            |            |      | 5         |            |      |
|               | 2Т                        | 4,0       | Нагрузка   | 6кВ        | 43   | 0,38      | 0,23       |      |
|               |                           |           | Напряж.    | 6кВ        |      | 6,3       |            |      |
| РПН           |                           |           |            |            | 4    |           |            |      |
| ИТОГО         |                           |           |            | 6кВ        | 165  | 1,41      | 0,97       |      |
|               |                           |           |            |            |      |           |            |      |
| ПС 35 кВ №80  | Замер по трансформаторам  |           |            |            |      | 12:00     | час.       |      |
|               | Диспет.наимен.            | СномMBA   |            |            | ТокА | Рнагр.МВт | Qнагр.Мвар |      |
|               | 1Т                        | 4,0       | Нагруз.    | 6кВ        | 63   | 0,55      | -0,35      |      |
|               |                           |           | Напряжение | 6кВ        |      | 6,1       |            |      |
|               | ПБВ                       |           |            |            |      | 37        |            |      |
|               | 2Т                        | 4,0       | Нагрузка   | 6кВ        | 87   | 0,85      | -0,32      |      |
|               |                           |           | Напряж.    | 6кВ        |      | 6,2       |            |      |
| ПБВ           |                           |           |            |            | 37   |           |            |      |
| ИТОГО         |                           |           |            | 6кВ        | 150  | 1,40      | -0,67      |      |
|               |                           |           |            |            |      |           |            |      |
| ПС 35 кВ №98  | Замер по трансформаторам  |           |            |            |      | 12:00     | час.       |      |
|               | Диспет.наимен.            | СномMBA   |            |            | ТокА | Рнагр.МВт | Qнагр.Мвар |      |
|               | 1Т                        | 6,3       | Нагруз.    | 6кВ        | 199  | 1,75      | -1,10      |      |
|               |                           |           | Напряжение | 6кВ        |      | 6,2       |            |      |
|               | РПН                       |           |            |            |      | 6         |            |      |
|               | 2Т                        | 6,3       | Нагрузка   | 6кВ        | 107  | 1,04      | 0,37       |      |
|               |                           |           | Напряж.    | 6кВ        |      | 6,3       |            |      |
| РПН           |                           |           |            |            | 7    |           |            |      |
| ИТОГО         |                           |           |            | 6кВ        | 306  | 2,80      | -0,73      |      |
|               |                           |           |            |            |      |           |            |      |
| ПС 35 кВ №99  | Замер по трансформаторам  |           |            |            |      | 12:00     | час.       |      |
|               | Диспет.наимен.            | СномMBA   |            |            | ТокА | Рнагр.МВт | Qнагр.Мвар |      |
|               | 1Т                        | 10,0      | Нагруз.    | 6кВ        | 78   | 0,76      | 0,28       |      |
|               |                           |           | Напряжение | 6кВ        |      | 6,3       |            |      |
|               | РПН                       |           |            |            |      | 0         |            |      |
|               | 2Т                        | 10,0      | Нагрузка   | 6кВ        | 94   | 0,79      | -0,56      |      |
|               |                           |           | Напряж.    | 6кВ        |      | 6,2       |            |      |
| РПН           |                           |           |            |            | 13   |           |            |      |
| ИТОГО         |                           |           |            | 6кВ        | 172  | 1,55      | -0,29      |      |
|               |                           |           |            |            |      |           |            |      |
| ПС 35 кВ №102 | Замер по трансформаторам  |           |            |            |      | 12:00     | час.       |      |
|               | Диспет.наимен.            | СномMBA   |            |            | ТокА | Рнагр.МВт | Qнагр.Мвар |      |
|               | 1Т                        | 4,0       | Нагруз.    | 6кВ        | 101  | 1,04      | -0,13      |      |
|               |                           |           | Напряжение | 6кВ        |      | 6,2       |            |      |
|               | РПН                       |           |            |            |      | 4         |            |      |
|               | 2Т                        | 4,0       | Нагрузка   | 6кВ        | 152  | 1,57      | -0,10      |      |
|               |                           |           | Напряж.    | 6кВ        |      | 6,1       |            |      |
| РПН           |                           |           |            |            | 3    |           |            |      |
| ИТОГО         |                           |           |            | 6кВ        | 252  | 2,61      | -0,23      |      |
|               |                           |           |            |            |      |           |            |      |
| ПС 35 кВ №171 | Замер по трансформаторам  |           |            |            |      | 12:00     | час.       |      |
|               | Диспет.наимен.            | СномMBA   |            |            | ТокА | Рнагр.МВт | Qнагр.Мвар |      |
|               | 1Т                        | 4,0       | Нагруз.    | 6кВ        | 46   | 0,44      | 0,18       |      |
|               |                           |           | Напряжение | 6кВ        |      | 6,3       |            |      |
|               | ПБВ                       |           |            |            |      | 37        |            |      |
|               | 2Т                        | 4,0       | Нагрузка   | 6кВ        | 113  | 1,04      | -0,55      |      |
|               |                           |           | Напряж.    | 6кВ        |      | 6,3       |            |      |
| РПН           |                           |           |            |            | 3    |           |            |      |
| ИТОГО         |                           |           |            | 6кВ        | 159  | 1,48      | -0,37      |      |

|               |                          |             |            |     |          |               |                |
|---------------|--------------------------|-------------|------------|-----|----------|---------------|----------------|
| ПС 35 кВ №394 | Замер по трансформаторам |             |            |     |          | 12:00         | час.           |
|               | Диспет.<br>наимен.       | Сном<br>МВА |            |     | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                       | 4,0         | Нагруз.    | 6кВ | 243      | 2,52          | -0,13          |
|               |                          |             | Напряжение | 6кВ |          | 6,0           |                |
|               |                          |             | РПН        |     |          | 3             |                |
|               | 2Т                       | 4,0         | Нагрузка   | 6кВ | 121      | 1,14          | -0,53          |
|               |                          |             | Напряж.    | 6кВ |          | 6,1           |                |
|               |                          |             | РПН        |     |          | 3             |                |
| ИТОГО         |                          |             | 6кВ        |     | 364      | 3,66          | -0,67          |
| ПС 35 кВ №7   | Замер по трансформаторам |             |            |     |          | 12:00         | час.           |
|               | Диспет.<br>наимен.       | Сном<br>МВА |            |     | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                       | 6,3         | Нагруз.    | 6кВ | 262      | 2,52          | -1,03          |
|               |                          |             | Напряжение | 6кВ |          | 6,1           |                |
|               |                          |             | РПН        |     |          | 3             |                |
|               | 2Т                       | 6,3         | Нагрузка   | 6кВ | 165      | 1,39          | -0,99          |
|               |                          |             | Напряж.    | 6кВ |          | 6,2           |                |
|               |                          |             | РПН        |     |          | 3             |                |
| ИТОГО         |                          |             | 6кВ        |     | 427      | 3,91          | -2,02          |
| ПС 35 кВ №15  | Замер по трансформаторам |             |            |     |          | 12:00         | час.           |
|               | Диспет.<br>наимен.       | Сном<br>МВА |            |     | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                       | 4,0         | Нагруз.    | 6кВ | 156      | 1,55          | 0,47           |
|               |                          |             | Напряжение | 6кВ |          | 6,1           |                |
|               |                          |             | РПН        |     |          | 6             |                |
|               | 2Т                       | 4,0         | Нагрузка   | 6кВ | 35       | 0,33          | -0,16          |
|               |                          |             | Напряж.    | 6кВ |          | 6,1           |                |
|               |                          |             | РПН        |     |          | 0             |                |
| ИТОГО         |                          |             | 6кВ        |     | 191      | 1,87          | 0,31           |
| ПС 35 кВ №22  | Замер по трансформаторам |             |            |     |          | 12:00         | час.           |
|               | Диспет.<br>наимен.       | Сном<br>МВА |            |     | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                       | 6,3         | Нагруз.    | 6кВ | 173      | 1,77          | 0,34           |
|               |                          |             | Напряжение | 6кВ |          | 6,1           |                |
|               |                          |             | РПН        |     |          | 4             |                |
|               | 2Т                       | 6,3         | Нагрузка   | 6кВ | 43       | 0,37          | 0,25           |
|               |                          |             | Напряж.    | 6кВ |          | 6,0           |                |
|               |                          |             | РПН        |     |          | 7             |                |
| ИТОГО         |                          |             | 6кВ        |     | 216      | 2,13          | 0,59           |
| ПС 35 кВ №27  | Замер по трансформаторам |             |            |     |          | 12:00         | час.           |
|               | Диспет.<br>наимен.       | Сном<br>МВА |            |     | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                       | 4,0         | Нагруз.    | 6кВ | 36       | 0,37          | 0,02           |
|               |                          |             | Напряжение | 6кВ |          | 6,20          |                |
|               |                          |             | ПБВ        |     |          | 36,8          |                |
| ИТОГО         |                          |             | 6кВ        |     | 36       | 0,37          | 0,02           |
| ПС 35 кВ №28  | Замер по трансформаторам |             |            |     |          | 12:00         | час.           |
|               | Диспет.<br>наимен.       | Сном<br>МВА |            |     | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                       | 4,0         | Нагруз.    | 6кВ | 39       | 0,39          | -0,09          |
|               |                          |             | Напряжение | 6кВ |          | 6,3           |                |
|               |                          |             | ПБВ        |     |          | 35            |                |
|               | 2Т                       | 4,0         | Нагрузка   | 6кВ | 47       | 0,47          | 0,15           |
|               |                          |             | Напряж.    | 6кВ |          | 6,2           |                |
|               |                          |             | ПБВ        |     |          | 36            |                |
| ИТОГО         |                          |             | 6кВ        |     | 86       | 0,86          | 0,06           |
| ПС 35 кВ №81  | Замер по трансформаторам |             |            |     |          | 12:00         | час.           |
|               | Диспет.<br>наимен.       | Сном<br>МВА |            |     | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                       | 6,3         | Нагруз.    | 6кВ | 142      | 1,38          | 0,51           |
|               |                          |             | Напряжение | 6кВ |          | 6,1           |                |
|               |                          |             | ПБВ        |     |          | 35            |                |
|               | 2Т                       | 6,3         | Нагрузка   | 6кВ | 286      | 2,96          | 0,18           |
|               |                          |             | Напряж.    | 6кВ |          | 6,1           |                |
|               |                          |             | ПБВ        |     |          | 35            |                |
| ИТОГО         |                          |             | 6кВ        |     | 428      | 4,34          | 0,69           |
| ПС 35 кВ №263 | Замер по трансформаторам |             |            |     |          | 12:00         | час.           |
|               | Диспет.<br>наимен.       | Сном<br>МВА |            |     | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                       | 6,3         | Нагруз.    | 6кВ | 41       | 0,42          | -0,08          |
|               |                          |             | Напряжение | 6кВ |          | 6,1           |                |
|               |                          |             | РПН        |     |          | 4             |                |
|               | 2Т                       | 6,3         | Нагрузка   | 6кВ | 33       | 0,22          | -0,25          |
|               |                          |             | Напряж.    | 6кВ |          | 6,2           |                |
|               |                          |             | ПБВ        |     |          | 36            |                |
| ИТОГО         |                          |             | 6кВ        |     | 74       | 0,64          | -0,33          |
| ПС 35 кВ №19  | Замер по трансформаторам |             |            |     |          | 12:00         | час.           |
|               | Диспет.<br>наимен.       | Сном<br>МВА |            |     | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                       | 6,3         | Нагруз.    | 6кВ | 182      | 1,55          | -1,08          |
|               |                          |             | Напряжение | 6кВ |          | 6,2           |                |
|               |                          |             | РПН        |     |          | 7             |                |
|               | 2Т                       | 6,3         | Нагрузка   | 6кВ | 148      | 1,54          | 0,02           |
|               |                          |             | Напряж.    | 6кВ |          | 6,3           |                |
|               |                          |             | РПН        |     |          | 7             |                |
| ИТОГО         |                          |             | 6кВ        |     | 330      | 3,09          | -1,06          |
| ПС 35 кВ №60  | Замер по трансформаторам |             |            |     |          | 12:00         | час.           |
|               | Диспет.<br>наимен.       | Сном<br>МВА |            |     | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                       | 4,0         | Нагруз.    | 6кВ | 159      | 1,56          | -0,52          |
|               |                          |             | Напряжение | 6кВ |          | 6,2           |                |
|               |                          |             | РПН        |     |          | 2             |                |
|               | 2Т                       | 4,0         | Нагрузка   | 6кВ | 112      | 1,06          | -0,47          |
|               |                          |             | Напряж.    | 6кВ |          | 6,3           |                |
|               |                          |             | РПН        |     |          | 3             |                |
| ИТОГО         |                          |             | 6кВ        |     | 270      | 2,62          | -0,99          |

|               |                               |               |            |      |          |               |                |
|---------------|-------------------------------|---------------|------------|------|----------|---------------|----------------|
| ПС 35 кВ №101 | Замер по трансформаторам      |               |            |      |          | 12:00         | час.           |
|               | Диспет.<br>наимен.            | Сном<br>MBA   |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                            | 6,3           | Нагруз.    | 6кВ  | 192      | 1,98          | 0,19           |
|               |                               |               | Напряжение | 6кВ  |          | 6,2           |                |
|               |                               |               | РПН        |      |          | 4             |                |
|               | 2Т                            | 6,3           | Нагрузка   | 6кВ  | 162      | 1,67          | -0,21          |
|               |                               |               | Напряж.    | 6кВ  |          | 6,2           |                |
|               |                               |               | РПН        |      |          | 5             |                |
| ИТОГО         |                               |               | 6кВ        |      | 354      | 3,65          | -0,02          |
| ПС 35 кВ №134 | Замер по трансформаторам      |               |            |      |          | 12:00         | час.           |
|               | Диспет.<br>наимен.            | Сном<br>MBA   |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                            | 4,0           | Нагруз.    | 6кВ  | 75       | 0,75          | -0,22          |
|               |                               |               | Напряжение | 6кВ  |          | 6,3           |                |
|               |                               |               | ПБВ        |      |          | 35            |                |
|               | 2Т                            | 4,0           | Нагрузка   | 6кВ  | 78       | 0,47          | -0,65          |
|               |                               |               | Напряж.    | 6кВ  |          | 6,3           |                |
|               |                               |               | РПН        |      |          | 35            |                |
| ИТОГО         |                               |               | 6кВ        |      | 153      | 1,22          | -0,87          |
| ПС 35 кВ №184 | Замер по трансформаторам      |               |            |      |          | 12:00         | час.           |
|               | Диспетчерское<br>наименование | Сном.,<br>MBA |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                            | 6,3           | Нагрузка   | 6 кВ | 278      | 2,71          | -0,98          |
|               |                               |               | Напряжение | 6 кВ |          | 6,2           |                |
|               |                               |               | РПН        |      |          | 3             |                |
|               | 2Т                            | 6,3           | Нагрузка   | 6 кВ | 315      | 3,18          | -0,74          |
|               |                               |               | Напряжение | 6 кВ |          | 6,2           |                |
|               |                               |               | РПН        |      |          | 3             |                |
| ИТОГО         |                               |               | 6 кВ       |      | 592      | 5,89          | -1,72          |
| ПС 35 кВ №291 | Замер по трансформаторам      |               |            |      |          | 12:00         | час.           |
|               | Диспетчерское<br>наименование | Сном.,<br>MBA |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                            | 6,3           | Нагрузка   | 6 кВ | 195      | 1,96          | 0,49           |
|               |                               |               | Напряжение | 6 кВ |          | 6,3           |                |
|               |                               |               | РПН        |      |          | 14            |                |
|               | 2Т                            | 6,3           | Нагрузка   | 6 кВ | 412      | 3,70          | 2,14           |
|               |                               |               | Напряжение | 6 кВ |          | 6,4           |                |
|               |                               |               | РПН        |      |          | 15            |                |
| ИТОГО         |                               |               | 6 кВ       |      | 607      | 5,67          | 2,63           |
| ПС 35 кВ №285 | Замер по трансформаторам      |               |            |      |          | 12:00         | час.           |
|               | Диспетчерское<br>наименование | Сном.,<br>MBA |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                            | 6,3           | Нагрузка   | 6 кВ | 171      | 1,70          | 0,52           |
|               |                               |               | Напряжение | 6 кВ |          | 6,1           |                |
|               |                               |               | РПН        |      |          | 4             |                |
|               | 2Т                            | 6,3           | Нагрузка   | 6 кВ | 156      | 1,57          | 0,39           |
|               |                               |               | Напряжение | 6 кВ |          | 6,3           |                |
|               |                               |               | РПН        |      |          | 5             |                |
| ИТОГО         |                               |               | 6 кВ       |      | 327      | 3,27          | 0,91           |
| ПС 35 кВ №294 | Замер по трансформаторам      |               |            |      |          | 12:00         | час.           |
|               | Диспетчерское<br>наименование | Сном.,<br>MBA |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                            | 6,3           | Нагрузка   | 6 кВ | 255      | 2,65          | -0,06          |
|               |                               |               | Напряжение | 6 кВ |          | 6,3           |                |
|               |                               |               | РПН        |      |          | 3             |                |
|               | 2Т                            | 6,3           | Нагрузка   | 6 кВ | 82       | 0,78          | -0,33          |
|               |                               |               | Напряжение | 6 кВ |          | 6,3           |                |
|               |                               |               | РПН        |      |          | 3             |                |
| ИТОГО         |                               |               | 6 кВ       |      | 337      | 3,43          | -0,39          |
| ПС 35 кВ №365 | Замер по трансформаторам      |               |            |      |          | 12:00         | час.           |
|               | Диспетчерское<br>наименование | Сном.,<br>MBA |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                            | 4,0           | Нагрузка   | 6 кВ | 104      | 1,08          | -0,04          |
|               |                               |               | Напряжение | 6 кВ |          | 6,2           |                |
|               |                               |               | РПН        |      |          | 2             |                |
|               | 2Т                            | 4,0           | Нагрузка   | 6 кВ | 55       | 0,57          | 0,00           |
|               |                               |               | Напряжение | 6 кВ |          | 6,3           |                |
|               |                               |               | РПН        |      |          | 2             |                |
| ИТОГО         |                               |               | 6 кВ       |      | 159      | 1,65          | -0,04          |
| ПС 35 кВ №366 | Замер по трансформаторам      |               |            |      |          | 12:00         | час.           |
|               | Диспетчерское<br>наименование | Сном.,<br>MBA |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                            | 4,0           | Нагрузка   | 6 кВ | 45       | 0,35          | 0,30           |
|               |                               |               | Напряжение | 6 кВ |          | 6,3           |                |
|               |                               |               | РПН        |      |          | 2             |                |
|               | 2Т                            | 4,0           | Нагрузка   | 6 кВ | 37       | 0,29          | -0,25          |
|               |                               |               | Напряжение | 6 кВ |          | 6,4           |                |
|               |                               |               | РПН        |      |          | 2             |                |
| ИТОГО         |                               |               | 6 кВ       |      | 81       | 0,65          | 0,05           |
| ПС 35 кВ №350 | Замер по трансформаторам      |               |            |      |          | 12:00         | час.           |
|               | Диспетчерское<br>наименование | Сном.,<br>MBA |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                            | 6,3           | Нагрузка   | 6 кВ | 113      | 0,40          | -1,10          |
|               |                               |               | Напряжение | 6 кВ |          | 6,4           |                |
|               |                               |               | РПН        |      |          | 3             |                |
|               | 2Т                            | 6,3           | Нагрузка   | 6 кВ | 138      | 1,40          | -0,30          |
|               |                               |               | Напряжение | 6 кВ |          | 6,3           |                |
|               |                               |               | РПН        |      |          | 3             |                |
| ИТОГО         |                               |               | 6 кВ       |      | 251      | 1,80          | -1,40          |
| ПС 35 кВ №286 | Замер по трансформаторам      |               |            |      |          | 12:00         | час.           |
|               | Диспетчерское<br>наименование | Сном.,<br>MBA |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                            | 25,0          | Нагрузка   | 6 кВ | 396      | 3,95          | 1,12           |
|               |                               |               | Напряжение | 6 кВ |          | 6,2           |                |
|               |                               |               | РПН        |      |          | 14            |                |
|               | 2Т                            | 25,0          | Нагрузка   | 6 кВ | 531      | 5,43          | 0,92           |
|               |                               |               | Напряжение | 6 кВ |          | 6,2           |                |
|               |                               |               | РПН        |      |          | 13            |                |
| ИТОГО         |                               |               | 6 кВ       |      | 927      | 9,39          | 2,03           |

|               |                            |            |            |       |       |            |             |
|---------------|----------------------------|------------|------------|-------|-------|------------|-------------|
| ПС 35 кВ №304 | Замер по трансформаторам   |            |            |       |       | 12:00      | час.        |
|               | Диспетчерское наименование | Сном., MBA |            |       | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|               | 1Т                         | 25,0       | Нагрузка   | 6 кВ  | 1699  | 16,88      | 5,10        |
|               |                            |            | Напряжение | 6 кВ  |       | 6,1        |             |
|               |                            |            | РПН        |       |       | 13         |             |
|               | 2Т                         | 25,0       | Нагрузка   | 6 кВ  | 1717  | 17,28      | 4,37        |
|               |                            |            | Напряжение | 6 кВ  |       | 6,1        |             |
|               |                            | РПН        |            |       | 14    |            |             |
| ИТОГО         |                            | 6 кВ       |            | 3416  | 34,16 | 9,47       |             |
| ПС 35 кВ №348 | Замер по трансформаторам   |            |            |       |       | 12:00      | час.        |
|               | Диспетчерское наименование | Сном., MBA |            |       | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|               | 1Т                         | 4,0        | Нагрузка   | 6 кВ  | 103   | 0,77       | -0,74       |
|               |                            |            | Напряжение | 6 кВ  |       | 6,2        |             |
|               |                            |            | РПН        |       |       | 3          |             |
|               | 2Т                         | 4,0        | Нагрузка   | 6 кВ  | 109   | 0,79       | -0,81       |
|               |                            |            | Напряжение | 6 кВ  |       | 6,3        |             |
|               |                            | РПН        |            |       | 3     |            |             |
| ИТОГО         |                            | 6 кВ       |            | 212   | 1,56  | -1,55      |             |
| ПС 35 кВ №352 | Замер по трансформаторам   |            |            |       |       | 12:00      | час.        |
|               | Диспетчерское наименование | Сном., MBA |            |       | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|               | 1Т                         | 10,0       | Нагрузка   | 6 кВ  | 198   | 0,90       | -1,85       |
|               |                            |            | Напряжение | 6 кВ  |       | 6,3        |             |
|               |                            |            | РПН        |       |       | 7          |             |
|               | 2Т                         | 10,0       | Нагрузка   | 6 кВ  | 275   | 2,34       | -1,63       |
|               |                            |            | Напряжение | 6 кВ  |       | 6,3        |             |
|               |                            | РПН        |            |       | 7     |            |             |
| ИТОГО         |                            | 6 кВ       |            | 473   | 3,24  | -3,48      |             |
| ПС 35 кВ №114 | Замер по трансформаторам   |            |            |       |       | 12:00      | час.        |
|               | Диспетчерское наименование | Сном., MBA |            |       | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|               | 1Т                         | 4,0        | Нагрузка   | 6 кВ  | 62    | 0,58       | 0,26        |
|               |                            |            | Напряжение | 6 кВ  |       | 6,3        |             |
|               |                            |            | РПН        |       |       | 4          |             |
| ИТОГО         |                            | 6 кВ       |            | 62    | 0,58  | 0,26       |             |
| ПС 35 кВ №379 | Замер по трансформаторам   |            |            |       |       | 12:00      | час.        |
|               | Диспетчерское наименование | Сном., MBA |            |       | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|               | 1Т                         | 4,0        | Нагрузка   | 6 кВ  | 57    | 0,55       | -0,22       |
|               |                            |            | Напряжение | 6 кВ  |       | 6,3        |             |
|               |                            |            | РПН        |       |       | 4          |             |
|               | 2Т                         | 4,0        | Нагрузка   | 6 кВ  | 39    | 0,08       | -0,40       |
|               |                            |            | Напряжение | 6 кВ  |       | 6,3        |             |
|               |                            | РПН        |            |       | 4     |            |             |
| ИТОГО         |                            | 6 кВ       |            | 96    | 0,62  | -0,62      |             |
| ПС 35 кВ №385 | Замер по трансформаторам   |            |            |       |       | 12:00      | час.        |
|               | Диспетчерское наименование | Сном., MBA |            |       | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|               | 1Т                         | 4,0        | Нагрузка   | 6 кВ  | 43    | 0,18       | -0,41       |
|               |                            |            | Напряжение | 6 кВ  |       | 6,4        |             |
|               |                            |            | РПН        |       |       | 4          |             |
|               | 2Т                         | 4,0        | Нагрузка   | 6 кВ  | 33    | 0,12       | -0,32       |
|               |                            |            | Напряжение | 6 кВ  |       | 6,3        |             |
|               |                            | РПН        |            |       | 0     |            |             |
| ИТОГО         |                            | 6 кВ       |            | 76    | 0,30  | -0,73      |             |
| ПС 35 кВ №389 | Замер по трансформаторам   |            |            |       |       | 12:00      | час.        |
|               | Диспетчерское наименование | Сном., MBA |            |       | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|               | 1Т                         | 4,0        | Нагрузка   | 6 кВ  | 125   | 0,165      | -1,289      |
|               |                            |            | Напряжение | 6 кВ  |       | 6,2        |             |
|               |                            |            | РПН        |       |       | 5          |             |
|               | 2Т                         | 4,0        | Нагрузка   | 6 кВ  | 118   | 0,302      | -1,189      |
|               |                            |            | Напряжение | 6 кВ  |       | 6,2        |             |
|               |                            | РПН        |            |       | 3     |            |             |
| ИТОГО         |                            | 6 кВ       |            | 243   | 0,47  | -2,48      |             |
| ПС 35 кВ №311 | Замер по трансформаторам   |            |            |       |       | 12:00      | час.        |
|               | Диспетчерское наименование | Сном., MBA |            |       | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|               | 1Т                         | 4,0        | Нагрузка   | 6 кВ  | 222   | 2,273      | 0,384       |
|               |                            |            | Напряжение | 6 кВ  |       | 6,2        |             |
|               |                            |            | РПН        |       |       | 5          |             |
|               | 2Т                         | 4,0        | Нагрузка   | 6 кВ  | 106   | 1,058      | -0,315      |
|               |                            |            | Напряжение | 6 кВ  |       | 6,3        |             |
|               |                            | РПН        |            |       | 4     |            |             |
| ИТОГО         |                            | 6 кВ       |            | 328,1 | 3,332 | 0,069      |             |
| ПС 35 кВ №73  | Замер по трансформаторам   |            |            |       |       | 12:00      | час.        |
|               | Диспетчерское наименование | Сном., MBA |            |       | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|               | 1Т                         | 6,3        | Нагрузка   | 6 кВ  | 343   | 3,178      | 1,605       |
|               |                            |            | Напряжение | 6 кВ  |       | 6,3        |             |
|               |                            |            | РПН        |       |       | 5          |             |
|               | 2Т                         | 6,3        | Нагрузка   | 6 кВ  | 426   | 4,420      | 0,311       |
|               |                            |            | Напряжение | 6 кВ  |       | 6,3        |             |
|               |                            | РПН        |            |       | 2     |            |             |
| ИТОГО         |                            | 6 кВ       |            | 768,9 | 7,598 | 1,916      |             |
| ПС 35 кВ №82  | Замер по трансформаторам   |            |            |       |       | 12:00      | час.        |
|               | Диспетчерское наименование | Сном., MBA |            |       | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|               | 1Т                         | 6,3        | Нагрузка   | 6 кВ  | 106   | 1,061      | -0,288      |
|               |                            |            | Напряжение | 6 кВ  |       | 6,3        |             |
|               |                            |            | РПН        |       |       | 6          |             |
|               | 2Т                         | 6,3        | Нагрузка   | 6 кВ  | 375   | 3,619      | 1,439       |
|               |                            |            | Напряжение | 6 кВ  |       | 6,4        |             |
|               |                            | РПН        |            |       | 5     |            |             |
| ИТОГО         |                            | 6 кВ       |            | 480,6 | 4,680 | 1,151      |             |



|               |                            |            |            |       |       |            |             |
|---------------|----------------------------|------------|------------|-------|-------|------------|-------------|
| ПС 35 кВ №29  | Замер по трансформаторам   |            |            |       |       | 12:00      | час.        |
|               | Диспетчерское наименование | Сном., MBA |            |       | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|               | 1Т                         | 6,3        | Нагрузка   | 6 кВ  | 302   | 3,094      | 0,535       |
|               |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,3   |            |             |
|               |                            |            | РПН        |       | 5     |            |             |
|               | 2Т                         | 6,3        | Нагрузка   | 6 кВ  | 124   | 1,184      | -0,512      |
|               |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,4   |            |             |
| РПН           |                            |            | 4          |       |       |            |             |
| ИТОГО         |                            | 6 кВ       |            | 426,3 | 4,279 | 0,023      |             |
| ПС 35 кВ №88  | Замер по трансформаторам   |            |            |       |       | 12:00      | час.        |
|               | Диспетчерское наименование | Сном., MBA |            |       | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|               | 1Т                         | 4,0        | Нагрузка   | 6 кВ  | 173   | 1,714      | 0,555       |
|               |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,2   |            |             |
|               |                            |            | РПН        |       | 4     |            |             |
|               | 2Т                         | 4,0        | Нагрузка   | 6 кВ  | 190   | 1,949      | 0,318       |
|               |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,4   |            |             |
| РПН           |                            |            | 4          |       |       |            |             |
| ИТОГО         |                            | 6 кВ       |            | 363,3 | 3,663 | 0,872      |             |
| ПС 35 кВ №106 | Замер по трансформаторам   |            |            |       |       | 12:00      | час.        |
|               | Диспетчерское наименование | Сном., MBA |            |       | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|               | 1Т                         | 6,3        | Нагрузка   | 6 кВ  | 217   | 2,150      | 0,674       |
|               |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,3   |            |             |
|               |                            |            | РПН        |       | 4     |            |             |
|               | 2Т                         | 6,3        | Нагрузка   | 6 кВ  | 155   | 1,566      | -0,355      |
|               |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,3   |            |             |
| РПН           |                            |            | 5          |       |       |            |             |
| ИТОГО         |                            | 6 кВ       |            | 371,3 | 3,716 | 0,319      |             |
| ПС 35 кВ №163 | Замер по трансформаторам   |            |            |       |       | 12:00      | час.        |
|               | Диспетчерское наименование | Сном., MBA |            |       | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|               | 1Т                         | 4,0        | Нагрузка   | 6 кВ  | 48    | 0,314      | -0,387      |
|               |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,3   |            |             |
|               |                            |            | РПН        |       | 1     |            |             |
|               | 2Т                         | 4,0        | Нагрузка   | 6 кВ  | 18    | 0,188      | -0,018      |
|               |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,2   |            |             |
| РПН           |                            |            | 1          |       |       |            |             |
| ИТОГО         |                            | 6 кВ       |            | 66,1  | 0,502 | -0,406     |             |
| ПС 35 кВ №198 | Замер по трансформаторам   |            |            |       |       | 12:00      | час.        |
|               | Диспетчерское наименование | Сном., MBA |            |       | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|               | 1Т                         | 10,0       | Нагрузка   | 6 кВ  | 233   | 2,290      | 0,792       |
|               |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,2   |            |             |
|               |                            |            | РПН        |       | 15    |            |             |
|               | 2Т                         | 10,0       | Нагрузка   | 6 кВ  | 121   | 1,110      | 0,594       |
|               |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,2   |            |             |
| РПН           |                            |            | 14         |       |       |            |             |
| ИТОГО         |                            | 6 кВ       |            | 354,2 | 3,399 | 1,386      |             |
| ПС 35 кВ №247 | Замер по трансформаторам   |            |            |       |       | 12:00      | час.        |
|               | Диспетчерское наименование | Сном., MBA |            |       | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|               | 1Т                         | 10,0       | Нагрузка   | 6 кВ  | 188   | 1,921      | 0,349       |
|               |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,3   |            |             |
|               |                            |            | РПН        |       | 14    |            |             |
|               | 2Т                         | 10,0       | Нагрузка   | 6 кВ  | 343   | 2,311      | 2,711       |
|               |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,3   |            |             |
| РПН           |                            |            | 15         |       |       |            |             |
| ИТОГО         |                            | 6 кВ       |            | 530,7 | 4,232 | 3,060      |             |
| ПС 35 кВ №292 | Замер по трансформаторам   |            |            |       |       | 12:00      | час.        |
|               | Диспетчерское наименование | Сном., MBA |            |       | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|               | 1Т                         | 4,0        | Нагрузка   | 6 кВ  | 298   | 2,788      | 1,337       |
|               |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,3   |            |             |
|               |                            |            | РПН        |       | 6     |            |             |
|               | 2Т                         | 4,0        | Нагрузка   | 6 кВ  | 113   | 1,144      | 0,263       |
|               |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,4   |            |             |
| РПН           |                            |            | 4          |       |       |            |             |
| ИТОГО         |                            | 6 кВ       |            | 410,5 | 3,933 | 1,600      |             |
| ПС 35 кВ №105 | Замер по трансформаторам   |            |            |       |       | 12:00      | час.        |
|               | Диспетчерское наименование | Сном., MBA |            |       | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|               | 1Т                         | 10,0       | Нагрузка   | 6 кВ  | 85    | 0,866      | 0,157       |
|               |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,2   |            |             |
|               |                            |            | РПН        |       | 14    |            |             |
|               | 2Т                         | 10,0       | Нагрузка   | 6 кВ  | 364   | 2,643      | 2,705       |
|               |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,3   |            |             |
| РПН           |                            |            | 15         |       |       |            |             |
| ИТОГО         |                            | 6 кВ       |            | 448,6 | 3,509 | 2,862      |             |
| ПС 35 кВ №302 | Замер по трансформаторам   |            |            |       |       | 12:00      | час.        |
|               | Диспетчерское наименование | Сном., MBA |            |       | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|               | 1Т                         | 4,0        | Нагрузка   | 6 кВ  | 445   | 4,154      | 2,041       |
|               |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,3   |            |             |
|               |                            |            | РПН        |       | 6     |            |             |
|               | 2Т                         | 4,0        | Нагрузка   | 6 кВ  | 145   | 1,273      | 0,810       |
|               |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,3   |            |             |
| РПН           |                            |            | 6          |       |       |            |             |
| ИТОГО         |                            | 6 кВ       |            | 590,6 | 5,427 | 2,851      |             |
| ПС 35 кВ №63  | Замер по трансформаторам   |            |            |       |       | 12:00      | час.        |
|               | Диспетчерское наименование | Сном., MBA |            |       | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|               | 1Т                         | 4,0        | Нагрузка   | 6 кВ  | 62    | 0,424      | -0,479      |
|               |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,2   |            |             |
|               |                            |            | РПН        |       | 2     |            |             |
|               | 2Т                         | 4,0        | Нагрузка   | 6 кВ  | 96    | 0,310      | -0,951      |
|               |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,2   |            |             |
| РПН           |                            |            | 2          |       |       |            |             |
| ИТОГО         |                            | 6 кВ       |            | 157,8 | 0,734 | -1,430     |             |

|               |                            |            |                               |       |       |            |             |       |
|---------------|----------------------------|------------|-------------------------------|-------|-------|------------|-------------|-------|
| ПС 35 кВ №62  | Замер по трансформаторам   |            |                               |       |       | 12:00      | час.        |       |
|               | Диспетчерское наименование | Сном., MBA |                               |       | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |       |
|               | 1Т                         | 10,0       | Нагрузка                      | 6 кВ  | 432   | 4,408      | 0,848       |       |
|               |                            |            | Напряжение                    | 6 кВ  | 6,3   |            |             |       |
|               |                            |            | РПН                           |       | 14    |            |             |       |
|               | 2Т                         | 4,0        | Нагрузка                      | 6 кВ  | 149   | 1,517      | 0,307       |       |
|               |                            |            | Напряжение                    | 6 кВ  | 6,3   |            |             |       |
|               |                            | РПН        |                               | 12    |       |            |             |       |
| ИТОГО         |                            |            | 6 кВ                          | 580,9 | 5,926 | 1,154      |             |       |
| ПС 35 кВ №61  | Замер по трансформаторам   |            |                               |       |       | 12:00      | час.        |       |
|               | Диспетчерское наименование | Сном., MBA |                               |       | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |       |
|               | 1Т                         | 4,0        | Нагрузка                      | 6 кВ  | 67    | 0,669      | -0,200      |       |
|               |                            |            | Напряжение                    | 6 кВ  | 6,2   |            |             |       |
|               |                            |            | РПН                           |       | 1     |            |             |       |
|               | 2Т                         | 4,0        | Нагрузка                      | 6 кВ  | 44    | 0,336      | -0,311      |       |
|               |                            |            | Напряжение                    | 6 кВ  | 6,2   |            |             |       |
|               |                            | РПН        |                               | 1     |       |            |             |       |
| ИТОГО         |                            |            | 6 кВ                          | 111,3 | 1,006 | -0,511     |             |       |
| ПС 35 кВ №45  | Замер по трансформаторам   |            |                               |       |       | 12:00      | час.        |       |
|               | Диспетчерское наименование | Сном., MBA |                               |       | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |       |
|               | 1Т                         | 6,3        | Нагрузка                      | 6 кВ  | 153   | 1,591      | 0,076       |       |
|               |                            |            | Напряжение                    | 6 кВ  | 6,2   |            |             |       |
|               |                            |            | РПН                           |       | 7     |            |             |       |
|               | 2Т                         | 6,3        | Нагрузка                      | 6 кВ  | 184   | 1,882      | 0,365       |       |
|               |                            |            | Напряжение                    | 6 кВ  | 6,3   |            |             |       |
|               |                            | РПН        |                               | 7     |       |            |             |       |
| ИТОГО         |                            |            | 6 кВ                          | 337,8 | 3,473 | 0,441      |             |       |
| ПС 35 кВ №41  | Замер по трансформаторам   |            |                               |       |       | 12:00      | час.        |       |
|               | Диспетчерское наименование | Сном., MBA |                               |       | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |       |
|               | 1Т                         | 4,0        | Нагрузка                      | 6 кВ  | 185   | 1,905      | 0,289       |       |
|               |                            |            | Напряжение                    | 6 кВ  | 6,2   |            |             |       |
|               |                            |            | РПН                           |       | 2     |            |             |       |
|               | 2Т                         | 4,0        | Нагрузка                      | 6 кВ  | 203   | 2,102      | 0,217       |       |
|               |                            |            | Напряжение                    | 6 кВ  | 6,2   |            |             |       |
|               |                            | РПН        |                               | 1     |       |            |             |       |
| ИТОГО         |                            |            | 6 кВ                          | 388,8 | 4,008 | 0,506      |             |       |
| ПС 35 кВ №26  | Замер по трансформаторам   |            |                               |       |       | 12:00      | час.        |       |
|               | Диспетчерское наименование | Сном., MBA |                               |       | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |       |
|               | 1Т                         | 4,0        | Нагрузка                      | 6 кВ  | 154   | 1,557      | 0,352       |       |
|               |                            |            | Напряжение                    | 6 кВ  | 6,3   |            |             |       |
|               |                            |            | РПН                           |       | 2     |            |             |       |
|               | 2Т                         | 4,0        | Нагрузка                      | 6 кВ  | 166   | 1,719      | 0,091       |       |
|               |                            |            | Напряжение                    | 6 кВ  | 6,3   |            |             |       |
|               |                            | РПН        |                               | 1     |       |            |             |       |
| ИТОГО         |                            |            | 6 кВ                          | 319,2 | 3,276 | 0,443      |             |       |
| ПС 35 кВ №11  | Замер по трансформаторам   |            |                               |       |       | 12:00      | час.        |       |
|               | Диспетчерское наименование | Сном., MBA |                               |       | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |       |
|               | 1Т                         | 4,0        | Нагрузка                      | 6 кВ  | 71    | 0,348      | -0,652      |       |
|               |                            |            | Напряжение                    | 6 кВ  | 6,3   |            |             |       |
|               |                            |            | РПН                           |       | 2     |            |             |       |
|               | 2Т                         | 4,0        | Нагрузка                      | 6 кВ  | 343   | 3,201      | 1,560       |       |
|               |                            |            | Напряжение                    | 6 кВ  | 6,2   |            |             |       |
|               |                            | РПН        |                               | 2     |       |            |             |       |
| ИТОГО         |                            |            | 6 кВ                          | 413,7 | 3,549 | 0,908      |             |       |
| ПС 35 кВ №236 | Замер по трансформаторам   |            |                               |       |       | 12:00      | час.        |       |
|               | Диспетчерское наименование | Сном., MBA |                               |       | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |       |
|               | 1Т                         | 6,3        | Нагрузка                      | 6 кВ  | 178   | 1,836      | 0,214       |       |
|               |                            |            | Напряжение                    | 6 кВ  | 6,2   |            |             |       |
|               |                            |            | РПН                           |       | 4     |            |             |       |
|               | 2Т                         | 4,0        | Нагрузка                      | 6 кВ  | 131   | 1,354      | 0,168       |       |
|               |                            |            | Напряжение                    | 6 кВ  | 6,2   |            |             |       |
|               |                            | РПН        |                               | 2     |       |            |             |       |
| ИТОГО         |                            |            | 6 кВ                          | 309,1 | 3,190 | 0,382      |             |       |
| ПС 35 кВ №104 | Замер по трансформаторам   |            |                               |       |       | 12:00      | час.        |       |
|               | Диспетчерское наименование | Сном., MBA |                               |       | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |       |
|               | 1Т                         | 4,0        | Нагрузка                      | 6 кВ  | 188   | 1,930      | 0,310       |       |
|               |                            |            | Напряжение                    | 6 кВ  | 6,15  |            |             |       |
|               |                            |            | РПН                           |       | 2,000 |            |             |       |
|               | 2Т                         | 4,0        | Нагрузка                      | 6 кВ  | 198   | 1,924      | -0,735      |       |
|               |                            |            | Напряжение                    | 6 кВ  | 6,20  |            |             |       |
|               |                            | РПН        |                               | 2,00  |       |            |             |       |
| ИТОГО         |                            |            | 6 кВ                          | 386   | 3,85  | -0,43      |             |       |
| ПС 35 кВ №72  | Замер по трансформаторам   |            |                               |       |       | 12:00      | час.        |       |
|               | Диспетчерское наименование | Сном., MBA |                               |       | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |       |
|               | 1Т                         | 6,3        | Нагрузка                      | 6 кВ  | 288   | 2,960      | -0,468      |       |
|               |                            |            | Напряжение                    | 6 кВ  | 6,25  |            |             |       |
|               |                            |            | РПН                           |       | 8,000 |            |             |       |
|               | 2Т                         | 6,3        | Нагрузка                      | 6 кВ  | 293   | 3,019      | 0,419       |       |
|               |                            |            | Напряжение                    | 6 кВ  | 6,13  |            |             |       |
|               |                            | РПН        |                               | 6,00  |       |            |             |       |
| ИТОГО         |                            |            | согласовано при благоприятных |       |       | 582        | 5,98        | -0,05 |
| ПС 35 кВ №47  | Замер по трансформаторам   |            |                               |       |       | 12:00      | час.        |       |
|               | Диспетчерское наименование | Сном., MBA |                               |       | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |       |
|               | 1Т                         | 6,3        | Нагрузка                      | 6 кВ  | 155   | 1,604      | -0,174      |       |
|               |                            |            | Напряжение                    | 6 кВ  | 6,30  |            |             |       |
|               |                            |            | РПН                           |       | 6,000 |            |             |       |
|               | 2Т                         | 6,3        | Нагрузка                      | 6 кВ  | 137   | 1,401      | -0,260      |       |
|               |                            |            | Напряжение                    | 6 кВ  | 6,30  |            |             |       |
|               |                            | РПН        |                               | 6,00  |       |            |             |       |
| ИТОГО         |                            |            | 6 кВ                          | 292   | 3,01  | -0,43      |             |       |

|               |                            |            |            |       |       |            |             |
|---------------|----------------------------|------------|------------|-------|-------|------------|-------------|
| ПС 35 кВ №66  | Замер по трансформаторам   |            |            |       |       | 12:00      | час.        |
|               | Диспетчерское наименование | Сном., MBA |            |       | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|               | 1Т                         | 4,0        | Нагрузка   | 6 кВ  | 210   | 2,139      | -0,418      |
|               |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,22  |            |             |
|               |                            |            | РПН        |       | 3,000 |            |             |
|               | 2Т                         | 4,0        | Нагрузка   | 6 кВ  | 192   | 1,977      | -0,299      |
|               |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,20  |            |             |
| РПН           |                            |            | 4,00       |       |       |            |             |
| ИТОГО         |                            |            | 6 кВ       | 402   | 4,12  | -0,72      |             |
| ПС 35 кВ №35  | Замер по трансформаторам   |            |            |       |       | 12:00      | час.        |
|               | Диспетчерское наименование | Сном., MBA |            |       | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|               | 1Т                         | 4,0        | Нагрузка   | 6 кВ  | 209   | 2,071      | 0,659       |
|               |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,25  |            |             |
|               |                            |            | РПН        |       | 5,000 |            |             |
|               | 2Т                         | 4,0        | Нагрузка   | 6 кВ  | 152   | 1,542      | 0,344       |
|               |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,26  |            |             |
| РПН           |                            |            | 4,00       |       |       |            |             |
| ИТОГО         |                            |            | 6 кВ       | 361   | 3,61  | 1,00       |             |
| ПС 35 кВ №5   | Замер по трансформаторам   |            |            |       |       | 12:00      | час.        |
|               | Диспетчерское наименование | Сном., MBA |            |       | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|               | 1Т                         | 4,0        | Нагрузка   | 6 кВ  | 221   | 1,743      | 1,503       |
|               |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,3   |            |             |
|               |                            |            | РПН        |       | 2     |            |             |
|               | 2Т                         | 4,0        | Нагрузка   | 6 кВ  | 179   | 1,708      | 0,724       |
|               |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,2   |            |             |
| РПН           |                            |            | 2          |       |       |            |             |
| ИТОГО         |                            |            | 6 кВ       | 400,0 | 3,451 | 2,227      |             |
| ПС 35 кВ №49  | Замер по трансформаторам   |            |            |       |       | 12:00      | час.        |
|               | Диспетчерское наименование | Сном., MBA |            |       | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|               | 1Т                         | 6,3        | Нагрузка   | 6 кВ  | 192   | 1,947      | -0,418      |
|               |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,20  |            |             |
|               |                            |            | РПН        |       | 3,000 |            |             |
|               | 2Т                         | 6,3        | Нагрузка   | 6 кВ  | 109   | 1,045      | -0,443      |
|               |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,20  |            |             |
| РПН           |                            |            | 3,00       |       |       |            |             |
| ИТОГО         |                            |            | 6 кВ       | 301   | 2,99  | -0,86      |             |
| ПС 35 кВ №89  | Замер по трансформаторам   |            |            |       |       | 12:00      | час.        |
|               | Диспетчерское наименование | Сном., MBA |            |       | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|               | 1Т                         | 4,0        | Нагрузка   | 6 кВ  | 104   | 1,037      | 0,315       |
|               |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,3   |            |             |
|               |                            |            | РПН        |       | 5     |            |             |
|               | 2Т                         | 4,0        | Нагрузка   | 6 кВ  | 103   | 1,018      | 0,315       |
|               |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,1   |            |             |
| РПН           |                            |            | 4          |       |       |            |             |
| ИТОГО         |                            |            | 6 кВ       | 206,8 | 2,055 | 0,630      |             |
| ПС 35 кВ №356 | Замер по трансформаторам   |            |            |       |       | 12:00      | час.        |
|               | Диспетчерское наименование | Сном., MBA |            |       | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|               | 1Т                         | 4,0        | Нагрузка   | 6 кВ  | 141   | 1,467      | -0,012      |
|               |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,30  |            |             |
|               |                            |            | РПН        |       | 3,000 |            |             |
|               | 2Т                         | 4,0        | Нагрузка   | 6 кВ  | 234   | 2,386      | 0,459       |
|               |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,23  |            |             |
| РПН           |                            |            | 4,00       |       |       |            |             |
| ИТОГО         |                            |            | 6 кВ       | 375   | 3,85  | 0,45       |             |
| ПС 35 кВ №197 | Замер по трансформаторам   |            |            |       |       | 12:00      | час.        |
|               | Диспетчерское наименование | Сном., MBA |            |       | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|               | 1Т                         | 6,3        | Нагрузка   | 6 кВ  | 220   | 2,284      | -0,162      |
|               |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,30  |            |             |
|               |                            |            | РПН        |       | 3,000 |            |             |
|               | 2Т                         | 6,3        | Нагрузка   | 6 кВ  | 189   | 1,660      | -1,049      |
|               |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,20  |            |             |
| РПН           |                            |            | 3,00       |       |       |            |             |
| ИТОГО         |                            |            | 6 кВ       | 409   | 3,94  | -1,21      |             |
| ПС 35 кВ №13  | Замер по трансформаторам   |            |            |       |       | 12:00      | час.        |
|               | Диспетчерское наименование | Сном., MBA |            |       | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|               | 1Т                         | 4,0        | Нагрузка   | 6 кВ  | 43    | 0,348      | -0,283      |
|               |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,34  |            |             |
|               |                            |            | РПН        |       | 2,000 |            |             |
|               | 2Т                         | 4,0        | Нагрузка   | 6 кВ  | 56    | 0,579      | 0,083       |
|               |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,20  |            |             |
| РПН           |                            |            | 1,00       |       |       |            |             |
| ИТОГО         |                            |            | 6 кВ       | 99    | 0,93  | -0,20      |             |
| ПС 35 кВ №140 | Замер по трансформаторам   |            |            |       |       | 12:00      | час.        |
|               | Диспетчерское наименование | Сном., MBA |            |       | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|               | 1Т                         | 4,0        | Нагрузка   | 6 кВ  | 83    | 0,683      | 0,530       |
|               |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,30  |            |             |
|               |                            |            | РПН        |       | 1,000 |            |             |
|               | 2Т                         | 4,0        | Нагрузка   | 6 кВ  | 96    | 0,853      | 0,516       |
|               |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,30  |            |             |
| РПН           |                            |            | 1,00       |       |       |            |             |
| ИТОГО         |                            |            | 6 кВ       | 179   | 1,54  | 1,05       |             |
| ПС 35 кВ №36  | Замер по трансформаторам   |            |            |       |       | 12:00      | час.        |
|               | Диспетчерское наименование | Сном., MBA |            |       | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|               | 1Т                         | 6,3        | Нагрузка   | 6 кВ  | 255   | 2,586      | -0,586      |
|               |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,15  |            |             |
|               |                            |            | РПН        |       | 1,000 |            |             |
|               | 2Т                         | 6,3        | Нагрузка   | 6 кВ  | 542   | 5,627      | 0,093       |
|               |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,20  |            |             |
| РПН           |                            |            | 6,00       |       |       |            |             |
| ИТОГО         |                            |            | 6 кВ       | 797   | 8,21  | -0,49      |             |

|               |                               |               |            |       |          |                        |                        |
|---------------|-------------------------------|---------------|------------|-------|----------|------------------------|------------------------|
| ПС 35 кВ №131 | Замер по трансформаторам      |               |            |       | Ток<br>А | 12:00<br>Рнагр.<br>МВт | час.<br>Qнагр.<br>Мвар |
|               | Диспетчерское<br>наименование | Сном.,<br>MBA |            |       |          |                        |                        |
|               | 1Т                            | 6,3           | Нагрузка   | 6 кВ  | 67       | 0,672                  | -0,185                 |
|               |                               |               | Напряжение | 6 кВ  | 6,27     |                        |                        |
|               |                               | РПН           |            | 2,000 |          |                        |                        |
| ПС 35 кВ №4   | Замер по трансформаторам      |               |            |       |          | 12:00                  | час.                   |
|               | Диспетчерское<br>наименование | Сном.,<br>MBA |            |       | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт          | Qнагр.<br>Мвар         |
|               | 1Т                            | 6,3           | Нагрузка   | 6 кВ  | 24       | 0,237                  | 0,072                  |
|               |                               |               | Напряжение | 6 кВ  | 6,25     |                        |                        |
|               |                               |               | РПН        |       | 9,000    |                        |                        |
|               | 2Т                            | 6,3           | Нагрузка   | 6 кВ  | 121      | 1,133                  | 0,542                  |
|               |                               |               | Напряжение | 6 кВ  | 6,27     |                        |                        |
|               |                               |               | РПН        |       | 8,00     |                        |                        |
| ИТОГО         |                               | 6 кВ          |            | 145   | 1,37     | 0,61                   |                        |
| ПС 35 кВ №3   | Замер по трансформаторам      |               |            |       |          | 12:00                  | час.                   |
|               | Диспетчерское<br>наименование | Сном.,<br>MBA |            |       | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт          | Qнагр.<br>Мвар         |
|               | 1Т                            | 10,0          | Нагрузка   | 6 кВ  | 265      | 2,646                  | 0,773                  |
|               |                               |               | Напряжение | 6 кВ  | 6,28     |                        |                        |
|               |                               |               | РПН        |       | 15,000   |                        |                        |
|               | 2Т                            | 10,0          | Нагрузка   | 6 кВ  | 65       | 0,631                  | -0,246                 |
|               |                               |               | Напряжение | 6 кВ  | 6,23     |                        |                        |
|               |                               |               | РПН        |       | 11,00    |                        |                        |
| ИТОГО         |                               | 6 кВ          |            | 330   | 3,28     | 0,53                   |                        |
| ПС 35 кВ №50  | Замер по трансформаторам      |               |            |       |          | 12:00                  | час.                   |
|               | Диспетчерское<br>наименование | Сном.,<br>MBA |            |       | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт          | Qнагр.<br>Мвар         |
|               | 1Т                            | 4,0           | Нагрузка   | 6 кВ  | 63       | 0,582                  | 0,304                  |
|               |                               |               | Напряжение | 6 кВ  | 6,30     |                        |                        |
|               |                               |               | РПН        |       | 2,000    |                        |                        |
|               | 2Т                            | 4,0           | Нагрузка   | 6 кВ  | 27       | 0,214                  | 0,174                  |
|               |                               |               | Напряжение | 6 кВ  | 6,22     |                        |                        |
|               |                               |               | РПН        |       | 2,00     |                        |                        |
| ИТОГО         |                               | 6 кВ          |            | 90    | 0,80     | 0,48                   |                        |
| ПС 35 кВ №232 | Замер по трансформаторам      |               |            |       |          | 12:00                  | час.                   |
|               | Диспетчерское<br>наименование | Сном.,<br>MBA |            |       | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт          | Qнагр.<br>Мвар         |
|               | 1Т                            | 4,0           | Нагрузка   | 6 кВ  | 135      | 1,402                  | 0,055                  |
|               |                               |               | Напряжение | 6 кВ  | 6,27     |                        |                        |
|               |                               |               | РПН        |       | 4,000    |                        |                        |
|               | 2Т                            | 4,0           | Нагрузка   | 6 кВ  | 364      | 3,689                  | 0,835                  |
|               |                               |               | Напряжение | 6 кВ  | 6,18     |                        |                        |
|               |                               |               | РПН        |       | 5,00     |                        |                        |
| ИТОГО         |                               | 6 кВ          |            | 499   | 5,09     | 0,89                   |                        |
| ПС 35 кВ №359 | Замер по трансформаторам      |               |            |       |          | 12:00                  | час.                   |
|               | Диспетчерское<br>наименование | Сном.,<br>MBA |            |       | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт          | Qнагр.<br>Мвар         |
|               | 1Т                            | 4,0           | Нагрузка   | 6 кВ  | 173      | 1,763                  | -0,374                 |
|               |                               |               | Напряжение | 6 кВ  | 6,25     |                        |                        |
|               |                               |               | РПН        |       | 4,000    |                        |                        |
|               | 2Т                            | 4,0           | Нагрузка   | 6 кВ  | 90       | 0,907                  | 0,225                  |
|               |                               |               | Напряжение | 6 кВ  | 6,32     |                        |                        |
|               |                               |               | РПН        |       | 4,00     |                        |                        |
| ИТОГО         |                               | 6 кВ          |            | 263   | 2,67     | -0,15                  |                        |
| ПС 35 кВ №335 | Замер по трансформаторам      |               |            |       | Ток<br>А | 12:00<br>Рнагр.<br>МВт | час.<br>Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                            | 6,3           | Нагрузка   | 6 кВ  | 225      | 1,561                  | -1,743                 |
|               |                               |               | Напряжение | 6 кВ  | 6,20     |                        |                        |
|               |                               |               | РПН        |       | 3,000    |                        |                        |
|               | 2Т                            | 6,3           | Нагрузка   | 6 кВ  | 240      | 1,308                  | -2,124                 |
|               |                               |               | Напряжение | 6 кВ  | 6,17     |                        |                        |
|               |                               |               | РПН        |       | 2,00     |                        |                        |
|               | ИТОГО                         |               | 6 кВ       |       | 465      | 2,87                   | -3,87                  |
| ПС 35 кВ №340 | Замер по трансформаторам      |               |            |       | Ток<br>А | 12:00<br>Рнагр.<br>МВт | час.<br>Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                            | 6,3           | Нагрузка   | 6 кВ  | 293      | 2,775                  | -1,256                 |
|               |                               |               | Напряжение | 6 кВ  | 6,24     |                        |                        |
|               |                               |               | РПН        |       | 3,000    |                        |                        |
|               | 2Т                            | 6,3           | Нагрузка   | 6 кВ  | 200      | 2,066                  | -0,255                 |
|               |                               |               | Напряжение | 6 кВ  | 6,26     |                        |                        |
|               |                               |               | РПН        |       | 4,00     |                        |                        |
|               | ИТОГО                         |               | 6 кВ       |       | 493      | 4,84                   | -1,51                  |
| ПС 35 кВ №344 | Замер по трансформаторам      |               |            |       | Ток<br>А | 12:00<br>Рнагр.<br>МВт | час.<br>Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                            | 6,3           | Нагрузка   | 6 кВ  | 385      | 3,979                  | 0,431                  |
|               |                               |               | Напряжение | 6 кВ  | 6,33     |                        |                        |
|               |                               |               | РПН        |       | 6,000    |                        |                        |
|               | 2Т                            | 6,3           | Нагрузка   | 6 кВ  | 98       | 0,761                  | -0,679                 |
|               |                               |               | Напряжение | 6 кВ  | 6,28     |                        |                        |
|               |                               |               | РПН        |       | 3,00     |                        |                        |
|               | ИТОГО                         |               | 6 кВ       |       | 483      | 4,74                   | -0,25                  |
| ПС 35 кВ №372 | Замер по трансформаторам      |               |            |       |          | 12:00                  | час.                   |
|               | Диспетчерское<br>наименование | Сном.,<br>MBA |            |       | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт          | Qнагр.<br>Мвар         |
|               | 1Т                            | 6,3           | Нагрузка   | 6 кВ  | 135      | 1,400                  | -0,019                 |
|               |                               |               | Напряжение | 6 кВ  | 6,27     |                        |                        |
|               |                               |               | РПН        |       | 3,000    |                        |                        |
|               | 2Т                            | 6,3           | Нагрузка   | 6 кВ  | 161      | 1,644                  | -0,318                 |
|               |                               |               | Напряжение | 6 кВ  | 6,24     |                        |                        |
|               |                               |               | РПН        |       | 3,00     |                        |                        |
| ИТОГО         |                               | 6 кВ          |            | 296   | 3,04     | -0,34                  |                        |



|                                      |                            |                        |            |       |        |            |             |
|--------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------|-------|--------|------------|-------------|
| ПС 35 кВ №369                        | Замер по трансформаторам   |                        |            |       |        | 12:00      | час.        |
|                                      | Диспетчерское наименование | Сном., MBA             |            |       | Ток А  | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                                      | 1Т                         | 6,3                    | Нагрузка   | 6 кВ  | 246    | 2,510      | -0,499      |
|                                      |                            |                        | Напряжение | 6 кВ  | 6,34   |            |             |
|                                      |                            |                        | РПН        |       | 5,000  |            |             |
|                                      | 2Т                         | 6,3                    | Нагрузка   | 6 кВ  | 75     | 0,530      | -0,571      |
|                                      |                            |                        | Напряжение | 6 кВ  | 6,36   |            |             |
| РПН                                  |                            |                        | 3,00       |       |        |            |             |
| ИТОГО                                |                            |                        | 6 кВ       | 321   | 3,04   | -1,07      |             |
| ПС 35 кВ №213                        | Замер по трансформаторам   |                        |            |       |        | 12:00      | час.        |
|                                      | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub> MBA |            |       | Ток А  | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                                      | 1Т                         | 6,3                    | Нагрузка   | 6кВ   | 320    | 3,002      | 1,431       |
|                                      |                            |                        | Напряжение | 6кВ   | 6,2    |            |             |
|                                      |                            |                        | РПН        |       | 2      |            |             |
|                                      | 2Т                         |                        | Нагрузка   | 6кВ   | 0      | 0,000      | 0,000       |
|                                      |                            |                        | Напряжение | 6кВ   | 0,0    |            |             |
| РПН                                  |                            |                        | 0          |       |        |            |             |
| ИТОГО                                |                            |                        | 6кВ        | 320,0 | 3,002  | 1,431      |             |
| ПС 35 кВ №381                        | Замер по трансформаторам   |                        |            |       |        | 12:00      | час.        |
|                                      | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub> MBA |            |       | Ток А  | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                                      | 1Т                         | 6,3                    | Нагрузка   | 6кВ   | 52     | 0,482      | 0,250       |
|                                      |                            |                        | Напряжение | 6кВ   | 6,3    |            |             |
|                                      |                            |                        | РПН        |       | 3      |            |             |
|                                      | 2Т                         |                        | Нагрузка   | 6кВ   | 135    | 1,349      | 0,383       |
|                                      |                            |                        | Напряжение | 6кВ   | 6,3    |            |             |
| РПН                                  |                            |                        | 3          |       |        |            |             |
| ИТОГО                                |                            |                        | 6кВ        | 187,2 | 1,832  | 0,634      |             |
| ПС 35 кВ №375                        | Замер по трансформаторам   |                        |            |       |        | 12:00      | час.        |
|                                      | Диспетчерское наименование | Сном., MBA             |            |       | Ток А  | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                                      | 1Т                         | 4,0                    | Нагрузка   | 6 кВ  | 216    | 2,236      | 0,224       |
|                                      |                            |                        | Напряжение | 6 кВ  | 6,20   |            |             |
|                                      |                            |                        | РПН        |       | 4,000  |            |             |
|                                      | 2Т                         | 4,0                    | Нагрузка   | 6 кВ  | 277    | 2,694      | 1,007       |
|                                      |                            |                        | Напряжение | 6 кВ  | 6,20   |            |             |
| РПН                                  |                            |                        | 5,00       |       |        |            |             |
| ИТОГО                                |                            |                        | 6 кВ       | 493   | 4,93   | 1,23       |             |
| ПС 35 кВ №376                        | Замер по трансформаторам   |                        |            |       |        | 12:00      | час.        |
|                                      | Диспетчерское наименование | Сном., MBA             |            |       | Ток А  | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                                      | 1Т                         | 6,3                    | Нагрузка   | 6 кВ  | 286    | 2,975      | -0,057      |
|                                      |                            |                        | Напряжение | 6 кВ  | 6,26   |            |             |
|                                      |                            |                        | РПН        |       | 5,000  |            |             |
|                                      | 2Т                         | 6,3                    | Нагрузка   | 6 кВ  | 229    | 2,300      | 0,598       |
|                                      |                            |                        | Напряжение | 6 кВ  | 6,28   |            |             |
| РПН                                  |                            |                        | 5,00       |       |        |            |             |
| ИТОГО                                |                            |                        | 6 кВ       | 515   | 5,27   | 0,54       |             |
| РУ 6 кВ КНС-1А (ПС-110/35/6 Блочная) | Замер по трансформаторам   |                        |            |       |        | 12:00      | час.        |
|                                      | Диспетчерское наименование | Сном., MBA             |            |       | Ток А  | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                                      | 1Т                         | 40,0                   | Нагрузка   | 6 кВ  | 191    | 1,565      | -1,218      |
|                                      |                            |                        | Напряжение | 6 кВ  | 6,12   |            |             |
|                                      |                            |                        | РПН        |       | 3,000  |            |             |
|                                      | 2Т                         | 40,0                   | Нагрузка   | 6 кВ  | 44     | 0,437      | 0,149       |
|                                      |                            |                        | Напряжение | 6 кВ  | 6,10   |            |             |
| РПН                                  |                            |                        | 3,00       |       |        |            |             |
| ИТОГО                                |                            |                        | 6 кВ       | 235   | 2,00   | -1,07      |             |
| РУ 6 кВ КНС-1 (ПС-110/35/6 Яун-Лор)  | Замер по трансформаторам   |                        |            |       |        | 12:00      | час.        |
|                                      | Диспетчерское наименование | Сном., MBA             |            |       | Ток А  | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                                      | 1Т                         | 25,0                   | Нагрузка   | 6 кВ  | 64     | 0,654      | 0,133       |
|                                      |                            |                        | Напряжение | 6 кВ  | 6,30   |            |             |
|                                      |                            |                        | РПН        |       | 6,000  |            |             |
|                                      | 2Т                         | 25,0                   | Нагрузка   | 6 кВ  | 285    | 2,919      | 0,476       |
|                                      |                            |                        | Напряжение | 6 кВ  | 6,22   |            |             |
| РПН                                  |                            |                        | 6,00       |       |        |            |             |
| ИТОГО                                |                            |                        | 6 кВ       | 349   | 3,57   | 0,61       |             |
| РУ КНС-3 (ПС-110/35/6 Элегаз)        | Замер по трансформаторам   |                        |            |       |        | 12:00      | час.        |
|                                      | Диспетчерское наименование | Сном., MBA             |            |       | Ток А  | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                                      | 1Т                         | 25,0                   | Нагрузка   | 6 кВ  | 382    | 3,951      | 0,337       |
|                                      |                            |                        | Напряжение | 6 кВ  | 6,23   |            |             |
|                                      |                            |                        | РПН        |       | 7,000  |            |             |
|                                      | 2Т                         | 25,0                   | Нагрузка   | 6 кВ  | 676    | 7,008      | 0,454       |
|                                      |                            |                        | Напряжение | 6 кВ  | 6,24   |            |             |
| РПН                                  |                            |                        | 7,00       |       |        |            |             |
| ИТОГО                                |                            |                        | 6 кВ       | 1057  | 10,96  | 0,79       |             |
| ПС 35 кВ №325                        | Замер по трансформаторам   |                        |            |       |        | 12:00      | час.        |
|                                      | Диспетчерское наименование | Сном., MBA             |            |       | Ток А  | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                                      | 1Т                         | 25,0                   | Нагрузка   | 6 кВ  | 223    | 13,534     | 0,608       |
|                                      |                            |                        | Напряжение | 6 кВ  | 36,00  |            |             |
|                                      |                            |                        | РПН        |       | 5,000  |            |             |
|                                      | 2Т                         | 25,0                   | Нагрузка   | 6 кВ  | 225    | 13,581     | 1,475       |
|                                      |                            |                        | Напряжение | 6 кВ  | 36,00  |            |             |
| РПН                                  |                            |                        | 4,000      |       |        |            |             |
| 3Т                                   | 25,0                       | Нагрузка               | 6 кВ       | 226   | 13,633 | 1,149      |             |
|                                      |                            | Напряжение             | 6 кВ       | 36,00 |        |            |             |
|                                      |                            | РПН                    |            | 3,00  |        |            |             |
| ИТОГО                                |                            |                        | 6 кВ       | 675   | 40,75  | 3,23       |             |
| ПС 35 кВ №32                         | Замер по трансформаторам   |                        |            |       |        | 12:00      | час.        |
|                                      | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub> MBA |            |       | Ток А  | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                                      | 1Т                         | 10                     | Нагрузка   | 6 кВ  | 63     | 0,559      | -0,385      |
|                                      |                            |                        | Напряжение | 6 кВ  | 6,2    |            |             |
|                                      |                            |                        | РПН        |       | 9      |            |             |
|                                      | 2Т                         | 10                     | Нагрузка   | 6 кВ  | 90     | 0,932      | -0,288      |
|                                      |                            |                        | Напряжение | 6 кВ  | 6,30   |            |             |
| РПН                                  |                            |                        | 9          |       |        |            |             |
| ИТОГО                                |                            |                        | 6 кВ       | 152   | 1,49   | -0,67      |             |

|               |                            |                           |            |       |          |               |                |
|---------------|----------------------------|---------------------------|------------|-------|----------|---------------|----------------|
| ПС 35 кВ №178 | Замер по трансформаторам   |                           |            |       |          | 12:00         | час.           |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |       | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ  | 146      | 1,342         | 0,809          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  |          | 6,2           |                |
|               |                            |                           | РПН        |       |          | 6             |                |
|               | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ  | 164      | 1,541         | -0,951         |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  |          | 6,4           |                |
|               |                            |                           | РПН        |       |          | 6             |                |
| ИТОГО         |                            | 6 кВ                      | 310        | 2,88  | -0,14    |               |                |
| ПС 35 кВ №150 | Замер по трансформаторам   |                           |            |       |          | 12:00         | час.           |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |       | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 10                        | Нагрузка   | 6 кВ  | 437      | 4,685         | 0,628          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  |          | 6,3           |                |
|               |                            |                           | РПН        |       |          | 7             |                |
|               | 2Т                         | 10                        | Нагрузка   | 6 кВ  | 132      | 1,401         | 0,225          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  |          | 6,20          |                |
|               |                            |                           | РПН        |       |          | 7             |                |
| ИТОГО         |                            | 6 кВ                      | 569        | 6,09  | 0,85     |               |                |
| ПС 35 кВ №71  | Замер по трансформаторам   |                           |            |       |          | 12:00         | час.           |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |       | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 10                        | Нагрузка   | 6 кВ  | 359      | 3,976         | -0,087         |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  |          | 6,4           |                |
|               |                            |                           | РПН        |       |          | 7             |                |
|               | 2Т                         | 10                        | Нагрузка   | 6 кВ  | 391      | 4,334         | 0,070          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  |          | 6,40          |                |
|               |                            |                           | РПН        |       |          | 8             |                |
| ИТОГО         |                            | 6 кВ                      | 751        | 8,31  | -0,02    |               |                |
| ПС 35 кВ №179 | Замер по трансформаторам   |                           |            |       |          | 12:00         | час.           |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |       | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ  | 107      | 1,188         | -0,026         |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  |          | 6,4           |                |
|               |                            |                           | ПБВ        |       |          | 36,75         |                |
|               | 2Т                         | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ  | 138      | 1,523         | 0,025          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  |          | 6,4           |                |
|               |                            |                           | ПБВ        |       |          | 36,75         |                |
| ИТОГО         |                            | 6 кВ                      | 245        | 2,71  | 0,00     |               |                |
| ПС 35 кВ №113 | Замер по трансформаторам   |                           |            |       |          | 12:00         | час.           |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |       | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 16                        | Нагрузка   | 6 кВ  | 612      | 6,300         | 2,206          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  |          | 6,3           |                |
|               |                            |                           | РПН        |       |          | 8             |                |
|               | 2Т                         | 16                        | Нагрузка   | 6 кВ  | 476      | 5,187         | -0,200         |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  |          | 6,30          |                |
|               |                            |                           | РПН        |       |          | 8             |                |
| ИТОГО         |                            | 6 кВ                      | 1089       | 11,49 | 2,01     |               |                |
| ПС 35 кВ №207 | Замер по трансформаторам   |                           |            |       |          | 12:00         | час.           |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |       | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ  | 43       | 0,287         | 0,361          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  |          | 6,20          |                |
|               |                            |                           | РПН        |       |          | 3             |                |
|               | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ  | 83       | 0,707         | -0,534         |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  |          | 6,20          |                |
|               |                            |                           | РПН        |       |          | 3             |                |
| ИТОГО         |                            | 6 кВ                      | 126        | 0,99  | -0,17    |               |                |
| ПС 35 кВ №140 | Замер по трансформаторам   |                           |            |       |          | 12:00         | час.           |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |       | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ  | 181      | 1,711         | -0,915         |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  |          | 6,2           |                |
|               |                            |                           | РПН        |       |          | 2             |                |
|               | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ  | 111      | 1,169         | 0,236          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  |          | 6,20          |                |
|               |                            |                           | РПН        |       |          | 2             |                |
| ИТОГО         |                            | 6 кВ                      | 292        | 2,88  | -0,68    |               |                |
| ПС 35 кВ №177 | Замер по трансформаторам   |                           |            |       |          | 12:00         | час.           |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |       | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ  | 90       | 0,881         | -0,472         |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  |          | 6,4           |                |
|               |                            |                           | РПН        |       |          | 4             |                |
|               | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ  | 36       | 0,390         | 0,079          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  |          | 6,40          |                |
|               |                            |                           | РПН        |       |          | 4             |                |
| ИТОГО         |                            | 6 кВ                      | 126        | 1,27  | -0,39    |               |                |
| ПС 35 кВ №115 | Замер по трансформаторам   |                           |            |       | Ток      | 12:00         | час.           |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |       | А        | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 10                        | Нагрузка   | 6 кВ  | 298      | 3,067         | 0,936          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  |          | 6,2           |                |
|               |                            |                           | РПН        |       |          | 12            |                |
|               | 2Т                         | 10                        | Нагрузка   | 6 кВ  | 436      | 4,475         | 1,369          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  |          | 6,20          |                |
|               |                            |                           | РПН        |       |          | 12            |                |
| ИТОГО         |                            | 6 кВ                      | 734        | 7,54  | 2,30     |               |                |
| ПС 35 кВ №192 | Замер по трансформаторам   |                           |            |       | Ток      | 12:00         | час.           |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |       | А        | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ  | 185      | 1,895         | 0,578          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  |          | 6,2           |                |
|               |                            |                           | ПБВ        |       |          | 35,88         |                |
|               | 2Т                         | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ  | 152      | 1,585         | 0,485          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  |          | 6,30          |                |
|               |                            |                           | ПБВ        |       |          | 35,00         |                |
| ИТОГО         |                            | 6 кВ                      | 337        | 3,48  | 1,06     |               |                |

|               |                               |                           |            |      |       |        |        |
|---------------|-------------------------------|---------------------------|------------|------|-------|--------|--------|
| ПС 35 кВ №190 | Замер по трансформаторам      |                           |            |      |       | 12:00  | час.   |
|               | Диспетчерское<br>наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>MBA |            |      | Ток   | Рнагр. | Qнагр. |
|               |                               |                           |            |      | A     | МВт    | Мвар   |
|               | 1Т                            | 10                        | Нагрузка   | 6 кВ | 293   | 3,130  | 0,228  |
|               |                               |                           | Напряжение | 6 кВ |       | 6,20   |        |
|               |                               |                           | РПН        |      |       | 12     |        |
|               | 2Т                            | 10                        | Нагрузка   | 6 кВ | 319   | 3,406  | 0,275  |
|               |                               |                           | Напряжение | 6 кВ |       | 6,20   |        |
|               |                               | РПН                       |            |      | 12    |        |        |
| ИТОГО         |                               |                           | 6 кВ       |      | 611   | 6,54   | 0,50   |
| ПС 35 кВ №210 | Замер по трансформаторам      |                           |            |      |       | 12:00  | час.   |
|               | Диспетчерское<br>наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>MBA |            |      | Ток   | Рнагр. | Qнагр. |
|               |                               |                           |            |      | A     | МВт    | Мвар   |
|               | 1Т                            | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ | 73    | 0,782  | 0,057  |
|               |                               |                           | Напряжение | 6 кВ |       | 6,22   |        |
|               |                               |                           | РПН        |      |       | 2      |        |
|               | 2Т                            | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ | 216   | 2,271  | 0,183  |
|               |                               |                           | Напряжение | 6 кВ |       | 6,10   |        |
|               |                               | РПН                       |            |      | 4     |        |        |
| ИТОГО         |                               |                           | 6 кВ       |      | 289   | 3,05   | 0,24   |
| ПС 35 кВ №151 | Замер по трансформаторам      |                           |            |      |       | 12:00  | час.   |
|               | Диспетчерское<br>наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>MBA |            |      | Ток   | Рнагр. | Qнагр. |
|               |                               |                           |            |      | A     | МВт    | Мвар   |
|               | 1Т                            | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ | 161   | 1,775  | 0,140  |
|               |                               |                           | Напряжение | 6 кВ |       | 6,4    |        |
|               |                               |                           | РПН        |      |       | 2      |        |
|               | 2Т                            | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ | 140   | 1,510  | 0,372  |
|               |                               |                           | Напряжение | 6 кВ |       | 6,40   |        |
|               |                               | РПН                       |            |      | 2     |        |        |
| ИТОГО         |                               |                           | 6 кВ       |      | 301   | 3,28   | 0,51   |
| ПС 35 кВ №211 | Замер по трансформаторам      |                           |            |      |       | 12:00  | час.   |
|               | Диспетчерское<br>наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>MBA |            |      | Ток   | Рнагр. | Qнагр. |
|               |                               |                           |            |      | A     | МВт    | Мвар   |
|               | 1Т                            | 10                        | Нагрузка   | 6 кВ | 257   | 2,288  | -1,464 |
|               |                               |                           | Напряжение | 6 кВ |       | 6,1    |        |
|               |                               |                           | РПН        |      |       | 11     |        |
|               | 2Т                            | 10                        | Нагрузка   | 6 кВ | 0     | 0,000  | 0,000  |
|               |                               |                           | Напряжение | 6 кВ |       | 6,10   |        |
|               |                               | РПН                       |            |      | 13    |        |        |
| ИТОГО         |                               |                           | 6 кВ       |      | 257   | 2,29   | -1,46  |
| ПС 35 кВ №93  | Замер по трансформаторам      |                           |            |      |       | 12:00  | час.   |
|               | Диспетчерское<br>наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>MBA |            |      | Ток   | Рнагр. | Qнагр. |
|               |                               |                           |            |      | A     | МВт    | Мвар   |
|               | 1Т                            | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ | 61    | 0,663  | 0,002  |
|               |                               |                           | Напряжение | 6 кВ |       | 6,3    |        |
|               |                               |                           | ПБВ        |      |       | 35,88  |        |
|               | 2Т                            | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ | 85    | 0,912  | 0,024  |
|               |                               |                           | Напряжение | 6 кВ |       | 6,20   |        |
|               |                               | ПБВ                       |            |      | 35,88 |        |        |
| ИТОГО         |                               |                           | 6 кВ       |      | 145,8 | 1,575  | 0,026  |
| ПС 35 кВ №195 | Замер по трансформаторам      |                           |            |      |       | 12:00  | час.   |
|               | Диспетчерское<br>наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>MBA |            |      | Ток   | Рнагр. | Qнагр. |
|               |                               |                           |            |      | A     | МВт    | Мвар   |
|               | 1Т                            | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 120   | 1,284  | 0,003  |
|               |                               |                           | Напряжение | 6 кВ |       | 6,2    |        |
|               |                               |                           | РПН        |      |       | 3      |        |
|               | 2Т                            | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 205   | 2,199  | 0,059  |
|               |                               |                           | Напряжение | 6 кВ |       | 6,20   |        |
|               |                               | РПН                       |            |      | 3     |        |        |
| ИТОГО         |                               |                           | 6 кВ       |      | 325   | 3,48   | 0,06   |
| ПС 35 кВ №199 | Замер по трансформаторам      |                           |            |      |       | 12:00  | час.   |
|               | Диспетчерское<br>наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>MBA |            |      | Ток   | Рнагр. | Qнагр. |
|               |                               |                           |            |      | A     | МВт    | Мвар   |
|               | 1Т                            | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ | 91    | 0,994  | 0,003  |
|               |                               |                           | Напряжение | 6 кВ |       | 6,3    |        |
|               |                               |                           | РПН        |      |       | 2      |        |
|               | 2Т                            | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ | 125   | 1,341  | 0,036  |
|               |                               |                           | Напряжение | 6 кВ |       | 6,20   |        |
|               |                               | РПН                       |            |      | 3     |        |        |
| ИТОГО         |                               |                           | 6 кВ       |      | 216   | 2,33   | 0,04   |
| ПС 35 кВ №76  | Замер по трансформаторам      |                           |            |      |       | 12:00  | час.   |
|               | Диспетчерское<br>наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>MBA |            |      | Ток   | Рнагр. | Qнагр. |
|               |                               |                           |            |      | A     | МВт    | Мвар   |
|               | 1Т                            | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 50    | 0,539  | 0,001  |
|               |                               |                           | Напряжение | 6 кВ |       | 6,2    |        |
|               |                               |                           | РПН        |      |       | 37     |        |
|               | 2Т                            | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 70    | 0,751  | 0,020  |
|               |                               |                           | Напряжение | 6 кВ |       | 6,20   |        |
|               |                               | РПН                       |            |      | 35    |        |        |
| ИТОГО         |                               |                           | 6 кВ       |      | 120   | 1,29   | 0,02   |
| ПС 35 кВ №338 | Замер по трансформаторам      |                           |            |      |       | 12:00  | час.   |
|               | Диспетчерское<br>наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>MBA |            |      | Ток   | Рнагр. | Qнагр. |
|               |                               |                           |            |      | A     | МВт    | Мвар   |
|               | 1Т                            | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 62    | 0,663  | 0,002  |
|               |                               |                           | Напряжение | 6 кВ |       | 6,2    |        |
|               |                               |                           | РПН        |      |       | 2      |        |
|               | 2Т                            | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 15    | 0,161  | 0,004  |
|               |                               |                           | Напряжение | 6 кВ |       | 6,2    |        |
|               |                               | РПН                       |            |      | 2     |        |        |
| ИТОГО         |                               |                           | 6 кВ       |      | 77    | 0,82   | 0,01   |
| ПС 35 кВ №37  | Замер по трансформаторам      |                           |            |      |       | 12:00  | час.   |
|               | Диспетчерское<br>наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>MBA |            |      | Ток   | Рнагр. | Qнагр. |
|               |                               |                           |            |      | A     | МВт    | Мвар   |
|               | 1Т                            | 10                        | Нагрузка   | 6 кВ | 317   | 3,372  | 0,542  |
|               |                               |                           | Напряжение | 6 кВ |       | 6,2    |        |
|               |                               |                           | РПН        |      |       | 13     |        |
|               | 2Т                            | 10                        | Нагрузка   | 6 кВ | 236   | 2,522  | 0,234  |
|               |                               |                           | Напряжение | 6 кВ |       | 6,20   |        |
|               |                               | РПН                       |            |      | 13    |        |        |
| ИТОГО         |                               |                           | 6 кВ       |      | 553   | 5,89   | 0,78   |

|               |                               |                           |            |      |       |        |        |
|---------------|-------------------------------|---------------------------|------------|------|-------|--------|--------|
| ПС 35 кВ №31  | Замер по трансформаторам      |                           |            |      |       | 12:00  | час.   |
|               | Диспетчерское<br>наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>MBA |            |      | Ток   | Рнагр. | Qнагр. |
|               |                               |                           |            |      | A     | МВт    | Мвар   |
|               | 1Т                            | 16                        | Нагрузка   | 6 кВ | 344   | 3,653  | 0,587  |
|               |                               |                           | Напряжение | 6 кВ |       | 6,2    |        |
|               |                               |                           | РПН        |      |       | 13     |        |
|               | 2Т                            | 16                        | Нагрузка   | 6 кВ | 551   | 5,884  | 0,545  |
|               |                               |                           | Напряжение | 6 кВ |       | 6,2    |        |
|               |                               | РПН                       |            |      | 12    |        |        |
| ИТОГО         |                               |                           | 6 кВ       | 895  | 9,54  | 1,13   |        |
| ПС 35 кВ №94  | Замер по трансформаторам      |                           |            |      |       | 12:00  | час.   |
|               | Диспетчерское<br>наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>MBA |            |      | Ток   | Рнагр. | Qнагр. |
|               |                               |                           |            |      | A     | МВт    | Мвар   |
|               | 1Т                            | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 285   | 2,937  | 0,853  |
|               |                               |                           | Напряжение | 6 кВ |       | 6,2    |        |
|               |                               |                           | ПБВ        |      |       | 4      |        |
|               | 2Т                            | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 150   | 1,581  | 0,323  |
|               |                               |                           | Напряжение | 6 кВ |       | 6,2    |        |
|               |                               | ПБВ                       |            |      | 4     |        |        |
| ИТОГО         |                               |                           | 6 кВ       | 436  | 4,52  | 1,18   |        |
| ПС 35 кВ №43  | Замер по трансформаторам      |                           |            |      |       | 12:00  | час.   |
|               | Диспетчерское<br>наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>MBA |            |      | Ток   | Рнагр. | Qнагр. |
|               |                               |                           |            |      | A     | МВт    | Мвар   |
|               | 1Т                            | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 292   | 3,057  | 0,888  |
|               |                               |                           | Напряжение | 6 кВ |       | 6,3    |        |
|               |                               |                           | РПН        |      |       | 4      |        |
|               | 2Т                            | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 239   | 2,472  | 0,505  |
|               |                               |                           | Напряжение | 6 кВ |       | 6,10   |        |
|               |                               | РПН                       |            |      | 3     |        |        |
| ИТОГО         |                               |                           | 6 кВ       | 531  | 5,53  | 1,39   |        |
| ПС 35 кВ №33  | Замер по трансформаторам      |                           |            |      |       | 12:00  | час.   |
|               | Диспетчерское<br>наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>MBA |            |      | Ток   | Рнагр. | Qнагр. |
|               |                               |                           |            |      | A     | МВт    | Мвар   |
|               | 1Т                            | 16                        | Нагрузка   | 6 кВ | 606   | 6,494  | 0,328  |
|               |                               |                           | Напряжение | 6 кВ |       | 6,20   |        |
|               |                               |                           | РПН        |      |       | 7      |        |
|               | 2Т                            | 16                        | Нагрузка   | 6 кВ | 230   | 2,460  | -0,181 |
|               |                               |                           | Напряжение | 6 кВ |       | 6,20   |        |
|               |                               | РПН                       |            |      | 7     |        |        |
| ИТОГО         |                               |                           | 6 кВ       | 836  | 8,95  | 0,15   |        |
| ПС 35 кВ №70  | Замер по трансформаторам      |                           |            |      |       | 12:00  | час.   |
|               | Диспетчерское<br>наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>MBA |            |      | Ток   | Рнагр. | Qнагр. |
|               |                               |                           |            |      | A     | МВт    | Мвар   |
|               | 1Т                            | 10                        | Нагрузка   | 6 кВ | 440   | 4,558  | -0,867 |
|               |                               |                           | Напряжение | 6 кВ |       | 6,10   |        |
|               |                               |                           | РПН        |      |       | 6      |        |
|               | 2Т                            | 10                        | Нагрузка   | 6 кВ | 417   | 4,393  | -0,195 |
|               |                               |                           | Напряжение | 6 кВ |       | 6,10   |        |
|               |                               | РПН                       |            |      | 7     |        |        |
| ИТОГО         |                               |                           | 6 кВ       | 856  | 8,95  | -1,06  |        |
| ПС 35 кВ №96  | Замер по трансформаторам      |                           |            |      |       | 12:00  | час.   |
|               | Диспетчерское<br>наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>MBA |            |      | Ток   | Рнагр. | Qнагр. |
|               |                               |                           |            |      | A     | МВт    | Мвар   |
|               | 1Т                            | 10                        | Нагрузка   | 6 кВ | 394   | 4,060  | 1,239  |
|               |                               |                           | Напряжение | 6 кВ |       | 6,2    |        |
|               |                               |                           | РПН        |      |       | 11     |        |
|               | 2Т                            | 10                        | Нагрузка   | 6 кВ | 318   | 3,263  | 0,998  |
|               |                               |                           | Напряжение | 6 кВ |       | 6,20   |        |
|               |                               | РПН                       |            |      | 11    |        |        |
| ИТОГО         |                               |                           | 6 кВ       | 713  | 7,32  | 2,24   |        |
| ПС 35 кВ №212 | Замер по трансформаторам      |                           |            |      |       | 12:00  | час.   |
|               | Диспетчерское<br>наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>MBA |            |      | Ток   | Рнагр. | Qнагр. |
|               |                               |                           |            |      | A     | МВт    | Мвар   |
|               | 1Т                            | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ | 89    | 0,871  | 0,392  |
|               |                               |                           | Напряжение | 6 кВ |       | 6,2    |        |
|               |                               |                           | ПБВ        |      |       | 35,88  |        |
|               | 2Т                            | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ | 155   | 1,614  | 0,263  |
|               |                               |                           | Напряжение | 6 кВ |       | 6,10   |        |
|               |                               | ПБВ                       |            |      | 35,88 |        |        |
| ИТОГО         |                               |                           | 6 кВ       | 244  | 2,49  | 0,66   |        |
| ПС 35 кВ №52  | Замер по трансформаторам      |                           |            |      |       | 12:00  | час.   |
|               | Диспетчерское<br>наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>MBA |            |      | Ток   | Рнагр. | Qнагр. |
|               |                               |                           |            |      | A     | МВт    | Мвар   |
|               | 1Т                            | 10                        | Нагрузка   | 6 кВ | 240   | 2,356  | 1,059  |
|               |                               |                           | Напряжение | 6 кВ |       | 6,2    |        |
|               |                               |                           | РПН        |      |       | 13     |        |
|               | 2Т                            | 10                        | Нагрузка   | 6 кВ | 239   | 2,525  | 0,412  |
|               |                               |                           | Напряжение | 6 кВ |       | 6,2    |        |
|               |                               | РПН                       |            |      | 13    |        |        |
| ИТОГО         |                               |                           | 6 кВ       | 479  | 4,88  | 1,47   |        |
| ПС 35 кВ №85  | Замер по трансформаторам      |                           |            |      |       | 12:00  | час.   |
|               | Диспетчерское<br>наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>MBA |            |      | Ток   | Рнагр. | Qнагр. |
|               |                               |                           |            |      | A     | МВт    | Мвар   |
|               | 1Т                            | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ | 119   | 0,719  | -1,079 |
|               |                               |                           | Напряжение | 6 кВ |       | 6,3    |        |
|               |                               |                           | ПБВ        |      |       | 36,75  |        |
|               | 2Т                            | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ | 183   | 1,984  | -0,190 |
|               |                               |                           | Напряжение | 6 кВ |       | 6,3    |        |
|               |                               | ПБВ                       |            |      | 36,77 |        |        |
| ИТОГО         |                               |                           | 6 кВ       | 302  | 2,70  | -1,27  |        |
| ПС 35 кВ №319 | Замер по трансформаторам      |                           |            |      |       | 12:00  | час.   |
|               | Диспетчерское<br>наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>MBA |            |      | Ток   | Рнагр. | Qнагр. |
|               |                               |                           |            |      | A     | МВт    | Мвар   |
|               | 1Т                            | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 16    | 0,098  | -0,147 |
|               |                               |                           | Напряжение | 6 кВ |       | 6,3    |        |
|               |                               |                           | РПН        |      |       | 2      |        |
|               | 2Т                            | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 45    | 0,270  | -0,405 |
|               |                               |                           | Напряжение | 6 кВ |       | 6,3    |        |
|               |                               | РПН                       |            |      | 2     |        |        |
| ИТОГО         |                               |                           | 6 кВ       | 61   | 0,37  | -0,55  |        |



|               |                               |                           |            |      |      |        |        |
|---------------|-------------------------------|---------------------------|------------|------|------|--------|--------|
| ПС 35 кВ №200 | Замер по трансформаторам      |                           |            |      |      | 12:00  | час.   |
|               | Диспетчерское<br>наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>MBA |            |      | Ток  | Рнагр. | Qнагр. |
|               |                               |                           |            |      | A    | МВт    | Мвар   |
|               | 1Т                            | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 92   | 0,991  | -0,008 |
|               |                               |                           | Напряжение | 6 кВ |      | 6,2    |        |
|               |                               |                           | РПН        |      |      | 4      |        |
|               | 2Т                            | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 132  | 1,018  | 1,018  |
|               |                               |                           | Напряжение | 6 кВ |      | 6,3    |        |
|               |                               | РПН                       |            |      | 4    |        |        |
| ИТОГО         |                               |                           | 6 кВ       |      | 224  | 2,01   | 1,01   |
| ПС 35 кВ №241 | Замер по трансформаторам      |                           |            |      |      | 12:00  | час.   |
|               | Диспетчерское<br>наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>MBA |            |      | Ток  | Рнагр. | Qнагр. |
|               |                               |                           |            |      | A    | МВт    | Мвар   |
|               | 1Т                            | 10                        | Нагрузка   | 6 кВ | 75   | 0,812  | -0,006 |
|               |                               |                           | Напряжение | 6 кВ |      | 6,3    |        |
|               |                               |                           | РПН        |      |      | 14     |        |
|               | 2Т                            | 10                        | Нагрузка   | 6 кВ | 217  | 2,265  | -0,514 |
|               |                               |                           | Напряжение | 6 кВ |      | 6,2    |        |
|               |                               | РПН                       |            |      | 13   |        |        |
| ИТОГО         |                               |                           | 6 кВ       |      | 291  | 3,08   | -0,52  |
| ПС 35 кВ №315 | Замер по трансформаторам      |                           |            |      |      | 12:00  | час.   |
|               | Диспетчерское<br>наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>MBA |            |      | Ток  | Рнагр. | Qнагр. |
|               |                               |                           |            |      | A    | МВт    | Мвар   |
|               | 1Т                            | 2,5                       | Нагрузка   | 6 кВ | 28   | 0,295  | -0,067 |
|               |                               |                           | Напряжение | 6 кВ |      | 6,2    |        |
|               |                               |                           | ПБВ        |      |      | 35,00  |        |
| ИТОГО         |                               |                           | 6 кВ       |      | 28,2 | 0,295  | -0,067 |
| ПС 35 кВ №242 | Замер по трансформаторам      |                           |            |      |      | 12:00  | час.   |
|               | Диспетчерское<br>наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>MBA |            |      | Ток  | Рнагр. | Qнагр. |
|               |                               |                           |            |      | A    | МВт    | Мвар   |
|               | 1Т                            | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 123  | 0,972  | 0,924  |
|               |                               |                           | Напряжение | 6 кВ |      | 6,3    |        |
|               |                               |                           | РПН        |      |      | 1      |        |
|               | 2Т                            | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 164  | 1,523  | 0,941  |
|               |                               |                           | Напряжение | 6 кВ |      | 6,30   |        |
|               |                               | РПН                       |            |      | 1    |        |        |
| ИТОГО         |                               |                           | 6 кВ       |      | 287  | 2,49   | 1,86   |
| ПС 35 кВ №158 | Замер по трансформаторам      |                           |            |      |      | 12:00  | час.   |
|               | Диспетчерское<br>наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>MBA |            |      | Ток  | Рнагр. | Qнагр. |
|               |                               |                           |            |      | A    | МВт    | Мвар   |
|               | 1Т                            | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 170  | 1,857  | 0,044  |
|               |                               |                           | Напряжение | 6 кВ |      | 6,3    |        |
|               |                               |                           | РПН        |      |      | 3      |        |
|               | 2Т                            | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 40   | 0,437  | -0,037 |
|               |                               |                           | Напряжение | 6 кВ |      | 6,30   |        |
|               |                               | РПН                       |            |      | 3    |        |        |
| ИТОГО         |                               |                           | 6 кВ       |      | 211  | 2,29   | 0,01   |
| ПС 35 кВ №274 | Замер по трансформаторам      |                           |            |      |      | 12:00  | час.   |
|               | Диспетчерское<br>наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>MBA |            |      | Ток  | Рнагр. | Qнагр. |
|               |                               |                           |            |      | A    | МВт    | Мвар   |
|               | 1Т                            | 10                        | Нагрузка   | 6 кВ | 59   | 0,652  | 0,015  |
|               |                               |                           | Напряжение | 6 кВ |      | 6,4    |        |
|               |                               |                           | РПН        |      |      | 8      |        |
|               | 2Т                            | 10                        | Нагрузка   | 6 кВ | 50   | 0,556  | -0,047 |
|               |                               |                           | Напряжение | 6 кВ |      | 6,4    |        |
|               |                               | РПН                       |            |      | 8    |        |        |
| ИТОГО         |                               |                           | 6 кВ       |      | 109  | 1,21   | -0,03  |
| ПС 35 кВ №267 | Замер по трансформаторам      |                           |            |      |      | 12:00  | час.   |
|               | Диспетчерское<br>наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>MBA |            |      | Ток  | Рнагр. | Qнагр. |
|               |                               |                           |            |      | A    | МВт    | Мвар   |
|               | 1Т                            | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 65   | 0,696  | -0,165 |
|               |                               |                           | Напряжение | 6 кВ |      | 6,4    |        |
|               |                               |                           | РПН        |      |      | 2      |        |
|               | 2Т                            | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 155  | 1,698  | -0,089 |
| Напряжение    |                               |                           | 6 кВ       |      | 6,4  |        |        |
|               |                               | РПН                       |            |      | 2    |        |        |
| ИТОГО         |                               |                           | 6 кВ       |      | 220  | 2,39   | -0,25  |
| ПС 35 кВ №299 | Замер по трансформаторам      |                           |            |      |      | 12:00  | час.   |
|               | Диспетчерское<br>наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>MBA |            |      | Ток  | Рнагр. | Qнагр. |
|               |                               |                           |            |      | A    | МВт    | Мвар   |
|               | 1Т                            | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 86   | 0,914  | -0,216 |
|               |                               |                           | Напряжение | 6 кВ |      | 6,3    |        |
|               |                               |                           | РПН        |      |      | 2      |        |
|               | 2Т                            | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 88   | 0,959  | -0,050 |
| Напряжение    |                               |                           | 6 кВ       |      | 6,30 |        |        |
|               |                               | РПН                       |            |      | 2    |        |        |
| ИТОГО         |                               |                           | 6 кВ       |      | 174  | 1,87   | -0,27  |
| ПС 35 кВ №149 | Замер по трансформаторам      |                           |            |      |      | 12:00  | час.   |
|               | Диспетчерское<br>наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>MBA |            |      | Ток  | Рнагр. | Qнагр. |
|               |                               |                           |            |      | A    | МВт    | Мвар   |
|               | 1Т                            | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 32   | 0,338  | -0,080 |
|               |                               |                           | Напряжение | 6 кВ |      | 6,3    |        |
|               |                               |                           | ПБВ        |      |      | 2      |        |
|               | 2Т                            | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 8    | 0,082  | -0,004 |
| Напряжение    |                               |                           | 6 кВ       |      | 6,3  |        |        |
|               |                               | ПБВ                       |            |      | 2    |        |        |
| ИТОГО         |                               |                           | 6 кВ       |      | 39   | 0,42   | -0,08  |
| ПС 35 кВ №275 | Замер по трансформаторам      |                           |            |      |      | 12:00  | час.   |
|               | Диспетчерское<br>наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>MBA |            |      | Ток  | Рнагр. | Qнагр. |
|               |                               |                           |            |      | A    | МВт    | Мвар   |
|               | 1Т                            | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ | 138  | 1,482  | -0,024 |
|               |                               |                           | Напряжение | 6 кВ |      | 6,2    |        |
|               |                               |                           | РПН        |      |      | 4      |        |
|               | 2Т                            | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ | 142  | 1,490  | -0,332 |
| Напряжение    |                               |                           | 6 кВ       |      | 6,20 |        |        |
|               |                               | РПН                       |            |      | 3    |        |        |
| ИТОГО         |                               |                           | 6 кВ       |      | 280  | 2,97   | -0,36  |

|               |                               |                           |            |        |            |        |        |
|---------------|-------------------------------|---------------------------|------------|--------|------------|--------|--------|
| ПС 35 кВ №258 | Замер по трансформаторам      |                           |            |        |            | 12:00  | час.   |
|               | Диспетчерское<br>наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |        | Ток        | Рнагр. | Qнагр. |
|               |                               |                           |            |        | А          | МВт    | Мвар   |
|               | 1Т                            | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ   | 296        | 3,175  | -0,052 |
|               |                               |                           | Напряжение | 6 кВ   |            | 6,2    |        |
|               |                               |                           | ПБВ        |        |            | 4      |        |
|               | 2Т                            | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ   | 213        | 2,235  | -0,497 |
|               |                               |                           | Напряжение | 6 кВ   |            | 6,20   |        |
| ПБВ           |                               |                           |            | 4      |            |        |        |
| ИТОГО         |                               | 6 кВ                      |            | 510    | 5,41       | -0,55  |        |
| ПС 35 кВ №95  | Замер по трансформаторам      |                           |            |        |            | 12:00  | час.   |
|               | Диспетчерское<br>наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |        | Ток        | Рнагр. | Qнагр. |
|               |                               |                           |            |        | А          | МВт    | Мвар   |
|               | 1Т                            | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ   | 71         | 0,745  | -0,166 |
|               |                               |                           | Напряжение | 6 кВ   |            | 6,2    |        |
|               |                               |                           | ПБВ        |        |            | 35,0   |        |
|               | ИТОГО                         |                           | 6 кВ       |        | 71         | 0,74   | -0,17  |
| ПС 35 кВ №386 | Замер по трансформаторам      |                           |            |        | 12:00 час. |        |        |
|               | Диспетчерское<br>наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |        | Ток        | Рнагр. | Qнагр. |
|               |                               |                           |            |        | А          | МВт    | Мвар   |
|               | 1Т                            | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ   | 59         | 0,635  | -0,010 |
|               |                               |                           | Напряжение | 6 кВ   |            | 6,2    |        |
|               |                               |                           | РПН        |        |            | 7      |        |
|               | 2Т                            | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ   | 47         | 0,497  | -0,111 |
|               |                               |                           | Напряжение | 6 кВ   |            | 6,2    |        |
|               |                               |                           | РПН        |        |            | 6      |        |
| ИТОГО         |                               | 6 кВ                      |            | 107    | 1,13       | -0,12  |        |
| ПС 35 кВ №266 | Замер по трансформаторам      |                           |            |        | 12:00 час. |        |        |
|               | Диспетчерское<br>наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |        | Ток        | Рнагр. | Qнагр. |
|               |                               |                           |            |        | А          | МВт    | Мвар   |
|               | 1Т                            | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ   | 40,46      | 0,39   | 0,11   |
|               |                               |                           | Напряжение | 6 кВ   |            | 6,22   |        |
|               |                               |                           | РПН        |        |            | 3      |        |
|               | 2Т                            | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ   | 68,32      | 0,71   | 0,21   |
|               |                               |                           | Напряжение | 6 кВ   |            | 6,19   |        |
| РПН           |                               |                           |            | 3      |            |        |        |
| ИТОГО         |                               | 6 кВ                      |            | 108,78 | 1,10       | 0,32   |        |
| ПС 35 кВ №282 | Замер по трансформаторам      |                           |            |        | 12:00 час. |        |        |
|               | Диспетчерское<br>наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |        | Ток        | Рнагр. | Qнагр. |
|               |                               |                           |            |        | А          | МВт    | Мвар   |
|               | 1Т                            | 16,0                      | Нагрузка   | 6 кВ   | 443,36     | 4,33   | 1,91   |
|               |                               |                           | Напряжение | 6 кВ   |            | 6,12   |        |
|               |                               |                           | РПН        |        |            | 12     |        |
|               | 2Т                            | 16,0                      | Нагрузка   | 6 кВ   | 310,78     | 2,83   | 1,67   |
|               |                               |                           | Напряжение | 6 кВ   |            | 6,08   |        |
| РПН           |                               |                           |            | 12     |            |        |        |
| ИТОГО         |                               | 6 кВ                      |            | 754,14 | 7,16       | 3,58   |        |
| ПС 35 кВ №283 | Замер по трансформаторам      |                           |            |        | 12:00 час. |        |        |
|               | Диспетчерское<br>наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |        | Ток        | Рнагр. | Qнагр. |
|               |                               |                           |            |        | А          | МВт    | Мвар   |
|               | 1Т                            | 25,0                      | Нагрузка   | 6 кВ   | 362,15     | 3,78   | 0,48   |
|               |                               |                           | Напряжение | 6 кВ   |            | 6,18   |        |
|               |                               |                           | РПН        |        |            | 13     |        |
|               | 2Т                            | 25,0                      | Нагрузка   | 6 кВ   | 525,39     | 5,60   | 1,06   |
|               |                               |                           | Напряжение | 6 кВ   |            | 6,14   |        |
| РПН           |                               |                           |            | 12     |            |        |        |
| ИТОГО         |                               | 6 кВ                      |            | 887,54 | 9,39       | 1,54   |        |
| ПС 35 кВ №284 | Замер по трансформаторам      |                           |            |        | 12:00 час. |        |        |
|               | Диспетчерское<br>наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |        | Ток        | Рнагр. | Qнагр. |
|               |                               |                           |            |        | А          | МВт    | Мвар   |
|               | 1Т                            | 10,0                      | Нагрузка   | 6 кВ   | 219,04     | 2,37   | -0,04  |
|               |                               |                           | Напряжение | 6 кВ   |            | 6,24   |        |
|               |                               |                           | РПН        |        |            | 13     |        |
|               | 2Т                            | 10,0                      | Нагрузка   | 6 кВ   | 186,38     | 1,97   | 0,00   |
|               |                               |                           | Напряжение | 6 кВ   |            | 6,04   |        |
| РПН           |                               |                           |            | 12     |            |        |        |
| ИТОГО         |                               | 6 кВ                      |            | 405,42 | 4,34       | -0,04  |        |
| ПС 35 кВ №301 | Замер по трансформаторам      |                           |            |        | 12:00 час. |        |        |
|               | Диспетчерское<br>наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |        | Ток        | Рнагр. | Qнагр. |
|               |                               |                           |            |        | А          | МВт    | Мвар   |
|               | 1Т                            | 10,0                      | Нагрузка   | 6 кВ   | 476,16     | 5,01   | 0,61   |
|               |                               |                           | Напряжение | 6 кВ   |            | 6,10   |        |
|               |                               |                           | РПН        |        |            | 13     |        |
|               | 2Т                            | 10,0                      | Нагрузка   | 6 кВ   | 313,51     | 3,30   | 0,48   |
|               |                               |                           | Напряжение | 6 кВ   |            | 6,21   |        |
| РПН           |                               |                           |            | 13     |            |        |        |
| ИТОГО         |                               | 6 кВ                      |            | 789,66 | 8,31       | 1,09   |        |
| ПС 35 кВ №309 | Замер по трансформаторам      |                           |            |        | 12:00 час. |        |        |
|               | Диспетчерское<br>наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |        | Ток        | Рнагр. | Qнагр. |
|               |                               |                           |            |        | А          | МВт    | Мвар   |
|               | 1Т                            | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ   | 133,75     | 1,41   | 0,24   |
|               |                               |                           | Напряжение | 6 кВ   |            | 6,13   |        |
|               |                               |                           | РПН        |        |            | 4      |        |
|               | 2Т                            | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ   | 100,42     | 0,86   | 0,00   |
|               |                               |                           | Напряжение | 6 кВ   |            | 6,18   |        |
| РПН           |                               |                           |            | 4      |            |        |        |
| ИТОГО         |                               | 6 кВ                      |            | 234,16 | 2,27       | 0,24   |        |
| ПС 35 кВ №330 | Замер по трансформаторам      |                           |            |        | 12:00 час. |        |        |
|               | Диспетчерское<br>наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |        | Ток        | Рнагр. | Qнагр. |
|               |                               |                           |            |        | А          | МВт    | Мвар   |
|               | 1Т                            | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ   | 256,20     | 2,72   | 0,44   |
|               |                               |                           | Напряжение | 6 кВ   |            | 6,23   |        |
|               |                               |                           | РПН        |        |            | 5      |        |
|               | 2Т                            | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ   | 224,70     | 2,34   | 0,12   |
|               |                               |                           | Напряжение | 6 кВ   |            | 6,15   |        |
| РПН           |                               |                           |            | 4      |            |        |        |
| ИТОГО         |                               | 6 кВ                      |            | 480,90 | 5,05       | 0,56   |        |

|               |                            |                           |            |        |            |               |                |
|---------------|----------------------------|---------------------------|------------|--------|------------|---------------|----------------|
| ПС 35 кВ №334 | Замер по трансформаторам   |                           |            |        | 12:00 час. |               |                |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>MBA |            |        | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ   | 76,20      | 0,79          | -0,11          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ   | 6,19       |               |                |
|               |                            |                           | РПН        |        | 4          |               |                |
|               | 2Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ   | 72,60      | 0,73          | 0,19           |
| Напряжение    |                            |                           | 6 кВ       | 6,09   |            |               |                |
| РПН           |                            |                           | 4          |        |            |               |                |
| ИТОГО         |                            |                           | 6 кВ       | 148,80 | 1,52       | 0,07          |                |
| ПС 35 кВ №346 | Замер по трансформаторам   |                           |            |        | 12:00 час. |               |                |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>MBA |            |        | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ   | 154,50     | 1,57          | 0,33           |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ   | 6,11       |               |                |
|               |                            |                           | РПН        |        | 3          |               |                |
|               | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ   | 105,30     | 1,05          | 0,47           |
| Напряжение    |                            |                           | 6 кВ       | 6,10   |            |               |                |
| РПН           |                            |                           | 3          |        |            |               |                |
| ИТОГО         |                            |                           | 6 кВ       | 259,80 | 2,62       | 0,81          |                |
| ПС 35 кВ №355 | Замер по трансформаторам   |                           |            |        | 12:00 час. |               |                |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>MBA |            |        | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ   | 57,00      | 0,52          | 0,00           |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ   | 6,17       |               |                |
|               |                            |                           | РПН        |        | 4          |               |                |
|               | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ   | 160,50     | 1,68          | 0,00           |
| Напряжение    |                            |                           | 6 кВ       | 6,12   |            |               |                |
| РПН           |                            |                           | 4          |        |            |               |                |
| ИТОГО         |                            |                           | 6 кВ       | 217,50 | 2,20       | 0,00          |                |
| ПС 35 кВ №364 | Замер по трансформаторам   |                           |            |        | 12:00 час. |               |                |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>MBA |            |        | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ   | 143,70     | 1,38          | 0,47           |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ   | 5,92       |               |                |
|               |                            |                           | РПН        |        | 3          |               |                |
|               | 2Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ   | 38,70      | 0,41          | 0,00           |
| Напряжение    |                            |                           | 6 кВ       | 6,06   |            |               |                |
| РПН           |                            |                           | 3          |        |            |               |                |
| ИТОГО         |                            |                           | 6 кВ       | 182,40 | 1,79       | 0,47          |                |
| ПС 35 кВ №368 | Замер по трансформаторам   |                           |            |        | 12:00 час. |               |                |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>MBA |            |        | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ   | 80,10      | 0,84          | 0,00           |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ   | 6,31       |               |                |
|               |                            |                           | РПН        |        | 6          |               |                |
|               | 2Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ   | 103,20     | 1,09          | 0,00           |
| Напряжение    |                            |                           | 6 кВ       | 6,17   |            |               |                |
| РПН           |                            |                           | 5          |        |            |               |                |
| ИТОГО         |                            |                           | 6 кВ       | 183,30 | 1,92       | 0,00          |                |
| ПС 35 кВ №373 | Замер по трансформаторам   |                           |            |        | 12:00 час. |               |                |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>MBA |            |        | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ   | 43,20      | 0,45          | 0,07           |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ   | 6,05       |               |                |
|               |                            |                           | РПН        |        | 3          |               |                |
|               | 2Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ   | 57,30      | 0,60          | 0,00           |
| Напряжение    |                            |                           | 6 кВ       | 6,07   |            |               |                |
| РПН           |                            |                           | 3          |        |            |               |                |
| ИТОГО         |                            |                           | 6 кВ       | 100,50 | 1,05       | 0,07          |                |
| ПС 35 кВ №374 | Замер по трансформаторам   |                           |            |        | 12:00 час. |               |                |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>MBA |            |        | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ   | 111,30     | 1,22          | -0,27          |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ   | 6,26       |               |                |
|               |                            |                           | РПН        |        | 3          |               |                |
|               | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ   | 37,80      | 0,42          | 0,00           |
| Напряжение    |                            |                           | 6 кВ       | 6,34   |            |               |                |
| РПН           |                            |                           | 3          |        |            |               |                |
| ИТОГО         |                            |                           | 6 кВ       | 149,10 | 1,63       | -0,27         |                |
| ПС 35 кВ №387 | Замер по трансформаторам   |                           |            |        | 12:00 час. |               |                |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>MBA |            |        | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ   | 180,00     | 1,70          | 0,85           |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ   | 6,11       |               |                |
|               |                            |                           | РПН        |        | 3          |               |                |
|               | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ   | 0,00       | 0,41          | 0,00           |
| Напряжение    |                            |                           | 6 кВ       | 6,32   |            |               |                |
| РПН           |                            |                           | 3          |        |            |               |                |
| ИТОГО         |                            |                           | 6 кВ       | 180,00 | 2,11       | 0,85          |                |
| ПС 35 кВ №393 | Замер по трансформаторам   |                           |            |        | 12:00 час. |               |                |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>MBA |            |        | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ   | 2,47       | 0,00          | 0,00           |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ   | 6,18       |               |                |
|               |                            |                           | РПН        |        | 3          |               |                |
|               | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ   | 71,84      | 0,64          | -0,09          |
| Напряжение    |                            |                           | 6 кВ       | 6,22   |            |               |                |
| РПН           |                            |                           | 3          |        |            |               |                |
| ИТОГО         |                            |                           | 6 кВ       | 74,31  | 0,64       | -0,09         |                |
| ЗРУ-6кВ Ленск | Замер по трансформаторам   |                           |            |        | 12:00 час. |               |                |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>MBA |            |        | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         |                           | Нагрузка   | 6 кВ   | 255,30     | 2,69          | 0,60           |
|               |                            |                           | Напряжение | 6 кВ   | 6,21       |               |                |
|               |                            |                           | РПН        |        | 0          |               |                |
|               | 2Т                         |                           | Нагрузка   | 6 кВ   | 121,20     | 1,28          | 0,35           |
| Напряжение    |                            |                           | 6 кВ       | 6,30   |            |               |                |
| РПН           |                            |                           | 0          |        |            |               |                |
| ИТОГО         |                            |                           | 6 кВ       | 376,50 | 3,97       | 0,95          |                |

|               |                               |                           |            |      |            |               |                |
|---------------|-------------------------------|---------------------------|------------|------|------------|---------------|----------------|
| ЗРУ-6кВ ДНС-Л | Замер по трансформаторам      |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|               | Диспетчерское<br>наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                            |                           | Нагрузка   | 6 кВ | 125,70     | 1,30          | 0,00           |
|               |                               |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,19       |               |                |
|               |                               |                           | РПН        |      | 0          |               |                |
|               | 2Т                            |                           | Нагрузка   | 6 кВ | 50,70      | 0,49          | 0,10           |
|               |                               |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,30       |               |                |
|               |                               |                           | РПН        |      | 0          |               |                |
|               | ИТОГО                         |                           | 6 кВ       |      | 176,40     | 1,79          | 0,10           |