

Информация о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения 19.06.2024 (постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 ПС 35 кВ №24, пункт 19ж раздела II)

ПС 220 кВ Искра	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	160	Нагрузка	220 кВ	0	0	0
				10 кВ	0	0	0
			Напряжение	220 кВ	0		
				10 кВ	0		
			РПН		4		
	2Т	160	Нагрузка	220 кВ	102	40,524	9,779
				10 кВ	2280	39,722	4,488
			Напряжение	220 кВ	236		
			10 кВ	10,4			
		РПН		4			
ИТОГО		220 кВ		102,0	40,5	9,8	
		10 кВ		2280,0	39,7	4,5	
ПС 110 кВ Лукьявинская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	40	Нагрузка	110кВ	24	-4,75	0,89
				35кВ	73	3,88	1,04
				6кВ	563	5,81	-0,05
			Напряжение	110кВ	121,0		
				35кВ	37,2		
				6кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	40	Нагрузка	110кВ	11	-0,39	2,30
				35кВ	67	3,72	2,13
				6кВ	591	6,25	0,27
			Напряжение	110кВ	121,0		
				35кВ	36,9		
				6кВ	6,1		
		РПН		3			
ИТОГО		110кВ		35,4	-5,1	3,2	
		35кВ		140,6	7,6	3,2	
		6кВ		1153,7	12,1	0,2	
ПС 110 кВ Ай-Пимская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	41	7,58	0,53
				35кВ	101	6,80	-0,60
				6кВ	69	0,79	-0,22
			Напряжение	110кВ	120,5		
				35кВ	36,3		
				6кВ	6,3		
			РПН		4		
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	43	7,44	4,12
				35кВ	124	7,17	3,47
				6кВ	20	0,18	0,02
			Напряжение	110кВ	120,6		
				35кВ	36,1		
				6кВ	6,3		
		РПН		5			
ИТОГО		110кВ		83,5	15,0	4,6	
		35кВ		224,8	14,0	2,9	
		6кВ		89,2	1,0	-0,2	
ПС 110 кВ Северо-Ай-Пимская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	40	Нагрузка	110кВ	13,8	2,5	-0,3
				35кВ	149,9	9,5	-1,0
				6кВ	550,5	5,7	-0,5
			Напряжение	110кВ	120,0		
				35кВ	36,5		
6кВ				6,3			

ПС 110 кВ Северо-Ай-Пимская			РПН		4		
	2Т	40	Нагрузка	110кВ	23,5	1,1	3,5
				35кВ	188,9	9,7	2,1
				6кВ	497,1	3,1	0,7
			Напряжение	110кВ	120,0		
				35кВ	36,5		
				6кВ	6,2		
			РПН		5		
	ИТОГО		110кВ		37,3	3,5	3,2
35кВ			338,8	19,2	1,1		
6кВ			1047,6	8,8	0,2		
ПС 110 кВ Северо-Лабатьюганская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	40	Нагрузка	110кВ	30,0	-1,7	6,0
				35кВ	282,6	17,3	3,9
				6кВ	0,0	0,0	0,0
			Напряжение	110кВ	120,0		
				35кВ	35,8		
				6кВ	6,1		
			РПН		4		
	2Т	40	Нагрузка	110кВ	28,3	-4,8	2,3
				35кВ	215,5	13,7	0,5
				6кВ	0,0	0,0	0,0
			Напряжение	110кВ	120,9		
				35кВ	35,6		
				6кВ	6,2		
		РПН		3			
ИТОГО		110кВ		58,3	-6,5	8,3	
		35кВ		498,1	30,9	4,4	
		6кВ		0,0	0,0	0,0	
ПС 110 кВ Битумская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	40	Нагрузка	110кВ	17,0	-0,9	3,5
				35кВ	155,7	8,5	4,4
				6кВ	19,8	1,3	-0,2
			Напряжение	110кВ	120,2		
				35кВ	37,2		
				6кВ	6,3		
			РПН		4		
	2Т	40	Нагрузка	110кВ	10,0	-1,9	0,1
				35кВ	134,3	8,6	2,2
				6кВ	331,3	0,8	-0,4
			Напряжение	110кВ	120,5		
				35кВ	37,0		
				6кВ	6,3		
		РПН		3			
ИТОГО		110кВ		27,0	-2,8	3,6	
		35кВ		290,1	17,2	6,5	
		6кВ		351,1	2,1	-0,6	
ПС 110 кВ Верхненадымская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	16	Нагрузка	110кВ	21,8	-3,7	0,9
				35кВ	38,1	2,4	0,4
				6кВ	77,0	0,8	0,1
			Напряжение	110кВ	122,0		
				35кВ	37,6		
				6кВ	6,3		
			РПН		3		
	2Т	16	Нагрузка	110кВ	16,4	-2,8	0,4
				35кВ	56,6	3,5	-0,1
				6кВ	184,0	1,9	0,1
			Напряжение	110кВ	122,0		
				35кВ	37,2		
				6кВ	6,3		
		РПН		2			
ИТОГО		110кВ		38,2	-6,5	1,2	
		35кВ		94,7	6,0	0,2	
		6кВ		261,0	2,7	0,2	

ПС 110 кВ Ватлорская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	17,3	3,0	0,8
				35кВ	67,7	4,4	0,4
				6кВ	122,8	-1,3	0,3
			Напряжение	110кВ	121,6		
				35кВ	36,5		
				6кВ	6,3		
			РПН		4		
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	14,3	2,4	-0,1
				35кВ	65,2	4,0	0,7
				6кВ	153,0	-1,5	-1,0
			Напряжение	110кВ	121,5		
35кВ				36,6			
6кВ				6,3			
		РПН		3			
ИТОГО		110кВ		31,7	5,4	0,7	
		35кВ		132,9	8,4	1,1	
		6кВ		275,8	-2,8	-0,7	
ПС 110 кВ Тяп	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	16,6	-2,5	2,1
				35кВ	101,9	-3,5	-5,3
				6кВ	58,7	1,0	-0,1
			Напряжение	110кВ	121,0		
				35кВ	36,6		
				6кВ	6,3		
			РПН		5		
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	27,7	-4,6	3,4
				35кВ	89,2	-4,6	3,0
				6кВ	54,3	0,6	0,2
			Напряжение	110кВ	121,0		
35кВ				36,8			
6кВ				6,2			
		РПН		5			
ИТОГО		110кВ		44,3	-7,1	5,6	
		35кВ		191,1	-8,2	-2,3	
		6кВ		112,9	1,6	0,1	
ПС 110 кВ Юкъяунская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	40	Нагрузка	110кВ	63,0	-12,3	3,9
				35кВ	48,9	3,1	0,3
				6кВ	308,7	3,1	0,3
			Напряжение	110кВ	121,7		
				35кВ	36,5		
				6кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	40	Нагрузка	110кВ	62,0	-11,7	4,0
				35кВ	66,0	4,1	0,3
				6кВ	117,2	1,2	0,0
			Напряжение	110кВ	121,8		
35кВ				36,5			
6кВ				6,2			
		РПН		4			
ИТОГО		110кВ		125,0	-24,0	7,9	
		35кВ		114,8	7,2	0,6	
		6кВ		425,9	4,3	0,4	

ПС 110 кВ Казымская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	0,0	0,0	0,0
				35кВ	0,0	0,0	0,0
				6кВ	0,0	0,0	0,0
			Напряжение	110кВ	0,0		
				35кВ	0,0		
				6кВ	0,0		
			РПН		4		
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	11,3	2,0	0,0
				35кВ	25,4	1,6	0,1
				6кВ	9,8	0,1	0,0
			Напряжение	110кВ	120,6		
35кВ				36,6			
6кВ				6,3			
		РПН		4			
ИТОГО		110кВ		11,3	2,0	0,0	
		35кВ		25,4	1,6	0,1	
		6кВ		9,8	0,1	0,0	
ПС 110 кВ Жумажановская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	33,2	5,6	1,0
				35кВ	33,3	2,0	0,2
				6кВ	168,5	1,7	0,1
			Напряжение	110кВ	120,0		
				35кВ	36,3		
				6кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	37,6	6,6	0,1
				35кВ	69,3	4,5	0,1
				6кВ	201,6	2,1	-0,3
			Напряжение	110кВ	120,0		
35кВ				36,1			
6кВ				6,2			
		РПН		4			
ИТОГО		110кВ		70,8	12,2	1,1	
		35кВ		102,6	6,5	0,3	
		6кВ		370,1	3,77	-0,12	
ПС 110 кВ Южно-Ватлорская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16	Нагрузка	110кВ	7,7	1,4	0,2
				35кВ	16,0	0,9	0,2
				6кВ	31,9	0,5	-0,1
			Напряжение	110кВ	120,7		
				35кВ	35,8		
				6кВ	6,1		
			РПН		3		
	2Т	16	Нагрузка	110кВ	8,5	1,4	0,2
				35кВ	8,3	0,5	0,1
				6кВ	89,7	0,9	0,1
			Напряжение	110кВ	120,9		
35кВ				35,6			
6кВ				6,2			
		РПН		3			
ИТОГО		110кВ		16,2	2,8	0,4	
		35кВ		24,3	1,4	0,3	
		6кВ		121,6	1,37	0,03	

ПС 110 кВ Юрская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	40,2	-0,4	7,6
				35кВ	124,1	-0,5	7,5
				6кВ	0,0	0,0	0,0
			Напряжение	110кВ	119,0		
				35кВ	35,7		
				6кВ	6,0		
			РПН		5		
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	39,5	-0,2	7,5
				35кВ	122,3	-0,3	7,4
				6кВ	0,0	0,0	0,0
			Напряжение	110кВ	119,0		
				35кВ	35,8		
				6кВ	6,0		
			РПН		5		
	ИТОГО			110кВ	79,7	-0,561	15,154
				35кВ	246	-0,815	14,895
				6кВ	0	0,00	0,00
ПС 110 кВ КНС-14	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	43,2	7,2	4,0
				35кВ	132,7	7,2	3,6
				6кВ	0,0	0,0	0,0
			Напряжение	110кВ	120,0		
				35кВ	35,4		
				6кВ	6,1		
			РПН		3		
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	22,8	4,3	0,8
				35кВ	47,6	2,7	1,0
				6кВ	150,5	1,5	-0,3
			Напряжение	110кВ	120,0		
				35кВ	34,9		
				6кВ	6,2		
			РПН		5		
	ИТОГО			110кВ	66	11,461	4,759
				35кВ	180	9,866	4,641
				6кВ	150	1,528	-0,326
ПС 110 кВ Нюрымская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспет. наимен.	S _{ном} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16	Нагрузка	110кВ	13,39	2,361	-1,561
				35кВ	82,2	5,123	-0,005
				6кВ	233,4	2,506	0,033
			Напряжение	110кВ	120		
				35кВ	36		
				6кВ	6,20		
			РПН				
	2Т	16	Нагрузка	110кВ	12,27	2,581	0,246
				35кВ	57,1	3,538	-0,385
				6кВ	114,5	1,230	0,000
			Напряжение	110кВ	120		
				35кВ	36		
				6кВ	6,20		
			РПН				
	ИТОГО			110кВ	26	4,942	-1,315
				35кВ	139	8,661	-0,390
				6кВ	348	3,736	0,033

ПС 110 кВ №2	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	110кВ	5,70	0,739	-0,912
				35кВ			
				6кВ	110		
			Напряжение	110кВ	116		
				35кВ			
				6кВ	6,20		
			РПН				
	2Т	10,0	Нагрузка	110кВ	12,00	2,360	-0,038
				35кВ			
				6кВ	224		
			Напряжение	110кВ	120		
				35кВ			
				6кВ	6,20		
			РПН				
	ИТОГО			110кВ	18	3,099	-0,950
				35кВ			
				6кВ	334	0	0
ПС 110 кВ №46	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	110кВ	16,44	3,110	0,366
				35кВ			
				6кВ	273		
			Напряжение	110кВ	119		
				35кВ			
				6кВ	6,30		
			РПН				
	2Т	10,0	Нагрузка	110кВ	0,00	0,000	0,000
				35кВ			
				6кВ			
			Напряжение	110кВ	0		
				35кВ			
				6кВ	6,30		
			РПН				
	ИТОГО			110кВ	16	3,110	0,366
				35кВ	0		
				6кВ	273	0	0
ПС 110 кВ Конитлорская	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	18,0	-3,7	0,8
				35кВ	62,0	3,9	-0,5
				6кВ	490,0	5,2	0,2
			Напряжение	110кВ	121,0		
				35кВ	36,1		
				6кВ	6,1		
			РПН		4		
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	27,0	-5,5	1,2
				35кВ	55,0	3,5	-0,4
				6кВ	267,0	2,8	-0,4
			Напряжение	110кВ	121,0		
				35кВ	36,4		
				6кВ	6,2		
			РПН		5		
	ИТОГО			110кВ	47	-9,748	0,053
				35кВ	110	5,970	-3,310
				6кВ	952	10,315	-0,002

ПС 110 кВ Комсомольская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	40	Нагрузка	110кВ	40,0	6,1	5,7
				35кВ	241,0	14,6	4,8
				6кВ	137,0	1,5	0,2
			Напряжение	110кВ	120,1		
				35кВ	36,8		
				6кВ	6,3		
			РПН		6		
	2Т	40	Нагрузка	110кВ	34,0	7,0	1,4
				35кВ	227,0	14,4	1,2
				6кВ	220,0	2,4	0,0
			Напряжение	110кВ	120,0		
35кВ				36,8			
6кВ				6,3			
		РПН		5			
ИТОГО		110кВ		87	16,266	7,046	
		35кВ		535	33,605	6,361	
		6кВ		332	3,641	0,079	
ПС 110 кВ Паклиновская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	13,0	-2,8	0,2
				35кВ	102,0	6,4	-1,0
				6кВ	226,0	2,4	0,5
			Напряжение	110кВ	121,0		
				35кВ	36,5		
				6кВ	6,3		
			РПН		4		
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	18,0	-3,7	0,9
				35кВ	111,0	7,0	-0,2
				6кВ	83,0	0,5	0,7
			Напряжение	110кВ	121,0		
35кВ				36,5			
6кВ				6,3			
		РПН		4			
ИТОГО		110кВ		13	-2,561	0,700	
		35кВ		94	5,879	-0,629	
		6кВ		400	4,335	0,529	
ПС 110 кВ Южно-Конитлорская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	20,0	4,1	1,0
				35кВ	56,0	3,6	0,7
				6кВ	31,0	0,5	0,2
			Напряжение	110кВ	120,7		
				35кВ	37,5		
				6кВ	10,2		
			РПН		3		
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	15,0	3,1	0,8
				35кВ	38,0	2,5	0,3
				6кВ	42,0	0,6	0,4
			Напряжение	110кВ	120,1		
35кВ				37,5			
6кВ				10,2			
		РПН		3			
ИТОГО		110кВ		40	8,118	1,485	
		35кВ		106	6,669	0,364	
		6кВ		94	1,398	0,928	

ПС 110 кВ Прометей	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ	15	-0,76	0,94
				35кВ	14	0,31	-0,63
				6кВ	381	1,07	-1,57
			Напряжение	110кВ		120,00	
				35кВ		37,40	
				6кВ		6,20	
			РПН		5		
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ	6	0,11	1,15
				35кВ	81	5,25	0,19
				6кВ	479	5,14	-0,96
			Напряжение	110кВ		120,00	
				35кВ		37,50	
				6кВ		6,30	
			РПН		5		
	ИТОГО			110кВ	21	2,82	2,56
				35кВ	95	2,36	1,98
				6кВ	860	-0,47	-0,58
ПС 110 кВ КНС-17	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	40,0	Нагрузка	110кВ	20	-1,23	4,06
				35кВ	208	12,57	3,73
				6кВ	1287	13,80	-0,33
			Напряжение	110кВ		120,0	
				35кВ		36,5	
				6кВ		6,2	
			РПН		4		
	2Т	40,0	Нагрузка	110кВ	28	-4,38	3,96
				35кВ	141	8,34	3,08
				6кВ	1188	12,72	-0,88
			Напряжение	110кВ		120,0	
				35кВ		36,5	
				6кВ		6,2	
			РПН		5		
	ИТОГО			110кВ	49	-1,02	8,35
				35кВ	348	25,17	6,80
				6кВ	2475	26,19	-1,55
ПС 110 кВ Западно-Камынская	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ	33	5,87	-3,66
				35кВ	40	2,43	1,00
				6кВ	531	3,45	-4,65
			Напряжение	110кВ		121,0	
				35кВ		37,8	
				6кВ		6,3	
			РПН		4		
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ	35	7,23	-0,93
				35кВ	38	2,17	1,17
				6кВ	504	5,07	-2,10
			Напряжение	110кВ		121,0	
				35кВ		37,8	
				6кВ		6,3	
			РПН		4		
	ИТОГО			110кВ	68	15,22	-6,08
				35кВ	78	3,64	1,73
				6кВ	1035	11,59	-7,81

ПС 110 кВ Селияровская	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ	28	2,06	5,40
				35кВ	62	3,90	-0,44
				6кВ	576	-1,84	5,84
			Напряжение	110кВ	120,0		
				35кВ	36,5		
				6кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ	28	2,45	-5,32
				35кВ	84	5,28	0,25
				6кВ	587	-2,83	-5,57
			Напряжение	110кВ	120,0		
				35кВ	36,5		
				6кВ	6,2		
			РПН		3		
	ИТОГО			110кВ	56	4,13	-1,12
				35кВ	146	7,86	-0,94
				6кВ	1162	-3,73	-0,18
ПС 110 кВ Южно-Ляминская	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ	3	0,65	0,31
				35кВ			
				6кВ	68	0,65	0,31
			Напряжение	110кВ	120,0		
				35кВ			
				6кВ	6,1		
			РПН		3		
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ	1	0,21	0,08
				35кВ			
				6кВ	21	0,21	0,08
			Напряжение	110кВ	120,0		
				35кВ			
				6кВ	6,1		
			РПН		3		
	ИТОГО			110кВ	5	0,41	0,22
				35кВ			
				6кВ	89	0,41	0,22
ПС 110 кВ Виктория	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	110кВ	6	0,97	0,71
				35кВ			
				6кВ	114	0,97	0,71
			Напряжение	110кВ	120,0		
				35кВ			
				6кВ	6,1		
			РПН		2		
	2Т	16,0	Нагрузка	110кВ	7	1,49	-0,39
				35кВ			
				6кВ	146	1,49	-0,39
			Напряжение	110кВ	120,0		
				35кВ			
				6кВ	6,1		
			РПН		3		
	ИТОГО			110кВ	13	2,66	0,03
				35кВ			
				6кВ	260	2,66	0,03

ПС 110 кВ Агат	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ	35,2	6,8	-1,8
				35кВ	89	5,14	-1,32
				6кВ	156	1,63	-0,45
			Напряжение	110кВ	115,0		
				35кВ	34,4		
				6кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ	36,108	7,164	-0,526
				35кВ	106	6,24	-0,43
				6кВ	87	0,92	-0,10
			Напряжение	110кВ	115,0		
				35кВ	34,2		
				6кВ	6,2		
			РПН		4		
	ИТОГО			110кВ	71,259	13,928	-2,305
				35кВ	195	11	-2
				6кВ	243	3	-0,55
ПС 110 кВ Алмаз	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ	48,9	9,7	-1,2
				35кВ	126	7,87	-0,33
				6кВ	182	1,78	-0,91
			Напряжение	110кВ	115,0		
				35кВ	36,3		
				6кВ	6,3		
			РПН		5		
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ	36,03	7,062	-1,228
				35кВ	99	6,08	-0,88
				6кВ	96	0,99	-0,35
			Напряжение	110кВ	115,0		
				35кВ	35,9		
				6кВ	6,3		
			РПН		5		
	ИТОГО			110кВ	84,958	16,717	-2,473
				35кВ	224	14	-1
				6кВ	279	5	-1
ПС 110 кВ Быстринская	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ	39,1	7,4	-2,4
				35кВ	117	7,14	-1,94
				6кВ	48	0,25	-0,44
			Напряжение	110кВ	115,0		
				35кВ	36,5		
				6кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ	31,78	6,158	-1,435
				35кВ	71	4,09	-1,62
				6кВ	191	2,07	0,18
			Напряжение	110кВ	115,0		
				35кВ	35,8		
				6кВ	6,3		
			РПН		2		
	ИТОГО			110кВ	70,848	13,554	-3,823
				35кВ	188	11	-4
				6кВ	239	2	0

ПС 110 кВ Вачимская	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	40,0	Нагрузка	110кВ	14,4	-0,3	-2,8
				35кВ	55	-2,18	-2,65
				6кВ	174	1,89	-0,19
			Напряжение	110кВ	115,0		
				35кВ	36,4		
				6кВ	6,3		
			РПН		3/4		
	2Т	40,0	Нагрузка	110кВ	14,42	-1,568	-2,403
				35кВ	61	-3,23	-2,06
				6кВ	156	1,66	-0,34
			Напряжение	110кВ	115,0		
				35кВ	36,3		
				6кВ	6,3		
			РПН		3/4		
	ИТОГО			110кВ	14,422	-1,568	-2,403
				35кВ	61	-3	-2
				6кВ	156	2	0
ПС 110 кВ Дальняя	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ	72,7	14,4	-0,7
				35кВ	225	13,98	-0,77
				6кВ	42	0,46	0,03
			Напряжение	110кВ	115,0		
				35кВ	36,0		
				6кВ	6,4		
			РПН		4		
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ	60,62	10,96	-5,039
				35кВ	181	10,24	-5,49
				6кВ	79	0,72	0,45
			Напряжение	110кВ	115,0		
				35кВ	37,0		
				6кВ	6,2		
			РПН		4		
	ИТОГО			110кВ	133,29	25,40	-5,774
				35кВ	406	24	-6
				6кВ	121	1	0
ПС 110 кВ Солкино	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ	6,9	1,4	-0,2
				35кВ	12	0,70	0,20
				6кВ	72	0,66	-0,41
			Напряжение	110кВ	115,0		
				35кВ	36,3		
				6кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ	16,59	3,217	-0,736
				35кВ	43	2,64	-0,21
				6кВ	74	0,57	-0,52
			Напряжение	110кВ	115,0		
				35кВ	35,4		
				6кВ	6,1		
			РПН		3		
	ИТОГО			110кВ	23,466	4,569	-0,945
				35кВ	55	3	0
				6кВ	146	1	-1

ПС 110 кВ Рогожниковская	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	40,0	Нагрузка	110кВ	86,1	-16,9	5,4
				35кВ	293	-16,86	5,42
				6кВ	0	0,00	0,00
			Напряжение	110кВ	119,0		
				35кВ	35,0		
				6кВ	6,2		
			РПН		1/7		
	2Т	40,0	Нагрузка	110кВ	72,99	-13,604	6,380
				35кВ	248	-13,60	6,38
				6кВ	0	0,00	0,00
			Напряжение	110кВ	119,0		
				35кВ	35,0		
				6кВ	6,2		
			РПН		2/6		
	ИТОГО			110кВ	159,038	-30,468	11,805
				35кВ	541	-30	12
				6кВ	0	0	0
ПС 110 кВ Нулевая	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	110кВ	0,1	0,0	0,0
				35кВ			
				10кВ	1,6	0,03	-0,01
			Напряжение	110кВ	115,0		
				35кВ			
				10кВ	10,4		
			РПН		8		
	2Т	16,0	Нагрузка	110кВ	0,19	0,037	-0,006
				35кВ			
				10кВ	2,1	0,04	-0,01
			Напряжение	110кВ	115,0		
				35кВ			
				10кВ	10,4		
			РПН		8		
	ИТОГО			110кВ	0,330	0,064	-0,015
				35кВ			
				6кВ	4	0	0
ПС 110 кВ Рассвет	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ	32	4,55	-4,28
				35кВ	102	4,55	-4,28
				6кВ	0	0,00	0,00
			Напряжение	110кВ	111,5		
				35кВ	35,3		
				6кВ	6,2		
			РПН		8		
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ	34	5,64	-3,32
				35кВ	106	5,64	-3,32
				6кВ	0	0,00	0,00
			Напряжение	110кВ	111,3		
				35кВ	35,6		
				6кВ	6,2		
			РПН		8		
	ИТОГО			110кВ	66,389	10,192	-7,597
				35кВ	209	10	-8
				6кВ	0	0	0

ПС 110 кВ Зенит	Замер по трансформаторам						12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар	
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ	30	4,50	-3,85	
				35кВ	78	3,24	-3,68	
				6кВ	118	1,26	-0,17	
			Напряжение	110кВ	112,8			
				35кВ	36,5			
				6кВ	6,2			
			РПН		3/7			
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ	31	5,65	-2,48	
				35кВ	64	3,31	-2,29	
				6кВ	222	2,34	-0,19	
			Напряжение	110кВ	113,5			
35кВ				36,5				
6кВ				6,1				
		РПН		3/7				
ИТОГО		110кВ		61,765	10,147	-6,332		
		35кВ		141	7	-6		
		6кВ		340	4	0		

ПС 110 кВ Талакан	Замер по трансформаторам						12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар	
	1Тг	25	Нагрузка	110кВ	0,0			
				35кВ		0	0	
				6кВ	0			
			Напряжение	110кВ				
				35кВ	35,5			
				6кВ	6,25			
			РПН		12			
	2Тг	25	Нагрузка	110кВ				
				35кВ	98	6	0,1	
				6кВ	570,0			
			Напряжение	110кВ				
				35кВ	35,5			
				6кВ	6,25			
			РПН		12			
	3Тг	25	Нагрузка	110кВ				
				35кВ	90	5,4	0,2	
				6кВ	515			
			Напряжение	110кВ				
				35кВ	35,5			
				6кВ	6,25			
			РПН		12			
	4Тг	25	Нагрузка	110кВ	28	5,4	1,7	
				35кВ				
				6кВ	535,0			
			Напряжение	110кВ	109,8			
				35кВ				
				6кВ	6,2			
			РПН		10			
	5Тг	25	Нагрузка	110кВ	0	0	0	
				35кВ				
				6кВ	0,0			
			Напряжение	110кВ	109,8			
				35кВ				
				6кВ	6,2			
			РПН		10			
	6Тг	25	Нагрузка	110кВ	30	5,4	1,6	
				35кВ				
				6кВ	560			
Напряжение			110кВ	109,8				
			35кВ					
			6кВ	6,2				
		РПН		10				
7Тг	25	Нагрузка	110кВ	0	0	0		
			35кВ					
			6кВ	0,0				
		Напряжение	110кВ	110,8				
			35кВ					
			6кВ	6,2				

ПС 110 кВ Талакан			РПН		10		
	8Тг	25	Нагрузка	110кВ	30	5,8	1,4
				35кВ			
				6кВ	595		
			Напряжение	110кВ	110,8		
				35кВ			
				6кВ	6,2		
			РПН		10		
	9Тг	25	Нагрузка	110кВ	32	6,2	1,2
				35кВ			
				6кВ	620		
			Напряжение	110кВ	110,8		
				35кВ			
				6кВ	6,2		
			РПН		10		
	10Тг	25	Нагрузка	110кВ	0	0	0
				35кВ			
				6кВ	0		
			Напряжение	110кВ	110,8		
				35кВ			
				6кВ	6,2		
			РПН		11		
	11Тг	25	Нагрузка	110кВ	32	5,6	0,3
				35кВ			
				6кВ	588		
			Напряжение	110кВ	110,8		
				35кВ			
				6кВ	6,2		
			РПН		11		
	12Тг	25	Нагрузка	110кВ	332	3,3	0,3
				35кВ			
				6кВ	595		
			Напряжение	110кВ	110,8		
				35кВ			
				6кВ	6,2		
			РПН		11		
	1Т	63	Нагрузка	110кВ	69	12,6	4,6
				35кВ	213		
				6кВ	0		
			Напряжение	110кВ	109,8		
				35кВ	35,7		
				6кВ	5,8		
			РПН		6		
	2Т	63	Нагрузка	110кВ	67	12,1	4,3
				35кВ	206		
				6кВ	0		
			Напряжение	110кВ	109,8		
				35кВ	35,7		
				6кВ	5,8		
			РПН		6		
	3Т	2,5	Нагрузка	110кВ	0	0	0
				35кВ			
				6кВ	0		
			Напряжение	110кВ	110,8		
				35кВ			
				6кВ	6		
			РПН		7		
	4Т	2,5	Нагрузка	110кВ	0	0,004	0,004
				35кВ			
				6кВ	2		
			Напряжение	110кВ	110,8		
				35кВ			
				6кВ	6		
			РПН		7		
	PTCH	2,5	Нагрузка	110кВ			
				35кВ	0	0	0
				6кВ	0		
			Напряжение	110кВ			
				35кВ	35,7		
				6кВ	6,25		
			РПН		4		
	ИТОГО			110кВ	54,0	10,20	0,90
				35кВ	623,0	35,60	10,70
				6кВ	1,7	0,00	0,00

ПС 110 кВ Ленск	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16	Нагрузка	110кВ	6,8	1,4	37,0
				35кВ	2,8	0,3	46,0
				6кВ	4,0	0,7	382,0
			Напряжение	110кВ	108,3		
				35кВ	35,8		
				6кВ	6,1		
			РПН		10		
	2Т	16	Нагрузка	110кВ	3,4	1,1	19,0
				35кВ	1,9	0,8	34,0
				6кВ	1,5	0,3	147,0
			Напряжение	110кВ	108,7		
				35кВ	35,7		
6кВ				6,1			
		РПН		9			
ИТОГО		110кВ		10	3	56	
		35кВ		5	1	80	
		6кВ		6	1	529	
ПС 35 кВ №34	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	39	0,418	0,089
			Напряжение	6 кВ	6,32		
			РПН		35,875		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	49	0,516	0,121
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН		35,88		
	ИТОГО		6 кВ		88	0,934	0,210
	ПС 35 кВ №117	Замер по трансформаторам				12:00 час.	
Диспетчерское наименование		S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
1Т		4	Нагрузка	6 кВ	19	0,000	-0,210
			Напряжение	6 кВ	6,23		
			РПН		36,733		
2Т		4	Нагрузка	6 кВ	263	2,821	0,399
			Напряжение	6 кВ	6,27		
			РПН		35,868		
ИТОГО		6 кВ		282	2,821	0,189	
ПС 35 кВ №130	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	112	1,063	0,607
			Напряжение	6 кВ	6,33		
			РПН		35,875		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	175	1,891	-0,048
			Напряжение	6 кВ	6,26		
			РПН		36,750		
ИТОГО		6 кВ		287	2,954	0,559	
ПС 35 кВ №132	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	39	0,412	0,088
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		35,875		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	18	0,190	0,041
			Напряжение	6 кВ	6,34		
			РПН		35,000		
ИТОГО		6 кВ		57	0,602	0,129	
ПС 35 кВ №157	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	108	1,164	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,23		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	105	1,113	-0,134
			Напряжение	6 кВ	6,19		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ		213	2,277	-0,134	

ПС 35 кВ №220	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	129	1,378	-0,235
			Напряжение	6 кВ	6,26		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	116	1,237	0,112
			Напряжение	6 кВ	6,19		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ	245	2,615	-0,123	
ПС 35 кВ №290	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	327	3,425	0,999
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		12		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	250	2,538	0,941
			Напряжение	6 кВ	6,26		
			РПН		12		
ИТОГО			6 кВ	577	5,963	1,940	
ПС 35 кВ №74	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	60	0,479	0,429
			Напряжение	6 кВ	6,21		
			ПБВ		36,750		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	56	0,479	0,368
			Напряжение	6 кВ	6,21		
			ПБВ		36,77		
ИТОГО			6 кВ	116	0,958	0,797	
ПС 35 кВ №129	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	112	1,167	-0,302
			Напряжение	6 кВ	6,24		
			РПН		2,000		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	65	0,577	0,404
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		2,00		
ИТОГО			6 кВ	177	1,744	0,102	
ПС 35 кВ №154	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	74	0,789	0,120
			Напряжение	6 кВ	6,21		
			ПБВ		36,700		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	50	0,520	0,144
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			ПБВ		36,700		
ИТОГО			6 кВ	124	1,309	0,264	
ПС 35 кВ №155	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	59	0,489	0,385
			Напряжение	6 кВ	6,13		
			РПН		4,000		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	45	0,399	0,257
			Напряжение	6 кВ	6,16		
			РПН		4,000		
ИТОГО			6 кВ	104	0,888	0,642	
ПС 35 кВ №156	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	56	0,598	0,001
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		12,000		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	183	1,889	0,538
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		12,000		
ИТОГО			6 кВ	239	2,487	0,539	

ПС 35 кВ №313	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	12	0,125	-0,024
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		3,000		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	56	0,592	0,101
			Напряжение	6 кВ	6,23		
			РПН		3,00		
ИТОГО			6 кВ		68	0,717	0,077
ПС 35 кВ №1	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	25	0,260	0,028
			Напряжение	6 кВ	6,11		
			РПН		36,720		
	ИТОГО		6 кВ		25	0,26	0,028
ПС 35 кВ №217	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	106	0,347	-1,119
			Напряжение	6 кВ	6,40		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	70	0,656	-0,398
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		4		
ИТОГО			6 кВ		176	1,003	-1,5
ПС 35 кВ №168	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	39	0,408	0,082
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		3,000		
	ИТОГО		6 кВ		39	0,408	0,082
ПС 35 кВ №228	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	139	1,250	-0,860
			Напряжение	6 кВ	6,29		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	99	1,069	-0,192
			Напряжение	6 кВ	6,33		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ		238	2,32	-1,1
ПС 35 кВ №251	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,00	Нагрузка	6 кВ	65	0,610	0,352
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		5		
	2Т	4,00	Нагрузка	6 кВ	43	0,455	0,124
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		6		
ИТОГО			6 кВ		108	1,065	0,5
ПС 35 кВ №252	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	147	1,164	1,107
			Напряжение	6 кВ	6,32		
			РПН		12		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	476	5,035	1,106
			Напряжение	6 кВ	6,26		
			РПН		12		
ИТОГО			6 кВ		623	6,2	2,2
ПС 35 кВ №261	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	144	1,093	-1,138
			Напряжение	6 кВ	6,32		
			РПН		11,000		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	193	2,070	0,434
			Напряжение	6 кВ	6,33		
			РПН		11		
ИТОГО			6 кВ		337	3,2	-0,7

ПС 35 кВ №278	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	158	1,686	-0,272
			Напряжение	6 кВ	6,24		
			РПН		4		
	2Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	261	2,270	1,694
			Напряжение	6 кВ	6,27		
			РПН		5		
ИТОГО			6 кВ	419	4,0	1,4	
ПС 35 кВ №289	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	163	1,632	0,641
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		4,000		
	2Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	123	1,150	0,647
			Напряжение	6 кВ	6,18		
			РПН		4		
ИТОГО			6 кВ	286	2,782	1,3	
ПС 35 кВ №314 КС УВСИНГ	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	76	0,736	0,393
			Напряжение	6 кВ	6,32		
			РПН		11		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	133	1,303	0,653
			Напряжение	6 кВ	6,33		
			РПН		11		
ИТОГО			6 кВ	209	2,039	1,0	
ПС 35 кВ №318	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	176	1,808	0,605
			Напряжение	6 кВ	6,26		
			РПН		5		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	78	0,779	0,317
			Напряжение	6 кВ	6,24		
			РПН		5		
ИТОГО			6 кВ	254	2,587	0,9	
ПС 35 кВ №277	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16	Нагрузка	35 кВ	29	-1,845	-0,184
			Напряжение	35 кВ	36,39		
			РПН		9		
	2Т	16	Нагрузка	35 кВ	28	-1,781	-0,164
			Напряжение	35 кВ	36,38		
			РПН		9		
ИТОГО			35 кВ	57	-3,6	-0,3	
ПС 35 кВ №10	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,32		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ	0	0,0	0,0	
ПС 35 кВ №214	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	241	2,500	0,692
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	62	0,656	0,129
			Напряжение	6 кВ	6,21		
			РПН		4		
ИТОГО			6 кВ	303	3,156	0,8	

ПС 35 кВ №216	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	139	1,463	0,287
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	132	1,409	0,157
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ		271	2,872	0,4
ПС 35 кВ №218	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	165	1,767	0,102
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		9		
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	176	1,883	-0,198
			Напряжение	6 кВ	6,23		
			РПН		11		
ИТОГО			6 кВ		341	3,650	-0,1
ПС 35 кВ №219	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	246	2,612	0,036
			Напряжение	6 кВ	6,15		
			РПН		7		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	252	2,665	0,224
			Напряжение	6 кВ	6,14		
			РПН		7		
ИТОГО			6 кВ		498	5,277	0,3
ПС 35 кВ №227	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	11	0,100	0,060
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	63	0,612	-0,260
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН		2		
ИТОГО			6		69	0,612	-0,3
ПС 35 кВ №235	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	55	0,585	-0,127
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН ПБВ		36,75		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	44	0,469	0,119
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		36,75		
ИТОГО					99	1,054	0,0
ПС 35 кВ №271 с ГТЭС	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	35 кВ	220	13,787	-2,375
			Напряжение	35 кВ	36,80		
			РПН		8		
	2Т	25,0	Нагрузка	35 кВ	194	12,178	-2,031
			Напряжение	35 кВ	36,80		
			РПН		8		
ИТОГО					414	26,0	-4,4
ПС 35 кВ №230	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,00	Нагрузка	6 кВ	26	0,040	-0,283
			Напряжение	6 кВ	6,36		
			РПН 3		3		
	2Т	4,00	Нагрузка	6 кВ	55	0,601	0,047
			Напряжение	6 кВ	6,31		
			РПН 3		3		
ИТОГО			6 кВ		81	0,641	-0,2

ПС 35 кВ №243	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,00	Нагрузка	6 кВ	103	1,083	0,306
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН 4		3		
	2Т	4,00	Нагрузка	6 кВ	163	1,761	0,170
			Напряжение	6 кВ	6,28		
			РПН 3		3		
ИТОГО			6 кВ	266	2,844	0,476	
ПС 35 кВ №244	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,00	Нагрузка	6 кВ	52	0,547	-0,136
			Напряжение	6 кВ	6,24		
			РПН 3		2		
	2Т	4,00	Нагрузка	6 кВ	30	0,306	0,096
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН 3		2		
ИТОГО			6 кВ	82	0,853	-0,040	
ПС 35 кВ №249	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	112	1,187	0,184
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН 5		3		
	2Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	30	0,328	0,004
			Напряжение	6 кВ	6,24		
			РПН 3		3		
ИТОГО			6 кВ	142	1,515	0,188	
ПС 35 кВ №229	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,00	Нагрузка	6 кВ	317	-3,308	1,037
			Напряжение	6 кВ	6,32		
			РПН 12		9		
	2Т	10,00	Нагрузка	6 кВ	522	-5,574	0,809
			Напряжение	6 кВ	6,24		
			РПН 12		9		
ИТОГО			6 кВ	839	-8,882	1,846	
ПС 35 кВ №246	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	60	0,632	0,171
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН 4		3		
	2Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	179	1,894	0,340
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН 4		3		
ИТОГО			6 кВ	239	2,526	0,511	
ПС 35 кВ №245	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,00	Нагрузка	6 кВ	44	0,482	-0,002
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН 12		11		
	2Т	10,00	Нагрузка	6 кВ	201	2,085	0,536
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН 12		11		
ИТОГО			6 кВ	245	2,567	0,534	
ПС 35 кВ №312	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	177	1,930	-0,021
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН 3		3		
	2Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	162	1,763	0,015
			Напряжение	6 кВ	6,29		
			РПН 3		3		
ИТОГО			6 кВ	339	3,693	-0,006	

ПС 35 кВ №254	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	53	0,542	0,195
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН		3,0		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	204	2,164	0,433
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН		3,00		
ИТОГО			6 кВ	257	2,706	0,628	
ПС 35 кВ №260	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	67	0,703	-0,154
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН		3,000		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	56	0,601	0,078
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН		3,00		
ИТОГО			6 кВ	123	1,304	-0,076	
ПС 35 кВ №268	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	31	0,291	0,178
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		3,000		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	17	0,139	0,111
			Напряжение	6 кВ	6,23		
			РПН		3,00		
ИТОГО			6 кВ	48	0,430	0,289	
ПС 35 кВ №269	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	43	0,435	0,156
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		3,000		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	104	1,037	0,433
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН		3,00		
ИТОГО			6 кВ	147	1,472	0,589	
ПС 35 кВ №273	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	119	1,280	-0,131
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН		3,000		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	37	0,401	-0,021
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН		3,00		
ИТОГО			6 кВ	156	1,681	-0,152	
ПС 35 кВ №262	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		1		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	0,00		
			РПН		1		
ИТОГО			6 кВ	0	0,000	0,000	
ПС 35 кВ №276	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	19	0,200	0,027
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		2		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	13	0,130	0,026
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ	32	0,330	0,053	

ПС 35 кВ №281	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	138	1,487	-0,037
			Напряжение	6 кВ	6,24		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	154	1,573	-0,462
			Напряжение	6 кВ	6,17		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ	292	3,060	0	
ПС 35 кВ №390	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	33	0,324	0,144
			Напряжение	6 кВ	6,26		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	147	1,589	-0,043
			Напряжение	6 кВ	6,27		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ	180	1,913	0	
ПС 35 кВ №139	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	41	0,439	0,088
			Напряжение	6 кВ	6,32		
			РПН		8		
ИТОГО			6 кВ	41	0,439	0,1	
ПС 35 кВ №176	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	72	0,770	0,154
			Напряжение	6 кВ	6,32		
			РПН		3,000		
ИТОГО			6 кВ	72	0,770	0,2	
ПС 35 кВ №164	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	250	2,667	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,16		
			РПН		11		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	355	3,643	1,157
			Напряжение	6 кВ	6,22		
		РПН		12			
ИТОГО			6 кВ	605	6,310	1,157	
ПС 35 кВ №253	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	131	1,380	-0,306
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,25		
		РПН		4			
ИТОГО			6 кВ	131	1,371	-0,311	
ПС 35 кВ №279	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	243	2,537	-0,620
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	216	2,295	0,073
			Напряжение	6 кВ	6,14		
		РПН		3			
ИТОГО			6 кВ	459	4,832	-0,547	

ПС 35 кВ №300	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	117	1,257	-0,098
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	227	2,464	0,190
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		4		
	ИТОГО			6 кВ	344	3,721	0,092
ПС 35 кВ №310	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	55	0,557	-0,168
			Напряжение	6 кВ	6,15		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	146	1,578	0,043
			Напряжение	6 кВ	6,24		
			РПН		4		
	ИТОГО			6 кВ	201	2,135	-0,125
ПС 35 кВ №321	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	18	0,195	0,039
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	31	0,334	0,046
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН		3		
	ИТОГО			6 кВ	49	0,529	0,085
ПС 35 кВ №320	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	131	1,217	-0,721
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	162	1,748	0,075
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН		3		
	ИТОГО			6 кВ	293	2,965	-0,646
ПС 35 кВ №349	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	98	1,024	0,207
			Напряжение	6 кВ	6,15		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	58	0,619	0,124
			Напряжение	6 кВ	6,26		
			РПН		3		
	ИТОГО			6 кВ	156	1,643	0,331
ПС 35 кВ №339	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	125	1,288	0,397
			Напряжение	6 кВ	6,21		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	174	1,845	0,369
			Напряжение	6 кВ	6,26		
			РПН		3		
	ИТОГО			6 кВ	299	3,133	0,766
ПС 35 кВ №308	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	81	0,888	-0,009
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		5		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	117	1,233	-0,057
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН		4		
	ИТОГО			6 кВ	198	2,121	-0,066
	Замер по трансформаторам				12:00 час.		

ПС 35 кВ №317	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	91	0,993	0,030
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	13	0,138	-0,023
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ		104	1,131	0,007
ПС 35 кВ №329	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	156	1,585	0,439
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН		5		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	228	2,203	1,074
			Напряжение	6 кВ	6,20		
		РПН		5			
ИТОГО			6 кВ		384	3,788	1,513
ПС 35 кВ №326	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	75	0,804	0,054
			Напряжение	6 кВ	6,20		
		РПН		3			
ИТОГО			6 кВ		75	0,804	0,054
ПС 35 кВ №354	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	53	0,567	0,113
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	98	1,044	0,209
			Напряжение	6 кВ	6,30		
		РПН		3			
ИТОГО			6 кВ		151	1,611	0,322
ПС 35 кВ №367	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	30	0,311	0,062
			Напряжение	6 кВ	6,17		
			РПН		2,000		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	44	0,465	0,093
			Напряжение	6 кВ	6,18		
		РПН		2			
ИТОГО			6 кВ		74	0,776	0,155
ПС 35 кВ №383	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	79	0,839	0,168
			Напряжение	6 кВ	6,29		
			РПН		3,000		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	76	0,778	0,226
			Напряжение	6 кВ	6,20		
		РПН		3,00			
ИТОГО			6 кВ		155	1,617	0,394
ПС 35 кВ №142	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	20	0,212	0,042
			Напряжение	6 кВ	6,18		
			РПН		3,000		
ИТОГО			6 кВ		20	0,212	0,042
ПС 35 кВ №353	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	35	0,365	-0,077
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		3,000		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	39	0,387	0,149
			Напряжение	6 кВ	6,20		
		РПН		3			
ИТОГО			6 кВ		74	0,752	0,072

ПС 35 кВ №343	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	26	0,228	0,160
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		3		
	ИТОГО			6 кВ	26	0,228	0,160
ПС 35 кВ №331	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	83	0,90	0,07
			Напряжение	6 кВ	6,24		
			РПН		3,00		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	115	1,24	0,06
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		3,00		
	ИТОГО			6 кВ	198	2,14	0,130
ПС 35 кВ №351	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	107	1,137	0,141
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	36	0,375	0,089
			Напряжение	6 кВ	6,15		
			РПН		3		
	ИТОГО			6 кВ	143	1,512	0,230
ПС 35 кВ №370	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	65	0,683	0,137
			Напряжение	6 кВ	6,17		
			РПН		3,000		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	50	0,532	0,106
			Напряжение	6 кВ	6,24		
			РПН		3		
	ИТОГО			6 кВ	115	1,215	0,243
ПС 35 кВ №371	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	59	0,574	-0,251
			Напряжение	6 кВ	6,19		
			РПН		3,000		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	30	0,252	-0,189
			Напряжение	6 кВ	6,14		
			РПН		3,00		
	ИТОГО			6 кВ	89	0,826	-0,440
ПС 35 кВ №328	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	229	2,479	0,007
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН		14		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	318	3,437	0,394
			Напряжение	6 кВ	6,29		
			РПН		15		
	ИТОГО			6 кВ	547	5,916	0,401

ПС 35 кВ №327	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	259	2,537	1,169
			Напряжение	6 кВ	6,23		
			РПН		8		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	148	1,604	0,061
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН		8		
ИТОГО			6 кВ	407	4,141	1,230	
ПС 35 кВ №270	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	203	2,166	-0,190
			Напряжение	6 кВ	6,19		
			РПН		12		
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	211	2,249	-0,098
			Напряжение	6 кВ	6,17		
			РПН		12		
ИТОГО			6 кВ	414	4,415	-0,288	
ПС 35 кВ №324	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	308	3,220	0,491
			Напряжение	6 кВ	6,12		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	163	1,738	-0,239
			Напряжение	6 кВ	6,23		
			РПН		4		
ИТОГО			6 кВ	471	4,958	0,252	
ПС 35 кВ №280	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	184	1,933	-0,244
			Напряжение	6 кВ	6,12		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	144	1,532	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,15		
			РПН		5		
ИТОГО			6	328	3,465	-0,244	
ПС 35 кВ №265	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	165	1,745	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,12		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	5 кВ	146	1,538	0,258
			Напряжение	6 кВ	6,17		
			РПН		6,17		
ИТОГО			6	311	3,283	0,258	
ПС 35 кВ №118	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	37	0,385	0,112
			Напряжение	6 кВ	6,28		
			РПН		3		
	2Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	159	1,690	0,296
			Напряжение	6 кВ	6,23		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ	196	2,075	0,408	
ПС 35 кВ №25	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	291	2,268	0,981
			Напряж.	6кВ	6,13		
			РПН		3,00		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	340	2,766	0,820
			Напряж.	6кВ	6,13		
			РПН		3,00		
ИТОГО			6кВ	631	5,034	1,801	

ПС 35 кВ №160	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	94	0,786	-0,117
			Напряж.	6кВ	6,10		
			РПН		36,75		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	71	0,591	0,083
			Напряж.	6кВ	6,10		
РПН			36,75				
ИТОГО			6кВ	165	1,377	-0,034	
ПС 35 кВ №159	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	286	2,369	0,654
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		36,75		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	211	1,768	-0,335
			Напряж.	6кВ	6,15		
РПН			3,00				
ИТОГО			6кВ	498	4,137	0,319	
ПС 35 кВ №307	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	167	1,331	-0,455
			Напряж.	6кВ	6,10		
			РПН		3,00		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	209	1,642	-0,713
			Напряж.	6кВ	6,20		
РПН			3,00				
ИТОГО			6кВ	375	2,973	-1,167	
ПС 35 кВ №342	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	16,0	Нагруз.	6кВ	223	1,393	-1,280
			Напряж.	6кВ	6,12		
			РПН		11,00		
	2Т	16,0	Нагрузка	6кВ	153	1,165	-0,554
			Напряж.	6кВ	6,10		
РПН			8,00				
ИТОГО			6кВ	376	2,558	-1,834	
ЗРУ 6 кВ Савуйская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	Напряж.	Нагруз.	6кВ	666	5,683	-0,653
			Напряж.	6кВ	6,21		
			РПН				
	2Т	Напряж.	Нагрузка	6кВ	383	3,232	-0,581
			Напряж.	6кВ	6,20		
РПН							
ИТОГО			6кВ	1048	8,915	-1,234	
ПС 35 кВ №188	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	227	1,757	0,832
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		4,00		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	87	0,735	0,055
			Напряж.	6кВ	6,10		
РПН			5,00				
ИТОГО			6кВ	314	2,492	0,887	
ПС 35 кВ №221	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	0	0,000	0,000
			Напряж.	6кВ	6,15		
			РПН		2,00		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	224	1,882	0,150
			Напряж.	6кВ	6,10		
РПН			4,00				
ИТОГО			6кВ	224	1,882	0,150	

ПС 35 кВ №222	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	383	3,244	0,230
			Напряж.	6кВ	6,14		
			РПН		8,00		
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	289	2,446	0,107
			Напряж.	6кВ	6,13		
РПН			11,00				
ИТОГО			6кВ	671	5,691	0,337	
ПС 35 кВ №196	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	107	0,802	0,437
			Напряж.	6кВ	6,15		
			РПН		36,75		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	141	1,140	0,368
			Напряж.	6кВ	6,15		
РПН			36,75				
ИТОГО			6кВ	248	1,942	0,806	
ПС 35 кВ №250	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	46	0,255	-0,298
			Напряж.	6кВ	6,12		
			РПН		2,00		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	117	0,753	-0,665
			Напряж.	6кВ	6,20		
РПН			2,00				
ИТОГО			6кВ	163	1,008	-0,963	
ПС 35 кВ №297	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	136	1,005	-0,563
			Напряж.	6кВ	6,10		
			РПН		1,00		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	112	0,676	-0,656
			Напряж.	6кВ	6,10		
РПН			1,00				
ИТОГО			6кВ	248	1,681	-1,218	
ПС 35 кВ №305	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	14	0,105	-0,053
			Напряж.	6кВ	6,11		
			РПН		1,00		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	62	0,516	0,122
			Напряж.	6кВ	6,15		
РПН			1,00				
ИТОГО			6кВ	76	0,621	0,069	
ПС 35 кВ №264	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	151	1,185	-0,471
			Напряж.	6кВ	6,12		
			РПН		3,00		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	171	1,375	-0,444
			Напряж.	6кВ	6,10		
РПН			3,00				
ИТОГО			6кВ	322	2,560	-0,915	
ПС 35 кВ №272	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	223	1,849	-0,368
			Напряж.	6кВ	6,12		
			РПН		8,00		
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	209	1,788	0,001
			Напряж.	6кВ	6,18		
РПН			8,00				
ИТОГО			6кВ	432	3,636	-0,366	

ПС 35 кВ №296	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	103	0,824	0,287
			Напряж.	6кВ	6,10		
			РПН		2,00		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	32	0,278	0,013
			Напряж.	6кВ	6,20		
РПН			2,00				
ИТОГО			6кВ	136	1,102	0,300	
ПС 35 кВ №174	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	218	1,815	0,398
			Напряж.	6кВ	6,15		
			РПН		3,00		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	189	1,601	0,171
			Напряж.	6кВ	6,15		
РПН			3,00				
ИТОГО			6кВ	407	3,416	0,569	
ПС 35 кВ №111	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	227	1,676	0,943
			Напряж.	6кВ	6,11		
			РПН		36,75		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	231	1,897	0,510
			Напряж.	6кВ	6,14		
РПН			36,75				
ИТОГО			6кВ	459	3,572	1,453	
ПС 35 кВ №337	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	6	0,053	0,009
			Напряж.	6кВ	6,10		
			РПН		2,00		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	51	0,190	-0,386
			Напряж.	6кВ	6,10		
РПН			2,00				
ИТОГО			6кВ	57	0,243	-0,377	
ПС 35 кВ №133	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	294	2,563	0,138
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		12,00		
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	425	3,578	0,977
			Напряж.	6кВ	6,30		
РПН			8,00				
ИТОГО			6кВ	720	6,141	1,115	
ПС 35 кВ №382	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	133	1,118	-0,233
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		4,00		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	174	1,188	0,904
			Напряж.	6кВ	6,20		
РПН			4,00				
ИТОГО			6кВ	307	2,306	0,671	
ПС 35 кВ №181	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	68	0,566	0,124
			Напряж.	6кВ	6,12		
			РПН		3,00		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	106	0,802	-0,371
			Напряж.	6кВ	6,05		
РПН			3,00				
ИТОГО			6кВ	174	1,368	-0,247	

ПС 35 кВ №306	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	Sном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	299	2,561	0,201
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		10,00		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	426	3,138	1,882
			Напряж.	6кВ	6,20		
РПН			9,00				
ИТОГО			6кВ	726	5,699	2,083	
ПС 35 кВ №323	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	Sном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	428	3,400	1,392
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		5,00		
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	293	2,368	-0,780
			Напряж.	6кВ	6,15		
РПН			3,00				
ИТОГО			6кВ	721	5,768	0,612	
ПС 35 кВ №172	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	Sном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	315	2,647	0,728
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		4,00		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	221	1,798	0,613
			Напряж.	6кВ	6,20		
РПН			3,00				
ИТОГО			6кВ	536	4,446	1,340	
ПС 35 кВ №345	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	Sном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	83	0,618	-0,349
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		3,00		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	78	0,642	-0,161
			Напряж.	6кВ	6,10		
РПН			1,00				
ИТОГО			6кВ	161	1,261	-0,510	
ПС 35 кВ №231	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	Sном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	28,0	0,219	0,099
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		36,73		
	2Т		Нагрузка	6кВ			
			Напряж.	6кВ			
РПН							
ИТОГО			6кВ	28	0,219	0,099	
ПС 35 кВ №162	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	Sном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	29	0,217	0,109
			Напряж.	6кВ	6,14		
			РПН		4,00		
	2Т		Нагрузка	6кВ			
			Напряж.	6кВ			
РПН							
ИТОГО			6кВ	28,58	0,217	0,109	
ПС 35 кВ №225	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	Sном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	15	0,111	0,060
			Напряж.	6кВ	6,12		
			РПН		36,75		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	48	0,405	-0,033
			Напряж.	6кВ	6,08		
РПН			36,75				
ИТОГО			6кВ	63	0,516	0,027	

ПС 35 кВ №138	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	192	1,631	-0,255
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		12,00		
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	30	0,245	0,077
			Напряж.	6кВ	6,20		
РПН			12,00				
ИТОГО			6кВ	222	1,876	-0,177	
ПС 35 кВ №240	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	45	0,376	0,053
			Напряж.	6кВ	6,12		
			РПН		36,77		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	174	1,463	0,099
			Напряж.	6кВ	6,10		
РПН			36,75				
ИТОГО			6кВ	219	1,839	0,152	
ПС 35 кВ №136	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	42	0,214	-0,281
			Напряж.	6кВ	6,11		
			РПН		36,75		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	79	0,328	-0,585
			Напряж.	6кВ	6,12		
РПН			36,75				
ИТОГО			6кВ	121	0,543	-0,866	
ПС 35 кВ №206	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	16	0,136	0,037
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		11,00		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	101	0,797	0,346
			Напряж.	6кВ	6,20		
РПН			10,00				
ИТОГО			6кВ	118	0,934	0,382	
ПС 35 кВ №175	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	19	0,137	0,083
			Напряж.	6кВ	6,13		
			РПН		36,77		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	8	0,063	0,030
			Напряж.	6кВ	6,10		
РПН			36,77				
ИТОГО			6кВ	27	0,200	0,113	
ПС 35 кВ №90А	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	98	0,772	0,316
			Напряж.	6кВ	6,15		
			РПН		4,00		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	289	2,474	0,191
			Напряж.	6кВ	6,20		
РПН			4,00				
ИТОГО			6кВ	387	3,246	0,507	
ПС 35 кВ №137	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	21	0,168	0,062
			Напряж.	6кВ	6,10		
			РПН		36,75		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	7	0,059	0,004
			Напряж.	6кВ	6,12		
РПН			36,75				
ИТОГО			6кВ	28	0,227	0,066	

ПС 35 кВ №189	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	55	0,177	-0,427
			Напряж.	6кВ	6,10		
			РПН		36,75		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	53	0,307	-0,332
			Напряж.	6кВ	6,14		
РПН			36,75				
ИТОГО		6кВ		108	0,484	-0,760	
ПС 35 кВ №110	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	1,6	Нагруз.	6кВ	9	0,072	-0,028
			Напряж.	6кВ	6,10		
			РПН		3,00		
	2Т	1,6	Нагрузка	6кВ	43	0,316	0,190
			Напряж.	6кВ	6,20		
РПН			4,00				
ИТОГО		6кВ		52	0,388	0,162	
ЗРУ 6 кВ Родниковая	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	Напряж.	Нагруз.	6кВ	0	0,000	0,000
			Напряж.	6кВ	6,20		
	2Т	Напряж.	Нагрузка	6кВ	66	0,453	-0,341
			Напряж.	6кВ	6,20		
ИТОГО		6кВ		66	0,453	-0,341	
ПС 35 кВ №67	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	53	0,725	-0,197
			Напряж.	6кВ	10,20		
			РПН		8,00		
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	38	0,536	-0,071
			Напряж.	6кВ	10,30		
РПН			8,00				
ИТОГО		6кВ		91	1,262	-0,269	
ПС 35 кВ №173	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	5	0,017	0,035
			Напряж.	6кВ	6,10		
			РПН		2,00		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	55	0,386	-0,263
			Напряж.	6кВ	6,14		
РПН			2,00				
ИТОГО		6кВ		60	0,403	-0,228	
ПС 35 кВ №298	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	162	2,327	0,224
			Напряж.	6кВ	10,40		
			РПН		1,00		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	130	1,650	0,890
			Напряж.	6кВ	10,40		
РПН			1,00				
ИТОГО		6кВ		293	3,977	1,114	
ПС 35 кВ №161	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	2	0,011	-0,020
			Напряж.	6кВ	10,30		
			РПН		6,00		
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	28	0,049	-0,395
			Напряж.	6кВ	10,30		
РПН			6,00				
ИТОГО		6кВ		30	0,059	-0,415	

ПС 35 кВ №215	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном} MBA			Ток	Р _{нагр.}	Q _{нагр.}
					A	МВт	Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	2	0,005	0,013
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		9,00		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	26	0,190	0,113
			Напряж.	6кВ	6,20		
РПН			9,00				
ИТОГО		6кВ		27	0,195	0,126	
ПС 35 кВ №256	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном} MBA			Ток	Р _{нагр.}	Q _{нагр.}
					A	МВт	Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	53	0,464	-0,586
			Напряж.	6кВ	10,10		
			РПН		1,00		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	0	0,001	0,000
			Напряж.	6кВ	10,10		
РПН			1,00				
ИТОГО		6кВ		54	0,465	-0,586	
ПС 35 кВ №64	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном} MBA			Ток	Р _{нагр.}	Q _{нагр.}
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	1	0,001	-0,008
			Напряж.	6кВ	6,10		
			РПН		2,00		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	1	0,001	-0,008
			Напряж.	6кВ	6,10		
РПН			1,00				
ИТОГО		6кВ		2	0,003	-0,016	
ПС 35 кВ №14	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	83	0,622	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		6		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	82	0,613	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН			6				
ИТОГО		6 кВ			1,234	0,000	
ПС 35 кВ №16	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	56	0,423	0,005
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		6		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	10	0,075	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			6				
ИТОГО		6 кВ			0,498	0,005	
ПС 35 кВ №17	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	277	2,075	0,179
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	116	0,871	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,20		
РПН			4				
ИТОГО		6 кВ			2,95	0,18	
ПС 35 кВ №21	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	212	1,588	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		1		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	175	1,314	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			1				
ИТОГО		6 кВ			2,902	0,000	

ПС 35 кВ №42	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	245	1,838	1,412
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 6				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	61	0,457	0,373
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 6				
ИТОГО			6 кВ			2,296	1,785
ПС 35 кВ №44	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	352	2,638	0,239
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 4				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	301	2,257	0,092
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 4				
ИТОГО			6 кВ			4,894	0,331
ПС 35 кВ №48	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	199	1,496	0,854
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 6				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	55	0,411	0,057
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 6				
ИТОГО			6 кВ			1,907	0,910
ПС 35 кВ №55	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	462	3,462	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН 12				
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	452	3,392	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН 9				
ИТОГО			6 кВ			6,854	0,000
ПС 35 кВ №56	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	2,5	Нагрузка	6 кВ	217	1,680	0,474
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 12				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	31	0,236	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 9				
ИТОГО			6 кВ			1,916	0,474
ПС 35 кВ №57	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	135	1,066	0,087
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 6				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	5	0,040	0,028
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 6				
ИТОГО			6 кВ			1,106	0,114
ПС 35 кВ №75	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	342	2,651	2,024
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН 6				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	41	0,319	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН 6				
ИТОГО			6 кВ			2,97	2,02

ПС 35 кВ №83	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 5				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 5				
ИТОГО			6 кВ			0,000	0,000
ПС 35 кВ №84	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	198	1,535	0,370
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 8				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	8	0,061	0,047
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 5				
ИТОГО			6 кВ			1,595	0,416
ПС 35 кВ №91	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	807	6,358	1,244
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 9				
	2Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	192	1,514	1,076
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 9				
ИТОГО			6 кВ			7,871	2,320
ПС 35 кВ №92	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	101	0,797	0,005
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 3				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	288	2,264	0,870
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 3				
ИТОГО			6 кВ			3,061	0,874
ПС 35 кВ №107	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	126	0,973	0,818
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН 5				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	3	0,020	0,024
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН 5				
ИТОГО			6 кВ			0,99	0,84
ПС 35 кВ №108	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	406	3,099	2,166
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН 6				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	80	0,623	0,090
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН 6				
ИТОГО			6 кВ			3,72	2,26
ПС 35 кВ №122	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	357	2,767	1,154
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН 4				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	414	3,212	1,105
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН 5				
ИТОГО			6 кВ			5,98	2,26

ПС 35 кВ №123	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	187	1,452	1,303
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 4				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	146	1,135	1,092
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 7				
ИТОГО			6 кВ			2,587	2,395
ПС 35 кВ №124	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 6				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	494	3,827	1,352
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 6				
ИТОГО			6 кВ			3,827	1,352
ПС 35 кВ №125	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	274	2,107	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 6				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	62	0,469	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН 6				
ИТОГО			6 кВ			2,576	0,000
ПС 35 кВ №126	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	37	0,290	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 6				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	194	1,506	0,385
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 6				
ИТОГО			6 кВ			1,795	0,385
ПС 35 кВ №141	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	248	1,920	1,107
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 11				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	381	2,952	1,369
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 11				
ИТОГО			6 кВ			4,872	2,477
ПС 35 кВ №142	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	198	1,533	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 2				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	231	1,790	0,689
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 2				
ИТОГО			6 кВ			3,323	0,689
ПС 35 кВ №143	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	91	0,704	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 5				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	172	1,330	0,182
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 5				
ИТОГО			6 кВ			2,034	0,182

ПС 35 кВ №144	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	352	2,724	0,687
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 5				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	132	1,023	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 6				
ИТОГО			6 кВ			3,748	0,687
ПС 35 кВ №145	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	122	0,943	0,220
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 5				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	459	3,560	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 9				
ИТОГО			6 кВ			4,503	0,220
ПС 35 кВ №165	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	450	3,488	1,134
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 12				
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	365	2,827	0,331
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 11				
ИТОГО			6 кВ			6,315	1,465
ПС 35 кВ №166	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	290	2,251	1,339
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 2				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	140	1,084	0,006
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 5				
ИТОГО			6 кВ			3,335	1,345
ПС 35 кВ №167	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	12	0,090	0,040
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 3				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	75	0,579	0,476
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 3				
ИТОГО			6 кВ			0,670	0,516
ПС 35 кВ №168	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	116	0,899	0,002
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 4				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	30	0,234	0,229
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 3				
ИТОГО			6 кВ			1,133	0,230
ПС 35 кВ №169	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 4				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 4				
ИТОГО			6 кВ			0,000	0,000

ПС 35 кВ №170	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	73	0,569	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 2				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	73	0,576	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 2				
ИТОГО			6 кВ			1,146	0,000
ПС 35 кВ №185	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 3				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	468	3,685	0,994
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 3				
ИТОГО			6 кВ			3,685	0,994
ПС 35 кВ №186	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	168	1,299	0,022
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 3				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	166	1,289	0,390
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 3				
ИТОГО			6 кВ			2,587	0,412
ПС 35 кВ №187	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	76	0,589	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 1				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	75	0,582	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 1				
ИТОГО			6 кВ			1,171	0,000
ПС 35 кВ №204	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	141	1,091	1,095
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 4				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 5				
ИТОГО			6 кВ			1,091	1,095
ПС 35 кВ №209	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	113	0,873	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 2				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	188	1,458	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 2				
ИТОГО			6 кВ			2,330	0,000
ПС 35 кВ №223	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	196	1,517	0,068
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 11				
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	68	0,523	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 6				
ИТОГО			6 кВ			2,040	0,068

ПС 35 кВ №224	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	115	0,880	0,763
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	42	0,321	0,288
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		5		
ИТОГО			6 кВ			1,201	1,051
ПС 35 кВ №226	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	509	3,943	2,493
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		12		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	259	2,011	0,589
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		8		
ИТОГО			6 кВ			5,954	3,082
ПС 35 кВ №233	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	763	5,910	0,991
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		18		
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	13	0,104	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		16		
ИТОГО			6 кВ			6,015	0,991
ПС 35 кВ №238	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	419	3,248	1,120
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		14		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	492	3,815	2,277
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		14		
ИТОГО			6 кВ			7,063	3,397
ПС 35 кВ №248	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	195	1,483	0,091
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		13		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	350	2,714	2,012
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		12		
ИТОГО			6 кВ			4,197	2,102
ПС 35 кВ №255	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	444	3,443	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		14		
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	444	3,443	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		14		
ИТОГО			6 кВ			6,886	0,000
ПС 35 кВ №257	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	339	2,673	0,916
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		6		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	245	1,930	0,305
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		6		
ИТОГО			6 кВ			4,603	1,221

ПС 35 кВ №287	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	166	1,287	0,896
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 3				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 2				
ИТОГО			6 кВ			1,287	0,896
ПС 35 кВ №288	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	66	0,515	2,828
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 3				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	73	0,569	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 4				
ИТОГО			6 кВ			1,084	2,828
ПС 35 кВ №293	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	252	1,956	1,562
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 4				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	182	1,413	0,906
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 3				
ИТОГО			6 кВ			3,369	2,469
ПС 35 кВ №303	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	307	2,380	0,473
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 4				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	457	3,541	1,587
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 5				
ИТОГО			6 кВ			5,920	2,060
ПС 35 кВ №336	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	96	0,743	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 3				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	286	2,217	0,374
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 3				
ИТОГО			6 кВ			2,960	0,374
ПС 35 кВ №341	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	172	1,329	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 4				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	323	2,504	0,628
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 4				
ИТОГО			6 кВ			3,833	0,628
ПС 10 кВ №347	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	361	2,795	0,028
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 4				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	35	0,269	0,144
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 4				
ИТОГО			6 кВ			3,064	0,172

ПС 35 кВ №357	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	202	1,563	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 3				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	372	2,884	2,033
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 5				
ИТОГО			6 кВ			4,447	2,033
ПС 35 кВ №360	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	306	2,333	0,498
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН 5				
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	455	3,529	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 3				
ИТОГО			6 кВ			5,862	0,498
ПС 35 кВ №361	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	484	6,414	1,980
			Напряжение	6 кВ	10,6		
			РПН 6				
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	190	2,514	0,144
			Напряжение	6 кВ	10,6		
			РПН 9				
ИТОГО			6 кВ			8,928	2,124
ПС 35 кВ №362	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	486	3,824	1,131
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 5				
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	437	3,383	2,143
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 6				
ИТОГО			6 кВ			7,207	3,274
ПС 35 кВ №363	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	452	3,506	1,277
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 6				
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	516	3,999	1,356
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 5				
ИТОГО			6 кВ			7,505	2,633
ПС 35 кВ №377	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	332	2,656	0,185
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН 6				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	563	4,503	1,984
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН 5				
ИТОГО			6 кВ			7,159	2,168
ПС 35 кВ №378	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	339	2,628	2,048
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 6				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	231	1,787	0,173
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 5				
ИТОГО			6 кВ			4,415	2,220

ПС 35 кВ №384	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	259	2,008	0,491
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	349	2,706	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
ИТОГО			6 кВ			4,714	0,491
ПС 35 кВ №388	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	296	2,297	0,310
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	145	1,127	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
ИТОГО			6 кВ			3,424	0,310
РУ 6 кВ КНС-1	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	973	7,541	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	151	1,168	0,276
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
ИТОГО			6 кВ			8,708	0,276
РУ 6 кВ КНС-1Д	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	101	0,787	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	1	0,008	0,015
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
ИТОГО			6 кВ			0,795	0,015
РУ 6 кВ КНС-2	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	398	3,084	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
ИТОГО			6 кВ			3,084	0,000
РУ 6 кВ КНС-4	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	40,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	Ввод 2	40,0	Нагрузка	6 кВ	699	5,418	1,594
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
ИТОГО			6 кВ			5,418	1,594
РУ 6 кВ КНС-4А	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	40,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	Ввод 2	40,0	Нагрузка	6 кВ	214	1,656	0,074
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
ИТОГО			6 кВ			1,656	0,074

РУ 6 кВ КНС-5	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	312	2,417	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	416	3,221	1,455
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
ИТОГО			6 кВ			5,638	1,455
РУ 6 кВ КНС-6	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	352	2,732	0,086
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	293	2,270	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
ИТОГО			6 кВ			5,001	0,086
РУ 6 кВ КНС-7	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	40,0	Нагрузка	6 кВ	476	3,687	1,111
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	2Т	40,0	Нагрузка	6 кВ	261	2,025	0,633
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
ИТОГО			6 кВ			5,712	1,743
РУ 6 кВ КНС-7В	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	40,0	Нагрузка	6 кВ	435	3,368	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	2Т	40,0	Нагрузка	6 кВ	440	3,414	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
ИТОГО			6 кВ			6,782	0,000
РУ 6 кВ КНС-9	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	397	3,128	1,067
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	157	1,238	0,521
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
ИТОГО			6 кВ			4,365	1,588
РУ 6 кВ КНС-10	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	305	2,363	1,889
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	269	2,084	1,255
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
ИТОГО			6 кВ			4,446	3,144
РУ 6 кВ КНС-12	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	208	1,609	0,149
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	159	1,236	0,077
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
ИТОГО			6 кВ			2,845	0,225

РУ 6 кВ КНС-13	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	201	1,554	1,153
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	194	1,501	0,002
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
ИТОГО			6 кВ			3,055	1,155
РУ 6 кВ КНС-13А	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,002	0,004
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	1	0,004	0,005
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
ИТОГО			6 кВ			0,006	0,008
РУ 6 кВ КНС-14	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	194	1,528	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
ИТОГО			6 кВ			1,528	0,000
РУ 6 кВ КНС-15	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	15	0,120	0,111
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	365	2,826	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
ИТОГО			6 кВ			2,946	0,111
РУ 6 кВ КНС-16	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,017
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	16	0,127	0,160
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
ИТОГО			6 кВ			0,127	0,176
РУ 6 кВ КНС-17	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,003	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,004
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
ИТОГО			6 кВ			0,003	0,004
РУ 6 кВ КНС-17Р	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	164	1,273	0,243
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	170	1,319	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
ИТОГО			6 кВ			2,592	0,243

РУ 6 кВ КНС-18	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	1	0,005	0,011
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
ИТОГО			6 кВ			0,005	0,011
РУ 6 кВ КНС-18А	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	228	1,764	0,127
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	210	1,629	0,043
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
ИТОГО			6 кВ			3,393	0,170
РУ 6 кВ КНС-19	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	210	1,624	0,005
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	250	1,940	0,508
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
ИТОГО			6 кВ			3,565	0,513
РУ 6 кВ КНС-20	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	238	1,846	0,106
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
ИТОГО			6 кВ			1,846	0,106
РУ 6 кВ ДНС-16	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	41	0,317	0,261
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	13	0,103	0,132
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
ИТОГО			6 кВ			0,419	0,393
РУ 6 кВ ДНС-17	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	11	0,086	0,157
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	25	0,194	0,170
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
ИТОГО			6 кВ			0,281	0,327
РУ 6 кВ Куст	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	198	1,556	1,138
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	190	1,497	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
ИТОГО			6 кВ			3,053	1,138

РП-6 кВ Федоровская	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	286	2,253	0,960
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	235	1,854	0,747
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
ИТОГО			6 кВ		4,107	1,707	
РУ 6 кВ Технолог	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	40,0	Нагрузка	6 кВ	26	0,203	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	Ввод 2	40,0	Нагрузка	6 кВ	17	0,133	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
ИТОГО			6 кВ		0,337	0,000	
РУ 6 кВ Водная	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	16,0	Нагрузка	6 кВ	6	0,043	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	Ввод 2	16,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
ИТОГО			6 кВ		0,043	0,000	
РУ 6 кВ Береговая	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	16	Нагрузка	6 кВ	265	2,056	0,315
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	Ввод 2	25	Нагрузка	6 кВ	4	0,033	0,025
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	Ввод 3	16	Нагрузка	6 кВ	0	0,003	0,007
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	Ввод 4	25	Нагрузка	6 кВ	215	1,664	0,229
Напряжение			6 кВ	6,2			
ИТОГО			6 кВ		3,76	0,58	
ПС 35 кВ №8	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	S _{ном} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	149	1,40	-0,67
			Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	218	2,25	0,24
			Нап.ряж.	6кВ		6,2	
			РПН			2	
ИТОГО			6кВ	367	3,65	-0,43	
ПС 35 кВ №38	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	S _{ном} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	53	0,53	0,14
			Напряжение	6кВ		6,2	
			ПБВ			37	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	34	0,05	-0,35
			Нап.ряж.	6кВ		6,2	
			ПБВ			37	
ИТОГО			6кВ	87	0,59	-0,21	

ПС 35 кВ №6	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	132	0,04	-1,37
			Напряжение	6кВ		6,4	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	81	0,06	-0,83
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			3	
ИТОГО			6кВ	212	0,10	-2,20	
ПС 35 кВ №30	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	167	1,71	0,28
			Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			11	
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	42	0,41	0,15
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			11	
ИТОГО			6кВ	209	2,12	0,42	
ПС 35 кВ №100	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	44	0,38	0,26
			Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			5	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	168	1,74	0,11
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			7	
ИТОГО			6кВ	212	2,12	0,37	
ПС 35 кВ №146	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	197	1,17	-1,68
			Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			2	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	0	0,00	0,00
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			3	
ИТОГО			6кВ	197	1,17	-1,68	
ПС 35 кВ №202	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	92	0,49	-0,82
			Напряжение	6кВ		6,4	
			РПН			3	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	83	0,61	-0,61
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			3	
ИТОГО			6кВ	174	1,10	-1,42	
ПС 35 кВ №182	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	72	0,19	-0,72
			Напряжение	6кВ		6,4	
			РПН			1	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	85	0,15	-0,87
			Напряж.	6кВ		6,4	
			РПН			1	
ИТОГО			6кВ	157	0,34	-1,59	
ПС 35 кВ №97	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	111	0,92	0,70
			Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			36	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	87	0,78	0,47
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			36	
ИТОГО			6кВ	199	1,70	1,17	

ПС 35 кВ №59	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	100	1,03	-0,08
			Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			5	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	126	1,26	-0,34
			Нап-ряж.	6кВ		6,2	
			ПБВ			37	
ИТОГО			6кВ	226	2,30	-0,42	
ПС 35 кВ №380	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	288	2,06	-2,17
			Напряжение	6кВ		6,1	
			РПН			10	
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	432	3,96	-2,09
			Нап-ряж.	6кВ		6,3	
			РПН			10	
ИТОГО			6кВ	720	6,02	-4,26	
ПС 35 кВ №18	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	146	1,50	-0,19
			Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			2	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	123	1,27	-0,13
			Нап-ряж.	6кВ		6,2	
			РПН			2	
ИТОГО			6кВ	269	2,77	-0,32	
ПС 35 кВ №79	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	64	0,53	-0,39
			Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			0	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	48	0,47	-0,16
			Нап-ряж.	6кВ		6,3	
			РПН			0	
ИТОГО			6кВ	112	1,00	-0,55	
ПС 35 кВ №135	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	99	0,68	-0,77
			Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			2	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	249	2,10	-1,51
			Нап-ряж.	6кВ		6,3	
			РПН			2	
ИТОГО			6кВ	348	2,78	-2,28	
ПС 35 кВ №148	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	98	0,91	-0,44
			Напряжение	6кВ		6,1	
			РПН			2	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	161	1,43	-0,87
			Нап-ряж.	6кВ		6,2	
			РПН			2	
ИТОГО			6кВ	259	2,34	-1,31	
ПС 35 кВ №201	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	67	0,48	-0,50
			Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			2	
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	106	0,36	-1,04
			Нап-ряж.	6кВ		6,3	
			РПН			3	
ИТОГО			6кВ	173	0,84	-1,54	

ПС 35 кВ №234	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет.наимен.	Сном MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	238	2,46	-0,13
			Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			8	
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	243	2,51	-0,25
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			9	
ИТОГО			6кВ	481	4,97	-0,38	
ПС 35 кВ №295	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет.наимен.	Сном MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	195	2,01	0,19
			Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	122	1,18	-0,48
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			2	
ИТОГО			6кВ	317	3,19	-0,29	
ПС 35 кВ №181	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет.наимен.	Сном MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагруз.	6кВ	399	4,01	-1,02
			Напряжение	6кВ		6,1	
			РПН			6	
	2Т	16,0	Нагрузка	6кВ	550	5,61	-1,09
			Напряж.	6кВ		6,1	
			РПН			6	
ИТОГО			6кВ	949	9,62	-2,11	
ПС 35 кВ №333	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	1185	13,50	0,88
			Напряжение	6 кВ		6,6	
			РПН			6	
	2Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	1173	13,36	0,95
			Напряжение	6 кВ		6,6	
			РПН			6	
	3Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	1180	13,43	1,06
			Напряжение	6 кВ		6,6	
		РПН			6		
ИТОГО			6 кВ	3538	40,30	2,89	
ПС 35 кВ №77	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет.наимен.	Сном MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	134	1,23	-0,65
			Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			5	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	119	0,39	-1,18
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			7	
ИТОГО			6кВ	254	1,62	-1,83	
ПС 35 кВ №78	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет.наимен.	Сном MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	117	1,01	0,66
			Напряжение	6кВ		6,1	
			РПН			5	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	60	0,51	0,35
			Напряж.	6кВ		6,1	
			РПН			5	
ИТОГО			6кВ	176	1,53	1,01	
ПС 35 кВ №80	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет.наимен.	Сном MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	67	0,67	-0,19
			Напряжение	6кВ		6,2	
			ПБВ			37	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	35	0,28	-0,23
			Напряж.	6кВ		6,2	
			ПБВ			37	
ИТОГО			6кВ	102	0,95	-0,42	

ПС 35 кВ №98	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	81	0,45	-0,71
			Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			6	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	223	2,32	0,03
			Нап ряж.	6кВ		6,2	
			РПН			7	
ИТОГО			6кВ	304	2,77	-0,68	
ПС 35 кВ №99	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	0	0,00	0,00
			Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			0	
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	0	0,00	0,00
			Нап ряж.	6кВ		6,3	
			РПН			13	
ИТОГО			6кВ	0	0,00	0,00	
ПС 35 кВ №102	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	83	0,73	-0,45
			Напряжение	6кВ		6,4	
			РПН			4	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	142	1,47	-0,18
			Нап ряж.	6кВ		6,1	
			РПН			3	
ИТОГО			6кВ	225	2,20	-0,63	
ПС 35 кВ №171	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	39	0,38	0,14
			Напряжение	6кВ		6,3	
			ПБВ			37	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	161	0,92	-1,40
			Нап ряж.	6кВ		6,3	
			РПН			3	
ИТОГО			6кВ	200	1,30	-1,26	
ПС 35 кВ №394	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	158	1,43	0,81
			Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			5	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	69	0,57	0,44
			Нап ряж.	6кВ		6,3	
			РПН			4	
ИТОГО			6кВ	228	2,00	1,25	
ПС 35 кВ №7	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	27	0,13	-0,25
			Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	175	1,60	-0,86
			Нап ряж.	6кВ		6,4	
			РПН			3	
ИТОГО			6кВ	202	1,73	-1,11	
ПС 35 кВ №15	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	144	1,44	0,41
			Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			6	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	33	0,28	-0,20
			Нап ряж.	6кВ		6,3	
		РПН			0		
ИТОГО			6кВ	177	1,72	0,21	

ПС 35 кВ №22	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	65	0,49	0,46
			Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			4	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	129	1,34	-0,08
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			7	
ИТОГО			6кВ	194	1,82	0,38	
ПС 35 кВ №27	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	9	0,09	0,01
			Напряжение	6кВ		6,20	
			ПБВ			36,8	
	ИТОГО			6кВ	9	0,09	0,01
ПС 35 кВ №28	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	40	0,41	-0,08
			Напряжение	6кВ		6,3	
			ПБВ			35	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	18	0,16	-0,11
			Напряж.	6кВ		6,3	
			ПБВ			36	
ИТОГО			6кВ	58	0,56	-0,19	
ПС 35 кВ №81	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	199	2,07	0,05
			Напряжение	6кВ		6,1	
			ПБВ			35	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	80	0,75	-0,36
			Напряж.	6кВ		6,2	
			ПБВ			36	
ИТОГО			6кВ	280	2,82	-0,31	
ПС 35 кВ №263	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	105	1,09	-0,07
			Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			4	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	31	0,18	-0,26
			Напряж.	6кВ		6,1	
			ПБВ			36	
ИТОГО			6кВ	136	1,27	-0,33	
ПС 35 кВ №19	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	174	1,73	-0,55
			Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			7	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	170	1,76	0,10
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			7	
ИТОГО			6кВ	344	3,49	-0,44	
ПС 35 кВ №60	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	162	1,62	-0,47
			Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			2	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	97	0,86	-0,52
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			3	
ИТОГО			6кВ	259	2,48	-0,98	

ПС 35 кВ №101	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет.наимен.	Сном MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	189	1,96	0,02
			Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			5	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	80	0,76	-0,34
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			6	
	ИТОГО			6кВ	269	2,72	-0,32
ПС 35 кВ №134	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет.наимен.	Сном MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	95	0,66	-0,73
			Напряжение	6кВ		6,2	
			ПБВ			35	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	117	0,43	-1,14
			Напряж.	6кВ		6,4	
			РПН			35	
	ИТОГО			6кВ	212	1,09	-1,87
ПС 35 кВ №184	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	247	1,90	-1,72
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	326	3,36	0,38
			Напряжение	6 кВ		6,0	
			РПН			4	
	ИТОГО			6 кВ	573	5,25	-1,34
ПС 35 кВ №291	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	650	6,21	2,64
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			16	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,00	0,00
			Напряжение	6 кВ		6,4	
			РПН			15	
	ИТОГО			6 кВ	650	6,21	2,64
ПС 35 кВ №285	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	139	1,42	0,26
			Напряжение	6 кВ		6,1	
			РПН			4	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	170	1,69	0,51
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			5	
	ИТОГО			6 кВ	309	3,10	0,78
ПС 35 кВ №294	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	163	1,66	0,34
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	86	0,87	-0,16
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			3	
	ИТОГО			6 кВ	249	2,53	0,18
ПС 35 кВ №365	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	61	0,64	-0,02
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			2	
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	64	0,65	-0,12
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			2	
	ИТОГО			6 кВ	125	1,29	-0,14

ПС 35 кВ №366	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	34	0,29	-0,19
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			2	
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	32	0,29	-0,17
			Напряжение	6 кВ		6,4	
			РПН			2	
ИТОГО		6 кВ		66	0,59	-0,35	
ПС 35 кВ №350	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	117	0,25	-1,19
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	128	1,25	-0,45
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			3	
ИТОГО		6 кВ		246	1,51	-1,64	
ПС 35 кВ №286	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	1631	-16,22	4,87
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			14	
	2Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	1274	-12,32	4,81
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			13	
ИТОГО		6 кВ		2906	-28,54	9,69	
ПС 35 кВ №304	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	1859	-18,75	4,58
			Напряжение	6 кВ		6,1	
			РПН			13	
	2Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	1571	-15,57	4,83
			Напряжение	6 кВ		6,1	
			РПН			14	
ИТОГО		6 кВ		3430	-34,32	9,41	
ПС 35 кВ №348	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	136	1,19	-0,77
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			3	
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	96	0,65	-0,76
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			4	
ИТОГО		6 кВ		232	1,84	-1,53	
ПС 35 кВ №352	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	283	2,01	-2,14
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			7	
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	177	1,16	-1,43
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			7	
ИТОГО		6 кВ		461	3,17	-3,57	
ПС 35 кВ №114	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	58	0,55	0,24
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			4	
ИТОГО		6 кВ		58	0,55	0,24	

ПС 35 кВ №379	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	40	0,36	-0,20
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			4	
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	38	0,20	-0,35
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			4	
	ИТОГО		6 кВ		79	0,56	-0,55
ПС 35 кВ №385	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	38	0,08	-0,39
			Напряжение	6 кВ		6,4	
			РПН			4	
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	42	0,14	-0,41
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			0	
	ИТОГО		6 кВ		80	0,22	-0,80
ПС 35 кВ №389	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	122	0,202	-1,246
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			3	
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	102	0,559	-0,904
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			4	
	ИТОГО		6 кВ		224	0,76	-2,15
ПС 35 кВ №311	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	205	2,111	0,320
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		5		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	108	1,094	-0,230
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		4		
	ИТОГО		6 кВ		313,0	3,205	0,090
ПС 35 кВ №73	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	380	3,450	1,916
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		5		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	206	2,137	0,191
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		2		
	ИТОГО		6 кВ		586,1	5,586	2,107
ПС 35 кВ №82	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	112	1,154	-0,170
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		6		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	291	2,599	1,555
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН		5		
	ИТОГО		6 кВ		403,7	3,753	1,385
ПС 35 кВ №29	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	297	3,044	0,527
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		5		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	117	1,055	-0,599
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН		4		
	ИТОГО		6 кВ		413,9	4,099	-0,072

ПС 35 кВ №88	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	199	1,914	0,775
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	105	1,088	0,055
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН		4		
ИТОГО		6 кВ		303,5	3,002	0,830	
ПС 35 кВ №106	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	0,0		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	375	3,627	1,427
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		5		
ИТОГО		6 кВ		375,0	3,627	1,427	
ПС 35 кВ №163	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	46	0,278	-0,389
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		1		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	56	0,580	-0,078
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		1		
ИТОГО		6 кВ		102,3	0,858	-0,467	
ПС 35 кВ №198	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	216	2,148	0,666
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		15		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	83	-0,301	0,808
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		14		
ИТОГО		6 кВ		299,4	1,848	1,474	
ПС 35 кВ №247	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	65	0,136	-0,661
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		14		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	58	0,205	-0,562
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		15		
ИТОГО		6 кВ		122,5	0,341	-1,223	
ПС 35 кВ №292	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	372	3,460	1,736
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		6		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	96	0,983	0,155
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН		4		
ИТОГО		6 кВ		468,2	4,443	1,891	
ПС 35 кВ №105	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	436	3,852	2,381
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		14		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	333	3,226	1,240
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		15		
ИТОГО		6 кВ		768,4	7,079	3,621	

ПС 35 кВ №302	Замер по трансформаторам				12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA		Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	409	3,511
			Напряжение	6 кВ	6,3	2,395
			РПН		6	
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	275	2,661
			Напряжение	6 кВ	6,3	1,030
			РПН		6	
ИТОГО			6 кВ		683,5	3,425
ПС 35 кВ №63	Замер по трансформаторам				12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA		Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	65	0,413
			Напряжение	6 кВ	6,2	-0,530
			РПН		2	
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	98	0,395
			Напряжение	6 кВ	6,2	-0,943
			РПН		2	
ИТОГО			6 кВ		163,0	-1,473
ПС 35 кВ №62	Замер по трансформаторам				12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA		Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	251	2,549
			Напряжение	6 кВ	6,3	0,537
			РПН		14	
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	339	3,481
			Напряжение	6 кВ	6,3	0,565
			РПН		12	
ИТОГО			6 кВ		590,0	1,102
ПС 35 кВ №61	Замер по трансформаторам				12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA		Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	68	0,694
			Напряжение	6 кВ	6,2	-0,135
			РПН		1	
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	46	0,346
			Напряжение	6 кВ	6,2	-0,327
			РПН		1	
ИТОГО			6 кВ		113,9	-0,463
ПС 35 кВ №45	Замер по трансформаторам				12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA		Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	328	3,397
			Напряжение	6 кВ	6,2	0,308
			РПН		7	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3	0,000
			РПН		7	
ИТОГО			6 кВ		328,3	0,308
ПС 35 кВ №41	Замер по трансформаторам				12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA		Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	177	1,833
			Напряжение	6 кВ	6,2	0,132
			РПН		2	
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	214	1,851
			Напряжение	6 кВ	6,2	1,227
			РПН		1	
ИТОГО			6 кВ		390,5	1,360
ПС 35 кВ №26	Замер по трансформаторам				12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA		Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	156	1,502
			Напряжение	6 кВ	6,3	0,615
			РПН		2	
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	174	1,793
			Напряжение	6 кВ	6,3	0,230
			РПН		1	
ИТОГО			6 кВ		330,1	0,845

ПС 35 кВ №11	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	360	3,407	1,550
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,001
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		2		
ИТОГО			6 кВ	360,2	3,407	1,551	
ПС 35 кВ №236	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	302	2,980	0,988
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		2		
ИТОГО			6 кВ	302,1	2,980	0,988	
ПС 35 кВ №104	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	181	1,855	0,312
			Напряжение	6 кВ	6,15		
			РПН		2,000		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	104	1,061	-0,205
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		2,00		
ИТОГО			6 кВ	285	2,92	0,11	
ПС 35 кВ №72	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	267	2,726	-0,534
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН		8,000		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	187	1,907	0,394
			Напряжение	6 кВ	6,13		
			РПН		6,00		
ИТОГО			6 кВ	455	4,63	-0,14	
ПС 35 кВ №47	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	236	2,416	-0,405
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		6,000		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	37	0,376	-0,071
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		6,00		
ИТОГО			6 кВ	273	2,79	-0,48	
ПС 35 кВ №66	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	75	0,725	-0,289
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		3,000		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	408	4,239	0,077
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		4,00		
ИТОГО			6 кВ	483	4,96	-0,21	
ПС 35 кВ №35	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	242	2,375	0,817
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН		5,000		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	144	1,417	0,467
			Напряжение	6 кВ	6,26		
			РПН		4,00		
ИТОГО			6 кВ	385	3,79	1,28	

ПС 35 кВ №5	Замер по трансформаторам					12:00	час.	
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар	
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	159	1,441	0,812	
			Напряжение	6 кВ	6,3			
			РПН		2			
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	161	1,564	0,605	
			Напряжение	6 кВ	6,2			
			РПН		2			
ИТОГО			6 кВ		320,5	3,005	1,417	
ПС 35 кВ №49	Замер по трансформаторам					12:00	час.	
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар	
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	105	0,736	-0,808	
			Напряжение	6 кВ	6,2			
			РПН		3			
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	220	2,232	-0,507	
			Напряжение	6 кВ	6,2			
			РПН		3			
ИТОГО			6 кВ		325,4	2,968	-1,315	
ПС 35 кВ №89	Замер по трансформаторам					12:00	час.	
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар	
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	33	0,333	0,071	
			Напряжение	6 кВ	6,3			
			РПН		5			
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	85	0,795	0,393	
			Напряжение	6 кВ	6,1			
			РПН		4			
ИТОГО			6 кВ		118,0	1,128	0,463	
ПС 35 кВ №356	Замер по трансформаторам					12:00	час.	
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар	
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000	
			Напряжение	6 кВ	0,00			
			РПН		0,000			
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	470	4,583	1,695	
			Напряжение	6 кВ	6,23			
			РПН		4,00			
ИТОГО			6 кВ		470	4,58	1,70	
ПС 35 кВ №197	Замер по трансформаторам					12:00	час.	
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар	
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	178	1,836	-0,180	
			Напряжение	6 кВ	6,30			
			РПН		3,000			
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	134	0,716	-1,200	
			Напряжение	6 кВ	6,20			
			РПН		3,00			
ИТОГО			6 кВ		312	2,55	-1,38	
ПС 35 кВ №13	Замер по трансформаторам					12:00	час.	
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар	
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	36	0,328	0,182	
			Напряжение	6 кВ	6,34			
			РПН		2,000			
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	41	0,428	0,006	
			Напряжение	6 кВ	6,20			
			РПН		1,00			
ИТОГО			6 кВ		77	0,76	0,19	
ПС 35 кВ №140	Замер по трансформаторам					12:00	час.	
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар	
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	92	0,750	0,591	
			Напряжение	6 кВ	6,30			
			РПН		1,000			
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	49	0,374	0,350	
			Напряжение	6 кВ	6,30			
			РПН		1,00			
ИТОГО			6 кВ		141	1,12	0,94	

ПС 35 кВ №36	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	158	1,548	-0,542
			Напряжение	6 кВ	6,15		
			РПН		1,000		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	388	4,024	0,178
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		6,00		
ИТОГО			6 кВ	545	5,57	-0,36	
ПС 35 кВ №131	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	246	2,549	0,243
			Напряжение	6 кВ	6,27		
			РПН		2,000		
ПС 35 кВ №4	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	98	1,005	0,172
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН		9,000		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	36	0,326	-0,175
			Напряжение	6 кВ	6,27		
			РПН		8,00		
ИТОГО			6 кВ	134	1,33	0,00	
ПС 35 кВ №3	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	225	2,216	0,740
			Напряжение	6 кВ	6,28		
			РПН		15,000		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	45	0,364	-0,295
			Напряжение	6 кВ	6,23		
			РПН		11,00		
ИТОГО			6 кВ	270	2,58	0,45	
ПС 35 кВ №50	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	69	0,640	0,331
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		2,000		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	46	0,175	-0,445
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		2,00		
ИТОГО			6 кВ	115	0,81	-0,11	
ПС 35 кВ №232	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	493	4,806	1,773
			Напряжение	6 кВ	6,27		
			РПН		4,000		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,18		
			РПН		5,00		
ИТОГО			6 кВ	493	4,81	1,77	
ПС 35 кВ №359	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	140	1,457	0,032
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН		4,000		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	102	1,043	-0,196
			Напряжение	6 кВ	6,32		
			РПН		4,00		
ИТОГО			6 кВ	242	2,50	-0,16	

ПС 35 кВ №335	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	135	0,849	-1,112
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		3,000		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	244	1,132	-2,274
			Напряжение	6 кВ	6,17		
			РПН		2,00		
	ИТОГО			6 кВ	379	1,98	-3,39
ПС 35 кВ №340	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	178	1,661	-0,819
			Напряжение	6 кВ	6,24		
			РПН		3,000		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	89	0,922	0,067
			Напряжение	6 кВ	6,26		
			РПН		4,00		
	ИТОГО			6 кВ	267	2,58	-0,75
ПС 35 кВ №344	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	341	3,524	0,356
			Напряжение	6 кВ	6,33		
			РПН		6,000		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	88	0,471	-0,782
			Напряжение	6 кВ	6,28		
			РПН		3,00		
	ИТОГО			6 кВ	429	3,99	-0,43
ПС 35 кВ №372	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	137	1,417	-0,154
			Напряжение	6 кВ	6,27		
			РПН		3,000		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	143	1,477	-0,198
			Напряжение	6 кВ	6,24		
			РПН		3,00		
	ИТОГО			6 кВ	281	2,89	-0,35
ПС 35 кВ №369	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	297	3,070	-0,352
			Напряжение	6 кВ	6,34		
			РПН		5,000		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	82	0,642	-0,562
			Напряжение	6 кВ	6,36		
			РПН		3,00		
	ИТОГО			6 кВ	379	3,71	-0,91
ПС 35 кВ №381	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6кВ	50	0,460	0,240
			Напряжение	6кВ	6,3		
			РПН		3		
	2Т		Нагрузка	6кВ	129	1,293	0,373
			Напряжение	6кВ	6,3		
			РПН		3		
	ИТОГО			6кВ	179,4	1,753	0,613
ПС 35 кВ №375	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	220	2,260	0,336
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		4,000		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	316	2,696	1,876
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		5,00		
	ИТОГО			6 кВ	536	4,96	2,21

ПС 35 кВ №376	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	351	3,593	0,625
			Напряжение	6 кВ	6,26		
			РПН		5,000		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	210	2,161	0,274
			Напряжение	6 кВ	6,28		
			РПН		5,00		
ИТОГО			6 кВ	560	5,75	0,90	
ПС 35 кВ №391	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	246	2,456	0,727
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		5		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	237	2,439	0,356
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		5		
ИТОГО			6 кВ	483,6	4,895	1,083	
ПС 35 кВ №392	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	81	0,779	0,327
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		5		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	108	1,028	0,444
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		5		
ИТОГО			6 кВ	189,0	1,807	0,771	
РУ 6 кВ КНС-1А (ПС-110/35/6 Блочная)	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	40,0	Нагрузка	6 кВ	205	2,014	-0,700
			Напряжение	6 кВ	6,12		
			РПН		3,000		
	2Т	40,0	Нагрузка	6 кВ	32	0,324	0,092
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН		3,00		
ИТОГО			6 кВ	238	2,34	-0,61	
РУ 6 кВ КНС-1 (ПС-110/35/6 Яун-Лор)	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	202	1,938	-0,812
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		6,000		
	2Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	141	1,459	0,077
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		6,00		
ИТОГО			6 кВ	343	3,40	-0,74	
РУ КНС-3 (ПС-110/35/6 Элегаз)	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	366	3,781	0,447
			Напряжение	6 кВ	6,23		
			РПН		7,000		
	2Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	580	6,017	0,299
			Напряжение	6 кВ	6,24		
			РПН		7,00		
ИТОГО			6 кВ	946	9,80	0,75	
ПС 35 кВ №325	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	216	13,084	0,265
			Напряжение	6 кВ	36,00		
			РПН		5,000		
	2Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	217	13,030	1,583
			Напряжение	6 кВ	36,00		
			РПН		4,000		
	3Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	216	13,091	0,907
			Напряжение	6 кВ	36,00		
			РПН		3,00		
	ИТОГО			6 кВ	649	39,21	2,76

ПС 35 кВ №32	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	58	0,505	-0,363
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			9	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	86	0,883	-0,318
			Напряжение	6 кВ		6,30	
			РПН			9	
ИТОГО		6 кВ		144	1,39	-0,68	
ПС 35 кВ №178	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	179	1,602	1,061
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			6	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	153	1,170	-1,226
			Напряжение	6 кВ		6,4	
			РПН			6	
ИТОГО		6 кВ		332	2,77	-0,17	
ПС 35 кВ №150	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	301	3,230	0,437
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			7	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	235	2,510	0,250
			Напряжение	6 кВ		6,20	
			РПН			7	
ИТОГО		6 кВ		537	5,74	0,69	
ПС 35 кВ №71	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	404	4,418	-0,676
			Напряжение	6 кВ		6,4	
			РПН			7	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	267	2,953	0,009
			Напряжение	6 кВ		6,40	
			РПН			8	
ИТОГО		6 кВ		670	7,37	-0,67	
ПС 35 кВ №179	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	121	1,320	-0,202
			Напряжение	6 кВ		6,4	
			ПБВ			36,75	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	94	1,037	0,003
			Напряжение	6 кВ		6,4	
			ПБВ			36,75	
ИТОГО		6 кВ		214	2,36	-0,20	
ПС 35 кВ №113	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			13	
	2Т	16	Нагрузка	6 кВ	1145	12,127	2,957
			Напряжение	6 кВ		6,30	
			РПН			8	
ИТОГО		6 кВ		1145	12,13	2,96	
ПС 35 кВ №207	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	43	0,287	0,361
			Напряжение	6 кВ		6,20	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	83	0,707	-0,534
			Напряжение	6 кВ		6,20	
			РПН			3	
ИТОГО		6 кВ		126	0,99	-0,17	

ПС 35 кВ №140	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	181	1,711	-0,915
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			2	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	111	1,169	0,236
			Напряжение	6 кВ		6,20	
			РПН			2	
ИТОГО			6 кВ	292	2,88	-0,68	
ПС 35 кВ №177	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	90	0,881	-0,472
			Напряжение	6 кВ		6,4	
			РПН			4	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	36	0,390	0,079
			Напряжение	6 кВ		6,40	
			РПН			4	
ИТОГО			6 кВ	126	1,27	-0,39	
ПС 35 кВ №96	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	347	3,403	1,532
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			11	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	169	1,507	1,006
			Напряжение	6 кВ		6,20	
		РПН			11		
ИТОГО			6 кВ	516	4,91	2,54	
ПС 35 кВ №115	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	262	2,571	1,157
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			15	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	232	2,067	1,380
			Напряжение	6 кВ		6,20	
		РПН			13		
ИТОГО			6 кВ	494	4,64	2,54	
ПС 35 кВ №192	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	162	1,588	0,715
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			ПБВ			34,11	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	81	0,732	0,489
			Напряжение	6 кВ		6,30	
		ПБВ			34,12		
ИТОГО			6 кВ	243	2,32	1,20	
ПС 35 кВ №190	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	374	4,007	0,260
			Напряжение	6 кВ		6,20	
			РПН			12	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	226	2,420	0,122
			Напряжение	6 кВ		6,20	
		РПН			12		
ИТОГО			6 кВ	600	6,43	0,38	
ПС 35 кВ №210	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	93	1,002	0,065
			Напряжение	6 кВ		6,22	
			РПН			2	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	153	1,614	0,081
			Напряжение	6 кВ		6,10	
		РПН			4		
ИТОГО			6 кВ	246	2,62	0,15	

ПС 35 кВ №151	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	155	1,710	0,140
			Напряжение	6 кВ		6,4	
			РПН			2	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	129	1,400	0,282
			Напряжение	6 кВ		6,40	
			РПН			2	
ИТОГО			6 кВ		284	3,11	0,42
ПС 35 кВ №211	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	179	1,419	-1,240
			Напряжение	6 кВ		6,1	
			РПН			11	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ		6,10	
			РПН			11	
ИТОГО			6 кВ		179	1,42	-1,24
ПС 35 кВ №93	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	69	0,755	-0,058
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			ПБВ			35,88	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	76	0,787	0,205
			Напряжение	6 кВ		6,20	
		ПБВ			36,00		
ИТОГО			6 кВ		145,2	1,541	0,146
ПС 35 кВ №195	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	137	1,462	-0,113
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	183	1,897	0,494
			Напряжение	6 кВ		6,20	
		РПН			3		
ИТОГО			6 кВ		320	3,36	0,38
ПС 35 кВ №199	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	104	1,132	-0,088
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			2	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	111	1,157	0,301
			Напряжение	6 кВ		6,20	
		РПН			3		
ИТОГО			6 кВ		216	2,29	0,21
ПС 35 кВ №76	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	57	0,613	-0,048
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			37	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	62	0,648	0,169
			Напряжение	6 кВ		6,20	
		РПН			37		
ИТОГО			6 кВ		120	1,26	0,12
ПС 35 кВ №338	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	70	0,755	-0,058
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			2	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	13	0,139	0,036
			Напряжение	6 кВ		6,2	
		РПН			2		
ИТОГО			6 кВ		84	0,89	-0,02

ПС 35 кВ №37	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	326	3,473	0,502
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			13	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	212	2,265	0,138
			Напряжение	6 кВ		6,20	
		РПН			13		
ИТОГО		6 кВ		538	5,74	0,64	
ПС 35 кВ №31	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	16	Нагрузка	6 кВ	353	3,762	0,544
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			13	
	2Т	16	Нагрузка	6 кВ	494	5,285	0,322
			Напряжение	6 кВ		6,2	
		РПН			12		
ИТОГО		6 кВ		847	9,05	0,87	
ПС 35 кВ №94	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток A	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	134	1,350	0,492
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			ПБВ			4	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	254	2,685	0,481
			Напряжение	6 кВ		6,2	
		ПБВ			4		
ИТОГО		6 кВ		388	4,03	0,97	
ПС 35 кВ №43	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток A	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	137	1,405	0,512
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			4	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	404	4,199	0,752
			Напряжение	6 кВ		6,10	
		РПН			3		
ИТОГО		6 кВ		541	5,60	1,26	
ПС 35 кВ №33	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток A	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16	Нагрузка	6 кВ	444	4,757	0,079
			Напряжение	6 кВ		6,20	
			РПН			7	
	2Т	16	Нагрузка	6 кВ	337	3,606	-0,183
			Напряжение	6 кВ		6,20	
		РПН			7		
ИТОГО		6 кВ		780	8,36	-0,10	
ПС 35 кВ №70	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток A	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	536	5,471	-1,420
			Напряжение	6 кВ		6,10	
			РПН			6	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	733	7,724	-0,322
			Напряжение	6 кВ		6,10	
		РПН			7		
ИТОГО		6 кВ		1268	13,19	-1,74	
ПС 35 кВ №212	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток A	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	77	0,809	0,139
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			ПБВ			35,88	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	138	1,435	0,227
			Напряжение	6 кВ		6,10	
		ПБВ			35,88		
ИТОГО		6 кВ		214	2,24	0,37	

ПС 35 кВ №52	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			1Т	10	Нагрузка Напряжение	6 кВ 6 кВ	206
			РПН			13	
	2Т	10	Нагрузка Напряжение	6 кВ 6 кВ	212	2,245 6,2	0,355
					РПН		
	ИТОГО			6 кВ	418	4,43	0,73
	ПС 35 кВ №85	Замер по трансформаторам					12:00
Диспетчерское наименование		S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			1Т	4	Нагрузка Напряжение	6 кВ 6 кВ	273
			ПБВ			36,75	
2Т		4	Нагрузка Напряжение	6 кВ 6 кВ	89	0,939 6,3	0,242
					ПБВ		
ИТОГО			6 кВ	362	3,69	-0,90	
ПС 35 кВ №319		Замер по трансформаторам					12:00
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			1Т	6,3	Нагрузка Напряжение	6 кВ 6 кВ	37
			РПН			2	
	2Т	6,3	Нагрузка Напряжение	6 кВ 6 кВ	102	1,032 6,3	-0,427
					РПН		
	ИТОГО			6 кВ	140	1,41	-0,58
	ПС 35 кВ №200	Замер по трансформаторам					12:00
Диспетчерское наименование		S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			1Т	6,3	Нагрузка Напряжение	6 кВ 6 кВ	160
			РПН			4	
2Т		6,3	Нагрузка Напряжение	6 кВ 6 кВ	22	0,166 6,3	0,166
					РПН		
ИТОГО			6 кВ	182	1,87	0,39	
ПС 35 кВ №241		Замер по трансформаторам					12:00
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			1Т	10	Нагрузка Напряжение	6 кВ 6 кВ	129
			РПН			14	
	2Т	10	Нагрузка Напряжение	6 кВ 6 кВ	50	0,370 6,2	-0,381
					РПН		
	ИТОГО			6 кВ	179	1,77	-0,20
	ПС 35 кВ №315	Замер по трансформаторам					12:00
Диспетчерское наименование		S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			1Т	2,5	Нагрузка Напряжение	6 кВ 6 кВ	6
			ПБВ			35,00	
ИТОГО			6 кВ	6,5	0,048	-0,050	
ПС 35 кВ №242	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			1Т	4	Нагрузка Напряжение	6 кВ 6 кВ	117
			РПН			1	
	2Т	4	Нагрузка Напряжение	6 кВ 6 кВ	142	1,313 6,30	0,811
					РПН		
	ИТОГО			6 кВ	258	2,23	1,69

ПС 35 кВ №274	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	206	2,102	0,880
			Напряжение	6 кВ		6,4	
			РПН			8	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	112	0,966	0,777
			Напряжение	6 кВ		6,4	
			РПН			8	
ИТОГО			6 кВ		318	3,07	1,66
ПС 35 кВ №267	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	70	0,674	-0,380
			Напряжение	6 кВ		6,4	
			РПН			2	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	151	1,583	-0,490
			Напряжение	6 кВ		6,4	
			РПН			2	
ИТОГО			6 кВ		221	2,26	-0,87
ПС 35 кВ №299	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток A	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	93	0,886	-0,500
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			2	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	86	0,893	-0,277
			Напряжение	6 кВ		6,30	
			РПН			2	
ИТОГО			6 кВ		179	1,78	-0,78
ПС 35 кВ №149	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток A	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	34	0,328	-0,185
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			ПБВ			2	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	7	0,077	-0,024
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			ПБВ			2	
ИТОГО			6 кВ		42	0,40	-0,21
ПС 35 кВ №275	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток A	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	102	1,092	-0,123
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			4	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	148	1,583	0,074
			Напряжение	6 кВ		6,20	
			РПН			3	
ИТОГО			6 кВ		250	2,67	-0,05
ПС 35 кВ №258	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток A	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	220	2,341	-0,264
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			ПБВ			4	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	222	2,374	0,110
			Напряжение	6 кВ		6,20	
			ПБВ			4	
ИТОГО			6 кВ		441	4,71	-0,15
ПС 35 кВ №386	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток A	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	44	0,468	-0,053
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			7	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	49	0,528	0,025
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			8	
ИТОГО			6 кВ		93	1,00	-0,03

ПС 35 кВ №95	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	74	0,791	0,037
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			ПБВ			35,0	
ИТОГО			6 кВ		74	0,79	0,04
ПС 35 кВ №266	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	20,17	0,16	0,09
			Напряжение	6 кВ	6,01		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	30,07	0,28	0,12
			Напряжение	6 кВ	6,09		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ		50,24	0,44	0,21
ПС 35 кВ №282	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	346,89	3,31	1,76
			Напряжение	6 кВ	6,05		
			РПН		12		
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	308,85	2,70	1,81
			Напряжение	6 кВ	6,09		
			РПН		12		
ИТОГО			6 кВ		655,74	6,01	3,57
ПС 35 кВ №283	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	429,58	4,16	1,43
			Напряжение	6 кВ	6,08		
			РПН		13		
	2Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	345,74	3,68	0,63
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		12		
ИТОГО			6 кВ		775,33	7,84	2,06
ПС 35 кВ №284	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	172,09	1,75	-0,24
			Напряжение	6 кВ	6,09		
			РПН		13		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	145,11	1,54	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,09		
			РПН		12		
ИТОГО			6 кВ		317,20	3,29	-0,24
ПС 35 кВ №301	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	347,20	3,59	0,71
			Напряжение	6 кВ	6,04		
			РПН		13		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	357,16	3,75	0,38
			Напряжение	6 кВ	6,15		
			РПН		13		
ИТОГО			6 кВ		789,66	8,31	1,09
ПС 35 кВ №309	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	139,35	1,48	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН		4		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	94,35	0,79	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,12		
			РПН		4		
ИТОГО			6 кВ		233,70	2,27	0,00

ПС 35 кВ №330	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	227,10	2,37	0,21
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		5		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	106,20	1,12	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,15		
			РПН		4		
ИТОГО		6 кВ		333,30	3,49	0,21	
ПС 35 кВ №334	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	0,00	0,00	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,11		
			РПН		4		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	75,00	0,75	-0,10
			Напряжение	6 кВ	6,12		
			РПН		4		
ИТОГО		6 кВ		75,00	0,75	-0,10	
ПС 35 кВ №346	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	71,10	0,73	0,08
			Напряжение	6 кВ	6,11		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	54,00	0,53	0,23
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ		125,10	1,26	0,31	
ПС 35 кВ №355	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	116,40	1,17	0,77
			Напряжение	6 кВ	6,21		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	123,00	1,20	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,11		
			РПН		4		
ИТОГО		6 кВ		239,40	2,38	0,77	
ПС 35 кВ №364	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	27,00	0,30	0,03
			Напряжение	6 кВ	6,01		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	28,50	0,29	0,07
			Напряжение	6 кВ	6,01		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ		55,50	0,59	0,10	
ПС 35 кВ №368	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	64,20	0,50	0,27
			Напряжение	6 кВ	6,06		
			РПН		6		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	57,60	0,59	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,03		
			РПН		5		
ИТОГО		6 кВ		121,80	1,09	0,27	
ПС 35 кВ №373	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	0,00	0,10	0,07
			Напряжение	6 кВ	6,02		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	39,60	0,39	-0,15
			Напряжение	6 кВ	6,05		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ		39,60	0,49	-0,07	

ПС 35 кВ №374	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	140,70	1,37	0,31
			Напряжение	6 кВ	5,97		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	46,50	0,43	0,06
			Напряжение	6 кВ	6,09		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ		187,20	1,80	0,37	
ПС 35 кВ №387	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	95,70	0,98	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,03		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0,00	0,21	0,15
			Напряжение	6 кВ	5,94		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ		95,70	1,18	0,15	
ПС 35 кВ №393	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	30,46	0,33	0,02
			Напряжение	6 кВ	0,00		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	123,13	1,14	0,51
			Напряжение	6 кВ	0,00		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ		153,59	1,48	0,53	
ЗРУ-6кВ Ленск	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т		Нагрузка	6 кВ	283,80	3,44	0,82
			Напряжение	6 кВ	6,16		
			РПН		0		
	2Т		Нагрузка	6 кВ	84,00	0,88	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,11		
			РПН		0		
ИТОГО		6 кВ		367,80	4,32	0,82	
ЗРУ-6кВ ДНС-Л	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т		Нагрузка	6 кВ	69,30	0,74	-0,05
			Напряжение	6 кВ	6,16		
			РПН		0		
	2Т		Нагрузка	6 кВ	63,00	0,61	0,26
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН		0		
ИТОГО		6 кВ		132,30	1,34	0,21	