

Раздел I. Информация о техническом состоянии сетей, в том числе о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению
(Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 №24, абзац 5 пункта 19г раздела II)

Наименование объекта	Диспетчерское наименование	Класс напряжения, кВ	Потребители	Дата аварии	Время начала	Время окончания	Причина нарушения	По вине	Недоотпуск электроэнергии, кВт*час	Противоаварийные мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Январь										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Февраль										
ПС 35 кВ №88	88-07	6	ИП Васяев Д.П.	04.02.2024	9:16	15:53	Повреждение КЛ-6 кВ яч.№07 экскаватором сторонней организации	Постороннее воздействие	623,14	Выполнен ремонт КЛ-6 кВ
РП-10 кВ №6	РП-6-07	10	ООО "СварСиб"	10.02.2024	13:28	14:37	Отказ выключателя 10 кВ	Отказ оборудования	51,37	Выполнен ремонт
РП-10 кВ №7	ф.РП-7-05	10	ООО ПО "СМС"	21.02.2024	1:16	13:04	Воздействие птицы на провода КВЛ-10 кВ	Постороннее воздействие	3163,23	Выполнен послеаварийный осмотр КВЛ-10 кВ
ПС 110 кВ №46	46-13	6	МУП Сургутские районные электрические сети	23.02.2024	20:46	22:57	Повреждение электрооборудования в зоне ответственности стороннего потребителя	По вине сторонних потребителей	2669,14	Не требуются
Март										
ПС 35 кВ №72	72-16	6	Юшенко Сергей Николаевич	04.03.2024	9:19	17:35	Обрыв проводов ф."А", "С" автотранспортом сторонней организации	Постороннее воздействие	14,8806	Выполнена установка информационных знаков с допустимым габаритом, габаритных ворот в местах пересечения ВЛ с местами проезда спецтехники.
ПС 35 кВ №72	72-16	6	Юшенко Сергей Николаевич	05.03.2024	9:16	13:30	Обрыв проводов ф."А", "С" автотранспортом сторонней организации	Постороннее воздействие	8,0694	Выполнена установка информационных знаков с допустимым габаритом, габаритных ворот в местах пересечения ВЛ с местами проезда спецтехники.
РП-10 кВ №152	Кольцо-10	10	ООО "СГЭС" ООО "АСС-АВТО" Г.Епремян ИП Мансуров С.П. АО "НордЭнерджиСистемс" ООО "ТОПЛИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	21.03.2024	18:06:00 21.03.2024	2:50:00 22.03.2024	Повреждение провода ф."В" в пролете опор №8-9 автотранспортом сторонней организации	Постороннее воздействие	1240,086	Выполнен ремонт ВЛ
ПС 220 кВ Сургут	РП-5-2	10	АО "ГК Северавтодор" СМФ №3 АО "Автодорстрой" ООО "Дорожно-Строительный трест №1" СУМН АО "Транснефть-Сибирь"	27.03.2024	9:15	10:15	Повреждение проходного изолятора ф."В" ВЛБ-10 кВ СНГФ	Отказ оборудования	283,10	Выполнена замена поврежденного изолятора
РП-10 кВ №152	Кольцо-10	10	ООО "СГЭС" ООО "АСС-АВТО" Г.Епремян ИП Мансуров С.П. АО "НордЭнерджиСистемс" ООО "ТОПЛИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	30.03.2024	13:55	19:15	Обрыв проводов ф."А", "С" в пролете опор №8-9 автотранспортом сторонней организации	Постороннее воздействие	808,76	Выполнен ремонт ВЛ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Апрель										
ПС 35 кВ №104	104-21	6	ООО "Сургутлес" ООО "СТК КАПИТАЛСТРОЙ" ООО "Западно-Сибирская транспортная компания" ООО "РечФлот Сервис"	16.04.2024	11:40	12:52	Повреждение крепления провода к изолятору ф.В на оп.№38 при неблагоприятных явлениях погоды	Атмосферные воздействия	48,24	Выполнена замена крепления провода
ПС 35 кВ №36	36-03	6	АО Авиакомпания "Арго" ИП А.А.Ильясов	20.04.2024	15:55	16:21	Повреждение крепления провода к изолятору ф."В" на оп.№25 при неблагоприятных явлениях погоды	Атмосферные воздействия	30,44	Выполнена замена крепления провода
ПС 35 кВ №36	36-03	6	АО Авиакомпания "Арго" ИП А.А.Ильясов	25.04.2024	15:00	18:30	Повреждение крепления провода к изолятору ф."В" на оп.№25 при неблагоприятных явлениях погоды	Атмосферные воздействия	247,8	Выполнена замена крепления провода
Май										
РУ-6кВ КНС-5	КНС-5-21	6	АО "Россети Тюмень"	11.05.2024	11:05	11:05	Разрушение концевой кабельной муфты на оп.№1 при неблагоприятных явлениях погоды	Атмосферные воздействия	0	Выполнена замена кабельной муфты
ПС 35 кВ №88	88-07	6	ИП Васяев Д.П.	29.05.2024	12:32	15:00	Повреждение крепления провода к изолятору ф."В" на оп.№2/3 при неблагоприятных явлениях погоды	Атмосферные воздействия	224,77	Выполнена замена крепления провода
Июнь										
РП-10 кВ №152	Кольцо-10	10	ООО "СГЭС" ООО "АСС-АВТО" Г.Епремян ИП Мансуров С.П. АО "НордЭнерджиСистемс" ООО "ТОПЛИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ"	09.06.2024	8:22	9:54	Повреждение электрооборудования в зоне ответственности стороннего потребителя	По вине сторонних потребителей	220,32	Не требуются
РП-10 кВ №152	Кольцо-10	10	ООО "СГЭС" ООО "АСС-АВТО" Г.Епремян ИП Мансуров С.П. АО "НордЭнерджиСистемс" ООО "ТОПЛИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ"	09.06.2024	10:06	11:46	Повреждение электрооборудования в зоне ответственности стороннего потребителя	По вине сторонних потребителей	240,48	Не требуются
ЗРУ 6 кВ Родниковая	1-20	6	пос.Тром-Аган	15.06.2024	17:32	19:04	Пробой изоляции между проводами ф."А", "В" на оп.№42 при неблагоприятных явлениях погоды	Атмосферные воздействия	105,57	Не требуются
ПС 110 кВ №46	46-13	6	МУП Сургутские районные электрические сети	22.06.2024	12:48	13:49	Повреждение электрооборудования в зоне ответственности стороннего потребителя	По вине сторонних потребителей	526,32	Не требуются
РП-10 кВ №6	РП-6-07	10	ООО "СварСиб"	29.06.2024	2:31	3:45	Повреждение электрооборудования в зоне ответственности стороннего потребителя	По вине сторонних потребителей	76,73	Не требуются
ПС 35 кВ №67	67-19	10	ООО "Скорпио" ООО "ПрофМонтажСтрой-С"	29.06.2024	12:13	14:37	Пробой изоляции между проводами ВЛ-6 кВ при неблагоприятных явлениях погоды	Атмосферные воздействия	53,04	Не требуются
ПС 35 кВ №211	211-20	6	ООО "ДСТ-1"	30.06.2024	14:35	16:05	Повреждение электрооборудования в зоне ответственности стороннего потребителя	По вине сторонних потребителей	187,5	Не требуются
Июль										
ПС 35 кВ №67-20	67-20	10	Г.К."Электрон", Федоровский РЭС, АО" ГК Север- автодор"	05.07.2024	11:47	15:48	Нарушение межфазной изоляции концевой кабельной муфты 10 кВ на опоре №2 при неблагоприятных явлениях погоды	Атмосферные воздействия	100	Выполнен ремонт кабельной муфты
ПС 35 кВ №29	29-06	6	ООО "Газпром Трансгаз Сургут" ПАО "Мегафон"	14.07.2024	0:07	17:39	Повреждение изолятора ф."В" на оп.№62	Атмосферные воздействия	78,89	Выполнена замена изолятора
ПС 110 кВ Элегаз	КНС-3-02	6	ООО "Газпромнефть-Центр" ПСОК "Брусничка"	19.07.2024	7:25	9:17	Повреждение одного из двух изоляторов на оп.№19	Атмосферные воздействия	137,64	Выполнена замена изолятора
ПС 110 кВ Береговая	Береговая-21	6	Алиев Эльданиз Джамиат оглы гр. Г.М.Мугадов ООО СП "Сургутнефтепродуктсервис" ООО "Транс-Ойл Транспорт"	20.07.2024	9:00	10:14	Повреждение электрооборудования в зоне ответственности стороннего потребителя	По вине сторонних потребителей	17,22	Не требуются
ПС 110 кВ Элегаз	КНС-3-27	6	ИП Глушко В.В.	25.07.2024	6:30	10:11	Повреждение изолятора на оп.№1/1	Атмосферные воздействия	13,25	Выполнена замена изолятора

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Август										
ПС 35 кВ №67-19	67-19	10	1) ООО "Скорлио" 2) ООО "ПрофМонтажСтрой-С	20.08.2024	11:55	15:25	Повреждение электрооборудования в зоне ответственности стороннего потребителя	По вине сторонних потребителей	121,27	Не требуются
ПС 110 кВ №46	46-13	6	МУП "Сургутские районные электрические сети" МО Сургутский район	01.08.2024	21:27	21:51	Пробой изоляции между проводами ВЛ-6 кВ на оп.№16 при неблагоприятных явлениях погоды	Атмосферные воздействия	196	Выполнен послеаварийный осмотр ВЛ-6 кВ
ПС 110 кВ Северная	РП-149-14	10	ООО "РК-Нефтесервис" ООО "ТД Русская забава" ООО "СГЭС" по 0,4 кВ от КТП №2	04.08.2024	3:00	4:10	Повреждение электрооборудования в зоне ответственности стороннего потребителя	По вине сторонних потребителей	48,72	Не требуются
ПС 35 кВ №29	29-06	6	ООО "Газпром Трансгаз Сургут" ПАО "Мегафон"	10.08.2024	15:05	18:05	Повреждение изолятора на оп.№83	Атмосферные воздействия	13,5	Выполнена замена изолятора
ПС 35 кВ №197	197-05	6	ООО "Сибтрансперевозки"	13.08.2024	8:23	9:50	Воздействие птицы на провода ВЛ-6 кВ на оп.№9	Постороннее воздействие	9,86	Выполнен осмотр ВЛ
ПС 35 кВ №36	36-03	6	АО Авиакомпания "Арго" ИП А.А.Ильясов	17.08.2024	13:34	14:44	Пробой изоляции между проводами ВЛ-6 кВ при неблагоприятных явлениях погоды	Атмосферные воздействия	17,9	Выполнен осмотр ВЛ
ПС 35 кВ №197	197-04	6	АО "ГК "Северавтодор" филиал №3 (2 узла учета)	21.08.2024	6:07	6:58	Пробой изоляции между проводами ВЛ-6 кВ при неблагоприятных явлениях погоды	Атмосферные воздействия	27,88	Выполнен осмотр ВЛ
РП-10 кВ №7	РП-7-05	10	АО Инженерно-научный центр "ТЭМП"	31.08.2024	15:13	13:20	Повреждение электрооборудования в зоне ответственности стороннего потребителя	По вине сторонних потребителей	502,12	Не требуются
Сентябрь										
ПС 35 кВ №298-23	298-23	10	1) АЗС "Петролстейт"	20.09.2024	14:56	15:05	Нарушение межфазной изоляции ЛР-10 кВ на опоре №34 при попадании белки на токоведущие части	Постороннее воздействие	0,05	Не требуются
ПС 35 кВ №67-19	67-19	10	1) ООО "Скорлио" 2) ООО "ПрофМонтажСтрой-С	23.09.2024	7:30	10:15	Нарушение межфазной изоляции концевой кабельной муфты КЛ 10 кВ на опоре №24 при неблагоприятных явлениях погоды	Атмосферные воздействия	74,86	Выполнен ремонт кабельной муфты
ПС 35 кВ №197	197-04	6	АО "ГК "Северавтодор" филиал №3 (2 узла учета)	02.09.2024	13:15	19:20	Повреждение ОПН-6 ф."А", "В" КТПН 6 кВ скв.274	Атмосферные воздействия	272,38	Выполненан заменв ОПН
РП-10 кВ №7	РП-7-05	10	АО Инженерно-научный центр "ТЭМП"	08.09.2024	18:14	22:20	Повреждение электрооборудования в зоне ответственности стороннего потребителя	По вине сторонних потребителей	93,07	Не требуются
ПС 110 кВ Элегаз	КНС-3-27	6	ИП Глушко В.В.	10.09.2024	22:00	0:02	Повреждение электрооборудования в зоне ответственности стороннего потребителя	По вине сторонних потребителей	7,71	Не требуются
ПС 35 кВ №36	36-03	6	АО Авиакомпания "Арго" ИП А.А.Ильясов	13.09.2024	7:50	9:00	Повреждение изолятора на оп.№44	Износ оборудования	23,20	Выполнена замена изолятора
ПС 220 кВ Сургут	РП-5-1	10	ООО "НГ-Энерго" АО "ГК Северавтодор" филиал №3 (2 точки)	15.09.2024	16:30	17:56	Пробой изоляции между проводами ВЛ-10 кВ ф.РП-5-1 и временной ВЛ-10 кВ при проведении капитального ремонта	Постороннее воздействие	293,44	Выполнен осмотр ВЛ
ПС 35 кВ №72	72-16	6	Юшенко Сергей Николаевич	23.09.2024	13:02	14:27	Повреждение проводов ВЛ-6 кВ неустановленным автотранспортом	Постороннее воздействие	0,00	Выполнен ремонт ВЛ
ПС 35 кВ №375	375-16	6	АО "Мостострой-11"	29.09.2024	7:27	9:01	Повреждение электрооборудования в зоне ответственности стороннего потребителя	По вине сторонних потребителей	8,00	Не требуются
ПС 35 кВ №72	72-16	6	Юшенко Сергей Николаевич	29.09.2024	11:02	12:03	Повреждение проводов ВЛ-6 кВ неустановленным автотранспортом	Постороннее воздействие	0,00	Выполнен ремонт ВЛ
ПС 35 кВ №36	36-03	6	АО Авиакомпания "Арго" ИП А.А.Ильясов	30.09.2024	13:11	13:39	Повреждение изолятора на оп.№44	Износ оборудования	9,40	Выполнена замена изолятора
Октябрь										
ПС 35 кВ №36	36-03	6	АО Авиакомпания "Арго" ИП А.А.Ильясов	18.10.2024	6:55	8:02	Повреждение изолятора ф."А" на опоре №45	Отказ оборудования	22,38	Выполнена замена поврежденного изолятора
ПС 35 кВ №72	72-16	6	Юшенко Сергей Николаевич	23.10.2024	9:20	10:12	Повреждение электрооборудования в зоне ответственности стороннего потребителя	По вине сторонних потребителей	0,00	Не требуются

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ПС 35 кВ №36	36-03	6	АО Авиакомпания "Арго" ИП А.А.Ильясов	29.10.2024	7:45	8:37	Повреждение изолятора ф."А" на опоре №45	Отказ оборудования	17,37	Выполнена замена поврежденного изолятора
РП 10 кВ №149	РП-149-14	10	ООО "РК-Нефтесервис" ООО "ТД Русская забава" ООО "СГЭС" по 0,4 кВ от КТП №2!	31.10.2024	5:56	7:48	Пробой изоляции контактной группы В-10 кВ КРУН 10 кВ К-112 №2	Износ оборудования	121,36	Выполнена замена оборудования
Ноябрь										
ЗРУ 6 кВ Савуйское	С-17	6	ПАО "Ростелеком"	01.11.2024	17:43	22:16	Пробой изоляции между проводами ВЛ-6 кВ при неблагоприятных явлениях погоды	Атмосферные воздействия	98,51	Выполнен осмотр ВЛ
ПС 110 кВ Элегаз	КНС-3-27	6	ИП Глушко В.В.	03.11.2024	4:53	5:58	Пробой изоляции между проводами ВЛ-6 кВ в пролете опор №30-31при неблагоприятных явлениях погоды	Атмосферные воздействия	7,47	Выполнен осмотр ВЛ
ПС 35 кВ №156	156-13	6	ООО Екатеринбург-2000	04.11.2024	7:03	11:20	Повреждение изоляторов оп.52/5/166 ф.С, оп.52/5/178 ф.В	Износ оборудования	6,00	Выполнена замена изоляторов
ПС 35 кВ №375	375-16	6	АО "Мостострой-11"	24.11.2024	21:17	22:51	Повреждение электрооборудования в зоне ответственности стороннего потребителя	По вине сторонних потребителей	48,26	Не требуются
РП-10 кВ №152	Кольцо-10	10	ООО " Сургутские городские электрические сети" ООО "АСС-АВТО" Г.Епремян ИП Мансуров С.П. АО "НордЭнерджиСистемс" ООО "ТОПЛИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ" ООО "НефтеГазДеталь"	28.11.2024	6:55	12:42	Повреждение кабельной муфты на оп.34/2 ввод-2 РП-10 УТТ-6	Износ оборудования	866,87	Выполнен ремонт кабельной муфты
Декабрь										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого за отчётный год									14077,58	