

Таблица IV-9

Информация о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения 17.06.2026 (постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 №24, пункт 19ж раздела II)

ПС 220 кВ Искра	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток	Р _{нагр.}	Q _{нагр.}
					A	МВт	Мвар
	1Т	160	Нагрузка	220 кВ	53	20,680	4,675
				10 кВ	1315	20,539	3,205
			Напряжение	220 кВ	230,1		
				10 кВ	10		
			РПН		4		
	2Т	160	Нагрузка	220 кВ	87	34,21	4,79
				10 кВ	2139	33,93	1,18
Напряжение			220 кВ	229,8			
			10 кВ	10			
		РПН		4			
ИТОГО			220 кВ	140,0	54,89	9,46	
			10 кВ	3454,0	54,47	4,38	
ПС 110 кВ Лукьявинская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток	Р _{нагр.}	Q _{нагр.}
					A	МВт	Мвар
	1Т	40	Нагрузка	110кВ	0,00	0,00	0,00
				35кВ	0,00	0,00	0,00
				6кВ	1199,58	11,69	0,56
			Напряжение	110кВ	0,0		
				35кВ	0,0		
				6кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	40	Нагрузка	110кВ	120,09	-21,48	7,38
				35кВ	48,22	-0,97	2,40
				6кВ	0,00	0,00	0,00
			Напряжение	110кВ	112,3		
35кВ				37,4			
6кВ				6,2			
		РПН		9			
ИТОГО			110кВ	120,1	-21,5	7,4	
			35кВ	48,2	-1,0	2,4	
			6кВ	1199,6	11,7	0,6	
ПС 110 кВ Ай-Пимская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток	Р _{нагр.}	Q _{нагр.}
					A	МВт	Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	75	11,58	5,72
				35кВ	102	6,12	0,82
				6кВ	53	0,61	0,02
			Напряжение	110кВ	113,6		
				35кВ	36,6		
				6кВ	6,3		
			РПН		8		
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	56	10,53	4,23
				35кВ	82	4,86	0,24
				6кВ	38	0,38	0,06
			Напряжение	110кВ	113,6		
35кВ				36,4			
6кВ				6,29			
		РПН		9			
ИТОГО			110кВ	130,5	22,1	10,0	
			35кВ	184,3	11,0	1,1	
			6кВ	91,4	1,0	0,1	
ПС 110 кВ Северо-Ай-Пимская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток	Р _{нагр.}	Q _{нагр.}
					A	МВт	Мвар
	1Т	40	Нагрузка	110кВ	12,6	-1,1	2,0
				35кВ	146,9	7,9	1,4
				6кВ	216,7	2,2	0,2
			Напряжение	110кВ	110,9		
				35кВ	36,3		
				6кВ	6,2		
			РПН		8		
	2Т	40	Нагрузка	110кВ	57,8	8,8	6,0
				35кВ	264,6	14,1	4,6
				6кВ	790,8	7,7	0,2
			Напряжение	110кВ	110,3		
35кВ				36,2			
6кВ				6,2			
		РПН		10			
ИТОГО			110кВ	70,4	7,6	8,1	
			35кВ	411,5	22,0	6,0	
			6кВ	1007,5	9,9	0,4	

ПС 110 кВ Северо-Лабатьюганская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Р _{нагр.}	Q _{нагр.}
					A	МВт	Мвар
	1Т	40	Нагрузка	110кВ	35,2	0,4	5,9
				35кВ	355,1	18,8	3,1
				6кВ	0,0	0,0	0,0
			Напряжение	110кВ	109,2		
				35кВ	35,9		
				6кВ	6,2		
			РПН		10		
	2Т	40	Нагрузка	110кВ	28,6	-3,7	3,8
				35кВ	243,3	13,7	1,9
6кВ				0,0	0,0	0,0	
Напряжение			110кВ	109,9			
			35кВ	35,6			
			6кВ	6,1			
		РПН		9			
ИТОГО		110кВ		63,7	-3,2	9,6	
		35кВ		598,4	32,6	5,0	
		6кВ		0,0	0,0	0,0	

ПС 110 кВ Битумская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Р _{нагр.}	Q _{нагр.}
					A	МВт	Мвар
	1Т	40	Нагрузка	110кВ	34,1	-6,5	0,8
				35кВ	120,5	6,7	1,4
				6кВ	176,1	1,8	-0,3
			Напряжение	110кВ	115,0		
				35кВ	36,8		
				6кВ	6,2		
			РПН		6		
	2Т	40	Нагрузка	110кВ	19,0	-2,9	2,2
				35кВ	153,5	8,4	2,9
6кВ				166,0	1,7	-0,2	
Напряжение			110кВ	114,8			
			35кВ	36,6			
			6кВ	6,2			
		РПН		6			
ИТОГО		110кВ		53,2	-9,4	3,0	
		35кВ		273,9	15,0	4,3	
		6кВ		342,1	3,5	-0,4	

ПС 110 кВ Верхненадымская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Р _{нагр.}	Q _{нагр.}
					A	МВт	Мвар
	1Т	16	Нагрузка	110кВ	26,2	4,7	1,1
				35кВ	38,0	2,3	0,4
				6кВ	64,4	0,5	0,4
			Напряжение	110кВ	111,0		
				35кВ	36,8		
				6кВ	6,2		
			РПН		8		
	2Т	16	Нагрузка	110кВ	21,8	-4,0	-0,8
				35кВ	58,7	3,7	-0,2
6кВ				90,1	0,8	0,5	
Напряжение			110кВ	112,0			
			35кВ	36,0			
			6кВ	6,3			
		РПН		8			
ИТОГО		110кВ		48,0	0,8	0,3	
		35кВ		96,7	6,1	0,3	
		6кВ		154,5	1,4	0,9	

ПС 110 кВ Ватлорская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Р _{нагр.}	Q _{нагр.}
					A	МВт	Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	36,8	6,6	1,7
				35кВ	99,7	5,4	1,0
				6кВ	101,0	1,0	0,1
			Напряжение	110кВ	109,4		
				35кВ	36,3		
				6кВ	6,2		
			РПН		10		
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	36,3	6,6	1,4
				35кВ	82,9	4,6	0,9
6кВ				202,9	2,0	0,2	
Напряжение			110кВ	109,3			
			35кВ	36,4			
			6кВ	6,2			
		РПН		10			
ИТОГО		110кВ		73,0	13,3	3,2	
		35кВ		182,6	10,0	1,9	
		6кВ		303,9	3,0	0,3	

ПС 110 кВ Тяп	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	16,3	2,9	1,5
				35кВ	49,0	-1,9	1,8
				6кВ	456,3	4,0	1,2
			Напряжение	110кВ	111,1		
				35кВ	36,2		
				6кВ	6,1		
			РПН		9		
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	22,4	-2,6	3,3
				35кВ	93,3	-4,8	3,0
				6кВ	165,5	2,2	0,1
			Напряжение	110кВ	116,1		
				35кВ	36,4		
				6кВ	6,2		
			РПН		9		
	ИТОГО			110кВ	38,7	0,3	4,7
				35кВ	142,3	-6,7	4,8
				6кВ	621,8	6,2	1,3
ПС 110 кВ Юкъяунская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	40	Нагрузка	110кВ	56,0	-9,4	4,5
				35кВ	84,7	4,8	0,3
				6кВ	143,1	1,4	0,2
			Напряжение	110кВ	111,8		
				35кВ	36,9		
				6кВ	6,3		
			РПН		10		
	2Т	40	Нагрузка	110кВ	49,0	-7,3	5,3
				35кВ	149,6	8,4	0,9
				6кВ	258,1	2,5	-0,1
			Напряжение	110кВ	111,8		
				35кВ	36,8		
				6кВ	6,2		
			РПН		10		
	ИТОГО			110кВ	105,0	-16,7	9,8
				35кВ	234,2	13,2	1,2
				6кВ	401,2	3,9	0,1
ПС 110 кВ Казымская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	33,6	6,2	0,7
				35кВ	22,3	1,3	0,2
				6кВ	510,9	4,9	0,2
			Напряжение	110кВ	105,7		
				35кВ	35,9		
				6кВ	6,2		
			РПН		11		
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	20,5	3,7	0,5
				35кВ	17,8	1,0	0,2
				6кВ	288,5	2,8	0,2
			Напряжение	110кВ	106,0		
				35кВ	36,1		
				6кВ	6,2		
			РПН		11		
	ИТОГО			110кВ	54,0	9,9	1,2
				35кВ	40,1	2,3	0,5
				6кВ	799,4	7,6	0,4
ПС 110 кВ Жумахановская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	43,3	8,6	2,1
				35кВ	48,0	2,7	0,5
				6кВ	109,6	1,0	0,2
			Напряжение	110кВ	109,2		
				35кВ	36,4		
				6кВ	6,2		
			РПН		10		
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	24,9	4,6	0,2
				35кВ	86,4	5,5	0,1
				6кВ	373,1	3,5	0,2
			Напряжение	110кВ	109,7		
				35кВ	36,3		
				6кВ	6,2		
			РПН		9		
	ИТОГО			110кВ	68,2	13,2	2,3
				35кВ	134,4	8,1	0,6
				6кВ	482,8	4,50	0,34

ПС 110 кВ Южно-Ватлорская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	16	Нагрузка	110кВ	14,8	2,7	0,8
				35кВ	16,0	1,0	0,1
				6кВ	188,8	1,7	0,6
			Напряжение	110кВ	110,5		
				35кВ	36,2		
				6кВ	6,2		
			РПН		9		
	2Т	16	Нагрузка	110кВ	3,8	0,7	-0,2
				35кВ	9,9	0,5	0,2
				6кВ	44,9	0,1	-0,4
Напряжение			110кВ	110,6			
			35кВ	35,8			
			6кВ	6,2			
		РПН		8			
ИТОГО		110кВ		18,6	3,3	0,6	
		35кВ		25,9	1,4	0,3	
		6кВ		233,7	1,86	0,23	

ПС 110 кВ Юрская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	40	Нагрузка	110кВ	0,00	0,00	0,00
				35кВ	235,00	7,47	12,08
				6кВ	0,00	0,00	0,00
			Напряжение	110кВ	119,0		
				35кВ	35,7		
				6кВ	6,0		
			РПН		5		
	2Т	40	Нагрузка	110кВ	155,00	11,15	25,22
				35кВ	234,00	7,43	12,04
				6кВ	0,00	0,00	0,00
Напряжение			110кВ	119,0			
			35кВ	35,8			
			6кВ	6,0			
		РПН		5			
ИТОГО		110кВ		155,0	11,2	25,2	
		35кВ		469,0	14,9	24,1	
		6кВ		0,0	0,0	0,0	

ПС 110 кВ КНС-14	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	26,00	4,79	1,44
				35кВ	82,00	4,75	1,37
				6кВ	7,00	0,03	0,07
			Напряжение	110кВ	120,0		
				35кВ	35,4		
				6кВ	6,1		
			РПН		3		
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	16,00	3,01	0,00
				35кВ	29,00	1,78	0,00
				6кВ	125,00	1,23	-0,41
Напряжение			110кВ	120,0			
			35кВ	34,9			
			6кВ	6,2			
		РПН		5			
ИТОГО		110кВ		42,0	7,8	1,4	
		35кВ		111,0	6,5	1,4	
		6кВ		132,0	1,3	-0,3	

ПС 110 кВ Прометей	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	27,00	5,45	0,95
				35кВ	30,00	1,93	-0,17
				6кВ	343,00	-3,51	-1,12
			Напряжение	110кВ	120,0		
				35кВ	37,4		
				6кВ	6,2		
			РПН		5		
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	19,31	4,01	-0,04
				35кВ	63,75	4,09	-0,62
				6кВ	53,52	0,08	-0,58
Напряжение			110кВ	120,0			
			35кВ	37,5			
			6кВ	6,3			
		РПН		5			
ИТОГО		110кВ		46,3	9,5	0,9	
		35кВ		93,8	6,0	-0,8	
		6кВ		396,5	-3,4	-1,7	

ПС 110 кВ КНС-17	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Р _{нагр.}	Q _{нагр.}
					А	МВт	Мвар
	1Т	40	Нагрузка	110кВ	21,00	3,86	2,01
				35кВ	198,43	12,24	2,69
				6кВ	783,31	8,37	0,68
			Напряжение	110кВ	120,0		
				35кВ	36,5		
				6кВ	6,2		
			РПН		5		
	2Т	40	Нагрузка	110кВ	12,89	0,54	2,62
				35кВ	200,49	12,33	2,86
6кВ				1099,31	11,79	0,24	
Напряжение			110кВ	120,0			
			35кВ	36,5			
			6кВ	6,2			
		РПН		6			
ИТОГО		110кВ		33,9	4,4	4,6	
		35кВ		398,9	24,6	5,5	
		6кВ		1882,6	20,2	0,9	

ПС 110 кВ Западно-Камынская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Р _{нагр.}	Q _{нагр.}
					А	МВт	Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	18,89	2,95	-2,63
				35кВ	62,91	3,82	1,52
				6кВ	388,74	-0,87	-4,15
			Напряжение	110кВ	121,0		
				35кВ	37,8		
				6кВ	6,3		
			РПН		6		
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	19,10	2,87	-2,78
				35кВ	84,13	5,15	1,93
6кВ				480,19	-2,28	-4,71	
Напряжение			110кВ	121,0			
			35кВ	37,8			
			6кВ	6,3			
		РПН		6			
ИТОГО		110кВ		38,0	5,8	-5,4	
		35кВ		147,0	9,0	3,4	
		6кВ		868,9	-3,1	-8,9	

ПС 110 кВ Селижаровская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Р _{нагр.}	Q _{нагр.}
					А	МВт	Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	30,60	6,25	1,14
				35кВ	52,58	3,32	-0,04
				6кВ	297,04	2,93	1,18
			Напряжение	110кВ	120,0		
				35кВ	36,5		
				6кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	27,25	2,32	-5,16
				35кВ	40,62	2,50	-0,55
6кВ				433,24	-0,18	-4,61	
Напряжение			110кВ	120,0			
			35кВ	36,5			
			6кВ	6,2			
		РПН		4			
ИТОГО		110кВ		57,9	8,6	-4,0	
		35кВ		93,2	5,8	-0,6	
		6кВ		730,3	2,7	-3,4	

ПС 110 кВ Южно-Ляминская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Р _{нагр.}	Q _{нагр.}
					А	МВт	Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	4,08	0,74	0,41
				35кВ			
				6кВ	80,25	0,74	0,41
			Напряжение	110кВ	120,0		
				35кВ			
				6кВ	6,1		
			РПН		8		
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	3,31	0,67	0,16
				35кВ			
6кВ				65,14	0,67	0,16	
Напряжение			110кВ	120,0			
			35кВ				
			6кВ	6,1			
		РПН		6			
ИТОГО		110кВ		7,4	1,4	0,6	
		35кВ					
		6кВ		145,4	1,4	0,6	

ПС 110 кВ Виктория	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	16	Нагрузка	110кВ	7,59	1,54	0,32
				35кВ			
				6кВ	149,27	1,54	0,32
			Напряжение	110кВ	120,0		
				35кВ			
				6кВ	6,1		
			РПН		5		
	2Т	16	Нагрузка	110кВ	7,29	1,44	-0,46
				35кВ			
6кВ				143,49	1,44	-0,46	
Напряжение			110кВ	120,0			
			35кВ				
			6кВ	6,1			
		РПН		5			
ИТОГО		110кВ		14,9	3,0	-0,1	
		35кВ					
		6кВ		292,8	3,0	-0,1	

ПС 110 кВ Агат	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	36,21	6,89	-2,12
				35кВ	79,14	4,33	-1,89
				6кВ	239,75	2,56	-0,23
			Напряжение	110кВ	115,0		
				35кВ	34,5		
				6кВ	6,2		
			РПН		5		
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	27,86	5,35	-1,45
				35кВ	78,83	4,54	-1,38
6кВ				76,46	0,81	-0,07	
Напряжение			110кВ	115,0			
			35кВ	34,8			
			6кВ	6,1			
		РПН		3			
ИТОГО		110кВ		64,1	12,2	-3,6	
		35кВ		158,0	8,9	-3,3	
		6кВ		316,2	3,4	-0,3	

ПС 110 кВ Алмаз	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	62,37	12,36	1,13
				35кВ	155,30	9,36	1,84
				6кВ	286,34	3,00	-0,71
			Напряжение	110кВ	115,0		
				35кВ	35,5		
				6кВ	6,2		
			РПН		7		
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	30,00	4,96	-3,32
				35кВ	69,71	3,76	-1,83
6кВ				176,71	1,19	-1,50	
Напряжение			110кВ	115,0			
			35кВ	34,7			
			6кВ	6,3			
		РПН		4			
ИТОГО		110кВ		92,4	17,3	-2,2	
		35кВ		225,0	13,1	0,0	
		6кВ		463,1	5,0	-2,2	

ПС 110 кВ Быстринская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	62,73	12,32	-2,00
				35кВ	158,77	9,49	-1,17
				6кВ	288,51	2,83	-0,83
			Напряжение	110кВ	115,0		
				35кВ	34,8		
				6кВ	5,9		
			РПН		3		
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	67,62	13,17	-2,74
				35кВ	199,27	11,73	-2,56
6кВ				137,07	1,43	-0,19	
Напряжение			110кВ	115,0			
			35кВ	34,8			
			6кВ	6,1			
		РПН		4			
ИТОГО		110кВ		130,3	25,5	-4,7	
		35кВ		358,0	21,2	-3,7	
		6кВ		425,6	4,3	-1,0	

ПС 110 кВ Вачимская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	40	Нагрузка	110кВ	17,42	1,60	-3,07
				35кВ	55,91	1,47	-3,09
				6кВ	12,95	0,14	0,01
			Напряжение	110кВ	115,0		
				35кВ	35,3		
				6кВ	6,1		
			РПН		3/4		
	2Т	40	Нагрузка	110кВ	22,94	3,14	-3,31
				35кВ	67,74	-2,05	-3,58
				6кВ	496,09	5,19	0,26
Напряжение			110кВ	115,0			
			35кВ	35,2			
			6кВ	6,1			
		РПН		3/4			
ИТОГО		110кВ		40,4	4,7	-6,4	
		35кВ		123,7	-0,6	-6,7	
		6кВ		509,0	5,3	0,3	

ПС 110 кВ Дальняя	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	40	Нагрузка	110кВ	77,67	15,26	-2,43
				35кВ	246,53	14,95	-2,67
				6кВ	37,86	0,31	0,24
			Напряжение	110кВ	115,0		
				35кВ	35,6		
				6кВ	6,1		
			РПН		3		
	2Т	40	Нагрузка	110кВ	70,39	13,97	-0,91
				35кВ	217,49	13,22	-1,62
				6кВ	97,93	0,75	0,71
Напряжение			110кВ	115,0			
			35кВ	35,4			
			6кВ	6,1			
		РПН		1			
ИТОГО		110кВ		148,1	29,2	-3,3	
		35кВ		464,0	28,2	-4,3	
		6кВ		135,8	1,1	1,0	

ПС 110 кВ Солкино	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	16	Нагрузка	110кВ	23,83	4,69	-0,68
				35кВ	65,64	4,08	-0,35
				6кВ	64,78	0,61	-0,33
			Напряжение	110кВ	115,0		
				35кВ	36,0		
				6кВ	6,2		
			РПН		5		
	2Т	16	Нагрузка	110кВ	25,49	4,65	-2,02
				35кВ	73,86	4,35	-1,37
				6кВ	65,82	0,30	-0,64
Напряжение			110кВ	115,0			
			35кВ	35,7			
			6кВ	6,2			
		РПН		4			
ИТОГО		110кВ		49,3	9,3	-2,7	
		35кВ		139,5	8,4	-1,7	
		6кВ		130,6	0,9	-1,0	

ПС 110 кВ Рогожниковская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	40	Нагрузка	110кВ	52,59	-9,94	4,30
				35кВ	178,80	-9,94	4,30
				6кВ	0,00	0,00	0,00
			Напряжение	110кВ	119,0		
				35кВ	35,0		
				6кВ	6,2		
			РПН		5		
	2Т	40	Нагрузка	110кВ	68,65	-14,13	-0,30
				35кВ	233,39	-14,13	-0,30
				6кВ	0,00	0,00	0,00
Напряжение			110кВ	119,0			
			35кВ	35,0			
			6кВ	6,2			
		РПН		5			
ИТОГО		110кВ		121,2	-24,1	4,0	
		35кВ		412,2	-24,1	4,0	
		6кВ		0,0	0,0	0,0	

ПС 110 кВ Нулевая	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Р _{нагр.}	Q _{нагр.}
					A	МВт	Мвар
	1Т	16	Нагрузка	110кВ	0,14	0,03	-0,01
				35кВ			
				10кВ	1,53	0,03	-0,01
			Напряжение	110кВ	115,0		
				35кВ			
				10кВ	10,5		
			РПН		7		
	2Т	16	Нагрузка	110кВ	0,22	0,04	0,00
				35кВ			
10кВ				2,45	0,04	0,00	
Напряжение			110кВ	115,0			
			35кВ				
			10кВ	10,5			
		РПН		7			
ИТОГО		110кВ		0,4	0,1	0,0	
		35кВ					
		6кВ		4,0	0,1	0,0	

ПС 110 кВ Рассвет	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Р _{нагр.}	Q _{нагр.}
					A	МВт	Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	28,20	1,95	-4,91
				35кВ	86,72	1,95	-4,91
				6кВ	0,05	0,00	0,00
			Напряжение	110кВ	108,4		
				35кВ	35,3		
				6кВ	6,2		
			РПН		8		
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	24,47	2,50	-3,87
				35кВ	75,53	2,50	-3,87
6кВ				0,01	0,00	0,00	
Напряжение			110кВ	108,8			
			35кВ	35,3			
			6кВ	6,2			
		РПН		8			
ИТОГО		110кВ		52,7	4,5	-8,8	
		35кВ		162,2	4,5	-8,8	
		6кВ		0,1	0,0	0,0	

ПС 110 кВ Зенит	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Р _{нагр.}	Q _{нагр.}
					A	МВт	Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	22,09	2,53	-3,45
				35кВ	63,15	1,07	-3,82
				6кВ	141,11	1,46	0,37
			Напряжение	110кВ	111,9		
				35кВ	36,3		
				6кВ	6,2		
			РПН		3/7		
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	19,56	1,51	-3,44
				35кВ	56,72	0,60	-3,44
6кВ				85,60	0,92	0,00	
Напряжение			110кВ	111,1			
			35кВ	35,6			
			6кВ	6,2			
		РПН		3/7			
ИТОГО		110кВ		41,6	4,0	-6,9	
		35кВ		119,9	1,7	-7,3	
		6кВ		226,7	2,4	0,4	

	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Р _{нагр.}	Q _{нагр.}
					A	МВт	Мвар
	1Тг	25	Нагрузка	110кВ	-	-	-
				35кВ	0	0	0
				6кВ	0	0	0
			Напряжение	110кВ	-	-	-
				35кВ	35,2		
				6кВ	5,8		
			РПН		9		
	2Тг	25	Нагрузка	110кВ	-	-	-
				35кВ	95,00	5,50	0,60
6кВ				560,00			
Напряжение			110кВ	-	-	-	
			35кВ	35,2			
			6кВ	5,8			
		РПН		9			
		Нагрузка	110кВ	-	-	-	
			35кВ	103	6,3	0,7	
			6кВ	590,00			

3Тг	25	Напряжение	110кВ	-	-	-
			35кВ	35,2		
			6кВ	5,8		
		РПН		9		
4Тг	25	Нагрузка	110кВ	0,00	0,00	0,00
			35кВ	-	-	-
			6кВ	0,00	0,00	0,00
		Напряжение	110кВ	109,2		
			35кВ	-		
			6кВ	5,8		
		РПН		10		
5Тг	25	Нагрузка	110кВ	31,00	5,80	1,60
			35кВ	-	-	-
			6кВ	590,00		
		Напряжение	110кВ	109,2		
			35кВ	-		
			6кВ	5,8		
		РПН		10		
6Тг	25	Нагрузка	110кВ	33,00	6,10	1,20
			35кВ	-	-	-
			6кВ	630,00		
		Напряжение	110кВ	109,2		
			35кВ	-		
			6кВ	5,8		
		РПН		10		
7Тг	25	Нагрузка	110кВ	0,00	0,00	0,00
			35кВ	-	-	-
			6кВ	0,00		
		Напряжение	110кВ	109,2		
			35кВ	-		
			6кВ	5,8		
		РПН		10		
8Тг	25	Нагрузка	110кВ	34,00	6,50	0,90
			35кВ	-	-	-
			6кВ	650,00		
		Напряжение	110кВ	109,2		
			35кВ	-		
			6кВ	5,8		
		РПН		10		
9Тг	25	Нагрузка	110кВ	34,00	6,50	0,70
			35кВ	-	-	-
			6кВ	650,00		
		Напряжение	110кВ	109,2		
			35кВ	-		
			6кВ	5,8		
		РПН		10		
10Тг	25	Нагрузка	110кВ	36,00	6,60	1,50
			35кВ	-	-	-
			6кВ	678,00		
		Напряжение	110кВ	109,2		
			35кВ	-		
			6кВ	5,8		
		РПН		10		
11Тг	25	Нагрузка	110кВ	36,00	6,60	1,60
			35кВ	-	-	-
			6кВ	692,00		
		Напряжение	110кВ	109,2		
			35кВ	-		
			6кВ	5,8		
		РПН		10		
12Тг	25	Нагрузка	110кВ	0,00	0,00	0,00
			35кВ	-	-	-
			6кВ	0,00		
		Напряжение	110кВ	109,2		
			35кВ	-		
			6кВ	5,8		
		РПН		10		
1Т	63	Нагрузка	110кВ	70,00	12,60	3,00
			35кВ	215,00		
			6кВ	0,00		
		Напряжение	110кВ	109,2		
			35кВ	35,2		
			6кВ	5,8		
		РПН		6		
2Т	63	Нагрузка	110кВ	74,00	13,40	3,00
			35кВ	231,00		
			6кВ	0,00		
		Напряжение	110кВ	109,2		
			35кВ	35,2		
			6кВ	5,8		
		РПН		6		
		Нагрузка	110кВ	0,00	0,00	0,00
			35кВ	-	-	-
			6кВ	0,00		

	3Т	2,5	Напряжение	110кВ	109,2			
				35кВ	-			
				6кВ	5,8			
				РПН			7	
	4Т	2,5	Нагрузка	110кВ	0,00	0,00	0,00	
				35кВ	-	-	-	
				6кВ	0,00			
			Напряжение	110кВ	109,2			
				35кВ	-			
				6кВ	5,8			
			РПН			7		
	РТСН	2,5	Нагрузка	110кВ	-	-	-	
				35кВ	0,00	0,00	0,00	
				6кВ	0,00			
Напряжение			110кВ	-				
			35кВ	35,2				
			6кВ	5,8				
		РПН			4			
ИТОГО			110кВ	69,0	12,80	3,40		
			35кВ	683,0	39,57	9,35		
			6кВ	0,0	0,00	0,00		

ПС 110 кВ Ленск	Замер по трансформаторам				12:00 час.			
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.	
					А	МВт	Мвар	
	1Т	16	Нагрузка	110кВ	47,00	7,84	4,06	
				35кВ	82,00	4,61	5,13	
				6кВ	-	-	-	
			Напряжение	110кВ	108,4			
				35кВ	36,2			
				6кВ	-			
			РПН			11		
	2Т	16	Нагрузка	110кВ	24,00	4,48	1,28	
				35кВ	39,00	2,34	0,83	
				6кВ	-	-	-	
			Напряжение	110кВ	108,9			
35кВ				36,4				
6кВ				-				
		РПН			10			
ИТОГО			110кВ	71,0	12,3	5,3		
			35кВ	121,0	7,0	6,0		
			6кВ	-	-	-		

ПС 110 кВ Нюрымская	Замер по трансформаторам				12:00 час.			
	Диспет. наимен.	S _{ном} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.	
					А	МВт	Мвар	
	1Т	16	Нагрузка	110кВ	10,40	1,93	0,44	
				35кВ	2,69	0,12	0,11	
				6кВ	176,00	1,80	0,29	
			Напряжение	110кВ	115,0			
				35кВ	36,0			
				6кВ	6,1			
			РПН			5		
	2Т	16	Нагрузка	110кВ	10,37	1,95	0,34	
				35кВ	4,64	0,01	0,28	
				6кВ	100,89	1,05	0,00	
			Напряжение	110кВ	115,0			
35кВ				36,0				
6кВ				6,1				
		РПН			5			
ИТОГО			110кВ	20,8	3,9	0,8		
			35кВ	7,3	0,1	0,4		
			6кВ	276,9	2,9	0,3		

ПС 110 кВ №2	Замер по трансформаторам				12:00 час.			
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.	
					А	МВт	Мвар	
	1Т	10	Нагрузка	110кВ	3,88	0,74	-0,07	
				35кВ				
				6кВ	70,65	0,73	-0,11	
			Напряжение	110кВ	118,0			
				35кВ				
				6кВ	6,0			
			РПН			5		
	2Т	10	Нагрузка	110кВ	13,96	2,49	0,93	
				35кВ				
				6кВ	250,75	2,48	0,81	
			Напряжение	110кВ	118,0			
35кВ								
6кВ				6,0				
		РПН			5			
ИТОГО			110кВ	17,8	3,2	0,9		
			35кВ					
			6кВ	321,4	3,2	0,7		

ПС 110 кВ №46	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	110кВ	8,52	1,60	-0,24
				35кВ			
				6кВ	156,97	1,61	-0,27
			Напряжение	110кВ	116,0		
				35кВ			
				6кВ	6,0		
			РПН		4		
	2Т	10	Нагрузка	110кВ	7,39	1,41	0,06
				35кВ			
6кВ				135,45	1,41	0,04	
Напряжение			110кВ	116,0			
			35кВ				
			6кВ	6,0			
		РПН		4			
ИТОГО		110кВ		15,9	3,0	-0,2	
		35кВ					
		6кВ		292,4	3,0	-0,2	

ПС 110 кВ Конитлорская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	10,00	-1,86	0,34
				35кВ	85,00	-5,21	-0,02
				6кВ	367,00	3,68	1,25
			Напряжение	110кВ	113,8		
				35кВ	35,6		
				6кВ	6,1		
			РПН		4		
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	18,00	-3,62	-0,23
				35кВ	63,00	-3,87	0,33
6кВ				238,00	2,43	0,77	
Напряжение			110кВ	113,7			
			35кВ	35,7			
			6кВ	6,2			
		РПН		4			
ИТОГО		110кВ		28,0	-5,5	0,1	
		35кВ		148,0	-9,1	0,3	
		6кВ		605,0	6,1	2,0	

ПС 110 кВ Комсомольская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	40	Нагрузка	110кВ	64,00	11,85	3,81
				35кВ	286,00	17,90	3,31
				6кВ	317,00	3,46	0,05
			Напряжение	110кВ	112,6		
				35кВ	36,8		
				6кВ	6,3		
			РПН		6		
	2Т	40	Нагрузка	110кВ	40,00	7,84	0,47
				35кВ	221,00	14,03	0,38
6кВ				115,00	1,25	-0,03	
Напряжение			110кВ	113,4			
			35кВ	36,7			
			6кВ	6,3			
		РПН		5			
ИТОГО		110кВ		104,0	19,7	4,3	
		35кВ		507,0	31,9	3,7	
		6кВ		432,0	4,7	0,0	

ПС 110 кВ Паклиновская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	3,00	-0,42	0,46
				35кВ	92,00	5,67	-0,08
				6кВ	592,00	6,24	0,36
			Напряжение	110кВ	113,8		
				35кВ	36,6		
				6кВ	6,1		
			РПН		4		
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	15,00	-2,95	-0,40
				35кВ	104,00	6,32	-1,26
6кВ				22,00	0,18	0,14	
Напряжение			110кВ	113,7			
			35кВ	36,7			
			6кВ	6,1			
		РПН		4			
ИТОГО		110кВ		18,0	-3,4	0,1	
		35кВ		196,0	12,0	-1,3	
		6кВ		614,0	6,4	0,5	

ПС 110 кВ Южно-Конитлгорская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	35,00	6,38	2,24
				35кВ	89,00	5,22	1,49
				6кВ	75,00	1,16	0,51
			Напряжение	110кВ	113,0		
				35кВ	35,4		
				6кВ	9,7		
			РПН		3		
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	20,00	3,76	1,09
				35кВ	54,00	3,25	0,74
				6кВ	55,00	0,77	0,51
Напряжение			110кВ	113,5			
			35кВ	35,8			
			6кВ	9,7			
		РПН		3			
ИТОГО		110кВ		55,0	10,1	3,3	
		35кВ		143,0	8,5	2,2	
		6кВ		130,0	1,9	1,0	
ПС 35 кВ №25	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6кВ	283	2,25	0,81
			Напряжение	6кВ	6,10		
			РПН		37		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	355	3,01	0,52
			Напряжение	6кВ	6,22		
РПН			37				
ИТОГО		6кВ		637	5,254	1,325	
ПС 35 кВ №160	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6кВ	104	0,90	-0,10
			Напряжение	6кВ	6,25		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6кВ	113	0,98	-0,12
			Напряжение	6кВ	6,30		
РПН			37				
ИТОГО		6кВ		217	1,874	-0,222	
ПС 35 кВ №159	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6кВ	324	2,58	1,07
			Напряжение	6кВ	6,24		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	263	2,24	0,22
			Напряжение	6кВ	6,17		
РПН			3				
ИТОГО		6кВ		587	4,818	1,290	
ПС 35 кВ №307	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6кВ	222	1,81	0,50
			Напряжение	6кВ	6,1		
			РПН		9		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	220	1,68	-0,87
			Напряжение	6кВ	6,2		
РПН			4				
ИТОГО		6кВ		442	3,482	-0,365	
ПС 35 кВ №342	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	16	Нагрузка	6кВ	95	0,47	-0,68
			Напряжение	6кВ	6,30		
			РПН		13		
	2Т	16	Нагрузка	6кВ	403	3,47	-0,01
			Напряжение	6кВ	6,22		
РПН			12				
ИТОГО		6кВ		498	3,933	-0,691	
ЗРУ 6 кВ Савуйское	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	Напряж.	Нагрузка	6кВ	810	6,95	0,04
			Напряжение	6кВ	6,20		
			РПН				
	2Т	Напряж.	Нагрузка	6кВ	254	2,12	0,53
			Напряжение	6кВ	6,20		
РПН							
ИТОГО		6кВ		1064	9,064	0,568	

ПС 35 кВ №188	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6кВ	312	2,40	1,15
			Напряжение	6кВ	6,17		
			РПН		5		
	2Т	4	Нагрузка	6кВ	129	1,02	0,36
			Напряжение	6кВ	6,06		
РПН			5				
ИТОГО			6кВ	440	3,417	1,513	
ПС 35 кВ №221	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6кВ	126	0,74	-0,78
			Напряжение	6кВ	6,17		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	120	0,87	-0,52
			Напряжение	6кВ	6,10		
РПН			3				
ИТОГО			6кВ	246	1,607	-1,303	
ПС 35 кВ №222	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6кВ	345	2,53	1,38
			Напряжение	6кВ	6,04		
			РПН		8		
	2Т	10	Нагрузка	6кВ	269	2,22	0,42
			Напряжение	6кВ	6,07		
РПН			8				
ИТОГО			6кВ	614	4,754	1,793	
ПС 35 кВ №196	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6кВ	89	0,72	0,24
			Напряжение	6кВ	6,20		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6кВ	145	1,17	0,43
			Напряжение	6кВ	6,20		
РПН			3				
ИТОГО			6кВ	234	1,889	0,670	
ПС 35 кВ №250	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6кВ	31	0,26	0,01
			Напряжение	6кВ	6,07		
			РПН		2		
	2Т	4	Нагрузка	6кВ	86	0,72	-0,05
			Напряжение	6кВ	6,06		
РПН			2				
ИТОГО			6кВ	117	0,977	-0,034	
ПС 35 кВ №297	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6кВ	174	0,91	-1,15
			Напряжение	6кВ	6,06		
			РПН		1		
	2Т	4	Нагрузка	6кВ	144	1,19	0,25
			Напряжение	6кВ	6,12		
РПН			1				
ИТОГО			6кВ	319	2,102	-0,898	
ПС 35 кВ №305	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6кВ	170	0,08	-1,44
			Напряжение	6кВ	6,15		
			РПН		1		
	2Т	4	Нагрузка	6кВ	66	0,54	-0,14
			Напряжение	6кВ	6,12		
РПН			1				
ИТОГО			6кВ	236	0,620	-1,583	
ПС 35 кВ №264	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6кВ	278	2,37	-0,24
			Напряжение	6кВ	6,20		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	0	0,00	0,00
			Напряжение	6кВ	0,00		
РПН			3				
ИТОГО			6кВ	278	2,370	-0,238	

ПС 35 кВ №272	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6кВ	310	1,91	1,91
			Напряжение	6кВ	6,30		
			РПН		9		
	2Т	10	Нагрузка	6кВ	310	1,91	1,91
Напряжение			6кВ	6,30			
РПН			9				
ИТОГО			6кВ	620	3,826	3,826	
ПС 35 кВ №296	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6кВ	113	0,92	0,31
			Напряжение	6кВ	6,20		
			РПН		2		
	2Т	4	Нагрузка	6кВ	23	0,20	-0,01
Напряжение			6кВ	6,22			
РПН			2				
ИТОГО			6кВ	136	1,118	0,302	
ПС 35 кВ №174	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6кВ	272	2,33	0,48
			Напряжение	6кВ	6,30		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	141	1,23	-0,08
Напряжение			6кВ	6,30			
РПН			3				
ИТОГО			6кВ	414	3,556	0,400	
ПС 35 кВ №111	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6кВ	193	1,68	0,15
			Напряжение	6кВ	6,33		
			РПН		37		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	183	1,53	0,39
Напряжение			6кВ	6,22			
РПН			37				
ИТОГО			6кВ	375	3,206	0,541	
ПС 35 кВ №337	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6кВ	7	0,05	-0,02
			Напряжение	6кВ	6,22		
			РПН		2		
	2Т	4	Нагрузка	6кВ	48	0,16	-0,38
Напряжение			6кВ	6,25			
РПН			2				
ИТОГО			6кВ	55	0,219	-0,407	
ПС 35 кВ №133	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6кВ	545	4,69	0,75
			Напряжение	6кВ	6,30		
			РПН		13		
	2Т	10	Нагрузка	6кВ	331	2,80	-0,39
Напряжение			6кВ	6,17			
РПН			8				
ИТОГО			6кВ	877	7,497	0,363	
ПС 35 кВ №382	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6кВ	164	1,37	0,10
			Напряжение	6кВ	6,05		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6кВ	148	1,26	-0,08
Напряжение			6кВ	6,17			
РПН			3				
ИТОГО			6кВ	312	2,631	0,022	
ПС 35 кВ №181	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6кВ	101	0,70	-0,52
			Напряжение	6кВ	6,22		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6кВ	103	0,75	-0,48
Напряжение			6кВ	6,27			
РПН			3				
ИТОГО			6кВ	204	1,457	-0,994	

ПС 35 кВ №306	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6кВ	314	2,68	0,20
			Напряжение	6кВ	6,20		
			РПН		7		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	362	3,08	0,41
			Напряжение	6кВ	6,20		
РПН			7				
ИТОГО			6кВ	676	5,767	0,607	
ПС 35 кВ №323	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6кВ	461	3,57	1,85
			Напряжение	6кВ	6,30		
			РПН		15		
	2Т	10	Нагрузка	6кВ	417	3,40	1,20
			Напряжение	6кВ	6,25		
РПН			12				
ИТОГО			6кВ	878	6,972	3,049	
ПС 35 кВ №172	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6кВ	499	4,13	1,34
			Напряжение	6кВ	6,28		
			РПН		5		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	219	1,87	-0,16
			Напряжение	6кВ	6,21		
РПН			3				
ИТОГО			6кВ	718	6,004	1,176	
ПС 35 кВ №345	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6кВ	633	5,22	1,49
			Напряжение	6кВ	6,20		
			РПН		2		
	2Т	4	Нагрузка	6кВ	389	3,25	0,74
			Напряжение	6кВ	6,20		
РПН			2				
ИТОГО			6кВ	1021	8,474	2,227	
ПС 35 кВ №231	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6кВ	20	0,17	0,05
			Напряжение	6кВ	6,30		
			РПН		37		
	2Т	-	Нагрузка	6кВ	-	-	-
			Напряжение	6кВ	-		
РПН			-				
ИТОГО			6кВ				
ПС 35 кВ №162	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6кВ	38	0,29	0,16
			Напряжение	6кВ	6,2		
			РПН		35		
	2Т	-	Нагрузка	6кВ	-	-	-
			Напряжение	6кВ	-		
РПН			-				
ИТОГО			6кВ				
ПС 35 кВ №225	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6кВ	22	0,17	0,08
			Напряжение	6кВ	6,20		
			РПН		37		
	2Т	4	Нагрузка	6кВ	77	0,48	-0,44
			Напряжение	6кВ	6,10		
РПН			2				
ИТОГО			6кВ	99	0,653	-0,365	
ПС 35 кВ №138	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6кВ	92	0,63	0,50
			Напряжение	6кВ	6,3		
			РПН		12		
	2Т	10	Нагрузка	6кВ	142	1,26	-0,08
			Напряжение	6кВ	6,4		
РПН			13				
ИТОГО			6кВ	235	1,889	0,414	

ПС 35 кВ №240	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6кВ	43	0,36	-0,09
			Напряжение	6кВ	6,20		
			РПН		37		
	2Т	4	Нагрузка	6кВ	200	1,73	0,26
Напряжение			6кВ	6,30			
РПН			36				
ИТОГО			6кВ	244	2,090	0,177	
ПС 35 кВ №136	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6кВ	48	0,25	-0,34
			Напряжение	6кВ	6,30		
			РПН		37		
	2Т	4	Нагрузка	6кВ	46	0,37	-0,13
Напряжение			6кВ	6,20			
РПН			37				
ИТОГО			6кВ	94	0,616	-0,473	
ПС 35 кВ №206	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6кВ	120	0,95	-0,44
			Напряжение	6кВ	6,3		
			РПН		12		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	81	0,66	0,23
Напряжение			6кВ	6,30			
РПН			10				
ИТОГО			6кВ	200	1,610	-0,213	
ПС 35 кВ №90А	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6кВ	247	2,13	0,36
			Напряжение	6кВ	6,32		
			РПН		5		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	50	0,41	0,16
Напряжение			6кВ	6,36			
РПН			4				
ИТОГО			6кВ	297	2,539	0,524	
ПС 35 кВ №175	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6кВ	8	0,07	0,03
			Напряжение	6кВ	6,24		
			РПН		37		
	2Т	4	Нагрузка	6кВ	98	0,08	-0,85
Напряжение			6кВ	6,32			
РПН			37				
ИТОГО			6кВ	106	0,144	-0,820	
ПС 35 кВ №137	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6кВ	44	0,19	-0,32
			Напряжение	6кВ	6,14		
			РПН		37		
	2Т	4	Нагрузка	6кВ	7	0,05	0,02
Напряжение			6кВ	6,28			
РПН			37				
ИТОГО			6кВ	51	0,241	-0,302	
ПС 35 кВ №189	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6кВ	40	0,27	0,21
			Напряжение	6кВ	6,20		
			РПН		37		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	47	0,38	0,14
Напряжение			6кВ	6,20			
РПН			37				
ИТОГО			6кВ	87	0,648	0,351	
ПС 35 кВ №110	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	1,6	Нагрузка	6кВ	15	0,12	0,04
			Напряжение	6кВ	6,20		
			РПН		3		
	2Т	1,6	Нагрузка	6кВ	16	0,14	0,03
Напряжение			6кВ	6,39			
РПН			4				
ИТОГО			6кВ	31	0,263	0,073	

ЗРУ 6 кВ Родниковая	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	Напряж.	Нагрузка	6кВ	16	0,12	0,05
			Напряжение	6кВ	6,20		
			РПН				
	2Т	Напряж.	Нагрузка	6кВ	65	0,42	-0,37
Напряжение			6кВ	6,20			
РПН							
ИТОГО		6кВ		80	0,540	-0,312	
ПС 35 кВ №67	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6кВ	87	1,19	0,25
			Напряжение	6кВ	10,10		
			РПН		8		
	2Т	10	Нагрузка	6кВ	45	0,60	0,16
Напряжение			6кВ	10,00			
РПН			8				
ИТОГО		6кВ		132	1,788	0,417	
ПС 35 кВ №173	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6кВ	47	0,28	-0,28
			Напряжение	6кВ	6,12		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	16	0,08	0,11
Напряжение			6кВ	6,24			
РПН			1				
ИТОГО		6кВ		62	0,360	-0,176	
ПС 35 кВ №298	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6кВ	166	2,40	0,41
			Напряжение	6кВ	10,60		
			РПН		1		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	124	1,79	0,45
Напряжение			6кВ	10,80			
РПН			1				
ИТОГО		6кВ		290	4,193	0,857	
ПС 35 кВ №161	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6кВ	26	0,05	-0,36
			Напряжение	6кВ	10,30		
			РПН		4		
	2Т	10	Нагрузка	6кВ	28	0,01	-0,40
Напряжение			6кВ	10,50			
РПН			6				
ИТОГО		6кВ		53	0,055	-0,764	
ПС 35 кВ №215	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6кВ	16	0,11	0,09
			Напряжение	6кВ	6,30		
			РПН		9		
	2Т	4	Нагрузка	6кВ	3	0,02	0,02
Напряжение			6кВ	6,50			
РПН			9				
ИТОГО		6кВ		19	0,125	0,109	
ПС 35 кВ №256	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6кВ	47	0,66	0,03
			Напряжение	6кВ	10,2		
			РПН		1		
	2Т	4	Нагрузка	6кВ	27	0,33	-0,18
Напряжение			6кВ	10,19			
РПН			1				
ИТОГО		6кВ		74	0,993	-0,149	
ПС 35 кВ №64	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6кВ	0	0,00	0,00
			Напряжение	6кВ	0,00		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	0	0,00	0,00
Напряжение			6кВ	6,21			
РПН			2				
ИТОГО		6кВ		0	0,000	0,000	

ПС 35 кВ №34	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	39	0,41	0,05
			Напряжение	6 кВ	6,14		
			РПН		37		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	34	0,36	-0,09
			Напряжение	6 кВ	6,13		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		73	0,770	-0,040	
ПС 35 кВ №117	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	100	0,95	-0,48
			Напряжение	6 кВ	6,15		
			РПН		4		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	64	0,26	-0,63
			Напряжение	6 кВ	6,19		
РПН			37				
ИТОГО		6 кВ		164	1,210	-1,110	
ПС 35 кВ №130	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	106	1,13	0,09
			Напряжение	6 кВ	6,16		
			РПН		37		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	60	0,55	-0,33
			Напряжение	6 кВ	6,20		
РПН			37				
ИТОГО		6 кВ		166	1,680	-0,240	
ПС 35 кВ №132	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	24	0,24	0,12
			Напряжение	6 кВ	6,37		
			РПН		36		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	13	0,12	0,07
			Напряжение	6 кВ	6,22		
РПН			1				
ИТОГО		6 кВ		37	0,360	0,190	
ПС 35 кВ №157	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,00	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,08		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	202	2,07	-0,64
			Напряжение	6 кВ	6,22		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		202	2,070	-0,640	
ПС 35 кВ №220	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	127	1,36	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,23		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	190	2,05	-0,02
			Напряжение	6 кВ	6,23		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		317	3,410	-0,020	
ПС 35 кВ №290	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	242	2,53	0,56
			Напряжение	6 кВ	6,17		
			РПН		12		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	143	1,49	-0,40
			Напряжение	6 кВ	6,25		
РПН			12				
ИТОГО		6 кВ		385	4,020	0,160	
ПС 35 кВ №74	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	84	0,91	0,03
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			ПБВ		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	12	0,07	-0,11
			Напряжение	6 кВ	6,27		
ПБВ			3				
ИТОГО		6 кВ		96	0,980	-0,080	

ПС 35 кВ №129	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	111	1,18	-0,27
			Напряжение	6 кВ	6,27		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	70	0,63	0,41
			Напряжение	6 кВ	6,21		
РПН			4				
ИТОГО			6 кВ	181	1,810	0,140	
ПС 35 кВ №154	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	76	0,83	0,06
			Напряжение	6 кВ	6,34		
			ПБВ		37		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	86	0,89	0,31
			Напряжение	6 кВ	6,28		
ПБВ			37				
ИТОГО			6 кВ	162	1,720	0,370	
ПС 35 кВ №155	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	52	0,50	0,25
			Напряжение	6 кВ	6,29		
			РПН		9		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	48	0,40	0,34
			Напряжение	6 кВ	6,30		
РПН			4				
ИТОГО			6 кВ	100	0,900	0,590	
ПС 35 кВ №156	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	167	1,80	-0,06
			Напряжение	6 кВ	6,21		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	65	0,67	0,23
			Напряжение	6 кВ	6,28		
РПН			4				
ИТОГО			6 кВ	232	2,470	0,170	
ПС 35 кВ №313	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	13	0,14	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	77	0,78	0,27
			Напряжение	6 кВ	6,21		
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ	90	0,920	0,270	
ПС 35 кВ №1	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	25	0,26	0,03
			Напряжение	6 кВ	6,14		
РПН			37				
ИТОГО			6 кВ	25	0,260	0,030	
ПС 35 кВ №217	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	167	1,79	0,25
			Напряжение	6 кВ	6,26		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	116	1,06	0,65
			Напряжение	6 кВ	6,17		
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ	283	2,850	0,900	
ПС 35 кВ №168	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	0	0,00	0,00
			Напряжение	6 кВ	0,00		
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ	0	0,000	0,000	
ПС 35 кВ №228	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	144	1,34	-0,77
			Напряжение	6 кВ	6,19		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	111	1,15	-0,24
			Напряжение	6 кВ	6,16		
РПН			2				
ИТОГО			6 кВ	255	2,490	-1,010	

ПС 35 кВ №251	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	55	0,53	0,27
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	36	0,39	0,01
Напряжение			6 кВ	6,23			
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		91	0,920	0,280	
ПС 35 кВ №252	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	396	4,24	0,17
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		11		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	385	3,70	1,85
Напряжение			6 кВ	6,20			
РПН			13				
ИТОГО		6 кВ		781	7,940	2,020	
ПС 35 кВ №261	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	147	1,52	-0,42
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		13		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	414	4,31	1,20
Напряжение			6 кВ	6,25			
РПН			15				
ИТОГО		6 кВ		561	5,830	0,780	
ПС 35 кВ №278	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	236	2,28	1,03
			Напряжение	6 кВ	6,12		
			РПН		5		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	220	2,13	1,01
Напряжение			6 кВ	6,19			
РПН			6				
ИТОГО		6 кВ		456	4,410	2,040	
ПС 35 кВ №289	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	186	1,96	0,37
			Напряжение	6 кВ	6,21		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	117	1,25	0,10
Напряжение			6 кВ	6,21			
РПН			5				
ИТОГО		6 кВ		303	3,210	0,470	
ПС 35 кВ №314 КС УВСИНГ	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	161	1,60	0,78
			Напряжение	6 кВ	6,36		
			РПН		5		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	166	1,64	0,80
Напряжение			6 кВ	6,36			
РПН			6				
ИТОГО		6 кВ		327	3,240	1,580	
ПС 35 кВ №318	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	229	2,31	0,83
			Напряжение	6 кВ	6,19		
			РПН		6		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	0	0,00	0,00
Напряжение			6 кВ	6,21			
РПН			5				
ИТОГО		6 кВ		229	2,310	0,830	
ПС 35 кВ №277	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	16	Нагрузка	35 кВ	92	-5,82	0,63
			Напряжение	35 кВ	36,63		
			РПН		9		
	2Т	16	Нагрузка	35 кВ	92	-5,76	0,30
Напряжение			35 кВ	36,33			
РПН			9				
ИТОГО		35 кВ		184	-11,580	0,930	

ПС 35 кВ №10	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	0	0,00	0,00
			Напряжение	6 кВ	0,00		
РПН			4				
ИТОГО			6 кВ	0	0,000	0,000	
ПС 35 кВ №214	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	256	2,64	0,72
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	65	0,68	0,15
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ	321	3,320	0,870	
ПС 35 кВ №216	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	139	1,46	0,29
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	178	1,86	0,31
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ	317	3,320	0,600	
ПС 35 кВ №218	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	16	Нагрузка	6 кВ	308	3,30	0,09
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		11		
	2Т	16	Нагрузка	6 кВ	28	0,28	0,11
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		11		
ИТОГО			6 кВ	336	3,580	0,200	
ПС 35 кВ №219	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	64	0,40	-0,55
			Напряжение	6 кВ	6,16		
			РПН		7		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	149	1,37	-0,81
			Напряжение	6 кВ	6,15		
			РПН		7		
ИТОГО			6 кВ	213	1,770	-1,360	
ПС 35 кВ №227	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	2	0,02	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		2		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	136	1,44	0,24
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		3		
ИТОГО				138	1,460	0,240	
ПС 35 кВ №235	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	62	0,67	-0,08
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН ПБВ		37		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	68	0,74	0,08
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		37		
ИТОГО				130	1,410	0,000	
ПС 35 кВ №271 с ГТЭС	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	25	Нагрузка	35 кВ	197	-12,37	-1,29
			Напряжение	35 кВ	36,40		
			РПН		9		
	2Т	25	Нагрузка	35 кВ	201	-12,56	-1,27
			Напряжение	35 кВ	36,40		
			РПН		9		
ИТОГО				398	-24,930	-2,560	

ПС 35 кВ №230	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	26	0,04	-0,28
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН		2		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	55	0,60	0,05
Напряжение			6 кВ	6,34			
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ	81	0,640	-0,230	
ПС 35 кВ №243	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	105	1,13	0,04
			Напряжение	6 кВ	6,21		
			РПН		2		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	168	1,80	-0,08
Напряжение			6 кВ	6,20			
РПН			2				
ИТОГО			6 кВ	273	2,930	-0,040	
ПС 35 кВ №244	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	55	0,58	-0,06
			Напряжение	6 кВ	6,21		
			РПН		2		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	53	0,57	-0,03
Напряжение			6 кВ	6,20			
РПН			2				
ИТОГО			6 кВ	108	1,150	-0,090	
ПС 35 кВ №249	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	52	0,24	-0,51
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	96	0,91	0,52
Напряжение			6 кВ	6,30			
РПН			4				
ИТОГО			6 кВ	148	1,150	0,010	
ПС 35 кВ №229	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	452	-4,87	0,79
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		8		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	398	-4,33	0,32
Напряжение			6 кВ	6,30			
РПН			8				
ИТОГО			6 кВ	850	-9,200	1,110	
ПС 35 кВ №246	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	49	0,52	-0,06
			Напряжение	6 кВ	6,23		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	152	1,59	0,45
Напряжение			6 кВ	6,31			
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ	201	2,110	0,390	
ПС 35 кВ №245	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	103	1,06	-0,30
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		3		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	165	1,74	0,30
Напряжение			6 кВ	6,20			
РПН			11				
ИТОГО			6 кВ	268	2,800	0,000	
ПС 35 кВ №312	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	178	1,93	-0,06
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	154	1,66	-0,03
Напряжение			6 кВ	6,20			
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ	332	3,590	-0,090	

ПС 35 кВ №254	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	53	0,49	0,30
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	196	2,13	-0,13
			Напряжение	6 кВ	6,29		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		249	2,620	0,170	
ПС 35 кВ №260	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	59	0,62	-0,11
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	61	0,66	-0,07
			Напряжение	6 кВ	6,30		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		120	1,280	-0,180	
ПС 35 кВ №268	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	25	0,27	0,06
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	29	0,26	0,18
			Напряжение	6 кВ	6,25		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		54	0,530	0,240	
ПС 35 кВ №269	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	45	0,42	0,24
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	110	1,06	0,53
			Напряжение	6 кВ	6,20		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		155	1,480	0,770	
ПС 35 кВ №273	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	19	0,14	0,14
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	125	1,35	0,16
			Напряжение	6 кВ	6,30		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		144	1,490	0,300	
ПС 35 кВ №262	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	8	0,05	0,07
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	0	0,00	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,10		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		8	0,050	0,070	
ПС 35 кВ №276	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	29	0,22	0,21
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН		2		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	25	0,21	0,16
			Напряжение	6 кВ	6,10		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		54	0,430	0,370	
ПС 35 кВ №281	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	139	1,47	0,01
			Напряжение	6 кВ	6,09		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	147	1,58	-0,12
			Напряжение	6 кВ	6,25		
РПН			4				
ИТОГО		6 кВ		286	3,050	-0,110	

ПС 35 кВ №390	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	47	0,46	0,21
			Напряжение	6 кВ	6,18		
			РПН		4		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	126	1,32	-0,14
			Напряжение	6 кВ	6,08		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		173	1,780	0,070	
ПС 35 кВ №139	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	0	0,00	0,00
			Напряжение	6 кВ	0,00		
			РПН		8		
ИТОГО		6 кВ		0	0,000	0,0	
ПС 35 кВ №176	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	83	0,87	0,20
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		4		
ИТОГО		6 кВ		83	0,870	0,2	
ПС 35 кВ №164	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	259	2,70	0,41
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН		11		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	398	4,10	1,44
			Напряжение	6 кВ	6,30		
РПН			14				
ИТОГО		6 кВ		657	6,800	1,850	
ПС 35 кВ №253	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	89	0,82	0,46
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	24	0,23	0,11
			Напряжение	6 кВ	6,20		
РПН			4				
ИТОГО		6 кВ		113	1,050	0,570	
ПС 35 кВ №279	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	261	2,82	-0,36
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	247	2,63	0,27
			Напряжение	6 кВ	6,20		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		508	5,450	-0,090	
ПС 35 кВ №300	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	257	2,78	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,24		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	107	1,10	0,36
			Напряжение	6 кВ	6,25		
РПН			4				
ИТОГО		6 кВ		364	3,880	0,360	
ПС 35 кВ №310	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	189	1,44	-1,45
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН		4		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	51	0,55	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,24		
РПН			4				
ИТОГО		6 кВ		240	1,990	-1,450	

ПС 35 кВ №321	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток	Р _{нагр.}	Q _{нагр.}
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	25	0,26	0,01
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	37	0,40	0,06
			Напряжение	6 кВ	6,20		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		62	0,660	0,070	
ПС 35 кВ №320	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток	Р _{нагр.}	Q _{нагр.}
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	124	1,31	-0,23
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	196	2,09	0,24
			Напряжение	6 кВ	6,20		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		320	3,400	0,010	
ПС 35 кВ №349	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток	Р _{нагр.}	Q _{нагр.}
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	73	0,78	-0,12
			Напряжение	6 кВ	6,24		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	63	0,66	0,19
			Напряжение	6 кВ	6,23		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		136	1,440	0,070	
ПС 35 кВ №339	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток	Р _{нагр.}	Q _{нагр.}
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	138	1,39	0,53
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	155	1,68	-0,10
			Напряжение	6 кВ	6,30		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		293	3,070	0,430	
ПС 35 кВ №308	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток	Р _{нагр.}	Q _{нагр.}
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	42	0,42	-0,16
			Напряжение	6 кВ	6,17		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	117	1,20	-0,28
			Напряжение	6 кВ	6,10		
РПН			4				
ИТОГО		6 кВ		159	1,620	-0,440	
ПС 35 кВ №317	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток	Р _{нагр.}	Q _{нагр.}
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	86	0,94	-0,01
			Напряжение	6 кВ	6,27		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	38	0,33	0,25
			Напряжение	6 кВ	6,25		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		124	1,270	0,240	
ПС 35 кВ №329	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток	Р _{нагр.}	Q _{нагр.}
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	187	1,98	0,43
			Напряжение	6 кВ	6,27		
			РПН		5		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	177	1,87	0,42
			Напряжение	6 кВ	6,24		
РПН			5				
ИТОГО		6 кВ		364	3,850	0,850	
ПС 35 кВ №326	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток	Р _{нагр.}	Q _{нагр.}
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	0	0,00	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,23		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	75	0,80	0,05
			Напряжение	6 кВ	6,24		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		75	0,800	0,050	

ПС 35 кВ №354	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	54	0,57	0,11
			Напряжение	6 кВ	6,24		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	99	1,04	0,21
Напряжение			6 кВ	6,23			
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		153	1,610	0,320	
ПС 35 кВ №367	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	30	0,31	0,06
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	44	0,47	0,09
Напряжение			6 кВ	6,16			
РПН			2				
ИТОГО		6 кВ		74	0,780	0,150	
ПС 35 кВ №383	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	80	0,84	0,17
			Напряжение	6 кВ	6,21		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	107	1,13	0,23
Напряжение			6 кВ	6,24			
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		187	1,970	0,400	
ПС 35 кВ №142	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	0	0,00	0,00
			Напряжение	6 кВ	0,00		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		0	0,000	0,000	
ПС 35 кВ №353	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	168	1,74	0,40
			Напряжение	6 кВ	6,13		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	47	0,45	0,21
Напряжение			6 кВ	6,14			
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		215	2,190	0,610	
ПС 35 кВ №343	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	43	0,42	0,21
			Напряжение	6 кВ	6,23		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	0	0,00	0,00
Напряжение			6 кВ	6,28			
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		43	0,420	0,210	
ПС 35 кВ №331	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	75	0,81	0,05
			Напряжение	6 кВ	6,24		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	91	0,98	-0,08
Напряжение			6 кВ	6,25			
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		166	1,790	-0,030	
ПС 35 кВ №351	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	61	0,64	-0,15
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	78	0,79	0,26
Напряжение			6 кВ	6,19			
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		139	1,430	0,110	

ПС 35 кВ №370	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	66	0,68	0,14
			Напряжение	6 кВ	6,14		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	51	0,53	0,11
			Напряжение	6 кВ	6,16		
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ	117	1,210	0,250	
ПС 35 кВ №371	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	118	1,20	-0,40
			Напряжение	6 кВ	6,18		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	24	0,20	-0,17
			Напряжение	6 кВ	6,28		
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ	142	1,400	-0,570	
ПС 35 кВ №328	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	221	2,35	-0,05
			Напряжение	6 кВ	6,13		
			РПН		12		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	335	3,53	0,24
			Напряжение	6 кВ	6,11		
РПН			13				
ИТОГО			6 кВ	556	5,880	0,190	
ПС 35 кВ №327	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	228	2,47	0,29
			Напряжение	6 кВ	6,29		
			РПН		8		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	175	1,86	0,30
			Напряжение	6 кВ	6,25		
РПН			8				
ИТОГО			6 кВ	403	4,330	0,590	
ПС 35 кВ №270	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	16	Нагрузка	6 кВ	80	0,85	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,16		
			РПН		12		
	2Т	16	Нагрузка	6 кВ	373	3,97	0,01
			Напряжение	6 кВ	6,15		
РПН			12				
ИТОГО			6 кВ	453	4,820	0,010	
ПС 35 кВ №324	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	277	2,93	0,51
			Напряжение	6 кВ	6,21		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	156	1,69	0,02
			Напряжение	6 кВ	6,23		
РПН			4				
ИТОГО			6 кВ	433	4,620	0,530	
ПС 35 кВ №280	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	198	2,08	0,36
			Напряжение	6 кВ	6,18		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	126	1,35	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,19		
РПН			4				
ИТОГО			6 кВ	324	3,430	0,360	
ПС 35 кВ №265	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	219	2,29	0,56
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	129	1,37	0,19
			Напряжение	6 кВ	6,19		
РПН			4				
ИТОГО			6 кВ	348	3,660	0,750	

ПС 35 кВ №118	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	82	0,86	0,01
			Напряжение	6 кВ	6,03		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	110	1,15	0,15
			Напряжение	6 кВ	6,13		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		192	2,010	0,160	
ПС 35 кВ №14	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	23	0,25	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН		3	3	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	47	0,50	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,10		
РПН			2				
ИТОГО		6 кВ		70	0,742	0,000	
ПС 35 кВ №16	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	11	0,11	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		2		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	20	0,16	0,14
			Напряжение	6 кВ	6,20		
РПН			2				
ИТОГО		6 кВ		31	0,269	0,149	
ПС 35 кВ №17	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	222	2,29	0,66
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	157	1,68	0,02
			Напряжение	6 кВ	6,20		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		379	3,970	0,679	
ПС 35 кВ №21	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	147	1,57	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	136	1,46	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,20		
РПН			5				
ИТОГО		6 кВ		283	3,032	0,000	
ПС 35 кВ №42	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	227	2,23	0,97
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		1		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	50	0,54	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,20		
РПН			2				
ИТОГО		6 кВ		277	2,771	0,973	
ПС 35 кВ №44	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	175	1,87	0,07
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	215	2,25	0,51
			Напряжение	6 кВ	6,20		
РПН			4				
ИТОГО		6 кВ		390	4,120	0,580	
ПС 35 кВ №48	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	108	1,14	0,26
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		2		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	36	0,39	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,30		
РПН			2				
ИТОГО		6 кВ		144	1,539	0,264	

ПС 35 кВ №55	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	16	Нагрузка	6 кВ	213	2,36	0,02
			Напряжение	6 кВ	6,40		
			РПН		12		
	2Т	16	Нагрузка	6 кВ	54,0	0,60	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,40		
РПН			12				
ИТОГО		6 кВ		267	2,960	0,020	
ПС 35 кВ №56	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	2,5	Нагрузка	6 кВ	89	0,96	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		2		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	124	1,32	0,14
			Напряжение	6 кВ	6,20		
РПН			2				
ИТОГО		6 кВ		213	2,284	0,135	
ПС 35 кВ №57	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	171	1,82	0,40
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	232	2,27	1,12
			Напряжение	6 кВ	6,30		
РПН			2				
ИТОГО		6 кВ		403	4,087	1,522	
ПС 35 кВ №75	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	246	2,46	0,95
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		1		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	27	0,28	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,20		
РПН			1				
ИТОГО		6 кВ		273	2,744	0,950	
ПС 35 кВ №84	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	166	1,71	0,49
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	5	0,05	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,20		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		171	1,762	0,490	
ПС 35 кВ №91	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	25	Нагрузка	6 кВ	525	5,02	2,74
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		9		
	2Т	25	Нагрузка	6 кВ	377	3,99	0,99
			Напряжение	6 кВ	6,30		
РПН			9				
ИТОГО		6 кВ		902	9,004	3,733	
ПС 35 кВ №92	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	207	2,13	0,74
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		2		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	151	1,54	0,56
			Напряжение	6 кВ	6,30		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		358	3,672	1,303	
ПС 35 кВ №107	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	73	0,78	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		7		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	5	0,04	0,04
			Напряжение	6 кВ	6,20		
РПН			6				
ИТОГО		6 кВ		78	0,822	0,039	

ПС 35 кВ №108	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	247	2,26	1,29
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН		4		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	277	2,54	1,54
			Напряжение	6 кВ	6,20		
РПН			1				
ИТОГО		6 кВ		524	4,798	2,828	
ПС 35 кВ №122	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	269	2,76	0,82
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	410	4,10	1,60
			Напряжение	6 кВ	6,20		
РПН			4				
ИТОГО		6 кВ		679	6,862	2,415	
ПС 35 кВ №123	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	59	0,51	0,38
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	184	1,68	1,03
			Напряжение	6 кВ	6,20		
РПН			2				
ИТОГО		6 кВ		243	2,189	1,403	
ПС 35 кВ №124	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	309	2,80	1,78
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	82	0,69	0,55
			Напряжение	6 кВ	6,20		
РПН			2				
ИТОГО		6 кВ		391	3,492	2,324	
ПС 35 кВ №125	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	4	0,03	0,02
			Напряжение	6 кВ	6,15		
			РПН		1		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	3	0,03	0,01
			Напряжение	6 кВ	6,10		
РПН			1				
ИТОГО		6 кВ		7	0,058	0,029	
ПС 35 кВ №126	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	20	0,21	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		1		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	245	2,44	0,98
			Напряжение	6 кВ	6,20		
РПН			1				
ИТОГО		6 кВ		265	2,650	0,985	
ПС 35 кВ №141	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	43	0,46	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		1		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	256	2,49	1,15
			Напряжение	6 кВ	6,20		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		299	2,952	1,153	
ПС 35 кВ №142	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	198	2,11	0,22
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		2		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	238	2,53	0,32
			Напряжение	6 кВ	6,20		
РПН			2				
ИТОГО		6 кВ		436	4,644	0,532	

ПС 35 кВ №143	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	54	0,58	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		2		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	232	2,40	0,66
			Напряжение	6 кВ	6,20		
РПН			1				
ИТОГО			6 кВ	286	2,974	0,664	
ПС 35 кВ №144	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	219	2,28	0,56
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	81	0,87	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,20		
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ	300	3,144	0,561	
ПС 35 кВ №145	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	238	2,55	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	193	2,07	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,20		
РПН			7				
ИТОГО			6 кВ	431	4,619	0,000	
ПС 35 кВ №165	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	321	3,29	1,01
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		8		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	194	2,08	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,20		
РПН			12				
ИТОГО			6 кВ	515	5,370	1,017	
ПС 35 кВ №166	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	95	1,01	0,12
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	216	2,04	1,09
			Напряжение	6 кВ	6,20		
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ	311	3,059	1,211	
ПС 35 кВ №167	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	22	0,19	0,14
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	64	0,52	0,45
			Напряжение	6 кВ	6,20		
РПН			4				
ИТОГО			6 кВ	86	0,714	0,588	
ПС 35 кВ №168	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	71	0,77	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		5		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	82	0,88	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,20		
РПН			4				
ИТОГО			6 кВ	153	1,646	0,000	
ПС 35 кВ №169	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	0	0,00	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		5		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	139	1,49	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,20		
РПН			4				
ИТОГО			6 кВ	139	1,492	0,000	

ПС 35 кВ №170	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	154	1,53	0,64
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	85	0,68	0,63
			Напряжение	6 кВ	6,30		
РПН			2				
ИТОГО			6 кВ	239	2,203	1,267	
ПС 35 кВ №185	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	304	2,59	2,07
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	289	2,39	2,06
			Напряжение	6 кВ	6,30		
РПН			2				
ИТОГО			6 кВ	593	4,982	4,126	
ПС 35 кВ №186	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	301	2,59	1,93
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	81	0,86	0,15
			Напряжение	6 кВ	6,20		
РПН			5				
ИТОГО			6 кВ	382	3,447	2,079	
ПС 35 кВ №187	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	52	0,56	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		1		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	49	0,53	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,20		
РПН			1				
ИТОГО			6 кВ	101	1,088	0,000	
ПС 35 кВ №204	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	113	0,92	0,79
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,00	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,20		
РПН			2				
ИТОГО			6 кВ	113	0,920	0,792	
ПС 35 кВ №209	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	108	1,16	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		1		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	84	0,91	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,20		
РПН			1				
ИТОГО			6 кВ	192	2,065	0,000	
ПС 35 кВ №223	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	16	Нагрузка	6 кВ	119	1,28	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		8		
	2Т	16	Нагрузка	6 кВ	205	2,13	0,57
			Напряжение	6 кВ	6,20		
РПН			8				
ИТОГО			6 кВ	324	3,407	0,566	
ПС 35 кВ №224	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	247	1,89	1,79
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН		5		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,00	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,10		
РПН			5				
ИТОГО			6 кВ	247	1,890	1,794	

ПС 35 кВ №226	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	435	3,82	2,68
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		6		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	105	1,12	0,01
			Напряжение	6 кВ	6,20		
РПН			4				
ИТОГО			6 кВ	540	4,937	2,696	
ПС 35 кВ №233	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	16	Нагрузка	6 кВ	457	4,59	1,73
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		12		
	2Т	16	Нагрузка	6 кВ	358	3,84	0,01
			Напряжение	6 кВ	6,20		
РПН			12				
ИТОГО			6 кВ	815	8,426	1,736	
ПС 35 кВ №238	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	245	2,54	0,68
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		12		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	386	3,71	1,82
			Напряжение	6 кВ	6,20		
РПН			13				
ИТОГО			6 кВ	631	6,256	2,494	
ПС 35 кВ №248	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	4	0,02	0,04
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН		10		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	276	2,96	0,05
			Напряжение	6 кВ	6,20		
РПН			8				
ИТОГО			6 кВ	280	2,980	0,089	
ПС 35 кВ №255	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	16	Нагрузка	6 кВ	362	3,73	1,10
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		12		
	2Т	16	Нагрузка	6 кВ	310	3,33	0,12
			Напряжение	6 кВ	6,20		
РПН			10				
ИТОГО			6 кВ	672	7,054	1,222	
ПС 35 кВ №257	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	336	3,00	2,11
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	173	1,84	0,41
			Напряжение	6 кВ	6,30		
РПН			4				
ИТОГО			6 кВ	509	4,839	2,516	
ПС 35 кВ №287	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	173	1,86	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		2		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	145	0,53	1,47
			Напряжение	6 кВ	6,20		
РПН			4				
ИТОГО			6 кВ	318	2,385	1,471	
ПС 35 кВ №288	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	75	0,80	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		5		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	122	1,30	0,18
			Напряжение	6 кВ	6,20		
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ	197	2,095	0,176	

ПС 35 кВ №293	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	192	1,69	1,18
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		6		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	190	1,65	1,19
Напряжение			6 кВ	6,20			
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ	382	3,347	2,363	
ПС 35 кВ №303	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	234	2,44	0,56
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	317	3,21	1,12
Напряжение			6 кВ	6,20			
РПН			4				
ИТОГО			6 кВ	551	5,654	1,683	
ПС 35 кВ №336	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	99	1,06	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	143	1,53	0,00
Напряжение			6 кВ	6,20			
РПН			2				
ИТОГО			6 кВ	242	2,594	0,000	
ПС 35 кВ №341	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	224	2,35	0,51
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	296	3,01	1,01
Напряжение			6 кВ	6,20			
РПН			2				
ИТОГО			6 кВ	520	5,361	1,521	
ПС 10 кВ №347	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	162	1,74	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		7		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	187	2,01	0,00
Напряжение			6 кВ	6,20			
РПН			7				
ИТОГО			6 кВ	349	3,743	0,002	
ПС 35 кВ №357	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	217	2,31	0,34
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	288	2,96	0,90
Напряжение			6 кВ	6,20			
РПН			2				
ИТОГО			6 кВ	505	5,274	1,231	
ПС 35 кВ №360	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	288	3,04	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН		11		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	283	3,04	0,00
Напряжение			6 кВ	6,20			
РПН			11				
ИТОГО			6 кВ	571	6,075	0,000	
ПС 35 кВ №361	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	288	5,29	0,00
			Напряжение	6 кВ	10,60		
			РПН		9		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	150	2,77	0,00
Напряжение			6 кВ	10,60			
РПН			8				
ИТОГО			6 кВ	438	8,052	0,000	

ПС 35 кВ №362	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	374	3,77	1,55
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		9		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	222	2,35	0,43
Напряжение			6 кВ	6,20			
РПН			13				
ИТОГО			6 кВ	596	6,116	1,978	
ПС 35 кВ №363	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	391	4,00	1,25
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		18		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	570	5,31	3,01
Напряжение			6 кВ	6,20			
РПН			12				
ИТОГО			6 кВ	961	9,317	4,265	
ПС 35 кВ №377	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	349	3,78	0,81
			Напряжение	6 кВ	6,40		
			РПН		6		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	425	4,44	1,57
Напряжение			6 кВ	6,40			
РПН			5				
ИТОГО			6 кВ	774	8,224	2,372	
ПС 35 кВ №378	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	251	2,58	0,76
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	165	1,76	0,16
Напряжение			6 кВ	6,20			
РПН			4				
ИТОГО			6 кВ	416	4,349	0,921	
ПС 35 кВ №384	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	321	3,26	1,09
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	305	3,05	1,17
Напряжение			6 кВ	6,20			
РПН			3				
			6 кВ	626	6,311	2,262	
ПС 35 кВ №388	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	305	3,16	0,83
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	276	2,85	0,82
Напряжение			6 кВ	6,20			
РПН			4				
			6 кВ	581	6,009	1,646	
ПС 35 кВ №396	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	165	1,61	0,72
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		2		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	32	0,35	0,00
Напряжение			6 кВ	6,20			
РПН			3				
			6 кВ	197	1,956	0,725	
ПС 35 кВ №8	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспет. наимен.	S _{ном} MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6кВ	226	2,20	-0,97
			Напряжение	6кВ	6,30		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	303	3,08	-0,67
Напряжение			6кВ	6,18			
РПН			12				
ИТОГО			6кВ	529	5,282	-1,641	

ПС 35 кВ №38	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспет. наимен.	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6кВ	55	0,54	0,21
			Напряжение	6кВ	6,13		
			РПН		37		
	2Т	4	Нагрузка	6кВ	39	0,01	-0,40
			Напряжение	6кВ	6,17		
РПН			37				
ИТОГО		6кВ		94	0,551	-0,196	
ПС 35 кВ №6	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспет. наимен.	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6кВ	119	0,03	-1,24
			Напряжение	6кВ	6,13		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	362	3,66	-0,84
			Напряжение	6кВ	6,20		
РПН			3				
ИТОГО		6кВ		482	3,691	-2,076	
ПС 35 кВ №30	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспет. наимен.	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6кВ	185	1,92	-0,13
			Напряжение	6кВ	6,05		
			РПН		5		
	2Т	10	Нагрузка	6кВ	75	0,33	-0,71
			Напряжение	6кВ	6,15		
РПН			5				
ИТОГО		6кВ		261	2,252	-0,833	
ПС 35 кВ №100	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспет. наимен.	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6кВ	46	0,39	0,28
			Напряжение	6кВ	6,02		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	68	0,71	0,05
			Напряжение	6кВ	6,15		
РПН			7				
ИТОГО		6кВ		114	1,093	0,331	
ПС 35 кВ №146	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспет. наимен.	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6кВ	174	1,29	-1,27
			Напряжение	6кВ	6,12		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	91	0,88	-0,33
			Напряжение	6кВ	6,23		
РПН			4				
ИТОГО		6кВ		265	2,176	-1,600	
ПС 35 кВ №202	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспет. наимен.	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6кВ	79	0,47	-0,67
			Напряжение	6кВ	6,10		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6кВ	80	0,76	-0,35
			Напряжение	6кВ	6,06		
РПН			3				
ИТОГО		6кВ		159	1,225	-1,016	
ПС 35 кВ №182	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспет. наимен.	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6кВ	55	0,47	0,33
			Напряжение	6кВ	6,14		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6кВ	0	0,00	0,00
			Напряжение	6кВ	0,00		
РПН			1				
ИТОГО		6кВ		55	0,468	0,327	
ПС 35 кВ №97	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспет. наимен.	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6кВ	86	0,72	0,53
			Напряжение	6кВ	6,12		
			РПН		36		
	2Т	4	Нагрузка	6кВ	92	0,77	0,56
			Напряжение	6кВ	6,15		
РПН			36				
ИТОГО		6кВ		178	1,491	1,090	

ПС 35 кВ №59	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспет. наимен.	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6кВ	92	0,93	-0,24
			Напряжение	6кВ	6,10		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	133	1,11	0,83
Напряжение			6кВ	6,05			
ПБВ			4				
ИТОГО		6кВ		226	2,035	0,588	
ПС 35 кВ №380	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспет. наимен.	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6кВ	402	3,43	-2,36
			Напряжение	6кВ	6,16		
			РПН		10		
	2Т	10	Нагрузка	6кВ	293	2,46	-1,79
Напряжение			6кВ	6,04			
РПН			10				
ИТОГО		6кВ		695	5,895	-4,149	
ПС 35 кВ №18	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспет. наимен.	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6кВ	134	1,37	-0,20
			Напряжение	6кВ	6,06		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	105	1,08	-0,14
Напряжение			6кВ	6,07			
РПН			2				
ИТОГО		6кВ		239	2,454	-0,330	
ПС 35 кВ №79	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспет. наимен.	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6кВ	57	0,56	-0,19
			Напряжение	6кВ	6,07		
			РПН		37		
	2Т	4	Нагрузка	6кВ	54	0,56	0,00
Напряжение			6кВ	6,06			
РПН			37				
ИТОГО		6кВ		111	1,125	-0,186	
ПС 35 кВ №135	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспет. наимен.	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6кВ	121	1,09	-0,61
			Напряжение	6кВ	6,14		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	252	2,53	-0,81
Напряжение			6кВ	6,16			
РПН			3				
ИТОГО		6кВ		372	3,619	-1,420	
ПС 35 кВ №148	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспет. наимен.	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6кВ	180	1,84	-0,40
			Напряжение	6кВ	6,17		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	124	1,27	0,23
Напряжение			6кВ	6,16			
РПН			3				
ИТОГО		6кВ		304	3,112	-0,167	
ПС 35 кВ №201	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспет. наимен.	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6кВ	138	0,85	-1,15
			Напряжение	6кВ	6,0		
			РПН		2		
	2Т	10	Нагрузка	6кВ	107	0,24	-1,08
Напряжение			6кВ	6,0			
РПН			3				
ИТОГО		6кВ		244	1,082	-2,233	
ПС 35 кВ №234	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспет. наимен.	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6кВ	209	2,17	-0,08
			Напряжение	6кВ	6,1		
			РПН		8		
	2Т	10	Нагрузка	6кВ	232	2,39	-0,23
Напряжение			6кВ	6,07			
РПН			8				
ИТОГО		6кВ		440	4,559	-0,309	

ПС 35 кВ №295	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспет. наимен.	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6кВ	25	0,25	0,03
			Напряжение	6кВ	6,00		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	186	1,88	-0,47
			Напряжение	6кВ	6,08		
РПН			2				
ИТОГО			6кВ	211	2,131	-0,438	
ПС 35 кВ №181	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспет. наимен.	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	16	Нагрузка	6кВ	532	5,39	-1,18
			Напряжение	6кВ	6,05		
			РПН		7		
	2Т	16	Нагрузка	6кВ	518	5,20	-1,38
			Напряжение	6кВ	6,06		
РПН			7				
ИТОГО			6кВ	1050	10,590	-2,555	
ПС 35 кВ №333	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном., MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	25	Нагрузка	6 кВ	1062	12,11	0,54
			Напряжение	6 кВ	6,60		
			РПН		6		
	2Т	25	Нагрузка	6 кВ	1127	12,86	0,21
			Напряжение	6 кВ	6,60		
РПН			6				
3Т	25	Нагрузка	6 кВ	1114	12,72	0,19	
		Напряжение	6 кВ	6,60			
		РПН		6			
ИТОГО			6кВ	3303	37,701	0,936	
ПС 35 кВ №77	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспет. наимен.	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6кВ	137	1,24	-0,69
			Напряжение	6кВ	6,07		
			РПН		5		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	117	0,36	-1,16
			Напряжение	6кВ	6,19		
РПН			7				
ИТОГО			6кВ	254	1,600	-1,851	
ПС 35 кВ №78	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспет. наимен.	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6кВ	112	1,03	0,54
			Напряжение	6кВ	6,02		
			РПН		5		
	2Т	4	Нагрузка	6кВ	40	0,35	0,22
			Напряжение	6кВ	5,99		
РПН			4				
ИТОГО			6кВ	152	1,383	0,757	
ПС 35 кВ №80	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспет. наимен.	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6кВ	77	0,77	-0,20
			Напряжение	6кВ	6,18		
			ПБВ		36		
	2Т	4	Нагрузка	6кВ	83	0,79	-0,36
			Напряжение	6кВ	6,02		
ПБВ			37				
ИТОГО			6кВ	160	1,557	-0,561	
ПС 35 кВ №98	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспет. наимен.	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6кВ	20	0,08	-0,20
			Напряжение	6кВ	6,08		
			РПН		7		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	216	2,24	-0,12
			Напряжение	6кВ	6,00		
РПН			7				
ИТОГО			6кВ	236	2,320	-0,311	
ПС 35 кВ №99	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспет. наимен.	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6кВ	42	0,43	0,09
			Напряжение	6кВ	6,01		
			РПН		12		
	2Т	10	Нагрузка	6кВ	69	0,42	-0,57
			Напряжение	6кВ	6,05		
РПН			12				
ИТОГО			6кВ	111	0,854	-0,478	

ПС 35 кВ №102	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспет. наимен.	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6кВ	85	0,87	-0,15
			Напряжение	6кВ	6,06		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	151	1,57	0,10
Напряжение			6кВ	6,02			
РПН			4				
ИТОГО		6кВ		236	2,437	-0,050	
ПС 35 кВ №171	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспет. наимен.	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6кВ	0	0,00	0,00
			Напряжение	6кВ	6,11		
			ПБВ		4		
	2Т	4	Нагрузка	6кВ	110	1,05	-0,45
Напряжение			6кВ	6,16			
РПН			4				
ИТОГО		6кВ		110	1,055	-0,445	
ПС 35 кВ №394	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспет. наимен.	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6кВ	211	2,17	0,23
			Напряжение	6кВ	6,04		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	169	1,74	-0,26
Напряжение			6кВ	6,11			
РПН			4				
ИТОГО		6кВ		380	3,910	-0,030	
ПС 35 кВ №7	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспет. наимен.	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6кВ	174	1,62	-0,79
			Напряжение	6кВ	6,15		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	194	1,28	-1,62
Напряжение			6кВ	6,20			
РПН			4				
ИТОГО		6кВ		368	2,906	-2,413	
ПС 35 кВ №15	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспет. наимен.	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6кВ	112	1,15	0,19
			Напряжение	6кВ	6,29		
			РПН		6		
	2Т	4	Нагрузка	6кВ	31	0,27	-0,18
Напряжение			6кВ	6,18			
РПН			36				
ИТОГО		6кВ		143	1,417	0,012	
ПС 35 кВ №22	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспет. наимен.	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6кВ	74	0,38	-0,67
			Напряжение	6кВ	6,15		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	165	1,53	-0,76
Напряжение			6кВ	6,16			
РПН			7				
ИТОГО		6кВ		239	1,910	-1,431	
ПС 35 кВ №27	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспет. наимен.	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6кВ	4	0,04	0,00
			Напряжение	6кВ	6,20		
ПБВ			37				
ИТОГО		6кВ		4	0,037	0,000	
ПС 35 кВ №28	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспет. наимен.	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6кВ	53	0,25	-0,49
			Напряжение	6кВ	6,17		
			ПБВ		36		
	2Т	4	Нагрузка	6кВ	100	0,88	0,55
Напряжение			6кВ	6,25			
ПБВ			36				
ИТОГО		6кВ		153	1,132	0,062	

ПС 35 кВ №81	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспет. наимен.	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6кВ	350	3,41	1,26
			Напряжение	6кВ	6,10		
			ПБВ		34		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	106	1,10	0,11
			Напряжение	6кВ	6,08		
ПБВ			35				
ИТОГО			6кВ	456	4,504	1,378	
ПС 35 кВ №263	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспет. наимен.	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6кВ	53	0,54	-0,09
			Напряжение	6кВ	6,18		
			РПН		4		
	2Т	4	Нагрузка	6кВ	32	0,22	-0,25
			Напряжение	6кВ	6,10		
ПБВ			36				
ИТОГО			6кВ	85	0,763	-0,342	
ПС 35 кВ №19	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспет. наимен.	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6кВ	154	1,57	-0,27
			Напряжение	6кВ	6,10		
			РПН		7		
	2Т	4	Нагрузка	6кВ	161	1,67	0,04
			Напряжение	6кВ	6,13		
РПН			6				
ИТОГО			6кВ	315	3,242	-0,224	
ПС 35 кВ №60	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспет. наимен.	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6кВ	160	1,54	-0,62
			Напряжение	6кВ	6,22		
			РПН		2		
	2Т	4	Нагрузка	6кВ	62	0,55	-0,32
			Напряжение	6кВ	6,13		
РПН			3				
ИТОГО			6кВ	221	2,090	-0,944	
ПС 35 кВ №101	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспет. наимен.	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6кВ	49	0,50	-0,06
			Напряжение	6кВ	6,04		
			РПН		5		
	2Т	4	Нагрузка	6кВ	217	1,84	-1,31
			Напряжение	6кВ	6,10		
РПН			6				
ИТОГО			6кВ	266	2,342	-1,370	
ПС 35 кВ №134	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспет. наимен.	Sном MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6кВ	87	0,62	-0,65
			Напряжение	6кВ	6,17		
			ПБВ		35		
	2Т	4	Нагрузка	6кВ	114	0,41	-1,11
			Напряжение	6кВ	6,17		
РПН			36				
ИТОГО			6кВ	201	1,035	-1,761	
ПС 35 кВ №184	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном., MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	273	2,19	-1,89
			Напряжение	6 кВ	6,17		
			РПН		7		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	355	3,78	0,30
			Напряжение	6 кВ	6,25		
РПН			13				
ИТОГО			6 кВ	628	5,961	-1,587	
ПС 35 кВ №291	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном., MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	196	1,52	1,46
			Напряжение	6 кВ	6,28		
			РПН		13		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	405	3,45	2,67
			Напряжение	6 кВ	6,25		
РПН			16				
ИТОГО			6 кВ	601	4,970	4,127	

ПС 35 кВ №285	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	145	1,47	0,49
			Напряжение	6 кВ	6,18		
			РПН		5		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	87	0,84	-0,32
Напряжение			6 кВ	6,19			
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ	232	2,312	0,163	
ПС 35 кВ №294	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	213	2,29	0,08
			Напряжение	6 кВ	6,24		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	134	1,35	0,32
Напряжение			6 кВ	6,18			
РПН			4				
ИТОГО			6 кВ	347	3,639	0,405	
ПС 35 кВ №366	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	6	0,03	-0,06
			Напряжение	6 кВ	6,35		
			РПН		2		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	0	0,00	0,00
Напряжение			6 кВ	6,16			
РПН			2				
ИТОГО			6 кВ	6	0,032	-0,059	
ПС 35 кВ №365	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	34	0,35	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,37		
			РПН		1		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	27	0,19	-0,21
Напряжение			6 кВ	6,32			
РПН			1				
ИТОГО			6 кВ	61	0,545	-0,202	
ПС 35 кВ №350	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	65	0,67	0,12
			Напряжение	6 кВ	6,19		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	126	1,19	-0,54
Напряжение			6 кВ	6,11			
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ	191	1,858	-0,426	
ПС 35 кВ №286	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	25	Нагрузка	6 кВ	1360	-14,10	3,75
			Напряжение	6 кВ	6,23		
			РПН		10		
	2Т	25	Нагрузка	6 кВ	1175	-11,83	4,40
Напряжение			6 кВ	6,23			
РПН			13				
ИТОГО			6 кВ	2535	-25,936	8,149	
ПС 35 кВ №304	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	25	Нагрузка	6 кВ	1060	-11,00	-2,21
			Напряжение	6 кВ	6,12		
			РПН		10		
	2Т	25	Нагрузка	6 кВ	1590	-16,80	0,45
Напряжение			6 кВ	6,12			
РПН			10				
ИТОГО			6 кВ	2650	-27,801	-1,762	
ПС 35 кВ №348	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	102	0,69	-0,80
			Напряжение	6 кВ	6,24		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	109	0,74	-0,86
Напряжение			6 кВ	6,1			
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ	211	1,428	-1,660	

ПС 35 кВ №352	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	215	0,26	-2,29
			Напряжение	6 кВ	6,21		
			РПН		4		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	227	0,18	-2,43
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			5				
ИТОГО			6 кВ	442	0,437	-4,723	
ПС 35 кВ №114	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	36	0,35	0,13
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
ИТОГО			6 кВ	36	0,35	0,13	
ПС 35 кВ №379	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	46	0,47	-0,04
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		6		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	32	0,30	-0,13
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			5				
ИТОГО			6 кВ	77	0,775	-0,172	
ПС 35 кВ №385	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	45	0,12	-0,45
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		2		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	38	0,14	-0,37
			Напряжение	6 кВ	6,0		
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ	82	0,263	-0,812	
ПС 35 кВ №389	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	118	0,35	-1,18
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	82	0,21	-0,83
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН			4				
ИТОГО			6 кВ	201	0,563	-2,004	
ПС 35 кВ №239	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	105	0,57	-0,93
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		2		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	52	0,54	-0,03
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			5				
ИТОГО			6 кВ	157	1,104	-0,956	
ПС 35 кВ №311	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	116	1,01	-0,76
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	155	1,71	-0,23
			Напряжение	6 кВ	6,40		
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ	271	2,716	-0,986	
ПС 35 кВ №73	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	447	4,27	2,19
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		5		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	160	1,71	-0,06
			Напряжение	6 кВ	6,20		
РПН			4				
ИТОГО			6 кВ	607	5,983	2,132	

ПС 35 кВ №82	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	158	1,68	0,39
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		7		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	269	2,52	1,39
			Напряжение	6 кВ	6,20		
РПН			9				
ИТОГО			6 кВ	427	4,207	1,780	
ПС 35 кВ №29	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	269	2,82	0,77
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		9		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	188	2,05	0,16
			Напряжение	6 кВ	6,30		
РПН			6				
ИТОГО			6 кВ	457	4,870	0,928	
ПС 35 кВ №88	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	287	2,79	1,05
			Напряжение	6 кВ	6,00		
			РПН		5		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	231	2,47	0,23
			Напряжение	6 кВ	6,20		
РПН			9				
ИТОГО			6 кВ	518	5,253	1,280	
ПС 35 кВ №106	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	285	2,91	1,08
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		18		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	292	2,71	1,76
			Напряжение	6 кВ	6,40		
РПН			18				
ИТОГО			6 кВ	577	5,619	2,839	
ПС 35 кВ №163	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	40	0,26	-0,36
			Напряжение	6 кВ	6,40		
			РПН		1		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	66	0,68	0,13
			Напряжение	6 кВ	6,10		
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ	106	0,944	-0,230	
ПС 35 кВ №198	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	244	2,34	1,07
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН		16		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	211	2,07	0,91
			Напряжение	6 кВ	6,20		
РПН			15				
			6 кВ	455	4,415	1,972	
ПС 35 кВ №247	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	288	3,14	-0,18
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		13		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	564	4,24	4,18
			Напряжение	6 кВ	6,10		
РПН			13				
ИТОГО			6 кВ	852	7,373	3,993	
ПС 35 кВ №292	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	252	2,50	1,01
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		7		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	87	0,93	0,22
			Напряжение	6 кВ	6,30		
РПН			8				
ИТОГО			6 кВ	339	3,428	1,235	

ПС 35 кВ №105	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	552	5,54	1,49
			Напряжение	6 кВ	6,00		
			РПН		18		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	547	5,49	1,46
			Напряжение	6 кВ	6,00		
РПН			18				
ИТОГО			6 кВ	1099	11,034	2,953	
ПС 35 кВ №302	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	257	2,52	0,87
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		2		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	379	3,55	1,71
			Напряжение	6 кВ	6,40		
РПН			7				
ИТОГО			6 кВ	636	6,077	2,579	
ПС 35 кВ №63	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	44	0,42	0,18
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	112	0,56	-1,03
			Напряжение	6 кВ	6,20		
РПН			2				
ИТОГО			6 кВ	157	0,982	-0,849	
ПС 35 кВ №62	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	288	2,98	0,54
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН		12		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	274	2,89	-0,02
			Напряжение	6 кВ	6,10		
РПН			13				
ИТОГО			6 кВ	562	5,872	0,519	
ПС 35 кВ №61	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	73	0,68	0,33
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		1		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	56	0,48	-0,33
			Напряжение	6 кВ	6,10		
РПН			1				
ИТОГО			6 кВ	129	1,159	0,000	
ПС 35 кВ №45	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	144	1,49	0,09
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	198	2,02	0,42
			Напряжение	6 кВ	6,10		
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ	342	3,508	0,506	
ПС 35 кВ №41	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	177	1,84	0,13
			Напряжение	6 кВ	5,90		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	216	2,23	0,26
			Напряжение	6 кВ	6,10		
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ	393	4,064	0,397	
ПС 35 кВ №26	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	165	1,69	0,31
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	170	1,77	-0,09
			Напряжение	6 кВ	6,10		
РПН			4				
ИТОГО			6 кВ	336	3,459	0,220	

ПС 35 кВ №11	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	107	1,11	0,02
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН		2		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	275	2,66	0,89
			Напряжение	6 кВ	5,90		
РПН			2				
ИТОГО			6 кВ	382	3,768	0,908	
ПС 35 кВ №236	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	141	1,50	-0,11
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		4		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	121	1,28	-0,22
			Напряжение	6 кВ	6,20		
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ	262	2,776	-0,332	
ПС 35 кВ №104	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	167	1,73	-0,16
			Напряжение	6 кВ	6,00		
			РПН		2		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	117	1,20	0,22
			Напряжение	6 кВ	6,00		
РПН			2				
ИТОГО			6 кВ	284	2,929	0,051	
ПС 35 кВ №72	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	277	2,87	-0,28
			Напряжение	6 кВ	6,00		
			РПН		6		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	310	3,22	0,08
			Напряжение	6 кВ	6,00		
РПН			6				
ИТОГО			6 кВ	587	6,084	-0,204	
ПС 35 кВ №47	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	260	2,67	0,41
			Напряжение	6 кВ	6,00		
			РПН		7		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	150	1,56	0,03
			Напряжение	6 кВ	6,10		
РПН			7				
ИТОГО			6 кВ	410	4,235	0,440	
ПС 35 кВ №66	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	80	0,79	0,26
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	248	2,61	0,44
			Напряжение	6 кВ	6,20		
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ	328	3,401	0,706	
ПС 35 кВ №35	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	194	1,96	0,67
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		1		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	179	1,79	0,48
			Напряжение	6 кВ	6,00		
РПН			2				
ИТОГО			6 кВ	373	3,750	1,150	
ПС 35 кВ №5	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	205	1,67	1,31
			Напряжение	6 кВ	6,00		
			РПН		2		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	131	1,22	0,61
			Напряжение	6 кВ	6,00		
РПН			2				
ИТОГО			6 кВ	336	2,893	1,927	

ПС 35 кВ №49	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	159	0,67	-1,56
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	246	2,58	0,24
Напряжение			6 кВ	6,10			
РПН			4				
ИТОГО			6 кВ	405	3,249	-1,315	
ПС 35 кВ №89	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	45	0,45	0,14
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		5		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	88	0,85	0,40
Напряжение			6 кВ	6,20			
РПН			5				
ИТОГО			6 кВ	133	1,299	0,536	
ПС 35 кВ №356	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	219	2,36	0,26
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		8		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	310	3,28	0,75
Напряжение			6 кВ	6,30			
РПН			4				
ИТОГО			6 кВ	529	5,638	1,005	
ПС 35 кВ №197	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	188	1,96	0,05
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	124	0,80	-1,01
Напряжение			6 кВ	6,10			
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ	312	2,760	-0,952	
ПС 35 кВ №13	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	60	0,63	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		2		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	65	0,66	0,13
Напряжение			6 кВ	6,20			
РПН			1				
ИТОГО			6 кВ	125	1,290	0,121	
ПС 35 кВ №140	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	118	1,02	0,68
			Напряжение	6 кВ	6,00		
			РПН		2		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	0	0,00	0,00
Напряжение			6 кВ	0,00			
РПН			2				
ИТОГО			6 кВ	118	1,019	0,684	
ПС 35 кВ №36	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	422	4,37	-0,84
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН		13		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	292	3,04	-0,01
Напряжение			6 кВ	6,00			
РПН			14				
ИТОГО			6 кВ	714	7,409	-0,852	
ПС 35 кВ №131	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,00	0,00
Напряжение			6 кВ	6,40			
РПН			2				

ПС 35 кВ №4	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	138	1,16	0,88
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		13		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	269	2,86	0,20
			Напряжение	6 кВ	6,20		
РПН			8				
ИТОГО		6 кВ		407	4,016	1,085	
ПС 35 кВ №3	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	245	2,58	0,46
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		15		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	180	1,89	-0,36
			Напряжение	6 кВ	6,20		
РПН			13				
ИТОГО		6 кВ		425	4,474	0,103	
ПС 35 кВ №50	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	129	1,14	0,78
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	44	0,19	-0,41
			Напряжение	6 кВ	6,20		
РПН			2				
ИТОГО		6 кВ		173	1,328	0,369	
ПС 35 кВ №232	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	185	2,01	0,06
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		9		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	313	3,25	1,02
			Напряжение	6 кВ	6,30		
РПН			13				
ИТОГО		6 кВ		498	5,255	1,075	
ПС 35 кВ №359	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	311	3,38	-0,08
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		5		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	135	1,42	-0,39
			Напряжение	6 кВ	6,30		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		446	4,796	-0,464	
ПС 35 кВ №335	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	202	1,34	-1,61
			Напряжение	6 кВ	6,00		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	259	1,45	-2,26
			Напряжение	6 кВ	6,00		
РПН			4				
ИТОГО		6 кВ		460	2,791	-3,872	
ПС 35 кВ №340	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном., MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	222	1,79	-1,46
			Напряжение	6 кВ	6,00		
			РПН		6		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	269	2,68	-0,79
			Напряжение	6 кВ	6,00		
РПН			5				
ИТОГО		6 кВ		492	4,473	-2,253	

ПС 35 кВ №344	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	342	3,59	0,97
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,00	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,20		
РПН			4				
ИТОГО			6 кВ	342	3,586	0,971	
ПС 35 кВ №372	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	134	1,44	0,11
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	140	1,46	-0,08
			Напряжение	6 кВ	6,10		
РПН			4				
ИТОГО			6 кВ	274	2,902	0,034	
ПС 35 кВ №369	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	264	2,53	-1,16
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	62	0,58	0,28
			Напряжение	6 кВ	6,20		
РПН			2				
ИТОГО			6 кВ	326	3,112	-0,877	
ПС 35 кВ №381	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6кВ	50	0,45	0,25
			Напряжение	6кВ	6,20		
			РПН		5		
	2Т		Нагрузка	6кВ	143	1,35	0,62
			Напряжение	6кВ	6,10		
РПН			2				
			6кВ	193	1,804	0,867	
ПС 35 кВ №375	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	243	2,62	0,21
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	247	2,72	0,13
			Напряжение	6 кВ	6,40		
РПН			4				
ИТОГО			6 кВ	490	5,341	0,336	
ПС 35 кВ №376	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	345	3,69	0,95
			Напряжение	6 кВ	6,40		
			РПН		7		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	290	2,48	1,95
			Напряжение	6 кВ	6,30		
РПН			7				
ИТОГО			6 кВ	635	6,170	2,901	
ПС 35 кВ №391	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	506	4,80	2,32
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН		9		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	116	1,26	0,07
			Напряжение	6 кВ	6,30		
РПН			9				
ИТОГО			6 кВ	622	6,058	2,384	
ПС 35 кВ №392	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	137	1,44	0,09
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН		7		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	117	1,26	-0,10
			Напряжение	6 кВ	6,30		
РПН			7				
ИТОГО			6 кВ	254	2,699	-0,005	

ПС 35 кВ №398	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	22	0,21	0,09
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		4		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	74	0,74	0,31
Напряжение			6 кВ	6,30			
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		96	0,947	0,398	
ПС 35 кВ №399	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	38	0,36	0,16
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		5		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	0	0,00	0,00
Напряжение			6 кВ	6,00			
РПН			5				
ИТОГО		6 кВ		38	0,361	0,157	
ПС 35 кВ №400	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	98	1,04	0,28
			Напряжение	6 кВ	6,40		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	272	2,81	0,92
Напряжение			6 кВ	6,30			
РПН			5				
ИТОГО		6 кВ		370	3,856	1,202	
ПС 35 кВ №397	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	94	1,02	0,09
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	123	1,18	-0,57
Напряжение			6 кВ	6,20			
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		217	2,202	-0,475	
РУ 6 кВ КНС-1А (ПС-110/35 Блочная)	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	40	Нагрузка	6 кВ	259	2,68	0,32
			Напряжение	6 кВ	6,00		
			РПН		4		
	2Т	40	Нагрузка	6 кВ	106	0,91	0,62
Напряжение			6 кВ	6,00			
РПН			4				
ИТОГО		6 кВ		365	3,583	0,942	
РУ 6 кВ КНС-1 (ПС-110/35 Яун-Пор)	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	25	Нагрузка	6 кВ	0	0,00	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,00		
			РПН		6		
	2Т	25	Нагрузка	6 кВ	447	4,63	-0,40
Напряжение			6 кВ	6,00			
РПН			7				
ИТОГО		6 кВ		447	4,630	-0,401	
РУ КНС-3 (ПС-110/35 Элегаз)	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	25	Нагрузка	6 кВ	1296	13,47	2,28
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН		9		
	2Т	25	Нагрузка	6 кВ	0	0,00	0,00
Напряжение			6 кВ	6,10			
РПН			2				
ИТОГО		6 кВ		1296	13,469	2,279	
ПС 35 кВ №325	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	25	Нагрузка	6 кВ	217,7	13,16	1,01
			Напряжение	6 кВ	35,30		
			РПН		5		
	2Т	25	Нагрузка	6 кВ	212	12,76	1,43
Напряжение			6 кВ	35,30			
РПН			5				
3Т	25	Нагрузка	6 кВ	214	12,86	1,48	
		Напряжение	6 кВ	35,30			
		РПН		5			
ИТОГО		6 кВ		643	38,785	3,912	

ПС 35 кВ №32	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	65	0,62	-0,33
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		9		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	80	0,82	-0,32
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			12				
ИТОГО			6 кВ	145	1,435	-0,645	
ПС 35 кВ №178	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	147	1,32	0,86
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		1		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	154	1,39	0,99
			Напряжение	6 кВ	6,4		
РПН			1				
ИТОГО			6 кВ	301	2,709	1,852	
ПС 35 кВ №150	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	418	4,48	0,58
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		7		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	86	0,92	-0,09
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			7				
ИТОГО			6 кВ	504	5,401	0,489	
ПС 35 кВ №71	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	343	3,80	0,02
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН		8		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	220	2,43	-0,27
			Напряжение	6 кВ	6,4		
РПН			8				
ИТОГО			6 кВ	564	6,227	-0,254	
ПС 35 кВ №179	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	103	1,14	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			ПБВ		37		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	77	0,85	-0,10
			Напряжение	6 кВ	6,4		
ПБВ			37				
ИТОГО			6 кВ	180	1,988	-0,090	
ПС 35 кВ №113	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	16	Нагрузка	6 кВ	595	6,02	2,42
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		12		
	2Т	16	Нагрузка	6 кВ	550	5,97	0,55
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			11				
ИТОГО			6 кВ	1145	11,990	2,975	
ПС 35 кВ №207	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	28	0,21	-0,21
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	131	1,40	0,09
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ	159	1,616	-0,118	
ПС 35 кВ №140	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	186	1,98	0,27
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	159	1,70	0,01
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			2				
ИТОГО			6 кВ	345	3,683	0,281	

ПС 35 кВ №177	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	355	3,91	0,41
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	242	2,68	0,02
			Напряжение	6 кВ	6,4		
РПН			4				
ИТОГО			6 кВ	596	6,582	0,424	
ПС 35 кВ №96	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	290	2,96	1,01
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		11		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	278	2,85	0,87
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			11				
ИТОГО			6 кВ	568	5,804	1,886	
ПС 35 кВ №115	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	283	2,88	0,99
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		13		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	381	3,90	1,20
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			13				
ИТОГО			6 кВ	664	6,788	2,186	
ПС 35 кВ №192	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	153	1,55	0,53
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			ПБВ		34		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	133	1,38	0,42
			Напряжение	6 кВ	6,3		
ПБВ			34				
ИТОГО			6 кВ	286	2,935	0,956	
ПС 35 кВ №190	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	371	3,97	0,13
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		12		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	267	2,86	0,24
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			12				
ИТОГО			6 кВ	638	6,829	0,373	
ПС 35 кВ №210	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	81	0,87	0,03
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	128	1,34	0,11
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН			4				
ИТОГО			6 кВ	209	2,216	0,143	
ПС 35 кВ №151	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	147	1,62	0,14
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН		2		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	120	1,32	0,11
			Напряжение	6 кВ	6,4		
РПН			2				
ИТОГО			6 кВ	266	2,939	0,252	
ПС 35 кВ №211	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	134	1,18	0,79
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		12		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	150	1,31	0,88
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН			8				
ИТОГО			6 кВ	284	2,489	1,675	

ПС 35 кВ №93	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	83	0,90	-0,08
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			ПБВ		36		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	54	0,57	0,05
			Напряжение	6 кВ	6,2		
ПБВ			37				
ИТОГО		6 кВ		136	1,472	-0,027	
ПС 35 кВ №195	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	220	2,35	-0,21
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	187	2,00	0,18
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		407	4,352	-0,025	
ПС 35 кВ №199	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	88	0,95	-0,08
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		1		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	96	1,03	0,09
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			1				
ИТОГО		6 кВ		184	1,979	0,010	
ПС 35 кВ №76	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	42	0,45	-0,04
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		35		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	27	0,29	0,03
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			35				
ИТОГО		6 кВ		69	0,736	-0,014	
ПС 35 кВ №338	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	33	0,35	-0,03
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	16	0,17	0,02
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			2				
ИТОГО		6 кВ		49	0,522	-0,015	
ПС 35 кВ №37	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	402	4,32	-0,22
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		13		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	98	1,05	-0,05
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			13				
ИТОГО		6 кВ		501	5,377	-0,268	
ПС 35 кВ №31	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	16	Нагрузка	6 кВ	587	6,31	-0,31
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		13		
	2Т	16	Нагрузка	6 кВ	155	1,66	0,15
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			12				
ИТОГО		6 кВ		742	7,970	-0,165	
ПС 35 кВ №94	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	290	2,95	1,00
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			ПБВ		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	184	1,87	0,63
			Напряжение	6 кВ	6,2		
ПБВ			4				
ИТОГО		6 кВ		474	4,820	1,633	

ПС 35 кВ №43	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	238	2,46	0,83
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	256	2,56	0,87
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН			4				
ИТОГО			6 кВ	494	5,017	1,700	
ПС 35 кВ №33	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	16	Нагрузка	6 кВ	590	6,32	0,29
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		7		
	2Т	16	Нагрузка	6 кВ	212	2,27	-0,08
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			7				
ИТОГО			6 кВ	802	8,590	0,210	
ПС 35 кВ №70	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	320	3,24	-0,93
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		3		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	382	4,03	-0,23
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ	702	7,271	-1,159	
ПС 35 кВ №212	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	58	0,60	-0,19
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			ПБВ		36		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	91	0,96	0,11
			Напряжение	6 кВ	6,10		
ПБВ			35,9				
ИТОГО			6 кВ	150	1,554	-0,080	
ПС 35 кВ №52	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	233	2,38	-0,76
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		13		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	220	2,35	0,27
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			13				
ИТОГО			6 кВ	453	4,730	-0,492	
ПС 35 кВ №85	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	164	0,57	-1,70
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			ПБВ		37		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	28	0,30	-0,05
			Напряжение	6 кВ	6,3		
ПБВ			37				
ИТОГО			6 кВ	192	0,874	-1,742	
ПС 35 кВ №319	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	9	0,03	-0,09
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	2	0,01	-0,02
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			2				
ИТОГО			6 кВ	10	0,036	-0,107	
ПС 35 кВ №200	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	118	1,25	-0,20
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	171	1,32	1,32
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			4				
ИТОГО			6 кВ	289	2,570	1,120	

ПС 35 кВ №241	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	107	1,15	-0,18
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		13		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	125	1,34	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			13				
ИТОГО			6 кВ	232	2,498	-0,176	
ПС 35 кВ №395	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	33	0,35	-0,05
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		14		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	18	0,19	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			13				
ИТОГО			6 кВ	50	0,546	-0,054	
ПС 35 кВ №242	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	64	0,53	0,45
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		2		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	176	1,37	1,34
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			1				
ИТОГО			6 кВ	240	1,906	1,784	
ПС 35 кВ №274	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	130	1,14	0,89
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН		9		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	157	1,69	0,41
			Напряжение	6 кВ	6,4		
РПН			8				
ИТОГО			6 кВ	288	2,833	1,296	
ПС 35 кВ №267	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	71	0,77	0,07
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	108	1,19	0,11
			Напряжение	6 кВ	6,4		
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ	179	1,963	0,172	
ПС 35 кВ №299	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	118	1,29	0,11
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	77	0,83	0,07
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ	195	2,125	0,185	
ПС 35 кВ №149	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	8	0,09	0,01
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			ПБВ		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	6	0,06	0,01
			Напряжение	6 кВ	6,3		
ПБВ			2				
ИТОГО			6 кВ	14	0,149	0,013	
ПС 35 кВ №275	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	160	1,49	0,83
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		5		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	117	1,25	-0,01
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ	276	2,746	0,821	

ПС 35 кВ №258	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	53	0,50	0,28
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		7		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	47	0,50	-0,01
Напряжение			6 кВ	6,2			
РПН			5				
ИТОГО		6 кВ		100	0,999	0,273	
ПС 35 кВ №386	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	60	0,56	0,32
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		35		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	23	0,25	0,00
Напряжение			6 кВ	6,2			
РПН			7				
ИТОГО		6 кВ		84	0,815	0,313	
ПС 35 кВ №95	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	101	0,76	0,76
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		5		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	47	0,50	-0,01
Напряжение			6 кВ	6,2			
РПН			4				
ИТОГО		6 кВ		147	1,265	0,758	
ПС 35 кВ №266	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	22	0,18	0,11
			Напряжение	6 кВ	6,08		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	37	0,37	0,14
Напряжение			6 кВ	6,2			
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		59	0,549	0,251	
ПС 35 кВ №282	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	16	Нагрузка	6 кВ	0	0,00	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,0		
			РПН		12		
	2Т	16	Нагрузка	6 кВ	765	7,03	3,78
Напряжение			6 кВ	6,0			
РПН			12				
ИТОГО		6 кВ		765	7,034	3,783	
ПС 35 кВ №283	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	25	Нагрузка	6 кВ	255	2,71	0,11
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		13		
	2Т	25	Нагрузка	6 кВ	423	4,43	0,75
Напряжение			6 кВ	6,1			
РПН			12				
ИТОГО		6 кВ		681	7,138	0,861	
ПС 35 кВ №284	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	0	0,00	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		13		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	284	2,19	0,00
Напряжение			6 кВ	6,1			
РПН			12				
ИТОГО		6 кВ		284	2,187	0,000	
ПС 35 кВ №301	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	497	5,27	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		13		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	353	3,76	0,55
Напряжение			6 кВ	6,2			
РПН			13				
ИТОГО		6 кВ		848	9,031	0,546	

ПС 35 кВ №309	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	139	1,45	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		4		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	82	0,88	0,06
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			4				
ИТОГО		6 кВ		271	2,336	0,061	
ПС 35 кВ №330	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	250	2,63	-0,17
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		5		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	80	0,84	-0,05
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			4				
ИТОГО		6 кВ		337	3,474	-0,220	
ПС 35 кВ №334	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	48	0,50	-0,08
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	19	0,18	0,04
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН			4				
ИТОГО		6 кВ		67	0,681	-0,033	
ПС 35 кВ №346	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	72	0,80	0,06
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	57	0,59	0,17
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		129	1,381	0,228	
ПС 35 кВ №355	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	39	0,44	0,02
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	82	0,84	-0,21
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			4				
ИТОГО		6 кВ		134	1,285	-0,188	
ПС 35 кВ №364	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	23	0,26	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	27	0,27	0,07
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		50	0,527	0,069	
ПС 35 кВ №368	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	43	0,47	-0,05
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		6		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	111	1,13	0,28
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН			5				
ИТОГО		6 кВ		153	1,595	0,234	
ПС 35 кВ №373	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	59	0,62	0,11
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	23	0,26	-0,04
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		82	0,878	0,076	

ПС 35 кВ №374	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,00	0,00
			Напряжение	6 кВ	0,0		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	92	0,96	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		92	0,956	0,000	
ПС 35 кВ №387	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,00	0,00
			Напряжение	6 кВ	0,0		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	38	0,38	-0,11
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		38	0,383	-0,106	
ПС 35 кВ №393	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	47	0,42	0,30
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	90	0,69	0,65
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		137	1,107	0,952	
ЗРУ-6кВ Ленск	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т		Нагрузка	6 кВ	311	2,89	1,56
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		0		
	2Т		Нагрузка	6 кВ	96	1,01	0,17
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			0				
ИТОГО		6 кВ		408	3,897	1,734	
ЗРУ-6кВ ДНС-Л	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т		Нагрузка	6 кВ	89	0,92	0,05
			Напряжение	6 кВ	6,0		
			РПН		0		
	2Т		Нагрузка	6 кВ	107	1,14	0,11
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			0				
ИТОГО		6 кВ		196	2,058	0,161	
ПС 35/6кВ №401	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , MBA			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	107	0,96	0,59
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	71	0,57	0,53
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		177	1,532	1,113	