по Краснодарскому краю **Таблица I-3**

Информация о показателях финансово-хозяйственной деятельности
ОАО "Сургутнефтегаз" при осуществлении деятельности в сфере теплоснабжения

Производственно-хозяйственные показатели

Показатели	Ед.изм.	Регулируемый период - 2010 год		Примечание
		План (учтено в тарифе)	Факт	
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	34,8	44,36	
Присоединенная нагрузка	Гкал/ч	9,138	15,4	
Объем вырабатываемой тепловой энергии	тыс.Гкал	9,717	15,371	
Объем покупаемой тепловой энергии	тыс.Гкал	x	x	отсутствует
Объем тепловой энергии, опускаемой потребителям всего	тыс.Гкал	8,506	13,914	
из него:				
а) объем тепловой энергии, отпускаемой собственным потребителям	тыс.Гкал	3,518	10,055	
в том числе:				
- объем, отпущенный по приборам учета	тыс.Гкал	3,518	10,055	
- объем, отпущенный по нормативам потребления (расчетным методом)	тыс.Гкал	0	0	
б) объем тепловой энергии, отпускаемой сторонним потребителям, по заключенным договорам	тыс.Гкал	4,988	3,859	
в том числе:				
- объем, отпущенный по приборам учета	тыс.Гкал	4,826	3,594	
- объем, отпущенный по нормативам потребления (расчетным методом)	тыс.Гкал	0,162	0,264	
Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям	процент	7,4	5,4	
Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении)	км	5,035	9,861	
Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении)	км	1,14	8,76	
Количество теплоэлектростанций	штук	x	x	
Количество тепловых станций и котельных	штук	2	5	
Количество тепловых пунктов	штук	x	x	
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть	кг у.т./ Гкал	178,2	168,9	

Показатели	Ед.изм.	Регулируемый период - 2010 год		Примечание
		План (учтено в тарифе)	Факт	
Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть	кВт.ч/ Гкал	54,4	75,1	
Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть	$м^3$/Гкал	0,898	0,704	