по Краснодарскому краю **Таблица I-3**

Информация о показателях финансово-хозяйственной деятельности
ОАО "Сургутнефтегаз" при осуществлении деятельности в сфере теплоснабжения

Производственно-хозяйственные показатели

Показатели	Ед.изм.	Регулируемый период - 2011 год		Примечание
		План (учтено в тарифе)	Факт	
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	44,36	32,52	
Присоединенная нагрузка	Гкал/ч	15,4	15,8	
Объем вырабатываемой тепловой энергии	тыс.Гкал	14,955	19,114	
Объем покупаемой тепловой энергии	тыс.Гкал	x	x	отсутствует
Объем тепловой энергии, опускаемой потребителям всего	тыс.Гкал	13,830	17,140	
из него:				
а) объем тепловой энергии, отпускаемой собственным потребителям	тыс.Гкал	7,295	11,563	
в том числе:				
- объем, отпущенный по приборам учета	тыс.Гкал	7,295	11,563	
- объем, отпущенный по нормативам потребления (расчетным методом)	тыс.Гкал	0	0	
б) объем тепловой энергии, отпускаемой сторонним потребителям, по заключенным договорам	тыс.Гкал	6,535	5,577	
в том числе:				
- объем, отпущенный по приборам учета	тыс.Гкал	6,535	5,483	
- объем, отпущенный по нормативам потребления (расчетным методом)	тыс.Гкал	0	0,094	
Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям	процент	5,4	5,4	
Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении)	км	9,861	9,861	
Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении)	км	8,76	8,76	
Количество теплоэлектростанций	штук	x	x	
Количество тепловых станций и котельных	штук	5	5	
Количество тепловых пунктов	штук	x	x	
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть	кг у.т./ Гкал	173,8	169,7	

Показатели	Ед.изм.	Регулируемый период - 2011 год		Примечание
		План (учтено в тарифе)	Факт	
Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть	кВт.ч/ Гкал	56,1	73,2	
Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть	$м^3$/Гкал	0,4	0,5	