

по региону ХМАО-Югра

**Долгосрочные параметры регулирования на 2019-2023 годы для формирования тарифов
на тепловую энергию, поставляемую ПАО «Сургутнефтегаз» потребителям
на территории Белоярского района, Сургутского района и города Сургута
с использованием метода индексации установленных тарифов**

Показатели	Ед.изм.	Принято РСТ ХМАО-Югры (приказ №72-нп от 04.12.2018)				
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Базовый уровень операционных расходов	тыс. руб.	1 362 239	-	-	-	-
Индекс эффективности операционных расходов	%	-	1,0	1,0	1,0	1,0
Нормативный уровень прибыли	%	-	-	-	-	-
Показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности:						
КПД энергетического оборудования (газ)	%	91,05	91,05	91,05	91,05	91,05
КПД энергетического оборудования (нефть)	%	89,20	89,20	89,20	89,20	89,20
Удельный расход условного топлива (газ)	кг.у.т. на 1Гкал	160,50	160,50	160,50	160,50	160,50
Удельный расход условного топлива (нефть)	кг.у.т. на 1Гкал	163,82	163,82	163,82	163,82	163,82
Расход тепловой энергии на собственные нужды теплоисточника	%	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24
Удельный расход электрической энергии на выработку и передачу 1Гкал тепловой энергии	кВтч/Гкал	28,60	28,60	28,60	28,60	28,60
Удельный расход воды на выработку и передачу 1 Гкал тепловой энергии	м ³ /Гкал	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Технологические потери тепловой энергии в сети	%	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95