

Форма 2.8. Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг регулируемой организации
и их соответствии установленным требованиям
(Постановление Правительства РФ от 17.01.2013 №6; п.19 Раздела II)

2013 год.

показатели	Единица измерения	Значение показателя
1) Количество аварий на системах холодного водоснабжения	единиц на километр	0
2) Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки)	шт	0
3) Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды (процентов)	%	0
4) Общее количество проведенных проб качества воды по следующим показателям:	шт	3196
а) мутность	шт	1869
б) цветность	шт	1869
в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный	шт	107
г) общие колиформные бактерии	шт	1489
д) термотолерантные колиформные бактерии	шт	1489
5) Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), в том числе по следующим показателям:	шт	445
а) мутность	шт	400
б) цветность	шт	335
в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный	шт	0
г) общие колиформные бактерии	шт	0
д) термотолерантные колиформные бактерии	шт	0
6) Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении)	%	100
7) Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении	дней	Не более 14 дней