

Таблица IV-9

Информация о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения 19.12.2018 (постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 №24, пункт 19ж раздела II)

|                         |                            |                           |            |        |            |               |                |
|-------------------------|----------------------------|---------------------------|------------|--------|------------|---------------|----------------|
| ПС 220/10/10 кВ "Искра" | Замер по трансформаторам   |                           |            |        | 12:00 час. |               |                |
|                         | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |        | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                         | 1Т                         | 160                       | Нагрузка   |        | 90         | 36,025        | 3,982          |
|                         |                            |                           | Напряжение | 220 кВ | 234        |               |                |
|                         |                            |                           | РПН        |        |            | 4             |                |
|                         | 2Т                         | 160                       | Нагрузка   |        | 73         | 28,963        | 1,804          |
|                         |                            |                           | Напряжение | 220 кВ | 234        |               |                |
| РПН                     |                            |                           |            | 4      |            |               |                |
| ИТОГО                   |                            |                           |            | 163    | 64,988     | 5,786         |                |
| Лукъявинская            | Замер по трансформаторам   |                           |            |        | 12:00 час. |               |                |
|                         | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |        | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                         | 1Т                         | 40                        | Нагрузка   | 110кВ  | 22         | -3,821        | 1,947          |
|                         |                            |                           |            | 35кВ   | 137        | 8,190         | 0,932          |
|                         |                            |                           |            | 6кВ    | 663        | 6,805         | 0,080          |
|                         |                            |                           | Напряж.    | 110кВ  | 122        |               |                |
|                         |                            |                           |            | 35кВ   | 36,8       |               |                |
|                         |                            |                           |            | 6кВ    | 6,15       |               |                |
|                         |                            |                           | РПН        |        | 2          |               |                |
|                         | 2Т                         | 40                        | Нагрузка   | 110кВ  | 21         | -3,612        | 1,632          |
|                         |                            |                           |            | 35кВ   | 102        | 6,128         | 1,474          |
|                         |                            |                           |            | 6кВ    | 590        | 6,062         | -0,817         |
|                         |                            |                           | Напряж.    | 110кВ  | 122        |               |                |
|                         |                            |                           |            | 35кВ   | 36,6       |               |                |
|                         |                            |                           |            | 6кВ    | 6,1        |               |                |
| РПН                     |                            |                           | 2          |        |            |               |                |
| ИТОГО                   |                            | 110кВ                     | 43         | -7,433 | 3,579      |               |                |
|                         |                            | 35кВ                      | 239        | 14,318 | 2,406      |               |                |
|                         |                            | 6кВ                       | 1253       | 12,867 | -0,737     |               |                |
| Ай-Пимская              | Замер по трансформаторам   |                           |            |        | 12:00 час. |               |                |
|                         | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |        | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                         | 1Т                         | 25                        | Нагрузка   | 110кВ  | 40         | 6,910         | 0,752          |
|                         |                            |                           |            | 35кВ   | 114        | 6,811         | 0,823          |
|                         |                            |                           |            | 6кВ    | 30         | 0,304         | -0,309         |
|                         |                            |                           | Напряж.    | 110кВ  | 121        |               |                |
|                         |                            |                           |            | 35кВ   | 36,2       |               |                |
|                         |                            |                           |            | 6кВ    | 6,2        |               |                |
|                         |                            |                           | РПН        |        | 4          |               |                |
|                         | 2Т                         | 25                        | Нагрузка   | 110кВ  | 29         | 4,891         | 1,162          |
|                         |                            |                           |            | 35кВ   | 76         | 4,518         | 0,786          |
|                         |                            |                           |            | 6кВ    | 23         | 0,238         | 0,125          |
|                         |                            |                           | Напряж.    | 110кВ  | 121        |               |                |
|                         |                            |                           |            | 35кВ   | 36,2       |               |                |
|                         |                            |                           |            | 6кВ    | 6,2        |               |                |
| РПН                     |                            |                           | 4          |        |            |               |                |
| ИТОГО                   |                            | 110кВ                     | 69         | 11,801 | 1,914      |               |                |
|                         |                            | 35кВ                      | 189        | 11,329 | 1,609      |               |                |
|                         |                            | 6кВ                       | 53         | 0,542  | -0,184     |               |                |
| Северо-Ай-Пимская       | Замер по трансформаторам   |                           |            |        | 12:00 час. |               |                |
|                         | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |        | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                         | 1Т                         | 25                        | Нагрузка   | 110кВ  | 17,100     | 2,924         | 5,458          |
|                         |                            |                           |            | 35кВ   | 199,100    | 11,920        | 3,284          |
|                         |                            |                           |            | 6кВ    | 403,000    | 4,137         | 1,261          |
|                         |                            |                           | Напряж.    | 110кВ  | 118        |               |                |
|                         |                            |                           |            | 35кВ   | 36         |               |                |
|                         |                            |                           |            | 6кВ    | 6          |               |                |
|                         |                            |                           | РПН        |        | 8          |               |                |
|                         | 2Т                         | 25                        | Нагрузка   | 110кВ  | 28,500     | 4,871         | 3,003          |
|                         |                            |                           |            | 35кВ   | 196,200    | 11,752        | 2,060          |
|                         |                            |                           |            | 6кВ    | 548,900    | 5,635         | 0,000          |
|                         |                            |                           | Напряж.    | 110кВ  | 119,0      |               |                |
|                         |                            |                           |            | 35кВ   | 36,7       |               |                |
|                         |                            |                           |            | 6кВ    | 6,2        |               |                |
| РПН                     |                            |                           | 7          |        |            |               |                |
| ИТОГО                   |                            | 110кВ                     | 46,00      | 7,80   | 8,46       |               |                |
|                         |                            | 35кВ                      | 395,00     | 23,67  | 5,34       |               |                |
|                         |                            | 6кВ                       | 952,00     | 9,77   | 1,26       |               |                |

|                       |                            |                           |          |        |            |               |                |
|-----------------------|----------------------------|---------------------------|----------|--------|------------|---------------|----------------|
| Северо-Лабатьюганская | Замер по трансформаторам   |                           |          |        | 12:00 час. |               |                |
|                       | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |          |        | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                       | 1Т                         | 40                        | Нагрузка | 110кВ  | 38,70      | 6,62          | 1,53           |
|                       |                            |                           |          | 35кВ   | 287,80     | 17,23         | 1,72           |
|                       |                            |                           |          | 6кВ    |            |               |                |
|                       |                            |                           | Напряж.  | 110кВ  | 115,1      |               |                |
|                       |                            |                           |          | 35кВ   | 35,7       |               |                |
|                       |                            |                           |          | 6кВ    | 6,1        |               |                |
|                       | РПН                        |                           | 7        |        |            |               |                |
|                       | 2Т                         | 40                        | Нагрузка | 110кВ  | 53,40      | 9,14          | 1,69           |
|                       |                            |                           |          | 35кВ   | 341,00     | 20,42         | 1,66           |
|                       |                            |                           |          | 6кВ    |            |               |                |
|                       |                            |                           | Напряж.  | 110кВ  | 116,5      |               |                |
| 35кВ                  |                            |                           |          | 35,8   |            |               |                |
| 6кВ                   |                            |                           |          | 6,2    |            |               |                |
| РПН                   |                            | 6                         |          |        |            |               |                |
| ИТОГО                 |                            | 110кВ                     |          | 92,00  | 15,76      | 3,22          |                |
|                       |                            | 35кВ                      |          | 629,00 | 37,65      | 3,38          |                |
|                       |                            | 6кВ                       |          |        |            |               |                |

|           |                            |                           |          |        |            |               |                |
|-----------|----------------------------|---------------------------|----------|--------|------------|---------------|----------------|
| Битумская | Замер по трансформаторам   |                           |          |        | 12:00 час. |               |                |
|           | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |          |        | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|           | 1Т                         | 40                        | Нагрузка | 110кВ  | 10,00      | -1,66         | 3,91           |
|           |                            |                           |          | 35кВ   | 267,40     | 16,01         | 3,62           |
|           |                            |                           |          | 6кВ    | 139,70     | 1,43          | 0,55           |
|           |                            |                           | Напряж.  | 110кВ  | 120,50     |               |                |
|           |                            |                           |          | 35кВ   | 36,70      |               |                |
|           |                            |                           |          | 6кВ    | 6,14       |               |                |
|           | РПН                        |                           | 3        |        |            |               |                |
|           | 2Т                         | 40                        | Нагрузка | 110кВ  | 32,00      | -5,46         | 0,24           |
|           |                            |                           |          | 35кВ   | 104,80     | 6,28          | 2,08           |
|           |                            |                           |          | 6кВ    | 336,50     | 3,45          | -0,72          |
|           |                            |                           | Напряж.  | 110кВ  | 120,50     |               |                |
| 35кВ      |                            |                           |          | 36,70  |            |               |                |
| 6кВ       |                            |                           |          | 6,14   |            |               |                |
| РПН       |                            | 3                         |          |        |            |               |                |
| ИТОГО     |                            | 110кВ                     |          | 42,00  | -7,12      | 4,16          |                |
|           |                            | 35кВ                      |          | 372,20 | 22,29      | 5,70          |                |
|           |                            | 6кВ                       |          | 476,20 | 4,89       | -0,18         |                |

|                 |                            |                           |          |       |            |               |                |
|-----------------|----------------------------|---------------------------|----------|-------|------------|---------------|----------------|
| Верхненадымская | Замер по трансформаторам   |                           |          |       | 12:00 час. |               |                |
|                 | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |          |       | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                 | 1Т                         | 16                        | Нагрузка | 110кВ | 46         | -7,844        | 0,773          |
|                 |                            |                           |          | 35кВ  | 29         | 1,737         | 0,105          |
|                 |                            |                           |          | 6кВ   | 180        | 1,847         | -0,804         |
|                 |                            |                           | Напряж.  | 110кВ | 120        |               |                |
|                 |                            |                           |          | 35кВ  | 36,4       |               |                |
|                 |                            |                           |          | 6кВ   | 6,13       |               |                |
|                 | РПН                        |                           | 2        |       |            |               |                |
|                 | 2Т                         | 16                        | Нагрузка | 110кВ | 44         | -7,468        | 1,038          |
|                 |                            |                           |          | 35кВ  | 45         | 2,711         | -0,702         |
|                 |                            |                           |          | 6кВ   | 127        | 1,301         | -0,180         |
|                 |                            |                           | Напряж.  | 110кВ | 120        |               |                |
| 35кВ            |                            |                           |          | 36,4  |            |               |                |
| 6кВ             |                            |                           |          | 6,13  |            |               |                |
| РПН             |                            | 2                         |          |       |            |               |                |
| ИТОГО           |                            | 110кВ                     |          | 90    | -15,312    | 1,811         |                |
|                 |                            | 35кВ                      |          | 74    | 4,448      | -0,597        |                |
|                 |                            | 6кВ                       |          | 307   | 3,148      | -0,984        |                |

|            |                            |                           |          |       |            |               |                |
|------------|----------------------------|---------------------------|----------|-------|------------|---------------|----------------|
| Ватлорская | Замер по трансформаторам   |                           |          |       | 12:00 час. |               |                |
|            | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |          |       | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|            | 1Т                         | 25                        | Нагрузка | 110кВ | 19         | 3,231         | -1,346         |
|            |                            |                           |          | 35кВ  | 73         | 4,395         | -0,824         |
|            |                            |                           |          | 6кВ   | 99         | -1,015        | -0,602         |
|            |                            |                           | Напряж.  | 110кВ | 113,00     |               |                |
|            |                            |                           |          | 35кВ  | 36,60      |               |                |
|            |                            |                           |          | 6кВ   | 6,25       |               |                |
|            | РПН                        |                           | 6        |       |            |               |                |
|            | 2Т                         | 25                        | Нагрузка | 110кВ | 18         | 3,072         | -0,406         |
|            |                            |                           |          | 35кВ  | 73         | 4,352         | 0,604          |
|            |                            |                           |          | 6кВ   | 137        | -1,403        | -1,220         |
|            |                            |                           | Напряж.  | 110кВ | 114        |               |                |
| 35кВ       |                            |                           |          | 36,6  |            |               |                |
| 6кВ        |                            |                           |          | 6,28  |            |               |                |
| РПН        |                            | 6                         |          |       |            |               |                |
| ИТОГО      |                            | 110кВ                     |          | 37    | 6,30       | -1,75         |                |
|            |                            | 35кВ                      |          | 146   | 8,75       | -0,22         |                |
|            |                            | 6кВ                       |          | 236   | -2,42      | -1,82         |                |

|       |                            |                           |          |        |            |               |                |
|-------|----------------------------|---------------------------|----------|--------|------------|---------------|----------------|
| Тян   | Замер по трансформаторам   |                           |          |        | 12:00 час. |               |                |
|       | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |          |        | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|       | 1Т                         | 40                        | Нагрузка | 110кВ  | 14         | 1,442         | 2,620          |
|       |                            |                           |          | 35кВ   | 37         | -0,132        | 2,400          |
|       |                            |                           |          | 6кВ    | 454        | 4,659         | 0,586          |
|       |                            |                           | Напряж.  | 110кВ  | 121        |               |                |
|       |                            |                           |          | 35кВ   | 36,7       |               |                |
|       |                            |                           |          | 6кВ    | 6,2        |               |                |
|       | РПН                        |                           | 3        |        |            |               |                |
|       | 2Т                         | 40                        | Нагрузка | 110кВ  | -23        | -3,950        | 1,069          |
|       |                            |                           |          | 35кВ   | -66        | -3,938        | -1,313         |
|       |                            |                           |          | 6кВ    | 278        | 2,854         | -0,327         |
|       |                            |                           | Напряж.  | 110кВ  | 121        |               |                |
| 35кВ  |                            |                           |          | 36,5   |            |               |                |
| 6кВ   |                            |                           |          | 6,2    |            |               |                |
| РПН   |                            | 3                         |          |        |            |               |                |
| ИТОГО |                            | 110кВ                     | -9       | -2,508 | 3,689      |               |                |
|       |                            | 35кВ                      | -29      | -4,070 | 1,087      |               |                |
|       |                            | 6кВ                       | 732      | 7,513  | 0,259      |               |                |

|            |                            |                           |          |         |            |               |                |
|------------|----------------------------|---------------------------|----------|---------|------------|---------------|----------------|
| Юкъяунская | Замер по трансформаторам   |                           |          |         | 12:00 час. |               |                |
|            | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |          |         | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|            | 1Т                         | 40                        | Нагрузка | 110кВ   | -77        | -13,246       | 3,623          |
|            |                            |                           |          | 35кВ    | 25         | 1,470         | 0,202          |
|            |                            |                           |          | 6кВ     | 202        | 2,071         | -0,409         |
|            |                            |                           | Напряж.  | 110кВ   | 120        |               |                |
|            |                            |                           |          | 35кВ    | 36,6       |               |                |
|            |                            |                           |          | 6кВ     | 6,18       |               |                |
|            | РПН                        |                           | 5        |         |            |               |                |
|            | 2Т                         | 40                        | Нагрузка | 110кВ   | -57        | -9,827        | 4,818          |
|            |                            |                           |          | 35кВ    | 123        | 7,356         | 1,088          |
|            |                            |                           |          | 6кВ     | 290        | 2,980         | -0,521         |
|            |                            |                           | Напряж.  | 110кВ   | 120        |               |                |
| 35кВ       |                            |                           |          | 36,6    |            |               |                |
| 6кВ        |                            |                           |          | 6,18    |            |               |                |
| РПН        |                            | 5                         |          |         |            |               |                |
| ИТОГО      |                            | 110кВ                     | -135     | -23,073 | 8,441      |               |                |
|            |                            | 35кВ                      | 147      | 8,826   | 1,290      |               |                |
|            |                            | 6кВ                       | 492      | 5,051   | -0,930     |               |                |

|           |                            |                           |          |       |            |               |                |
|-----------|----------------------------|---------------------------|----------|-------|------------|---------------|----------------|
| Казымская | Замер по трансформаторам   |                           |          |       | 12:00 час. |               |                |
|           | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |          |       | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|           | 1Т                         | 25                        | Нагрузка | 110кВ | 31         | 5,337         | 1,071          |
|           |                            |                           |          | 35кВ  | 2          | 0,087         | -0,083         |
|           |                            |                           |          | 6кВ   | 491        | 5,040         | 1,149          |
|           |                            |                           | Напряж.  | 110кВ | 114,9      |               |                |
|           |                            |                           |          | 35кВ  | 36,5       |               |                |
|           |                            |                           |          | 6кВ   | 6,28       |               |                |
|           | РПН                        |                           | 6        |       |            |               |                |
|           | 2Т                         | 25                        | Нагрузка | 110кВ | 24         | 4,171         | 0,657          |
|           |                            |                           |          | 35кВ  | 4          | 0,230         | -0,023         |
|           |                            |                           |          | 6кВ   | 337        | 3,459         | 0,590          |
|           |                            |                           | Напряж.  | 110кВ | 114,9      |               |                |
| 35кВ      |                            |                           |          | 36,5  |            |               |                |
| 6кВ       |                            |                           |          | 6,28  |            |               |                |
| РПН       |                            | 7                         |          |       |            |               |                |
| ИТОГО     |                            | 110кВ                     | 55,60    | 9,51  | 1,73       |               |                |
|           |                            | 35кВ                      | 5,30     | 0,32  | -0,11      |               |                |
|           |                            | 6кВ                       | 827,80   | 8,50  | 1,74       |               |                |

|               |                            |                           |          |        |            |               |                |
|---------------|----------------------------|---------------------------|----------|--------|------------|---------------|----------------|
| Жумажановская | Замер по трансформаторам   |                           |          |        | 12:00 час. |               |                |
|               | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |          |        | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|               | 1Т                         | 25                        | Нагрузка | 110кВ  | 37         | 6,345         | 0,682          |
|               |                            |                           |          | 35кВ   | 50         | 3,000         | -0,100         |
|               |                            |                           |          | 6кВ    | 263        | 2,700         | 0,100          |
|               |                            |                           | Напряж.  | 110кВ  | 117,20     |               |                |
|               |                            |                           |          | 35кВ   | 36,10      |               |                |
|               |                            |                           |          | 6кВ    | 6,17       |               |                |
|               | РПН                        |                           | 5        |        |            |               |                |
|               | 2Т                         | 25                        | Нагрузка | 110кВ  | 39         | 6,642         | 0,299          |
|               |                            |                           |          | 35кВ   | 70         | 4,200         | 0,500          |
|               |                            |                           |          | 6кВ    | 117        | 1,200         | -0,010         |
|               |                            |                           | Напряж.  | 110кВ  | 117,3      |               |                |
| 35кВ          |                            |                           |          | 36     |            |               |                |
| 6кВ           |                            |                           |          | 6,16   |            |               |                |
| РПН           |                            | 5                         |          |        |            |               |                |
| ИТОГО         |                            | 110кВ                     | 76       | 12,987 | 0,981      |               |                |
|               |                            | 35кВ                      | 120      | 7,200  | 0,400      |               |                |
|               |                            | 6кВ                       | 380      | 3,900  | 0,090      |               |                |

|                 |                            |                           |          |       |            |               |                |
|-----------------|----------------------------|---------------------------|----------|-------|------------|---------------|----------------|
| Южно-Ватлорская | Замер по трансформаторам   |                           |          |       | 12:00 час. |               |                |
|                 | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |          |       | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                 | 1Т                         | 16                        | Нагрузка | 110кВ | 12,42      | 2,125         | 0,708          |
|                 |                            |                           |          | 35кВ  | 8,22       | 0,492         | 0,164          |
|                 |                            |                           |          | 6кВ   | 159,07     | 1,633         | 0,709          |
|                 |                            |                           | Напряж.  | 110кВ | 113,00     |               |                |
|                 |                            |                           |          | 35кВ  | 36,60      |               |                |
|                 |                            |                           |          | 6кВ   | 6,25       |               |                |
|                 |                            |                           | РПН      |       | 6          |               |                |
|                 | 2Т                         | 16                        | Нагрузка | 110кВ | 2,05       | 0,350         | 0,117          |
|                 |                            |                           |          | 35кВ  | 2,54       | 0,152         | 0,051          |
|                 |                            |                           |          | 6кВ   | 19,29      | 0,198         | 0,033          |
|                 |                            |                           | Напряж.  | 110кВ | 114        |               |                |
| 35кВ            |                            |                           |          | 36,6  |            |               |                |
| 6кВ             |                            |                           |          | 6,28  |            |               |                |
| РПН             |                            |                           | 6        |       |            |               |                |
| ИТОГО           |                            | 110кВ                     | 14       | 2,475 | 0,825      |               |                |
|                 |                            | 35кВ                      | 11       | 0,644 | 0,215      |               |                |
|                 |                            | 6кВ                       | 178      | 1,831 | 0,742      |               |                |

|                       |                            |                           |          |       |            |               |                |
|-----------------------|----------------------------|---------------------------|----------|-------|------------|---------------|----------------|
| ПС 110/35/6 кВ Юрская | Замер по трансформаторам   |                           |          |       | 12:00 час. |               |                |
|                       | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |          |       | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                       | 1Т                         | 25                        | Нагрузка | 110кВ | 0,00       | 0,000         | 0,000          |
|                       |                            |                           |          | 35кВ  | 0          | 0,000         | 0,000          |
|                       |                            |                           |          | 6кВ   | 0          | 0,000         | 0,000          |
|                       |                            |                           | Напряж.  | 110кВ | 110        |               |                |
|                       |                            |                           |          | 35кВ  | 35         |               |                |
|                       |                            |                           |          | 6кВ   | 6          |               |                |
|                       |                            |                           | РПН      |       |            |               |                |
|                       | 2Т                         | 25                        | Нагрузка | 110кВ | 10,824     | 2,165         | 17,064         |
|                       |                            |                           |          | 35кВ  | 0          | 0,000         | 0,000          |
|                       |                            |                           |          | 6кВ   | 0          | 0,000         | 0,000          |
|                       |                            |                           | Напряж.  | 110кВ | 110        |               |                |
| 35кВ                  |                            |                           |          | 35    |            |               |                |
| 6кВ                   |                            |                           |          | 6     |            |               |                |
| РПН                   |                            |                           |          |       |            |               |                |
| ИТОГО                 |                            | 110кВ                     | 7,14     | 1,43  | 13,14      |               |                |
|                       |                            | 35кВ                      | 21,24    | 1,25  | 12,94      |               |                |
|                       |                            | 6кВ                       | 16,15    | 0,18  | 0,20       |               |                |

|                       |                            |                           |          |        |            |               |                |
|-----------------------|----------------------------|---------------------------|----------|--------|------------|---------------|----------------|
| ПС 110/35/6 кВ КНС-14 | Замер по трансформаторам   |                           |          |        | 12:00 час. |               |                |
|                       | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |          |        | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                       | 1Т                         | 25                        | Нагрузка | 110кВ  | 29,70      | 5,940         | 0,000          |
|                       |                            |                           |          | 35кВ   | 74         | 4,376         | 0,000          |
|                       |                            |                           |          | 6кВ    | 136        | 1,507         | 0,000          |
|                       |                            |                           | Напряж.  | 110кВ  | 110        |               |                |
|                       |                            |                           |          | 35кВ   | 35,1       |               |                |
|                       |                            |                           |          | 6кВ    | 6,2        |               |                |
|                       |                            |                           | РПН      |        |            |               |                |
|                       | 2Т                         | 25                        | Нагрузка | 110кВ  | 25,8225    | 5,165         | 0,000          |
|                       |                            |                           |          | 35кВ   | 63         | 3,679         | 0,042          |
|                       |                            |                           |          | 6кВ    | 0          | 0,000         | 0,519          |
|                       |                            |                           | Напряж.  | 110кВ  | 110        |               |                |
| 35кВ                  |                            |                           |          | 35,2   |            |               |                |
| 6кВ                   |                            |                           |          | 6,4    |            |               |                |
| РПН                   |                            |                           |          |        |            |               |                |
| ИТОГО                 |                            | 110кВ                     | 53       | 10,628 | 0,122      |               |                |
|                       |                            | 35кВ                      | 131      | 7,694  | 0,000      |               |                |
|                       |                            | 6кВ                       | 264      | 2,933  | 0,000      |               |                |

|                            |                          |                         |          |       |            |               |                |
|----------------------------|--------------------------|-------------------------|----------|-------|------------|---------------|----------------|
| ПС 110/35/6 кВ "Нюрымская" | Замер по трансформаторам |                         |          |       | 12:00 час. |               |                |
|                            | Диспет. наимен.          | S <sub>ном</sub><br>МВА |          |       | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                            | 1Т                       | 16,00                   | Нагрузка | 110кВ | 8,60       | 1,827         | -0,018         |
|                            |                          |                         |          | 35кВ  | 41,7       | 2,521         | 0,150          |
|                            |                          |                         |          | 6кВ   | 207,6      | 2,034         | 0,822          |
|                            |                          |                         | Напряж.  | 110кВ | 123        |               |                |
|                            |                          |                         |          | 35кВ  | 35         |               |                |
|                            |                          |                         |          | 6кВ   | 6,10       |               |                |
|                            |                          |                         | РПН      |       | 3          |               |                |
|                            | 2Т                       | 16,00                   | Нагрузка | 110кВ | 8,59       | 1,820         | -0,083         |
|                            |                          |                         |          | 35кВ  | 17,6       | 0,933         | -0,522         |
|                            |                          |                         |          | 6кВ   | 232,5      | 2,404         | 0,502          |
|                            |                          |                         | Напряж.  | 110кВ | 122        |               |                |
| 35кВ                       |                          |                         |          | 35    |            |               |                |
| 6кВ                        |                          |                         |          | 6,10  |            |               |                |
| РПН                        |                          |                         | 3        |       |            |               |                |
| ИТОГО                      |                          | 110кВ                   | 15       | 3,110 | -0,356     |               |                |
|                            |                          | 35кВ                    | 39       | 2,196 | 0,688      |               |                |
|                            |                          | 6кВ                     | 332      | 3,447 | -0,050     |               |                |

|                |                            |                           |          |       |          |               |                |
|----------------|----------------------------|---------------------------|----------|-------|----------|---------------|----------------|
| ПС 110/6 кВ №2 | Замер по трансформаторам   |                           |          |       |          | 12:00         | час.           |
|                | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |          |       | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                | 1Т                         | 10,0                      | Нагрузка | 110кВ | 6,95     | 1,442         | -0,142         |
|                |                            |                           |          | 35кВ  |          |               |                |
|                |                            |                           |          | 6кВ   | 136      |               |                |
|                |                            |                           | Напряж.  | 110кВ | 120      |               |                |
|                |                            |                           |          | 35кВ  |          |               |                |
|                |                            |                           |          | 6кВ   | 6,16     |               |                |
|                | РПН                        | 3                         |          |       |          |               |                |
|                | 2Т                         | 10,0                      | Нагрузка | 110кВ | 16,46    | 3,411         | 0,381          |
|                |                            |                           |          | 35кВ  |          |               |                |
|                |                            |                           |          | 6кВ   | 316      |               |                |
|                |                            |                           | Напряж.  | 110кВ | 120      |               |                |
| 35кВ           |                            |                           |          |       |          |               |                |
| 6кВ            |                            |                           |          | 6,26  |          |               |                |
| РПН            | 4                          |                           |          |       |          |               |                |
| ИТОГО          |                            | 110кВ                     |          | 23    | 4,853    | 0,239         |                |
|                |                            | 35кВ                      |          |       |          |               |                |
|                |                            | 6кВ                       |          | 452   |          |               |                |

|                 |                            |                           |          |       |          |               |                |
|-----------------|----------------------------|---------------------------|----------|-------|----------|---------------|----------------|
| ПС 110/6 кВ №46 | Замер по трансформаторам   |                           |          |       |          | 12:00         | час.           |
|                 | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |          |       | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                 | 1Т                         | 10,0                      | Нагрузка | 110кВ | 15,09    | 3,059         | 0,737          |
|                 |                            |                           |          | 35кВ  |          |               |                |
|                 |                            |                           |          | 6кВ   | 288      |               |                |
|                 |                            |                           | Напряж.  | 110кВ | 120      |               |                |
|                 |                            |                           |          | 35кВ  |          |               |                |
|                 |                            |                           |          | 6кВ   | 6,30     |               |                |
|                 | РПН                        | 1                         |          |       |          |               |                |
|                 | 2Т                         | 10,0                      | Нагрузка | 110кВ | 13,09    | 2,691         | 0,447          |
|                 |                            |                           |          | 35кВ  |          |               |                |
|                 |                            |                           |          | 6кВ   | 250      |               |                |
|                 |                            |                           | Напряж.  | 110кВ | 120      |               |                |
| 35кВ            |                            |                           |          |       |          |               |                |
| 6кВ             |                            |                           |          | 6,30  |          |               |                |
| РПН             | 1                          |                           |          |       |          |               |                |
| ИТОГО           |                            | 110кВ                     |          | 28    | 5,750    | 1,184         |                |
|                 |                            | 35кВ                      |          |       |          |               |                |
|                 |                            | 6кВ                       |          | 538   |          |               |                |

|                              |                            |                           |          |       |          |               |                |
|------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------|-------|----------|---------------|----------------|
| ПС 110/35/6 кВ Конитлгорская | Замер по трансформаторам   |                           |          |       |          | 12:00         | час.           |
|                              | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |          |       | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                              | 1Т                         | 25,0                      | Нагрузка | 110кВ | 10       | 0,997         | -1,346         |
|                              |                            |                           |          | 35кВ  | 178      | 8,723         | -2,745         |
|                              |                            |                           |          | 6кВ   | 440      | 3,431         | 1,776          |
|                              |                            |                           | Напряж.  | 110кВ | 122,4    |               |                |
|                              |                            |                           |          | 35кВ  | 37,2     |               |                |
|                              |                            |                           |          | 6кВ   | 6,3      |               |                |
|                              | РПН                        |                           | 4        |       |          |               |                |
|                              | 2Т                         | 25,0                      | Нагрузка | 110кВ | 45       | 7,082         | -2,693         |
|                              |                            |                           |          | 35кВ  | 306      | 15,128        | -4,742         |
|                              |                            |                           |          | 6кВ   | 642      | 5,657         | -0,171         |
|                              |                            |                           | Напряж.  | 110кВ | 122,0    |               |                |
| 35кВ                         |                            |                           |          | 37,4  |          |               |                |
| 6кВ                          |                            |                           |          | 6,4   |          |               |                |
| РПН                          |                            | 4                         |          |       |          |               |                |
| ИТОГО                        |                            | 110кВ                     |          | 55    | 8,078    | -4,039        |                |
|                              |                            | 35кВ                      |          | 484   | 23,852   | -7,487        |                |
|                              |                            | 6кВ                       |          | 1 082 | 9,087    | 1,605         |                |

|                                    |                            |                           |          |       |          |               |                |
|------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------|-------|----------|---------------|----------------|
| ПС 110/35/10 кВ Южно-Конитлгорская | Замер по трансформаторам   |                           |          |       |          | 12:00         | час.           |
|                                    | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |          |       | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                                    | 1Т                         | 25,0                      | Нагрузка | 110кВ | 29       | 4,864         | 0,749          |
|                                    |                            |                           |          | 35кВ  | 90       | 4,482         | 0,365          |
|                                    |                            |                           |          | 6кВ   | 38       | 0,382         | 0,384          |
|                                    |                            |                           | Напряж.  | 110кВ | 121,4    |               |                |
|                                    |                            |                           |          | 35кВ  | 36,1     |               |                |
|                                    |                            |                           |          | 10кВ  | 10,24    |               |                |
|                                    | РПН                        |                           | 3        |       |          |               |                |
|                                    | 2Т                         | 25,0                      | Нагрузка | 110кВ | 20       | 3,402         | -0,505         |
|                                    |                            |                           |          | 35кВ  | 61       | 2,951         | -0,764         |
|                                    |                            |                           |          | 6кВ   | 36       | 0,451         | 0,259          |
|                                    |                            |                           | Напряж.  | 110кВ | 121,6    |               |                |
| 35кВ                               |                            |                           |          | 36,3  |          |               |                |
| 10кВ                               |                            |                           |          | 10,38 |          |               |                |
| РПН                                |                            | 3                         |          |       |          |               |                |
| ИТОГО                              |                            | 110кВ                     |          | 50    | 8,267    | 0,244         |                |
|                                    |                            | 35кВ                      |          | 151   | 7,433    | -0,399        |                |
|                                    |                            | 6кВ                       |          | 74    | 0,833    | 0,643         |                |

|                              |                            |                           |          |         |          |               |                |
|------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------|---------|----------|---------------|----------------|
| ПС 110/35/6 кВ Пакиновская   | Замер по трансформаторам   |                           |          |         |          | 12:00         | час.           |
|                              | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |          |         | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                              | 1Т                         | 25,0                      | Нагрузка | 110кВ   | 100      | -16,790       | 1,366          |
|                              |                            |                           |          | 35кВ    | -        | 0,000         | 0,000          |
|                              |                            |                           |          | 6кВ     | 278      | 2,403         | 0,43           |
|                              |                            |                           | Напряж.  | 110кВ   | 121,8    |               |                |
|                              |                            |                           |          | 35кВ    | 0,0      |               |                |
|                              |                            |                           |          | 6кВ     | 6,3      |               |                |
|                              |                            |                           | РПН      |         | 4        |               |                |
|                              | 2Т                         | 25,0                      | Нагрузка | 110кВ   | 127      | -21,219       | -2,185         |
|                              |                            |                           |          | 35кВ    | -        | 0,000         | 0,000          |
|                              |                            |                           |          | 6кВ     | 544      | 4,394         | 1,90           |
|                              |                            |                           | Напряж.  | 110кВ   | 121,8    |               |                |
| 35кВ                         |                            |                           |          | 0,0     |          |               |                |
| 6кВ                          |                            |                           |          | 6,4     |          |               |                |
| РПН                          |                            |                           |          | 4       |          |               |                |
| ИТОГО                        |                            | 110кВ                     | 226      | -38,009 | -0,818   |               |                |
|                              |                            | 35кВ                      | -        | 0,000   | 0,000    |               |                |
|                              |                            | 6кВ                       | 822      | 6,797   | 2,328    |               |                |
| ПС 110/35/6 кВ Комсомольская | Замер по трансформаторам   |                           |          |         |          | 12:00         | час.           |
|                              | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |          |         | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                              | 1Т                         | 40,0                      | Нагрузка | 110кВ   | 9        | -1,333        | -0,809         |
|                              |                            |                           |          | 35кВ    | 75       | 3,779         | -0,547         |
|                              |                            |                           |          | 6кВ     | 473      | 4,127         | 0,269          |
|                              |                            |                           | Напряж.  | 110кВ   | 121,0    |               |                |
|                              |                            |                           |          | 35кВ    | 36,9     |               |                |
|                              |                            |                           |          | 6кВ     | 6,32     |               |                |
|                              |                            |                           | РПН      |         | 4        |               |                |
|                              | 2Т                         | 40,0                      | Нагрузка | 110кВ   | 125      | 15,975        | 13,061         |
|                              |                            |                           |          | 35кВ    | 567      | 26,215        | 12,065         |
|                              |                            |                           |          | 6кВ     | 322      | 2,687         | 0,836          |
|                              |                            |                           | Напряж.  | 110кВ   | 119,5    |               |                |
|                              |                            |                           |          | 35кВ    | 36,8     |               |                |
|                              |                            |                           |          | 6кВ     | 6,32     |               |                |
|                              |                            |                           | РПН      |         | 7        |               |                |
|                              | ИТОГО                      |                           | 110кВ    | 134     | 14,642   | 12,253        |                |
|                              |                            |                           | 35кВ     | 641     | 29,994   | 11,519        |                |
|                              |                            |                           | 6кВ      | 795     | 6,814    | 1,105         |                |
| ПС 110/35/6 кВ Прометей      | Замер по трансформаторам   |                           |          |         |          | 12:00         | час.           |
|                              | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |          |         | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                              | 1Т                         | 25,0                      | Нагрузка | 110кВ   | 16       | -0,73         | 3,31           |
|                              |                            |                           |          | 35кВ    | 124      | 7,39          | 2,62           |
|                              |                            |                           |          | 6кВ     | 773      | 8,12          | -0,69          |
|                              |                            |                           | Напряж.  | 110кВ   | 123,00   |               |                |
|                              |                            |                           |          | 35кВ    | 36,50    |               |                |
|                              |                            |                           |          | 6кВ     | 6,10     |               |                |
|                              |                            |                           | РПН      |         | 5        |               |                |
|                              | 2Т                         | 25,0                      | Нагрузка | 110кВ   | 12       | -1,75         | 1,99           |
|                              |                            |                           |          | 35кВ    | 86       | 5,40          | -0,09          |
|                              |                            |                           |          | 6кВ     | 706      | 7,15          | -2,08          |
|                              |                            |                           | Напряж.  | 110кВ   | 123,00   |               |                |
|                              |                            |                           |          | 35кВ    | 36,50    |               |                |
|                              |                            |                           |          | 6кВ     | 6,10     |               |                |
|                              |                            |                           | РПН      |         | 6        |               |                |
|                              | ИТОГО                      |                           | 110кВ    | 27      | -2,48    | 5,29          |                |
| 35кВ                         |                            |                           | 206      | 12,79   | 2,52     |               |                |
| 6кВ                          |                            |                           | 1471     | 15,27   | -2,77    |               |                |
| ПС 110/35/6 кВ КНС-17        | Замер по трансформаторам   |                           |          |         |          | 12:00         | час.           |
|                              | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |          |         | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                              | 1Т                         | 40,0                      | Нагрузка | 110кВ   | 19       | 3,42          | 1,90           |
|                              |                            |                           |          | 35кВ    | 249      | 15,73         | 0,02           |
|                              |                            |                           |          | 6кВ     | 1161     | 12,31         | -1,88          |
|                              |                            |                           | Напряж.  | 110кВ   | 120,0    |               |                |
|                              |                            |                           |          | 35кВ    | 36,5     |               |                |
|                              |                            |                           |          | 6кВ     | 6,2      |               |                |
|                              |                            |                           | РПН      |         | 5        |               |                |
|                              | 2Т                         | 40,0                      | Нагрузка | 110кВ   | 28       | 0,18          | 5,78           |
|                              |                            |                           |          | 35кВ    | 219      | 12,98         | 4,75           |
|                              |                            |                           |          | 6кВ     | 1197     | 12,80         | -1,03          |
|                              |                            |                           | Напряж.  | 110кВ   | 120,0    |               |                |
|                              |                            |                           |          | 35кВ    | 36,5     |               |                |
|                              |                            |                           |          | 6кВ     | 6,2      |               |                |
|                              |                            |                           | РПН      |         | 5        |               |                |
|                              | ИТОГО                      |                           | 110кВ    | 41      | 3,60     | 7,67          |                |
| 35кВ                         |                            |                           | 461      | 28,71   | 4,76     |               |                |
| 6кВ                          |                            |                           | 2357     | 25,11   | -2,91    |               |                |

|                                    |                            |                           |          |       |          |               |                |
|------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------|-------|----------|---------------|----------------|
| ПС 110/35/6 кВ Западно-Камынская   | Замер по трансформаторам   |                           |          |       |          | 12:00         | час.           |
|                                    | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |          |       | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                                    | 1Т                         | 25,0                      | Нагрузка | 110кВ | 47       | 8,54          | -4,67          |
|                                    |                            |                           |          | 35кВ  | 36       | 2,17          | -0,91          |
|                                    |                            |                           |          | 6кВ   | 679      | 6,38          | -3,76          |
|                                    |                            |                           | Напряж.  | 110кВ |          | 121,0         |                |
|                                    |                            |                           |          | 35кВ  |          | 37,8          |                |
|                                    |                            |                           |          | 6кВ   |          | 6,3           |                |
|                                    |                            |                           | РПН      |       | 5        |               |                |
|                                    | 2Т                         | 25,0                      | Нагрузка | 110кВ | 34       | 6,64          | -2,46          |
|                                    |                            |                           |          | 35кВ  | 26       | 1,69          | 0,22           |
|                                    |                            |                           |          | 6кВ   | 517      | 4,95          | -2,68          |
|                                    |                            |                           | Напряж.  | 110кВ |          | 121,0         |                |
| 35кВ                               |                            |                           |          |       | 37,8     |               |                |
| 6кВ                                |                            |                           |          |       | 6,3      |               |                |
| РПН                                |                            |                           |          | 5     |          |               |                |
| ИТОГО                              |                            | 110кВ                     | 80       | 15,19 | -7,13    |               |                |
|                                    |                            | 35кВ                      | 60       | 3,86  | -0,69    |               |                |
|                                    |                            | 6кВ                       | 1196     | 11,33 | -6,45    |               |                |
| ПС 110/35/6 кВ Виктория            | Замер по трансформаторам   |                           |          |       |          | 12:00         | час.           |
|                                    | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |          |       | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                                    | 1Т                         | 16,0                      | Нагрузка | 110кВ | 6        | 1,14          | 0,43           |
|                                    |                            |                           |          | 35кВ  |          |               |                |
|                                    |                            |                           |          | 6кВ   | 115      | 1,14          | 0,43           |
|                                    |                            |                           | Напряж.  | 110кВ |          | 120,0         |                |
|                                    |                            |                           |          | 35кВ  |          |               |                |
|                                    |                            |                           |          | 6кВ   |          | 6,1           |                |
|                                    |                            |                           | РПН      |       | 2        |               |                |
|                                    | 2Т                         | 16,0                      | Нагрузка | 110кВ | 4        | 0,73          | -0,14          |
|                                    |                            |                           |          | 35кВ  |          |               |                |
|                                    |                            |                           |          | 6кВ   | 71       | 0,73          | -0,14          |
|                                    |                            |                           | Напряж.  | 110кВ |          | 120,0         |                |
| 35кВ                               |                            |                           |          |       |          |               |                |
| 6кВ                                |                            |                           |          |       | 6,1      |               |                |
| РПН                                |                            |                           |          | 2     |          |               |                |
| ИТОГО                              |                            | 110кВ                     | 9        | 1,87  | 0,28     |               |                |
|                                    |                            | 35кВ                      |          |       |          |               |                |
|                                    |                            | 6кВ                       | 180      | 1,87  | 0,28     |               |                |
| ПС 110/35/6 кВ Северо-Селияровская | Замер по трансформаторам   |                           |          |       |          | 12:00         | час.           |
|                                    | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |          |       | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                                    | 1Т                         | 25,0                      | Нагрузка | 110кВ | 30       | 1,71          | 6,02           |
|                                    |                            |                           |          | 35кВ  | 62       | 3,88          | -0,20          |
|                                    |                            |                           |          | 6кВ   | 620      | -2,18         | 6,22           |
|                                    |                            |                           | Напряж.  | 110кВ |          | 120,0         |                |
|                                    |                            |                           |          | 35кВ  |          | 36,5          |                |
|                                    |                            |                           |          | 6кВ   |          | 6,2           |                |
|                                    |                            |                           | РПН      |       | 5        |               |                |
|                                    | 2Т                         | 25,0                      | Нагрузка | 110кВ | 26       | -0,13         | -5,30          |
|                                    |                            |                           |          | 35кВ  | 23       | 0,42          | -1,41          |
|                                    |                            |                           |          | 6кВ   | 370      | -0,55         | -3,89          |
|                                    |                            |                           | Напряж.  | 110кВ |          | 120,0         |                |
| 35кВ                               |                            |                           |          |       | 36,5     |               |                |
| 6кВ                                |                            |                           |          |       | 6,2      |               |                |
| РПН                                |                            |                           |          | 3     |          |               |                |
| ИТОГО                              |                            | 110кВ                     | 8        | 1,57  | 0,72     |               |                |
|                                    |                            | 35кВ                      | 73       | 4,30  | -1,61    |               |                |
|                                    |                            | 6кВ                       | 337      | -2,73 | 2,33     |               |                |
| ПС 110/35/6 кВ Агат                | Замер по трансформаторам   |                           |          |       |          | 12:00         | час.           |
|                                    | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |          |       | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                                    | 1Т                         | 25,0                      | Нагрузка | 110кВ |          |               |                |
|                                    |                            |                           |          | 35кВ  | 44       | 2,31          | -1,39          |
|                                    |                            |                           |          | 6кВ   | 213      | 2,13          | -0,59          |
|                                    |                            |                           | Напряж.  | 110кВ |          |               |                |
|                                    |                            |                           |          | 35кВ  |          | 35,0          |                |
|                                    |                            |                           |          | 6кВ   |          | 6,3           |                |
|                                    |                            |                           | РПН      |       | 5        |               |                |
|                                    | 2Т                         | 25,0                      | Нагрузка | 110кВ |          |               |                |
|                                    |                            |                           |          | 35кВ  | 126      | 7,64          | -0,12          |
|                                    |                            |                           |          | 6кВ   | 117      | 1,20          | -0,20          |
|                                    |                            |                           | Напряж.  | 110кВ |          |               |                |
| 35кВ                               |                            |                           |          |       | 35,0     |               |                |
| 6кВ                                |                            |                           |          |       | 6,3      |               |                |
| РПН                                |                            |                           |          | 5     |          |               |                |
| ИТОГО                              |                            | 110кВ                     |          |       |          |               |                |
|                                    |                            | 35кВ                      | 171      | 9,95  | -1,51    |               |                |
|                                    |                            | 6кВ                       | 330      | 3,33  | -0,79    |               |                |

|                      |                            |                           |          |       |          |               |                |
|----------------------|----------------------------|---------------------------|----------|-------|----------|---------------|----------------|
| ПС 110/35/6 кВ Алмаз | Замер по трансформаторам   |                           |          |       |          | 12:00         | час.           |
|                      | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |          |       | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                      | 1Т                         | 25,0                      | Нагрузка | 110кВ |          |               |                |
|                      |                            |                           |          | 35кВ  | 156      | 9,41          | 0,35           |
|                      |                            |                           |          | 6кВ   | 346      | 3,54          | -0,57          |
|                      |                            |                           | Напряж.  | 110кВ |          |               |                |
|                      |                            |                           |          | 35кВ  |          | 36,5          |                |
|                      |                            |                           |          | 6кВ   |          | 6,4           |                |
|                      |                            |                           | РПН      |       | 5        |               |                |
|                      | 2Т                         | 25,0                      | Нагрузка | 110кВ |          |               |                |
|                      |                            |                           |          | 35кВ  | 93       | 5,60          | -0,60          |
|                      |                            |                           |          | 6кВ   | 188      | 1,94          | 0,16           |
|                      |                            |                           | Напряж.  | 110кВ |          |               |                |
|                      |                            |                           |          | 35кВ  |          | 36,5          |                |
| 6кВ                  |                            |                           |          |       | 6,3      |               |                |
|                      |                            | РПН                       |          | 5     |          |               |                |
| ИТОГО                |                            | 110кВ                     |          |       |          |               |                |
|                      |                            | 35кВ                      |          | 249   | 15,01    | -0,25         |                |
|                      |                            | 6кВ                       |          | 534   | 5,49     | -0,41         |                |

|                            |                            |                           |          |       |          |               |                |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------|-------|----------|---------------|----------------|
| ПС 110/35/6 кВ Быстринская | Замер по трансформаторам   |                           |          |       |          | 12:00         | час.           |
|                            | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |          |       | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                            | 1Т                         | 25,0                      | Нагрузка | 110кВ |          |               |                |
|                            |                            |                           |          | 35кВ  | 136      | 8,21          | 0,30           |
|                            |                            |                           |          | 6кВ   | 43       | 0,17          | -0,42          |
|                            |                            |                           | Напряж.  | 110кВ |          |               |                |
|                            |                            |                           |          | 35кВ  |          | 35,0          |                |
|                            |                            |                           |          | 6кВ   |          | 6,2           |                |
|                            |                            |                           | РПН      |       | 4        |               |                |
|                            | 2Т                         | 25,0                      | Нагрузка | 110кВ |          |               |                |
|                            |                            |                           |          | 35кВ  | 124      | 7,51          | -0,50          |
|                            |                            |                           |          | 6кВ   | 277      | 2,85          | -0,36          |
|                            |                            |                           | Напряж.  | 110кВ |          |               |                |
|                            |                            |                           |          | 35кВ  |          | 35,0          |                |
| 6кВ                        |                            |                           |          |       | 6,2      |               |                |
|                            |                            | РПН                       |          | 4     |          |               |                |
| ИТОГО                      |                            | 110кВ                     |          |       |          |               |                |
|                            |                            | 35кВ                      |          | 260   | 15,72    | -0,20         |                |
|                            |                            | 6кВ                       |          | 320   | 3,02     | -0,78         |                |

|                          |                            |                           |          |       |          |               |                |
|--------------------------|----------------------------|---------------------------|----------|-------|----------|---------------|----------------|
| ПС 110/35/6 кВ Вачимская | Замер по трансформаторам   |                           |          |       |          | 12:00         | час.           |
|                          | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |          |       | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                          | 1Т                         | 25,0                      | Нагрузка | 110кВ |          |               |                |
|                          |                            |                           |          | 35кВ  | 43       | 2,49          | -0,82          |
|                          |                            |                           |          | 6кВ   | 355      | 3,58          | -0,84          |
|                          |                            |                           | Напряж.  | 110кВ |          |               |                |
|                          |                            |                           |          | 35кВ  |          | 36,9          |                |
|                          |                            |                           |          | 6кВ   |          | 6,4           |                |
|                          |                            |                           | РПН      |       | 4        |               |                |
|                          | 2Т                         | 25,0                      | Нагрузка | 110кВ |          |               |                |
|                          |                            |                           |          | 35кВ  | 49       | 2,23          | -2,00          |
|                          |                            |                           |          | 6кВ   | 224      | 2,15          | -0,87          |
|                          |                            |                           | Напряж.  | 110кВ |          |               |                |
|                          |                            |                           |          | 35кВ  |          | 37,0          |                |
| 6кВ                      |                            |                           |          |       | 6,4      |               |                |
|                          |                            | РПН                       |          | 5     |          |               |                |
| ИТОГО                    |                            | 110кВ                     |          |       |          |               |                |
|                          |                            | 35кВ                      |          | 93    | 4,72     | -2,81         |                |
|                          |                            | 6кВ                       |          | 578   | 5,73     | -1,71         |                |

|                        |                            |                           |          |       |          |               |                |
|------------------------|----------------------------|---------------------------|----------|-------|----------|---------------|----------------|
| ПС 110/35/6 кВ Дальняя | Замер по трансформаторам   |                           |          |       |          | 12:00         | час.           |
|                        | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |          |       | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                        | 1Т                         | 25,0                      | Нагрузка | 110кВ |          |               |                |
|                        |                            |                           |          | 35кВ  | 222      | 13,25         | -2,27          |
|                        |                            |                           |          | 6кВ   | 120      | 0,83          | -0,93          |
|                        |                            |                           | Напряж.  | 110кВ |          |               |                |
|                        |                            |                           |          | 35кВ  |          | 36,3          |                |
|                        |                            |                           |          | 6кВ   |          | 6,1           |                |
|                        |                            |                           | РПН      |       | 4        |               |                |
|                        | 2Т                         | 25,0                      | Нагрузка | 110кВ |          |               |                |
|                        |                            |                           |          | 35кВ  | 355      | 21,29         | 2,95           |
|                        |                            |                           |          | 6кВ   | 164      | 1,35          | -1,05          |
|                        |                            |                           | Напряж.  | 110кВ |          |               |                |
|                        |                            |                           |          | 35кВ  |          | 36,2          |                |
| 6кВ                    |                            |                           |          |       | 6,3      |               |                |
|                        |                            | РПН                       |          | 4     |          |               |                |
| ИТОГО                  |                            | 110кВ                     |          |       |          |               |                |
|                        |                            | 35кВ                      |          | 577   | 34,54    | 0,68          |                |
|                        |                            | 6кВ                       |          | 285   | 2,18     | -1,98         |                |

|                        |                            |                           |          |       |          |               |                |
|------------------------|----------------------------|---------------------------|----------|-------|----------|---------------|----------------|
| ПС 110/35/6 кВ Солкино | Замер по трансформаторам   |                           |          |       |          | 12:00         | час.           |
|                        | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |          |       | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                        | 1Т                         | 25,0                      | Нагрузка | 110кВ |          |               |                |
|                        |                            |                           |          | 35кВ  | 67       | 4,03          | 0,07           |
|                        |                            |                           |          | 6кВ   | 119      | 1,15          | 0,45           |
|                        |                            |                           | Напряж.  | 110кВ |          |               |                |
|                        |                            |                           |          | 35кВ  |          | 36,9          |                |
|                        |                            |                           |          | 6кВ   |          | 6,2           |                |
|                        |                            |                           | РПН      |       | 5        |               |                |
|                        | 2Т                         | 25,0                      | Нагрузка | 110кВ |          |               |                |
|                        |                            |                           |          | 35кВ  | 36       | 1,64          | -1,40          |
|                        |                            |                           |          | 6кВ   | 91       | 0,94          | 0,13           |
|                        |                            |                           | Напряж.  | 110кВ |          |               |                |
| 35кВ                   |                            |                           |          |       | 35,8     |               |                |
| 6кВ                    |                            |                           |          |       | 6,3      |               |                |
|                        |                            | РПН                       |          | 3     |          |               |                |
| ИТОГО                  |                            | 110кВ                     |          |       |          |               |                |
|                        |                            | 35кВ                      |          | 102   | 5,68     | -1,33         |                |
|                        |                            | 6кВ                       |          | 210   | 2,09     | 0,58          |                |

|                               |                            |                           |          |       |          |               |                |
|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------|-------|----------|---------------|----------------|
| ПС 110/35/6 кВ Рогожниковская | Замер по трансформаторам   |                           |          |       |          | 12:00         | час.           |
|                               | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |          |       | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                               | 1Т                         | 25,0                      | Нагрузка | 110кВ |          |               |                |
|                               |                            |                           |          | 35кВ  | 265      | -15,16        | 5,26           |
|                               |                            |                           |          | 6кВ   | 0        | 0,00          | 0,00           |
|                               |                            |                           | Напряж.  | 110кВ |          |               |                |
|                               |                            |                           |          | 35кВ  |          | 35,0          |                |
|                               |                            |                           |          | 6кВ   |          | 6,1           |                |
|                               |                            |                           | РПН      |       | 5        |               |                |
|                               | 2Т                         | 25,0                      | Нагрузка | 110кВ |          |               |                |
|                               |                            |                           |          | 35кВ  | 309      | -18,11        | 4,66           |
|                               |                            |                           |          | 6кВ   | 0        | 0,00          | 0,00           |
|                               |                            |                           | Напряж.  | 110кВ |          |               |                |
| 35кВ                          |                            |                           |          |       | 35,0     |               |                |
| 6кВ                           |                            |                           |          |       | 6,2      |               |                |
|                               |                            | РПН                       |          | 5     |          |               |                |
| ИТОГО                         |                            | 110кВ                     |          |       |          |               |                |
|                               |                            | 35кВ                      |          | 574   | -33,27   | 9,92          |                |
|                               |                            | 6кВ                       |          | 0     | 0,00     | 0,00          |                |

|                         |                            |                           |          |       |          |               |                |
|-------------------------|----------------------------|---------------------------|----------|-------|----------|---------------|----------------|
| ПС 110/35/10 кВ Нулевая | Замер по трансформаторам   |                           |          |       |          | 12:00         | час.           |
|                         | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |          |       | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                         | 1Т                         | 25,0                      | Нагрузка | 110кВ |          |               |                |
|                         |                            |                           |          | 35кВ  |          |               |                |
|                         |                            |                           |          | 6кВ   | 3        | 0,06          | -0,01          |
|                         |                            |                           | Напряж.  | 110кВ |          |               |                |
|                         |                            |                           |          | 35кВ  |          |               |                |
|                         |                            |                           |          | 6кВ   |          | 10,3          |                |
|                         |                            |                           | РПН      |       | 7        |               |                |
|                         | 2Т                         | 25,0                      | Нагрузка | 110кВ |          |               |                |
|                         |                            |                           |          | 35кВ  |          |               |                |
|                         |                            |                           |          | 6кВ   | 4        | 0,07          | 0,00           |
|                         |                            |                           | Напряж.  | 110кВ |          |               |                |
| 35кВ                    |                            |                           |          |       |          |               |                |
| 6кВ                     |                            |                           |          |       | 10,3     |               |                |
|                         |                            | РПН                       |          | 7     |          |               |                |
| ИТОГО                   |                            | 110кВ                     |          |       |          |               |                |
|                         |                            | 35кВ                      |          | 0     | 0,00     | 0,00          |                |
|                         |                            | 6кВ                       |          | 7     | 0,12     | -0,01         |                |

|                        |                            |                           |          |       |          |               |                |
|------------------------|----------------------------|---------------------------|----------|-------|----------|---------------|----------------|
| ПС 110/35/6 кВ Рассвет | Замер по трансформаторам   |                           |          |       |          | 12:00         | час.           |
|                        | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |          |       | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                        | 1Т                         | 25,0                      | Нагрузка | 110кВ | 29       | 3,553         | -4,154         |
|                        |                            |                           |          | 35кВ  | 92       | 3,62          | -4,07          |
|                        |                            |                           |          | 6кВ   |          |               |                |
|                        |                            |                           | Напряж.  | 110кВ |          | 108,4         |                |
|                        |                            |                           |          | 35кВ  |          | 34,3          |                |
|                        |                            |                           |          | 6кВ   |          |               |                |
|                        |                            |                           | РПН      |       | 8        |               |                |
|                        | 2Т                         | 25,0                      | Нагрузка | 110кВ | 32       | 4,479         | -3,949         |
|                        |                            |                           |          | 35кВ  | 101      | 4,55          | -3,95          |
|                        |                            |                           |          | 6кВ   |          |               |                |
|                        |                            |                           | Напряж.  | 110кВ |          | 108,8         |                |
| 35кВ                   |                            |                           |          |       | 34,6     |               |                |
| 6кВ                    |                            |                           |          |       |          |               |                |
|                        |                            | РПН                       |          | 8     |          |               |                |
| ИТОГО                  |                            | 110кВ                     |          | 61    | 8,032    | -8,103        |                |
|                        |                            | 35кВ                      |          | 192   | 8,16     | -8,02         |                |
|                        |                            | 6кВ                       |          | 0     | 0,00     | 0,00          |                |

|                      |                            |                           |            |       |            |               |                |
|----------------------|----------------------------|---------------------------|------------|-------|------------|---------------|----------------|
| ПС 110/35/6 кВ Зенит | Замер по трансформаторам   |                           |            |       |            | 12:00         | час.           |
|                      | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |       | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                      | 1Т                         | 25,0                      | Нагрузка   | 110кВ | 25         | 3,562         | -3,047         |
|                      |                            |                           |            | 35кВ  | 49         | 1,87          | -2,42          |
|                      |                            |                           |            | 6кВ   | 152        | 1,13          | -1,15          |
|                      |                            |                           | Напряж.    | 110кВ |            | 110,0         |                |
|                      |                            |                           |            | 35кВ  |            | 36,4          |                |
|                      |                            |                           |            | 6кВ   |            | 6,2           |                |
|                      |                            |                           | РПН        |       |            | 7             |                |
|                      | 2Т                         | 25,0                      | Нагрузка   | 110кВ | 28         | 4,488         | -2,856         |
|                      |                            |                           |            | 35кВ  | 62         | 3,36          | -1,94          |
|                      |                            |                           |            | 6кВ   | 172        | 1,60          | -0,88          |
|                      |                            |                           | Напряж.    | 110кВ |            | 111,8         |                |
|                      |                            |                           |            | 35кВ  |            | 36,2          |                |
| 6кВ                  |                            |                           |            |       | 6,1        |               |                |
|                      |                            | РПН                       |            |       | 7          |               |                |
| ИТОГО                |                            | 110кВ                     |            | 52    | 8,050      | -5,903        |                |
|                      |                            | 35кВ                      |            | 111   | 5,23       | -4,36         |                |
|                      |                            | 6кВ                       |            | 324   | 2,73       | -2,03         |                |
| ПС 35/6 кВ №266      | Замер по трансформаторам   |                           |            |       | 12:00 час. |               |                |
|                      | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |       | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                      | 1Т                         | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ  | 38,95      | 0,39          | 0,06           |
|                      |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  | 6,01       |               |                |
|                      |                            |                           | РПН        |       |            | 2,00          |                |
|                      | 2Т                         | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ  | 50,62      | 0,51          | 0,17           |
|                      |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  | 6,01       |               |                |
|                      |                            |                           | РПН        |       |            | 2,00          |                |
|                      | ИТОГО                      |                           | 6 кВ       |       |            |               |                |
| ПС 35/6кВ №282       | Замер по трансформаторам   |                           |            |       | 12:00 час. |               |                |
|                      | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |       | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                      | 1Т                         | 16                        | Нагрузка   | 6 кВ  | 351,24     | 3,65          | 0,69           |
|                      |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  | 6,19       |               |                |
|                      |                            |                           | РПН        |       |            | 13,00         |                |
|                      | 2Т                         | 16                        | Нагрузка   | 6 кВ  | 350,02     | 3,42          | 1,29           |
|                      |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  | 6,19       |               |                |
|                      |                            |                           | РПН        |       |            | 13,00         |                |
|                      | ИТОГО                      |                           | 6 кВ       |       |            |               |                |
| ПС 35/6кВ №283       | Замер по трансформаторам   |                           |            |       | 12:00 час. |               |                |
|                      | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |       | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                      | 1Т                         | 25                        | Нагрузка   | 6 кВ  | 363,37     | 3,85          | 0,00           |
|                      |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  | 6,13       |               |                |
|                      |                            |                           | РПН        |       |            | 12,00         |                |
|                      | 2Т                         | 25                        | Нагрузка   | 6 кВ  | 481,91     | 4,85          | 0,74           |
|                      |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  | 6,10       |               |                |
|                      |                            |                           | РПН        |       |            | 12,00         |                |
|                      | ИТОГО                      |                           | 6 кВ       |       |            |               |                |
| ПС 35/6кВ №284       | Замер по трансформаторам   |                           |            |       | 12:00 час. |               |                |
|                      | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |       | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                      | 1Т                         | 10                        | Нагрузка   | 6 кВ  | 283,95     | 3,01          | 0,00           |
|                      |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  | 6,06       |               |                |
|                      |                            |                           | РПН        |       |            | 13,00         |                |
|                      | 2Т                         | 10                        | Нагрузка   | 6 кВ  | 389,28     | 4,07          | 0,38           |
|                      |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  | 6,10       |               |                |
|                      |                            |                           | РПН        |       |            | 13,00         |                |
|                      | ИТОГО                      |                           | 6 кВ       |       |            |               |                |
| ПС 35/6кВ №301       | Замер по трансформаторам   |                           |            |       | 12:00 час. |               |                |
|                      | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |       | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                      | 1Т                         | 10                        | Нагрузка   | 6 кВ  | 502,43     | 5,10          | 1,12           |
|                      |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  | 6,09       |               |                |
|                      |                            |                           | РПН        |       |            | 13,00         |                |
|                      | 2Т                         | 10                        | Нагрузка   | 6 кВ  | 319,19     | 3,42          | 0,00           |
|                      |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  | 6,12       |               |                |
|                      |                            |                           | РПН        |       |            | 13,00         |                |
|                      | ИТОГО                      |                           | 6 кВ       |       |            |               |                |
| ПС 35/6кВ №309       | Замер по трансформаторам   |                           |            |       | 12:00 час. |               |                |
|                      | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |       | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                      | 1Т                         | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ  | 149,47     | 1,63          | 0,00           |
|                      |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  | 6,11       |               |                |
|                      |                            |                           | РПН        |       |            | 5,00          |                |
|                      | 2Т                         | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ  | 109,37     | 1,18          | 0,00           |
|                      |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  | 6,09       |               |                |
|                      |                            |                           | РПН        |       |            | 4,00          |                |
|                      | ИТОГО                      |                           | 6 кВ       |       |            |               |                |

|                |                            |                           |            |      |            |               |                |
|----------------|----------------------------|---------------------------|------------|------|------------|---------------|----------------|
| ПС 35/6кВ №330 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|                | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 210,30     | 2,25          | 0,35           |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,23       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      |            | 5,00          |                |
|                | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 190,20     | 2,01          | 0,00           |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,10       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      |            | 4,00          |                |
| ИТОГО          |                            | 6 кВ                      |            |      |            |               |                |
| ПС 35/6кВ №334 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|                | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 126,00     | 1,22          | -0,42          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,02       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      |            | 4,00          |                |
|                | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 95,40      | 0,98          | 0,15           |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,12       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      |            | 4,00          |                |
| ИТОГО          |                            | 6 кВ                      |            |      |            |               |                |
| ПС 35/6кВ №346 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|                | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                | 1Т                         | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ | 164,10     | 1,62          | 0,00           |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,10       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      |            | 3,00          |                |
|                | 2Т                         | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ | 83,70      | 0,90          | 0,00           |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,15       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      |            | 3,00          |                |
| ИТОГО          |                            | 6 кВ                      |            |      |            |               |                |
| ПС 35/6кВ №355 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|                | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 242,10     | 2,52          | 0,83           |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 5,97       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      |            | 4,00          |                |
|                | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 190,50     | 1,95          | -0,04          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,15       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      |            | 5,00          |                |
| ИТОГО          |                            | 6 кВ                      |            |      |            |               |                |
| ПС 35/6кВ №364 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|                | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                | 1Т                         | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ | 58,50      | 0,62          | 0,00           |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 5,98       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      |            | 3,00          |                |
|                | 2Т                         | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ | 93,00      | 0,89          | 0,45           |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,04       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      |            | 3,00          |                |
| ИТОГО          |                            | 6 кВ                      |            |      |            |               |                |
| ПС 35/6кВ №368 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|                | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                | 1Т                         | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ | 71,40      | 0,87          | 0,20           |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,16       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      |            | 4,00          |                |
|                | 2Т                         | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ | 44,10      | 0,38          | -0,26          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,22       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      |            | 4,00          |                |
| ИТОГО          |                            | 6 кВ                      |            |      |            |               |                |
| ПС 35/6кВ №373 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|                | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                | 1Т                         | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ | 33,30      | 0,27          | 0,18           |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,12       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      |            | 3,00          |                |
|                | 2Т                         | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ | 87,30      | 0,79          | 0,27           |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,12       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      |            | 3,00          |                |
| ИТОГО          |                            | 6 кВ                      |            |      |            |               |                |
| ПС 35/6кВ №34  | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|                | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                | 1Т                         | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ | 79         | 0,809         | 0,355          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,22       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      |            | 35            |                |
|                | 2Т                         | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ | 34         | 0,343         | 0,005          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,30       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      |            | 35,88         |                |

|                |                            |                           |            |      |            |               |                |
|----------------|----------------------------|---------------------------|------------|------|------------|---------------|----------------|
| ПС 35/6кВ №117 | ИТОГО                      |                           | 6 кВ       |      | 113        | 1,152         | 0,360          |
|                | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|                | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                | 1Т                         | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ | 145,917    | 2             | 0,148          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,20       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      | 35         |               |                |
|                | 2Т                         | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ | 175,00     | 1,760         | 0,620          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,20       |               |                |
| РПН            |                            |                           | 35,88      |      |            |               |                |
| ИТОГО          |                            | 6 кВ                      |            | 321  | 3,760      | 0,768         |                |
| ПС 35/6кВ №130 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|                | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 286        | 2,931         | 0,090          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,22       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      | 35         |               |                |
|                | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 92         | 0,944         | -0,105         |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,34       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      | 35,88      |               |                |
| ИТОГО          |                            | 6 кВ                      |            | 378  | 3,875      | -0,015        |                |
| ПС 35/6кВ №132 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|                | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                | 1Т                         | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ | 20         | 0,200         | 0,100          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,20       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      | 35,000     |               |                |
|                | 2Т                         | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ | 29         | 0,300         | 0,100          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,00       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      | 35         |               |                |
| ИТОГО          |                            | 6 кВ                      |            | 49   | 0,500      | 0,200         |                |
| ПС 35/6кВ №157 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|                | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 163        | 1,674         | 0,090          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,24       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      | 3          |               |                |
|                | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 84         | 0,863         | -0,092         |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,18       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      | 3          |               |                |
| ИТОГО          |                            | 6 кВ                      |            | 247  | 2,537      | -0,002        |                |
| ПС 35/6кВ №220 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|                | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                | 1Т                         | 6,30                      | Нагрузка   | 6 кВ | 289        | 2,967         | -0,014         |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,22       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      | 4          |               |                |
|                | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 77         | 0,793         | -0,026         |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,24       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      | 3          |               |                |
| ИТОГО          |                            | 6 кВ                      |            | 366  | 3,760      | -0,040        |                |
| ПС 35/6кВ №290 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|                | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                | 1Т                         | 10                        | Нагрузка   | 6 кВ | 200        | 2,052         | -0,014         |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,22       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      |            |               |                |
|                | 2Т                         | 10                        | Нагрузка   | 6 кВ | 323        | 3,316         | 0,821          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,19       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      |            |               |                |
| ИТОГО          |                            | 6 кВ                      |            | 523  | 5,368      | 0,807         |                |
| ПС 35/6кВ №74  | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|                | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                | 1Т                         | 6,30                      | Нагрузка   | 6 кВ | 88         | 0,903         | 0,099          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,17       |               |                |
|                |                            |                           | ПБВ        |      | 36,73      |               |                |
|                | 2Т                         | 6,30                      | Нагрузка   | 6 кВ | 11         | 0,114         | -0,065         |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,20       |               |                |
|                |                            |                           | ПБВ        |      | 36,73      |               |                |
| ИТОГО          |                            | 6 кВ                      |            | 99   | 1,017      | 0,034         |                |
| ПС 35/6кВ №129 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|                | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 96         | 0,890         | 0,450          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,24       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      | 4          |               |                |
|                | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 4          | -0,040        | -0,020         |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,20       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      | 4          |               |                |
| ИТОГО          |                            | 6 кВ                      |            | 100  | 0,850      | 0,430         |                |

|                |                            |                           |            |      |            |               |                |
|----------------|----------------------------|---------------------------|------------|------|------------|---------------|----------------|
| ПС 35/6кВ №154 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|                | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                | 1Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 48         | 0,494         | 0,285          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,03       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      | 4          |               |                |
|                | 1Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 111        | 1,100         | 0,340          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,02       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      | 4          |               |                |
| ИТОГО          |                            | 6 кВ                      |            | 159  | 1,594      | 0,625         |                |
| ПС 35/6кВ №155 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|                | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                | 1Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 51         | 0,540         | 0,010          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,20       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      | 4          |               |                |
|                | 2Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 37         | 0,360         | 0,070          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,20       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      | 4          |               |                |
| ИТОГО          |                            | 6 кВ                      |            | 88   | 0,9        | 0,08          |                |
| ПС 35/6кВ №156 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|                | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                | 1Т                         | 10,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 188        | 1,928         | 0,012          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,22       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      | 12         |               |                |
|                | 2Т                         | 10,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 75         | 0,766         | 0,063          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,22       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      | 13         |               |                |
| ИТОГО          |                            | 6 кВ                      |            | 263  | 2,694      | 0,075         |                |
| ПС 35/6кВ №313 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|                | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                | 1Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 75         | 0,773         | 0,137          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,03       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      | 3          |               |                |
|                | 2Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 0          | 0,000         | 0,000          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,03       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      | 3          |               |                |
| ИТОГО          |                            | 6 кВ                      |            | 75   | 0,773      | 0,137         |                |
| ПС 35/6кВ №1   | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|                | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                | 1Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 17         | 0,180         | 0,000          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,10       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      | 35,70      |               |                |
| ИТОГО          |                            | 6 кВ                      |            | 17   | 0,18       | 0             |                |
| ПС 35/6кВ №139 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|                | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                | 1Т                         | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ | 5,00       | 0,05          | 0,040          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,21       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      | 2          |               |                |
| ИТОГО          |                            | 6 кВ                      |            | 5,0  | 0,050      | 0,040         |                |
| ПС 35/6кВ №217 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|                | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 237        | 2,436         | 0,924          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,20       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      | 4          |               |                |
|                | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 109        | 1,114         | 0,300          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,30       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      | 4          |               |                |
| ИТОГО          |                            | 6 кВ                      |            | 346  | 3,550      | 1,224         |                |
| ПС 35/6кВ №228 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|                | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 116        | 1,187         | 0,000          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,18       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      | 3          |               |                |
|                | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 126        | 1,290         | 0,000          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,12       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      | 3          |               |                |
| ИТОГО          |                            | 6 кВ                      |            | 242  | 2,477      | 0,000         |                |

|                             |                            |                           |            |       |            |               |                |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|------------|-------|------------|---------------|----------------|
| ПС 35/6кВ №251              | Замер по трансформаторам   |                           |            |       | 12:00 час. |               |                |
|                             | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |       | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                             | 1Т                         | 4,00                      | Нагрузка   | 6 кВ  | 49         | 0,504         | 0,016          |
|                             |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  | 6,20       |               |                |
|                             |                            |                           | РПН        |       | 3          |               |                |
|                             | 2Т                         | 4,00                      | Нагрузка   | 6 кВ  | 48         | 0,488         | 0,331          |
|                             |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  | 6,30       |               |                |
|                             |                            |                           | РПН        |       | 3          |               |                |
| ИТОГО                       |                            |                           | 6 кВ       | 97    | 0,992      | 0,347         |                |
| ПС 35/6кВ №252              | Замер по трансформаторам   |                           |            |       | 12:00 час. |               |                |
|                             | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |       | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                             | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ  | 244        | 2,508         | 0,036          |
|                             |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  | 6,21       |               |                |
|                             |                            |                           | РПН        |       | 3          |               |                |
|                             | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ  | 332        | 3,000         | 1,178          |
|                             |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  | 6,16       |               |                |
|                             |                            |                           | РПН        |       | 3          |               |                |
| ИТОГО                       |                            |                           | 6 кВ       | 576   | 5,508      | 1,214         |                |
| ПС 35/6кВ №261              | Замер по трансформаторам   |                           |            |       | 12:00 час. |               |                |
|                             | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |       | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                             | 1Т                         | 10                        | Нагрузка   | 6 кВ  | 302        | 3,095         | -0,517         |
|                             |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  | 6,12       |               |                |
|                             |                            |                           | РПН        |       | 12         |               |                |
|                             | 2Т                         | 10                        | Нагрузка   | 6 кВ  | 174        | 1,785         | -0,016         |
|                             |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  | 6,12       |               |                |
|                             |                            |                           | РПН        |       | 11         |               |                |
| ИТОГО                       |                            |                           | 6 кВ       | 476   | 4,880      | -0,533        |                |
| ПС 35/6кВ №278              | Замер по трансформаторам   |                           |            |       | 12:00 час. |               |                |
|                             | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |       | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                             | 1Т                         | 6,30                      | Нагрузка   | 6 кВ  | 140        | 1,40          | 0,29           |
|                             |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  | 6,16       |               |                |
|                             |                            |                           | РПН        |       | 4          |               |                |
|                             | 2Т                         | 6,30                      | Нагрузка   | 6 кВ  | 128        | 1,30          | 0,44           |
|                             |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  | 6,13       |               |                |
|                             |                            |                           | РПН        |       | 4          |               |                |
| ИТОГО                       |                            |                           | 6 кВ       | 268   | 2,700      | 0,730         |                |
| ПС 35/6кВ №289              | Замер по трансформаторам   |                           |            |       | 12:00 час. |               |                |
|                             | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |       | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                             | 1Т                         | 6,30                      | Нагрузка   | 6 кВ  | 89         | 0,919         | 0,000          |
|                             |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  | 6,18       |               |                |
|                             |                            |                           | РПН        |       | 3          |               |                |
|                             | 2Т                         | 6,30                      | Нагрузка   | 6 кВ  | 71         | 0,731         | 0,387          |
|                             |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  | 6,18       |               |                |
|                             |                            |                           | РПН        |       | 3          |               |                |
| ИТОГО                       |                            |                           | 6 кВ       | 160   | 1,650      | 0,387         |                |
| ПС 35/6кВ №314 КС<br>УВСИНГ | Замер по трансформаторам   |                           |            |       | 12:00 час. |               |                |
|                             | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |       | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                             | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ  | 37         | 0,38          | 0,61           |
|                             |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  | 6,15       |               |                |
|                             |                            |                           | РПН        |       | 4          |               |                |
|                             | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ  | 41         | 0,43          | 0,58           |
|                             |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  | 6,24       |               |                |
|                             |                            |                           | РПН        |       | 4          |               |                |
| ИТОГО                       |                            |                           | 6 кВ       | 78    | 0,810      | 1,190         |                |
| ПС 35/6кВ №318              | Замер по трансформаторам   |                           |            |       | 12:00 час. |               |                |
|                             | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |       | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                             | 1Т                         | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ  | 95         | 0,976         | 0,570          |
|                             |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  | 6,11       |               |                |
|                             |                            |                           | РПН        |       | 4          |               |                |
|                             | 2Т                         | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ  | 25         | 0,259         | 0,005          |
|                             |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  | 6,10       |               |                |
|                             |                            |                           | РПН        |       | 3          |               |                |
| ИТОГО                       |                            |                           | 6 кВ       | 120   | 1,235      | 0,575         |                |
| ПС 35/6кВ №277              | Замер по трансформаторам   |                           |            |       | 12:00 час. |               |                |
|                             | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |       | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                             | 1Т                         | 16                        | Нагрузка   | 35 кВ | 99         | 5,929         | 0,804          |
|                             |                            |                           | Напряжение | 35 кВ | 36,56      |               |                |
|                             |                            |                           | РПН        |       | 9          |               |                |
|                             | 2Т                         | 16                        | Нагрузка   | 35 кВ | 93         | 5,578         | 0,456          |
|                             |                            |                           | Напряжение | 35 кВ | 36,63      |               |                |
|                             |                            |                           | РПН        |       | 9          |               |                |
| ИТОГО                       |                            |                           | 35 кВ      | 192   | 11,507     | 1,260         |                |

|                       |                            |                           |            |       |            |               |                |
|-----------------------|----------------------------|---------------------------|------------|-------|------------|---------------|----------------|
| ПС 35/6кВ №10         | Замер по трансформаторам   |                           |            |       | 12:00 час. |               |                |
|                       | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |       | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                       | 1Т                         | 4,00                      | Нагрузка   | 6 кВ  | 0,0        | 0,00          | 0,00           |
|                       |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  | 6,21       |               |                |
|                       |                            |                           | РПН        |       | 2          |               |                |
|                       | ИТОГО                      |                           | 6 кВ       |       | 0,0        | 0,000         | 0,000          |
| ПС 35/6кВ №214        | Замер по трансформаторам   |                           |            |       | 12:00 час. |               |                |
|                       | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |       | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                       | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ  | 258        | 2,646         | 0,135          |
|                       |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  | 6,13       |               |                |
|                       |                            |                           | РПН        |       | 4          |               |                |
|                       | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ  | 83         | 0,857         | -0,088         |
|                       |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  | 6,14       |               |                |
|                       |                            |                           | РПН        |       | 2          |               |                |
| ИТОГО                 |                            | 6 кВ                      |            | 341   | 3,503      | 0,047         |                |
| ПС 35/6кВ №216        | Замер по трансформаторам   |                           |            |       | 12:00 час. |               |                |
|                       | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |       | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                       | 1Т                         | 10,0                      | Нагрузка   | 6 кВ  | 155        | 1,595         | -0,297         |
|                       |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  | 6,25       |               |                |
|                       |                            |                           | РПН        |       | 11         |               |                |
|                       | 2Т                         | 10,0                      | Нагрузка   | 6 кВ  | 165        | 1,695         | -0,319         |
|                       |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  | 6,25       |               |                |
|                       |                            |                           | РПН        |       | 11         |               |                |
| ИТОГО                 |                            | 6 кВ                      |            | 320   | 3,290      | -0,616        |                |
| ПС 35/6кВ №218        | Замер по трансформаторам   |                           |            |       | 12:00 час. |               |                |
|                       | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |       | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                       | 1Т                         | 16,0                      | Нагрузка   | 6 кВ  | 323        | 3,319         | 0,301          |
|                       |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  | 6,25       |               |                |
|                       |                            |                           | РПН        |       | 13         |               |                |
|                       | 2Т                         | 16,0                      | Нагрузка   | 6 кВ  | 165        | 1,698         | -0,006         |
|                       |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  | 6,25       |               |                |
|                       |                            |                           | РПН        |       | 13         |               |                |
| ИТОГО                 |                            | 6 кВ                      |            | 488   | 5,017      | 0,295         |                |
| ПС 35/6кВ №219        | Замер по трансформаторам   |                           |            |       | 12:00 час. |               |                |
|                       | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |       | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                       | 1Т                         | 16,0                      | Нагрузка   | 6 кВ  | 437        | 4,483         | -0,832         |
|                       |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  | 6,20       |               |                |
|                       |                            |                           | РПН        |       | 7          |               |                |
|                       | 2Т                         | 16,0                      | Нагрузка   | 6 кВ  | 127        | 1,308         | 0,143          |
|                       |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  | 6,19       |               |                |
|                       |                            |                           | РПН        |       | 7          |               |                |
| ИТОГО                 |                            | 6 кВ                      |            | 564   | 5,791      | -0,689        |                |
| ПС 35/6кВ №227        | Замер по трансформаторам   |                           |            |       | 12:00 час. |               |                |
|                       | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |       | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                       | 1Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ  | 116,96     | 1,22          | -0,29          |
|                       |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  | 6,30       |               |                |
|                       |                            |                           | РПН        |       | 3          |               |                |
|                       | 2Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ  | 86,77      | 0,91          | -0,20          |
|                       |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  | 6,30       |               |                |
|                       |                            |                           | РПН        |       | 2          |               |                |
| ИТОГО                 |                            | 6                         |            | 204   | 2,130      | -0,490        |                |
| ПС 35/6кВ №235        | Замер по трансформаторам   |                           |            |       | 12:00 час. |               |                |
|                       | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |       | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                       | 1Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ  | 64         | 0,662         | -0,129         |
|                       |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  | 6,30       |               |                |
|                       |                            |                           | РПН ПБВ    |       | 37         |               |                |
|                       | 2Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ  | 42         | 0,429         | -0,342         |
|                       |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  | 6,30       |               |                |
|                       |                            |                           | РПН        |       | 37         |               |                |
| ИТОГО                 |                            |                           |            | 106   | 1,091      | -0,471        |                |
| ПС 35/6кВ №271 с ГТЭС | Замер по трансформаторам   |                           |            |       | 12:00 час. |               |                |
|                       | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |       | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                       | 1Т                         | 25,0                      | Нагрузка   | 35 кВ | 216        | 12,935        | -1,747         |
|                       |                            |                           | Напряжение | 35 кВ | 36,80      |               |                |
|                       |                            |                           | РПН        |       | 8          |               |                |
|                       | 2Т                         | 25,0                      | Нагрузка   | 35 кВ | 198        | 11,887        | -0,837         |
|                       |                            |                           | Напряжение | 35 кВ | 36,80      |               |                |
|                       |                            |                           | РПН        |       | 8          |               |                |
| ИТОГО                 |                            |                           |            | 414   | 24,822     | -2,584        |                |

|                |                            |                           |            |      |            |               |                |
|----------------|----------------------------|---------------------------|------------|------|------------|---------------|----------------|
| ПС 35/6кВ №230 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|                | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                | 1Т                         | 4,00                      | Нагрузка   | 6 кВ | 72         | 0,742         | 0,000          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,20       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        | 3    | 4          |               |                |
|                | 2Т                         | 4,00                      | Нагрузка   | 6 кВ | 74         | 0,757         | -0,104         |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,20       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        | 3    | 3          |               |                |
| ИТОГО          |                            | 6 кВ                      |            | 146  | 1,499      | -0,104        |                |
| ПС 35/6кВ №243 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|                | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                | 1Т                         | 6,30                      | Нагрузка   | 6 кВ | 179        | 1,838         | -0,058         |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,30       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        | 4    | 4          |               |                |
|                | 2Т                         | 6,30                      | Нагрузка   | 6 кВ | 212        | 2,180         | 0,857          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,30       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        | 3    | 4          |               |                |
| ИТОГО          |                            | 6 кВ                      |            | 391  | 4,018      | 0,799         |                |
| ПС 35/6кВ №244 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|                | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                | 1Т                         | 4,00                      | Нагрузка   | 6 кВ | 137        | 1,409         | -0,188         |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,20       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        | 3    | 4          |               |                |
|                | 2Т                         | 4,00                      | Нагрузка   | 6 кВ | 64         | 0,660         | 0,002          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,20       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        | 3    | 4          |               |                |
| ИТОГО          |                            | 6 кВ                      |            | 201  | 2,069      | -0,186        |                |
| ПС 35/6кВ №249 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|                | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                | 1Т                         | 6,30                      | Нагрузка   | 6 кВ | 135,21     | 1,46          | -0,20          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,30       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        | 5    | 4          |               |                |
|                | 2Т                         | 6,30                      | Нагрузка   | 6 кВ | 37,62      | 0,40          | -0,09          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,30       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        | 3    | 3          |               |                |
| ИТОГО          |                            | 6 кВ                      |            | 173  | 1,860      | -0,290        |                |
| ПС 35/6кВ №229 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|                | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                | 1Т                         | 10,00                     | Нагрузка   | 6 кВ | 408        | 4,183         | 0,727          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,20       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        | 12   | 10         |               |                |
|                | 2Т                         | 10,00                     | Нагрузка   | 6 кВ | 391        | 4,015         | 0,046          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,20       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        | 12   | 10         |               |                |
| ИТОГО          |                            | 6 кВ                      |            | 799  | 8,198      | 0,773         |                |
| ПС 35/6кВ №246 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|                | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                | 1Т                         | 6,30                      | Нагрузка   | 6 кВ | 84         | 0,861         | 0,327          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,21       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        | 4    | 3          |               |                |
|                | 2Т                         | 6,30                      | Нагрузка   | 6 кВ | 210        | 2,151         | 0,406          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,20       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        | 4    | 3          |               |                |
| ИТОГО          |                            | 6 кВ                      |            | 294  | 3,012      | 0,733         |                |
| ПС 35/6кВ №245 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|                | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                | 1Т                         | 10,00                     | Нагрузка   | 6 кВ | 84         | 0,861         | 0,327          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,20       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        | 12   | 3          |               |                |
|                | 2Т                         | 10,00                     | Нагрузка   | 6 кВ | 210        | 2,151         | 0,406          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,20       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        | 12   | 3          |               |                |
| ИТОГО          |                            | 6 кВ                      |            | 294  | 3,012      | 0,733         |                |
| ПС 35/6кВ №312 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|                | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                | 1Т                         | 6,30                      | Нагрузка   | 6 кВ | 230        | 2,362         | -0,009         |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,30       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        | 3    | 3          |               |                |
|                | 2Т                         | 6,30                      | Нагрузка   | 6 кВ | 165        | 1,693         | -0,208         |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,30       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        | 3    | 3          |               |                |
| ИТОГО          |                            | 6 кВ                      |            | 395  | 4,055      | -0,217        |                |

|                |                            |                           |            |      |            |               |                |
|----------------|----------------------------|---------------------------|------------|------|------------|---------------|----------------|
| ПС 35/6кВ №254 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|                | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 53         | 0,542         | 0,034          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,22       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      | 3          |               |                |
|                | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 210        | 2,155         | 0,136          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,18       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      | 3          |               |                |
| ИТОГО          |                            |                           | 6 кВ       | 263  | 2,697      | 0,170         |                |
| ПС 35/6кВ №260 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|                | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                | 1Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 95         | 1,010         | 0,170          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,20       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      | 3          |               |                |
|                | 2Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 73         | 0,751         | 0,100          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,16       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      | 3          |               |                |
| ИТОГО          |                            |                           | 6 кВ       | 168  | 1,761      | 0,270         |                |
| ПС 35/6кВ №268 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|                | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                | 1Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 25         | 0,254         | 0,063          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,19       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      | 3          |               |                |
|                | 2Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 32         | 0,331         | 0,101          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,18       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      | 3          |               |                |
| ИТОГО          |                            |                           | 6 кВ       | 82   | 0,474      | 0,068         |                |
| ПС 35/6кВ №269 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|                | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                | 1Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 64         | 0,654         | 0,097          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,30       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      | 4          |               |                |
|                | 2Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 143        | 1,468         | 0,644          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,30       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      | 4          |               |                |
| ИТОГО          |                            |                           | 6 кВ       | 207  | 2,122      | 0,741         |                |
| ПС 35/6кВ №273 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|                | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 150        | 1,537         | -0,239         |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,30       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      | 4          |               |                |
|                | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 55         | 0,560         | 0,002          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,30       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      | 4          |               |                |
| ИТОГО          |                            |                           | 6 кВ       | 205  | 2,097      | -0,237        |                |
| ПС 35/6кВ №262 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|                | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 0          | 0,000         | 0,000          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 0,00       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      | 2          |               |                |
|                | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 0          | 0,000         | 0,000          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 0,00       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      | 3          |               |                |
| ИТОГО          |                            |                           | 6 кВ       | 0    | 0,000      | 0,000         |                |
| ПС 35/6кВ №276 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|                | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                | 1Т                         | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ | 44         | 0,470         | 0,000          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,20       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      | 2          |               |                |
|                | 2Т                         | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ | 0          | 0,000         | 0,000          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,20       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      | 3          |               |                |
| ИТОГО          |                            |                           | 6 кВ       | 44   | 0,470      | 0,000         |                |
| ПС 35/6кВ №281 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|                | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 142        | 1,455         | -0,239         |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,25       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      | 3          |               |                |
|                | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 254        | 2,603         | -0,721         |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,25       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      | 2          |               |                |
| ИТОГО          |                            |                           | 6 кВ       | 396  | 4,058      | -0,960        |                |

|                |                            |                           |            |      |            |               |                |
|----------------|----------------------------|---------------------------|------------|------|------------|---------------|----------------|
| ПС 35/6кВ №164 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|                | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 62         | 0,633         | 0,488          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,26       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      | 7          |               |                |
|                | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 106        | 1,094         | 0,821          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,30       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      | 7          |               |                |
| ИТОГО          |                            | 6 кВ                      |            | 168  | 1,727      | 1,309         |                |
| ПС 35/6кВ №253 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|                | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 93         | 0,957         | 0,718          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,10       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      | 3          |               |                |
|                | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 44         | 0,456         | 0,335          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,08       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      | 3          |               |                |
| ИТОГО          |                            | 6 кВ                      |            | 137  | 1,413      | 1,053         |                |
| ПС 35/6кВ №279 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|                | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                | 1Т                         | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ | 195        | 1,958         | 0,726          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,24       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      | 4          |               |                |
|                | 2Т                         | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ | 286        | 2,890         | 0,971          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,26       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      | 4          |               |                |
| ИТОГО          |                            | 6 кВ                      |            | 481  | 4,848      | 1,697         |                |
| ПС 35/6кВ №300 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|                | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 192        | 1,970         | 0,279          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,22       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      | 4          |               |                |
|                | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 226        | 2,320         | -0,001         |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,22       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      | 4          |               |                |
| ИТОГО          |                            | 6 кВ                      |            | 418  | 4,290      | 0,278         |                |
| ПС 35/6кВ №310 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|                | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                | 1Т                         | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ | 40         | 0,450         | -0,016         |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,26       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      | 4          |               |                |
|                | 2Т                         | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ | 45         | 0,459         | 0,120          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,20       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      | 4          |               |                |
| ИТОГО          |                            | 6 кВ                      |            | 85   | 0,909      | 0,104         |                |
| ПС 35/6кВ №321 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|                | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 36         | 0,380         | 0,045          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,23       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      | 3          |               |                |
|                | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 28         | 0,296         | 0,083          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,22       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      | 3          |               |                |
| ИТОГО          |                            | 6 кВ                      |            | 64   | 0,676      | 0,128         |                |
| ПС 35/6кВ №320 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|                | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                | 1Т                         | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ | 218        | 2,331         | 0,446          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,27       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      | 4          |               |                |
|                | 2Т                         | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ | 215        | 2,214         | -0,789         |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,27       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      | 3          |               |                |
| ИТОГО          |                            | 6 кВ                      |            | 433  | 4,545      | -0,343        |                |
| ПС 35/6кВ №349 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|                | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 124        | 1,269         | 0,370          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,16       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      | 3          |               |                |
|                | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 93         | 0,880         | 0,225          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,17       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      | 3          |               |                |
| ИТОГО          |                            | 6 кВ                      |            | 217  | 2,149      | 0,595         |                |

|                |                            |                           |            |      |            |               |                |
|----------------|----------------------------|---------------------------|------------|------|------------|---------------|----------------|
| ПС 35/6кВ №339 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|                | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 268        | 2,740         | 0,728          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,28       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      | 4          |               |                |
|                | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 185        | 1,960         | 0,566          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,28       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      | 4          |               |                |
| ИТОГО          |                            |                           | 6 кВ       | 453  | 4,700      | 1,294         |                |
| ПС 35/6кВ №308 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|                | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 54         | 0,558         | -0,049         |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,15       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      | 4          |               |                |
|                | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 117        | 1,198         | -0,023         |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,12       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      | 4          |               |                |
| ИТОГО          |                            |                           | 6 кВ       | 171  | 1,756      | -0,072        |                |
| ПС 35/6кВ №317 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|                | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 109        | 1,121         | -0,039         |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,10       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      | 1          |               |                |
|                | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 28         | 0,283         | -0,031         |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,04       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      | 2          |               |                |
| ИТОГО          |                            |                           | 6 кВ       | 137  | 1,404      | -0,070        |                |
| ПС 35/6кВ №329 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|                | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                | 1Т                         | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ | 89         | 0,913         | -0,399         |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,29       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      | 5          |               |                |
|                | 2Т                         | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ | 169        | 1,738         | -0,135         |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,10       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      | 4          |               |                |
| ИТОГО          |                            |                           | 6 кВ       | 258  | 2,651      | -0,534        |                |
| ПС 35/6кВ №326 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|                | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                | 1Т                         | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ | 0          | 0,000         | 0,000          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,25       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      | 3          |               |                |
|                | 2Т                         | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ | 77         | 0,880         | 0,048          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,39       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      | 4          |               |                |
| ИТОГО          |                            |                           | 6 кВ       | 77   | 0,880      | 0,048         |                |
| ПС 35/6кВ №354 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|                | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                | 1Т                         | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ | 74         | 0,780         | 0,163          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,24       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      | 3          |               |                |
|                | 2Т                         | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ | 89         | 0,916         | -0,567         |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,20       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      | 3          |               |                |
| ИТОГО          |                            |                           | 6 кВ       | 163  | 1,696      | -0,404        |                |
| ПС 35/6кВ №367 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|                | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                | 1Т                         | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ | 0          | 0,000         | 0,000          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 0,00       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      | 2          |               |                |
|                | 2Т                         | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ | 26         | 0,270         | 0,084          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,20       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      | 3          |               |                |
| ИТОГО          |                            |                           | 6 кВ       | 26   | 0,270      | 0,084         |                |
| ПС 35/6кВ №353 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|                | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                | 1Т                         | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ | 5          | 0,050         | 0,018          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,25       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      | 3          |               |                |
|                | 2Т                         | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ | 35         | 0,340         | 0,139          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,14       |               |                |
|                |                            |                           | РПН        |      | 3          |               |                |
| ИТОГО          |                            |                           | 6 кВ       | 40   | 0,390      | 0,157         |                |

|                 |                            |                           |            |      |            |               |                |
|-----------------|----------------------------|---------------------------|------------|------|------------|---------------|----------------|
| ПС 35/6кВ №343  | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|                 | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                 | 1Т                         | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ | 0          | 0,000         | 0,000          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,13       |               |                |
|                 |                            |                           | РПН        |      | 2          |               |                |
|                 | 2Т                         | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ | 0          | 0,000         | 0,000          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,14       |               |                |
|                 |                            |                           | РПН        |      | 2          |               |                |
| ИТОГО           |                            |                           | 6 кВ       | 0    | 0,000      | 0,000         |                |
| ПС 35/6кВ №331  | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|                 | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                 | 1Т                         | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ | 88         | 0,901         | -0,078         |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,25       |               |                |
|                 |                            |                           | РПН        |      | 2          |               |                |
|                 | 2Т                         | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ | 119        | 1,219         | 0,088          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,14       |               |                |
|                 |                            |                           | РПН        |      | 3          |               |                |
| ИТОГО           |                            |                           | 6 кВ       | 207  | 2,120      | 0,010         |                |
| ПС 35/6кВ №351  | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|                 | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                 | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 86         | 0,884         | -0,245         |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,27       |               |                |
|                 |                            |                           | РПН        |      | 3          |               |                |
|                 | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 31         | 0,314         | 0,145          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,21       |               |                |
|                 |                            |                           | РПН        |      | 3          |               |                |
| ИТОГО           |                            |                           | 6 кВ       | 117  | 1,198      | -0,100        |                |
| ПС 35/6кВ №370  | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|                 | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                 | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 48         | 0,493         | -0,245         |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,25       |               |                |
|                 |                            |                           | РПН        |      | 3          |               |                |
|                 | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 0          | 0,000         | 0,000          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,39       |               |                |
|                 |                            |                           | РПН        |      | 3          |               |                |
| ИТОГО           |                            |                           | 6 кВ       | 48   | 0,493      | -0,245        |                |
| ПС 35/6кВ №371  | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|                 | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                 | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 4          | 0,042         | -0,047         |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,24       |               |                |
|                 |                            |                           | РПН        |      | 3          |               |                |
|                 | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 50         | 0,510         | 0,075          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,21       |               |                |
|                 |                            |                           | РПН        |      | 3          |               |                |
| ИТОГО           |                            |                           | 6 кВ       | 54   | 0,552      | 0,028         |                |
| ПС 35/6 кВ №328 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|                 | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                 | 1Т                         | 10,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 296        | 3,038         | 0,187          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6          |               |                |
|                 |                            |                           | РПН        |      | 14,00      |               |                |
|                 | 2Т                         | 10,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 351        | 3,700         | 0,682          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6          |               |                |
|                 |                            |                           | РПН        |      | 14,00      |               |                |
| ИТОГО           |                            |                           | 6 кВ       | 647  | 6,738      | 0,869         |                |
| ПС 35/6 кВ №327 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|                 | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                 | 1Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 265        | 2,719         | 0,388          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,24       |               |                |
|                 |                            |                           | РПН        |      | 5          |               |                |
|                 | 2Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 181        | 1,863         | 0,157          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,24       |               |                |
|                 |                            |                           | РПН        |      | 5          |               |                |
| ИТОГО           |                            |                           | 6 кВ       | 446  | 4,582      | 0,545         |                |
| ПС 35/6 кВ №270 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|                 | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                 | 1Т                         | 16,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 595        | 6,111         | 0,000          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6          |               |                |
|                 |                            |                           | РПН        |      | 12,00      |               |                |
|                 | 2Т                         | 16,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 242        | 2,481         | -0,987         |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6          |               |                |
|                 |                            |                           | РПН        |      | 12,00      |               |                |
| ИТОГО           |                            |                           | 6 кВ       | 837  | 8,592      | -0,987        |                |

|                 |                            |                           |            |      |            |               |                |
|-----------------|----------------------------|---------------------------|------------|------|------------|---------------|----------------|
| ПС 35/6 кВ №324 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|                 | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                 | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 275        | 2,827         | 1,276          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,24       |               |                |
|                 |                            |                           | РПН        |      | 5          |               |                |
|                 | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 160        | 1,700         | 0,060          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,20       |               |                |
|                 |                            |                           | РПН        |      | 4          |               |                |
| ИТОГО           |                            | 6 кВ                      |            | 435  | 4,527      | 1,336         |                |
| ПС 35/6 кВ №280 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|                 | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                 | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 193        | 1,982         | -0,381         |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6          |               |                |
|                 |                            |                           | РПН        |      | 3,00       |               |                |
|                 | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 189        | 1,945         | 0,000          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6          |               |                |
|                 |                            |                           | РПН        |      | 5,00       |               |                |
| ИТОГО           |                            | 6                         |            | 382  | 3,927      | -0,381        |                |
| ПС 35/6 кВ №265 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|                 | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                 | 1Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 228        | 2,339         | 0,905          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,20       |               |                |
|                 |                            |                           | РПН        |      | 5          |               |                |
|                 | 2Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 144        | 1,483         | 0,248          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,22       |               |                |
|                 |                            |                           | РПН        |      | 5          |               |                |
| ИТОГО           |                            | 6                         |            | 372  | 3,822      | 1,153         |                |
| ПС 35/6кВ №118  | Замер по трансформаторам   |                           |            |      | 12:00 час. |               |                |
|                 | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                 | 1Т                         | 4,00                      | Нагрузка   | 6 кВ | 176        | 1,931         | 0,254          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6          |               |                |
|                 |                            |                           | РПН        |      | 3,00       |               |                |
|                 | 2Т                         | 4,00                      | Нагрузка   | 6 кВ | 95         | 0,978         | 0,285          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6          |               |                |
|                 |                            |                           | РПН        |      | 36,75      |               |                |
| ИТОГО           |                            | 6 кВ                      |            | 271  | 2,909      | 0,539         |                |
| ПС 35/6 кВ №14  | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |            | 12:00         | час.           |
|                 | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                 | 1Т                         | 10,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 100        | 1,052         | 0,000          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2        |               |                |
|                 |                            |                           | РПН        |      | 6          |               |                |
|                 | 2Т                         | 10,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 89         | 0,939         | 0,000          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,3        |               |                |
|                 |                            |                           | РПН        |      | 6          |               |                |
| ИТОГО           |                            | 6 кВ                      |            |      | 1,991      | 0,000         |                |
| ПС 35/6 кВ №16  | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |            | 12:00         | час.           |
|                 | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                 | 1Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 62         | 0,653         | 0,000          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,3        |               |                |
|                 |                            |                           | РПН        |      | 6          |               |                |
|                 | 2Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 13         | 0,140         | 0,000          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,3        |               |                |
|                 |                            |                           | РПН        |      | 6          |               |                |
| ИТОГО           |                            | 6 кВ                      |            |      | 0,794      | 0,000         |                |
| ПС 35/6 кВ №17  | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |            | 12:00         | час.           |
|                 | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                 | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 153        | 1,609         | 0,000          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2        |               |                |
|                 |                            |                           | РПН        |      | 4          |               |                |
|                 | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 126        | 1,325         | 0,000          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2        |               |                |
|                 |                            |                           | РПН        |      | 4          |               |                |
| ИТОГО           |                            | 6 кВ                      |            |      | 2,934      | 0,000         |                |
| ПС 35/6 кВ №20  | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |            | 12:00         | час.           |
|                 | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                 | 1Т                         | 10,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 154        | 1,620         | 0,000          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,3        |               |                |
|                 |                            |                           | РПН        |      | 11         |               |                |
|                 | 2Т                         | 10,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 193        | 2,028         | 0,667          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2        |               |                |
|                 |                            |                           | РПН        |      | 11         |               |                |
| ИТОГО           |                            | 6 кВ                      |            |      | 3,648      | 0,667         |                |

|                |                            |                           |            |      |          |               |                |
|----------------|----------------------------|---------------------------|------------|------|----------|---------------|----------------|
| ПС 35/6 кВ №21 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|                | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 183      | 1,925         | 0,000          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|                |                            |                           | РПН 1      |      |          |               |                |
|                | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 132      | 1,388         | 0,000          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|                |                            |                           | РПН 1      |      |          |               |                |
| ИТОГО          |                            | 6 кВ                      |            |      | 3,313    | 0,000         |                |
| ПС 35/6 кВ №40 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|                | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                | 1Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 63       | 0,663         | 0,244          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,3      |               |                |
|                |                            |                           | РПН 35875  |      |          |               |                |
|                | 2Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 0        | 0,000         | 0,000          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,3      |               |                |
|                |                            |                           | РПН 35875  |      |          |               |                |
| ИТОГО          |                            | 6 кВ                      |            |      | 0,663    | 0,244         |                |
| ПС 35/6 кВ №42 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|                | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                | 1Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 52       | 0,551         | 0,512          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,3      |               |                |
|                |                            |                           | РПН 36770  |      |          |               |                |
|                | 2Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 14       | 0,148         | 0,000          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|                |                            |                           | РПН 35000  |      |          |               |                |
| ИТОГО          |                            | 6 кВ                      |            |      | 0,699    | 0,512         |                |
| ПС 35/6 кВ №44 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|                | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 89       | 0,933         | 0,806          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,3      |               |                |
|                |                            |                           | РПН 4      |      |          |               |                |
|                | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 97       | 1,023         | 0,866          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,3      |               |                |
|                |                            |                           | РПН 4      |      |          |               |                |
| ИТОГО          |                            | 6 кВ                      |            |      | 1,956    | 1,672         |                |
| ПС 35/6 кВ №48 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|                | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                | 1Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 137      | 1,446         | 0,000          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,5      |               |                |
|                |                            |                           | РПН 35880  |      |          |               |                |
|                | 2Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 37       | 0,394         | 0,000          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,4      |               |                |
|                |                            |                           | РПН 36770  |      |          |               |                |
| ИТОГО          |                            | 6 кВ                      |            |      | 1,840    | 0,000         |                |
| ПС 35/6 кВ №54 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|                | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                | 1Т                         | 16,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 59       | 0,619         | 0,342          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,1      |               |                |
|                |                            |                           | РПН 8      |      |          |               |                |
|                | 2Т                         | 16,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 16       | 0,170         | 0,100          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|                |                            |                           | РПН 8      |      |          |               |                |
| ИТОГО          |                            | 6 кВ                      |            |      | 0,790    | 0,442         |                |
| ПС 35/6 кВ №55 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|                | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                | 1Т                         | 16,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 326      | 3,433         | 0,000          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|                |                            |                           | РПН 12     |      |          |               |                |
|                | 2Т                         | 16,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 303      | 3,185         | 0,000          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,3      |               |                |
|                |                            |                           | РПН 9      |      |          |               |                |
| ИТОГО          |                            | 6 кВ                      |            |      | 6,618    | 0,000         |                |
| ПС 35/6 кВ №56 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|                | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                | 1Т                         | 2,5                       | Нагрузка   | 6 кВ | 108      | 1,139         | 0,046          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,1      |               |                |
|                |                            |                           | РПН 12     |      |          |               |                |
|                | 2Т                         | 2,5                       | Нагрузка   | 6 кВ | 38       | 0,401         | 0,000          |
|                |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|                |                            |                           | РПН 9      |      |          |               |                |
| ИТОГО          |                            | 6 кВ                      |            |      | 1,540    | 0,046         |                |

|                 |                            |                           |            |      |          |               |                |
|-----------------|----------------------------|---------------------------|------------|------|----------|---------------|----------------|
| ПС 35/6 кВ №57  | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|                 | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                 | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 293      | 3,084         | 0,449          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,3      |               |                |
|                 |                            |                           | РПН 36750  |      |          |               |                |
|                 | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 204      | 2,143         | 0,753          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|                 |                            |                           | РПН 36750  |      |          |               |                |
| ИТОГО           |                            | 6 кВ                      |            |      | 5,227    | 1,202         |                |
| ПС 35/6 кВ №75  | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|                 | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                 | 1Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 246      | 2,588         | 1,620          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,1      |               |                |
|                 |                            |                           | РПН 36750  |      |          |               |                |
|                 | 2Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 38       | 0,404         | 0,155          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|                 |                            |                           | РПН 35875  |      |          |               |                |
| ИТОГО           |                            | 6 кВ                      |            |      | 2,993    | 1,775         |                |
| ПС 35/6 кВ №83  | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|                 | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                 | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 76       | 0,804         | 0,687          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,4      |               |                |
|                 |                            |                           | РПН 5      |      |          |               |                |
|                 | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 45       | 0,479         | 0,444          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,4      |               |                |
|                 |                            |                           | РПН 5      |      |          |               |                |
| ИТОГО           |                            | 6 кВ                      |            |      | 1,283    | 1,131         |                |
| ПС 35/6 кВ №84  | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|                 | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                 | 1Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 116      | 1,222         | 0,974          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,3      |               |                |
|                 |                            |                           | РПН 8      |      |          |               |                |
|                 | 2Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 8        | 0,081         | 0,066          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,3      |               |                |
|                 |                            |                           | РПН 5      |      |          |               |                |
| ИТОГО           |                            | 6 кВ                      |            |      | 1,303    | 1,040         |                |
| ПС 35/6 кВ №91  | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|                 | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                 | 1Т                         | 25,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 297      | 3,125         | 0,248          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,4      |               |                |
|                 |                            |                           | РПН 9      |      |          |               |                |
|                 | 2Т                         | 25,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 154      | 1,618         | 0,000          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,4      |               |                |
|                 |                            |                           | РПН 9      |      |          |               |                |
| ИТОГО           |                            | 6 кВ                      |            |      | 4,743    | 0,248         |                |
| ПС 35/6 кВ №92  | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|                 | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                 | 1Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 82       | 0,866         | 0,000          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,1      |               |                |
|                 |                            |                           | РПН 3      |      |          |               |                |
|                 | 2Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 137      | 1,444         | 0,180          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,1      |               |                |
|                 |                            |                           | РПН 3      |      |          |               |                |
| ИТОГО           |                            | 6 кВ                      |            |      | 2,309    | 0,180         |                |
| ПС 35/6 кВ №107 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|                 | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                 | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 89       | 0,935         | 0,000          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,1      |               |                |
|                 |                            |                           | РПН 5      |      |          |               |                |
|                 | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 3        | 0,029         | 0,000          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,1      |               |                |
|                 |                            |                           | РПН 5      |      |          |               |                |
| ИТОГО           |                            | 6 кВ                      |            |      | 0,964    | 0,000         |                |
| ПС 35/6 кВ №108 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|                 | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                 | 1Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 82       | 0,862         | 0,743          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,5      |               |                |
|                 |                            |                           | РПН 35868  |      |          |               |                |
|                 | 2Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 334      | 3,511         | 1,378          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,3      |               |                |
|                 |                            |                           | РПН 35875  |      |          |               |                |
| ИТОГО           |                            | 6 кВ                      |            |      | 4,373    | 2,120         |                |

|                 |                            |                           |            |      |          |               |                |
|-----------------|----------------------------|---------------------------|------------|------|----------|---------------|----------------|
| ПС 35/6 кВ №122 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|                 | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                 | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 284      | 2,986         | 0,772          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|                 |                            |                           | РПН 4      |      |          |               |                |
|                 | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 202      | 2,129         | 0,009          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|                 |                            |                           | РПН 5      |      |          |               |                |
| ИТОГО           |                            |                           | 6 кВ       |      | 5,115    | 0,781         |                |
| ПС 35/6 кВ №123 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|                 | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                 | 1Т                         | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ | 0        | 0,000         | 0,000          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|                 |                            |                           | РПН 4      |      |          |               |                |
|                 | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 108      | 1,133         | 0,655          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|                 |                            |                           | РПН 7      |      |          |               |                |
| ИТОГО           |                            |                           | 6 кВ       |      | 1,133    | 0,655         |                |
| ПС 35/6 кВ №124 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|                 | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                 | 1Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 153      | 1,614         | 1,124          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,3      |               |                |
|                 |                            |                           | РПН 35875  |      |          |               |                |
|                 | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 125      | 1,321         | 1,104          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,4      |               |                |
|                 |                            |                           | РПН 35875  |      |          |               |                |
| ИТОГО           |                            |                           | 6 кВ       |      | 2,934    | 2,228         |                |
| ПС 35/6 кВ №125 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|                 | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                 | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 116      | 1,225         | 1,113          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|                 |                            |                           | РПН 35875  |      |          |               |                |
|                 | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 105      | 1,109         | 0,073          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,1      |               |                |
|                 |                            |                           | РПН 36750  |      |          |               |                |
| ИТОГО           |                            |                           | 6 кВ       |      | 2,334    | 1,187         |                |
| ПС 35/6 кВ №126 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|                 | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                 | 1Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 26       | 0,270         | 0,000          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|                 |                            |                           | РПН 36750  |      |          |               |                |
|                 | 2Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 111      | 1,169         | 0,000          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,1      |               |                |
|                 |                            |                           | РПН 36750  |      |          |               |                |
| ИТОГО           |                            |                           | 6 кВ       |      | 1,439    | 0,000         |                |
| ПС 35/6 кВ №141 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|                 | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                 | 1Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 46       | 0,480         | 0,000          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,3      |               |                |
|                 |                            |                           | РПН 11     |      |          |               |                |
|                 | 2Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 135      | 1,424         | 0,438          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,3      |               |                |
|                 |                            |                           | РПН 11     |      |          |               |                |
| ИТОГО           |                            |                           | 6 кВ       |      | 1,903    | 0,438         |                |
| ПС 35/6 кВ №142 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|                 | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                 | 1Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 279      | 2,940         | 0,990          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,3      |               |                |
|                 |                            |                           | РПН 2      |      |          |               |                |
|                 | 2Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 97       | 1,026         | 0,203          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|                 |                            |                           | РПН 2      |      |          |               |                |
| ИТОГО           |                            |                           | 6 кВ       |      | 3,966    | 1,193         |                |
| ПС 35/6 кВ №143 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|                 | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                 | 1Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 82       | 0,867         | 0,000          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,1      |               |                |
|                 |                            |                           | РПН 36750  |      |          |               |                |
|                 | 2Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 41       | 0,432         | 0,000          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|                 |                            |                           | РПН 36750  |      |          |               |                |
| ИТОГО           |                            |                           | 6 кВ       |      | 1,299    | 0,000         |                |

|                 |                            |                           |            |      |          |               |                |
|-----------------|----------------------------|---------------------------|------------|------|----------|---------------|----------------|
| ПС 35/6 кВ №144 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|                 | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                 | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 240      | 2,525         | 1,968          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,3      |               |                |
|                 |                            |                           | РПН 5      |      |          |               |                |
|                 | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 92       | 0,967         | 0,640          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,3      |               |                |
|                 |                            |                           | РПН 6      |      |          |               |                |
| ИТОГО           |                            |                           | 6 кВ       |      | 3,492    | 2,609         |                |
| ПС 35/6 кВ №145 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|                 | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                 | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 46       | 0,482         | 0,000          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|                 |                            |                           | РПН 5      |      |          |               |                |
|                 | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 171      | 1,804         | 0,000          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|                 |                            |                           | РПН 9      |      |          |               |                |
| ИТОГО           |                            |                           | 6 кВ       |      | 2,287    | 0,000         |                |
| ПС 35/6 кВ №165 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|                 | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                 | 1Т                         | 10,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 440      | 4,628         | 1,480          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,1      |               |                |
|                 |                            |                           | РПН 12     |      |          |               |                |
|                 | 2Т                         | 10,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 166      | 1,746         | 1,097          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|                 |                            |                           | РПН 11     |      |          |               |                |
| ИТОГО           |                            |                           | 6 кВ       |      | 6,373    | 2,578         |                |
| ПС 35/6 кВ №166 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|                 | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                 | 1Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 171      | 1,796         | 0,334          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,3      |               |                |
|                 |                            |                           | РПН 2      |      |          |               |                |
|                 | 2Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 187      | 1,973         | 0,138          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|                 |                            |                           | РПН 5      |      |          |               |                |
| ИТОГО           |                            |                           | 6 кВ       |      | 3,768    | 0,472         |                |
| ПС 35/6 кВ №167 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|                 | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                 | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 38       | 0,402         | 0,290          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,3      |               |                |
|                 |                            |                           | РПН 3      |      |          |               |                |
|                 | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 21       | 0,219         | 0,158          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,3      |               |                |
|                 |                            |                           | РПН 3      |      |          |               |                |
| ИТОГО           |                            |                           | 6 кВ       |      | 0,621    | 0,448         |                |
| ПС 35/6 кВ №168 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|                 | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                 | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 83       | 0,871         | 0,000          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,4      |               |                |
|                 |                            |                           | РПН 4      |      |          |               |                |
|                 | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 23       | 0,240         | 0,000          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|                 |                            |                           | РПН 3      |      |          |               |                |
| ИТОГО           |                            |                           | 6 кВ       |      | 1,112    | 0,000         |                |
| ПС 35/6 кВ №169 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|                 | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                 | 1Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 80       | 0,840         | 0,437          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|                 |                            |                           | РПН 4      |      |          |               |                |
|                 | 2Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 132      | 1,392         | 0,679          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,3      |               |                |
|                 |                            |                           | РПН 4      |      |          |               |                |
| ИТОГО           |                            |                           | 6 кВ       |      | 2,232    | 1,116         |                |
| ПС 35/6 кВ №170 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|                 | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                 | 1Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 78       | 0,821         | 0,000          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,3      |               |                |
|                 |                            |                           | РПН 2      |      |          |               |                |
|                 | 2Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 57       | 0,604         | 0,000          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,3      |               |                |
|                 |                            |                           | РПН 2      |      |          |               |                |
| ИТОГО           |                            |                           | 6 кВ       |      | 1,425    | 0,000         |                |

|                 |                            |                           |            |      |          |               |                |
|-----------------|----------------------------|---------------------------|------------|------|----------|---------------|----------------|
| ПС 35/6 кВ №185 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|                 | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                 | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 178      | 1,877         | 0,192          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,3      |               |                |
|                 |                            |                           | РПН 3      |      |          |               |                |
|                 | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 200      | 2,110         | 0,172          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,4      |               |                |
|                 |                            |                           | РПН 3      |      |          |               |                |
| ИТОГО           |                            | 6 кВ                      |            |      | 3,987    | 0,363         |                |
| ПС 35/6 кВ №186 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|                 | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                 | 1Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 76       | 0,795         | 0,000          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,4      |               |                |
|                 |                            |                           | РПН 3      |      |          |               |                |
|                 | 2Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 175      | 1,837         | 0,975          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,3      |               |                |
|                 |                            |                           | РПН 3      |      |          |               |                |
| ИТОГО           |                            | 6 кВ                      |            |      | 2,632    | 0,975         |                |
| ПС 35/6 кВ №187 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|                 | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                 | 1Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 72       | 0,758         | 0,000          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,3      |               |                |
|                 |                            |                           | РПН 1      |      |          |               |                |
|                 | 2Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 99       | 1,038         | 0,029          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,4      |               |                |
|                 |                            |                           | РПН 1      |      |          |               |                |
| ИТОГО           |                            | 6 кВ                      |            |      | 1,796    | 0,029         |                |
| ПС 35/6 кВ №204 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|                 | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                 | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 7        | 0,072         | 0,087          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|                 |                            |                           | РПН 4      |      |          |               |                |
|                 | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 37       | 0,389         | 0,379          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,1      |               |                |
|                 |                            |                           | РПН 5      |      |          |               |                |
| ИТОГО           |                            | 6 кВ                      |            |      | 0,461    | 0,466         |                |
| ПС 35/6 кВ №209 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|                 | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                 | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 139      | 1,461         | 0,967          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,3      |               |                |
|                 |                            |                           | РПН 2      |      |          |               |                |
|                 | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 111      | 1,173         | 0,000          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,3      |               |                |
|                 |                            |                           | РПН 2      |      |          |               |                |
| ИТОГО           |                            | 6 кВ                      |            |      | 2,634    | 0,967         |                |
| ПС 35/6 кВ №223 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|                 | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                 | 1Т                         | 16,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 109      | 1,145         | 0,010          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|                 |                            |                           | РПН 11     |      |          |               |                |
|                 | 2Т                         | 16,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 60       | 0,634         | 0,000          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,3      |               |                |
|                 |                            |                           | РПН 6      |      |          |               |                |
| ИТОГО           |                            | 6 кВ                      |            |      | 1,779    | 0,010         |                |
| ПС 35/6 кВ №224 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|                 | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                 | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 135      | 1,423         | 0,165          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,3      |               |                |
|                 |                            |                           | РПН 2      |      |          |               |                |
|                 | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 44       | 0,460         | 0,305          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|                 |                            |                           | РПН 5      |      |          |               |                |
| ИТОГО           |                            | 6 кВ                      |            |      | 1,883    | 0,470         |                |
| ПС 35/6 кВ №226 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|                 | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                 | 1Т                         | 10,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 264      | 2,777         | 1,376          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,4      |               |                |
|                 |                            |                           | РПН 12     |      |          |               |                |
|                 | 2Т                         | 10,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 108      | 1,141         | 0,775          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,3      |               |                |
|                 |                            |                           | РПН 8      |      |          |               |                |
| ИТОГО           |                            | 6 кВ                      |            |      | 3,918    | 2,151         |                |

|                 |                            |                           |            |      |          |               |                |
|-----------------|----------------------------|---------------------------|------------|------|----------|---------------|----------------|
| ПС 35/6 кВ №233 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|                 | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                 | 1Т                         | 16,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 461      | 4,857         | 2,039          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,4      |               |                |
|                 |                            |                           | РПН        |      | 18       |               |                |
|                 | 2Т                         | 16,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 193      | 2,027         | 0,482          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,5      |               |                |
|                 |                            |                           | РПН        |      | 16       |               |                |
| ИТОГО           |                            | 6 кВ                      |            |      | 6,884    | 2,520         |                |
| ПС 35/6 кВ №238 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|                 | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                 | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 297      | 3,125         | 0,792          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,3      |               |                |
|                 |                            |                           | РПН        |      | 14       |               |                |
|                 | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 238      | 2,501         | 0,736          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,3      |               |                |
|                 |                            |                           | РПН        |      | 14       |               |                |
| ИТОГО           |                            | 6 кВ                      |            |      | 5,626    | 1,528         |                |
| ПС 35/6 кВ №248 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|                 | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                 | 1Т                         | 10,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 148      | 1,556         | 0,000          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,3      |               |                |
|                 |                            |                           | РПН        |      | 13       |               |                |
|                 | 2Т                         | 10,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 121      | 1,278         | 0,000          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|                 |                            |                           | РПН        |      | 12       |               |                |
| ИТОГО           |                            | 6 кВ                      |            |      | 2,834    | 0,000         |                |
| ПС 35/6 кВ №255 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|                 | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                 | 1Т                         | 16,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 418      | 4,401         | 0,357          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,4      |               |                |
|                 |                            |                           | РПН        |      | 14       |               |                |
|                 | 2Т                         | 16,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 345      | 3,631         | 0,000          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,3      |               |                |
|                 |                            |                           | РПН        |      | 14       |               |                |
| ИТОГО           |                            | 6 кВ                      |            |      | 8,032    | 0,357         |                |
| ПС 35/6 кВ №257 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|                 | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                 | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 134      | 1,415         | 0,004          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,4      |               |                |
|                 |                            |                           | РПН        |      | 6        |               |                |
|                 | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 79       | 0,831         | 0,478          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,3      |               |                |
|                 |                            |                           | РПН        |      | 6        |               |                |
| ИТОГО           |                            | 6 кВ                      |            |      | 2,246    | 0,482         |                |
| ПС 35/6 кВ №287 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|                 | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                 | 1Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 23       | 0,241         | 0,000          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,3      |               |                |
|                 |                            |                           | РПН        |      | 3        |               |                |
|                 | 2Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 28       | 0,298         | 0,000          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,1      |               |                |
|                 |                            |                           | РПН        |      | 2        |               |                |
| ИТОГО           |                            | 6 кВ                      |            |      | 0,539    | 0,000         |                |
| ПС 35/6 кВ №288 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|                 | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                 | 1Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 88       | 0,926         | 0,000          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|                 |                            |                           | РПН        |      | 3        |               |                |
|                 | 2Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 85       | 0,890         | 0,544          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,1      |               |                |
|                 |                            |                           | РПН        |      | 4        |               |                |
| ИТОГО           |                            | 6 кВ                      |            |      | 1,816    | 0,544         |                |
| ПС 35/6 кВ №293 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|                 | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                 | 1Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 141      | 1,489         | 1,084          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,4      |               |                |
|                 |                            |                           | РПН        |      | 4        |               |                |
|                 | 2Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6 кВ | 60       | 0,632         | 0,263          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,4      |               |                |
|                 |                            |                           | РПН        |      | 3        |               |                |
| ИТОГО           |                            | 6 кВ                      |            |      | 2,120    | 1,346         |                |

|                 |                            |                           |            |      |          |               |                |  |
|-----------------|----------------------------|---------------------------|------------|------|----------|---------------|----------------|--|
| ПС 35/6 кВ №303 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |  |
|                 | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |  |
|                 | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 325      | 3,422         | 1,174          |  |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |  |
|                 |                            |                           | РПН        |      | 4        |               |                |  |
|                 | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 302      | 3,180         | 0,386          |  |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,1      |               |                |  |
|                 |                            |                           | РПН        |      | 5        |               |                |  |
| ИТОГО           |                            | 6 кВ                      |            |      | 6,602    | 1,560         |                |  |
| ПС 35/6 кВ №336 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |  |
|                 | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |  |
|                 | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 80       | 0,845         | 0,000          |  |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |  |
|                 |                            |                           | РПН        |      | 3        |               |                |  |
|                 | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 152      | 1,596         | 0,000          |  |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,3      |               |                |  |
|                 |                            |                           | РПН        |      | 3        |               |                |  |
| ИТОГО           |                            | 6 кВ                      |            |      | 2,441    | 0,000         |                |  |
| ПС 35/6 кВ №341 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |  |
|                 | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |  |
|                 | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 199      | 2,093         | 0,212          |  |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,3      |               |                |  |
|                 |                            |                           | РПН        |      | 4        |               |                |  |
|                 | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 124      | 1,301         | 0,000          |  |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,4      |               |                |  |
|                 |                            |                           | РПН        |      | 4        |               |                |  |
| ИТОГО           |                            | 6 кВ                      |            |      | 3,393    | 0,212         |                |  |
| ПС 35/6 кВ №357 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |  |
|                 | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |  |
|                 | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 142      | 1,490         | 0,032          |  |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,3      |               |                |  |
|                 |                            |                           | РПН        |      | 3        |               |                |  |
|                 | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 195      | 2,051         | 0,122          |  |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,3      |               |                |  |
|                 |                            |                           | РПН        |      | 5        |               |                |  |
| ИТОГО           |                            | 6 кВ                      |            |      | 3,542    | 0,154         |                |  |
| ПС 35/6 кВ №360 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |  |
|                 | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |  |
|                 | 1Т                         | 10,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 41       | 0,437         | 0,054          |  |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,0      |               |                |  |
|                 |                            |                           | РПН        |      | 5        |               |                |  |
|                 | 2Т                         | 10,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 279      | 2,937         | 0,000          |  |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |  |
|                 |                            |                           | РПН        |      | 3        |               |                |  |
| ИТОГО           |                            | 6 кВ                      |            |      | 3,373    | 0,054         |                |  |
| ПС 35/6 кВ №361 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |  |
|                 | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |  |
|                 | 1Т                         | 10,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 150      | 1,580         | 0,000          |  |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 10,6     |               |                |  |
|                 |                            |                           | РПН        |      | 6        |               |                |  |
|                 | 2Т                         | 10,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 186      | 1,956         | 0,000          |  |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 10,5     |               |                |  |
|                 |                            |                           | РПН        |      | 9        |               |                |  |
| ИТОГО           |                            | 6 кВ                      |            |      | 3,536    | 0,000         |                |  |
| ПС 35/6 кВ №362 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |  |
|                 | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |  |
|                 | 1Т                         | 10,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 104      | 1,097         | 0,000          |  |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,1      |               |                |  |
|                 |                            |                           | РПН        |      | 5        |               |                |  |
|                 | 2Т                         | 10,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 187      | 1,967         | 0,000          |  |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |  |
|                 |                            |                           | РПН        |      | 6        |               |                |  |
| ИТОГО           |                            | 6 кВ                      |            |      | 3,065    | 0,000         |                |  |
| ПС 35/6 кВ №363 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |  |
|                 | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |  |
|                 | 1Т                         | 10,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 251      | 2,647         | 0,002          |  |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,3      |               |                |  |
|                 |                            |                           | РПН        |      | 6        |               |                |  |
|                 | 2Т                         | 10,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 140      | 1,472         | 0,000          |  |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,3      |               |                |  |
|                 |                            |                           | РПН        |      | 5        |               |                |  |
| ИТОГО           |                            | 6 кВ                      |            |      | 4,118    | 0,002         |                |  |

|                      |                            |                           |            |      |          |               |                |
|----------------------|----------------------------|---------------------------|------------|------|----------|---------------|----------------|
| РУ-6 КНС-1           | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|                      | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                      | Ввод 1                     | 25,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 629      | 6,623         | 0,000          |
|                      |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,5      |               |                |
|                      |                            |                           | РПН        |      |          |               |                |
|                      | Ввод 2                     | 25,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 351      | 3,700         | 0,000          |
|                      |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,5      |               |                |
|                      |                            |                           | РПН        |      |          |               |                |
| ИТОГО                |                            | 6 кВ                      |            |      | 10,322   | 0,000         |                |
| РУ-6 кВ КНС-2        | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|                      | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                      | Ввод 1                     | 25,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 141      | 1,484         | 0,000          |
|                      |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,3      |               |                |
|                      |                            |                           | РПН        |      |          |               |                |
|                      | Ввод 2                     | 25,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 160      | 1,688         | 0,068          |
|                      |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,4      |               |                |
|                      |                            |                           | РПН        |      |          |               |                |
| ИТОГО                |                            | 6 кВ                      |            |      | 3,172    | 0,068         |                |
| РУ-6 кВ КНС-4        | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|                      | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                      | Ввод 1                     | 40,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 333      | 3,503         | 1,578          |
|                      |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,3      |               |                |
|                      |                            |                           | РПН        |      |          |               |                |
|                      | Ввод 2                     | 40,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 339      | 3,570         | 1,356          |
|                      |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,4      |               |                |
|                      |                            |                           | РПН        |      |          |               |                |
| ИТОГО                |                            | 6 кВ                      |            |      | 7,073    | 2,934         |                |
| РУ-6 кВ КНС-5        | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|                      | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                      | Ввод 1                     | 25,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 234      | 2,462         | 0,000          |
|                      |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,3      |               |                |
|                      |                            |                           | РПН        |      |          |               |                |
|                      | Ввод 2                     | 25,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 132      | 1,385         | 0,000          |
|                      |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,4      |               |                |
|                      |                            |                           | РПН        |      |          |               |                |
| ИТОГО                |                            | 6 кВ                      |            |      | 3,847    | 0,000         |                |
| ПС 35/6 кВ РУ КНС-7  | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|                      | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                      | 1Т                         | 40,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 307      | 3,233         | 0,190          |
|                      |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,4      |               |                |
|                      |                            |                           | РПН        |      |          |               |                |
|                      | 2Т                         | 40,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 217      | 2,288         | 0,442          |
|                      |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,3      |               |                |
|                      |                            |                           | РПН        |      |          |               |                |
| ИТОГО                |                            | 6 кВ                      |            |      | 5,521    | 0,632         |                |
| РУ-6 кВ КНС-9        | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|                      | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                      | Ввод 1                     | 25,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 171      | 1,804         | 0,077          |
|                      |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,3      |               |                |
|                      |                            |                           | РПН        |      |          |               |                |
|                      | Ввод 2                     | 25,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 117      | 1,236         | 0,337          |
|                      |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,3      |               |                |
|                      |                            |                           | РПН        |      |          |               |                |
| ИТОГО                |                            | 6 кВ                      |            |      | 3,039    | 0,413         |                |
| ПС 35/6 кВ РУ КНС-10 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|                      | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                      | Ввод 1                     | 25,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 199      | 2,092         | 0,792          |
|                      |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,3      |               |                |
|                      |                            |                           | РПН        |      |          |               |                |
|                      | Ввод 2                     | 25,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 158      | 1,661         | 0,000          |
|                      |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,3      |               |                |
|                      |                            |                           | РПН        |      |          |               |                |
| ИТОГО                |                            | 6 кВ                      |            |      | 3,753    | 0,792         |                |
| ПС 35/6 кВ РУ КНС-14 | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|                      | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                      | Ввод 1                     | 25,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 143      | 1,507         | 0,000          |
|                      |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,4      |               |                |
|                      |                            |                           | РПН        |      |          |               |                |
|                      | Ввод 2                     | 25,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 136      | 1,433         | 0,000          |
|                      |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,4      |               |                |
|                      |                            |                           | РПН        |      |          |               |                |
| ИТОГО                |                            | 6 кВ                      |            |      | 2,939    | 0,000         |                |

|                     |                            |                           |            |      |          |               |                |
|---------------------|----------------------------|---------------------------|------------|------|----------|---------------|----------------|
| РУ-6 кВ Федоровская | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|                     | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                     | Ввод 1                     | 25,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 144      | 1,519         | 0,842          |
|                     |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,3      |               |                |
|                     |                            |                           | РПН        |      |          |               |                |
|                     | Ввод 2                     | 25,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 139      | 1,462         | 0,926          |
|                     |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,3      |               |                |
| РПН                 |                            |                           |            |      |          |               |                |
| ИТОГО               |                            | 6 кВ                      |            |      | 2,981    | 1,768         |                |
| РУ-6 кВ Технолог    | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|                     | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                     | Ввод 1                     | 40,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 146      | 1,537         | 0,331          |
|                     |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|                     |                            |                           | РПН        |      |          |               |                |
|                     | Ввод 2                     | 40,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 82       | 0,868         | 0,031          |
|                     |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,3      |               |                |
| РПН                 |                            |                           |            |      |          |               |                |
| ИТОГО               |                            | 6 кВ                      |            |      | 2,405    | 0,362         |                |
| РУ-6 кВ Водная      | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|                     | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                     | Ввод 1                     | 16,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 0        | 0,000         | 0,000          |
|                     |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,3      |               |                |
|                     |                            |                           | РПН        |      |          |               |                |
|                     | Ввод 2                     | 16,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 21       | 0,222         | 0,000          |
|                     |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,3      |               |                |
| РПН                 |                            |                           |            |      |          |               |                |
| ИТОГО               |                            | 6 кВ                      |            |      | 0,222    | 0,000         |                |
| РУ-6 кВ Береговая   | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|                     | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                     | Ввод 1                     | 16                        | Нагрузка   | 6 кВ | 273      | 2,872         | 0,037          |
|                     |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,3      |               |                |
|                     |                            |                           | РПН        |      |          |               |                |
|                     | Ввод 2                     | 25                        | Нагрузка   | 6 кВ | 17       | 0,175         | 0,000          |
|                     |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,2      |               |                |
|                     |                            |                           | РПН        |      |          |               |                |
|                     | Ввод 3                     | 16                        | Нагрузка   | 6 кВ | 0        | 0,004         | 0,008          |
|                     |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,3      |               |                |
| РПН                 |                            |                           |            |      |          |               |                |
| Ввод 4              | 25                         | Нагрузка                  | 6 кВ       | 128  | 1,346    | 0,000         |                |
|                     |                            | Напряжение                | 6 кВ       | 6,2  |          |               |                |
|                     |                            |                           |            |      |          |               |                |
| ИТОГО               |                            | 6 кВ                      |            |      | 4,40     | 0,05          |                |
| РУ-6 кВ Куст        | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|                     | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                     | Ввод 1                     | 25,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 7        | 0,070         | 0,037          |
|                     |                            |                           | Напряжение | 6 кВ | 6,3      |               |                |
|                     |                            |                           | РПН        |      |          |               |                |
|                     | Ввод 2                     | 25,0                      | Нагрузка   | 6 кВ | 121      | 1,269         | 0,000          |
| Напряжение          |                            |                           | 6 кВ       | 6,3  |          |               |                |
| РПН                 |                            |                           |            |      |          |               |                |
| ИТОГО               |                            | 6 кВ                      |            |      | 1,339    | 0,037         |                |
| ПС 35/6 кВ №25      | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|                     | Диспетчерское наименование | S <sub>ном</sub><br>МВА   |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                     | 1Т                         | 4,0                       | Нагруз.    | 6кВ  | 355      | 3,051         | 0,527          |
|                     |                            |                           | Напряж.    | 6кВ  | 6,30     |               |                |
|                     |                            |                           | РПН        |      | 36,77    |               |                |
|                     | 2Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6кВ  | 226      | 1,931         | 0,255          |
| Напряж.             |                            |                           | 6кВ        | 6,24 |          |               |                |
| РПН                 |                            |                           | 36,77      |      |          |               |                |
| ИТОГО               |                            | 6кВ                       |            | 581  | 4,981    | 0,782         |                |
| ПС 35/6 кВ №160     | Замер по трансформаторам   |                           |            |      |          | 12:00         | час.           |
|                     | Диспетчерское наименование | S <sub>ном</sub><br>МВА   |            |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                     | 1Т                         | 4,0                       | Нагруз.    | 6кВ  | 44       | 0,328         | -0,206         |
|                     |                            |                           | Напряж.    | 6кВ  | 6,30     |               |                |
|                     |                            |                           | РПН        |      | 36,75    |               |                |
|                     | 2Т                         | 4,0                       | Нагрузка   | 6кВ  | 71       | 0,611         | -0,089         |
|                     |                            |                           | Напряж.    | 6кВ  | 6,27     |               |                |
|                     |                            |                           | РПН        |      | 36,75    |               |                |
| ИТОГО               |                            | 6кВ                       |            | 115  | 0,938    | -0,294        |                |

|                 |                            |          |          |     |       |            |             |
|-----------------|----------------------------|----------|----------|-----|-------|------------|-------------|
| ПС 35/6 кВ №159 | Замер по трансформаторам   |          |          |     |       | 12:00      | час.        |
|                 | Диспетчерское наименование | Сном МВА |          |     | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                 | 1Т                         | 4,0      | Нагруз.  | 6кВ | 249   | 2,141      | 0,020       |
|                 |                            |          | Напряж.  | 6кВ | 6,21  |            |             |
|                 |                            |          | РПН      |     | 1     |            |             |
|                 | 2Т                         | 4,0      | Нагрузка | 6кВ | 84    | 0,606      | -0,393      |
|                 |                            |          | Напряж.  | 6кВ | 6,18  |            |             |
|                 |                            |          | РПН      |     | 36,75 |            |             |
| ИТОГО           |                            | 6кВ      |          | 334 | 2,748 | -0,373     |             |
| ПС 35/6 кВ №188 | Замер по трансформаторам   |          |          |     |       | 12:00      | час.        |
|                 | Диспетчерское наименование | Сном МВА |          |     | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                 | 1Т                         | 4,0      | Нагруз.  | 6кВ | 225   | 1,608      | 1,088       |
|                 |                            |          | Напряж.  | 6кВ | 6,23  |            |             |
|                 |                            |          | РПН      |     | 6     |            |             |
|                 | 2Т                         | 4,0      | Нагрузка | 6кВ | 224   | 1,854      | 0,729       |
|                 |                            |          | Напряж.  | 6кВ | 6,42  |            |             |
|                 |                            |          | РПН      |     | 5     |            |             |
| ИТОГО           |                            | 6кВ      |          | 449 | 3,462 | 1,817      |             |
| ПС 35/6 кВ №307 | Замер по трансформаторам   |          |          |     |       | 12:00      | час.        |
|                 | Диспетчерское наименование | Сном МВА |          |     | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                 | 1Т                         | 6,3      | Нагруз.  | 6кВ | 177   | 1,403      | -0,651      |
|                 |                            |          | Напряж.  | 6кВ | 6,33  |            |             |
|                 |                            |          | РПН      |     | 3     |            |             |
|                 | 2Т                         | 6,3      | Нагрузка | 6кВ | 230   | 1,846      | -0,727      |
|                 |                            |          | Напряж.  | 6кВ | 6,24  |            |             |
|                 |                            |          | РПН      |     | 3     |            |             |
| ИТОГО           |                            | 6кВ      |          | 406 | 3,249 | -1,378     |             |
| ПС 35/6 кВ №342 | Замер по трансформаторам   |          |          |     |       | 12:00      | час.        |
|                 | Диспетчерское наименование | Сном МВА |          |     | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                 | 1Т                         | 16,0     | Нагруз.  | 6кВ | 243   | 2,092      | -0,198      |
|                 |                            |          | Напряж.  | 6кВ | 6,24  |            |             |
|                 |                            |          | РПН      |     | 12    |            |             |
|                 | 2Т                         | 16,0     | Нагрузка | 6кВ | 164   | 1,355      | -0,417      |
|                 |                            |          | Напряж.  | 6кВ | 6,23  |            |             |
|                 |                            |          | РПН      |     | 8     |            |             |
| ИТОГО           |                            | 6кВ      |          | 408 | 3,447 | -0,615     |             |
| ПС 35/6 кВ №221 | Замер по трансформаторам   |          |          |     |       | 12:00      | час.        |
|                 | Диспетчерское наименование | Сном МВА |          |     | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                 | 1Т                         | 6,3      | Нагруз.  | 6кВ | 116   | 0,804      | -0,629      |
|                 |                            |          | Напряж.  | 6кВ | 6,4   |            |             |
|                 |                            |          | РПН      |     | 3     |            |             |
|                 | 2Т                         | 6,3      | Нагрузка | 6кВ | 190   | 1,619      | -0,288      |
|                 |                            |          | Напряж.  | 6кВ | 6,24  |            |             |
|                 |                            |          | РПН      |     | 4     |            |             |
| ИТОГО           |                            | 6кВ      |          | 306 | 2,423 | -0,917     |             |
| ПС 35/6 кВ №222 | Замер по трансформаторам   |          |          |     |       | 12:00      | час.        |
|                 | Диспетчерское наименование | Сном МВА |          |     | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                 | 1Т                         | 10,0     | Нагруз.  | 6кВ | 395   | 3,444      | 0,044       |
|                 |                            |          | Напряж.  | 6кВ | 6,30  |            |             |
|                 |                            |          | РПН      |     | 11    |            |             |
|                 | 2Т                         | 10,0     | Нагрузка | 6кВ | 378   | 3,177      | -0,959      |
|                 |                            |          | Напряж.  | 6кВ | 6,34  |            |             |
|                 |                            |          | РПН      |     | 11    |            |             |
| ИТОГО           |                            | 6кВ      |          | 773 | 6,621 | -0,915     |             |
| ПС 35/6 кВ №196 | Замер по трансформаторам   |          |          |     |       | 12:00      | час.        |
|                 | Диспетчерское наименование | Сном МВА |          |     | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                 | 1Т                         | 6,3      | Нагруз.  | 6кВ | 156   | 0,964      | -0,926      |
|                 |                            |          | Напряж.  | 6кВ | 6,20  |            |             |
|                 |                            |          | РПН      |     | 36,75 |            |             |
|                 | 2Т                         | 6,3      | Нагрузка | 6кВ | 175   | 1,442      | -0,411      |
|                 |                            |          | Напряж.  | 6кВ | 6,20  |            |             |
|                 |                            |          | РПН      |     | 36,77 |            |             |
| ИТОГО           |                            | 6кВ      |          | 330 | 2,406 | -1,337     |             |
| ПС 35/6 кВ №250 | Замер по трансформаторам   |          |          |     |       | 12:00      | час.        |
|                 | Диспетчерское наименование | Сном МВА |          |     | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                 | 1Т                         | 4,0      | Нагруз.  | 6кВ | 57    | 0,481      | -0,069      |
|                 |                            |          | Напряж.  | 6кВ | 6,14  |            |             |
|                 |                            |          | РПН      |     | 2     |            |             |
|                 | 2Т                         | 4,0      | Нагрузка | 6кВ | 113   | 0,908      | -0,365      |
|                 |                            |          | Напряж.  | 6кВ | 6,2   |            |             |
|                 |                            |          | РПН      |     | 2     |            |             |
| ИТОГО           |                            | 6кВ      |          | 171 | 1,389 | -0,434     |             |

|                 |                            |          |          |     |       |            |             |
|-----------------|----------------------------|----------|----------|-----|-------|------------|-------------|
| ПС 35/6 кВ №297 | Замер по трансформаторам   |          |          |     |       | 12:00      | час.        |
|                 | Диспетчерское наименование | Сном МВА |          |     | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                 | 1Т                         | 4,0      | Нагруз.  | 6кВ | 134   | 1,002      | -0,532      |
|                 |                            |          | Напряж.  | 6кВ | 6,10  |            |             |
|                 |                            |          | РПН      |     | 1     |            |             |
|                 | 2Т                         | 4,0      | Нагрузка | 6кВ | 139   | 1,110      | 0,379       |
|                 |                            |          | Напряж.  | 6кВ | 6,10  |            |             |
|                 |                            |          | РПН      |     | 1     |            |             |
| ИТОГО           |                            |          | 6кВ      | 273 | 2,112 | -0,153     |             |
| ПС 35/6 кВ №264 | Замер по трансформаторам   |          |          |     |       | 12:00      | час.        |
|                 | Диспетчерское наименование | Сном МВА |          |     | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                 | 1Т                         | 6,3      | Нагруз.  | 6кВ | 154   | 1,337      | 0,078       |
|                 |                            |          | Напряж.  | 6кВ | 6,30  |            |             |
|                 |                            |          | РПН      |     | 2     |            |             |
|                 | 2Т                         | 6,3      | Нагрузка | 6кВ | 196   | 1,579      | 0,649       |
|                 |                            |          | Напряж.  | 6кВ | 6,28  |            |             |
|                 |                            |          | РПН      |     | 3     |            |             |
| ИТОГО           |                            |          | 6кВ      | 350 | 2,916 | 0,727      |             |
| ПС 35/6 кВ №272 | Замер по трансформаторам   |          |          |     |       | 12:00      | час.        |
|                 | Диспетчерское наименование | Сном МВА |          |     | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                 | 1Т                         | 10,0     | Нагруз.  | 6кВ | 227   | 1,977      | -0,042      |
|                 |                            |          | Напряж.  | 6кВ | 6,30  |            |             |
|                 |                            |          | РПН      |     | 9     |            |             |
|                 | 2Т                         | 10,0     | Нагрузка | 6кВ | 210   | 1,828      | -0,121      |
|                 |                            |          | Напряж.  | 6кВ | 6,30  |            |             |
|                 |                            |          | РПН      |     | 9     |            |             |
| ИТОГО           |                            |          | 6кВ      | 437 | 3,805 | -0,163     |             |
| ПС 35/6 кВ №296 | Замер по трансформаторам   |          |          |     |       | 12:00      | час.        |
|                 | Диспетчерское наименование | Сном МВА |          |     | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                 | 1Т                         | 4,0      | Нагруз.  | 6кВ | 127   | 0,857      | -0,708      |
|                 |                            |          | Напряж.  | 6кВ | 6,30  |            |             |
|                 |                            |          | РПН      |     | 2     |            |             |
|                 | 2Т                         | 4,0      | Нагрузка | 6кВ | 135   | 0,424      | -1,098      |
|                 |                            |          | Напряж.  | 6кВ | 6,30  |            |             |
|                 |                            |          | РПН      |     | 2     |            |             |
| ИТОГО           |                            |          | 6кВ      | 262 | 1,281 | -1,806     |             |
| ПС 35/6 кВ №305 | Замер по трансформаторам   |          |          |     |       | 12:00      | час.        |
|                 | Диспетчерское наименование | Сном МВА |          |     | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                 | 1Т                         | 4,0      | Нагруз.  | 6кВ | 159   | 0,036      | -1,382      |
|                 |                            |          | Напряж.  | 6кВ | 6,30  |            |             |
|                 |                            |          | РПН      |     | 1     |            |             |
|                 | 2Т                         | 4,0      | Нагрузка | 6кВ | 156   | 0,565      | -1,242      |
|                 |                            |          | Напряж.  | 6кВ | 6,30  |            |             |
|                 |                            |          | РПН      |     | 2     |            |             |
| ИТОГО           |                            |          | 6кВ      | 315 | 0,601 | -2,624     |             |
| ПС 35/6 кВ №306 | Замер по трансформаторам   |          |          |     |       | 12:00      | час.        |
|                 | Диспетчерское наименование | Сном МВА |          |     | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                 | 1Т                         | 4,0      | Нагруз.  | 6кВ | 381   | 3,077      | 1,130       |
|                 |                            |          | Напряж.  | 6кВ | 6,22  |            |             |
|                 |                            |          | РПН      |     | 11    |            |             |
|                 | 2Т                         | 4,0      | Нагрузка | 6кВ | 384   | 3,288      | 0,928       |
|                 |                            |          | Напряж.  | 6кВ | 6,42  |            |             |
|                 |                            |          | РПН      |     | 13    |            |             |
| ИТОГО           |                            |          | 6кВ      | 765 | 6,365 | 2,058      |             |
| ПС 35/6 кВ №181 | Замер по трансформаторам   |          |          |     |       | 12:00      | час.        |
|                 | Диспетчерское наименование | Сном МВА |          |     | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                 | 1Т                         | 4,0      | Нагруз.  | 6кВ | 0     | 0,000      | 0,000       |
|                 |                            |          | Напряж.  | 6кВ | 6,20  |            |             |
|                 |                            |          | РПН      |     | 3     |            |             |
|                 | 2Т                         | 4,0      | Нагрузка | 6кВ | 0     | 0,000      | 0,000       |
|                 |                            |          | Напряж.  | 6кВ | 6,10  |            |             |
|                 |                            |          | РПН      |     | 3     |            |             |
| ИТОГО           |                            |          | 6кВ      | 0   | 0,000 | 0,000      |             |

|                 |                            |          |          |      |         |            |             |
|-----------------|----------------------------|----------|----------|------|---------|------------|-------------|
| ПС 35/6 кВ №133 | Замер по трансформаторам   |          |          |      |         | 12:00      | час.        |
|                 | Диспетчерское наименование | Сном МВА |          |      | Ток А   | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                 | 1Т                         | 10,0     | Нагруз.  | 6кВ  | 854     | 6,321      | 3,715       |
|                 |                            |          | Напряж.  | 6кВ  | 6,20    |            |             |
|                 |                            |          | РПН      |      | 14      |            |             |
|                 | 2Т                         | 10,0     | Нагрузка | 6кВ  | 436     | 3,800      | 0,708       |
|                 |                            |          | Напряж.  | 6кВ  | 6,40    |            |             |
|                 |                            |          | РПН      |      | 11      |            |             |
| ИТОГО           |                            |          | 6кВ      | 1291 | 10,121  | 4,423      |             |
| ПС 35/6 кВ №323 | Замер по трансформаторам   |          |          |      |         | 12:00      | час.        |
|                 | Диспетчерское наименование | Сном МВА |          |      | Ток А   | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                 | 1Т                         | 6,3      | Нагруз.  | 6кВ  | 432     | 3,318      | 1,713       |
|                 |                            |          | Напряж.  | 6кВ  | 6,25    |            |             |
|                 |                            |          | РПН      |      | 7       |            |             |
|                 | 2Т                         | 6,3      | Нагрузка | 6кВ  | 264     | 2,052      | 1,050       |
|                 |                            |          | Напряж.  | 6кВ  | 6,30    |            |             |
|                 |                            |          | РПН      |      | 3       |            |             |
| ИТОГО           |                            |          | 6кВ      | 696  | 5,370   | 2,763      |             |
| ПС 35/6 кВ №337 | Замер по трансформаторам   |          |          |      |         | 12:00      | час.        |
|                 | Диспетчерское наименование | Сном МВА |          |      | Ток А   | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                 | 1Т                         | 4,0      | Нагруз.  | 6кВ  | 151     | 0,150      | -1,282      |
|                 |                            |          | Напряж.  | 6кВ  | 6,19    |            |             |
|                 |                            |          | РПН      |      | 1       |            |             |
|                 | 2Т                         | 4,0      | Нагрузка | 6кВ  | 32      | 0,253      | 0,107       |
|                 |                            |          | Напряж.  | 6кВ  | 6,18    |            |             |
|                 |                            |          | РПН      |      | 2       |            |             |
| ИТОГО           |                            |          | 6кВ      | 183  | 0,403   | -1,175     |             |
| ПС 35/6 кВ №174 | Замер по трансформаторам   |          |          |      |         | 12:00      | час.        |
|                 | Диспетчерское наименование | Сном МВА |          |      | Ток А   | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                 | 1Т                         | 6,3      | Нагруз.  | 6кВ  | 186     | 1,563      | 0,366       |
|                 |                            |          | Напряж.  | 6кВ  | 6,22    |            |             |
|                 |                            |          | РПН      |      | 4       |            |             |
|                 | 2Т                         | 6,3      | Нагрузка | 6кВ  | 230     | 1,885      | 0,655       |
|                 |                            |          | Напряж.  | 6кВ  | 6,27    |            |             |
|                 |                            |          | РПН      |      | 2       |            |             |
| ИТОГО           |                            |          | 6кВ      | 416  | 3,448   | 1,022      |             |
| ПС 35/6 кВ №111 | Замер по трансформаторам   |          |          |      |         | 12:00      | час.        |
|                 | Диспетчерское наименование | Сном МВА |          |      | Ток А   | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                 | 1Т                         | 6,3      | Нагруз.  | 6кВ  | 235     | 2,016      | 0,376       |
|                 |                            |          | Напряж.  | 6кВ  | 6,30    |            |             |
|                 |                            |          | РПН      |      | 36,75   |            |             |
|                 | 2Т                         | 6,3      | Нагрузка | 6кВ  | 239     | 1,771      | 1,031       |
|                 |                            |          | Напряж.  | 6кВ  | 6,20    |            |             |
|                 |                            |          | РПН      |      | 36,75   |            |             |
| ИТОГО           |                            |          | 6кВ      | 474  | 3,787   | 1,407      |             |
| ПС 35/6 кВ №172 | Замер по трансформаторам   |          |          |      |         | 12:00      | час.        |
|                 | Диспетчерское наименование | Сном МВА |          |      | Ток А   | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                 | 1Т                         | 6,3      | Нагруз.  | 6кВ  | 379     | 3,262      | -0,542      |
|                 |                            |          | Напряж.  | 6кВ  | 6,30    |            |             |
|                 |                            |          | РПН      |      | 4       |            |             |
|                 | 2Т                         | 6,3      | Нагрузка | 6кВ  | 245     | 2,104      | -0,136      |
|                 |                            |          | Напряж.  | 6кВ  | 6,22    |            |             |
|                 |                            |          | РПН      |      | 3       |            |             |
| ИТОГО           |                            |          | 6кВ      | 624  | 5,366   | -0,678     |             |
| ПС 35/6 кВ №345 | Замер по трансформаторам   |          |          |      |         | 12:00      | час.        |
|                 | Диспетчерское наименование | Сном МВА |          |      | Ток А   | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                 | 1Т                         | 4,0      | Нагруз.  | 6кВ  | 101     | 0,462      | -0,751      |
|                 |                            |          | Напряж.  | 6кВ  | 6,30    |            |             |
|                 |                            |          | РПН      |      | 2       |            |             |
|                 | 2Т                         | 4,0      | Нагрузка | 6кВ  | 165     | 1,118      | 0,902       |
|                 |                            |          | Напряж.  | 6кВ  | 6,30    |            |             |
|                 |                            |          | РПН      |      | 2       |            |             |
| ИТОГО           |                            |          | 6кВ      | 266  | 1,580   | 0,151      |             |
| ПС 35/6 кВ №225 | Замер по трансформаторам   |          |          |      | 12 час. |            |             |
|                 | Диспетчерское наименование | Сном МВА |          |      | Ток А   | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                 | 1Т                         | 4,0      | Нагруз.  | 6кВ  | 74      | 0,204      | -0,616      |
|                 |                            |          | Напряж.  | 6кВ  | 6,38    |            |             |
|                 |                            |          | РПН      |      | 36,75   |            |             |
|                 | 2Т                         | 4,0      | Нагрузка | 6кВ  | 77      | 0,607      | 0,266       |
|                 |                            |          | Напряж.  | 6кВ  | 6,24    |            |             |
|                 |                            |          | РПН      |      | 2       |            |             |
| ИТОГО           |                            |          | 6кВ      | 150  | 0,811   | -0,351     |             |

|                 |                            |          |          |     |         |            |             |
|-----------------|----------------------------|----------|----------|-----|---------|------------|-------------|
| ПС 35/6 кВ №138 | Замер по трансформаторам   |          |          |     |         | 12:00      | час.        |
|                 | Диспетчерское наименование | Сном МВА |          |     | Ток А   | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                 | 1Т                         | 10,0     | Нагруз.  | 6кВ | 245     | 2,097      | -0,136      |
|                 |                            |          | Напряж.  | 6кВ | 6,20    |            |             |
|                 |                            |          | РПН      |     | 16      |            |             |
|                 | 2Т                         | 10,0     | Нагрузка | 6кВ | 18      | 0,105      | 0,114       |
|                 |                            |          | Напряж.  | 6кВ | 6,28    |            |             |
|                 |                            |          | РПН      |     | 14      |            |             |
| ИТОГО           |                            | 6кВ      |          | 263 | 2,202   | -0,022     |             |
| ПС 35/6 кВ №240 | Замер по трансформаторам   |          |          |     |         | 12:00      | час.        |
|                 | Диспетчерское наименование | Сном МВА |          |     | Ток А   | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                 | 1Т                         | 4,0      | Нагруз.  | 6кВ | 129     | 1,083      | -0,277      |
|                 |                            |          | Напряж.  | 6кВ | 6,24    |            |             |
|                 |                            |          | РПН      |     | 36,77   |            |             |
|                 | 2Т                         | 4,0      | Нагрузка | 6кВ | 187     | 1,537      | 0,491       |
|                 |                            |          | Напряж.  | 6кВ | 6,24    |            |             |
|                 |                            |          | РПН      |     | 36,75   |            |             |
| ИТОГО           |                            | 6кВ      |          | 316 | 2,620   | 0,214      |             |
| ПС 35/6 кВ №136 | Замер по трансформаторам   |          |          |     |         | 12:00      | час.        |
|                 | Диспетчерское наименование | Сном МВА |          |     | Ток А   | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                 | 1Т                         | 4,0      | Нагруз.  | 6кВ | 55      | 0,292      | -0,387      |
|                 |                            |          | Напряж.  | 6кВ | 6,33    |            |             |
|                 |                            |          | РПН      |     | 36,75   |            |             |
|                 | 2Т                         | 4,0      | Нагрузка | 6кВ | 112     | 0,924      | -0,306      |
|                 |                            |          | Напряж.  | 6кВ | 6,28    |            |             |
|                 |                            |          | РПН      |     | 36,75   |            |             |
| ИТОГО           |                            | 6кВ      |          | 167 | 1,216   | -0,693     |             |
| ПС 35/6 кВ №162 | Замер по трансформаторам   |          |          |     |         | 12:00      | час.        |
|                 | Диспетчерское наименование | Сном МВА |          |     | Ток А   | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                 | 1Т                         | 6,3      | Нагруз.  | 6кВ | 41      | 0,324      | -0,159      |
|                 |                            |          | Напряж.  | 6кВ | 6,30    |            |             |
|                 |                            |          | РПН      |     | 3       |            |             |
| ИТОГО           |                            | 6кВ      |          | 41  | 0,324   | -0,159     |             |
| ПС 35/6 кВ №175 | Замер по трансформаторам   |          |          |     | 12 час. |            |             |
|                 | Диспетчерское наименование | Сном МВА |          |     | Ток А   | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                 | 1Т                         | 4,0      | Нагруз.  | 6кВ | 92      | 0,333      | -0,727      |
|                 |                            |          | Напряж.  | 6кВ | 6,26    |            |             |
|                 |                            |          | РПН      |     | 36,77   |            |             |
|                 | 2Т                         | 4,0      | Нагрузка | 6кВ | 103     | 0,152      | -0,897      |
|                 |                            |          | Напряж.  | 6кВ | 6,38    |            |             |
| РПН             |                            |          | 36,77    |     |         |            |             |
| ИТОГО           |                            | 6кВ      |          | 195 | 0,485   | -1,624     |             |
| ПС 35/6 кВ №206 | Замер по трансформаторам   |          |          |     |         | 12:00      | час.        |
|                 | Диспетчерское наименование | Сном МВА |          |     | Ток А   | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                 | 1Т                         | 10,0     | Нагруз.  | 6кВ | 73      | 0,143      | -0,605      |
|                 |                            |          | Напряж.  | 6кВ | 6,12    |            |             |
|                 |                            |          | РПН      |     | 8       |            |             |
|                 | 2Т                         | 10,0     | Нагрузка | 6кВ | 259     | 2,112      | -0,679      |
|                 |                            |          | Напряж.  | 6кВ | 6,18    |            |             |
| РПН             |                            |          | 8        |     |         |            |             |
| ИТОГО           |                            | 6кВ      |          | 333 | 2,256   | -1,284     |             |
| ПС 35/6 кВ №110 | Замер по трансформаторам   |          |          |     |         | 12:00      | час.        |
|                 | Диспетчерское наименование | Сном МВА |          |     | Ток А   | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                 | 1Т                         | 6,3      | Нагруз.  | 6кВ | 0       | 0,000      | 0,000       |
|                 |                            |          | Напряж.  | 6кВ | 6,20    |            |             |
|                 |                            |          | РПН      |     | 3       |            |             |
|                 | 2Т                         | 6,3      | Нагрузка | 6кВ | 94      | 0,759      | -0,302      |
|                 |                            |          | Напряж.  | 6кВ | 6,30    |            |             |
| РПН             |                            |          | 3        |     |         |            |             |
| ИТОГО           |                            | 6кВ      |          | 94  | 0,759   | -0,302     |             |
| ПС 35/6 кВ №90  | Замер по трансформаторам   |          |          |     |         | 12:00      | час.        |
|                 | Диспетчерское наименование | Сном МВА |          |     | Ток А   | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                 | 1Т                         | 6,3      | Нагруз.  | 6кВ | 0       | 0,000      | 0,000       |
|                 |                            |          | Напряж.  | 6кВ | 6,20    |            |             |
|                 |                            |          | РПН      |     | 5       |            |             |
|                 | 2Т                         | 6,3      | Нагрузка | 6кВ | 0       | 0,000      | 0,000       |
|                 |                            |          | Напряж.  | 6кВ | 6,20    |            |             |
| РПН             |                            |          | 4        |     |         |            |             |
| ИТОГО           |                            | 6кВ      |          | 0   | 0,000   | 0,000      |             |

|                 |                            |          |          |     |       |            |             |
|-----------------|----------------------------|----------|----------|-----|-------|------------|-------------|
| ПС 35/6 кВ №189 | Замер по трансформаторам   |          |          |     |       | 12:00      | час.        |
|                 | Диспетчерское наименование | Сном МВА |          |     | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                 | 1Т                         | 6,3      | Нагруз.  | 6кВ | 39    | 0,076      | -0,330      |
|                 |                            |          | Напряж.  | 6кВ | 6,30  |            |             |
|                 |                            |          | РПН      |     | 37    |            |             |
|                 | 2Т                         | 6,3      | Нагрузка | 6кВ | 86    | 0,708      | 0,250       |
|                 |                            |          | Напряж.  | 6кВ | 6,30  |            |             |
|                 |                            |          | РПН      |     | 37    |            |             |
| ИТОГО           |                            | 6кВ      |          | 125 | 0,784 | -0,080     |             |
| ПС 35/6 кВ №90А | Замер по трансформаторам   |          |          |     |       | 12:00      | час.        |
|                 | Диспетчерское наименование | Сном МВА |          |     | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                 | 1Т                         | 6,3      | Нагруз.  | 6кВ | 346   | 2,794      | 1,148       |
|                 |                            |          | Напряж.  | 6кВ | 6,30  |            |             |
|                 |                            |          | РПН      |     | 3     |            |             |
|                 | 2Т                         | 6,3      | Нагрузка | 6кВ | 194   | 1,653      | -0,314      |
|                 |                            |          | Напряж.  | 6кВ | 6,25  |            |             |
|                 |                            |          | РПН      |     | 3     |            |             |
| ИТОГО           |                            | 6кВ      |          | 541 | 4,447 | 0,835      |             |
| ПС 35/6 кВ №137 | Замер по трансформаторам   |          |          |     |       | 12:00      | час.        |
|                 | Диспетчерское наименование | Сном МВА |          |     | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                 | 1Т                         | 4,0      | Нагруз.  | 6кВ | 62    | 0,377      | -0,373      |
|                 |                            |          | Напряж.  | 6кВ | 6,20  |            |             |
|                 |                            |          | РПН      |     | 36,75 |            |             |
|                 | 2Т                         | 4,0      | Нагрузка | 6кВ | 44    | 0,131      | -0,351      |
|                 |                            |          | Напряж.  | 6кВ | 6,20  |            |             |
|                 |                            |          | РПН      |     | 36,75 |            |             |
| ИТОГО           |                            | 6кВ      |          | 106 | 0,508 | -0,725     |             |
| ПС 35/6 кВ №109 | Замер по трансформаторам   |          |          |     |       | 12:00      | час.        |
|                 | Диспетчерское наименование | Сном МВА |          |     | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                 | 1Т                         | 6,3      | Нагруз.  | 6кВ | 0     | 0,000      | 0,000       |
|                 |                            |          | Напряж.  | 6кВ | 6,24  |            |             |
|                 |                            |          | РПН      |     | 8     |            |             |
|                 | 2Т                         | 6,3      | Нагрузка | 6кВ | 0     | 0,000      | 0,000       |
|                 |                            |          | Напряж.  | 6кВ | 6,24  |            |             |
|                 |                            |          | РПН      |     | 8     |            |             |
| ИТОГО           |                            | 6кВ      |          | 0   | 0,000 | 0,000      |             |
| ПС 35/6 кВ №173 | Замер по трансформаторам   |          |          |     |       | 12:00      | час.        |
|                 | Диспетчерское наименование | Сном МВА |          |     | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                 | 1Т                         | 6,3      | Нагруз.  | 6кВ | 171   | 1,476      | -0,227      |
|                 |                            |          | Напряж.  | 6кВ | 6,30  |            |             |
|                 |                            |          | РПН      |     | 2     |            |             |
|                 | 2Т                         | 6,3      | Нагрузка | 6кВ | 97    | 0,716      | -0,453      |
|                 |                            |          | Напряж.  | 6кВ | 6,30  |            |             |
|                 |                            |          | РПН      |     | 4     |            |             |
| ИТОГО           |                            | 6кВ      |          | 268 | 2,192 | -0,679     |             |
| ПС 35/6 кВ №215 | Замер по трансформаторам   |          |          |     |       | 12:00      | час.        |
|                 | Диспетчерское наименование | Сном МВА |          |     | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                 | 1Т                         | 4,0      | Нагруз.  | 6кВ | 26    | 0,199      | 0,119       |
|                 |                            |          | Напряж.  | 6кВ | 6,40  |            |             |
|                 |                            |          | РПН      |     | 9     |            |             |
|                 | 2Т                         | 4,0      | Нагрузка | 6кВ | 1     | 0,002      | 0,008       |
|                 |                            |          | Напряж.  | 6кВ | 6,30  |            |             |
|                 |                            |          | РПН      |     | 9     |            |             |
| ИТОГО           |                            | 6кВ      |          | 27  | 0,201 | 0,126      |             |
| ПС 35/6 кВ №298 | Замер по трансформаторам   |          |          |     |       | 12:00      | час.        |
|                 | Диспетчерское наименование | Сном МВА |          |     | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                 | 1Т                         | 6,3      | Нагруз.  | 6кВ | 171   | 2,516      | 0,259       |
|                 |                            |          | Напряж.  | 6кВ | 10,70 |            |             |
|                 |                            |          | РПН      |     | 1     |            |             |
|                 | 2Т                         | 6,3      | Нагрузка | 6кВ | 155   | 2,294      | 0,015       |
|                 |                            |          | Напряж.  | 6кВ | 10,70 |            |             |
|                 |                            |          | РПН      |     | 1     |            |             |
| ИТОГО           |                            | 6кВ      |          | 326 | 4,810 | 0,274      |             |
| ПС 35/6 кВ №67  | Замер по трансформаторам   |          |          |     |       | 12:00      | час.        |
|                 | Диспетчерское наименование | Сном МВА |          |     | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                 | 1Т                         | 10,0     | Нагруз.  | 6кВ | 82    | 1,167      | 0,010       |
|                 |                            |          | Напряж.  | 6кВ | 10,30 |            |             |
|                 |                            |          | РПН      |     | 9     |            |             |
|                 | 2Т                         | 10,0     | Нагрузка | 6кВ | 68    | 0,965      | 0,131       |
|                 |                            |          | Напряж.  | 6кВ | 10,40 |            |             |
|                 |                            |          | РПН      |     | 9     |            |             |
| ИТОГО           |                            | 6кВ      |          | 150 | 2,132 | 0,140      |             |

|                    |                            |          |          |     |            |             |             |
|--------------------|----------------------------|----------|----------|-----|------------|-------------|-------------|
| ПС 35/6 кВ №161    | Замер по трансформаторам   |          |          |     |            | 12:00       | час.        |
|                    | Диспетчерское наименование | Сном МВА |          |     | Ток А      | Рнагр. МВт  | Qнагр. Мвар |
|                    | 1Т                         | 10,0     | Нагруз.  | 6кВ | 133        | 1,828       | -0,424      |
|                    |                            |          | Напряж.  | 6кВ | 10,20      |             |             |
|                    |                            |          | РПН      |     | 9          |             |             |
|                    | 2Т                         | 10,0     | Нагрузка | 6кВ | 132        | 1,840       | -0,385      |
|                    |                            |          | Напряж.  | 6кВ | 10,30      |             |             |
|                    |                            |          | РПН      |     | 8          |             |             |
| ИТОГО              |                            | 6кВ      |          | 265 | 3,668      | -0,808      |             |
| ПС 35/6 кВ №256    | Замер по трансформаторам   |          |          |     |            | 12:00       | час.        |
|                    | Диспетчерское наименование | Сном МВА |          |     | Ток А      | Рнагр. МВт  | Qнагр. Мвар |
|                    | 1Т                         | 4,0      | Нагруз.  | 6кВ | 1          | 0,005       | 0,019       |
|                    |                            |          | Напряж.  | 6кВ | 10,40      |             |             |
|                    |                            |          | РПН      |     | 1          |             |             |
|                    | 2Т                         | 4,0      | Нагрузка | 6кВ | 147        | 2,114       | 0,131       |
|                    |                            |          | Напряж.  | 6кВ | 10,40      |             |             |
|                    |                            |          | РПН      |     | 1          |             |             |
| ИТОГО              |                            | 6кВ      |          | 149 | 2,119      | 0,150       |             |
| ПС 35/6 кВ №64     | Замер по трансформаторам   |          |          |     |            | 12:00       | час.        |
|                    | Диспетчерское наименование | Сном МВА |          |     | Ток А      | Рнагр. МВт  | Qнагр. Мвар |
|                    | 1Т                         | 6,3      | Нагруз.  | 6кВ | 1          | 0,001       | -0,008      |
|                    |                            |          | Напряж.  | 6кВ | 6,28       |             |             |
|                    |                            |          | РПН      |     | 2          |             |             |
|                    | 2Т                         | 6,3      | Нагрузка | 6кВ | 1          | 0,001       | -0,008      |
|                    |                            |          | Напряж.  | 6кВ | 6,31       |             |             |
|                    |                            |          | РПН      |     | 1          |             |             |
| ИТОГО              |                            | 6кВ      |          | 2   | 0,002      | -0,016      |             |
| ПС 35/6 кВ №231    | Замер по трансформаторам   |          |          |     |            | 12:00       | час.        |
|                    | Диспетчерское наименование | Сном МВА |          |     | Ток А      | Рнагр. МВт  | Qнагр. Мвар |
|                    | 1Т                         | 6,3      | Нагруз.  | 6кВ | 40         | 0,334       | 0,137       |
|                    |                            |          | Напряж.  | 6кВ | 6,5        |             |             |
|                    |                            |          | РПН      |     | 37         |             |             |
| ИТОГО              |                            | 6кВ      |          | 40  | 0,334      | 0,137       |             |
| РУ-6 кВ Савуйская  | Замер по трансформаторам   |          |          |     |            | 12:00       | час.        |
|                    | Диспет. наимен.            | Сном МВА |          |     | Ток А      | Рнагр. МВт  | Qнагр. Мвар |
|                    | Ввод-1                     |          | Нагруз.  | 6кВ | 36         | 0,294       | 0,107       |
|                    |                            |          | Напряж.  | 6кВ | 6,30       |             |             |
|                    | Ввод-2                     |          | Нагрузка | 6кВ | 71         | 0,550       | 0,293       |
|                    |                            |          | Напряж.  | 6кВ | 6,30       |             |             |
|                    | ИТОГО                      |          | 6кВ      |     | 107        | 0,844       | 0,401       |
| РУ-6 кВ Родниковая | Замер по трансформаторам   |          |          |     |            | 12:00       | час.        |
|                    | Диспет. наимен.            | Сном МВА |          |     | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар | Ток А       |
|                    | Ввод-1                     |          | Нагруз.  | 6кВ | 515        | 4,280       | -1,353      |
|                    |                            |          | Напряж.  | 6кВ | 6,30       |             |             |
|                    | Ввод-2                     |          | Нагрузка | 6кВ | 459        | 3,878       | -0,984      |
|                    |                            |          | Напряж.  | 6кВ | 6,30       |             |             |
|                    | ИТОГО                      |          | 6кВ      |     | 974        | 8,159       | -2,336      |
| ПС 35 6 кВ №8      | Замер по трансформаторам   |          |          |     |            | 12:00       | час.        |
|                    | Диспет. наимен.            | Сном МВА |          |     | Ток А      | Рнагр. МВт  | Qнагр. Мвар |
|                    | 1Т                         | 6,3      | Нагруз.  | 6кВ | 291        | 2,97        | -0,53       |
|                    |                            |          | Напряж.  | 6кВ | 6,3        |             |             |
|                    |                            |          | РПН      |     | 3          |             |             |
|                    | 2Т                         | 6,3      | Нагрузка | 6кВ | 184        | 1,53        | -1,14       |
|                    |                            |          | Напряж.  | 6кВ | 6,3        |             |             |
| РПН                |                            |          | 2        |     |            |             |             |
| ИТОГО              |                            | 6кВ      |          | 475 | 4,50       | -1,68       |             |
| ПС 35 6 кВ №38     | Замер по трансформаторам   |          |          |     |            | 12:00       | час.        |
|                    | Диспет. наимен.            | Сном МВА |          |     | Ток А      | Рнагр. МВт  | Qнагр. Мвар |
|                    | 1Т                         | 4,0      | Нагруз.  | 6кВ | 100        | 0,97        | 0,36        |
|                    |                            |          | Напряж.  | 6кВ | 6,2        |             |             |
|                    |                            |          | РПН      |     | 35,88      |             |             |
|                    | 2Т                         | 4,0      | Нагрузка | 6кВ | 41         | 0,08        | -0,42       |
|                    |                            |          | Напряж.  | 6кВ | 6,2        |             |             |
| РПН                |                            |          | 35,88    |     |            |             |             |
| ИТОГО              |                            | 6кВ      |          | 141 | 1,05       | -0,06       |             |

|                 |                          |             |          |        |          |               |                |
|-----------------|--------------------------|-------------|----------|--------|----------|---------------|----------------|
| ПС 35 6 кВ №59  | Замер по трансформаторам |             |          |        |          | 12:00         | час.           |
|                 | Диспет.<br>наимен.       | Сном<br>МВА |          |        | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                 | 1Т                       | 6,3         | Нагруз.  | 6кВ    | 129      | 1,34          | 0,00           |
|                 |                          |             | Напряж.  | 6кВ    |          | 6,3           |                |
|                 |                          |             | РПН      |        |          | 6             |                |
|                 | 2Т                       | 6,3         | Нагрузка | 6кВ    | 144      | 1,44          | -0,36          |
|                 |                          |             | Напряж.  | 6кВ    |          | 6,3           |                |
| РПН             |                          |             |          | 35,868 |          |               |                |
| ИТОГО           |                          | 6кВ         |          | 272    | 2,78     | -0,36         |                |
| ПС 35 6 кВ №147 | Замер по трансформаторам |             |          |        |          | 12:00         | час.           |
|                 | Диспет.<br>наимен.       | Сном<br>МВА |          |        | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                 | 1Т                       | 10,0        | Нагруз.  | 6кВ    | 90       | 0,86          | 0,36           |
|                 |                          |             | Напряж.  | 6кВ    |          | 6,1           |                |
|                 |                          |             | РПН      |        |          | 12            |                |
|                 | 2Т                       | 10,0        | Нагрузка | 6кВ    | 93       | 0,96          | 0,09           |
|                 |                          |             | Напряж.  | 6кВ    |          | 6,2           |                |
| РПН             |                          |             |          | 12,000 |          |               |                |
| ИТОГО           |                          | 6кВ         |          | 183    | 1,82     | 0,45          |                |
| ПС 35 6 кВ №183 | Замер по трансформаторам |             |          |        |          | 12:00         | час.           |
|                 | Диспет.<br>наимен.       | Сном<br>МВА |          |        | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                 | 1Т                       | 6,3         | Нагруз.  | 6кВ    | 341      | 3,54          | 0,16           |
|                 |                          |             | Напряж.  | 6кВ    |          | 6,2           |                |
|                 |                          |             | РПН      |        |          | 6             |                |
|                 | 2Т                       | 6,3         | Нагрузка | 6кВ    | 156      | 1,62          | 0,00           |
|                 |                          |             | Напряж.  | 6кВ    |          | 6,2           |                |
| РПН             |                          |             |          | 5      |          |               |                |
| ИТОГО           |                          | 6кВ         |          | 497    | 5,16     | 0,15          |                |
| ПС 35 6 кВ №202 | Замер по трансформаторам |             |          |        |          | 12:00         | час.           |
|                 | Диспет.<br>наимен.       | Сном<br>МВА |          |        | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                 | 1Т                       | 4,0         | Нагруз.  | 6кВ    | 79       | 0,58          | -0,58          |
|                 |                          |             | Напряж.  | 6кВ    |          | 6,2           |                |
|                 |                          |             | РПН      |        |          | 3             |                |
|                 | 2Т                       | 4,0         | Нагрузка | 6кВ    | 89       | 0,71          | -0,59          |
|                 |                          |             | Напряж.  | 6кВ    |          | 6,3           |                |
| РПН             |                          |             |          | 3      |          |               |                |
| ИТОГО           |                          | 6кВ         |          | 168    | 1,29     | -1,17         |                |
| ПС 35 6 кВ №182 | Замер по трансформаторам |             |          |        |          | 12:00         | час.           |
|                 | Диспет.<br>наимен.       | Сном<br>МВА |          |        | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                 | 1Т                       | 4,0         | Нагруз.  | 6кВ    | 72       | 0,22          | -0,71          |
|                 |                          |             | Напряж.  | 6кВ    |          | 6,3           |                |
|                 |                          |             | РПН      |        |          | 1             |                |
|                 | 2Т                       | 4,0         | Нагрузка | 6кВ    | 73       | 0,12          | -0,75          |
|                 |                          |             | Напряж.  | 6кВ    |          | 6,2           |                |
| РПН             |                          |             |          | 1      |          |               |                |
| ИТОГО           |                          | 6кВ         |          | 144    | 0,34     | -1,45         |                |
| ПС 35 6 кВ №97  | Замер по трансформаторам |             |          |        |          | 12:00         | час.           |
|                 | Диспет.<br>наимен.       | Сном<br>МВА |          |        | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                 | 1Т                       | 4,0         | Нагруз.  | 6кВ    | 150      | 1,33          | 0,81           |
|                 |                          |             | Напряж.  | 6кВ    |          | 6,2           |                |
|                 |                          |             | РПН      |        |          | 35,88         |                |
|                 | 2Т                       | 4,0         | Нагрузка | 6кВ    | 98       | 0,79          | 0,65           |
|                 |                          |             | Напряж.  | 6кВ    |          | 6,5           |                |
| РПН             |                          |             |          | 35,00  |          |               |                |
| ИТОГО           |                          | 6кВ         |          | 248    | 2,12     | 1,45          |                |
| ПС 35 6 кВ №6   | Замер по трансформаторам |             |          |        |          | 12:00         | час.           |
|                 | Диспет.<br>наимен.       | Сном<br>МВА |          |        | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                 | 1Т                       | 6,3         | Нагруз.  | 6кВ    | 100      | 0,42          | -0,94          |
|                 |                          |             | Напряж.  | 6кВ    |          | 6,2           |                |
|                 |                          |             | РПН      |        |          | 3             |                |
|                 | 2Т                       | 6,3         | Нагрузка | 6кВ    | 417      | 3,90          | -1,87          |
|                 |                          |             | Напряж.  | 6кВ    |          | 6,2           |                |
| РПН             |                          |             |          | 4      |          |               |                |
| ИТОГО           |                          | 6кВ         |          | 516    | 4,32     | -2,81         |                |

|                 |                          |             |          |      |          |               |                |
|-----------------|--------------------------|-------------|----------|------|----------|---------------|----------------|
| ПС 35 6 кВ №30  | Замер по трансформаторам |             |          |      |          | 12:00         | час.           |
|                 | Диспет.<br>наимен.       | Сном<br>МВА |          |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                 | 1Т                       | 10,0        | Нагруз.  | 6кВ  | 254      | 2,47          | 0,93           |
|                 |                          |             | Напряж.  | 6кВ  |          | 6,2           |                |
|                 |                          |             | РПН      |      |          | 13            |                |
|                 | 2Т                       | 10,0        | Нагрузка | 6кВ  | 73       | 0,45          | -0,61          |
|                 |                          |             | Напряж.  | 6кВ  |          | 6,3           |                |
|                 |                          |             | РПН      |      |          | 12            |                |
| ИТОГО           |                          | 6кВ         |          | 327  | 2,92     | 0,32          |                |
| ПС 35 6 кВ №100 | Замер по трансформаторам |             |          |      |          | 12:00         | час.           |
|                 | Диспет.<br>наимен.       | Сном<br>МВА |          |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                 | 1Т                       | 6,3         | Нагруз.  | 6кВ  | 172      | 1,78          | 0,00           |
|                 |                          |             | Напряж.  | 6кВ  |          | 6,2           |                |
|                 |                          |             | РПН      |      |          | 5             |                |
|                 | 2Т                       | 6,3         | Нагрузка | 6кВ  | 77       | 0,75          | 0,27           |
|                 |                          |             | Напряж.  | 6кВ  |          | 6,3           |                |
|                 |                          |             | РПН      |      |          | 7             |                |
| ИТОГО           |                          | 6кВ         |          | 249  | 2,54     | 0,27          |                |
| ПС 35 6 кВ №146 | Замер по трансформаторам |             |          |      |          | 12:00         | час.           |
|                 | Диспет.<br>наимен.       | Сном<br>МВА |          |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                 | 1Т                       | 6,3         | Нагруз.  | 6кВ  | 185      | 1,62          | -1,03          |
|                 |                          |             | Напряж.  | 6кВ  |          | 6,3           |                |
|                 |                          |             | РПН      |      |          | 4             |                |
|                 | 2Т                       | 6,3         | Нагрузка | 6кВ  | 154      | 1,38          | 0,82           |
|                 |                          |             | Напряж.  | 6кВ  |          | 6,2           |                |
|                 |                          |             | РПН      |      |          | 4             |                |
| ИТОГО           |                          | 6кВ         |          | 339  | 3,00     | -0,21         |                |
| ПС 35 6 кВ №201 | Замер по трансформаторам |             |          |      |          | 12:00         | час.           |
|                 | Диспет.<br>наимен.       | Сном<br>МВА |          |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                 | 1Т                       | 10,0        | Нагруз.  | 6кВ  | 75       | 0,21          | -0,75          |
|                 |                          |             | Напряж.  | 6кВ  |          | 6,2           |                |
|                 |                          |             | РПН      |      |          | 7             |                |
|                 | 2Т                       | 10,0        | Нагрузка | 6кВ  | 154      | 1,04          | -1,21          |
|                 |                          |             | Напряж.  | 6кВ  |          | 6,3           |                |
|                 |                          |             | РПН      |      |          | 7             |                |
| ИТОГО           |                          | 6кВ         |          | 229  | 1,25     | -1,96         |                |
| ПС 35 6 кВ №234 | Замер по трансформаторам |             |          |      |          | 12:00         | час.           |
|                 | Диспет.<br>наимен.       | Сном<br>МВА |          |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                 | 1Т                       | 10,0        | Нагруз.  | 6кВ  | 319      | 3,30          | 0,23           |
|                 |                          |             | Напряж.  | 6кВ  |          | 6,3           |                |
|                 |                          |             | РПН      |      |          | 8             |                |
|                 | 2Т                       | 10,0        | Нагрузка | 6кВ  | 257      | 2,66          | -0,16          |
|                 |                          |             | Напряж.  | 6кВ  |          | 6,3           |                |
|                 |                          |             | РПН      |      |          | 8             |                |
| ИТОГО           |                          | 6кВ         |          | 575  | 5,96     | 0,07          |                |
| ПС 35 6 кВ №295 | Замер по трансформаторам |             |          |      |          | 12:00         | час.           |
|                 | Диспет.<br>наимен.       | Сном<br>МВА |          |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                 | 1Т                       | 6,3         | Нагруз.  | 6кВ  | 265      | 2,75          | 0,18           |
|                 |                          |             | Напряж.  | 6кВ  |          | 6,4           |                |
|                 |                          |             | РПН      |      |          | 3             |                |
|                 | 2Т                       | 6,3         | Нагрузка | 6кВ  | 231      | 2,37          | 0,39           |
|                 |                          |             | Напряж.  | 6кВ  |          | 6,4           |                |
|                 |                          |             | РПН      |      |          | 3             |                |
| ИТОГО           |                          | 6кВ         |          | 497  | 5,12     | 0,57          |                |
| ПС 35 6 кВ №181 | Замер по трансформаторам |             |          |      |          | 12:00         | час.           |
|                 | Диспет.<br>наимен.       | Сном<br>МВА |          |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                 | 1Т                       | 6,3         | Нагруз.  | 6кВ  | 726      | 7,39          | -1,51          |
|                 |                          |             | Напряж.  | 6кВ  |          | 6,2           |                |
|                 |                          |             | РПН      |      |          | 6             |                |
|                 | 2Т                       | 6,3         | Нагрузка | 6кВ  | 552      | 5,61          | -1,16          |
|                 |                          |             | Напряж.  | 6кВ  |          | 6,2           |                |
|                 |                          |             | РПН      |      |          | 6             |                |
| ИТОГО           |                          | 6кВ         |          | 1279 | 13,00    | -2,67         |                |
| ПС 35 6 кВ №18  | Замер по трансформаторам |             |          |      |          | 12:00         | час.           |
|                 | Диспет.<br>наимен.       | Сном<br>МВА |          |      | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                 | 1Т                       | 6,3         | Нагруз.  | 6кВ  | 157      | 1,26          | -1,04          |
|                 |                          |             | Напряж.  | 6кВ  |          | 6,3           |                |
|                 |                          |             | РПН      |      |          | 2             |                |
|                 | 2Т                       | 6,3         | Нагрузка | 6кВ  | 184      | 1,91          | 0,10           |
|                 |                          |             | Напряж.  | 6кВ  |          | 6,3           |                |
|                 |                          |             | РПН      |      |          | 2             |                |
| ИТОГО           |                          | 6кВ         |          | 341  | 3,17     | -0,94         |                |

|                 |                          |             |          |     |          |               |                |
|-----------------|--------------------------|-------------|----------|-----|----------|---------------|----------------|
| ПС 35 6 кВ №79  | Замер по трансформаторам |             |          |     |          | 12:00         | час.           |
|                 | Диспет.<br>наимен.       | Сном<br>МВА |          |     | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                 | 1Т                       | 4,0         | Нагруз.  | 6кВ | 51       | 0,52          | 0,06           |
|                 |                          |             | Напряж.  | 6кВ |          | 6,4           |                |
|                 |                          |             | РПН      |     |          | 36,733        |                |
|                 | 2Т                       | 4,0         | Нагрузка | 6кВ | 83       | 0,86          | 0,11           |
|                 |                          |             | Напряж.  | 6кВ |          | 6,4           |                |
|                 |                          |             | РПН      |     |          | 36,733        |                |
| ИТОГО           |                          | 6кВ         |          | 134 | 1,38     | 0,17          |                |
| ПС 35 6 кВ №135 | Замер по трансформаторам |             |          |     |          | 12:00         | час.           |
|                 | Диспет.<br>наимен.       | Сном<br>МВА |          |     | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                 | 1Т                       | 6,3         | Нагруз.  | 6кВ | 217      | 2,25          | -0,16          |
|                 |                          |             | Напряж.  | 6кВ |          | 6,2           |                |
|                 |                          |             | РПН      |     |          | 2             |                |
|                 | 2Т                       | 6,3         | Нагрузка | 6кВ | 321      | 3,21          | -0,90          |
|                 |                          |             | Напряж.  | 6кВ |          | 6,3           |                |
|                 |                          |             | РПН      |     |          | 2             |                |
| ИТОГО           |                          | 6кВ         |          | 538 | 5,46     | -1,05         |                |
| ПС 35 6 кВ №148 | Замер по трансформаторам |             |          |     |          | 12:00         | час.           |
|                 | Диспет.<br>наимен.       | Сном<br>МВА |          |     | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                 | 1Т                       | 6,3         | Нагруз.  | 6кВ | 203      | 1,93          | -0,85          |
|                 |                          |             | Напряж.  | 6кВ |          | 6,4           |                |
|                 |                          |             | РПН      |     |          | 5             |                |
|                 | 2Т                       | 6,3         | Нагрузка | 6кВ | 300      | 3,07          | -0,53          |
|                 |                          |             | Напряж.  | 6кВ |          | 6,2           |                |
|                 |                          |             | РПН      |     |          | 5             |                |
| ИТОГО           |                          | 6кВ         |          | 503 | 5,00     | -1,39         |                |
| ПС 35 6 кВ №98  | Замер по трансформаторам |             |          |     |          | 12:00         | час.           |
|                 | Диспет.<br>наимен.       | Сном<br>МВА |          |     | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                 | 1Т                       | 6,3         | Нагруз.  | 6кВ | 184      | 1,87          | -0,37          |
|                 |                          |             | Напряж.  | 6кВ |          | 6,3           |                |
|                 |                          |             | РПН      |     |          | 8             |                |
|                 | 2Т                       | 6,3         | Нагрузка | 6кВ | 117      | 1,00          | 0,69           |
|                 |                          |             | Напряж.  | 6кВ |          | 6,2           |                |
|                 |                          |             | РПН      |     |          | 7             |                |
| ИТОГО           |                          | 6кВ         |          | 301 | 2,88     | 0,32          |                |
| ПС 35 6 кВ №99  | Замер по трансформаторам |             |          |     |          | 12:00         | час.           |
|                 | Диспет.<br>наимен.       | Сном<br>МВА |          |     | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                 | 1Т                       | 10,0        | Нагруз.  | 6кВ | 55       | 0,55          | 0,14           |
|                 |                          |             | Напряж.  | 6кВ |          | 6             |                |
|                 |                          |             | РПН      |     |          | 12,00         |                |
|                 | 2Т                       | 10,0        | Нагрузка | 6кВ | 136      | 1,41          | 0,14           |
|                 |                          |             | Напряж.  | 6кВ |          | 6,3           |                |
|                 |                          |             | РПН      |     |          | 13            |                |
| ИТОГО           |                          | 6кВ         |          | 191 | 1,96     | 0,29          |                |
| ПС 35 6 кВ №102 | Замер по трансформаторам |             |          |     |          | 12:00         | час.           |
|                 | Диспет.<br>наимен.       | Сном<br>МВА |          |     | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                 | 1Т                       | 4,0         | Нагруз.  | 6кВ | 114      | 1,15          | -0,27          |
|                 |                          |             | Напряж.  | 6кВ |          | 6,3           |                |
|                 |                          |             | РПН      |     |          | 13,00         |                |
|                 | 2Т                       | 4,0         | Нагрузка | 6кВ | 115      | 1,18          | -0,19          |
|                 |                          |             | Напряж.  | 6кВ |          | 6,3           |                |
|                 |                          |             | РПН      |     |          | 14,00         |                |
| ИТОГО           |                          | 6кВ         |          | 229 | 2,33     | -0,46         |                |
| ПС 35 6 кВ №171 | Замер по трансформаторам |             |          |     |          | 12:00         | час.           |
|                 | Диспет.<br>наимен.       | Сном<br>МВА |          |     | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                 | 1Т                       | 4,0         | Нагруз.  | 6кВ | 55       | 0,50          | 0,27           |
|                 |                          |             | Напряж.  | 6кВ |          | 6,3           |                |
|                 |                          |             | РПН      |     |          | 4             |                |
|                 | 2Т                       | 4,0         | Нагрузка | 6кВ | 129      | 1,08          | -0,78          |
|                 |                          |             | Напряж.  | 6кВ |          | 6,3           |                |
|                 |                          |             | РПН      |     |          | 37            |                |
| ИТОГО           |                          | 6кВ         |          | 184 | 1,59     | -0,51         |                |
| ПС 35 6 кВ №77  | Замер по трансформаторам |             |          |     |          | 12:00         | час.           |
|                 | Диспет.<br>наимен.       | Сном<br>МВА |          |     | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                 | 1Т                       | 4,0         | Нагруз.  | 6кВ | 207      | 2,15          | -0,14          |
|                 |                          |             | Напряж.  | 6кВ |          | 6,2           |                |
|                 |                          |             | РПН      |     |          | 6             |                |
|                 | 2Т                       | 4,0         | Нагрузка | 6кВ | 145      | 1,44          | -0,42          |
|                 |                          |             | Напряж.  | 6кВ |          | 6,1           |                |
|                 |                          |             | РПН      |     |          | 5,00          |                |
| ИТОГО           |                          | 6кВ         |          | 352 | 3,59     | -0,56         |                |

|                 |                          |          |          |        |       |            |             |
|-----------------|--------------------------|----------|----------|--------|-------|------------|-------------|
| ПС 35 6 кВ №78  | Замер по трансформаторам |          |          |        |       | 12:00      | час.        |
|                 | Диспет. наимен.          | Сном МВА |          |        | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                 | 1Т                       | 4,0      | Нагруз.  | 6кВ    | 109   | 1,03       | 0,48        |
|                 |                          |          | Напряж.  | 6кВ    |       | 6,2        |             |
|                 |                          |          | РПН      |        |       | 4          |             |
|                 | 2Т                       | 4,0      | Нагрузка | 6кВ    | 168   | 1,54       | 0,82        |
|                 |                          |          | Напряж.  | 6кВ    |       | 6,2        |             |
| РПН             |                          |          |          | 3      |       |            |             |
| ИТОГО           |                          | 6кВ      |          | 277    | 2,57  | 1,30       |             |
| ПС 35 6 кВ №80  | Замер по трансформаторам |          |          |        |       | 12:00      | час.        |
|                 | Диспет. наимен.          | Сном МВА |          |        | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                 | 1Т                       | 4,0      | Нагруз.  | 6кВ    | 96    | 0,99       | -0,06       |
|                 |                          |          | Напряж.  | 6кВ    |       | 6,2        |             |
|                 |                          |          | РПН      |        |       | 35         |             |
|                 | 2Т                       | 4,0      | Нагрузка | 6кВ    | 80    | 0,55       | -0,62       |
|                 |                          |          | Напряж.  | 6кВ    |       | 6,2        |             |
| РПН             |                          |          |          | 37     |       |            |             |
| ИТОГО           |                          | 6кВ      |          | 176    | 1,54  | -0,68      |             |
| ПС 35 6 кВ №28  | Замер по трансформаторам |          |          |        |       | 12:00      | час.        |
|                 | Диспет. наимен.          | Сном МВА |          |        | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                 | 1Т                       | 4,0      | Нагруз.  | 6кВ    | 77    | 0,79       | 0,12        |
|                 |                          |          | Напряж.  | 6кВ    |       | 6,2        |             |
|                 |                          |          | РПН      |        |       | 36,75      |             |
|                 | 2Т                       | 4,0      | Нагрузка | 6кВ    | 49    | 0,51       | -0,04       |
|                 |                          |          | Напряж.  | 6кВ    |       | 6,2        |             |
| РПН             |                          |          |          | 35,88  |       |            |             |
| ИТОГО           |                          | 6кВ      |          | 126    | 1,29  | 0,08       |             |
| ПС 35 6 кВ №81  | Замер по трансформаторам |          |          |        |       | 12:00      | час.        |
|                 | Диспет. наимен.          | Сном МВА |          |        | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                 | 1Т                       | 6,3      | Нагруз.  | 6кВ    | 146   | 1,51       | 0,03        |
|                 |                          |          | Напряж.  | 6кВ    |       | 6,2        |             |
|                 |                          |          | РПН      |        |       | 35,21      |             |
|                 | 2Т                       | 6,3      | Нагрузка | 6кВ    | 193   | 1,96       | 0,38        |
|                 |                          |          | Напряж.  | 6кВ    |       | 6,3        |             |
| РПН             |                          |          |          | 35,00  |       |            |             |
| ИТОГО           |                          | 6кВ      |          | 339    | 3,48  | 0,41       |             |
| ПС 35 6 кВ №263 | Замер по трансформаторам |          |          |        |       | 12:00      | час.        |
|                 | Диспет. наимен.          | Сном МВА |          |        | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                 | 1Т                       | 6,3      | Нагруз.  | 6кВ    | 45    | 0,45       | -0,12       |
|                 |                          |          | Напряж.  | 6кВ    |       | 6,2        |             |
|                 |                          |          | РПН      |        |       | 2,00       |             |
|                 | 2Т                       | 6,3      | Нагрузка | 6кВ    | 38    | 0,18       | -0,35       |
|                 |                          |          | Напряж.  | 6кВ    |       | 6,2        |             |
| РПН             |                          |          |          | 35,875 |       |            |             |
| ИТОГО           |                          | 6кВ      |          | 84     | 0,64  | -0,47      |             |
| ПС 35 6 кВ №7   | Замер по трансформаторам |          |          |        |       | 12:00      | час.        |
|                 | Диспет. наимен.          | Сном МВА |          |        | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                 | 1Т                       | 6,3      | Нагруз.  | 6кВ    | 292   | 3,03       | -0,11       |
|                 |                          |          | Напряж.  | 6кВ    |       | 6,3        |             |
|                 |                          |          | РПН      |        |       | 8          |             |
|                 | 2Т                       | 6,3      | Нагрузка | 6кВ    | 159   | 1,58       | -0,49       |
|                 |                          |          | Напряж.  | 6кВ    |       | 6,2        |             |
| РПН             |                          |          |          | 4      |       |            |             |
| ИТОГО           |                          | 6кВ      |          | 451    | 4,61  | -0,60      |             |
| ПС 35 6 кВ №15  | Замер по трансформаторам |          |          |        |       | 12:00      | час.        |
|                 | Диспет. наимен.          | Сном МВА |          |        | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                 | 1Т                       | 4,0      | Нагруз.  | 6кВ    | 211   | 2,13       | 0,53        |
|                 |                          |          | Напряж.  | 6кВ    |       | 6,1        |             |
|                 |                          |          | РПН      |        |       | 6          |             |
|                 | 2Т                       | 4,0      | Нагрузка | 6кВ    | 32    | 0,27       | -0,19       |
|                 |                          |          | Напряж.  | 6кВ    |       | 6,3        |             |
| РПН             |                          |          |          | 36,77  |       |            |             |
| ИТОГО           |                          | 6кВ      |          | 243    | 2,40  | 0,34       |             |
| ПС 35 6 кВ №22  | Замер по трансформаторам |          |          |        |       | 12:00      | час.        |
|                 | Диспет. наимен.          | Сном МВА |          |        | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                 | 1Т                       | 6,3      | Нагруз.  | 6кВ    | 62    | 0,59       | -0,26       |
|                 |                          |          | Напряж.  | 6кВ    |       | 6,2        |             |
|                 |                          |          | РПН      |        |       | 7          |             |
|                 | 2Т                       | 6,3      | Нагрузка | 6кВ    | 155   | 1,10       | 1,17        |
|                 |                          |          | Напряж.  | 6кВ    |       | 6,1        |             |
| РПН             |                          |          |          | 6      |       |            |             |
| ИТОГО           |                          | 6кВ      |          | 217    | 1,69  | 0,91       |             |

|                 |                            |            |            |      |       |            |             |
|-----------------|----------------------------|------------|------------|------|-------|------------|-------------|
| ПС 35 6 кВ №27  | Замер по трансформаторам   |            |            |      |       | 12:00      | час.        |
|                 | Диспет. наимен.            | Сном МВА   |            |      | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                 | 1Т                         | 4,0        | Нагруз.    | 6кВ  | 5     | 0,03       | 0,04        |
|                 |                            |            | Напряж.    | 6кВ  |       | 6,3        |             |
|                 |                            |            | РПН        |      |       | 36,77      |             |
| ИТОГО           |                            | 6кВ        |            | 5    | 0,03  | 0,04       |             |
| ПС 35 6 кВ №19  | Замер по трансформаторам   |            |            |      |       | 12:00      | час.        |
|                 | Диспет. наимен.            | Сном МВА   |            |      | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                 | 1Т                         | 6,3        | Нагруз.    | 6кВ  | 365   | 3,78       | -0,21       |
|                 |                            |            | Напряж.    | 6кВ  |       | 6,1        |             |
|                 |                            |            | РПН        |      |       | 6          |             |
|                 | 2Т                         | 6,3        | Нагрузка   | 6кВ  | 148   | 1,53       | -0,05       |
|                 |                            |            | Напряж.    | 6кВ  |       | 6,0        |             |
|                 |                            |            | РПН        |      |       | 7          |             |
| ИТОГО           |                            | 6кВ        |            | 513  | 5,31  | -0,26      |             |
| ПС 35 6 кВ №60  | Замер по трансформаторам   |            |            |      |       | 12:00      | час.        |
|                 | Диспет. наимен.            | Сном МВА   |            |      | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                 | 1Т                         | 4,0        | Нагруз.    | 6кВ  | 164   | 1,694      | -0,119      |
|                 |                            |            | Напряж.    | 6кВ  |       | 6,3        |             |
|                 |                            |            | РПН        |      |       | 2          |             |
|                 | 2Т                         | 4,0        | Нагрузка   | 6кВ  | 99    | 1,025      | -0,064      |
|                 |                            |            | Напряж.    | 6кВ  |       | 6,3        |             |
|                 |                            |            | РПН        |      |       | 3          |             |
| ИТОГО           |                            | 6кВ        |            | 263  | 2,72  | -0,18      |             |
| ПС 35 6 кВ №101 | Замер по трансформаторам   |            |            |      |       | 12:00      | час.        |
|                 | Диспет. наимен.            | Сном МВА   |            |      | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                 | 1Т                         | 6,3        | Нагруз.    | 6кВ  | 318   | 3,30       | 0,06        |
|                 |                            |            | Напряж.    | 6кВ  |       | 6,2        |             |
|                 |                            |            | РПН        |      |       | 5          |             |
|                 | 2Т                         | 6,3        | Нагрузка   | 6кВ  | 78    | 0,72       | -0,36       |
|                 |                            |            | Напряж.    | 6кВ  |       | 6,4        |             |
|                 |                            |            | РПН        |      |       | 8          |             |
| ИТОГО           |                            | 6кВ        |            | 396  | 4,02  | -0,30      |             |
| ПС 35 6 кВ №134 | Замер по трансформаторам   |            |            |      |       | 12:00      | час.        |
|                 | Диспет. наимен.            | Сном МВА   |            |      | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                 | 1Т                         | 4,0        | Нагруз.    | 6кВ  | 102   | 0,79       | -0,71       |
|                 |                            |            | Напряж.    | 6кВ  |       | 6,3        |             |
|                 |                            |            | РПН        |      |       | 35,88      |             |
|                 | 2Т                         | 4,0        | Нагрузка   | 6кВ  | 116   | 0,50       | -1,09       |
|                 |                            |            | Напряж.    | 6кВ  |       | 6,2        |             |
|                 |                            |            | РПН        |      |       | 2          |             |
| ИТОГО           |                            | 6кВ        |            | 218  | 1,29  | -1,80      |             |
| ПС 35/6 кВ №333 | Замер по трансформаторам   |            |            |      |       | 12:00      | час.        |
|                 | Диспетчерское наименование | Сном., МВА |            |      | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                 | 1Т                         | 25,0       | Нагрузка   | 6 кВ | 1119  | 12,74      | -1,02       |
|                 |                            |            | Напряжение | 6 кВ |       | 6,6        |             |
|                 |                            |            | РПН        |      |       | 6          |             |
|                 | 2Т                         | 25,0       | Нагрузка   | 6 кВ | 1113  | 12,70      | -0,39       |
|                 |                            |            | Напряжение | 6 кВ |       | 6,6        |             |
|                 |                            |            | РПН        |      |       | 6          |             |
|                 | 3Т                         | 25,0       | Нагрузка   | 6 кВ | 1118  | 12,73      | -0,96       |
|                 |                            |            | Напряжение | 6 кВ |       | 6,6        |             |
| РПН             |                            |            |            | 6    |       |            |             |
| ИТОГО           |                            | 6 кВ       |            | 3350 | 38,16 | -2,38      |             |
| ПС 35/6 кВ №184 | Замер по трансформаторам   |            |            |      |       | 12:00      | час.        |
|                 | Диспетчерское наименование | Сном., МВА |            |      | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                 | 1Т                         | 4,0        | Нагрузка   | 6 кВ | 282   | 2,72       | -1,08       |
|                 |                            |            | Напряжение | 6 кВ |       | 6,3        |             |
|                 |                            |            | РПН        |      |       | 3          |             |
|                 | 2Т                         | 4,0        | Нагрузка   | 6 кВ | 176   | 1,76       | -0,48       |
|                 |                            |            | Напряжение | 6 кВ |       | 6,2        |             |
|                 |                            |            | РПН        |      |       | 4          |             |
| ИТОГО           |                            | 6 кВ       |            | 458  | 4,48  | -1,56      |             |
| ПС 35/6 кВ №291 | Замер по трансформаторам   |            |            |      |       | 12:00      | час.        |
|                 | Диспетчерское наименование | Сном., МВА |            |      | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                 | 1Т                         | 6,3        | Нагрузка   | 6 кВ | 250   | 2,459      | 0,821       |
|                 |                            |            | Напряжение | 6 кВ |       | 6,3        |             |
|                 |                            |            | РПН        |      |       | 5          |             |
|                 | 2Т                         | 6,3        | Нагрузка   | 6 кВ | 284   | 2,703      | 1,178       |
|                 |                            |            | Напряжение | 6 кВ |       | 6,3        |             |
|                 |                            |            | РПН        |      |       | 6          |             |
| ИТОГО           |                            | 6 кВ       |            | 534  | 5,16  | 2,00       |             |

|                 |                            |            |            |      |        |            |             |
|-----------------|----------------------------|------------|------------|------|--------|------------|-------------|
| ПС 35/6 кВ №285 | Замер по трансформаторам   |            |            |      |        | 12:00      | час.        |
|                 | Диспетчерское наименование | Сном., МВА |            |      | Ток А  | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                 | 1Т                         | 6,3        | Нагрузка   | 6 кВ | 149    | 1,52       | 0,25        |
|                 |                            |            | Напряжение | 6 кВ |        | 6,2        |             |
|                 |                            |            | РПН        |      |        | 3          |             |
|                 | 2Т                         | 6,3        | Нагрузка   | 6 кВ | 176    | 1,79       | 0,34        |
|                 |                            |            | Напряжение | 6 кВ |        | 6,3        |             |
|                 |                            |            | РПН        |      |        | 5          |             |
| ИТОГО           |                            | 6 кВ       |            | 324  | 3,31   | 0,59       |             |
| ПС 35/6 кВ №294 | Замер по трансформаторам   |            |            |      |        | 12:00      | час.        |
|                 | Диспетчерское наименование | Сном., МВА |            |      | Ток А  | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                 | 1Т                         | 10,0       | Нагрузка   | 6 кВ | 143    | 1,48       | -0,04       |
|                 |                            |            | Напряжение | 6 кВ |        | 6,2        |             |
|                 |                            |            | РПН        |      |        | 12         |             |
|                 | 2Т                         | 10,0       | Нагрузка   | 6 кВ | 86     | 0,80       | -0,40       |
|                 |                            |            | Напряжение | 6 кВ |        | 6,0        |             |
|                 |                            |            | РПН        |      |        | 11         |             |
| ИТОГО           |                            | 6 кВ       |            | 229  | 2,28   | -0,44      |             |
| ПС 35/6 кВ №365 | Замер по трансформаторам   |            |            |      |        | 12:00      | час.        |
|                 | Диспетчерское наименование | Сном., МВА |            |      | Ток А  | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                 | 1Т                         | 10,0       | Нагрузка   | 6 кВ | 55     | 0,554      | 0,131       |
|                 |                            |            | Напряжение | 6 кВ |        | 6,2        |             |
|                 |                            |            | РПН        |      |        | 2          |             |
|                 | 2Т                         | 10,0       | Нагрузка   | 6 кВ | 74     | 0,707      | -0,298      |
|                 |                            |            | Напряжение | 6 кВ |        | 6,2        |             |
|                 |                            |            | РПН        |      |        | 2          |             |
| ИТОГО           |                            | 6 кВ       |            | 129  | 1,26   | -0,17      |             |
| ПС 35/6 кВ №366 | Замер по трансформаторам   |            |            |      |        | 12:00      | час.        |
|                 | Диспетчерское наименование | Сном., МВА |            |      | Ток А  | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                 | 1Т                         | 10,0       | Нагрузка   | 6 кВ | 23     | 0,200      | 0,131       |
|                 |                            |            | Напряжение | 6 кВ |        | 6,2        |             |
|                 |                            |            | РПН        |      |        | 2          |             |
|                 | 2Т                         | 10,0       | Нагрузка   | 6 кВ | 44     | 0,347      | -0,298      |
|                 |                            |            | Напряжение | 6 кВ |        | 6,2        |             |
|                 |                            |            | РПН        |      |        | 2          |             |
| ИТОГО           |                            | 6 кВ       |            | 67   | 0,55   | -0,17      |             |
| ПС 35/6 кВ №350 | Замер по трансформаторам   |            |            |      |        | 12:00      | час.        |
|                 | Диспетчерское наименование | Сном., МВА |            |      | Ток А  | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                 | 1Т                         | 6,3        | Нагрузка   | 6 кВ | 59     | 0,61       | -0,05       |
|                 |                            |            | Напряжение | 6 кВ |        | 6,1        |             |
|                 |                            |            | РПН        |      |        | 3          |             |
|                 | 2Т                         | 6,3        | Нагрузка   | 6 кВ | 112    | 1,08       | 0,44        |
|                 |                            |            | Напряжение | 6 кВ |        | 6,2        |             |
|                 |                            |            | РПН        |      |        | 4          |             |
| ИТОГО           |                            | 6 кВ       |            | 171  | 1,69   | 0,39       |             |
| ПС 35/6 кВ №286 | Замер по трансформаторам   |            |            |      |        | 12:00      | час.        |
|                 | Диспетчерское наименование | Сном., МВА |            |      | Ток А  | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                 | 1Т                         | 25,0       | Нагрузка   | 6 кВ | 1339   | -13,33     | 3,966       |
|                 |                            |            | Напряжение | 6 кВ |        | 6,2        |             |
|                 |                            |            | РПН        |      |        | 13         |             |
|                 | 2Т                         | 25,0       | Нагрузка   | 6 кВ | 1407   | -14,19     | 3,455       |
|                 |                            |            | Напряжение | 6 кВ |        | 6,2        |             |
|                 |                            |            | РПН        |      |        | 14         |             |
| ИТОГО           |                            | 6 кВ       |            | 2746 | -27,51 | 7,42       |             |
| ПС 35/6 кВ №304 | Замер по трансформаторам   |            |            |      |        | 12:00      | час.        |
|                 | Диспетчерское наименование | Сном., МВА |            |      | Ток А  | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                 | 1Т                         | 25,0       | Нагрузка   | 6 кВ | 1809   | -18,34     | 4,04        |
|                 |                            |            | Напряжение | 6 кВ |        | 6,1        |             |
|                 |                            |            | РПН        |      |        | 14         |             |
|                 | 2Т                         | 25,0       | Нагрузка   | 6 кВ | 1539   | -15,40     | 4,24        |
|                 |                            |            | Напряжение | 6 кВ |        | 6,1        |             |
|                 |                            |            | РПН        |      |        | 14         |             |
| ИТОГО           |                            | 6 кВ       |            | 3348 | -33,74 | 8,28       |             |
| ПС 35/6 кВ №114 | Замер по трансформаторам   |            |            |      |        | 12:00      | час.        |
|                 | Диспетчерское наименование | Сном., МВА |            |      | Ток А  | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                 | 1Т                         | 6,3        | Нагрузка   | 6 кВ | 25     | 0,25       | 0,09        |
|                 |                            |            | Напряжение | 6 кВ |        | 6,2        |             |
|                 |                            |            | РПН        |      |        | 4          |             |
| ИТОГО           |                            | 6 кВ       |            | 25   | 0,25   | 0,09       |             |

|                 |                            |            |            |       |       |            |             |
|-----------------|----------------------------|------------|------------|-------|-------|------------|-------------|
| ПС 35/6 кВ №348 | Замер по трансформаторам   |            |            |       |       | 12:00      | час.        |
|                 | Диспетчерское наименование | Сном., МВА |            |       | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                 | 1Т                         | 4,0        | Нагрузка   | 6 кВ  | 87    | 0,90       | -0,01       |
|                 |                            |            | Напряжение | 6 кВ  |       | 6,2        |             |
|                 |                            |            | РПН        |       |       | 4          |             |
|                 | 2Т                         | 4,0        | Нагрузка   | 6 кВ  | 130   | 1,32       | -0,26       |
|                 |                            |            | Напряжение | 6 кВ  |       | 6,1        |             |
|                 |                            |            | РПН        |       |       | 4          |             |
| ИТОГО           |                            | 6 кВ       |            | 217   | 2,23  | -0,26      |             |
| ПС 35/6 кВ №352 | Замер по трансформаторам   |            |            |       |       | 12:00      | час.        |
|                 | Диспетчерское наименование | Сном., МВА |            |       | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                 | 1Т                         | 10,0       | Нагрузка   | 6 кВ  | 250   | 1,03       | -2,38       |
|                 |                            |            | Напряжение | 6 кВ  |       | 6,2        |             |
|                 |                            |            | РПН        |       |       | 6          |             |
|                 | 2Т                         | 10,0       | Нагрузка   | 6 кВ  | 267   | 1,95       | -1,98       |
|                 |                            |            | Напряжение | 6 кВ  |       | 6,2        |             |
|                 |                            |            | РПН        |       |       | 7          |             |
| ИТОГО           |                            | 6 кВ       |            | 517   | 2,97  | -4,36      |             |
| ПС 35/6кВ №311  | Замер по трансформаторам   |            |            |       |       | 12:00      | час.        |
|                 | Диспетчерское наименование | Сном., МВА |            |       | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                 | 1Т                         | 4,0        | Нагрузка   | 6 кВ  | 153   | 1,162      | -1,079      |
|                 |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,2   |            |             |
|                 |                            |            | РПН        |       | 4     |            |             |
|                 | 2Т                         | 4,0        | Нагрузка   | 6 кВ  | 154   | 1,326      | -0,890      |
|                 |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,2   |            |             |
|                 |                            |            | РПН        |       | 4     |            |             |
| ИТОГО           |                            | 6 кВ       |            | 306,3 | 2,488 | -1,969     |             |
| ПС 35/6кВ №73   | Замер по трансформаторам   |            |            |       |       | 12:00      | час.        |
|                 | Диспетчерское наименование | Сном., МВА |            |       | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                 | 1Т                         | 6,3        | Нагрузка   | 6 кВ  | 326   | 3,131      | 1,299       |
|                 |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,2   |            |             |
|                 |                            |            | РПН        |       | 4     |            |             |
|                 | 2Т                         | 6,3        | Нагрузка   | 6 кВ  | 265   | 2,732      | -0,308      |
|                 |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,2   |            |             |
|                 |                            |            | РПН        |       | 4     |            |             |
| ИТОГО           |                            | 6 кВ       |            | 590,7 | 5,863 | 0,991      |             |
| ПС 35/6кВ №82   | Замер по трансформаторам   |            |            |       |       | 12:00      | час.        |
|                 | Диспетчерское наименование | Сном., МВА |            |       | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                 | 1Т                         | 6,3        | Нагрузка   | 6 кВ  | 284   | 2,932      | 0,308       |
|                 |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,2   |            |             |
|                 |                            |            | РПН        |       | 4     |            |             |
|                 | 2Т                         | 6,3        | Нагрузка   | 6 кВ  | 230   | 2,269      | 0,747       |
|                 |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,3   |            |             |
|                 |                            |            | РПН        |       | 5     |            |             |
| ИТОГО           |                            | 6 кВ       |            | 513,6 | 5,201 | 1,055      |             |
| ПС 35/6кВ №29   | Замер по трансформаторам   |            |            |       |       | 12:00      | час.        |
|                 | Диспетчерское наименование | Сном., МВА |            |       | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                 | 1Т                         | 6,3        | Нагрузка   | 6 кВ  | 158   | 1,595      | -0,388      |
|                 |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,3   |            |             |
|                 |                            |            | РПН        |       | 2     |            |             |
|                 | 2Т                         | 6,3        | Нагрузка   | 6 кВ  | 194   | 1,717      | 1,062       |
|                 |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,2   |            |             |
|                 |                            |            | РПН        |       | 3     |            |             |
| ИТОГО           |                            | 6 кВ       |            | 352,2 | 3,312 | 0,674      |             |
| ПС 35/6кВ №88   | Замер по трансформаторам   |            |            |       |       | 12:00      | час.        |
|                 | Диспетчерское наименование | Сном., МВА |            |       | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                 | 1Т                         | 4,0        | Нагрузка   | 6 кВ  | 215   | 2,231      | 0,003       |
|                 |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,2   |            |             |
|                 |                            |            | РПН        |       | 2     |            |             |
|                 | 2Т                         | 4,0        | Нагрузка   | 6 кВ  | 112   | 1,114      | -0,327      |
|                 |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,2   |            |             |
|                 |                            |            | РПН        |       | 1     |            |             |
| ИТОГО           |                            | 6 кВ       |            | 326,4 | 3,345 | -0,325     |             |

|                |                            |            |            |       |       |            |             |
|----------------|----------------------------|------------|------------|-------|-------|------------|-------------|
| ПС 35/6кВ №106 | Замер по трансформаторам   |            |            |       |       | 12:00      | час.        |
|                | Диспетчерское наименование | Сном., МВА |            |       | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                | 1Т                         | 6,3        | Нагрузка   | 6 кВ  | 200   | 2,039      | -0,385      |
|                |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,1   |            |             |
|                |                            |            | РПН        |       | 4     |            |             |
|                | 2Т                         | 6,3        | Нагрузка   | 6 кВ  | 205   | 2,122      | -0,170      |
|                |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,1   |            |             |
|                |                            |            | РПН        |       | 4     |            |             |
| ИТОГО          |                            | 6 кВ       |            | 404,6 | 4,162 | -0,555     |             |
| ПС 35/6кВ №163 | Замер по трансформаторам   |            |            |       |       | 12:00      | час.        |
|                | Диспетчерское наименование | Сном., МВА |            |       | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                | 1Т                         | 4,0        | Нагрузка   | 6 кВ  | 47    | 0,317      | -0,375      |
|                |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,2   |            |             |
|                |                            |            | РПН        |       | 1     |            |             |
|                | 2Т                         | 4,0        | Нагрузка   | 6 кВ  | 28    | 0,160      | -0,240      |
|                |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,1   |            |             |
|                |                            |            | РПН        |       | 1     |            |             |
| ИТОГО          |                            | 6 кВ       |            | 75,0  | 0,478 | -0,615     |             |
| ПС 35/6кВ №198 | Замер по трансформаторам   |            |            |       |       | 12:00      | час.        |
|                | Диспетчерское наименование | Сном., МВА |            |       | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                | 1Т                         | 10,0       | Нагрузка   | 6 кВ  | 131   | 1,304      | -0,391      |
|                |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,3   |            |             |
|                |                            |            | РПН        |       | 12    |            |             |
|                | 2Т                         | 10,0       | Нагрузка   | 6 кВ  | 30    | 0,185      | 0,249       |
|                |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,3   |            |             |
|                |                            |            | РПН        |       | 14    |            |             |
| ИТОГО          |                            | 6 кВ       |            | 160,8 | 1,489 | -0,143     |             |
| ПС 35/6кВ №247 | Замер по трансформаторам   |            |            |       |       | 12:00      | час.        |
|                | Диспетчерское наименование | Сном., МВА |            |       | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                | 1Т                         | 10,0       | Нагрузка   | 6 кВ  | 92    | 0,939      | 0,175       |
|                |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,3   |            |             |
|                |                            |            | РПН        |       | 12    |            |             |
|                | 2Т                         | 10,0       | Нагрузка   | 6 кВ  | 212   | 1,997      | 0,925       |
|                |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,3   |            |             |
|                |                            |            | РПН        |       | 12    |            |             |
| ИТОГО          |                            | 6 кВ       |            | 303,7 | 2,936 | 1,100      |             |
| ПС 35/6кВ №292 | Замер по трансформаторам   |            |            |       |       | 12:00      | час.        |
|                | Диспетчерское наименование | Сном., МВА |            |       | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                | 1Т                         | 4,0        | Нагрузка   | 6 кВ  | 197   | 2,043      | 0,165       |
|                |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,1   |            |             |
|                |                            |            | РПН        |       | 3     |            |             |
|                | 2Т                         | 4,0        | Нагрузка   | 6 кВ  | 95    | 0,963      | -0,231      |
|                |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,1   |            |             |
|                |                            |            | РПН        |       | 3     |            |             |
| ИТОГО          |                            | 6 кВ       |            | 292,5 | 3,006 | -0,065     |             |
| ПС 35/6кВ №105 | Замер по трансформаторам   |            |            |       |       | 12:00      | час.        |
|                | Диспетчерское наименование | Сном., МВА |            |       | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                | 1Т                         | 10,0       | Нагрузка   | 6 кВ  | 99    | 0,709      | 0,747       |
|                |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,3   |            |             |
|                |                            |            | РПН        |       | 13    |            |             |
|                | 2Т                         | 10,0       | Нагрузка   | 6 кВ  | 47    | 0,237      | -0,429      |
|                |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,3   |            |             |
|                |                            |            | РПН        |       | 11    |            |             |
| ИТОГО          |                            | 6 кВ       |            | 146,2 | 0,946 | 0,318      |             |
| ПС 35/6кВ №302 | Замер по трансформаторам   |            |            |       |       | 12:00      | час.        |
|                | Диспетчерское наименование | Сном., МВА |            |       | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                | 1Т                         | 4,0        | Нагрузка   | 6 кВ  | 118   | 1,212      | -0,156      |
|                |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,3   |            |             |
|                |                            |            | РПН        |       | 4     |            |             |
|                | 2Т                         | 4,0        | Нагрузка   | 6 кВ  | 227   | 2,364      | 0,020       |
|                |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,3   |            |             |
|                |                            |            | РПН        |       | 5     |            |             |
| ИТОГО          |                            | 6 кВ       |            | 345,0 | 3,576 | -0,135     |             |
| ПС 35/6кВ №63  | Замер по трансформаторам   |            |            |       |       | 12:00      | час.        |
|                | Диспетчерское наименование | Сном., МВА |            |       | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                | 1Т                         | 4,0        | Нагрузка   | 6 кВ  | 77    | 0,779      | -0,159      |
|                |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,1   |            |             |
|                |                            |            | РПН        |       | 5     |            |             |
|                | 2Т                         | 4,0        | Нагрузка   | 6 кВ  | 77    | 0,527      | -0,598      |
|                |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,2   |            |             |
|                |                            |            | РПН        |       | 4     |            |             |
| ИТОГО          |                            | 6 кВ       |            | 153,2 | 1,306 | -0,757     |             |

|                |                            |            |            |       |       |            |             |
|----------------|----------------------------|------------|------------|-------|-------|------------|-------------|
| ПС 35/6кВ №62  | Замер по трансформаторам   |            |            |       |       | 12:00      | час.        |
|                | Диспетчерское наименование | Сном., МВА |            |       | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                | 1Т                         | 10,0       | Нагрузка   | 6 кВ  | 276   | 2,863      | 0,181       |
|                |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,2   |            |             |
|                |                            |            | РПН        |       | 12    |            |             |
|                | 2Т                         | 4,0        | Нагрузка   | 6 кВ  | 93    | 0,862      | 0,442       |
|                |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,2   |            |             |
|                |                            |            | РПН        |       | 3     |            |             |
| ИТОГО          |                            | 6 кВ       |            | 369,2 | 3,725 | 0,623      |             |
| ПС 35/6кВ №61  | Замер по трансформаторам   |            |            |       |       | 12:00      | час.        |
|                | Диспетчерское наименование | Сном., МВА |            |       | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                | 1Т                         | 4,0        | Нагрузка   | 6 кВ  | 73    | 0,756      | 0,065       |
|                |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,1   |            |             |
|                |                            |            | РПН        |       | 1     |            |             |
|                | 2Т                         | 4,0        | Нагрузка   | 6 кВ  | 42    | 0,433      | -0,037      |
|                |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,1   |            |             |
|                |                            |            | РПН        |       | 1     |            |             |
| ИТОГО          |                            | 6 кВ       |            | 114,9 | 1,189 | 0,027      |             |
| ПС 35/6кВ №45  | Замер по трансформаторам   |            |            |       |       | 12:00      | час.        |
|                | Диспетчерское наименование | Сном., МВА |            |       | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                | 1Т                         | 6,3        | Нагрузка   | 6 кВ  | 77    | 0,467      | -0,645      |
|                |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,2   |            |             |
|                |                            |            | РПН        |       | 4     |            |             |
|                | 2Т                         | 6,3        | Нагрузка   | 6 кВ  | 310   | 3,224      | 0,000       |
|                |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,2   |            |             |
|                |                            |            | РПН        |       | 7     |            |             |
| ИТОГО          |                            | 6 кВ       |            | 386,9 | 3,691 | -0,645     |             |
| ПС 35/6кВ №41  | Замер по трансформаторам   |            |            |       |       | 12:00      | час.        |
|                | Диспетчерское наименование | Сном., МВА |            |       | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                | 1Т                         | 4,0        | Нагрузка   | 6 кВ  | 214   | 1,924      | 1,126       |
|                |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,2   |            |             |
|                |                            |            | РПН        |       | 1     |            |             |
|                | 2Т                         | 4,0        | Нагрузка   | 6 кВ  | 244   | 2,541      | -0,017      |
|                |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,1   |            |             |
|                |                            |            | РПН        |       | 1     |            |             |
| ИТОГО          |                            | 6 кВ       |            | 459,0 | 4,464 | 1,109      |             |
| ПС 35/6кВ №26  | Замер по трансформаторам   |            |            |       |       | 12:00      | час.        |
|                | Диспетчерское наименование | Сном., МВА |            |       | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                | 1Т                         | 4,0        | Нагрузка   | 6 кВ  | 141   | 1,374      | 0,510       |
|                |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,1   |            |             |
|                |                            |            | РПН        |       | 2     |            |             |
|                | 2Т                         | 4,0        | Нагрузка   | 6 кВ  | 199   | 1,903      | 0,798       |
|                |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,1   |            |             |
|                |                            |            | РПН        |       | 1     |            |             |
| ИТОГО          |                            | 6 кВ       |            | 339,5 | 3,276 | 1,308      |             |
| ПС 35/6кВ №11  | Замер по трансформаторам   |            |            |       |       | 12:00      | час.        |
|                | Диспетчерское наименование | Сном., МВА |            |       | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                | 1Т                         | 4,0        | Нагрузка   | 6 кВ  | 133   | 1,371      | -0,148      |
|                |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,1   |            |             |
|                |                            |            | РПН        |       | 2     |            |             |
|                | 2Т                         | 4,0        | Нагрузка   | 6 кВ  | 253   | 2,624      | 0,095       |
|                |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,1   |            |             |
|                |                            |            | РПН        |       | 2     |            |             |
| ИТОГО          |                            | 6 кВ       |            | 385,4 | 3,995 | -0,053     |             |
| ПС 35/6кВ №236 | Замер по трансформаторам   |            |            |       |       | 12:00      | час.        |
|                | Диспетчерское наименование | Сном., МВА |            |       | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                | 1Т                         | 6,3        | Нагрузка   | 6 кВ  | 192   | 1,972      | -0,291      |
|                |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,2   |            |             |
|                |                            |            | РПН        |       | 4     |            |             |
|                | 2Т                         | 4,0        | Нагрузка   | 6 кВ  | 149   | 1,537      | 0,190       |
|                |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,2   |            |             |
|                |                            |            | РПН        |       | 2     |            |             |
| ИТОГО          |                            | 6 кВ       |            | 340,8 | 3,509 | -0,101     |             |
| ПС 35/6кВ №104 | Замер по трансформаторам   |            |            |       |       | 12:00      | час.        |
|                | Диспетчерское наименование | Сном., МВА |            |       | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                | 1Т                         | 4,0        | Нагрузка   | 6 кВ  | 250   | 2,584      | -0,254      |
|                |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,2   |            |             |
|                |                            |            | РПН        |       | 2     |            |             |
|                | 2Т                         | 4,0        | Нагрузка   | 6 кВ  | 101   | 1,017      | -0,243      |
|                |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,2   |            |             |
|                |                            |            | РПН        |       | 2     |            |             |
| ИТОГО          |                            | 6 кВ       |            | 350,5 | 3,601 | -0,497     |             |

|                |                            |            |            |       |       |            |             |
|----------------|----------------------------|------------|------------|-------|-------|------------|-------------|
| ПС 35/6кВ №72  | Замер по трансформаторам   |            |            |       |       | 12:00      | час.        |
|                | Диспетчерское наименование | Сном., МВА |            |       | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                | 1Т                         | 6,3        | Нагрузка   | 6 кВ  | 425   | 4,358      | 0,704       |
|                |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,2   |            |             |
|                |                            |            | РПН        |       | 4     |            |             |
|                | 2Т                         | 6,3        | Нагрузка   | 6 кВ  | 0     | 0,000      | 0,000       |
|                |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,2   |            |             |
|                |                            |            | РПН        |       | 4     |            |             |
| ИТОГО          |                            | 6 кВ       |            | 424,8 | 4,358 | 0,704      |             |
| ПС 35/6кВ №47  | Замер по трансформаторам   |            |            |       |       | 12:00      | час.        |
|                | Диспетчерское наименование | Сном., МВА |            |       | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                | 1Т                         | 6,3        | Нагрузка   | 6 кВ  | 249   | 2,555      | -0,379      |
|                |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,1   |            |             |
|                |                            |            | РПН        |       | 6     |            |             |
|                | 2Т                         | 6,3        | Нагрузка   | 6 кВ  | 23    | 0,208      | -0,108      |
|                |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,1   |            |             |
|                |                            |            | РПН        |       | 6     |            |             |
| ИТОГО          |                            | 6 кВ       |            | 271,1 | 2,763 | -0,487     |             |
| ПС 35/6кВ №66  | Замер по трансформаторам   |            |            |       |       | 12:00      | час.        |
|                | Диспетчерское наименование | Сном., МВА |            |       | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                | 1Т                         | 4,0        | Нагрузка   | 6 кВ  | 78    | 0,781      | 0,216       |
|                |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,2   |            |             |
|                |                            |            | РПН        |       | 1     |            |             |
|                | 2Т                         | 4,0        | Нагрузка   | 6 кВ  | 333   | 3,358      | -0,846      |
|                |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,2   |            |             |
|                |                            |            | РПН        |       | 1     |            |             |
| ИТОГО          |                            | 6 кВ       |            | 411,2 | 4,139 | -0,630     |             |
| ПС 35/6кВ №35  | Замер по трансформаторам   |            |            |       |       | 12:00      | час.        |
|                | Диспетчерское наименование | Сном., МВА |            |       | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                | 1Т                         | 4,0        | Нагрузка   | 6 кВ  | 178   | 1,851      | -0,072      |
|                |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,1   |            |             |
|                |                            |            | РПН        |       | 4     |            |             |
|                | 2Т                         | 4,0        | Нагрузка   | 6 кВ  | 164   | 1,708      | 0,000       |
|                |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,1   |            |             |
|                |                            |            | РПН        |       | 5     |            |             |
| ИТОГО          |                            | 6 кВ       |            | 342,6 | 3,559 | -0,072     |             |
| ПС 35/6кВ №5   | Замер по трансформаторам   |            |            |       |       | 12:00      | час.        |
|                | Диспетчерское наименование | Сном., МВА |            |       | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                | 1Т                         | 4,0        | Нагрузка   | 6 кВ  | 195   | 1,863      | 0,792       |
|                |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,1   |            |             |
|                |                            |            | РПН        |       | 2     |            |             |
|                | 2Т                         | 4,0        | Нагрузка   | 6 кВ  | 221   | 2,199      | 0,665       |
|                |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,2   |            |             |
|                |                            |            | РПН        |       | 1     |            |             |
| ИТОГО          |                            | 6 кВ       |            | 415,9 | 4,062 | 1,457      |             |
| ПС 35/6кВ №49  | Замер по трансформаторам   |            |            |       |       | 12:00      | час.        |
|                | Диспетчерское наименование | Сном., МВА |            |       | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                | 1Т                         | 6,3        | Нагрузка   | 6 кВ  | 110   | 1,031      | 0,489       |
|                |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,2   |            |             |
|                |                            |            | РПН        |       | 1     |            |             |
|                | 2Т                         | 6,3        | Нагрузка   | 6 кВ  | 220   | 2,280      | -0,202      |
|                |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,2   |            |             |
|                |                            |            | РПН        |       | 2     |            |             |
| ИТОГО          |                            | 6 кВ       |            | 330,0 | 3,311 | 0,286      |             |
| ПС 35/6кВ №89  | Замер по трансформаторам   |            |            |       |       | 12:00      | час.        |
|                | Диспетчерское наименование | Сном., МВА |            |       | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                | 1Т                         | 4,0        | Нагрузка   | 6 кВ  | 117   | 1,160      | 0,348       |
|                |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,1   |            |             |
|                |                            |            | РПН        |       | 3     |            |             |
|                | 2Т                         | 4,0        | Нагрузка   | 6 кВ  | 114   | 1,044      | 0,569       |
|                |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,2   |            |             |
|                |                            |            | РПН        |       | 3     |            |             |
| ИТОГО          |                            | 6 кВ       |            | 230,9 | 2,203 | 0,916      |             |
| ПС 35/6кВ №356 | Замер по трансформаторам   |            |            |       |       | 12:00      | час.        |
|                | Диспетчерское наименование | Сном., МВА |            |       | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                | 1Т                         | 4,0        | Нагрузка   | 6 кВ  | 164   | 1,571      | -0,656      |
|                |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,2   |            |             |
|                |                            |            | РПН        |       | 3     |            |             |
|                | 2Т                         | 4,0        | Нагрузка   | 6 кВ  | 133   | 1,099      | -0,832      |
|                |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,2   |            |             |
|                |                            |            | РПН        |       | 3     |            |             |
| ИТОГО          |                            | 6 кВ       |            | 296,5 | 2,670 | -1,488     |             |

|                |                            |            |            |       |       |            |             |
|----------------|----------------------------|------------|------------|-------|-------|------------|-------------|
| ПС 35/6кВ №197 | Замер по трансформаторам   |            |            |       |       | 12:00      | час.        |
|                | Диспетчерское наименование | Сном., МВА |            |       | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                | 1Т                         | 6,3        | Нагрузка   | 6 кВ  | 196   | 2,030      | -0,208      |
|                |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,3   |            |             |
|                |                            |            | РПН        |       | 3     |            |             |
|                | 2Т                         | 6,3        | Нагрузка   | 6 кВ  | 157   | 1,328      | -0,948      |
|                |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,3   |            |             |
| РПН            |                            |            | 3          |       |       |            |             |
| ИТОГО          |                            | 6 кВ       |            | 353,3 | 3,358 | -1,156     |             |
| ПС 35/6кВ №13  | Замер по трансформаторам   |            |            |       |       | 12:00      | час.        |
|                | Диспетчерское наименование | Сном., МВА |            |       | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                | 1Т                         | 4,0        | Нагрузка   | 6 кВ  | 62    | 0,531      | 0,368       |
|                |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,1   |            |             |
|                |                            |            | РПН        |       | 2     |            |             |
|                | 2Т                         | 4,0        | Нагрузка   | 6 кВ  | 95    | 0,938      | 0,304       |
|                |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,0   |            |             |
| РПН            |                            |            | 1          |       |       |            |             |
| ИТОГО          |                            | 6 кВ       |            | 157,1 | 1,469 | 0,672      |             |
| ПС 35/6кВ №140 | Замер по трансформаторам   |            |            |       |       | 12:00      | час.        |
|                | Диспетчерское наименование | Сном., МВА |            |       | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                | 1Т                         | 4,0        | Нагрузка   | 6 кВ  | 96    | 0,875      | 0,474       |
|                |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,1   |            |             |
|                |                            |            | РПН        |       | 1     |            |             |
|                | 2Т                         | 4,0        | Нагрузка   | 6 кВ  | 39    | 0,390      | -0,092      |
|                |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,2   |            |             |
| РПН            |                            |            | 1          |       |       |            |             |
| ИТОГО          |                            | 6 кВ       |            | 134,4 | 1,266 | 0,382      |             |
| ПС 35/6кВ №36  | Замер по трансформаторам   |            |            |       |       | 12:00      | час.        |
|                | Диспетчерское наименование | Сном., МВА |            |       | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                | 1Т                         | 6,3        | Нагрузка   | 6 кВ  | 119   | 1,089      | 0,593       |
|                |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,1   |            |             |
|                |                            |            | РПН        |       | 1     |            |             |
|                | 2Т                         | 6,3        | Нагрузка   | 6 кВ  | 298   | 3,063      | 0,460       |
|                |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,2   |            |             |
| РПН            |                            |            | 2          |       |       |            |             |
| ИТОГО          |                            | 6 кВ       |            | 417,3 | 4,152 | 1,053      |             |
| ПС 35/6кВ №203 | Замер по трансформаторам   |            |            |       |       | 12:00      | час.        |
|                | Диспетчерское наименование | Сном., МВА |            |       | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                | 1Т                         | 6,3        | Нагрузка   | 6 кВ  | 387   | 4,015      | 0,202       |
|                |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,2   |            |             |
|                |                            |            | РПН        |       | 4     |            |             |
|                | 2Т                         | 6,3        | Нагрузка   | 6 кВ  | 27    | 0,281      | 0,041       |
|                |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,2   |            |             |
| РПН            |                            |            | 3          |       |       |            |             |
| ИТОГО          |                            | 6 кВ       |            | 414,2 | 4,296 | 0,243      |             |
| ПС 35/6кВ №4   | Замер по трансформаторам   |            |            |       |       | 12:00      | час.        |
|                | Диспетчерское наименование | Сном., МВА |            |       | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                | 1Т                         | 6,3        | Нагрузка   | 6 кВ  | 181   | 1,870      | 0,208       |
|                |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,1   |            |             |
|                |                            |            | РПН        |       | 5     |            |             |
|                | 2Т                         | 6,3        | Нагрузка   | 6 кВ  | 60    | 0,612      | -0,106      |
|                |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,1   |            |             |
| РПН            |                            |            | 6          |       |       |            |             |
| ИТОГО          |                            | 6 кВ       |            | 240,8 | 2,481 | 0,102      |             |
| ПС 35/6кВ №3   | Замер по трансформаторам   |            |            |       |       | 12:00      | час.        |
|                | Диспетчерское наименование | Сном., МВА |            |       | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                | 1Т                         | 10,0       | Нагрузка   | 6 кВ  | 205   | 2,122      | -0,166      |
|                |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,1   |            |             |
|                |                            |            | РПН        |       | 11    |            |             |
|                | 2Т                         | 10,0       | Нагрузка   | 6 кВ  | 225   | 2,324      | -0,264      |
|                |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,1   |            |             |
| РПН            |                            |            | 11         |       |       |            |             |
| ИТОГО          |                            | 6 кВ       |            | 429,9 | 4,446 | -0,431     |             |
| ПС 35/6кВ №50  | Замер по трансформаторам   |            |            |       |       | 12:00      | час.        |
|                | Диспетчерское наименование | Сном., МВА |            |       | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                | 1Т                         | 4,0        | Нагрузка   | 6 кВ  | 101   | 1,010      | 0,286       |
|                |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,2   |            |             |
|                |                            |            | РПН        |       | 2     |            |             |
|                | 2Т                         | 4,0        | Нагрузка   | 6 кВ  | 57    | 0,507      | -0,315      |
|                |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,3   |            |             |
| РПН            |                            |            | 1          |       |       |            |             |
| ИТОГО          |                            | 6 кВ       |            | 158,4 | 1,517 | -0,029     |             |

|                |                            |            |            |       |       |            |             |
|----------------|----------------------------|------------|------------|-------|-------|------------|-------------|
| ПС 35/6кВ №232 | Замер по трансформаторам   |            |            |       |       | 12:00      | час.        |
|                | Диспетчерское наименование | Сном., МВА |            |       | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                | 1Т                         | 4,0        | Нагрузка   | 6 кВ  | 55    | 0,476      | 0,325       |
|                |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,2   |            |             |
|                |                            |            | РПН        |       | 3     |            |             |
|                | 2Т                         | 4,0        | Нагрузка   | 6 кВ  | 116   | 1,137      | -0,400      |
|                |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,2   |            |             |
|                |                            |            | РПН        |       | 2     |            |             |
| ИТОГО          |                            | 6 кВ       |            | 171,4 | 1,613 | -0,075     |             |
| ПС 35/6кВ №359 | Замер по трансформаторам   |            |            |       |       | 12:00      | час.        |
|                | Диспетчерское наименование | Сном., МВА |            |       | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                | 1Т                         | 4,0        | Нагрузка   | 6 кВ  | 135   | 1,337      | 0,411       |
|                |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,2   |            |             |
|                |                            |            | РПН        |       | 5     |            |             |
|                | 2Т                         | 4,0        | Нагрузка   | 6 кВ  | 164   | 1,610      | 0,546       |
|                |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,3   |            |             |
|                |                            |            | РПН        |       | 3     |            |             |
| ИТОГО          |                            | 6 кВ       |            | 298,2 | 2,947 | 0,958      |             |
| ПС 35/6кВ №335 | Замер по трансформаторам   |            |            |       |       | 12:00      | час.        |
|                | Диспетчерское наименование | Сном., МВА |            |       | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                | 1Т                         | 6,3        | Нагрузка   | 6 кВ  | 118   | 0,675      | -1,026      |
|                |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,2   |            |             |
|                |                            |            | РПН        |       | 3     |            |             |
|                | 2Т                         | 6,3        | Нагрузка   | 6 кВ  | 179   | 1,762      | -0,607      |
|                |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,2   |            |             |
|                |                            |            | РПН        |       | 4     |            |             |
| ИТОГО          |                            | 6 кВ       |            | 297,5 | 2,437 | -1,633     |             |
| ПС 35/6кВ №340 | Замер по трансформаторам   |            |            |       |       | 12:00      | час.        |
|                | Диспетчерское наименование | Сном., МВА |            |       | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                | 1Т                         | 6,3        | Нагрузка   | 6 кВ  | 249   | 1,762      | -1,891      |
|                |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,2   |            |             |
|                |                            |            | РПН        |       | 2     |            |             |
|                | 2Т                         | 6,3        | Нагрузка   | 6 кВ  | 88    | 0,317      | -0,863      |
|                |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,2   |            |             |
|                |                            |            | РПН        |       | 2     |            |             |
| ИТОГО          |                            | 6 кВ       |            | 337,2 | 2,079 | -2,754     |             |
| ПС 35/6кВ №344 | Замер по трансформаторам   |            |            |       |       | 12:00      | час.        |
|                | Диспетчерское наименование | Сном., МВА |            |       | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                | 1Т                         | 6,3        | Нагрузка   | 6 кВ  | 304   | 3,155      | 0,013       |
|                |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,1   |            |             |
|                |                            |            | РПН        |       | 4     |            |             |
|                | 2Т                         | 6,3        | Нагрузка   | 6 кВ  | 110   | 1,109      | -0,292      |
|                |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,2   |            |             |
|                |                            |            | РПН        |       | 3     |            |             |
| ИТОГО          |                            | 6 кВ       |            | 414,0 | 4,264 | -0,280     |             |
| ПС 35/6кВ №372 | Замер по трансформаторам   |            |            |       |       | 12:00      | час.        |
|                | Диспетчерское наименование | Сном., МВА |            |       | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                | 1Т                         | 6,3        | Нагрузка   | 6 кВ  | 169   | 1,497      | 0,909       |
|                |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,2   |            |             |
|                |                            |            | РПН        |       | 4     |            |             |
|                | 2Т                         | 6,3        | Нагрузка   | 6 кВ  | 0     | 0,000      | 0,000       |
|                |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,2   |            |             |
|                |                            |            | РПН        |       | 4     |            |             |
| ИТОГО          |                            | 6 кВ       |            | 168,5 | 1,497 | 0,909      |             |
| ПС 35/6кВ №369 | Замер по трансформаторам   |            |            |       |       | 12:00      | час.        |
|                | Диспетчерское наименование | Сном., МВА |            |       | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                | 1Т                         | 6,3        | Нагрузка   | 6 кВ  | 128   | 1,041      | -0,830      |
|                |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,2   |            |             |
|                |                            |            | РПН        |       | 3     |            |             |
|                | 2Т                         | 6,3        | Нагрузка   | 6 кВ  | 98    | 0,916      | -0,451      |
|                |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,2   |            |             |
|                |                            |            | РПН        |       | 4     |            |             |
| ИТОГО          |                            | 6 кВ       |            | 226,4 | 1,958 | -1,281     |             |
| ПС 35/6кВ №213 | Замер по трансформаторам   |            |            |       |       | 12:00      | час.        |
|                | Диспетчерское наименование | Сном., МВА |            |       | Ток А | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                | 1Т                         | 4,0        | Нагрузка   | 6 кВ  | 137   | 1,426      | 0,016       |
|                |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 6,2   |            |             |
|                |                            |            | РПН        |       | 1     |            |             |
|                | 2Т                         |            | Нагрузка   | 6 кВ  | 0     | 0,000      | 0,000       |
|                |                            |            | Напряжение | 6 кВ  | 0,0   |            |             |
|                |                            |            | РПН        |       | 0     |            |             |
| ИТОГО          |                            | 6 кВ       |            | 137,2 | 1,426 | 0,016      |             |

|                                       |                            |                        |            |        |        |            |             |
|---------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------|--------|--------|------------|-------------|
| РУ-6кВ КНС-1А (ПС-110/35/6кВ Блочная) | Замер по трансформаторам   |                        |            |        |        | 12:00      | час.        |
|                                       | Диспетчерское наименование | Сном., МВА             |            |        | Ток А  | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                                       | 1Т                         | 40,0                   | Нагрузка   | 6 кВ   | 312    | 3,227      | 0,274       |
|                                       |                            |                        | Напряжение | 6 кВ   | 6,2    |            |             |
|                                       |                            |                        | РПН        |        | 3      |            |             |
|                                       | 2Т                         | 40,0                   | Нагрузка   | 6 кВ   | 111    | 1,150      | 0,089       |
|                                       |                            |                        | Напряжение | 6 кВ   | 6,1    |            |             |
| РПН                                   |                            |                        | 3          |        |        |            |             |
| ИТОГО                                 |                            | 6 кВ                   |            | 422,6  | 4,376  | 0,362      |             |
| РУ-6кВ КНС-1 (ПС-110/35/6кВ Яун-Лор)  | Замер по трансформаторам   |                        |            |        |        | 12:00      | час.        |
|                                       | Диспетчерское наименование | Сном., МВА             |            |        | Ток А  | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                                       | 1Т                         | 25,0                   | Нагрузка   | 6 кВ   | 177    | 1,817      | 0,304       |
|                                       |                            |                        | Напряжение | 6 кВ   | 6,2    |            |             |
|                                       |                            |                        | РПН        |        | 4      |            |             |
|                                       | 2Т                         | 25,0                   | Нагрузка   | 6 кВ   | 279    | 2,851      | 0,522       |
|                                       |                            |                        | Напряжение | 6 кВ   | 6,2    |            |             |
| РПН                                   |                            |                        | 4          |        |        |            |             |
| ИТОГО                                 |                            | 6 кВ                   |            | 456,1  | 4,667  | 0,826      |             |
| РУ-6кВ КНС-3 (ПС-110/35/6кВ Элегаз)   | Замер по трансформаторам   |                        |            |        |        | 12:00      | час.        |
|                                       | Диспетчерское наименование | Сном., МВА             |            |        | Ток А  | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                                       | 1Т                         | 25,0                   | Нагрузка   | 6 кВ   | 411    | 4,190      | 0,838       |
|                                       |                            |                        | Напряжение | 6 кВ   | 6,2    |            |             |
|                                       |                            |                        | РПН        |        | 4      |            |             |
|                                       | 2Т                         | 25,0                   | Нагрузка   | 6 кВ   | 619    | 6,428      | -0,334      |
|                                       |                            |                        | Напряжение | 6 кВ   | 6,2    |            |             |
| РПН                                   |                            |                        | 4          |        |        |            |             |
| ИТОГО                                 |                            | 6 кВ                   |            | 1030,6 | 10,618 | 0,504      |             |
| ПС 35/6кВ №325                        | Замер по трансформаторам   |                        |            |        |        | 12:00      | час.        |
|                                       | Диспетчерское наименование | Сном., МВА             |            |        | Ток А  | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                                       | 1Т                         | 25,0                   | Нагрузка   | 6 кВ   | 213    | 12,889     | 1,152       |
|                                       |                            |                        | Напряжение | 6 кВ   | 36,2   |            |             |
|                                       |                            |                        | РПН        |        | 4      |            |             |
|                                       | 2Т                         | 25,0                   | Нагрузка   | 6 кВ   | 211    | 12,775     | 0,531       |
|                                       |                            |                        | Напряжение | 6 кВ   | 36,2   |            |             |
| РПН                                   |                            |                        | 6          |        |        |            |             |
| 3Т                                    | 25,0                       | Нагрузка               | 6 кВ       | 213    | 12,833 | 1,655      |             |
|                                       |                            | Напряжение             | 6 кВ       | 36,2   |        |            |             |
|                                       |                            | РПН                    |            | 4      |        |            |             |
| ИТОГО                                 |                            | 6 кВ                   |            | 637,8  | 38,497 | 3,338      |             |
| ПС 35/6 кВ №32                        | Замер по трансформаторам   |                        |            |        |        | 12:00      | час.        |
|                                       | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub> МВА |            |        | Ток А  | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                                       | 1Т                         | 10                     | Нагрузка   | 6 кВ   | 35     | 0,345      | -0,162      |
|                                       |                            |                        | Напряжение | 6 кВ   |        | 6,2        |             |
|                                       |                            |                        | РПН        |        |        | 6          |             |
|                                       | 2Т                         | 10                     | Нагрузка   | 6 кВ   | 203    | 2,173      | 0,393       |
|                                       |                            |                        | Напряжение | 6 кВ   |        | 6,30       |             |
| РПН                                   |                            |                        |            | 9      |        |            |             |
| ИТОГО                                 |                            | 6 кВ                   |            | 238,0  | 2,519  | 0,231      |             |
| ПС 35/6 кВ №178                       | Замер по трансформаторам   |                        |            |        |        | 12:00      | час.        |
|                                       | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub> МВА |            |        | Ток А  | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                                       | 1Т                         | 6,3                    | Нагрузка   | 6 кВ   | 39     | 0,374      | -0,175      |
|                                       |                            |                        | Напряжение | 6 кВ   |        | 6,2        |             |
|                                       |                            |                        | РПН        |        |        | 6          |             |
|                                       | 2Т                         | 6,3                    | Нагрузка   | 6 кВ   | 325    | 3,546      | 0,641       |
|                                       |                            |                        | Напряжение | 6 кВ   |        | 6,4        |             |
| РПН                                   |                            |                        |            | 8      |        |            |             |
| ИТОГО                                 |                            | 6 кВ                   |            | 364,0  | 3,920  | 0,465      |             |
| ПС 35/6 кВ №69                        | Замер по трансформаторам   |                        |            |        |        | 12:00      | час.        |
|                                       | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub> МВА |            |        | Ток А  | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                                       | 1Т                         | 10                     | Нагрузка   | 6 кВ   | 374    | 4,010      | 0,221       |
|                                       |                            |                        | Напряжение | 6 кВ   |        | 6,2        |             |
|                                       |                            |                        | РПН        |        |        | 7          |             |
|                                       | 2Т                         | 16                     | Нагрузка   | 6 кВ   | 436    | 4,651      | 0,509       |
|                                       |                            |                        | Напряжение | 6 кВ   |        | 6,20       |             |
| РПН                                   |                            |                        |            | 11     |        |            |             |
| ИТОГО                                 |                            | 6 кВ                   |            | 810,6  | 8,661  | 0,731      |             |
| ПС 35/6 кВ №150                       | Замер по трансформаторам   |                        |            |        |        | 12:00      | час.        |
|                                       | Диспетчерское наименование | S <sub>ном.1</sub> МВА |            |        | Ток А  | Рнагр. МВт | Qнагр. Мвар |
|                                       | 1Т                         | 10                     | Нагрузка   | 6 кВ   | 388    | 4,184      | 0,231       |
|                                       |                            |                        | Напряжение | 6 кВ   |        | 6,3        |             |
|                                       |                            |                        | РПН        |        |        | 7          |             |
|                                       | 2Т                         | 10                     | Нагрузка   | 6 кВ   | 408    | 4,354      | 0,477       |
|                                       |                            |                        | Напряжение | 6 кВ   |        | 6,20       |             |
| РПН                                   |                            |                        |            | 7      |        |            |             |
| ИТОГО                                 |                            | 6 кВ                   |            | 795,9  | 8,538  | 0,708      |             |

|                 |                            |                           |            |       |          |               |                |
|-----------------|----------------------------|---------------------------|------------|-------|----------|---------------|----------------|
| ПС 35/6 кВ №176 | Замер по трансформаторам   |                           |            |       |          | 12:00         | час.           |
|                 | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |       | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                 | 1Т                         | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ  | 47       | 0,523         | 0,029          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  |          | 6,4           |                |
|                 |                            |                           | ПБВ        |       |          | 36,750        |                |
|                 | 2Т                         | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ  | 81       | 0,891         | 0,098          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  |          | 6,40          |                |
|                 |                            |                           | ПБВ        |       |          | 36,750        |                |
| ИТОГО           |                            | 6 кВ                      |            | 128,2 | 1,414    | 0,126         |                |
| ПС 35/6 кВ №71  | Замер по трансформаторам   |                           |            |       |          | 12:00         | час.           |
|                 | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |       | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                 | 1Т                         | 10                        | Нагрузка   | 6 кВ  | 0        | 5,551         | 1,218          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  |          | 0,0           |                |
|                 |                            |                           | РПН        |       |          | 11            |                |
|                 | 2Т                         | 10                        | Нагрузка   | 6 кВ  | 274      | 2,990         | 0,512          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  |          | 6,40          |                |
|                 |                            |                           | РПН        |       |          | 8             |                |
| ИТОГО           |                            | 6 кВ                      |            | 274,0 | 8,541    | 1,729         |                |
| ПС 35/6 кВ №179 | Замер по трансформаторам   |                           |            |       |          | 12:00         | час.           |
|                 | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |       | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                 | 1Т                         | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ  | 217      | 2,352         | 0,516          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  |          | 6,4           |                |
|                 |                            |                           | ПБВ        |       |          | 36,750        |                |
|                 | 2Т                         | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ  | 39       | 0,427         | 0,073          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  |          | 6,40          |                |
|                 |                            |                           | ПБВ        |       |          | 36,750        |                |
| ИТОГО           |                            | 6 кВ                      |            | 256,6 | 2,779    | 0,589         |                |
| ПС 35/6 кВ №191 | Замер по трансформаторам   |                           |            |       |          | 12:00         | час.           |
|                 | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |       | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                 | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ  | 141      | 1,505         | 0,330          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  |          | 6,3           |                |
|                 |                            |                           | РПН        |       |          | 3             |                |
|                 | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ  | 80       | 0,854         | 0,146          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  |          | 6,30          |                |
|                 |                            |                           | РПН        |       |          | 3             |                |
| ИТОГО           |                            | 6 кВ                      |            | 220,9 | 2,360    | 0,476         |                |
| ПС 35/6 кВ №113 | Замер по трансформаторам   |                           |            |       |          | 12:00         | час.           |
|                 | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |       | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                 | 1Т                         | 16                        | Нагрузка   | 6 кВ  | 0        | 8,725         | 2,287          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  |          | 0,0           |                |
|                 |                            |                           | РПН        |       |          | 12            |                |
|                 | 2Т                         | 16                        | Нагрузка   | 6 кВ  | 363      | 3,832         | -1,002         |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  |          | 6,30          |                |
|                 |                            |                           | РПН        |       |          | 7             |                |
| ИТОГО           |                            | 6 кВ                      |            | 363,4 | 12,557   | 1,285         |                |
| ПС 35/6 кВ №152 | Замер по трансформаторам   |                           |            |       |          | 12:00         | час.           |
|                 | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |       | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                 | 1Т                         | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ  | 35       | 0,364         | 0,095          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  |          | 6,2           |                |
|                 |                            |                           | ПБВ        |       |          | 36,750        |                |
|                 | 2Т                         | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ  | 104      | 1,081         | -0,283         |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  |          | 6,20          |                |
|                 |                            |                           | ПБВ        |       |          | 36,750        |                |
| ИТОГО           |                            | 6 кВ                      |            | 139,2 | 1,444    | -0,187        |                |
| ПС 35/6 кВ №207 | Замер по трансформаторам   |                           |            |       |          | 12:00         | час.           |
|                 | Диспетчерское наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |       | Ток<br>А | Рнагр.<br>МВт | Qнагр.<br>Мвар |
|                 | 1Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ  | 235      | 2,123         | 1,357          |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  |          | 6,20          |                |
|                 |                            |                           | РПН        |       |          | 3             |                |
|                 | 2Т                         | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ  | 141      | 1,498         | -0,218         |
|                 |                            |                           | Напряжение | 6 кВ  |          | 6,20          |                |
|                 |                            |                           | РПН        |       |          | 3             |                |
| ИТОГО           |                            | 6 кВ                      |            | 376,1 | 3,621    | 1,138         |                |

|                 |                               |                           |            |      |            |                           |                            |       |        |
|-----------------|-------------------------------|---------------------------|------------|------|------------|---------------------------|----------------------------|-------|--------|
| ПС 35/6 кВ №140 | Замер по трансформаторам      |                           |            |      |            | 12:00                     | час.                       |       |        |
|                 | Диспетчерское<br>наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Р <sub>нагр.</sub><br>МВт | Q <sub>нагр.</sub><br>Мвар |       |        |
|                 |                               |                           | 1Т         | 10   | Нагрузка   | 6 кВ                      | 236                        | 2,497 | 0,426  |
|                 |                               |                           |            |      | Напряжение | 6 кВ                      |                            | 6,2   |        |
|                 |                               |                           | РПН        |      |            | 8                         |                            |       |        |
|                 | 2Т                            | 10                        | Нагрузка   | 6 кВ | 245        | 2,620                     | 0,122                      |       |        |
|                 |                               |                           | Напряжение | 6 кВ |            | 6,20                      |                            |       |        |
|                 |                               |                           | РПН        |      |            | 6                         |                            |       |        |
| ИТОГО           |                               |                           | 6 кВ       |      | 480,7      | 5,117                     | 0,549                      |       |        |
| ПС 35/6 кВ №177 | Замер по трансформаторам      |                           |            |      |            | 12:00                     | час.                       |       |        |
|                 | Диспетчерское<br>наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Р <sub>нагр.</sub><br>МВт | Q <sub>нагр.</sub><br>Мвар |       |        |
|                 |                               |                           | 1Т         | 6,3  | Нагрузка   | 6 кВ                      | 195                        | 2,127 | 0,363  |
|                 |                               |                           |            |      | Напряжение | 6 кВ                      |                            | 6,4   |        |
|                 |                               |                           | РПН        |      |            | 4                         |                            |       |        |
|                 | 2Т                            | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ | 194        | 2,144                     | 0,100                      |       |        |
|                 |                               |                           | Напряжение | 6 кВ |            | 6,40                      |                            |       |        |
|                 |                               |                           | РПН        |      |            | 7                         |                            |       |        |
| ИТОГО           |                               |                           | 6 кВ       |      | 388,7      | 4,270                     | 0,463                      |       |        |
| ПС 35/6 кВ №153 | Замер по трансформаторам      |                           |            |      |            | 12:00                     | час.                       |       |        |
|                 | Диспетчерское<br>наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Р <sub>нагр.</sub><br>МВт | Q <sub>нагр.</sub><br>Мвар |       |        |
|                 |                               |                           | 1Т         | 4    | Нагрузка   | 6 кВ                      | 62                         | 0,650 | -0,147 |
|                 |                               |                           |            |      | Напряжение | 6 кВ                      |                            | 6,2   |        |
|                 | ПБВ                           |                           |            |      |            | 36,750                    |                            |       |        |
|                 | 2Т                            | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ | 71         | 0,736                     | 0,211                      |       |        |
|                 |                               |                           | Напряжение | 6 кВ |            | 6,20                      |                            |       |        |
|                 |                               |                           | ПБВ        |      |            | 36,750                    |                            |       |        |
| ИТОГО           |                               |                           | 6 кВ       |      | 133,3      | 1,386                     | 0,063                      |       |        |
| ПС 35/6 кВ №115 | Замер по трансформаторам      |                           |            |      |            | 12:00                     | час.                       |       |        |
|                 | Диспетчерское<br>наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Р <sub>нагр.</sub><br>МВт | Q <sub>нагр.</sub><br>Мвар |       |        |
|                 |                               |                           | 1Т         | 10   | Нагрузка   | 6 кВ                      | 120                        | 1,257 | -0,285 |
|                 |                               |                           |            |      | Напряжение | 6 кВ                      |                            | 6,2   |        |
|                 | РПН                           |                           |            |      |            | 12                        |                            |       |        |
|                 | 2Т                            | 10                        | Нагрузка   | 6 кВ | 619        | 6,380                     | 1,826                      |       |        |
|                 |                               |                           | Напряжение | 6 кВ |            | 6,20                      |                            |       |        |
|                 |                               |                           | РПН        |      |            | 13                        |                            |       |        |
| ИТОГО           |                               |                           | 6 кВ       |      | 738,5      | 7,637                     | 1,541                      |       |        |
| ПС 35/6 кВ №192 | Замер по трансформаторам      |                           |            |      |            | 12:00                     | час.                       |       |        |
|                 | Диспетчерское<br>наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Р <sub>нагр.</sub><br>МВт | Q <sub>нагр.</sub><br>Мвар |       |        |
|                 |                               |                           | 1Т         | 4    | Нагрузка   | 6 кВ                      | 120                        | 1,257 | -0,285 |
|                 |                               |                           |            |      | Напряжение | 6 кВ                      |                            | 6,2   |        |
|                 | ПБВ                           |                           |            |      |            | 35,880                    |                            |       |        |
|                 | 2Т                            | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ | 94         | 0,982                     | 0,281                      |       |        |
|                 |                               |                           | Напряжение | 6 кВ |            | 6,30                      |                            |       |        |
|                 |                               |                           | ПБВ        |      |            | 35,875                    |                            |       |        |
| ИТОГО           |                               |                           | 6 кВ       |      | 213,8      | 2,239                     | -0,004                     |       |        |
| ПС 35/6 кВ №180 | Замер по трансформаторам      |                           |            |      |            | 12:00                     | час.                       |       |        |
|                 | Диспетчерское<br>наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Р <sub>нагр.</sub><br>МВт | Q <sub>нагр.</sub><br>Мвар |       |        |
|                 |                               |                           | 1Т         | 4    | Нагрузка   | 6 кВ                      | 110                        | 1,170 | -0,265 |
|                 |                               |                           |            |      | Напряжение | 6 кВ                      |                            | 6,3   |        |
|                 | РПН                           |                           |            |      |            | 1                         |                            |       |        |
|                 | 2Т                            | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ | 8          | 0,082                     | 0,023                      |       |        |
|                 |                               |                           | Напряжение | 6 кВ |            | 6,3                       |                            |       |        |
|                 |                               |                           | РПН        |      |            | 1                         |                            |       |        |
| ИТОГО           |                               |                           | 6 кВ       |      | 117,9      | 1,252                     | -0,242                     |       |        |
| ПС 35/6 кВ №96  | Замер по трансформаторам      |                           |            |      |            | 12:00                     | час.                       |       |        |
|                 | Диспетчерское<br>наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Р <sub>нагр.</sub><br>МВт | Q <sub>нагр.</sub><br>Мвар |       |        |
|                 |                               |                           | 1Т         | 10   | Нагрузка   | 6 кВ                      | 280                        | 2,970 | -0,459 |
|                 |                               |                           |            |      | Напряжение | 6 кВ                      |                            | 6,2   |        |
|                 | РПН                           |                           |            |      |            | 7                         |                            |       |        |
|                 | 2Т                            | 10                        | Нагрузка   | 6 кВ | 231        | 2,326                     | -0,851                     |       |        |
|                 |                               |                           | Напряжение | 6 кВ |            | 6,2                       |                            |       |        |
|                 |                               |                           | РПН        |      |            | 7                         |                            |       |        |
| ИТОГО           |                               |                           | 6 кВ       |      | 511,1      | 5,296                     | -1,310                     |       |        |
| ПС 35/6 кВ №190 | Замер по трансформаторам      |                           |            |      |            | 12:00                     | час.                       |       |        |
|                 | Диспетчерское<br>наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |      | Ток<br>А   | Р <sub>нагр.</sub><br>МВт | Q <sub>нагр.</sub><br>Мвар |       |        |
|                 |                               |                           | 1Т         | 10   | Нагрузка   | 6 кВ                      | 408                        | 4,366 | 0,331  |
|                 |                               |                           |            |      | Напряжение | 6 кВ                      |                            | 6,20  |        |
|                 | РПН                           |                           |            |      |            | 8                         |                            |       |        |
|                 | 2Т                            | 10                        | Нагрузка   | 6 кВ | 277        | 2,652                     | 1,329                      |       |        |
|                 |                               |                           | Напряжение | 6 кВ |            | 6,20                      |                            |       |        |
|                 |                               |                           | РПН        |      |            | 11                        |                            |       |        |
| ИТОГО           |                               |                           | 6 кВ       |      | 684,8      | 7,018                     | 1,660                      |       |        |

|                 |                               |                           |            |        |       |        |        |
|-----------------|-------------------------------|---------------------------|------------|--------|-------|--------|--------|
| ПС 35/6 кВ №210 | Замер по трансформаторам      |                           |            |        |       | 12:00  | час.   |
|                 | Диспетчерское<br>наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |        | Ток   | Рнагр. | Qнагр. |
|                 |                               |                           |            |        | А     | МВт    | Мвар   |
|                 | 1Т                            | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ   | 636   | 6,829  | 0,518  |
|                 |                               |                           | Напряжение | 6 кВ   |       | 6,22   |        |
|                 |                               |                           | РПН        |        |       | 4      |        |
|                 | 2Т                            | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ   | 230   | 2,170  | 1,088  |
|                 |                               |                           | Напряжение | 6 кВ   |       | 6,10   |        |
| РПН             |                               |                           |            | 4      |       |        |        |
| ИТОГО           |                               |                           | 6 кВ       | 866,4  | 8,999 | 1,605  |        |
| ПС 35/6 кВ №151 | Замер по трансформаторам      |                           |            |        |       | 12:00  | час.   |
|                 | Диспетчерское<br>наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |        | Ток   | Рнагр. | Qнагр. |
|                 |                               |                           |            |        | А     | МВт    | Мвар   |
|                 | 1Т                            | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ   | 210   | 2,186  | 0,778  |
|                 |                               |                           | Напряжение | 6 кВ   |       | 6,4    |        |
|                 |                               |                           | РПН        |        |       | 2      |        |
|                 | 2Т                            | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ   | 157   | 1,618  | 0,645  |
|                 |                               |                           | Напряжение | 6 кВ   |       | 6,40   |        |
| РПН             |                               |                           |            | 4      |       |        |        |
| ИТОГО           |                               |                           | 6 кВ       | 366,9  | 3,804 | 1,423  |        |
| ПС 35/6 кВ №116 | Замер по трансформаторам      |                           |            |        |       | 12:00  | час.   |
|                 | Диспетчерское<br>наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |        | Ток   | Рнагр. | Qнагр. |
|                 |                               |                           |            |        | А     | МВт    | Мвар   |
|                 | 1Т                            | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ   | 238   | 2,493  | 0,538  |
|                 |                               |                           | Напряжение | 6 кВ   |       | 6,2    |        |
|                 |                               |                           | РПН        |        |       |        |        |
|                 | 2Т                            | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ   | 233   | 2,414  | 0,644  |
|                 |                               |                           | Напряжение | 6 кВ   |       | 6,20   |        |
| РПН             |                               |                           |            |        |       |        |        |
| ИТОГО           |                               |                           | 6 кВ       | 470,7  | 4,907 | 1,181  |        |
| ПС 35/6 кВ №119 | Замер по трансформаторам      |                           |            |        |       | 12:00  | час.   |
|                 | Диспетчерское<br>наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |        | Ток   | Рнагр. | Qнагр. |
|                 |                               |                           |            |        | А     | МВт    | Мвар   |
|                 | 1Т                            | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ   | 70    | 0,706  | 0,267  |
|                 |                               |                           | Напряжение | 6 кВ   |       | 6,2    |        |
|                 |                               |                           | РПН        |        |       |        |        |
|                 | 2Т                            | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ   | 66    | 0,641  | 0,292  |
|                 |                               |                           | Напряжение | 6 кВ   |       | 6,20   |        |
| РПН             |                               |                           |            |        |       |        |        |
| ИТОГО           |                               |                           | 6 кВ       | 136,0  | 1,346 | 0,559  |        |
| ПС 35/6 кВ №211 | Замер по трансформаторам      |                           |            |        |       | 12:00  | час.   |
|                 | Диспетчерское<br>наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |        | Ток   | Рнагр. | Qнагр. |
|                 |                               |                           |            |        | А     | МВт    | Мвар   |
|                 | 1Т                            | 10                        | Нагрузка   | 6 кВ   | 186   | 1,882  | -0,562 |
|                 |                               |                           | Напряжение | 6 кВ   |       | 6,1    |        |
|                 |                               |                           | РПН        |        |       | 11     |        |
|                 | 2Т                            | 10                        | Нагрузка   | 6 кВ   | 221   | 2,251  | 0,607  |
|                 |                               |                           | Напряжение | 6 кВ   |       | 6,10   |        |
| РПН             |                               |                           |            | 11     |       |        |        |
| ИТОГО           |                               |                           | 6 кВ       | 407,0  | 4,133 | 0,045  |        |
| ПС 35/6 кВ №23  | Замер по трансформаторам      |                           |            |        |       | 12:00  | час.   |
|                 | Диспетчерское<br>наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |        | Ток   | Рнагр. | Qнагр. |
|                 |                               |                           |            |        | А     | МВт    | Мвар   |
|                 | 1Т                            | 10                        | Нагрузка   | 6 кВ   | 312   | 3,256  | 0,780  |
|                 |                               |                           | Напряжение | 6 кВ   |       | 6,2    |        |
|                 |                               |                           | РПН        |        |       |        |        |
|                 | 2Т                            | 10                        | Нагрузка   | 6 кВ   | 219   | 2,275  | 0,581  |
|                 |                               |                           | Напряжение | 6 кВ   |       | 6,2    |        |
| РПН             |                               |                           |            |        |       |        |        |
| ИТОГО           |                               |                           | 6 кВ       | 531,1  | 5,531 | 1,361  |        |
| ПС 35/6 кВ №93  | Замер по трансформаторам      |                           |            |        |       | 12:00  | час.   |
|                 | Диспетчерское<br>наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |        | Ток   | Рнагр. | Qнагр. |
|                 |                               |                           |            |        | А     | МВт    | Мвар   |
|                 | 1Т                            | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ   | 77    | 0,823  | 0,141  |
|                 |                               |                           | Напряжение | 6 кВ   |       | 6,3    |        |
|                 |                               |                           | ПБВ        |        |       | 35,880 |        |
|                 | 2Т                            | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ   | 91    | 0,979  | 0,026  |
|                 |                               |                           | Напряжение | 6 кВ   |       | 6,20   |        |
| ПБВ             |                               |                           |            | 35,875 |       |        |        |
| ИТОГО           |                               |                           | 6 кВ       | 168,0  | 1,803 | 0,167  |        |

|                 |                               |                           |            |        |        |        |        |
|-----------------|-------------------------------|---------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| ПС 35/6 кВ №195 | Замер по трансформаторам      |                           |            |        |        | 12:00  | час.   |
|                 | Диспетчерское<br>наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |        | Ток    | Рнагр. | Qнагр. |
|                 |                               |                           |            |        | А      | МВт    | Мвар   |
|                 | 1Т                            | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ   | 304    | 3,218  | 0,552  |
|                 |                               |                           | Напряжение | 6 кВ   |        | 6,2    |        |
|                 |                               |                           | РПН        |        |        | 4      |        |
|                 | 2Т                            | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ   | 287    | 3,078  | 0,083  |
|                 |                               |                           | Напряжение | 6 кВ   |        | 6,20   |        |
| РПН             |                               |                           |            | 4      |        |        |        |
| ИТОГО           |                               |                           | 6 кВ       | 591,5  | 6,296  | 0,634  |        |
| ПС 35/6 кВ №199 | Замер по трансформаторам      |                           |            |        |        | 12:00  | час.   |
|                 | Диспетчерское<br>наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |        | Ток    | Рнагр. | Qнагр. |
|                 |                               |                           |            |        | А      | МВт    | Мвар   |
|                 | 1Т                            | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ   | 202    | 2,170  | 0,372  |
|                 |                               |                           | Напряжение | 6 кВ   |        | 6,3    |        |
|                 |                               |                           | РПН        |        |        | 3      |        |
|                 | 2Т                            | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ   | 163    | 1,749  | 0,047  |
|                 |                               |                           | Напряжение | 6 кВ   |        | 6,20   |        |
| РПН             |                               |                           |            | 3      |        |        |        |
| ИТОГО           |                               |                           | 6 кВ       | 365,1  | 3,919  | 0,419  |        |
| ПС 35/6 кВ №76  | Замер по трансформаторам      |                           |            |        |        | 12:00  | час.   |
|                 | Диспетчерское<br>наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |        | Ток    | Рнагр. | Qнагр. |
|                 |                               |                           |            |        | А      | МВт    | Мвар   |
|                 | 1Т                            | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ   | 113    | 1,198  | 0,205  |
|                 |                               |                           | Напряжение | 6 кВ   |        | 6,2    |        |
|                 |                               |                           | РПН        |        |        | 2      |        |
|                 | 2Т                            | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ   | 98     | 1,049  | 0,028  |
|                 |                               |                           | Напряжение | 6 кВ   |        | 6,20   |        |
| РПН             |                               |                           |            | 4      |        |        |        |
| ИТОГО           |                               |                           | 6 кВ       | 210,8  | 2,247  | 0,233  |        |
| ПС 35/6 кВ №338 | Замер по трансформаторам      |                           |            |        |        | 12:00  | час.   |
|                 | Диспетчерское<br>наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |        | Ток    | Рнагр. | Qнагр. |
|                 |                               |                           |            |        | А      | МВт    | Мвар   |
|                 | 1Т                            | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ   | 7      | 0,075  | 0,013  |
|                 |                               |                           | Напряжение | 6 кВ   |        | 6,2    |        |
|                 |                               |                           | РПН        |        |        | 2      |        |
|                 | 2Т                            | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ   | 13     | 0,140  | 0,004  |
|                 |                               |                           | Напряжение | 6 кВ   |        | 6,2    |        |
| РПН             |                               |                           |            | 2      |        |        |        |
| ИТОГО           |                               |                           | 6 кВ       | 20,1   | 0,215  | 0,017  |        |
| ПС 35/6 кВ №37  | Замер по трансформаторам      |                           |            |        |        | 12:00  | час.   |
|                 | Диспетчерское<br>наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |        | Ток    | Рнагр. | Qнагр. |
|                 |                               |                           |            |        | А      | МВт    | Мвар   |
|                 | 1Т                            | 10                        | Нагрузка   | 6 кВ   | 334    | 3,488  | 0,861  |
|                 |                               |                           | Напряжение | 6 кВ   |        | 6,2    |        |
|                 |                               |                           | РПН        |        |        | 13     |        |
|                 | 2Т                            | 10                        | Нагрузка   | 6 кВ   | 201    | 2,149  | -0,200 |
|                 |                               |                           | Напряжение | 6 кВ   |        | 6,20   |        |
| РПН             |                               |                           |            | 13     |        |        |        |
| ИТОГО           |                               |                           | 6 кВ       | 535,0  | 5,636  | 0,661  |        |
| ПС 35/6 кВ №31  | Замер по трансформаторам      |                           |            |        |        | 12:00  | час.   |
|                 | Диспетчерское<br>наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |        | Ток    | Рнагр. | Qнагр. |
|                 |                               |                           |            |        | А      | МВт    | Мвар   |
|                 | 1Т                            | 16                        | Нагрузка   | 6 кВ   | 620    | 6,477  | 1,600  |
|                 |                               |                           | Напряжение | 6 кВ   |        | 6,2    |        |
|                 |                               |                           | РПН        |        |        | 14     |        |
|                 | 2Т                            | 10                        | Нагрузка   | 6 кВ   | 493    | 5,260  | -0,491 |
|                 |                               |                           | Напряжение | 6 кВ   |        | 6,2    |        |
| РПН             |                               |                           |            | 14     |        |        |        |
| ИТОГО           |                               |                           | 6 кВ       | 1112,5 | 11,737 | 1,109  |        |
| ПС 35/6 кВ №94  | Замер по трансформаторам      |                           |            |        |        | 12:00  | час.   |
|                 | Диспетчерское<br>наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |        | Ток    | Рнагр. | Qнагр. |
|                 |                               |                           |            |        | А      | МВт    | Мвар   |
|                 | 1Т                            | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ   | 224    | 2,391  | 0,243  |
|                 |                               |                           | Напряжение | 6 кВ   |        | 6,2    |        |
|                 |                               |                           | ПБВ        |        |        | 35,004 |        |
|                 | 2Т                            | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ   | 378    | 4,042  | 0,332  |
|                 |                               |                           | Напряжение | 6 кВ   |        | 6,2    |        |
| ПБВ             |                               |                           |            | 35,004 |        |        |        |
| ИТОГО           |                               |                           | 6 кВ       | 602,1  | 6,433  | 0,575  |        |
| ПС 35/6 кВ №43  | Замер по трансформаторам      |                           |            |        |        | 12:00  | час.   |
|                 | Диспетчерское<br>наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |        | Ток    | Рнагр. | Qнагр. |
|                 |                               |                           |            |        | А      | МВт    | Мвар   |
|                 | 1Т                            | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ   | 139    | 1,510  | 0,153  |
|                 |                               |                           | Напряжение | 6 кВ   |        | 6,3    |        |
|                 |                               |                           | РПН        |        |        | 3      |        |
|                 | 2Т                            | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ   | 165    | 1,732  | 0,142  |
|                 |                               |                           | Напряжение | 6 кВ   |        | 6,10   |        |
| РПН             |                               |                           |            | 3      |        |        |        |
| ИТОГО           |                               |                           | 6 кВ       | 304,0  | 3,242  | 0,296  |        |

|                 |                               |                           |            |        |       |        |        |
|-----------------|-------------------------------|---------------------------|------------|--------|-------|--------|--------|
| ПС 35/6 кВ №193 | Замер по трансформаторам      |                           |            |        |       | 12:00  | час.   |
|                 | Диспетчерское<br>наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |        | Ток   | Рнагр. | Qнагр. |
|                 |                               |                           |            |        | А     | МВт    | Мвар   |
|                 | 1Т                            | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ   | 70    | 0,755  | 0,077  |
|                 |                               |                           | Напряжение | 6 кВ   |       | 6,3    |        |
|                 |                               |                           | РПН        |        |       | 4      |        |
|                 | 2Т                            | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ   | 30    | 0,330  | 0,027  |
|                 |                               |                           | Напряжение | 6 кВ   |       | 6,30   |        |
| РПН             |                               |                           |            | 5      |       |        |        |
| ИТОГО           |                               |                           | 6 кВ       | 100,0  | 1,085 | 0,104  |        |
| ПС 35/6 кВ №95  | Замер по трансформаторам      |                           |            |        |       | 12:00  | час.   |
|                 | Диспетчерское<br>наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |        | Ток   | Рнагр. | Qнагр. |
|                 |                               |                           |            |        | А     | МВт    | Мвар   |
|                 | 1Т                            | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ   | 64    | 0,692  | 0,070  |
|                 |                               |                           | Напряжение | 6 кВ   |       | 6,3    |        |
|                 |                               |                           | ПБВ        |        |       | 36,750 |        |
|                 | 2Т                            | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ   | 167   | 1,815  | 0,149  |
|                 |                               |                           | Напряжение | 6 кВ   |       | 6,3    |        |
| ПБВ             |                               |                           |            | 36,750 |       |        |        |
| ИТОГО           |                               |                           | 6 кВ       | 230,9  | 2,507 | 0,219  |        |
| ПС 35/6 кВ №194 | Замер по трансформаторам      |                           |            |        |       | 12:00  | час.   |
|                 | Диспетчерское<br>наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |        | Ток   | Рнагр. | Qнагр. |
|                 |                               |                           |            |        | А     | МВт    | Мвар   |
|                 | 1Т                            | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ   | 90    | 0,944  | 0,096  |
|                 |                               |                           | Напряжение | 6 кВ   |       | 6,10   |        |
|                 |                               |                           | РПН        |        |       | 1      |        |
|                 | 2Т                            | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ   | 31    | 0,330  | 0,027  |
|                 |                               |                           | Напряжение | 6 кВ   |       | 6,10   |        |
| РПН             |                               |                           |            | 1      |       |        |        |
| ИТОГО           |                               |                           | 6 кВ       | 121,3  | 1,274 | 0,123  |        |
| ПС 35/6 кВ №33  | Замер по трансформаторам      |                           |            |        |       | 12:00  | час.   |
|                 | Диспетчерское<br>наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |        | Ток   | Рнагр. | Qнагр. |
|                 |                               |                           |            |        | А     | МВт    | Мвар   |
|                 | 1Т                            | 16                        | Нагрузка   | 6 кВ   | 332   | 3,390  | -1,087 |
|                 |                               |                           | Напряжение | 6 кВ   |       | 6,20   |        |
|                 |                               |                           | РПН        |        |       | 6      |        |
|                 | 2Т                            | 16                        | Нагрузка   | 6 кВ   | 395   | 4,237  | 0,141  |
|                 |                               |                           | Напряжение | 6 кВ   |       | 6,20   |        |
| РПН             |                               |                           |            | 7      |       |        |        |
| ИТОГО           |                               |                           | 6 кВ       | 727,2  | 7,627 | -0,946 |        |
| ПС 35/6 кВ №70  | Замер по трансформаторам      |                           |            |        |       | 12:00  | час.   |
|                 | Диспетчерское<br>наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |        | Ток   | Рнагр. | Qнагр. |
|                 |                               |                           |            |        | А     | МВт    | Мвар   |
|                 | 1Т                            | 16                        | Нагрузка   | 6 кВ   | 182   | 1,899  | -0,293 |
|                 |                               |                           | Напряжение | 6 кВ   |       | 6,10   |        |
|                 |                               |                           | РПН        |        |       | 6      |        |
|                 | 2Т                            | 16                        | Нагрузка   | 6 кВ   | 96    | 0,950  | -0,348 |
|                 |                               |                           | Напряжение | 6 кВ   |       | 6,10   |        |
| РПН             |                               |                           |            | 6      |       |        |        |
| ИТОГО           |                               |                           | 6 кВ       | 277,9  | 2,849 | -0,641 |        |
| ПС 35/6 кВ №212 | Замер по трансформаторам      |                           |            |        |       | 12:00  | час.   |
|                 | Диспетчерское<br>наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |        | Ток   | Рнагр. | Qнагр. |
|                 |                               |                           |            |        | А     | МВт    | Мвар   |
|                 | 1Т                            | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ   | 87    | 0,894  | 0,280  |
|                 |                               |                           | Напряжение | 6 кВ   |       | 6,2    |        |
|                 |                               |                           | РПН        |        |       | 5      |        |
|                 | 2Т                            | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ   | 181   | 1,874  | 0,369  |
|                 |                               |                           | Напряжение | 6 кВ   |       | 6,10   |        |
| РПН             |                               |                           |            | 4      |       |        |        |
| ИТОГО           |                               |                           | 6 кВ       | 268,3  | 2,768 | 0,649  |        |
| ПС 35/6 кВ №52  | Замер по трансформаторам      |                           |            |        |       | 12:00  | час.   |
|                 | Диспетчерское<br>наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |        | Ток   | Рнагр. | Qнагр. |
|                 |                               |                           |            |        | А     | МВт    | Мвар   |
|                 | 1Т                            | 10                        | Нагрузка   | 6 кВ   | 276   | 2,830  | 0,886  |
|                 |                               |                           | Напряжение | 6 кВ   |       | 6,2    |        |
|                 |                               |                           | РПН        |        |       | 13     |        |
|                 | 2Т                            | 10                        | Нагрузка   | 6 кВ   | 279   | 2,932  | 0,577  |
|                 |                               |                           | Напряжение | 6 кВ   |       | 6,20   |        |
| РПН             |                               |                           |            | 13     |       |        |        |
| ИТОГО           |                               |                           | 6 кВ       | 554,1  | 5,761 | 1,463  |        |

|                 |                               |                           |            |        |       |        |        |
|-----------------|-------------------------------|---------------------------|------------|--------|-------|--------|--------|
| ПС 35/6 кВ №85  | Замер по трансформаторам      |                           |            |        |       | 12:00  | час.   |
|                 | Диспетчерское<br>наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |        | Ток   | Рнагр. | Qнагр. |
|                 |                               |                           |            |        | А     | МВт    | Мвар   |
|                 | 1Т                            | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ   | 151   | 0,817  | -1,425 |
|                 |                               |                           | Напряжение | 6 кВ   |       | 6,3    |        |
|                 |                               |                           | ПБВ        |        |       | 36,750 |        |
|                 | 2Т                            | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ   | 86    | 0,457  | -0,817 |
|                 |                               |                           | Напряжение | 6 кВ   |       | 6,3    |        |
| ПБВ             |                               |                           |            | 36,707 |       |        |        |
| ИТОГО           |                               |                           | 6 кВ       | 236,5  | 1,274 | -2,241 |        |
| ПС 35/6 кВ №319 | Замер по трансформаторам      |                           |            |        |       | 12:00  | час.   |
|                 | Диспетчерское<br>наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |        | Ток   | Рнагр. | Qнагр. |
|                 |                               |                           |            |        | А     | МВт    | Мвар   |
|                 | 1Т                            | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ   | 10    | 0,052  | -0,091 |
|                 |                               |                           | Напряжение | 6 кВ   |       | 6,3    |        |
|                 |                               |                           | РПН        |        |       | 2      |        |
|                 | 2Т                            | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ   | 38    | 0,209  | -0,364 |
|                 |                               |                           | Напряжение | 6 кВ   |       | 6,3    |        |
| РПН             |                               |                           |            | 2      |       |        |        |
| ИТОГО           |                               |                           | 6 кВ       | 48     | 0,261 | -0,455 |        |
| ПС 35/6 кВ №200 | Замер по трансформаторам      |                           |            |        |       | 12:00  | час.   |
|                 | Диспетчерское<br>наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |        | Ток   | Рнагр. | Qнагр. |
|                 |                               |                           |            |        | А     | МВт    | Мвар   |
|                 | 1Т                            | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ   | 267   | 2,866  | -0,014 |
|                 |                               |                           | Напряжение | 6 кВ   |       | 6,2    |        |
|                 |                               |                           | РПН        |        |       | 4      |        |
|                 | 2Т                            | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ   | 50    | 0,503  | -0,203 |
|                 |                               |                           | Напряжение | 6 кВ   |       | 6,3    |        |
| РПН             |                               |                           |            | 4      |       |        |        |
| ИТОГО           |                               |                           | 6 кВ       | 317,0  | 3,369 | -0,217 |        |
| ПС 35/6 кВ №241 | Замер по трансформаторам      |                           |            |        |       | 12:00  | час.   |
|                 | Диспетчерское<br>наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |        | Ток   | Рнагр. | Qнагр. |
|                 |                               |                           |            |        | А     | МВт    | Мвар   |
|                 | 1Т                            | 10                        | Нагрузка   | 6 кВ   | 346   | 3,775  | -0,019 |
|                 |                               |                           | Напряжение | 6 кВ   |       | 6,3    |        |
|                 |                               |                           | РПН        |        |       | 14     |        |
|                 | 2Т                            | 10                        | Нагрузка   | 6 кВ   | 179   | 1,783  | -0,720 |
|                 |                               |                           | Напряжение | 6 кВ   |       | 6,2    |        |
| РПН             |                               |                           |            | 13     |       |        |        |
| ИТОГО           |                               |                           | 6 кВ       | 525,7  | 5,559 | -0,739 |        |
| ПС 35/6 кВ №315 | Замер по трансформаторам      |                           |            |        |       | 12:00  | час.   |
|                 | Диспетчерское<br>наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |        | Ток   | Рнагр. | Qнагр. |
|                 |                               |                           |            |        | А     | МВт    | Мвар   |
|                 | 1Т                            | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ   | 33    | 0,350  | -0,002 |
|                 |                               |                           | Напряжение | 6 кВ   |       | 6,2    |        |
|                 |                               |                           | ПБВ        |        |       | 35,000 |        |
|                 | 2Т                            |                           | Нагрузка   | 6 кВ   |       |        |        |
|                 |                               |                           | Напряжение | 6 кВ   |       |        |        |
| ПБВ             |                               |                           |            |        |       |        |        |
| ИТОГО           |                               |                           | 6 кВ       | 32,6   | 0,350 | -0,002 |        |
| ПС 35/6 кВ №242 | Замер по трансформаторам      |                           |            |        |       | 12:00  | час.   |
|                 | Диспетчерское<br>наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |        | Ток   | Рнагр. | Qнагр. |
|                 |                               |                           |            |        | А     | МВт    | Мвар   |
|                 | 1Т                            | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ   | 93    | 0,899  | -0,470 |
|                 |                               |                           | Напряжение | 6 кВ   |       | 6,3    |        |
|                 |                               |                           | РПН        |        |       | 3      |        |
|                 | 2Т                            | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ   | 134   | 1,264  | 0,735  |
|                 |                               |                           | Напряжение | 6 кВ   |       | 6,30   |        |
| РПН             |                               |                           |            | 3      |       |        |        |
| ИТОГО           |                               |                           | 6 кВ       | 227,2  | 2,163 | 0,265  |        |
| ПС 35/6 кВ №158 | Замер по трансформаторам      |                           |            |        |       | 12:00  | час.   |
|                 | Диспетчерское<br>наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |        | Ток   | Рнагр. | Qнагр. |
|                 |                               |                           |            |        | А     | МВт    | Мвар   |
|                 | 1Т                            | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ   | 42    | 0,459  | -0,013 |
|                 |                               |                           | Напряжение | 6 кВ   |       | 6,3    |        |
|                 |                               |                           | РПН        |        |       | 3      |        |
|                 | 2Т                            | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ   | 38    | 0,407  | -0,080 |
|                 |                               |                           | Напряжение | 6 кВ   |       | 6,30   |        |
| РПН             |                               |                           |            | 4      |       |        |        |
| ИТОГО           |                               |                           | 6 кВ       | 80,2   | 0,866 | -0,093 |        |
| ПС 35/6 кВ №274 | Замер по трансформаторам      |                           |            |        |       | 12:00  | час.   |
|                 | Диспетчерское<br>наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |        | Ток   | Рнагр. | Qнагр. |
|                 |                               |                           |            |        | А     | МВт    | Мвар   |
|                 | 1Т                            | 10                        | Нагрузка   | 6 кВ   | 166   | 1,838  | -0,054 |
|                 |                               |                           | Напряжение | 6 кВ   |       | 6,4    |        |
|                 |                               |                           | РПН        |        |       | 8      |        |
|                 | 2Т                            | 10                        | Нагрузка   | 6 кВ   | 42    | 0,459  | -0,090 |
|                 |                               |                           | Напряжение | 6 кВ   |       | 6,4    |        |
| РПН             |                               |                           |            | 8      |       |        |        |
| ИТОГО           |                               |                           | 6 кВ       | 208,3  | 2,296 | -0,144 |        |

|                   |                               |                           |            |       |            |        |        |
|-------------------|-------------------------------|---------------------------|------------|-------|------------|--------|--------|
| ПС 35/6 кВ №267   | Замер по трансформаторам      |                           |            |       |            | 12:00  | час.   |
|                   | Диспетчерское<br>наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |       | Ток        | Рнагр. | Qнагр. |
|                   |                               |                           |            |       | А          | МВт    | Мвар   |
|                   | 1Т                            | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ  | 155        | -1,676 | -0,305 |
|                   |                               |                           | Напряжение | 6 кВ  |            | 6,4    |        |
|                   |                               |                           | РПН        |       |            | 3      |        |
|                   | 2Т                            | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ  | 163        | -1,662 | -0,661 |
|                   |                               |                           | Напряжение | 6 кВ  |            | 6,36   |        |
| РПН               |                               |                           |            | 2     |            |        |        |
| ИТОГО             |                               |                           | 6 кВ       | 317,4 | -3,338     | -0,966 |        |
| ПС 35/6 кВ №299   | Замер по трансформаторам      |                           |            |       |            | 12:00  | час.   |
|                   | Диспетчерское<br>наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |       | Ток        | Рнагр. | Qнагр. |
|                   |                               |                           |            |       | А          | МВт    | Мвар   |
|                   | 1Т                            | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ  | 66         | 0,722  | 0,068  |
|                   |                               |                           | Напряжение | 6 кВ  |            | 6,3    |        |
|                   |                               |                           | РПН        |       |            | 2      |        |
|                   | 2Т                            | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ  | 132        | 1,366  | 0,453  |
|                   |                               |                           | Напряжение | 6 кВ  |            | 6,30   |        |
| РПН               |                               |                           |            | 2     |            |        |        |
| ИТОГО             |                               |                           | 6 кВ       | 198,2 | 2,088      | 0,521  |        |
| ПС 35/6 кВ №53 ДВ | Замер по трансформаторам      |                           |            |       | 12:00 час. |        |        |
|                   | Диспетчерское<br>наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |       | Ток        | Рнагр. | Qнагр. |
|                   |                               |                           |            |       | А          | МВт    | Мвар   |
|                   | 1Т                            | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ  | 7          | 0,079  | 0,007  |
|                   |                               |                           | Напряжение | 6 кВ  |            | 6,3    |        |
|                   |                               |                           | РПН        |       |            | 2      |        |
|                   | 2Т                            | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ  |            |        |        |
|                   |                               |                           | Напряжение | 6 кВ  |            |        |        |
| РПН               |                               |                           |            |       |            |        |        |
| ИТОГО             |                               |                           | 6 кВ       | 7,3   | 0,079      | 0,007  |        |
| ПС 35/6 кВ №275   | Замер по трансформаторам      |                           |            |       |            | 12:00  | час.   |
|                   | Диспетчерское<br>наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |       | Ток        | Рнагр. | Qнагр. |
|                   |                               |                           |            |       | А          | МВт    | Мвар   |
|                   | 1Т                            | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ  | 75         | 0,807  | -0,011 |
|                   |                               |                           | Напряжение | 6 кВ  |            | 6,2    |        |
|                   |                               |                           | РПН        |       |            | 3      |        |
|                   | 2Т                            | 4                         | Нагрузка   | 6 кВ  | 33         | 0,121  | -0,335 |
|                   |                               |                           | Напряжение | 6 кВ  |            | 6,20   |        |
| РПН               |                               |                           |            | 3     |            |        |        |
| ИТОГО             |                               |                           | 6 кВ       | 108,5 | 0,928      | -0,346 |        |
| ПС 35/6 кВ №258   | Замер по трансформаторам      |                           |            |       | 12:00 час. |        |        |
|                   | Диспетчерское<br>наименование | S <sub>НОМ.1</sub><br>МВА |            |       | Ток        | Рнагр. | Qнагр. |
|                   |                               |                           |            |       | А          | МВт    | Мвар   |
|                   | 1Т                            | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ  | 301        | 3,228  | -0,043 |
|                   |                               |                           | Напряжение | 6 кВ  |            | 6,2    |        |
|                   |                               |                           | РПН        |       |            | 4      |        |
|                   | 2Т                            | 6,3                       | Нагрузка   | 6 кВ  | 100        | 0,363  | -1,005 |
|                   |                               |                           | Напряжение | 6 кВ  |            | 6,20   |        |
| РПН               |                               |                           |            | 4     |            |        |        |
| ИТОГО             |                               |                           | 6 кВ       | 400,7 | 3,591      | -1,048 |        |