

Загрузка трансформаторов ПС220-110кВ ОАО "Сургутнефтегаз" в 2011 году

№ п.п.	Район	Наименование источника питания, п/ст		Установленн ая мощность тр-ров	Мощность потреблен. (факт), МВт	Мощность в часы максимума (ПС + ГТЭС/ГПЭС), МВт	Загрузка тр- ра, %
1	пос.Федоровский	КЭН	ПС Паклиновская	2х25		36,7	146,8
		КЭН	ПС-35/6 №250	2х4,0	0,98		
		КЭН	ПС-35/6 №196	2х6,3	1,67		
		КЭН	ПС-35/6 №222	2х10,0	6,60		
		КЭН	ПС-35/6 №221	2х6,3	1,89		
		КЭН	ПС-35/6 №297	2х4,0	2,06		
		КЭН	ПС-35/6 №305	2х4,0	0,44		
		КЭН	ПС-35/6 №120	1х6,3вр	0,56		
2	пос.Федоровский	КЭН	ПС Комсомольская	2х25		27,5	110,0
		КЭН	ПС-35/6 №174	2х6,3	2,03		
		КЭН	ПС-35/6 №172	2х6,3	3,03		
		КЭН	ПС-35/6 №188	2х4,0	2,10		
		КЭН	ПС-35/6 №111	2х6,3	2,59		
		КЭН	ПС-35/6 №181	2х4,0	1,06		
		КЭН	ПС-35/6 №133	2х10,0	7,64		
		КЭН	ПС-35/6 №306	2х4,0	0,42		
		КЭН	ПС-35/6 №231	1х6,3вр	1,20		
3	пос.Федоровский	КЭН	ПС Конитлорская	2х25		21,0	84,0
		КЭН	ПС-35/6 №264	2х6,3	3,23		
		КЭН	ПС-35/6 №296	2х4,0	1,33		
		КЭН	ПС-35/6 №272	2х10,0	4,44		
4	Сургутский р-н	ЛЭН	ПС Прометей	2х25		41,6	166,4
		БЭН	ПС-35/6 №181 тран.	2х4,0	12,05		
		ЛЭН	ПС-35/6 №140	2х4,0	5,22		
		ЛЭН	ПС-35/6 №86	2х6,3			
		ЛЭН	ПС-35/6 №177	2х10,0	4,53		
		ЛЭН	ПС-35/6 №207 тран.	2х6,3	4,46		
5	г.Лянтор	ЛЭН	ПС КНС-17	2х40		43,1	107,8
		ЛЭН	ПС-35/6 №115	2х10	9,42		
		ЛЭН	ПС-35/6 №205	1х4	0,02		
		ЛЭН	ПС-35/6 №96 тран.	2х10	7,24		
		ЛЭН	ПС-35/6 №153	2х4,0	2,31		
		ЛЭН	ПС-35/6 №180	2х4,0	1,58		
		ЛЭН	ПС-35/6 №190	2х10	8,37		
		ЛЭН	ПС-35/6 №192 тран.	2х4	2,88		
		ЛЭН	ПС-35/6 №210	2х4	3,96		
6	г.Лянтор	ЛЭН	ПС Западно-Камынская	2х25		13,8	55,2
		ЛЭН	ПС-35/6 №158	2х6,3	2,48		
		ЛЭН	ПС-35/6 №274	2х10	2,20		
		ЛЭН	ПС-35/6 №267 (ГТЭС "З.Сахалинская")	2х6,3	1,38		
		ЛЭН	ПС-35/6 №299	2х6,3	0,69		
		ЛЭН	ПС-35/6 №242	2х6,3	1,78		
7	г.Лянтор	ЛЭН	ПС Селияровская	2х25	0,10	3,2	12,8
		ЛЭН	ПС-35/6 №275	2х4	0,39		
		ЛЭН	ПС-35/6 №258	2х6,3	0,73		
8	г.Лянтор	ЛЭН	ПС Виктория	2х16		2,2	13,8
9	пос.Нижнесортнымский	НСЭН	ПС Ай-Пимская	2х25		6,8	27,2
		НСЭН	ПС-35/6кВ №261	2х6,3	2,72		
		НСЭН	ПС-35/6кВ №278	2х6,3	4,12		
		НСЭН	ПС-35/6кВ №131	1х4,0	0,08		
		НСЭН	ПС-35/6кВ №314	2х6,3	0,00		
10	пос.Нижнесортнымский	НСЭН	ПС Северо-Ай-Пимская	2х25		24,1	96,4
		НСЭН	ПС-35/6кВ №253	2х6,3	1,16		
		НСЭН	ПС-35/6кВ №265 тран.	2х4,0	0,00		
		НСЭН	ПС-35/6кВ №103 тран.	1х4,0			
		НСЭН	ПС-35/6кВ №279	2х4	1,92		
11	пос.Нижнесортнымский	НСЭН	ПС Ватлорская	2х25		4,9	19,6
		НСЭН	ПС-35/6кВ №1 четв.	1х4,0			
		НСЭН	ПС-35/6кВ №10 четв.	1х4,0			
		НСЭН	ПС-35/6кВ №308	2х6,3	0,00		
12	пос.Нижнесортнымский	НСЭН	ПС Биттемская	2х25		31,4	125,6
		НСЭН	ПС-35/6кВ №130	2х6,3	5,15		
		НСЭН	ПС-35/6кВ №132	2х4,0	0,35		
		НСЭН	ПС-35/6кВ №34	2х4,0	1,64		
		НСЭН	ПС-35/6кВ №220 тран.	2х6,3	4,10		
		НСЭН	ПС-35/6кВ №217	2х6,3	2,61		
		НСЭН	ПС-35/6кВ №228	2х6,3	3,57		
		НСЭН	ПС-35/6кВ №251	2х4,0	1,10		
		НСЭН	ПС-35/6кВ №289	2х6,3	1,11		
		НСЭН	ПС-35/6кВ №277 (ГТЭС "З.Чигоринская")	2х16	11,40		
		НСЭН	ПС-35/6кВ №252	2х6,3	3,67		
		ЛЭН	ПС-35/6 №200	2х6,3	3,17		

№ п.п.	Район	Наименование источника питания, п/ст		Установленн ая мощность тр-ров	Мощность потреблен. (факт), МВт	Мощность в часы максимума (ПС + ГТЭС/ГПЭС), МВт	Загрузка тр- ра, %
		ЛЭН	ПС-35/6 №315 четв.	1х4	0,10		
		ЛЭН	ПС-35/6 №241	2х10	5,61		
13	пос.Нижнесортимский	НСЭН	ПС Северо-Лабатьюнганская	2х40		10,9	27,3
		НСЭН	ПС-35/6кВ №213 четв.	1х4,0	0,10		
		НСЭН	ПС-35/6кВ №300	2х6,3	2,29		
		НСЭН	ПС-35/6кВ №164	2х4,0	1,96		
		НСЭН	ПС-35/6кВ №270	2х6,3	8,45		
		НСЭН	ПС-35/6кВ №280	2х4,0	2,83		
		НСЭН	ПС-35/6кВ №310	2х4,0	0,00		
14	пос.Нижнесортимский	НСЭН	ПС Юкьяунская	2х40		26,7	66,8
		НСЭН	ПС-35/6кВ №254 тран.	2х6,3	5,42		
		НСЭН	ПС-35/6кВ №269	2х4,0	1,58		
		НСЭН	ПС-35/6кВ №273	2х6,3	3,35		
		НСЭН	ПС-35/6кВ №260	2х4,0	2,62		
15	пос.Нижнесортимский	НСЭН	ПС Верхне-Надымская	2х16		8,7	54,4
		НСЭН	ПС-35/6кВ №262	2х6,3	1,98		
		НСЭН	ПС-35/6кВ №276	2х6,3	1,00		
		НСЭН	ПС-35/6кВ №281	2х6,3	4,14		
16	пос.Нижнесортимский	НСЭН	ПС Лукьявинская	2х40		42,2	105,5
		НСЭН	ПС-35/6кВ №229 (ГТЭС "Тромеганская")	2х10	6,77		
		НСЭН	ПС-35/6кВ №230	2х6,3	2,78		
		НСЭН	ПС-35/6кВ №243	2х6,3	4,43		
		НСЭН	ПС-35/6кВ №244	2х4,0	2,51		
		НСЭН	ПС-35/6кВ №245	2х10	7,07		
		НСЭН	ПС-35/6кВ №312	2х6,3	3,66		
		НСЭН	ПС-35/6кВ №249	2х6,3	2,95		
		НСЭН	ПС-35/6кВ №246	2х6,3	3,41		
		НСЭН	ПС-35/6кВ №268	2х4,0	1,13		
17	пос.Нижнесортимский	НСЭН	ПС Тян	2х40		16,3	40,8
		НСЭН	ПС-35/6кВ №214	2х6,3	7,00		
		НСЭН	ПС-35/6кВ №216	2х10	4,96		
		НСЭН	ПС-35/6кВ №218	2х16	9,33		
		НСЭН	ПС-35/6кВ №219	2х16	13,04		
		НСЭН	ПС-35/6кВ №271 (ГТЭС "Мурьяунская")	2х25	23,70		
		НСЭН	ПС-35/6кВ №227	2х4,0	2,58		
		НСЭН	ПС-35/6кВ №235	2х4,0	1,37		
18	Сургутский р-н	СЭН	ПС №2 Товарный парк	2х10		5,2	52,0
19	пос. Белый Яр	СЭН	ПС №46 Белый Яр	2х10		7,0	70,0
20	пос.Федоровский	ФЭН	ПС КНС-14	2х25		17,5	70,0
		ФЭН	ПС-35/6 №42	2х4	1,48		
		ФЭН	ПС-35/6 №169	2х6,3	3,73		
		ФЭН	ПС-35/6 №167	2х6,3	1,65		
		ФЭН	ПС-35/6 №287	2х4	0,34		
		ФЭН	ПС-35/6 №186	2х4	3,70		
21	Сургутский р-н	УПГ	ПС Искра	2х160		115,0	71,9