

Таблица IV-5

Сводные данные об аварийных отключениях сторонних потребителей

Наимен. Объекта	Диспетчерское наименование	потребители	Дата аварии	Время начала	Время окончания	Причина нарушения	По вине	Недоотпуск электроэнергии, кВтчас	Противоаварийные мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗРУ-6 кВ "Паклиновская"	КТП-6/0,4 кВ "ОИО Котельная"	ОАО "Мобильные телесистемы"	05.03.11.	1:14	АВР	Аварийное В-110 кВ 1Т на ПС 110/35/6 кВ "Паклиновская"	Заводской дефект	0,001	Произведена замена В-110 1Т. Ремонт 1,2С-110 на ПС 110/35/6 кВ "Паклиновская"
ВЛ-6кВ	ф.2-16	СОК Калинка-1, СОК "Мостовик", СОТ "Тихое"	09.03.11.	20:20	22:40 10.03.11г.	2-х фазное КЗ в пролете оп.№5А-6А связи ф.2-16 с ф.2-08, наброс н/у лицами.	Постороннее воздействие	1270	1. 10.03.11г- выполнен внеочередной обход ВЛ-6кВ по всей длине. 2. 10.03.11г. Устранен наброс
ПС 35/10 кВ №67	ф.67-20	ЗАО "Стройтранс"	25.03.11. 26.03.11.	20:57 07:13 - 09:44	21:03 АПВ	Аварийное отключение ВЛ-110 кВ "Имилор-В.Моховая-4"	Штормовой ветер	1,31	Произведен ремонт ВЛ-110 кВ "Имилор-В.Моховая-4" (закрепление шлейфовых переходов с траверсы фаз С на траверсы фаз В), включение в работу
ПС 35/10 кВ №67	ф.67-19	ООО "ПрофМонтажСтрой-С"						1,07	
ПС 35/10 кВ №67	ф.67-20	ГП "Северавтодор" филиал №3						1,01	
	ф.298-23	ООО "Ойлсервис"						0,43	
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-16	ИП Васяев Д.П.						0,56	
ПС 35/6 кВ №90	ф.90-17	ММРО "Махалля"						0,03	
ЗРУ-6 кВ "Родниковая"	Щит СН-0,4 кВ 2С- 0,4 кВ	Приобский филиал ОАО "Региональный технический центр"						0,03	
ПС 35/6 кВ №138	ф.138-19	ООО "Сибгидромехстрой"						0,99	
ПС 35/10 кВ №67	ф.67-20	ОАО "Тюменьэнерго" филиал Сургутские электрические сети						1,33	
РП-10кВ №152	2С-10	АЗС"СТХ", "Связьсервис", "Софтэк", ООО "СГЭС", "МК-111", "СНМК", "Высокие технологии", ЗАО "Запсибтрубомонтаж"	25.03.11.	9:09	10:23	КЗ на ВЛ-10кВ ф.Кольцо-12 (обрыв провода на отпайке "Высокие технологии"	Постороннее воздействие	499	Персоналом ООО "Высокие технологии восстановлен провод
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-16	Местная православная религиозная организация "Приход Храма Федора Стратилата"	25.03.11. 26.03.11.	20:57 07:13 - 09:44	21:03 АПВ	Аварийное отключение ВЛ-110 кВ "Имилор-В.Моховая-4"	Штормовой ветер	0,08	Произведен ремонт ВЛ-110 кВ "Имилор-В.Моховая-4" (закрепление шлейфовых переходов с траверсы фаз С на траверсы фаз В), включение в работу
ПС 35/10 кВ №67	ф.67-19	ОАО "Стройиндустрия-2"						0,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗРУ-6 кВ "Родниковая"	ф.1-37	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	25.03.11. 26.03.11.	20:57 07:13 - 09:44	21:03 АПВ	Аварийное отключение ВЛ-110 кВ "Имилор-В.Моховая-4"	Штормовой ветер	1,15	Произведен ремонт ВЛ-110 кВ "Имилор-В.Моховая-4" (закрепление шлейфовых переходов с траверсы фаз С на траверсы фаз В), включение в работу
ПС 35/6 кВ №138	ф.138-19	МУП "СРЭС" МО Сургутский район						4,59	
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-17	МУП "СРЭС" МО Сургутский район						13,76	
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-18	МУП "СРЭС" МО Сургутский район						26,99	
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-12	МУП "СРЭС" МО Сургутский район						47,95	
ПС 35/6 кВ №173	ф.173-12	МУП "СРЭС" МО Сургутский район						23,87	
ПС 35/6 кВ №215	ф.215-12	МУП "СРЭС" МО Сургутский район						1,55	
ПС 35/10 кВ №67	ф.67-14	МУП "СРЭС" МО Сургутский район						6,16	
ПС 35/6 кВ №138	КТП-6/0,4кВ "КНС-4" РУ-0,4 кВ 2с.ш.	ООО "ПБН-Спецмонтажсервис"						0,32	
РУ-6кВ	РУ-6кВ КНС-9 1,2С-6	ОАО "Уралсвязьинформ" ХМФЭ Сургутский ТУЭС	25.03.11. 26.03.11.	20:57 07:13 - 09:44	21:03 АПВ	Аварийное отключение ВЛ-110 кВ "Имилор-В.Моховая-4"	Штормовой ветер	0,62	Произведен ремонт ВЛ-110 кВ "Имилор-В.Моховая-4" (закрепление шлейфовых переходов с траверсы фаз С на траверсы фаз В), включение в работу
ПС-35/6кВ №40	ПС-35/6кВ №40 1,2С-6	ОАО "Межрегионэнергосбыт"						0,026	
ПС-35/6кВ №169	ПС-35/6кВ №169 1,2С-6	ЗАО СТГМ						0,92	
ПС-35/6кВ №287	ПС-35/6кВ №287 1,2С-6	ООО Охотничье хозяйство "Еловое"						3,3	
ПС-35/6кВ №169	ПС-35/6кВ №169 2С-6	ЗАО СТГМ	27.03.11.	0:30	2:25	АО 1, 2Т ПС-КНС-14 от ДЗТ-2 при схеме питания ПС-КНС-14 от В-110 Имилор-В.Моховая-4 через СВ-110	Заводской дефект	474,8	Испытание 2Т
ПС-35/6кВ №287	ПС-35/6кВ №287 1С-6	ООО Охотничье хозяйство "Еловое"	27.03.11.					9,274	
ПС 35/6 кВ №172	ф.172-07	"Ростелеком" ХМФ Сургутский РУС	04.04.11.	14-30	АВР	Аварийное отключение 1Т на ПС 110/35/6 кВ "Комсомольская"	Износ материалов	0,001	Произведена замена ТР-6 1ТСН на ПС 110/35/6 кВ "Комсомольская"
		МУП "СРЭС" МО Сургутский район						0,001	
ПС 35/6 кВ №174	ф.174-08/01	ОАО "Уралсибгидрострой"						0,001	
ВЛ-10кВ	РП-5-1	Северавтодор, АДС	06.04.11.	12:25	21:14	КЗ в КМ КЛ-10 кВ спуск на "РП-5-1" (СЭН)	АО 1С-10 ПС- Сургут	396	Выполнен ремонт КЛ-10кВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВЛ-10кВ	ф.Кольцо-11	МК-111, ООО "Сурут-промсервис", Гудков, Зайкова, Запсибэлектросетьстрой, Башстрой, Акватрейд, Биоком, ЮграАвтоДор, ООО НПО "Северный потенциал",	09.04.11.	9:45	11:30	Пробой КЛ -10кв КТПН " Северный потенциал "	По вине сторонних потребителей	875	Выполнен ремонт КЛ-10кВ персоналом "Северный потенциал", предоставлен протокол В/В испытаний
ВЛ-10кВ	ф.Кольцо-11	МК-111, ООО "Сурут-промсервис", Гудков, Зайкова, Запсибэлектросетьстрой, Башстрой, Акватрейд, Биоком, ЮграАвтоДор, ООО НПО "Северный потенциал",	09.04.11.	15:30	17:25	Пробой КЛ -10кв КТПН " Северный потенциал "	По вине сторонних потребителей	960	Выполнен ремонт КЛ-10кВ персоналом "Северный потенциал", предоставлен протокол В/В испытаний
ПС 35/6 кВ №138	ф.138-19	ООО "Сибгидромехстрой"	10.04.11.	15:00	15:17	Ложное срабатывание АЧР на ПС 35/6 кВ №138 при посадке напряжения по ВЛ-35 кВ "ДНС 2-1" ("Родниковая 2-1")	Постороннее воздействие	44,5	Произведена проверка уставок АЧР на ПС 35/6 кВ №138
		МУП "СРЭС" МО Сургутский район						72,3	
		"Ростелеком" ХМФ Сургутский РУС						0	
ВЛ-6кВ	ф.КНС-3 -36	ПСОК "Брусничка"	11.04.11.	16:50	16:18 12.04.11г	Схлест проводов в результате падения опоры №50	Износ материаллов	235	Выполнена замена опоры, перетяжка проводов, восстановления крепления проводов
ВЛ-6кВ	ф.46-09	МУП СРЭС	15.04.11.	17:08	21:44	МУП СРЭС. Пробой концевой муфты на КТП-14	По вине сторонних потребителей	345	Выполне ремонт КЛ-6кВ персоналом МУП СРЭС, предоставлен протокол В/В испытаний
РУ-6кВ	РУ-6кВ КНС-10 1С-6	ОАО "Тюменьэнерго" филиал Сургутские электрические сети	19.04.11.	11:40	11:40	АО ВЛ-110кВ Сургут-Имилор-2 успешным АПВ	СЭС	0	Фиксация ВЧЗ
РУ-6кВ	РУ-6кВ КНС-10 1С-6	ООО Нефтьмонтаж	19.04.11.	11:40	11:40			0	
РУ-6кВ	РУ-6кВ КНС-10 1С-6	ОАО "Тюменьэнерго" филиал Сургутские электрические сети	19.04.11.	12:55	12:55			0	
РУ-6кВ	РУ-6кВ КНС-10 1С-6	ООО Нефтьмонтаж	19.04.11.	12:55	12:55			0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
РУ-6кВ	РУ-6кВ КНС-10 1С-6	ОАО "Тюменьэнерго" филиал Сургутские электрические сети	19.04.11.	13:32	13:22	АО ВЛ-110кВ Сургут-Имилор-2 успешным АПВ	СЭС	0	Фиксация ВЧЗ
РУ-6кВ	РУ-6кВ КНС-10 1С-6	ООО Нефтьмонтаж	19.04.11.	13:32	13:32			0	
РУ-6кВ	РУ-6кВ КНС-10 1С-6	ОАО "Тюменьэнерго" филиал Сургутские электрические сети	19.04.11.	13:48	13:48			0	
РУ-6кВ	РУ-6кВ КНС-10 1С-6	ООО Нефтьмонтаж	19.04.11.	13:48	13:48			0	
РУ-6кВ	РУ-6кВ КНС-10 1С-6	ОАО "Тюменьэнерго" филиал Сургутские электрические сети	19.04.11.	13:50	13:50			0	
РУ-6кВ	РУ-6кВ КНС-10 1С-6	ООО Нефтьмонтаж	19.04.11.	13:50	13:50			0	
РУ-6кВ	РУ-6кВ КНС-10 1С-6	ОАО "Тюменьэнерго" филиал Сургутские электрические сети	19.04.11.	13:51	13:51			0	
РУ-6кВ	РУ-6кВ КНС-10 1С-6	ООО Нефтьмонтаж	19.04.11.	13:51	13:51			0	
ВЛ-10кВ	ф.РП-149-14	Многопрофильная компания, ТСО	21.04.11.	9:40	10:18	А.О. Касание проводов А\М ТАТРА УТТ-6 привывозе торфа в теплицы УЗЗИС	По вине сторонних потребителей	146	Предоставлен приказ о наказании виновных лиц
ВЛ-6кВ	ф.82-15	ООО Газпром-Переработка	23.04.11.	11:25	16:20 28.04.11г	КЗ у ООО "Газпром-Переработка"	По вине сторонних потребителей	840	Выполнен ремонт ВЛ-6кВ персоналом ООО "Газпром- Переработка"
ЗРУ-6 кВ "Родниковая"	ф.1-18	ОАО "Межрегион-энергосбыт"	26.04.11.	06:23, 11:19	06:52, 11:52	Повреждение изоляторов на оп.17 фаза "А" и "В" ф.1-18 вследствие гололедообразования	Атмосферные воздействия	1,00	Произведен ремонт ВЛ-6 кВ ф.1-18
ПС 35/6 кВ №138	ф.138-19	ООО "Сибгидромехстрой"	26.04.11.	07:29, 13:47	АПВ	Обрыв провода ф.А ВЛ-35 кВ "Родниковая-2-2" в пролете опор 11- 12 отпайки на ПС №225 при гололедообразовании	Атмосферные воздействия	0,5	Выполнен ремонт ВЛ-35 и ремонт провода в пролетах опор №11-12 и включение в работу (с переводом нагрузок)
		МУП "СРЭС" МО Сургутский район						0,8	
		"Ростелеком" ХМФ Сургутский РУС						0	
ПС 35/6 кВ №174	ф.174-08/01	ОАО "Уралсибгидрострой"	28.04.11.	18:17	18:28	Несоответствие пусковых режимов ЗНГ К-34 при работе БУ К-144	Посторонние воздействия	3,69	Произведена корректировка уставок яч.№8 ПС 35/6 кВ №174
ВЛ-6кВ	ф.73-14	п.Банное, ССПК №53 "Озерный", СТ№56 "Приозерное", СТ "Грибное", СОПК №51 "Сосновый бор", СТ №46 "Урожай"	18.05.11.	21:25	11:40 19.05.11г	КЗ КЛ-6кВ отпайка на Приозерный	По вине сторонних потребителей	1738	Потребители СТ№56 "Приозерное" выполнили ремонт КЛ-6кВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ПС 35/6 кВ №138	ф.138-19	ООО "Сибгидромехстрой"	09.06.11	14:19	15:24	Обрыв провода ф.А на опоре №30 ВЛ-35 кВ "Элегаз-2" из-за попадания молнии	Атмосферные воздействия	178	Выполнен ремонт ВЛ-35 и ремонт провода в пролетах опор №11-12 и включение в работу (с переводом нагрузок)
		МУП "СРЭС" МО Сургутский район						289	
		"Ростелеком" ХМФ Сургутский РУС						0	
ПС 35/6 кВ №110	ф.110-01	ОАО "Межрегион-энергосбыт"	10.06.11.	12:23	АПВ	Грозовые перенапряжения вызвали отключение ВЛ-35 кВ "ДНС 2-1,2"	Атмосферные воздействия	0,001	Произведен осмотр ВЛ
ВЛ-10кВ	ф.РП-149-09	Стройтрест, Стройцентр, Энергосервис, Элkap, Монолит, ТСО	12.06.10.	18:38	20:51	МТЗ-гроза, удар молнии в оп.2 отп."Элkap"	По вине сторонних потребителей	515	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ
ВЛ-10кВ	ф.ЧМыс-11	ООО "Строймехзапчасть", ГСК-53, РЕМЭКС	14.06.11.	15:13	16:47	АО, МТЗ-2. Падение дерева на отпайке "Ремекс"	По вине сторонних потребителей	345	Выполнено восстановление ВЛ-10кВ персоналом "Ремекс"
ВЛ-6кВ	ф.73-14	п.Банное, ССПК №53 "Озерный", СТ№56 "Приозерное", СТ "Грибное", СОПК №51 "Сосновый бор", СТ №46 "Урожай"	17.06.11.	22:48	2:30	КЗ в пролете опор №31-32	Износ материалов	452	24.06.11 выпонена замена изолятора на оп.№31, перетяжка проводов .
ПС 35/6 кВ №110	ф.110-01	ОАО "Межрегион-энергосбыт"	20.06.11.	12:33	АПВ	Грозовые перенапряжения вызвали отключение ВЛ-35 кВ "ДНС 2-1"	Атмосферные воздействия	0,001	Произведен осмотр ВЛ
ПС 35/6 кВ №181	ф.181-12	ОАО "Мобильные телесистемы"	20.06.11.	18-45	АПВ	Грозовые перенапряжения вызвали повреждение обмоток 2ТН-35 на ПС 110/35/6 кВ "Комсомольская" и отключению 2С-35 от дествия ДЗШ-	Атмосферные воздействия	0,001	Произведена замена 2ТН-35 на ПС 110/35/6 кВ "Комсомольская" и включение в работу
ВЛ-6кВ	ф.73-14	п.Банное, ССПК №53 "Озерный", СТ№56 "Приозерное", СТ "Грибное", СОПК №51 "Сосновый бор", СТ №46 "Урожай"	24.06.11.	0:29	11:51	Обрыв проводов а/т техникой	Постороннее воздействие	1387	Отправлена телефонограмма "Северстройинвест" о составлении аварийного акта
ВЛ-10кВ	РП-6-20	Минскнаб, ССТ , ОАО "Элек", МКП, ОАО "СГЭС"	26.06.11.	9:10	13:19	КЗ на отпайке ОАО "СГЭС"	По вине сторонних потребителей	470	Отправлена телефонограмма ОАО "СГЭС" о предоставлении аварийного акта
ВЛ-10кВ	Кольцо-12	КНБ, МК-111, Высокие технологии	27.06.11.	15:25	18:47	АО	Износ материалов	411	Выполнен ремонт КЛ-10кВ
ПС-35/6кВ №168	ПС-35/6кВ №168 1С-6	ООО "НТГМ"	28.05.11.	19:42	19:42	АО "ПС-54-1,2" от МТЗ с успешным АПВ. Разряд молнии с перекрытием изоляторов ПС-70	Атмосферные воздействия	0	Замена изоляторов
ПС-35/6кВ №168	ПС-35/6кВ №168 1С-6	ООО "НТГМ"	09.06.11.	15:48	15:48	АО "ПС-54-1,2" от МТЗ с успешным АПВ.	Атмосферные воздействия	0	Верховой осмотр ВЛ
ПС-35/6кВ №204	ПС-35/6кВ №204 1С-6	Тарасов А.Н. Фермерское хозяйство	20.06.11.	16:53	16:53	АО ВЛ-35кВ "Кустовая-16-2" от МТЗ с успешным АПВ.	Атмосферные воздействия	0	Замена 2-х изоляторов оп.16 отп.на ПС-№204
РУ-6кВ	РУ-6кВ КНС-9 1С-6	СТУЭ "Сургуттелекомсеть"	20.06.11.	16:53	20:43	АО ВЛ-6 "КНС-9-18" с неуспешными АПВ и РПВ при грозе с разрушением изоляторов на оп.57.	Атмосферные воздействия	0	Замена изоляторов на оп.№57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
РУ-6кВ	РУ-6кВ "Технолог"	ОАО Сибнефтепровод	21.06.11.	9:20	9:31	АО 1,2С-6 при ошибке персонала во время переключений		0,39	Ремонт В-6кВ и ячейки №12
		ООО Нефтьмонтаж	21.06.11.	9:20	9:31			0,4	
ЗРУ-6 кВ "Паклиновская"	КТП-6/0,4 кВ "ОИО Котельная"	ОАО "Мобильные телесистемы"	13.07.11.	19:55	АВР	Аварийное отключение В-110 кВ 1Т на ПС 110/35/6 кВ "Паклиновская" по причине срабатывания ДЗТ	Износ материалов	Выполнен ремонт 1С-6 ЗРУ-6 кВ КНС-1 с заменой изоляции	
ПС 35/6 кВ №138	ф.138-19	ООО "Сибгидромехстрой"	24.07.11.	13:20	АПВ	Вследствие грозовые перенапряжений произошло перекрытие изоляции ВЛ-35 кВ "ДНС 2-1,2" на опоре №2 и, соответственно, привело к отключению ВЛ-35 кВ "ДНС 2-1,2" от действия токовых защит.	Атмосферные воздействия	Выполнен осмотр ВЛ-35 кВ	
ПС 35/6 кВ №138	ф.138-19	МУП "СРЭС" МО Сургутский район							
ЗРУ-6 кВ "Родниковая"	ф.1-18	ОАО "Межрегионэнергосбыт"							
ПС 35/6 кВ №110	ф.110-01	ОАО "Межрегионэнергосбыт"							
ПС 35/6 кВ №110	ф.110-01	ООО "ГазпромТрансгазСургут"							
ВЛ-6кВ	ф.73-14	Пос."Банное", ССПК №53 "Озерный", СТ №56 "Приозерное", СОПК №51 "Сосновый бор", СТ №46 "Урожай"	24.07.11.	13:42	16:25	2-х фазное КЗ на ЛР-6 оп.№1 отпайка СОПК №51 "Сосновый бор"	СОПК №51 "Сосновый бор"	26.07.11г. персоналом СОПК №51 "Сосновый бор" выполнен ремонт ЛР-6кВ	
ВЛ-6кВ	ф.73-17	ЗАО "Беркут", ООО "Технология и сервис" Полигон ТБО, СОК "Ветеран-2", ПСОК "Старожил", ПОК "Многодетная семья", ЗАО "Эликс"	24.07.11.	14:46	16:18	КЗ на отпайке Полигона ТБО ООО «ТиС», ЗАО «Беркут»	ТБО ООО «ТиС»	Отправлена ТГ для принятия мер по очистке охранной зоны ВЛ	
ВЛ-6кВ	ф.73-17	ЗАО "Беркут", ООО "Технология и сервис" Полигон ТБО, СОК "Ветеран-2", ПСОК "Старожил", ПОК "Многодетная семья", ЗАО "Эликс"	08.09.11.	0:37	22:37	КЗ КЛ-6кВ в яч.№17 РУ-6кВ ПС- 35/6кВ №73	Износ материалов	До 15.10.11г. выполнить замену КЛ-6кВ яч.№17 ПС- 73-оп.№1 ф.73-17	
РУ-6кВ	КНС-5 1,2С-6	ОАО "Мегафон"	07.07.11.	14:23	15:10	АО 1Т с нагрузкой 2Т на ПС- В.Моховая при повреждении 1ТН-6	СЭС		
РУ-6кВ	КНС-5 1,2С-6	ОАО "Тюменьэнерго" ф. Сургутские электрические сети (ОАО ФСК ЕС МЭС)	07.07.11.	14:23	15:10	АО 1Т с нагрузкой 2Т на ПС- В.Моховая при повреждении 1ТН-6	СЭС		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ПС-35/6кВ	№204 1С-6	Тарасов А.Н. Фермерское хозяйство	07.07.11.	14:23	14:45	АО 1Т с нагрузкой 2Т на ПС-В.Моховая при повреждении 1ТН-6	СЭС		
ПС-35/6кВ	№187 2С-6	ОАО "Региональный технический центр"	29.09.11.	14:55	15:07	АО 1Т на ПС-Газлифт от ГЗ при разрушении геркона	СЭС		
ЗРУ-6 кВ "Родниковая"	ф.1-37	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	04.10.11.	11:15	13:54	Разрушение изолятора ф.А на оп.13, находящейся в границе эксплуатационной ответственности МУП СРЭС	Износ материалов	110	Произведена замена изолятора персоналом МУП СРЭС МО Сургутский район
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-02	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	11.11.11.	10:55	11:20	Аварийное отключение АВ-0,4 кВ SF-9 (ШУ) в ОПУ привело к потере напряжения в цепи схемы управления АВР и запуску схемы АВР с действием на отключение В-10 кВ яч.5 "Ввод 1" и яч.14 "Ввод 2" ПС 35/10 кВ №161.	Дефект монтажа, конструкции	459	1) Выполнить замену АВ-0,4 кВ SF-9 в ОПУ ПС 35/10 кВ №161 2) Рассмотреть возможность установки блокировки работы схемы АВР-10 кВ при потере ШУ на ПС 35/10кВ 161
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-03	МУП "СРЭС" МО Сургутский район						823	
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-07	МУП "СРЭС" МО Сургутский район						954	
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-12	МУП "СРЭС" МО Сургутский район						1215	
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-17	МУП "СРЭС" МО Сургутский район						386	
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-18	МУП "СРЭС" МО Сургутский район						742	
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-16	ИП Васяев Д.П.						4	
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-16	Местная православная религиозная организация "Приход Храма Федора Стратилата"						0,5	