

Таблица IV-5

Сводные данные об аварийных отключениях сторонних потребителей в месяц по границам территориальных зон деятельности сетевой организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства за 2013г

| Наимен. Объекта       | Диспетчерское наименование | Класс напряжения, кВ | потребители                                                                                                                           | Дата аварии | Время начала | Время окончания | Причина нарушения                                                                                                   | По вине                 | Недоотпуск электроэнергии, кВтчас | Противоаварийные мероприятия                                                                 |
|-----------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                     | 2                          | 3                    | 4                                                                                                                                     | 5           | 6            | 7               | 8                                                                                                                   | 9                       | 10                                | 11                                                                                           |
| январь                |                            |                      |                                                                                                                                       |             |              |                 |                                                                                                                     |                         |                                   |                                                                                              |
| ПС 35/10 кВ №161      | ф.161-02                   | 10                   | МУП "СРЭС" МО Сургутский район                                                                                                        | 06.01.13.   | 17:11        | 18:05           | КТП-4 повреждение проходных изоляторов 10кВ (Баланс МУП СРЭС МО Сургутский район)                                   | МУП "СРЭС"              | 1.14                              | Выполнена замена поврежденных изоляторов                                                     |
| ПС 35/10 кВ №67       | ф.67-10                    | 10                   | ИП Юлаев А.М. (бывшее ПО "Фёдоровское")                                                                                               | 23.01.13.   | 14:23        | АПВ             | Аварийное отключение ВЛ-110 кВ "Имилор-В.Моховая-3" (на балансе и обслуживании (СурЭС ОАО "Тюменьэнерго")           | Атмосферные воздействия | 0.004                             |                                                                                              |
| ПС 35/10 кВ №161      | ф.161-02                   | 10                   | МУП "СРЭС" МО Сургутский район                                                                                                        |             |              |                 |                                                                                                                     |                         | 1.14                              |                                                                                              |
| ПС 35/10 кВ №161      | ф.161-07                   | 10                   | МУП "СРЭС" МО Сургутский район                                                                                                        |             |              |                 |                                                                                                                     |                         | 1.3                               |                                                                                              |
| ПС 35/10 кВ №161      | ф.161-03                   | 10                   | МУП "СРЭС" МО Сургутский район                                                                                                        |             |              |                 |                                                                                                                     |                         | 1.74                              |                                                                                              |
| ПС 35/6 кВ №173       | ф.173-12                   | 6                    | МУП "СРЭС" МО Сургутский район                                                                                                        |             |              |                 |                                                                                                                     |                         | 1.6                               |                                                                                              |
| ПС 35/6 кВ №215       | ф.215-02                   | 6                    | МУП "СРЭС" МО Сургутский район                                                                                                        |             |              |                 |                                                                                                                     |                         | 0.04                              |                                                                                              |
| ПС 35/10 кВ №67       | ф.67-09                    | 10                   | МУП "СРЭС" МО Сургутский район                                                                                                        |             |              |                 |                                                                                                                     |                         | 0.13                              |                                                                                              |
| ПС 35/10 кВ №67       | ф.67-01                    | 10                   | МУП "СРЭС" МО Сургутский район                                                                                                        |             |              |                 |                                                                                                                     |                         | 0.2                               |                                                                                              |
| ПС 35/10 кВ №67       | ф.67-10                    | 10                   | ОАО "МегаФон"                                                                                                                         |             |              |                 |                                                                                                                     |                         | 0.01                              |                                                                                              |
| ПС 35/6 кВ №90        | ф.90-01                    | 6                    | ММРО "Махалля"                                                                                                                        |             |              |                 |                                                                                                                     |                         | 0.014                             |                                                                                              |
| ЗРУ-6 кВ "Родниковая" | ф.1-18                     | 6                    | ОАО "Межрегионэнергосбыт"                                                                                                             |             |              |                 |                                                                                                                     |                         | 0.01                              |                                                                                              |
| ПС 35/6 кВ №110       | ф.110-01                   | 6                    | ОАО "Межрегионэнергосбыт"                                                                                                             |             |              |                 |                                                                                                                     |                         | 0.003                             |                                                                                              |
| ПС 35/6 кВ №110       | ф.110-01                   | 6                    | ООО "ГазпромТрансгазСургут"                                                                                                           |             |              |                 |                                                                                                                     |                         | 0.01                              |                                                                                              |
| ЗРУ-6 кВ "Родниковая" | ф.1-01                     | 6                    | ООО "ЭБ речного флота"                                                                                                                |             |              |                 |                                                                                                                     |                         | 0.004                             |                                                                                              |
| ЗРУ-6 кВ "Родниковая" | ф.1-01                     | 6                    | МУП "СРЭС" МО Сургутский район                                                                                                        |             |              |                 |                                                                                                                     |                         | 0.24                              |                                                                                              |
| апрель                |                            |                      |                                                                                                                                       |             |              |                 |                                                                                                                     |                         |                                   |                                                                                              |
| ВЛ-6кВ                | ф.73-17                    | 6                    | ОАО "Элек"                                                                                                                            | 11.04.13.   | 13:25        | 17:25           | АО, МТЗ. оп.1 отпайки на СОК "Ветеран-2" сбита спец.техникой СМУ-3 СМТ-2                                            | стороннее воздействие   | 2300                              | Отключены ЛР-6 на оп.№1, фидер включен в работу.                                             |
| ВЛ-6кВ                | ф.39-15                    | 6                    | ДНТ "Восточное"<br>ПСОК "Автомобилист-1"<br>ОАО "Элек" (СОК "Интеграл", ДПК "Сургутское", "Бережок", ПСОК-5 "Транспортный строитель") | 14.04.13.   | 17:57        | 21:30           | АО, МТЗ. КЗ в яч.ТН-6кВ в КРУН-6кВ отпайки на СОК "Интеграл", "Сургутское", "Бережок", ВЛ-6кВ на балансе ООО "Элек" | ОАО "Элек"              | 1575                              | Выведен в ремонт КРУН-6кВ и отключен ЛР-6 отпайки на СОК "Интеграл", "Сургутское", "Бережок" |
| ВЛ-10кВ               | ф.Кольцо-10                | 10                   | ООО "СГЭС"<br>ИП Мансуров С.П.<br>ООО "СОФТЭК"<br>ООО "АСС-АВТО"                                                                      | 19.04.13.   | 12:14        | 15:45           | АО. Обрыв 2-х проводов погрузчиком Техпромсервис на отпайке тр.СНСС                                                 | стороннее воздействие   | 700                               | Восстановление провода, включение фидера в работу                                            |

| 1                  | 2           | 3  | 4                                                                                                                                                                                                    | 5         | 6              | 7                       | 8                                                                                                                             | 9                          | 10    | 11                                                                                                                        |
|--------------------|-------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ВЛ-10кВ            | ф.Кольцо-12 | 10 | ОАО "Запсибэлектро-сетьстрой"<br>ОАО "ФСК МЭС Западной Сибири"                                                                                                                                       | 19.04.13. | 12:14          | 13:25                   | АО В-10 Ввод-2 РП-152 (СГЭС) при<br>АО ВЛ-10кВ "Кольцо-10".                                                                   | ООО "СГЭС"                 | 500   | Осмотр электрооборудования, В-10<br>Ввод-2 в РП-152 включен в работу                                                      |
| май                |             |    |                                                                                                                                                                                                      |           |                |                         |                                                                                                                               |                            |       |                                                                                                                           |
| ВЛ-6кВ             | ф.КНС-3-25  | 6  | ИП "Загальского"<br>Гр.Трифтерева<br>ООО "Газпром-Трансгаз-Сургут"<br>ООО ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт<br>СНТ "Кедровый бор"<br>ПСОК "Витамин"<br>ПСК "Рябинушка"<br>ПСК "Ветеран"<br>ПСОК "Автомобилист" | 17.05.13. | 11:03          | 18:19                   | АО, МТЗ. Повреждение провода в<br>пролете оп.№66-67 неустановленной<br>техникой                                               | Постороннее<br>воздействие | 5040  | Восстановление провода, включение<br>фидера в работу                                                                      |
| ВЛ-6кВ             | ф.КНС-3-25  | 6  | ИП "Загальского"<br>Гр.Трифтерева<br>ООО "Газпром-Трансгаз-Сургут"<br>ООО ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт<br>СНТ "Кедровый бор"<br>ПСОК "Витамин"<br>ПСК "Рябинушка"<br>ПСК "Ветеран"<br>ПСОК "Автомобилист" | 17.05.13. | 15:14          | 17:30                   | АО, МТЗ, РПВ. В пролет оп.№75-<br>№76 следы неустановленной<br>техники, следы подгара на проводах                             | Постороннее<br>воздействие | 1440  | Осмотр ВЛ-6кВ, включение фидера в<br>работу                                                                               |
| ПС 35/6 кВ №138    | ф.138-19    | 6  | МУП "СРЭС" МО Сургутский район                                                                                                                                                                       | 24.05.13. | 17-31          | 17-31<br>(АПВ)          | Повреждение ЛР-35 Еловая-2 на ПС<br>35/6кВ №163                                                                               | Износ                      | 0.225 | Выполнен ремонт<br>ЛР-35 Еловая-2                                                                                         |
| ПС 35/6 кВ №138    | ф.138-19    | 6  | ОАО "Ростелеком" ХМФ Сургутский<br>РУС                                                                                                                                                               |           |                |                         |                                                                                                                               |                            | 0     |                                                                                                                           |
| июнь               |             |    |                                                                                                                                                                                                      |           |                |                         |                                                                                                                               |                            |       |                                                                                                                           |
| ВЛ-6кВ             | ф.287-06    | 6  | ОХ "Еловое"                                                                                                                                                                                          | 19.06.13. | 18:36          | 19:04                   | АО В-35 2Т ПС 110/35/6кВ "КНС-14"<br>срыв привода В-35кВ                                                                      | износ                      | 1.4   | Выполнена регулировка привода<br>выключателя 35кВ согласно уставкам<br>завода изготовителя                                |
| ВЛ-6кВ             | ф.204-10    | 6  | Гр.Тарасов                                                                                                                                                                                           | 25.06.13. | 11:38          | 11:50                   | АО ВЛ-35кВ "Кустовая-16-<br>1", "Кустовая-16-2" Гроза, АПВ<br>успешное                                                        | Атмосферные<br>воздействия | 0.47  | Выполнен обход ВЛ-35кВ "Кустовая-<br>16-1", "Кустовая-16-2". Заменен<br>изоляторы на опоре №10 ВЛ-35кВ<br>"Кустовая-16-1" |
| ПС 35/10 кВ<br>№67 | ф.67-21     | 10 | Управление "Сургутнефтепромхим"                                                                                                                                                                      | 10.06.13. | 18-56          | 19-14                   | Повреждение КЛ-10 кВ в ТП 10/0,4 кВ<br>№41 "ФДРСУ.                                                                            | стороннее<br>воздействие   | 5.1   | Выполнен вывод в ремонт<br>поврежденного участка с<br>последующим включением ВЛ в<br>работу.                              |
| ПС 35/10 кВ<br>№67 | ф.67-21     | 10 | ОАО<br>"МегаФон"                                                                                                                                                                                     |           |                |                         |                                                                                                                               |                            | 1.07  |                                                                                                                           |
| ПС 35/6 кВ №296    | ф.297-06    | 6  | ЗАО "СП "МеКаМиннефть"                                                                                                                                                                               | 14.06.13. | 03-15          | 03-15<br>(АПВ)          | Перекрытие гирлянд изоляторов<br>разноименных фаз на опоре №15 ВЛ-<br>35 кВ "К-10-1,2" вследствие грозových<br>перенапряжений | Атмосферные<br>воздействия | 0.01  | Выполнен осмотр ВЛ-35 К-17-1,2 с<br>составлением листа осмотра.<br>Разработаны мероприятия по<br>устранению дефектов      |
|                    | ф.297-21    | 6  | ЗАО "СП "МеКаМиннефть"                                                                                                                                                                               | 14.06.13. | 03-15<br>04-05 | 03-15<br>04-05<br>(АПВ) |                                                                                                                               |                            | 0.02  |                                                                                                                           |
| ПС 35/6 кВ<br>№172 | ф.172-07    | 6  | МУП "СРЭС" МО Сургутский район                                                                                                                                                                       | 14.06.13. | 05-12          | 06-57                   | Перекрытие изоляции на опоре №47<br>ВЛ-6 кВ ф.172-07 вследствие<br>грозových перенапряжений                                   | Атмосферные<br>воздействия | 519.7 | Выполнен осмотр ВЛ-6 ф.172-07 с<br>составлением листа осмотра.<br>Разработаны мероприятия по<br>устранению дефектов       |
| ПС 35/6 кВ<br>№172 | ф.172-07    | 6  | ОАО "Ростелеком" ХМФ Сургутский<br>РУС                                                                                                                                                               |           |                |                         |                                                                                                                               |                            | 10.5  |                                                                                                                           |
|                    |             | 6  |                                                                                                                                                                                                      | 25.06.13. | 12-18          | 12-18<br>(АПВ)          | Аварийное отключение ВЛ-35<br>"Еловая-1" (СЭН) влעדствие<br>грозových перенапряжений                                          | Атмосферные<br>воздействия | 0.004 | Выполнен осмотр ВЛ-35 "Еловая-1,2"                                                                                        |

[illegible]

| 1                | 2                 | 3  | 4                              | 5         | 6     | 7                 | 8                                                                                                                                                                                                                                 | 9                       | 10    | 11                                                                                                                     |
|------------------|-------------------|----|--------------------------------|-----------|-------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ВЛ-6кВ           | ф.КНС-3-39        | 6  | ОАО "Элек"                     | 08.08.13. | 13:09 | 16:17<br>19.08.13 | АО, ТО. повреждение концевой муфты КЛ-6кВ на оп.№1 (на балансе ОАО "Элек")                                                                                                                                                        | ОАО "Элек"              | 0     | Персоналом ОАО "Элек" выполнен ремонт КЛ-6кВ, фидер включен в работу.                                                  |
| ПС 35/10 кВ №161 | ВЛ-10 кВ ф.161-18 | 10 | МУП "СРЭС" МО Сургутский район | 17.08.13. | 08:39 | 09:47             | ВЛ-10кВ на балансе МУП СРЭС пос.Федоровский - неисправность КЛ-10 кВ на ТП-3                                                                                                                                                      | МУП "СРЭС"              | 446   | -                                                                                                                      |
| ПС 35/6 кВ №110  | ф.110-01          | 6  | ОАО "Межрегионэнергосбыт"      | 17.08.13. | 10:39 | АПВ               | Аварийное отключение ВЛ-35 кВ "ДНС 2-1,2" вследствие перекрытия гирлянд изоляторов на опоре №1 отпайки на ПС 35/6 кВ №175 с разрушением одного изолятора в гирлянде изоляторов ф.В 2-ой цепи вследствие грозových перенапряжений  | Атмосферные воздействия | 0.003 | Выполнить замену изолятора ф.А на опоре №1 ВЛ-35 кВ "ДНС 2-1" отпайки на ПС 35/6 кВ №175. Срок исполнения 01.11.13. г. |
| ПС 35/6 кВ №110  | ф.110-01          | 6  | ООО "ГазпромТрансгазСургут"    |           |       |                   |                                                                                                                                                                                                                                   |                         | 0.006 |                                                                                                                        |
| ПС 35/6кВ №40    | 1,2 С-6           | 6  | ОАО "Межрегионэнерго-сбыт"     | 17.08.13. | 16:54 | АПВ               | АО ВЛ-110кВ Имилор-В.Моховая-3, Имилор-В.Моховая-4 с УАПВ. ОАО "Тюменьэнерго"                                                                                                                                                     | ОАО "Тюменьэнерго"      | 0     |                                                                                                                        |
| ПС 35/6кВ №40    | 1 С-6             | 6  | ОАО "Межрегионэнерго-сбыт"     | 17.08.13. | 17:08 | АПВ               | АО ВЛ-110кВ Имилор-Восточно Моховая - 3 с УАПВ. ОАО "Тюменьэнерго"                                                                                                                                                                | ОАО "Тюменьэнерго"      | 0     |                                                                                                                        |
| РУ-6кВ КНС-9     | 1,2 С-6           | 6  | ОАО "Ростелеком"               | 17.08.13. | 16:54 | АПВ               | АО ВЛ-110кВ Имилор-В.Моховая-3, Имилор-В.Моховая-4 с УАПВ. ОАО "Тюменьэнерго"                                                                                                                                                     | ОАО "Тюменьэнерго"      | 0     |                                                                                                                        |
| РУ-6кВ КНС-9     | 2 С-6             | 6  | ОАО "Ростелеком"               | 17.08.13. | 16:54 | АПВ               | АО ВЛ-110кВ Имилор-Восточно Моховая - 3 с УАПВ. ОАО "Тюменьэнерго"                                                                                                                                                                | ОАО "Тюменьэнерго"      | 0     |                                                                                                                        |
| ПС 35/6кВ №287   | 1,2 С-6           | 6  | ООО ОХ "Еловое"                | 17.08.13. | 16:54 | АПВ               | АО ВЛ-110кВ Имилор-В.Моховая-3, Имилор-В.Моховая-4 с УАПВ. ОАО "Тюменьэнерго"                                                                                                                                                     | ОАО "Тюменьэнерго"      | 0     |                                                                                                                        |
| ПС 35/6кВ №287   | 1 С-6             | 6  | ООО ОХ "Еловое"                | 17.08.13. | 17:08 | АПВ               | АО ВЛ-110кВ Имилор-В.Моховая-3, с УАПВ. ОАО "Тюменьэнерго"                                                                                                                                                                        | ОАО "Тюменьэнерго"      | 0     |                                                                                                                        |
| ПС 35/6 кВ №110  | ф.110-01          | 6  | ОАО "Межрегионэнергосбыт"      | 26.08.13. | 15:20 | АПВ               | Аварийное отключение ВЛ-35 кВ "ДНС 2-1,2" послужило перекрытие гирлянд изоляторов на опоре №19 отпайки на ПС 35/6 кВ №206 с разрушением одного изолятора в гирлянде изоляторов ф.А 1-ой цепи вследствие грозových перенапряжений. | Атмосферные воздействия | 0.003 | Выполнить замену изолятора ф.А на опоре №19 ВЛ-35 кВ "ДНС 2-1". Срок исполнения 01.11.13. г.                           |
| ПС 35/6 кВ №110  | ф.110-01          | 6  | ООО "ГазпромТрансгазСургут"    |           |       |                   |                                                                                                                                                                                                                                   |                         | 0.006 |                                                                                                                        |
| сентябрь         |                   |    |                                |           |       |                   |                                                                                                                                                                                                                                   |                         |       |                                                                                                                        |
| ВЛ-10кВ          | ф.СНГ-1, 2        | 10 | ИП "Ведерников", ООО "Сигов"   | 12.09.13. | 18:35 | 20:49             | АО, ТО. КЗ в яч.№9 на 2С-10 РП-10кВ №9                                                                                                                                                                                            | Износ материалов        | 49    | На РП-10кВ №9 выполнена замена контактов в яч.№9, в/в испытания 2С-10, проверка РЗА В-10 Ввод-10кВ №2                  |

| 1                   | 2                               | 3  | 4                                                                                                                                                                                                  | 5         | 6     | 7     | 8                                                                                                                                                            | 9                                  | 10   | 11                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|---------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ВЛ-10кВ             | ф.Кольцо-12                     | 10 | ОАО "Запсибэлктросетьстрой"<br>ОАО "ФСК МЭС Западной Сибири"                                                                                                                                       | 26.09.13. | 12:14 | 13:25 | АО, повреждение в КРУН-10<br>ООО "Сургутнефтькомплектмонтаж"                                                                                                 | ООО<br>"Сургутнефтькомплектмонтаж" | 56   | Выполнена наладка КРУН-10кВ ООО<br>"Сургутнефтькомплектмонтаж"<br>персоналом ООО "СГЭС"                                                                                                                               |
| ПС 35/10 кВ<br>№298 | ф.298-23                        | 10 | ООО "Ойлсервис"                                                                                                                                                                                    | 26.09.13. | 16:20 | 17:55 | повреждение ЛР-10 ф.298-23 на<br>КТПН АЗС "Петролстейт" (попадание<br>птицы)                                                                                 | ООО "Петролстейт"                  | 7.5  | -                                                                                                                                                                                                                     |
| ПС 35/6 кВ<br>№173  | В-6 2Т<br>(с нагрузкой<br>2С-6) | 6  | МУП "СРЭС" МО Сургутский район                                                                                                                                                                     | 26.09.13. | 16:20 | 16:21 | Повреждение В-6 2Т                                                                                                                                           | Износ материалов                   | 576  | Провести внеплановую техническую<br>учебу и противоаварийную<br>тренировку лицам, допустившим<br>нарушения при оперативных<br>переключениях по восстановлению<br>нормальной схемы электроснабжения<br>ПС 35/6 кВ №173 |
| октябрь             |                                 |    |                                                                                                                                                                                                    |           |       |       |                                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                                                                                                                                                                       |
| ПС 35/6 кВ<br>№172  | ф.172-07                        | 6  | МУП "СРЭС" МО Сургутский район                                                                                                                                                                     | 09.10.13. | 18-06 | 19-57 | Срабатывание МТЗ на СВ-35 ПС<br>35/6 кВ №172 при посадке<br>напряжения по ВЛ-35 кВ "К-17-2" и<br>отказа реле времени                                         | Износ<br>материалов                | 957  | Выполнить замену реле времени КТ-<br>1, участвующего в схеме АВР-6 кВ ПС<br>35/6 кВ №172 с проверкой<br>работоспособности схемы АВР-6 кВ.                                                                             |
| ПС 35/6 кВ<br>№172  | ф.172-07                        | 6  | ОАО "Ростелеком" ХМФ Сургутский<br>РУС                                                                                                                                                             |           |       |       |                                                                                                                                                              |                                    | 9    |                                                                                                                                                                                                                       |
| ВЛ-6кВ              | ф.КНС-3-02                      | 6  | ПСОК "Брусничка"<br>ОАО "Газпромнефть<br>Тюмень"                                                                                                                                                   | 10.10.13. | 7:20  | 21:30 | АО, МТЗ-2 ст.<br>Падение недействующей опоры ВЛ-<br>6кВ (при попытке кражи) на провода<br>ВЛ-6кВ ф."КНС-3-02" и обрыв<br>провода в пролёте оп.18-19-20       | Постороннее<br>воздействие         | 910  | Восстановлен провод, фидер<br>включен в работу                                                                                                                                                                        |
| ПС 35/6 кВ<br>№189  | ф.189-08                        | 6  | ООО «ЛесСтройРеконструкция»                                                                                                                                                                        | 12.10.13. | 16-11 | 00-16 | Ослабление вязок на оп.73 при<br>сильном ветре привело к провесу<br>провода в пролёте оп.73-74 ВЛ-6 кВ<br>ф.189-08 и схлесту с проводом<br>разноименной фазы | Атмосферные<br>воздействия         | 32   | Выполнена перетяжка проводов<br>ф.А,В,С в пролёте опор №73 и №73<br>ВЛ-6 кВ ф.189-08.                                                                                                                                 |
| ПС 35/6 кВ<br>№172  | ф.172-07                        | 6  | МУП "СРЭС" МО Сургутский район                                                                                                                                                                     | 15.10.13. | 14-52 | АВР   | Отключение 1Т, 1С-6 на ПС 35/6 кВ<br>№172 от действия дуговой защиты                                                                                         | Износ<br>материалов                | 0.95 | Вывести цепи воздействия дуговой<br>защиты в релейных шкафах В-6 1Т и<br>В-35 1Т<br>ПС 35/6 кВ №172.                                                                                                                  |
| ПС 35/6 кВ<br>№172  | ф.172-07                        | 6  | ОАО "Ростелеком" ХМФ Сургутский<br>РУС                                                                                                                                                             |           |       |       |                                                                                                                                                              |                                    | 9    |                                                                                                                                                                                                                       |
| ВЛ-10кВ             | ф.Черный-мыс-11                 | 10 | ООО "СпецРемСервис"<br>ГСК №53<br>ООО "Строймех<br>запчасть"                                                                                                                                       | 17.10.13. | 15:05 | 16:43 | АО, МТЗ-2 ст. Наклон опоры №1<br>отпайки на ГСК-53                                                                                                           | ГСК №53                            | 280  | Отключен ЛР-10 на ГСК-53, фидер<br>включен в работу                                                                                                                                                                   |
| ВЛ-6кВ              | ф.КНС-3-25                      | 6  | ИП "Загальского"<br>Гр.Тетерева<br>ООО "Газпром-Трансгаз-Сургут"<br>ООО ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт<br>СНТ "Кедровый бор"<br>ПСОК "Витамин"<br>ПСК "Рябинушка"<br>ПСК "Ветеран"<br>ПСОК "Автомобилист" | 18.10.13. | 19:20 | 21:37 | АО, МТЗ-2 ст. Отгорел спуск от ЛР-6<br>до КТП ПСОК "Витамин"                                                                                                 | ПСОК "Витамин"                     | 10   | Отключен ЛР-6 на ПСОК "Витамин",<br>фидер включен в работу                                                                                                                                                            |
| ВЛ-6кВ              | ф.29-14                         | 6  | ООО "Газпром-Трансгаз-Сургут"<br>ОАО "Мегафон"                                                                                                                                                     | 20.10.13. | 10:29 | 17:30 | АО, ТО, нуАПВ. Повреждение<br>изоляторов на ВЛ-6кВ отпайке на<br>ООО "Газпром-Трансгаз-Сургут"                                                               | ООО "Газпром-<br>Трансгаз-Сургут"  | 1400 | Замена изоляторов, фидер включен в<br>работу                                                                                                                                                                          |

[illegible]