

Ведомость контрольного замера 20.06.2012

ПС 35 6 кВ №19	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	295	3,06	-0,20
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ		6,4	
			РПН			6	
			Нагрузка	6кВ	171	1,76	0,22
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			7	
		ИТОГО		6кВ	466	4,82	0,03
ПС 35 6 кВ №60	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	151	1,550	-0,196
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ		6,4	
			РПН			3	
			Нагрузка	6кВ	29	0,210	0,222
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ		6,4	
			РПН			2	
		ИТОГО		6кВ	180	1,76	0,03
ПС 35 6 кВ №101	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	256	2,47	0,98
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			6	
			Нагрузка	6кВ	152	1,56	0,21
	2Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			12	
		ИТОГО		6кВ	408	4,03	1,19
ПС 35 6 кВ №134	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	92	0,52	-0,81
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			35,88	
			Нагрузка	6кВ	90	0,46	-0,81
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			3	
		ИТОГО		6кВ	182	0,98	-1,62
ПС 35 6 кВ №7	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	188	1,90	0,46
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,1	
			РПН			8	
			Нагрузка	6кВ	173	1,80	0,00
	2Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			8	
		ИТОГО		6кВ	362	3,70	0,46
ПС 35 6 кВ №15	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	227	2,20	0,86
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			7	
			Нагрузка	6кВ	39	0,39	-0,10
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			35,88	
		ИТОГО		6кВ	266	2,59	0,76

ПС 35 6 кВ №22	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
			Нагрузка	6кВ	88	0,84	-0,35
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,1	
			РПН			7	
			Нагрузка	6кВ	105	1,01	0,40
	2Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,0	
			РПН			7	
	ИТОГО			6кВ	192	1,85	0,05
ПС 35 6 кВ №27	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
			Нагрузка	6кВ	0	0,05	0,02
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			36,77	
		ИТОГО			6кВ	0	0,05
ПС 35 6 кВ №28	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
			Нагрузка	6кВ	0	0,00	0,00
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			35,88	
			Нагрузка	6кВ	122	1,25	0,17
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			35,88	
	ИТОГО			6кВ	122	1,25	0,17
ПС 35 6 кВ №81	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
			Нагрузка	6кВ	206	2,03	0,68
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			34,14	
			Нагрузка	6кВ	122	0,96	0,83
	2Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			34,14	
	ИТОГО			6кВ	328	2,99	1,51
ПС 35 6 кВ №263	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
			Нагрузка	6кВ	2	0,02	0,00
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			35,00	
			Нагрузка	6кВ	16	0,09	-0,14
	2Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			35,868	
	ИТОГО			6кВ	18	0,11	-0,14
ПС 35 6 кВ №77	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
			Нагрузка	6кВ	60	0,54	0,31
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			7	
			Нагрузка	6кВ	85	0,68	0,57
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			35,88	
	ИТОГО			6кВ	145	1,22	0,87

ПС 35 6 кВ №78	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское	$S_{ном}$			Ток	$P_{нагр.}$	$Q_{нагр.}$
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
			Нагрузка	6кВ	168	1,43	1,00
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			4	
			Нагрузка	6кВ	62	0,52	0,39
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			4	
		ИТОГО		6кВ	230	1,95	1,39
ПС 35 6 кВ №80	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское	$S_{ном}$			Ток	$P_{нагр.}$	$Q_{нагр.}$
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
			Нагрузка	6кВ	71	0,74	0,01
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			4	
			Нагрузка	6кВ	66	0,62	-0,31
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			4	
		ИТОГО		6кВ	137	1,35	-0,29
ПС 35 6 кВ №98	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское	$S_{ном}$			Ток	$P_{нагр.}$	$Q_{нагр.}$
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
			Нагрузка	6кВ	214	1,37	1,75
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			8	
			Нагрузка	6кВ	140	1,13	0,91
	2Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			9	
		ИТОГО		6кВ	355	2,51	2,66
ПС 35 6 кВ №99	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское	$S_{ном}$			Ток	$P_{нагр.}$	$Q_{нагр.}$
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
			Нагрузка	6кВ	139	1,30	0,63
	1Т	10,0	Напряжение	6кВ		6	
			РПН			14,00	
			Нагрузка	6кВ	86	0,77	0,45
	2Т	10,0	Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			13	
		ИТОГО		6кВ	225	2,07	1,08
ПС 35 6 кВ №102	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское	$S_{ном}$			Ток	$P_{нагр.}$	$Q_{нагр.}$
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
			Нагрузка	6кВ	99	1,03	-0,05
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			35,00	
			Нагрузка	6кВ	73	0,65	-0,38
	2Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,1	
			РПН			35,88	
		ИТОГО		6кВ	172	1,68	-0,43
ПС 35 6 кВ №171	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское	$S_{ном}$			Ток	$P_{нагр.}$	$Q_{нагр.}$
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
			Нагрузка	6кВ	90	0,75	-0,55
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			4	
			Нагрузка	6кВ	119	1,23	-0,06
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			6	
		ИТОГО		6кВ	209	1,99	-0,61

ПС 35 6 кВ №18	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	$S_{ном}$ МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
			Нагрузка	6кВ	206	2,10	0,39
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,1	
			РПН			6	
			Нагрузка	6кВ	68	0,24	-0,66
	2Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,1	
			РПН			5	
		ИТОГО		6кВ	273	2,34	-0,27
ПС 35 6 кВ №79	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	$S_{ном}$ МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
			Нагрузка	6кВ	91	0,64	-0,70
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			36,733	
			Нагрузка	6кВ	194	2,01	0,07
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			36,733	
		ИТОГО		6кВ	285	2,65	-0,63
ПС 35 6 кВ №135	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	$S_{ном}$ МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
			Нагрузка	6кВ	216	2,24	-0,06
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			4	
			Нагрузка	6кВ	118	1,06	0,61
	2Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			4	
		ИТОГО		6кВ	334	3,30	0,55
ПС 35 6 кВ №148	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	$S_{ном}$ МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
			Нагрузка	6кВ	239	2,38	0,71
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,1	
			РПН			4	
			Нагрузка	6кВ	206	2,12	0,32
	2Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,0	
			РПН			3	
		ИТОГО		6кВ	445	4,49	1,03
ПС 35 6 кВ №201	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	$S_{ном}$ МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
			Нагрузка	6кВ	71	0,43	-0,59
	1Т	10,0	Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			8	
			Нагрузка	6кВ	210	2,12	-0,51
	2Т	10,0	Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			8	
		ИТОГО		6кВ	281	2,56	-1,11
ПС 35 6 кВ №234	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	$S_{ном}$ МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
			Нагрузка	6кВ	330	3,32	0,84
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,0	
			РПН			14	
			Нагрузка	6кВ	400	3,90	1,42
	2Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			16	
		ИТОГО		6кВ	729	7,21	2,26

ПС 35 6 кВ №295	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	$S_{ном}$ МВА			Ток А	$P_{нагр.}$ МВт	$Q_{нагр.}$ Мвар
			Нагрузка	6кВ	267	2,62	0,89
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			7	
			Нагрузка	6кВ	230	2,33	0,53
	2Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			7	
		ИТОГО		6кВ	469	4,76	0,99
ПС 35 6 кВ №6	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	$S_{ном}$ МВА			Ток А	$P_{нагр.}$ МВт	$Q_{нагр.}$ Мвар
			Нагрузка	6кВ	198	1,66	-1,21
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			3	
			Нагрузка	6кВ	209	2,11	-0,47
	2Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,1	
			РПН			4	
		ИТОГО		6кВ	406	3,77	-1,68
ПС 35 6 кВ №30	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	$S_{ном}$ МВА			Ток А	$P_{нагр.}$ МВт	$Q_{нагр.}$ Мвар
			Нагрузка	6кВ	112	1,15	0,19
	1Т	10,0	Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			13	
			Нагрузка	6кВ	31	0,25	0,21
	2Т	10,0	Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			11	
				6кВ	143	1,40	0,40
ПС 35 6 кВ №100	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	$S_{ном}$ МВА			Ток А	$P_{нагр.}$ МВт	$Q_{нагр.}$ Мвар
			Нагрузка	6кВ	156	1,60	0,26
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			5	
			Нагрузка	6кВ	80	0,64	0,53
	2Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			6	
		ИТОГО		6кВ	236	2,24	0,79
ПС 35 6 кВ №146	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	$S_{ном}$ МВА			Ток А	$P_{нагр.}$ МВт	$Q_{нагр.}$ Мвар
			Нагрузка	6кВ	156	1,60	0,24
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			5	
			Нагрузка	6кВ	159	1,24	1,10
	2Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			3	
		ИТОГО		6кВ	316	2,84	1,33
ПС 35 6 кВ №202	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	$S_{ном}$ МВА			Ток А	$P_{нагр.}$ МВт	$Q_{нагр.}$ Мвар
			Нагрузка	6кВ	49	0,50	-0,13
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			3	
			Нагрузка	6кВ	56	0,58	0,00
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			3	
		ИТОГО		6кВ	106	1,08	-0,13

ПС 35 6 кВ №9	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	$S_{ном}$ МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
			Нагрузка	6кВ	16	0,15	0,08
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			5	
		ИТОГО		6кВ	16	0,15	0,08
ПС 35 6 кВ №182	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	$S_{ном}$ МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
			Нагрузка	6кВ	14	0,14	0,00
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ		6,1	
			РПН			1	
			Нагрузка	6кВ	15	0,10	0,13
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			1	
		ИТОГО		6кВ	29	0,24	0,13
ПС 35 6 кВ №97	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	$S_{ном}$ МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
			Нагрузка	6кВ	331	2,79	2,02
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ		6,0	
			РПН			35,88	
			Нагрузка	6кВ	0	0,00	0,00
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ		6,0	
			РПН			35,00	
		ИТОГО		6кВ	331	2,79	2,02
ПС 35 6 кВ №59	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	$S_{ном}$ МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
			Нагрузка	6кВ	135	1,38	0,25
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			8	
			Нагрузка	6кВ	191	1,96	0,32
	2Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,1	
			РПН			35,868	
		ИТОГО		6кВ	326	3,34	0,57
ПС 35 6 кВ №147	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	$S_{ном}$ МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
			Нагрузка	6кВ	0	0,00	0,00
	1Т	10,0	Напряжение	6кВ		6,1	
			РПН			8	
			Нагрузка	6кВ	312	3,24	-0,01
	2Т	10,0	Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			35,868	
		ИТОГО		6кВ	312	3,24	-0,01
ПС 35 6 кВ №183	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	$S_{ном}$ МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
			Нагрузка	6кВ	0	0,00	0,00
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,0	
			РПН			6	
			Нагрузка	6кВ	322	3,34	0,00
	2Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,0	
			РПН			5	
		ИТОГО		6кВ	322	3,34	0,00

ПС 35/6 кВ №8	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	265	2,73	-0,36
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			3	
			Нагрузка	6кВ	220	2,08	-0,94
	2Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			2	
		ИТОГО		6кВ	485	4,80	-1,30
ПС 35/6 кВ №38	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	154	1,50	0,54
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			35,88	
			Нагрузка	6кВ	53	0,39	-0,38
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			35,88	
		ИТОГО		6кВ	207	1,89	0,16
ПС 35/6 кВ №25	Замер по трансформаторам					12	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	83	0,564	-0,414
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ		6,1	
			РПН			35,88	
			Нагрузка	6кВ	113	0,945	0,112
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ		6,1	
			РПН			35,88	
		ИТОГО		6кВ	196	1,509	-0,302
ПС 35/6 кВ №160	Замер по трансформаторам					12	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	57	0,473	-0,038
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ		6,0	
			РПН			36,75	
			Нагрузка	6кВ	83	0,686	-0,008
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ		6,0	
			РПН			36,75	
		ИТОГО		6кВ	140	1,159	-0,046
ПС 35/6 кВ №159	Замер по трансформаторам					12	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	57	0,445	-0,222
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			36,75	
			Нагрузка	6кВ	65	0,568	0,049
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			36,75	
		ИТОГО		6кВ	122	1,013	-0,173
ПС 35/6 кВ №307	Замер по трансформаторам					12	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	172	1,350	0,660
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,3	-0,8
			РПН			5	
			Нагрузка	6кВ	46	0,149	0,372
	2Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			5	
		ИТОГО		6кВ	218	1,499	1,032

ПС 35 6 кВ №159	Замер по трансформаторам					12	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	73	0,495	0,397
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			5	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	235	1,721	1,119
			Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			7	
ПС 35 6 кВ №12	Замер по трансформаторам					12	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	72	0,565	0,266
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ		6,25	
			РПН			36,733	
		ИТОГО		6кВ	72	0,565	0,266
ПС 35 6 кВ №221	Замер по трансформаторам					12	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	105	0,854	-0,192
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,0	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	168	1,350	-0,348
			Напряжение	6кВ		6,0	
			РПН			36,75	
ПС 35 6 кВ №222	Замер по трансформаторам					12	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	449	3,448	1,416
	1Т	10,0	Напряжение	6кВ		6,0	
			РПН			12	
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	351	2,878	0,462
			Напряжение	6кВ		6,0	
			РПН			11	
ПС 35 6 кВ №196	Замер по трансформаторам					12	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	123	1,005	-0,187
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,0	
			РПН			36,75	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	95	0,663	0,433
			Напряжение	6кВ		6,0	
			РПН			36,75	
ПС 35 6 кВ №250	Замер по трансформаторам					12	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	107	0,214	-0,866
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ		6,0	
			РПН			3	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	130	0,835	-0,680
			Напряжение	6кВ		6,0	
			РПН			2	
ПС 35 6 кВ №120	Замер по трансформаторам					12	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	64	0,541	0,153
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			36,768	
ПС 35 6 кВ №120	ИТОГО			6кВ	64	0,541	0,153

ПС 35 6 кВ №297	Замер по трансформаторам					12	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	0	0,000	0,000
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ		6,15	
			РПН			2	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	329	2,481	1,342
			Напряжение	6кВ		6,20	
			РПН			3	
		ИТОГО		6кВ	329	2,481	1,342
ПС 35 6 кВ №305	Замер по трансформаторам					12	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	105	0,151	-0,894
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ		6,23	
			РПН			1	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	113	0,230	-0,958
			Напряжение	6кВ		6,28	
			РПН			1	
		ИТОГО		6кВ	219	0,381	-1,852
ПС 35 6 кВ №264	Замер по трансформаторам					12	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	153	1,238	-0,394
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,13	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	151	1,290	-0,095
			Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			2	
		ИТОГО		6кВ	304	2,528	-0,489
ПС 35 6 кВ №272	Замер по трансформаторам					12	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	210	1,818	0,203
	1Т	10,0	Напряжение	6кВ		6,30	
			РПН			9	
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	221	1,873	0,290
			Напряжение	6кВ		6,20	
			РПН			8	
		ИТОГО		6кВ	431	3,691	0,493
ПС 35 6 кВ №296	Замер по трансформаторам					12	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	139	0,983	0,689
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			2	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	141	0,167	-1,219
			Напряжение	6кВ		6,30	
			РПН			2	
		ИТОГО		6кВ	280	1,150	-0,530
ПС 35 6 кВ №174	Замер по трансформаторам					12	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	124	1,045	0,001
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,1	
			РПН			4	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	130	0,995	0,510
			Напряжение	6кВ		6,20	
			РПН			5	
		ИТОГО		6кВ	254	2,040	0,511

ПС 35 6 кВ №111	Замер по трансформаторам					12	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	507	3,611	2,493
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,25	
			РПН			36,750	
			Нагрузка	6кВ	0	0,000	0,000
	2Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,25	
			РПН			36,750	
		ИТОГО		6кВ	507	3,611	2,493
ПС 35 6 кВ №306	Замер по трансформаторам					12	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	211	1,608	0,874
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ		6,26	
			РПН			4	
			Нагрузка	6кВ	300	2,382	1,075
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ		6,30	
			РПН			4	
		ИТОГО		6кВ	511	3,990	1,949
ПС 35 6 кВ №172	Замер по трансформаторам					12	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	410	2,978	1,934
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,26	
			РПН			3	
			Нагрузка	6кВ	333	2,239	1,832
	2Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,27	
			РПН			2	
		ИТОГО		6кВ	743	5,217	3,766
ПС 35 6 кВ №231	Замер по трансформаторам					12	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	108	0,824	0,437
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,25	
			РПН			36,733	
		ИТОГО		6кВ	108	0,824	0,437
ПС 35 6 кВ №181	Замер по трансформаторам					12	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	494	3,597	2,338
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ		6,27	
			РПН			2	
			Нагрузка	6кВ	65	0,487	0,289
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ		6,27	
			РПН			2	
		ИТОГО		6кВ	560	4,084	2,627
ПС 35 6 кВ №133	Замер по трансформаторам					12	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	323	2,691	0,962
	1Т	10,0	Напряжение	6кВ		6,40	
			РПН			14	
			Нагрузка	6кВ	488	3,124	2,889
	2Т	10,0	Напряжение	6кВ		6,30	
			РПН			14	
		ИТОГО		6кВ	811	5,815	3,851

ПС 35 6 кВ №323	Замер по трансформаторам				12	час.
	Диспетчерское	$S_{ном}$		Ток	Рнагр.	Qнагр.
	наименование	МВА		А	МВт	Мвар
			Нагрузка	6кВ	0	0,000
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,26
			РПН			4
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	0	0,000
			Напряжение	6кВ		6,30
		РПН			4	
	ИТОГО		6кВ	0	0,000	0,000
ПС 35 6 кВ №162	Замер по трансформаторам				12	час.
	Диспетчерское	$S_{ном}$		Ток	Рнагр.	Qнагр.
	наименование	МВА		А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6кВ	114	0,840
			Напряжение	6кВ		6,20
			РПН			4
	ИТОГО		6кВ	114	0,840	0,495
ПС 35 6 кВ №225	Замер по трансформаторам				12	час.
	Диспетчерское	$S_{ном}$		Ток	Рнагр.	Qнагр.
	наименование	МВА		А	МВт	Мвар
			Нагрузка	6кВ	78	0,243
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,20
			РПН			36,75
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	100	0,856
			Напряжение	6кВ		6,20
		РПН			2	
	ИТОГО		6кВ	177	1,099	-0,638
ПС 35 6 кВ №138	Замер по трансформаторам				12	час.
	Диспетчерское	$S_{ном}$		Ток	Рнагр.	Qнагр.
	наименование	МВА		А	МВт	Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6кВ	120	0,764
			Напряжение	6кВ		6,36
			РПН			13
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	338	2,943
			Напряжение	6кВ		6,30
		РПН			11	
	ИТОГО		6кВ	458	3,707	0,685
ПС 35 6 кВ №240	Замер по трансформаторам				12	час.
	Диспетчерское	$S_{ном}$		Ток	Рнагр.	Qнагр.
	наименование	МВА		А	МВт	Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6кВ	62	0,389
			Напряжение	6кВ		6,16
			РПН			35,875
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	135	1,090
			Напряжение	6кВ		6,30
		РПН			35	
	ИТОГО		6кВ	197	1,479	0,793
ПС 35 6 кВ №136	Замер по трансформаторам				12	час.
	Диспетчерское	$S_{ном}$		Ток	Рнагр.	Qнагр.
	наименование	МВА		А	МВт	Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6кВ	52	0,437
			Напряжение	6кВ		6,17
			РПН			35,875
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	110	0,864
			Напряжение	6кВ		6,13
		РПН			35,875	
	ИТОГО		6кВ	162	1,301	0,419

ПС 35 6 кВ №175	Замер по трансформаторам					12	час.
	Диспетчерское	$S_{ном}$			Ток	$P_{нагр.}$	$Q_{нагр.}$
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
			Нагрузка	6кВ	41	0,257	0,241
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ		6,15	
			РПН			36,77	
			Нагрузка	6кВ	87	0,124	-0,737
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ		6,20	
			РПН			36,77	
		ИТОГО		6кВ	128	0,381	-0,496
ПС 35 6 кВ №206	Замер по трансформаторам					12	час.
	Диспетчерское	$S_{ном}$			Ток	$P_{нагр.}$	$Q_{нагр.}$
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
			Нагрузка	6кВ	215	1,780	0,492
	1Т	10,0	Напряжение	6кВ		6,20	
			РПН			12	
			Нагрузка	6кВ	0	0,000	0,000
	2Т	10,0	Напряжение	6кВ		6,00	
			РПН			11	
		ИТОГО		6кВ	215	1,780	0,492
ПС 35 6 кВ №90	Замер по трансформаторам					12	час.
	Диспетчерское	$S_{ном}$			Ток	$P_{нагр.}$	$Q_{нагр.}$
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
			Нагрузка	6кВ	0	0,000	0,000
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ		6,00	
			РПН			5	
			Нагрузка	6кВ	307	2,540	0,683
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ		6,20	
			РПН			3	
		ИТОГО		6кВ	307	2,540	0,683
ПС 35 6 кВ №110	Замер по трансформаторам					12	час.
	Диспетчерское	$S_{ном}$			Ток	$P_{нагр.}$	$Q_{нагр.}$
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
			Нагрузка	6кВ	90	0,642	0,390
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ		6,0	
			РПН			7	
			Нагрузка	6кВ	65	0,421	0,343
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ		6,0	
			РПН			6	
		ИТОГО		6кВ	156	1,063	0,733
ПС 35 6 кВ №189	Замер по трансформаторам					12	час.
	Диспетчерское	$S_{ном}$			Ток	$P_{нагр.}$	$Q_{нагр.}$
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
			Нагрузка	6кВ	41	0,260	0,227
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ		6,10	
			РПН			36,750	
			Нагрузка	6кВ	124	0,854	0,581
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ		6,00	
			РПН			36,750	
		ИТОГО		6кВ	165	1,114	0,808
ПС 35 6 кВ №90А	Замер по трансформаторам					12	час.
	Диспетчерское	$S_{ном}$			Ток	$P_{нагр.}$	$Q_{нагр.}$
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
			Нагрузка	6кВ	0	0,000	0,000
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ		6,00	
			РПН			5	
			Нагрузка	6кВ	278	2,241	-0,696
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ		6,10	
			РПН			3	
		ИТОГО		6кВ	278	2,241	-0,696

ПС 35 6 кВ №137	Замер по трансформаторам					12	час.
	Диспетчерское наименование	$S_{ном}$ МВА			Ток А	$P_{нагр.}$ МВт	$Q_{нагр.}$ Мвар
			Нагрузка	6кВ	0	0,000	0,000
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ		6,00	
			РПН			36,75	
			Нагрузка	6кВ	199	1,223	1,154
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ		6,10	
			РПН			36,75	
		ИТОГО		6кВ	199	1,223	1,154
ПС 35 6 кВ №109	Замер по трансформаторам					12	час.
	Диспетчерское наименование	$S_{ном}$ МВА			Ток А	$P_{нагр.}$ МВт	$Q_{нагр.}$ Мвар
			Нагрузка	6кВ	0	0,000	0,000
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ		6,30	
			РПН			4,0	
			Нагрузка	6кВ	49	0,317	-0,268
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ		6,10	
			РПН			3,0	
		ИТОГО		6кВ	49	0,317	-0,268
ПС 35 6 кВ №173	Замер по трансформаторам					12	час.
	Диспетчерское наименование	$S_{ном}$ МВА			Ток А	$P_{нагр.}$ МВт	$Q_{нагр.}$ Мвар
			Нагрузка	6кВ	101	0,091	-0,876
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,30	
			РПН			2	
			Нагрузка	6кВ	97	0,400	-0,747
	2Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,30	
			РПН			4	
		ИТОГО		6кВ	198	0,491	-1,623
ПС 35 6 кВ №215	Замер по трансформаторам					12	час.
	Диспетчерское наименование	$S_{ном}$ МВА			Ток А	$P_{нагр.}$ МВт	$Q_{нагр.}$ Мвар
			Нагрузка	6кВ	5	0,021	0,032
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ		6,10	
			РПН			2	
			Нагрузка	6кВ	27	0,185	0,131
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ		6,10	
			РПН			2	
		ИТОГО		6кВ	31	0,206	0,163
ПС 35 6 кВ №298	Замер по трансформаторам					12	час.
	Диспетчерское наименование	$S_{ном}$ МВА			Ток А	$P_{нагр.}$ МВт	$Q_{нагр.}$ Мвар
			Нагрузка	6кВ	175	2,502	0,347
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ		10,40	
			РПН			1	
			Нагрузка	6кВ	150	2,164	-0,048
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ		10,40	0,0
			РПН			2	
		ИТОГО		6кВ	326	4,666	0,299
ПС 35 6 кВ №161	Замер по трансформаторам					12	час.
	Диспетчерское наименование	$S_{ном}$ МВА			Ток А	$P_{нагр.}$ МВт	$Q_{нагр.}$ Мвар
			Нагрузка	6кВ	141	1,768	0,886
	1Т	10,0	Напряжение	6кВ		10,10	
			РПН			8	
			Нагрузка	6кВ	179	2,295	1,099
	2Т	10,0	Напряжение	6кВ		10,30	
			РПН			10	
		ИТОГО		6кВ	320	4,063	1,985

ПС 35/6 кВ №67	Замер по трансформаторам					12	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	76	1,145	-0,122
	1Т	10,0	Напряжение	6кВ		10,90	
			РПН			13	
			Нагрузка	6кВ	87	0,198	-1,267
	2Т	10,0	Напряжение	6кВ		10,70	
			РПН			11	
		ИТОГО		6кВ	163	1,343	-1,389
ПС 35/6 кВ №256	Замер по трансформаторам					12	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	68	0,726	-0,103
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ		6,20	
			РПН			1	
			Нагрузка	6кВ	109	1,134	0,269
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ		6,20	
			РПН			1	
		ИТОГО		6кВ	177	1,860	0,166
ПС 35/6 кВ №64	Замер по трансформаторам					12	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	0	0,000	0,000
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,40	
			РПН			3	
			Нагрузка	6кВ	0	0,000	0,000
	2Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,10	
			РПН			3	
		ИТОГО		6кВ	0,000	0,000	0,000
ПС 35/6 кВ №32	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	230	2,212	1,141
	1Т	10,0	Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			11	
			Нагрузка	6кВ	256	2,415	1,257
	2Т	10,0	Напряжение	6кВ		6,15	
			РПН			11	
		ИТОГО		6кВ	486,1	4,627	2,398
ПС 35/6 кВ №178	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	219	2,423	0,166
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,4	
			РПН			7	
			Нагрузка	6кВ	279	2,881	1,106
	2Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,4	
			РПН			8	
		ИТОГО		6кВ	498,1	5,304	1,272
ПС 35/6 кВ №69	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ			
	1Т	10,0	Напряжение	6кВ			
			РПН				
			Нагрузка	6кВ	566	5,849	2,246
	2Т	16,0	Напряжение	6кВ		6,40	
			РПН			14	
		ИТОГО		6кВ	565,9	5,849	2,246

ПС 35/6 кВ №150	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	366	3,984	-0,072
	1Т	10,0	Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			12	
			Нагрузка	6кВ	371	3,877	0,525
	2Т	10,0	Напряжение	6кВ		6,10	
			РПН			13	
		ИТОГО		6кВ	736,4	7,861	0,453
ПС 35/6 кВ №176	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	115	1,217	-0,022
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ		6,1	
			РПН			35,875	
			Нагрузка	6кВ	76	0,786	0,106
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ		6,06	
			РПН			35,875	
		ИТОГО		6кВ	191,0	2,003	0,085
ПС 35/6 кВ №237	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	93	0,996	-0,018
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			3	
			Нагрузка	6кВ	54	0,576	0,078
	2Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			3	
		ИТОГО		6кВ	146,6	1,572	0,060
ПС 35/6 кВ №69	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	447	4,869	-0,088
	1Т	10,0	Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			11	
			Нагрузка	6кВ			
	2Т	16,0	Напряжение	6кВ			
			РПН				
		ИТОГО		6кВ	446,9	4,869	-0,088
ПС 35/6 кВ №71	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	0	0,000	0,000
	1Т	10,0	Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			8	
			Нагрузка	6кВ	607	6,461	1,447
	2Т	10,0	Напряжение	6кВ		6,30	
			РПН			11	
		ИТОГО		6кВ	607,5	6,461	1,447
ПС 35/6 кВ №179	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	0	0,000	0,000
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			36,750.	
			Нагрузка	6кВ	191	2,067	0,463
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ		6,40	
			РПН			36,750.	
		ИТОГО		6кВ	191,3	2,067	0,463

ПС 35/6 кВ №191	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	0	0,000	0,000
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			3	
			Нагрузка	6кВ	413	4,393	0,984
	2Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,30	
			РПН			3	
		ИТОГО		6кВ	413,1	4,393	0,984
ПС 35/6 кВ №113	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	0	0,000	0,000
	1Т	16,0	Напряжение	6кВ		6,1	
			РПН			12	
			Нагрузка	6кВ	1263	13,116	2,382
	2Т	16,0	Напряжение	6кВ		6,10	
			РПН			10	
		ИТОГО		6кВ	1263,2	13,116	2,382
ПС 35/6 кВ №152	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	0	0,000	0,000
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ		6,1	
			РПН			35,850	
			Нагрузка	6кВ	199	2,135	0,388
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ		6,30	
			РПН			35,875	
		ИТОГО		6кВ	199,1	2,135	0,388
ПС 35/6 кВ №207	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	286	2,276	1,899
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,00	
			РПН			3	
			Нагрузка	6кВ	170	1,743	-0,267
	2Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,00	
			РПН			3	
		ИТОГО		6кВ	455,5	4,019	1,633
ПС 35/6 кВ №86 (откл)	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ			
	1Т		Напряжение	6кВ			
			РПН				
			Нагрузка	6кВ			
	2Т		Напряжение	6кВ			
			РПН				
		ИТОГО		6кВ			
ПС 35/6 кВ №140	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	352	3,638	1,048
	1Т	10,0	Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			4	
			Нагрузка	6кВ	309	3,281	0,447
	2Т	10,0	Напряжение	6кВ		6,20	
			РПН			12	
		ИТОГО		6кВ	660,6	6,919	1,494

ПС 35/6 кВ №177	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	330	3,508	1,010
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,4	
			РПН			4	
			Нагрузка	6кВ	239	2,625	0,357
	2Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,40	
			РПН			6	
		ИТОГО		6кВ	569,0	6,133	1,367
ПС 35/6 кВ №181	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	550	5,847	1,684
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,4	
			РПН			5	
			Нагрузка	6кВ	658	7,218	0,982
	2Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,40	
			РПН			6	
		ИТОГО		6кВ	1207,5	13,065	2,666
ПС 35/6 кВ №153	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	48	0,496	0,155
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			36,750.	
			Нагрузка	6кВ	78	0,790	0,281
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ		6,22	
			РПН			36,750.	
		ИТОГО		6кВ	126,2	1,285	0,436
ПС 35/6 кВ №115	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	299	3,072	0,960
	1Т	10,0	Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			12	
			Нагрузка	6кВ	459	4,641	1,650
	2Т	10,0	Напряжение	6кВ		6,20	
			РПН			12	
		ИТОГО		6кВ	758,3	7,713	2,609
ПС 35/6 кВ №192	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	114	1,189	0,371
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			35,880.	
			Нагрузка	6кВ	96	0,987	0,351
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ		6,30	
			РПН			35,875	
		ИТОГО		6кВ	210,5	2,177	0,722
ПС 35/6 кВ №180	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	124	1,288	0,402
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			1	
			Нагрузка	6кВ	38	0,395	0,140
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ		6,30	
			РПН			1	
		ИТОГО		6кВ	162,3	1,683	0,543

ПС 35/6 кВ №96	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	384	3,865	1,207
	1Т	10,0	Напряжение	6кВ		6,1	
			РПН			12	
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	303	3,061	1,088
			Напряжение	6кВ		6,20	
			РПН			13	
		ИТОГО		6кВ	686,6	6,926	2,295
ПС 35/6 кВ №190	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	399	3,984	-1,595
	1Т	10,0	Напряжение	6кВ		6,22	
			РПН			11	
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	326	3,292	1,168
			Напряжение	6кВ		6,20	
			РПН			11	
		ИТОГО		6кВ	724,5	7,276	-0,427
ПС 35/6 кВ №210	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	110	1,101	-0,441
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ		6,22	
			РПН			2	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	250	2,483	0,881
			Напряжение	6кВ		6,10	
			РПН			4	
		ИТОГО		6кВ	359,9	3,584	0,440
ПС 35/6 кВ №205	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	16	0,157	-0,063
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			36,750.	
	2Т		Нагрузка	6кВ			
			Напряжение	6кВ			
			РПН				
		ИТОГО		6кВ	15,7	0,157	-0,063
ПС 35/6 кВ №151	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	223	2,330	0,674
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	244	2,317	1,267
			Напряжение	6кВ		6,25	
			РПН			3	
		ИТОГО		6кВ	466,8	4,647	1,941
ПС 35/6 кВ №116	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	0	0,000	0,000
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН				
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6кВ		6,20	
			РПН				
		ИТОГО		6кВ	0,0	0,000	0,000

ПС 35/6 кВ №119	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
			Нагрузка	6кВ	0	0,000	0,000
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН				
			Нагрузка	6кВ	0	0,000	0,000
	2Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,20	
			РПН				
ПС 35/6 кВ №51	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
			Нагрузка	6кВ	10	-0,025	-0,099
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			36,760	
			Нагрузка	6кВ			
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ			
			РПН				
ПС 35/6 кВ №211	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
			Нагрузка	6кВ	56	-0,139	-0,563
	1Т	10,0	Напряжение	6кВ		6,0	
			РПН			8	
			Нагрузка	6кВ	2	-0,006	-0,020
	2Т	10,0	Напряжение	6кВ		6,00	
			РПН			7	
ПС 35/6 кВ №23	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
			Нагрузка	6кВ	0	0,000	0,000
	1Т	10,0	Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН				
			Нагрузка	6кВ	0	0,000	0,000
	2Т	10,0	Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН				
ПС 35/6 кВ №93	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
			Нагрузка	6кВ	171	1,762	0,544
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			35,880	
			Нагрузка	6кВ	70	0,622	0,397
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ		6,05	
			РПН			35,875	
ПС 35/6 кВ №195	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
			Нагрузка	6кВ	442	4,457	1,376
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,1	
			РПН			4	
			Нагрузка	6кВ	102	0,916	0,585
	2Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,18	
			РПН			3	
ИТОГО				6кВ	543,7	5,373	1,961

ПС 35/6 кВ №199	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	202	2,073	0,640
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			1	
			Нагрузка	6кВ	128	1,145	0,731
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ		6,12	
			РПН			2	
		ИТОГО		6кВ	329,9	3,218	1,371
ПС 35/6 кВ №76	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	202	2,073	0,640
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			4	
			Нагрузка	6кВ	65	0,589	0,376
	2Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,20	
			РПН			4	
		ИТОГО		6кВ	266,8	2,662	1,016
ПС 35/6 кВ №37	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	508	5,239	1,576
	1Т	10,0	Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			12	
			Нагрузка	6кВ	178	1,850	0,474
	2Т	10,0	Напряжение	6кВ		6,20	
			РПН			12	
		ИТОГО		6кВ	686,5	7,090	2,050
ПС 35/6 кВ №31	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	665	6,945	2,089
	1Т	16,0	Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			15	
			Нагрузка	6кВ	621	6,560	1,681
	2Т	10,0	Напряжение	6кВ		6,30	
			РПН			13	
		ИТОГО		6кВ	1286,8	13,505	3,769
ПС 35/6 кВ №94	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	260	2,691	0,886
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			35,868.	
			Нагрузка	6кВ	149	1,594	-0,141
	2Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,20	
			РПН			35,868.	
		ИТОГО		6кВ	409,2	4,286	0,745
ПС 35/6 кВ №43	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	290	2,960	0,974
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			3	
			Нагрузка	6кВ	206	2,208	-0,195
	2Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,22	
			РПН			3	
		ИТОГО		6кВ	495,6	5,168	0,779

ПС 35/6 кВ №193	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	99	0,987	0,325
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,1	
			РПН			4	
			Нагрузка	6кВ	40	0,429	-0,038
	2Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,18	
			РПН			4	
		ИТОГО		6кВ	139,4	1,416	0,287
ПС 35/6 кВ №95	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	105	1,077	0,354
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			36,750.	
			Нагрузка	6кВ	143	1,533	-0,135
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ		6,22	
			РПН			36,750.	
		ИТОГО		6кВ	248,3	2,610	0,219
ПС 35/6 кВ №194	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	123	1,256	0,413
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ		6,22	
			РПН			1	
			Нагрузка	6кВ	34	0,368	-0,033
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ		6,24	
			РПН			1	
		ИТОГО		6кВ	157,1	1,624	0,381
ПС 35/6 кВ №33	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	900	8,323	4,947
	1Т	16,0	Напряжение	6кВ		6,22	
			РПН			9	
			Нагрузка	6кВ	529	5,047	2,631
	2Т	16,0	Напряжение	6кВ		6,22	
			РПН			9	
		ИТОГО		6кВ	1428,8	13,371	7,578
ПС 35/6 кВ №70	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	459	4,547	1,940
	1Т	16,0	Напряжение	6кВ		6,22	
			РПН			8	
			Нагрузка	6кВ	459	4,902	0,592
	2Т	16,0	Напряжение	6кВ		6,22	
			РПН			8	
		ИТОГО		6кВ	918,3	9,449	2,533
ПС 35/6 кВ №212	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	92	0,913	0,393
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			3	
			Нагрузка	6кВ	0	0,000	0,000
	2Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,22	
			РПН			4	
		ИТОГО		6кВ	92,4	0,913	0,393

ПС 35/6 кВ №58	Замер по трансформаторам				12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА		Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка 6кВ	75	0,747	0,321
	1Т	2,5	Напряжение 6кВ		6,2	
			РПН		34,098.	
			Нагрузка 6кВ	0	0,000	0,000
	2Т	2,5	Напряжение 6кВ		6,18	
			РПН		35,000.	
		ИТОГО	6кВ	75,3	0,747	0,321
ПС 35/6 кВ №52	Замер по трансформаторам				12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА		Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка 6кВ	252	2,490	1,071
	1Т	10,0	Напряжение 6кВ		6,2	
			РПН		14	
			Нагрузка 6кВ	0	0,000	0,000
	2Т	10,0	Напряжение 6кВ		6,22	
			РПН		14	
		ИТОГО	6кВ	251,9	2,490	1,071
ПС 35/6 кВ №85	Замер по трансформаторам				12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА		Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка 6кВ			
	1Т	4,0	Напряжение 6кВ			
			РПН			
			Нагрузка 6кВ	0	0,000	0,000
	2Т	4,0	Напряжение 6кВ		6,20	
			РПН		35,000.	
		ИТОГО	6кВ	0,0	0,000	0,000
ПС 35/6 кВ №85	Замер по трансформаторам				12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА		Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка 6кВ	224	1,910	1,523
	1Т	4,0	Напряжение 6кВ		6,3	
			РПН		35,000.	
			Нагрузка 6кВ			
	2Т	4,0	Напряжение 6кВ			
			РПН			
		ИТОГО	6кВ	224,1	1,910	1,523
ПС 35/6 кВ №127	Замер по трансформаторам				12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА		Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка 6кВ	0	0,000	0,000
	1Т	4,0	Напряжение 6кВ		6,3	
			РПН		36,75.	
			Нагрузка 6кВ			
	2Т		Напряжение 6кВ			
			РПН			
		ИТОГО	6кВ			
ПС 35/6 кВ №319	Замер по трансформаторам				12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА		Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка 6кВ			
	1Т	6,3	Напряжение 6кВ			
			РПН			
			Нагрузка 6кВ			
	2Т	6,3	Напряжение 6кВ			
			РПН			
		ИТОГО	6кВ			

ПС 35/6 кВ №200	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	82	0,893	-0,099
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			4	
			Нагрузка	6кВ	112	1,207	0,185
	2Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			4	
		ИТОГО		6кВ	194,6	2,101	0,085
ПС 35/6 кВ №241	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	219	2,337	-0,259
	1Т	10,0	Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			14	
			Нагрузка	6кВ	251	2,688	0,411
	2Т	10,0	Напряжение	6кВ		6,25	
			РПН			13	
		ИТОГО		6кВ	470,6	5,024	0,151
ПС 35/6 кВ №315	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	19	0,206	-0,023
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			4	
			Нагрузка	6кВ			
	2Т		Напряжение	6кВ			
			РПН				
		ИТОГО		6кВ	19,0	0,206	-0,023
ПС 35/6 кВ №242	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	167	1,806	-0,214
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			2	
			Нагрузка	6кВ	201	1,623	1,418
	2Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,20	
			РПН			4	
		ИТОГО		6кВ	367,8	3,429	1,203
ПС 35/6 кВ №158	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	89	0,952	0,045
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			4	
			Нагрузка	6кВ	104	1,023	-0,455
	2Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,20	
			РПН			4	
		ИТОГО		6кВ	192,9	1,975	-0,410
ПС 35/6 кВ №274	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	113	1,211	0,058
	1Т	10,0	Напряжение	6кВ		6,2	
			РПН			8	
			Нагрузка	6кВ	20	0,195	-0,087
	2Т	10,0	Напряжение	6кВ		6,20	
			РПН			8	
		ИТОГО		6кВ	132,6	1,406	-0,029

ПС 35/6 кВ №267	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	$S_{ном}$ МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
			Нагрузка	6кВ	47	0,210	0,475
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			2	
			Нагрузка	6кВ	21	0,190	-0,126
	2Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,34	
			РПН			2	
		ИТОГО		6кВ	68,1	0,400	0,349
ПС 35/6 кВ №299	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	$S_{ном}$ МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
			Нагрузка	6кВ	31	0,140	0,317
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,4	
			РПН			2	
			Нагрузка	6кВ	22	0,205	-0,137
	2Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,34	
			РПН			2	
		ИТОГО		6кВ	53,8	0,346	0,180
ПС 35/6 кВ №275	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	$S_{ном}$ МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
			Нагрузка	6кВ	0	0,000	0,000
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ		6,3	
			РПН			3	
			Нагрузка	6кВ	34	0,206	0,308
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ		6,30	
			РПН			3	
		ИТОГО		6кВ	34,0	0,206	0,308
ПС 35/6 кВ №258	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	$S_{ном}$ МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
			Нагрузка	6кВ	15	0,091	0,144
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,4	
			РПН			4	
			Нагрузка	6кВ	51	0,308	0,462
	2Т	6,3	Напряжение	6кВ		6,34	
			РПН			4	
		ИТОГО		6кВ	66,0	0,399	0,606
ПС 35/6 кВ №34	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	$S_{ном}$ МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
			Нагрузка	6кВ	84	0,676	0,575
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,30		
			РПН				
			Нагрузка	6кВ	57	0,578	0,094
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,20		
			РПН				
		ИТОГО		6кВ	141	1,253	0,669
ПС 35/6 кВ №117	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	$S_{ном}$ МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
			Нагрузка	6кВ	144	1,516	0,535
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,20		
			РПН				
			Нагрузка	6кВ	156	1,526	0,453
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,20		
			РПН				
		ИТОГО		6кВ	300	3,042	0,988

ПС 35/6 кВ №130	Замер по трансформаторам				12:00	час.	
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА		Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар	
			Нагрузка	6кВ	70	1,062	0,114
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ	6,26		
			РПН				
			Нагрузка	6кВ	320	3,452	0,396
	2Т	6,3	Напряжение	6кВ	6,10		
			РПН				
		ИТОГО		6кВ	390	4,514	0,510
ПС 35/6 кВ №132	Замер по трансформаторам				12:00	час.	
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА		Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар	
			Нагрузка	6кВ	21,6	0,179	0,154
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,26		
			РПН				
			Нагрузка	6кВ	13,2	0,173	-0,012
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,24		
			РПН				
		ИТОГО		6кВ	35	0,352	0,142
ПС 35/6 кВ №157	Замер по трансформаторам				12:00	час.	
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА		Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар	
			Нагрузка	6кВ	128	-1,346	0,000
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ	6,20		
			РПН				
			Нагрузка	6кВ	1	0,009	0,023
	2Т	6,3	Напряжение	6кВ	6,20		
			РПН				
		ИТОГО		6кВ	129	-1,336	0,023
ПС 35/6 кВ №220	Замер по трансформаторам				12:00	час.	
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА		Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар	
			Нагрузка	6кВ	270	1,701	0,268
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ	6,18		
			РПН		3		
			Нагрузка	6кВ	180	2,158	0,512
	2Т	6,3	Напряжение	6кВ	6,14		
			РПН		3		
		ИТОГО		6кВ	450	3,859	0,780
ПС 35/6 кВ №290	Замер по трансформаторам				12:00	час.	
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА		Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар	
			Нагрузка	6кВ	258	2,778	0,637
	1Т	10,0	Напряжение	6кВ	6,32		
			РПН		11		
			Нагрузка	6кВ	354	2,778	0,637
	2Т	10,0	Напряжение	6кВ	6,19		
			РПН		12		
		ИТОГО		6кВ	612	5,556	1,274
ПС 35/6 кВ №74	Замер по трансформаторам				12:00	час.	
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА		Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар	
			Нагрузка	6кВ	77	0,695	0,409
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,20		
			РПН				
			Нагрузка	6кВ	14	0,158	-0,005
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,25		
			РПН				
		ИТОГО		6кВ	91	0,853	0,405

ПС 35/6 кВ №112	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	0	0,000	0,000
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ	0,0		
			РПН				
			Нагрузка	6кВ	0	0,000	0,000
	2Т	6,3	Напряжение	6кВ	0,0		
			РПН				
		ИТОГО		6кВ	0	0,000	0,000
ПС 35/6 кВ №129	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	146	1,229	0,931
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ	6,2		
			РПН			3	
			Нагрузка	6кВ	86	0,642	0,636
	2Т	6,3	Напряжение	6кВ	6,3		
			РПН			3	
		ИТОГО		6кВ	232	1,871	1,567
ПС 35/6 кВ №154	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	49	0,532	0,368
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,2		
			РПН				
			Нагрузка	6кВ	93	0,933	0,198
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,2		
			РПН				
		ИТОГО		6кВ	142	1,465	0,566
ПС 35/6 кВ №155	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	42	0,505	-0,033
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,0		
			РПН				
			Нагрузка	6кВ	28	0,503	-0,031
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,2		
			РПН				
		ИТОГО		6кВ	70	1,008	-0,064
ПС 35/6 кВ №156	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	158	1,30	0,840
	1Т	10,0	Напряжение	6кВ	6,1		
			РПН		11		
			Нагрузка	6кВ	96	0,652	0,236
	2Т	10,0	Напряжение	6кВ	6,0		
			РПН		11		
		ИТОГО		6кВ	254	1,952	1,076
ПС 35/6 кВ №313	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	18	0,11	-0,016
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,1		
			РПН		3		
			Нагрузка	6кВ	57	0,561	-0,020
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,1		
			РПН		2		
		ИТОГО		6кВ	75	0,672	-0,036

ПС 35/6 кВ №278	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	95	1,60213932	0,09333834
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ	36,9		
			РПН		7		
			Нагрузка	6кВ	87	0,89703324	0,39845601
	2Т	6,3	Напряжение	6кВ	37		
			РПН		7		
		ИТОГО		6кВ			
ПС 35/6 кВ №289	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	76	0,37613823	0,47258534
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ	6,15		
			РПН		2		
			Нагрузка	6кВ	46	0,38202645	0,30543667
	2Т	6,3	Напряжение	6кВ	6,20		
			РПН		2		
		ИТОГО		6кВ			
ПС 35/6 кВ №314 КС УВСИНГ	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	19	1,190	0,120
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ	6,2		
			РПН		3		
			Нагрузка	6кВ			
	2Т	6,3	Напряжение	6кВ			
			РПН		3		
		ИТОГО		6кВ			
ПС 35/6 кВ №321	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	38,0	0,410	0,003
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ	6,23		
			РПН			3	
			Нагрузка	6кВ	30	0,320	0,003
	2Т	6,3	Напряжение	6кВ	6,1		
			РПН			3	
		ИТОГО		6кВ			
ПС 35/6 кВ №318	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ			
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ			
			РПН				
			Нагрузка	6кВ			
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ			
			РПН				
		ИТОГО		6кВ			
ПС 35/6 кВ №214	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	263,00		
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,30		
			РПН		4		
			Нагрузка	6кВ	306,00	2,924	1,723
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,17		
			РПН		4		
		ИТОГО		6кВ			

ПС 35/6 кВ №216	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	350,00	3,191	2,064
	1Т	10,0	Напряжение	6кВ	6,30		
			РПН		12		
			Нагрузка	6кВ	150,00	1,387	0,837
	2Т	10,0	Напряжение	6кВ	6,40		
			РПН		11		
		ИТОГО		6кВ			
ПС 35/6 кВ №218	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	30,00	0,258	0,293
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,40		
			РПН		12		
			Нагрузка	6кВ	630,00	6,869	0,000
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,30		
			РПН		13		
		ИТОГО		6кВ			
ПС 35/6 кВ №219	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	150	4,962	0,828
	1Т	16,0	Напряжение	6кВ	6,2		
			РПН		11		
			Нагрузка	6кВ	640	3,500	1,690
	2Т	16,0	Напряжение	6кВ	6,3		
			РПН		9		
		ИТОГО		6кВ			
ПС 35/6 кВ №227	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	150,00	1,697	0,541
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,30		
			РПН		3		
			Нагрузка	6кВ	100,00	1,248	-0,008
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,20		
			РПН		3		
		ИТОГО		6кВ			
ПС 35/6 кВ №235	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ			
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ			
			РПН				
			Нагрузка	6кВ	50,00	0,574	-0,123
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,20		
			РПН		3		
		ИТОГО		6кВ			
ПС 35/6 кВ №271 с ГТЭС	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	136	12,042	-1,289
	1Т	25,0	Напряжение	6кВ	37,10		
			РПН				
			Нагрузка	6кВ	144	12,578	-1,970
	2Т	25,0	Напряжение	6кВ	37,10		
			РПН				
		ИТОГО		6кВ			

ПС 35/6 кВ №230	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	$S_{ном}$ МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
			Нагрузка	6кВ	60	0,779	0,613
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,3		
			РПН		3		
			Нагрузка	6кВ	45	0,747	0,276
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,2		
			РПН		3		
		ИТОГО		6кВ			
ПС 35/6 кВ № 243	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	$S_{ном}$ МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
			Нагрузка	6кВ	165	2,035	1,317
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ	6,3		
			РПН		4		
			Нагрузка	6кВ	210	2,587	0,619
	2Т	6,3	Напряжение	6кВ	6,3		
			РПН		3		
		ИТОГО		6кВ			
ПС 35/6 кВ № 244	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	$S_{ном}$ МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
			Нагрузка	6кВ	120	1,601	0,356
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ	6,3		
			РПН		3		
			Нагрузка	6кВ	30	0,643	0,020
	2Т	6,3	Напряжение	6кВ	6,2		
			РПН		3		
		ИТОГО		6кВ			
ПС 35/6 кВ № 249	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	$S_{ном}$ МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
			Нагрузка	6кВ	140	1,312	0,626
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ	6,5		
			РПН		4		
			Нагрузка	6кВ	20	0,303	-0,017
	2Т	6,3	Напряжение	6кВ	6,2		
			РПН		2		
		ИТОГО		6кВ			
ПС 35/6 кВ ЗРУ-6кВ ДНС-4	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	$S_{ном}$ МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
			Нагрузка	6кВ	698	6,847	1,445
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ	6,30		
			РПН				
			Нагрузка	6кВ	561	5,547	1,162
	2Т	6,3	Напряжение	6кВ	6,35		
			РПН				
		ИТОГО		6кВ			
ПС 35/6 кВ КРУН-6кВ Мех. Добыча	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	$S_{ном}$ МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
			Нагрузка	6кВ	327	3,208	0,677
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ	6,30		
			РПН				
			Нагрузка	6кВ	251	2,482	0,520
	2Т	6,3	Напряжение	6кВ	6,35		
			РПН				
		ИТОГО		6кВ			

ПС 35/6 кВ №229	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	$S_{ном}$ МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
			Нагрузка	6кВ	100	-0,479	0,914
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ	6,3		
			РПН		12		
			Нагрузка	6кВ	220	-1,991	0,401
	2Т	6,3	Напряжение	6кВ	6,2		
			РПН		10		
		ИТОГО		6кВ			
ПС 35/6 кВ ЗРУ-6кВ Троцкий	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	$S_{ном}$ МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
			Нагрузка	6кВ	163	1,574	0,338
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ	6,20		
			РПН				
			Нагрузка	6кВ	156	1,530	0,323
	2Т	6,3	Напряжение	6кВ	6,30		
			РПН				
		ИТОГО		6кВ			
ПС 35/6 кВ ЗРУ-6кВ Хорлоо	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	$S_{ном}$ МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
			Нагрузка	6кВ	60	0,579	0,124
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ	6,20		
			РПН				
			Нагрузка	6кВ	10	0,097	0,021
	2Т	6,3	Напряжение	6кВ	6,20		
			РПН				
		ИТОГО		6кВ			
ПС 35/6 кВ №246	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	$S_{ном}$ МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
			Нагрузка	6кВ	180	1,9450	0,2246
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ	6,1		
			РПН		3		
			Нагрузка	6кВ	150	0,991	0,117
	2Т	6,3	Напряжение	6кВ	6,2		
			РПН		3		
		ИТОГО		6кВ			
ПС 35/6 кВ ЗРУ-6кВ КНС-5	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	$S_{ном}$ МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
			Нагрузка	6кВ	350	3,379	0,725
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ	6,20		
			РПН				
			Нагрузка	6кВ	330	3,186	0,683
	2Т	6,3	Напряжение	6кВ	6,20		
			РПН				
		ИТОГО		6кВ			
ПС 35/6 кВ №245	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	$S_{ном}$ МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
			Нагрузка	6кВ	320	1,864	0,199
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ	6,25		
			РПН		11		
			Нагрузка	6кВ	430	4,453	0,810
	2Т	6,3	Напряжение	6кВ	6,25		
			РПН		11		
		ИТОГО		6кВ			

ПС 35/6 кВ №312	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	310	3,212	1,059
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ	6,3		
			РПН		3		
			Нагрузка	6кВ	165	1,820	0
	2Т	6,3	Напряжение	6кВ	6,3		
			РПН		3		
		ИТОГО		6кВ			
ПС 35/6 кВ ЗРУ-6кВ Вост. Тромъеган	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	26	0,251	0,054
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ	6,20		
			РПН				
			Нагрузка	6кВ	2	0,020	0,004
	2Т	6,3	Напряжение	6кВ	6,30		
			РПН				
		ИТОГО		6кВ			
ПС 35/6 кВ №164	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ		1,223	0,812
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ			
			РПН		4		
			Нагрузка	6кВ		1,223	0,812
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ			
			РПН		4		
		ИТОГО		6кВ			
ПС 35/6 кВ №253	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ		0,560	-0,026
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ			
			РПН		2		
			Нагрузка	6кВ		1,650	0,856
	2Т	6,3	Напряжение	6кВ			
			РПН		3		
		ИТОГО		6кВ			
ПС 35/6 кВ №265	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	----	----	----
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ	----	----	----
			РПН				
			Нагрузка	6кВ	----	----	----
	2Т	6,3	Напряжение	6кВ	----	----	----
			РПН				
		ИТОГО		6кВ			
ПС 35/6 кВ №270	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	418	4,51	1,25
	1Т	16,0	Напряжение	6кВ	6,24		
			РПН		10		
			Нагрузка	6кВ	486	5,21	1,36
	2Т	16,0	Напряжение	6кВ	6,20		
			РПН		12		
		ИТОГО		6кВ			

ПС 35/6 кВ №279	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	216,0	2,31	0,912
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,2		
			РПН		4		
			Нагрузка	6кВ	108	1,12	0,826
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,3		
			РПН		5		
		ИТОГО		6кВ			
ПС 35/6 кВ №280	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	291	3,120	1,120
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ	6,2		
			РПН		8		
			Нагрузка	6кВ	108	1,960	0,835
	2Т	6,3	Напряжение	6кВ	6,3		
			РПН		7		
		ИТОГО		6кВ			
ПС 35/6 кВ №300	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	246	2,640	0,950
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ	6,2		
			РПН		4		
			Нагрузка	6кВ	48		
	2Т	6,3	Напряжение	6кВ	6,3	0,520	0,025
			РПН		3		
		ИТОГО		6кВ			
ПС 35/6 кВ №262	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	16	0,100	0,050
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ	6,3		
			РПН		4		
			Нагрузка	6кВ	0	0,300	0,100
	2Т	6,3	Напряжение	6кВ	6,2		
			РПН		3		
		ИТОГО		6кВ			
ПС 35/6 кВ №276	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	43	0,454	0,152
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,2		
			РПН		3		
			Нагрузка	6кВ	35	0,223	0,147
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,2		
			РПН		4		
		ИТОГО		6кВ			
ПС 35/6 кВ №281	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	213	2,280	-0,140
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ	6,20		
			РПН		4		
			Нагрузка	6кВ	108	1,050	0,379
	2Т	6,3	Напряжение	6кВ	6,12		
			РПН		3		
		ИТОГО		6кВ			

ПС 35/6 кВ №118	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
			Нагрузка	6кВ	60,0	1,228	0,380
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,25		
			РПН				
			Нагрузка	6кВ	65,0	1,51468903	0,274
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,29		
			РПН				
		ИТОГО		6кВ	125	2,743	0,654
ПС 35/6 кВ №128	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
			Нагрузка	6кВ	50,0	1,104	0,307
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ	6,2		
			РПН				
			Нагрузка	6кВ	100,0	1,235	0,196
	2Т	6,3	Напряжение	6кВ	6,20		
			РПН				
		ИТОГО		6кВ	150	2,339	0,503
ПС 35/6 кВ №311	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
			Нагрузка	6кВ	91	0,806	0,487
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,2		
			РПН		3		
			Нагрузка	6кВ	218	2,260	0,003
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,2		
			РПН		4		
		ИТОГО		6кВ	308,1	3,066	0,490
ПС 35/6 кВ №73	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
			Нагрузка	6кВ	118	1,194	0,279
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,3		
			РПН		2		
			Нагрузка	6кВ	188	1,574	1,156
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,3		
			РПН		3		
		ИТОГО		6кВ	305,9	2,768	1,435
ПС 35/6 кВ №82	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
			Нагрузка	6кВ	209	1,962	0,920
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,0		
			РПН		5		
			Нагрузка	6кВ	102	1,039	0,202
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,1		
			РПН		5		
		ИТОГО		6кВ	310,4	3,001	1,122
ПС 35/6 кВ №121	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
			Нагрузка	6кВ	0		
			Напряжение	6кВ			
			РПН				
			Нагрузка	6кВ	57	0,591	-0,025
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,1		
			РПН		1		
		ИТОГО		6кВ	57,0	0,591	-0,025

ПС 35/6 кВ №68	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	$S_{ном}$ МВА			Ток А	$P_{нагр.}$ МВт	$Q_{нагр.}$ Мвар
			Нагрузка	6кВ	141	1,407	-0,413
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,1		
			РПН		1		
			Нагрузка	6кВ	0	0,000	0,000
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,1		
			РПН		1		
		ИТОГО		6кВ	141,1	1,407	-0,413
ПС 35/6 кВ №29	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	$S_{ном}$ МВА			Ток А	$P_{нагр.}$ МВт	$Q_{нагр.}$ Мвар
			Нагрузка	6кВ	59	0,575	0,207
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,3		
			РПН		2		
			Нагрузка	6кВ	135	1,276	0,573
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,4		
			РПН		2		
		ИТОГО		6кВ	193,4	1,851	0,780
ПС 35/6 кВ №88	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	$S_{ном}$ МВА			Ток А	$P_{нагр.}$ МВт	$Q_{нагр.}$ Мвар
			Нагрузка	6кВ	151	1,529	0,376
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,1		
			РПН		5		
			Нагрузка	6кВ	264	2,521	1,095
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,1		
			РПН		5		
		ИТОГО		6кВ	415,9	4,050	1,471
ПС 35/6 кВ №106	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	$S_{ном}$ МВА			Ток А	$P_{нагр.}$ МВт	$Q_{нагр.}$ Мвар
			Нагрузка	6кВ	0	0,000	0,000
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,2		
			РПН		2		
			Нагрузка	6кВ	127	1,157	0,642
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,1		
			РПН		1		
		ИТОГО		6кВ	127,4	1,157	0,642
ПС 35/6 кВ №163	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	$S_{ном}$ МВА			Ток А	$P_{нагр.}$ МВт	$Q_{нагр.}$ Мвар
			Нагрузка	6кВ	0	0,000	0,000
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,2		
			РПН		1		
			Нагрузка	6кВ	65	0,277	-0,616
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,2		
			РПН		1		
		ИТОГО		6кВ	65,0	0,277	-0,616
ПС 35/6 кВ №198	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	$S_{ном}$ МВА			Ток А	$P_{нагр.}$ МВт	$Q_{нагр.}$ Мвар
			Нагрузка	6кВ	105	-0,780	0,760
	1Т	10,0	Напряжение	6кВ	6,3		
			РПН		13		
			Нагрузка	6кВ	102	-0,522	0,919
	2Т	10,0	Напряжение	6кВ	6,3		
			РПН		15		
		ИТОГО		6кВ	206,5	-1,302	1,679

ПС 35/6 кВ №247	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	109	0,969	0,592
	1Т	10,0	Напряжение	6кВ	6,1		
			РПН		9		
			Нагрузка	6кВ	125	0,972	0,867
	2Т	10,0	Напряжение	6кВ	6,2		
			РПН		10		
		ИТОГО		6кВ	234,6	1,941	1,459
ПС 35/6 кВ №292	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	210	2,131	0,468
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,2		
			РПН		4		
			Нагрузка	6кВ	91	0,928	-0,197
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,1		
			РПН		4		
		ИТОГО		6кВ	301,2	3,058	0,271
ПС 35/6 кВ №105	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	153	1,531	0,410
	1Т	10,0	Напряжение	6кВ	6,1		
			РПН		8		
			Нагрузка	6кВ	115	-1,135	-0,375
	2Т	10,0	Напряжение	6кВ	6,1		
			РПН		12		
		ИТОГО		6кВ	267,6	0,396	0,036
ПС 35/6 кВ №302	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	186	1,903	0,363
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,3		
			РПН		4		
			Нагрузка	6кВ	101	0,858	0,604
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,1		
			РПН		5		
		ИТОГО		6кВ	287,4	2,761	0,967
ПС 35/6 кВ №63	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	71	0,734	-0,014
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,1		
			РПН		3		
			Нагрузка	6кВ	71	0,731	-0,126
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,1		
			РПН		3		
		ИТОГО		6кВ	142,0	1,465	-0,140
ПС 35/6 кВ №62	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	73	0,515	0,551
	1Т	10,0	Напряжение	6кВ	6,2		
			РПН		12		
			Нагрузка	6кВ	47	0,486	0,067
	2Т	10,0	Напряжение	6кВ	6,2		
			РПН		12		
		ИТОГО		6кВ	119,8	1,002	0,618

ПС 35/6 кВ №61	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	61	0,348	-0,531
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,2		
			РПН		1		
			Нагрузка	6кВ	0	0,000	0,000
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,2		
			РПН		1		
		ИТОГО		6кВ	61,1	0,348	-0,531
ПС 35/6 кВ №45	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	71	0,536	-0,512
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ	6,2		
			РПН		4		
			Нагрузка	6кВ	0	0,000	0,000
	2Т	6,3	Напряжение	6кВ	6,2		
			РПН		7		
		ИТОГО		6кВ	71,3	0,536	-0,512
ПС 35/6 кВ №41	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	0	0,000	0,000
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,4		
			РПН		2		
			Нагрузка	6кВ	192	1,792	0,869
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,2		
			РПН		1		
		ИТОГО		6кВ	191,6	1,792	0,869
ПС 35/6 кВ №26	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	180	1,682	0,825
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,2		
			РПН		2		
			Нагрузка	6кВ	77	0,784	0,153
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,2		
			РПН		2		
		ИТОГО		6кВ	257,2	2,466	0,978
ПС 35/6 кВ №11	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	116	1,040	0,609
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,3		
			РПН		2		
			Нагрузка	6кВ	185	1,775	0,724
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,2		
			РПН		2		
		ИТОГО		6кВ	300,5	2,815	1,334
ПС 35/6 кВ №236	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	252	2,453	0,911
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,3		
			РПН		6		
			Нагрузка	6кВ	0	0,000	0,000
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,3		
			РПН		4		
		ИТОГО		6кВ	251,8	2,453	0,911

ПС 35/6 кВ №104	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	$S_{ном}$ МВА			Ток А	$P_{нагр.}$ МВт	$Q_{нагр.}$ Мвар
			Нагрузка	6кВ	238	2,394	0,628
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,3		
			РПН		2		
			Нагрузка	6кВ	71	0,670	0,300
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,1		
			РПН		1		
		ИТОГО		6кВ	308,8	3,064	0,928
ПС 35/6 кВ №72	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	$S_{ном}$ МВА			Ток А	$P_{нагр.}$ МВт	$Q_{нагр.}$ Мвар
			Нагрузка	6кВ	185	1,874	-0,448
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ	6,2		
			РПН		4		
			Нагрузка	6кВ	214	2,132	-0,629
	2Т	6,3	Напряжение	6кВ	6,2		
			РПН		3		
		ИТОГО		6кВ	399,3	4,006	-1,078
ПС 35/6 кВ №47	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	$S_{ном}$ МВА			Ток А	$P_{нагр.}$ МВт	$Q_{нагр.}$ Мвар
			Нагрузка	6кВ	78	0,791	0,169
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,2		
			РПН		7		
			Нагрузка	6кВ	126	1,279	-0,290
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,1		
			РПН		6		
		ИТОГО		6кВ	204,0	2,070	-0,120
ПС 35/6 кВ №66	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	$S_{ном}$ МВА			Ток А	$P_{нагр.}$ МВт	$Q_{нагр.}$ Мвар
			Нагрузка	6кВ	0	0,000	0,000
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,1		
			РПН		3		
			Нагрузка	6кВ	81	0,839	-0,082
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,0		
			РПН		1		
		ИТОГО		6кВ	81,1	0,839	-0,082
ПС 35/6 кВ №35	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	$S_{ном}$ МВА			Ток А	$P_{нагр.}$ МВт	$Q_{нагр.}$ Мвар
			Нагрузка	6кВ	177	1,783	0,443
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,1		
			РПН		4		
			Нагрузка	6кВ	120	1,130	0,530
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,2		
			РПН		6		
		ИТОГО		6кВ	296,9	2,913	0,973
ПС 35/6 кВ №5	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	$S_{ном}$ МВА			Ток А	$P_{нагр.}$ МВт	$Q_{нагр.}$ Мвар
			Нагрузка	6кВ	122	1,130	0,578
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,1		
			РПН		1		
			Нагрузка	6кВ	42	0,417	-0,110
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ	0,0		
			РПН		0		
		ИТОГО		6кВ	163,7	1,548	0,468

ПС 35/6 кВ №49	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	$S_{ном}$ МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
			Нагрузка	6кВ	194	1,641	-1,176
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ	6,0		
			РПН		1		
			Нагрузка	6кВ	155	1,439	-0,714
	2Т	6,3	Напряжение	6кВ	6,1		
			РПН		2		
		ИТОГО		6кВ	348,9	3,081	-1,890
ПС 35/6 кВ №89	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	$S_{ном}$ МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
			Нагрузка	6кВ	31	0,152	-0,285
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,1		
			РПН		3		
			Нагрузка	6кВ	50	0,512	-0,097
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,1		
			РПН		5		
		ИТОГО		6кВ	81,3	0,665	-0,383
ПС 35/6 кВ №39	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	$S_{ном}$ МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
			Нагрузка	6кВ	121	1,195	0,388
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,3		
			РПН		2		
			Нагрузка	6кВ	240	2,249	1,073
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,3		
			РПН		2		
		ИТОГО		6кВ	360,7	3,444	1,461
ПС 35/6 кВ №197	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	$S_{ном}$ МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
			Нагрузка	6кВ	84	0,813	0,311
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,1		
			РПН		2		
			Нагрузка	6кВ	118	1,070	0,598
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,2		
			РПН		2		
		ИТОГО		6кВ	201,7	1,883	0,909
ПС 35/6 кВ №13	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	$S_{ном}$ МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
			Нагрузка	6кВ	224	2,088	1,024
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,1		
			РПН		1		
			Нагрузка	6кВ	0	0,000	0,000
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,1		
			РПН		1		
		ИТОГО		6кВ	223,8	2,088	1,024
ПС 35/6 кВ №140	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	$S_{ном}$ МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
			Нагрузка	6кВ	52	0,503	0,196
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,0		
			РПН		1		
			Нагрузка	6кВ	33	0,324	-0,125
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,0		
			РПН		1		
		ИТОГО		6кВ	85,4	0,827	0,071

ПС 35/6 кВ №36	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское	$S_{ном}$			Ток	$P_{нагр.}$	$Q_{нагр.}$
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
			Нагрузка	6кВ	307	3,132	0,608
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ	6,0		
			РПН		1		
			Нагрузка	6кВ	0	0,000	0,000
	2Т	6,3	Напряжение	6кВ	6,0		
ПС 35/6 кВ №203	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское	$S_{ном}$			Ток	$P_{нагр.}$	$Q_{нагр.}$
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
			Нагрузка	6кВ	0	0,000	0,000
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ	6,1		
			РПН		4		
			Нагрузка	6кВ	460	4,770	-0,354
	2Т	6,3	Напряжение	6кВ	6,1		
ПС 35/6 кВ №4	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское	$S_{ном}$			Ток	$P_{нагр.}$	$Q_{нагр.}$
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
			Нагрузка	6кВ	0	0,000	0,000
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ	6,1		
			РПН		7		
			Нагрузка	6кВ	0	0,000	0,000
	2Т	6,3	Напряжение	6кВ	6,1		
ПС 35/6 кВ №3	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское	$S_{ном}$			Ток	$P_{нагр.}$	$Q_{нагр.}$
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
			Нагрузка	6кВ	281	2,769	0,921
	1Т	10,0	Напряжение	6кВ	6,2		
			РПН		14		
			Нагрузка	6кВ	208	1,885	1,059
	2Т	10,0	Напряжение	6кВ	6,2		
ПС 35/6 кВ №232	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское	$S_{ном}$			Ток	$P_{нагр.}$	$Q_{нагр.}$
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
			Нагрузка	6кВ	0	0,000	0,000
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,2		
			РПН		4		
			Нагрузка	6кВ	0	0,000	0,000
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,3		
ПС 35/6 кВ №50	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское	$S_{ном}$			Ток	$P_{нагр.}$	$Q_{нагр.}$
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
			Нагрузка	6кВ	125	1,271	0,281
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,0		
			РПН		2		
			Нагрузка	6кВ	68	0,707	0,015
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,0		
		ИТОГО		6кВ	193,3	1,978	0,296

ПС 35/6 кВ №14	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
			Нагрузка	6кВ	100	1,166	0,676
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,3		
			РПН				
			Нагрузка	6кВ	90	0,967	0,624
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ			
			РПН				
		ИТОГО		6кВ		2,133	1,300
ПС 35/6 кВ №16	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
			Нагрузка	6кВ	47	0,475	0,000
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,1		
			РПН		80		
			Нагрузка	6кВ	6	0,401	0,000
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,1		
			РПН		80		
		ИТОГО		6кВ		0,876	0,000
ПС 35/6 кВ №17	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
			Нагрузка	6кВ	210	1,848	1,302
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,1		
			РПН				
			Нагрузка	6кВ	120	1,495	0,896
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,1		
			РПН				
		ИТОГО		6кВ		3,343	2,198
ПС 35/6 кВ №20	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
			Нагрузка	6кВ	120	1,429	1,366
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ	6		
			РПН		13		
			Нагрузка	6кВ	300	1,712	1,481
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ	6		
			РПН		13		
		ИТОГО		6кВ		3,141	2,847
ПС 35/6 кВ №21	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
			Нагрузка	6кВ	135	1,760	0,000
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,2		
			РПН				
			Нагрузка	6кВ	165	2,390	0,640
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,2		
			РПН				
		ИТОГО		6кВ		4,150	0,640
ПС 35/6 кВ №40	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
			Нагрузка	6кВ	120	1,129	0,728
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,1		
			РПН		1		
			Нагрузка	6кВ	0	0,000	0,000
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,1		
			РПН		1		
		ИТОГО		6кВ		1,129	0,728

ПС 35/6 кВ №42	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	$S_{ном}$ МВА			Ток А	$P_{нагр.}$ МВт	$Q_{нагр.}$ Мвар
			Нагрузка	6кВ	100	1,156	0,000
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,1		
			РПН			1	
			Нагрузка	6кВ	50	0,380	0,279
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,1		
			РПН			1	
		ИТОГО		6кВ		1,536	0,279
ПС 35/6 кВ №44	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	$S_{ном}$ МВА			Ток А	$P_{нагр.}$ МВт	$Q_{нагр.}$ Мвар
			Нагрузка	6кВ	0	0,04	0,06
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,1		
			РПН			5	
			Нагрузка	6кВ	70	0,68	0,47
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,0		
			РПН			1	
		ИТОГО		6кВ		0,720	0,530
ПС 35/6 кВ №48	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	$S_{ном}$ МВА			Ток А	$P_{нагр.}$ МВт	$Q_{нагр.}$ Мвар
			Нагрузка	6кВ	180	1,83	0,32
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,4		
			РПН			35,00	
			Нагрузка	6кВ	55	0,57	0,00
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,20		
			РПН			35,00	
		ИТОГО		6кВ		2,40	0,32
ПС 35/6 кВ №54	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	$S_{ном}$ МВА			Ток А	$P_{нагр.}$ МВт	$Q_{нагр.}$ Мвар
			Нагрузка	6кВ	35,34	0,38	0,01
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,00		
			РПН				
			Нагрузка	6кВ	34,41	0,37	0,00
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,00		
			РПН				
		ИТОГО		6кВ		0,75	0,01
ПС 35/6 кВ №55	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	$S_{ном}$ МВА			Ток А	$P_{нагр.}$ МВт	$Q_{нагр.}$ Мвар
			Нагрузка	6кВ	600	4,444	0,000
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,2		
			РПН			10	
			Нагрузка	6кВ	250	3,829	0,240
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,1		
			РПН			9	
		ИТОГО		6кВ		8,273	0,240
ПС 35/6 кВ №56	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	$S_{ном}$ МВА			Ток А	$P_{нагр.}$ МВт	$Q_{нагр.}$ Мвар
			Нагрузка	6кВ	48	4,561	0,561
	1Т	2,5	Напряжение	6кВ	6,3		
			РПН			6	
			Нагрузка	6кВ	250	0,572	0,634
	2Т	2,5	Напряжение	6кВ	6,2		
			РПН			6	
		ИТОГО		6кВ		0,000	0,000

ПС 35/6 кВ №57	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
			Нагрузка	6кВ	85	0,044	0,014
	1Т	2,5	Напряжение	6кВ	6,1		
			РПН			6	
			Нагрузка	6кВ	150	1,052	1,036
	2Т	2,5	Напряжение	6кВ	6,2		
			РПН			6	
		ИТОГО		6кВ		0,000	0,000
ПС 35/6 кВ №65	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
			Нагрузка	6кВ	100	1,982	1,575
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,2		
			РПН				
			Нагрузка	6кВ	100	0,969	1,036
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,0		
			РПН				
		ИТОГО		6кВ		2,951	2,611
ПС 35/6 кВ №75	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
			Нагрузка	6кВ	300	2,600	1,080
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,3		
			РПН			33,2	
			Нагрузка	6кВ	80	0,842	0,125
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,2		
			РПН			35	
		ИТОГО		6кВ		3,442	1,205
ПС 35/6 кВ №83	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
			Нагрузка	6кВ	0	0,000	0,000
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,2		
			РПН				
			Нагрузка	6кВ	100	1,216	0,878
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,3		
			РПН				
		ИТОГО		6кВ		1,216	0,878
ПС 35/6 кВ №84	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
			Нагрузка	6кВ	220	2,090	1,387
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,0		
			РПН		11		
			Нагрузка	6кВ	50	0,515	0,285
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,2		
			РПН		8		
		ИТОГО		6кВ		2,605	1,672
ПС 35/6 кВ №91	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
			Нагрузка	6кВ	220	1,280	0,000
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ	6		
			РПН			9	
			Нагрузка	6кВ	710	5,548	0,130
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ	6		
			РПН			9	
		ИТОГО		6кВ		6,828	0,130

ПС 35/6 кВ №92	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	$S_{ном}$ МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
			Нагрузка	6кВ	150	1,508	0,327
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,3		
			РПН		3		
			Нагрузка	6кВ	185	1,881	0,296
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,4		
			РПН		3		
		ИТОГО		6кВ		3,389	0,623
ПС 35/6 кВ №107	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	$S_{ном}$ МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
			Нагрузка	6кВ	120	1,095	0,983
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ	6		
			РПН				
			Нагрузка	6кВ	0	0,124	0,127
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,2		
			РПН				
		ИТОГО		6кВ		1,219	1,110
ПС 35/6 кВ №108	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	$S_{ном}$ МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
			Нагрузка	6кВ	120	1,047	0,497
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,2		
			РПН			35,88	
			Нагрузка	6кВ	40	0,393	0,000
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,3		
			РПН			35,88	
		ИТОГО		6кВ		1,440	0,497
ПС 35/6 кВ №122	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	$S_{ном}$ МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
			Нагрузка	6кВ	280	2,19	1,87
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,1		
			РПН				
			Нагрузка	6кВ	30	0,57	0,15
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,1		
			РПН				
		ИТОГО		6кВ		2,76	2,02
ПС 35/6 кВ №123	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	$S_{ном}$ МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
			Нагрузка	6кВ	90	0,74	0,64
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ	6,3		
			РПН			9	
			Нагрузка	6кВ	60	0,83	0,22
	2Т	6,3	Напряжение	6кВ	6,3		
			РПН			7	
		ИТОГО		6кВ		1,570	0,860
ПС 35/6 кВ №124	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	$S_{ном}$ МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
			Нагрузка	6кВ	175	1,83	0,68
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,3		
			РПН				
			Нагрузка	6кВ	190	1,84	0,75
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,4		
			РПН				
		ИТОГО		6кВ		3,670	1,430

ПС 35/6 кВ №125	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
			Нагрузка	6кВ	350	3,74	1,25
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ	6,3		
			РПН				
			Нагрузка	6кВ	150	1,69	0,66
	2Т	6,3	Напряжение	6кВ	6,2		
			РПН				
ПС 35/6 кВ №126	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
			Нагрузка	6кВ	40	0,82	0,02
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,1		
			РПН				
			Нагрузка	6кВ	40	1,19	0,15
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,5		
			РПН				
ПС 35/6 кВ №141	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
			Нагрузка	6кВ	38	0,037	0,055
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,1		
			РПН				
			Нагрузка	6кВ	50	0,809	0,599
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,1		
			РПН				
ПС 35/6 кВ №142	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
			Нагрузка	6кВ	250	2,307	1,810
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,5		
			РПН				
			Нагрузка	6кВ	350	2,676	2,705
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,5		
			РПН				
ПС 35/6 кВ №143	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
			Нагрузка	6кВ	380	2,239	0,719
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ	5,9		
			РПН				
			Нагрузка	6кВ	150	1,456	0,965
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,3		
			РПН				
ПС 35/6 кВ №144	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
			Нагрузка	6кВ	126	2,466	1,497
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,2		
			РПН				
			Нагрузка	6кВ	84	1,877	1,289
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,2		
			РПН				
		ИТОГО		6кВ		4,343	2,786

ПС 35/6 кВ №145	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	230	2,085	0,405
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,3		
			РПН				
			Нагрузка	6кВ	170	1,429	0,359
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,2		
			РПН				
		ИТОГО		6кВ		3,514	0,764
ПС 35/6 кВ №165	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	325	3,309	0,598
	1Т	2,5	Напряжение	6кВ	6,5		
			РПН				
			Нагрузка	6кВ	310	2,999	0,750
	2Т	2,5	Напряжение	6кВ	6,6		
			РПН				
		ИТОГО		6кВ		6,308	1,348
ПС 35/6 кВ №166	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	75	0,453	0,000
	1Т	2,5	Напряжение	6кВ	6,2		
			РПН			6	
			Нагрузка	6кВ	230	2,249	0,913
	2Т	2,5	Напряжение	6кВ	6,2		
			РПН			6	
		ИТОГО		6кВ		2,702	0,913
ПС 35/6 кВ №167	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	50	0,893	0,702
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ	6,2		
			РПН			3	
			Нагрузка	6кВ	30	0,835	0,450
	2Т	6,3	Напряжение	6кВ	6,4		
			РПН			3	
		ИТОГО		6кВ		1,728	1,152
ПС 35/6 кВ №168	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	170	0,901	0,010
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ	6		
			РПН			1	
			Нагрузка	6кВ	80	1,341	0,092
	2Т	6,3	Напряжение	6кВ	6,3		
			РПН			5	
		ИТОГО		6кВ		2,242	0,102
ПС 35/6 кВ №169	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
			Нагрузка	6кВ	50	0,536	0,440
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,2		
			РПН			2	
			Нагрузка	6кВ	350	2,883	2,092
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,0		
			РПН			4	
		ИТОГО		6кВ		3,419	2,532

ПС 35/6 кВ №170	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское	$S_{ном}$			Ток	Рнагр.	Qнагр.
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
			Нагрузка	6кВ	210	2,356	1,733
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,2		
			РПН			10	
			Нагрузка	6кВ	210	2,261	0,734
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ	6		
			РПН			4	
		ИТОГО		6кВ		4,617	2,467
ПС 35/6 кВ №185	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское	$S_{ном}$			Ток	Рнагр.	Qнагр.
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
			Нагрузка	6кВ	140	1,706	0,703
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ	6,1		
			РПН			4	
			Нагрузка	6кВ	250	2,224	0,791
	2Т	6,3	Напряжение	6кВ	6,1		
			РПН			3	
		ИТОГО		6кВ		3,930	1,494
ПС 35/6 кВ №186	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское	$S_{ном}$			Ток	Рнагр.	Qнагр.
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
			Нагрузка	6кВ	40	1,330	0,226
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,2		
			РПН			36,750	
			Нагрузка	6кВ	200	1,967	0,991
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,2		
			РПН			35,875	
		ИТОГО		6кВ		3,297	1,217
ПС 35/6 кВ №187	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское	$S_{ном}$			Ток	Рнагр.	Qнагр.
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
			Нагрузка	6кВ	12	0,854	0,281
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,1		
			РПН				
			Нагрузка	6кВ	34	1,058	0,226
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,3		
			РПН				
		ИТОГО		6кВ		1,912	0,507
ПС 35/6 кВ №204	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское	$S_{ном}$			Ток	Рнагр.	Qнагр.
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
			Нагрузка	6кВ	200	1,967	0,528
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ	6,4		
			РПН				
			Нагрузка	6кВ	210	2,562	0,358
	2Т	6,3	Напряжение	6кВ	6,3		
			РПН				
		ИТОГО		6кВ		4,529	0,886
ПС 35/6 кВ №209	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское	$S_{ном}$			Ток	Рнагр.	Qнагр.
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
			Нагрузка	6кВ	250	2,207	0,393
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ	6,2		
			РПН			2	
			Нагрузка	6кВ	200	1,775	1,361
	2Т	6,3	Напряжение	6кВ	6,1		
			РПН			2	
		ИТОГО		6кВ		3,982	1,754

ПС 35/6 кВ №224	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское	$S_{ном}$			Ток	Рнагр.	Qнагр.
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
			Нагрузка	6кВ	100	2,110	0,817
	1Т	16,0	Напряжение	6кВ	6,2		
			РПН				
			Нагрузка	6кВ	320	2,624	0,520
	2Т	16,0	Напряжение	6кВ	6,1		
			РПН				
ПС 35/6 кВ №223	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское	$S_{ном}$			Ток	Рнагр.	Qнагр.
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
			Нагрузка	6кВ	310	3,421	1,748
	1Т	16,0	Напряжение	6кВ	6,3		
			РПН			16	
			Нагрузка	6кВ	250	3,253	1,285
	2Т	16,0	Напряжение	6кВ	6,2		
			РПН			15	
ПС 35/6 кВ №226	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское	$S_{ном}$			Ток	Рнагр.	Qнагр.
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
			Нагрузка	6кВ	380	1,553	1,313
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ	6,5		
			РПН				
			Нагрузка	6кВ	150	1,542	1,255
	2Т	6,3	Напряжение	6кВ	6,5		
			РПН				
ПС 35/6 кВ №233	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское	$S_{ном}$			Ток	Рнагр.	Qнагр.
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
			Нагрузка	6кВ	320	4,692	0,177
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ	6,1		
			РПН			15	
			Нагрузка	6кВ	380	3,934	0,030
	2Т	6,3	Напряжение	6кВ	6,1		
			РПН			14	
ПС 35/6 кВ №238	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское	$S_{ном}$			Ток	Рнагр.	Qнагр.
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
			Нагрузка	6кВ	200	3,113	0,012
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ	6,2		
			РПН				
			Нагрузка	6кВ	300	4,035	1,031
	2Т	6,3	Напряжение	6кВ	6,4		
			РПН				
ПС 35/6 кВ №248	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское	$S_{ном}$			Ток	Рнагр.	Qнагр.
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
			Нагрузка	6кВ	400	4,190	0,115
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ	6,2		
			РПН				
			Нагрузка	6кВ	360	3,102	0,174
	2Т	6,3	Напряжение	6кВ	6,3		
			РПН				
ИТОГО			6кВ			7,292	0,289

ПС 35/6 кВ №255	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	$S_{ном}$ МВА			Ток А	$P_{нагр.}$ МВт	$Q_{нагр.}$ Мвар
			Нагрузка	6кВ	520	0,094	0,000
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ	6,3		
			РПН				
			Нагрузка	6кВ	680	3,606	0,257
	2Т	6,3	Напряжение	6кВ	6,3		
			РПН				
		ИТОГО		6кВ		3,700	0,257
ПС 35/6 кВ №257	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	$S_{ном}$ МВА			Ток А	$P_{нагр.}$ МВт	$Q_{нагр.}$ Мвар
			Нагрузка	6кВ	300	3,005	0,895
	1Т	6,3	Напряжение	6кВ	6,5		
			РПН			6	
			Нагрузка	6кВ	80	1,752	0,452
	2Т	6,3	Напряжение	6кВ	6,2		
			РПН		6		
		ИТОГО		6кВ		4,757	1,347
ПС 35/6 кВ №287	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	$S_{ном}$ МВА			Ток А	$P_{нагр.}$ МВт	$Q_{нагр.}$ Мвар
			Нагрузка	6кВ	35	0,852	0,199
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,2		
			РПН				
			Нагрузка	6кВ	45	0,730	0,000
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,4		
			РПН				
		ИТОГО		6кВ		1,582	0,199
ПС 35/6 кВ №288	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	$S_{ном}$ МВА			Ток А	$P_{нагр.}$ МВт	$Q_{нагр.}$ Мвар
			Нагрузка	6кВ	82	0,000	0,000
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,3		
			РПН			3	
			Нагрузка	6кВ	75	0,789	0,032
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,2		
			РПН			3	
		ИТОГО		6кВ		0,789	0,032
ПС 35/6 кВ №303	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	$S_{ном}$ МВА			Ток А	$P_{нагр.}$ МВт	$Q_{нагр.}$ Мвар
			Нагрузка	6кВ	180	2,080	1,248
	1Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,6		
			РПН				
			Нагрузка	6кВ	0	0,000	0,000
	2Т	4,0	Напряжение	6кВ	6,3		
			РПН				
		ИТОГО		6кВ		2,080	1,248