

Ведомость контрольного замера 18.12.2013

ПС 35/6 кВ №19	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	291	3,017	0,024
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		7		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	0	0,000	0,000
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		6		
ИТОГО		6кВ		291	3,017	0,024	
ПС 35/6 кВ №60	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	184	1,901	0,168
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	122	1,218	-0,337
			Напряж.	6кВ	6,10		
			РПН		2		
ИТОГО		6кВ		306	3,119	-0,169	
ПС 35/6 кВ №101	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	231	2,318	0,605
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		7		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	199	1,995	-0,540
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		8		
ИТОГО		6кВ		430	4,313	0,064	
ПС 35/6 кВ №134	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	77	0,783	-0,180
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		36		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	63	0,623	-0,197
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		2		
ИТОГО		6кВ		140	1,406	-0,377	
ПС 35/6 кВ №7	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	193	2,001	-0,001
			Напряж.	6кВ	6,10		
			РПН		9		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	181	1,826	-0,423
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		5		
ИТОГО		6кВ		373	3,827	-0,424	

ПС 35/6 кВ №15	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Шном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	213	2,115	0,641
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		7		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	159	1,595	0,421
			Напряж.	6кВ	6,20		
РПН			36				
ИТОГО		6кВ		372	3,710	1,062	
ПС 35/6 кВ №22	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Шном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	158	1,529	-0,581
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		7		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	23	0,209	-0,119
			Напряж.	6кВ	6,30		
РПН			6				
ИТОГО		6кВ		181	1,738	-0,700	
ПС 35/6 кВ №27	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Шном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	4	0,040	0,000
			Напряж.	6кВ	6,20		
РПН			37				
ИТОГО		6кВ		4	0,040	0,000	
ПС 35/6 кВ №28	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Шном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	89	0,920	0,096
			Напряж.	6кВ	6,10		
			РПН		37		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	33	0,345	0,039
			Напряж.	6кВ	6,10		
РПН			36				
ИТОГО		6кВ		123	1,266	0,134	
ПС 35/6 кВ №81	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Шном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	87	0,901	0,022
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		35		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	196	1,970	-0,487
			Напряж.	6кВ	6,20		
РПН			35				
ИТОГО		6кВ		282	2,871	-0,465	
ПС 35/6 кВ №263	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Шном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	46	0,480	-0,003
			Напряж.	6кВ	6,10		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	17	0,160	0,069
			Напряж.	6кВ	6,10		
РПН			36				
ИТОГО		6кВ		63	0,640	0,066	

ПС 35/6 кВ №77	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	101	1,049	0,013
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		5		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	54	0,551	0,076
			Напряж.	6кВ	6,30		
РПН			8				
ИТОГО			6кВ	155	1,600	0,089	
ПС 35/6 кВ №78	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	143	1,456	0,287
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		4		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	60	0,606	0,153
			Напряж.	6кВ	6,20		
РПН			4				
ИТОГО			6кВ	203	2,062	0,440	
ПС 35/6 кВ №80	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	136	1,334	0,450
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		36		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	82	0,847	0,012
			Напряж.	6кВ	6,30		
РПН			36				
ИТОГО			6кВ	217	2,181	0,462	
ПС 35/6 кВ №98	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	191	1,970	-0,231
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		7		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	126	1,282	0,278
			Напряж.	6кВ	6,20		
РПН			9				
ИТОГО			6кВ	318	3,252	0,047	
ПС 35/6 кВ №99	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	125	1,278	0,227
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		13		
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	70	0,716	0,137
			Напряж.	6кВ	6,20		
РПН			13				
ИТОГО			6кВ	195	1,994	0,364	

ПС 35/6 кВ №102	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Шном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	109	1,126	0,029
			Напряж.	6кВ	6,10		
			РПН		36		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	87	0,890	-0,137
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		36		
ИТОГО		6кВ		195	2,016	-0,108	
ПС 35/6 кВ №171	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Шном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	57	0,573	-0,144
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	134	1,366	-0,268
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		7		
ИТОГО		6кВ		191	1,939	-0,412	
ПС 35/6 кВ №18	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Шном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	151	1,557	0,142
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	167	1,687	0,400
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		3		
ИТОГО		6кВ		318	3,244	0,542	
ПС 35/6 кВ №79	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Шном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	70	0,709	-0,148
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		37		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	196	2,013	-0,268
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		37		
ИТОГО		6кВ		265	2,722	-0,416	
ПС 35/6 кВ №135	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Шном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	109	1,125	-0,095
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	249	2,535	-0,486
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		3		
ИТОГО		6кВ		357	3,660	-0,581	

ПС 35/6 кВ №148	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	243	2,505	0,252
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	237	2,447	0,241
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		3		
ИТОГО		6кВ		479	4,952	0,493	
ПС 35/6 кВ №201	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	40	0,376	-0,169
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		8		
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	194	1,980	-0,374
			Напряж.	6кВ	6,25		
			РПН		8		
ИТОГО		6кВ		234	2,357	-0,543	
ПС 35/6 кВ №234	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	263	2,688	0,495
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		11		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	429	4,350	0,971
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		11		
ИТОГО		6кВ		693	7,038	1,466	
ПС 35/6 кВ №295	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	252	2,555	0,566
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	259	2,651	0,472
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		3		
ИТОГО		6кВ		512	5,206	1,038	
ПС 35/6 кВ №6	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	211	2,114	-0,572
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	212	2,091	-0,685
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		3		
ИТОГО		6кВ		423	4,205	-1,257	

ПС 35/6 кВ №30	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	237	2,450	0,200
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		15		
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	26	0,252	0,100
			Напряж.	6кВ	6,30		
РПН			11				
ИТОГО		6кВ		263	2,702	0,300	
ПС 35/6 кВ №100	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	173	1,779	0,223
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	71	0,665	0,324
			Напряж.	6кВ	6,30		
РПН			4				
ИТОГО		6кВ		244	2,444	0,548	
ПС 35/6 кВ №146	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	101	1,02	-0,23
			Напряж.	6кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	207	2,12	0,35
			Напряж.	6кВ	6,3		
РПН			4				
ИТОГО		6кВ		308	3,14	0,12	
ПС 35/6 кВ №202	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	51	0,523	-0,061
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	53	0,546	0,048
			Напряж.	6кВ	6,20		
РПН			3				
ИТОГО		6кВ		104	1,069	-0,013	
ПС 35/6 кВ №9	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	16	0,154	0,055
			Напряж.	6кВ	6,20		
РПН			5				
ИТОГО			6кВ	16	0,154	0,055	
ПС 35/6 кВ №182	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	15	0,159	-0,018
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		1		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	15	0,127	-0,090
			Напряж.	6кВ	6,30		
РПН			1				
ИТОГО		6кВ		30	0,287	-0,108	

ПС 35/6 кВ №97	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	151	1,521	0,362
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		35		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	101	1,030	0,207
			Напряж.	6кВ	6,30		
РПН			35				
ИТОГО			6кВ	252	2,551	0,568	
ПС 35/6 кВ №59	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	115	1,191	0,025
			Напряж.	6кВ	6,10		
			РПН		6		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	223	2,312	0,154
			Напряж.	6кВ	6,20		
РПН			36				
ИТОГО			6кВ	338	3,502	0,178	
ПС 35/6 кВ №147	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	275	2,860	0,000
			Напряж.	6кВ	6,10		
			РПН		14		
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	51	0,514	0,131
			Напряж.	6кВ	6,00		
РПН			12				
ИТОГО			6кВ	327	3,373	0,131	
ПС 35/6 кВ №183	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	144	1,495	0,000
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		6		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	146	1,521	0,000
			Напряж.	6кВ	6,10		
РПН			4				
ИТОГО			6кВ	291	3,016	0,000	
ПС 35/6 кВ №8	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	269	2,778	-0,320
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	133	1,325	-0,368
			Напряж.	6кВ	6,30		
РПН			2				
ИТОГО			6кВ	402	4,104	-0,688	

ПС 35/6 кВ №38	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	131	1,319	0,308
			Напряж.	6кВ	6,2		
			РПН		36		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	42	0,394	-0,194
			Напряж.	6кВ	6,3		
			РПН		35,88		
ИТОГО			6кВ	173	1,713	0,113	
ПС 35/6 кВ №25	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	80	0,491	0,467
			Напряж.	6кВ	6,10		
			РПН		36		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	115	0,969	0,075
			Напряж.	6кВ	6,10		
			РПН		36		
ИТОГО			6кВ	195	1,460	0,542	
ПС 35/6 кВ №160	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	164	1,066	0,852
			Напряж.	6кВ	6,00		
			РПН		37		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	0	0,000	0,001
			Напряж.	6кВ	6,00		
			РПН		37		
ИТОГО			6кВ	164	1,066	0,853	
ПС 35/6 кВ №159	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	117	1,013	-0,113
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		37		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	0	0,000	0,000
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		36,75		
ИТОГО			6кВ	117	1,013	-0,113	
ПС 35/6 кВ №307	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	124	0,921	0,567
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		5		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	169	1,120	-0,952
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		5,00		
ИТОГО			6кВ	293	2,041	-0,385	

ПС 35/6 кВ №342	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагруз.	6кВ	311	2,590	-0,806
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		5		
	2Т	16,0	Нагрузка	6кВ	94	0,647	-0,503
			Напряж.	6кВ	6,30		
РПН			5,00				
ИТОГО			6кВ	405	3,237	-1,308	
ПС 35/6 кВ №188	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	296	1,971	1,668
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		5		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	149	0,980	0,853
			Напряж.	6кВ	6,30		
РПН			7,00				
ИТОГО			6кВ	445	2,951	2,521	
ПС 35/6 кВ №12	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	162	1,284	0,565
			Напряж.	6кВ	6,3		
			РПН		36,733		
ИТОГО			6кВ	162	1,284	0,565	
ПС 35/6 кВ №221	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	268	2,228	0,052
			Напряж.	6кВ	6,0		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	0	0,000	0,000
			Напряж.	6кВ	6,0		
РПН			36,75				
ИТОГО			6кВ	268	2,228	0,052	
ПС 35/6 кВ №222	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	509	3,984	1,420
			Напряж.	6кВ	6,0		
			РПН		12		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	396	3,151	0,928
			Напряж.	6кВ	6,0		
РПН			11				
ИТОГО			6кВ	905	7,135	2,348	
ПС 35/6 кВ №196	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	109	0,898	-0,090
			Напряж.	6кВ	6,0		
			РПН		36,75		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	89	0,698	-0,237
			Напряж.	6кВ	6,0		
РПН			36,75				
ИТОГО			6кВ	197	1,596	-0,327	

ПС 35/6 кВ №250	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Шном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	0	0,000	0,000
			Напряж.	6кВ	6,0		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	196	1,152	-1,154
			Напряж.	6кВ	6,0		
РПН			2				
ИТОГО			6кВ	196	1,152	-1,154	
ПС 35/6 кВ №297	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Шном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	234	1,912	-0,560
			Напряж.	6кВ	6,15		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	0	0,000	0,000
			Напряж.	6кВ	6,20		
РПН			3				
ИТОГО			6кВ	234	1,912	-0,560	
ПС 35/6 кВ №120	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Шном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	115	0,835	0,558
			Напряж.	6кВ	6,3		
			РПН		36,768		
ИТОГО			6кВ	115	0,835	0,558	
ПС 35/6 кВ №264	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Шном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	152	1,289	-0,038
			Напряж.	6кВ	6,13		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	175	1,404	0,536
			Напряж.	6кВ	6,20		
РПН			2				
ИТОГО			6кВ	327	2,693	0,498	
ПС 35/6 кВ №272	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Шном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	201	1,744	-0,129
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		9		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	221	1,888	-0,125
			Напряж.	6кВ	6,20		
РПН			8				
ИТОГО			6кВ	421	3,632	-0,254	
ПС 35/6 кВ №296	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Шном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	145	1,158	-0,472
			Напряж.	6кВ	6,24		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	93	0,122	-0,800
			Напряж.	6кВ	6,30		
РПН			2				
ИТОГО			6кВ	238	1,280	-1,271	

ПС 35/6 кВ №305	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Шном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	7	0,057	0,022
			Напряж.	6кВ	6,23		
			РПН		1		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	98	0,162	-0,840
			Напряж.	6кВ	6,28		
			РПН		1		
ИТОГО		6кВ	106	0,219	-0,818		
ПС 35/6 кВ №306	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Шном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	328	2,554	1,237
			Напряж.	6кВ	6,26		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	284	2,290	0,940
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		4		
ИТОГО		6кВ	611	4,844	2,177		
ПС 35/6 кВ №181	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Шном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	73	0,568	0,274
			Напряж.	6кВ	6,27		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	54	0,425	0,204
			Напряж.	6кВ	6,27		
			РПН		2		
ИТОГО		6кВ	127	0,993	0,478		
ПС 35/6 кВ №133	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Шном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	414	3,412	1,335
			Напряж.	6кВ	6,40		
			РПН		17		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	589	5,135	0,193
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		14		
ИТОГО		6кВ	1003	8,547	1,528		
ПС 35/6 кВ №323	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Шном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	181	1,314	0,854
			Напряж.	6кВ	6,26		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	95	0,708	0,425
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		4		
ИТОГО		6кВ	276	2,022	1,279		

ПС 35/6 кВ №337	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	0	0,000	0,000
			Напряж.	6кВ	6,26		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	33	0,217	0,188
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		4		
ИТОГО		6кВ		33	0,217	0,188	
ПС 35/6 кВ №174	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	0	0,000	0,000
			Напряж.	6кВ	6,10		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	343	2,627	1,326
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		5		
ИТОГО		6кВ		343	2,627	1,326	
ПС 35/6 кВ №111	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	0	0,000	0,000
			Напряж.	6кВ	6,25		
			РПН		37		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	497	3,483	2,518
			Напряж.	6кВ	6,25		
			РПН		37		
ИТОГО		6кВ		497	3,483	2,518	
ПС 35/6 кВ №172	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	476	3,035	2,790
			Напряж.	6кВ	6,26		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	359	2,876	1,193
			Напряж.	6кВ	6,27		
			РПН		2		
ИТОГО		6кВ		835	5,911	3,983	
ПС 35/6 кВ №231	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	141	0,975	0,734
			Напряж.	6кВ	6,3		
РПН			36,733				
ИТОГО		6кВ		141	0,975	0,734	
ПС 35/6 кВ №225	Замер по трансформаторам				12 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	82	0,234	-0,660
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		36,75		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	96	0,815	-0,146
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		2		
ИТОГО		6кВ		178	1,049	-0,806	

ПС 35/6 кВ №138	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	267	2,339	0,369
			Напряж.	6кВ	6,40		
			РПН	13			
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	100	0,221	0,841
			Напряж.	6кВ	6,30		
РПН			11				
ИТОГО		6кВ		367	2,560	1,210	
ПС 35/6 кВ №240	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	98	0,638	0,537
			Напряж.	6кВ	6,16		
			РПН	35,875			
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	167	1,459	0,014
			Напряж.	6кВ	6,30		
РПН			35				
ИТОГО		6кВ		265	2,097	0,551	
ПС 35/6 кВ №136	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	52	0,443	0,046
			Напряж.	6кВ	6,17		
			РПН	35,875			
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	171	1,390	0,408
			Напряж.	6кВ	6,13		
РПН			35,875				
ИТОГО		6кВ		223	1,833	0,453	
ПС 35/6 кВ №162	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	60	0,461	-0,232
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН	4			
ИТОГО		6кВ		60	0,461	-0,232	
ПС 35/6 кВ №175	Замер по трансформаторам				12 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	85	0,348	-0,632
			Напряж.	6кВ	6,15		
			РПН	36,77			
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	92	0,143	-0,773
			Напряж.	6кВ	6,20		
РПН			36,77				
ИТОГО		6кВ		176	0,491	-1,405	
ПС 35/6 кВ №206	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	189	1,521	0,556
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН	12			
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	262	1,994	0,874
			Напряж.	6кВ	6,00		
РПН			11				
ИТОГО		6кВ		451	3,515	1,430	

ПС 35/6 кВ №110	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Шном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	96	0,668	0,429
			Напряж.	6кВ	6,00		
			РПН		7,00		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	55	0,350	0,297
			Напряж.	6кВ	6,00		
			РПН		6,00		
ИТОГО		6кВ		151	1,018	0,726	
ПС 35/6 кВ №90	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Шном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	118	0,945	-0,265
			Напряж.	6кВ	6,00		
			РПН		5		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	243	1,954	-0,715
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		3		
ИТОГО		6кВ		361	2,899	-0,980	
ПС 35/6 кВ №189	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Шном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	71	0,530	0,286
			Напряж.	6кВ	6,10		
			РПН		37		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	103	0,691	0,508
			Напряж.	6кВ	6,00		
			РПН		37		
ИТОГО		6кВ		175	1,222	0,794	
ПС 35/6 кВ №90А	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Шном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	18	0,142	0,035
			Напряж.	6кВ	6,00		
			РПН		5		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	160	1,346	0,105
			Напряж.	6кВ	6,10		
			РПН		3		
ИТОГО		6кВ		178	1,488	0,140	
ПС 35/6 кВ №137	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Шном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	74	0,282	-0,544
			Напряж.	6кВ	6,00		
			РПН		37		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	40	0,340	0,011
			Напряж.	6кВ	6,10		
			РПН		37		
ИТОГО		6кВ		114	0,622	-0,533	

ПС 35/6 кВ №109	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Шном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	46	0,233	-0,326
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	41	0,223	-0,264
			Напряж.	6кВ	6,10		
РПН			3				
ИТОГО		6кВ		87	0,456	-0,590	
ПС 35/6 кВ №173	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Шном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	149	1,290	-0,123
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	119	0,906	-0,503
			Напряж.	6кВ	6,30		
РПН			4				
ИТОГО		6кВ		267	2,195	-0,626	
ПС 35/6 кВ №215	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Шном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	33	0,243	0,143
			Напряж.	6кВ	6,10		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	3	0,013	0,021
			Напряж.	6кВ	6,10		
РПН			2				
ИТОГО		6кВ		36	0,256	0,164	
ПС 35/6 кВ №298	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Шном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	95	1,367	-0,034
			Напряж.	6кВ	10,40		
			РПН		1		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	151	2,174	-0,072
			Напряж.	6кВ	10,40		
РПН			2				
ИТОГО		6кВ		246	3,541	-0,106	
ПС 35/6 кВ №67	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Шном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	112	1,567	0,650
			Напряж.	6кВ	10,90		
			РПН		13		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	72	0,929	-0,518
			Напряж.	6кВ	10,70		
РПН			11				
ИТОГО		6кВ		184	2,496	0,132	

ПС 35/6 кВ №161	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Шном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	232	3,243	-0,088
			Напряж.	6кВ	10,10		
			РПН		8		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	214	3,049	0,193
			Напряж.	6кВ	10,30		
РПН			10				
ИТОГО			6кВ	446	6,291	0,105	
ПС 35/6 кВ №256	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Шном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	116	0,994	-0,061
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		1		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	126	1,080	-0,087
			Напряж.	6кВ	6,20		
РПН			1				
ИТОГО			6кВ	242	2,074	-0,148	
ПС 35/6 кВ №64	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Шном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	1	0,001	-0,007
			Напряж.	6кВ	6,40		
			РПН		1		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	0	0,000	0,000
			Напряж.	6кВ	6,10		
РПН			1				
ИТОГО			6кВ	1	0,001	-0,007	
ПС 35/6 кВ №32	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Шном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	242	2,293	1,256
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН		11		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	239	2,306	1,068
			Напряжение	6 кВ	6,15		
РПН			11				
ИТОГО			6 кВ	481	4,599	2,324	
ПС 35/6 кВ №178	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Шном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	213	2,337	0,311
			Напряжение	6 кВ	6,40		
			РПН		7		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	264	2,718	1,062
			Напряжение	6 кВ	6,40		
РПН			8				
ИТОГО			6 кВ	477	5,055	1,372	

ПС 35/6 кВ №69	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ			
			Напряжение	6 кВ			
			РПН				
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	535	5,518	2,156
			Напряжение	6 кВ	6,40		
РПН			14				
ИТОГО		6 кВ		535	5,518	2,156	
ПС 35/6 кВ №150	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	194	2,119	0,002
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		12		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	123	1,092	0,696
			Напряжение	6 кВ	6,10		
РПН			13				
ИТОГО		6 кВ		317	3,212	0,698	
ПС 35/6 кВ №176	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	61	0,647	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН		36		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	25	0,221	0,141
			Напряжение	6 кВ	6,06		
РПН			36				
ИТОГО		6 кВ		86	0,869	0,142	
ПС 35/6 кВ №237	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	49	0,530	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	18	0,162	0,103
			Напряжение	6 кВ	6,22		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		67	0,692	0,104	
ПС 35/6 кВ №69	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	238	2,590	0,002
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		11		
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ			
			Напряжение	6 кВ			
РПН							
ИТОГО		6 кВ		238	2,590	0,002	

ПС 35/6 кВ №71	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка 6 кВ	664	6,711	2,459	
			Напряжение 6 кВ	6,22			
			РПН	8			
	2Т	10,0	Нагрузка 6 кВ	567	6,173	0,347	
			Напряжение 6 кВ	6,30			
			РПН	11			
ИТОГО		6 кВ	1232	12,884	2,806		
ПС 35/6 кВ №179	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка 6 кВ	117	1,202	0,440	
			Напряжение 6 кВ	6,30			
			РПН	36,750.			
	2Т	4,0	Нагрузка 6 кВ	179	1,975	0,111	
			Напряжение 6 кВ	6,40			
			РПН	36,750.			
ИТОГО		6 кВ	296	3,177	0,551		
ПС 35/6 кВ №191	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка 6 кВ	206	2,104	0,771	
			Напряжение 6 кВ	6,30			
			РПН	3			
	2Т	6,3	Нагрузка 6 кВ	386	4,198	0,236	
			Напряжение 6 кВ	6,30			
			РПН	3			
ИТОГО		6 кВ	591	6,301	1,006		
ПС 35/6 кВ №113	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка 6 кВ	435	4,355	1,450	
			Напряжение 6 кВ	6,10			
			РПН	12			
	2Т	16,0	Нагрузка 6 кВ	875	9,181	0,973	
			Напряжение 6 кВ	6,10			
			РПН	10			
ИТОГО		6 кВ	1310	13,535	2,422		
ПС 35/6 кВ №152	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка 6 кВ	71	0,709	0,236	
			Напряжение 6 кВ	6,10			
			РПН	36			
	2Т	4,0	Нагрузка 6 кВ	138	1,495	0,158	
			Напряжение 6 кВ	6,30			
			РПН	36			
ИТОГО		6 кВ	209	2,203	0,394		

ПС 35/6 кВ №207	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка 6 кВ	371	3,853	-0,024	
			Напряжение 6 кВ	6,00			
			РПН	3			
	2Т	6,3	Нагрузка 6 кВ	413	4,128	1,168	
			Напряжение 6 кВ	6,00			
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ	784	7,981	1,143	
ПС 35/6 кВ №86 (откл)	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т		Нагрузка 6 кВ				
			Напряжение 6 кВ				
			РПН				
	2Т		Нагрузка 6 кВ				
			Напряжение 6 кВ				
РПН							
ИТОГО			6 кВ				
ПС 35/6 кВ №140	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка 6 кВ	129	1,387	-0,009	
			Напряжение 6 кВ	6,22			
			РПН	4			
	2Т	10,0	Нагрузка 6 кВ	242	2,570	0,340	
			Напряжение 6 кВ	6,20			
РПН			12				
ИТОГО			6 кВ	371	3,957	0,332	
ПС 35/6 кВ №177	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка 6 кВ	121	1,338	-0,009	
			Напряжение 6 кВ	6,40			
			РПН	4			
	2Т	6,3	Нагрузка 6 кВ	187	2,056	0,272	
			Напряжение 6 кВ	6,40			
РПН			6				
ИТОГО			6 кВ	308	3,394	0,264	
ПС 35/6 кВ №181	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка 6 кВ	201	2,230	-0,014	
			Напряжение 6 кВ	6,40			
			РПН	5			
	2Т	6,3	Нагрузка 6 кВ	515	5,654	0,749	
			Напряжение 6 кВ	6,40			
РПН			6				
ИТОГО			6 кВ	717	7,884	0,735	

ПС 35/6 кВ №153	Замер по трансформаторам				12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА		Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка 6 кВ	56	0,597	0,063
			Напряжение 6 кВ	6,22		
			РПН	36,750.		
	2Т	4,0	Нагрузка 6 кВ	78	0,767	0,330
			Напряжение 6 кВ	6,22		
РПН			36,750.			
ИТОГО			6 кВ	133	1,364	0,393
ПС 35/6 кВ №115	Замер по трансформаторам				12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА		Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка 6 кВ	346	3,700	0,390
			Напряжение 6 кВ	6,22		
			РПН	12		
	2Т	10,0	Нагрузка 6 кВ	457	4,505	1,936
			Напряжение 6 кВ	6,20		
РПН			12			
ИТОГО			6 кВ	803	8,206	2,327
ПС 35/6 кВ №192	Замер по трансформаторам				12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА		Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка 6 кВ	132	1,432	0,151
			Напряжение 6 кВ	6,30		
			РПН	35,880.		
	2Т	4,0	Нагрузка 6 кВ	96	0,959	0,412
			Напряжение 6 кВ	6,30		
РПН			36			
ИТОГО			6 кВ	228	2,391	0,563
ПС 35/6 кВ №180	Замер по трансформаторам				12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА		Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка 6 кВ	143	1,552	0,164
			Напряжение 6 кВ	6,30		
			РПН	1		
	2Т	4,0	Нагрузка 6 кВ	38	0,383	0,165
			Напряжение 6 кВ	6,30		
РПН			1			
ИТОГО			6 кВ	181	1,935	0,328
ПС 35/6 кВ №96	Замер по трансформаторам				12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА		Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка 6 кВ	444	4,655	0,491
			Напряжение 6 кВ	6,10		
			РПН	12		
	2Т	10,0	Нагрузка 6 кВ	302	2,972	1,277
			Напряжение 6 кВ	6,20		
РПН			13			
ИТОГО			6 кВ	745	7,627	1,768

ПС 35/6 кВ №190	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка 6 кВ	478	4,013	-3,223	
			Напряжение 6 кВ	6,22			
			РПН	11			
	2Т	10,0	Нагрузка 6 кВ	288	2,951	0,900	
			Напряжение 6 кВ	6,20			
РПН			11				
ИТОГО			6 кВ	766	6,964	-2,323	
ПС 35/6 кВ №210	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка 6 кВ	132	1,109	-0,891	
			Напряжение 6 кВ	6,22			
			РПН	2			
	2Т	4,0	Нагрузка 6 кВ	221	2,226	0,679	
			Напряжение 6 кВ	6,10			
РПН			4				
ИТОГО			6 кВ	353	3,335	-0,211	
ПС 35/6 кВ №205	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка 6 кВ	19	0,158	-0,127	
			Напряжение 6 кВ	6,22			
			РПН	36,750.			
	2Т		Нагрузка 6 кВ				
			Напряжение 6 кВ				
РПН							
ИТОГО			6 кВ	19	0,158	-0,127	
ПС 35/6 кВ №151	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка 6 кВ	223	2,330	0,674	
			Напряжение 6 кВ	6,30			
			РПН	3			
	2Т	6,3	Нагрузка 6 кВ	244	2,317	1,267	
			Напряжение 6 кВ	6,25			
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ	467	4,647	1,941	
ПС 35/6 кВ №51	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка 6 кВ	17	0,158	-0,083	
			Напряжение 6 кВ	6,22			
			РПН	37			
	2Т	4,0	Нагрузка 6 кВ				
			Напряжение 6 кВ				
РПН							
ИТОГО			6 кВ	17	0,158	-0,083	

ПС 35/6 кВ №211	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	97	0,893	-0,470
			Напряжение	6 кВ	6,00		
			РПН		8		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	92	0,884	-0,360
			Напряжение	6 кВ	6,00		
			РПН		7		
ИТОГО		6 кВ		189	1,778	-0,830	
ПС 35/6 кВ №93	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	141	1,508	0,143
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		35,880.		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	113	1,112	0,405
			Напряжение	6 кВ	6,05		
			РПН		36		
ИТОГО		6 кВ		254	2,619	0,548	
ПС 35/6 кВ №195	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	363	3,813	0,361
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	163	1,638	0,597
			Напряжение	6 кВ	6,18		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ		526	5,452	0,958	
ПС 35/6 кВ №199	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	166	1,774	0,168
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		1		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	206	2,048	0,746
			Напряжение	6 кВ	6,12		
			РПН		2		
ИТОГО		6 кВ		371	3,822	0,914	
ПС 35/6 кВ №76	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	166	1,774	0,168
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	105	1,053	0,384
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		4		
ИТОГО		6 кВ		270	2,827	0,552	

ПС 35/6 кВ №208 движ.	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	33	0,355	0,034
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН	4			
ИТОГО			6 кВ	33	0,355	0,034	
ПС 35/6 кВ №37	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	482	5,068	1,081
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН	12			
			Нагрузка	6 кВ	203	2,121	0,511
					6,20		
				12			
ИТОГО			6 кВ	685	7,188	1,592	
ПС 35/6 кВ №31	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	630	6,718	1,433
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН	15			
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	710	7,518	1,813
			Напряжение	6 кВ	6,30		
РПН			13				
ИТОГО			6 кВ	1340	14,236	3,246	
ПС 35/6 кВ №94	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	243	2,616	0,413
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН	35,868.			
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	133	1,425	0,014
			Напряжение	6 кВ	6,20		
РПН			35,868.				
ИТОГО			6 кВ	376	4,041	0,426	
ПС 35/6 кВ №43	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	271	2,877	0,454
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН	3			
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	183	1,973	0,019
			Напряжение	6 кВ	6,22		
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ	454	4,850	0,473	

ПС 35/6 кВ №193	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	93	0,959	0,151
			Напряжение	6 кВ	6,06		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	36	0,384	0,004
			Напряжение	6 кВ	6,18		
			РПН		4		
ИТОГО		6 кВ		129	1,343	0,155	
ПС 35/6 кВ №95	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	98	1,046	0,165
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		36,750.		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	127	1,370	0,013
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		36,750.		
ИТОГО		6 кВ		226	2,417	0,178	
ПС 35/6 кВ №194	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	115	1,221	0,193
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		1		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	30	0,329	0,003
			Напряжение	6 кВ	6,24		
			РПН		1		
ИТОГО		6 кВ		145	1,550	0,196	
ПС 35/6 кВ №33	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Qнагр. Мвар	Ток А	Рнагр. МВт
	1Т	16,0	Нагрузка	1			
			Напряжение				
			РПН				
	2Т	16,0	Нагрузка	1	4	953,133	9,633
			Напряжение		6,2		
			РПН		9		
ИТОГО				4	953,133	9,633	
ПС 35/6 кВ №70	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	365	3,495	1,801
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		8		
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	530	5,631	0,888
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		8		
ИТОГО		6 кВ		895	9,127	2,689	

ПС 35/6 кВ №212	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка 6 кВ	106	1,028	0,497	
			Напряжение 6 кВ	6,22			
			РПН	3			
	2Т	6,3	Нагрузка 6 кВ	8	0,086	0,019	
			Напряжение 6 кВ	6,22			
РПН			4				
ИТОГО			6 кВ	114	1,114	0,516	
ПС 35/6 кВ №58	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	2,5	Нагрузка 6 кВ	87	0,841	0,407	
			Напряжение 6 кВ	6,24			
			РПН	34,098.			
	2Т	2,5	Нагрузка 6 кВ	70	0,730	0,162	
			Напряжение 6 кВ	6,18			
РПН			35,000.				
ИТОГО			6 кВ	157	1,572	0,568	
ПС 35/6 кВ №52	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка 6 кВ	289	2,805	1,355	
			Напряжение 6 кВ	6,22			
			РПН	14			
	2Т	10,0	Нагрузка 6 кВ	290	3,050	0,675	
			Напряжение 6 кВ	6,22			
РПН			14				
ИТОГО			6 кВ	580	5,855	2,030	
ПС 35/6 кВ №85	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка 6 кВ	145	1,274	0,937	
			Напряжение 6 кВ	6,30			
			РПН	35,000.			
	2Т	4,0	Нагрузка 6 кВ	134	1,083	0,982	
			Напряжение 6 кВ	6,30			
РПН			35,000.				
ИТОГО			6 кВ	279	2,357	1,919	
ПС 35/6 кВ №319	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка 6 кВ	9	0,076	0,056	
			Напряжение 6 кВ	6,30			
			РПН	4			
	2Т	6,3	Нагрузка 6 кВ	8	0,065	0,059	
			Напряжение 6 кВ	6,30			
РПН			4				
ИТОГО			6 кВ	17	0,141	0,115	

ПС 35/6 кВ №200	Замер по трансформаторам				12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА		Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка 6 кВ	185	2,010	0,128
			Напряжение 6 кВ	6,30		
			РПН	4		
	2Т	6,3	Нагрузка 6 кВ	77	0,816	0,217
			Напряжение 6 кВ	6,30		
РПН			4			
ИТОГО			6 кВ	262	2,827	0,346
ПС 35/6 кВ №241	Замер по трансформаторам				12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА		Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка 6 кВ	491	5,258	0,335
			Напряжение 6 кВ	6,20		
			РПН	14		
	2Т	10,0	Нагрузка 6 кВ	174	1,817	0,484
			Напряжение 6 кВ	6,25		
РПН			13			
ИТОГО			6 кВ	665	7,074	0,819
ПС 35/6 кВ №315	Замер по трансформаторам				12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА		Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка 6 кВ	43	0,464	0,030
			Напряжение 6 кВ	6,30		
			РПН	4		
	2Т		Нагрузка			
			Напряжение			
РПН						
ИТОГО			6 кВ	43	0,464	0,030
ПС 35/6 кВ №242	Замер по трансформаторам				12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА		Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка 6 кВ	129	1,388	0,208
			Напряжение 6 кВ	6,30		
			РПН	2		
	2Т	6,3	Нагрузка 6 кВ	202	1,659	1,390
			Напряжение 6 кВ	6,20		
РПН			4			
ИТОГО			6 кВ	331	3,047	1,598
ПС 35/6 кВ №158	Замер по трансформаторам				12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА		Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка 6 кВ	131	1,405	-0,061
			Напряжение 6 кВ	6,22		
			РПН	4		
	2Т	6,3	Нагрузка 6 кВ	106	1,011	-0,522
			Напряжение 6 кВ	6,20		
РПН			4			
ИТОГО			6 кВ	237	2,416	-0,583

ПС 35/6 кВ №274	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка 6 кВ	166	1,789	-0,078	
			Напряжение 6 кВ	6,22			
			РПН	8			
	2Т	10,0	Нагрузка 6 кВ	20	0,193	-0,099	
			Напряжение 6 кВ	6,20			
			РПН	8			
ИТОГО		6 кВ	187	1,981	-0,177		
ПС 35/6 кВ №267	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка 6 кВ	17	0,096	0,163	
			Напряжение 6 кВ	6,34			
			РПН	2			
	2Т	6,3	Нагрузка 6 кВ	13	0,136	0,040	
			Напряжение 6 кВ	6,34			
			РПН	2			
ИТОГО		6 кВ	30	0,232	0,203		
ПС 35/6 кВ №299	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка 6 кВ	11	0,064	0,108	
			Напряжение 6 кВ	6,40			
			РПН	2			
	2Т	6,3	Нагрузка 6 кВ	14	0,147	0,044	
			Напряжение 6 кВ	6,34			
			РПН	2			
ИТОГО		6 кВ	25	0,211	0,152		
ПС 35/6 кВ №275	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка 6 кВ	0	0,000	0,000	
			Напряжение 6 кВ	6,30			
			РПН	3			
	2Т	4,0	Нагрузка 6 кВ	39	0,241	0,355	
			Напряжение 6 кВ	6,30			
			РПН	3			
ИТОГО		6 кВ	39	0,241	0,355		
ПС 35/6 кВ №258	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка 6 кВ	30	0,218	0,245	
			Напряжение 6 кВ	6,40			
			РПН	4			
	2Т	6,3	Нагрузка 6 кВ	59	0,361	0,532	
			Напряжение 6 кВ	6,34			
			РПН	4			
ИТОГО		6 кВ	88	0,579	0,778		

ПС 35/6 кВ №311	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	88	0,909	-0,070
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	166	1,725	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			4				
ИТОГО		6 кВ		254	2,634	-0,070	
ПС 35/6 кВ 73	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	227	2,168	0,933
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	151	1,471	0,549
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		378	3,640	1,482	
ПС 35/6 кВ №82	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	268	2,388	1,425
			Напряжение	6 кВ	6,0		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	185	1,716	0,875
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН			2				
ИТОГО		6 кВ		453	4,104	2,300	
ПС 35/6 кВ №121	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т		Нагрузка	6 кВ	0		
			Напряжение	6 кВ			
			РПН				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	220	2,286	-0,071
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН			2				
ИТОГО		6 кВ		220	2,286	-0,071	
ПС 35/6 кВ №68	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	413	4,291	0,023
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	120	1,224	-0,218
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН			2				
ИТОГО		6 кВ		533	5,515	-0,195	

ПС 35/6 кВ №29	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	142	1,472	0,072
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	240	2,375	0,753
			Напряжение	6 кВ	6,4		
РПН			2				
ИТОГО			6 кВ	382	3,846	0,825	
ПС 35/6 кВ №88	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	135	1,376	0,266
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		1		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	272	2,579	1,170
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН			1				
ИТОГО			6 кВ	407	3,955	1,436	
ПС 35/6 кВ №106	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	111	1,076	0,429
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	53	0,526	0,180
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН			1				
ИТОГО			6 кВ	165	1,602	0,609	
ПС 35/6 кВ №163	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	51	0,098	-0,520
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		1		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	29	0,258	-0,148
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			1				
ИТОГО			6 кВ	79	0,356	-0,668	
ПС 35/6 кВ №198	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	105	-1,031	0,349
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		13		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	144	1,388	0,570
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			13				
ИТОГО			6 кВ	249	0,357	0,919	

ПС 35/6 кВ №247	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	85	-0,461	-0,759
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		12		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	92	0,636	0,717
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			12				
ИТОГО		6 кВ		178	0,175	-0,042	
ПС 35/6 кВ №292	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	209	2,125	0,456
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	84	0,837	-0,241
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		293	2,963	0,216	
ПС 35/6 кВ №105	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	140	1,124	0,930
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		13		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	89	0,534	-0,756
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН			13				
ИТОГО		6 кВ		229	1,658	0,174	
ПС 35/6 кВ №302	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	201	2,031	0,469
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	76	0,588	-0,520
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН			2				
ИТОГО		6 кВ		276	2,618	-0,051	
ПС 35/6 кВ №63	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	89	0,906	-0,193
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	102	1,058	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		191	1,964	-0,193	

ПС 35/6 кВ №62	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	170	1,629	-0,682
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		9		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			11				
ИТОГО			6 кВ	170	1,629	-0,682	
ПС 35/6 кВ №61	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	61	0,471	-0,422
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		1		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	4	0,041	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			1				
ИТОГО			6 кВ	65	0,511	-0,423	
ПС 35/6 кВ №45	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	204	1,840	-1,047
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		7		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	185	1,919	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			10				
ИТОГО			6 кВ	388	3,758	-1,047	
ПС 35/6 кВ №41	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	159	1,518	0,659
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	115	1,155	0,287
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			2				
ИТОГО			6 кВ	274	2,674	0,947	
ПС 35/6 кВ №26	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	178	1,655	0,826
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	92	0,929	0,227
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			1				
ИТОГО			6 кВ	270	2,584	1,053	

ПС 35/6 кВ №11	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	113	1,025	0,562
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	175	1,666	0,728
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			2				
ИТОГО			6 кВ	287	2,691	1,290	
ПС 35/6 кВ №236	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	233	2,367	0,485
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		5		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	166	1,696	0,297
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ	398	4,064	0,783	
ПС 35/6 кВ №104	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	180	1,857	-0,203
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	63	0,659	-0,016
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН			2				
ИТОГО			6 кВ	243	2,516	-0,218	
ПС 35/6 кВ №72	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	264	2,746	0,034
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	221	2,233	-0,534
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ	485	4,979	-0,499	
ПС 35/6 кВ №47	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	177	1,688	0,735
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		7		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	157	1,534	-0,558
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН			6				
ИТОГО			6 кВ	334	3,223	0,177	

ПС 35/6 кВ №66	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	139	1,308	-0,618
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	69	0,695	-0,179
			Напряжение	6 кВ	6,0		
РПН			1				
ИТОГО			6 кВ	208	2,003	-0,798	
ПС 35/6 кВ №35	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	101	1,046	-0,117
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		4		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	112	1,085	0,435
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			6				
ИТОГО			6 кВ	214	2,130	0,319	
ПС 35/6 кВ №5	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	122	1,130	0,578
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		1		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	42	0,417	-0,110
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН			1				
ИТОГО			6 кВ	164	1,548	0,468	
ПС 35/6 кВ №49	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	185	1,852	-0,516
			Напряжение	6 кВ	6,0		
			РПН		1		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	150	1,298	-0,867
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН			2				
ИТОГО			6 кВ	335	3,151	-1,382	
ПС 35/6 кВ №89	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	81	0,834	0,131
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		4		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	96	0,983	0,177
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН			5				
ИТОГО			6 кВ	177	1,817	0,308	

ПС 35/6 кВ №39	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	181	1,834	0,427
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	277	2,715	0,955
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			2				
ИТОГО			6 кВ	458	4,549	1,382	
ПС 35/6 кВ №197	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	294	2,879	1,018
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			2				
ИТОГО			6 кВ	294	2,879	1,018	
ПС 35/6 кВ №13	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		1		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	188	1,875	0,564
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН			1				
ИТОГО			6 кВ	188	1,875	0,564	
ПС 35/6 кВ №140	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	67	0,636	0,284
			Напряжение	6 кВ	6,0		
			РПН		1		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	33	0,322	-0,113
			Напряжение	6 кВ	6,0		
РПН			1				
ИТОГО			6 кВ	100	0,958	0,170	
ПС 35/6 кВ №36	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	139	1,403	-0,356
			Напряжение	6 кВ	6,0		
			РПН		1		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	228	2,329	0,409
			Напряжение	6 кВ	6,0		
РПН			1				
ИТОГО			6 кВ	367	3,732	0,053	

ПС 35/6 кВ №203	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	415	4,209	0,920
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	50	0,504	0,126
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ	465	4,713	1,047	
ПС 35/6 кВ №4	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	242	2,493	-0,318
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		8		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	192	1,939	-0,454
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН			8				
ИТОГО			6 кВ	433	4,432	-0,772	
ПС 35/6 кВ №3	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	347	3,601	-0,116
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		14		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	186	1,752	0,821
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			14				
ИТОГО			6 кВ	533	5,354	0,705	
ПС 35/6 кВ №50	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	111	1,151	0,123
			Напряжение	6 кВ	6,0		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	63	0,654	-0,055
			Напряжение	6 кВ	6,0		
РПН			1				
ИТОГО			6 кВ	175	1,806	0,068	
ПС 35/6 кВ №232	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	57	0,475	0,355
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	104	0,732	-0,791
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			2				
ИТОГО			6 кВ	161	1,207	-0,436	

ПС 35/6 кВ №87	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0		
			Напряжение	6 кВ			
			РПН				
			Нагрузка	6 кВ	82	0,749	0,402
	Напряжение	6 кВ	6,3				
РПН		3					
ИТОГО			6 кВ	82	0,749	0,402	
ПС 35/6 кВ №335	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	128	0,233	-1,306
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ	128	0,233	-1,306	
ПС 35/6 кВ №340	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	184	1,042	-1,602
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	83	0,310	-0,806
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ	267	1,352	-2,408	
ПС 35/6 кВ №32	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	242	2,293	1,256
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН		11		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	239	2,306	1,068
			Напряжение	6 кВ	6,15		
РПН			11				
ИТОГО			6 кВ	481	4,599	2,324	
ПС 35/6 кВ №178	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	213	2,337	0,311
			Напряжение	6 кВ	6,40		
			РПН		7		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	264	2,718	1,062
			Напряжение	6 кВ	6,40		
РПН			8				
ИТОГО			6 кВ	477	5,055	1,372	

ПС 35/6 кВ №69	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ			
			Напряжение	6 кВ			
			РПН				
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	535	5,518	2,156
			Напряжение	6 кВ		6,40	
РПН				14			
ИТОГО		6 кВ		535	5,518	2,156	
ПС 35/6 кВ №150	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	194	2,119	0,002
			Напряжение	6 кВ		6,30	
			РПН			12	
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	123	1,092	0,696
			Напряжение	6 кВ		6,10	
РПН				13			
ИТОГО		6 кВ		317	3,212	0,698	
ПС 35/6 кВ №176	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	61	0,647	0,000
			Напряжение	6 кВ		6,10	
			РПН			36	
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	25	0,221	0,141
			Напряжение	6 кВ		6,06	
РПН				36			
ИТОГО		6 кВ		86	0,869	0,142	
ПС 35/6 кВ №237	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	49	0,530	0,000
			Напряжение	6 кВ		6,22	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	18	0,162	0,103
			Напряжение	6 кВ		6,22	
РПН				3			
ИТОГО		6 кВ		67	0,692	0,104	
ПС 35/6 кВ №69	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	238	2,590	0,002
			Напряжение	6 кВ		6,30	
			РПН			11	
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ			
			Напряжение	6 кВ			
РПН							
ИТОГО		6 кВ		238	2,590	0,002	

ПС 35/6 кВ №71	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	664	6,711	2,459
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		8		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	567	6,173	0,347
			Напряжение	6 кВ	6,30		
РПН			11				
ИТОГО			6 кВ	1232	12,884	2,806	
ПС 35/6 кВ №179	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	117	1,202	0,440
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		36,750.		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	179	1,975	0,111
			Напряжение	6 кВ	6,40		
РПН			36,750.				
ИТОГО			6 кВ	296	3,177	0,551	
ПС 35/6 кВ №191	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	206	2,104	0,771
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	386	4,198	0,236
			Напряжение	6 кВ	6,30		
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ	591	6,301	1,006	
ПС 35/6 кВ №113	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	435	4,355	1,450
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН		12		
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	875	9,181	0,973
			Напряжение	6 кВ	6,10		
РПН			10				
ИТОГО			6 кВ	1310	13,535	2,422	
ПС 35/6 кВ №152	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	71	0,709	0,236
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН		36		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	138	1,495	0,158
			Напряжение	6 кВ	6,30		
РПН			36				
ИТОГО			6 кВ	209	2,203	0,394	

ПС 35/6 кВ №207	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	371	3,853	-0,024
			Напряжение	6 кВ	6,00		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	413	4,128	1,168
			Напряжение	6 кВ	6,00		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		784	7,981	1,143	
ПС 35/6 кВ №86 (откл.)	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т		Нагрузка	6 кВ			
			Напряжение	6 кВ			
			РПН				
	2Т		Нагрузка	6 кВ			
			Напряжение	6 кВ			
РПН							
ИТОГО		6 кВ					
ПС 35/6 кВ №140	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	129	1,387	-0,009
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		4		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	242	2,570	0,340
			Напряжение	6 кВ	6,20		
РПН			12				
ИТОГО		6 кВ		371	3,957	0,332	
ПС 35/6 кВ №177	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	121	1,338	-0,009
			Напряжение	6 кВ	6,40		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	187	2,056	0,272
			Напряжение	6 кВ	6,40		
РПН			6				
ИТОГО		6 кВ		308	3,394	0,264	
ПС 35/6 кВ №181	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	201	2,230	-0,014
			Напряжение	6 кВ	6,40		
			РПН		5		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	515	5,654	0,749
			Напряжение	6 кВ	6,40		
РПН			6				
ИТОГО		6 кВ		717	7,884	0,735	

ПС 35/6 кВ №153	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	56	0,597	0,063
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		36,750.		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	78	0,767	0,330
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		36,750.		
ИТОГО		6 кВ		133	1,364	0,393	
ПС 35/6 кВ №115	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	346	3,700	0,390
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		12		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	457	4,505	1,936
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		12		
ИТОГО		6 кВ		803	8,206	2,327	
ПС 35/6 кВ №192	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	132	1,432	0,151
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		35,880.		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	96	0,959	0,412
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		36		
ИТОГО		6 кВ		228	2,391	0,563	
ПС 35/6 кВ №180	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	143	1,552	0,164
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		1		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	38	0,383	0,165
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		1		
ИТОГО		6 кВ		181	1,935	0,328	
ПС 35/6 кВ №96	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	444	4,655	0,491
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН		12		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	302	2,972	1,277
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		13		
ИТОГО		6 кВ		745	7,627	1,768	

ПС 35/6 кВ №190	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	478	4,013	-3,223
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		11		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	288	2,951	0,900
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		11		
ИТОГО		6 кВ		766	6,964	-2,323	
ПС 35/6 кВ №210	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	132	1,109	-0,891
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	221	2,226	0,679
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН		4		
ИТОГО		6 кВ		353	3,335	-0,211	
ПС 35/6 кВ №205	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	19	0,158	-0,127
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		36,750.		
	2Т		Нагрузка	6 кВ			
			Напряжение	6 кВ			
			РПН				
ИТОГО		6 кВ		19	0,158	-0,127	
ПС 35/6 кВ №151	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	223	2,330	0,674
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	244	2,317	1,267
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ		467	4,647	1,941	
ПС 35/6 кВ №51	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	17	0,158	-0,083
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		37		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ			
			Напряжение	6 кВ			
			РПН				
ИТОГО		6 кВ		17	0,158	-0,083	

ПС 35/6 кВ №211	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка 6 кВ	97	0,893	-0,470	
			Напряжение 6 кВ	6,00			
			РПН	8			
	2Т	10,0	Нагрузка 6 кВ	92	0,884	-0,360	
			Напряжение 6 кВ	6,00			
РПН			7				
ИТОГО		6 кВ	189	1,778	-0,830		
ПС 35/6 кВ №93	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка 6 кВ	141	1,508	0,143	
			Напряжение 6 кВ	6,22			
			РПН	35,880.			
	2Т	4,0	Нагрузка 6 кВ	113	1,112	0,405	
			Напряжение 6 кВ	6,05			
РПН			36				
ИТОГО		6 кВ	254	2,619	0,548		
ПС 35/6 кВ №195	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка 6 кВ	363	3,813	0,361	
			Напряжение 6 кВ	6,10			
			РПН	4			
	2Т	6,3	Нагрузка 6 кВ	163	1,638	0,597	
			Напряжение 6 кВ	6,18			
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ	526	5,452	0,958		
ПС 35/6 кВ №199	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка 6 кВ	166	1,774	0,168	
			Напряжение 6 кВ	6,22			
			РПН	1			
	2Т	4,0	Нагрузка 6 кВ	206	2,048	0,746	
			Напряжение 6 кВ	6,12			
РПН			2				
ИТОГО		6 кВ	371	3,822	0,914		
ПС 35/6 кВ №76	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка 6 кВ	166	1,774	0,168	
			Напряжение 6 кВ	6,22			
			РПН	4			
	2Т	6,3	Нагрузка 6 кВ	105	1,053	0,384	
			Напряжение 6 кВ	6,20			
РПН			4				
ИТОГО		6 кВ	270	2,827	0,552		

ПС 35/6 кВ №208 движ.	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	33	0,355	0,034
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		4		
ИТОГО			6 кВ	33	0,355	0,034	
ПС 35/6 кВ №37	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	482	5,068	1,081
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		12		
			Нагрузка	6 кВ	203	2,121	0,511
					6,20		
				12			
ИТОГО			6 кВ	685	7,188	1,592	
ПС 35/6 кВ №31	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	630	6,718	1,433
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		15		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	710	7,518	1,813
			Напряжение	6 кВ	6,30		
РПН			13				
ИТОГО			6 кВ	1340	14,236	3,246	
ПС 35/6 кВ №94	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	243	2,616	0,413
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		35,868.		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	133	1,425	0,014
			Напряжение	6 кВ	6,20		
РПН			35,868.				
ИТОГО			6 кВ	376	4,041	0,426	
ПС 35/6 кВ №43	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	271	2,877	0,454
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	183	1,973	0,019
			Напряжение	6 кВ	6,22		
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ	454	4,850	0,473	

ПС 35/6 кВ №193	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	93	0,959	0,151
			Напряжение	6 кВ	6,06		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	36	0,384	0,004
			Напряжение	6 кВ	6,18		
РПН			4				
ИТОГО			6 кВ	129	1,343	0,155	
ПС 35/6 кВ №95	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	98	1,046	0,165
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		36,750.		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	127	1,370	0,013
			Напряжение	6 кВ	6,22		
РПН			36,750.				
ИТОГО			6 кВ	226	2,417	0,178	
ПС 35/6 кВ №194	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	115	1,221	0,193
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		1		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	30	0,329	0,003
			Напряжение	6 кВ	6,24		
РПН			1				
ИТОГО			6 кВ	145	1,550	0,196	
ПС 35/6 кВ №33	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Qнагр. Мвар	Ток А	Рнагр. МВт
	1Т	16,0	Нагрузка	1			
			Напряжение				
			РПН				
	2Т	16,0	Нагрузка	1	4	953,130	9,633
			Напряжение		6,2		
РПН			9				
ИТОГО				4	953,133	9,633	
ПС 35/6 кВ №70	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	365	3,495	1,801
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		8		
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	530	5,631	0,888
			Напряжение	6 кВ	6,22		
РПН			8				
ИТОГО			6 кВ	895	9,127	2,689	

ПС 35/6 кВ №212	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	106	1,028	0,497
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	8	0,086	0,019
			Напряжение	6 кВ	6,22		
РПН			4				
ИТОГО			6 кВ	114	1,114	0,516	
ПС 35/6 кВ №58	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	2,5	Нагрузка	6 кВ	87	0,841	0,407
			Напряжение	6 кВ	6,24		
			РПН		34,098.		
	2Т	2,5	Нагрузка	6 кВ	70	0,730	0,162
			Напряжение	6 кВ	6,18		
РПН			35,000.				
ИТОГО			6 кВ	157	1,572	0,568	
ПС 35/6 кВ №52	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	289	2,805	1,355
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		14		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	290	3,050	0,675
			Напряжение	6 кВ	6,22		
РПН			14				
ИТОГО			6 кВ	580	5,855	2,030	
ПС 35/6 кВ №85	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	145	1,274	0,937
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		35,000.		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	134	1,083	0,982
			Напряжение	6 кВ	6,30		
РПН			35,000.				
ИТОГО			6 кВ	279	2,357	1,919	
ПС 35/6 кВ №319	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	9	0,076	0,056
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	8	0,065	0,059
			Напряжение	6 кВ	6,30		
РПН			4				
ИТОГО			6 кВ	17	0,141	0,115	

ПС 35/6 кВ №200	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка 6 кВ	185	2,010	0,128	
			Напряжение 6 кВ	6,30			
			РПН	4			
	2Т	6,3	Нагрузка 6 кВ	77	0,816	0,217	
			Напряжение 6 кВ	6,30			
			РПН	4			
ИТОГО		6 кВ	262	2,827	0,346		
ПС 35/6 кВ №241	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка 6 кВ	491	5,258	0,335	
			Напряжение 6 кВ	6,20			
			РПН	14			
	2Т	10,0	Нагрузка 6 кВ	174	1,817	0,484	
			Напряжение 6 кВ	6,25			
			РПН	13			
ИТОГО		6 кВ	665	7,074	0,819		
ПС 35/6 кВ №315	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка 6 кВ	43	0,464	0,030	
			Напряжение 6 кВ	6,30			
			РПН	4			
	2Т		Нагрузка				
			Напряжение				
			РПН				
ИТОГО		6 кВ	43	0,464	0,030		
ПС 35/6 кВ №242	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка 6 кВ	129	1,388	0,208	
			Напряжение 6 кВ	6,30			
			РПН	2			
	2Т	6,3	Нагрузка 6 кВ	202	1,659	1,390	
			Напряжение 6 кВ	6,20			
			РПН	4			
ИТОГО		6 кВ	331	3,047	1,598		
ПС 35/6 кВ №158	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка 6 кВ	131	1,405	-0,061	
			Напряжение 6 кВ	6,22			
			РПН	4			
	2Т	6,3	Нагрузка 6 кВ	106	1,011	-0,522	
			Напряжение 6 кВ	6,20			
			РПН	4			
ИТОГО		6 кВ	237	2,416	-0,583		

ПС 35/6 кВ №274	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	166	1,789	-0,078
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		8		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	20	0,193	-0,099
			Напряжение	6 кВ	6,20		
РПН			8				
ИТОГО			6 кВ	187	1,981	-0,177	
ПС 35/6 кВ №267	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	17	0,096	0,163
			Напряжение	6 кВ	6,34		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	13	0,136	0,040
			Напряжение	6 кВ	6,34		
РПН			2				
ИТОГО			6 кВ	30	0,232	0,203	
ПС 35/6 кВ №299	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	11	0,064	0,108
			Напряжение	6 кВ	6,40		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	14	0,147	0,044
			Напряжение	6 кВ	6,34		
РПН			2				
ИТОГО			6 кВ	25	0,211	0,152	
ПС 35/6 кВ №275	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	39	0,241	0,355
			Напряжение	6 кВ	6,30		
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ	39	0,241	0,355	
ПС 35/6 кВ №258	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	30	0,218	0,245
			Напряжение	6 кВ	6,40		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	59	0,361	0,532
			Напряжение	6 кВ	6,34		
РПН			4				
ИТОГО			6 кВ	88	0,579	0,778	

ПС 35/6 Кв 34	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	40	0,386	0,172
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			ПБВ		36		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	30	0,292	0,130
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			ПБВ		35		
ИТОГО		6 кВ		70	0,678	0,301	
ПС 35/6 кВ 117	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	130	1,261	0,560
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			ПБВ		36		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	150	1,457	0,648
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			ПБВ		36		
ИТОГО		6 кВ		280	2,718	1,208	
ПС 35/6 кВ 130	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	225	2,190	0,973
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			ПБВ		36		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	185	1,815	0,807
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			ПБВ		35		
ИТОГО		6 кВ		410	4,004	1,780	
ПС 35/6 кВ 132	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	17	0,165	0,073
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		36		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	16	0,153	0,068
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		35		
ИТОГО		6 кВ		32	0,318	0,141	
ПС 35/6 кВ 157	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	240	2,317	1,030
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ			
			Напряжение	6 кВ			
			РПН				
ИТОГО		6 кВ		240	2,317	1,030	

ПС 35/6 кВ 220	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	158	1,555	0,691
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	198	1,933	0,859
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ	356	3,488	1,550	
ПС 35/6 кВ 290	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	285	3,290	1,070
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		11		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	235	1,650	0,230
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		11		
ИТОГО			6 кВ	520	4,940	1,300	
ПС 35/6 кВ 74	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	65	0,662	0,231
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			ПБВ		37		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	11	0,145	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			ПБВ		37		
ИТОГО			6 кВ	76	0,807	0,231	
ПС 35/6 кВ 112	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	0,0		
			РПН		---		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	0,0		
			РПН		---		
ИТОГО			6 кВ				
ПС 35/6 кВ 129	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	130	1,329	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,0		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	56	0,557	-0,072
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		2		
ИТОГО			6 кВ	186	1,886	-0,072	

ПС 35/6 кВ 154	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	63	0,543	0,248
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			ПБВ		37		
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	70	0,710	0,228
			Напряжение	6 кВ	6,2		
ПБВ			37				
ИТОГО			6 кВ	133	1,253	0,476	
ПС 35/6 кВ 155	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	63	0,543	-0,034
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		17		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	30	0,410	0,097
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			17				
ИТОГО			6 кВ	93	0,953	0,063	
ПС 35/6 кВ 156	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	282	2,915	0,130
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		4		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ			
			Напряжение	6 кВ			
РПН							
ИТОГО			6 кВ	282	2,915	0,130	
ПС 35/6 кВ 313	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ			
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	50	0,445	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН			4				
ИТОГО			6 кВ	50	0,445	0,000	
ПС 35/6 кВ 1	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	20	0,173	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			ПБВ		34		
ИТОГО			6 кВ	20	0,173	0,000	

ПС 35/6 кВ 131	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	6	0,056	0,013
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ			
ПБВ							
ИТОГО			6 кВ	6	0,056	0,013	
ПС 35/6 кВ 217	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	114	1,268	0,338
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	170	1,477	0,968
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ	284	2,745	1,306	
ПС 35/6 кВ 228	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	200	1,548	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	160	1,499	-0,005
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ	360	3,046	-0,005	
ПС 35/6 кВ 251	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	22	0,458	-0,037
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	22	0,502	0,106
			Напряжение	6 кВ	6,4		
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ	44	0,960	0,069	
ПС 35/6 кВ 252	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	240	2,568	0,215
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	152	1,484	0,612
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ	392	4,052	0,827	

ПС 35/6 кВ 261	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	170	1,516	0,873
			Напряжение	6 кВ	6.22		
			РПН		11		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	185	1,924	-0,047
			Напряжение	6 кВ	6.29 0.063		
РПН			10				
ИТОГО			6 кВ	355	3,440	0,826	
ПС 35/6 кВ 278	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	105	0,835	0,751
			Напряжение	6 кВ	6.27		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	210	2,199	0,433
			Напряжение	6 кВ	6.3		
РПН			4				
ИТОГО			6 кВ	315	3,034	1,184	
ПС 35/6 кВ 289	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	60	0,723	0,064
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	34	0,381	-0,025
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ	94	1,104	0,039	
ПС 35/6 кВ 314	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	1	0	0
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	2	0	0
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			4				
ИТОГО			6 кВ				
ПС 35/6 кВ 318	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	32	0,281	0,256
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
			Нагрузка	6 кВ	100	0,554	0,221
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			4				
ИТОГО			6 кВ	132	0,834	0,477	

ПС 35/6 кВ 214	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	385	3,762	1,167
			Напряжение	6 кВ	6,0		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	122	1,329	0,109
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН			2				
ИТОГО			6 кВ	507	5,092	1,276	
ПС 35/6 кВ 216	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ		0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,0		
			РПН		12		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	450	4,480	2,704
			Напряжение	6 кВ	6,5		
РПН			11				
ИТОГО			6 кВ	450	4,480	2,704	
ПС 35/6 кВ 218	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	320	2,048	0,382
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		13		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	350	3,671	0,379
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			13				
ИТОГО			6 кВ	670	5,719	0,761	
ПС 35/6 кВ 219	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	108	0,803	0,149
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		9		
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	25	0,217	0,063
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН			9				
ИТОГО			6 кВ	133	1,020	0,212	
ПС 35/6 кВ 227	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	300	1,643	0,386
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		5		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	280	1,150	-0,031
			Напряжение	6 кВ	5,2		
РПН			3				
ИТОГО			6	580	2,793	0,356	

ПС 35/6 кВ 235	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	170	1,478	0,352
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	70	0,593	-0,094
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
ИТОГО				240	2,071	0,258	

ПС 35/6 кВ 271	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	35 кВ	181	11,462	0,000
			Напряжение	35 кВ	35,7		
			РПН		9		
	2Т	25,0	Нагрузка	35 кВ	178	11,262	0,000
			Напряжение	35 кВ	35,7		
			РПН		9		
ИТОГО				359	22,723	0,000	

ПС 35/6 кВ 230	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	150	0,930	0,244
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	80	0,880	0,248
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		3		
ИТОГО				230	1,809	0,492	

ПС 35/6 кВ 243	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	185	2,022	0,558
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	274	2,725	0,724
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		3		
ИТОГО				459	4,747	1,282	

ПС 35/6 кВ 244	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	157	1,586	0,407
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	70	0,721	-0,146
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		3		
ИТОГО				227	2,307	0,261	

ПС 35/6 кВ 249	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	174	1,957	0,490
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН	4	5		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	41	0,311	0,241
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН	2	4		
ИТОГО		6 кВ		215	2,269	0,732	
ПС 35/6 кВ 229	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	340	-3,497	0,975
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН	11	12		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	400	-4,272	-0,042
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН	11	11		
ИТОГО		6 кВ		740	-7,769	0,933	
ПС 35/6 кВ 246	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	79	0,868	0,365
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН	3	4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	190	2,012	0,469
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН	3	4		
ИТОГО		6 кВ		269	2,879	0,834	
ПС 35/6 кВ 245	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	185	1,862	0,278
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН	11	12		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	430	4,765	0,618
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН	11	12		
ИТОГО		6 кВ		615	6,627	0,896	
ПС 35/6 кВ 312	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	260	2,587	2,354
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН	3	4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	220	0,695	0,253
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН	3	4		
ИТОГО		6 кВ		480	3,282	2,607	

ПС 35/6 кВ 254	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	170	2,161	-0,157
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	198	2,419	-0,236
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ	368	4,579	-0,393	
ПС 35/6 кВ 260	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	98	1,331	0,034
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	58	0,886	-0,039
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			4				
ИТОГО			6 кВ	156	2,217	-0,006	
ПС 35/6 кВ 268	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	14	0,370	0,097
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	34	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ	48	0,370	0,097	
ПС 35/6 кВ 269	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	66	0,948	0,189
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	42	0,665	0,138
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			4				
ИТОГО			6 кВ	108	1,613	0,326	
ПС 35/6 кВ 273	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ			
			Напряжение	6 кВ			
			РПН				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	358	2,780	0,325
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			4				
ИТОГО			6 кВ	358	2,780	0,325	

ПС 35/6 кВ 164	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	149	1,570	0,342
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		5		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	223	2,319	0,694
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			6				
ИТОГО			6 кВ	372	3,889	1,036	
ПС 35/6 кВ 253	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	68	0,620	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	155	1,420	0,369
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			2				
ИТОГО			6 кВ	223	2,040	0,369	
ПС 35/6 кВ 265	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	-----	-----	-----
			Напряжение	6 кВ	-----	-----	-----
			РПН				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	-----	-----	-----
			Напряжение	6 кВ	-----	-----	-----
РПН							
ИТОГО			6 кВ				
ПС 35/6 кВ 279	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	173	1,751	-0,421
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		4		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	135	1,276	-0,062
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ	308	3,027	-0,483	
ПС 35/6 кВ 300	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	256	2,700	-0,100
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		5		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	94	0,950	0,070
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			4				
ИТОГО			6 кВ	350	3,650	-0,030	

ПС 35/6 кВ 310	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	124	1,278	0,324
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	85	0,832	-0,362
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			4				
ИТОГО			6 кВ	209	2,110	-0,038	
ПС 35/6 кВ 213	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	----	----	----
			Напряжение	6 кВ	----		
			РПН		----		
ИТОГО			6 кВ				
ПС 35/6 кВ 321	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	24	0,200	-0,100
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	45	0,400	-0,100
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			2				
ИТОГО			6 кВ	69	0,600	-0,200	
ПС 35/6 кВ 103	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	----	----	----
			Напряжение	6 кВ	----		
			РПН		----		
ИТОГО			6 кВ				
ПС 35/6 кВ 320	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	47	0,450	-0,057
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	23	0,170	0,046
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ	70	0,620	-0,011	
ПС 35/6 кВ 322	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	58	0,500	-0,360
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	207	2,000	-0,250
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ	265	2,500	-0,610	

ПС 35/6 кВ 339	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	70	0,540	0,475
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	11	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ	81	0,540	0,475	
ПС 35/6 кВ 262	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	17	0,147	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ	17	0,147	0,000	
ПС 35/6 кВ 276	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	54	0,561	0,177
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ	54	0,561	0,177	
ПС 35/6 кВ 281	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	255	2,746	71,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	102	1,096	0,129
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ	357	3,842	71,129	
ПС 35/6 кВ 308	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	135	1,885	-0,360
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	165	1,701	0,005
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			4				
ИТОГО			6 кВ	300	3,586	-0,355	

ПС 35/6 кВ 317	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	50	0,526	0,067
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	21	0,203	0,098
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ		71	0,729	0,165	
ПС 35/6 кВ 329	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ			
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	160	1,521	0,250
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
ИТОГО		6 кВ		160	1,521	0,250	
ПС 35/6 кВ 270	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	526	5,520	-1,340
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		12		
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	360	3,888	-510,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		12		
ИТОГО		6 кВ		886	9,408	-511,340	
ПС 35/6 кВ 280	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	208	1,960	-1,069
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	325	3,484	0,651
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
ИТОГО		6 кВ		533	5,444	-0,418	
ПС 35/6 кВ 328	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	116	1,204	-0,269
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		12		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	40	0,385	0,180
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		12		
ИТОГО		6 кВ		156	1,589	-0,089	

ПС 35/6 кВ 327	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.г} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	124	1,330	0,270
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		5		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	71	0,691	-0,346
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ	195	2,021	-0,076	
ПС 35/6 кВ 324	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.г} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	167	1,700	0,500
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН		4		
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	228	2,300	0,500
			Напряжение	6 кВ	6,25		
РПН			4				
ИТОГО			6 кВ	395	4,000	1,000	
ПС 35/6 кВ 118	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.г} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	178	1,635	0,748
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	283	2,412	1,207
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			4				
ИТОГО			6 кВ	461	4,047	1,955	
ПС 35/6 кВ 128	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.г} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	30	0,251	0,048
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	35	0,438	-0,064
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ	65	0,689	-0,016	
ПС 35/6 кВ 322	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.г} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	161	1,638	0,042
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		7		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	157	1,685	0,175
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			7				
ИТОГО			6 кВ	318	3,323	0,217	

ПС 35/6 кВ №266	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т		Нагрузка	6кВ	48	485,530	97,120
			Напряжение	6кВ	6,0		
			РПН		2		
	2Т		Нагрузка	6кВ	62	601,570	120,331
			Напряжение	6кВ	6,1		
			РПН		2		
ИТОГО			6кВ	110	1087,100	217,451	

ПС 35/6 кВ №282	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	6кВ	277	2692,410	1322,140
			Напряжение	6кВ	6,4		
			РПН		14		
	2Т	16,0	Нагрузка	6кВ	284	3165,290	820,130
			Напряжение	6кВ	6,4		
			РПН		14		
ИТОГО			6кВ	561	5857,700	2142,270	

ПС 35/6 кВ №283	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	6кВ	423,72	4537,6	1164,97
			Напряжение	6кВ	6,34		
			РПН		14		
	2Т	25,0	Нагрузка	6кВ	273,97	2988,99	799,22
			Напряжение	6кВ	6,28		
			РПН		13		
ИТОГО			6кВ	697,69	7526,59	1964,19	

ПС 35/6 кВ №284	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6кВ	274,17	2745,55	345,98
			Напряжение	6кВ	6,34		
			РПН		14		
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	233,59	2375,67	762,81
			Напряжение	6кВ	6,36		
			РПН		14		
ИТОГО			6кВ	507,76	5121,22	1108,79	

ПС 35/6 кВ №301	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6кВ	424,93	4601,29	400,65
			Напряжение	6кВ	6,3		
			РПН		14		
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	428,36	4503,02	1020,98
			Напряжение	6кВ	6,42		
			РПН		15		
ИТОГО			6кВ	853,29	9104,31	1421,63	

ПС 35/6 кВ №309	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6кВ	308,78	3261,21	1051,04
			Напряжение	6кВ	6,3		
			РПН		6		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	199,64	2288,47	586,2
			Напряжение	6кВ	6,25		
РПН			5				
ИТОГО			6кВ	508,42	5549,68	1637,24	
ПС 35/6 кВ №330	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6кВ	54,11	487,8	124,19
			Напряжение	6кВ	6,13		
			РПН		5		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	27	228,59	54
			Напряжение	6кВ	6,16		
РПН			5				
ИТОГО			6кВ	81,11	716,39	178,19	
ПС 35/6 кВ №14	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	82,418	0,841	0
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	118,37	1,246	0
			Напряжение	6 кВ			
РПН							
ИТОГО			6 кВ		2,087	0	
ПС 35/6 кВ №16	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	285,08	2,909	0,967
			Напряжение	6 кВ	6		
			РПН				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	39,52	0,416	0
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		3,325	0,967	
ПС 35/6 кВ №17	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	247,20	2,575	1,931
			Напряжение	6 кВ	6,6		
			РПН				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	0	0	0
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		2,575	1,931	

ПС 35/6 кВ №20	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	0,00	0	0
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		13		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	369,984	3,936	3,169
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			13				
ИТОГО			6 кВ		3,936	3,169	
ПС 35/6 кВ №21	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	125,09	1,303	0
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	276,288	2,878	0,843
			Напряжение	6 кВ	6		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		4,181	0,843	
ПС 35/6 кВ №40	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	148,99	1,585	1,438
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		1		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	0	0	0
			Напряжение	6 кВ	6,4		
РПН			1				
ИТОГО			6 кВ		1,585	1,438	
ПС 35/6 кВ №42	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	97,15	1,056	0,851
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		1		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	0	0	0
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН			1				
ИТОГО			6 кВ		1,056	0,851	
ПС 35/6 кВ №44	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	207,06	2,38	1,058
			Напряжение	6 кВ	6		
			РПН		5		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	125,802	1,446	0,147
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			1				
ИТОГО			6 кВ		3,826	1,205	

ПС 35/6 кВ №48	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	125,50	1,321	1,08
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		35		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	70,3	0,74	0
			Напряжение	6 кВ	6		
РПН			35				
ИТОГО			6 кВ		2,061	1,08	
ПС 35/6 кВ №54	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	33,48	0,36	0,03
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	24,18	0,26	0,05
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		0,62	0,08	
ПС 35/6 кВ №55	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	3,99	0,042	0,01
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН		10		
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	614,08	6,464	0
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			9				
ИТОГО			6 кВ		6,506	0,01	
ПС 35/6 кВ №56	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	2,5	Нагрузка	6 кВ	97,57	1,027	0
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН		6		
	2Т	2,5	Нагрузка	6 кВ	67,355	0,709	0
			Напряжение	6 кВ	6,4		
РПН			6				
ИТОГО			6 кВ		1,736	0	
ПС 35/6 кВ №57	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	149,27	1,605	0,018
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		6		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	81,933	0,881	0
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			6				
ИТОГО			6 кВ		2,486	0	

ПС 35/6 кВ №65	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	223,49	2,328	0,178
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	189,216	1,971	1,689
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		4,299	1,867	
ПС 35/6 кВ №75	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	109,63	1,142	0,852
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН		33,2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	171,36	1,785	0,671
			Напряжение	6 кВ	6		
РПН			35				
ИТОГО			6 кВ		2,927	1,523	
ПС 35/6 кВ №83	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	46,75	0,487	0,377
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	81,216	0,846	0,819
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		1,333	1,196	
ПС 35/6 кВ №84	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	208,72	2,197	1,052
			Напряжение	6 кВ	6,5		
			РПН		11		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	35,53	0,374	0
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		2,571	1,052	
ПС 35/6 кВ №91	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	450,91	4,697	0
			Напряжение	6 кВ	6		
			РПН		9		
	2Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	888,768	9,258	0
			Напряжение	6 кВ	6		
РПН			9				
ИТОГО			6 кВ		13,955		

ПС 35/6 кВ №92	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	108,85	1,158	0,074
			Напряжение	6 кВ	6,5		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	148,05	1,575	0,414
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ		2,733	0,488	
ПС 35/6 кВ №107	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	90,12	0,969	0
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	10,695	0,115	0,131
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		1,084	0,131	
ПС 35/6 кВ №108	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	120,96	1,26	0,778
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		35,88		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	40,128	0,418	0,061
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			35,88				
ИТОГО			6 кВ		1,678	0,839	
ПС 35/6 кВ №122	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	200,88	2,16	1,82
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	121,83	1,31	0,17
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		3,47	1,99	
ПС 35/6 кВ №123	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	2,5	Нагрузка	6 кВ	69,16	0,713	0,636
			Напряжение	6 кВ	6,5		
			РПН		9		
	2Т	2,5	Нагрузка	6 кВ	80,607	0,831	0,737
			Напряжение	6 кВ	6,5		
РПН			7				
ИТОГО			6 кВ		1,544	1,373	

ПС 35/6 кВ №124	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	162,82	1,696	0,717
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	238,08	2,48	1,404
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		4,176	2,121	
ПС 35/6 кВ №125	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	314,93	3,315	1,043
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	162,45	1,71	0,701
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		5,025	1,744	
ПС 35/6 кВ №126	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	68,31	0,759	0
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		34,1		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	113,49	1,261	0,101
			Напряжение	6 кВ	6,4		
РПН			35				
ИТОГО			6 кВ		2,02	0,101	
ПС 35/6 кВ №141	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	59,19	0,665	0,533
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	21,182	0,238	0,141
			Напряжение	6 кВ	6,5		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		0,903	0,674	
ПС 35/6 кВ №142	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	189,22	2,013	1,677
			Напряжение	6 кВ	6,5		
			РПН				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	265,832	2,828	2,68
			Напряжение	6 кВ	6,5		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		4,841	4,357	

ПС 35/6 кВ №143	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	234,27	2,519	1,163
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	200,88	2,16	1,169
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		4,679	2,332	
ПС 35/6 кВ №144	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	328,29	3,53	2,824
			Напряжение	6 кВ	6,5		
			РПН				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	152,055	1,635	1,185
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		5,165	4,009	
ПС 35/6 кВ №145	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	223,20	2,325	0,216
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	183,936	1,916	0,217
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		4,241	0,433	
ПС 35/6 кВ №165	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	0,00	0	0
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	210,78	2,342	1,945
			Напряжение	6 кВ	6,5		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		2,342	1,945	
ПС 35/6 кВ №166	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	13,21	0,142	0
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		6		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	169,725	1,825	0,726
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			6				
ИТОГО			6 кВ		1,967	0,726	

ПС 35/6 кВ №167	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	105,00	1,117	0,903
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	34,874	0,371	0,19
			Напряжение	6 кВ	6		
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ		1,488	1,093	
ПС 35/6 кВ №168	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	58,27	0,607	0,358
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН		1		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	264,096	2,751	0,984
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			5				
ИТОГО			6 кВ		3,358	1,342	
ПС 35/6 кВ №169	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	56,27	0,605	0
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	284,115	3,055	2,163
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			4				
ИТОГО			6 кВ		3,66	2,163	
ПС 35/6 кВ №170	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	220,43	2,345	1,163
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		10		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	205,202	2,183	0,614
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			4				
ИТОГО			6 кВ		4,528	1,777	
ПС 35/6 кВ №185	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	184,05	1,958	0,776
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	235	2,5	1,03
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ		4,458	1,806	

ПС 35/6 кВ №186	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	117,46	1,263	0,294
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		36,75		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	149,916	1,612	0,884
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		35,875		
ИТОГО			6 кВ		2,875	1,178	
ПС 35/6 кВ №187	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	82,26	0,914	0,459
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	102,24	1,136	0,221
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН				
ИТОГО			6 кВ		2,05	0,68	
ПС 35/6 кВ №204	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	277,61	2,862	0,171
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	108,058	1,114	0,945
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
ИТОГО			6 кВ		3,976	1,116	
ПС 35/6 кВ №209	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	145,23	1,545	0,034
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	188,188	2,002	0,259
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		2		
ИТОГО			6 кВ		3,547	0,293	
ПС 35/6 кВ №223	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	268,88	2,772	0,38
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		16		
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	249,581	2,573	0,847
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		15		
ИТОГО			6 кВ		5,345	1,227	

ПС 35/6 кВ №224	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	321,56	3,613	0,879
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	192,151	2,159	1,121
			Напряжение	6 кВ	6,4		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		5,772	2	
ПС 35/6 кВ №226	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	292,25	3,109	1,57
			Напряжение	6 кВ	6,6		
			РПН				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	318,002	3,383	1,65
			Напряжение	6 кВ	6,6		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		6,492	3,22	
ПС 35/6 кВ №233	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	760,86	8,549	0,154
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		15		
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	113,831	1,279	1,192
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			14				
ИТОГО			6 кВ		9,828	1,346	
ПС 35/6 кВ №238	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	421,34	4,389	0,16
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	291,552	3,037	0,215
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		7,426	0,375	
ПС 35/6 кВ №248	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	370,50	3,9	0
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	323	3,4	0
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		7,3	0	

ПС 35/6 кВ №255	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	339,07	3,532	0,139
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	487,488	5,078	0
			Напряжение	6 кВ	6,4		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		8,61	0,139	
ПС 35/6 кВ №257	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	286,76	3,117	1,497
			Напряжение	6 кВ	6,5		
			РПН		6		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	192,832	2,096	0,744
			Напряжение	6 кВ	6,4		
РПН			6				
ИТОГО			6 кВ		5,213	2,241	
ПС 35/6 кВ №287	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	46,55	0,506	0,334
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	49,68	0,54	0,37
			Напряжение	6 кВ	6,4		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		1,046	0,704	
ПС 35/6 кВ №288	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	0,00	0	0
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	21,62	0,23	0
			Напряжение	6 кВ	6,4		
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ		0,23	0	
ПС 35/6 кВ №293	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	29,47	0,307	0,097
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	0	0	0
			Напряжение	6 кВ	6,4		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		0,307	0,097	

ПС 35/6 кВ №303	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	72,19	0,752	0,325
			Напряжение	6 кВ	6,6		
			РПН				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	83,52	0,87	0,337
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		1,622	0,662	
ПС 35/6 кВ №336	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	111,86	1,19	0
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	63,92	0,68	0
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		1,87	0	
РУ-6 КНС-1	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1		Нагрузка	6 кВ	721,63	7,517	0
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН				
	Ввод 2		Нагрузка	6 кВ	1476,384	15,379	0
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		22,896	0	
РУ-6 кВ КНС-2	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1		Нагрузка	6 кВ	625,85	6,658	0
			Напряжение	6 кВ	6,5		
			РПН				
	Ввод 2		Нагрузка	6 кВ	59,032	0,628	0,41
			Напряжение	6 кВ	6,5		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		7,286	0,41	
РУ-6 кВ КНС-4	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1		Нагрузка	6 кВ	583,87	6,082	0,968
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	Ввод 2		Нагрузка	6 кВ	460,704	4,799	0,148
			Напряжение	6 кВ	6		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		10,881	1,116	

РУ-6 кВ КНС-5	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1		Нагрузка	6 кВ	212,24	2,188	0
			Напряжение	6 кВ	6,6		
			РПН				
	Ввод 2		Нагрузка	6 кВ	418,07	4,31	0,059
			Напряжение	6 кВ	6,6		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		6,498	0,059	
ПС 35/6 кВ РУ КНС-7	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	739,26	8,214	2,428
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	586,53	6,517	1,929
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		14,731	4,357	
РУ-6 кВ КНС-9	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1		Нагрузка	6 кВ	205,29	2,281	0,642
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	Ввод 2		Нагрузка	6 кВ	304,29	3,381	0,862
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		5,662	1,504	
ПС 35/6 кВ РУ КНС-10	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1		Нагрузка	6 кВ	110,97	1,233	0,822
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН				
	Ввод 2		Нагрузка	6 кВ	380	2,91	1,501
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		4,143	2,323	
РП-6 кВ Федоровская	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1		Нагрузка	6 кВ	126,81	1,409	0,098
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	Ввод 2		Нагрузка	6 кВ	275,04	3,056	1,702
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		4,465	1,8	

РУ-6 кВ Технолог	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1		Нагрузка	6 кВ	123,75	1,375	0,688
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН				
	Ввод 2		Нагрузка	6 кВ	80,01	0,889	0,356
			Напряжение	6 кВ	6		
РПН							
ИТОГО		6 кВ			2,264	1,044	
РУ-6 кВ Водная	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1		Нагрузка	6 кВ	15106,00	166	0
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН				
	Ввод 2		Нагрузка	6 кВ	4,186	0,046	0
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН							
ИТОГО		6 кВ			166,046	0	
РУ-6 кВ Береговая	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1		Нагрузка	6 кВ	284	3,049	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН				
	Ввод 2		Нагрузка	6 кВ	17	0,185	0,083
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	Ввод 3		Нагрузка	6 кВ	3	0,029	0,059
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН				
Ввод 4		Нагрузка	6 кВ	35	0,374	0,275	
		Напряжение	6 кВ	6,2			
		РПН					
ИТОГО		6 кВ			3,637	0,417	
РУ-6 кВ Куст	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1		Нагрузка	6 кВ	6,3	2,07	0
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН				
	Ввод 2		Нагрузка	6 кВ	201,06	2,234	0
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН							
ИТОГО		6 кВ			4,304	0	