

Таблица IV-9

Ведомость контрольного замера 18.06.2014

ПС 220/10/10 кВ "Искра"	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	160	Нагрузка			0,000	0,000
			Напряжение	220 кВ	0		
			РПН		3		
	2Т	160	Нагрузка			71,016	8,206
			Напряжение	220 кВ	240		
РПН			3				
ИТОГО					71,016	8,206	
Лукьявинская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	40	Нагрузка	110кВ	33	-1,64	6,51
				35кВ	174	10,56	3,73
				6кВ		6,40	-0,03
			Напряж.	110кВ	120		
				35кВ	35,6		
				6кВ	6,10		
			РПН		5		
	2Т	40	Нагрузка	110кВ	32	2,42	6,15
				35кВ	182	10,92	3,77
				6кВ		7,81	0,22
			Напряж.	110кВ	120		
				35кВ	35,6		
				6кВ	6,10		
			РПН		5		
	Итого		110кВ	65,00	0,78	12,67	
			35кВ	356,00	21,48	7,50	
			6кВ	0,00	14,21	0,19	
Ай-Пимская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	22	4,4	1,2
				35кВ	70	4,2	1,5
				6кВ	33,0	1,1	-0,2
			Напряж.	110кВ	122,3		
				35кВ	36,6		
				6кВ	6,3		
			РПН		4		
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	25	5,3	0,3
				35кВ	84	5,2	1,1
				6кВ		1,0	-0,2
			Напряж.	110кВ	122,3		
				35кВ	36,6		
				6кВ	6,3		
			РПН		4		
	Итого		110кВ	47,0	9,6	1,5	
			35кВ	154,0	9,4	2,6	
			6кВ	33,0	2,1	-0,4	

Северо-Ай-Пимская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.,} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	23	-3,617	3,056
				35кВ	85	5,855	0,819
				6кВ	250	2,310	0,307
			Напряж.	110кВ	122		
				35кВ	36,7		
				6кВ	6,2		
	РПН				5		
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	14	-0,733	2,831
				35кВ	108	6,699	0,880
				6кВ	475	5,146	-0,256
			Напряж.	110кВ	122		
35кВ				36,7			
6кВ				6,2			
РПН				5			
Итого			110кВ	37,000	3,600	-6,400	
			35кВ	194,000	12,300	1,300	
			6кВ	725,000	7,300	0,250	

Северо-Лабатьюганская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.,} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	40	Нагрузка	110кВ	16,80	3,11	2,52
				35кВ	324	-20	0,8
				6кВ	1431	0,000	0,000
			Напряж.	110кВ	19,95		
				35кВ	35,80		
				6кВ	6,20		
	РПН				3		
	2Т	40	Нагрузка	110кВ	14	-0,3	3
				35кВ	250	-15,5	1,3
				6кВ	1380	0,000	0,000
			Напряж.	110кВ	16		
35кВ				35,9			
6кВ				6,2			
РПН				3			
Итого			110кВ	31,20	2,77	5,29	
			35кВ	574,00	-35,50	2,06	
			6кВ	2811,00			

Биттёмская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.,} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	40	Нагрузка	110кВ	31,0	-5,1	3,4
				35кВ	170,0	10,1	3,8
				6кВ	396,0	1,3	0,4
			Напряж.	110кВ	122,2		
				35кВ	37,0		
				6кВ	6,1		
	РПН				3		
	2Т	40	Нагрузка	110кВ	30,0	-5,3	3,1
				35кВ	135,0	7,5	1,9
				6кВ	258,0	1,8	0,1
			Напряж.	110кВ	122,1		
35кВ				37,1			
6кВ				6,2			
РПН				3			
Итого			110кВ	61,0	-10,1	7,3	
			35кВ	305,0	17,9	7,1	
			6кВ	654,0	0,4	0,1	

Верхненадымская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16	Нагрузка	110кВ	35,0	-7,4	1,9
				35кВ	50,0	4,2	0,8
				6кВ	930,0	0,9	0,6
			Напряж.	110кВ	120,0		
				35кВ	36,1		
				6кВ	6,2		
	РПН		4				
	2Т	16	Нагрузка	110кВ	38,0	-8,1	1,5
				35кВ	20,0	1,9	1,0
				6кВ	830,0	2,0	-0,5
			Напряж.	110кВ	120,0		
35кВ				36,0			
6кВ				6,2			
РПН		3					
Итого		110кВ	73,00	-15,52	3,35		
		35кВ	70,00	6,13	1,79		
		6кВ	1760,00	2,86	0,08		

Ватгорская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	0,0	0,2	1,8
				35кВ	12,0	1,3	0,5
				6кВ	72,0	-0,7	0,4
			Напряж.	110кВ		121,0	
				35кВ		36,8	
				6кВ		6,3	
	РПН		4				
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	0,0	-1,2	-1,7
				35кВ	0,0	0,2	-0,2
				6кВ	32,0	-0,7	-0,9
			Напряж.	110кВ		121,0	
35кВ					37		
6кВ					6,3		
РПН		3					
Итого		110кВ	0,00	-1,02	0,09		
		35кВ	12,00	1,46	0,23		
		6кВ	104,00	-1,44	-0,43		

Тян	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	40	Нагрузка	110кВ	30	2,435	5,267
				35кВ	90,0	3,241	8,061
				6кВ	250	2,556	1,104
			Напряж.	110кВ	119		
				35кВ	36,8		
				6кВ	6,23		
	РПН		6 положение				
	2Т	40	Нагрузка	110кВ	18	0,713	3,445
				35кВ	60	-0,221	3,892
				6кВ	260	2,797	0,316
			Напряж.	110кВ	119		
35кВ				36,4			
6кВ				6,21			
РПН		5 положение					
Итого		110кВ	48	3,148	8,712		
		35кВ	150	3,021	11,953		
		6кВ	510	5,353	1,420		

Юкьяунская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	40	Нагрузка	110кВ	43	-7,97	4,38
				35кВ	84	5,31	0,74
				6кВ	1240	2,38	0,22
			Напряж.	110кВ	120		
				35кВ	36,2		
				6кВ	6,18		
	РПН				5		
	2Т	40	Нагрузка	110кВ	46	-8,21	5,08
				35кВ	79	4,87	1,03
				6кВ	1245	5,18	0,69
			Напряж.	110кВ	120		
				35кВ	36,2		
6кВ				6,18			
РПН				5			
Итого		110кВ	89,00	-16,18	9,46		
		35кВ	163,00	10,17	1,77		
		6кВ	2485	7,56	0,91		

ПС 110/35/6 кВ КНС-14	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ	65	13,03	5,66
				35кВ	146	8,61	5,55
				6кВ	398	4,42	0,11
			Напряж.	110кВ	110,00		
				35кВ	35,00		
				6кВ	6,00		
	РПН						
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ	0	0,00	0,00
				35кВ	0	0,00	0,00
				6кВ	0	0,00	0,00
			Напряж.	110кВ	110,00		
				35кВ	35,00		
6кВ				6,00			
РПН							
ИТОГО		110кВ	65	13,03	5,66		
		35кВ	146	8,61	5,55		
		6кВ	398	4,42	0,11		

ПС 110/6 кВ №2	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	110кВ	10	1,89	0,43
				35кВ			
				6кВ	178		
			Напряж.	110кВ	116,27		
				35кВ			
				6кВ	6,29		
	РПН						
	2Т	10,0	Нагрузка	110кВ	11	2,00	0,13
				35кВ			
				6кВ	185		
			Напряж.	110кВ	117,78		
				35кВ			
6кВ				6,26			
РПН							
ИТОГО		110кВ	21	3,90	0,55		
		35кВ					
		6кВ	363				

ПС 110/6 кВ №46	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	110кВ	10	1,98	0,01
				35кВ			
				6кВ	181		
			Напряж.	110кВ	112,00		
				35кВ			
				6кВ	6,30		
	РПН						
	2Т	10,0	Нагрузка	110кВ	13	2,53	0,18
				35кВ			
				6кВ	231		
			Напряж.	110кВ	112,00		
35кВ							
6кВ				6,35			
РПН							
ИТОГО		110кВ	24	4,51	0,19		
		35кВ					
		6кВ	412				

ПС 110/35/6 кВ Конитлорская	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ	17	-2,61	0,84
				35кВ	46	2,31	-0,61
				6кВ	821	7,01	1,86
			Напряж.	110кВ		120,00	
				35кВ		37,60	
				6кВ		6,38	
	РПН		6				
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ	19	-3,22	-0,02
				35кВ	48	2,31	-0,93
				6кВ	614	5,30	1,04
			Напряж.	110кВ		120,00	
35кВ					37,70		
6кВ					6,36		
РПН		6,00					
ИТОГО		110кВ	36	-5,83	0,83		
		35кВ	94	4,62	-1,54		
		6кВ	1435	12,31	2,90		

ПС 110/35/6 кВ Пакиновская	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ	86	-13,66	2,86
				35кВ	143	7,18	0,23
				6кВ	186	1,43	-0,78
			Напряж.	110кВ		117,00	
				35кВ		36,40	
				6кВ		6,30	
	РПН		6				
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ	61	-7,97	5,81
				35кВ	141	6,95	1,39
				6кВ	748	6,38	1,37
			Напряж.	110кВ		117,00	
35кВ					36,40		
6кВ					6,30		
РПН		6,00					
ИТОГО		110кВ	147	-21,63	8,68		
		35кВ	283	14,13	1,62		
		6кВ	934	7,80	0,59		

ПС 110/35/6 кВ Комсомольская	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ	99	12,81	9,99
				35кВ	567	25,36	12,95
				6кВ	70	0,57	0,21
			Напряж.	110кВ		119,00	
				35кВ		36,30	
				6кВ		6,20	
			РПН		6		
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ	32	-5,29	0,93
				35кВ	23	0,00	1,21
				6кВ	402	3,35	1,21
			Напряж.	110кВ		120,30	
				35кВ		37,60	
				6кВ		6,40	
			РПН		6,00		
	ИТОГО			110кВ	131	7,52	10,91
				35кВ	590	25,36	14,16
				6кВ	472	3,92	1,42

ПС 110/35/6 кВ Прометей	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ	22	2,02	4,07
				35кВ	152	9,70	2,00
				6кВ	730	7,68	-2,07
			Напряж.	110кВ		119,00	
				35кВ		37,60	
				6кВ		6,30	
			РПН		7		
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ	22	2,75	3,62
				35кВ	158	10,14	1,48
				6кВ	706	7,39	-2,14
			Напряж.	110кВ		119,00	
				35кВ		37,60	
				6кВ		6,30	
			РПН		7		
	ИТОГО			110кВ	44	4,77	7,70
				35кВ	310	19,84	3,48
				6кВ	1436	15,07	-4,22

ПС 110/35/6 кВ КНС-17	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	40,0	Нагрузка	110кВ	188	38,33	7,35
				35кВ	437	28,35	-1,04
				6кВ	1215	9,98	8,38
			Напряж.	110кВ		120,00	
				35кВ		37,50	
				6кВ		6,20	
			РПН		6		
	2Т	40,0	Нагрузка	110кВ	0	0,00	0,00
				35кВ	0	0,00	0,00
				6кВ	0	0,00	0,00
			Напряж.	110кВ		0,00	
				35кВ		0,00	
				6кВ		0,00	
			РПН		6		
	ИТОГО			110кВ	188	38,33	7,35
				35кВ	437	28,35	-1,04
				6кВ	1215	9,98	8,38

ПС 110/35/6 кВ Западно-Камынская	Замер по трансформаторам						12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар	
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ	44	9,14	-1,61	
				35кВ	38	2,47	0,56	
				6кВ	597	6,44	0,25	
			Напряж.	110кВ	123,0			
				35кВ	38,1			
				6кВ	6,2			
			РПН		5,0			
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ	35	7,49	-0,58	
				35кВ	50	2,92	1,54	
				6кВ	393	4,24	0,20	
			Напряж.	110кВ	123,0			
				35кВ	38,1			
6кВ				6,2				
РПН				5				
ИТОГО		110кВ	79	16,63	-2,19			
		35кВ	88	5,38	2,11			
		6кВ	990	10,68	0,44			

ПС 110/35/6 кВ Виктория	Замер по трансформаторам						12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар	
	1Т	16,0	Нагрузка	110кВ	4	0,54	-0,71	
				35кВ				
				6кВ	133	1,24	-0,71	
			Напряж.	110кВ	122,00			
				35кВ				
				6кВ	6,20			
			РПН		2			
	2Т	16,0	Нагрузка	110кВ	3	0,54	-0,49	
				35кВ				
				6кВ	144	1,48	-0,43	
			Напряж.	110кВ	122,00			
				35кВ				
6кВ				6,20				
РПН				2				
ИТОГО		110кВ	8	1,07	-1,20			
		35кВ						
		6кВ	275	2,72	-1,14			

ПС 110/35/6 кВ Северо-Селяйровская	Замер по трансформаторам						12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар	
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ	10	1,92	0,66	
				35кВ	12	0,55	0,59	
				6кВ	129	1,37	0,08	
			Напряж.	110кВ	120,00			
				35кВ	37,50			
				6кВ	6,15			
			РПН		3			
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ	2	0,22	0,39	
				35кВ	15	0,45	0,83	
				6кВ	46	-0,23	-0,44	
			Напряж.	110кВ	120,00			
				35кВ	37,50			
6кВ				6,15				
РПН				3				
ИТОГО		110кВ	12	2,15	1,05			
		35кВ	27	1,00	1,41			
		6кВ	113	1,15	-0,36			

ПС 35/6 кВ №266	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном, МВА			Ток, А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6кВ	30,50	2247,00	0,16
			Напряжение	6кВ	5,80		
			РПН		2,00		
	2Т	4	Нагрузка	6кВ	35,95	0,34	0,19
			Напряжение	6кВ	5,82		
			РПН		2,00		
ИТОГО				66,45	0,56	0,35	
ПС 35/6 кВ №282	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном, МВА			Ток, А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16	Нагрузка	6кВ	202,86	2,13	1,12
			Напряжение	6кВ	6,36		
			РПН		15,00		
	2Т	16	Нагрузка	6кВ	204,76	1,82	1,41
			Напряжение	6кВ	6,43		
			РПН		15,00		
ИТОГО				407,62	3,95	2,53	
ПС 35/6 кВ №283	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном, МВА			Ток, А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25	Нагрузка	6кВ	341,79	3,70	1,35
			Напряжение	6кВ	6,23		
			РПН		13,00		
	2Т	25	Нагрузка	6кВ	213,47	2,04	1,01
			Напряжение	6кВ	6,26		
			РПН		13,00		
ИТОГО				555,26	5,74	2,36	
ПС 35/6 кВ №284	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном, МВА			Ток, А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6кВ	0,00	0,00	0,00
			Напряжение	6кВ	6,20		
			РПН		13,00		
	2Т	10	Нагрузка	6кВ	217,86	2,25	0,30
			Напряжение	6кВ	6,29		
			РПН		12,00		
ИТОГО				217,86	2,25	0,30	
ПС 35/6 кВ №301	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном, МВА			Ток, А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6кВ	192,17	2,05	0,45
			Напряжение	6кВ	6,36		
			РПН		14,00		
	2Т	10	Нагрузка	6кВ	506,03	5,37	1,09
			Напряжение	6кВ	6,32		
			РПН		15,00		
ИТОГО				698,20	7,42	1,54	

ПС 35/6 кВ №309	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном, МВА			Ток, А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6кВ	193,98	2,57	0,83
			Напряжение	6кВ	6,32		
			РПН		5,00		
	2Т	4	Нагрузка	6кВ	92,62	0,98	0,26
			Напряжение	6кВ	6,30		
			РПН		5,00		
ИТОГО				286,60	3,54	1,08	
ПС 35/6 кВ №330	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном, МВА			Ток, А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6кВ	197,10	2,52	0,39
			Напряжение	6кВ	6,32		
			РПН		4,00		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	130,80	1,15	0,83
			Напряжение	6кВ	6,22		
			РПН		5,00		
ИТОГО				327,90	3,67	1,21	
ПС 35/6 кВ №334	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном, МВА			Ток, А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6кВ	156,00	1,34	0,74
			Напряжение	6кВ	6,02		
			РПН		3,00		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	0,00	0,00	0,00
			Напряжение	6кВ	6,14		
			РПН		3,00		
ИТОГО				156,00	1,34	0,74	
ПС 35/6 кВ №346	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном, МВА			Ток, А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6кВ	45,29	0,46	0,11
			Напряжение	6кВ	6,30		
			РПН		3,00		
	2Т	4	Нагрузка	6кВ	43,79	0,38	0,23
			Напряжение	6кВ	6,28		
			РПН		3,00		
ИТОГО				89,08	0,85	0,34	
ПС 35/6кВ №34	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ		0,00	0,0000
			Напряжение	6 кВ			
			ПБВ		35,880		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	70,00	0,66	0,2955
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			ПБВ		35,880		
ИТОГО		6 кВ		70	0,665	0,295	

ПС 35/6кВ №117	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.,1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	140,00	1,38	0,41
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			ПБВ		35,868		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	150,00	1,48	0,48
			Напряжение	6 кВ	6,22		
ПБВ			35,868				
ИТОГО			6 кВ	290	2,864	0,897	
ПС 35/6кВ №130	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.,1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	200,00	1,99	-0,59
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			ПБВ		36,750		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	160,00	1,65	0,62
			Напряжение	6 кВ	6,20		
ПБВ			35,875				
ИТОГО			6 кВ	360	3,643	0,028	
ПС 35/6кВ №132	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.,1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	20,00	0,19	0,0865
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			ПБВ		35,875		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	18,00	0,18	0,0779
			Напряжение	6 кВ	6,25		
ПБВ			35,000				
ИТОГО			6 кВ	38	0,370	0,164	
ПС 35/6кВ №157	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.,1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	116,00	1,14	0,5057
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	120,00	1,17	0,5190
			Напряжение	6 кВ	6,25		
РПН							
ИТОГО			6 кВ	236	2,306	1,025	
ПС 35/6кВ №220	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.,1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	242,00	2,62	0,07
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	88,00	0,92	-0,16
			Напряжение	6 кВ	6,20		
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ	330	3,542	-0,084	
ПС 35/6кВ №290	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.,1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	216,00	2,31	0,55
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		11		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	333,00	3,49	1,15
			Напряжение	6 кВ	6,20		
РПН			10				
ИТОГО			6 кВ	549	5 796	1 696	

ПС 35/6кВ №74	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.,1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	71	0,76	0,25
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			ПБВ		36,733		
	2Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	10	0,14	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,2		
ПБВ			36,733				
ИТОГО		6 кВ		81	0,890	0,360	
ПС 35/6кВ №112	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.,1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ			
			Напряжение	6 кВ			
			РПН				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ			
			Напряжение	6 кВ			
РПН							
ИТОГО		6 кВ					
ПС 35/6кВ №129	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.,1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	142	1,391	0,639
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	56	0,595	0,126
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			2				
ИТОГО		6 кВ		198	1,986	0,765	
ПС 35/6кВ №154	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.,1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	54	0,43	0,40
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			ПБВ		36750		
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	108	1,06	0,48
			Напряжение	6 кВ	6,2		
ПБВ			36750				
ИТОГО		6 кВ		162	1,494	0,874	
ПС 35/6кВ №155	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.,1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	55	0,520	0,150
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		17		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	93	0,985	0,163
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			17				
ИТОГО		6 кВ		148	1,505	0,313	
ПС 35/6кВ №156	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.,1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	180	1,87	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	63	0,76	0,02
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			8				
ИТОГО		6 кВ		243	2,622	0,023	

ПС 35/6кВ №313	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	16	0,11	-0,01
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	57	0,54	0,25
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			2				
ИТОГО		6 кВ		73	0,645	0,232	
ПС 35/6кВ №1	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	35	0,07	0,10
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		36,733		
ИТОГО		6 кВ					
ПС 35/6кВ №131	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ			
			Напряжение	6 кВ			
			РПН				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ			
			Напряжение	6 кВ			
ПБВ							
ИТОГО		6 кВ		0,0	0,000	0,000	
ПС 35/6кВ №217	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	138,00	1,45	0,36
			Напряжение	6 кВ	6,26		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	72,00	0,77	0,17
			Напряжение	6 кВ	6,26		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		210	2,222	0,532	
ПС 35/6кВ №228	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	181,00	1,77	0,7060
			Напряжение	6 кВ	6,06		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	123,00	1,19	0,4740
			Напряжение	6 кВ	6,02		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		304	2,959	1,180	
ПС 35/6кВ №251	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	40,00	0,45	-0,01
			Напряжение	6 кВ	6,40		
			РПН		4		
	2Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	46,00	0,50	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,28		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		86	0,956	-0,008	

ПС 35/6кВ №252	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.,1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	90,00	0,07	0,0400
			Напряжение	6 кВ	6,27		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	218,00	0,19	0,0300
			Напряжение	6 кВ	6,28		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		308	0,260	0,070	
ПС 35/6кВ №261	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.,1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	137,00	1,44	0,38
			Напряжение	6 кВ	6,17		
			РПН		11		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	165,00	2,28	0,19
			Напряжение	6 кВ	6,21		
РПН			11				
ИТОГО		6 кВ		302	3,712	0,574	
ПС 35/6кВ №278	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.,1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	169,00	1,77	0,47
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН		4		
	2Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	190,00	1,99	0,33
			Напряжение	6 кВ	6,21		
РПН			4				
ИТОГО		6 кВ		359	3,758	0,806	
ПС 35/6кВ №289	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.,1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	71,00	0,77	0,1600
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		3		
	2Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	39,00	0,42	-0,02
			Напряжение	6 кВ	6,30		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		110	1,184	0,143	
ПС 35/6кВ №314 КС УВЦИНГ	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.,1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	12,00	0,13	0,0010
			Напряжение	6 кВ	6,17		
			РПН		3,00		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	10,80	0,12	0,0010
			Напряжение	6 кВ	6,18		
РПН			3,00				
ИТОГО		6 кВ		23	0,244	0,002	
ПС 35/6кВ №318	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.,1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,00	Нагрузка	6 кВ	23,00	0,29	0,08
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	24,00	0,28	0,05
			Напряжение	6 кВ	6,19		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		47	0,563	0,130	

ПС 35/6кВ №277 УВСИНГ	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16	Нагрузка	35 кВ	90,00	-5,70	0,94
			Напряжение	35 кВ	36,68		
			РПН		9		
	2Т	16	Нагрузка	35 кВ	94,00	-5,92	1,00
			Напряжение	35 кВ	36,76		
РПН			9				
ИТОГО			35 кВ	184	-11,615	1,941	
ПС 35/6кВ №103	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ			
			Напряжение	6 кВ	6,21		
			ПБВ		2		
	ИТОГО			6 кВ			
	ПС 35/6кВ №10	Замер по трансформаторам				12:00 час.	
Диспетчерское наименование		S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
1Т		4,00	Нагрузка	6 кВ			
			Напряжение	6 кВ	6,21		
			ПБВ		2		
ИТОГО			6 кВ				
ПС 35/6кВ.214		Замер по трансформаторам				12:00 час.	
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	242,00	2,50	0,69
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		7,00		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	267,00	2,71	0,93
			Напряжение	6 кВ	6,19		
РПН			7,00				
ИТОГО			6 кВ	509,00	5,21	1,63	
ПС 35/6кВ №216	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	190,00	2,25	0,81
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		12 положение		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	240,00	2,24	0,40
			Напряжение	6 кВ	6,30		
РПН			11 положение				
ИТОГО			6 кВ	430,00	4,49	1,21	
ПС 35/6кВ №218	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	350,00	3,85	0,49
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		13 положение		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	170,00	1,83	0,24
			Напряжение	6 кВ	6,20		
РПН			13 положение				
ИТОГО			6 кВ	520,00	5,68	0,73	

ПС 35/6кВ №219	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	450,00	4,70	0,6000
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН		11 положение		
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	310,00	3,30	0,7000
			Напряжение	6 кВ	6,25		
РПН			11 положение				
ИТОГО		6 кВ		760,00	8,00	1,30	
ПС 35/6кВ №227	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	140,00	1,47	0,27
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН		3 положение		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	80,00	1,09	0,05
			Напряжение	6 кВ	6,10		
РПН			3 положение				
ИТОГО		6		220,00	2,57	0,31	
ПС 35/6кВ №235	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	40,00	1,07	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН	ПБВ	36,75кВ		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	40,00	0,60	-0,06
			Напряжение	6 кВ	6,10		
РПН			36,75кВ				
ИТОГО				80,00	1,67	-0,06	
ПС 35/6кВ №271 с ГТЭС	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	35 кВ	200,00	11,72	-1,06
			Напряжение	35 кВ	36,40		
			РПН		9 положение		
	2Т	25,0	Нагрузка	35 кВ	190,00	11,09	-0,09
			Напряжение	35 кВ	36,40		
РПН			9 положение				
ИТОГО				390,00	22,81	-1,15	
ПС 35/6кВ №230	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,00	Нагрузка	6 кВ	120,00	0,85	0,20
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН	3	3		
	2Т	4,00	Нагрузка	6 кВ	82,00	0,82	0,34
			Напряжение	6 кВ	6,10		
РПН			3	3			
ИТОГО		6 кВ		202,00	1,66	0,54	
ПС 35/6кВ №243	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	174,00	1,87	0,58
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН	4	4		
	2Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	259,00	2,66	0,76
			Напряжение	6 кВ	6,20		
РПН			3	3			
ИТОГО		6 кВ		433,00	4,53	1,34	

ПС 35/6кВ №244	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.,1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	147,00	1,59	0,39
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН 3		3		
	2Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	70,00	0,70	0,26
			Напряжение	6 кВ	6,20		
РПН 3			3				
ИТОГО		6 кВ		217,00	2,29	0,65	
ПС 35/6кВ №249	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.,1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	138,00	1,59	0,22
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН 5		5		
	2Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	29,00	0,33	-0,06
			Напряжение	6 кВ	6,10		
РПН 3			3				
ИТОГО		6 кВ		167,00	1,92	0,16	
ПС 35/6кВ №229	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.,1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,00	Нагрузка	6 кВ	270,00	-2,68	0,28
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН 12		12		
	2Т	10,00	Нагрузка	6 кВ	370,00	-4,07	-0,20
			Напряжение	6 кВ	6,10		
РПН 12			12				
ИТОГО		6 кВ		640,00	-6,74	0,08	
ПС 35/6кВ №246	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.,1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	70,00	0,72	0,27
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН 4		4		
	2Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	180,00	2,09	0,57
			Напряжение	6 кВ	6,20		
РПН 4			4				
ИТОГО		6 кВ		250,00	2,81	0,84	
ПС 35/6кВ №245	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.,1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,00	Нагрузка	6 кВ	250,00	1,86	0,18
			Напряжение	6 кВ			
			РПН 12		12		
	2Т	10,00	Нагрузка	6 кВ	310,00	4,25	0,55
			Напряжение	6 кВ			
РПН 12			12				
ИТОГО		6 кВ		560,00	6,11	0,73	
ПС 35/6кВ №312	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.,1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	250,00	2,65	0,64
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН 3		3		
	2Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	215,00	2,23	0,18
			Напряжение	6 кВ	6,20		
РПН 3			3				
ИТОГО		6 кВ		465,00	4,88	0,82	

ПС 35/6кВ №254	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	260	2,800	0,500
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	50	0,6	0,1
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ	310	3,4	0,6	
ПС 35/6кВ №260	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	124		
			Напряжение	6 кВ	6,23		
			РПН		4		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	85		
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ	209			
ПС 35/6кВ №268	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	20		
			Напряжение	6 кВ	60		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	40		
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ	60	0,000	0,000	
ПС 35/6кВ №269	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	91	1,000	0,2
			Напряжение	6 кВ	6,18		
			РПН		4		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	65	0,5	0,1
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			4				
ИТОГО			6 кВ	156			
ПС 35/6кВ №273	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	30	0,300	0,100
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	269	2,70	0,60
			Напряжение	6 кВ	6,18		
РПН			4				
ИТОГО			6 кВ	299			
ПС 35/6кВ №164	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	135	1,483	0,519
			Напряжение	6 кВ	6,35	6,35	6,35
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	209	2,278	0,5810
			Напряжение	6 кВ	6,30	6,30	6,30
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ	344	3,761	1,100	

ПС 35/6кВ №253	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	48	0,520	0,042
			Напряжение	6 кВ	6,20	6,20	6,20
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	136	1,142	-0,2230
			Напряжение	6 кВ	6,20	6,20	6,20
РПН			2				
ИТОГО		6 кВ		184	1,662	-0,181	
ПС 35/6кВ №265 (ОТКЛЮЧЕНА)	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	----	----	----
			Напряжение	6 кВ	----	----	----
			РПН				
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	----	----	----
			Напряжение	6 кВ	----	----	----
РПН							
ИТОГО		6 кВ					
ПС 35/6кВ №279	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	98	1,036	0,203
			Напряжение	6 кВ	6,30	6,30	6,30
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	150	1,577	0,472
			Напряжение	6 кВ	6,21	6,21	6,21
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		248	2,613	0,675	
ПС 35/6кВ №300	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	142	1,481	-0,061
			Напряжение	6 кВ	6,18	6,18	6,18
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	182	1,962	0,121
			Напряжение	6 кВ	6,20	6,20	6,20
РПН			5				
ИТОГО		6 кВ		324	3,443	0,060	
ПС 35/6кВ №310	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	96	1,021	0,507
			Напряжение	6 кВ	6,15	6,15	6,15
			РПН		4		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	57	0,606	0,177
			Напряжение	6 кВ	6,15	6,15	6,15
РПН			4				
ИТОГО		6 кВ		153	1,627	0,684	
ПС 35/6кВ №213 (ОТКЛЮЧЕНА)	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	----	----	----
			Напряжение	6 кВ	----	----	----
			РПН				
ИТОГО		6 кВ					

ПС 35/6кВ №321	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	80	0,861	-0,169
			Напряжение	6 кВ	6,22	6,22	6,22
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	58	0,617	-0,100
			Напряжение	6 кВ	6,15	6,15	6,15
РПН			2				
ИТОГО		6 кВ		138	1,478	-0,269	
ПС 35/6кВ №103 отключена	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	----	----	----
			Напряжение	6 кВ	----	----	----
			РПН				
ИТОГО		6 кВ					
ПС 35/6кВ №320	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	246	2,284	1,007
			Напряжение	6 кВ	6,10	6,10	6,10
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	21	0,222	0,163
			Напряжение	6 кВ	6,10	6,10	6,10
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		267	2,506	1,170	
ПС 35/6кВ №332	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	155	1,570	-0,368
			Напряжение	6 кВ	6,22	6,22	6,22
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	122	1,319	0,109
			Напряжение	6 кВ	6,20	6,20	6,20
РПН			4				
ИТОГО		6 кВ		277	2,889	-0,259	
ПС 35/6кВ №339	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	90	0,187	-0,404
			Напряжение	6 кВ	6,20	6,20	6,20
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	114	0,956	0,292
			Напряжение	6 кВ	6,25	6,25	6,25
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		204	1,143	-0,112	
ПС 35/6кВ №262	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	16,00	0,04	0,07
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		4,00		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0,00	0,00	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,20		
РПН			3,00				
ИТОГО		6 кВ		16	0,040	0,067	

ПС 35/6кВ №276	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	49,00	0,63	0,1600
			Напряжение	6 кВ	6,15		
			РПН		4,00		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	0,00	0,12	0,0500
			Напряжение	6 кВ	6,15		
РПН			4,00				
ИТОГО			6 кВ	49	0,750	0,210	
ПС 35/6кВ №281	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	240,00	2,53	0,25
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		5,00		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	100,00	1,22	0,46
			Напряжение	6 кВ	6,20		
РПН			4,00				
ИТОГО			6 кВ	340	3,746	0,715	
ПС 35/6кВ №308	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	85,00	1,53	0,14
			Напряжение	6 кВ	6,23		
			РПН				
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	44,00	0,53	-0,08
			Напряжение	6 кВ	6,30		
РПН							
ИТОГО			6 кВ	129	2	0	
ПС 35/6кВ №317	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	25,00	0,45	0,21
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		3,00		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	0,00	0,00	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,23		
РПН			3,00				
ИТОГО			6 кВ	25	0,454	0,210	
ПС 35/6кВ №329	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	16,00	0,32	0,2900
			Напряжение	6 кВ	6,21		
			РПН		4,00		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	50,00	0,41	0,2820
			Напряжение	6 кВ	6,21		
РПН			4,00				
ИТОГО			6 кВ	66	0,74	0,57	
ПС 35/6кВ №343	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	0,00	0,00	0,0000
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН		3,00		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	0,00	0,00	0,0000
			Напряжение	6 кВ	6,27		
РПН			3,00				
ИТОГО			6 кВ	0	0,00	0,00	

ПС 35/6кВ №331	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	0,00	0,00	0,0000
			Напряжение	6 кВ		6,20	
			РПН		4,00		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	0,00	0,00	0,0000
			Напряжение	6 кВ		6,20	
РПН			3,00				
ИТОГО			6 кВ	0	0,000	0,000	
ПС 35/6кВ №351	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	2,00	0,10	0,0110
			Напряжение	6 кВ		6,22	
			РПН		4,00		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0,00	0,00	0,0000
			Напряжение	6 кВ		6,20	
РПН			3,00				
ИТОГО			6 кВ	2	0,10	0,01	
ПС 35/6 кВ №328	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	109	1,090	-0,395
			Напряжение	6 кВ		6,18	
			РПН		12		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	60	0,500	0,394
			Напряжение	6 кВ		6,180	
РПН			12				
ИТОГО			6 кВ	169,00	1,59	-0,001	
ПС 35/6 кВ №327	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	249	2,510	0,749
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН		5		
	2Т	4,00	Нагрузка	6 кВ	72	0,656	-0,337
			Напряжение	6 кВ		6,13	
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ	321,00	3,17	0,41	
ПС 35/6 кВ №270	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	480	5,524	-0,792
			Напряжение	6 кВ		6,210	
			РПН		12		
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	346	0,300	-1,188
			Напряжение	6 кВ		6,210	
РПН			12				
ИТОГО			6 кВ	826,00	5,82	-1,98	
ПС 35/6 кВ №324	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	128	1,347	0,115
			Напряжение	6 кВ		6,280	
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	208	2,180	0,077
			Напряжение	6 кВ		6,270	
РПН			4				
ИТОГО			6 кВ	336,00	3,53	0,19	

ПС 35/6 кВ №280	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.,1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	177	1,108	0,150
			Напряжение	6 кВ		6,280	
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	398	3,985	1,390
			Напряжение	6 кВ		6,260	
РПН			5				
ИТОГО			6	575,00	5,09	1,54	
ПС 35/6кВ №118	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.,1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,00	Нагрузка	6 кВ	147,00	1,62	0,4540
			Напряжение	6 кВ	6,33		
			РПН				
	2Т	4,00	Нагрузка	6 кВ	140,00	1,52	0,3676
			Напряжение	6 кВ	6,29		
РПН							
ИТОГО			6 кВ	287	3,134	0,822	
ПС 35/6кВ №128	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.,1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	28,00	0,16	0,06
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН				
	2Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	30,00	0,24	0,06
			Напряжение	6 кВ	6,30		
РПН							
ИТОГО			6 кВ	58	0,402	0,117	
ПС 35/6кВ №322	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.,1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	93,00	1,09	0,06
			Напряжение	6 кВ			
			РПН		11		
	2Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	98,00	1,06	0,17
			Напряжение	6 кВ	6,38		
РПН			11				
ИТОГО			6 кВ	191	2,151	0,230	
ПС 35/6 кВ №14	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.,1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	69	0,700	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	66	0,691	0,000
			Напряжение	6 кВ			
РПН							
ИТОГО			6 кВ		1,391	0,000	
ПС 35/6 кВ №16	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.,1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	282	2,875	1,410
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	24	0,252	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,4		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		3,127	1,410	

ПС 35/6 кВ №17	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.г} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	175	1,827	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	134	1,400	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		3,227	0,000	
ПС 35/6 кВ №20	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.г} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	191	2,027	1,515
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		13		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	179	1,899	1,281
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			13				
ИТОГО			6 кВ		3,926	2,796	
ПС 35/6 кВ №21	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.г} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	175	1,823	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	182	1,894	0,843
			Напряжение	6 кВ	6		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		3,717	0,843	
ПС 35/6 кВ №40	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.г} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	124	1,317	0,638
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		1		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,4		
РПН			1				
ИТОГО			6 кВ		1,317	0,638	
ПС 35/6 кВ №42	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.г} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	71	0,777	0,700
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		1		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			1				
ИТОГО			6 кВ		0,777	0,700	
ПС 35/6 кВ №44	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.г} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	176	2,026	0,766
			Напряжение	6 кВ	6		
			РПН		5		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	161	1,856	0,509
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			1				
ИТОГО			6 кВ		3,882	1,275	

ПС 35/6 кВ №48	Замер по трансформаторам				12:00			час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.г} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар	
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	117	1,227	0,939	
			Напряжение	6 кВ	6,2			
			РПН					
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	69	0,725	0,000	
			Напряжение	6 кВ	6			
РПН								
ИТОГО			6 кВ		1,952	0,939		
ПС 35/6 кВ №54	Замер по трансформаторам				12:00			час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.г} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар	
	1Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	22	0,233	0,028	
			Напряжение	6 кВ	6,2			
			РПН					
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	33	0,360	0,000	
			Напряжение	6 кВ	6,3			
РПН								
ИТОГО			6 кВ		0,593	0,028		
ПС 35/6 кВ №55	Замер по трансформаторам				12:00			час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.г} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар	
	1Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	590	6,211	0,000	
			Напряжение	6 кВ	6,4			
			РПН		10			
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	308	3,247	0,000	
			Напряжение	6 кВ	6,2			
РПН			9					
ИТОГО			6 кВ		9,458	0,000		
ПС 35/6 кВ №56	Замер по трансформаторам				12:00			час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.г} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар	
	1Т	2,5	Нагрузка	6 кВ	93	0,983	0,000	
			Напряжение	6 кВ	6,4			
			РПН		6			
	2Т	2,5	Нагрузка	6 кВ	114	1,199	0,000	
			Напряжение	6 кВ	6,4			
РПН			6					
ИТОГО			6 кВ		2,182	0,000		
ПС 35/6 кВ №57	Замер по трансформаторам				12:00			час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.г} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар	
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	62	0,665	0,376	
			Напряжение	6 кВ	6,3			
			РПН		6			
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	46	0,492	0,000	
			Напряжение	6 кВ	6,4			
РПН			6					
ИТОГО			6 кВ		1,157	0,000		
ПС 35/6 кВ №65	Замер по трансформаторам				12:00			час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.г} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар	
	1Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	239	2,490	0,434	
			Напряжение	6 кВ	6,3			
			РПН					
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	184	1,912	0,463	
			Напряжение	6 кВ	6,3			
РПН								
ИТОГО			6 кВ		4,402	0,897		

ПС 35/6 кВ №75	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	165	1,718	0,775
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	146	1,516	1,265
			Напряжение	6 кВ	6		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		3,234	2,040	
ПС 35/6 кВ №83	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	35	0,361	0,288
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	74	0,770	0,669
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		1,131	0,957	
ПС 35/6 кВ №84	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	201	2,120	1,052
			Напряжение	6 кВ	6,5		
			РПН		11		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	25	0,268	0,192
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		2,388	1,244	
ПС 35/6 кВ №91	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	878	9,143	0,000
			Напряжение	6 кВ	6		
			РПН		9		
	2Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	441	4,593	0,000
			Напряжение	6 кВ	6		
РПН			9				
ИТОГО			6 кВ		13,736	0,000	
ПС 35/6 кВ №92	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	105	1,112	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,5		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	132	1,408	0,277
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ		2,520	0,277	
ПС 35/6 кВ №107	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	91	0,983	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	10	0,108	0,144
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		1,091	0,144	

ПС 35/6 кВ №108	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.г} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	21	0,215	0,035
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	36	0,380	0,009
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		0,595	0,044	
ПС 35/6 кВ №122	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.г} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	207	2,221	1,890
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	104	1,116	0,049
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		3,34	1,94	
ПС 35/6 кВ №123	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.г} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	2,5	Нагрузка	6 кВ	61	0,631	0,471
			Напряжение	6 кВ	6,5		
			РПН		9		
	2Т	2,5	Нагрузка	6 кВ	79	0,813	0,237
			Напряжение	6 кВ	6,5		
РПН			7				
ИТОГО			6 кВ		1,444	0,708	
ПС 35/6 кВ №124	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.г} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	161	1,677	0,431
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	236	2,455	1,097
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		4,132	1,528	
ПС 35/6 кВ №125	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.г} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	306	3,219	1,062
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	146	1,537	0,399
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		4,756	1,461	
ПС 35/6 кВ №126	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.г} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	67	0,743	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	99	1,101	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,4		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		1,844	0,000	

ПС 35/6 кВ №141	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	49	0,552	0,442
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	20	0,226	0,138
			Напряжение	6 кВ	6,5		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		0,778	0,580	
ПС 35/6 кВ №142	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	154	1,633	1,423
			Напряжение	6 кВ	6,5		
			РПН				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	250	2,659	2,610
			Напряжение	6 кВ	6,5		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		4,29	4,03	
ПС 35/6 кВ №143	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	153	1,646	0,677
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	174	1,873	1,775
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		3,52	2,45	
ПС 35/6 кВ №144	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	310	3,337	2,204
			Напряжение	6 кВ	6,5		
			РПН				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	139	1,495	1,138
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		4,832	3,342	
ПС 35/6 кВ №145	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	170	1,774	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	218	2,268	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		4,04	0,00	
ПС 35/6 кВ №165	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	200	2,226	1,669
			Напряжение	6 кВ	6,5		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		2,23	1,67	

ПС 35/6 кВ №166	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.г} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	45	0,480	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		6		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	157	1,687	1,448
			Напряжение	6 кВ	6,4		
РПН			6				
ИТОГО			6 кВ		2,167	1,448	
ПС 35/6 кВ №167	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.г} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	79	0,842	0,644
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6		
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ		0,84	0,64	
ПС 35/6 кВ №168	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.г} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	167	1,738	0,370
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		1		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	175	1,828	0,692
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			5				
ИТОГО			6 кВ		3,566	1,062	
ПС 35/6 кВ №169	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.г} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	43	0,467	0,457
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	229	2,459	1,609
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			4				
ИТОГО			6 кВ		2,926	2,066	
ПС 35/6 кВ №170	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.г} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	206	2,188	0,440
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН		10		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	197	2,097	0,463
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			4				
ИТОГО			6 кВ		4,285	0,903	
ПС 35/6 кВ №185	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.г} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	171	1,815	1,409
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	238	2,531	0,872
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ		4,346	2,281	

ПС 35/6 кВ №186	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	104	1,116	0,176
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	140	1,505	0,808
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		2,621	0,984	
ПС 35/6 кВ №187	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	57	0,634	0,286
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	74	0,827	0,138
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		1,461	0,424	
ПС 35/6 кВ №204	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	46	0,479	0,465
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	231	2,385	0,513
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		2,864	0,978	
ПС 35/6 кВ №209	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	145	1,542	0,009
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	179	1,905	0,326
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			2				
ИТОГО			6 кВ		3,447	0,335	
ПС 35/6 кВ №223	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	177	1,826	0,630
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		16		
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	347	3,576	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН			15				
ИТОГО			6 кВ		5,402	0,630	
ПС 35/6 кВ №224	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	91	1,023	0,832
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	75	0,844	0,733
			Напряжение	6 кВ	6,4		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		1,867	1,565	

ПС 35/6 кВ №226	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MVA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	181	1,929	1,730
			Напряжение	6 кВ	6,6		
			РПН				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	333	3,540	1,655
			Напряжение	6 кВ	6,6		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		5,469	3,385	
ПС 35/6 кВ №233	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MVA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	440	4,946	0,531
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		15		
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	267	2,996	0,298
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			14				
ИТОГО			6 кВ		7,942	0,829	
ПС 35/6 кВ №238	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MVA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	233	2,427	0,951
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	339	3,529	0,662
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		5,956	1,613	
ПС 35/6 кВ №248	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MVA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	260	2,738	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	326	3,431	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		6,169	0,000	
ПС 35/6 кВ №255	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MVA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	473	4,928	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	212	2,208	0,365
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		7,136	0,365	
ПС 35/6 кВ №257	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MVA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	302	3,281	0,976
			Напряжение	6 кВ	6,5		
			РПН		6		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	200	2,173	0,786
			Напряжение	6 кВ	6,4		
РПН			6				
ИТОГО			6 кВ		5,454	1,762	

ПС 35/6 кВ №287	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	18	0,191	0,166
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	49	0,538	0,466
			Напряжение	6 кВ	6,4		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		0,729	0,632	
ПС 35/6 кВ №288	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	40	0,423	0,046
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ		0,423	0,046	
ПС 35/6 кВ №293	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	35	0,362	0,310
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,4		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		0,362	0,310	
ПС 35/6 кВ №303	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,6		
			РПН				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	104	1,085	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		1,085	0,000	
ПС 35/6 кВ №336	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	141	1,504	0,707
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	45	0,475	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		1,979	0,707	
ПС 35/6 кВ №341 нов	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	197	2,053	0,673
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	112	1,170	0,737
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		3,223	1,410	

РУ-6 КНС-1	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1		Нагрузка	6 кВ	728	7,582	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН				
	Ввод 2		Нагрузка	6 кВ	1476	15,379	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		22,961	0,000	
РУ-6 кВ КНС-2	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1		Нагрузка	6 кВ	497	5,290	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,5		
			РПН				
	Ввод 2		Нагрузка	6 кВ	24	0,250	0,185
			Напряжение	6 кВ	6,5		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		5,540	0,185	
РУ-6 кВ КНС-4	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1		Нагрузка	6 кВ	477	4,966	1,593
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	Ввод 2		Нагрузка	6 кВ	307	3,197	0,124
			Напряжение	6 кВ	6,0		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		8,163	1,717	
РУ-6 кВ КНС-5	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1		Нагрузка	6 кВ	235	2,426	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,6		
			РПН				
	Ввод 2		Нагрузка	6 кВ	306	3,152	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,6		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		5,578	0,000	
ПС 35/6 кВ РУ КНС-7	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	527	5,852	1,777
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	131	1,458	0,005
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		7,310	1,782	
РУ-6 кВ КНС-9	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1		Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	Ввод 2		Нагрузка	6 кВ	355	3,946	1,229
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		3,946	1,229	

ПС 35/6 кВ РУ КНС-10	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1		Нагрузка	6 кВ	127	1,408	0,882
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН				
	Ввод 2		Нагрузка	6 кВ	380	2,569	0,952
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		3,977	1,834	
РП-6 кВ Федоровская	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1		Нагрузка	6 кВ	118	1,314	0,033
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	Ввод 2		Нагрузка	6 кВ	247	2,740	1,370
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		4,054	1,403	
РУ-6 кВ Технолог	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1		Нагрузка	6 кВ	115,0	1,278	0,688
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	Ввод 2		Нагрузка	6 кВ	0,0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,0		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		1,278	0,688	
РУ-6 кВ Водная	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1		Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
	Ввод 2		Нагрузка	6 кВ	18	0,202	0,024
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		0,202	0,024	
РУ-6 кВ Береговая	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1		Нагрузка	6 кВ	1	0,007	0,025
			Напряжение	6 кВ	6,5		
			РПН				
	Ввод 2		Нагрузка	6 кВ	150	1,609	0,239
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	Ввод 3		Нагрузка	6 кВ	1	0,007	0,022
			Напряжение	6 кВ	6,5		
			РПН				
Ввод 4		Нагрузка	6 кВ	16	0,176	0,173	
		Напряжение	6 кВ	6,2			
ИТОГО			6 кВ		1,799	0,459	

РУ-6 кВ Куст	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1		Нагрузка	6 кВ	289	3,249	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН				
	Ввод 2		Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		3,249	0,000	
ПС 35/6 кВ №25	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	90	0,578	0,491
			Напряж.	6кВ	6,10		
			РПН				
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	145	0,922	0,810
			Напряж.	6кВ	6,10		
РПН							
ИТОГО			6кВ	235	1,500	1,302	
ПС 35/6 кВ №160	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	68	0,405	0,390
			Напряж.	6кВ	6,0		
			РПН				
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	89	0,576	0,457
			Напряж.	6кВ	6		
РПН							
ИТОГО			6кВ	156	0,980	0,847	
ПС 35/6 кВ №159	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	281	2,344	0,706
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН				
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	31	0,252	0,109
			Напряж.	6кВ	6,30		
РПН							
ИТОГО			6кВ	312	2,596	0,815	
ПС 35/6 кВ №307	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	0	0,000	0,000
			Напряж.	6кВ	6,3		
			РПН		5		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	136	1,041	-0,575
			Напряж.	6кВ	6,3		
РПН			5				
ИТОГО			6кВ	136	1,041	-0,575	
ПС 35/6 кВ №342	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагруз.	6кВ	327	2,844	0,149
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		5		
	2Т	16,0	Нагрузка	6кВ	49	0,397	0,153
			Напряж.	6кВ	6,30		
РПН			5				
ИТОГО			6кВ	375	3,242	0,301	

ПС 35/6 кВ №188	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	366	2,623	1,811
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		5		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	0	0,000	0,000
			Напряж.	6кВ	6,30		
РПН			7				
ИТОГО			6кВ	366	2,623	1,811	
ПС 35/6 кВ №12	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	115	0,944	0,315
			Напряж.	6кВ	6,3		
			РПН				
	ИТОГО			6кВ	115	0,944	0,315
	ПС 35/6 кВ №221	Замер по трансформаторам					12:00
Диспетчерское наименование		Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
1Т		6,3	Нагруз.	6кВ	120	0,770	0,637
			Напряж.	6кВ	6,0		
			РПН		3		
2Т		6,3	Нагрузка	6кВ	160	1,318	0,165
			Напряж.	6кВ	6,0		
	РПН						
ИТОГО			6кВ	280	2,088	0,802	
ПС 35/6 кВ №222	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	475	3,651	1,486
			Напряж.	6кВ	6,0		
			РПН		12		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	366	2,847	1,076
			Напряж.	6кВ	6,0		
РПН			11				
ИТОГО			6кВ	841	6,498	2,562	
ПС 35/6 кВ №196	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	113	0,898	-0,280
			Напряж.	6кВ	6,0		
			РПН				
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	100	0,698	-0,457
			Напряж.	6кВ	6,0		
РПН							
ИТОГО			6кВ	214	1,596	-0,737	
ПС 35/6 кВ №250	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	64	0,250	-0,468
			Напряж.	6кВ	6,0		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	107	0,802	-0,386
			Напряж.	6кВ	6,0		
РПН			2				
ИТОГО			6кВ	171	1,052	-0,854	

ПС 35/6 кВ №297	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	128	1,085	0,081
			Напряж.	6кВ	6,15		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	143	1,007	-0,697
			Напряж.	6кВ	6,20		
РПН			3				
ИТОГО			6кВ	271	2,092	-0,616	
ПС 35/6 кВ №120	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	95	0,705	0,428
			Напряж.	6кВ	6,3		
			РПН				
	ИТОГО			6кВ	95	0,705	0,428
	ПС 35/6 кВ №264	Замер по трансформаторам					12:00
Диспетчерское наименование		Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
1Т		6,3	Нагруз.	6кВ	149	1,254	-0,125
			Напряж.	6кВ	6,13		
			РПН		3		
2Т		6,3	Нагрузка	6кВ	185	1,513	0,479
			Напряж.	6кВ	6,20		
	РПН		2				
ИТОГО			6кВ	333	2,767	0,354	
ПС 35/6 кВ №272	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	2	0,009	-0,017
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		9		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	0	0,000	0,000
			Напряж.	6кВ	6,20		
РПН			8				
ИТОГО			6кВ	2	0,009	-0,017	
ПС 35/6 кВ №296	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	132	0,916	-0,676
			Напряж.	6кВ	6,24		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	131	0,564	-0,996
			Напряж.	6кВ	6,30		
РПН			2				
ИТОГО			6кВ	263	1,480	-1,672	
ПС 35/6 кВ №305	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	8	0,053	0,040
			Напряж.	6кВ	6,23		
			РПН		1		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	98	0,405	-0,749
			Напряж.	6кВ	6,28		
РПН			1				
ИТОГО			6кВ	106	0,457	-0,709	

ПС 35/6 кВ №306	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	326	2,628	1,043
			Напряж.	6кВ	6,26		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	267	2,290	0,440
			Напряж.	6кВ	6,30		
РПН			4				
ИТОГО		6кВ		594	4,918	1,483	
ПС 35/6 кВ №181	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	177	1,155	1,009
			Напряж.	6кВ	6,27		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	0	0,000	0,000
			Напряж.	6кВ	6,27		
РПН			2				
ИТОГО		6кВ		177	1,155	1,009	
ПС 35/6 кВ №133	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	408	3,302	1,137
			Напряж.	6кВ	6,18		
			РПН		5		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	493	4,000	1,480
			Напряж.	6кВ	6,25		
РПН			4				
ИТОГО		6кВ		901	7,303	2,617	
ПС 35/6 кВ №323	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	165	1,214	0,754
			Напряж.	6кВ	6,26		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	85	0,722	0,157
			Напряж.	6кВ	6,30		
РПН			4				
ИТОГО		6кВ		250	1,937	0,911	
ПС 35/6 кВ №337	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	50	0,376	0,218
			Напряж.	6кВ	6,26		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	0	0,000	0,000
			Напряж.	6кВ	6,30		
РПН			4				
ИТОГО		6кВ		50	0,376	0,218	
ПС 35/6 кВ №174	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	469	3,627	1,587
			Напряж.	6кВ	6,10		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	0	0,000	0,000
			Напряж.	6кВ	6,20		
РПН			5				
ИТОГО		6кВ		469	3,627	1,587	

ПС 35/6 кВ №111	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	445	3,515	1,559
			Напряж.	6кВ	6,25		
			РПН				
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	0	0,000	0,000
			Напряж.	6кВ	6,25		
РПН							
ИТОГО		6кВ		445	3,515	1,559	
ПС 35/6 кВ №172	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	394	2,735	2,038
			Напряж.	6кВ	6,26		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	361	2,535	1,838
			Напряж.	6кВ	6,27		
РПН			2				
ИТОГО		6кВ		755	5,270	3,877	
ПС 35/6 кВ №345	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	68	0,535	0,238
			Напряж.	6кВ	6,3		
			РПН				
ИТОГО		6кВ		68	0,535	0,238	
ПС 35/6 кВ №225	Замер по трансформаторам				12 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	76	0,234	-0,607
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН				
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	90	0,735	-0,226
			Напряж.	6кВ	6,20		
РПН			2				
ИТОГО		6кВ		165	0,969	-0,834	
ПС 35/6 кВ №138	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	179	1,530	0,297
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		13		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	98	0,530	0,669
			Напряж.	6кВ	6,30		
РПН			11				
ИТОГО		6кВ		277	2,059	0,966	
ПС 35/6 кВ №240	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	89	0,491	0,577
			Напряж.	6кВ	6,16		
			РПН				
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	317	2,754	0,259
			Напряж.	6кВ	6,30		
РПН							
ИТОГО		6кВ		406	3,245	0,836	

ПС 35/6 кВ №136	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	49	0,393	-0,154
			Напряж.	6кВ	6,17		
			РПН				
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	109	0,890	0,258
			Напряж.	6кВ	6,13		
РПН							
ИТОГО			6кВ	159	1,283	0,103	
ПС 35/6 кВ №162	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	57	0,418	-0,253
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН			4	
	ИТОГО	6кВ			57	0,418	-0,253
ПС 35/6 кВ №175	Замер по трансформаторам					12 час.	
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	88	0,261	-0,707
			Напряж.	6кВ	6,15		
			РПН				
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	92	0,117	-0,780
			Напряж.	6кВ	6,20		
РПН							
ИТОГО			6кВ	180	0,378	-1,487	
ПС 35/6 кВ №206	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	202	1,725	-0,162
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН			12	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	183	1,517	-0,079
			Напряж.	6кВ	6,00		
РПН			11				
ИТОГО			6кВ	385	3,242	-0,241	
ПС 35/6 кВ №110	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	69	0,534	0,214
			Напряж.	6кВ	6,00		
			РПН			7	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	46	0,346	0,153
			Напряж.	6кВ	6,00		
РПН			6				
ИТОГО			6кВ	115	0,880	0,367	
ПС 35/6 кВ №90	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	0	0,000	0,000
			Напряж.	6кВ	6,00		
			РПН			5	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	0	0,000	0,000
			Напряж.	6кВ	6,20		
РПН			3				
ИТОГО			6кВ	0	0,000	0,000	

ПС 35/6 кВ №189	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	88	0,630	0,386
			Напряж.	6кВ	6,10		
			РПН				
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	76	0,531	0,348
Напряж.			6кВ	6,00			
РПН							
ИТОГО			6кВ	164	1,162	0,734	
ПС 35/6 кВ №90А	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	208	1,065	1,357
			Напряж.	6кВ	6,00		
			РПН		5		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	289	2,229	0,988
Напряж.			6кВ	6,10			
РПН			3				
ИТОГО			6кВ	497	3,294	2,345	
ПС 35/6 кВ №137	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	69	0,187	-0,541
			Напряж.	6кВ	6,00		
			РПН				
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	40	0,335	-0,007
Напряж.			6кВ	6,10			
РПН							
ИТОГО			6кВ	109	0,522	-0,547	
ПС 35/6 кВ №109	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	43	0,188	-0,326
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	41	0,223	-0,264
Напряж.			6кВ	6,10			
РПН			3				
ИТОГО			6кВ	84	0,411	-0,590	
ПС 35/6 кВ №173	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	89	0,483	-0,610
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	87	0,179	-0,734
Напряж.			6кВ	6,30			
РПН			4				
ИТОГО			6кВ	176	0,661	-1,344	
ПС 35/6 кВ №215	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	14	0,094	0,068
			Напряж.	6кВ	6,10		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	21	0,150	0,096
Напряж.			6кВ	6,10			
РПН			2				
ИТОГО			6кВ	35	0,244	0,165	

ПС 35/6 кВ №298	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	185	2,621	0,490
			Напряж.	6кВ	10,40		
			РПН		1		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	137	1,978	-0,054
			Напряж.	6кВ	10,40		
РПН			2				
ИТОГО		6кВ		323	4,599	0,436	
ПС 35/6 кВ №67	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	62	0,835	0,413
			Напряж.	6кВ	10,90		
			РПН		13		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	69	0,933	-0,428
			Напряж.	6кВ	10,70		
РПН			11				
ИТОГО		6кВ		131	1,768	-0,016	
ПС 35/6 кВ №161	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	202	2,712	0,778
			Напряж.	6кВ	10,10		
			РПН		8		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	124	1,655	0,613
			Напряж.	6кВ	10,30		
РПН			10				
ИТОГО		6кВ		326	4,366	1,391	
ПС 35/6 кВ №256	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	65	0,534	-0,151
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		1		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	88	0,754	-0,085
			Напряж.	6кВ	6,20		
РПН			1				
ИТОГО		6кВ		153	1,288	-0,236	
ПС 35/6 кВ №64	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	1	0,001	-0,008
			Напряж.	6кВ	6,40		
			РПН		1		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	0	0,000	0,000
			Напряж.	6кВ	6,10		
РПН			1				
ИТОГО		6кВ		1	0,001	-0,008	
ПС 35 6 кВ №8	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	135	1,34	-0,42
			Напряж.	6кВ	6,4		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	354	3,56	-0,94
			Напряж.	6кВ	6,4		
РПН			2				
ИТОГО		6кВ		489	4,89	-1,36	

ПС 35 6 кВ №38	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Sном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	143	1,43	0,40
			Напряж.	6кВ		6,4	
			РПН			35,88	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	52	0,35	-0,42
Напряж.			6кВ		6,4		
РПН				35,88			
ИТОГО				6кВ	195	1,78	-0,02
ПС 35 6 кВ №59	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Sном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	90	0,93	0,06
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			6	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	203	2,11	0,00
Напряж.			6кВ		6,3		
РПН				35,868			
ИТОГО				6кВ	293	3,04	0,06
ПС 35 6 кВ №147	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Sном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	249	2,58	0,16
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			14	
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	69	0,67	0,24
Напряж.			6кВ		6,2		
РПН				12,000			
ИТОГО				6кВ	318	3,25	0,39
ПС 35 6 кВ №183	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Sном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	134	1,39	0,00
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			5	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	176	1,83	0,00
Напряж.			6кВ		6,2		
РПН				5			
ИТОГО				6кВ	310	3,21	0,00
ПС 35 6 кВ №202	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Sном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	75	0,59	-0,50
			Напряж.	6кВ		6,1	
			РПН			3	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	66	0,56	-0,40
Напряж.			6кВ		6,3		
РПН				3			
ИТОГО				6кВ	140	1,15	-0,90
ПС 35 6 кВ №9	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Sном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	13	0,12	0,07
			Напряж.	6кВ		6,3	
РПН				4			
ИТОГО				6кВ	13	0,12	0,07

ПС 35 6 кВ №182	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет.наимен.	СномМВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	83	0,11	-0,86
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			1	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	66	0,11	-0,68
Напряж.			6кВ		6,3		
РПН				1			
ИТОГО		6кВ		149	0,22	-1,53	
ПС 35 6 кВ №97	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет.наимен.	СномМВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	152	1,51	0,48
			Напряж.	6кВ		6,4	
			РПН			35,00	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	98	0,95	0,37
Напряж.			6кВ		6,4		
РПН				35,00			
ИТОГО		6кВ		250	2,45	0,85	
ПС 35 6 кВ №6	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет.наимен.	СномМВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	229	1,79	-1,56
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	215	2,10	-0,75
Напряж.			6кВ		6,2		
РПН				4			
ИТОГО		6кВ		444	3,89	-2,31	
ПС 35 6 кВ №30	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет.наимен.	СномМВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	228	2,31	0,53
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			13	
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	71	0,70	-0,23
Напряж.			6кВ		6,2		
РПН				11			
ИТОГО		6кВ		299	3,01	0,31	
ПС 35 6 кВ №100	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет.наимен.	СномМВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	159	1,63	0,30
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			4	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	72	0,68	0,30
Напряж.			6кВ		6,3		
РПН				4			
ИТОГО		6кВ		231	2,31	0,60	
ПС 35 6 кВ №146	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет.наимен.	СномМВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	84	0,86	-0,13
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			4	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	208	2,10	0,50
Напряж.			6кВ		6,3		
РПН				4			
ИТОГО		6кВ		292	2,96	0,37	

ПС 35 6 кВ №201	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет.наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	67	0,28	-0,63
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			8	
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	113	0,91	-0,74
			Напряж.	6кВ		6,2	
РПН				8			
ИТОГО		6кВ		180	1,20	-1,38	
ПС 35 6 кВ №234	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет.наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	260	2,68	0,37
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			8	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	443	4,38	1,39
			Напряж.	6кВ		6,2	
РПН				8			
ИТОГО		6кВ		703	7,06	1,76	
ПС 35 6 кВ №295	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет.наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	248	2,49	0,64
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	256	2,62	0,47
			Напряж.	6кВ		6,2	
РПН				8			
ИТОГО		6кВ		504	5,11	1,10	
ПС 35 6 кВ №18	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет.наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	137	1,42	-0,14
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			2	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	177	1,75	0,56
			Напряж.	6кВ		6,3	
РПН				3			
ИТОГО		6кВ		314	3,17	0,42	
ПС 35 6 кВ №79	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет.наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	99	0,87	-0,54
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			36.733	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	155	1,57	-0,33
			Напряж.	6кВ		6,4	
РПН				36.733			
ИТОГО		6кВ		254	2,44	-0,88	
ПС 35 6 кВ №135	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет.наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	210	2,18	-0,09
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	121	1,14	-0,52
			Напряж.	6кВ		6,2	
РПН				3			
ИТОГО		6кВ		330	3,32	-0,61	

ПС 35 6 кВ №148	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	237	2,46	0,06
			Напряж.	6кВ		6,1	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	208	2,16	0,05
Напряж.			6кВ		6,1		
РПН				2			
ИТОГО		6кВ		445	4,62	0,10	
ПС 35 6 кВ №98	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	186	1,88	-0,46
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			7	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	109	1,09	0,30
Напряж.			6кВ		6,4		
РПН				9			
ИТОГО		6кВ		295	2,97	-0,16	
ПС 35 6 кВ №99	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагруз.	6кВ	77	0,79	-0,10
			Напряж.	6кВ		6	
			РПН			13,00	
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	56	0,56	0,15
Напряж.			6кВ		6,2		
РПН				13			
ИТОГО		6кВ		133	1,35	0,05	
ПС 35 6 кВ №102	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	120	1,24	0,08
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			4,00	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	87	0,81	-0,38
Напряж.			6кВ		6,4		
РПН				35,88			
ИТОГО		6кВ		206	2,05	-0,30	
ПС 35 6 кВ №171	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	88	0,54	-0,74
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			3	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	129	1,17	-0,64
Напряж.			6кВ		6,3		
РПН				7			
ИТОГО		6кВ		217	1,71	-1,39	
ПС 35 6 кВ №77	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	101	1,04	-0,05
			Напряж.	6кВ		6,4	
			РПН			6	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	43	0,44	0,07
Напряж.			6кВ		6,3		
РПН				6,00			
ИТОГО		6кВ		143	1,48	0,02	

ПС 35 6 кВ №78	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Snom MVA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	152	1,48	0,53
			Напряж.	6кВ		6,4	
			РПН			4	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	160	1,47	0,76
			Напряж.	6кВ		6,4	
РПН				5			
ИТОГО		6кВ		350	2,95	2,10	
ПС 35 6 кВ №80	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Snom MVA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	94	0,97	0,01
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			36	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	72	0,55	-0,50
			Напряж.	6кВ		6,2	
РПН				37			
ИТОГО		6кВ		165	1,52	-0,50	
ПС 35 6 кВ №28	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Snom MVA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	54	0,56	-0,01
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			36,75	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	67	0,66	0,24
			Напряж.	6кВ		6,1	
РПН				35,88			
ИТОГО		6кВ		121	1,21	0,22	
ПС 35 6 кВ №81	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Snom MVA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	82	0,80	0,28
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			35,00	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	183	1,85	-0,42
			Напряж.	6кВ		6,3	
РПН				35,00			
ИТОГО		6кВ		264	2,65	-0,14	
ПС 35 6 кВ №263	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Snom MVA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	50	0,51	0,03
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			2,00	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	0	0,00	0,00
			Напряж.	6кВ		6,2	
РПН				35,868			
ИТОГО		6кВ		50	0,51	0,03	
ПС 35 6 кВ №7	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Snom MVA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	184	1,91	-0,10
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			9	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	177	1,77	-0,48
			Напряж.	6кВ		6,4	
РПН				5			
ИТОГО		6кВ		361	3,68	-0,59	

ПС 35 6 кВ №15	Замер по трансформаторам					12:00	час.	
	Диспет. наимен.	Sном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.	
					А	МВт	Мвар	
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	237	2,27	0,95	
			Напряж.	6кВ		6,4		
			РПН			7		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	30	0,19	-0,25	
Напряж.			6кВ		6,3			
РПН				36,77				
ИТОГО					6кВ	268	2,47	0,70
ПС 35 6 кВ №22	Замер по трансформаторам					12:00	час.	
	Диспет. наимен.	Sном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.	
					А	МВт	Мвар	
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	142	1,33	-0,64	
			Напряж.	6кВ		6,3		
			РПН			7		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	24	0,05	-0,24	
Напряж.			6кВ		6,2			
РПН				6				
ИТОГО					6кВ	166	1,38	-0,88
ПС 35 6 кВ №27	Замер по трансформаторам					12:00	час.	
	Диспет. наимен.	Sном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.	
					А	МВт	Мвар	
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	0	0,00	0,00	
			Напряж.	6кВ		6,2		
РПН				36,77				
ИТОГО					6кВ	0	0,00	0,00
ПС 35 6 кВ №19	Замер по трансформаторам					12:00	час.	
	Диспет. наимен.	Sном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.	
					А	МВт	Мвар	
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	0	0,00	0,00	
			Напряж.	6кВ		6,3		
			РПН			6		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	341	3,52	-0,35	
Напряж.			6кВ		6,1			
РПН				7				
ИТОГО					6кВ	341	3,52	-0,35
ПС 35 6 кВ №60	Замер по трансформаторам					12:00	час.	
	Диспет. наимен.	Sном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.	
					А	МВт	Мвар	
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	174	1,800	0,182	
			Напряж.	6кВ		6,4		
			РПН			2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	125	1,267	-0,260	
Напряж.			6кВ		6,1			
РПН				2				
ИТОГО					6кВ	299	3,07	-0,08
ПС 35 6 кВ №101	Замер по трансформаторам					12:00	час.	
	Диспет. наимен.	Sном МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.	
					А	МВт	Мвар	
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	58	0,59	0,08	
			Напряж.	6кВ		6,2		
			РПН			7		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	198	2,04	0,30	
Напряж.			6кВ		6,2			
РПН				13				
ИТОГО					6кВ	256	2,63	0,38

ПС 35/6 кВ №134	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет.наимен.	S _{ном} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	99	0,75	-0,71
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			35,88	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	96	0,59	-0,81
Напряж.			6кВ		6,2		
РПН				2			
ИТОГО		6кВ		196	1,34	-1,52	
ПС 35/6 кВ №311	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерскоенаименование	S _{ном,1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	88	0,909	-0,070
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	166	1,725	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
ИТОГО		6 кВ		254	2,634	-0,070	
ПС 35/6 кВ 73	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерскоенаименование	S _{ном,1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	227	2,168	0,933
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	151	1,471	0,549
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ		378	3,640	1,482	
ПС 35/6 кВ №82	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерскоенаименование	S _{ном,1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	268	2,388	1,425
			Напряжение	6 кВ	6,0		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	185	1,716	0,875
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		2		
ИТОГО		6 кВ		453	4,104	2,300	
ПС 35/6 кВ №121	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерскоенаименование	S _{ном,1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т		Нагрузка	6 кВ	0		
			Напряжение	6 кВ			
			РПН				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	220	2,286	-0,071
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		2		
ИТОГО		6 кВ		220	2,286	-0,071	
ПС 35/6 кВ №68	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерскоенаименование	S _{ном,1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	413	4,291	0,023
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	120	1,224	-0,218
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		2		
ИТОГО		6 кВ		533	5,515	-0,195	

ПС 35/6 кВ №29	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	142	1,472	0,072
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	240	2,375	0,753
			Напряжение	6 кВ	6,4		
РПН			2				
ИТОГО			6 кВ	382	3,846	0,825	
ПС 35/6 кВ №88	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	135	1,376	0,266
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		1		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	272	2,579	1,170
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН			1				
ИТОГО			6 кВ	407	3,955	1,436	
ПС 35/6 кВ №106	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	111	1,076	0,429
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	53	0,526	0,180
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН			1				
ИТОГО			6 кВ	165	1,602	0,609	
ПС 35/6 кВ №163	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	51	0,098	-0,520
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		1		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	29	0,258	-0,148
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			1				
ИТОГО			6 кВ	79	0,356	-0,668	
ПС 35/6 кВ №198	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	105	-1,031	0,349
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		13		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	144	1,388	0,570
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			13				
ИТОГО			6 кВ	249	0,357	0,919	
ПС 35/6 кВ №247	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	85	-0,461	-0,759
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		12		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	92	0,636	0,717
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			12				
ИТОГО			6 кВ	178	0,175	-0,042	

ПС 35/6 кВ №292	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.г} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	209	2,125	0,456
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	84	0,837	-0,241
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ	293	2,963	0,216	
ПС 35/6 кВ №105	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.г} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	140	1,124	0,930
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		13		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	89	0,534	-0,756
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН			13				
ИТОГО			6 кВ	229	1,658	0,174	
ПС 35/6 кВ №302	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.г} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	201	2,031	0,469
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	76	0,588	-0,520
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН			2				
ИТОГО			6 кВ	276	2,618	-0,051	
ПС 35/6 кВ №63	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.г} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	89	0,906	-0,193
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	102	1,058	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ	191	1,964	-0,193	
ПС 35/6 кВ №62	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.г} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	170	1,629	-0,682
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		9		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			11				
ИТОГО			6 кВ	170	1,629	-0,682	
ПС 35/6 кВ №61	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.г} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	61	0,471	-0,422
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		1		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	4	0,041	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			1				
ИТОГО			6 кВ	65	0,511	-0,423	

ПС 35/6 кВ №45	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	204	1,840	-1,047
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		7		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	185	1,919	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			10				
ИТОГО			6 кВ	388	3,758	-1,047	
ПС 35/6 кВ №41	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	159	1,518	0,659
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	115	1,155	0,287
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			2				
ИТОГО			6 кВ	274	2,674	0,947	
ПС 35/6 кВ №26	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	178	1,655	0,826
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	92	0,929	0,227
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			1				
ИТОГО			6 кВ	270	2,584	1,053	
ПС 35/6 кВ №11	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	113	1,025	0,562
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	175	1,666	0,728
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			2				
ИТОГО			6 кВ	287	2,691	1,290	
ПС 35/6 кВ №236	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	233	2,367	0,485
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		5		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	166	1,696	0,297
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ	398	4,064	0,783	
ПС 35/6 кВ №104	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	180	1,857	-0,203
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	63	0,659	-0,016
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН			2				
ИТОГО			6 кВ	243	2,516	-0,218	

ПС 35/6 кВ №72	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	264	2,746	0,034
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	221	2,233	-0,534
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ	485	4,979	-0,499	
ПС 35/6 кВ №47	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	177	1,688	0,735
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		7		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	157	1,534	-0,558
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН			6				
ИТОГО			6 кВ	334	3,223	0,177	
ПС 35/6 кВ №66	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	139	1,308	-0,618
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	69	0,695	-0,179
			Напряжение	6 кВ	6,0		
РПН			1				
ИТОГО			6 кВ	208	2,003	-0,798	
ПС 35/6 кВ №35	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	101	1,046	-0,117
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		4		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	112	1,085	0,435
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			6				
ИТОГО			6 кВ	214	2,130	0,319	
ПС 35/6 кВ №5	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	122	1,130	0,578
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		1		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	42	0,417	-0,110
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН			1				
ИТОГО			6 кВ	164	1,548	0,468	
ПС 35/6 кВ №49	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	185	1,852	-0,516
			Напряжение	6 кВ	6,0		
			РПН		1		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	150	1,298	-0,867
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН			2				
ИТОГО			6 кВ	335	3,151	-1,382	

ПС 35/6 кВ №89	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	81	0,834	0,131
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		4		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	96	0,983	0,177
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН			5				
ИТОГО			6 кВ	177	1,817	0,308	
ПС 35/6 кВ №39	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	181	1,834	0,427
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	277	2,715	0,955
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			2				
ИТОГО			6 кВ	458	4,549	1,382	
ПС 35/6 кВ №197	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	294	2,879	1,018
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			2				
ИТОГО			6 кВ	294	2,879	1,018	
ПС 35/6 кВ №13	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		1		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	188	1,875	0,564
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН			1				
ИТОГО			6 кВ	188	1,875	0,564	
ПС 35/6 кВ №140	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	67	0,636	0,284
			Напряжение	6 кВ	6,0		
			РПН		1		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	33	0,322	-0,113
			Напряжение	6 кВ	6,0		
РПН			1				
ИТОГО			6 кВ	100	0,958	0,170	
ПС 35/6 кВ №36	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	139	1,403	-0,356
			Напряжение	6 кВ	6,0		
			РПН		1		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	228	2,329	0,409
			Напряжение	6 кВ	6,0		
РПН			1				
ИТОГО			6 кВ	367	3,732	0,053	

ПС 35/6 кВ №203	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	415	4,209	0,920
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	50	0,504	0,126
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ	465	4,713	1,047	
ПС 35/6 кВ №4	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	242	2,493	-0,318
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		8		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	192	1,939	-0,454
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН			8				
ИТОГО			6 кВ	433	4,432	-0,772	
ПС 35/6 кВ №3	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	347	3,601	-0,116
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		14		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	186	1,752	0,821
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			14				
ИТОГО			6 кВ	533	5,354	0,705	
ПС 35/6 кВ №50	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	111	1,151	0,123
			Напряжение	6 кВ	6,0		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	63	0,654	-0,055
			Напряжение	6 кВ	6,0		
РПН			1				
ИТОГО			6 кВ	175	1,806	0,068	
ПС 35/6 кВ №232	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	57	0,475	0,355
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	104	0,732	-0,791
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			2				
ИТОГО			6 кВ	161	1,207	-0,436	
ПС 35/6 кВ №87	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
			Нагрузка	6 кВ	0		
			Напряжение	6 кВ			
			РПН				
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	82	0,749	0,402
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ	82	0,749	0,402	

ПС 35/6 кВ №335	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	128	0,233	-1,306
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ	128	0,233	-1,306	
ПС 35/6 кВ №340	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	184	1,042	-1,602
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	83	0,310	-0,806
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ	267	1,352	-2,408	
ПС 35/6 кВ №344	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	196	2,019	-0,263
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	103	0,919	-0,540
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ	298	2,938	-0,803	
ПС 35/6 кВ №32	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	217	2,246	0,697
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН		11		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	468	4,964	-0,355
			Напряжение	6 кВ	6,15		
РПН			11				
ИТОГО			6 кВ	685	7,210	0,342	
ПС 35/6 кВ №178	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	329	3,427	1,233
			Напряжение	6 кВ	6,40		
			РПН		7		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	337	3,403	1,523
			Напряжение	6 кВ	6,40		
РПН			8				
ИТОГО			6 кВ	666	6,830	2,756	
ПС 35/6 кВ №69	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ			
			Напряжение	6 кВ			
			РПН				
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	684	6,908	3,093
			Напряжение	6 кВ	6,40		
РПН			14				
ИТОГО			6 кВ	684	6,908	3,093	

ПС 35/6 кВ №150	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		12		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,10		
РПН			13				
ИТОГО			6 кВ	0	0,000	0,000	
ПС 35/6 кВ №176	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	96	1,009	-0,108
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН		36		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	44	0,364	0,281
			Напряжение	6 кВ	6,06		
РПН			36				
ИТОГО			6 кВ	140	1,373	0,174	
ПС 35/6 кВ №237	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	77	0,825	-0,088
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	31	0,267	0,206
			Напряжение	6 кВ	6,22		
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ	108	1,092	0,118	
ПС 35/6 кВ №69	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	372	4,035	-0,431
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		11		
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ			
			Напряжение	6 кВ			
РПН							
ИТОГО			6 кВ	372	4,035	-0,431	
ПС 35/6 кВ №71	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	554	5,408	2,502
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		8		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	375	3,926	1,125
			Напряжение	6 кВ	6,30		
РПН			11				
ИТОГО			6 кВ	928	9,334	3,627	
ПС 35/6 кВ №179	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	148	1,459	0,675
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		36,750.		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	75	0,797	0,229
			Напряжение	6 кВ	6,40		
РПН			36,750.				
ИТОГО			6 кВ	222	2,257	0,904	

ПС 35/6 кВ №191	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	174	1,717	0,794
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	135	1,411	0,404
Напряжение			6 кВ	6,30			
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ	308	3,128	1,198	
ПС 35/6 кВ №113	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	710	7,132	2,299
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН		12		
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	520	5,440	0,725
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН		10		
ИТОГО			6 кВ	1230	12,572	3,024	
ПС 35/6 кВ №152	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	130	1,306	0,421
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН		36		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	94	1,010	0,135
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		36		
ИТОГО			6 кВ	224	2,316	0,556	
ПС 35/6 кВ №207	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	217	2,254	-0,048
			Напряжение	6 кВ	6,00		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	218	1,675	1,523
			Напряжение	6 кВ	6,00		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ	435	3,929	1,475	
ПС 35/6 кВ №86 (откл)	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т		Нагрузка	6 кВ			
			Напряжение	6 кВ			
			РПН				
	2Т		Нагрузка	6 кВ			
			Напряжение	6 кВ			
			РПН				
ИТОГО			6 кВ				
ПС 35/6 кВ №140	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	195	2,014	0,574
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		4		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	522	5,601	0,061
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		12		
ИТОГО			6 кВ	717	7,615	0,635	

ПС 35/6 кВ №116	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т		Нагрузка	6 кВ	193	1,957	0,689
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН				
	2Т		Нагрузка	6 кВ	203	2,042	0,752
Напряжение			6 кВ	6,20			
РПН							
ИТОГО			6 кВ	396	3,999	1,441	
ПС 35/6 кВ №119	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	33	0,248	0,259
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН				
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	24	0,211	0,145
Напряжение			6 кВ	6,20			
РПН							
ИТОГО			6 кВ	57	0,459	0,404	
ПС 35/6 кВ №177	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	419	4,459	1,271
			Напряжение	6 кВ	6,40		
			РПН			4	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	311	3,447	0,037
Напряжение			6 кВ	6,40			
РПН			6				
ИТОГО			6 кВ	730	7,906	1,309	
ПС 35/6 кВ №181	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	304	3,236	0,923
			Напряжение	6 кВ	6,40		
			РПН			5	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	428	4,740	0,051
Напряжение			6 кВ	6,40			
РПН			6				
ИТОГО			6 кВ	732	7,976	0,974	
ПС 35/6 кВ №153	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	84	0,899	0,074
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН			36,750.	
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	58	0,627	0,038
Напряжение			6 кВ	6,22			
РПН			36,750.				
ИТОГО			6 кВ	142	1,526	0,112	
ПС 35/6 кВ №115	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	94	1,011	0,083
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН			12	
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	293	3,135	0,190
Напряжение			6 кВ	6,20			
РПН			12				
ИТОГО			6 кВ	387	4,146	0,274	

ПС 35/6 кВ №192	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	176	1,910	0,158
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		35,880.		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	77	0,836	0,051
			Напряжение	6 кВ	6,30		
РПН			36				
ИТОГО			6 кВ	253	2,746	0,208	
ПС 35/6 кВ №180	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	176	1,910	0,158
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		1		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	13	0,139	0,008
			Напряжение	6 кВ	6,30		
РПН			1				
ИТОГО			6 кВ	189	2,050	0,166	
ПС 35/6 кВ №96	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	524	5,506	0,454
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН		12		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	208	2,229	0,135
			Напряжение	6 кВ	6,20		
РПН			13				
ИТОГО			6 кВ	732	7,735	0,589	
ПС 35/6 кВ №190	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	294	2,429	-2,029
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		11		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	325	3,438	0,601
			Напряжение	6 кВ	6,20		
РПН			11				
ИТОГО			6 кВ	619	5,867	-1,428	
ПС 35/6 кВ №210	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	85	0,700	-0,585
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	209	2,171	0,380
			Напряжение	6 кВ	6,10		
РПН			4				
ИТОГО			6 кВ	294	2,871	-0,205	
ПС 35/6 кВ №205	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	15	0,124	-0,103
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		36,750.		
	2Т		Нагрузка	6 кВ			
			Напряжение	6 кВ			
РПН							
ИТОГО			6 кВ	15	0,124	-0,103	

ПС 35/6 кВ №23	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	254	2,604	0,799
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	187	1,880	0,699
			Напряжение	6 кВ	6,20		
РПН							
ИТОГО			6 кВ	441	4,484	1,498	
ПС 35/6 кВ №127	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	206	1,976	1,072
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		36,75.		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ			
			Напряжение	6 кВ			
РПН							
ИТОГО			6 кВ				
ПС 35/6 кВ №151	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	174	1,777	0,674
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	225	2,072	1,267
			Напряжение	6 кВ	6,25		
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ	399	3,850	1,941	
ПС 35/6 кВ №51	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	25	0,265	0,037
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		37		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ			
			Напряжение	6 кВ			
РПН							
ИТОГО			6 кВ	25	0,265	0,037	
ПС 35/6 кВ №211	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	146	1,504	0,208
			Напряжение	6 кВ	6,00		
			РПН		8		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	110	0,994	0,552
			Напряжение	6 кВ	6,00		
РПН			7				
ИТОГО			6 кВ	256	2,497	0,760	
ПС 35/6 кВ №93	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	63	0,670	0,096
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		35,880.		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	123	1,269	0,200
			Напряжение	6 кВ	6,05		
РПН			36				
ИТОГО			6 кВ	186	1,939	0,296	

ПС 35/6 кВ №195	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	162	1,696	0,242
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	177	1,870	0,295
			Напряжение	6 кВ	6,18		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		339	3,566	0,537	
ПС 35/6 кВ №199	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	74	0,789	0,113
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		1		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	224	2,338	0,369
			Напряжение	6 кВ	6,12		
РПН			2				
ИТОГО		6 кВ		298	3,126	0,482	
ПС 35/6 кВ №76	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	74	0,789	0,113
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	113	1,202	0,190
			Напряжение	6 кВ	6,20		
РПН			4				
ИТОГО		6 кВ		188	1,991	0,303	
ПС 35/6 кВ №37	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	641	6,784	1,239
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		12		
			Нагрузка	6 кВ	390	4,178	-0,034
					6,20		
			12				
ИТОГО		6 кВ		1030	10,961	1,205	
ПС 35/6 кВ №31	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	584	6,262	1,144
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		15		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	368	4,014	-0,033
			Напряжение	6 кВ	6,30		
РПН			13				
ИТОГО		6 кВ		952	10,276	1,111	
ПС 35/6 кВ №94	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	325	3,539	-0,244
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		35,868.		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,20		
РПН			35,868.				
ИТОГО		6 кВ		325	3,539	-0,244	

ПС 35/6 кВ №43	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	363	3,893	-0,268
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,22		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		363	3,893	-0,268	
ПС 35/6 кВ №193	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	124	1,298	-0,089
			Напряжение	6 кВ	6,06		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,18		
РПН			4				
ИТОГО		6 кВ		124	1,298	-0,089	
ПС 35/6 кВ №95	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	132	1,415	-0,098
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		36,750.		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,22		
РПН			36,750.				
ИТОГО		6 кВ		132	1,415	-0,098	
ПС 35/6 кВ №194	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	154	1,651	-0,114
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		1		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,24		
РПН			1				
ИТОГО		6 кВ		154	1,651	-0,114	
ПС 35/6 кВ №33	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Qнагр. Мвар	Ток А	Рнагр. МВт
	1Т	16,0	Нагрузка	1	418	4,490	-0,216
			Напряжение		6,22		
			РПН		9		
	2Т	16,0	Нагрузка	1	551	5,913	0,484
			Напряжение		6,22		
РПН			9				
ИТОГО				969	10,402	0,268	
ПС 35/6 кВ №70	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	365	3,337	2,079
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		8		
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	510	5,180	1,821
			Напряжение	6 кВ	6,22		
РПН			8				
ИТОГО		6 кВ		876	8,517	3,900	

ПС 35/6 кВ №212	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	148	1,469	0,614
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	6	0,060	0,017
			Напряжение	6 кВ	6,22		
РПН			4				
ИТОГО		6 кВ		154	1,529	0,631	
ПС 35/6 кВ №58	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	2,5	Нагрузка	6 кВ	121	1,202	0,502
			Напряжение	6 кВ	6,24		
			РПН		34,098.		
	2Т	2,5	Нагрузка	6 кВ	50	0,510	0,149
			Напряжение	6 кВ	6,18		
РПН			35,000.				
ИТОГО		6 кВ		170	1,712	0,651	
ПС 35/6 кВ №52	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	404	4,007	1,674
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		14		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	206	2,131	0,621
			Напряжение	6 кВ	6,22		
РПН			14				
ИТОГО		6 кВ		610	6,138	2,295	
ПС 35/6 кВ №85	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ			
			Напряжение	6 кВ			
			РПН				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	29	0,300	0,087
			Напряжение	6 кВ	6,20		
РПН			35,000.				
ИТОГО		6 кВ		29	0,300	0,087	
ПС 35/6 кВ №319	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ			
			Напряжение	6 кВ			
РПН							
ИТОГО		6 кВ					
ПС 35/6 кВ №200	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	136	1,441	0,330
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	115	1,246	0,173
			Напряжение	6 кВ	6,30		
РПН			4				
ИТОГО		6 кВ		251	2,688	0,503	

ПС 35/6 кВ №241	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	361	3,770	0,862
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		14		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	259	2,774	0,385
			Напряжение	6 кВ	6,25		
РПН			13				
ИТОГО			6 кВ	620	6,544	1,247	
ПС 35/6 кВ №315	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	31	0,333	0,076
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		4		
	2Т		Нагрузка				
			Напряжение				
РПН							
ИТОГО			6 кВ	31	0,333	0,076	
ПС 35/6 кВ №242	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	136	1,390	0,510
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	218	1,575	1,730
			Напряжение	6 кВ	6,20		
РПН			4				
ИТОГО			6 кВ	354	2,965	2,241	
ПС 35/6 кВ №158	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	277	2,837	-0,889
			Напряжение	6 кВ	6,20		
РПН			4				
ИТОГО			6 кВ	277	2,837	-0,889	
ПС 35/6 кВ №274	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		8		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	53	0,540	-0,169
			Напряжение	6 кВ	6,20		
РПН			8				
ИТОГО			6 кВ	53	0,540	-0,169	
ПС 35/6 кВ №267	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	166	1,803	-0,233
			Напряжение	6 кВ	6,34		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	63	0,684	-0,088
			Напряжение	6 кВ	6,34		
РПН			2				
ИТОГО			6 кВ	229	2,487	-0,320	

ПС 35/6 кВ №299	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	109	1,202	-0,155
			Напряжение	6 кВ	6,40		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	68	0,741	-0,095
			Напряжение	6 кВ	6,34		
РПН			2				
ИТОГО			6 кВ	178	1,943	-0,250	
ПС 35/6 кВ №275	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	36	0,331	0,214
			Напряжение	6 кВ	6,30		
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ	36	0,331	0,214	
ПС 35/6 кВ №258	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	72	0,585	0,534
			Напряжение	6 кВ	6,40		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	54	0,496	0,321
			Напряжение	6 кВ	6,34		
РПН			4				
ИТОГО			6 кВ	125	1,081	0,855	
ПС 35/6 кВ №184	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	43	0,43	0,14
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	19	0,14	0,14
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			2				
ИТОГО			6 кВ	62	0,57	0,27	
ПС 35/6 кВ №291	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	215	2,103	0,761
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		5		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	223	2,240	0,571
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			4				
ИТОГО			6 кВ	438	4,34	1,33	
ПС 35/6 кВ №285	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	212	2,04	0,82
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	116	1,21	0,02
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			4				
ИТОГО			6 кВ	328	3,25	0,84	

ПС 35/6 кВ №294	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	81	0,79	-0,28
			Напряжение	6 кВ		6,1	
			РПН			11	
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	73	0,61	-0,45
			Напряжение	6 кВ		6,1	
РПН				3			
ИТОГО		6 кВ		154	1,40	-0,73	
ПС 35/6 кВ №316	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	200	1,972	-0,652
			Напряжение	6 кВ		6,1	
			РПН			8	
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	103	1,028	-0,309
			Напряжение	6 кВ		6,1	
РПН				8			
ИТОГО		6 кВ		304	3,00	-0,96	
ПС 35/6 кВ №24	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	18	0,10	-0,16
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			37	
ИТОГО		6 кВ		18	0,10	-0,16	
ПС 35/6 кВ №350	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	34	0,35	0,00
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			4	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	1	0,01	0,00
			Напряжение	6 кВ		6,2	
РПН				3			
ИТОГО		6 кВ		35	0,37	0,00	
ПС 35/6 кВ №286	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	1511	-15,15	4,076
			Напряжение	6 кВ		6,1	
			РПН			12	
	2Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	1419	-14,20	3,921
			Напряжение	6 кВ		6,1	
РПН				12			
ИТОГО		6 кВ		2930	-29,34	8,00	
ПС 35/6 кВ №304	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	1706	-17,49	2,78
			Напряжение	6 кВ		6,1	
			РПН			8	
	2Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	1680	-17,22	2,78
			Напряжение	6 кВ		6,1	
РПН				8			
ИТОГО		6 кВ		3386	-34,71	5,55	