

Таблица IV-9

Ведомость контрольного замера 21.12.2016

ПС 220/10/10 кВ "Искра"	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	160	Нагрузка		94	37,510	6,050
			Напряжение	220 кВ	238		
			РПН		4		
	2Т	160	Нагрузка		74	29,040	1,100
			Напряжение	220 кВ	238		
			РПН		4		
	ИТОГО					66,550	7,150
Лукъявинская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	40	Нагрузка	110кВ	49,81	-4,673	8,752
				35кВ	157	8,387	5,103
				6кВ	514	5,25	0,75
			Напряж.	110кВ	120		
				35кВ	36,4		
				6кВ	6,1		
			РПН		5		
			Нагрузка	110кВ	42,7	-3,610	7,154
				35кВ	104,6	3,998	5,153
				6кВ	757	8,29	-0,75
	2Т	40	Напряж.	110кВ	120		
				35кВ	36,4		
				6кВ	6,1		
			РПН		5		
					110кВ	92,54	-8,28
					35кВ	261,61	12,39
					6кВ	1271,00	13,53
							-0,01
	ИТОГО						
Ай-Пимская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	20,1	0,78	3,92
				35кВ	147,1	8,90	2,22

