

Таблица IV-9

Ведомость контрольного замера 21.06.2017

ПС 220/10/10 кВ "Искра"	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	160	Нагрузка		0	0,000	0,000
			Напряжение	220 кВ	0		
			РПН		4		
	2Т	160	Нагрузка		184	72,941	10,945
			Напряжение	220 кВ	237		
			РПН		4		
ИТОГО					72,941	10,945	
Лукъявинская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	40	Нагрузка	110кВ	15	0,000	2,640
				35кВ	212	12,950	1,780
				6кВ	514	5,25	0,75
			Напряж.	110кВ	122		
				35кВ	36,8		
				6кВ	6,15		
			РПН		3		
	2Т	40	Нагрузка	110кВ	19	2,640	2,640
				35кВ	188	11,420	2,200
				6кВ	757	8,29	-0,75
			Напряж.	110кВ	122		
				35кВ	36,6		
				6кВ	6,1		
			РПН		3		
	ИТОГО			110кВ	34	2,64	5,28
		35кВ	400	-1,53	0,42		
		6кВ	1271	13,53	-0,01		
Ай-Пимская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	22	4,178	1,518
				35кВ	59	3,481	1,065
				6кВ	87	0,792	0,466
			Напряж.	110кВ	121		
				35кВ	36,2		
				6кВ	6,200		
			РПН		4		
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	26	4,957	1,564
				35кВ	71	4,285	0,925
				6кВ	44	0,354	0,315
			Напряж.	110кВ	121		
				35кВ	36,2		
				6кВ	6,22		
			РПН		4		
	ИТОГО			110кВ	48	9,13	3,08
		35кВ	130	7,77	1,99		
		6кВ	131	1,15	0,78		
Северо-Ай-Пимская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	23	-1,000	-4,000
				35кВ	170	9,954	2,953
				6кВ	336	3,400	0,300
			Напряж.	110кВ	118		
				35кВ	36,7		
				6кВ	6,2		
			РПН		7		
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	7	-0,500	-1,300
				35кВ	121	7,384	0,596
				6кВ	486	5,100	0,100
			Напряж.	110кВ	119		
				35кВ	36,7		
				6кВ	6,2		
			РПН		6		
	ИТОГО			110кВ	30	-1,500	-5,300
		35кВ	291	17,338	3,549		
		6кВ	822	8,500	0,400		

Северо-Лабатьюганская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	40	Нагрузка	110кВ	51	2,600	9,600
				35кВ	332	18,900	7,800
				6кВ			
			Напряж.	110кВ	115		
				35кВ	36		
				6кВ	6		
			РПН		7		
	2Т	40	Нагрузка	110кВ	18	-0,300	3,400
				35кВ	236	14,500	1,700
				6кВ			
			Напряж.	110кВ	117		
35кВ				36			
6кВ				6			
РПН			6				
ИТОГО		110кВ	69	2,300	13,000		
		35кВ	568	33,400	9,500		
		6кВ					

Битумская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	40	Нагрузка	110кВ	47	-0,799	1,670
				35кВ	248	15,086	1,279
				6кВ	373	3,830	0,665
			Напряж.	110кВ	120,5		
				35кВ	36,7		
				6кВ	6,14		
			РПН		3		
	2Т	40	Нагрузка	110кВ	46	-7,550	3,155
				35кВ	106	5,051	4,089
				6кВ	160	1,661	-0,248
			Напряж.	110кВ	120,5		
				35кВ	36,7		
				6кВ	6,14		
			РПН		3		
	ИТОГО		110кВ	93	-8,349	4,825	
			35кВ	354	20,137	5,368	
			6кВ	533	5,491	0,417	

Верхненадымская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16	Нагрузка	110кВ	31	-5,887	1,900
				35кВ	30	1,899	0,149
				6кВ	183	1,816	-0,627
			Напряж.	110кВ	120		
				35кВ	36,4		
				6кВ	6,13		
			РПН		4		
	2Т	16	Нагрузка	110кВ	45	-9,008	0,847
				35кВ	39	2,320	-0,787
				6кВ	96	0,974	-0,276
			Напряж.	110кВ	120		
				35кВ	36,4		
6кВ				6,13			
РПН			3				
ИТОГО		110кВ	76	-14,895	2,747		
		35кВ	69	4,218	-0,638		
		6кВ	279	2,791	-0,903		

Ватлорская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	11	2,310	0,198
				35кВ	61	3,879	0,795
				6кВ	163	1,52	-0,14
			Напряж.	110кВ	113,00		
				35кВ	36,60		
				6кВ	6,25		
			РПН		6		
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	5	1,264	-0,363
				35кВ	37	2,411	-0,025
				6кВ	129	1,38	1,23
			Напряж.	110кВ	114		
				35кВ	36,6		
				6кВ	6,28		
			РПН		5		
ИТОГО		110кВ	16	3,57	-0,17		
		35кВ	98	6,29	0,77		
		6кВ	292	2,90	1,10		

Тян	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	40	Нагрузка	110кВ	45	9,626	2,320
				35кВ	139	8,600	1,700
				6кВ	390	2,745	0,958
			Напряж.	110кВ	121		
				35кВ	36,7		
				6кВ	6,2		
	РПН		3				
	2Т	40	Нагрузка	110кВ	27	6,115	-0,380
				35кВ	75	4,600	0,000
				6кВ	280	2,786	-0,068
			Напряж.	110кВ	121		
35кВ				36,5			
6кВ				6,2			
РПН		3					
ИТОГО		110кВ	72	15,74	1,94		
		35кВ	214	13,20	1,70		
		6кВ	670	5,53	0,89		

Юкъяунская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	40	Нагрузка	110кВ	41	-7,550	3,188
				35кВ	71	4,376	0,040
				6кВ	313	2,312	2,312
			Напряж.	110кВ	120		
				35кВ	36,6		
				6кВ	6,18		
	РПН		5				
	2Т	40	Нагрузка	110кВ	50,7	-9,280	4,000
				35кВ	74	4,557	0,460
				6кВ	613	4,515	4,515
			Напряж.	110кВ	120		
35кВ				36,6			
6кВ				6,18			
РПН		5					
ИТОГО		110кВ	92	-16,830	7,187		
		35кВ	145	8,933	0,500		
		6кВ	926	6,827	6,827		

Казымская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	25	5,051	0,293
				35кВ	0	0,000	0,000
				6кВ	388	-4,929	0,118
			Напряж.	110кВ	114,9		
				35кВ	36,5		
				6кВ	6,28		
	РПН		6				
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	21	4,290	0,799
				35кВ	33	0,350	0,000
				6кВ	426	0,075	-0,491
			Напряж.	110кВ	114,9		
35кВ				36,5			
6кВ				6,28			
РПН		7					
ИТОГО		110кВ	46,00	9,34	1,09		
		35кВ	33,40	0,35	0,00		
		6кВ	814,00	-4,85	-0,37		

Жумажановская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	16	3,161	0,889
				35кВ	18	1,142	0,179
				6кВ	33	0,020	-0,355
			Напряж.	110кВ	117,20		
				35кВ	36,10		
				6кВ	6,17		
	РПН		5				
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	41	7,984	1,049
				35кВ	102	6,194	1,147
				6кВ	90	0,956	0,003
			Напряж.	110кВ	117,3		
35кВ				36			
6кВ				6,16			
РПН		5					
ИТОГО		110кВ	57	11,145	1,938		
		35кВ	120	7,336	1,325		
		6кВ	123	0,976	-0,352		

ПС 110/35/6 кВ Юрская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	7,77	-1,554	7,382
				35кВ	28	-1,659	7,239
				6кВ	9	0,105	0,143
			Напряж.	110кВ	110		
				35кВ	35		
				6кВ	6		
	РПН						
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	6,765	-1,353	7,517
				35кВ	25	-1,462	7,405
				6кВ	10	-0,109	0,113
			Напряж.	110кВ	110		
35кВ				35			
6кВ				6			
РПН							
ИТОГО		110кВ		14,54	-2,91	14,90	
		35кВ		53,05	-3,12	14,64	
		6кВ		19,20	0,21	0,26	

ПС 110/35/6 кВ КНС-14	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	46,99	9,398	3,265
				35кВ	111	6,548	3,797
				6кВ	256	2,843	0,000
			Напряж.	110кВ	110		
				35кВ	35		
				6кВ	6		
	РПН						
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	10,5105	2,102	1,058
				35кВ	35	2,079	1,054
				6кВ	1166	12,951	0,000
			Напряж.	110кВ	110		
35кВ				35			
6кВ				6			
РПН							
ИТОГО		110кВ		58	11,501	4,323	
		35кВ		147	8,627	4,851	
		6кВ		1421	15,793	0,000	

ПС 110/35/6 кВ "Нюрымская"	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспет. наимен.	S _{НОМ} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,00	Нагрузка	110кВ	11,07	2,282	-0,295
				35кВ			
				6кВ	213,5	2,261	-0,381
			Напряж.	110кВ	120		
				35кВ			
				6кВ	6,20		
	РПН		3				
	2Т	16,00	Нагрузка	110кВ	9,80	2,028	0,201
				35кВ			
				6кВ	187,7	2,011	0,132
			Напряж.	110кВ	120		
35кВ							
6кВ				6,20			
РПН		3					
ИТОГО		110кВ		21	4,310	-0,094	
		35кВ					
		6кВ		401	4,272	-0,249	

ПС 110/6 кВ №2	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	110кВ	4,86	0,983	-0,229
				35кВ			
				6кВ	94		
			Напряж.	110кВ	120		
				35кВ			
				6кВ	6,20		
	РПН		3				
	2Т	10,0	Нагрузка	110кВ	9,59	1,990	-0,120
				35кВ			
				6кВ	186		
			Напряж.	110кВ	120		
35кВ							
6кВ				6,20			
РПН		4					
ИТОГО		110кВ		14	2,973	-0,350	
		35кВ					
		6кВ		280			

ПС 110/6 кВ №46	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	110кВ	8,28	1,653	0,420
				35кВ			
				6кВ	156		
			Напряж.	110кВ	119		
				35кВ			
				6кВ	6,30		
	РПН	1					
	2Т	10,0	Нагрузка	110кВ	7,25	1,412	-0,491
				35кВ			
				6кВ	137		
			Напряж.	110кВ	119		
35кВ							
6кВ				6,30			
РПН	1						
ИТОГО		110кВ	16	3,066	-0,070		
		35кВ					
		6кВ	293				

ПС 110/35/6 кВ Конитлорская	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ	34	-5,696	0,290
				35кВ	44	2,108	-0,683
				6кВ	585	4,845	1,521
			Напряж.	110кВ	121,0		
				35кВ	36,6		
				6кВ	6,3		
	РПН		4				
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ	17	-2,884	0,290
				35кВ	108	5,373	-0,813
				6кВ	698	5,610	2,203
			Напряж.	110кВ	121,0		
35кВ				36,3			
6кВ				6,2			
РПН		4					
ИТОГО		110кВ	51	-8,580	0,581		
		35кВ	152	7,481	-1,495		
		6кВ	1 283	10,455	3,723		

ПС 110/35/6 кВ Паклиновская	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ		0,000	0,000
				35кВ		0,000	0,000
				6кВ		0,00	0,00
			Напряж.	110кВ			
				35кВ			
				6кВ			
	РПН						
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ	126	-21,193	1,023
				35кВ	320	15,665	-3,141
				6кВ	772	6,54	1,61
			Напряж.	110кВ	122,0		
35кВ				36,1			
6кВ				6,3			
РПН		5					
ИТОГО		110кВ	126	-21,193	1,023		
		35кВ	320	15,665	-3,141		
		6кВ	772	6,539	1,614		

ПС 110/35/6 кВ Комсомольская	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	40,0	Нагрузка	110кВ	84	12,035	7,032
				35кВ	418	20,154	6,602
				6кВ	167	1,193	0,854
			Напряж.	110кВ	120,0		
				35кВ	36,7		
				6кВ	6,34		
	РПН		6				
	2Т	40,0	Нагрузка	110кВ	66	10,560	2,706
				35кВ	304	14,497	5,172
				6кВ	521	4,366	1,296
			Напряж.	110кВ	120,2		
35кВ				36,6			
6кВ				6,32			
РПН		5					
ИТОГО		110кВ	149	22,595	9,738		
		35кВ	721	34,651	11,775		
		6кВ	688	5,558	2,150		

ПС 110/35/6 кВ Прометей	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ	19	-1,31	3,72
				35кВ	105	6,42	1,95
				6кВ	752	7,73	-1,77
			Напряж.	110кВ		123,0	
				35кВ		37,0	
				6кВ		6,1	
	РПН		5				
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ	11	-0,11	2,29
				35кВ	109	6,73	-1,52
				6кВ	309	3,25	-0,27
			Напряж.	110кВ		123,0	
35кВ					36,5		
6кВ					6,1		
РПН		5					
ИТОГО		110кВ	29	-1,42	6,01		
		35кВ	208	13,14	0,43		
		6кВ	1058	10,98	-2,04		

ПС 110/35/6 кВ КНС-17	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	40,0	Нагрузка	110кВ	0	0,00	0,00
				35кВ	0	0,00	0,00
				6кВ	730	7,79	-0,74
			Напряж.	110кВ		0,0	
				35кВ		0,0	
				6кВ		6,2	
	РПН		3				
	2Т	40,0	Нагрузка	110кВ	34	-4,07	5,82
				35кВ	330	20,67	2,36
				6кВ	5	-0,02	-0,05
			Напряж.	110кВ		120,0	
35кВ					36,5		
6кВ					6,2		
РПН		5					
ИТОГО		110кВ	34	-4,07	5,82		
		35кВ	330	20,67	2,36		
		6кВ	735	7,78	-0,79		

ПС 110/35/6 кВ Западно-Камынская	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ	61	12,37	-2,72
				35кВ	38	2,43	-0,61
				6кВ	932	9,94	-2,11
			Напряж.	110кВ		121,0	
				35кВ		37,8	
				6кВ		6,3	
	РПН		5				
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ	46	9,27	-2,38
				35кВ	25	1,55	0,50
				6кВ	756	7,71	-2,88
			Напряж.	110кВ		121,0	
35кВ					37,8		
6кВ					6,3		
РПН		5					
ИТОГО		110кВ	106	21,64	-5,10		
		35кВ	61	3,98	-0,11		
		6кВ	1683	17,66	-4,99		

ПС 110/35/6 кВ Виктория	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	110кВ	6	1,14	0,53
				35кВ			
				6кВ	112	1,12	0,36
			Напряж.	110кВ		120,0	
				35кВ			
				6кВ		6,1	
	РПН		2				
	2Т	16,0	Нагрузка	110кВ	3	0,67	0,03
				35кВ			
				6кВ	60	0,63	0,01
			Напряж.	110кВ		120,0	
35кВ							
6кВ					6,1		
РПН		2					
ИТОГО		110кВ	9	1,81	0,56		
		35кВ					
		6кВ	170	1,76	0,37		

ПС 110/35/6 кВ Северо-Селяйровская	Замер по трансформаторам						12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар	
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ	15	1,13	3,00	
				35кВ	39	1,96	1,53	
				6кВ	159	-0,83	1,47	
			Напряж.	110кВ		120,0		
				35кВ		36,5		
	6кВ			6,2				
	РПН		5					
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ	15	-0,16	-3,06	
				35кВ	20	0,33	-1,20	
				6кВ	181	-0,49	-1,86	
			Напряж.	110кВ		120,0		
35кВ					36,5			
6кВ		6,2						
РПН		3						
ИТОГО		110кВ		5	0,97	-0,06		
		35кВ		37	2,28	0,33		
		6кВ		129	-1,32	-0,39		

ПС 35/6 кВ №266	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном, МВА			Ток, А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6кВ	9	0,088	0,015
			Напряжение	6кВ	6		
			РПН		2		
	2Т	4	Нагрузка	6кВ	32	0,288	0,134
			Напряжение	6кВ	6		
РПН			2				
ИТОГО		6кВ		41	0,376	0,149	

ПС 35/6 кВ №282	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном, МВА			Ток, А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16	Нагрузка	6кВ	0,00	0,00	0,00
			Напряжение	6кВ	0,00		
			РПН		13		
	2Т	16	Нагрузка	6кВ	486,00	4,95	1,51
			Напряжение	6кВ	6,09		
РПН			13				
ИТОГО		6кВ		486,00	4,95	1,51	

ПС 35/6 кВ №283	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном, МВА			Ток, А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25	Нагрузка	6кВ	327,56	3,66	0,00
			Напряжение	6кВ	6,24		
			РПН		12		
	2Т	25	Нагрузка	6кВ	408,74	4,26	0,05
			Напряжение	6кВ	6,25		
РПН			12				
ИТОГО		6кВ		736,30	7,93	0,45	

ПС 35/6 кВ №284	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном, МВА			Ток, А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6кВ	258,00	2,77	0,45
			Напряжение	6кВ	6,32		
			РПН		13		
	2Т	10	Нагрузка	6кВ	408,00	4,07	1,73
			Напряжение	6кВ	6,24		
РПН			13				
ИТОГО		6кВ		666,00	6,84	2,18	

ПС 35/6 кВ №301	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном, МВА			Ток, А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6кВ	318,00	3,32	0,71
			Напряжение	6кВ	6,13		
			РПН		14		
	2Т	10	Нагрузка	6кВ	486,00	4,91	1,42
			Напряжение	6кВ	6,11		
РПН			14				
ИТОГО		6кВ		804,00	8,23	2,13	

ПС 35/6 кВ №309	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Sном, МВА			Ток, А	Рнагр. кВт	Qнагр. квар
	1Т	4	Нагрузка	6кВ	145,00	1,37	0,19
			Напряжение	6кВ	6,14		
			РПН		5		
	2Т	4	Нагрузка	6кВ	97,00	0,98	0,00
			Напряжение	6кВ	6,08		
РПН			4				
ИТОГО		6кВ		277,95	2,35	0,27	

ПС 35/6 кВ №330	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном, МВА			Ток, А	Рнагр. кВт	Qнагр. квар
	1Т	6,3	Нагрузка	6кВ	240,00	2,43	0,17
			Напряжение	6кВ	5,99		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	90,00	0,93	-0,16
			Напряжение	6кВ	6,09		
			РПН		4		
ИТОГО		6кВ		413,38	4,44	0,20	
ПС 35/6 кВ №334	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном, МВА			Ток, А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6кВ	83,00	0,88	0,11
			Напряжение	6кВ	6,20		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	37,00	0,33	-0,06
			Напряжение	6кВ	5,96		
			РПН		4		
ИТОГО		6кВ		120,00	1,21	0,05	
ПС 35/6 кВ №346	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном, МВА			Ток, А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6кВ	103,89	1,42	0,57
			Напряжение	6кВ	6,04		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6кВ	53,21	0,63	0,00
			Напряжение	6кВ	6,04		
			РПН		3		
ИТОГО		6кВ		151,10	2,05	0,57	
ПС 35/6 кВ №355	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном, МВА			Ток, А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6кВ	128,00	1,15	0,60
			Напряжение	6кВ	6,09		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	140,00	0,88	0,52
			Напряжение	6кВ	6,22		
			РПН		4		
ИТОГО		6кВ		268,00	2,03	1,12	
ПС 35/6 кВ №364	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном, МВА			Ток, А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6кВ	178,23	1,43	0,00
			Напряжение	6кВ	6,17		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	63,40	0,66	0,04
			Напряжение	6кВ	6,23		
			РПН		3		
ИТОГО		6кВ		141,63	2,09	0,04	
ПС 35/6кВ №34	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	72	0,68	0,34
			Напряжение	6 кВ	6		
			РПН		35,88		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	43	0,46	0,07
			Напряжение	6 кВ	6		
			РПН		35,88		
ИТОГО		6 кВ		115	1,14	0,42	
ПС 35/6кВ №117	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	142	1,45	-0,3469
			Напряжение	6 кВ	6		
			РПН		36,73		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	154	1,57	0,3697
			Напряжение	6 кВ	6		
			РПН		35,868		
ИТОГО		6 кВ		296	3,026	0,023	
ПС 35/6кВ №130	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	82	0,86	-0,1591
			Напряжение	6 кВ	6		
			РПН		35,88		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	345	3,60	0,0220
			Напряжение	6 кВ	6		
			РПН		35,00		
ИТОГО		6 кВ		427	4,462	-0,137	

ПС 35/6кВ №132	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	40	0,39	0,1744
			Напряжение	6 кВ	6		
			РПН		35,875		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	23	0,18	0,1710
			Напряжение	6 кВ	6		
			РПН		35,00		
ИТОГО		6 кВ		63	0,576	0,345	
ПС 35/6кВ №157	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	119	1,24	-0,1967
			Напряжение	6 кВ	6		
			РПН		3,00		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	116	1,20	-0,2244
			Напряжение	6 кВ	6		
			РПН		3,00		
ИТОГО		6 кВ		235	2,444	-0,421	
ПС 35/6кВ №220	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	252	2,63	-0,1114
			Напряжение	6 кВ	6		
			РПН		3,00		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	104	1,07	0,2362
			Напряжение	6 кВ	6		
			РПН		4,00		
ИТОГО		6 кВ		356	3,701	0,125	
ПС 35/6кВ №290	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	394	3,95	1,1430
			Напряжение	6 кВ	6		
			РПН		12,00		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	272	2,78	0,5925
			Напряжение	6 кВ	6		
			РПН		11,00		
ИТОГО		6 кВ		666	6,728	1,735	
ПС 35/6кВ №74	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	70	0,820	0,110
			Напряжение	6 кВ	6		
			ПБВ		36,73		
	2Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	20	0,130	-0,040
			Напряжение	6 кВ	6		
			ПБВ		36,73		
ИТОГО		6 кВ		90,00	0,950	0,070	
ПС 35/6кВ №129	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	47,00	0,287	0,337
			Напряжение	6 кВ	6,21		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	131,00	0,030	-0,026
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ		178,00	0,317	0,311	
ПС 35/6кВ №154	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	38	0,410	0,230
			Напряжение	6 кВ	6,15		
			ПБВ		36,750		
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	80	1,100	0,380
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			ПБВ		36,750		
ИТОГО		6 кВ		118	1,510	0,610	
ПС 35/6кВ №155	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	51	0,542	0,010
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	37	0,360	0,070
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ		88	0,902	0,080	

ПС 35/6кВ №156	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	175	0,017	-0,017
			Напряжение	6 кВ	6,21		
			РПН		13,00		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	64	0,240	-0,599
			Напряжение	6 кВ	6,22		
РПН			13,00				
ИТОГО		6 кВ		239	0,257	-0,616	
ПС 35/6кВ №313	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	8	0,003	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,03		
			РПН		3,00		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	48	0,505	-0,094
			Напряжение	6 кВ	6,23		
РПН			4,00				
ИТОГО		6 кВ		56,00	0,508	-0,094	
ПС 35/6кВ №1	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	69	0,130	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,17		
			РПН		34,125		
ИТОГО		6 кВ		69	0,130	0,000	
ПС 35/6кВ №139	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	12,5	0,13	0,030
			Напряжение	6 кВ	6,21		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0,00	0,00	0,000
			Напряжение	6 кВ	0,00		
РПН			0				
ИТОГО		6 кВ		12,5	0,131	0,030	
ПС 35/6кВ №217	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	30	323,30	0,04
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	22	268,20	0,03
			Напряжение	6 кВ	6,15		
РПН			4				
ИТОГО		6 кВ		52	591,5	0,070	
ПС 35/6кВ №228	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	117,00	1,23	0,0000
			Напряжение	6 кВ	6,17		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	137,00	1,44	0,0000
			Напряжение	6 кВ	6,18		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		254	2,677	0,000	
ПС 35/6кВ №251	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	50	1720,11	2,80
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	36	1650,41	0,06
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		86	3370,5	2,86	
ПС 35/6кВ №252	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	240	0,19	0,03
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	152	0,12	0,05
			Напряжение	6 кВ	6,18		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		392	0,31	0,08	

ПС 35/6кВ №261	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	135	7,797	7,286
			Напряжение	6 кВ	6,14		
			РПН		11		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	85	6,028	19,983
			Напряжение	6 кВ	6,15		
			РПН		11		
ИТОГО		6 кВ		220	13,825	27,269	
ПС 35/6кВ №278	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	44	0,052	0,061
			Напряжение	6 кВ	6,058		
			РПН		3		
	2Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	6,043	0,063	0,043
			Напряжение	6 кВ			
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ		50	0,115	0,104	
ПС 35/6кВ №289	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	0	0,00	0,0000
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		3,00		
	2Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	190	1,88	0,7720
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		3,00		
ИТОГО		6 кВ		190	1,880	0,772	
ПС 35/6кВ №314 КС УВСИНГ	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	10	11,992	20,057
			Напряжение	6 кВ	6,21		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	20	6,601	19,481
			Напряжение	6 кВ	6,02		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ		30	18,593	39,538	
ПС 35/6кВ №318	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,00	Нагрузка	6 кВ	92	11,996	29,393
			Напряжение	6 кВ	6,14		
			РПН		4		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	25	8,40	28,902
			Напряжение	6 кВ	6,06		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ		117	20,396	58,295	
ПС 35/6кВ №277	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16	Нагрузка	35 кВ	88,0	-5,45	0,673
			Напряжение	35 кВ	36,30		
			РПН		9		
	2Т	16	Нагрузка	35 кВ	96,0	-5,96	0,672
			Напряжение	35 кВ	36,20		
			РПН		9		
ИТОГО		35 кВ		184	-11,418	1,345	
ПС 35/6кВ №10	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,00	Нагрузка	6 кВ	0,0	0,00	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,21		
			ПБВ		2		
ИТОГО		6 кВ		0,0	0,000	0,000	
ПС 35/6кВ №214	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	328	3,40	0,3425
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	103	1,10	-0,3186
			Напряжение	6 кВ	6,05		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ		431	4,49	0,0239	

ПС 35/6кВ №216	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	190	1,82	-0,0463
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		11		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	170	1,79	-0,2594
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		11		
ИТОГО		6 кВ		360	3,61	-0,31	
ПС 35/6кВ №218	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	300	3,74	0,3399
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		13		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	150	3,57	0,3017
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		13		
ИТОГО		6 кВ		450	7,31	0,64	
ПС 35/6кВ №219	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	280	4,32	-1,0798
			Напряжение	6 кВ	6,12		
			РПН		8		
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	270	2,84	-0,1968
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		9		
ИТОГО		6 кВ		550	7,16	-1,28	
ПС 35/6кВ №227	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	75	1,19	-0,3054
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	70	0,83	-0,4799
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		2		
ИТОГО		6		145	2,02	-0,79	
ПС 35/6кВ №235	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	50	0,78	-0,1966
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН ПБВ		36,75		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	70	0,54	0,2753
			Напряжение	6 кВ	6,15		
			РПН		36,75		
ИТОГО				120	1,33	0,08	
ПС 35/6кВ №271 с ГТЭС	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	35 кВ	0	0,00	0,00
			Напряжение	35 кВ	36,1		
			РПН		9		
	2Т	25,0	Нагрузка	35 кВ	0,00	0,00	0,0000
			Напряжение	35 кВ	36,1		
			РПН		9		
ИТОГО				0,00	0,00	0,00	
ПС 35/6кВ №230	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,00	Нагрузка	6 кВ	110	0,77	0,0000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 3		3		
	2Т	4,00	Нагрузка	6 кВ	70	0,81	0,2104
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 3		3		
ИТОГО		6 кВ		180	1,58	0,21	
ПС 35/6кВ №243	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	176	1,91	0,4534
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 4		4		
	2Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	144	2,50	0,5933
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 3		4		
ИТОГО		6 кВ		320	4,41	1,05	

ПС 35/6кВ №244	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	144	1,45	0,1332
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 3		4		
	2Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	72	0,72	0,2500
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 3		4		
ИТОГО		6 кВ		216	2,16	0,38	
ПС 35/6кВ №249	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	176	1,39	-0,1052
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 5		4		
	2Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	144	0,29	-0,1036
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН 3		4		
ИТОГО		6 кВ		320	1,68	-0,21	
ПС 35/6кВ №229	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,00	Нагрузка	6 кВ	410	-1,50	0,2317
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 12		10		
	2Т	10,00	Нагрузка	6 кВ	400	-0,90	-0,2439
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 12		10		
ИТОГО		6 кВ		810	-2,40	-0,01	
ПС 35/6кВ №246	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	160	2,04	0,2274
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 4		3		
	2Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	170	1,23	0,5094
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 4		3		
ИТОГО		6 кВ		330	3,27	0,74	
ПС 35/6кВ №245	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,00	Нагрузка	6 кВ	160	2,01	-0,2409
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 12		8		
	2Т	10,00	Нагрузка	6 кВ	260	4,27	0,5497
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 12		8		
ИТОГО		6 кВ		420	6,28	0,31	
ПС 35/6кВ №312	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	230	2,39	0,0935
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН 3		3		
	2Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	178	1,76	-0,0562
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН 3		3		
ИТОГО		6 кВ		408	4,15	0,04	
ПС 35/6кВ №254	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	212	2,18	-0,3283
			Напряжение	6 кВ	6,18		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	80	0,54	-0,0310
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ		292	2,722	-0,359	
ПС 35/6кВ №260	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	99,5	0,98	0,1702
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	80,00	0,78	-0,1269
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ		180	1,760	0,043	

ПС 35/6кВ №268	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	36	0,35	0,0600
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	46	0,12	0,0080
			Напряжение	6 кВ	6,4		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		82	0,474	0,068	
ПС 35/6кВ №269	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	89	0,67	0,1400
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН		4		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	100	0,40	0,1230
			Напряжение	6 кВ	6,50		
РПН			4				
ИТОГО		6 кВ		189	1,070	0,263	
ПС 35/6кВ №273	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	35	0,30	-0,1701
			Напряжение	6 кВ	6,5		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	203	2,11	-0,3518
			Напряжение	6 кВ	6,4		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		238	2,409	-0,522	
ПС 35/6кВ №262	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,22	0,0500
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0,00	0,21	0,0400
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН			2				
ИТОГО		6 кВ		0	0,434	0	
ПС 35/6кВ №276	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	37	-0,11	0,0030
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,00	0,0000
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН			2				
ИТОГО		6 кВ		37	-0,110	0,003	
ПС 35/6кВ №281	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	125	1,38	0,0450
			Напряжение	6 кВ	6,14		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	223	2,22	-0,8150
			Напряжение	6 кВ	6,14		
РПН			2				
ИТОГО		6 кВ		348	3,590	-0,770	
ПС 35/6кВ №164	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	334	3,27	1,2153
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	117	1,23	0,1468
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		451	4,494	1,362	
ПС 35/6кВ №253	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	35	0,38	-0,0062
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	198	2,02	-0,4819
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			4,00				
ИТОГО		6 кВ		233	2,395	-0,488	

ПС 35/6кВ №279	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	144	1,47	0,3842
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	201	1,81	1,0829
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
ИТОГО		6 кВ		345	3,271	1,467	
ПС 35/6кВ №300	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	184	1,93	-0,0039
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	174	1,79	0,3241
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		4		
ИТОГО		6 кВ		358	3,721	0,320	
ПС 35/6кВ №310	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	119	1,25	-0,0510
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		7		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	37	0,38	0,0962
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		5		
ИТОГО		6 кВ		156	1,629	0,045	
ПС 35/6кВ №321	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	34	0,30	0,2160
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	57	0,53	0,3078
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ		91	0,825	0,524	
ПС 35/6кВ №320	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	275	2,84	0,4113
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4,00		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	26	0,21	-0,1953
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ		301	3,056	0,216	
ПС 35/6кВ №349	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	144	1,49	0,2500
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		5		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	20	0,18	0,1400
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		6		
ИТОГО		6 кВ		164	1,670	0,390	
ПС 35/6кВ №339	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	56	0,55	0,2340
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	246	2,46	0,7614
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ		302	3,008	0,995	
ПС 35/6кВ №308	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	50	0,50	0,14
			Напряжение	6 кВ	6,17		
			РПН		4		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	105	1,14	-0,01
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН		5		
ИТОГО		6 кВ		155	2	0	

ПС 35/6кВ №317	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	40	0,42	0,08
			Напряжение	6 кВ		6,17	
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ			
			Напряжение	6 кВ		6,19	
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ	40	0,420	0,080	
ПС 35/6кВ №329	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	97	0,78	0,6570
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		6		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	177	1,37	1,2540
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			5				
ИТОГО			6 кВ	274	2,151	1,911	
ПС 35/6кВ №326	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	0	0,00	0,0000
			Напряжение	6 кВ	6,17		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	0,00	0,00	0,0000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ	0	0,00	0,00	
ПС 35/6кВ №354	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	77	0,75	0,2580
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	5	0,01	0,0020
			Напряжение	6 кВ	6,17		
РПН			2				
ИТОГО			6 кВ	82	0,76	0,26	
ПС 35/6кВ №358	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	31	0,32	0,9540
			Напряжение	6 кВ	6,15		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	148	1,05	0,4120
			Напряжение	6 кВ	6,18		
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ	179	1,37	1,37	
ПС 35/6кВ №367	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	0	0,00	0,0000
			Напряжение	6 кВ	6,17		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	36	0,35	0,0003
			Напряжение	6 кВ	6,15		
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ	36	0,35	0,00	
ПС 35/6кВ №353	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	33	0,26	0,2410
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		4		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	39	0,35	0,2220
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			4				
ИТОГО			6 кВ	72	0,61	0,46	

ПС 35/6кВ №343	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	16	0,13	0,0700
			Напряжение	6 кВ	6,26		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	0,00	0,00	0,0000
			Напряжение	6 кВ	6,29		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ		16	0,13	0,07	
ПС 35/6кВ №331	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	85	0,86	0,51
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	81	0,81	0,50
			Напряжение	6 кВ	6,11		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ		167	1,67	1,01	
ПС 35/6кВ №351	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	105	1,12	-0,12
			Напряжение	6 кВ	6,16		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	25	0,11	-0,18
			Напряжение	6 кВ	6,21		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ		130	1,23	-0,30	
ПС 35/6 кВ №328	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	135	1,36	0,3987
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		14		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	496	5,16	0,3384
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		14		
ИТОГО		6 кВ		631	6,524	0,737	
ПС 35/6 кВ №327	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	187	1,92	0,4158
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	4,00	Нагрузка	6 кВ	170	1,77	0,1413
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
ИТОГО		6 кВ		357	3,69	0,56	
ПС 35/6 кВ №270	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	540	5,62	0,0000
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		12		
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	260	2,72	0,0000
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		12		
ИТОГО		6 кВ		800	8,34	0,00	
ПС 35/6 кВ №324	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	289	2,68	1,3905
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		5		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	158	1,65	0,1701
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		4		
ИТОГО		6 кВ		447	4	2	
ПС 35/6 кВ №280	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	65	0,60	0,3400
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	416	3,69	2,2800
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		5		
ИТОГО		6		481	4,290	2,620	

ПС 35/6 кВ №265	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	201	1,81	1,0599
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		6		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	114	1,14	0,3921
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		6		
ИТОГО			6	315	2,951	1,452	
ПС 35/6кВ №118	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,00	Нагрузка	6 кВ	79	0,810	-85,000
			Напряжение	6 кВ	6,06		
			РПН		3		
	2Т	4,00	Нагрузка	6 кВ	120	1169,000	260,000
			Напряжение	6 кВ	6,06		
			РПН		36,75		
ИТОГО			6 кВ	199	1169,810	175,000	
ПС 35/6кВ №128	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	18	0,35	0,0821
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		3		
	2Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	15	0,24	0,0410
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		2		
ИТОГО			6 кВ	33	0,585	0,123	
ПС 35/6кВ №322	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	100	1086,00	-10,0000
			Напряжение	6 кВ	6,14		
			РПН		11		
	2Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	85	0,97	-140,0000
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		11		
ИТОГО			6 кВ	185	1086,970	-150,000	
ПС 35/6 кВ №14	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	23	0,242	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		6		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	58	0,610	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,0		
			РПН		6		
ИТОГО			6 кВ		0,851	0,000	
ПС 35/6 кВ №16	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	133	1,399	0,213
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН		6		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	8	0,087	0,003
			Напряжение	6 кВ	6,5		
			РПН		6		
ИТОГО			6 кВ		1,486	0,216	
ПС 35/6 кВ №17	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	144	1,516	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	103	1,087	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН		4		
ИТОГО			6 кВ		2,603	0,000	
ПС 35/6 кВ №20	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	116	1,220	0,838
			Напряжение	6 кВ	6,5		
			РПН		11		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	93	0,975	0,332
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН		11		
ИТОГО			6 кВ		2,195	1,171	

ПС 35/6 кВ №21	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 1				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	110	1,157	0,513
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 1				
ИТОГО		6 кВ			1,157	0,513	
ПС 35/6 кВ №40	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	81	0,849	0,721
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 35875				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	60	0,636	0,160
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 35875				
ИТОГО		6 кВ			1,485	0,881	
ПС 35/6 кВ №42	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	62	0,651	0,404
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 36770				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	17	0,177	0,034
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 35000				
ИТОГО		6 кВ			0,828	0,437	
ПС 35/6 кВ №44	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	106	1,116	0,845
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 4				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	107	1,130	0,887
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 4				
ИТОГО		6 кВ			2,246	1,732	
ПС 35/6 кВ №48	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	113	1,188	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН 35880				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	34	0,357	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,5		
			РПН 36770				
ИТОГО		6 кВ			1,545	0,000	
ПС 35/6 кВ №54	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	6	0,060	0,061
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 8				
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 8				
ИТОГО		6 кВ			0,060	0,061	
ПС 35/6 кВ №55	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	288	3,031	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,5		
			РПН 12				
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	322	3,393	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 9				
ИТОГО		6 кВ			6,423	0,000	
ПС 35/6 кВ №56	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	2,5	Нагрузка	6 кВ	113	1,192	0,086
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН 12				
	2Т	2,5	Нагрузка	6 кВ	54	0,565	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН 9				
ИТОГО		6 кВ			1,756	0,086	

ПС 35/6 кВ №57	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	190	1,995	0,374
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 36750				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	156	1,641	1,290
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 36750				
ИТОГО		6 кВ			3,636	1,665	
ПС 35/6 кВ №75	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	207	2,183	0,310
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 36750				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	47	0,492	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 35875				
ИТОГО		6 кВ			2,675	0,310	
ПС 35/6 кВ №83	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	15	0,159	0,054
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН 5				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	30	0,314	0,288
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН 5				
ИТОГО		6 кВ			0,473	0,343	
ПС 35/6 кВ №84	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	128	1,346	1,068
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 8				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,004	0,005
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 5				
ИТОГО		6 кВ			1,350	1,073	
ПС 35/6 кВ №91	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	834	8,779	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 9				
	2Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,002	0,003
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 9				
ИТОГО		6 кВ			8,780	0,003	
ПС 35/6 кВ №92	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	79	0,831	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 3				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	141	1,489	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 3				
ИТОГО		6 кВ			2,319	0,000	
ПС 35/6 кВ №107	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	77	0,811	0,624
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 5				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	6	0,066	0,002
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН 5				
ИТОГО		6 кВ			0,877	0,626	
ПС 35/6 кВ №108	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	83	0,875	0,705
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 35868				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	93	0,978	0,154
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 35875				
ИТОГО		6 кВ			1,853	0,859	

ПС 35/6 кВ №122	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	142	1,499	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	209	2,203	0,069
			Напряжение	6 кВ	6,5		
			РПН		5		
ИТОГО		6 кВ			3,703	0,069	
ПС 35/6 кВ №123	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	68	0,712	0,562
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	39	0,408	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		7		
ИТОГО		6 кВ			1,120	0,563	
ПС 35/6 кВ №124	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	80	0,841	0,725
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		35875		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	125	1,319	0,250
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		35875		
ИТОГО		6 кВ			2,161	0,976	
ПС 35/6 кВ №125	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	180	1,893	1,632
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		35875		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	64	0,672	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН		36750		
ИТОГО		6 кВ			2,565	1,632	
ПС 35/6 кВ №126	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	27	0,281	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		36750		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	66	0,690	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		36750		
ИТОГО		6 кВ			0,971	0,000	
ПС 35/6 кВ №141	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	1	0,010	0,011
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		11		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	42	0,446	0,412
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		11		
ИТОГО		6 кВ			0,456	0,423	
ПС 35/6 кВ №142	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	137	1,445	0,117
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	32	0,336	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН		2		
ИТОГО		6 кВ			1,781	0,117	
ПС 35/6 кВ №143	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,002	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		36750		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	56	0,594	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		36750		
ИТОГО		6 кВ			0,597	0,000	

ПС 35/6 кВ №144	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	226	2,375	1,599
			Напряжение	6 кВ	6,5		
			РПН 5				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	113	1,193	0,807
			Напряжение	6 кВ	6,6		
			РПН 6				
ИТОГО		6 кВ			3,569	2,406	
ПС 35/6 кВ №145	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,003	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 5				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	158	1,661	0,182
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 9				
ИТОГО		6 кВ			1,664	0,182	
ПС 35/6 кВ №165	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	278	2,928	1,152
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 12				
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	302	3,181	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 11				
ИТОГО		6 кВ			6,110	1,152	
ПС 35/6 кВ №166	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	47	0,491	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 2				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	146	1,535	0,232
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН 5				
ИТОГО		6 кВ			2,026	0,232	
ПС 35/6 кВ №167	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	38	0,401	0,267
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН 3				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	22	0,231	0,172
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН 3				
ИТОГО		6 кВ			0,633	0,440	
ПС 35/6 кВ №168	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	11	0,113	0,118
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН 4				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 3				
ИТОГО		6 кВ			0,113	0,118	
ПС 35/6 кВ №169	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	28	0,290	0,297
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 4				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	147	1,550	0,885
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН 4				
ИТОГО		6 кВ			1,840	1,181	
ПС 35/6 кВ №170	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	116	1,222	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 2				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	72	0,754	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН 2				
ИТОГО		6 кВ			1,976	0,000	

ПС 35/6 кВ №185	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	159	1,671	1,152
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 3				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	94	0,995	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 3				
ИТОГО			6 кВ		2,665	1,152	
ПС 35/6 кВ №186	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	125	1,320	0,813
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН 3				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	115	1,210	0,342
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 3				
ИТОГО			6 кВ		2,530	1,155	
ПС 35/6 кВ №187	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	72	0,756	0,047
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН 1				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	32	0,339	0,275
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 1				
ИТОГО			6 кВ		1,095	0,321	
ПС 35/6 кВ №204	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	6	0,064	0,088
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 4				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	149	1,563	0,620
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 5				
ИТОГО			6 кВ		1,627	0,708	
ПС 35/6 кВ №209	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	141	1,482	1,003
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 2				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	117	1,236	1,008
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН 2				
ИТОГО			6 кВ		2,718	2,012	
ПС 35/6 кВ №223	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	105	1,103	1,069
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 11				
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	68	0,715	0,487
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН 6				
ИТОГО			6 кВ		1,818	1,556	
ПС 35/6 кВ №224	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	304	3,195	0,429
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 2				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	49	0,514	0,503
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 5				
ИТОГО			6 кВ		3,709	0,931	
ПС 35/6 кВ №226	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	227	2,387	0,996
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН 12				
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	86	0,906	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 8				
ИТОГО			6 кВ		3,293	0,996	

ПС 35/6 кВ №233	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	496	5,225	1,312
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН		18		
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	145	1,526	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,5		
			РПН		16		
ИТОГО		6 кВ			6,751	1,312	
ПС 35/6 кВ №238	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	344	3,621	1,002
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		14		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	166	1,752	0,185
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН		14		
ИТОГО		6 кВ			5,373	1,187	
ПС 35/6 кВ №248	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	250	2,633	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,5		
			РПН		13		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	31	0,324	0,270
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		12		
ИТОГО		6 кВ			2,957	0,270	
ПС 35/6 кВ №255	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	252	2,650	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		14		
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	273	2,874	0,095
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		14		
ИТОГО		6 кВ			5,523	0,095	
ПС 35/6 кВ №257	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	99	1,044	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,5		
			РПН		6		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	91	0,961	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,5		
			РПН		6		
ИТОГО		6 кВ			2,005	0,000	
ПС 35/6 кВ №287	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	12	0,126	0,081
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	34	0,362	0,238
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		2		
ИТОГО		6 кВ			0,488	0,318	
ПС 35/6 кВ №288	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	80	0,844	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	87	0,912	0,600
			Напряжение	6 кВ	6,0		
			РПН		4		
ИТОГО		6 кВ			1,756	0,600	
ПС 35/6 кВ №293	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	33	0,346	0,309
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН		4		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	24	0,249	0,218
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ			0,595	0,527	

ПС 35/6 кВ №303	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	248	2,610	1,459
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	154	1,624	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		5		
ИТОГО		6 кВ			4,234	1,459	
ПС 35/6 кВ №336	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	30	0,319	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	129	1,360	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ			1,679	0,000	
ПС 35/6 кВ №341	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	174	1,833	1,655
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	142	1,492	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН		4		
ИТОГО		6 кВ			3,325	1,655	
ПС 35/6 кВ №357	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	64	0,670	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	262	2,762	1,112
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		5		
ИТОГО		6 кВ			3,432	1,112	
ПС 35/6 кВ №360	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	289	3,039	0,011
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		5		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	7	0,069	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ			3,109	0,011	
ПС 35/6 кВ №361	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	14	0,143	0,123
			Напряжение	6 кВ	10,6		
			РПН		6		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	29	0,309	0,221
			Напряжение	6 кВ	10,6		
			РПН		9		
ИТОГО		6 кВ			0,452	0,344	
ПС 35/6 кВ №362	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	171	1,802	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		5		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	118	1,237	1,096
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН		6		
ИТОГО		6 кВ			3,039	1,096	
ПС 35/6 кВ №363	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,001
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		6		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	345	3,633	0,697
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		5		
ИТОГО		6 кВ			3,633	0,697	

РУ-6 КНС-1	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	602	6,335	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,5		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	534	5,617	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,5		
			РПН				
ИТОГО		6 кВ			11,952	0,000	
РУ-6 кВ КНС-2	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	29	0,308	0,284
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	345	3,631	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,5		
			РПН				
ИТОГО		6 кВ			3,938	0,284	
РУ-6 кВ КНС-4	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	40,0	Нагрузка	6 кВ	359	3,784	2,016
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
	Ввод 2	40,0	Нагрузка	6 кВ	375	3,949	1,738
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
ИТОГО		6 кВ			7,733	3,754	
РУ-6 кВ КНС-5	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	241	2,533	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,5		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	3	0,029	0,049
			Напряжение	6 кВ	6,7		
			РПН				
ИТОГО		6 кВ			2,562	0,049	
ПС 35/6 кВ РУ КНС-7	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	40,0	Нагрузка	6 кВ	272	2,867	0,009
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН				
	2Т	40,0	Нагрузка	6 кВ	155	1,631	0,857
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН				
ИТОГО		6 кВ			4,497	0,866	
РУ-6 кВ КНС-9	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	257	2,704	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	108	1,135	0,332
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН				
ИТОГО		6 кВ			3,839	0,332	
ПС 35/6 кВ РУ КНС-10	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	347	3,648	1,156
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН				
ИТОГО		6 кВ			3,648	1,156	
ПС 35/6 кВ РУ КНС-14	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	270	2,843	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН				
ИТОГО		6 кВ			2,843	0,000	

РП-6 кВ Федоровская	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	83	0,869	0,519
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	102	1,070	0,776
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН							
ИТОГО		6 кВ			1,939	1,295	
РУ-6 кВ Технолог	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	40,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
	Ввод 2	40,0	Нагрузка	6 кВ	215	2,259	0,589
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН							
ИТОГО		6 кВ			2,259	0,589	
РУ-6 кВ Водная	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	16,0	Нагрузка	6 кВ	8	0,082	0,026
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН				
	Ввод 2	16,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,0		
РПН							
ИТОГО		6 кВ			0,082	0,026	
РУ-6 кВ Береговая	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	16	Нагрузка	6 кВ	197	2,074	0,407
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН				
	Ввод 2	25	Нагрузка	6 кВ	4	0,043	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН				
	Ввод 3	16	Нагрузка	6 кВ	33	0,352	0,215
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН				
Ввод 4	25	Нагрузка	6 кВ	51	0,542	0,000	
		Напряжение	6 кВ	6,1			
ИТОГО		6 кВ			3,01	0,62	
РУ-6 кВ Куст	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	101	1,063	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	2	0,023	0,061
Напряжение			6 кВ	6,4			
РПН							
ИТОГО		6 кВ			1,086	0,061	
ПС 35/6 кВ №25	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	129	1,074	0,379
			Напряж.	6кВ	6,40		
			РПН				
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	106	0,046	-0,935
Напряж.			6кВ	6,40			
РПН							
ИТОГО		6кВ		234	1,121	-0,555	
ПС 35/6 кВ №160	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	45	0,370	-0,144
			Напряж.	6кВ	6,40		
			РПН				
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	46	0,389	-0,136
			Напряж.	6кВ	6,40		
РПН							
ИТОГО		6кВ		91	0,759	-0,280	

ПС 35/6 кВ №159	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	326	2,695	0,744
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН				
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	42	0,304	0,190
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН				
ИТОГО		6кВ		368	2,999	0,934	
ПС 35/6 кВ №188	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	226	1,597	1,153
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		7		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	248	1,601	1,453
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		6		
ИТОГО		6кВ		474	3,198	2,606	
ПС 35/6 кВ №307	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	143	1,110	-0,582
			Напряж.	6кВ	6,35		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	210	1,836	-0,167
			Напряж.	6кВ	6,33		
			РПН		4		
ИТОГО		6кВ		353	2,946	-0,749	
ПС 35/6 кВ №342	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагруз.	6кВ	241	2,093	-0,184
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		11		
	2Т	16,0	Нагрузка	6кВ	79	0,201	-0,649
			Напряж.	6кВ	6,19		
			РПН		11		
ИТОГО		6кВ		320	2,294	-0,833	
ПС 35/6 кВ №221	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	85	0,741	-0,064
			Напряж.	6кВ	6,3		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	237	1,792	1,020
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		4		
ИТОГО		6кВ		322	2,534	0,957	
ПС 35/6 кВ №222	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	349	2,994	0,047
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		8		
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	439	3,673	0,523
			Напряж.	6кВ	6,10		
			РПН		11		
ИТОГО		6кВ		788	6,666	0,570	
ПС 35/6 кВ №196	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	162	1,029	-0,967
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН				
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	121	0,786	-0,723
			Напряж.	6кВ	6,40		
			РПН				
ИТОГО		6кВ		282	1,815	-1,689	
ПС 35/6 кВ №250	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	115	0,262	-0,956
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	106	0,857	-0,310
			Напряж.	6кВ	6,2		
			РПН		2		
ИТОГО		6кВ		222	1,119	-1,265	

ПС 35/6 кВ №297	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	147	1,098	-0,533
			Напряж.	6кВ	6,00		
			РПН		1		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	130	0,900	0,591
			Напряж.	6кВ	6,00		
			РПН		1		
ИТОГО		6кВ		277	1,997	0,058	
ПС 35/6 кВ №120	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	81	0,622	0,352
			Напряж.	6кВ	6,4		
			РПН				
ИТОГО		6кВ		81	0,622	0,352	
ПС 35/6 кВ №264	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	151	1,299	0,045
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	151	1,246	0,368
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		2		
ИТОГО		6кВ		303	2,545	0,413	
ПС 35/6 кВ №272	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	2	0,008	-0,014
			Напряж.	6кВ	6,40		
			РПН		9		
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	414	3,665	-0,082
			Напряж.	6кВ	6,40		
			РПН		9		
ИТОГО		6кВ		416	3,673	-0,095	
ПС 35/6 кВ №296	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	124	0,805	-0,722
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	137	0,462	-1,119
			Напряж.	6кВ	6,40		
РПН			2				
ИТОГО		6кВ		261	1,268	-1,841	
ПС 35/6 кВ №305	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	122	0,084	-1,061
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		1		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	147	0,741	-1,043
			Напряж.	6кВ	6,30		
РПН			2				
ИТОГО		6кВ		269	0,826	-2,103	
ПС 35/6 кВ №306	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	284	2,437	0,365
			Напряж.	6кВ	6,28		
			РПН		11		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	486	3,379	2,382
			Напряж.	6кВ	6,15		
РПН			8				
ИТОГО		6кВ		769	5,816	2,747	
ПС 35/6 кВ №181	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	0	0,000	0,000
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	0	0,000	0,000
			Напряж.	6кВ	6,10		
РПН			3				
ИТОГО		6кВ		0	0,000	0,000	

ПС 35/6 кВ №133	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	825	7,122	0,937
			Напряж.	6кВ	6,29		
			РПН		14		
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	386	3,172	1,275
			Напряж.	6кВ	6,40		
			РПН		12		
ИТОГО		6кВ		1211	10,294	2,212	
ПС 35/6 кВ №323	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	215	1,858	-0,134
			Напряж.	6кВ	6,27		
			РПН		6		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	297	2,454	0,775
			Напряж.	6кВ	6,26		
			РПН		4		
ИТОГО		6кВ		512	4,312	0,641	
ПС 35/6 кВ №337	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	16	0,125	0,053
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		5		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	36	0,266	0,149
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		2		
ИТОГО		6кВ		51	0,391	0,201	
ПС 35/6 кВ №174	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	188	1,549	0,483
			Напряж.	6кВ	6,25		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	196	1,658	0,346
			Напряж.	6кВ	6,25		
			РПН		2		
ИТОГО		6кВ		383	3,208	0,830	
ПС 35/6 кВ №111	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	201	1,665	0,446
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		36,75		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	173	1,465	0,266
			Напряж.	6кВ	6,21		
			РПН		36,75		
ИТОГО		6кВ		374	3,130	0,713	
ПС 35/6 кВ №172	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	319	2,494	1,316
			Напряж.	6кВ	6,38		
			РПН		5		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	245	2,117	0,314
			Напряж.	6кВ	6,32		
			РПН		4		
ИТОГО		6кВ		564	4,611	1,630	
ПС 35/6 кВ №345	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	100	0,778	0,348
			Напряж.	6кВ	6,15		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	100	0,745	0,442
			Напряж.	6кВ	6,23		
			РПН		3		
ИТОГО		6кВ		201	1,523	0,790	
ПС 35/6 кВ №225	Замер по трансформаторам				12 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	67	0,265	-0,519
			Напряж.	6кВ	6,25		
			РПН				
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	72	0,551	-0,307
			Напряж.	6кВ	6,34		
			РПН		2		
ИТОГО		6кВ		139	0,816	-0,826	

ПС 35/6 кВ №138	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	245	2,074	0,325
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		12		
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	99	0,698	0,481
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		11		
ИТОГО		6кВ		343	2,772	0,806	
ПС 35/6 кВ №240	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	62	0,386	-0,387
			Напряж.	6кВ	6,36		
			РПН				
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	207	1,550	0,895
			Напряж.	6кВ	6,24		
			РПН				
ИТОГО		6кВ		269	1,936	0,508	
ПС 35/6 кВ №136	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	50	0,325	-0,302
			Напряж.	6кВ	6,35		
			РПН				
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	78	0,560	-0,385
			Напряж.	6кВ	6,28		
			РПН				
ИТОГО		6кВ		129	0,885	-0,687	
ПС 35/6 кВ №162	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	61	0,457	0,261
			Напряж.	6кВ	6,24		
			РПН		3		
ИТОГО		6кВ		61	0,457	0,261	
ПС 35/6 кВ №175	Замер по трансформаторам				12 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	93	0,277	-0,759
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН				
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	87	0,132	-0,744
			Напряж.	6кВ	6,30		
РПН							
ИТОГО		6кВ		179	0,409	-1,503	
ПС 35/6 кВ №206	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	57	0,078	-0,476
			Напряж.	6кВ	6,06		
			РПН		8		
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	331	2,743	0,140
			Напряж.	6кВ	6,00		
РПН			8				
ИТОГО		6кВ		388	2,821	-0,336	
ПС 35/6 кВ №110	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	54	0,413	0,189
			Напряж.	6кВ	6,10		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	0	0,000	0,000
			Напряж.	6кВ	6,10		
РПН			3				
ИТОГО		6кВ		54	0,413	0,189	
ПС 35/6 кВ №90	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	0	0,000	0,000
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		5		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	0	0,000	0,000
			Напряж.	6кВ	6,20		
РПН			4				
ИТОГО		6кВ		0	0,000	0,000	

ПС 35/6 кВ №189	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	46	0,278	-0,263
			Напряж.	6кВ	6,00		
			РПН				
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	80	0,628	-0,213
			Напряж.	6кВ	6,00		
			РПН				
ИТОГО		6кВ		126	0,906	-0,476	
ПС 35/6 кВ №90А	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	0	0,000	0,000
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		5		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	539	4,240	2,019
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		3		
ИТОГО		6кВ		539	4,240	2,019	
ПС 35/6 кВ №137	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	0	0,000	0,000
			Напряж.	6кВ	6,10		
			РПН				
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	85	0,115	-0,705
			Напряж.	6кВ	6,10		
			РПН				
ИТОГО		6кВ		85	0,115	-0,705	
ПС 35/6 кВ №109	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	37	0,189	-0,260
			Напряж.	6кВ	6,25		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	45	0,106	-0,381
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		3		
ИТОГО		6кВ		83	0,295	-0,641	
ПС 35/6 кВ №173	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	96	0,764	-0,218
			Напряж.	6кВ	6,00		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	119	0,319	-0,931
			Напряж.	6кВ	6,00		
			РПН		4		
ИТОГО		6кВ		214	1,083	-1,149	
ПС 35/6 кВ №215	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	2	0,004	0,014
			Напряж.	6кВ	6,10		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	33	0,218	0,168
			Напряж.	6кВ	6,10		
			РПН		2		
ИТОГО		6кВ		34	0,222	0,182	
ПС 35/6 кВ №298	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	16	0,185	0,144
			Напряж.	6кВ	10,50		
			РПН		1		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	127	0,890	-1,639
			Напряж.	6кВ	10,60		
			РПН		1		
ИТОГО		6кВ		143	1,074	-1,495	
ПС 35/6 кВ №67	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	43	0,532	0,314
			Напряж.	6кВ	10,30		
			РПН		9		
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	48	0,679	0,093
			Напряж.	6кВ	10,40		
			РПН		9		
ИТОГО		6кВ		91	1,211	0,407	

ПС 35/6 кВ №161	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	146	2,116	-0,089
			Напряж.	6кВ	10,50		
			РПН		9		
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	71	0,980	0,335
			Напряж.	6кВ	10,50		
			РПН		8		
ИТОГО		6кВ		217	3,097	0,247	
ПС 35/6 кВ №256	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	43	0,632	-0,066
			Напряж.	6кВ	10,60		
			РПН		1		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	66	0,959	0,098
			Напряж.	6кВ	10,60		
			РПН		1		
ИТОГО		6кВ		109	1,591	0,032	
ПС 35/6 кВ №64	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	1	0,001	-0,008
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	1	0,001	-0,008
			Напряж.	6кВ	6,40		
			РПН		2		
ИТОГО		6кВ		2	0,001	-0,016	
ПС 35/6 кВ №231	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	136	1,009	0,603
			Напряж.	6кВ	6,3		
			РПН				
ИТОГО		6кВ		136	1,009	0,603	
РУ-6 кВ Савуйская	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод-1		Нагруз.	6кВ	1	-0,003	-0,006
			Напряж.	6кВ	6,30		
	Ввод-2		Нагрузка	6кВ	937	8,171	-0,023
			Напряж.	6кВ	6,30		
ИТОГО		6кВ		938	8,168	-0,029	
РУ-6 кВ Родниковая	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод-1		Нагруз.	6кВ	53	0,080	-0,459
			Напряж.	6кВ	6,30		
	Ввод-2		Нагрузка	6кВ	65	0,418	-0,379
			Напряж.	6кВ	6,30		
	ИТОГО		6кВ		118	0,498	-0,838
ПС 35 6 кВ №8	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	150	1,50	-0,45
			Напряж.	6кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	355	3,57	-0,92
			Напряж.	6кВ	6,3		
РПН			2				
ИТОГО		6кВ		505	5,06	-1,37	
ПС 35 6 кВ №38	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	117	1,14	0,40
			Напряж.	6кВ	6,1		
			РПН		35,88		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	35	0,14	-0,33
			Напряж.	6кВ	6,3		
РПН			35,88				
ИТОГО		6кВ		152	1,29	0,07	

ПС 35 6 кВ №59	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	109	1,13	0,01
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			6	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	210	1,76	1,28
			Напряж.	6кВ		6,3	
РПН				35,868			
ИТОГО		6кВ		319	2,89	1,29	
ПС 35 6 кВ №147	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	20	0,18	0,09
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			12	
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	176	1,78	-0,38
			Напряж.	6кВ		6,2	
РПН				12,000			
ИТОГО		6кВ		195	1,96	-0,29	
ПС 35 6 кВ №183	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	0	0,00	0,00
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			5	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	327	3,39	-0,17
			Напряж.	6кВ		6,2	
РПН				5			
ИТОГО		6кВ		327	3,39	-0,17	
ПС 35 6 кВ №202	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	82	0,65	-0,55
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			3	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	77	0,73	-0,31
			Напряж.	6кВ		6,3	
РПН				3			
ИТОГО		6кВ		159	1,38	-0,86	
ПС 35 6 кВ №9	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	12	0,08	0,09
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН				
ИТОГО		6кВ		12	0,08	0,09	
ПС 35 6 кВ №182	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	73	0,17	-0,73
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			1	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	80	0,12	-0,82
			Напряж.	6кВ		6,3	
РПН				1			
ИТОГО		6кВ		152	0,29	-1,55	
ПС 35 6 кВ №97	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	154	1,35	0,85
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			35,88	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	98	0,81	0,61
			Напряж.	6кВ		6,2	
РПН				35,88			
ИТОГО		6кВ		252	2,17	1,46	
ПС 35 6 кВ №6	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	200	1,80	-1,02
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	203	1,99	-0,69
			Напряж.	6кВ		6,2	
РПН				4			
ИТОГО		6кВ		402	3,79	-1,71	

ПС 35 6 кВ №30	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	288	2,53	1,58
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			13	
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	61	0,27	-0,57
			Напряж.	6кВ		6,3	
РПН				12			
ИТОГО		6кВ		349	2,81	1,01	
ПС 35 6 кВ №100	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	74	0,68	0,37
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			4	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	186	1,92	0,23
			Напряж.	6кВ		6,3	
РПН				8			
ИТОГО		6кВ		261	2,60	0,59	
ПС 35 6 кВ №146	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	179	1,68	-0,79
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			4	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	173	1,38	1,15
			Напряж.	6кВ		6,2	
РПН				4			
ИТОГО		6кВ		352	3,07	0,36	
ПС 35 6 кВ №201	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	70	0,22	-0,69
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			8	
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	121	0,48	-1,17
			Напряж.	6кВ		6,2	
РПН				8			
ИТОГО		6кВ		191	0,70	-1,86	
ПС 35 6 кВ №234	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	325	3,34	0,44
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			11	
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	307	3,16	0,43
			Напряж.	6кВ		6,3	
РПН				11			
ИТОГО		6кВ		632	6,51	0,87	
ПС 35 6 кВ №295	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	233	2,39	0,38
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	262	2,67	0,48
			Напряж.	6кВ		6,3	
РПН				3			
ИТОГО		6кВ		495	5,06	0,86	
ПС 35 6 кВ №181	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	548	5,60	-1,02
			Напряж.	6кВ		6,4	
			РПН			11	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	598	6,13	-0,99
			Напряж.	6кВ		6,4	
РПН				11			
ИТОГО		6кВ		1146	11,73	-2,01	
ПС 35 6 кВ №18	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	156	1,62	-0,09
			Напряж.	6кВ		6,4	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	213	2,08	0,75
			Напряж.	6кВ		6,3	
РПН				3			
ИТОГО		6кВ		369	3,70	0,65	

ПС 35 6 кВ №79	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	46	0,47	-0,04
			Напряж.	6кВ		6,4	
			РПН			36,733	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	80	0,83	0,00
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			36,733	
ИТОГО		6кВ		125	1,30	-0,04	
ПС 35 6 кВ №135	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	213	2,19	-0,29
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			2	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	178	1,84	-0,05
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			2	
ИТОГО		6кВ		390	4,03	-0,34	
ПС 35 6 кВ №148	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	230	2,35	-0,37
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	203	2,02	-0,61
			Напряж.	6кВ		6,4	
			РПН			3	
ИТОГО		6кВ		433	4,37	-0,98	
ПС 35 6 кВ №98	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	66	0,35	-0,59
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			7	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	225	2,31	0,38
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			8	
ИТОГО		6кВ		292	2,66	-0,21	
ПС 35 6 кВ №99	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	0	0,00	0,00
			Напряж.	6кВ		0	
			РПН			12,00	
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	121	1,11	0,58
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			14	
ИТОГО		6кВ		121	1,11	0,58	
ПС 35 6 кВ №102	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	106	1,08	-0,25
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			13,00	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	122	1,26	-0,17
			Напряж.	6кВ		6,4	
			РПН			14,00	
ИТОГО		6кВ		229	2,33	-0,42	
ПС 35 6 кВ №171	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	74	0,44	-0,63
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			13	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	167	1,19	-1,26
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			37	
ИТОГО		6кВ		242	1,64	-1,89	
ПС 35 6 кВ №77	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	254	2,63	-0,14
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			6	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	87	0,83	-0,35
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			5	
ИТОГО		6кВ		341	3,46	-0,49	

ПС 35 6 кВ №78	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	151	-1,24	0,95
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			5	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	61	0,47	0,41
			Напряж.	6кВ		6,2	
РПН				4			
ИТОГО		6кВ		211	-0,77	1,37	
ПС 35 6 кВ №80	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	63	0,65	0,03
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			37	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	64	0,44	-0,50
			Напряж.	6кВ		6,3	
РПН				37			
ИТОГО		6кВ		126	1,08	-0,47	
ПС 35 6 кВ №28	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	74	0,76	0,10
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			36,75	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	30	0,29	-0,10
			Напряж.	6кВ		6,3	
РПН				35,88			
ИТОГО		6кВ		103	1,05	0,00	
ПС 35 6 кВ №81	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	64	0,65	-0,13
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			35,00	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	203	2,04	-0,51
			Напряж.	6кВ		6,1	
РПН				35,87			
ИТОГО		6кВ		266	2,69	-0,64	
ПС 35 6 кВ №263	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	47	0,48	-0,10
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			2,00	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	41	0,18	-0,38
			Напряж.	6кВ		6,4	
РПН				35,868			
ИТОГО		6кВ		88	0,66	-0,48	
ПС 35 6 кВ №7	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	187	1,93	0,19
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			8	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	179	1,81	-0,42
			Напряж.	6кВ		6,2	
РПН				4			
ИТОГО		6кВ		366	3,74	-0,23	
ПС 35 6 кВ №15	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	240	2,36	0,79
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН		6		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	29	0,16	-0,26
			Напряж.	6кВ		6,3	
РПН							
ИТОГО			6кВ	269	2,52	0,53	
ПС 35 6 кВ №22	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	79	0,79	-0,22
			Напряж.	6кВ		6,4	
			РПН		7		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	144	1,16	0,94
			Напряж.	6кВ		6,1	
РПН				6			
ИТОГО		6кВ		223	1,95	0,72	

ПС 35 6 кВ №27	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	4	0,01	0,04
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН				
ИТОГО		6кВ		4	0,01	0,04	
ПС 35 6 кВ №19	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	154	1,60	-0,03
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			7	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	160	1,65	0,21
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			7	
ИТОГО		6кВ		315	3,25	0,17	
ПС 35 6 кВ №60	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	0	0,000	0,000
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			2	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	310	3,210	0,175
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			3	
ИТОГО		6кВ		310	3,21	0,17	
ПС 35 6 кВ №101	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	309	3,19	0,38
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			5	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	77	0,72	-0,34
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			8	
ИТОГО		6кВ		387	3,91	0,04	
ПС 35 6 кВ №134	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	93	0,79	-0,56
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			35,88	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	103	0,55	-0,91
			Напряж.	6кВ		6,1	
			РПН			2	
ИТОГО		6кВ		195	1,33	-1,47	
ПС 35/6 кВ №333	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	1140	13,01	-0,52
			Напряжение	6 кВ		6,6	
			РПН			7	
	2Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	2	-0,02	-0,01
			Напряжение	6 кВ		6,6	
			РПН			6	
	3Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	1950	21,85	-4,25
			Напряжение	6 кВ		6,6	
РПН				6			
ИТОГО		6 кВ		3091	34,84	-4,78	
ПС 35/6 кВ №184	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	181	0,81	-1,70
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			3	
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	201	1,69	-1,22
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			5	
ИТОГО		6 кВ		383	2,51	-2,92	
ПС 35/6 кВ №291	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	222	2,250	0,505
			Напряжение	6 кВ		6,1	
			РПН			5	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	249	2,430	0,885
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			5	
ИТОГО		6 кВ		471	4,68	1,39	

ПС 35/6 кВ №285	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	174	1,79	0,19
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			5	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	149	1,53	0,22
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			5	
ИТОГО		6 кВ		322	3,32	0,40	
ПС 35/6 кВ №294	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	142	1,48	0,00
			Напряжение	6 кВ		6,1	
			РПН			14	
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	83	0,73	-0,45
			Напряжение	6 кВ		6,1	
			РПН			13	
ИТОГО		6 кВ		225	2,21	-0,45	
ПС 35/6 кВ №365	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	9	0,062	0,072
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			3	
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	36	0,255	0,277
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			4	
ИТОГО		6 кВ		45	0,32	0,35	
ПС 35/6 кВ №366	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	33	0,343	0,000
			Напряжение	6 кВ		6,1	
			РПН			2	
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	23	0,241	0,000
			Напряжение	6 кВ		6,1	
			РПН			3	
ИТОГО		6 кВ		56	0,58	0,00	
ПС 35/6 кВ №24	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	17	0,17	-0,07
			Напряжение	6 кВ		6,1	
			РПН			3	
ИТОГО		6 кВ		17	0,17	-0,07	
ПС 35/6 кВ №350	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	72	0,61	0,42
			Напряжение	6 кВ		6,0	
			РПН			5	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	215	2,01	0,98
			Напряжение	6 кВ		6,1	
			РПН			6	
ИТОГО		6 кВ		287	2,62	1,40	
ПС 35/6 кВ №286	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	1491	-14,87	4,289
			Напряжение	6 кВ		6,0	
			РПН			13	
	2Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	1532	-15,16	4,793
			Напряжение	6 кВ		6,1	
			РПН			14	
ИТОГО		6 кВ		3023	-30,03	9,08	
ПС 35/6 кВ №304	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	914	-9,46	0,73
			Напряжение	6 кВ		6,0	
			РПН			13	
	2Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	1182	-12,19	1,32
			Напряжение	6 кВ		6,1	
			РПН			12	
ИТОГО		6 кВ		2095	-21,65	2,06	
ПС 35/6 кВ №259	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	48	0,44	0,23
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			4	
ИТОГО		6 кВ		48	0,44	0,23	

ПС 35/6 кВ №348	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	42	0,23	-0,37
			Напряжение	6 кВ		6,0	
			РПН			4	
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	44	0,38	-0,25
			Напряжение	6 кВ		6,1	
			РПН			4	
ИТОГО		6 кВ		86	0,62	-0,62	
ПС 35/6 кВ №352	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	200	0,30	-2,06
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			7	
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	202	2,10	0,00
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			12	
ИТОГО		6 кВ		403	2,40	-2,06	
ПС 35/6кВ №311	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	119	1,052	-0,654
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	187	1,684	0,971
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
ИТОГО		6 кВ		306,3	2,736	0,317	
ПС 35/6кВ №73	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	430	4,027	1,928
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	118	1,146	-0,433
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ		547,4	5,172	1,495	
ПС 35/6кВ №82	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	175	1,816	-0,136
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	240	2,492	-0,024
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ		415,1	4,308	-0,160	
ПС 35/6кВ №29	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	132	1,246	-0,576
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	197	2,014	-0,388
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		2		
ИТОГО		6 кВ		329,4	3,260	-0,964	
ПС 35/6кВ №88	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	258	2,426	1,131
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		1		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	145	1,509	-0,003
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		1		
ИТОГО		6 кВ		402,8	3,935	1,128	
ПС 35/6кВ №106	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	216	2,239	0,085
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	167	1,721	-0,199
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		4		
ИТОГО		6 кВ		382,3	3,960	-0,114	

ПС 35/6кВ №163	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	42	0,249	-0,362
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		1		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	21	0,154	0,160
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		1		
ИТОГО		6 кВ		63,6	0,402	-0,202	
ПС 35/6кВ №198	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	110	0,883	0,719
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		12		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	255	2,567	0,645
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		12		
ИТОГО		6 кВ		364,2	3,450	1,364	
ПС 35/6кВ №247	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	66	0,048	-0,684
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		11		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	147	0,987	1,171
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		12		
ИТОГО		6 кВ		213,3	1,035	0,486	
ПС 35/6кВ №292	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	195	1,976	0,443
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		4		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	87	0,871	-0,240
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		1		
ИТОГО		6 кВ		281,7	2,846	0,204	
ПС 35/6кВ №105	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	62	0,386	0,515
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		11		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	104	0,885	-0,619
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		13		
ИТОГО		6 кВ		165,9	1,271	-0,104	
ПС 35/6кВ №302	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	217	2,240	-0,285
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	161	1,562	-0,607
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
ИТОГО		6 кВ		378,6	3,802	-0,892	
ПС 35/6кВ №63	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	121	1,261	-0,013
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	91	0,869	-0,379
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		2		
ИТОГО		6 кВ		212,6	2,130	-0,392	
ПС 35/6кВ №62	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	192	1,945	-0,453
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		9		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	98	0,895	0,486
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ		290,1	2,839	0,033	

ПС 35/6кВ №61	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	68	0,633	-0,312
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		1		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	80	0,495	0,668
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		1		
ИТОГО		6 кВ		147,8	1,128	0,356	
ПС 35/6кВ №45	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	160	1,477	-0,763
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		7		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	223	2,300	0,314
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		8		
ИТОГО		6 кВ		383,3	3,777	-0,449	
ПС 35/6кВ №41	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	214	2,213	0,176
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	120	0,988	0,762
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		1		
ИТОГО		6 кВ		333,6	3,200	0,938	
ПС 35/6кВ №26	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	172	1,731	0,432
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		2		
ИТОГО		6 кВ		171,7	1,731	0,432	
ПС 35/6кВ №11	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	219	2,231	0,439
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	199	1,871	0,886
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		2		
ИТОГО		6 кВ		418,0	4,102	1,325	
ПС 35/6кВ №236	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	165	1,700	0,230
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	161	1,644	0,329
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		2		
ИТОГО		6 кВ		326,4	3,344	0,559	
ПС 35/6кВ №104	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ		0,0	0,000	0,000	
ПС 35/6кВ №72	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	202	2,006	0,636
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	89	0,884	-0,282
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ		291,7	2,889	0,354	

ПС 35/6кВ №47	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	49	0,499	-0,074
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		7		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	217	2,217	0,395
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		6		
ИТОГО		6 кВ		265,2	2,715	0,321	
ПС 35/6кВ №66	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	43	0,199	-0,399
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		1		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	228	2,244	-0,754
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		1		
ИТОГО		6 кВ		270,7	2,443	-1,154	
ПС 35/6кВ №35	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	203	2,093	0,256
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		6		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	192	1,990	0,090
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		6		
ИТОГО		6 кВ		394,6	4,083	0,346	
ПС 35/6кВ №5	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	362	3,437	1,528
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		1		
ИТОГО		6 кВ		361,9	3,437	1,528	
ПС 35/6кВ №49	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	100	0,529	-0,899
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		1		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	229	2,334	-0,468
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		2		
ИТОГО		6 кВ		329,4	2,863	-1,367	
ПС 35/6кВ №89	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	126	1,194	0,531
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ		125,7	1,194	0,531	
ПС 35/6кВ №39	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		2		
ИТОГО		6 кВ		0,0	0,000	0,000	
ПС 35/6кВ №356	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	174	1,555	0,920
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	91	0,907	0,266
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		2		
ИТОГО		6 кВ		264,8	2,462	1,185	

ПС 35/6кВ №197	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	150	1,525	-0,311
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	129	0,847	-1,038
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ		278,6	2,372	-1,349	
ПС 35/6кВ №13	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	121	1,260	-0,047
			Напряжение	6 кВ	6,0		
			РПН		1		
ИТОГО		6 кВ		121,3	1,260	-0,047	
ПС 35/6кВ №140	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	58	0,582	0,173
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		1		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	32	0,308	-0,129
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		1		
ИТОГО		6 кВ		90,6	0,890	0,044	
ПС 35/6кВ №36	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	89	-0,665	0,650
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		1		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	178	1,566	0,992
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		2		
ИТОГО		6 кВ		267,8	0,901	1,642	
ПС 35/6кВ №203	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	219	2,220	0,524
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	206	2,120	-0,255
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ		425,0	4,340	0,269	
ПС 35/6кВ №4	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	186	1,804	-0,682
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		7		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	72	0,618	-0,417
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		6		
ИТОГО		6 кВ		257,3	2,422	-1,098	
ПС 35/6кВ №3	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	179	1,822	-0,370
			Напряжение	6 кВ	6,0		
			РПН		12		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	221	2,278	0,305
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		11		
ИТОГО		6 кВ		400,0	4,099	-0,065	
ПС 35/6кВ №50	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	100	0,999	-0,284
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	58	0,496	-0,344
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		1		
ИТОГО		6 кВ		158,1	1,495	-0,628	

ПС 35/6кВ №232	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	47	0,410	0,273
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	62	0,619	-0,190
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		1		
ИТОГО		6 кВ		109,6	1,028	0,083	
ПС 35/6кВ №359	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	67	0,626	0,312
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		4		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	132	1,368	0,108
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ		199,3	1,993	0,420	
ПС 35/6кВ №335	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	183	1,755	-0,739
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	10	0,097	0,037
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ		193,2	1,852	-0,702	
ПС 35/6кВ №340	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	31	0,261	0,186
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	90	0,926	-0,090
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		2		
ИТОГО		6 кВ		120,4	1,187	0,096	
ПС 35/6кВ №344	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	218	2,259	0,108
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	125	1,109	-0,674
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ		342,5	3,368	-0,566	
РУ-6кВ КНС-1А (ПС-110/35/6кВ Блочная)	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	40,0	Нагрузка	6 кВ	347	3,385	1,258
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	40,0	Нагрузка	6 кВ	104	1,052	-0,240
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
ИТОГО		6 кВ		451,4	4,438	1,018	
РУ-6кВ КНС-1 (ПС-110/35/6кВ Яун-Лор)	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	173	1,494	-0,998
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	306	3,134	-0,516
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
ИТОГО		6 кВ		478,5	4,628	-1,514	
РУ-6кВ КНС-3 (ПС-110/35/6кВ Элегаз)	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	375	3,886	0,303
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		5		
	2Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	561	5,794	-0,671
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		6		
ИТОГО		6 кВ		936,4	9,680	-0,367	

ПС 35/6кВ №325	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	220	13,289	1,001
			Напряжение	6 кВ	36,8		
			РПН		4		
	2Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	219	13,235	0,853
			Напряжение	6 кВ	36,8		
			РПН		4		
	3Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	216	13,041	1,023
			Напряжение	6 кВ	36,8		
РПН			4				
ИТОГО		6 кВ		654,4	39,565	2,877	
ПС 35/6 кВ №32	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	88	0,955	-0,078
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			6	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	168	1,686	0,626
			Напряжение	6 кВ		6,20	
			РПН			8	
ИТОГО		6 кВ		255,5	2,640	0,547	
ПС 35/6 кВ №178	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	182	1,949	-0,080
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			6	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	77	0,854	0,018
			Напряжение	6 кВ		6,4	
			РПН			8	
ИТОГО		6 кВ		259,0	2,803	-0,062	
ПС 35/6 кВ №150	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	434	4,535	-0,658
			Напряжение	6 кВ		6,1	
			РПН			6	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	877	9,227	1,808
			Напряжение	6 кВ		6,20	
			РПН			7	
ИТОГО		6 кВ		1310,8	13,762	1,149	
ПС 35/6 кВ №176	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	44	0,482	-0,070
			Напряжение	6 кВ		6,4	
			ПБВ			36,750	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	127	1,384	0,271
			Напряжение	6 кВ		6,40	
			ПБВ			36,750	
ИТОГО		6 кВ		171,4	1,866	0,201	
ПС 35/6 кВ №237	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	63	0,675	-0,098
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	89	0,923	0,181
			Напряжение	6 кВ		6,1	
			РПН			3	
ИТОГО		6 кВ		152,5	1,598	0,083	
ПС 35/6 кВ №69	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	379	3,956	-0,574
			Напряжение	6 кВ		6,1	
			РПН			7	
	2Т	16	Нагрузка	6 кВ	219	2,309	0,049
			Напряжение	6 кВ		6,10	
			РПН			11	
ИТОГО		6 кВ		598,0	6,265	-0,525	
ПС 35/6 кВ №71	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.} , МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	426	4,492	0,938
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			11	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	515	5,224	1,130
			Напряжение	6 кВ		6,00	
			РПН			8	

	ИТОГО			6 кВ		941,3	9,716	2,067
ПС 35/6 кВ №179	Замер по трансформаторам						12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА				Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	150	1,549	0,323	
			Напряжение	6 кВ		6,1		
			ПБВ				36,750	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	79	0,845	0,183	
			Напряжение	6 кВ		6,30		
			ПБВ				36,750	
ИТОГО			6 кВ		229,3	2,394	0,506	
ПС 35/6 кВ №191	Замер по трансформаторам						12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА				Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	162	1,704	0,356	
			Напряжение	6 кВ		6,2		
			РПН				4	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	154	1,613	0,349	
			Напряжение	6 кВ		6,20		
			РПН				4	
ИТОГО			6 кВ		316,2	3,317	0,705	
ПС 35/6 кВ №113	Замер по трансформаторам						12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА				Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16	Нагрузка	6 кВ	657	6,423	2,895	
			Напряжение	6 кВ		6,2		
			РПН				12	
	2Т	16	Нагрузка	6 кВ	790	8,612	-0,207	
			Напряжение	6 кВ		6,30		
			РПН				7	
ИТОГО			6 кВ		1447,3	15,036	2,688	
ПС 35/6 кВ №152	Замер по трансформаторам						12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА				Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	129	1,223	0,551	
			Напряжение	6 кВ		6,0		
			ПБВ					
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	101	1,064	-0,026	
			Напряжение	6 кВ		6,10		
			ПБВ					
ИТОГО			6 кВ		230,2	2,288	0,526	
ПС 35/6 кВ №207	Замер по трансформаторам						12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА				Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	171	1,548	0,990	
			Напряжение	6 кВ		6,20		
			РПН				3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	155	1,508	-0,710	
			Напряжение	6 кВ		6,20		
			РПН				3	
ИТОГО			6 кВ		326,7	3,056	0,280	
ПС 35/6 кВ №140	Замер по трансформаторам						12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА				Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	307	3,253	0,520	
			Напряжение	6 кВ		6,2		
			РПН				10	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	124	1,328	0,119	
			Напряжение	6 кВ		6,20		
			РПН				8	
ИТОГО			6 кВ		431,4	4,581	0,640	
ПС 35/6 кВ №177	Замер по трансформаторам						12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА				Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	110	1,203	0,192	
			Напряжение	6 кВ		6,4		
			РПН				5	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	281	3,098	0,278	
			Напряжение	6 кВ		6,40		
			РПН				9	
ИТОГО			6 кВ		391,0	4,301	0,470	
ПС 35/6 кВ №153	Замер по трансформаторам						12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА				Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	56	0,604	0,050	
			Напряжение	6 кВ		6,2		
			ПБВ					
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	67	0,709	0,118	
			Напряжение	6 кВ		6,20		
			ПБВ					
ИТОГО			6 кВ		123,3	1,312	0,168	

ПС 35/6 кВ №115	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	164	1,741	0,289
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			14	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	218	2,308	0,384
			Напряжение	6 кВ		6,20	
РПН				14			
ИТОГО			6 кВ	382,2	4,049	0,673	
ПС 35/6 кВ №192	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	49	0,513	0,085
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			ПБВ				
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	75	0,803	0,133
			Напряжение	6 кВ		6,30	
ПБВ							
ИТОГО			6 кВ	123,2	1,316	0,219	
ПС 35/6 кВ №180	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ		0,0	
			РПН			1	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ		0,0	
РПН				1			
ИТОГО			6 кВ	0,0	0,000	0,000	
ПС 35/6 кВ №96	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	128	1,403	0,233
			Напряжение	6 кВ		6,4	
			РПН			8	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	177	1,938	0,322
			Напряжение	6 кВ		6,4	
РПН				8			
ИТОГО			6 кВ	305,9	3,341	0,555	
ПС 35/6 кВ №190	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	240	2,566	0,163
			Напряжение	6 кВ		6,20	
			РПН			8	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	318	3,402	0,216
			Напряжение	6 кВ		6,20	
РПН				11			
ИТОГО			6 кВ	557,5	5,968	0,378	
ПС 35/6 кВ №210	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	172	1,846	0,117
			Напряжение	6 кВ		6,22	
			РПН			2	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	252	2,656	0,168
			Напряжение	6 кВ		6,10	
РПН				4			
ИТОГО			6 кВ	424,1	4,502	0,285	
ПС 35/6 кВ №151	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	666	6,430	3,603
			Напряжение	6 кВ		6,4	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	447	4,633	1,727
			Напряжение	6 кВ		6,40	
РПН				4			
ИТОГО			6 кВ	1112,2	11,063	5,330	
ПС 35/6 кВ №116	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	140	1,446	0,415
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	142	1,412	0,578
			Напряжение	6 кВ		6,20	
РПН							
ИТОГО			6 кВ	282,5	2,858	0,992	

ПС 35/6 кВ №119	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	29	0,221	0,216
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	28	0,232	0,195
			Напряжение	6 кВ		6,20	
РПН							
ИТОГО			6 кВ	57,0	0,453	0,410	
ПС 35/6 кВ №51	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	127	0,297	-1,334
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			ПБВ				
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	85	-0,001	-0,914
			Напряжение	6 кВ		6,2	
ПБВ							
ИТОГО			6 кВ	212,0	0,296	-2,248	
ПС 35/6 кВ №211	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	137	1,153	-0,872
			Напряжение	6 кВ		6,1	
			РПН			11	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	77	0,813	0,000
			Напряжение	6 кВ		6,10	
РПН				11			
ИТОГО			6 кВ	214,0	1,965	-0,872	
ПС 35/6 кВ №23	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	222	2,273	0,725
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН				
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	171	1,730	0,614
			Напряжение	6 кВ		6,2	
РПН							
ИТОГО			6 кВ	393,6	4,004	1,339	
ПС 35/6 кВ №93	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	88	0,955	0,255
			Напряжение	6 кВ		6,5	
			ПБВ				
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	78	0,825	0,129
			Напряжение	6 кВ		6,20	
ПБВ							
ИТОГО			6 кВ	165,8	1,780	0,384	
ПС 35/6 кВ №195	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	237	2,416	0,645
			Напряжение	6 кВ		6,1	
			РПН			4	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	234	2,476	0,387
			Напряжение	6 кВ		6,20	
РПН				4			
ИТОГО			6 кВ	470,5	4,891	1,032	
ПС 35/6 кВ №199	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	155	1,629	0,435
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			3	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	130	1,376	0,215
			Напряжение	6 кВ		6,20	
РПН				3			
ИТОГО			6 кВ	284,5	3,005	0,650	
ПС 35/6 кВ №76	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	54	0,562	0,150
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			2	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	73	0,770	0,121
			Напряжение	6 кВ		6,20	
РПН				4			
ИТОГО			6 кВ	126,7	1,332	0,270	

ПС 35/6 кВ №338	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	5	0,056	0,015
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			2	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	10	0,110	0,017
			Напряжение	6 кВ		6,2	
РПН				2			
ИТОГО			6 кВ	15,8	0,166	0,032	
ПС 35/6 кВ №37	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	185	1,972	0,268
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			11	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	224	2,388	0,233
			Напряжение	6 кВ		6,20	
РПН				11			
ИТОГО			6 кВ	408,6	4,360	0,501	
ПС 35/6 кВ №31	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	16	Нагрузка	6 кВ	619	6,602	0,896
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			12	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	793	8,465	0,827
			Напряжение	6 кВ		6,2	
РПН				12			
ИТОГО			6 кВ	1412,2	15,067	1,723	
ПС 35/6 кВ №94	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	175	1,835	0,405
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			ПБВ			36,733	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	321	3,436	0,232
			Напряжение	6 кВ		6,2	
ПБВ				36,733			
ИТОГО			6 кВ	496,3	5,271	0,636	
ПС 35/6 кВ №43	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	191	2,032	0,448
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	247	2,598	0,175
			Напряжение	6 кВ		6,10	
РПН				3			
ИТОГО			6 кВ	437,7	4,630	0,623	
ПС 35/6 кВ №193	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	74	0,786	0,173
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			4	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	31	0,335	0,023
			Напряжение	6 кВ		6,30	
РПН				5			
ИТОГО			6 кВ	104,7	1,122	0,196	
ПС 35/6 кВ №95	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	92	0,983	0,217
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			ПБВ			36,750	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	131	1,425	0,096
			Напряжение	6 кВ		6,3	
ПБВ				36,750			
ИТОГО			6 кВ	223,4	2,408	0,313	
ПС 35/6 кВ №194	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	89	0,918	0,202
			Напряжение	6 кВ		6,10	
			РПН			1	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	56	0,587	0,040
			Напряжение	6 кВ		6,10	
РПН				1			
ИТОГО			6 кВ	144,8	1,504	0,242	

ПС 35/6 кВ №33	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	16	Нагрузка	6 кВ	484	5,084	-1,032
			Напряжение	6 кВ		6,20	
			РПН			6	
	2Т	16	Нагрузка	6 кВ	242	2,562	0,435
			Напряжение	6 кВ		6,20	
РПН				7			
ИТОГО			6 кВ	725,9	7,646	-0,597	
ПС 35/6 кВ №70	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	16	Нагрузка	6 кВ	1073	11,313	-0,572
			Напряжение	6 кВ		6,10	
			РПН			6	
	2Т	16	Нагрузка	6 кВ	307	2,943	1,362
			Напряжение	6 кВ		6,10	
РПН				5			
ИТОГО			6 кВ	1380,7	14,256	0,790	
ПС 35/6 кВ №212	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	-0,005
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			4	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	11	0,111	0,026
			Напряжение	6 кВ		6,22	
РПН				4			
ИТОГО			6 кВ	11,0	0,111	0,021	
ПС 35/6 кВ №58	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	2,5	Нагрузка	6 кВ	1	0,000	-0,009
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			ПБВ			35,000	
	2Т	2,5	Нагрузка	6 кВ	44	0,470	0,111
			Напряжение	6 кВ		6,3	
ПБВ				35,000			
ИТОГО			6 кВ	45,2	0,470	0,102	
ПС 35/6 кВ №52	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	4	0,001	-0,038
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			13	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	161	1,686	0,398
			Напряжение	6 кВ		6,22	
РПН				12			
ИТОГО			6 кВ	164,6	1,687	0,360	
ПС 35/6 кВ №85	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	162	1,073	-1,397
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			ПБВ			36,770	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	60	0,619	-0,193
			Напряжение	6 кВ		6,3	
ПБВ				36,700			
ИТОГО			6 кВ	221,2	1,693	-1,590	
ПС 35/6 кВ №319	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	10	0,069	-0,089
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			2	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	22	0,148	-0,193
			Напряжение	6 кВ		6,3	
РПН				2			
ИТОГО			6 кВ	33	0,217	-0,282	
ПС 35/6 кВ №200	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	113	1,206	0,059
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			4	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	112	1,211	-0,146
			Напряжение	6 кВ		6,3	
РПН				4			
ИТОГО			6 кВ	224,5	2,417	-0,087	

ПС 35/6 кВ №241	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	255	2,735	0,134
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			14	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	253	2,695	-0,326
			Напряжение	6 кВ		6,2	
РПН				14			
ИТОГО			6 кВ	508,3	5,429	-0,192	
ПС 35/6 кВ №315	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	8	0,080	0,004
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			ПБВ			35,000	
	2Т		Нагрузка	6 кВ			
			Напряжение	6 кВ			
ПБВ							
ИТОГО			6 кВ	7,5	0,080	0,004	
ПС 35/6 кВ №242	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	105	1,094	-0,330
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	118	1,220	0,422
			Напряжение	6 кВ		6,30	
РПН				3			
ИТОГО			6 кВ	223,3	2,314	0,092	
ПС 35/6 кВ №158	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	143	1,554	0,118
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	35	0,372	-0,072
			Напряжение	6 кВ		6,30	
РПН				3			
ИТОГО			6 кВ	177,8	1,926	0,046	
ПС 35/6 кВ №274	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	49	0,546	0,041
			Напряжение	6 кВ		6,4	
			РПН			8	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	42	0,455	-0,088
			Напряжение	6 кВ		6,4	
РПН				8			
ИТОГО			6 кВ	91,3	1,001	-0,046	
ПС 35/6 кВ №267	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	176	-1,931	-0,005
			Напряжение	6 кВ		6,4	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	153	-1,668	-0,296
			Напряжение	6 кВ		6,40	
РПН				3			
ИТОГО			6 кВ	328,5	-3,599	-0,301	
ПС 35/6 кВ №299	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	141	1,505	-0,378
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			2	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	187	-2,040	-0,063
			Напряжение	6 кВ		6,30	
РПН				2			
ИТОГО			6 кВ	328,7	-0,535	-0,441	
ПС 35/6 кВ №275	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	43	0,383	0,249
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			3	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	29	0,083	-0,302
			Напряжение	6 кВ		6,20	
РПН				3			
ИТОГО			6 кВ	71,8	0,466	-0,053	