

Таблица IV-4

Перечень зон деятельности сетевой организации с детализацией по населенным пунктам и районам городов, определяемых в соответствии с границами балансовой принадлежности электросетевого хозяйства, находящегося в собственности сетевой организации или на ином законном основании в 2018 году

№ п/п	Район	Собственник	Наименование источника питания, подстанции	Установленная мощность тр-ров	Мощность потребленная, МВт	Загрузка трансформатора, %
ОАО "Сургутнефтегаз"						
1	Сургутский район	НГДУ "КН"	ПС Паклиновская	2х25	22,40	89,6
		НГДУ "КН"	ПС-35/6 №250	2х4	1,91	
		НГДУ "КН"	ПС-35/6 №196	2х6,3	1,94	
		НГДУ "КН"	ПС-35/6 №222	2х10	6,93	
		НГДУ "КН"	ПС-35/6 №221	2х6,3	2,51	
		НГДУ "КН"	ПС-35/6 №297	2х4	2,17	
		НГДУ "КН"	ПС-35/6 №305	2х4	0,87	
		НГДУ "КН"	ПС-35/6 №120	1х6,3вр	0,73	
2	Сургутский район	НГДУ "КН"	ПС Комсомольская	2х40	35,07	87,7
		НГДУ "КН"	ПС-35/6 №174	2х6,3	3,91	
		НГДУ "КН"	ПС-35/6 №111	2х6,3	2,81	
		НГДУ "КН"	ПС-35/6 №181	2х4	0,00	
		НГДУ "КН"	ПС-35/6 №133	2х10	10,21	
		НГДУ "КН"	ПС-35/6 №306	2х4	6,81	
		НГДУ "КН"	ПС-35/6 №323	2х6,3	5,00	
		НГДУ "КН"	ПС-35/6 №231	1х6,3вр	0,27	
		НГДУ "КН"	ПС-35/6 №337	2х4	0,56	
3	Сургутский район	НГДУ "КН"	ПС Конитлорская	2х25	19,24	77,0
		НГДУ "КН"	ПС-35/6 №264	2х6,3	2,79	
		НГДУ "КН"	ПС-35/6 №296	2х4	1,34	
		НГДУ "КН"	ПС-35/6 №272	2х10	3,55	
4	Сургутский район	НГДУ "ЛН"	ПС Прометей	2х25	24,11	96,4
		НГДУ "БН"	ПС-35/6 №181	2х16	13,23	
		НГДУ "ЛН"	ПС-35/6 №140	2х10	4,63	
		НГДУ "ЛН"	ПС-35/6 №86	2х6,3	0,00	
		НГДУ "ЛН"	ПС-35/6 №177	2х6,3	4,66	
		НГДУ "ЛН"	ПС-35/6 №207	2х6,3	4,13	
5	Сургутский район	НГДУ "ЛН"	ПС КНС-17	2х40	43,59	109,0
		НГДУ "ЛН"	ПС-35/6 №115	2х10	8,20	
		НГДУ "ЛН"	ПС-35/6 №205	1х4	0,00	
		НГДУ "ЛН"	ПС-35/6 №96	2х10	3,34	
		НГДУ "ЛН"	ПС-35/6 №153	2х4,0	1,31	
		НГДУ "ЛН"	ПС-35/6 №180	2х4,0	0,00	
		НГДУ "ЛН"	ПС-35/6 №190	2х10	5,97	
		НГДУ "ЛН"	ПС-35/6 №192	2х4	1,32	
		НГДУ "ЛН"	ПС-35/6 №210	2х4	4,50	
6	Сургутский район	НГДУ "ЛН"	ПС Западно-Камынская	2х25	14,47	57,9
		НГДУ "ЛН"	ПС-35/6 №158	2х6,3	2,16	
		НГДУ "ЛН"	ПС-35/6 №274	2х10	1,13	
		НГДУ "ЛН"	ПС-35/6 №267	2х6,3	-1,91	
		НГДУ "ЛН"	ПС-35/6 №299	2х6,3	1,50	
		НГДУ "ЛН"	ПС-35/6 №242	2х6,3	2,22	
7	Сургутский район	НГДУ "ЛН"	ПС Селияровская	2х25	2,38	9,5
		НГДУ "ЛН"	ПС-35/6 №275	2х4	0,85	
		НГДУ "ЛН"	ПС-35/6 №258	2х6,3	3,31	
8	Сургутский район	НГДУ "ЛН"	ПС Виктория	2х16	2,22	13,9
9	Сургутский район	НГДУ "НСН"	ПС Ай-Пимская	2х25	17,71	70,8
		НГДУ "НСН"	ПС-35/6кВ №261	2х10	3,39	
		НГДУ "НСН"	ПС-35/6кВ №278	2х6,3	2,70	
		НГДУ "НСН"	ПС-35/6кВ №131	2х4,0	0,00	
		НГДУ "НСН"	ПС-35/6кВ №314	2х6,3	0,81	
		НГДУ "НСН"	ПС-35/6кВ №318	2х4	1,10	
		НГДУ "НСН"	ПС-35/6кВ №10	1х4	0,00	
10	Сургутский район	НГДУ "НСН"	ПС Северо-Ай-Пимская	2х25	27,20	108,8
		НГДУ "НСН"	ПС-35/6кВ №253	2х6,3	1,63	
		НГДУ "НСН"	ПС-35/6кВ №265	2х4	3,90	
		НГДУ "НСН"	ПС-35/6кВ №164	2х4,0	2,45	
		НГДУ "НСН"	ПС-35/6кВ №321	2х6,3	0,72	
		НГДУ "НСН"	ПС-35/6кВ №320	2х4	3,04	
		НГДУ "НСН"	ПС-35/6кВ №279	2х4	3,98	
		НГДУ "НСН"	ПС-35/6кВ №339	2х4	2,34	
		НГДУ "НСН"	ПС-35/6кВ №365	2х6,3	0,00	
11	Белоярский район	НГДУ "НСН"	ПС Ватлорская	2х25	6,71	26,8
		НГДУ "НСН"	ПС-35/6кВ №317	2х6,3	0,79	
		НГДУ "НСН"	ПС-35/6кВ №331	2х4	1,97	
		НГДУ "НСН"	ПС-35/6кВ №343	2х4	0,00	
		НГДУ "НСН"	ПС-35/6кВ №351	2х6,3	1,43	
		НГДУ "НСН"	ПС-35/6кВ №354	2х4	1,34	
		НГДУ "НСН"	ПС-35/6кВ №353	2х4	0,39	
		НГДУ "НСН"	ПС-35/6кВ №326	2х4	0,88	
		НГДУ "НСН"	ПС-35/6кВ №358	2х6,3	0,84	
12	Надымский район	НГДУ "НСН"	ПС Казымская	2х25	7,16	28,6
		НГДУ "НСН"	ПС-35/6кВ №367	2х6,3	0,00	
		НГДУ "НСН"	ПС Биттемская	2х40	11,78	29,5
		НГДУ "НСН"	ПС-35/6кВ №130	2х6,3	3,81	
		НГДУ "НСН"	ПС-35/6кВ №132	2х4,0	0,45	
		НГДУ "НСН"	ПС-35/6кВ №220	2х6,3	3,67	
		НГДУ "НСН"	ПС-35/6кВ №217	2х6,3	3,26	
		НГДУ "НСН"	ПС-35/6кВ №228	2х6,3	2,79	
		НГДУ "НСН"	ПС-35/6кВ №251	2х4,0	1,07	
		НГДУ "НСН"	ПС-35/6кВ №289	2х6,3	1,87	

№ п/п	Район	Собственник	Наименование источника питания, подстанции	Установленная мощность тр-ров	Мощность потребленная, МВт	Загрузка трансформатора, %
		НГДУ "НСН"	ПС-35/6кВ №277	2х16	-11,51	
		НГДУ "НСН"	ПС-35/6кВ №252	2х6,3	4,62	
		НГДУ "ЛН"	ПС-35/6 №200	2х6,3	3,03	
		НГДУ "ЛН"	ПС-35/6 №315	1х4	0,12	
		НГДУ "ЛН"	ПС-35/6 №241	2х10	6,82	
		НГДУ "НСН"	ПС-35/6кВ №103	1х4,0	0,00	
		НГДУ "НСН"	ПС-35/6кВ №34	2х4,0	1,09	
		НГДУ "НСН"	ПС Северо-Лабатьюганская	2х40	36,12	90,3
		НГДУ "НСН"	ПС-35/6кВ №308	2х6,3	1,69	
		НГДУ "НСН"	ПС-35/6кВ №300	2х6,3	4,64	
		НГДУ "НСН"	ПС-35/6кВ №270	2х16	8,11	
		НГДУ "НСН"	ПС-35/6кВ №310	2х4	1,73	
		НГДУ "НСН"	ПС-35/6кВ №327	2х4	4,49	
		НГДУ "НСН"	ПС-35/6кВ №328	2х10	7,10	
		НГДУ "НСН"	ПС-35/6кВ №329	2х4	4,10	
		НГДУ "НСН"	ПС-35/6кВ №280	2х6,3	6,10	
		НГДУ "НСН"	ПС-35/6кВ №332	2х6,3	0,00	
		НГДУ "НСН"	ПС-35/6кВ №324	2х6,3	4,45	
		НГДУ "НСН"	ПС-35/6кВ №349	2х4	1,52	
		НГДУ "НСН"	ПС Жумажановская	2х25	11,20	44,8
		НГДУ "НСН"	ПС Юкьяунская	2х40	16,00	40,0
		НГДУ "НСН"	ПС-35/6кВ №254	2х6,3	2,79	
		НГДУ "НСН"	ПС-35/6кВ №269	2х4,0	2,45	
		НГДУ "НСН"	ПС-35/6кВ №273	2х6,3	2,49	
		НГДУ "НСН"	ПС-35/6кВ №260	2х4,0	1,81	
		НГДУ "НСН"	ПС Верхне-Надымская	2х16	7,35	45,9
		НГДУ "НСН"	ПС-35/6кВ №262	2х6,3	0,00	
		НГДУ "НСН"	ПС-35/6кВ №276	2х4	0,47	
		НГДУ "НСН"	ПС-35/6кВ №281	2х6,3	3,91	
		НГДУ "НСН"	ПС Лукъявинская	2х40	31,54	78,9
		НГДУ "НСН"	ПС-35/6кВ №229	2х10	-6,67	
		НГДУ "НСН"	ПС-35/6кВ №230	2х6,3	1,54	
		НГДУ "НСН"	ПС-35/6кВ №243	2х6,3	4,27	
		НГДУ "НСН"	ПС-35/6кВ №244	2х4,0	2,14	
		НГДУ "НСН"	ПС-35/6кВ №245	2х10	5,17	
		НГДУ "НСН"	ПС-35/6кВ №312	2Х6,3	4,05	
		НГДУ "НСН"	ПС-35/6кВ №249	2х6,3	1,87	
		НГДУ "НСН"	ПС-35/6кВ №246	2х6,3	3,69	
		НГДУ "НСН"	ПС-35/6кВ №227	2х4,0	2,13	
		НГДУ "НСН"	ПС-35/6кВ №268	2х4,0	0,61	
НГДУ "НСН"	ПС Тян	2х40	14,88	37,2		
		НГДУ "НСН"	ПС-35/6кВ №214	2х6,3	4,23	
		НГДУ "НСН"	ПС-35/6кВ №216	2х10	3,45	
		НГДУ "НСН"	ПС-35/6кВ №218	2х16	5,28	
		НГДУ "НСН"	ПС-35/6кВ №219	2х16	7,20	
		НГДУ "НСН"	ПС-35/6кВ №271	2х25	24,10	
		НГДУ "НСН"	ПС-35/6кВ №235	2х4,0	1,18	
НГДУ "СН"	ПС №2 Товарный парк	2х10	4,72	47,2		
НГДУ "СН"	ПС №46 Белый Яр	2х10	5,46	5,5		
НГДУ "ФН"	ПС КНС-14	2х25	10,63	42,5		
		НГДУ "ФН"	ПС-35/6 №42	2х4	0,71	
		НГДУ "ФН"	ПС-35/6 №169	2х6,3	1,88	
		НГДУ "ФН"	ПС-35/6 №167	2х6,3	0,60	
		НГДУ "ФН"	ПС-35/6 №287	2х4	0,48	
		НГДУ "ФН"	ПС-35/6 №186	2х4	2,46	
НГДУ "ФН"	ПС Юрская	2х40	40,40	101,0		
		НГДУ "ФН"	ПС-35/6 №122	2х6,3	4,87	
		НГДУ "ФН"	ПС-35/6 №238	2х10	5,26	
		НГДУ "ФН"	ПС-35/6 №91	2х25	10,10	
		НГДУ "ФН"	ПС-35/6 №20	2х10	3,54	
		НГДУ "ФН"	ПС-35/6 №144	2х6,3	4,00	
УПГ	ПС Искра	2х160	66,41	41,5		
НГДУ "СН"	ПС Ньюрымская	2х16	5,64	35,3		
НГДУ "СН"	ПС-35/6 №369	2х6,3	2,12			
НГДУ "БН"	ПС Рассвет	2х25	8,63	34,5		
НГДУ "БН"	ПС Зенит	2х25	8,61	34,4		
		НГДУ "БН"	ПС-35/6 №366	2х4	0,53	
		НГДУ "БН"	ПС-35/6 №365	2х4	1,28	
		НГДУ "БН"	ПС-35/6 №352	2х10	2,92	
НГДУ "КН"	ПС Южно-Конитлорская	2х25	7,75	31,0		
		НГДУ "КН"	ПС-35/6 №172	2х6,3	4,97	
		НГДУ "КН"	ПС-35/6 №345	2х4	1,76	
АО "Тюменьэнерго"						
ПС		ПС Сова	2х25			
	Сургутский район	НГДУ "КН"	ПС-35/6 №25	2х4,0	3,23	
		НГДУ "КН"	ПС-35/6 №160	2х4,0	0,85	
		НГДУ "КН"	ПС-35/6 №159	2х4,0	2,79	
		НГДУ "КН"	ПС-35/6 №307	2Х6,3	3,51	
		НГДУ "КН"	ПС-35/6 №188	2х4,0	2,57	
		НГДУ "КН"	ПС-35/6 №342	2х16	2,75	
ПС		ПС КСП-4	2х10			
Сургутский район	НГДУ "КН"	ПС-10/6 №256	2х4,0	1,78		
ПС		ПС КНС-9	2х25			
	Сургутский район	НГДУ "КН"	ПС-35/6 №161	2х10	4,64	
		НГДУ "КН"	ПС-35/6 №215	2х4,0	0,22	
		НГДУ "КН"	ПС 35/10кВ №298	2х6,3	5,08	

№ п/п	Район	Собственник	Наименование источника питания, подстанции	Установленная мощность тр-ров	Мощность потребленная, МВт	Загрузка трансформатора, %
32		СурЭС	ПС Югорская	2х40		
	Сургутский район	НГДУ "КН"	ПС 35/10 №67	2х10	2,12	
		НГДУ "КН"	ПС-35/6 №173	2х6,3	1,93	
		НГДУ "ФН"	ПС-35/6 №56	2х2,5	1,77	
		НГДУ "ФН"	ПС-35/6 №92	2х4	1,60	
		НГДУ "ФН"	ПС-35/6 №143	2х4	1,34	
		НГДУ "ФН"	ПС-35/6 №233	2х16	7,60	
33		СурЭС	ПС Куст	2х25		
		НГДУ "КН"	ПС-35/6 №138	2х10	3,24	
	Сургутский район	НГДУ "КН"	ПС-35/6 №136	2х4,0	1,49	
		НГДУ "КН"	ПС-35/6 №162	2х6,3	0,50	
		НГДУ "КН"	ПС-35/6 №225	2х4,0	0,99	
		НГДУ "КН"	ПС-35/6 №240	2х4,0	2,15	
		НГДУ "ФН"	ПС-35/6 №44	2х6,3	2,13	
		НГДУ "ФН"	ПС-35/6 №83	2х6,3	0,49	
		НГДУ "ФН"	ПС-35/6 №40	2х4	1,67	
34		СурЭС	ПС Савуйская	2х16		
35		СурЭС	ПС Родниковая	2х25		
	Сургутский район	НГДУ "КН"	ПС-35/6 №90	2х6,3	0,00	
		НГДУ "КН"	ПС-35/6 №90А	2х6,3	4,16	
		НГДУ "КН"	ПС-35/6 №137	2х4,0	0,15	
		НГДУ "КН"	ПС-35/6 №189	2х6,3	0,88	
		НГДУ "КН"	ПС-35/6 №110	2х6,3	0,76	
		НГДУ "КН"	ПС-35/6 №109	2х6,3	0,36	
		НГДУ "КН"	ПС-35/6 №175	2х4,0	0,64	
36		СурЭС	ПС КНС-3	2х40		
	Сургутский район	НГДУ "ЛН"	ПС-35/6 №193	2х6,3	1,09	
		НГДУ "ЛН"	ПС-35/6 №194	2х4,0	1,46	
		НГДУ "ЛН"	ПС-35/6 №31	2х10	14,78	
		НГДУ "ЛН"	ПС-35/6 №43	2х6,3	4,52	
		НГДУ "ЛН"	ПС-35/6 №94	2х6,3	5,16	
		НГДУ "ЛН"	ПС-35/6 №95	2х4,0	2,35	
		НГДУ "ЛН"	ПС-35/6 №37	2х10	4,29	
37		СурЭС	ПС Вера	2х25		
	Сургутский район	НГДУ "ЛН"	ПС-35/6 №195	2х6,3	6,43	
		НГДУ "ЛН"	ПС-35/6 №199	2х4,0	3,89	
		НГДУ "ЛН"	ПС-35/6 №76	2х6,3	1,79	
		НГДУ "ЛН"	ПС-35/6 №93	2х4,0	2,31	
		НГДУ "ЛН"	ПС-35/6 №208	1х4	0,00	
		НГДУ "ЛН"	ПС-35/6 №338	2х6,3	0,23	
38		СурЭС	ПС Ключевая	2х25		
	Сургутский район	НГДУ "ЛН"	ПС-35/6 №33	2х16	8,77	
		НГДУ "ЛН"	ПС-35/6 №70	2х10	9,00	
39		СурЭС	ПС КНС 10	2х40		
	Сургутский район	НГДУ "ЛН"	ПС-35/6 №113	2х16	12,97	
		НГДУ "ЛН"	ПС-35/6 №191	2х6,3	3,25	
		НГДУ "ЛН"	ПС-35/6 №152	2х4,0	2,05	
		НГДУ "ЛН"	ПС-35/6 №179	2х4,0	2,40	
		НГДУ "ЛН"	ПС-35/6 №71	2х10	9,44	
40		СурЭС	ПС КНС 6	2х25		
	Сургутский район	НГДУ "ЛН"	ПС-35/6 №32	2х10	2,49	
41		СурЭС	ПС Лянторская	2х25		
	Сургутский район	НГДУ "ЛН"	ПС-35/6 №151	2х6,3	8,10	
		НГДУ "ЛН"	ПС-35/6 №211	2х10	3,58	
		НГДУ "ЛН"	ПС-35/6 №51	2х4	0,30	
42		СурЭС	ПС Транспортная	2х40		
	Сургутский район	НГДУ "ЛН"	ПС-35/6 №176	2х4,0	1,79	
		НГДУ "ЛН"	ПС-35/6 №69	1х10 2х16	1,83	
		НГДУ "ЛН"	ПС-35/6 №178	2х6,3	2,71	
		НГДУ "ЛН"	ПС-35/6 №237	2х6,3	1,56	
		НГДУ "ЛН"	ПС-35/6 №150	2х10	13,33	
43		СурЭС	ПС Маслиховская	2х16		
	Сургутский район	НГДУ "ЛН"	ПС-35/6 №319	2х6,3	0,21	
		НГДУ "ЛН"	ПС-35/6 №212	2х6,3	0,58	
		НГДУ "ЛН"	ПС-35/6 №52	2х10	5,90	
		НГДУ "ЛН"	ПС-35/6 №58	2х2,5	1,54	
		НГДУ "ЛН"	ПС-35/6 №85	2х4,0	1,72	
44		СурЭС	ПС Лямино	2х16		
45		СурЭС	ПС Алехинская	2х25		
	Сургутский район	НГДУ "НСН"	ПС-35/6кВ №117	2х4,0	3,06	
		НГДУ "НСН"	ПС-35/6кВ №157	2х6,3	2,43	
		НГДУ "НСН"	ПС-35/6кВ №290	2х10	4,94	
46		СурЭС	ПС Нижнесортымская	2х25		
	Сургутский район	НГДУ "НСН"	ПС-35/6кВ №74	2х6,3	1,58	
		НГДУ "НСН"	ПС-35/6кВ №112	2х6,3	0,00	
		НГДУ "НСН"	ПС-35/6кВ №129	2х6,3	0,85	
		НГДУ "НСН"	ПС-35/6кВ №154	2х4,0	1,67	
		НГДУ "НСН"	ПС-35/6кВ №155	2х4,0	0,89	
		НГДУ "НСН"	ПС-35/6кВ №156	2х10	1,02	
		НГДУ "НСН"	ПС-35/6кВ №118	2х4,0	3,99	
		НГДУ "НСН"	ПС-35/6кВ №128	2х6,3	0,56	
		НГДУ "НСН"	ПС-35/6кВ №322	2х10	3,47	
		НГДУ "НСН"	ПС-35/6кВ №313	2х4,0	0,51	

№ п/п	Район	Собственник	Наименование источника питания, подстанции	Установленная мощность тр-ров	Мощность потребленная, МВт	Загрузка трансформатора, %
47		СурЭС	ПС Технолог	2х40		
	Сургутский район	НГДУ "СН"	ПС-35/6кВ №13	2х4,0	1,48	
		НГДУ "СН"	ПС-35/6кВ №39	2х4,0	0,00	
		НГДУ "СН"	ПС-35/6кВ №89	2х4,0	2,35	
		НГДУ "СН"	ПС-35/6кВ №197	2х4,0	3,20	
		НГДУ "СН"	ПС-35/6кВ №5	2х4,0	3,64	
		НГДУ "СН"	ПС-35/6кВ №47	2х6,3	2,67	
		НГДУ "СН"	ПС-35/6кВ №35	2х4,0	3,94	
		НГДУ "СН"	ПС-35/6кВ №49	2х6,3	3,25	
		НГДУ "СН"	ПС-35/6кВ №66	2х4,0	3,35	
48		СурЭС	ПС Яун -Лор	2х25		
	Сургутский район	НГДУ "СН"	ПС-35/6кВ №11	2х4,0	3,16	
		НГДУ "СН"	ПС-35/6кВ №26	2х4,0	2,04	
		НГДУ "СН"	ПС-35/6кВ №41	2х4,0	2,48	
		НГДУ "СН"	ПС-35/6кВ №45	2х6,3	2,90	
		НГДУ "СН"	ПС-35/6кВ №61	2х4,0	0,97	
		НГДУ "СН"	ПС-35/6кВ №62	2х10	3,76	
		НГДУ "СН"	ПС-35/6кВ №63	2х4,0	2,09	
		НГДУ "СН"	ПС-35/6кВ №105	2х10	0,78	
		НГДУ "СН"	ПС-35/6кВ №213	1х4,0	0,77	
		НГДУ "СН"	ПС-35/6кВ №302	2х4,0	3,29	
49		СурЭС	ПС Березка	2х40		
	Сургутский район	НГДУ "СН"	ПС-35/6кВ №72	2х6,3	4,24	
		НГДУ "СН"	ПС-35/6кВ №104	2х4,0	0,00	
		НГДУ "СН"	ПС-35/6кВ №236	2х6,3	3,53	
50		СурЭС	ПС Блочная	2х40		
	Сургутский район	НГДУ "СН"	ПС-35/6кВ №50	2х4,0	1,72	
		НГДУ "СН"	ПС-35/6кВ №36	2х6,3	3,91	
		НГДУ "СН"	ПС-35/6кВ №3	2х10	3,51	
		НГДУ "СН"	ПС-35/6кВ №4	2х6,3	3,60	
		НГДУ "СН"	ПС-35/6кВ №203	2х6,3	4,37	
		НГДУ "СН"	ПС-35/6кВ №140	2х4,0	1,21	
		НГДУ "СН"	ПС-35/6кВ №344	2х6,3	3,75	
51		СурЭС	ПС Элегаз	2х25		
		НГДУ "СН"	ПС-35/6кВ №29	2х4,0	4,51	
		НГДУ "СН"	ПС-35/6кВ №73	2х6,3	4,50	
		НГДУ "СН"	ПС-35/6кВ №82	2х6,3	3,90	
		НГДУ "СН"	ПС-35/6кВ №87	1х6,3	0,00	
		НГДУ "СН"	ПС-35/6кВ №88	2х4,0	3,78	
		НГДУ "СН"	ПС-35/6кВ №106	2х6,3	4,04	
		НГДУ "СН"	ПС-35/6кВ №163	2х4,0	0,47	
		НГДУ "СН"	ПС-35/6кВ №198	2х10	1,00	
		НГДУ "СН"	ПС-35/6кВ №247	2х10	0,90	
		НГДУ "СН"	ПС-35/6кВ №292	2х4,0	3,09	
		НГДУ "СН"	ПС-35/6кВ №311	2х4,0	2,42	
		НГДУ "СН"	ПС-6/35кВ №325	3х25,0	38,51	
		НГДУ "СН"	ПС-35/6кВ №335	2х6,3	2,36	
		НГДУ "СН"	ПС-35/6кВ №340	2х6,3	1,31	
		НГДУ "СН"	ПС-35/6кВ №356	2х4	4,09	
		НГДУ "СН"	ПС-35/6кВ №359	2х4	2,34	
52		СурЭС	ПС Шукшинская	2х25		
53		СурЭС	ПС Газлифт	2х40		
	Сургутский район	НГДУ "ФН"	ПС-35/6 №125	2х6,3	2,65	
		НГДУ "ФН"	ПС-35/6 №107	2х6,3	0,98	
		НГДУ "ФН"	ПС-35/6 №108	2х4	1,62	
		НГДУ "ФН"	ПС-35/6 №145	2х6,3	2,27	
		НГДУ "ФН"	ПС-35/6 №248	2х10	3,06	
		НГДУ "ФН"	ПС-35/6 №255	2х16	8,09	
		НГДУ "ФН"	ПС-35/6 №14	2х10	1,61	
		НГДУ "ФН"	ПС-35/6 №187	2х4	1,98	
		НГДУ "ФН"	ПС-35/6 №363	2х10	4,36	
54		СурЭС	ПС Брусничная	2х25		
	Сургутский район	НГДУ "ФН"	ПС-35/6 №185	2х6,3	3,60	
		НГДУ "ФН"	ПС-35/6 №16	2х4	0,94	
		НГДУ "ФН"	ПС-35/6 №57	2х6,3	4,24	
		НГДУ "ФН"	ПС-35/6 №166	2х4	2,93	
		НГДУ "ФН"	ПС-35/6 №341	2х6,3	3,67	
55		МЭС Зап.Сибири	ПС Восточно Моховая	2х25		
	Сургутский район	НГДУ "ФН"	ПС-35/6 №204	2х6,3	1,79	
		НГДУ "ФН"	ПС-35/6 №209	2х6,3	2,74	
		НГДУ "ФН"	ПС-35/6 №226	2х6,3	5,27	
		НГДУ "ФН"	ПС-35/6 №293	2Х4	1,72	
56		СурЭС	ПС Дорожная	2х25		
	Сургутский район	НГДУ "ФН"	ПС-35/6 №170	2х4	1,91	
		НГДУ "СН"	ПС-35/6кВ №232	2х4,0	1,37	
		НГДУ "ФН"	ПС-35/6кВ №142	2х4,0	1,82	
57		СурЭС	ПС КНС-11	2х40		
		НГДУ "ФН"	ПС-35/6 №303	2х6,3	5,75	
		НГДУ "ФН"	ПС-35/6 №17	2х4	2,83	
		НГДУ "ФН"	ПС-35/6 №54	2х16	1,47	
		НГДУ "ФН"	ПС-35/6 №141	2х4	2,02	
		НГДУ "ФН"	ПС-35/6 №257	2х4	1,62	
		НГДУ "ФН"	ПС-35/6 №336	2х6,3	2,65	
		НГДУ "ФН"	ПС-35/6 №362	2х10	2,96	
		НГДУ "ФН"	ПС-35/6 №360	2х10	3,10	
		НГДУ "ФН"	ПС-35/6 №357	2х6,3	3,07	

№ п/п	Район	Собственник	Наименование источника питания, подстанции	Установленная мощность тр-ров	Мощность потребленная, МВт	Загрузка трансформатора, %
		НГДУ "ФН"	ПС-35/6 №168	2х6,3	1,25	
58		СурЭС	ПС КНС-2	2х25		
	Сургутский район	НГДУ "ФН"	ПС-35/6 №123	1х2,5; 2х6,3	1,14	
59		СурЭС	ПС КНС-4	2х40		
	Сургутский район	НГДУ "ФН"	ПС-35/6 №223	2х16	0,56	
		НГДУ "КН"	ПС-35/6 №64	2х6,3	0,00	
		НГДУ "ФН"	ПС-35/6 №65	2х16	0,00	
		НГДУ "ФН"	ПС-35/6 №224	2х6,3	3,74	
60		СурЭС	ПС КНС-7	2х40		
	Сургутский район	НГДУ "ФН"	ПС-35/6 №55	2х16	3,26	
		НГДУ "ФН"	ПС-35/6 №84	2х4	1,57	
61		СурЭС	ПС Федоровская	2х25		
	Сургутский район	НГДУ "ФН"	ПС-35/6 №288	2х4	1,90	
		НГДУ "ФН"	ПС-35/6 №124	2х4	2,87	
		НГДУ "ФН"	ПС-35/6 №48	2х4	1,84	
		НГДУ "ФН"	ПС-35/6 №75	2х4	2,86	
		НГДУ "ФН"	ПС-35/6 №126	2х4	0,85	
		НГДУ "ФН"	ПС-35/6 №165	2х6,3	6,03	
		НГДУ "ФН"	ПС-35/6 №21	2х4	5,42	
62		МЭС Зап.Сибири	ПС Имилор	2х125		
		НГДУ "ФН"	ПС-35/6 №361	2х10	0,59	
63		СурЭС	ПС КНС-1	2х25		
64		СурЭС	ПС Береговая	2х16		
65		СурЭС	ПС Агат	2х25		
	Сургутский район	НГДУ "БН"	ПС-35/6 №101	2х6,3	4,02	
		НГДУ "БН"	ПС-35/6 №134	2х4,0	1,24	
		НГДУ "БН"	ПС-35/6 №60	2х4,0	3,20	
		НГДУ "БН"	ПС-35/6 №19	2х6,3	3,16	
66		СурЭС	ПС Алмаз	2х25		
	Сургутский район	НГДУ "БН"	ПС-35/6 №15	2х4,0	2,32	
		НГДУ "БН"	ПС-35/6 №22	2х6,3	1,73	
		НГДУ "БН"	ПС-35/6 №263	2х6,3	0,73	
		НГДУ "БН"	ПС-35/6 №27	1х4,0	0,02	
		НГДУ "БН"	ПС-35/6 №28	2х4,0	0,96	
		НГДУ "БН"	ПС-35/6 №7	2х6,3	4,84	
		НГДУ "БН"	ПС-35/6 №81	2х6,3	3,12	
67		СурЭС	ПС Быстринская	2х25		
	Сургутский район	НГДУ "БН"	ПС-35/6 №102	2х4,0	2,30	
		НГДУ "БН"	ПС-35/6 №171	2х4,0	1,37	
		НГДУ "БН"	ПС-35/6 №77	2х4,0	3,18	
		НГДУ "БН"	ПС-35/6 №78	2х4,0	1,82	
		НГДУ "БН"	ПС-35/6 №80	2х4,0	1,50	
		НГДУ "БН"	ПС-35/6 №98	2х6,3	2,81	
		НГДУ "БН"	ПС-35/6 №99	2х10,0	2,09	
68		СурЭС	ПС Вачимская	2х40		
	Сургутский район	НГДУ "БН"	ПС-35/6 №135	2х6,3	3,97	
		НГДУ "БН"	ПС-35/6 №148	2х6,3	4,49	
		НГДУ "БН"	ПС-35/6 №79	2х4,0	1,29	
		НГДУ "БН"	ПС-35/6 №18	2х6,3	3,76	
		НГДУ "БН"	ПС-35/6 №201	2х10,0	1,50	
		НГДУ "БН"	ПС-35/6 №234	2х6,3	6,32	
		НГДУ "БН"	ПС-35/6 №295	2х6,3	5,36	
		НГДУ "БН"	ПС-6/35кВ №333	3х25,0	38,19	
69		СурЭС	ПС Дальняя	2х40		
	Сургутский район	НГДУ "БН"	ПС-35/6 №59	2х6,3	3,10	
		НГДУ "БН"	ПС-35/6 №147	2х10,0	1,97	
		НГДУ "БН"	ПС-35/6 №182	2х4,0	0,37	
		НГДУ "БН"	ПС-35/6 №183	2х6,3	1,80	
		НГДУ "БН"	ПС-35/6 №9	1х4,0		
		НГДУ "БН"	ПС-35/6 №97	2х4,0	2,25	
		НГДУ "БН"	ПС-35/6 №100	2х6,3	2,51	
		НГДУ "БН"	ПС-35/6 №146	2х6,3	3,00	
		НГДУ "БН"	ПС-35/6 №6	2х6,3	3,91	
		НГДУ "БН"	ПС-35/6 №202	2х4,0	1,38	
		НГДУ "БН"	ПС-35/6 №30	2х10,0	2,96	
70		СурЭС	ПС Солкино	2х16		
	Сургутский район	НГДУ "БН"	ПС-35/6 №38	2х4,0	1,26	
		НГДУ "БН"	ПС-35/6 №8	2х6,3	5,13	
71		Энергокомплекс	ПС Рогожниковская	2х40		
	Октябрьский район	НГДУ "БН"	ПС-35/6 №286	2х25	-26,25	
		НГДУ "БН"	ПС-35/6 №304	2х25	-33,86	
		НГДУ "БН"	ПС-35/6 №294	2х10	2,04	
		НГДУ "БН"	ПС-35/6 №350	2х6,3	1,85	
		НГДУ "БН"	ПС-35/6 №184	2х6,3	2,43	
		НГДУ "БН"	ПС-35/6 №285	2х6,3	3,12	
		НГДУ "БН"	ПС-35/6 №291	2х6,3	5,78	
		НГДУ "БН"	ПС-35/6 №24	1х6,3	0,15	
		НГДУ "БН"	ПС-35/6 №259	1х4	0,00	
		НГДУ "БН"	ПС-35/6 №348	2х4	0,62	

Примечание: наличие/отсутствие технической возможности технологического присоединения к центрам питания
ОАО "Сургутнефтегаз" определяется для конкретного Заявителя после подачи заявки на технологическое
присоединение, с учетом пропускной способности элементов электрической сети технологически связанных
с планируемой точкой присоединения, а также пропускной способности электрических сетей вышестоящих
сетевых организаций.