

Таблица IV-9

Информация о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения 19.06.2019 (постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 №24, пункт 19ж раздела II)

ПС 220/10/10 кВ "Искра"	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	160	Нагрузка		174	68,970	11,330
			Напряжение	220 кВ	270		
			РПН			0	
	2Т	160	Нагрузка		4	1,210	0,770
			Напряжение	220 кВ	237		
РПН			0				
ИТОГО					178	70,180	12,100
Лукъявинская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	40	Нагрузка	110кВ	32	5,280	1,320
				35кВ	115	-7,220	-0,510
				6кВ	451	4,625	0,227
			Напряж.	110кВ	122		
				35кВ	36,6		
				6кВ	6,1		
			РПН		2		
	2Т	40	Нагрузка	110кВ	30	3,960	1,320
				35кВ	55	3,120	0,850
				6кВ	616	6,322	0,059
			Напряж.	110кВ	122		
				35кВ	36,8		
				6кВ	6,2		
			РПН		2		
ИТОГО			110кВ	62	9,240	2,640	
			35кВ	170	-4,100	0,340	
			6кВ	1067	10,947	0,286	
Ай-Пимская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	18	0,020	0,000
				35кВ	59	0,120	0,030
				6кВ	20	0,085	-0,179
			Напряж.	110кВ	121,6		
				35кВ	36,58		
				6кВ	6,37		
			РПН		4		
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	32	0,040	0,020
				35кВ	104	0,210	0,050
				6кВ	0	0,000	0,000
			Напряж.	110кВ	121,6		
				35кВ	36,2		
				6кВ	6,37		
			РПН		5		
ИТОГО			110кВ	50	0,060	0,020	
			35кВ	163	0,330	0,080	
			6кВ	20	0,085	-0,179	
Северо-Ай-Пимская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	27	-2,700	-4,900
				35кВ	170	10,000	2,000
				6кВ	798	4,500	0,950
			Напряж.	110кВ	120		
				35кВ	36,7		
				6кВ	6,20		
			РПН		6		
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	30	-3,200	-4,900
				35кВ	209	13,000	3,000
				6кВ	905	2,700	-0,400
			Напряж.	110кВ	121		
				35кВ	36,7		
				6кВ	6,20		
			РПН		6		
ИТОГО			110кВ	57,00	-5,90	-9,80	
			35кВ	379,00	23,00	5,00	
			6кВ	1703,00	7,20	0,55	

Северо-Лабытьганская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	40	Нагрузка	110кВ	7	0,100	1,200
				35кВ	270	-16,600	-0,500
				6кВ	432	4,431	0,935
			Напряж.	110кВ	119,9		
				35кВ	35,5		
				6кВ	6,2		
	РПН		3				
	2Т	40	Нагрузка	110кВ	12	1,700	1,700
				35кВ	309	-19,100	-1,000
				6кВ	256	2,632	-0,045
			Напряж.	110кВ	121		
35кВ				35,5			
6кВ				6,1			
РПН		3					
ИТОГО		110кВ	19,00	1,80	2,90		
		35кВ	579,00	-35,70	-1,50		
		6кВ	688	7	1		

Битумская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	40	Нагрузка	110кВ	35	-5,332	3,185
				35кВ	158	10,100	3,024
				6кВ	258	0,00015	0,000
			Напряж.	110кВ	122,2		
				35кВ	37,1		
				6кВ	6,14		
	РПН		3				
	2Т	40	Нагрузка	110кВ	23	-3,112	1,902
				35кВ	154	-9,235	-3,133
				6кВ	180	0,00009	0,00003
			Напряж.	110кВ	122,3		
35кВ				36,7			
6кВ				6,12			
РПН		2					
ИТОГО		110кВ	58,00	-8,44	5,09		
		35кВ	312,00	0,87	-0,11		
		6кВ	438,00	0,00	0,00		

Верхненадымская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16	Нагрузка	110кВ	42	9,400	-1,500
				35кВ	26	1,571	-0,006
				6кВ	75	0,771	-0,527
			Напряж.	110кВ	124		
				35кВ	37,1		
				6кВ	6,20		
	РПН		2				
	2Т	16	Нагрузка	110кВ	30	6,500	-1,800
				35кВ	47	2,838	-0,515
				6кВ	182	1,870	-0,297
			Напряж.	110кВ	124		
35кВ				37,1			
6кВ				6,20			
РПН		2					
ИТОГО		110кВ	72	15,900	-3,300		
		35кВ	73	4,409	-0,521		
		6кВ	257	2,641	-0,824		

Ватлорская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	11	-2,127	-0,240
				35кВ	51	3,850	0,060
				6кВ	44	-0,450	0,518
			Напряж.	110кВ	121		
				35кВ	36,56		
				6кВ	6,3		
	РПН		4				
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	14	-3,254	0,743
				35кВ	66	4,221	0,000
				6кВ	89	-0,918	-0,709
			Напряж.	110кВ	121		
35кВ				36,5			
6кВ				6,3			
РПН		3					
ИТОГО		110кВ	25	-5,38	0,50		
		35кВ	117	8,07	0,06		
		6кВ	133	-1,37	-0,19		

Тян	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	40	Нагрузка	110кВ	24,0	1,1	4,7
				35кВ	74,0	0,6	4,7
				6кВ	367,9	3,8	0,6
			Напряж.	110кВ	122,4		
				35кВ	36,7		
				6кВ	6,2		
	РПН		3				
	2Т	40	Нагрузка	110кВ	34	-5,5	2,7
				35кВ	110	-6,3	3,0
				6кВ	185	2	0,442
			Напряж.	110кВ	122,9		
35кВ				36,6			
6кВ				6,2			
РПН		3					
ИТОГО		110кВ	58	-4,400	7,400		
		35кВ	184	-5,700	7,700		
		6кВ	553	5,800	1,042		

Юкъяунская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	40	Нагрузка	110кВ	59	12,200	-2,700
				35кВ	32	1,800	-0,200
				6кВ	172	1,764	-0,613
			Напряж.	110кВ	124		
				35кВ	36,6		
				6кВ	6,18		
	РПН		3				
	2Т	40	Нагрузка	110кВ	71	14,600	-4,000
				35кВ	40	2,400	0,000
				6кВ	295	3,023	-0,493
			Напряж.	110кВ	124		
35кВ				36,5			
6кВ				6,15			
РПН		3					
ИТОГО		110кВ	130	26,800	-6,700		
		35кВ	72	4,200	-0,200		
		6кВ	467	4,787	-1,106		

Казымская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	28	5,005	1,420
				35кВ	8	-0,390	-0,180
				6кВ	491	-4,975	-1,370
			Напряж.	110кВ	121,3		
				35кВ	36,9		
				6кВ	6,3		
	РПН		5				
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	20	3,410	0,385
				35кВ	11	-565,000	0,096
				6кВ	323	-3,445	-0,497
			Напряж.	110кВ	121,1		
35кВ				37,3			
6кВ				6,4			
РПН		5					
ИТОГО		110кВ	48,00	8,42	1,81		
		35кВ	19,00	-565,39	-0,08		
		6кВ	814,00	-8,42	-1,87		

Жумажановская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	28	5,327	0,669
				35кВ	53	3,198	-0,027
				6кВ	242	2,397	0,540
			Напряж.	110кВ	119,8		
				35кВ	36,2		
				6кВ	6,17		
	РПН		4				
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	34	6,330	0,159
				35кВ	74	4,381	0,390
				6кВ	232	2,364	-0,547
			Напряж.	110кВ	120,2		
35кВ				36,3			
6кВ				6,23			
РПН		4					
ИТОГО		110кВ	62	11,657	0,828		
		35кВ	127	7,579	0,363		
		6кВ	474	4,761	-0,007		

Южно-Ватлорская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16	Нагрузка	110кВ	7	1,222	0,057
				35кВ	7	0,375	0,025
				6кВ	108	0,976	0,380
			Напряж.	110кВ	122,2		
				35кВ	36,4		
				6кВ	6,3		
	РПН						
	2Т	16	Нагрузка	110кВ	7	1,156	0,106
				35кВ	13	0,637	0,200
				6кВ	90	0,880	0,196
			Напряж.	110кВ	122		
35кВ				36,6			
6кВ				6,3			
РПН		3					
ИТОГО		110кВ	14	2,378	0,163		
		35кВ	20	1,012	0,225		
		6кВ	198	1,856	0,576		

ПС 110/35/6 кВ Юрская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	7,62	1,525	8,293
				35кВ	0	0,000	0,000
				6кВ	0	0,000	0,000
			Напряж.	110кВ	110		
				35кВ	35		
				6кВ	6		
	РПН						
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	3,069	0,614	7,630
				35кВ	0	0,000	0,000
				6кВ	0	0,000	0,000
			Напряж.	110кВ	110		
35кВ				35			
6кВ				6			
РПН							
ИТОГО		110кВ	10,69	2,14	15,92		
		35кВ	0,00	0,00	0,00		
		6кВ	0,00	0,00	0,00		

ПС 110/35/6 кВ КНС-14	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	19,12	3,823	0,380
				35кВ	57	3,343	0,559
				6кВ	40	0,446	0,000
			Напряж.	110кВ	110		
				35кВ	35,1		
				6кВ	6,2		
	РПН						
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	27,57975	5,516	0,002
				35кВ	68	3,986	0,000
				6кВ	0	0,004	0,159
			Напряж.	110кВ	110		
35кВ				35,2			
6кВ				6,4			
РПН							
ИТОГО		110кВ	47	9,339	0,381		
		35кВ	125	7,329	0,559		
		6кВ	40	0,450	0,159		

ПС 110/35/6 кВ "Нюрымская"	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспет. наимен.	S _{ном} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,00	Нагрузка	110кВ	5,26	0,980	-0,487
				35кВ	48,2	2,993	0,256
				6кВ	191,2	2,048	0,153
			Напряж.	110кВ	120		
				35кВ	36		
				6кВ	6,20		
	РПН		3				
	2Т	16,00	Нагрузка	110кВ	5,38	0,975	-0,548
				35кВ	30,3	1,889	0,022
				6кВ	190,7	2,051	0,069
			Напряж.	110кВ	120		
35кВ				36			
6кВ				6,21			
РПН		3					
ИТОГО		110кВ	11	1,955	-1,035		
		35кВ	78	4,881	0,278		
		6кВ	382	4,098	0,222		

ПС 110/6 кВ №2	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	110кВ	5,23	1,074	-0,120
				35кВ			
				6кВ	101		
			Напряж.	110кВ	119		
				35кВ			
				6кВ	6,19		
	РПН	3					
	2Т	10,0	Нагрузка	110кВ	10,07	2,079	0,172
				35кВ			
				6кВ	192		
			Напряж.	110кВ	120		
35кВ							
6кВ				6,26			
РПН	4						
ИТОГО			110кВ	15	3,153	0,051	
			35кВ				
			6кВ	293			
ПС 110/6 кВ №46	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	110кВ	9,63	1,895	0,552
				35кВ			
				6кВ	180		
			Напряж.	110кВ	118		
				35кВ			
				6кВ	6,33		
	РПН	1					
	2Т	10,0	Нагрузка	110кВ	10,30	2,091	0,396
				35кВ			
				6кВ	196		
			Напряж.	110кВ	119		
				35кВ			
				6кВ	6,27		
	РПН	1					
	ИТОГО			110кВ	20	3,986	0,948
				35кВ			
				6кВ	376		
ПС 110/35/6 кВ Конитлгорская	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ	12	-1,742	1,168
				35кВ	118	6,031	-0,399
				6кВ	549	4,783	0,155
			Напряж.	110кВ	122,3		
				35кВ	37,1		
				6кВ	6,3		
	РПН		4				
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ	39	-6,653	0,125
				35кВ	39	1,888	-0,622
				6кВ	490	4,149	-1,017
			Напряж.	110кВ	124,1		
				35кВ	36,7		
				6кВ	6,3		
	РПН		4				
	ИТОГО			110кВ	51	-8,395	1,294
			35кВ	157	7,919	-1,021	
			6кВ	1 039	8,932	-0,862	
ПС 110/35/10 кВ Южно-Конитлгорская	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ	-	0,000	0,000
				35кВ	89	4,224	1,208
				6кВ	57	0,652	0,469
			Напряж.	110кВ	120,4		
				35кВ	35,7		
				10кВ	10,11		
	РПН		3				
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ	48	7,795	1,868
				35кВ	53	2,618	-0,069
				6кВ	28	0,303	0,253
			Напряж.	110кВ	120,1		
				35кВ	35,9		
				10кВ	10,18		
	РПН		3				
	ИТОГО			110кВ	48	7,795	1,868
			35кВ	142	6,842	1,139	
			6кВ	85	0,954	0,722	

ПС 110/35/6 кВ Паблиновская	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ	-	0,000	0,000
				35кВ	146	6,962	-2,631
				6кВ	-	0,00	0,00
			Напряж.	110кВ	121,0		
				35кВ	36,9		
				6кВ	6,3		
			РПН		3		
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ	139	-23,305	0,752
				35кВ	150	7,288	-2,282
				6кВ	733	6,21	1,54
			Напряж.	110кВ	121,0		
35кВ				36,9			
6кВ				6,3			
РПН				3			
ИТОГО		110кВ	139	-23,305	0,752		
		35кВ	295	14,251	-4,913		
		6кВ	733	6,206	1,540		
ПС 110/35/6 кВ Комсомольская	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	40,0	Нагрузка	110кВ	-	0,000	0,000
				35кВ	335	16,048	5,225
				6кВ	389	3,382	0,013
			Напряж.	110кВ	119,8		
				35кВ	36,4		
				6кВ	6,28		
			РПН		5		
	2Т	40,0	Нагрузка	110кВ	92	13,646	6,887
				35кВ	292	14,581	2,776
				6кВ	154	1,346	0,028
			Напряж.	110кВ	119,8		
				35кВ	36,7		
				6кВ	6,31		
			РПН		5		
	ИТОГО		110кВ	92	13,646	6,887	
			35кВ	627	30,629	8,000	
			6кВ	543	4,728	0,041	
ПС 110/35/6 кВ Прометей	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ	28	-4,65	3,70
				35кВ	116	6,96	2,35
				6кВ	1108	11,61	-1,34
			Напряж.	110кВ	123,00		
				35кВ	36,50		
				6кВ	6,10		
			РПН		6		
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ	29	-5,15	3,21
				35кВ	88	5,31	1,66
				6кВ	1003	10,47	-1,55
			Напряж.	110кВ	123,00		
				35кВ	36,50		
				6кВ	6,10		
			РПН		6		
	ИТОГО		110кВ	56	-9,81	6,90	
35кВ			204	12,27	4,01		
6кВ			2110	22,08	-2,89		
ПС 110/35/6 кВ КНС-17	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	40,0	Нагрузка	110кВ	149	29,93	7,75
				35кВ	353	21,79	4,70
				6кВ	811	8,15	3,05
			Напряж.	110кВ	120,0		
				35кВ	36,5		
				6кВ	6,2		
			РПН		5		
	2Т	40,0	Нагрузка	110кВ	0	0,00	0,00
				35кВ	0	0,00	0,00
				6кВ	0	0,00	0,00
			Напряж.	110кВ	120,0		
				35кВ	36,5		
				6кВ	6,2		
			РПН		5		
	ИТОГО		110кВ	149	29,93	7,75	
35кВ			353	21,79	4,70		
6кВ			811	8,15	3,05		

ПС 110/35/6 кВ Западно-Камынская	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ	42	-8,27	-2,74
				35кВ	22	1,18	-0,82
				6кВ	121	1,32	0,11
			Напряж.	110кВ	121,0		
				35кВ	37,8		
				6кВ	6,3		
	РПН		4				
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ	54	-11,11	-1,56
				35кВ	21	1,38	0,11
				6кВ	21	0,19	0,14
			Напряж.	110кВ	121,0		
35кВ				37,8			
6кВ				6,3			
РПН		4					
ИТОГО		110кВ	95	-19,38	-4,31		
		35кВ	41	2,56	-0,71		
		6кВ	140	1,51	0,25		

ПС 110/35/6 кВ Виктория	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	110кВ	5	0,89	0,54
				35кВ			
				6кВ	99	0,89	0,54
			Напряж.	110кВ	120,0		
				35кВ			
				6кВ	6,1		
	РПН		2				
	2Т	16,0	Нагрузка	110кВ	3	0,69	-0,19
				35кВ			
				6кВ	68	0,69	-0,19
			Напряж.	110кВ	120,0		
35кВ							
6кВ				6,1			
РПН		2					
ИТОГО		110кВ	8	1,58	0,35		
		35кВ					
		6кВ	153	1,58	0,35		

ПС 110/35/6 кВ Северо-Селияровская	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ	19	2,91	2,75
				35кВ	30	1,53	1,13
				6кВ	200	1,38	1,62
			Напряж.	110кВ	120,0		
				35кВ	36,5		
				6кВ	6,2		
	РПН		3				
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ	4	-0,82	0,43
				35кВ	8	0,34	0,41
				6кВ	109	-1,16	0,03
			Напряж.	110кВ	120,0		
35кВ				36,5			
6кВ				6,2			
РПН		3					
ИТОГО		110кВ	18	2,09	3,18		
		35кВ	38	1,86	1,54		
		6кВ	156	0,23	1,64		

ПС 110/35/6 кВ Агат	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ			
				35кВ	30	1,71	-0,59
				6кВ	297	2,98	-0,76
			Напряж.	110кВ			
				35кВ	35,0		
				6кВ	6,3		
	РПН		5				
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ			
				35кВ	183	11,00	-1,58
				6кВ	0	0,00	0,00
			Напряж.	110кВ			
35кВ				35,0			
6кВ				6,3			
РПН		5					
ИТОГО		110кВ					
		35кВ	213	12,70	-2,17		
		6кВ	297	2,98	-0,76		

ПС 110/35/6 кВ Алмаз	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ			
				35кВ	83	4,94	0,97
				6кВ	342	3,55	0,00
			Напряж.	110кВ			
				35кВ		36,5	
				6кВ		6,4	
	РПН			5			
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ			
				35кВ	126	7,47	-1,59
				6кВ	178	1,84	0,23
			Напряж.	110кВ			
35кВ					36,5		
6кВ					6,3		
РПН			5				
ИТОГО		110кВ					
		35кВ		209	12,41	-0,62	
		6кВ		521	5,39	0,23	

ПС 110/35/6 кВ Быстринская	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ			
				35кВ	152	9,18	-0,43
				6кВ	269	2,71	-0,67
			Напряж.	110кВ			
				35кВ		35,0	
				6кВ		6,2	
	РПН			4			
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ			
				35кВ	36	2,03	0,76
				6кВ	40	0,23	-0,35
			Напряж.	110кВ			
35кВ					35,0		
6кВ					6,2		
РПН			4				
ИТОГО		110кВ					
		35кВ		188	11,21	0,33	
		6кВ		309	2,94	-1,02	

ПС 110/35/6 кВ Вачимская	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ			
				35кВ	75	-4,42	-0,92
				6кВ	232	2,37	-0,44
			Напряж.	110кВ			
				35кВ		36,9	
				6кВ		6,4	
	РПН			4			
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ			
				35кВ	83	-4,92	-1,00
				6кВ	321	3,25	-0,73
			Напряж.	110кВ			
35кВ					37,0		
6кВ					6,4		
РПН			5				
ИТОГО		110кВ					
		35кВ		158	-9,34	-1,92	
		6кВ		553	5,61	-1,17	

ПС 110/35/6 кВ Дальняя	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ			
				35кВ	270	16,27	-1,26
				6кВ	126	0,71	-1,10
			Напряж.	110кВ			
				35кВ		36,3	
				6кВ		6,1	
	РПН			4			
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ			
				35кВ	246	14,87	-0,58
				6кВ	155	1,22	-1,05
			Напряж.	110кВ			
35кВ					36,2		
6кВ					6,3		
РПН			4				
ИТОГО		110кВ					
		35кВ		515	31,14	-1,85	
		6кВ		281	1,92	-2,15	

ПС 110/35/6 кВ Солкино	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ			
				35кВ	37	2,24	-0,30
				6кВ	76	0,78	0,15
			Напряж.	110кВ			
				35кВ		36,9	
				6кВ		6,2	
	РПН			5			
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ			
				35кВ	70	4,12	-0,91
				6кВ	61	0,62	-0,11
			Напряж.	110кВ			
35кВ					35,8		
6кВ					6,3		
РПН			3				
ИТОГО		110кВ					
		35кВ		107	6,36	-1,21	
		6кВ		137	1,40	0,04	

ПС 110/35/6 кВ Рогожниковская	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ			
				35кВ	281	-16,43	4,52
				6кВ	0	0,00	0,00
			Напряж.	110кВ			
				35кВ		35,0	
				6кВ		6,1	
	РПН			5			
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ			
				35кВ	367	-21,42	5,88
				6кВ	0	0,00	0,00
			Напряж.	110кВ			
35кВ					35,0		
6кВ					6,2		
РПН			5				
ИТОГО		110кВ					
		35кВ		648	-37,86	10,40	
		6кВ		0	0,00	0,00	

ПС 110/35/10 кВ Нулевая	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ			
				35кВ			
				6кВ	2	0,03	-0,01
			Напряж.	110кВ			
				35кВ			
				6кВ		10,3	
	РПН			7			
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ			
				35кВ			
				6кВ	3	0,05	-0,01
			Напряж.	110кВ			
35кВ							
6кВ					10,3		
РПН			7				
ИТОГО		110кВ					
		35кВ		0	0,00	0,00	
		6кВ		4	0,07	-0,01	

ПС 110/35/6 кВ Рассвет	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ	25,72904526	3,065	-3,727
				35кВ	81	3,12	-3,67
				6кВ			
			Напряж.	110кВ		108,4	
				35кВ		34,3	
				6кВ			
	РПН			8			
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ	31,62016205	4,585	-3,795
				35кВ	100	4,66	-3,80
				6кВ			
			Напряж.	110кВ		108,8	
35кВ					34,6		
6кВ							
РПН			8				
ИТОГО		110кВ		57,34920731	7,649	-7,522	
		35кВ		182	7,78	-7,47	
		6кВ		0	0,00	0,00	

ПС 110/35/6 кВ Зенит	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ	21,29688441	3,084	-2,629
				35кВ	45	1,43	-2,42
				6кВ	159	1,65	-0,36
			Напряж.	110кВ		110,0	
				35кВ		36,4	
				6кВ		6,2	
	РПН			7			
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ	27,50294406	4,488	-2,856
				35кВ	65	3,64	-1,78
				6кВ	142	0,96	-1,16
			Напряж.	110кВ		111,8	
				35кВ		36,2	
6кВ					6,1		
РПН			7				
ИТОГО		110кВ	48,79982847	7,572	-5,485		
		35кВ	109	5,07	-4,20		
		6кВ	301	2,61	-1,52		
ПС 35/6 кВ №266	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	38,95	0,39	0,06
			Напряжение	6 кВ	6,01		
			РПН			2,00	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	50,62	0,51	0,17
			Напряжение	6 кВ	6,01		
			РПН			2,00	
	ИТОГО		6 кВ				
ПС 35/6кВ №282	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16	Нагрузка	6 кВ	351,24	3,65	0,69
			Напряжение	6 кВ	6,19		
			РПН			13,00	
	2Т	16	Нагрузка	6 кВ	350,02	3,42	1,29
			Напряжение	6 кВ	6,19		
			РПН			13,00	
	ИТОГО		6 кВ				
ПС 35/6кВ №283	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25	Нагрузка	6 кВ	363,37	3,85	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,13		
			РПН			12,00	
	2Т	25	Нагрузка	6 кВ	481,91	4,85	0,74
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН			12,00	
	ИТОГО		6 кВ				
ПС 35/6кВ №284	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	283,95	3,01	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,06		
			РПН			13,00	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	389,28	4,07	0,38
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН			13,00	
	ИТОГО		6 кВ				
ПС 35/6кВ №301	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	502,43	5,10	1,12
			Напряжение	6 кВ	6,09		
			РПН			13,00	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	319,19	3,42	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,12		
			РПН			13,00	
	ИТОГО		6 кВ				
ПС 35/6кВ №309	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	149,47	1,63	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,11		
			РПН			5,00	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	109,37	1,18	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,09		
			РПН			4,00	
	ИТОГО		6 кВ				

ПС 35/6кВ №330	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	210,30	2,25	0,35
			Напряжение	6 кВ	6,23		
			РПН			5,00	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	190,20	2,01	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН			4,00	
ИТОГО		6 кВ					
ПС 35/6кВ №334	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	126,00	1,22	-0,42
			Напряжение	6 кВ	6,02		
			РПН			4,00	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	95,40	0,98	0,15
			Напряжение	6 кВ	6,12		
			РПН			4,00	
ИТОГО		6 кВ					
ПС 35/6кВ №346	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	164,10	1,62	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН			3,00	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	83,70	0,90	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,15		
			РПН			3,00	
ИТОГО		6 кВ					
ПС 35/6кВ №355	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	242,10	2,52	0,83
			Напряжение	6 кВ	5,97		
			РПН			4,00	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	190,50	1,95	-0,04
			Напряжение	6 кВ	6,15		
			РПН			5,00	
ИТОГО		6 кВ					
ПС 35/6кВ №364	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	58,50	0,62	0,00
			Напряжение	6 кВ	5,98		
			РПН			3,00	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	93,00	0,89	0,45
			Напряжение	6 кВ	6,04		
			РПН			3,00	
ИТОГО		6 кВ					
ПС 35/6кВ №368	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	71,40	0,87	0,20
			Напряжение	6 кВ	6,16		
			РПН			4,00	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	44,10	0,38	-0,26
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН			4,00	
ИТОГО		6 кВ					
ПС 35/6кВ №373	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	33,30	0,27	0,18
			Напряжение	6 кВ	6,12		
			РПН			3,00	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	87,30	0,79	0,27
			Напряжение	6 кВ	6,12		
			РПН			3,00	
ИТОГО		6 кВ					

ПС 35/6кВ №34	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,17		
			РПН		35,000		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	102	1,029	0,311
			Напряжение	6 кВ	6,17		
			РПН		35,88		
ИТОГО			6 кВ	102	1,029	0,311	
ПС 35/6кВ №117	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,26		
			РПН		35,868		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	288	3,168	0,597
			Напряжение	6 кВ	6,26		
			РПН		35,87		
ИТОГО			6 кВ	288	3,168	0,597	
ПС 35/6кВ №130	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	249	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,40		
			РПН		35,000		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	80	0,462	0,195
			Напряжение	6 кВ	6,26		
			РПН		35,88		
ИТОГО			6 кВ	329	0,462	0,195	
ПС 35/6кВ №132	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН		35,875		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	48	0,595	0,304
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН		II		
ИТОГО			6 кВ	48	0,595	0,304	
ПС 35/6кВ №157	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,26		
			РПН		3,000		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	223	2,196	-0,382
			Напряжение	6 кВ	6,26		
			РПН		3,00		
ИТОГО			6 кВ	223	2,196	-0,382	
ПС 35/6кВ №220	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	138	1,476	0,318
			Напряжение	6 кВ	6,40		
			РПН		4,000		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	186	1,981	-0,144
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН		3,00		
ИТОГО			6 кВ	324	3,457	0,174	
ПС 35/6кВ №290	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	234	2,635	0,582
			Напряжение	6 кВ	6,33		
			РПН		12,000		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	237	2,635	0,582
			Напряжение	6 кВ	6,32		
			РПН		12,00		
ИТОГО			6 кВ	471	5,270	1,164	
ПС 35/6кВ №74	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	73	0,700	0,260
			Напряжение	6 кВ	6		
			ПБВ		36,73		
	2Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	11	0,100	0,080
			Напряжение	6 кВ	6		
			ПБВ		36,73		
ИТОГО			6 кВ	84	0,800	0,340	

ПС 35/6кВ №129	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	116	1,120	0,300
			Напряжение	6 кВ	6		
			РПН		2,00		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	69	0,680	0,230
			Напряжение	6 кВ	6		
			РПН		2,00		
ИТОГО			6 кВ	185	1,800	0,530	
ПС 35/6кВ №154	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	37	0,400	0,100
			Напряжение	6 кВ	6		
			ПБВ		36,73		
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	95	0,900	0,200
			Напряжение	6 кВ	6		
			ПБВ		36,73		
ИТОГО			6 кВ	132	1,300	0,300	
ПС 35/6кВ №155	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	55	0,520	-0,150
			Напряжение	6 кВ	6		
			РПН		4,00		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	30	0,330	0,060
			Напряжение	6 кВ	6		
			РПН		4,00		
ИТОГО			6 кВ	85	0,85	-0,09	
ПС 35/6кВ №156	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	61	0,640	0,000
			Напряжение	6 кВ	6		
			РПН		12,00		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	188	1,950	0,100
			Напряжение	6 кВ	6		
			РПН		12,00		
ИТОГО			6 кВ	249	2,59	0,1	
ПС 35/6кВ №313	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	12	0,020	0,006
			Напряжение	6 кВ	6		
			РПН		3,00		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	58	0,560	0,050
			Напряжение	6 кВ	6		
			РПН		3,00		
ИТОГО			6 кВ	70	0,58	0,056	
ПС 35/6кВ №1	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	28	0,270	0,040
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		36,7		
ИТОГО			6 кВ	28	0,27	0,04	
ПС 35/6кВ №217	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	244	2,40	0,92
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	100	1,07	0,24
			Напряжение	6 кВ	6,12		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ	344	3,470	1,160	
ПС 35/6кВ №168	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	14	0,071	-0,010
			Напряжение	6 кВ	6,01		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,17		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ	14	0,071	-0,010	

ПС 35/6кВ №228	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	120	1,12	0,37
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	120	1,32	0,44
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ	240	2,440	0,810	
ПС 35/6кВ №251	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,00	Нагрузка	6 кВ	51	0,49	0,02
			Напряжение	6 кВ	6,0		
			РПН		3		
	2Т	4,00	Нагрузка	6 кВ	60	0,50	0,38
			Напряжение	6 кВ	6,16		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ	111	0,990	0,400	
ПС 35/6кВ №252	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	270	2,28	0,45
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	330	2,40	1,51
			Напряжение	6 кВ	6,18		
			РПН		4		
ИТОГО			6 кВ	600	4,680	1,960	
ПС 35/6кВ №261	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	156	1,82	0,18
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		11		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	400	3,49	0,28
			Напряжение	6 кВ	6,16		
			РПН		11		
ИТОГО			6 кВ	556	5,310	0,460	
ПС 35/6кВ №278	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	38	0,46	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		4		
	2Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	150	1,43	0,63
			Напряжение	6 кВ	6,23		
			РПН		4		
ИТОГО			6 кВ	188	1,890	0,630	
ПС 35/6кВ №289	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	233	2,36	0,86
			Напряжение	6 кВ	6,13		
			РПН		3		
	2Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	146	1,24	0,83
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ	379	3,600	1,690	
ПС 35/6кВ №314 КС УВСИНГ	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	10	0,01	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,0		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	11	0,01	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,19		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ	21	0,020	0,000	
ПС 35/6кВ №318	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	76	0,78	0,36
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	19	0,22	-0,01
			Напряжение	6 кВ	6,38		
			РПН		4		
ИТОГО			6 кВ	95	1,000	0,350	

ПС 35/6кВ №277	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16	Нагрузка	35 кВ	94,8	0,28	0,03
			Напряжение	35 кВ	36,5		
			РПН		9		
	2Т	16	Нагрузка	35 кВ	91,9	0,28	0,0
			Напряжение	35 кВ	36,2		
			РПН		9		
ИТОГО			35 кВ	186,7	0,560	0,030	
ПС 35/6кВ №214	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	310	3,23	0,65
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	80	0,88	0,06
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ	390	4,110	0,710	
ПС 35/6кВ №216	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	180	1,51	0,88
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		11		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	160	1,66	0,77
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		11		
ИТОГО			6 кВ	340	3,170	1,650	
ПС 35/6кВ №218	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	156	1,65	0,12
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		11		
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	400	4,11	0,58
			Напряжение	6 кВ	6,16		
			РПН		13		
ИТОГО			6 кВ	556	5,760	0,700	
ПС 35/6кВ №219	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	400	0,77	0,33
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		7		
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	30	0,27	0,14
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		8		
ИТОГО			6 кВ	430	1,040	0,470	
ПС 35/6кВ №227	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	76	0,76	0,34
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	19	0,22	-0,01
			Напряжение	6 кВ	6,38		
			РПН		2		
ИТОГО			6	95	0,980	0,330	
ПС 35/6кВ №235	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	60	0,65	-0,12
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН	ПБВ	38		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	60	0,34	-0,07
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		38		
ИТОГО				120	0,990	-0,190	
ПС 35/6кВ №271 с ГТЭС	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	35 кВ	204	12,60	2,80
			Напряжение	35 кВ	36,4		
			РПН		8		
	2Т	25,0	Нагрузка	35 кВ	190	11,50	-2,40
			Напряжение	35 кВ	36,40		
			РПН		8		
ИТОГО				394	24,1	0,4	

ПС 35/6кВ №230	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,00	Нагрузка	6 кВ	71	0,61	-0,04
			Напряжение	6 кВ			
			РПН	3	3		
	2Т	4,00	Нагрузка	6 кВ	57	0,65	-0,13
			Напряжение	6 кВ			
			РПН	3	3		
ИТОГО			6 кВ	128	1,260	-0,170	
ПС 35/6кВ №243	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	161	1,830	-0,249
			Напряжение	6 кВ		6,00	
			РПН	4	3		
	2Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	276	2,081	0,151
			Напряжение	6 кВ		6,25	
			РПН	3	3		
ИТОГО			6 кВ	437	3,911	-0,098	
ПС 35/6кВ №244	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,00	Нагрузка	6 кВ	123	1,339	0,247
			Напряжение	6 кВ		6,00	
			РПН	3	3		
	2Т	4,00	Нагрузка	6 кВ	60	0,652	0,084
			Напряжение	6 кВ		6,24	
			РПН	3	3		
ИТОГО			6 кВ	183	1,991	0,331	
ПС 35/6кВ №249	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	93	0,887	0,133
			Напряжение	6 кВ		6,00	
			РПН	5	3		
	2Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	31	0,000	-0,050
			Напряжение	6 кВ		6,30	
			РПН	3	3		
ИТОГО			6 кВ	124	0,887	0,083	
ПС 35/6кВ №229	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,00	Нагрузка	6 кВ	336	-3,536	0,655
			Напряжение	6 кВ		6,00	
			РПН	12	10		
	2Т	10,00	Нагрузка	6 кВ	475	-5,169	0,318
			Напряжение	6 кВ		6,27	
			РПН	12	10		
ИТОГО			6 кВ	811	-8,705	0,973	
ПС 35/6кВ №246	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	60	1,000	0,333
			Напряжение	6 кВ		6,00	
			РПН	4	3		
	2Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	166	2,000	0,667
			Напряжение	6 кВ		6,20	
			РПН	4	3		
ИТОГО			6 кВ	226	3,000	1,000	
ПС 35/6кВ №245	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,00	Нагрузка	6 кВ	192	1,906	-0,174
			Напряжение	6 кВ		6,00	
			РПН	12	8		
	2Т	10,00	Нагрузка	6 кВ	90	0,920	0,557
			Напряжение	6 кВ		6,19	
			РПН	12	8		
ИТОГО			6 кВ	282	2,826	0,383	
ПС 35/6кВ №312	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	219	2,251	-0,150
			Напряжение	6 кВ		6,33	
			РПН	3	3		
	2Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	153	1,590	-0,473
			Напряжение	6 кВ		6,37	
			РПН	3	3		
ИТОГО			6 кВ	372	3,841	-0,623	

ПС 35/6кВ №254	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	42,4	0,349	-0,003
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	208	0,416	0,075
			Напряжение	6 кВ	6,40		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ	250	0,765	0,072	
ПС 35/6кВ №260	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	86,4	0,660	-0,133
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	69	0,361	0,072
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		2		
ИТОГО			6 кВ	156	1,021	-0,061	
ПС 35/6кВ №268	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	18,4	0,179	-0,019
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	33	0,321	0,123
			Напряжение	6 кВ	6,40		
			РПН		2		
ИТОГО			6 кВ	82	0,474	0,068	
ПС 35/6кВ №269	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	114,0	0,634	0,093
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	66	0,972	0,340
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		2		
ИТОГО			6 кВ	180	1,606	0,433	
ПС 35/6кВ №273	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	137,2	0,156	-0,189
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	47	0,458	-0,134
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		2		
ИТОГО			6 кВ	184	0,614	-0,323	
ПС 35/6кВ №262	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0,0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,18		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,18		
			РПН		2		
ИТОГО			6 кВ	0	0,000	0,000	
ПС 35/6кВ №276	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	27,0	0,160	0,010
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		2		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,16		
			РПН		2		
ИТОГО			6 кВ	27	0,160	0,010	
ПС 35/6кВ №281	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	63,0	490,000	-490,000
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	260	2720,000	-690,000
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ	323	3210,000	-1180,000	

ПС 35/6кВ №164	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	325	1,619	1,368
			Напряжение	6 кВ		6,30	
			РПН		7		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	280	1,411	1,058
			Напряжение	6 кВ		6,30	
РПН			7				
ИТОГО		6 кВ		605	3,030	2,426	
ПС 35/6кВ №253	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	34	0,159	-0,057
			Напряжение	6 кВ		6,22	
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	113	0,533	-0,326
			Напряжение	6 кВ		6,28	
РПН			4				
ИТОГО		6 кВ		147	0,692	-0,383	
ПС 35/6кВ №279	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	205	1,790	1,025
			Напряжение	6 кВ		6,11	
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	310	3,088	1,167
			Напряжение	6 кВ		6,20	
РПН			4				
ИТОГО		6 кВ		515	4,878	2,192	
ПС 35/6кВ №300	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	198	2,125	-0,134
			Напряжение	6 кВ		6,27	
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	176	1,862	0,334
			Напряжение	6 кВ		6,27	
РПН			4				
ИТОГО		6 кВ		374	3,987	0,200	
ПС 35/6кВ №310	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	40	0,472	-0,021
			Напряжение	6 кВ		6,33	
			РПН		4		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	121	1,293	-0,250
			Напряжение	6 кВ		6,3	
РПН			4				
ИТОГО		6 кВ		161	1,765	-0,271	
ПС 35/6кВ №321	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	14	0,131	-0,019
			Напряжение	6 кВ		6,25	
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	24	0,219	0,140
			Напряжение	6 кВ		6,25	
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		38	0,350	0,121	
ПС 35/6кВ №320	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	277	2,870	0,830
			Напряжение	6 кВ		6,23	
			РПН		4		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	207	2,240	-0,101
			Напряжение	6 кВ		6,23	
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		484	5,110	0,729	
ПС 35/6кВ №349	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	122	1,259	0,251
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	55	0,530	0,092
			Напряжение	6 кВ		6,17	
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		177	1,789	0,343	

ПС 35/6кВ №339	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	76	0,769	-0,018
			Напряжение	6 кВ		6,25	
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	238	2,322	0,924
			Напряжение	6 кВ		6,28	
			РПН		4		
ИТОГО		6 кВ		314	3,091	0,906	
ПС 35/6кВ №308	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	112	1,152	-0,089
			Напряжение	6 кВ	6,11		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	39	0,372	0,190
			Напряжение	6 кВ	6,06		
			РПН		4		
ИТОГО		6 кВ		151	1,524	0,101	
ПС 35/6кВ №317	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	30	0,326	-0,010
			Напряжение	6 кВ	6,23		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	75	0,807	-0,030
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ		105	1,133	-0,040	
ПС 35/6кВ №329	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	123	1,250	-0,330
			Напряжение	6 кВ	6,24		
			РПН		5		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	124	1,270	0,403
			Напряжение	6 кВ	6,26		
			РПН		5		
ИТОГО		6 кВ		247	2,520	0,073	
ПС 35/6кВ №326	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,17		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	61	0,520	0,385
			Напряжение	6 кВ	6,24		
			РПН		4		
ИТОГО		6 кВ		61	0,520	0,385	
ПС 35/6кВ №354	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	48	0,364	-0,376
			Напряжение	6 кВ	6,28		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	116	1,145	0,381
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ		164	1,509	0,005	
ПС 35/6кВ №367	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	24	0,220	0,164
			Напряжение	6 кВ	6,23		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	55	0,636	0,590
			Напряжение	6 кВ	6,27		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ		79	0,856	0,754	
ПС 35/6кВ №353	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	33	0,260	0,241
			Напряжение	6 кВ	6,33		
			РПН		4		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	39	0,350	0,222
			Напряжение	6 кВ	6,26		
			РПН		4		
ИТОГО		6 кВ		72	0,610	0,463	

ПС 35/6кВ №343	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,17		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,17		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ	0	0,000	0,000	
ПС 35/6кВ №331	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	86	0,930	0,070
			Напряжение	6 кВ	6,24		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	114	1,169	0,219
			Напряжение	6 кВ			
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ	200	2,099	0,289	
ПС 35/6кВ №351	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	80	0,814	-0,083
			Напряжение	6 кВ	6,13		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	33	0,296	0,110
			Напряжение	6 кВ	6,11		
			РПН		2		
ИТОГО			6 кВ	113	1,110	0,027	
ПС 35/6кВ №370	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	40	0,410	0,090
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	118	1,150	0,460
			Напряжение	6 кВ	6,13		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ	158	1,560	0,550	
ПС 35/6кВ №371	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	25	0,365	0,161
			Напряжение	6 кВ	6,23		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	84	0,869	0,042
			Напряжение	6 кВ	6,16		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ	109	1,234	0,203	
ПС 35/6 кВ №328	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	120	1,294	0,154
			Напряжение	6 кВ	6,16		
			РПН		13		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	502	5,383	0,430
			Напряжение	6 кВ	6,12		
			РПН		14		
ИТОГО			6 кВ	622	6,677	0,584	
ПС 35/6 кВ №327	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	241	2,625	0,140
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН		5		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	174	1,846	0,360
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН		5		
ИТОГО			6 кВ	415	4,471	0,500	
ПС 35/6 кВ №270	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	270	2,663	-0,971
			Напряжение	6 кВ	6,17		
			РПН		12		
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	471	4,998	-0,693
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		13		
ИТОГО			6 кВ	741	7,661	-1,664	

ПС 35/6 кВ №324	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	278	2,830	0,783
			Напряжение	6 кВ	6,14		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	167	1,778	-0,036
			Напряжение	6 кВ	6,21		
			РПН		4		
ИТОГО			6 кВ	445	4,608	0,747	
ПС 35/6 кВ №280	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	171	1,771	-0,476
			Напряжение	6 кВ	6,19		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	174	1,838	0,199
			Напряжение	6 кВ	6,18		
			РПН		4		
ИТОГО			6	345	3,609	-0,277	
ПС 35/6 кВ №265	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	248	2,780	0,144
			Напряжение	6 кВ	6,19		
			РПН		5		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	160	1,600	0,172
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		5		
ИТОГО			6	408	4,380	0,316	
ПС 35/6кВ №118	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,00	Нагрузка	6 кВ	115,57	1,170	0,007
			Напряжение	6 кВ	6,249		
			РПН		3		
	2Т	4,00	Нагрузка	6 кВ	123,91	1,307	0,342
			Напряжение	6 кВ	6,254		
			РПН		36,750		
ИТОГО			6 кВ	239	2,477	0,349	
ПС 35/6 кВ №14	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	96	1,011	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		6		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	2	0,018	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		6		
ИТОГО			6 кВ		1,029	0,000	
ПС 35/6 кВ №16	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	53	0,560	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		6		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	8	0,081	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		6		
ИТОГО			6 кВ		0,641	0,000	
ПС 35/6 кВ №17	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	161	1,698	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	120	1,262	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
ИТОГО			6 кВ		2,960	0,000	
ПС 35/6 кВ №20	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	115	1,211	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		11		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	182	1,913	0,677
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		11		
ИТОГО			6 кВ		3,124	0,677	

ПС 35/6 кВ №21	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	136	1,434	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 1				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	130	1,370	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 1				
ИТОГО		6 кВ			2,804	0,000	
ПС 35/6 кВ №40	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	0,0		
			РПН 35875				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	0,0		
			РПН 35875				
ИТОГО		6 кВ			0,000	0,000	
ПС 35/6 кВ №42	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	53	0,557	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН 36770				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	6	0,061	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 35000				
ИТОГО		6 кВ			0,618	0,000	
ПС 35/6 кВ №44	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН 4				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	162	1,703	0,001
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН 4				
ИТОГО		6 кВ			1,703	0,001	
ПС 35/6 кВ №48	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 35880				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	147	1,549	0,777
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 36770				
ИТОГО		6 кВ			1,549	0,777	
ПС 35/6 кВ №54	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	27	0,281	0,156
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 8				
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	22	0,236	0,176
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 8				
ИТОГО		6 кВ			0,517	0,332	
ПС 35/6 кВ №55	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	298	3,142	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН 12				
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	301	3,167	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 9				
ИТОГО		6 кВ			6,309	0,000	
ПС 35/6 кВ №56	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	2,5	Нагрузка	6 кВ	105	1,102	0,071
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН 12				
	2Т	2,5	Нагрузка	6 кВ	45	0,476	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 9				
ИТОГО		6 кВ			1,578	0,071	

ПС 35/6 кВ №57	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	349	3,675	0,902
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 36750				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	194	2,042	0,979
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН 36750				
ИТОГО		6 кВ			5,716	1,881	
ПС 35/6 кВ №75	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	245	2,574	0,923
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН 36750				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	43	0,452	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 35875				
ИТОГО		6 кВ			3,026	0,923	
ПС 35/6 кВ №83	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	81	0,855	0,710
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 5				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	98	1,037	0,684
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 5				
ИТОГО		6 кВ			1,892	1,394	
ПС 35/6 кВ №84	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	26	0,269	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 8				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	43	0,451	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 5				
ИТОГО		6 кВ			0,720	0,000	
ПС 35/6 кВ №91	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	89	0,934	0,679
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 9				
	2Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	453	4,774	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 9				
ИТОГО		6 кВ			5,708	0,679	
ПС 35/6 кВ №92	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	79	0,829	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН 3				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	136	1,432	0,181
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 3				
ИТОГО		6 кВ			2,261	0,181	
ПС 35/6 кВ №107	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН 5				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	94	0,984	0,539
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 5				
ИТОГО		6 кВ			0,984	0,539	
ПС 35/6 кВ №108	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	163	1,718	1,022
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 35868				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	380	4,002	2,136
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН 35875				
ИТОГО		6 кВ			5,720	3,158	

ПС 35/6 кВ №122	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	276	2,910	0,822
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 4				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	198	2,088	0,023
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН 5				
ИТОГО			6 кВ		4,998	0,844	
ПС 35/6 кВ №123	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	61	0,647	0,410
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 4				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	34	0,356	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 7				
ИТОГО			6 кВ		1,003	0,410	
ПС 35/6 кВ №124	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	144	1,511	1,173
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 35875				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	114	1,195	1,075
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН 35875				
ИТОГО			6 кВ		2,706	2,248	
ПС 35/6 кВ №125	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	270	2,839	0,015
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 35875				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	59	0,623	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 36750				
ИТОГО			6 кВ		3,462	0,015	
ПС 35/6 кВ №126	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	29	0,309	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 36750				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	99	1,043	0,001
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН 36750				
ИТОГО			6 кВ		1,352	0,001	
ПС 35/6 кВ №141	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	52	0,550	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 11				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	204	2,151	1,162
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 11				
ИТОГО			6 кВ		2,701	1,162	
ПС 35/6 кВ №142	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	197	2,079	0,607
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 2				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	91	0,962	0,166
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 2				
ИТОГО			6 кВ		3,041	0,773	
ПС 35/6 кВ №143	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	77	0,809	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 36750				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	44	0,464	0,364
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 36750				
ИТОГО			6 кВ		1,273	0,364	

ПС 35/6 кВ №144	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	206	2,165	1,676
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 5				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	112	1,180	0,806
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 6				
ИТОГО			6 кВ		3,344	2,482	
ПС 35/6 кВ №145	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	138	1,448	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН 5				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	33	0,351	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 9				
ИТОГО			6 кВ		1,799	0,000	
ПС 35/6 кВ №165	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	307	3,235	0,805
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН 12				
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	166	1,746	1,097
			Напряжение	6 кВ	6,5		
			РПН 11				
ИТОГО			6 кВ		4,980	1,902	
ПС 35/6 кВ №166	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	128	1,345	0,785
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 2				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	163	1,716	0,024
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 5				
ИТОГО			6 кВ		3,061	0,808	
ПС 35/6 кВ №167	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	29	0,309	0,214
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН 3				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	17	0,183	0,167
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 3				
ИТОГО			6 кВ		0,492	0,381	
ПС 35/6 кВ №168	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	75	0,788	0,708
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 4				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	24	0,257	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 3				
ИТОГО			6 кВ		1,045	0,708	
ПС 35/6 кВ №169	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	80	0,843	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 4				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	139	1,462	1,148
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 4				
ИТОГО			6 кВ		2,305	1,148	
ПС 35/6 кВ №170	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	68	0,720	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 2				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	56	0,594	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 2				
ИТОГО			6 кВ		1,314	0,000	

ПС 35/6 кВ №185	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	301	3,169	0,505
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 3				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	119	1,255	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 3				
ИТОГО		6 кВ			4,424	0,505	
ПС 35/6 кВ №186	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	4	0,042	0,125
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 3				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	216	2,270	0,530
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 3				
ИТОГО		6 кВ			2,312	0,655	
ПС 35/6 кВ №187	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	120	1,260	0,354
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 1				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	68	0,711	0,002
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН 1				
ИТОГО		6 кВ			1,972	0,356	
ПС 35/6 кВ №204	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	6	0,058	0,087
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН 4				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	41	0,434	0,365
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 5				
ИТОГО		6 кВ			0,492	0,453	
ПС 35/6 кВ №209	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	137	1,446	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН 2				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	84	0,884	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 2				
ИТОГО		6 кВ			2,330	0,000	
ПС 35/6 кВ №223	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	99	1,038	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 11				
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	49	0,511	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 6				
ИТОГО		6 кВ			1,549	0,000	
ПС 35/6 кВ №224	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	159	1,671	0,374
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 2				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	102	1,076	0,010
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 5				
ИТОГО		6 кВ			2,747	0,384	
ПС 35/6 кВ №226	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	236	2,485	1,166
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 12				
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	107	1,129	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 8				
ИТОГО		6 кВ			3,614	1,166	

ПС 35/6 кВ №233	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	525	5,526	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		18		
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	160	1,683	0,349
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН		16		
ИТОГО		6 кВ			7,209	0,349	
ПС 35/6 кВ №238	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	342	3,596	0,758
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		14		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	224	2,361	1,142
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН		14		
ИТОГО		6 кВ			5,957	1,900	
ПС 35/6 кВ №248	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	131	1,380	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		13		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	118	1,244	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		12		
ИТОГО		6 кВ			2,624	0,000	
ПС 35/6 кВ №255	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	90	0,945	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		14		
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	623	6,557	0,067
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		14		
ИТОГО		6 кВ			7,502	0,067	
ПС 35/6 кВ №257	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	77	0,812	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		6		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	123	1,295	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН		6		
ИТОГО		6 кВ			2,107	0,000	
ПС 35/6 кВ №287	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	16	0,168	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		2		
ИТОГО		6 кВ			0,168	0,000	
ПС 35/6 кВ №288	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	83	0,875	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	72	0,754	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		4		
ИТОГО		6 кВ			1,629	0,000	
ПС 35/6 кВ №293	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	72	0,759	0,425
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	55	0,578	0,298
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ			1,337	0,723	

ПС 35/6 кВ №303	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	321	3,378	1,032
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН 4				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	275	2,898	0,591
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 5				
ИТОГО			6 кВ		6,276	1,624	
ПС 35/6 кВ №336	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	65	0,680	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 3				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	145	1,526	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 3				
ИТОГО			6 кВ		2,206	0,000	
ПС 35/6 кВ №341	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	191	2,014	0,393
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 4				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	121	1,272	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН 4				
ИТОГО			6 кВ		3,286	0,393	
ПС 35/6 кВ №357	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	129	1,353	0,173
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН 3				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	230	2,419	0,671
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 5				
ИТОГО			6 кВ		3,772	0,844	
ПС 35/6 кВ №360	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	17	0,177	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН 5				
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	268	2,818	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН 3				
ИТОГО			6 кВ		2,995	0,000	
ПС 35/6 кВ №361	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	122	1,286	0,000
			Напряжение	6 кВ	10,6		
			РПН 6				
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	173	1,819	0,000
			Напряжение	6 кВ	10,6		
			РПН 9				
ИТОГО			6 кВ		3,105	0,000	
ПС 35/6 кВ №362	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	203	2,136	0,132
			Напряжение	6 кВ	6,0		
			РПН 5				
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	176	1,852	0,239
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 6				
ИТОГО			6 кВ		3,988	0,372	
ПС 35/6 кВ №363	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	254	2,676	0,313
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 6				
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	145	1,524	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 5				
ИТОГО			6 кВ		4,199	0,313	

ПС 35/6 кВ №377	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	130	1,371	0,361
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		6		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	130	1,371	0,361
			Напряжение	6 кВ	6,0		
			РПН		5		
ИТОГО		6 кВ			2,741	0,722	
ПС 35/6 кВ №378	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	52	0,553	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		6		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		5		
ИТОГО		6 кВ			0,553	0,000	
РУ-6 КНС-1	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	655	6,892	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,5		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	318	3,344	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН				
ИТОГО		6 кВ			10,236	0,000	
РУ-6 кВ КНС-2	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	17	0,178	0,197
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	278	2,921	0,016
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
ИТОГО		6 кВ			3,100	0,213	
РУ-6 кВ КНС-4	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	40,0	Нагрузка	6 кВ	276	2,906	1,315
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН				
	Ввод 2	40,0	Нагрузка	6 кВ	350	3,688	2,018
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН				
ИТОГО		6 кВ			6,594	3,334	
РУ-6 кВ КНС-5	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	223	2,349	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	218	2,295	0,227
			Напряжение	6 кВ	6,5		
			РПН				
ИТОГО		6 кВ			4,644	0,227	
ПС 35/6 кВ РУ КНС-7	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	40,0	Нагрузка	6 кВ	245	2,577	1,708
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	2Т	40,0	Нагрузка	6 кВ	202	2,126	0,445
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
ИТОГО		6 кВ			4,703	2,153	
РУ-6 кВ КНС-9	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	147	1,551	0,008
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	69	0,728	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН				
ИТОГО		6 кВ			2,279	0,008	

ПС 35/6 кВ РУ КНС-10	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	197	2,078	1,085
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	121	1,279	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН							
ИТОГО		6 кВ			3,357	1,085	
ПС 35/6 кВ РУ КНС-14	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	42	0,446	0,004
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	142	1,498	0,003
			Напряжение	6 кВ	6,4		
РПН							
ИТОГО		6 кВ			1,943	0,008	
РП-6 кВ Федоровская	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	123	1,300	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	105	1,105	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН							
ИТОГО		6 кВ			2,404	0,000	
РУ-6 кВ Технолог	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	40,0	Нагрузка	6 кВ	67	0,709	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	Ввод 2	40,0	Нагрузка	6 кВ	68	0,715	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН							
ИТОГО		6 кВ			1,424	0,000	
РУ-6 кВ Водная	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	16,0	Нагрузка	6 кВ	16	0,164	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
	Ввод 2	16,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН							
ИТОГО		6 кВ			0,164	0,000	
РУ-6 кВ Береговая	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	16	Нагрузка	6 кВ	206	2,171	0,254
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
	Ввод 2	25	Нагрузка	6 кВ	39	0,410	0,144
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	Ввод 3	16	Нагрузка	6 кВ	0	0,003	0,008
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН							
Ввод 4	25	Нагрузка	6 кВ	69	0,722	0,006	
		Напряжение	6 кВ	6,2			
ИТОГО		6 кВ			3,31	0,41	
РУ-6 кВ Куст	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	103	1,085	0,006
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН							
ИТОГО		6 кВ			1,085	0,006	

ПС 35/6 кВ №25	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	212	1,809	0,376
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		36,77		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	201	1,732	0,080
			Напряж.	6кВ	6,24		
			РПН		36,77		
ИТОГО		6кВ		413	3,541	0,456	
ПС 35/6 кВ №160	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	43	0,319	-0,193
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		36,75		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	70	0,589	-0,163
			Напряж.	6кВ	6,27		
			РПН		36,75		
ИТОГО		6кВ		113	0,907	-0,356	
ПС 35/6 кВ №159	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	371	3,186	0,094
			Напряж.	6кВ	6,21		
			РПН		4		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	0	0,000	0,000
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		4,00		
ИТОГО		6кВ		371	3,186	0,094	
ПС 35/6 кВ №188	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	0	0,000	0,000
			Напряж.	6кВ	6,23		
			РПН		6		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	353	2,739	1,519
			Напряж.	6кВ	6,42		
			РПН		5		
ИТОГО		6кВ		353	2,739	1,519	
ПС 35/6 кВ №307	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	146	1,254	-0,260
			Напряж.	6кВ	6,33		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	234	1,990	-0,345
			Напряж.	6кВ	6,24		
			РПН		3		
ИТОГО		6кВ		380	3,244	-0,605	
ПС 35/6 кВ №342	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагруз.	6кВ	222	1,915	-0,025
			Напряж.	6кВ	6,24		
			РПН		12		
	2Т	16,0	Нагрузка	6кВ	112	0,967	0,000
			Напряж.	6кВ	6,23		
			РПН		8		
ИТОГО		6кВ		334	2,882	-0,025	
ПС 35/6 кВ №221	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	106	0,777	-0,521
			Напряж.	6кВ	6,4		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	281	1,767	-1,659
			Напряж.	6кВ	6,24		
			РПН		4		
ИТОГО		6кВ		387	2,543	-2,181	
ПС 35/6 кВ №222	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	371	3,226	0,208
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		11		
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	374	3,260	-0,040
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		11		
ИТОГО		6кВ		745	6,486	0,168	

ПС 35/6 кВ №196	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	137	0,846	-0,816
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		36,75		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	171	1,277	0,727
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		36,77		
ИТОГО		6кВ		308	2,123	-0,089	
ПС 35/6 кВ №250	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	37	0,250	0,188
			Напряж.	6кВ	6,14		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	102	0,852	-0,226
			Напряж.	6кВ	6,2		
			РПН		2		
ИТОГО		6кВ		139	1,102	-0,038	
ПС 35/6 кВ №297	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	128	0,675	-0,847
			Напряж.	6кВ	6,10		
			РПН		1		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	136	0,804	0,816
			Напряж.	6кВ	6,10		
			РПН		1		
ИТОГО		6кВ		264	1,480	-0,031	
ПС 35/6 кВ №264	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	182	1,409	0,681
			Напряж.	6кВ	6,22		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	187	1,560	0,489
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		3		
ИТОГО		6кВ		369	2,969	1,170	
ПС 35/6 кВ №272	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	427	3,698	-0,423
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		9		
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	0	0,004	0,000
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		9		
ИТОГО		6кВ		427	3,702	-0,424	
ПС 35/6 кВ №296	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	128	0,904	-0,657
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	132	0,307	-1,112
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		2		
ИТОГО		6кВ		260	1,211	-1,769	
ПС 35/6 кВ №305	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	156	0,036	-1,354
			Напряж.	6кВ	6,28		
			РПН		1		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	166	0,417	-1,373
			Напряж.	6кВ	6,25		
			РПН		2		
ИТОГО		6кВ		322	0,453	-2,727	
ПС 35/6 кВ №306	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	308	2,581	0,592
			Напряж.	6кВ	6,22		
			РПН		11		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	539	4,482	1,692
			Напряж.	6кВ	6,42		
			РПН		13		
ИТОГО		6кВ		847	7,063	2,284	

ПС 35/6 кВ №181	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	96	0,739	0,358
			Напряж.	6кВ	6,16		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	69	0,569	0,208
			Напряж.	6кВ	6,32		
РПН			3				
ИТОГО			6кВ	166	1,309	0,567	
ПС 35/6 кВ №133	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	630	4,957	1,933
			Напряж.	6кВ	6,10		
			РПН		13		
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	426	3,655	-0,189
			Напряж.	6кВ	6,20		
РПН			8				
ИТОГО			6кВ	1057	8,611	1,744	
ПС 35/6 кВ №323	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	268	2,181	0,797
			Напряж.	6кВ	6,25		
			РПН		7		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	544	4,353	1,890
			Напряж.	6кВ	6,30		
РПН			3				
ИТОГО			6кВ	813	6,534	2,687	
ПС 35/6 кВ №337	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	20	0,153	-0,080
			Напряж.	6кВ	6,19		
			РПН		1		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	34	0,270	-0,114
			Напряж.	6кВ	6,18		
РПН			2				
ИТОГО			6кВ	54	0,423	-0,194	
ПС 35/6 кВ №174	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	156	1,338	0,099
			Напряж.	6кВ	6,22		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	186	1,604	0,178
			Напряж.	6кВ	6,27		
РПН			2				
ИТОГО			6кВ	342	2,942	0,277	
ПС 35/6 кВ №111	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	236	1,982	0,342
			Напряж.	6кВ	6,15		
			РПН		36,75		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	148	1,277	0,122
			Напряж.	6кВ	6,28		
РПН			36,75				
ИТОГО			6кВ	384	3,259	0,464	
ПС 35/6 кВ №172	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	418	3,445	0,922
			Напряж.	6кВ	6,17		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	243	1,978	0,667
			Напряж.	6кВ	6,20		
РПН			4				
ИТОГО			6кВ	661	5,423	1,589	
ПС 35/6 кВ №345	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	108	0,345	-0,840
			Напряж.	6кВ	6,10		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	88	0,697	0,266
			Напряж.	6кВ	6,11		
РПН			2				
ИТОГО			6кВ	196	1,041	-0,574	

ПС 35/6 кВ №225	Замер по трансформаторам				12 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	73	0,154	-0,627
			Напряж.	6кВ	6,38		
			РПН		36,75		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	63	0,539	0,098
			Напряж.	6кВ	6,24		
			РПН		2		
ИТОГО		6кВ		137	0,693	-0,529	
ПС 35/6 кВ №138	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	230	1,976	-0,136
			Напряж.	6кВ	6,21		
			РПН		12		
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	15	0,119	0,032
			Напряж.	6кВ	6,04		
			РПН		11		
ИТОГО		6кВ		245	2,095	-0,104	
ПС 35/6 кВ №240	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	46	0,288	-0,277
			Напряж.	6кВ	6,24		
			РПН		36,77		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	168	1,367	0,491
			Напряж.	6кВ	6,24		
			РПН		36,75		
ИТОГО		6кВ		214	1,655	0,214	
ПС 35/6 кВ №136	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	28	0,236	-0,027
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		36,75		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	88	0,736	0,067
			Напряж.	6кВ	6,06		
			РПН		36,75		
ИТОГО		6кВ		116	0,972	0,040	
ПС 35/6 кВ №162	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	34	0,251	-0,159
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		3		
ИТОГО		6кВ		34	0,251	-0,159	
ПС 35/6 кВ №175	Замер по трансформаторам				12 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	36	0,233	-0,204
			Напряж.	6кВ	6,26		
			РПН		36,77		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	44	0,116	-0,372
			Напряж.	6кВ	6,38		
			РПН		36,77		
ИТОГО		6кВ		80	0,349	-0,577	
ПС 35/6 кВ №206	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	104	0,186	-0,865
			Напряж.	6кВ	6,12		
			РПН		8		
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	225	1,854	-0,516
			Напряж.	6кВ	6,18		
			РПН		8		
ИТОГО		6кВ		329	2,040	-1,381	
ПС 35/6 кВ №110	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	33	0,279	-0,037
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	44	0,380	-0,015
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		3		
ИТОГО		6кВ		76	0,659	-0,052	

ПС 35/6 кВ №90	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	0	0,000	0,000
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		5		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	0	0,000	0,000
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		4		
ИТОГО		6кВ		0	0,000	0,000	
ПС 35/6 кВ №189	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	42	0,332	-0,164
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		37		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	53	0,454	-0,085
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		37		
ИТОГО		6кВ		95	0,786	-0,250	
ПС 35/6 кВ №90А	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	233	2,002	0,341
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	91	0,639	0,454
			Напряж.	6кВ	6,25		
			РПН		3		
ИТОГО		6кВ		323	2,641	0,795	
ПС 35/6 кВ №137	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	0	0,000	0,000
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		36,75		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	50	0,403	0,153
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		36,75		
ИТОГО		6кВ		50	0,403	0,153	
ПС 35/6 кВ №109	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	0	0,000	0,000
			Напряж.	6кВ	6,24		
			РПН		8		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	0	0,000	0,000
			Напряж.	6кВ	6,24		
			РПН		8		
ИТОГО		6кВ		0	0,000	0,000	
ПС 35/6 кВ №173	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	190	0,103	-1,654
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	155	0,707	-1,151
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		4		
ИТОГО		6кВ		345	0,810	-2,805	
ПС 35/6 кВ №215	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	26	0,200	0,120
			Напряж.	6кВ	6,40		
			РПН		9		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	1	0,002	0,008
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		9		
ИТОГО		6кВ		27	0,202	0,128	
ПС 35/6 кВ №298	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	59	0,861	0,152
			Напряж.	6кВ	10,70		
			РПН		1		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	118	1,736	0,246
			Напряж.	6кВ	10,70		
			РПН		1		
ИТОГО		6кВ		177	2,597	0,398	

ПС 35/6 кВ №67	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	59	0,831	-0,044
			Напряж.	6кВ	10,20		
			РПН		9		
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	51	0,588	-0,436
			Напряж.	6кВ	10,30		
			РПН		9		
ИТОГО		6кВ		110	1,419	-0,480	
ПС 35/6 кВ №161	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	216	2,979	-0,626
			Напряж.	6кВ	10,20		
			РПН		9		
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	157	2,091	-0,780
			Напряж.	6кВ	10,30		
			РПН		8		
ИТОГО		6кВ		372	5,070	-1,406	
ПС 35/6 кВ №256	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	32	0,426	-0,190
			Напряж.	6кВ	10,60		
			РПН		1		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	73	1,050	0,157
			Напряж.	6кВ	10,50		
			РПН		1		
ИТОГО		6кВ		105	1,476	-0,033	
ПС 35/6 кВ №64	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	1	0,001	-0,008
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	1	0,001	-0,008
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		2		
ИТОГО		6кВ		2	0,001	-0,016	
ПС 35/6 кВ №231	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	30	0,250	0,092
			Напряж.	6кВ	6,5		
			РПН		37		
ИТОГО		6кВ		30	0,250	0,092	
РУ-6 кВ Савуйская	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод-1		Нагруз.	6кВ	529	4,583	-0,529
			Напряж.	6кВ	6,30		
	Ввод-2						
			Нагрузка	6кВ	651	5,647	-0,570
			Напряж.	6кВ	6,30		
ИТОГО		6кВ		1180	10,229	-1,099	
РУ-6 кВ Родниковая	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар	Ток А
	Ввод-1		Нагруз.	6кВ	45	0,077	-0,387
			Напряж.	6кВ	6,30		
	Ввод-2						
			Нагрузка	6кВ	57	0,409	-0,288
			Напряж.	6кВ	6,30		
ИТОГО		6кВ		103	0,486	-0,675	
ПС 35 6 кВ №8	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	150	1,43	-0,63
			Напряж.	6кВ	6,4		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	391	3,95	-0,92
			Напряж.	6кВ	6,3		
РПН			2				
ИТОГО		6кВ		541	5,38	-1,54	

ПС 35 6 кВ №38	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	78	0,78	0,21
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			36,77	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	40	0,06	-0,41
			Напряж.	6кВ		6,3	
РПН				36,77			
ИТОГО		6кВ		118	0,84	-0,21	
ПС 35 6 кВ №59	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	96	1,00	-0,01
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			7	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	139	1,36	-0,47
			Напряж.	6кВ		6,3	
РПН				35,868			
ИТОГО		6кВ		235	2,36	-0,48	
ПС 35 6 кВ №147	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	69	0,62	0,36
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			12	
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	116	1,19	-0,16
			Напряж.	6кВ		6,2	
РПН				12,000			
ИТОГО		6кВ		185	1,81	0,20	
ПС 35 6 кВ №183	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	163	1,69	0,00
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			6	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	168	1,75	0,05
			Напряж.	6кВ		6,1	
РПН				5			
ИТОГО		6кВ		332	3,44	0,05	
ПС 35 6 кВ №202	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	83	0,48	-0,71
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			3	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	94	0,75	-0,63
			Напряж.	6кВ		6,4	
РПН				3			
ИТОГО		6кВ		177	1,22	-1,35	
ПС 35 6 кВ №182	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	73	0,14	-0,75
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			1	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	68	0,23	-0,66
			Напряж.	6кВ		6,3	
РПН				1			
ИТОГО		6кВ		141	0,37	-1,41	
ПС 35 6 кВ №97	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	153	1,34	0,86
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			35,88	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	96	0,81	0,58
			Напряж.	6кВ		6,1	
РПН				36,77			
ИТОГО		6кВ		249	2,14	1,44	
ПС 35 6 кВ №6	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	125	0,03	-1,30
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	373	3,81	-0,65
			Напряж.	6кВ		6,2	
РПН				4			
ИТОГО		6кВ		498	3,85	-1,95	

ПС 35 6 кВ №30	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	219	2,17	0,68
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			13	
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	78	0,71	-0,39
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			12	
ИТОГО		6кВ		297	2,88	0,28	
ПС 35 6 кВ №100	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	57	0,55	0,21
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			5	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	170	1,77	0,00
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			7	
ИТОГО		6кВ		227	2,32	0,21	
ПС 35 6 кВ №146	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	185	1,38	-1,33
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	121	1,19	0,42
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			4	
ИТОГО		6кВ		306	2,57	-0,92	
ПС 35 6 кВ №201	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	83	0,04	-0,86
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			7	
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	149	0,71	-1,38
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			7	
ИТОГО		6кВ		232	0,76	-2,23	
ПС 35 6 кВ №234	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	245	2,32	1,05
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			8	
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	276	2,86	0,23
			Напряж.	6кВ		6,4	
			РПН			8	
ИТОГО		6кВ		522	5,18	1,28	
ПС 35 6 кВ №295	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	231	2,40	0,06
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			2	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	189	1,93	0,31
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			2	
ИТОГО		6кВ		420	4,33	0,37	
ПС 35 6 кВ №181	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	82	0,44	-0,72
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			6	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	82	0,13	-0,84
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			7	
ИТОГО		6кВ		163	0,57	-1,56	
ПС 35 6 кВ №18	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	141	0,64	-1,32
			Напряж.	6кВ		6,4	
			РПН			2	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	110	1,10	-0,31
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			2	
ИТОГО		6кВ		251	1,74	-1,63	

ПС 35 6 кВ №79	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	47	0,49	-0,02
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			36,733	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	72	0,75	-0,03
			Напряж.	6кВ		6,4	
РПН				36,733			
ИТОГО		6кВ		119	1,23	-0,05	
ПС 35 6 кВ №135	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	169	1,73	-0,30
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			2	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	217	2,25	-0,12
			Напряж.	6кВ		6,2	
РПН				2			
ИТОГО		6кВ		386	3,98	-0,43	
ПС 35 6 кВ №148	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	213	2,07	-0,77
			Напряж.	6кВ		6,4	
			РПН			5	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	233	2,35	-0,56
			Напряж.	6кВ		6,2	
РПН				5			
ИТОГО		6кВ		445	4,42	-1,33	
ПС 35 6 кВ №98	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	0	0,00	0,00
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			8	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	277	2,85	0,32
			Напряж.	6кВ		6,1	
РПН				7			
ИТОГО		6кВ		277	2,85	0,32	
ПС 35 6 кВ №99	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	68	0,65	0,27
			Напряж.	6кВ		6	
			РПН			12,00	
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	115	1,18	-0,21
			Напряж.	6кВ		6,3	
РПН				13			
ИТОГО		6кВ		183	1,83	0,06	
ПС 35 6 кВ №102	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	171	1,70	-0,53
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			13,00	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	0	0,00	0,00
			Напряж.	6кВ		6,3	
РПН				14,00			
ИТОГО		6кВ		171	1,70	-0,53	
ПС 35 6 кВ №171	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	15	0,15	0,06
			Напряж.	6кВ		6,4	
			РПН			4	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	128	1,15	-0,67
			Напряж.	6кВ		6,2	
РПН				36			
ИТОГО		6кВ		143	1,29	-0,61	
ПС 35 6 кВ №77	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	339	3,50	-0,37
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			6	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	0	0,00	0,00
			Напряж.	6кВ		6,3	
РПН				5,00			
ИТОГО		6кВ		339	3,50	-0,37	

ПС 35 6 кВ №78	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	103	0,93	0,52
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			0	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	56	0,47	0,33
			Напряж.	6кВ		6,2	
РПН				3			
ИТОГО		6кВ		158	1,40	0,85	
ПС 35 6 кВ №80	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	84	0,86	-0,12
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			37	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	80	0,56	-0,62
			Напряж.	6кВ		6,3	
РПН				37			
ИТОГО		6кВ		164	1,42	-0,74	
ПС 35 6 кВ №28	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	81	0,83	0,15
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			36,75	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	45	0,47	-0,03
			Напряж.	6кВ		6,3	
РПН				35,88			
ИТОГО		6кВ		126	1,30	0,12	
ПС 35 6 кВ №81	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	133	1,31	0,44
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			35,00	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	213	2,17	-0,42
			Напряж.	6кВ		6,3	
РПН				35,87			
ИТОГО		6кВ		346	3,48	0,02	
ПС 35 6 кВ №263	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	35	0,34	-0,12
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			2,00	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	37	0,29	-0,25
			Напряж.	6кВ		6,2	
РПН				35,875			
ИТОГО		6кВ		71	0,63	-0,37	
ПС 35 6 кВ №7	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	58	0,60	-0,04
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			8	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	186	1,86	-0,51
			Напряж.	6кВ		6,4	
РПН				4			
ИТОГО		6кВ		244	2,46	-0,55	
ПС 35 6 кВ №15	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	211	2,12	0,55
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН		6		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	31	0,26	-0,19
			Напряж.	6кВ		6,3	
РПН				36,77			
ИТОГО		6кВ	242	2,38	0,36		
ПС 35 6 кВ №22	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	193	1,81	-0,85
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН		7		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	0	0,00	0,00
			Напряж.	6кВ		6,1	
РПН				6			
ИТОГО		6кВ	193	1,81	-0,85		

ПС 35 6 кВ №27	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	8	0,04	0,08
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			36,77	
ИТОГО		6кВ		8	0,04	0,08	
ПС 35 6 кВ №19	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	326	3,37	0,35
			Напряж.	6кВ		6,0	
			РПН			6	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	0	0,00	0,00
			Напряж.	6кВ		6,1	
			РПН			7	
ИТОГО		6кВ		326	3,37	0,35	
ПС 35 6 кВ №60	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	150	1,536	-0,225
			Напряж.	6кВ		6,4	
			РПН			2	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	97	0,962	-0,293
			Напряж.	6кВ		6,4	
			РПН			3	
ИТОГО		6кВ		246	2,50	-0,52	
ПС 35 6 кВ №101	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	216	2,20	0,38
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			5	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	79	0,73	-0,38
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			8	
ИТОГО		6кВ		294	2,93	0,00	
ПС 35 6 кВ №134	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	136	1,22	-0,72
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			35,88	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	103	0,00	-1,06
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			2	
ИТОГО		6кВ		239	1,22	-1,78	
ПС 35/6 кВ №333	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	1128	12,82	-1,22
			Напряжение	6 кВ		6,6	
			РПН			6	
	2Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	1124	12,78	-1,16
			Напряжение	6 кВ		6,6	
			РПН			6	
	3Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	1119	12,71	-1,30
			Напряжение	6 кВ		6,6	
РПН				6			
ИТОГО		6 кВ		3371	38,31	-3,68	
ПС 35/6 кВ №184	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	286	1,85	-2,31
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			3	
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	172	1,68	-0,61
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			3	
ИТОГО		6 кВ		458	3,53	-2,92	
ПС 35/6 кВ №291	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	247	2,445	0,760
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			4	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	217	2,201	0,460
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			5	
ИТОГО		6 кВ		463	4,65	1,22	

ПС 35/6 кВ №285	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	131	1,34	0,25
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			4	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	171	1,71	0,46
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			5	
ИТОГО		6 кВ		302	3,05	0,72	
ПС 35/6 кВ №294	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	130	1,34	-0,04
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			12	
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	156	1,62	-0,06
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			3	
ИТОГО		6 кВ		286	2,96	-0,10	
ПС 35/6 кВ №365	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	67	0,658	-0,233
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			2	
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	58	0,593	-0,117
			Напряжение	6 кВ		6,1	
			РПН			2	
ИТОГО		6 кВ		125	1,25	-0,35	
ПС 35/6 кВ №366	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	18	0,161	0,095
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			2	
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	42	0,323	-0,287
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			2	
ИТОГО		6 кВ		60	0,48	-0,19	
ПС 35/6 кВ №350	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	55	0,56	-0,12
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	162	1,04	-1,32
			Напряжение	6 кВ		6,1	
			РПН			3	
ИТОГО		6 кВ		217	1,60	-1,44	
ПС 35/6 кВ №286	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	1490	-14,65	4,951
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			13	
	2Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	1482	-14,88	3,917
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			14	
ИТОГО		6 кВ		2972	-29,53	8,87	
ПС 35/6 кВ №304	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	1824	-18,30	4,85
			Напряжение	6 кВ		6,1	
			РПН			14	
	2Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	1585	-15,87	4,35
			Напряжение	6 кВ		6,1	
			РПН			14	
ИТОГО		6 кВ		3409	-34,17	9,20	
ПС 35/6 кВ №114	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	27	0,25	0,13
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			4	
ИТОГО		6 кВ		27	0,25	0,13	

ПС 35/6 кВ №348	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	38	0,20	-0,34
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			2	
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	43	0,29	-0,35
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			4	
ИТОГО		6 кВ		81	0,49	-0,68	
ПС 35/6 кВ №352	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	188	0,51	-1,88
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			6	
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	278	2,37	-1,64
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			7	
ИТОГО		6 кВ		466	2,88	-3,53	
ПС 35/6кВ №311	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	119	1,183	0,370
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	127	1,240	-0,454
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
ИТОГО		6 кВ		246,4	2,423	-0,084	
ПС 35/6кВ №73	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	300	2,943	1,039
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	200	2,074	0,113
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		4		
ИТОГО		6 кВ		500,2	5,017	1,152	
ПС 35/6кВ №82	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	293	2,972	0,659
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	210	2,182	-0,050
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		2		
ИТОГО		6 кВ		502,9	5,153	0,608	
ПС 35/6кВ №29	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	262	2,545	0,959
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	209	1,959	0,938
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ		470,8	4,504	1,897	
ПС 35/6кВ №88	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	249	2,492	0,706
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	115	1,196	-0,004
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		1		
ИТОГО		6 кВ		364,3	3,688	0,702	

ПС 35/6кВ №106	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	174	1,808	-0,012
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	198	1,997	-0,506
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ		372,2	3,805	-0,518	
ПС 35/6кВ №163	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	41	0,288	-0,314
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		1		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	32	0,011	-0,336
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		1		
ИТОГО		6 кВ		73,4	0,299	-0,650	
ПС 35/6кВ №198	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	58	0,566	0,216
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		11		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	247	2,570	-0,067
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		11		
ИТОГО		6 кВ		305,7	3,136	0,149	
ПС 35/6кВ №247	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	87	0,319	-0,849
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		12		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	183	1,518	1,143
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		12		
ИТОГО		6 кВ		270,2	1,837	0,294	
ПС 35/6кВ №292	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	200	2,078	0,034
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	94	0,951	-0,213
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ		293,8	3,029	-0,179	
ПС 35/6кВ №105	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	266	2,251	1,602
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		13		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	88	0,006	-0,912
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		12		
ИТОГО		6 кВ		353,7	2,258	0,690	
ПС 35/6кВ №302	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	409	3,493	2,419
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ		408,8	3,493	2,419	
ПС 35/6кВ №63	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	47	0,314	0,376
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	70	0,533	0,493
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		2		
ИТОГО		6 кВ		117,0	0,848	0,869	

ПС 35/6кВ №62	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	231	2,403	-0,018
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		12		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	113	0,895	0,754
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ		343,8	3,297	0,737	
ПС 35/6кВ №61	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	66	0,683	0,036
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		1		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	28	0,236	-0,175
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		1		
ИТОГО		6 кВ		94,0	0,918	-0,139	
ПС 35/6кВ №45	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	164	1,504	-0,812
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	217	2,257	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		7		
ИТОГО		6 кВ		381,7	3,762	-0,812	
ПС 35/6кВ №41	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	180	1,868	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	205	2,107	0,283
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		1		
ИТОГО		6 кВ		384,3	3,975	0,283	
ПС 35/6кВ №26	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	237	2,261	0,983
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	148	1,430	0,571
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		1		
ИТОГО		6 кВ		385,3	3,690	1,554	
ПС 35/6кВ №11	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	121	1,251	0,065
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	228	2,370	0,007
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		2		
ИТОГО		6 кВ		348,6	3,621	0,072	
ПС 35/6кВ №236	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	204	2,062	0,484
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		4		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	175	1,797	0,274
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		2		
ИТОГО		6 кВ		378,7	3,859	0,758	
ПС 35/6кВ №104	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	188	1,948	0,186
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	61	0,631	-0,061
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		2		
ИТОГО		6 кВ		249,3	2,579	0,125	

ПС 35/6кВ №72	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	388	3,997	0,539
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	56	0,523	-0,259
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ		444,2	4,520	0,280	
ПС 35/6кВ №47	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	275	2,841	0,309
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		6		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	17	0,106	-0,138
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		6		
ИТОГО		6 кВ		291,7	2,947	0,171	
ПС 35/6кВ №66	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		1		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	352	3,625	-0,486
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		1		
ИТОГО		6 кВ		351,9	3,625	-0,486	
ПС 35/6кВ №35	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		4		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	344	3,573	0,150
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		5		
ИТОГО		6 кВ		344,1	3,573	0,150	
ПС 35/6кВ №5	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	204	1,884	0,969
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	206	2,068	0,569
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		1		
ИТОГО		6 кВ		410,2	3,952	1,538	
ПС 35/6кВ №49	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	121	0,851	-0,926
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		1		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	228	2,303	-0,536
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		2		
ИТОГО		6 кВ		348,5	3,154	-1,462	
ПС 35/6кВ №89	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	83	0,805	0,301
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	75	0,670	0,405
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ		158,0	1,475	0,707	
ПС 35/6кВ №356	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	196	1,973	-0,501
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	128	1,009	-0,861
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		2		
ИТОГО		6 кВ		323,5	2,982	-1,363	

ПС 35/6кВ №197	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	142	1,364	-0,557
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	130	0,685	-1,161
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		271,5	2,049	-1,718	
ПС 35/6кВ №13	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	51	0,449	0,291
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	82	0,836	0,176
			Напряжение	6 кВ	6,0		
РПН			1				
ИТОГО		6 кВ		133,7	1,285	0,466	
ПС 35/6кВ №140	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	74	0,705	0,311
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		1		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	36	0,353	-0,111
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			1				
ИТОГО		6 кВ		109,7	1,058	0,200	
ПС 35/6кВ №36	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	197	2,043	-0,200
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		1		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	191	1,957	-0,328
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			2				
ИТОГО		6 кВ		388,4	4,000	-0,528	
ПС 35/6кВ №203	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	182	1,869	-0,299
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	188	1,939	-0,253
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		370,2	3,807	-0,553	
ПС 35/6кВ №4	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	60	0,624	0,053
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		6		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	183	1,881	-0,281
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН			6				
ИТОГО		6 кВ		243,3	2,505	-0,228	
ПС 35/6кВ №3	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	284	2,924	-0,392
			Напряжение	6 кВ	6,0		
			РПН		11		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	60	0,574	-0,236
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН			11				
ИТОГО		6 кВ		343,6	3,498	-0,628	
ПС 35/6кВ №50	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	109	0,955	0,599
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		1		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	47	0,423	-0,248
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			1				
ИТОГО		6 кВ		155,7	1,378	0,351	

ПС 35/6кВ №232	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	112	1,162	0,019
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	159	1,634	-0,265
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			2				
ИТОГО		6 кВ		271,2	2,796	-0,247	
ПС 35/6кВ №359	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	128	1,328	-0,026
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		4		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	186	1,908	0,333
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН			4				
ИТОГО		6 кВ		314,1	3,235	0,307	
ПС 35/6кВ №335	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	235	2,108	-1,235
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	132	0,018	-1,367
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			4				
ИТОГО		6 кВ		366,6	2,126	-2,602	
ПС 35/6кВ №340	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	95	0,982	0,071
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	90	0,174	-0,923
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			2				
ИТОГО		6 кВ		185,1	1,156	-0,852	
ПС 35/6кВ №344	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	229	2,374	-0,047
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	104	1,043	-0,264
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		332,0	3,417	-0,311	
ПС 35/6кВ №372	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	91	0,887	0,328
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	46	0,462	0,127
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		137,1	1,349	0,455	
ПС 35/6кВ №369	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	198	2,053	-0,105
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	135	1,396	-0,075
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		332,3	3,449	-0,180	
ПС 35/6кВ №213	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	197	1,877	-0,815
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		1		
	2Т		Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	0,0		
РПН			0				
ИТОГО		6 кВ		196,9	1,877	-0,815	

РУ-6кВ КНС-1А (ПС-110/35/6кВ Блочная)	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	40,0	Нагрузка	6 кВ	183	1,816	0,564
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	40,0	Нагрузка	6 кВ	236	2,452	0,017
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		418,9	4,267	0,581	
РУ-6кВ КНС-1 (ПС-110/35/6кВ Яун-Лор)	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	240	2,494	0,098
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	257	2,655	0,246
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			6				
ИТОГО		6 кВ		496,8	5,150	0,343	
РУ-6кВ КНС-3 (ПС-110/35/6кВ Элегаз)	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	392	4,037	0,534
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	571	5,928	-0,215
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			4				
ИТОГО		6 кВ		962,6	9,965	0,319	
ПС 35/6кВ №325	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	215	12,976	0,988
			Напряжение	6 кВ	36,1		
			РПН		6		
	2Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	211	12,802	0,591
			Напряжение	6 кВ	36,2		
РПН			4				
3Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	213	12,806	1,443	
		Напряжение	6 кВ	36,2			
		РПН		4			
ИТОГО		6 кВ		638,6	38,584	3,022	
ПС 35/6 кВ №32	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	70	0,686	-0,326
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			6	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	129	1,401	0,052
			Напряжение	6 кВ		6,30	
РПН				9			
ИТОГО		6 кВ		199,0	2,087	-0,274	
ПС 35/6 кВ №178	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	183	1,957	-0,111
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			6	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	194	2,146	0,151
			Напряжение	6 кВ		6,4	
РПН				8			
ИТОГО		6 кВ		377,1	4,103	0,040	
ПС 35/6 кВ №69	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	462	4,951	-0,116
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			11	
	2Т	16	Нагрузка	6 кВ	384	4,048	0,791
			Напряжение	6 кВ		6,20	
РПН				11			
ИТОГО		6 кВ		846,2	8,998	0,675	
ПС 35/6 кВ №150	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	354	3,830	-0,090
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			7	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	351	3,696	0,722
			Напряжение	6 кВ		6,20	
РПН				7			
ИТОГО		6 кВ		705,4	7,525	0,633	

ПС 35/6 кВ №176	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	51	0,560	-0,013
			Напряжение	6 кВ		6,4	
			ПБВ			36,750	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	97	1,056	0,206
			Напряжение	6 кВ		6,40	
			ПБВ			36,750	
ИТОГО		6 кВ		147,8	1,616	0,193	
ПС 35/6 кВ №71	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	0	6,402	1,395
			Напряжение	6 кВ		0,0	
			РПН			11	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ		6,40	
			РПН			8	
ИТОГО		6 кВ		0,0	6,402	1,395	
ПС 35/6 кВ №179	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	237	2,561	0,558
			Напряжение	6 кВ		6,4	
			ПБВ			36,750	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ		6,4	
			ПБВ			36,750	
ИТОГО		6 кВ		236,7	2,561	0,558	
ПС 35/6 кВ №191	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	251	2,677	0,583
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ		6,30	
			РПН			3	
ИТОГО		6 кВ		251,4	2,677	0,583	
ПС 35/6 кВ №113	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16	Нагрузка	6 кВ	0	11,364	1,670
			Напряжение	6 кВ		0,0	
			РПН			12	
	2Т	16	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ		6,30	
			РПН			7	
ИТОГО		6 кВ		0,0	11,364	1,670	
ПС 35/6 кВ №152	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	204	2,165	0,318
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			ПБВ			36,750	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			ПБВ			36,750	
ИТОГО		6 кВ		204,0	2,165	0,318	
ПС 35/6 кВ №207	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	224	2,027	1,293
			Напряжение	6 кВ		6,20	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	176	1,544	1,093
			Напряжение	6 кВ		6,20	
			РПН			3	
ИТОГО		6 кВ		400,4	3,570	2,386	

ПС 35/6 кВ №140	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	100	0,642	0,860
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			8	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	18	0,102	0,160
			Напряжение	6 кВ		6,20	
РПН				6			
ИТОГО		6 кВ		117,8	0,745	1,020	
ПС 35/6 кВ №177	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	36	0,238	0,318
			Напряжение	6 кВ		6,4	
			РПН			4	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	40	0,239	0,374
			Напряжение	6 кВ		6,40	
РПН				7			
ИТОГО		6 кВ		75,9	0,476	0,692	
ПС 35/6 кВ №153	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	51	0,534	-0,144
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			ПБВ			36,750	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	118	1,237	0,279
Напряжение			6 кВ		6,20		
ПБВ				36,750			
ИТОГО		6 кВ		169,7	1,772	0,136	
ПС 35/6 кВ №115	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	220	2,291	-0,616
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			8	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	189	1,980	0,447
Напряжение			6 кВ		6,20		
РПН				12			
ИТОГО		6 кВ		409,7	4,270	-0,169	
ПС 35/6 кВ №192	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	92	0,954	-0,257
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			ПБВ			35,880	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	140	1,485	0,335
Напряжение			6 кВ		6,30		
ПБВ				35,875			
ИТОГО		6 кВ		231,8	2,439	0,078	
ПС 35/6 кВ №180	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	4	0,038	-0,010
			Напряжение	6 кВ		6,30	
			РПН			1	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	140	1,485	0,335
			Напряжение	6 кВ		6,30	
РПН				1			
ИТОГО		6 кВ		143,3	1,523	0,325	
ПС 35/6 кВ №190	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	587	6,073	1,671
			Напряжение	6 кВ		6,20	
			РПН			8	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	290	2,778	1,400
Напряжение			6 кВ		6,20		
РПН				11			
ИТОГО		6 кВ		877,2	8,851	3,071	

ПС 35/6 кВ №210	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	103	1,072	0,295
			Напряжение	6 кВ		6,22	
			РПН			2	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	197	1,852	0,933
			Напряжение	6 кВ		6,10	
РПН				4			
ИТОГО			6 кВ	299,8	2,924	1,228	
ПС 35/6 кВ №151	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	185	2,019	0,329
			Напряжение	6 кВ		6,4	
			РПН			2	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	135	1,410	0,489
			Напряжение	6 кВ		6,40	
РПН				4			
ИТОГО			6 кВ	319,5	3,428	0,817	
ПС 35/6 кВ №116	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	135	1,395	0,386
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	181	1,829	0,646
			Напряжение	6 кВ		6,20	
РПН							
ИТОГО			6 кВ	315,8	3,225	1,032	
ПС 35/6 кВ №119	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	46	0,379	0,322
			Напряжение	6 кВ		6,20	
РПН							
ИТОГО			6 кВ	46,3	0,379	0,322	
ПС 35/6 кВ №211	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	128	0,917	-0,998
			Напряжение	6 кВ		6,1	
			РПН			11	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	128	1,293	-0,403
			Напряжение	6 кВ		6,10	
РПН				11			
ИТОГО			6 кВ	256,8	2,210	-1,400	
ПС 35/6 кВ №23	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	177	1,839	0,469
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН				
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	181	1,848	0,607
			Напряжение	6 кВ		6,2	
РПН							
ИТОГО			6 кВ	358,3	3,687	1,076	
ПС 35/6 кВ №93	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	76	0,802	0,184
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			ПБВ			35,880	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	123	1,314	-0,072
			Напряжение	6 кВ		6,20	
ПБВ				35,875			
ИТОГО			6 кВ	198,2	2,116	0,112	

ПС 35/6 кВ №195	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	153	1,604	0,369
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			4	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	352	3,766	-0,206
			Напряжение	6 кВ		6,20	
РПН				4			
ИТОГО			6 кВ	505,0	5,370	0,162	
ПС 35/6 кВ №199	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	156	1,661	0,382
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			3	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	204	2,189	-0,120
			Напряжение	6 кВ		6,20	
РПН				3			
ИТОГО			6 кВ	360,8	3,851	0,262	
ПС 35/6 кВ №76	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	71	0,745	0,171
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			2	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	114	1,226	-0,067
			Напряжение	6 кВ		6,20	
РПН				4			
ИТОГО			6 кВ	185,5	1,971	0,104	
ПС 35/6 кВ №338	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	87	0,917	0,211
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			2	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	24	0,263	-0,014
			Напряжение	6 кВ		6,2	
РПН				2			
ИТОГО			6 кВ	111,9	1,179	0,196	
ПС 35/6 кВ №37	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	397	4,230	0,635
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			13	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	207	2,218	-0,151
			Напряжение	6 кВ		6,20	
РПН				13			
ИТОГО			6 кВ	604,7	6,447	0,484	
ПС 35/6 кВ №31	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	16	Нагрузка	6 кВ	431	4,582	0,688
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			14	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	484	5,174	-0,353
			Напряжение	6 кВ		6,2	
РПН				14			
ИТОГО			6 кВ	914,1	9,756	0,335	
ПС 35/6 кВ №94	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	160	1,712	0,138
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			ПБВ			35,004	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	299	3,203	0,185
			Напряжение	6 кВ		6,2	
ПБВ				35,004			
ИТОГО			6 кВ	459,2	4,915	0,323	
ПС 35/6 кВ №43	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	174	1,895	0,153
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	230	2,422	0,140
			Напряжение	6 кВ		6,10	
РПН				3			
ИТОГО			6 кВ	404,3	4,317	0,293	

ПС 35/6 кВ №193	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	68	0,734	0,059
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			4	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	29	0,312	0,018
			Напряжение	6 кВ		6,30	
РПН				5			
ИТОГО			6 кВ	96,2	1,046	0,077	
ПС 35/6 кВ №95	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	84	0,917	0,074
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			ПБВ			35,004	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	122	1,328	0,077
			Напряжение	6 кВ		6,3	
ПБВ				35,004			
ИТОГО			6 кВ	206,5	2,245	0,151	
ПС 35/6 кВ №194	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	81	0,856	0,069
			Напряжение	6 кВ		6,10	
			РПН			1	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	52	0,547	0,032
			Напряжение	6 кВ		6,10	
РПН				1			
ИТОГО			6 кВ	133,3	1,403	0,101	
ПС 35/6 кВ №33	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	16	Нагрузка	6 кВ	604	6,375	-1,172
			Напряжение	6 кВ		6,20	
			РПН			6	
	2Т	16	Нагрузка	6 кВ	298	3,155	-0,486
			Напряжение	6 кВ		6,20	
РПН				6			
ИТОГО			6 кВ	901,9	9,530	-1,658	
ПС 35/6 кВ №70	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	16	Нагрузка	6 кВ	388	4,039	-0,645
			Напряжение	6 кВ		6,10	
			РПН			6	
	2Т	16	Нагрузка	6 кВ	290	3,041	-0,351
			Напряжение	6 кВ		6,10	
РПН				7			
ИТОГО			6 кВ	677,7	7,080	-0,996	
ПС 35/6 кВ №96	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	325	3,441	-0,550
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			7	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	128	1,366	-0,158
			Напряжение	6 кВ		6,20	
РПН				8			
ИТОГО			6 кВ	453,1	4,807	-0,707	
ПС 35/6 кВ №212	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	94	0,955	0,307
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			35,880	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	136	1,373	0,419
			Напряжение	6 кВ		6,10	
РПН				35,875			
ИТОГО			6 кВ	229,5	2,327	0,726	
ПС 35/6 кВ №52	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	252	2,582	0,830
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			15	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	209	2,147	0,655
			Напряжение	6 кВ		6,2	
РПН				15			
ИТОГО			6 кВ	461,3	4,729	1,485	

ПС 35/6 кВ №85	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	129	0,691	-1,226
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			ПБВ			36,750	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	78	0,290	-0,794
			Напряжение	6 кВ		6,3	
ПБВ				36,770			
ИТОГО			6 кВ	206,7	0,981	-2,020	
ПС 35/6 кВ №319	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	18	0,094	-0,167
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			2	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	48	0,259	-0,460
			Напряжение	6 кВ		6,3	
РПН				2			
ИТОГО			6 кВ	66	0,353	-0,627	
ПС 35/6 кВ №200	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	150	1,604	-0,091
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			4	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	67	0,706	-0,179
			Напряжение	6 кВ		6,3	
РПН				4			
ИТОГО			6 кВ	216,6	2,310	-0,270	
ПС 35/6 кВ №241	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	300	3,261	-0,185
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			14	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	151	1,572	-0,399
			Напряжение	6 кВ		6,2	
РПН				13			
ИТОГО			6 кВ	451,0	4,834	-0,584	
ПС 35/6 кВ №315	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	45	0,481	-0,027
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			ПБВ			35,000	
	2Т		Нагрузка	6 кВ			
			Напряжение	6 кВ			
ПБВ							
ИТОГО			6 кВ	44,9	0,481	-0,027	
ПС 35/6 кВ №242	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	91	0,895	-0,431
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	128	1,153	0,783
			Напряжение	6 кВ		6,30	
РПН				3			
ИТОГО			6 кВ	219,0	2,048	0,353	
ПС 35/6 кВ №158	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	67	0,724	-0,118
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	33	0,352	-0,088
			Напряжение	6 кВ		6,30	
РПН				3			
ИТОГО			6 кВ	100,6	1,076	-0,206	
ПС 35/6 кВ №274	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	23	0,254	-0,041
			Напряжение	6 кВ		6,4	
			РПН			8	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	42	0,448	-0,112
			Напряжение	6 кВ		6,4	
РПН				8			
ИТОГО			6 кВ	65,0	0,702	-0,153	

ПС 35/6 кВ №267	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	78	-0,822	-0,252
			Напряжение	6 кВ		6,4	
			РПН			2	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	126	-1,281	-0,535
			Напряжение	6 кВ		6,4	
РПН				2			
ИТОГО			6 кВ	204,3	-2,103	-0,786	
ПС 35/6 кВ №299	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	50	0,536	-0,126
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			2	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	88	0,956	0,031
			Напряжение	6 кВ		6,30	
РПН				2			
ИТОГО			6 кВ	138,0	1,492	-0,096	
ПС 35/6 кВ №53 ДВ	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	40	0,429	-0,101
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			35,875	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ			
			Напряжение	6 кВ			
РПН							
ИТОГО			6 кВ	40,2	0,429	-0,101	
ПС 35/6 кВ №275	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	92	0,832	0,538
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			3	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	31	0,240	0,225
			Напряжение	6 кВ		6,20	
РПН				3			
ИТОГО			6 кВ	123,1	1,072	0,763	
ПС 35/6 кВ №258	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	139	1,248	0,806
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			4	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	25	0,197	0,184
			Напряжение	6 кВ		6,20	
РПН				4			
ИТОГО			6 кВ	163,7	1,444	0,991	