

Регулируемая организация: ПАО "Сургутнефтегаз"
 Вид регулируемой деятельности: Холодное водоснабжение
 Район оказания услуг: г.Сургут; Сургутский район, Белоярский район

Форма 2.8. Информация об основных потребительских характеристиках
 регулируемых товаров и услуг регулируемой организации
 и их соответствии установленным требованиям
 (Постановление Правительства РФ от 17.01.2013 №6; п.19 Раздела II)

Информация, подлежащая раскрытию	Значение
1) Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на километр)	0
2) Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки)	0
3) Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды (процентов)	0
4) Общее количество проведенных проб качества воды по следующим показателям:	7 494
а) мутность	2 712
б) цветность	2 712
в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный	0
г) общие колиформные бактерии	4 782
д) термотолерантные колиформные бактерии	4 782
5) Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям:	778
а) мутность	633
б) цветность	508
в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный	0
г) общие колиформные бактерии	0
д) термотолерантные колиформные бактерии	0
6) Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении)	100
7) Средняя продолжительности рассмотрения заявлений о подключении (дней)	Не более 14 дней