

Таблица IV-9

Информация о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения 16.12.2020 (постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 №24, пункт 19ж раздела II)

ПС 220/10/10 кВ "Искра"	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	160	Нагрузка		92	36,520	7,150
			Напряжение	220 кВ		236	
			РПН		4		
	2Т	160	Нагрузка		80	32,010	4,620
			Напряжение	220 кВ		236	
РПН			4				
ИТОГО				172	68,530	11,770	
Лукъявинская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	40	Нагрузка	110кВ	47,0	-8,1	3,3
				35кВ	93,0	5,6	1,6
				6кВ	633,0	6,5	0,2
			Напряж.	110кВ	122,2		
				35кВ	36,4		
				6кВ	6,1		
			РПН		2		
	2Т	40	Нагрузка	110кВ	32,0	-5,4	1,6
				35кВ	107,0	6,7	1,0
				6кВ	477,0	4,9	-0,9
			Напряж.	110кВ	122,2		
				35кВ	36,7		
				6кВ	6,1		
			РПН		2		
	ИТОГО			110кВ	79,0	-13,5	4,9
35кВ				200,0	12,3	2,5	
6кВ				1110,0	11,4	-0,7	
Ай-Пимская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	35,0	6,0	1,4
				35кВ	95,0	5,8	1,5
				6кВ	20,0	0,2	0,0
			Напряж.	110кВ	121,0		
				35кВ	36,5		
				6кВ	6,3		
			РПН		4		
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	45,0	7,6	2,8
				35кВ	123,0	7,4	2,3
				6кВ	12,0	0,1	0,1
			Напряж.	110кВ	121,5		
				35кВ	36,3		
				6кВ	6,4		
			РПН		5		
	ИТОГО			110кВ	80,0	13,6	4,2
35кВ				218,0	13,2	3,8	
6кВ				32,0	0,3	0,1	
Северо-Ай-Пимская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	21,0	3,5	5,9
				35кВ	214,0	13,2	3,1
				6кВ	246,0	2,5	1,2
			Напряж.	110кВ	119,0		
				35кВ	36,7		
				6кВ	6,2		
			РПН		3,0		
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	29,0	5,0	5,4
				35кВ	206,0	12,4	4,1
				6кВ	539,0	5,5	-0,8
			Напряж.	110кВ	119,0		
				35кВ	36,7		
				6кВ	6,2		
			РПН		3,0		
	ИТОГО			110кВ	50,0	8,5	11,3
35кВ				420,0	25,6	7,2	
6кВ				785,0	8,1	0,4	

Северо-Лабатьюганская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	40	Нагрузка	110кВ	2,0	0,4	0,1
				35кВ	304,0	18,4	3,7
				6кВ	0,0	0,0	0,0
			Напряж.	110кВ	118,6		
				35кВ	35,6		
				6кВ	6,12		
			РПН		4,0		
	2Т	40	Нагрузка	110кВ	5,0	1,0	0,2
				35кВ	317,0	19,2	3,8
				6кВ	0,0	0,0	0,0
			Напряж.	110кВ	119,4		
35кВ				35,7			
6кВ				6,16			
РПН			4,0				
ИТОГО		110кВ	7,0	1,4	0,3		
		35кВ	621,0	37,6	7,5		
		6кВ	0,0	0,0	0,0		
Биттёмская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	40	Нагрузка	110кВ	59,0	-10,1	2,6
				35кВ	131,0	7,8	3,2
				6кВ	159,0	1,6	-0,8
			Напряж.	110кВ	119,7		
				35кВ	37,0		
				6кВ	6,1		
			РПН		4,0		
	2Т	40	Нагрузка	110кВ	12,0	-2,0	4,6
				35кВ	225,0	13,6	4,7
				6кВ	173,0	1,8	-0,2
			Напряж.	110кВ	120,1		
				35кВ	37,0		
				6кВ	6,1		
			РПН		4,0		
	ИТОГО		110кВ	71,0	-12,1	7,2	
			35кВ	356,0	21,4	7,9	
			6кВ	332,0	3,4	-1,0	
Верхненадымская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	16	Нагрузка	110кВ	34	-6,852	2,356
				35кВ	55	3,276	1,303
				6кВ	187	1,921	-0,480
			Напряж.	110кВ	124		
				35кВ	37,1		
				6кВ	6,20		
			РПН		2		
	2Т	16	Нагрузка	110кВ	40	-8,586	0,140
				35кВ	30	1,904	-0,382
				6кВ	102	1,047	-0,408
			Напряж.	110кВ	124		
				35кВ	37,1		
				6кВ	6,20		
РПН			2				
ИТОГО		110кВ	74,0	-15,4	2,5		
		35кВ	85,0	5,2	0,9		
		6кВ	289,0	3,0	-0,9		
Ватлорская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	17,0	2,8	-0,1
				35кВ	70,0	4,4	0,2
				6кВ	76,0	-0,8	0,1
			Напряж.	110кВ	120,5		
				35кВ	36,3		
				6кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	15,0	2,6	-0,8
				35кВ	68,0	4,2	0,8
				6кВ	183,4	-1,2	-1,6
			Напряж.	110кВ	120,5		
				35кВ	36,1		
				6кВ	6,3		
РПН			3				
ИТОГО		110кВ	32,0	5,4	-0,9		
		35кВ	138,0	8,6	0,9		
		6кВ	259,4	-2,0	-1,5		

Тян	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	40	Нагрузка	110кВ	17,7	1,2	3,5
				35кВ	56,0	-0,3	3,5
				6кВ	373,0	3,8	0,5
			Напряж.	110кВ	122,4		
				35кВ	36,7		
				6кВ	6,2		
			РПН		3,0		
	2Т	40	Нагрузка	110кВ	21,0	-3,5	3,5
				35кВ	0,0	0,0	0,0
				6кВ	327,0	3,4	0,3
			Напряж.	110кВ	122,9		
35кВ				36,6			
6кВ				6,2			
РПН			3,0				
ИТОГО		110кВ	38,7	-2,3	7,0		
		35кВ	56,0	-0,3	3,5		
		6кВ	700,0	7,2	0,9		

Юкъяунская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	40	Нагрузка	110кВ	63,0	-10,7	-2,1
				35кВ	57,0	3,6	0,3
				6кВ	470,0	4,8	1,0
			Напряж.	110кВ	124,0		
				35кВ	36,6		
				6кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	40	Нагрузка	110кВ	81,0	-13,8	-2,8
				35кВ	73,0	4,6	0,6
				6кВ	267,0	2,7	0,1
			Напряж.	110кВ	124,0		
35кВ				36,5			
6кВ				6,2			
РПН			3				
ИТОГО		110кВ	144,0	-24,5	-4,9		
		35кВ	130,0	8,2	0,9		
		6кВ	737,0	7,6	1,1		

Казымская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	29,0	5,3	0,4
				35кВ	25,0	1,5	0,3
				6кВ	411,0	-4,4	-0,1
			Напряж.	110кВ	119,8		
				35кВ	36,2		
				6кВ	6,2		
			РПН		4,0		
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	22,0	3,8	-0,1
				35кВ	28,0	1,6	0,0
				6кВ	272,0	-2,7	0,0
			Напряж.	110кВ	119,5		
35кВ				36,3			
6кВ				6,2			
РПН			4,0				
ИТОГО		110кВ	51,0	9,2	0,3		
		35кВ	53,0	3,1	0,3		
		6кВ	683,0	-7,1	-0,1		

Жумахановская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	29,0	5,0	1,0
				35кВ	47,0	3,0	0,2
				6кВ	1,0	0,01	0,03
			Напряж.	110кВ	117,5		
				35кВ	36,3		
				6кВ	6,19		
			РПН		5		
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	49,0	8,3	0,7
				35кВ	90,0	5,7	0,3
				6кВ	0,0	0,0	0,0
			Напряж.	110кВ	118,5		
35кВ				36,4			
6кВ				6,22			
РПН			5				
ИТОГО		110кВ	78,0	13,3	1,7		
		35кВ	137,0	8,6	0,5		
		6кВ	1,0	0,01	0,03		

Южно-Ватгорская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16	Нагрузка	110кВ	7,0	1,4	0,1
				35кВ	13,0	0,7	0,5
				6кВ	78,0	0,7	-0,2
			Напряж.	110кВ	120,9		
				35кВ	36,4		
				6кВ	6,3		
	РПН		3				
	2Т	16	Нагрузка	110кВ	9,0	1,8	0,2
				35кВ	19,0	0,8	0,7
				6кВ	104,0	1,0	0,1
			Напряж.	110кВ	121,3		
35кВ				36,5			
6кВ				6,3			
РПН		4					
ИТОГО		110кВ	16,0	3,2	0,3		
		35кВ	32,0	1,5	1,1		
		6кВ	182,0	1,79	-0,08		

ПС 110/35/6 кВ Юрская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	0	0,000	4,729
				35кВ	0	0,000	4,683
				6кВ	0	0,000	0,000
			Напряж.	110кВ	110		
				35кВ	35		
				6кВ	6		
	РПН						
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	0	0,000	4,118
				35кВ	0	0,000	4,091
				6кВ	0	0,000	0,000
			Напряж.	110кВ	110		
35кВ				35			
6кВ				6			
РПН							
ИТОГО		110кВ	0	0,000	8,847		
		35кВ	0	0,000	8,774		
		6кВ	0	0,00	0,00		

ПС 110/35/6 кВ КНС-14	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	21	4,191	0,000
				35кВ	69	4,082	0,000
				6кВ	0	0,000	0,000
			Напряж.	110кВ	110		
				35кВ	35,1		
				6кВ	6,2		
	РПН						
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	22	4,386	0,000
				35кВ	48	2,835	0,000
				6кВ	136	1,511	0,000
			Напряж.	110кВ	110		
35кВ				35,2			
6кВ				6,4			
РПН							
ИТОГО		110кВ	43	8,577	0,000		
		35кВ	118	6,917	0,000		
		6кВ	136	1,511	0,000		

ПС 110/35/6 кВ "Нюримская"	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспет. наимен.	S _{ном} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,00	Нагрузка	110кВ	8,69	1,789	0,078
				35кВ	60,0	3,634	0,081
				6кВ	235,5	2,496	-0,405
			Напряж.	110кВ	119		
				35кВ	35		
				6кВ	6,20		
	РПН		4				
	2Т	16,00	Нагрузка	110кВ	11,97	1,572	-1,902
				35кВ	27,1	1,632	-0,176
				6кВ	171,5	1,838	-0,123
			Напряж.	110кВ	119		
35кВ				35			
6кВ				6,20			
РПН		4					
ИТОГО		110кВ	21	3,361	-1,825		
		35кВ	87	5,266	-0,096		
		6кВ	407	4,334	-0,528		

ПС 110/6 кВ №2	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	110кВ	4,80	0,942	-0,350
				35кВ			
				6кВ	94		
			Напряж.	110кВ	121		
				35кВ			
				6кВ	6,20		
	РПН		3				
	2Т	10,0	Нагрузка	110кВ	19,12	4,000	0,238
				35кВ			
				6кВ	367		
			Напряж.	110кВ	121		
35кВ							
6кВ				6,30			
РПН		4					
ИТОГО		110кВ	24	4,942	-0,112		
		35кВ					
		6кВ	461				

ПС 110/6 кВ №46	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	110кВ	14,96	3,037	0,531
				35кВ			
				6кВ	283		
			Напряж.	110кВ	119		
				35кВ			
				6кВ	6,30		
	РПН		1				
	2Т	10,0	Нагрузка	110кВ	12,03	2,487	0,255
				35кВ			
				6кВ	229		
			Напряж.	110кВ	120		
35кВ							
6кВ				6,30			
РПН		1					
ИТОГО		110кВ	27	5,524	0,787		
		35кВ					
		6кВ	512				

Конитлорская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	19,6	-3,161	-1,069
				35кВ	84,5	4,043	-1,413
				6кВ	747,0	6,580	0,264
			Напряж.	110кВ	123,2		
				35кВ	36,6		
				6кВ	6,4		
	РПН		3				
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	35,4	-5,768	-1,769
				35кВ	81,3	3,662	-1,934
				6кВ	263,4	2,123	-0,941
			Напряж.	110кВ	123,1		
35кВ				36,8			
6кВ				6,4			
РПН		3					
ИТОГО		110кВ	55,0	-8,930	-2,838		
		35кВ	165,9	7,705	-3,347		
		6кВ	1 010,4	8,703	-0,678		

Комсомольская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	40	Нагрузка	110кВ	72,8	10,247	6,692
				35кВ	414,5	20,008	6,559
				6кВ	256,5	2,251	0,026
			Напряж.	110кВ	121,4		
				35кВ	36,7		
				6кВ	6,34		
	РПН		5				
	2Т	40	Нагрузка	110кВ	26,6	4,175	1,660
				35кВ	249,0	12,543	1,886
				6кВ	306,2	2,691	0,010
			Напряж.	110кВ	122,2		
35кВ				36,8			
6кВ				6,35			
РПН		4					
ИТОГО		110кВ	99,4	14,421	8,352		
		35кВ	663,6	32,551	8,445		
		6кВ	562,8	4,942	0,036		

Паклиновская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	74,0	-12,982	-0,746
				35кВ	237,1	11,318	-4,400
				6кВ	308,5	2,62	0,60
			Напряж.	110кВ	127,0		
				35кВ	37,0		
				6кВ	6,3		
			РПН		3		
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	51,8	-8,976	1,577
				35кВ	62,0	2,649	-1,746
				6кВ	580,8	4,36	2,58
			Напряж.	110кВ	127,0		
35кВ				37,0			
6кВ				6,3			
РПН			3				
ИТОГО		110кВ	125,8	-21,958	0,832		
		35кВ	299,1	13,966	-6,146		
		6кВ	889,3	6,983	3,172		
Южно-Конитлорская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	33,1	5,597	0,340
				35кВ	82,6	4,176	-0,512
				6кВ	116,2	1,422	0,848
			Напряж.	110кВ	122,5		
				35кВ	36,8		
				6кВ	10,30		
			РПН		2		
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	17,2	2,871	-0,558
				35кВ	51,8	2,551	-0,732
				6кВ	25,6	0,321	0,172
			Напряж.	110кВ	123,0		
				35кВ	37,0		
				6кВ	10,30		
			РПН		2		
	ИТОГО		110кВ	50,3	8,468	-0,218	
			35кВ	134,4	6,728	-1,244	
			6кВ	141,8	1,743	1,021	
ПС 110/35/6 кВ Прометей	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ	26	-2,75	4,85
				35кВ	62	3,76	0,99
				6кВ	717	6,50	-3,86
			Напряж.	110кВ	123,00		
				35кВ	36,50		
				6кВ	6,10		
			РПН		6		
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ	0	-0,01	-0,01
				35кВ	135	8,51	0,86
				6кВ	811	8,52	0,87
			Напряж.	110кВ	123,00		
35кВ				36,50			
6кВ				6,10			
РПН			6				
ИТОГО		110кВ	26	-2,76	4,84		
		35кВ	196	12,26	1,85		
		6кВ	1451	15,02	-2,99		
ПС 110/35/6 кВ КНС-17	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	40,0	Нагрузка	110кВ	25	-1,34	5,00
				35кВ	209	12,97	2,56
				6кВ	1354	14,31	-2,44
			Напряж.	110кВ	120,0		
				35кВ	36,5		
				6кВ	6,2		
			РПН		5		
	2Т	40,0	Нагрузка	110кВ	27	0,26	5,64
				35кВ	236	14,72	2,30
				6кВ	1384	14,46	-3,34
			Напряж.	110кВ	120,0		
				35кВ	36,5		
				6кВ	6,2		
			РПН		6		
	ИТОГО		110кВ	52	-1,08	10,64	
35кВ			445	27,69	4,86		
6кВ			2736	28,77	-5,79		

ПС 110/35/6 кВ Западно-Камынская	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ	28	5,17	-2,91
				35кВ	26	1,20	-1,20
				6кВ	396	3,97	-1,72
			Напряж.	110кВ	121,0		
				35кВ	37,8		
				6кВ	6,3		
			РПН		4		
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ	51	10,00	-3,49
				35кВ	31	2,03	-0,04
				6кВ	796	7,97	-3,44
			Напряж.	110кВ	121,0		
35кВ				37,8			
6кВ				6,3			
РПН				4			
ИТОГО		110кВ	79	15,17	-6,40		
		35кВ	53	3,23	-1,24		
		6кВ	1193	11,93	-5,16		

ПС 110/35/6 кВ Виктория	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	110кВ	5	0,71	0,68
				35кВ			
				6кВ	93	0,71	0,68
			Напряж.	110кВ	120,0		
				35кВ			
				6кВ	6,1		
			РПН		2		
	2Т	16,0	Нагрузка	110кВ	5	0,94	-0,14
				35кВ			
				6кВ	90	0,94	-0,14
			Напряж.	110кВ	120,0		
35кВ							
6кВ				6,1			
РПН				2			
ИТОГО		110кВ	8	1,65	0,54		
		35кВ					
		6кВ	165	1,65	0,54		

ПС 110/35/6 кВ Селияровская	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ	26	3,04	4,35
				35кВ	31	1,76	-0,89
				6кВ	507	1,28	5,24
			Напряж.	110кВ	120,0		
				35кВ	36,5		
				6кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ	27	3,23	-4,58
				35кВ	68	4,29	-0,16
				6кВ	427	-1,06	-4,41
			Напряж.	110кВ	120,0		
35кВ				36,5			
6кВ				6,2			
РПН				3			
ИТОГО		110кВ	30	6,27	-0,23		
		35кВ	97	6,05	-1,06		
		6кВ	80	0,22	0,83		

ПС-110/6 кВ "Южно-Ляминская"	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ	1	0,23	0,14
				35кВ			
				6кВ	25	0,23	0,14
			Напряж.	110кВ	120,0		
				35кВ			
				6кВ	6,1		
			РПН		4		
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ	1	0,10	0,06
				35кВ			
				6кВ	11	0,10	0,06
			Напряж.	110кВ	120,0		
35кВ							
6кВ				6,1			
РПН				4			
ИТОГО		110кВ	2	0,33	0,20		
		35кВ					
		6кВ	37	0,33	0,20		

ПС 110/35/6 кВ Агат	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ			
				35кВ	50	2,32	-1,97
				6кВ	108	1,06	-0,38
			Напряж.	110кВ			
				35кВ		35,0	
				6кВ		6,2	
	РПН				5		
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ			
				35кВ	111	6,61	-1,04
				6кВ	188	1,93	-0,30
			Напряж.	110кВ			
35кВ					35,0		
6кВ					6,2		
РПН				6			
ИТОГО		110кВ					
		35кВ		161	8,94	-3,00	
		6кВ		296	2,99	-0,68	

ПС 110/35/6 кВ Алмаз	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ			
				35кВ	150	8,99	-1,23
				6кВ	196	1,85	-0,84
			Напряж.	110кВ			
				35кВ		36,5	
				6кВ		6,3	
	РПН				5		
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ			
				35кВ	85	5,01	-1,22
				6кВ	280	2,86	-0,48
			Напряж.	110кВ			
35кВ					36,5		
6кВ					6,2		
РПН				5			
ИТОГО		110кВ					
		35кВ		235	14,01	-2,45	
		6кВ		475	4,71	-1,32	

ПС 110/35/6 кВ Быстринская	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ			
				35кВ	127	7,53	-1,52
				6кВ	149	1,44	-0,57
			Напряж.	110кВ			
				35кВ		35,7	
				6кВ		6,2	
	РПН				4		
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ			
				35кВ	105	5,93	-2,36
				6кВ	149	1,54	0,05
			Напряж.	110кВ			
35кВ					35,9		
6кВ					6,2		
РПН				4			
ИТОГО		110кВ					
		35кВ		232	13,47	-3,89	
		6кВ		298	2,99	-0,52	

ПС 110/35/6 кВ Вачимская	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ			
				35кВ	24	0,03	-1,46
				6кВ	427	4,42	0,36
			Напряж.	110кВ			
				35кВ		36,9	
				6кВ		6,2	
	РПН				4		
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ			
				35кВ	19	-0,98	-0,54
				6кВ	0	0,00	0,00
			Напряж.	110кВ			
35кВ					37,0		
6кВ					6,2		
РПН				5			
ИТОГО		110кВ					
		35кВ		43	-0,95	-2,01	
		6кВ		427	4,42	0,36	

ПС 110/35/6 кВ Дальняя	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ			
				35кВ	166	9,47	-3,42
				6кВ	82	0,42	-0,74
			Напряж.	110кВ			
				35кВ		36,3	
				6кВ		6,1	
	РПН				4		
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ			
				35кВ	224	13,13	-3,32
				6кВ	150	0,88	-1,29
			Напряж.	110кВ			
35кВ					36,2		
6кВ					6,2		
РПН				4			
ИТОГО		110кВ					
		35кВ		390	22,60	-6,74	
		6кВ		232	1,29	-2,03	

ПС 110/35/6 кВ Солкино	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ			
				35кВ	15	0,89	-0,19
				6кВ	158	1,34	0,94
			Напряж.	110кВ			
				35кВ		36,9	
				6кВ		6,2	
	РПН				5		
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ			
				35кВ	67	3,79	-1,51
				6кВ	53	0,45	0,31
			Напряж.	110кВ			
35кВ					35,8		
6кВ					6,1		
РПН				3			
ИТОГО		110кВ					
		35кВ		82	4,68	-1,69	
		6кВ		210	1,79	1,24	

ПС 110/35/6 кВ Рогожниковская	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ			
				35кВ	187	-11,11	2,15
				6кВ	0	0,00	0,00
			Напряж.	110кВ			
				35кВ		35,0	
				6кВ		6,1	
	РПН				5		
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ			
				35кВ	232	-13,90	1,98
				6кВ	0	0,00	0,00
			Напряж.	110кВ			
35кВ					35,0		
6кВ					6,2		
РПН				5			
ИТОГО		110кВ					
		35кВ		419	-25,01	4,13	
		6кВ		0	0,00	0,00	

ПС 110/35/10 кВ Нулевая	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ			
				35кВ			
				6кВ	6	0,10	0,00
			Напряж.	110кВ			
				35кВ			
				6кВ		10,3	
	РПН				7		
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ			
				35кВ			
				6кВ	4	0,07	0,00
			Напряж.	110кВ			
35кВ							
6кВ					10,2		
РПН				7			
ИТОГО		110кВ					
		35кВ		0	0,00	0,00	
		6кВ		9	0,16	0,00	

ПС 110/35/6 кВ Рассвет	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ	26,947	3,172	-3,934
				35кВ	85	3,24	-3,87
				6кВ			
			Напряж.	110кВ		108,4	
				35кВ		34,3	
				6кВ			
	РПН				8		
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ	37,477	6,218	-3,331
				35кВ	117	6,15	-3,33
				6кВ			
			Напряж.	110кВ		108,8	
35кВ					34,6		
6кВ							
РПН				8			
ИТОГО		110кВ		64,424	9,390	-7,264	
		35кВ		202	9,39	-7,20	
		6кВ		0	0,00	0,00	
ПС 110/35/6 кВ Зенит	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ	21,534	3,177	-2,728
				35кВ	49	2,09	-2,27
				6кВ	115	1,06	-0,61
			Напряж.	110кВ		112,4	
				35кВ		36,4	
				6кВ		6,2	
	РПН				6		
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ	31,991	6,131	-0,832
				35кВ	65	3,70	-1,61
				6кВ	245	2,43	0,91
			Напряж.	110кВ		111,8	
				35кВ		36,2	
				6кВ		6,1	
	РПН				7		
	ИТОГО		110кВ		53,525	9,308	-3,560
			35кВ		114	5,79	-3,89
			6кВ		360	3,49	0,31
ЗРУ-6кВ Ленск	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т		Нагрузка	6 кВ	253,8	2,64	0,34
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН			2,00	
	2Т		Нагрузка	6 кВ	165,3	1,71	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,15		
			РПН			2,00	
ИТОГО		6 кВ		419,1	4,35	0,34	
ПС 35/6кВ №34	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	50	0,505	0,175
			Напряжение	6 кВ	6,17		
			РПН			35,875	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	63	0,602	0,344
			Напряжение	6 кВ	6,32		
			РПН			35,88	
ИТОГО		6 кВ		113	1,11	0,52	
ПС 35/6кВ №117	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	263	2,290	1,701
			Напряжение	6 кВ	6,27		
			РПН			35,868	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	120	1,099	0,690
			Напряжение	6 кВ	6,26		
			РПН			35,868	
ИТОГО		6 кВ		383	3,39	2,39	
ПС 35/6кВ №130	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	179	1,890	0,374
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН			35,875	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	36	0,196	0,335
			Напряжение	6 кВ	6,19		
			РПН			36,750	
ИТОГО		6 кВ		215	2,086	0,709	

ПС 35/6кВ №132	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН		35,875		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	48	0,595	0,304
			Напряжение	6 кВ	6,10		
РПН			2,00				
ИТОГО		6 кВ		48	0,595	0,304	
ПС 35/6кВ №157	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,15		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	105	1,092	-0,221
			Напряжение	6 кВ	6,15		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		105	1,09	-0,22	
ПС 35/6кВ №220	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	272	2,791	0,036
			Напряжение	6 кВ	6,24		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	81	0,827	0,052
			Напряжение	6 кВ	6,24		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		353	3,62	0,09	
ПС 35/6кВ №290	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	272	2,750	1,017
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		12		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	274	2,889	0,755
			Напряжение	6 кВ	6,31		
РПН			13				
ИТОГО		6 кВ		546	5,64	1,77	
ПС 35/6кВ №74	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	75	0,780	0,300
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			ПБВ		36,74		
	2Т	4,00	Нагрузка	6 кВ	12	0,080	0,100
			Напряжение	6 кВ	6,2		
ПБВ			36,74				
ИТОГО		6 кВ		87	0,86	0,40	
ПС 35/6кВ №129	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	120	1,150	0,360
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		2,00		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	60	0,590	0,140
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			2,00				
ИТОГО		6 кВ		180	1,74	0,50	
ПС 35/6кВ №154	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	108	0,870	0,670
			Напряжение	6 кВ	6		
			ПБВ		36,65		
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	115	1,078	0,650
			Напряжение	6 кВ	6		
ПБВ			36,70				
ИТОГО		6 кВ		223	1,95	1,32	
ПС 35/6кВ №155	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	36	0,330	0,060
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		4,00		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	53	0,460	0,300
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН			4,00				
ИТОГО		6 кВ		89	0,79	0,36	

ПС 35/6кВ №156	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	3	0,030	0,020
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		12,00		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	73	-0,225	-0,750
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			12,00				
ИТОГО		6 кВ		76	-0,20	-0,73	
ПС 35/6кВ №313	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	2	0,020	0,006
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3,00		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	52	0,560	0,050
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			3,00				
ИТОГО		6 кВ		54	0,58	0,06	
ПС 35/6кВ №1	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	25	0,270	0,040
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			36,72				
ИТОГО		6 кВ		25	0,27	0,04	
ПС 35/6кВ №217	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	171	1,734	0,562
			Напряжение	6 кВ	6,15		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	71	0,750	0,140
			Напряжение	6 кВ	6,24		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		242	2,48	0,70	
ПС 35/6кВ №168	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,21		
			РПН		3,000		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	57	0,536	-0,361
			Напряжение	6 кВ	6,26		
РПН			3,00				
ИТОГО		6 кВ		57	0,536	-0,361	
ПС 35/6кВ №228	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	108	1,11	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,3	1,3	0,4
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	118	1,29	0,00
Напряжение			6 кВ	6,30			
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		226	2,40	0,00	
ПС 35/6кВ №251	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,00	Нагрузка	6 кВ	45	0,47	0,01
			Напряжение	6 кВ	6,0		
			РПН		3		
2Т	4,00	Нагрузка	6 кВ	52	0,48	0,28	
		Напряжение	6 кВ	6,16			
		РПН		3			
ИТОГО		6 кВ		97	0,95	0,29	
ПС 35/6кВ №252	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	15	0,151	0,073
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		4,000		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	35	0,372	0,085
Напряжение			6 кВ	6,27			
РПН			4,00				
ИТОГО		6 кВ		51	0,5	0,2	

ПС 35/6кВ №261	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	237,4940386	2,617	0,033
			Напряжение	6 кВ	6,37		
			РПН		14		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	173	1,900	0,200
			Напряжение	6 кВ	6,39		
РПН			14				
ИТОГО		6 кВ		410	4,52	0,23	
ПС 35/6кВ №278	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	76	0,815	0,073
			Напряжение	6 кВ	6,19		
			РПН		4		
	2Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	30	0,312	0,078
			Напряжение	6 кВ	6,21		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		106	1,13	0,15	
ПС 35/6кВ №289	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	119	1,200	0,378
			Напряжение	6 кВ	6,12		
			РПН		3,000		
	2Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	144	1,400	0,613
			Напряжение	6 кВ	6,14		
РПН			3,00				
ИТОГО		6 кВ		263	2,6	1,0	
ПС 35/6кВ №314 КС УВСИНГ	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	1	0,01	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,0		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	1	0,01	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,19		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		2	0,02	0,00	
ПС 35/6кВ №318	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	79	0,800	0,360
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН		5		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	62	0,680	0,081
			Напряжение	6 кВ	6,36		
РПН			5				
ИТОГО		6 кВ		141	1,48	0,44	
ПС 35/6кВ №277	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16	Нагрузка	35 кВ	4	0,250	0,020
			Напряжение	35 кВ	36,10		
			РПН		9,000		
	2Т	16	Нагрузка	35 кВ	5	0,300	0,030
			Напряжение	35 кВ	36,20		
РПН			9,00				
ИТОГО		35 кВ		9	0,55	0,05	
ПС 35/6кВ №214	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	310	3,24	0,23
			Напряжение	6 кВ	6,13		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	100	0,96	-0,46
			Напряжение	6 кВ	6,14		
РПН			2				
ИТОГО		6 кВ		410	4,2	-0,2	
ПС 35/6кВ №216	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	158	1,67	-0,36
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН		11		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	173	1,78	-0,56
			Напряжение	6 кВ	6,25		
РПН			11				
ИТОГО		6 кВ		331	3,5	-0,9	

ПС 35/6кВ №218	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	320	3,39	0,62
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		13		
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	176	1,90	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,25		
РПН			13				
ИТОГО		6 кВ		496	5,29	0,62	
ПС 35/6кВ №219	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	394	4,175	-0,668
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		7		
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	121	1,252	0,348
			Напряжение	6 кВ	6,20		
РПН			8,00				
ИТОГО		6 кВ		515	5,4	-0,3	
ПС 35/6кВ №227	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	117	1,22	-0,29
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	87	0,91	-0,20
			Напряжение	6 кВ	6,30		
РПН			2				
ИТОГО		6		204	2,1	-0,5	
ПС 35/6кВ №235	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	78	0,724	0,441
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН ПБВ		38		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	31	0,340	-0,015
			Напряжение	6 кВ	6,30		
РПН			38,00				
ИТОГО				109	1,1	0,4	
ПС 35/6кВ №271 с ГТЭС	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	35 кВ	198	12,40	-2,40
			Напряжение	35 кВ	36,80		
			РПН		8		
	2Т	25,0	Нагрузка	35 кВ	186	11,60	-2,20
			Напряжение	35 кВ	36,80		
РПН			8				
ИТОГО				384	24,0	-4,6	
ПС 35/6кВ №230	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,00	Нагрузка	6 кВ	57	0,53	0,27
			Напряжение	6 кВ	6,0		
			РПН		3		
	2Т	4,00	Нагрузка	6 кВ	63	0,69	-0,03
			Напряжение	6 кВ	6,29		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		120	1,2	0,2	
ПС 35/6кВ №243	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	249	2,533	0,492
			Напряжение	6 кВ	6,00		
			РПН		3		
	2Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	187	2,016	0,067
			Напряжение	6 кВ	6,25		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		436	4,549	0,559	
ПС 35/6кВ №244	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,00	Нагрузка	6 кВ	117	1,213	-0,100
			Напряжение	6 кВ	6,00		
			РПН		3		
	2Т	4,00	Нагрузка	6 кВ	52	0,558	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,25		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		169	1,771	-0,100	

ПС 35/6кВ №249	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	118	1,223	-0,001
			Напряжение	6 кВ		6,00	
			РПН 5		3		
	2Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	37	0,403	-0,009
			Напряжение	6 кВ	6,30		
РПН 3			3				
ИТОГО		6 кВ		155	1,626	-0,010	
ПС 35/6кВ №229	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,00	Нагрузка	6 кВ	417	-4,288	0,585
			Напряжение	6 кВ		6,00	
			РПН 12		10		
	2Т	10,00	Нагрузка	6 кВ	407	-4,413	0,168
			Напряжение	6 кВ	6,27		
РПН 12			10				
ИТОГО		6 кВ		824	-8,701	0,753	
ПС 35/6кВ №246	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	199	2,11	0,38
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН 4		3		
	2Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	134	1,32	0,59
			Напряжение	6 кВ	6,20		
РПН 4			3				
ИТОГО		6 кВ		334	3,430	0,970	
ПС 35/6кВ №245	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,00	Нагрузка	6 кВ	21	0,175	0,138
			Напряжение	6 кВ		6,00	
			РПН 12		8		
	2Т	10,00	Нагрузка	6 кВ	322	3,45	0,20
			Напряжение	6 кВ	6,10		
РПН 12			8				
ИТОГО		6 кВ		343	3,625	0,338	
ПС 35/6кВ №312	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	191	2,091	-0,013
			Напряжение	6 кВ	6,33		
			РПН 3		3		
	2Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	143	1,536	-0,321
			Напряжение	6 кВ	6,33		
РПН 3			3				
ИТОГО		6 кВ		334	3,627	-0,334	
ПС 35/6кВ №254	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	67	0,708	0,181
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	182	1,985	-0,339
			Напряжение	6 кВ	6,40		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		249	2,693	-0,158	
ПС 35/6кВ №260	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	95	1,01	0,17
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	66	0,710	-0,136
			Напряжение	6 кВ	6,30		
РПН			2				
ИТОГО		6 кВ		161	1,720	0,034	
ПС 35/6кВ №268	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	24	0,222	0,135
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	29	0,264	0,174
			Напряжение	6 кВ	6,40		
РПН			2				
ИТОГО		6 кВ		82	0,474	0,068	

ПС 35/6кВ №269	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	54	0,578	0,094
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	133	1,301	0,592
			Напряжение	6 кВ	6,20		
РПН			2				
ИТОГО		6 кВ		187	1,879	0,686	
ПС 35/6кВ №273	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	128	1,341	-0,364
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	45	0,490	-0,048
			Напряжение	6 кВ	6,30		
РПН			2				
ИТОГО		6 кВ		173	1,831	-0,412	
ПС 35/6кВ №262	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,18		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,18		
РПН			2				
ИТОГО		6 кВ		0	0,000	0,000	
ПС 35/6кВ №276	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	24	0,254	0,005
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		2		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	16	0,167	-0,048
			Напряжение	6 кВ	6,16		
РПН			2				
ИТОГО		6 кВ		40	0,421	-0,043	
ПС 35/6кВ №281	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	223	2,335	0,530
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	177	1,847	-0,499
			Напряжение	6 кВ	6,25		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		400	4	0	
ПС 35/6кВ №164	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	270	2,276	0,680
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		12		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	320	3,220	0,850
			Напряжение	6 кВ	6,20		
РПН			12				
ИТОГО		6 кВ		590	5,496	1,530	
ПС 35/6кВ №253	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	116	1,187	0,297
			Напряжение	6 кВ	6,27		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	144	1,493	0,311
			Напряжение	6 кВ	6,30		
РПН			4				
ИТОГО		6 кВ		144	#ЗНАЧ!	0,311	
ПС 35/6кВ №279	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	310	3,090	0,838
			Напряжение	6 кВ	6,01		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	248	2,520	0,861
			Напряжение	6 кВ	6,22		
РПН			4				
ИТОГО		6 кВ		558	5,610	1,699	

ПС 35/6кВ №300	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	78	740,000	50,000
			Напряжение	6 кВ	6,19		
			РПН		4,00		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	282	3058,000	189,000
			Напряжение	6 кВ	6,23		
РПН			4,00				
ИТОГО		6 кВ		360	3798,000	239,000	
ПС 35/6кВ №310	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	49	0,512	-0,185
			Напряжение	6 кВ	6,26		
			РПН		4,00		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	129	1,420	-0,114
			Напряжение	6 кВ	6,24		
РПН			4,00				
ИТОГО		6 кВ		178	1,932	-0,299	
ПС 35/6кВ №321	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	25	0,255	0,038
			Напряжение	6 кВ	6,29		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	36	0,372	0,134
			Напряжение	6 кВ	6,28		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		61	0,627	0,172	
ПС 35/6кВ №320	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	258	2,830	0,075
			Напряжение	6 кВ	6,31		
			РПН		4		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	190	2,007	0,610
			Напряжение	6 кВ	6,33		
РПН			4				
ИТОГО		6 кВ		448	4,837	0,685	
ПС 35/6кВ №349	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	105	1,800	0,310
			Напряжение	6 кВ	6,13		
			РПН		4,00		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	183	1,053	-0,106
			Напряжение	6 кВ	6,21		
РПН			4,00				
ИТОГО		6 кВ		288	2,853	0,204	
ПС 35/6кВ №339	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	78	0,942	0,233
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	225	2,389	0,754
			Напряжение	6 кВ	6,28		
РПН			4				
ИТОГО		6 кВ		303	3,331	0,987	
ПС 35/6кВ №308	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	118	1,445	-0,241
			Напряжение	6 кВ	6,14		
			РПН		4,000		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	38	0,330	-0,138
			Напряжение	6 кВ	6,15		
РПН			4,000				
ИТОГО		6 кВ		156	1,775	-0,379	
ПС 35/6кВ №317	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	106	1,655	0,047
			Напряжение	6 кВ	6,23		
			РПН		2,000		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	34	0,342	0,036
			Напряжение	6 кВ	6,15		
РПН			3,00				
ИТОГО		6 кВ		140	1,997	0,083	

ПС 35/6кВ №329	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	165	1,799	0,030
			Напряжение	6 кВ	6,24		
			РПН		4,00		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	114	1,150	0,452
			Напряжение	6 кВ	6,27		
			РПН		4,00		
ИТОГО		6 кВ		279	2,949	0,482	
ПС 35/6кВ №326	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,21		
			РПН		3,000		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	39	0,393	0,127
			Напряжение	6 кВ	6,19		
			РПН		4,00		
ИТОГО		6 кВ		39	0,393	0,127	
ПС 35/6кВ №354	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	30	0,322	0,068
			Напряжение	6 кВ	6,23		
			РПН		3,000		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	113	1,156	0,330
			Напряжение	6 кВ	6,21		
			РПН		4,00		
ИТОГО		6 кВ		143	1,478	0,398	
ПС 35/6кВ №367	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	28	0,253	0,172
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		3,000		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	57	0,536	-0,361
			Напряжение	6 кВ	6,26		
			РПН		3,00		
ИТОГО		6 кВ		85	0,789	-0,189	
ПС 35/6кВ №383	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	53	0,582	0,189
			Напряжение	6 кВ	6,17		
			РПН		3,000		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	30	-0,338	-0,086
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		3,00		
ИТОГО		6 кВ		83	0,244	0,103	
ПС 35/6кВ №353	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	44	0,461	0,108
			Напряжение	6 кВ	6,17		
			РПН		3,000		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	21	0,211	-0,880
			Напряжение	6 кВ	6,13		
			РПН		3,00		
ИТОГО		6 кВ		65	0,672	-0,772	
ПС 35/6кВ №343	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		3,000		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,17		
			РПН		3,00		
ИТОГО		6 кВ		0	0,000	0,000	
ПС 35/6кВ №331	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	84	0,895	0,022
			Напряжение	6 кВ	6,13		
			РПН		3,000		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	133	1,422	0,212
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		4,00		
ИТОГО		6 кВ		217	2,317	0,234	

ПС 35/6кВ №351	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	51	0,626	-0,299
			Напряжение	6 кВ	6,23		
			РПН		3,000		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	40	0,454	0,414
			Напряжение	6 кВ	6,21		
			РПН		3,00		
ИТОГО		6 кВ		91	1,080	0,115	
ПС 35/6кВ №370	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	82	0,753	-0,369
			Напряжение	6 кВ	6,23		
			РПН		3,000		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	108	0,885	0,766
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН		4,00		
ИТОГО		6 кВ		190	1,638	0,397	
ПС 35/6кВ №371	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	56	0,525	0,086
			Напряжение	6 кВ	6,19		
			РПН		3,000		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	18	0,122	0,018
			Напряжение	6 кВ	6,16		
			РПН		3,00		
ИТОГО		6 кВ		74	0,647	0,104	
ПС 35/6 кВ №328	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	274	2,900	0,064
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН		4,00		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	354	3,745	0,530
			Напряжение	6 кВ	6,12		
			РПН		4,00		
ИТОГО		6 кВ		274	6,645	0,594	
ПС 35/6 кВ №327	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	251	2,764	0,324
			Напряжение	6 кВ	6,21		
			РПН		4,00		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	176	1,862	0,148
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		4,00		
ИТОГО		6 кВ		427	4,626	0,472	
ПС 35/6 кВ №270	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	952	2,470	-1,050
			Напряжение	6 кВ	6,21		
			РПН		4,00		
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	570	6,040	-2,860
			Напряжение	6 кВ	6,17		
			РПН		4,00		
ИТОГО		6 кВ		1522	8,510	-3,910	
ПС 35/6 кВ №324	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	280	2,826	1,148
			Напряжение	6 кВ	6,26		
			РПН		4,00		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	168	1,805	-0,152
			Напряжение	6 кВ	6,24		
			РПН		4,00		
ИТОГО		6 кВ		448	4,631	0,996	
ПС 35/6 кВ №280	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	184	1,960	-0,900
			Напряжение	6 кВ	6,21		
			РПН		4,00		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	173	1,920	-0,990
			Напряжение	6 кВ	6,18		
			РПН		4,00		
ИТОГО		6		357	3,880	-1,890	

ПС 35/6 кВ №265	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	210	2,620	0,150
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4,00		
	2Т	4,0	Нагрузка	5 кВ	160	1,602	0,173
			Напряжение	6 кВ	6,18		
РПН			4,00				
ИТОГО		6		370	4,222	0,323	
ПС 35/6кВ №118	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,00	Нагрузка	6 кВ	122	1,300	-0,110
			Напряжение	6 кВ	6,21		
			РПН		3,000		
	2Т	4,00	Нагрузка	6 кВ	249	2,497	0,548
			Напряжение	6 кВ	6,00		
РПН			5,00				
ИТОГО		6 кВ		371	3,80	0,44	
ПС 35/6 № 25	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	97	0,849	-0,025
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		36,77		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	346	2,623	1,484
			Напряж.	6кВ	6,30		
РПН			36,77				
ИТОГО		6кВ		443	3,471	1,459	
ПС 35/6 № 160	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	99	0,818	-0,288
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		36,75		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	42	0,541	-0,112
			Напряж.	6кВ	9,40		
РПН			36,75				
ИТОГО		6кВ		142	1,359	-0,400	
ПС 35/6 № 159	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	579	5,045	0,227
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		4,00		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	0	0,000	0,000
			Напряж.	6кВ	6,30		
РПН			4,00				
ИТОГО		6кВ		579	5,045	0,227	
ПС 35/6 № 307	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	149	1,187	-0,483
			Напряж.	6кВ	6,23		
			РПН		2,00		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	225	1,887	-0,473
			Напряж.	6кВ	6,24		
РПН			3,00				
ИТОГО		6кВ		374	3,074	-0,956	
ПС 35/6 № 342	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагруз.	6кВ	93	0,451	-0,658
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		10,00		
	2Т	16,0	Нагрузка	6кВ	321	2,622	-0,862
			Напряж.	6кВ	6,22		
РПН			9,00				
ИТОГО		6кВ		414	3,073	-1,519	
ЗРУ-6 кВ Савуйская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	-	Нагруз.	6кВ	656	5,665	-0,788
			Напряж.	6кВ	6,30		
	2Т	-	Нагрузка	6кВ	393	3,425	-0,043
			Напряж.	6кВ	6,30		
РПН							
ИТОГО		6кВ		1049	9,089	-0,831	

ПС 35/6 № 188	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское	Сном			Ток	Рнагр.	Qнагр.
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	496	3,967	0,831
			Напряж.	6кВ	5,90		
			РПН		4,00		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	0	0,000	0,000
			Напряж.	6кВ	6,00		
РПН			4,00				
ИТОГО		6кВ	496	3,967	0,831		
ПС 35/6 № 221	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское	Сном			Ток	Рнагр.	Qнагр.
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	104	0,815	-0,408
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		3,00		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	221	1,417	-1,302
			Напряж.	6кВ	6,30		
РПН			4,00				
ИТОГО		6кВ	325	2,232	-1,710		
ПС 35/6 № 222	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское	Сном			Ток	Рнагр.	Qнагр.
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	351	3,007	0,136
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		11,00		
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	351	2,979	0,431
			Напряж.	6кВ	6,20		
РПН			11,00				
ИТОГО		6кВ	702	5,986	0,567		
ПС 35/6 № 196	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское	Сном			Ток	Рнагр.	Qнагр.
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	139	0,823	-0,885
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		36,75		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	131	1,079	-0,368
			Напряж.	6кВ	6,30		
РПН			36,77				
ИТОГО		6кВ	269	1,902	-1,253		
ПС 35/6 № 250	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское	Сном			Ток	Рнагр.	Qнагр.
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	56	0,311	-0,357
			Напряж.	6кВ	6,14		
			РПН		2,00		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	118	0,847	-0,562
			Напряж.	6кВ	6,23		
РПН			2,00				
ИТОГО		6кВ	174	1,158	-0,918		
ПС 35/6 № 297	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское	Сном			Ток	Рнагр.	Qнагр.
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	148	0,980	-0,781
			Напряж.	6кВ	6,10		
			РПН		1,00		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	127	0,917	0,559
			Напряж.	6кВ	6,10		
РПН			1,00				
ИТОГО		6кВ	276	1,898	-0,222		
ПС 35/6 № 305	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское	Сном			Ток	Рнагр.	Qнагр.
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	151	0,123	-1,265
			Напряж.	6кВ	6,07		
			РПН		1,00		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	172	0,612	-1,330
			Напряж.	6кВ	6,14		
РПН			2,00				
ИТОГО		6кВ	324	0,735	-2,595		
ПС 35/6 № 264	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское	Сном			Ток	Рнагр.	Qнагр.
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	156	1,222	-0,502
			Напряж.	6кВ	6,10		
			РПН		2,00		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	179	1,471	-0,432
			Напряж.	6кВ	6,20		
РПН			3,00				
ИТОГО		6кВ	335	2,693	-0,934		

ПС 35/6 № 272	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское	Сном			Ток	Рнагр.	Qнагр.
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	230	1,951	-0,044
			Напряж.	6кВ	6,12		
			РПН		9,00		
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	215	1,804	-0,292
			Напряж.	6кВ	6,13		
РПН			9,00				
ИТОГО		6кВ		446	3,756	-0,336	
ПС 35/6 № 296	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское	Сном			Ток	Рнагр.	Qнагр.
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	126	0,795	-0,754
			Напряж.	6кВ	6,27		
			РПН		2,00		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	161	0,305	-1,382
			Напряж.	6кВ	6,36		
РПН			2,00				
ИТОГО		6кВ		287	1,100	-2,136	
ПС 35/6 № 174	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское	Сном			Ток	Рнагр.	Qнагр.
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	345	2,788	1,059
			Напряж.	6кВ	6,24		
			РПН		4,00		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	216	1,700	0,816
			Напряж.	6кВ	6,30		
РПН			3,00				
ИТОГО		6кВ		562	4,488	1,875	
ПС 35/6 № 111	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское	Сном			Ток	Рнагр.	Qнагр.
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	346	2,295	1,851
			Напряж.	6кВ	6,15		
			РПН		36,75		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	152	1,239	0,462
			Напряж.	6кВ	6,28		
РПН			36,75				
ИТОГО		6кВ		498	3,534	2,312	
ПС 35/6 № 337	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское	Сном			Ток	Рнагр.	Qнагр.
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	133	0,132	-1,131
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		1,00		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	58	0,223	-0,446
			Напряж.	6кВ	6,23		
РПН			2,00				
ИТОГО		6кВ		191	0,356	-1,577	
ПС 35/6 № 133	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское	Сном			Ток	Рнагр.	Qнагр.
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	640	5,256	1,816
			Напряж.	6кВ	6,28		
			РПН		15,00		
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	111	0,932	-0,109
			Напряж.	6кВ	6,10		
РПН			7,00				
ИТОГО		6кВ		751	6,189	1,707	
ПС 35/6 № 382	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское	Сном			Ток	Рнагр.	Qнагр.
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	211	1,532	1,004
			Напряж.	6кВ	6,28		
			РПН		15,00		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	259	2,150	0,398
			Напряж.	6кВ	6,10		
РПН			7,00				
ИТОГО		6кВ		470	3,682	1,402	
ПС 35/6 № 181	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское	Сном			Ток	Рнагр.	Qнагр.
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	89	0,540	-0,535
			Напряж.	6кВ	6,16		
			РПН		2,00		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	118	0,960	-0,388
			Напряж.	6кВ	6,32		
РПН			3,00				
ИТОГО		6кВ		208	1,500	-0,923	

ПС 35/6 № 306	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское	Сном			Ток	Рнагр.	Qнагр.
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	337	2,829	0,648
			Напряж.	6кВ	6,22		
			РПН		11,00		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	346	3,071	0,062
			Напряж.	6кВ	6,42		
РПН			13,00				
ИТОГО		6кВ		683	5,901	0,710	
ПС 35/6 № 323	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское	Сном			Ток	Рнагр.	Qнагр.
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	528	3,947	2,289
			Напряж.	6кВ	6,25		
			РПН		7,00		
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	272	2,319	0,474
			Напряж.	6кВ	6,30		
РПН			3,00				
ИТОГО		6кВ		799	6,267	2,763	
ПС 35/6 № 172	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское	Сном			Ток	Рнагр.	Qнагр.
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	362	3,134	-0,236
			Напряж.	6кВ	6,28		
			РПН		3,00		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	226	1,966	0,107
			Напряж.	6кВ	6,30		
РПН			3,00				
ИТОГО		6кВ		587	5,099	-0,128	
ПС 35/6 № 345	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское	Сном			Ток	Рнагр.	Qнагр.
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	114	0,487	-0,865
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		3,00		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	119	0,960	-0,263
			Напряж.	6кВ	6,05		
РПН			3,00				
ИТОГО		6кВ		233	1,446	-1,128	
ПС 35/6 № 231	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское	Сном			Ток	Рнагр.	Qнагр.
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	8	0,059	0,038
			Напряж.	6кВ	6,45		
			РПН		36,73		
	2Т	-	Нагруз.	6кВ			
			Напряж.	6кВ			
РПН							
ИТОГО		6кВ		8	0,059	0,038	
ПС 35/6 № 162	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское	Сном			Ток	Рнагр.	Qнагр.
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	43	0,329	0,161
			Напряж.	6кВ	6,22		
			РПН		3,00		
	2Т	-	Нагруз.	6кВ			
			Напряж.	6кВ			
РПН							
ИТОГО		6кВ		43	0,329	0,161	
ПС 35/6 № 225	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское	Сном			Ток	Рнагр.	Qнагр.
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	13	0,101	-0,057
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		36,75		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	81	0,442	-0,552
			Напряж.	6кВ	6,30		
РПН			2,00				
ИТОГО		6кВ		94	0,542	-0,609	
ПС 35/6 № 138	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское	Сном			Ток	Рнагр.	Qнагр.
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	188	1,638	-0,134
			Напряж.	6кВ	6,33		
			РПН		12,00		
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	19	0,142	0,086
			Напряж.	6кВ	6,26		
РПН			11,00				
ИТОГО		6кВ		207	1,780	-0,048	

ПС 35/6 № 240	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское	Сном			Ток	Рнагр.	Qнагр.
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	87	0,653	0,376
			Напряж.	6кВ	6,24		
			РПН		36,77		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	156	1,226	0,551
			Напряж.	6кВ	6,24		
РПН			36,75				
ИТОГО		6кВ		243	1,879	0,927	
ПС 35/6 № 136	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское	Сном			Ток	Рнагр.	Qнагр.
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	56	0,394	-0,268
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		36,75		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	73	0,463	-0,398
			Напряж.	6кВ	6,06		
РПН			36,75				
ИТОГО		6кВ		128	0,857	-0,666	
ПС 35/6 № 206	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское	Сном			Ток	Рнагр.	Qнагр.
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	47	0,398	0,066
			Напряж.	6кВ	6,24		
			РПН		8,00		
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	239	2,065	-0,208
			Напряж.	6кВ	6,28		
РПН			8,00				
ИТОГО		6кВ		285	2,463	-0,142	
ПС 35/6 № 175	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское	Сном			Ток	Рнагр.	Qнагр.
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	140	0,184	-1,200
			Напряж.	6кВ	6,26		
			РПН		36,77		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	95	0,066	-0,813
			Напряж.	6кВ	6,20		
РПН			36,77				
ИТОГО		6кВ		235	0,250	-2,013	
ПС 35/6 № 90А	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское	Сном			Ток	Рнагр.	Qнагр.
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	269	2,198	0,706
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		3,00		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	84	0,600	0,427
			Напряж.	6кВ	6,30		
РПН			3,00				
ИТОГО		6кВ		353	2,798	1,132	
ПС 35/6 № 137	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское	Сном			Ток	Рнагр.	Qнагр.
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	45	0,341	-0,175
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		36,75		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	47	0,109	-0,385
			Напряж.	6кВ	6,20		
РПН			36,75				
ИТОГО		6кВ		91	0,450	-0,560	
ПС 35/6 № 110	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское	Сном			Ток	Рнагр.	Qнагр.
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	17	0,126	0,066
			Напряж.	6кВ	6,10		
			РПН		5,00		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	33	0,217	0,182
			Напряж.	6кВ	6,30		
РПН			5,00				
ИТОГО		6кВ		49	0,343	0,248	
ПС 35/6 № 189	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское	Сном			Ток	Рнагр.	Qнагр.
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	44	0,383	-0,061
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		36,75		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	51	0,446	-0,010
			Напряж.	6кВ	6,30		
РПН			36,75				
ИТОГО		6кВ		96	0,829	-0,072	

ЗРУ-6 кВ Родниковая	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское	Сном			Ток	Рнагр.	Qнагр.
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
	1Т	-	Нагруз.	6кВ	48	0,259	-0,323
			Напряж.	6кВ	6,30		
	2Т	-	Нагрузка	6кВ	70	0,562	-0,228
			Напряж.	6кВ	6,30		
ИТОГО		6кВ		117	0,821	-0,551	
ПС 35/6 № 67	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское	Сном			Ток	Рнагр.	Qнагр.
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	88	1,199	0,316
			Напряж.	6кВ	10,20		
			РПН		9,00		
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	70	0,992	0,069
			Напряж.	6кВ	10,30		
РПН			9,00				
ИТОГО		6кВ		158	2,192	0,385	
ПС 35/6 № 173	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское	Сном			Ток	Рнагр.	Qнагр.
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	128	1,041	-0,396
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		2,00		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	130	0,644	-0,931
			Напряж.	6кВ	6,30		
РПН			4,00				
ИТОГО		6кВ		257	1,684	-1,327	
ПС 35/10 № 298	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское	Сном			Ток	Рнагр.	Qнагр.
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	175	2,540	0,213
			Напряж.	6кВ	10,50		
			РПН		1,00		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	135	1,960	0,026
			Напряж.	6кВ	10,50		
РПН			1,00				
ИТОГО		6кВ		310	4,501	0,239	
ПС 35/6 № 215	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское	Сном			Ток	Рнагр.	Qнагр.
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	5	0,035	0,025
			Напряж.	6кВ	6,40		
			РПН		9,00		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	17	0,133	0,072
			Напряж.	6кВ	6,30		
РПН			9,00				
ИТОГО		6кВ		22	0,168	0,097	
ПС 35/6 № 161	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское	Сном			Ток	Рнагр.	Qнагр.
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	55	0,108	-0,756
			Напряж.	6кВ	10,10		
			РПН		9,00		
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	3	0,034	-0,011
			Напряж.	6кВ	10,10		
РПН			6,00				
ИТОГО		6кВ		57	0,141	-0,767	
ПС 10/6 № 256	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское	Сном			Ток	Рнагр.	Qнагр.
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	67	0,983	0,074
			Напряж.	6кВ	10,60		
			РПН		1,00		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	62	0,900	0,109
			Напряж.	6кВ	10,60		
РПН			1,00				
ИТОГО		6кВ		129	1,883	0,183	
ПС 35/6 № 64	Замер по трансформаторам				12:00		час.
	Диспетчерское	Сном			Ток	Рнагр.	Qнагр.
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	1	0,001	-0,007
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		2,00		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	1	0,001	-0,008
			Напряж.	6кВ	6,21		
РПН			2,00				
ИТОГО		6кВ		2	0,002	-0,015	

ПС 35/6 кВ №14	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	85	0,896	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		6		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	79	0,834	0,000
			Напряжение	6 кВ	5,9		
РПН			6				
ИТОГО		6 кВ			1,730	0,000	
ПС 35/6 кВ №16	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	42	0,440	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		6		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	16	0,168	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			6				
ИТОГО		6 кВ			0,608	0,000	
ПС 35/6 кВ №17	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	134	1,414	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	102	1,075	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			4				
ИТОГО		6 кВ			2,489	0,000	
ПС 35/6 кВ №20	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	120	1,263	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		11		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	131	1,379	0,037
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН			11				
ИТОГО		6 кВ			2,641	0,038	
ПС 35/6 кВ №21	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	120	1,261	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		1		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	88	0,922	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН			1				
ИТОГО		6 кВ			2,183	0,000	
ПС 35/6 кВ №40	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	0,0		
			РПН		6		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	0,0		
РПН			6				
ИТОГО		6 кВ			0,000	0,000	
ПС 35/6 кВ №42	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	44	0,465	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН		6		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	6	0,068	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			6				
ИТОГО		6 кВ			0,533	0,000	
ПС 35/6 кВ №44	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	186	1,958	1,697
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			4				
ИТОГО		6 кВ			1,958	1,697	

ПС 35/6 кВ №48	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	27	0,287	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 6				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	132	1,389	0,797
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН 6							
ИТОГО		6 кВ			1,676	0,797	
ПС 35/6 кВ №55	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	15	0,162	0,084
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН 12				
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	336	3,532	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,4		
РПН 9							
ИТОГО		6 кВ			3,694	0,084	
ПС 35/6 кВ №56	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	2,5	Нагрузка	6 кВ	86	0,909	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 12				
	2Т	2,5	Нагрузка	6 кВ	49	0,511	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН 9							
ИТОГО		6 кВ			1,420	0,000	
ПС 35/6 кВ №57	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	98	1,034	0,545
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 6				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	224	2,358	0,438
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН 6							
ИТОГО		6 кВ			3,392	0,984	
ПС 35/6 кВ №75	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	168	1,772	0,321
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 6				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	36	0,376	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН 6							
ИТОГО		6 кВ			2,148	0,321	
ПС 35/6 кВ №83	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	67	0,707	0,589
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 5				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	60	0,632	0,387
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН 5							
ИТОГО		6 кВ			1,339	0,976	
ПС 35/6 кВ №84	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	216	2,270	0,498
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН 8				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	7	0,072	0,072
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН 5							
ИТОГО		6 кВ			2,342	0,570	
ПС 35/6 кВ №91	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	54	0,571	0,373
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 9				
	2Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	355	3,739	0,013
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН 9							
ИТОГО		6 кВ			4,309	0,385	

ПС 35/6 кВ №92	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	74	0,775	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	119	1,257	0,154
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ			2,032	0,154	
ПС 35/6 кВ №107	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	93	0,974	0,009
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		5		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	2	0,019	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН			5				
ИТОГО		6 кВ			0,993	0,009	
ПС 35/6 кВ №108	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	78	0,826	0,576
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		6		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	112	1,183	1,045
			Напряжение	6 кВ	6,4		
РПН			6				
ИТОГО		6 кВ			2,009	1,621	
ПС 35/6 кВ №122	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	168	1,768	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	203	2,141	0,148
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			5				
ИТОГО		6 кВ			3,909	0,148	
ПС 35/6 кВ №123	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	44	0,458	0,174
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	29	0,302	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			7				
ИТОГО		6 кВ			0,760	0,174	
ПС 35/6 кВ №124	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	150	1,578	1,241
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН		6		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	82	0,859	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			6				
ИТОГО		6 кВ			2,436	1,241	
ПС 35/6 кВ №125	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	125	1,311	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		6		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	47	0,499	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН			6				
ИТОГО		6 кВ			1,810	0,000	
ПС 35/6 кВ №126	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	23	0,243	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		6		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	114	1,200	0,072
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН			6				
ИТОГО		6 кВ			1,443	0,072	

ПС 35/6 кВ №141	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	32	0,337	0,213
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 11				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	167	1,762	0,766
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 11				
ИТОГО		6 кВ			2,100	0,979	
ПС 35/6 кВ №142	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	87	0,920	0,223
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 2				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	77	0,812	0,055
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 2				
ИТОГО		6 кВ			1,733	0,278	
ПС 35/6 кВ №143	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	62	0,650	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН 5				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	60	0,637	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 5				
ИТОГО		6 кВ			1,287	0,000	
ПС 35/6 кВ №144	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	156	1,642	1,006
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 5				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	59	0,623	0,316
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 6				
ИТОГО		6 кВ			2,265	1,322	
ПС 35/6 кВ №145	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	71	0,751	0,035
			Напряжение	6 кВ	6,0		
			РПН 5				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	48	0,502	0,003
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН 9				
ИТОГО		6 кВ			1,252	0,038	
ПС 35/6 кВ №165	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	174	1,826	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 12				
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	121	1,278	0,001
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 11				
ИТОГО		6 кВ			3,104	0,001	
ПС 35/6 кВ №166	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	179	1,883	0,014
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 2				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	188	1,974	0,577
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 5				
ИТОГО		6 кВ			3,856	0,592	
ПС 35/6 кВ №167	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	17	0,184	0,116
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 3				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	15	0,154	0,115
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 3				
ИТОГО		6 кВ			0,337	0,231	

ПС 35/6 кВ №168	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 4				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	23	0,240	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН 3							
ИТОГО		6 кВ			0,240	0,000	
ПС 35/6 кВ №169	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	58	0,610	0,478
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН 4				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	93	0,978	0,596
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН 4							
ИТОГО		6 кВ			1,588	1,075	
ПС 35/6 кВ №170	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	79	0,828	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН 2				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	52	0,547	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН 2							
ИТОГО		6 кВ			1,376	0,000	
ПС 35/6 кВ №185	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	170	1,791	0,379
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 3				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	115	1,209	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН 3							
ИТОГО		6 кВ			3,000	0,379	
ПС 35/6 кВ №186	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	130	1,372	1,007
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН 3				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	129	1,360	0,446
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН 3							
ИТОГО		6 кВ			2,731	1,452	
ПС 35/6 кВ №187	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	78	0,824	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 1				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	88	0,928	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН 1							
ИТОГО		6 кВ			1,752	0,000	
ПС 35/6 кВ №204	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	7	0,074	0,087
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 4				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	46	0,485	0,399
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН 5							
ИТОГО		6 кВ			0,560	0,486	
ПС 35/6 кВ №209	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	48	0,503	0,332
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 2				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	97	1,026	0,820
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН 2							
ИТОГО		6 кВ			1,529	1,152	

ПС 35/6 кВ №223	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	63	0,660	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		11		
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			6				
ИТОГО		6 кВ			0,660	0,000	
ПС 35/6 кВ №224	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	171	1,800	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	153	1,609	0,210
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН			5				
ИТОГО		6 кВ			3,409	0,210	
ПС 35/6 кВ №226	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	180	1,898	0,593
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		12		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	100	1,053	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН			8				
ИТОГО		6 кВ			2,951	0,593	
ПС 35/6 кВ №233	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	321	3,382	0,009
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН		18		
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	127	1,336	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			16				
ИТОГО		6 кВ			4,718	0,009	
ПС 35/6 кВ №238	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	268	2,818	0,526
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		14		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	240	2,523	0,758
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			14				
ИТОГО		6 кВ			5,341	1,283	
ПС 35/6 кВ №248	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	39	0,413	0,032
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		13		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	5	0,049	0,020
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			12				
ИТОГО		6 кВ			0,462	0,052	
ПС 35/6 кВ №255	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	402	4,228	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН		14		
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	127	1,336	1,004
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			14				
ИТОГО		6 кВ			5,564	1,004	
ПС 35/6 кВ №257	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	193	2,033	0,026
			Напряжение	6 кВ	6,5		
			РПН		6		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	306	3,217	1,230
			Напряжение	6 кВ	6,4		
РПН			6				
ИТОГО		6 кВ			5,250	1,256	

ПС 35/6 кВ №287	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	16	0,174	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	23	0,247	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			2				
ИТОГО		6 кВ			0,420	0,000	
ПС 35/6 кВ №288	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	59	0,626	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	28	0,291	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН			4				
ИТОГО		6 кВ			0,917	0,000	
ПС 35/6 кВ №293	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	100	1,055	0,606
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	60	0,636	0,464
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ			1,691	1,069	
ПС 35/6 кВ №303	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	316	3,331	0,659
			Напряжение	6 кВ	6,5		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	347	3,651	1,156
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН			5				
ИТОГО		6 кВ			6,982	1,814	
ПС 35/6 кВ №336	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	64	0,678	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	143	1,500	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ			2,178	0,000	
ПС 35/6 кВ №341	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	129	1,363	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	106	1,118	0,857
			Напряжение	6 кВ	6,0		
РПН			4				
ИТОГО		6 кВ			2,480	0,857	
ПС 10/6 кВ №347	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	46	0,488	0,142
			Напряжение	6 кВ	10,5		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	25	0,258	0,224
			Напряжение	6 кВ	10,4		
РПН			4				
ИТОГО		6 кВ			0,746	0,366	
ПС 35/6 кВ №357	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	59	0,624	0,502
			Напряжение	6 кВ	6,5		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	170	1,788	0,154
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			5				
ИТОГО		6 кВ			2,412	0,656	

ПС 35/6 кВ №360	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	167	1,758	0,079
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 5				
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	243	2,553	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 3				
ИТОГО		6 кВ			4,311	0,079	
ПС 35/6 кВ №361	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	35	0,371	0,000
			Напряжение	6 кВ	10,5		
			РПН 6				
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	71	0,743	0,003
			Напряжение	6 кВ	10,6		
			РПН 9				
ИТОГО		6 кВ			1,114	0,003	
ПС 35/6 кВ №362	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	157	1,656	0,960
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН 5				
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	171	1,796	0,065
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН 6				
ИТОГО		6 кВ			3,452	1,025	
ПС 35/6 кВ №363	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	250	2,627	1,723
			Напряжение	6 кВ	6,5		
			РПН 6				
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	181	1,904	0,005
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 5				
ИТОГО		6 кВ			4,532	1,728	
ПС 35/6 кВ №377	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	53	0,556	0,447
			Напряжение	6 кВ	6,5		
			РПН 6				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	182	1,917	1,080
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 5				
ИТОГО		6 кВ			2,473	1,527	
ПС 35/6 кВ №378	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	90	0,950	0,672
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН 6				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	140	1,475	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН 5				
ИТОГО		6 кВ			2,426	0,672	
РУ-6 КНС-1	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	230	2,422	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	690	7,266	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН				
ИТОГО		6 кВ			9,688	0,000	
РУ-6 кВ КНС-2	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	22	0,236	0,198
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	175	1,843	0,153
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
ИТОГО		6 кВ			2,079	0,351	

РУ-6 кВ КНС-4	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	40,0	Нагрузка	6 кВ	165	1,738	1,285
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	Ввод 2	40,0	Нагрузка	6 кВ	251	2,639	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН							
ИТОГО		6 кВ			4,376	1,285	
РУ-6 кВ КНС-5	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	128	1,344	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	217	2,280	0,525
			Напряжение	6 кВ	6,5		
РПН							
ИТОГО		6 кВ			3,624	0,525	
ПС 35/6 кВ РУ КНС-7	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	40,0	Нагрузка	6 кВ	355	3,734	1,638
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
	2Т	40,0	Нагрузка	6 кВ	192	2,026	1,524
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН							
ИТОГО		6 кВ			5,760	3,162	
РУ-6 кВ КНС-9	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	31	0,331	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	211	2,220	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,4		
РПН							
ИТОГО		6 кВ			2,552	0,000	
ПС 35/6 кВ РУ КНС-10	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	147	1,552	0,828
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	215	2,259	0,225
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН							
ИТОГО		6 кВ			3,811	1,053	
ПС 35/6 кВ РУ КНС-14	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	144	1,511	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН							
ИТОГО		6 кВ			1,511	0,000	
РП-6 кВ Федоровская	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	157	1,651	1,184
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	147	1,548	1,185
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН							
ИТОГО		6 кВ			3,199	2,369	
РУ-6 кВ Технолог	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	40,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	Ввод 2	40,0	Нагрузка	6 кВ	196	2,065	0,239
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН							
ИТОГО		6 кВ			2,065	0,239	

РУ-6 кВ Водная	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	16,0	Нагрузка	6 кВ	21	0,224	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН				
	Ввод 2	16,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН							
ИТОГО		6 кВ			0,224	0,000	
РУ-6 кВ Береговая	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	16	Нагрузка	6 кВ	166	1,745	0,141
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	Ввод 2	25	Нагрузка	6 кВ	16	0,167	0,068
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН				
	Ввод 3	16	Нагрузка	6 кВ	0	0,005	0,007
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	Ввод 4	25	Нагрузка	6 кВ	114	1,197	0,154
Напряжение			6 кВ	6,1			
ИТОГО		6 кВ			3,11	0,37	
РУ-6 кВ Куст	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	115	1,212	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	9	0,095	0,045
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН							
ИТОГО		6 кВ			1,307	0,045	
ПС 35 6 кВ №8	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	S _{НОМ} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	36	0,14	-0,35
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	380	3,63	-1,54
			Напряж.	6кВ		6,2	
РПН			2				
ИТОГО		6кВ		416	3,77	-1,89	
ПС 35 6 кВ №38	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	S _{НОМ} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	70	0,73	0,00
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН		36,77		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	40	0,06	-0,41
			Напряж.	6кВ		6,2	
РПН			36,77				
ИТОГО		6кВ		110	0,79	-0,41	
ПС 35 6 кВ №6	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	S _{НОМ} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	124	0,17	-1,28
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	208	2,10	-0,49
			Напряж.	6кВ		6,2	
РПН			4				
ИТОГО		6кВ		332	2,27	-1,77	
ПС 35 6 кВ №30	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	S _{НОМ} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	127	1,30	0,22
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН		13		
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	91	0,18	-0,93
			Напряж.	6кВ		6,2	
РПН			12				
ИТОГО		6кВ		218	1,49	-0,71	

ПС 35 6 кВ №100	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	180	1,87	-0,02
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			5	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	0	0,00	0,00
			Напряж.	6кВ		6,2	
РПН				7			
ИТОГО		6кВ		180	1,87	-0,02	
ПС 35 6 кВ №146	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	61	0,63	-0,01
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			5	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	177	1,83	0,00
			Напряж.	6кВ		6,2	
РПН				3			
ИТОГО		6кВ		237	2,46	-0,01	
ПС 35 6 кВ №202	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	79	0,49	-0,65
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			3	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	82	0,34	-0,78
			Напряж.	6кВ		6,2	
РПН				3			
ИТОГО		6кВ		161	0,83	-1,44	
ПС 35 6 кВ №182	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	77	0,17	-0,78
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			1	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	83	0,11	-0,85
			Напряж.	6кВ		6,3	
РПН				1			
ИТОГО		6кВ		160	0,28	-1,64	
ПС 35 6 кВ №97	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	88	0,78	0,47
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			35,88	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	99	0,86	0,57
			Напряж.	6кВ		6,2	
РПН				35,88			
ИТОГО		6кВ		187	1,64	1,03	
ПС 35 6 кВ №59	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	111	1,16	-0,02
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			5	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	115	0,89	-0,79
			Напряж.	6кВ		6,2	
РПН				36,733			
ИТОГО		6кВ		226	2,05	-0,81	
ПС 35 6 кВ №380	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	229	2,17	-0,97
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			10	
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	377	3,74	-1,13
			Напряж.	6кВ		6,1	
РПН				10,000			
ИТОГО		6кВ		605	5,91	-2,10	
ПС 35 6 кВ №18	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	137	1,15	-0,84
			Напряж.	6кВ		6,4	
			РПН			2	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	116	1,19	-0,19
			Напряж.	6кВ		6,4	
РПН				3			
ИТОГО		6кВ		253	2,34	-1,03	

ПС 35 6 кВ №79	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	21	0,22	-0,04
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			0,000	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	56	0,57	-0,08
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			0,000	
ИТОГО		6кВ		77	0,79	-0,11	
ПС 35 6 кВ №135	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	105	1,00	-0,44
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			2	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	279	2,71	-1,02
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			2	
ИТОГО		6кВ		384	3,71	-1,46	
ПС 35 6 кВ №148	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	82	0,85	0,01
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	182	1,83	0,47
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			3	
ИТОГО		6кВ		264	2,68	0,48	
ПС 35 6 кВ №201	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	74	0,19	-0,74
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			7	
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	166	1,12	-1,31
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			7	
ИТОГО		6кВ		239	1,31	-2,05	
ПС 35 6 кВ №234	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	249	2,58	-0,14
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			8	
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	218	2,16	-0,65
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			7	
ИТОГО		6кВ		466	4,74	-0,79	
ПС 35 6 кВ №295	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	205	2,13	0,03
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			2	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	156	1,62	0,03
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			2	
ИТОГО		6кВ		361	3,75	0,06	
ПС 35 6 кВ №181	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	433	4,43	-0,72
			Напряж.	6кВ		6,1	
			РПН			6	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	386	3,92	-0,81
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			7	
ИТОГО		6кВ		819	8,36	-1,53	
ПС 35/6 кВ №333	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	1183	-13,48	0,79
			Напряжение	6 кВ		6,6	
			РПН			6	
	2Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	1171	-13,37	-0,11
			Напряжение	6 кВ		6,6	
			РПН			6	
	3Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	1108	-12,63	0,64
			Напряжение	6 кВ		6,6	
РПН				6			
ИТОГО		6 кВ		3462	-39,49	1,32	

ПС 35 6 кВ №77	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	174	1,66	-0,71
			Напряж.	6кВ		6,1	
			РПН			3	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	131	1,13	-0,77
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			6,00	
ИТОГО		6кВ		305	2,79	-1,48	
ПС 35 6 кВ №78	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	111	1,04	0,51
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			4	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	50	0,45	0,25
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			4	
ИТОГО		6кВ		161	1,49	0,75	
ПС 35 6 кВ №80	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	107	1,11	-0,04
			Напряж.	6кВ		6,1	
			РПН			37	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	88	0,68	-0,60
			Напряж.	6кВ		6,1	
			РПН			37	
ИТОГО		6кВ		195	1,80	-0,63	
ПС 35 6 кВ №98	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	84	0,39	-0,78
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			6	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	210	2,18	0,09
			Напряж.	6кВ		6,1	
			РПН			7	
ИТОГО		6кВ		293	2,56	-0,68	
ПС 35 6 кВ №99	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	45	0,45	0,14
			Напряж.	6кВ		6	
			РПН			12,00	
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	103	0,96	-0,47
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			13	
ИТОГО		6кВ		148	1,41	-0,33	
ПС 35 6 кВ №102	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	84	0,84	-0,23
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			4,00	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	116	1,17	-0,29
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			3,00	
ИТОГО		6кВ		200	2,01	-0,52	
ПС 35 6 кВ №171	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	76	0,35	-0,70
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			3	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	104	0,83	-0,68
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			37	
ИТОГО		6кВ		179	1,18	-1,38	
ПС 35 6 кВ №7	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	405	3,96	-1,41
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			8	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	65	0,47	-0,49
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			8	
ИТОГО		6кВ		470	4,42	-1,90	

ПС 35 6 кВ №15	Замер по трансформаторам						12:00	час.
	Диспет. наимен.	Sном МВА			Ток А	Pнагр. МВт	Qнагр. Мвар	
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	33	0,20	-0,27	
			Напряж.	6кВ		6,3		
			РПН			6		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	33	0,20	-0,27	
Напряж.			6кВ		6,1			
РПН				36,77				
ИТОГО			6кВ		65	0,41	-0,54	
ПС 35 6 кВ №22	Замер по трансформаторам						12:00	час.
	Диспет. наимен.	Sном МВА			Ток А	Pнагр. МВт	Qнагр. Мвар	
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	166	1,69	-0,33	
			Напряж.	6кВ		6,2		
			РПН			8		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	30	0,21	-0,23	
Напряж.			6кВ		6,2			
РПН				4				
ИТОГО			6кВ		196	1,90	-0,55	
ПС 35 6 кВ №27	Замер по трансформаторам						12:00	час.
	Диспет. наимен.	Sном МВА			Ток А	Pнагр. МВт	Qнагр. Мвар	
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	11	0,10	0,07	
			Напряж.	6кВ		6,2		
РПН				36,77				
ИТОГО			6кВ		11	0,10	0,07	
ПС 35 6 кВ №28	Замер по трансформаторам						12:00	час.
	Диспет. наимен.	Sном МВА			Ток А	Pнагр. МВт	Qнагр. Мвар	
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	74	0,74	0,17	
			Напряж.	6кВ		6,4		
			РПН			35,00		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	43	0,45	-0,03	
Напряж.			6кВ		6,3			
РПН				35,88				
ИТОГО			6кВ		117	1,19	0,14	
ПС 35 6 кВ №81	Замер по трансформаторам						12:00	час.
	Диспет. наимен.	Sном МВА			Ток А	Pнагр. МВт	Qнагр. Мвар	
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	209	2,12	-0,43	
			Напряж.	6кВ		6,3		
			РПН			35,00		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	153	1,59	0,00	
Напряж.			6кВ		6,2			
РПН				35,00				
ИТОГО			6кВ		361	3,71	-0,43	
ПС 35 6 кВ №263	Замер по трансформаторам						12:00	час.
	Диспет. наимен.	Sном МВА			Ток А	Pнагр. МВт	Qнагр. Мвар	
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	40	0,41	-0,05	
			Напряж.	6кВ		6,2		
			РПН			7,00		
2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	44	0,16	-0,43		
		Напряж.	6кВ		6,2			
		РПН			35,875			
ИТОГО			6кВ		84	0,57	-0,49	
ПС 35 6 кВ №19	Замер по трансформаторам						12:00	час.
	Диспет. наимен.	Sном МВА			Ток А	Pнагр. МВт	Qнагр. Мвар	
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	200	1,89	-0,87	
			Напряж.	6кВ		6,2		
			РПН			6		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	0	0,00	0,00	
Напряж.			6кВ		6,2			
РПН				6				
ИТОГО			6кВ		200	1,89	-0,87	
ПС 35 6 кВ №60	Замер по трансформаторам						12:00	час.
	Диспет. наимен.	Sном МВА			Ток А	Pнагр. МВт	Qнагр. Мвар	
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	128	1,058	-0,802	
			Напряж.	6кВ		6,4		
			РПН			2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	91	0,798	-0,506	
Напряж.			6кВ		6,3			
РПН				3				
ИТОГО			6кВ		219	1,86	-1,31	

ПС 35/6 кВ №101	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет.наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	297	3,07	-0,26
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			5	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	78	0,75	-0,29
			Напряж.	6кВ		6,2	
РПН				8			
ИТОГО		6кВ		375	3,83	-0,55	
ПС 35/6 кВ №134	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет.наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	99	0,70	-0,75
			Напряж.	6кВ		6,1	
			РПН			35,88	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	108	0,47	-1,02
			Напряж.	6кВ		6,2	
РПН				2			
ИТОГО		6кВ		208	1,17	-1,78	
ПС 35/6 кВ №184	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	225	2,27	-0,54
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			2	
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	206	1,46	-1,57
			Напряжение	6 кВ		6,2	
РПН				3			
ИТОГО		6 кВ		431	3,73	-2,11	
ПС 35/6 кВ №291	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	211	2,194	0,056
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	338	3,397	0,857
			Напряжение	6 кВ		6,2	
РПН				5			
ИТОГО		6 кВ		549	5,59	0,91	
ПС 35/6 кВ №285	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	128	1,31	0,21
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			6	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	174	1,77	0,41
			Напряжение	6 кВ		6,3	
РПН				5			
ИТОГО		6 кВ		302	3,07	0,62	
ПС 35/6 кВ №294	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	157	1,63	0,00
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			5	
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	94	0,79	-0,56
			Напряжение	6 кВ		6,1	
РПН				3			
ИТОГО		6 кВ		251	2,42	-0,56	
ПС 35/6 кВ №365	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	53	0,480	-0,275
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			2	
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	100	0,990	-0,303
			Напряжение	6 кВ		6,2	
РПН				3			
ИТОГО		6 кВ		153	1,47	-0,58	
ПС 35/6 кВ №366	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	34	0,228	-0,275
			Напряжение	6 кВ		6,1	
			РПН			2	
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	42	0,319	-0,303
			Напряжение	6 кВ		6,3	
РПН				4			
ИТОГО		6 кВ		77	0,55	-0,58	

ПС 35/6 кВ №350	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	81	0,63	-0,55
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	142	1,10	-0,98
			Напряжение	6 кВ		6,3	
РПН				3			
ИТОГО		6 кВ		223	1,73	-1,53	
ПС 35/6 кВ №286	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	944	-8,99	3,900
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			14	
	2Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	1070	-10,97	1,735
			Напряжение	6 кВ		6,2	
РПН				13			
ИТОГО		6 кВ		2013	-19,95	5,64	
ПС 35/6 кВ №304	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	1728	-17,40	4,37
			Напряжение	6 кВ		6,1	
			РПН			13	
	2Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	1695	-16,90	4,92
			Напряжение	6 кВ		6,1	
РПН				14			
ИТОГО		6 кВ		3423	-34,30	9,28	
ПС 35/6 кВ №114	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	44	0,44	0,13
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			4	
ИТОГО		6 кВ		44	0,44	0,13	
ПС 35/6 кВ №348	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	121	0,48	-1,16
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			3	
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	112	0,54	-1,03
			Напряжение	6 кВ		6,3	
РПН				3			
ИТОГО		6 кВ		233	1,01	-2,19	
ПС 35/6 кВ №352	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	200	0,81	-1,91
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			6	
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	287	2,37	-1,80
			Напряжение	6 кВ		6,1	
РПН				7			
ИТОГО		6 кВ		486	3,17	-3,71	
ПС 35/6 кВ №379	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	128	0,20	-1,31
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			2	
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	102	1,05	0,12
			Напряжение	6 кВ		6,2	
РПН				4			
ИТОГО		6 кВ		229	1,25	-1,19	
ПС 35/6кВ №311	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	98	0,762	-0,683
			Напряжение	6 кВ	4,0		
			РПН		0		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	115	0,722	-0,950
			Напряжение	6 кВ	4,0		
РПН			0				
ИТОГО		6 кВ		213,2	1,484	-1,633	

ПС 35/6кВ №73	Замер по трансформаторам						12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар	
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	172	1,788	0,098	
			Напряжение	6 кВ	6,3			
			РПН		0			
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	316	3,284	-0,071	
			Напряжение	6 кВ	6,3			
РПН			0					
ИТОГО			6 кВ		488,4	5,072	0,027	
ПС 35/6кВ №82	Замер по трансформаторам						12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар	
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	177	1,798	0,368	
			Напряжение	6 кВ	6,3			
			РПН		0			
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	311	3,170	0,626	
			Напряжение	6 кВ	6,3			
РПН			0					
ИТОГО			6 кВ		487,5	4,968	0,994	
ПС 35/6кВ №29	Замер по трансформаторам						12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар	
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	132	1,178	-0,698	
			Напряжение	6 кВ	6,3			
			РПН		0			
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	200	1,739	1,148	
			Напряжение	6 кВ	6,3			
РПН			0					
ИТОГО			6 кВ		332,2	2,917	0,450	
ПС 35/6кВ №88	Замер по трансформаторам						12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар	
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	281	2,445	1,597	
			Напряжение	6 кВ	4,0			
			РПН		0			
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	135	1,184	0,754	
			Напряжение	6 кВ	4,0			
РПН			0					
ИТОГО			6 кВ		416,1	3,629	2,351	
ПС 35/6кВ №106	Замер по трансформаторам						12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар	
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	217	2,209	0,431	
			Напряжение	6 кВ	6,3			
			РПН		0			
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	166	1,665	-0,441	
			Напряжение	6 кВ	6,3			
РПН			0					
ИТОГО			6 кВ		382,4	3,874	-0,010	
ПС 35/6кВ №163	Замер по трансформаторам						12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар	
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	50	0,377	-0,355	
			Напряжение	6 кВ	4,0			
			РПН		0			
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	38	0,110	-0,385	
			Напряжение	6 кВ	4,0			
РПН			0					
ИТОГО			6 кВ		88,3	0,486	-0,739	
ПС 35/6кВ №198	Замер по трансформаторам						12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар	
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	119	1,235	-0,002	
			Напряжение	6 кВ	10,0			
			РПН		0			
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	51	-0,012	0,534	
			Напряжение	6 кВ	10,0			
РПН			0					
ИТОГО			6 кВ		170,3	1,223	0,532	
ПС 35/6кВ №247	Замер по трансформаторам						12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар	
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	78	0,413	-0,696	
			Напряжение	6 кВ	10,0			
			РПН		0			
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	191	1,020	1,700	
			Напряжение	6 кВ	10,0			
РПН			0					
ИТОГО			6 кВ		268,7	1,433	1,004	

ПС 35/6кВ №292	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	231	2,305	0,676
			Напряжение	6 кВ	4,0		
			РПН		0		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	113	1,003	0,602
			Напряжение	6 кВ	4,0		
РПН			0				
ИТОГО		6 кВ		343,7	3,308	1,277	
ПС 35/6кВ №105	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	184	-0,692	-1,781
			Напряжение	6 кВ	10,0		
			РПН		0		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	219	-0,085	2,269
			Напряжение	6 кВ	10,0		
РПН			0				
ИТОГО		6 кВ		402,4	-0,777	0,488	
ПС 35/6кВ №302	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	45	0,295	-0,362
			Напряжение	6 кВ	4,0		
			РПН		0		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	264	2,741	0,063
			Напряжение	6 кВ	4,0		
РПН			0				
ИТОГО		6 кВ		308,8	3,036	-0,299	
ПС 35/6кВ №63	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	89	0,458	-0,803
			Напряжение	6 кВ	4,0		
			РПН		0		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	90	0,536	-0,768
			Напряжение	6 кВ	4,0		
РПН			0				
ИТОГО		6 кВ		179,1	0,993	-1,571	
ПС 35/6кВ №62	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	323	3,334	-0,350
			Напряжение	6 кВ	10,0		
			РПН		0		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	4,0		
РПН			0				
ИТОГО		6 кВ		322,6	3,334	-0,350	
ПС 35/6кВ №61	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	65	0,668	-0,099
			Напряжение	6 кВ	4,0		
			РПН		0		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	32	0,289	0,158
			Напряжение	6 кВ	4,0		
РПН			0				
ИТОГО		6 кВ		96,7	0,957	0,060	
ПС 35/6кВ №45	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	166	1,453	-0,924
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		0		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	154	1,601	0,011
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			0				
ИТОГО		6 кВ		319,7	3,054	-0,912	
ПС 35/6кВ №41	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	164	1,669	0,340
			Напряжение	6 кВ	4,0		
			РПН		0		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	173	1,803	0,000
			Напряжение	6 кВ	4,0		
РПН			0				
ИТОГО		6 кВ		337,4	3,472	0,340	

ПС 35/6кВ №26	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	189	1,593	1,151
			Напряжение	6 кВ	4,0		
			РПН		0		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	131	1,330	0,309
			Напряжение	6 кВ	4,0		
РПН			0				
ИТОГО		6 кВ		320,6	2,924	1,460	
ПС 35/6кВ №11	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	94	0,862	0,457
			Напряжение	6 кВ	4,0		
			РПН		0		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	175	1,823	0,000
			Напряжение	6 кВ	4,0		
РПН			0				
ИТОГО		6 кВ		269,4	2,686	0,457	
ПС 35/6кВ №236	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	90	0,798	-0,487
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		0		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	60	0,535	0,311
			Напряжение	6 кВ	4,0		
РПН			0				
ИТОГО		6 кВ		149,5	1,332	-0,176	
ПС 35/6кВ №104	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	133	1,377	0,040
			Напряжение	6 кВ	4,0		
			РПН		0		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	72	0,748	0,058
			Напряжение	6 кВ	4,0		
РПН			0				
ИТОГО		6 кВ		204,8	2,125	0,098	
ПС 35/6кВ №72	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	163	1,593	0,566
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		0		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	197	1,982	-0,517
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			0				
ИТОГО		6 кВ		359,8	3,575	0,049	
ПС 35/6кВ №47	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	134	1,387	-0,149
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		0		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	170	1,721	-0,397
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			0				
ИТОГО		6 кВ		304,2	3,108	-0,546	
ПС 35/6кВ №66	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	192	1,968	-0,310
			Напряжение	6 кВ	4,0		
			РПН		0		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	192	1,994	0,003
			Напряжение	6 кВ	4,0		
РПН			0				
ИТОГО		6 кВ		383,6	3,962	-0,307	
ПС 35/6кВ №35	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	161	1,657	0,217
			Напряжение	6 кВ	4,0		
			РПН		0		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	138	1,413	0,238
			Напряжение	6 кВ	4,0		
РПН			0				
ИТОГО		6 кВ		298,6	3,070	0,454	

ПС 35/6кВ №5	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	161	1,346	0,988
			Напряжение	6 кВ	4,0		
			РПН		0		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	211	2,122	0,553
			Напряжение	6 кВ	4,0		
РПН			0				
ИТОГО		6 кВ		371,7	3,468	1,541	
ПС 35/6кВ №49	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	97	0,853	-0,537
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		0		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	194	2,010	-0,208
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			0				
ИТОГО		6 кВ		291,4	2,862	-0,745	
ПС 35/6кВ №89	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	83	0,811	0,293
			Напряжение	6 кВ	4,0		
			РПН		0		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	126	1,198	0,537
			Напряжение	6 кВ	4,0		
РПН			0				
ИТОГО		6 кВ		209,4	2,010	0,830	
ПС 35/6кВ №356	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	124	1,134	-0,608
			Напряжение	6 кВ	4,0		
			РПН		0		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	183	1,652	0,933
			Напряжение	6 кВ	4,0		
РПН			0				
ИТОГО		6 кВ		306,4	2,786	0,325	
ПС 35/6кВ №197	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	293	2,970	-0,686
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		0		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	166	1,380	-1,039
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			0				
ИТОГО		6 кВ		459,5	4,350	-1,725	
ПС 35/6кВ №13	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	48	0,472	0,162
			Напряжение	6 кВ	4,0		
			РПН		0		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	67	0,677	-0,171
			Напряжение	6 кВ	4,0		
РПН			0				
ИТОГО		6 кВ		115,3	1,149	-0,009	
ПС 35/6кВ №140	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	97	0,830	0,574
			Напряжение	6 кВ	4,0		
			РПН		0		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	98	0,841	0,569
			Напряжение	6 кВ	4,0		
РПН			0				
ИТОГО		6 кВ		194,8	1,670	1,143	
ПС 35/6кВ №36	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	102	0,913	0,543
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		0		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	350	3,492	1,035
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			0				
ИТОГО		6 кВ		452,7	4,405	1,577	

ПС 35/6кВ №203	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	376	3,883	-0,413
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		0		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	141	1,373	0,505
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			0				
ИТОГО		6 кВ		516,5	5,256	0,092	
ПС 35/6кВ №4	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	51	0,525	-0,090
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		0		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	181	1,859	0,259
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			0				
ИТОГО		6 кВ		231,8	2,384	0,169	
ПС 35/6кВ №3	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	306	3,138	-0,486
			Напряжение	6 кВ	10,0		
			РПН		0		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	121	1,203	0,380
			Напряжение	6 кВ	10,0		
РПН			0				
ИТОГО		6 кВ		426,9	4,341	-0,105	
ПС 35/6кВ №50	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	28	0,229	0,175
			Напряжение	6 кВ	4,0		
			РПН		0		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	38	0,277	0,278
			Напряжение	6 кВ	4,0		
РПН			0				
ИТОГО		6 кВ		65,5	0,506	0,453	
ПС 35/6кВ №232	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	93	0,962	0,005
			Напряжение	6 кВ	4,0		
			РПН		0		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	125	1,304	-0,009
			Напряжение	6 кВ	4,0		
РПН			0				
ИТОГО		6 кВ		218,1	2,266	-0,004	
ПС 35/6кВ №359	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	67	0,544	-0,434
			Напряжение	6 кВ	4,0		
			РПН		0		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	64	0,604	-0,285
			Напряжение	6 кВ	4,0		
РПН			0				
ИТОГО		6 кВ		131,3	1,148	-0,719	
ПС 35/6кВ №335	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	41	0,411	0,106
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		0		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	221	1,722	-1,523
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			0				
ИТОГО		6 кВ		262,1	2,133	-1,417	
ПС 35/6кВ №340	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	171	1,266	-1,245
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		0		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	90	0,202	-0,912
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			0				
ИТОГО		6 кВ		260,7	1,469	-2,156	

ПС 35/6кВ №344	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	295	3,063	-0,140
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		0		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	95	0,781	-0,598
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			0				
ИТОГО		6 кВ		389,7	3,844	-0,737	
ПС 35/6кВ №372	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	125	1,262	-0,294
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		0		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	137	1,407	-0,194
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			0				
ИТОГО		6 кВ		261,3	2,669	-0,489	
ПС 35/6кВ №369	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	223	2,304	0,281
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		0		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	19	0,193	0,049
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			0				
ИТОГО		6 кВ		242,6	2,497	0,330	
ПС 35/6кВ №131	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	60	0,624	-0,074
			Напряжение	6 кВ	4,0		
			РПН		0		
	2Т		Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	0,0		
РПН			0				
ИТОГО		6 кВ		60,4	0,624	-0,074	
ПС 35/6кВ №375	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	93	0,388	0,883
			Напряжение	6 кВ	4,0		
			РПН		0		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	136	0,921	-1,070
			Напряжение	6 кВ	4,0		
РПН			0				
ИТОГО		6 кВ		228,6	1,309	-0,187	
ПС 35/6кВ №376	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	144	1,265	-0,794
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		0		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	127	1,040	0,809
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			0				
ИТОГО		6 кВ		270,4	2,304	0,015	
РУ-6кВ КНС-1А (ПС-110/35/6кВ Блочная)	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	40,0	Нагрузка	6 кВ	80	0,782	-0,281
			Напряжение	6 кВ	40,0		
			РПН		0		
	2Т	40,0	Нагрузка	6 кВ	202	2,093	0,124
			Напряжение	6 кВ	40,0		
РПН			0				
ИТОГО		6 кВ		281,7	2,875	-0,157	
РУ-6кВ КНС-1 (ПС-110/35/6кВ Яун-Лор)	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	81	0,803	0,236
			Напряжение	6 кВ	25,0		
			РПН		0		
	2Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	244	2,540	-0,037
			Напряжение	6 кВ	25,0		
РПН			0				
ИТОГО		6 кВ		324,9	3,343	0,199	

РУ-6кВ КНС-3 (ПС-110/35/6кВ Элегаз)	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.,} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	559	5,779	0,610
			Напряжение	6 кВ	25,0		
			РПН		0		
	2Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	480	4,937	0,706
			Напряжение	6 кВ	25,0		
РПН			0				
ИТОГО		6 кВ		1039,1	10,716	1,316	
ПС 35/6кВ №325	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.,} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	223	13,460	0,914
			Напряжение	6 кВ	25,0		
			РПН		0		
	2Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	220	13,326	1,021
			Напряжение	6 кВ	25,0		
			РПН		0		
	3Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	221	13,385	0,651
Напряжение			6 кВ	25,0			
РПН			0				
ИТОГО		6 кВ		664,1	40,171	2,586	
ПС 35/6 кВ №32	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.,} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	64	0,574	-0,393
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			6	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	105	1,114	-0,237
			Напряжение	6 кВ		6,30	
РПН				9			
ИТОГО		6 кВ		169,0	1,688	-0,630	
ПС 35/6 кВ №178	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.,} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	168	1,787	-0,244
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			6	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	161	1,712	-0,500
			Напряжение	6 кВ		6,4	
РПН				6			
ИТОГО		6 кВ		329,2	3,499	-0,743	
ПС 35/6 кВ №150	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.,} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	162	1,719	-0,347
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			7	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	204	2,191	0,045
			Напряжение	6 кВ		6,20	
РПН				7			
ИТОГО		6 кВ		366,5	3,910	-0,302	
ПС 35/6 кВ №176	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.,} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	23	0,252	-0,051
			Напряжение	6 кВ		6,4	
			ПБВ			36,750	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	57	0,626	0,013
			Напряжение	6 кВ		6,40	
ПБВ				36,750			
ИТОГО		6 кВ		79,7	0,878	-0,038	
ПС 35/6 кВ №71	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.,} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	636	7,040	-0,103
			Напряжение	6 кВ		6,4	
			РПН			11	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	72	0,796	0,024
			Напряжение	6 кВ		6,40	
РПН				8			
ИТОГО		6 кВ		707,8	7,836	-0,079	
ПС 35/6 кВ №179	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.,} МВА			Ток А	Р _{нагр.} МВт	Q _{нагр.} Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	171	1,889	-0,028
			Напряжение	6 кВ		6,4	
			ПБВ			36,750	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	22	0,241	0,007
			Напряжение	6 кВ		6,4	
ПБВ				36,750			
ИТОГО		6 кВ		192,4	2,129	-0,020	

ПС 35/6 кВ №113	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16	Нагрузка	6 кВ	564	5,759	2,164
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			12	
	2Т	16	Нагрузка	6 кВ	476	5,191	-0,032
			Напряжение	6 кВ		6,30	
РПН				7			
ИТОГО		6 кВ		1040,8	10,951	2,133	
ПС 35/6 кВ №152	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	118	1,181	0,444
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			ПБВ			36,750	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	114	1,218	-0,007
			Напряжение	6 кВ		6,2	
ПБВ				36,750			
ИТОГО		6 кВ		231,2	2,399	0,437	
ПС 35/6 кВ №207	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ		6,20	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	338	3,570	0,632
			Напряжение	6 кВ		6,20	
РПН				2			
ИТОГО		6 кВ		338,0	3,570	0,632	
ПС 35/6 кВ №140	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			8	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	337	3,561	-0,612
			Напряжение	6 кВ		6,20	
РПН				6			
ИТОГО		6 кВ		336,9	3,561	-0,612	
ПС 35/6 кВ №177	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	263	2,911	0,147
			Напряжение	6 кВ		6,4	
			РПН			4	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	145	1,542	0,436
			Напряжение	6 кВ		6,40	
РПН				7			
ИТОГО		6 кВ		407,9	4,452	0,583	
ПС 35/6 кВ №153	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	111	1,139	0,350
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			ПБВ			36,750	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	188	1,982	0,372
			Напряжение	6 кВ		6,20	
ПБВ				36,750			
ИТОГО		6 кВ		298,8	3,121	0,723	
ПС 35/6 кВ №115	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	475	4,881	1,502
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			8	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	301	3,172	0,595
			Напряжение	6 кВ		6,20	
РПН				12			
ИТОГО		6 кВ		775,5	8,053	2,097	
ПС 35/6 кВ №192	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	198	2,034	0,626
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			ПБВ			35,880	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	222	2,379	0,447
			Напряжение	6 кВ		6,30	
ПБВ				35,875			
ИТОГО		6 кВ		420,5	4,413	1,072	

ПС 35/6 кВ №190	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	384	4,114	0,046
			Напряжение	6 кВ		6,20	
			РПН			8	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	265	2,831	0,263
			Напряжение	6 кВ		6,20	
РПН				11			
ИТОГО			6 кВ	648,7	6,946	0,310	
ПС 35/6 кВ №210	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	67	0,726	0,008
			Напряжение	6 кВ		6,22	
			РПН			3	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	180	1,887	0,176
			Напряжение	6 кВ		6,10	
РПН				4			
ИТОГО			6 кВ	247,1	2,614	0,184	
ПС 35/6 кВ №151	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	170	1,857	0,290
			Напряжение	6 кВ		6,4	
			РПН			2	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	145	1,527	0,511
			Напряжение	6 кВ		6,40	
РПН				2			
ИТОГО			6 кВ	315,2	3,384	0,801	
ПС 35/6 кВ №211	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	163	1,459	-0,908
			Напряжение	6 кВ		6,1	
			РПН			11	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	239	2,503	-0,349
			Напряжение	6 кВ		6,10	
РПН				9			
ИТОГО			6 кВ	402,3	3,962	-1,257	
ПС 35/6 кВ №93	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	91	0,992	0,083
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			ПБВ			35,880	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	96	1,031	0,056
			Напряжение	6 кВ		6,20	
ПБВ				35,875			
ИТОГО			6 кВ	187,6	2,023	0,139	
ПС 35/6 кВ №195	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	186	1,985	0,166
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			4	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	276	2,955	0,160
			Напряжение	6 кВ		6,20	
РПН				3			
ИТОГО			6 кВ	461,5	4,939	0,327	
ПС 35/6 кВ №199	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	189	2,055	0,172
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			3	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	160	1,718	0,093
			Напряжение	6 кВ		6,20	
РПН				3			
ИТОГО			6 кВ	349,6	3,773	0,266	
ПС 35/6 кВ №76	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	86	0,921	0,077
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			2	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	90	0,962	0,052
			Напряжение	6 кВ		6,20	
РПН				4			
ИТОГО			6 кВ	175,7	1,883	0,129	

ПС 35/6 кВ №338	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	106	1,134	0,095
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			2	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	19	0,206	0,011
			Напряжение	6 кВ		6,2	
РПН				2			
ИТОГО		6 кВ		124,9	1,340	0,106	
ПС 35/6 кВ №37	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	288	2,975	0,869
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			13	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	370	3,915	0,644
			Напряжение	6 кВ		6,20	
РПН				13			
ИТОГО		6 кВ		657,9	6,890	1,513	
ПС 35/6 кВ №31	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	16	Нагрузка	6 кВ	312	3,222	0,941
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			14	
	2Т	16	Нагрузка	6 кВ	863	9,136	1,504
			Напряжение	6 кВ		6,2	
РПН				14			
ИТОГО		6 кВ		1175,2	12,359	2,445	
ПС 35/6 кВ №94	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	191	1,979	0,519
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			ПБВ			35,004	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	123	1,298	-0,263
			Напряжение	6 кВ		6,2	
ПБВ				35,004			
ИТОГО		6 кВ		314,1	3,276	0,255	
ПС 35/6 кВ №43	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	208	2,191	0,574
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			5	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	95	0,981	-0,199
			Напряжение	6 кВ		6,10	
РПН				3			
ИТОГО		6 кВ		302,6	3,172	0,375	
ПС 35/6 кВ №33	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	16	Нагрузка	6 кВ	321	3,386	0,618
			Напряжение	6 кВ		6,20	
			РПН			7	
	2Т	16	Нагрузка	6 кВ	553	5,861	0,930
			Напряжение	6 кВ		6,20	
РПН				8			
ИТОГО		6 кВ		874,2	9,247	1,549	
ПС 35/6 кВ №70	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	190	1,962	-0,403
			Напряжение	6 кВ		6,10	
			РПН			6	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	304	3,207	0,043
			Напряжение	6 кВ		6,10	
РПН				7			
ИТОГО		6 кВ		493,7	5,168	-0,360	
ПС 35/6 кВ №96	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	159	1,671	-0,343
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			7	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	134	1,441	0,019
			Напряжение	6 кВ		6,20	
РПН				11			
ИТОГО		6 кВ		293,4	3,112	-0,324	

ПС 35/6 кВ №212	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	91	0,952	0,212
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			ПБВ			35,880	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	131	1,339	0,357
			Напряжение	6 кВ		6,10	
ПБВ				35,875			
ИТОГО		6 кВ		222,2	2,290	0,570	
ПС 35/6 кВ №52	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	245	2,573	0,573
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			13	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	202	2,094	0,559
			Напряжение	6 кВ		6,2	
РПН				13			
ИТОГО		6 кВ		447,0	4,667	1,132	
ПС 35/6 кВ №85	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	113	0,706	-1,016
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			ПБВ			36,750	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	73	0,269	-0,747
			Напряжение	6 кВ		6,3	
ПБВ				36,770			
ИТОГО		6 кВ		186,3	0,975	-1,762	
ПС 35/6 кВ №319	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	15	0,096	-0,139
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			2	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	43	0,265	-0,381
			Напряжение	6 кВ		6,3	
РПН				2			
ИТОГО		6 кВ		58	0,361	-0,519	
ПС 35/6 кВ №200	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	134	1,430	0,130
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			4	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	185	1,975	-0,385
			Напряжение	6 кВ		6,3	
РПН				4			
ИТОГО		6 кВ		318,5	3,405	-0,254	
ПС 35/6 кВ №241	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	161	1,633	0,654
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			14	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	257	2,748	-0,146
			Напряжение	6 кВ		6,2	
РПН				13			
ИТОГО		6 кВ		417,9	4,381	0,508	
ПС 35/6 кВ №315	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	38	0,293	0,280
			Напряжение	6 кВ		6,2	
ПБВ				35,000			
ИТОГО		6 кВ		37,8	0,293	0,280	
ПС 35/6 кВ №242	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	105	1,092	-0,338
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	128	1,208	0,697
			Напряжение	6 кВ		6,30	
РПН				3			
ИТОГО		6 кВ		232,8	2,300	0,359	

ПС 35/6 кВ №158	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	69	0,754	-0,067
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	45	0,485	-0,004
			Напряжение	6 кВ		6,30	
РПН				3			
ИТОГО		6 кВ		113,9	1,239	-0,071	
ПС 35/6 кВ №274	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	24	0,265	-0,023
			Напряжение	6 кВ		6,4	
			РПН			8	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	56	0,617	-0,005
			Напряжение	6 кВ		6,4	
РПН				8			
ИТОГО		6 кВ		79,8	0,882	-0,028	
ПС 35/6 кВ №267	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	139	-1,478	-0,397
			Напряжение	6 кВ		6,4	
			РПН			2	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	175	-1,737	-0,831
			Напряжение	6 кВ		6,4	
РПН				2			
ИТОГО		6 кВ		314,1	-3,215	-1,228	
ПС 35/6 кВ №299	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	67	0,609	-0,420
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			2	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	122	1,334	-0,005
			Напряжение	6 кВ		6,30	
РПН				2			
ИТОГО		6 кВ		189,8	1,943	-0,424	
ПС 35/6 кВ №275	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	76	0,767	-0,276
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			3	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	224	2,401	-0,043
			Напряжение	6 кВ		6,20	
РПН				3			
ИТОГО		6 кВ		299,9	3,168	-0,318	
ПС 35/6 кВ №149	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	15	0,164	-0,027
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			ПБВ			36	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	10	0,107	0,014
			Напряжение	6 кВ		6,34	
ПБВ				36			
ИТОГО		6 кВ		25,0	0,271	-0,013	
ПС 35/6 кВ №258	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	114	1,151	-0,413
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			5	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	183	1,964	-0,035
			Напряжение	6 кВ		6,20	
РПН				5			
ИТОГО		6 кВ		297,2	3,115	-0,448	
ПС 35/6кВ №266	Замер по трансформаторам					12:00 час.	
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	39,6	0,39	0,11
			Напряжение	6 кВ	6,13		
			РПН			3,00	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	53,6	0,54	0,18
			Напряжение	6 кВ	6,13		
РПН				3,00			
ИТОГО		6 кВ		93,2	0,93	0,29	

ПС 35/6кВ №282	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16	Нагрузка	6 кВ	396,7	4,04	1,44
			Напряжение	6 кВ	6,21		
			РПН			12,00	
	2Т	16	Нагрузка	6 кВ	385,3	3,57	1,96
			Напряжение	6 кВ	6,21		
РПН				12,00			
ИТОГО		6 кВ		782,0	7,61	3,39	
ПС 35/6кВ №283	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25	Нагрузка	6 кВ	399,8	4,21	0,65
			Напряжение	6 кВ	6,18		
			РПН			12,00	
	2Т	25	Нагрузка	6 кВ	486,2	4,91	1,20
			Напряжение	6 кВ	6,14		
РПН				12,00			
ИТОГО		6 кВ		885,9	9,12	1,84	
ПС 35/6кВ №284	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	309,9	3,28	0,38
			Напряжение	6 кВ	6,13		
			РПН			13,00	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	330,9	3,10	1,71
			Напряжение	6 кВ	6,20		
РПН				15,00			
ИТОГО		6 кВ		640,8	6,38	2,08	
ПС 35/6кВ №301	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	338,0	3,48	0,96
			Напряжение	6 кВ	6,21		
			РПН			14,00	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	444,6	4,83	0,67
			Напряжение	6 кВ	6,24		
РПН				13,00			
ИТОГО		6 кВ		782,6	8,30	1,63	
ПС 35/6кВ №309	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	118,0	1,24	-0,12
			Напряжение	6 кВ	6,03		
			РПН			4,00	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	110,5	1,14	0,36
			Напряжение	6 кВ	6,18		
РПН				4,00			
ИТОГО		6 кВ		228,5	2,38	0,23	
ПС 35/6кВ №330	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	267,3	2,89	0,59
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН			4,00	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	101,1	1,03	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,25		
РПН				4,00			
ИТОГО		6 кВ		368,4	3,92	0,59	
ПС 35/6кВ №334	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	118,5	1,19	0,20
			Напряжение	6 кВ	6,06		
			РПН			4,00	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	61,2	0,61	-0,05
			Напряжение	6 кВ	6,16		
РПН				5,00			
ИТОГО		6 кВ		179,7	1,80	0,16	

ПС 35/6кВ №346	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	129,0	1,33	-0,05
			Напряжение	6 кВ	6,19		
			РПН			3,00	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	65,1	0,71	-0,15
			Напряжение	6 кВ	6,22		
РПН				3,00			
ИТОГО		6 кВ		194,1	2,04	-0,19	
ПС 35/6кВ №355	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	125,1	1,29	0,27
			Напряжение	6 кВ	6,05		
			РПН			4,00	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	273,3	2,59	1,02
			Напряжение	6 кВ	6,15		
РПН				5,00			
ИТОГО		6 кВ		398,4	3,88	1,28	
ПС 35/6кВ №364	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	49,8	0,52	0,10
			Напряжение	6 кВ	6,06		
			РПН			3,00	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	59,4	0,62	0,05
			Напряжение	6 кВ	6,07		
РПН				3,00			
ИТОГО		6 кВ		109,2	1,13	0,15	
ПС 35/6кВ №368	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	10,2	0,11	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,04		
			РПН			4,00	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	70,8	0,68	-0,20
			Напряжение	6 кВ	6,16		
РПН				4,00			
ИТОГО		6 кВ		81,0	0,79	-0,20	
ПС 35/6кВ №373	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	33,9	0,34	0,09
			Напряжение	6 кВ	6,08		
			РПН			3,00	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	57,0	0,60	0,12
			Напряжение	6 кВ	6,06		
РПН				3,00			
ИТОГО		6 кВ		90,9	0,94	0,21	
ПС 35/6кВ №374	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	39,2	0,47	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,27		
			РПН			2,00	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0,0	0,00	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,15		
РПН				2,00			
ИТОГО		6 кВ		39,2	0,47	0,00	