

Ведомость контрольного замера 21.06.2018

ПС 220/10/10 кВ "Искра"	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	160	Нагрузка		161	63,822	7,568
			Напряжение	220 кВ	238		
			РПН		4		
	2Т	160	Нагрузка		9	2,211	1,452
			Напряжение	220 кВ	238		
			РПН		4		
ИТОГО				170	66,033	9,020	
Лукъявинская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	40	Нагрузка	110кВ	39	6,600	2,640
				35кВ	88	-5,230	-0,810
				6кВ	514	5,249	0,748
			Напряж.	110кВ	122		
				35кВ	36,8		
				6кВ	6,15		
			РПН		2		
	2Т	40	Нагрузка	110кВ	18	1,320	2,640
				35кВ	128	7,970	1,910
				6кВ	757	8,285	-0,754
			Напряж.	110кВ	122		
				35кВ	36,6		
				6кВ	6,1		
			РПН		2		
	ИТОГО		110кВ	57	7,920	5,280	
35кВ			216	2,740	1,100		
6кВ			1271	13,534	-0,006		
Ай-Пимская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	32	5,531	1,591
				35кВ	91	5,42	1,532
				6кВ	16,219	0,167	-0,049
			Напряж.	110кВ	121		
				35кВ	36,2		
				6кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	20	3,432	0,937
				35кВ	56	3,34	0,74
				6кВ	0	0	0
			Напряж.	110кВ	121		
				35кВ	36,2		
				6кВ	6,2		
			РПН		4		
	ИТОГО		110кВ	52	8,963	2,528	
35кВ			147	8,760	2,272		
6кВ			16	0,167	-0,049		
Северо-Ай-Пимская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	14	-1,500	-1,900
				35кВ	170	9,954	2,953
				6кВ	507,1	5,500	0,500
			Напряж.	110кВ	118		
				35кВ	36,4		
				6кВ	6,14		
			РПН		6		
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	15	-1,300	-2,500
				35кВ	130	8,000	1,500
				6кВ	151,3	1,600	0,300
			Напряж.	110кВ	119		
				35кВ	36,7		
				6кВ	6,2		
			РПН		6		
	ИТОГО		110кВ	29	-2,800	-4,400	
35кВ			300	17,954	4,453		
6кВ			655	7,100	0,800		

Северо-Лабатьюганская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	40	Нагрузка	110кВ	17	2,963	3,168
				35кВ	309	18,528	2,031
				6кВ			
			Напряж.	110кВ	115,1		
				35кВ	35,7		
				6кВ	6,1		
	РПН		7				
	2Т	40	Нагрузка	110кВ	10	1,762	3,132
				35кВ	286	17,148	1,991
				6кВ			
			Напряж.	110кВ	116,5		
35кВ				35,8			
6кВ				6,2			
РПН		6					
ИТОГО		110кВ	27	4,725	6,300		
		35кВ	595	35,676	4,022		
		6кВ					

Биттемовская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	40	Нагрузка	110кВ	34	-3,700	4,860
				35кВ	214	12,460	5,040
				6кВ	258	0,147	0,018
			Напряж.	110кВ	120,5		
				35кВ	36,7		
				6кВ	6,14		
	РПН		3				
	2Т	40	Нагрузка	110кВ	33	-5,860	1,970
				35кВ	82	-6,080	-1,970
				6кВ	249	0,148	0,260
			Напряж.	110кВ	120,5		
35кВ				36,7			
6кВ				6,14			
РПН		3					
ИТОГО		110кВ	67	-9,560	6,830		
		35кВ	296	6,380	3,070		
		6кВ	507	0,295	0,278		

Верхненадымская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16	Нагрузка	110кВ	35	7,800	-1,900
				35кВ	30	1,899	0,149
				6кВ	183	1,816	-0,627
			Напряж.	110кВ	120		
				35кВ	36,4		
				6кВ	6,13		
	РПН		2				
	2Т	16	Нагрузка	110кВ	37	8,700	-1,400
				35кВ	39	2,320	-0,787
				6кВ	96	0,974	-0,276
			Напряж.	110кВ	120		
35кВ				36,4			
6кВ				6,13			
РПН		2					
ИТОГО		110кВ	72	16,500	-3,300		
		35кВ	69	4,219	-0,638		
		6кВ	279	2,790	-0,903		

Ватлорская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	15	-2,800	1,200
				35кВ	70	2,000	-0,340
				6кВ	83	-0,81	-0,54
			Напряж.	110кВ	113,00		
				35кВ	36,60		
				6кВ	6,25		
	РПН		6				
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	12	-2,550	-0,107
				35кВ	34	4,270	0,315
				6кВ	75	0,20	-0,63
			Напряж.	110кВ	114		
35кВ				36,6			
6кВ				6,28			
РПН		6					
ИТОГО		110кВ	27	-5,35	1,09		
		35кВ	104	6,27	-0,03		
		6кВ	158	-0,81	-0,54		

Тян	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	40	Нагрузка	110кВ	45	9,626	2,320
				35кВ	139	8,600	1,700
				6кВ	390	2,745	0,958
			Напряж.	110кВ		121	
				35кВ		36,7	
				6кВ		6,2	
	РПН		3				
	2Т	40	Нагрузка	110кВ	27	6,115	-0,380
				35кВ	75	4,600	0,000
				6кВ	280	2,786	-0,068
			Напряж.	110кВ		121	
35кВ					36,5		
6кВ					6,2		
РПН		3					
ИТОГО		110кВ	72	15,741	1,940		
		35кВ	214	13,200	1,700		
		6кВ	670	5,531	0,890		

Юкъяунская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	40	Нагрузка	110кВ	0	0,000	0,000
				35кВ	71	4,376	0,040
				6кВ	172	1,764	-0,613
			Напряж.	110кВ	120		
				35кВ	36,6		
				6кВ	6,18		
	РПН		5				
	2Т	40	Нагрузка	110кВ	87,0	-15,030	0,141
				35кВ	74	4,557	0,460
				6кВ	295	3,023	-0,493
			Напряж.	110кВ	120		
35кВ				36,6			
6кВ				6,18			
РПН		5					
ИТОГО		110кВ	87	-15,030	0,141		
		35кВ	145	8,933	0,500		
		6кВ	467	4,787	-1,106		

Казымская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	25	4,150	1,060
				35кВ	8	-0,410	-0,120
				6кВ	414	-4,230	-0,930
			Напряж.	110кВ	114,9		
				35кВ	36,5		
				6кВ	6,28		
	РПН		6				
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	18	2,630	0,580
				35кВ	12	-0,520	-0,410
				6кВ	263	-2,640	-0,580
			Напряж.	110кВ	114,9		
35кВ				36,5			
6кВ				6,28			
РПН		7					
ИТОГО		110кВ	43,00	6,78	1,64		
		35кВ	20,00	-0,93	-0,53		
		6кВ	677,00	-6,87	-1,51		

Жумажановская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	35	5,933	0,607
				35кВ	53	3,203	0,353
				6кВ	33	0,020	-0,355
			Напряж.	110кВ	117,20		
				35кВ	36,10		
				6кВ	6,17		
	РПН		5				
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	29	4,908	0,097
				35кВ	66	3,970	0,150
				6кВ	90	0,956	0,003
			Напряж.	110кВ	117,3		
35кВ				36			
6кВ				6,16			
РПН		5					
ИТОГО		110кВ	64	10,841	0,704		
		35кВ	119	7,173	0,503		
		6кВ	123	0,976	-0,352		

ПС 110/35/6 кВ Юрская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	41,00	8,201	6,254
				35кВ	138	8,129	5,930
				6кВ	6	0,071	0,323
			Напряж.	110кВ		110,0	
				35кВ		35,0	
				6кВ		6,0	
	РПН			5			
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	40,788	8,158	6,254
				35кВ	138	8,138	5,968
				6кВ	2	0,020	0,285
			Напряж.	110кВ		110,0	
35кВ					35		
6кВ					6,0		
РПН			5				
ИТОГО		110кВ	81,79	16,36	12,51		
		35кВ	276,53	16,27	11,90		
		6кВ	8,23	0,09	0,61		

ПС 110/35/6 кВ КНС-14	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	28,77	5,754	1,582
				35кВ	83	4,868	2,209
				6кВ	143	1,584	0,000
			Напряж.	110кВ		110,0	
				35кВ		35,1	
				6кВ		6,2	
	РПН			5			
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	17,0	3,401	0,000
				35кВ	55	3,226	0,000
				6кВ	0	0,000	0,000
			Напряж.	110кВ		110,0	
35кВ					35		
6кВ					6,4		
РПН			5				
ИТОГО		110кВ	46	9,154	1,582		
		35кВ	138	8,093	2,209		
		6кВ	143	1,584	0,000		

ПС 110/35/6 кВ "Нюрымская"	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,00	Нагрузка	110кВ	0,00	0,000	0,000
				35кВ	28,5	1,654	-0,492
				6кВ	123,6	1,260	0,342
			Напряж.	110кВ		0	
				35кВ		35,000	
				6кВ		6,10	
	РПН			4			
	2Т	16,00	Нагрузка	110кВ	10,62	2,142	-0,584
				35кВ	19,9	1,173	0,289
				6кВ	166,9	1,746	0,247
			Напряж.	110кВ		121	
35кВ					35		
6кВ					6,10		
РПН			4				
ИТОГО		110кВ	11	2,142	-0,584		
		35кВ	48	2,827	-0,204		
		6кВ	290	3,006	0,589		

ПС 110/6 кВ №2	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	110кВ	4,35	0,848	-0,345
				35кВ			
				6кВ	85		
			Напряж.	110кВ	122		
				35кВ			
				6кВ	6,20		
	РПН			3			
	2Т	10,0	Нагрузка	110кВ	10,06	2,092	-0,307
				35кВ			
				6кВ	197		
			Напряж.	110кВ	121		
35кВ							
6кВ				6,20			
РПН			4				
ИТОГО		110кВ	14	2,940	-0,652		
		35кВ					
		6кВ	282				

ПС 110/6 кВ №46	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	110кВ	6,72	1,344	0,351
				35кВ			
				6кВ	127		
			Напряж.	110кВ	119		
				35кВ			
				6кВ	6,30		
	РПН		1				
	2Т	10,0	Нагрузка	110кВ	8,40	1,667	0,560
				35кВ			
				6кВ	161		
			Напряж.	110кВ	121		
35кВ							
6кВ				6,30			
РПН		2					
ИТОГО		110кВ		15	3,011	0,911	
		35кВ					
		6кВ		288			

ПС 110/35/6 кВ Конитлорская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ	23	3,958	0,304
				35кВ	139	7,130	-0,155
				6кВ	624	5,424	-0,349
			Напряж.	110кВ	123,0		
				35кВ	37,0		
				6кВ	6,3		
	РПН		3				
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ	13	2,251	-0,251
				35кВ	23	0,365	-1,136
				6кВ	642	5,571	-0,122
			Напряж.	110кВ	124,0		
35кВ				37,0			
6кВ				6,3			
РПН		3					
ИТОГО		110кВ		37	6,209	0,053	
		35кВ		163	7,495	-1,292	
		6кВ		1 267	10,995	-0,471	

ПС 110/35/10 кВ Южно-Конитлорская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ	24	4,092	-0,429
				35кВ	76	3,797	-0,803
				6кВ	33	0,295	0,374
			Напряж.	110кВ	122,7		
				35кВ	36,7		
				10кВ	10,47		
	РПН		3				
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ	20	3,472	0,248
				35кВ	61	3,112	-0,013
				6кВ	31	0,360	0,260
			Напряж.	110кВ	122,9		
35кВ				36,7			
10кВ				10,51			
РПН		3					
ИТОГО		110кВ		45	7,564	-0,182	
		35кВ		138	6,909	-0,815	
		6кВ		63	0,655	0,634	

ПС 110/35/6 кВ Паблиновская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ	76	-12,976	-0,046
				35кВ	160	7,348	-3,094
				6кВ	245	2,12	0,27
			Напряж.	110кВ	123,0		
				35кВ	36,1		
				6кВ	6,3		
	РПН		3				
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ	60	-10,144	-0,310
				35кВ	171	7,996	-3,058
				6кВ	476	4,13	0,42
			Напряж.	110кВ	123,0		
35кВ				36,1			
6кВ				6,3			
РПН		3					
ИТОГО		110кВ		136	-23,120	-0,356	
		35кВ		331	15,343	-6,153	
		6кВ		721	6,250	0,691	

ПС 110/35/6 кВ Комсомольская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	40,0	Нагрузка	110кВ	67	10,355	4,379
				35кВ	350	17,412	4,123
				6кВ	445	3,920	0,061
			Напряж.	110кВ	121,2		
				35кВ	36,9		
				6кВ	6,37		
			РПН		5		
	2Т	40,0	Нагрузка	110кВ	24	1,931	3,485
				35кВ	219	10,692	3,557
				6кВ	155	1,062	0,870
			Напряж.	110кВ	121,4		
35кВ				37,2			
6кВ				6,38			
РПН				5			
ИТОГО		110кВ	91	12,286	7,864		
		35кВ	569	28,105	7,680		
		6кВ	600	4,981	0,932		

ПС 110/35/6 кВ Прометей	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ	37	7,81	1,33
				35кВ	127	7,95	1,15
				6кВ	21	0,14	-0,18
			Напряж.	110кВ	123,00		
				35кВ	36,50		
				6кВ	6,10		
			РПН		5		
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ	41	8,24	2,55
				35кВ	81	5,09	0,58
				6кВ	309	3,25	-0,27
			Напряж.	110кВ	123,00		
35кВ				36,50			
6кВ				6,10			
РПН				6			
ИТОГО		110кВ	78	16,04	3,87		
		35кВ	208	13,04	1,72		
		6кВ	324	3,39	-0,45		

ПС 110/35/6 кВ КНС-17	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	40,0	Нагрузка	110кВ	17	-2,95	2,03
				35кВ	98	6,14	0,85
				6кВ	855	9,10	-1,18
			Напряж.	110кВ	120,0		
				35кВ	36,5		
				6кВ	6,2		
			РПН		5		
	2Т	40,0	Нагрузка	110кВ	15	-0,68	3,11
				35кВ	211	13,29	1,17
				6кВ	1315	13,97	-1,94
			Напряж.	110кВ	120,0		
35кВ				36,5			
6кВ				6,2			
РПН				5			
ИТОГО		110кВ	30	-3,63	5,14		
		35кВ	309	19,43	2,02		
		6кВ	2170	23,06	-3,12		

ПС 110/35/6 кВ Западно-Камынская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ	53	10,34	-3,76
				35кВ	30	1,04	-1,65
				6кВ	875	9,30	-2,11
			Напряж.	110кВ	121,0		
				35кВ	37,8		
				6кВ	6,3		
			РПН		5		
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ	45	9,36	-1,50
				35кВ	42	2,61	0,89
				6кВ	657	6,75	-2,40
			Напряж.	110кВ	121,0		
35кВ				37,8			
6кВ				6,3			
РПН				5			
ИТОГО		110кВ	97	19,70	-5,26		
		35кВ	57	3,65	-0,75		
		6кВ	1530	16,05	-4,51		

ПС 110/35/6 кВ Виктория	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	110кВ	3	0,65	-0,28
				35кВ			
				6кВ	67	0,65	-0,28
			Напряж.	110кВ		120,0	
				35кВ			
				6кВ		6,1	
	РПН			2			
	2Т	16,0	Нагрузка	110кВ	4	0,76	-0,14
				35кВ			
				6кВ	73	0,76	-0,14
			Напряж.	110кВ		120,0	
35кВ							
6кВ					6,1		
РПН			2				
ИТОГО		110кВ	7	1,41	-0,42		
		35кВ					
		6кВ	139	1,41	-0,42		

ПС 110/35/6 кВ Северо-Селияровская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ	14	2,00	1,97
				35кВ	32	1,80	0,86
				6кВ	106	0,19	1,11
			Напряж.	110кВ		120,0	
				35кВ		36,5	
				6кВ		6,2	
	РПН			5			
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ	12	0,22	-2,53
				35кВ	36	1,70	1,47
				6кВ	401	-1,49	-4,00
			Напряж.	110кВ		120,0	
35кВ					36,5		
6кВ					6,2		
РПН			3				
ИТОГО		110кВ	11	2,21	-0,56		
		35кВ	67	3,51	2,33		
		6кВ	297	-1,30	-2,88		

ПС 110/35/6 кВ Агат	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ			
				35кВ	62	3,34	-1,64
				6кВ	201	2,02	-0,50
			Напряж.	110кВ			
				35кВ		35,0	
				6кВ		6,3	
	РПН			5			
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ			
				35кВ	105	6,38	0,14
				6кВ	97	1,00	-0,10
			Напряж.	110кВ			
35кВ					35,2		
6кВ					6,3		
РПН			5				
ИТОГО		110кВ					
		35кВ	167	9,72	-1,50		
		6кВ	298	3,02	-0,60		

ПС 110/35/6 кВ Алмаз	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ			
				35кВ	97	5,85	-0,20
				6кВ	220	2,19	-0,65
			Напряж.	110кВ			
				35кВ		35,4	
				6кВ		6,3	
	РПН			4			
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ			
				35кВ	126	7,59	1,02
				6кВ	326	3,38	0,15
			Напряж.	110кВ			
35кВ					35,7		
6кВ					6,2		
РПН			4				
ИТОГО		110кВ					
		35кВ	223	13,44	0,82		
		6кВ	546	5,57	-0,49		

ПС 110/35/6 кВ Быстринская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ			
				35кВ	118	7,10	-0,82
				6кВ	165	1,58	-0,66
			Напряж.	110кВ			
				35кВ		36,3	
				6кВ		6,2	
			РПН		3		
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ			
				35кВ	108	6,45	-1,00
				6кВ	32	0,19	-0,27
			Напряж.	110кВ			
35кВ					36,0		
6кВ					6,3		
		РПН		4			
ИТОГО		110кВ					
		35кВ		226	13,55	-1,82	
		6кВ		197	1,77	-0,93	

ПС 110/35/6 кВ Вачимская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ			
				35кВ	65	3,77	-1,04
				6кВ	208	1,94	-0,93
			Напряж.	110кВ			
				35кВ		37,2	
				6кВ		6,4	
			РПН		4		
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ			
				35кВ	58	3,38	-0,90
				6кВ	333	3,40	-0,61
			Напряж.	110кВ			
35кВ					37,2		
6кВ					6,4		
		РПН		5			
ИТОГО		110кВ					
		35кВ		122	7,15	-1,94	
		6кВ		540	5,34	-1,54	

ПС 110/35/6 кВ Дальняя	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ			
				35кВ	230	13,89	-0,56
				6кВ	107	0,72	-0,85
			Напряж.	110кВ			
				35кВ		36,5	
				6кВ		6,2	
			РПН		4		
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ			
				35кВ	323	19,55	0,34
				6кВ	155	1,23	-1,04
			Напряж.	110кВ			
35кВ					36,4		
6кВ					6,3		
		РПН		5			
ИТОГО		110кВ					
		35кВ		552	33,43	-0,22	
		6кВ		262	1,95	-1,88	

ПС 110/35/6 кВ Солкино	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ			
				35кВ	42	2,53	-0,27
				6кВ	113	1,12	0,35
			Напряж.	110кВ			
				35кВ		36,5	
				6кВ		6,2	
			РПН		3		
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ			
				35кВ	63	3,66	-1,17
				6кВ	81	0,84	0,10
			Напряж.	110кВ			
35кВ					36,5		
6кВ					6,2		
		РПН		3			
ИТОГО		110кВ					
		35кВ		105	6,19	-1,43	
		6кВ		194	1,96	0,44	

ПС 110/35/6 кВ Рогожниковская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ			
				35кВ	292	-16,43	6,48
				6кВ	0	0,00	0,00
			Напряж.	110кВ			
				35кВ		35,3	
				6кВ		6,2	
			РПН			5	
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ			
				35кВ	373	-21,64	6,52
				6кВ	0	0,00	0,00
			Напряж.	110кВ			
				35кВ		35,5	
6кВ					6,2		
		РПН			5		
ИТОГО		110кВ					
		35кВ		665	-38,06	13,01	
		6кВ		0	0,00	0,00	

ПС 110/35/10 кВ Нулевая	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ			
				35кВ			
				6кВ	1	0,02	-0,01
			Напряж.	110кВ			
				35кВ			
				6кВ		10,3	
			РПН			7	
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ			
				35кВ			
				6кВ	2	0,03	-0,01
			Напряж.	110кВ			
				35кВ			
6кВ					10,3		
		РПН			7		
ИТОГО		110кВ					
		35кВ		0	0,00	0,00	
		6кВ		3	0,06	-0,02	

ПС 110/35/6 кВ Рассвет	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ	18,19201677	2,796	-2,110
				35кВ	58	2,85	-2,07
				6кВ			
			Напряж.	110кВ		111,3	
				35кВ		35,3	
				6кВ			
			РПН			8	
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ	23,32554667	4,308	-1,104
				35кВ	73	4,37	-1,10
				6кВ			
			Напряж.	110кВ		110,2	
				35кВ		35,5	
6кВ							
		РПН			8		
ИТОГО		110кВ		41,51756344	7,104	-3,214	
		35кВ		131	7,22	-3,18	
		6кВ		0	0,00	0,00	

ПС 110/35/6 кВ Зенит	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ	18,29478076	2,816	-2,116
				35кВ	41	2,07	-1,47
				6кВ	93	0,60	-0,76
			Напряж.	110кВ		111,3	
				35кВ		36,1	
				6кВ		6,0	
			РПН			7	
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ	23,38851211	4,312	-1,135
				35кВ	42	2,55	0,09
				6кВ	203	1,61	-1,41
			Напряж.	110кВ		110,2	
				35кВ		35,1	
6кВ					6,1		
		РПН			7		
ИТОГО		110кВ		41,68329287	7,128	-3,252	
		35кВ		83	4,62	-1,38	
		6кВ		296	2,21	-2,16	

ПС 35/6 кВ №266	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток, А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6кВ	10,39	0,09	0,10
			Напряжение	6кВ	6,02		
			РПН			2,00	
	2Т	4	Нагрузка	6кВ	34,26	0,33	0,15
			Напряжение	6кВ	6,01		
			РПН			2,00	
ИТОГО			6кВ	45	0,421	0,250	
ПС 35/6 кВ №282	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток, А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16	Нагрузка	6кВ	211,27	2,18	0,58
			Напряжение	6кВ	6,21		
			РПН			13,00	
	2Т	16	Нагрузка	6кВ	290,86	2,78	1,33
			Напряжение	6кВ	6,20		
			РПН			13,00	
ИТОГО			6кВ	502,13	4,96	1,91	
ПС 35/6 кВ №283	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток, А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25	Нагрузка	6кВ	468,93	4,90	1,37
			Напряжение	6кВ	6,31		
			РПН			12,00	
	2Т	25	Нагрузка	6кВ	365,87	3,51	1,25
			Напряжение	6кВ	6,12		
			РПН			12,00	
ИТОГО			6кВ	834,80	8,40	2,62	
ПС 35/6 кВ №284	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток, А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6кВ	267,80	2,92	0,38
			Напряжение	6кВ	6,23		
			РПН			13,00	
	2Т	10	Нагрузка	6кВ	453,53	4,46	2,01
			Напряжение	6кВ	6,31		
			РПН			13,00	
ИТОГО			6кВ	721,33	7,37	2,39	
ПС 35/6 кВ №301	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток, А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6кВ	445,02	4,60	0,91
			Напряжение	6кВ	6,11		
			РПН			13,00	
	2Т	10	Нагрузка	6кВ	335,71	3,56	0,54
			Напряжение	6кВ	6,11		
			РПН			13,00	
ИТОГО			6кВ	780,74	8,16	1,46	
ПС 35/6 кВ №309	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток, А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6кВ	135,17	1,47	0,17
			Напряжение	6кВ	6,22		
			РПН			4,00	
	2Т	4	Нагрузка	6кВ	94,02	0,99	-0,19
			Напряжение	6кВ	6,11		
			РПН			4,00	
ИТОГО			6кВ	229,19	2,46	-0,03	
ПС 35/6 кВ №330	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток, А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6кВ	198,60	2,06	0,54
			Напряжение	6кВ	6,23		
			РПН			5,00	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	198,90	2,10	0,00
			Напряжение	6кВ	6,12		
			РПН			4,00	
ИТОГО			6кВ	397,50	4,16	0,54	
ПС 35/6 кВ №334	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток, А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6кВ	64,50	0,67	0,00
			Напряжение	6кВ	6,26		
			РПН			4,00	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	73,80	0,72	0,22
			Напряжение	6кВ	6,30		
			РПН			4,00	
ИТОГО			6кВ	138,30	1,39	0,22	

ПС 35/6 кВ №346	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток, А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6кВ	155,70	1,49	0,21
			Напряжение	6кВ	6,15		
			РПН			3,00	
	2Т	4	Нагрузка	6кВ	75,60	0,77	0,00
			Напряжение	6кВ	6,16		
РПН				3,00			
ИТОГО		6кВ		231,30	2,27	0,21	
ПС 35/6 кВ №355	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток, А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6кВ	126,90	1,44	0,24
			Напряжение	6кВ	6,11		
			РПН			4,00	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	153,00	1,49	0,24
			Напряжение	6кВ	6,07		
РПН				5,00			
ИТОГО		6кВ		279,90	2,93	0,48	
ПС 35/6 кВ №364	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток, А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6кВ	53,10	0,50	0,00
			Напряжение	6кВ	6,03		
			РПН			3,00	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	43,50	0,40	0,21
			Напряжение	6кВ	5,99		
РПН				3,00			
ИТОГО		6кВ		96,60	0,90	0,21	
ПС 35/6кВ №368	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	0,00	0,00	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,19		
			РПН			4,00	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	0,00	0,00	0,00
			Напряжение	6 кВ	5,97		
РПН				4,00			
ИТОГО		6 кВ		0,00	0,00	0,00	
ПС 35/6кВ №34	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	79	0,807	0,369
			Напряжение	6 кВ	6		
			РПН			35,88	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	30	0,305	0,063
			Напряжение	6 кВ	6		
РПН				35,88			
ИТОГО		6 кВ		109	1,112	0,432	
ПС 35/6кВ №117	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6		
			РПН			36,73	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	296	3,042	0,509
			Напряжение	6 кВ	6		
РПН				35,87			
ИТОГО		6 кВ		296	3,042	0,509	
ПС 35/6кВ №130	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	273	2,805	0,006
			Напряжение	6 кВ	6		
			РПН			35,88	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	88	0,901	-0,047
			Напряжение	6 кВ	6		
РПН				35,00			
ИТОГО		6 кВ		361	3,706	-0,041	
ПС 35/6кВ №132	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	40	0,392	0,174
			Напряжение	6 кВ	6		
			РПН			35,88	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	23	0,184	0,171
			Напряжение	6 кВ	6		
РПН				35,00			
ИТОГО		6 кВ		63	0,576	0,345	

ПС 35/6кВ №157	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6		
			РПН		3,00		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	236	2,427	-0,429
			Напряжение	6 кВ	6		
			РПН		3,00		
ИТОГО		6 кВ		236	2,427	-0,429	
ПС 35/6кВ №220	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	263	2,697	0,104
			Напряжение	6 кВ	6		
			РПН		3,00		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	67	0,687	0,053
			Напряжение	6 кВ	6		
			РПН		4,00		
ИТОГО		6 кВ		330	3,384	0,157	
ПС 35/6кВ №290	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	164	1,680	0,211
			Напряжение	6 кВ	6		
			РПН		12,00		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	304	3,121	1,130
			Напряжение	6 кВ	6		
			РПН		11,00		
ИТОГО		6 кВ		468	4,801	1,341	
ПС 35/6кВ №74	Замер по трансформаторам				12:00:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	95	0,862	0,481
			Напряжение	6 кВ	6		
			ПБВ		36,73		
	2Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	14	0,122	0,000
			Напряжение	6 кВ	6		
			ПБВ		36,73		
ИТОГО		6 кВ		109	0,984	0,481	
ПС 35/6кВ №129	Замер по трансформаторам				12:00:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	116	1,173	-0,379
			Напряжение	6 кВ	6		
			РПН		3,00		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	70	0,735	0,235
			Напряжение	6 кВ	6		
			РПН		3,00		
ИТОГО		6 кВ		186	1,908	-0,144	
ПС 35/6кВ №154	Замер по трансформаторам				12:00:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	57	0,462	0,261
			Напряжение	6 кВ	6		
			ПБВ				
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	107	1,096	0,349
			Напряжение	6 кВ	6		
			ПБВ		36,75		
ИТОГО		6 кВ		164	1,558	0,610	
ПС 35/6кВ №155	Замер по трансформаторам				12:00:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	50	0,531	0,146
			Напряжение	6 кВ	6,18		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	68	0,663	0,143
			Напряжение	6 кВ	6,11		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ		118	1,194	0,289	
ПС 35/6кВ №156	Замер по трансформаторам				12:00:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	187	1,722	0,136
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		13		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	125	1,237	0,119
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		13		
ИТОГО		6 кВ		312	2,959	0,255	

ПС 35/6кВ №313	Замер по трансформаторам				12:00:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	13	0,081	0,023
			Напряжение	6 кВ	6,19		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	104	1,09	0,234
			Напряжение	6 кВ	6,13		
РПН			4				
ИТОГО		6 кВ		117	1,171	0,257	
ПС 35/6кВ №1	Замер по трансформаторам				12:00:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	19	0,189	0
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		34,125		
ИТОГО		6 кВ		19	0,189	0	
ПС 35/6кВ №139	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16	Нагрузка	6 кВ	38	0,170	0,030
			Напряжение	6 кВ	36,90		
			РПН		9		
	2Т	16	Нагрузка	6 кВ	33	0,140	0,070
			Напряжение	6 кВ	36,50		
РПН			9				
ИТОГО		6 кВ		71	0,310	0,100	
ПС 35/6кВ №217	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	224	2,219	0,070
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	102	1,080	0,010
			Напряжение	6 кВ	6,30		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		326	3,299	0,080	
ПС 35/6кВ №228	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	117	1,234	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,17		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	137	1,444	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,18		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		254	2,678	0,000	
ПС 35/6кВ №251	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	52	0,180	0,050
			Напряжение	6 кВ	6,33		
			РПН		3		
	2Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	50	0,040	0,020
			Напряжение	6 кВ	6,27		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		102	0,220	0,070	
ПС 35/6кВ №252	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	218	1,900	0,200
			Напряжение	6 кВ	6,29		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	199	1,500	0,800
			Напряжение	6 кВ	6,20		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		417	3,400	1,000	
ПС 35/6кВ №261	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	195	2,090	0,039
			Напряжение	6 кВ	6,07		
			РПН		11		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	178	1,781	0,14
			Напряжение	6 кВ	6,13		
РПН			12				
ИТОГО		6 кВ		373	3,871	0,179	

ПС 35/6кВ №278	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	70	0,650	0,468
			Напряжение	6 кВ	6,16		
			РПН		4		
	2Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	106	1,110	0,315
			Напряжение	6 кВ	6,19		
РПН			4				
ИТОГО			6 кВ	176	1,761	0,783	
ПС 35/6кВ №289	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	109	0,860	0,770
			Напряжение	6 кВ	6,24		
			РПН		3		
	2Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	118	1,09	0,59
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ	227	1,950	1,360	
ПС 35/6кВ №314 КС УВСИНГ	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	10	0,092	0,057
			Напряжение	6 кВ	6,21		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	20	0,160	0,048
			Напряжение	6 кВ	6,02		
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ	30	0,252	0,105	
ПС 35/6кВ №318	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,00	Нагрузка	6 кВ	106	0,96	0,445
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		4		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	17	0,176	-0,089
			Напряжение	6 кВ	6,18		
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ	123	1,136	0,356	
ПС 35/6кВ №277	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16	Нагрузка	35 кВ	56	0,160	0,060
			Напряжение	35 кВ	36,90		
			РПН		9		
	2Т	16	Нагрузка	35 кВ	66	0,170	0,070
			Напряжение	35 кВ	36,5		
РПН			9				
ИТОГО			35 кВ	122	0,330	0,130	
ПС 35/6кВ №10	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,00	Нагрузка	6 кВ	0,0	0,00	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,21		
			ПБВ		2		
ИТОГО			6 кВ	0,0	0,000	0,000	
ПС 35/6кВ №214	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	314	3,221	0,631
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	87	0,893	-0,472
			Напряжение	6 кВ	6,05		
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ	401	4,114	0,159	
ПС 35/6кВ №216	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	156	1,602	-0,270
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		11		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	164	1,686	-0,399
			Напряжение	6 кВ	6,20		
РПН			11				
ИТОГО			6 кВ	320	3,288	-0,669	

ПС 35/6кВ №218	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	183	1,882	0,210
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		13		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	337	3,459	0,186
			Напряжение	6 кВ	6,20		
РПН			13				
ИТОГО			6 кВ	520	5,341	0,396	
ПС 35/6кВ №219	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	424	4,349	-0,916
			Напряжение	6 кВ	6,12		
			РПН		8		
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	105	1,080	0,028
			Напряжение	6 кВ	6,18		
РПН			9				
ИТОГО			6 кВ	529	5,429	-0,888	
ПС 35/6кВ №227	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	75	1,185	-0,305
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	70	0,831	-0,480
			Напряжение	6 кВ	6,15		
РПН			2				
ИТОГО			6 кВ	145	2,016	-0,785	
ПС 35/6кВ №235	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	65	0,672	-0,238
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН ПБВ		37		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	40	0,415	-0,352
			Напряжение	6 кВ	6,15		
РПН			37				
ИТОГО			6 кВ	105	1,087	-0,590	
ПС 35/6кВ №271 с ГТЭС	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	35 кВ	210	12,946	-1,955
			Напряжение	35 кВ	36,10		
			РПН		9		
	2Т	25,0	Нагрузка	35 кВ	194	12,023	-1,256
			Напряжение	35 кВ	36,10		
РПН			9				
ИТОГО			35 кВ	404	24,969	-3,211	
ПС 35/6кВ №230	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,00	Нагрузка	6 кВ	65	0,668	-0,011
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		3		
	2Т	4,00	Нагрузка	6 кВ	74	0,755	0,064
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ	139	1,423	0,053	
ПС 35/6кВ №243	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	182	1,870	0,331
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		4		
	2Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	218	2,239	0,330
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			4				
ИТОГО			6 кВ	400	4,109	0,661	
ПС 35/6кВ №244	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	144	1,446	0,133
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		4		
	2Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	72	0,716	0,250
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			4				
ИТОГО			6 кВ	216	2,162	0,383	

ПС 35/6кВ №249	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	115	1,185	-0,343
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		4		
	2Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	115	1,185	-0,343
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			4				
ИТОГО		6 кВ		230	2,370	-0,686	
ПС 35/6кВ №229	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	410	-1,498	0,232
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		10		
	2Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	400	-0,899	-0,244
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			10				
ИТОГО		6 кВ		810	-2,397	-0,012	
ПС 35/6кВ №246	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	160	2,042	0,227
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	170	1,229	0,509
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		330	3,271	0,736	
ПС 35/6кВ №245	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,00	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		8		
	2Т	10,00	Нагрузка	6 кВ	465	4,774	0,598
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			8				
ИТОГО		6 кВ		465	4,774	0,598	
ПС 35/6кВ №312	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	230	2,364	-0,032
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	155	1,592	-0,266
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		385	3,956	-0,298	
ПС 35/6кВ №254	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	40	0,41	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,18		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	200	2,05	-0,212
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		240	2,460	-0,212	
ПС 35/6кВ №260	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	100	0,98	0,170
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	150	1,54	-0,247
			Напряжение	6 кВ	6,4		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		250	2,520	-0,077	
ПС 35/6кВ №268	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	25	0,25	0,107
			Напряжение	6 кВ	6,40		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	31	0,32	0,105
			Напряжение	6 кВ	6,4		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		82	0,474	0,068	

ПС 35/6кВ №269	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	67	0,69	0,148
			Напряжение	6 кВ	6,40		
			РПН		4		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	94	0,96	0,410
			Напряжение	6 кВ	6,5		
РПН			4				
ИТОГО			6 кВ	161	1,650	0,558	
ПС 35/6кВ №273	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	145	1,49	-0,559
			Напряжение	6 кВ	6,50		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	57	0,58	-0,148
			Напряжение	6 кВ	6,4		
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ	202	2,070	-0,707	
ПС 35/6кВ №262	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	20	0,22	0,050
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	20	0,21	0,040
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН			2				
ИТОГО			6 кВ	40	0,430	0,090	
ПС 35/6кВ №276	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	26	0,27	0,001
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,00	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН			2				
ИТОГО			6 кВ	26	0,270	0,001	
ПС 35/6кВ №281	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	177	1,81	0,142
			Напряжение	6 кВ	6,14		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	181	1,86	-0,939
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН			2				
ИТОГО			6 кВ	358	3,670	-0,797	
ПС 35/6кВ №164	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	201	2,053	0,666
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	243	2,282	0,794
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ	444	4,335	1,460	
ПС 35/6кВ №253	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	185	1,454	-0,521
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	73	0,580	-0,355
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			4				
ИТОГО			6 кВ	258	2,034	-0,876	
ПС 35/6кВ №279	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	152	1,593	0,434
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	260	2,810	0,660
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			4				
ИТОГО			6 кВ	412	4,403	1,094	

ПС 35/6кВ №300	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	183	1,878	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		4,00		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	216	2,215	-0,092
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		4,00		
ИТОГО		6 кВ	399	4,093	-0,092		
ПС 35/6кВ №310	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	104	1,066	-0,078
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		7,00		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	40	0,409	0,159
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		5,00		
ИТОГО		6 кВ	144	1,475	0,081		
ПС 35/6кВ №321	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	19	0,186	0,013
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	19	0,186	0,013
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ	38	0,372	0,026		
ПС 35/6кВ №320	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	243	2,704	-0,009
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	25	0,058	-0,279
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ	268	2,762	-0,288		
ПС 35/6кВ №349	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	87	0,893	0,193
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		5,00		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	20	0,180	0,140
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		6,00		
ИТОГО		6 кВ	107	1,073	0,333		
ПС 35/6кВ №339	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	78	0,820	-0,025
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	128	1,365	0,295
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ	206	2,185	0,270		
ПС 35/6кВ №308	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	45	0,510	0,002
			Напряжение	6 кВ	6,17		
			РПН		4		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	102	0,980	0,020
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН		5		
ИТОГО		6 кВ	147	1,490	0,022		
ПС 35/6кВ №317	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	88	0,910	-0,120
			Напряжение	6 кВ			
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	25	0,210	-0,110
			Напряжение	6 кВ			
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ	113	1,120	-0,230		

ПС 35/6кВ №329	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	72	0,743	-0,302
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		6,00		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	187	1,918	-0,153
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		5,00		
ИТОГО		6 кВ		259	2,661	-0,455	
ПС 35/6кВ №326	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,17		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	21	0,160	0,143
			Напряжение	6 кВ	6,17		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ		21	0,160	0,143	
ПС 35/6кВ №354	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	21	0,160	0,155
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	5	0,009	0,002
			Напряжение	6 кВ	6,17		
			РПН		2		
ИТОГО		6 кВ		26	0,169	0,157	
ПС 35/6кВ №358	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	44	0,418	0,230
			Напряжение	6 кВ	6,15		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	18	0,188	0,054
			Напряжение	6 кВ	6,18		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ		62	0,606	0,284	
ПС 35/6кВ №367	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	36	0,340	0,160
			Напряжение	6 кВ	6,17		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	55	0,470	0,230
			Напряжение	6 кВ	6,15		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ		91	0,810	0,390	
ПС 35/6кВ №353	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,33		
			РПН		4		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	28	0,260	0,135
			Напряжение	6 кВ	6,26		
			РПН		4		
ИТОГО		6 кВ		28	0,260	0,135	
ПС 35/6кВ №343	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,26		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,29		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ		0	0,000	0,000	
ПС 35/6кВ №331	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	77	0,840	0,040
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	78	0,870	-0,010
			Напряжение	6 кВ	6,11		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ		155	1,710	0,030	

ПС 35/6кВ №351	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	57	0,590	-0,220
			Напряжение	6 кВ	6,16		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	30	0,320	0,110
			Напряжение	6 кВ	6,21		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		87	0,910	-0,110	
ПС 35/6 кВ №328	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	303	3,111	0,308
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		14,00		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	333	3,424	0,312
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН			14,00				
ИТОГО		6 кВ		636	6,535	0,620	
ПС 35/6 кВ №327	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	200	2,048	0,237
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4,00		
	2Т	4,00	Нагрузка	6 кВ	236	2,423	1,089
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			4,00				
ИТОГО		6 кВ		436	4,471	1,326	
ПС 35/6 кВ №270	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	297	3,050	3,201
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		12,00		
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	312	3,201	-0,042
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН			12,00				
ИТОГО		6 кВ		609	6,251	3,159	
ПС 35/6 кВ №324	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	264	2,705	1,222
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		5,00		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	235	2,409	0,085
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН			4,00				
ИТОГО		6 кВ		499	5,114	1,307	
ПС 35/6 кВ №280	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	204	2,092	-0,374
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		3,00		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	151	1,552	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН			5,00				
ИТОГО			6 кВ	355	3,644	-0,374	
ПС 35/6 кВ №265	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	207	2,128	0,843
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		6,00		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	99	1,021	0,442
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			6,00				
ИТОГО			6 кВ	306	3,149	1,285	
ПС 35/6кВ №118	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,00	Нагрузка	6 кВ	99	1,021	-0,072
			Напряжение	6 кВ	6,06		
			РПН		3		
	2Т	4,00	Нагрузка	6 кВ	123	1,263	0,218
			Напряжение	6 кВ	6,06		
РПН			36,75				
ИТОГО		6 кВ		222	2,284	0,146	

ПС 35/6кВ №128	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	20	0,201	0,184
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН		3		
	2Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	18	0,184	0,049
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН		2,00		
ИТОГО		6 кВ		38	0,385	0,233	
ПС 35/6кВ №322	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	111	1,144	-0,023
			Напряжение	6 кВ	6,14		
			РПН		11		
	2Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	86	0,887	-0,080
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		11,00		
ИТОГО		6 кВ		197	2,031	-0,103	
ПС 35/6 кВ №14	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	35	0,370	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		8		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	57	0,595	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		6		
ИТОГО		6 кВ		92	0,965	0,000	
ПС 35/6 кВ №16	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	63	0,658	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		7		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	13	0,140	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		12		
ИТОГО		6 кВ		75	0,797	0,000	
ПС 35/6 кВ №17	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	146	1,539	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	114	1,203	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ			2,742	0,000	
ПС 35/6 кВ №20	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	142	1,499	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		11		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	179	1,889	0,564
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		12		
ИТОГО		6 кВ			3,388	0,564	
ПС 35/6 кВ №21	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	101	1,067	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	175	1,838	0,166
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		2		
ИТОГО		6 кВ			2,905	0,166	
ПС 35/6 кВ №40	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	93	0,983	0,415
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		36,27		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	58	0,607	0,307
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		36,75		
ИТОГО		6 кВ			1,589	0,722	

ПС 35/6 кВ №42	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	47	0,499	0,491
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		36,275		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	8	0,087	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		35,1		
ИТОГО		6 кВ			0,586	0,491	
ПС 35/6 кВ №44	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	97	1,020	0,265
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		1		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	115	1,208	0,964
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		4		
ИТОГО		6 кВ			2,228	1,229	
ПС 35/6 кВ №48	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	122	1,283	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,5		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	38	0,402	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН				
ИТОГО		6 кВ			1,686	0,000	
ПС 35/6 кВ №54	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	39	0,410	0,278
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН				
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
ИТОГО		6 кВ			0,410	0,278	
ПС 35/6 кВ №55	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,5		
			РПН		3		
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	299	3,150	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН		2		
ИТОГО		6 кВ			3,150	0,000	
ПС 35/6 кВ №56	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	2,5	Нагрузка	6 кВ	98	1,027	0,008
			Напряжение	6 кВ	5,9		
			РПН		12		
	2Т	2,5	Нагрузка	6 кВ	17	0,182	0,000
			Напряжение	6 кВ	5,9		
			РПН		9		
ИТОГО		6 кВ			1,209	0,008	
ПС 35/6 кВ №57	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	160	1,687	0,087
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		35,875		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	270	2,847	1,327
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		38,875		
ИТОГО		6 кВ			4,534	1,415	
ПС 35/6 кВ №75	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,0		
			РПН		5		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	38	0,396	0,225
			Напряжение	6 кВ	6,0		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ			0,396	0,225	

ПС 35/6 кВ №83	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	18	0,185	0,039
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	28	0,292	0,271
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН		5		
ИТОГО		6 кВ			0,478	0,311	
ПС 35/6 кВ №84	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	118	1,247	1,040
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		5		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	8	0,081	0,064
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ			1,328	1,103	
ПС 35/6 кВ №91	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	68	0,713	0,472
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		9		
	2Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	454	4,779	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		9		
ИТОГО		6 кВ			5,492	0,472	
ПС 35/6 кВ №92	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	81	0,847	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		6		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	132	1,387	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
ИТОГО		6 кВ			2,235	0,000	
ПС 35/6 кВ №107	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	74	0,781	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	5	0,049	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ			0,830	0,000	
ПС 35/6 кВ №108	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	100	1,052	0,437
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН		35,868		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	161	1,695	0,726
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		36,75		
ИТОГО		6 кВ			2,747	1,163	
ПС 35/6 кВ №122	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	281	2,953	0,677
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	180	1,895	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		4		
ИТОГО		6 кВ			4,848	0,677	
ПС 35/6 кВ №123	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	60	0,635	0,600
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	43	0,457	0,014
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		2		
ИТОГО		6 кВ			1,092	0,614	

ПС 35/6 кВ №124	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	180	1,898	0,298
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		35		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	112	1,179	0,075
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		35		
ИТОГО		6 кВ			3,076	0,373	
ПС 35/6 кВ №125	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	151	1,585	1,402
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		35,875		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	47	0,491	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		36,75		
ИТОГО		6 кВ			2,076	1,402	
ПС 35/6 кВ №126	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	24	0,258	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		6		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	106	1,112	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ			1,370	0,000	
ПС 35/6 кВ №141	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	44	0,458	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,5		
			РПН		36,77		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	114	1,201	0,252
			Напряжение	6 кВ	6,5		
			РПН		35,875		
ИТОГО		6 кВ			1,660	0,252	
ПС 35/6 кВ №142	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	152	1,602	0,550
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	53	0,558	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		2		
ИТОГО		6 кВ			2,159	0,550	
ПС 35/6 кВ №143	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	83	0,876	0,658
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		36		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	48	0,510	0,306
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН		36		
ИТОГО		6 кВ			1,387	0,964	
ПС 35/6 кВ №144	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	257	2,706	1,979
			Напряжение	6 кВ	6,5		
			РПН		5		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	114	1,200	0,773
			Напряжение	6 кВ	6,5		
			РПН		5		
ИТОГО		6 кВ			3,906	2,751	
ПС 35/6 кВ №145	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	179	1,883	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	13	0,134	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ			2,017	0,000	

ПС 35/6 кВ №165	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	297	3,130	0,850
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		4		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	283	2,974	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		2		
ИТОГО		6 кВ			6,104	0,850	
ПС 35/6 кВ №166	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	73	0,770	0,572
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		4		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	188	1,974	0,146
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
ИТОГО		6 кВ			2,744	0,718	
ПС 35/6 кВ №167	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	36	0,375	0,276
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	17	0,176	0,136
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		5		
ИТОГО		6 кВ			0,551	0,413	
ПС 35/6 кВ №168	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	91	0,955	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	20	0,215	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ			1,170	0,000	
ПС 35/6 кВ №169	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	28	0,296	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	132	1,392	0,856
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		4		
ИТОГО		6 кВ			1,688	0,856	
ПС 35/6 кВ №170	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	65	0,684	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	50	0,525	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		2		
ИТОГО		6 кВ			1,209	0,000	
ПС 35/6 кВ №185	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	187	1,968	0,958
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	96	1,014	0,508
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ			2,982	1,465	
ПС 35/6 кВ №186	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	66	0,692	0,087
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН		36,758		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	208	2,192	1,245
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		36,376		
ИТОГО		6 кВ			2,884	1,332	

ПС 35/6 кВ №187	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	58	0,608	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		36,77		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	54	0,573	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,0		
РПН			36,75				
ИТОГО			6 кВ			1,182	0,000
ПС 35/6 кВ №204	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	5	0,055	0,082
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	46	0,485	0,473
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			2				
ИТОГО			6 кВ			0,540	0,555
ПС 35/6 кВ №209	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	128	1,348	1,010
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	113	1,195	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН			4				
ИТОГО			6 кВ			2,543	1,010
ПС 35/6 кВ №223	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	74	0,784	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		11		
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	65	0,688	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			6				
ИТОГО			6 кВ			1,472	0,000
ПС 35/6 кВ №224	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	166	1,743	0,099
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		6		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	154	1,625	0,432
			Напряжение	6 кВ	6,4		
РПН			8				
ИТОГО			6 кВ			3,368	0,530
ПС 35/6 кВ №226	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	268	2,817	1,341
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		7		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	98	1,037	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,4		
РПН			10				
ИТОГО			6 кВ			3,854	1,341
ПС 35/6 кВ №233	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	292	3,073	0,490
			Напряжение	6 кВ	6,5		
			РПН		15		
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	416	4,377	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,5		
РПН			13				
ИТОГО			6 кВ			7,449	0,490
ПС 35/6 кВ №238	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	371	3,906	1,079
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	282	2,969	1,117
			Напряжение	6 кВ	6,4		
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ			6,875	2,196

ПС 35/6 кВ №248	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	351	3,697	0,186
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		2		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	64	0,673	0,504
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		2		
ИТОГО		6 кВ			4,370	0,690	
ПС 35/6 кВ №255	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	329	3,468	0,856
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		6		
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	376	3,956	1,122
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
ИТОГО		6 кВ			7,424	1,978	
ПС 35/6 кВ №257	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	253	2,659	0,580
			Напряжение	6 кВ	6,5		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	54	0,572	0,260
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ			3,231	0,839	
ПС 35/6 кВ №287	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	15	0,157	0,089
			Напряжение	6 кВ	6,0		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	29	0,306	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
ИТОГО		6 кВ			0,464	0,089	
ПС 35/6 кВ №288	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	151	1,585	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
ИТОГО		6 кВ			1,585	0,000	
ПС 35/6 кВ №293	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	142	1,495	0,641
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН		4		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	66	0,692	0,029
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		2		
ИТОГО		6 кВ			2,187	0,670	
ПС 35/6 кВ №303	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	342	3,602	0,898
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	192	2,024	0,162
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ			5,626	1,060	
ПС 35/6 кВ №336	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	83	0,870	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН		7		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	148	1,557	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ			2,427	0,000	

ПС 35/6 кВ №341	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	214	2,249	0,428
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	120	1,262	1,149
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ			3,511	1,578	
ПС 35/6 кВ №357	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	66	0,695	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		1		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	160	1,689	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			2				
ИТОГО		6 кВ			2,384	0,000	
ПС 35/6 кВ №360	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	163	1,713	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		8		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	5	0,050	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН			11				
ИТОГО		6 кВ			1,763	0,000	
ПС 35/6 кВ №361	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	79	0,830	0,699
			Напряжение	6 кВ	10,6		
			РПН		35,75		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	380	3,995	0,199
			Напряжение	6 кВ	10,6		
РПН			35,269				
ИТОГО		6 кВ			4,825	0,898	
ПС 35/6 кВ №362	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	114	1,199	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		6		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	146	1,538	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ			2,737	0,000	
ПС 35/6 кВ №363	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	224	2,359	0,024
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		2		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	140	1,470	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			2				
ИТОГО		6 кВ			3,829	0,024	
РУ-6 КНС-1	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	312	3,289	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,5		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	562	5,914	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,5		
РПН							
ИТОГО		6 кВ			9,203	0,000	
РУ-6 кВ КНС-2	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	34	0,355	0,298
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	328	3,452	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,4		
РПН							
ИТОГО		6 кВ			3,807	0,298	

РУ-6 кВ КНС-4	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	40,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН				
	Ввод 2	40,0	Нагрузка	6 кВ	639	6,727	2,105
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
ИТОГО		6 кВ			6,727	2,105	
РУ-6 кВ КНС-5	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,6		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	357	3,754	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,5		
			РПН				
ИТОГО		6 кВ			3,754	0,000	
ПС 35/6 кВ РУ КНС-7	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	40,0	Нагрузка	6 кВ	271	2,853	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
	2Т	40,0	Нагрузка	6 кВ	179	1,888	0,545
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
ИТОГО		6 кВ			4,741	0,545	
РУ-6 кВ КНС-9	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	141	1,483	0,010
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	119	1,253	0,090
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
ИТОГО		6 кВ			2,736	0,100	
ПС 35/6 кВ РУ КНС-10	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	151	1,589	1,188
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	61	0,645	0,424
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
ИТОГО		6 кВ			2,234	1,612	
ПС 35/6 кВ РУ КНС-14	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	151	1,584	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН				
ИТОГО		6 кВ			1,584	0,000	
РП-6 кВ Федоровская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	162	1,703	0,919
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	65	0,685	0,191
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
ИТОГО		6 кВ			2,387	1,111	
РУ-6 кВ Технолог	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	40,0	Нагрузка	6 кВ	84	0,886	0,137
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
	Ввод 2	40,0	Нагрузка	6 кВ	60	0,626	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
ИТОГО		6 кВ			1,512	0,137	

РУ-6 кВ Водная	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	16,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН				
	Ввод 2	16,0	Нагрузка	6 кВ	13	0,133	0,008
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН							
ИТОГО		6 кВ			0,133	0,008	
РУ-6 кВ Береговая	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	16	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	Ввод 2	25	Нагрузка	6 кВ	177	1,864	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,0		
			РПН				
	Ввод 3	16	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
Ввод 4	25	Нагрузка	6 кВ	134	1,413	0,204	
		Напряжение	6 кВ	6,0			
ИТОГО		6 кВ			3,28	0,20	
РУ-6 кВ Куст	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	103	1,088	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	2	0,022	0,048
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН							
ИТОГО		6 кВ			1,110	0,048	
ПС 35/6 кВ №25	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	186	1,595	-0,413
			Напряж.	6кВ	6,40		
			РПН		36,77		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	208	1,754	0,575
			Напряж.	6кВ	6,40		
			РПН		36,77		
ИТОГО		6кВ		394	3,349	0,162	
ПС 35/6 кВ №160	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	45	0,363	-0,165
			Напряж.	6кВ	6,40		
			РПН		36,75		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	68	0,572	-0,144
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		36,75		
ИТОГО		6кВ		113	0,935	-0,309	
ПС 35/6 кВ №159	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	373	3,148	0,993
			Напряж.	6кВ	6,40		
			РПН		1		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	61	0,494	0,191
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		36,75		
ИТОГО		6кВ		433	3,643	1,184	
ПС 35/6 кВ №188	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	173	1,213	0,870
			Напряж.	6кВ	6,23		
			РПН		6		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	248	1,830	1,231
			Напряж.	6кВ	6,42		
			РПН		5		
ИТОГО		6кВ		421	3,043	2,101	

ПС 35/6 кВ №307	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	156	1,357	-0,137
			Напряж.	6кВ	6,32		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	208	1,625	-0,824
			Напряж.	6кВ	6,33		
РПН			3				
ИТОГО		6кВ	364	2,981	-0,961		
ПС 35/6 кВ №342	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагруз.	6кВ	239	1,992	-0,710
			Напряж.	6кВ	6,40		
			РПН		12		
	2Т	16,0	Нагрузка	6кВ	95	0,736	0,349
			Напряж.	6кВ	6,18		
РПН			8				
ИТОГО		6кВ	334	2,728	-0,361		
ПС 35/6 кВ №221	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	98	0,865	-0,054
			Напряж.	6кВ	6,4		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	222	1,343	-1,367
			Напряж.	6кВ	6,24		
РПН			4				
ИТОГО		6кВ	320	2,208	-1,421		
ПС 35/6 кВ №222	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	412	3,586	0,244
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		11		
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	371	3,249	-0,152
			Напряж.	6кВ	6,34		
РПН			11				
ИТОГО		6кВ	783	6,835	0,092		
ПС 35/6 кВ №196	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	156	0,968	-0,925
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		36,75		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	137	0,741	-0,912
			Напряж.	6кВ	6,20		
РПН			36,77				
ИТОГО		6кВ	293	1,709	-1,837		
ПС 35/6 кВ №250	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	41	0,341	-0,069
			Напряж.	6кВ	6,14		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	112	0,881	-0,396
			Напряж.	6кВ	6,2		
РПН			2				
ИТОГО		6кВ	153	1,223	-0,465		
ПС 35/6 кВ №297	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	138	0,994	-0,611
			Напряж.	6кВ	6,10		
			РПН		1		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	132	1,039	0,396
			Напряж.	6кВ	6,10		
РПН			1				
ИТОГО		6кВ	270	2,033	-0,215		
ПС 35/6 кВ №120	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	74	0,617	0,237
			Напряж.	6кВ	6,5		
			РПН		35,768		
ИТОГО		6кВ	74	0,617	0,237		

ПС 35/6 кВ №264	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	131	1,138	0,007
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	208	1,592	0,853
			Напряж.	6кВ	6,28		
			РПН		3		
ИТОГО		6кВ		338	2,730	0,859	
ПС 35/6 кВ №272	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	409	3,547	-0,341
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		9		
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	0	0,000	0,000
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		9		
ИТОГО		6кВ		409	3,547	-0,341	
ПС 35/6 кВ №296	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	124	0,825	-0,693
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	136	0,357	-1,134
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		2		
ИТОГО		6кВ		260	1,182	-1,827	
ПС 35/6 кВ №305	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	155	0,027	-1,355
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		1		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	150	0,606	-1,158
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		2		
ИТОГО		6кВ		305	0,634	-2,513	
ПС 35/6 кВ №306	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	406	3,089	1,639
			Напряж.	6кВ	6,22		
			РПН		11		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	395	3,141	1,558
			Напряж.	6кВ	6,42		
			РПН		13		
ИТОГО		6кВ		801	6,230	3,196	
ПС 35/6 кВ №181	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	0	0,000	0,000
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	0	0,000	0,000
			Напряж.	6кВ	6,10		
			РПН		3		
ИТОГО		6кВ		0	0,000	0,000	
ПС 35/6 кВ №133	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	888	7,384	1,869
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		14		
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	304	2,619	0,616
			Напряж.	6кВ	6,40		
			РПН		11		
ИТОГО		6кВ		1191	10,003	2,485	
ПС 35/6 кВ №323	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	367	3,008	1,203
			Напряж.	6кВ	6,38		
			РПН		7		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	196	1,652	-0,415
			Напряж.	6кВ	6,28		
			РПН		3		
ИТОГО		6кВ		563	4,660	0,788	

ПС 35/6 кВ №337	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	15	0,107	-0,075
			Напряж.	6кВ	6,15		
			РПН		1		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	29	0,205	-0,143
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		2		
ИТОГО		6кВ		45	0,312	-0,219	
ПС 35/6 кВ №174	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	206	1,649	-0,649
			Напряж.	6кВ	6,22		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	177	1,495	0,343
			Напряж.	6кВ	6,27		
			РПН		2		
ИТОГО		6кВ		383	3,144	-0,306	
ПС 35/6 кВ №111	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	226	1,957	0,186
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		36,75		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	192	1,530	0,621
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		36,75		
ИТОГО		6кВ		418	3,488	0,807	
ПС 35/6 кВ №172	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	295	2,522	-0,504
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	242	2,022	0,496
			Напряж.	6кВ	6,22		
			РПН		3		
ИТОГО		6кВ		537	4,544	-0,009	
ПС 35/6 кВ №345	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	107	0,502	-0,787
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	140	1,190	-0,276
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		2		
ИТОГО		6кВ		247	1,692	-1,063	
ПС 35/6 кВ №225	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	73	0,129	-0,634
			Напряж.	6кВ	6,38		
			РПН		36,75		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	73	0,517	-0,357
			Напряж.	6кВ	6,24		
			РПН		2		
ИТОГО		6кВ		146	0,646	-0,991	
ПС 35/6 кВ №138	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	232	2,002	0,251
			Напряж.	6кВ	6,28		
			РПН		11		
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	71	0,469	0,404
			Напряж.	6кВ	6,32		
			РПН		12		
ИТОГО		6кВ		303	2,471	0,654	
ПС 35/6 кВ №240	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	48	0,303	-0,277
			Напряж.	6кВ	6,24		
			РПН		36,77		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	175	1,430	0,480
			Напряж.	6кВ	6,24		
			РПН		36,75		
ИТОГО		6кВ		222	1,733	0,203	

ПС 35/6 кВ №136	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	42	0,232	-0,287
			Напряж.	6кВ	6,33		
			РПН		36,75		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	73	0,561	-0,291
			Напряж.	6кВ	6,28		
			РПН		36,75		
ИТОГО		6кВ	115	0,793	-0,578		
ПС 35/6 кВ №162	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	33	0,244	-0,159
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		3		
	ИТОГО		6кВ	33	0,244	-0,159	
ПС 35/6 кВ №175	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	90	0,248	-0,738
			Напряж.	6кВ	6,26		
			РПН		36,77		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	91	0,109	-0,797
			Напряж.	6кВ	6,38		
			РПН		36,77		
ИТОГО		6кВ	181	0,357	-1,535		
ПС 35/6 кВ №206	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	190	1,259	-1,001
			Напряж.	6кВ	6,12		
			РПН		8		
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	134	1,061	-0,428
			Напряж.	6кВ	6,18		
			РПН		8		
ИТОГО		6кВ	324	2,320	-1,429		
ПС 35/6 кВ №110	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	0	0,000	0,000
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	62	0,459	-0,286
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		3		
ИТОГО		6кВ	62	0,459	-0,286		
ПС 35/6 кВ №90	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	0	0,000	0,000
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		5		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	0	0,000	0,000
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		4		
ИТОГО		6кВ	0	0,000	0,000		
ПС 35/6 кВ №189	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	6	0,046	-0,019
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		37		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	79	0,688	-0,050
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		37		
ИТОГО		6кВ	85	0,734	-0,069		
ПС 35/6 кВ №90А	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	169	1,464	0,199
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	175	1,496	0,243
			Напряж.	6кВ	6,25		
			РПН		3		
ИТОГО		6кВ	345	2,960	0,442		

ПС 35/6 кВ №137	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	39	0,289	-0,173
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		36,75		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	22	0,114	-0,151
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		36,75		
ИТОГО		6кВ		61	0,404	-0,325	
ПС 35/6 кВ №109	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	0	0,000	0,000
			Напряж.	6кВ	6,24		
			РПН		8		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	0	0,000	0,000
			Напряж.	6кВ	6,24		
			РПН		8		
ИТОГО		6кВ		0	0,000	0,000	
ПС 35/6 кВ №173	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	90	0,643	-0,443
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	90	0,084	-0,783
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		4		
ИТОГО		6кВ		180	0,727	-1,226	
ПС 35/6 кВ №215	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	28	0,204	0,134
			Напряж.	6кВ	6,40		
			РПН		9		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	0	0,000	0,000
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		9		
ИТОГО		6кВ		28	0,204	0,134	
ПС 35/6 кВ №298	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	172	2,537	0,247
			Напряж.	6кВ	10,70		
			РПН		1		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	126	1,860	-0,027
			Напряж.	6кВ	10,70		
			РПН		1		
ИТОГО		6кВ		298	4,397	0,220	
ПС 35/6 кВ №67	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	50	0,715	-0,046
			Напряж.	6кВ	10,30		
			РПН		9		
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	43	0,617	0,045
			Напряж.	6кВ	10,40		
			РПН		9		
ИТОГО		6кВ		93	1,332	-0,001	
ПС 35/6 кВ №161	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	110	1,481	-0,470
			Напряж.	6кВ	10,20		
			РПН		9		
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	75	0,983	-0,431
			Напряж.	6кВ	10,30		
			РПН		8		
ИТОГО		6кВ		185	2,464	-0,901	
ПС 35/6 кВ №256	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	43	0,625	-0,068
			Напряж.	6кВ	10,50		
			РПН		1		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	50	0,737	-0,030
			Напряж.	6кВ	10,60		
			РПН		1		
ИТОГО		6кВ		94	1,362	-0,098	

ПС 35/6 кВ №64	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	1	0,001	-0,008
			Напряж.	6кВ	6,40		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	1	0,001	-0,008
			Напряж.	6кВ	6,30		
РПН			1				
ИТОГО		6кВ	2	0,002	-0,016		
ПС 35/6 кВ №231	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	67	0,535	0,266
			Напряж.	6кВ	6,5		
			РПН		37		
ИТОГО		6кВ	67	0,535	0,266		
РУ-6 кВ Савуйская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод-1		Нагруз.	6кВ	687	5,971	0,454
			Напряж.	6кВ	6,30		
	Ввод-2		Нагрузка	6кВ	315	2,736	-0,270
			Напряж.	6кВ	6,30		
ИТОГО		6кВ	1002	8,707	0,184		
РУ-6 кВ Родниковая	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод-1		Нагруз.	6кВ	11	0,086	0,041
			Напряж.	6кВ	6,30		
	Ввод-2		Нагрузка	6кВ	61	0,475	-0,231
			Напряж.	6кВ	6,30		
ИТОГО		6кВ	72	0,562	-0,190		
ПС 35 6 кВ №8	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	154	1,49	-0,58
			Напряж.	6кВ	6,3		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	351	3,46	-1,15
			Напряж.	6кВ	6,4		
РПН			2				
ИТОГО		6кВ	505	4,95	-1,73		
ПС 35 6 кВ №38	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	97	1,00	0,14
			Напряж.	6кВ	6,2		
			РПН		36		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	36	0,11	-0,36
			Напряж.	6кВ	6,3		
РПН			36				
ИТОГО		6кВ	133	1,11	-0,22		
ПС 35 6 кВ №59	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	90	0,94	0,01
			Напряж.	6кВ	6,3		
			РПН		6		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	126	1,27	-0,28
			Напряж.	6кВ	6,3		
РПН			36				
ИТОГО		6кВ	216	2,21	-0,28		
ПС 35 6 кВ №147	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	169	1,75	0,10
			Напряж.	6кВ	6,0		
			РПН		12		
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	0	0,00	0,00
			Напряж.	6кВ	6,1		
РПН			12				
ИТОГО		6кВ	169	1,75	0,10		

ПС 35 6 кВ №183	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	171	1,76	0,28
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			5	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	170	1,77	0,00
			Напряж.	6кВ		6,1	
			РПН			5	
ИТОГО		6кВ	342	3,52	0,28		
ПС 35 6 кВ №202	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	79	0,58	-0,58
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			3	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	85	0,68	-0,56
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			3	
ИТОГО		6кВ	164	1,26	-1,14		
ПС 35 6 кВ №182	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	72	0,13	-0,74
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			1	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	66	0,23	-0,64
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			1	
ИТОГО		6кВ	138	0,36	-1,38		
ПС 35 6 кВ №97	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	141	1,21	0,82
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			36	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	95	0,74	0,64
			Напряж.	6кВ		6,4	
			РПН			36	
ИТОГО		6кВ	235	1,95	1,46		
ПС 35 6 кВ №6	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	217	1,73	-1,44
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	204	1,98	-0,75
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			4	
ИТОГО		6кВ	420	3,70	-2,19		
ПС 35 6 кВ №30	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	247	2,33	1,05
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			13	
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	75	0,37	-0,69
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			12	
ИТОГО		6кВ	322	2,71	0,36		
ПС 35 6 кВ №100	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	53	0,54	0,13
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			5	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	183	1,90	0,03
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			7	
ИТОГО		6кВ	236	2,43	0,17		
ПС 35 6 кВ №146	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	102	0,72	-0,78
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			4	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	213	2,20	0,22
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			4	
ИТОГО		6кВ	314	2,91	-0,56		

ПС 35 6 кВ №201	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	236	1,20	-2,13
			Напряж.	6кВ		6,5	
			РПН			7	
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	0	0,00	0,00
			Напряж.	6кВ		6,4	
			РПН			7	
ИТОГО		6кВ	236	1,20	-2,13		
ПС 35 6 кВ №234	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	305	3,15	0,33
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			8	
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	276	2,86	0,23
			Напряж.	6кВ		6,4	
			РПН			8	
ИТОГО		6кВ	581	6,01	0,56		
ПС 35 6 кВ №295	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	264	2,70	0,48
			Напряж.	6кВ		6,4	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	241	2,38	0,79
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			3	
ИТОГО		6кВ	506	5,08	1,26		
ПС 35 6 кВ №181	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	734	7,44	-1,64
			Напряж.	6кВ		6,4	
			РПН			6	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	517	5,23	-1,18
			Напряж.	6кВ		6,4	
			РПН			6	
ИТОГО		6кВ	1250	12,67	-2,82		
ПС 35 6 кВ №18	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	83	0,86	-0,08
			Напряж.	6кВ		6,5	
			РПН			2	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	206	2,09	0,43
			Напряж.	6кВ		6,4	
			РПН			3	
ИТОГО		6кВ	289	2,95	0,35		
ПС 35 6 кВ №79	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	53	0,55	0,08
			Напряж.	6кВ		6,4	
			РПН			37	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	78	0,80	0,11
			Напряж.	6кВ		6,4	
			РПН			37	
ИТОГО		6кВ	131	1,35	0,19		
ПС 35 6 кВ №135	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	212	2,19	-0,12
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			2	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	200	1,98	-0,63
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			2	
ИТОГО		6кВ	412	4,17	-0,76		
ПС 35 6 кВ №148	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	250	2,59	0,01
			Напряж.	6кВ		6,4	
			РПН			5	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	248	2,53	-0,48
			Напряж.	6кВ		6,4	
			РПН			5	
ИТОГО		6кВ	498	5,12	-0,47		

ПС 35 6 кВ №98	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	177	1,76	-0,50
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			7	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	121	1,04	0,71
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			7	
ИТОГО		6кВ	298	2,80	0,21		
ПС 35 6 кВ №99	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	66	0,64	0,27
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			12	
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	114	1,17	-0,17
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			12	
ИТОГО		6кВ	181	1,81	0,10		
ПС 35 6 кВ №102	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	0	0,00	0,00
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			13	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	182	1,89	-0,08
			Напряж.	6кВ		6,4	
			РПН			14	
ИТОГО		6кВ	182	1,89	-0,08		
ПС 35 6 кВ №171	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	69	0,40	-0,60
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			4	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	140	0,66	-1,30
			Напряж.	6кВ		6,4	
			РПН			37	
ИТОГО		6кВ	209	1,06	-1,89		
ПС 35 6 кВ №77	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	179	1,79	-0,49
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			6	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	127	1,22	-0,48
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			5	
ИТОГО		6кВ	305	3,01	-0,97		
ПС 35 6 кВ №78	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	134	1,16	0,76
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			4	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	59	0,51	0,35
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			3	
ИТОГО		6кВ	193	1,67	1,11		
ПС 35 6 кВ №80	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	69	0,67	-0,25
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			35	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	78	0,48	-0,66
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			37	
ИТОГО		6кВ	146	1,14	-0,90		
ПС 35 6 кВ №28	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	97	0,82	0,57
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			37	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	85	0,78	-0,42
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			36	
ИТОГО		6кВ	182	1,60	0,15		

ПС 35 6 кВ №81	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	149	1,50	-0,37
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			35	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	85	0,73	0,49
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			35	
ИТОГО		6кВ	233	2,23	0,11		
ПС 35 6 кВ №263	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	48	0,49	-0,04
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			2	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	40	0,14	-0,39
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			36	
ИТОГО		6кВ	87	0,63	-0,43		
ПС 35 6 кВ №7	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	62	0,64	0,04
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			8	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	298	3,09	0,05
			Напряж.	6кВ		6,4	
			РПН			4	
ИТОГО		6кВ	360	3,73	0,09		
ПС 35 6 кВ №15	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	225	2,26	0,59
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			6	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	23	0,24	0,03
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			37	
ИТОГО		6кВ	249	2,50	0,62		
ПС 35 6 кВ №22	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	196	1,96	-0,54
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			7	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	27	0,27	-0,07
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			6	
ИТОГО		6кВ	223	2,23	-0,61		
ПС 35 6 кВ №27	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	53	0,44	0,34
			Напряж.	6кВ		6,25	
			РПН			36,770	
ИТОГО		6кВ	53	0,44	0,34		
ПС 35 6 кВ №19	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	233	2,35	0,59
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			6	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	179	1,66	-0,84
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			7	
ИТОГО		6кВ	412	4,01	-0,24		
ПС 35 6 кВ №60	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	153	1,58	-0,10
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			2	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	110	1,14	-0,04
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			3	
ИТОГО		6кВ	262	2,72	-0,14		

ПС 35/6 кВ №101	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	235	2,36	0,60
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			5	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	179	1,66	-0,84
			Напряж.	6кВ		6,2	
РПН				8			
ИТОГО		6кВ		413	4,01	-0,24	
ПС 35/6 кВ №134	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	96	0,70	-0,72
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			36	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	114	0,52	-1,06
			Напряж.	6кВ		6,1	
РПН				2			
ИТОГО		6кВ		211	1,22	-1,78	
ПС 35/6 кВ №333	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	1104	12,57	-1,02
			Напряжение	6 кВ		6,6	
			РПН			7	
	2Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	1118	12,76	-0,56
			Напряжение	6 кВ		6,6	
			РПН			6	
	3Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	1114	12,69	-0,83
Напряжение			6 кВ		6,6		
РПН				6			
ИТОГО		6 кВ		3336	38,01	-2,41	
ПС 35/6 кВ №184	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	124	0,45	-1,20
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			2	
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	225	1,86	-1,41
			Напряжение	6 кВ		6,0	
РПН				3			
ИТОГО		6 кВ		349	2,31	-2,61	
ПС 35/6 кВ №291	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	251	2,57	0,46
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			4	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	220	2,20	0,62
			Напряжение	6 кВ		6,2	
РПН				4			
ИТОГО		6 кВ		472	4,77	1,08	
ПС 35/6 кВ №285	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	162	1,66	0,26
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			4	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	125	1,24	-0,39
			Напряжение	6 кВ		6,2	
РПН				5			
ИТОГО		6 кВ		287	2,90	-0,13	
ПС 35/6 кВ №294	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	115	1,19	-0,10
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			12	
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	94	0,73	-0,65
			Напряжение	6 кВ		6,1	
РПН				12			
ИТОГО		6 кВ		209	1,92	-0,75	

ПС 35/6 кВ №365	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	51	0,42	-0,33
			Напряжение	6 кВ		6,1	
			РПН			2	
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	62	0,61	0,20
			Напряжение	6 кВ		6,1	
			РПН			4	
ИТОГО		6 кВ		113	1,03	-0,13	
ПС 35/6 кВ №366	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	18	0,16	0,09
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			2	
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	40	0,30	-0,29
			Напряжение	6 кВ		6,1	
			РПН			3	
ИТОГО		6 кВ		58	0,46	-0,20	
ПС 35/6 кВ №24	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	39	0,06	-0,40
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			3	
ИТОГО		6 кВ		39	0,06	-0,40	
ПС 35/6 кВ №350	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	58	0,60	0,03
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	109	1,07	0,39
			Напряжение	6 кВ		6,2	
РПН				4			
ИТОГО		6 кВ		167	1,66	0,42	
ПС 35/6 кВ №286	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	1477	-14,60	4,69
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			14	
	2Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	1311	-12,92	4,26
			Напряжение	6 кВ		6,2	
РПН				14			
ИТОГО		6 кВ		2789	-27,53	8,95	
ПС 35/6 кВ №304	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	1812	-18,28	4,45
			Напряжение	6 кВ		6,1	
			РПН			13	
	2Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	1596	-15,70	5,30
			Напряжение	6 кВ		6,1	
РПН				14			
ИТОГО		6 кВ		3408	-33,98	9,75	
ПС 35/6 кВ №259	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	166	1,29	1,14
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			4	
ИТОГО		6 кВ		166	1,29	1,14	
ПС 35/6 кВ №114	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	47	0,27	0,40
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			4	
ИТОГО		6 кВ		47	0,27	0,40	
ПС 35/6 кВ №348	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	38	0,20	-0,34
			Напряжение	6 кВ		6,1	
			РПН			3	
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	43	0,29	-0,35
			Напряжение	6 кВ		6,1	
РПН				3			
ИТОГО		6 кВ		81	0,49	-0,68	

ПС 35/6 кВ №352	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	183	1,44	-1,23
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			8	
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	130	1,33	-0,23
			Напряжение	6 кВ		6,2	
РПН				12			
ИТОГО		6 кВ		312	2,77	-1,46	
ПС 35/6кВ №311	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	114	0,749	-0,922
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	132	1,274	-0,521
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			4				
ИТОГО		6 кВ		246,7	2,023	-1,442	
ПС 35/6кВ №73	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	176	1,792	0,359
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	234	2,183	1,063
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			4				
ИТОГО		6 кВ		409,5	3,975	1,422	
ПС 35/6кВ №82	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	149	1,432	0,590
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	231	2,362	-0,422
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			2				
ИТОГО		6 кВ		379,9	3,793	0,168	
ПС 35/6кВ №29	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	210	2,181	-0,072
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	210	1,845	1,158
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		419,6	4,026	1,086	
ПС 35/6кВ №88	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	150	1,486	0,470
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	161	1,671	-0,007
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			1				
ИТОГО		6 кВ		310,8	3,158	0,463	
ПС 35/6кВ №106	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	134	0,940	-1,021
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	177	1,840	-0,014
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		310,6	2,780	-1,036	
ПС 35/6кВ №163	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	41	0,208	-0,370
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		1		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	27	0,193	-0,210
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН			1				
ИТОГО		6 кВ		68,3	0,401	-0,580	

ПС 35/6кВ №198	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	191	1,964	0,310
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		11		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	117	1,196	0,221
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			11				
ИТОГО		6 кВ		308,3	3,159	0,530	
ПС 35/6кВ №247	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	92	0,947	0,106
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		12		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	172	1,485	0,991
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			12				
ИТОГО		6 кВ		263,5	2,432	1,097	
ПС 35/6кВ №292	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	174	1,785	0,257
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	90	0,928	-0,152
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		264,0	2,713	0,105	
ПС 35/6кВ №105	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	30	0,220	0,225
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		13		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	53	-0,549	0,044
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			12				
ИТОГО		6 кВ		83,2	-0,329	0,269	
ПС 35/6кВ №302	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	85	0,790	-0,405
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	205	2,112	0,297
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		290,7	2,902	-0,108	
ПС 35/6кВ №63	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	79	0,794	-0,200
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	124	1,280	-0,118
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН			2				
ИТОГО		6 кВ		202,6	2,075	-0,319	
ПС 35/6кВ №62	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	235	2,443	-0,125
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		12		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	97	0,892	0,464
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		332,1	3,335	0,339	
ПС 35/6кВ №61	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	67	0,693	-0,020
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		1		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	47	0,326	0,358
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН			1				
ИТОГО		6 кВ		113,3	1,019	0,338	

ПС 35/6кВ №45	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	79	0,607	-0,555
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	339	3,521	0,188
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		7		
ИТОГО		6 кВ	418,5	4,129	-0,367		
ПС 35/6кВ №41	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	92	0,836	0,473
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	123	1,242	-0,317
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		1		
ИТОГО		6 кВ	215,7	2,077	0,155		
ПС 35/6кВ №26	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	137	1,362	0,402
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	107	1,102	-0,120
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		1		
ИТОГО		6 кВ	243,3	2,464	0,283		
ПС 35/6кВ №11	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	85	0,885	-0,053
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	208	2,156	0,175
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		2		
ИТОГО		6 кВ	293,5	3,041	0,122		
ПС 35/6кВ №236	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	161	1,666	0,138
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	170	1,731	0,346
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		2		
ИТОГО		6 кВ	330,7	3,397	0,484		
ПС 35/6кВ №104	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	148	1,530	-0,172
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	95	0,976	-0,125
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		2		
ИТОГО		6 кВ	242,8	2,506	-0,297		
ПС 35/6кВ №72	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	325	3,322	-0,592
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	127	1,298	-0,218
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ	451,3	4,620	-0,810		
ПС 35/6кВ №47	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	183	1,794	0,633
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		6		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	51	0,513	0,150
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		6		
ИТОГО		6 кВ	234,5	2,307	0,783		

ПС 35/6кВ №66	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	82	0,719	0,462
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		1		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	194	1,968	-0,458
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			1				
ИТОГО		6 кВ		276,7	2,687	0,004	
ПС 35/6кВ №35	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	171	1,764	0,254
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		4		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	188	1,906	0,423
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН			5				
ИТОГО		6 кВ		359,3	3,669	0,678	
ПС 35/6кВ №5	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	193	1,822	0,836
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	211	2,107	0,595
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			1				
ИТОГО		6 кВ		403,6	3,929	1,431	
ПС 35/6кВ №49	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	107	0,787	-0,782
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		1		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	239	2,230	1,098
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			2				
ИТОГО		6 кВ		345,9	3,017	0,316	
ПС 35/6кВ №89	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	85	0,825	0,323
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	73	0,641	0,409
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		158,4	1,466	0,732	
ПС 35/6кВ №356	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	178	1,765	-0,545
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	122	1,013	-0,758
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			2				
ИТОГО		6 кВ		299,5	2,778	-1,302	
ПС 35/6кВ №197	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	135	1,312	-0,509
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	129	0,708	-1,144
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		264,9	2,021	-1,653	
ПС 35/6кВ №13	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	51	0,515	-0,104
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	85	0,851	0,246
			Напряжение	6 кВ	6,0		
РПН			1				
ИТОГО		6 кВ		135,8	1,366	0,142	

ПС 35/6кВ №140	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	88	0,873	0,273
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		1		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	30	0,294	-0,102
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН			1				
ИТОГО		6 кВ		117,9	1,167	0,170	
ПС 35/6кВ №36	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	202	1,951	-0,775
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		1		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	155	1,456	0,689
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН			2				
ИТОГО		6 кВ		357,1	3,407	-0,086	
ПС 35/6кВ №203	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	187	1,933	-0,245
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	189	1,949	-0,262
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		376,7	3,882	-0,507	
ПС 35/6кВ №4	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	155	1,563	-0,380
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		6		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	154	1,569	-0,335
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН			6				
ИТОГО		6 кВ		309,1	3,132	-0,715	
ПС 35/6кВ №3	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	95	0,922	0,364
			Напряжение	6 кВ	6,0		
			РПН		11		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	304	3,126	-0,468
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН			11				
ИТОГО		6 кВ		399,6	4,049	-0,103	
ПС 35/6кВ №50	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	114	1,169	0,191
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		1		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	52	0,331	-0,429
			Напряжение	6 кВ	6,0		
РПН			1				
ИТОГО		6 кВ		166,1	1,500	-0,238	
ПС 35/6кВ №232	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	48	0,428	0,260
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	112	1,120	-0,332
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			2				
ИТОГО		6 кВ		160,7	1,549	-0,072	
ПС 35/6кВ №359	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	120	1,203	0,324
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		4		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	173	1,688	0,620
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН			4				
ИТОГО		6 кВ		293,0	2,892	0,944	

ПС 35/6кВ №335	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	135	1,403	-0,067
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	83	0,814	-0,294
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
ИТОГО		6 кВ	218,4	2,217	-0,361		
ПС 35/6кВ №340	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	93	0,921	-0,277
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	22	0,230	0,039
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		2		
ИТОГО		6 кВ	114,9	1,150	-0,238		
ПС 35/6кВ №344	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	168	1,727	-0,277
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	90	0,898	-0,260
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ	258,3	2,625	-0,537		
ПС 35/6кВ №369	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	111	0,565	-1,003
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	116	1,158	0,350
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ	227,3	1,724	-0,653		
ПС 35/6кВ №213	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	79	0,810	-0,106
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		1		
	2Т		Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	0,0		
			РПН		0		
ИТОГО		6 кВ	78,6	0,810	-0,106		
РУ-6кВ КНС-1А (ПС-110/35/6кВ Блочная)	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	40,0	Нагрузка	6 кВ	291	2,981	0,500
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		3		
	2Т	40,0	Нагрузка	6 кВ	95	0,986	0,067
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ	386,0	3,967	0,568		
РУ-6кВ КНС-1 (ПС-110/35/6кВ Яун-Лор)	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	139	1,105	-0,934
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		4		
	2Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	256	2,658	-0,071
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		4		
ИТОГО		6 кВ	395,0	3,763	-1,005		
РУ-6кВ КНС-3 (ПС-110/35/6кВ Элегаз)	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	450	4,591	0,870
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		4		
	2Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	475	4,892	-0,680
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		5		
ИТОГО		6 кВ	924,8	9,482	0,191		

ПС 35/6кВ №325	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	213	12,899	0,420
			Напряжение	6 кВ	35,9		
			РПН		6		
	2Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	212	12,781	1,502
			Напряжение	6 кВ	35,9		
			РПН		4		
	3Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	213	12,839	1,560
Напряжение			6 кВ	35,9			
РПН			4				
ИТОГО		6 кВ		638,5	38,520	3,482	
ПС 35/6 кВ №32	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	73	0,722	-0,328
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			6	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	132	1,434	0,049
			Напряжение	6 кВ		6,30	
			РПН			9	
	ИТОГО		6 кВ		205,1	2,156	-0,279
ПС 35/6 кВ №178	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	182	1,953	-0,084
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			6	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	210	2,302	-0,298
			Напряжение	6 кВ		6,4	
			РПН			8	
	ИТОГО		6 кВ		391,9	4,255	-0,382
ПС 35/6 кВ №69	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	483	5,159	0,415
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			7	
	2Т	16	Нагрузка	6 кВ	307	3,188	0,832
			Напряжение	6 кВ		6,20	
			РПН			11	
	ИТОГО		6 кВ		789,7	8,347	1,246
ПС 35/6 кВ №150	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	401	4,317	0,347
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			7	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	300	3,113	0,812
			Напряжение	6 кВ		6,20	
			РПН			7	
	ИТОГО		6 кВ		700,5	7,431	1,159
ПС 35/6 кВ №176	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	57	0,632	0,051
			Напряжение	6 кВ		6,4	
			ПБВ			36,750	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	83	0,890	0,232
			Напряжение	6 кВ		6,40	
			ПБВ			36,750	
	ИТОГО		6 кВ		140,3	1,521	0,283
ПС 35/6 кВ №237	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	39	0,421	0,034
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	22	0,222	0,058
			Напряжение	6 кВ		6,1	
			РПН			3	
	ИТОГО		6 кВ		61,0	0,644	0,092
ПС 35/6 кВ №71	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ		0,0	
			РПН			11	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	710	7,843	0,589
			Напряжение	6 кВ		6,40	
			РПН			8	
	ИТОГО		6 кВ		710,3	7,843	0,589

ПС 35/6 кВ №179	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	193	2,055	0,566
			Напряжение	6 кВ		6,4	
			ПБВ			36,750	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	130	1,436	0,108
			Напряжение	6 кВ		6,40	
ПБВ				36,750			
ИТОГО		6 кВ		322,6	3,491	0,674	
ПС 35/6 кВ №191	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	130	1,370	0,377
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	163	1,767	0,133
			Напряжение	6 кВ		6,30	
РПН				3			
ИТОГО		6 кВ		293,0	3,137	0,510	
ПС 35/6 кВ №113	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ		0,0	
			РПН			12	
	2Т	16	Нагрузка	6 кВ	1052	11,340	1,725
			Напряжение	6 кВ		6,30	
РПН				7			
ИТОГО		6 кВ		1052,4	11,340	1,725	
ПС 35/6 кВ №152	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	245	2,442	0,965
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			ПБВ			36,750	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	251	2,660	0,405
			Напряжение	6 кВ		6,20	
ПБВ				36,750			
ИТОГО		6 кВ		495,6	5,102	1,369	
ПС 35/6 кВ №207	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	223	2,096	1,142
			Напряжение	6 кВ		6,20	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	157	1,688	-0,040
			Напряжение	6 кВ		6,20	
РПН				3			
ИТОГО		6 кВ		380,0	3,784	1,103	
ПС 35/6 кВ №140	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	137	1,381	0,494
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			8	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	70	0,268	0,705
			Напряжение	6 кВ		6,20	
РПН				6			
ИТОГО		6 кВ		207,1	1,649	1,200	
ПС 35/6 кВ №177	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	49	0,511	0,183
			Напряжение	6 кВ		6,4	
			РПН			4	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	159	0,625	1,646
			Напряжение	6 кВ		6,40	
РПН				7			
ИТОГО		6 кВ		208,0	1,136	1,829	
ПС 35/6 кВ №153	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	80	0,841	0,185
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			ПБВ			36,750	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	93	0,991	0,152
			Напряжение	6 кВ		6,20	
ПБВ				36,750			
ИТОГО		6 кВ		173,5	1,831	0,337	

ПС 35/6 кВ №115	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	343	3,604	0,794
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			12	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	150	1,585	0,243
			Напряжение	6 кВ		6,20	
РПН				13			
ИТОГО		6 кВ		492,4	5,189	1,037	
ПС 35/6 кВ №192	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	143	1,502	0,331
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			ПБВ			35,880	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	110	1,189	0,182
			Напряжение	6 кВ		6,30	
ПБВ				35,875			
ИТОГО		6 кВ		253,7	2,690	0,513	
ПС 35/6 кВ №180	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	6	0,060	0,013
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			1	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	110	1,189	0,182
			Напряжение	6 кВ		6,3	
РПН				1			
ИТОГО		6 кВ		116,0	1,249	0,196	
ПС 35/6 кВ №96	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	359	3,853	-0,124
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			7	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	140	1,487	0,177
			Напряжение	6 кВ		6,2	
РПН				7			
ИТОГО		6 кВ		499,0	5,340	0,053	
ПС 35/6 кВ №190	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	39	0,117	-0,404
			Напряжение	6 кВ		6,20	
			РПН			8	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	467	5,000	0,246
			Напряжение	6 кВ		6,20	
РПН				11			
ИТОГО		6 кВ		505,9	5,116	-0,158	
ПС 35/6 кВ №210	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	7	0,021	-0,071
			Напряжение	6 кВ		6,22	
			РПН			4	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	316	3,333	0,164
			Напряжение	6 кВ		6,10	
РПН				4			
ИТОГО		6 кВ		323,1	3,354	0,093	
ПС 35/6 кВ №151	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	222	2,358	0,713
			Напряжение	6 кВ		6,4	
			РПН			2	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	155	1,607	0,607
			Напряжение	6 кВ		6,40	
РПН				4			
ИТОГО		6 кВ		377,6	3,964	1,320	
ПС 35/6 кВ №116	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	128	1,285	0,471
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	171	1,733	0,614
			Напряжение	6 кВ		6,20	
РПН							
ИТОГО		6 кВ		299,0	3,018	1,086	

ПС 35/6 кВ №119	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	21	0,144	0,169
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	67	0,617	0,358
			Напряжение	6 кВ		6,20	
РПН							
ИТОГО		6 кВ		87,2	0,761	0,527	
ПС 35/6 кВ №51	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	120	0,296	-1,256
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			ПБВ			36,750	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ		6,2	
ПБВ				36,550			
ИТОГО		6 кВ		119,9	0,296	-1,256	
ПС 35/6 кВ №211	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	174	1,840	-0,022
			Напряжение	6 кВ		6,1	
			РПН			11	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	90	0,834	-0,451
			Напряжение	6 кВ		6,10	
РПН				11			
ИТОГО		6 кВ		264,3	2,675	-0,473	
ПС 35/6 кВ №23	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	298	3,040	1,004
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН				
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ		6,2	
РПН							
ИТОГО		6 кВ		298,5	3,040	1,004	
ПС 35/6 кВ №93	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	64	0,687	0,118
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			ПБВ			35,880	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	106	1,133	-0,034
			Напряжение	6 кВ		6,20	
ПБВ				35,875			
ИТОГО		6 кВ		169,6	1,820	0,084	
ПС 35/6 кВ №195	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	200	2,109	0,361
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			4	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	310	3,324	-0,099
			Напряжение	6 кВ		6,20	
РПН				4			
ИТОГО		6 кВ		509,5	5,433	0,262	
ПС 35/6 кВ №199	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	132	1,423	0,244
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			3	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	176	1,888	-0,056
			Напряжение	6 кВ		6,20	
РПН				3			
ИТОГО		6 кВ		308,6	3,311	0,187	
ПС 35/6 кВ №76	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	60	0,638	0,109
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			2	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	99	1,058	-0,032
			Напряжение	6 кВ		6,20	
РПН				4			
ИТОГО		6 кВ		158,8	1,695	0,078	

ПС 35/6 кВ №338	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	5	0,049	0,008
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			2	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	14	0,151	-0,005
			Напряжение	6 кВ		6,2	
РПН				2			
ИТОГО		6 кВ		18,7	0,200	0,004	
ПС 35/6 кВ №37	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	186	1,911	0,597
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			13	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	168	1,801	0,011
			Напряжение	6 кВ		6,20	
РПН				13			
ИТОГО		6 кВ		353,9	3,712	0,609	
ПС 35/6 кВ №31	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16	Нагрузка	6 кВ	623	6,397	2,000
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			14	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	595	6,385	0,039
			Напряжение	6 кВ		6,2	
РПН				14			
ИТОГО		6 кВ		1218,1	12,782	2,040	
ПС 35/6 кВ №94	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	173	1,764	0,570
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			ПБВ			35,004	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	313	3,330	0,464
			Напряжение	6 кВ		6,2	
ПБВ				35,004			
ИТОГО		6 кВ		486,3	5,094	1,034	
ПС 35/6 кВ №43	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	188	1,953	0,631
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	241	2,518	0,351
			Напряжение	6 кВ		6,10	
РПН				3			
ИТОГО		6 кВ		429,2	4,471	0,982	
ПС 35/6 кВ №193	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	73	0,756	0,244
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			4	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	30	0,325	0,045
			Напряжение	6 кВ		6,30	
РПН				5			
ИТОГО		6 кВ		103,0	1,081	0,289	
ПС 35/6 кВ №95	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	91	0,945	0,305
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			ПБВ			36,750	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	128	1,381	0,192
			Напряжение	6 кВ		6,3	
ПБВ				36,750			
ИТОГО		6 кВ		219,0	2,326	0,498	
ПС 35/6 кВ №194	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	88	0,882	0,285
			Напряжение	6 кВ		6,10	
			РПН			1	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	54	0,569	0,079
			Напряжение	6 кВ		6,10	
РПН				1			
ИТОГО		6 кВ		142,2	1,451	0,364	

ПС 35/6 кВ №33	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16	Нагрузка	6 кВ	425	4,544	-0,334
			Напряжение	6 кВ		6,20	
			РПН			6	
	2Т	16	Нагрузка	6 кВ	363	3,897	0,025
			Напряжение	6 кВ		6,20	
			РПН			7	
ИТОГО		6 кВ	788,1	8,441	-0,309		
ПС 35/6 кВ №70	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16	Нагрузка	6 кВ	429	4,523	-0,146
			Напряжение	6 кВ		6,10	
			РПН			6	
	2Т	16	Нагрузка	6 кВ	316	3,310	0,393
			Напряжение	6 кВ		6,10	
			РПН			6	
ИТОГО		6 кВ	744,7	7,833	0,248		
ПС 35/6 кВ №212	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	118	1,257	0,134
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			5	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	134	1,385	0,279
			Напряжение	6 кВ		6,10	
			РПН			4	
ИТОГО		6 кВ	251,8	2,642	0,413		
ПС 35/6 кВ №52	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	318	3,399	0,361
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			13	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	206	2,167	0,437
			Напряжение	6 кВ		6,20	
			РПН			13	
ИТОГО		6 кВ	523,7	5,565	0,798		
ПС 35/6 кВ №85	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	133	0,772	-1,227
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			ПБВ			36,750	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	48	0,501	-0,139
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			ПБВ			36,707	
ИТОГО		6 кВ	180,7	1,272	-1,366		
ПС 35/6 кВ №319	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	8	0,049	-0,078
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			2	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	18	0,107	-0,170
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			2	
ИТОГО		6 кВ	27	0,156	-0,248		
ПС 35/6 кВ №200	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	139	1,432	0,399
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			4	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	110	1,159	-0,297
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			4	
ИТОГО		6 кВ	248,3	2,591	0,102		
ПС 35/6 кВ №241	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	305	3,199	0,891
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			14	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	248	2,579	-0,661
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			13	
ИТОГО		6 кВ	552,8	5,777	0,230		

ПС 35/6 кВ №315	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	14	0,143	0,040
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			35,000	
	2Т		Нагрузка	6 кВ			
			Напряжение	6 кВ			
			РПН				
ИТОГО		6 кВ		13,9	0,143	0,040	
ПС 35/6 кВ №242	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	95	0,752	-0,716
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	105	1,035	0,494
			Напряжение	6 кВ		6,30	
			РПН			3	
ИТОГО		6 кВ		200,5	1,787	-0,223	
ПС 35/6 кВ №158	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	156	1,615	-0,541
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	37	0,391	-0,075
			Напряжение	6 кВ		6,30	
			РПН			4	
ИТОГО		6 кВ		192,7	2,005	-0,616	
ПС 35/6 кВ №274	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	54	0,567	-0,190
			Напряжение	6 кВ		6,4	
			РПН			8	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	46	0,497	-0,095
			Напряжение	6 кВ		6,4	
			РПН			8	
ИТОГО		6 кВ		99,8	1,065	-0,285	
ПС 35/6 кВ №267	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	160	-1,743	-0,252
			Напряжение	6 кВ		6,4	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	156	-1,626	-0,535
			Напряжение	6 кВ		6,36	
			РПН			2	
ИТОГО		6 кВ		315,7	-3,369	-0,786	
ПС 35/6 кВ №299	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	84	0,901	0,205
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			2	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	118	1,181	0,505
			Напряжение	6 кВ		6,30	
			РПН			2	
ИТОГО		6 кВ		202,1	2,082	0,711	
ПС 35/6 кВ №275	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	38	0,366	0,168
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			3	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	37	0,284	0,272
			Напряжение	6 кВ		6,20	
			РПН			3	
ИТОГО		6 кВ		74,2	0,650	0,440	
ПС 35/6 кВ №258	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	150	1,465	0,672
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			4	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	110	0,852	0,816
			Напряжение	6 кВ		6,20	
			РПН			4	
ИТОГО		6 кВ		260,3	2,317	1,488	