

Таблица IV-9

Информация о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения 16.06.2021 (постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 №24, пункт 19ж раздела II)

ПС 220/10/10 кВ "Искра"	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	160	Нагрузка		83	33,341	5,720
			Напряжение	220 кВ		241	
			РПН		4		
	2Т	160	Нагрузка		79	32,274	3,135
			Напряжение	220 кВ		239	
			РПН		4		
ИТОГО				162	65,615	8,855	
Лукъявинская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	40	Нагрузка	110кВ	44,0	-7,4	-4,4
				35кВ	86,0	5,2	1,6
				6кВ	389,0	4,0	-0,1
			Напряж.	110кВ	122,7		
				35кВ	36,6		
				6кВ	6,1		
			РПН		2		
	2Т	40	Нагрузка	110кВ	38,0	-6,5	-2,9
				35кВ	73,0	4,5	1,2
				6кВ	519,0	5,3	-0,2
			Напряж.	110кВ	122,7		
				35кВ	36,7		
				6кВ	6,2		
			РПН		2		
	ИТОГО		110кВ	82,0	-13,9	-7,3	
35кВ			159,0	9,6	2,8		
6кВ			908,0	9,3	-0,2		
Ай-Пимская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	36,0	6,1	2,9
				35кВ	105,0	5,9	2,9
				6кВ	12,0	0,1	0,0
			Напряж.	110кВ	121,3		
				35кВ	36,2		
				6кВ	6,25		
			РПН		4		
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	32,0	5,5	2,3
				35кВ	90,0	5,3	2,0
				6кВ	14,0	0,1	0,2
			Напряж.	110кВ	121,2		
				35кВ	36,4		
				6кВ	6,32		
			РПН		5		
	ИТОГО		110кВ	68,0	11,6	5,2	
35кВ			195,0	11,3	4,8		
6кВ			26,0	0,3	0,2		
Северо-Ай-Пимская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	21,0	3,5	4,9
				35кВ	187,0	11,4	3,0
				6кВ	431,0	4,4	0,0
			Напряж.	110кВ	119,0		
				35кВ	36,9		
				6кВ	6,3		
			РПН		7,0		
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	20,0	3,5	4,9
				35кВ	189,0	11,6	2,8
				6кВ	374,0	3,8	0,2
			Напряж.	110кВ	119,0		
				35кВ	36,8		
				6кВ	6,3		
			РПН		7,0		
	ИТОГО		110кВ	41,0	7,0	9,8	
35кВ			376,0	23,0	5,8		
6кВ			805,0	8,3	0,2		
	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское	S _{ном.1}			Ток	Рнагр.	Qнагр.

Северо-Лабатьюганская	наименование		МВА		А		МВт		Мвар	
	1Т	40	Нагрузка	110кВ	16,5	1,0	3,3			
				35кВ	291,0	18,2	1,6			
				6кВ	0,0	0,0	0,0			
			Напряж.	110кВ	119,2					
				35кВ	35,7					
				6кВ	6,15					
			РПН		4,0					
	2Т	40	Нагрузка	110кВ	1,3	-0,4	2,7			
				35кВ	268,0	16,9	0,9			
				6кВ	0,0	0,0	0,0			
			Напряж.	110кВ	120,2					
				35кВ	35,8					
6кВ				6,18						
РПН			4,0							
ИТОГО		110кВ		17,8	0,6	6,0				
		35кВ		559,0	35,0	2,5				
		6кВ		0,0	0,0	0,0				
Биттемская	Замер по трансформаторам				12:00 час.					
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар			
	1Т	40	Нагрузка	110кВ	38,0	-6,3	3,5			
				35кВ	149,0	8,5	3,7			
				6кВ	254,0	2,7	0,6			
			Напряж.	110кВ	121,4					
				35кВ	37,0					
				6кВ	6,1					
			РПН		3,0					
	2Т	40	Нагрузка	110кВ	20,0	-3,0	1,3			
				35кВ	163,0	-10,0	-1,8			
				6кВ	160,0	1,6	-0,2			
			Напряж.	110кВ	121,6					
				35кВ	37,2					
				6кВ	6,2					
			РПН		3,0					
	ИТОГО		110кВ		58,0	-9,3	4,8			
35кВ			312,0	-1,5	1,9					
6кВ			414,0	4,3	0,5					
Верхненадымская	Замер по трансформаторам				12:00 час.					
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар			
	1Т	16	Нагрузка	110кВ	15	-2,652	2,428			
				35кВ	71	4,115	1,713			
				6кВ	168	1,726	-0,465			
			Напряж.	110кВ	122					
				35кВ	37,3					
				6кВ	6,25					
			РПН		4					
	2Т	16	Нагрузка	110кВ	32	-5,522	0,892			
				35кВ	36	2,253	-0,080			
				6кВ	88	0,905	-0,414			
			Напряж.	110кВ	122					
				35кВ	37,3					
				6кВ	6,25					
			РПН		3					
	ИТОГО		110кВ		47,0	-8,2	3,3			
35кВ			107,0	6,4	1,6					
6кВ			256,0	2,6	-0,9					
Ватлорская	Замер по трансформаторам				12:00 час.					
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар			
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	20,0	3,5	0,4			
				35кВ	68,0	4,3	0,3			
				6кВ	84,0	-0,9	-0,1			
			Напряж.	110кВ	120,7					
				35кВ	36,4					
				6кВ	6,3					
			РПН		4					
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	20,0	3,4	1,3			
				35кВ	74,0	4,3	1,8			
				6кВ	81,0	-0,8	-0,6			
			Напряж.	110кВ	120,5					
				35кВ	36,4					
				6кВ	6,3					
			РПН		4					
	ИТОГО		110кВ		40,0	6,9	1,7			
35кВ			142,0	8,6	2,2					
6кВ			165,0	-1,7	-0,7					
	Замер по трансформаторам				12:00 час.					
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар			
				110кВ	29,0	1,3	5,1			

Тян	1Т	40	Нагрузка		35кВ	81,0	2,5	-4,3
					6кВ	380,0	-4,0	-0,9
			Напряж.	110кВ	121,5			
				35кВ	36,9			
			6кВ	6,3				
	РПН			5,0				
	2Т	40	Нагрузка	110кВ	20,0	0,2	3,3	
				35кВ	81,0	3,2	-3,6	
				6кВ	250,0	-2,6	-0,3	
			Напряж.	110кВ	121,7			
				35кВ	36,7			
				6кВ	6,2			
РПН			4,0					
ИТОГО			110кВ		49,0	1,5	8,3	
			35кВ		162,0	5,7	-7,9	
			6кВ		630,0	-6,6	-1,2	
Юкъяунская	Замер по трансформаторам					12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар	
	1Т	40	Нагрузка	110кВ	67,0	-11,4	-3,8	
				35кВ	54,0	3,4	0,2	
				6кВ	288,0	3,0	0,4	
			Напряж.	110кВ	122,5			
				35кВ	36,8			
				6кВ	6,2			
	РПН			4				
	2Т	40	Нагрузка	110кВ	92,0	-15,7	-5,2	
				35кВ	44,0	2,7	0,6	
				6кВ	132,0	1,4	0,0	
			Напряж.	110кВ	122,5			
				35кВ	36,6			
				6кВ	6,2			
	РПН			4				
ИТОГО			110кВ		159,0	-27,1	-9,0	
			35кВ		98,0	6,1	0,8	
			6кВ		420,0	4,3	0,5	
Казымская	Замер по трансформаторам					12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар	
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	25,0	4,4	0,6	
				35кВ	27,0	-1,3	-0,9	
				6кВ	342,0	-3,7	0,2	
			Напряж.	110кВ	120,3			
				35кВ	36,7			
				6кВ	6,3			
	РПН			4,0				
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	26,0	4,5	0,1	
				35кВ	26,0	-1,6	0,0	
				6кВ	327,0	-3,5	-0,2	
			Напряж.	110кВ	120,0			
				35кВ	36,8			
				6кВ	6,3			
	РПН			5,0				
ИТОГО			110кВ		51,0	8,9	0,7	
			35кВ		53,0	-2,9	-0,9	
			6кВ		669,0	-7,2	0,0	
Жумажановская	Замер по трансформаторам					12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар	
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	21,3	3,8	1,0	
				35кВ	34,0	2,0	0,4	
				6кВ	205,0	2,24	0,82	
			Напряж.	110кВ	119,5			
				35кВ	36,5			
				6кВ	6,27			
	РПН			5,0				
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	38,0	7,3	0,4	
				35кВ	83,8	5,3	0,2	
				6кВ	228,0	2,3	-0,2	
			Напряж.	110кВ	119,4			
				35кВ	36,4			
				6кВ	6,26			
	РПН			5				
ИТОГО			110кВ		59,3	11,1	1,4	
			35кВ		117,8	7,2	0,6	
			6кВ		433,0	4,53	0,61	
	Замер по трансформаторам					12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар	
			Нагрузка	110кВ	7,0	1,1	-0,1	
				35кВ	13,0	0,8	0,2	
				6кВ	55,0	0,6	-0,1	

Южно-Ватлорская	1Т	16	Напряж.	110кВ	121,4				
				35кВ	36,4				
				6кВ	6,3				
			РПН				3		
	2Т	16	Нагрузка	110кВ	5,0	0,8	0,0		
				35кВ	7,0	0,6	0,0		
				6кВ	62,0	0,4	-0,3		
			Напряж.	110кВ	121,6				
				35кВ	36,4				
				6кВ	6,3				
РПН				3					
ИТОГО			110кВ				12,0	1,8	-0,1
			35кВ				20,0	1,4	0,2
			6кВ				117,0	1,00	-0,34
ПС 110/35/6 кВ Юрская	Замер по трансформаторам				12:00 час.				
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар		
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	-14	-2,723	5,831		
				35кВ	-48	-2,825	5,729		
				6кВ	0	0,000	0,000		
			Напряж.	110кВ	110				
				35кВ	35				
				6кВ	6				
			РПН						
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	-14	-2,762	5,924		
				35кВ	-48	-2,839	5,849		
				6кВ	0	0,000	0,000		
			Напряж.	110кВ	110				
				35кВ	35				
				6кВ	6				
РПН									
ИТОГО			110кВ				0	0,000	8,847
			35кВ				0	0,000	8,774
			6кВ				0	0,00	0,00
ПС 110/35/6 кВ КНС-14	Замер по трансформаторам				12:00 час.				
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар		
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	0	0,026	0,000		
				35кВ	0	0,000	0,000		
				6кВ	0	0,000	0,000		
			Напряж.	110кВ	110				
				35кВ	35,1				
				6кВ	6,2				
			РПН						
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	18	3,630	0,000		
				35кВ	61	3,595	0,000		
				6кВ	0	0,000	0,000		
			Напряж.	110кВ	110				
				35кВ	35,2				
				6кВ	6,4				
РПН									
ИТОГО			110кВ				18	3,656	0,000
			35кВ				61	3,595	0,000
			6кВ				0	0,000	0,000
ПС 110/35/6 кВ "Нюрымская"	Замер по трансформаторам				12:00 час.				
	Диспет. наимен.	S _{ном} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар		
	1Т	16,00	Нагрузка	110кВ	5,80	0,936	0,751		
				35кВ	57,2	3,544	0,385		
				6кВ	219,3	2,387	-0,170		
			Напряж.	110кВ	119				
				35кВ	36				
				6кВ	6,30				
			РПН				4		
	2Т	16,00	Нагрузка	110кВ	6,78	0,670	-1,234		
				35кВ	29,4	1,826	-0,136		
				6кВ	152,3	1,661	-0,056		
			Напряж.	110кВ	120				
				35кВ	36				
				6кВ	6,30				
РПН				4					
ИТОГО			110кВ				13	1,605	-0,483
			35кВ				87	5,370	0,249
			6кВ				372	4,047	-0,225

ПС 110/6 кВ №2	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	110кВ	4,02	0,785	-0,332
				35кВ			
				6кВ	78		
			Напряж.	110кВ	122		
				35кВ			
				6кВ	6,29		
	РПН		3				
	2Т	10,0	Нагрузка	110кВ	10,43	2,206	-0,048
				35кВ			
				6кВ	200		
			Напряж.	110кВ	122		
35кВ							
6кВ				6,36			
РПН		4					
ИТОГО		110кВ	14	2,991	-0,380		
		35кВ					
		6кВ	279				

ПС 110/6 кВ №46	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	110кВ	6,15	1,264	0,177
				35кВ			
				6кВ	115		
			Напряж.	110кВ	120		
				35кВ			
				6кВ	6,39		
	РПН		1				
	2Т	10,0	Нагрузка	110кВ	7,28	1,488	0,364
				35кВ			
				6кВ	138		
			Напряж.	110кВ	121		
35кВ							
6кВ				6,39			
РПН		1					
ИТОГО		110кВ	13	2,752	0,541		
		35кВ					
		6кВ	254				

Конитглорская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	3,9	0,647	-0,099
				35кВ	13,0	0,636	-0,134
				6кВ	0,0	0,000	0,000
			Напряж.	110кВ	122,4		
				35кВ	36,2		
				6кВ	6,2		
	РПН		3				
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	91,2	15,444	-0,647
				35кВ	111,0	5,160	-2,316
				6кВ	1 177,8	10,301	-0,833
			Напряж.	110кВ	122,5		
35кВ				36,8			
6кВ				6,3			
РПН		3					
ИТОГО		110кВ	95,0	16,091	-0,746		
		35кВ	124,0	5,796	-2,451		
		6кВ	1 177,8	10,301	-0,833		

Комсомольская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	40	Нагрузка	110кВ	46,3	7,174	3,105
				35кВ	339,5	16,989	3,680
				6кВ	164,1	1,442	0,094
			Напряж.	110кВ	122,0		
				35кВ	37,0		
				6кВ	6,36		
	РПН		4				
	2Т	40	Нагрузка	110кВ	33,1	5,372	1,564
				35кВ	295,9	15,029	1,927
				6кВ	94,5	0,832	0,014
			Напряж.	110кВ	122,0		
35кВ				37,0			
6кВ				6,36			
РПН		4					
ИТОГО		110кВ	79,4	12,547	4,670		
		35кВ	635,4	32,018	5,607		
		6кВ	258,6	2,273	0,107		

Паклиновская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	24,1	-4,033	0,746
				35кВ	140,7	6,468	-3,213
				6кВ	510,1	4,46	0,70
			Напряж.	110кВ	123,0		
				35кВ	37,1		
				6кВ	6,4		
	РПН		3				
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	15,6	-1,980	1,782
				35кВ	155,3	7,496	-2,713
				6кВ	12,2	0,09	0,06
			Напряж.	110кВ	123,0		
35кВ				37,1			
6кВ				6,4			
РПН		3					
ИТОГО		110кВ	39,7	-6,013	2,528		
		35кВ	295,9	13,964	-5,926		
		6кВ	522,3	4,554	0,758		

Южно-Конитлорская	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25	Нагрузка	110кВ	25,9	4,373	-0,277
				35кВ	70,7	3,352	-1,089
				6кВ	80,8	0,936	0,652
			Напряж.	110кВ	122,0		
				35кВ	36,0		
				6кВ	10,20		
	РПН		2				
	2Т	25	Нагрузка	110кВ	15,5	2,435	-0,997
				35кВ	45,7	2,109	-1,020
				6кВ	23,1	0,328	0,021
			Напряж.	110кВ	123,0		
35кВ				37,0			
6кВ				10,30			
РПН		2					
ИТОГО		110кВ	41,4	6,808	-1,274		
		35кВ	116,5	5,461	-2,109		
		6кВ	103,9	1,264	0,673		

ПС 110/35/6 кВ Прометей	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ	45	-6,86	6,57
				35кВ	151	9,41	1,69
				6кВ	1610	16,28	-4,88
			Напряж.	110кВ	123,00		
				35кВ	36,50		
				6кВ	6,10		
	РПН		6				
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ	0	0,00	0,00
				35кВ	27	1,62	0,60
				6кВ	164	1,62	0,60
			Напряж.	110кВ	123,00		
35кВ				36,50			
6кВ				6,10			
РПН		6					
ИТОГО		110кВ	45	-6,86	6,57		
		35кВ	179	11,04	2,29		
		6кВ	1744	17,90	-4,27		

ПС 110/35/6 кВ КНС-17	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	40,0	Нагрузка	110кВ	28	-1,55	5,70
				35кВ	179	11,09	2,24
				6кВ	1221	12,63	-3,46
			Напряж.	110кВ	120,0		
				35кВ	36,5		
				6кВ	6,2		
	РПН		5				
	2Т	40,0	Нагрузка	110кВ	33	1,14	6,69
				35кВ	233	14,45	2,62
				6кВ	1298	13,31	-4,07
			Напряж.	110кВ	120,0		
35кВ				36,5			
6кВ				6,2			
РПН		6					
ИТОГО		110кВ	60	-0,41	12,39		
		35кВ	412	25,54	4,86		
		6кВ	2519	25,95	-7,53		

ПС 110/35/6 кВ Западно-Камынская	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ	32	5,96	-3,08
				35кВ	27	1,46	-1,00
				6кВ	455	4,50	-2,08
			Напряж.	110кВ	121,0		
				35кВ	37,8		
				6кВ	6,3		
			РПН		4		
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ	37	7,55	-2,11
				35кВ	37	2,42	0,09
				6кВ	512	5,13	-2,20
			Напряж.	110кВ	121,0		
35кВ				37,8			
6кВ				6,3			
РПН				4			
ИТОГО		110кВ		69	13,51	-5,19	
		35кВ		61	3,88	-0,91	
		6кВ		967	9,63	-4,28	
ПС 110/35/6 кВ Виктория	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	110кВ	5	0,96	0,48
				35кВ			
				6кВ	101	0,96	0,48
			Напряж.	110кВ	120,0		
				35кВ			
				6кВ	6,1		
			РПН		2		
	2Т	16,0	Нагрузка	110кВ	4	0,74	-0,16
				35кВ			
				6кВ	72	0,74	-0,16
			Напряж.	110кВ	120,0		
35кВ							
6кВ				6,1			
РПН				2			
ИТОГО		110кВ		8	1,70	0,32	
		35кВ					
		6кВ		164	1,70	0,32	
ПС 110/35/6 кВ Селияровская	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ	26	2,11	4,90
				35кВ	93	5,89	0,01
				6кВ	581	-3,78	4,89
			Напряж.	110кВ	120,0		
				35кВ	36,5		
				6кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ	24	2,61	-4,16
				35кВ	31	1,87	0,47
				6кВ	441	0,74	-4,63
			Напряж.	110кВ	120,0		
35кВ				36,5			
6кВ				6,2			
РПН				3			
ИТОГО		110кВ		23	4,72	0,74	
		35кВ		123	7,76	0,49	
		6кВ		287	-3,04	0,26	
ПС-110/6 кВ "Южно-Ляминская"	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ	1	0,16	0,07
				35кВ			
				6кВ	17	0,16	0,07
			Напряж.	110кВ	120,0		
				35кВ			
				6кВ	6,1		
			РПН		4		
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ	1	0,13	0,06
				35кВ			
				6кВ	14	0,13	0,06
			Напряж.	110кВ	120,0		
35кВ							
6кВ				6,1			
РПН				4			
ИТОГО		110кВ		2	0,29	0,14	
		35кВ					
		6кВ		31	0,29	0,14	
	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское	S _{НОМ.1}			Ток	Рнагр.	Qнагр.

ПС 110/35/6 кВ Агат	наименование		МВА				А	МВт	Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ					
				35кВ	86	4,73	-2,21		
				6кВ	173	1,70	-0,58		
			Напряж.	110кВ					
				35кВ		35,0			
				6кВ		6,2			
			РПН			5			
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ					
				35кВ	89	5,37	-0,46		
				6кВ	80	0,74	-0,38		
			Напряж.	110кВ					
				35кВ		35,0			
6кВ					6,2				
РПН					6				
ИТОГО			110кВ						
			35кВ	175	10,10	-2,67			
			6кВ	253	2,44	-0,96			
ПС 110/35/6 кВ Алмаз	Замер по трансформаторам							12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА				Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар	
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ					
				35кВ	81	4,90	-0,56		
				6кВ	184	1,75	-0,77		
			Напряж.	110кВ					
				35кВ		36,5			
				6кВ		6,3			
			РПН			5			
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ					
				35кВ	95	5,54	-1,61		
				6кВ	264	2,71	-0,40		
			Напряж.	110кВ					
				35кВ		36,5			
				6кВ		6,2			
			РПН			5			
	ИТОГО			110кВ					
35кВ				177	10,44	-2,17			
6кВ				448	4,45	-1,17			
ПС 110/35/6 кВ Быстринская	Замер по трансформаторам							12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА				Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар	
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ					
				35кВ	100	5,88	-1,51		
				6кВ	37	0,17	-0,35		
			Напряж.	110кВ					
				35кВ		35,7			
				6кВ		6,2			
			РПН			4			
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ					
				35кВ	99	5,79	-1,49		
				6кВ	263	2,73	-0,14		
			Напряж.	110кВ					
				35кВ		35,9			
				6кВ		6,2			
			РПН			4			
	ИТОГО			110кВ					
35кВ				199	11,68	-2,99			
6кВ				300	2,90	-0,49			
ПС 110/35/6 кВ Вачимская	Замер по трансформаторам							12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА				Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар	
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ					
				35кВ	97	-5,77	1,14		
				6кВ	232	2,40	0,19		
			Напряж.	110кВ					
				35кВ		36,9			
				6кВ		6,2			
			РПН			4			
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ					
				35кВ	40	-2,40	0,17		
				6кВ	177	1,83	0,19		
			Напряж.	110кВ					
				35кВ		37,0			
				6кВ		6,2			
			РПН			5			
	ИТОГО			110кВ					
35кВ				137	-8,17	1,31			
6кВ				409	4,23	0,38			

ПС 110/35/6 кВ Дальняя	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ			
				35кВ	134	7,16	-3,82
				6кВ	91	0,37	-0,87
			Напряж.	110кВ			
				35кВ		36,3	
				6кВ		6,1	
	РПН			4			
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ			
				35кВ	214	11,87	-5,24
				6кВ	65	0,68	-0,01
			Напряж.	110кВ			
				35кВ		36,2	
6кВ					6,2		
РПН			4				
ИТОГО		110кВ					
		35кВ		348	19,04	-9,07	
		6кВ		156	1,04	-0,88	

ПС 110/35/6 кВ Солкино	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ			
				35кВ	29	1,55	-0,87
				6кВ	83	0,64	0,57
			Напряж.	110кВ			
				35кВ		36,9	
				6кВ		6,2	
	РПН			5			
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ			
				35кВ	43	2,18	-1,40
				6кВ	88	0,75	0,53
			Напряж.	110кВ			
				35кВ		35,8	
6кВ					6,1		
РПН			3				
ИТОГО		110кВ					
		35кВ		72	3,73	-2,27	
		6кВ		171	1,39	1,10	

ПС 110/35/6 кВ Рогожниковская	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ			
				35кВ	249	-14,33	4,61
				6кВ	0	0,00	0,00
			Напряж.	110кВ			
				35кВ		35,0	
				6кВ		6,1	
	РПН			5			
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ			
				35кВ	355	-21,11	4,14
				6кВ	0	0,00	0,00
			Напряж.	110кВ			
				35кВ		35,0	
6кВ					6,2		
РПН			5				
ИТОГО		110кВ					
		35кВ		604	-35,43	8,74	
		6кВ		0	0,00	0,00	

ПС 110/35/10 кВ Нулевая	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ			
				35кВ			
				6кВ	2	0,03	-0,01
			Напряж.	110кВ			
				35кВ			
				6кВ		10,3	
	РПН			7			
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ			
				35кВ			
				6кВ	2	0,04	-0,01
			Напряж.	110кВ			
				35кВ			
6кВ					10,2		
РПН			7				
ИТОГО		110кВ					
		35кВ		0	0,00	0,00	
		6кВ		4	0,06	-0,02	

ПС 110/35/6 кВ Рассвет	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ	25,387	2,682	-3,934
				35кВ	80	2,72	-3,87
				6кВ			
			Напряж.	110кВ		108,4	
				35кВ		34,3	
				6кВ			
	РПН			8			
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ	37,280	6,176	-3,331
				35кВ	116	6,10	-3,33
				6кВ			
			Напряж.	110кВ		108,8	
35кВ					34,6		
6кВ							
РПН			8				
ИТОГО		110кВ		62,667	8,858	-7,264	
		35кВ		196	8,82	-7,20	
		6кВ		0	0,00	0,00	

ПС 110/35/6 кВ Зенит	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	110кВ	19,762	2,682	2,752
				35кВ	45	1,58	-2,36
				6кВ	114	1,09	-0,54
			Напряж.	110кВ		112,4	
				35кВ		36,4	
				6кВ		6,2	
			РПН			6	
	2Т	25,0	Нагрузка	110кВ	31,570	6,098	0,308
				35кВ	65	3,62	1,92
				6кВ	235	2,48	0,14
			Напряж.	110кВ		111,8	
				35кВ		36,2	
				6кВ		6,1	
			РПН			7	
	ИТОГО		110кВ		51,332	8,780	3,060
35кВ			111	5,20	-0,43		
6кВ			349	3,57	-0,40		

Ленск	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16	Нагрузка	110кВ	19,8	4,2	1,4
				35кВ	15,7	1,0	0,3
				6кВ	643,5	6,2	2,7
			Напряж.	110кВ	109,2		
				35кВ	35,4		
				6кВ	6,1		
			РПН		9		
	2Т	16	Нагрузка	110кВ	7,1	1,2	0,0
				35кВ	0,0	0,0	0,0
				6кВ	2071,8	21,6	-0,2
			Напряж.	110кВ	108,5		
				35кВ	35,2		
				6кВ	6,0		
РПН			9				
ИТОГО		110кВ		26,9	5,4	1,4	
		35кВ		15,7	1,0	0,3	
		6кВ		2715,3	27,8	2,5	

ПС 35/6кВ №34	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	50	0,505	0,175
			Напряжение	6 кВ	6,17		
			РПН		35,875		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	63	0,602	0,344
			Напряжение	6 кВ	6,32		
РПН			35,88				
ИТОГО		6 кВ		113	1,11	0,52	

ПС 35/6кВ №117	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	145	1,539	0,241
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		35,868		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	155	1,619	0,464
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		35,868		
	ИТОГО		6 кВ		300	3,16	0,71

ПС 35/6кВ №130	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	217	2,369	0,120
			Напряжение	6 кВ	6,32		
			РПН		35,875		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	65	0,844	-0,213
			Напряжение	6 кВ	6,27		
			РПН		36,75		
ИТОГО			6 кВ	282	3,213	-0,093	
ПС 35/6кВ №132	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,35		
			РПН		35,875		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	48	0,595	0,304
			Напряжение	6 кВ	6,27		
			РПН		35,88		
ИТОГО			6 кВ	48	0,595	0,304	
ПС 35/6кВ №157	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	70	1,177	-0,198
			Напряжение	6 кВ	6,26		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ	70	1,18	-0,20	
ПС 35/6кВ №220	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	242	2,657	0,110
			Напряжение	6 кВ	6,35		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	73	0,776	0,157
			Напряжение	6 кВ	6,27		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ	315	3,43	0,27	
ПС 35/6кВ №290	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	265	2,724	0,930
			Напряжение	6 кВ	6,27		
			РПН		12		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	269	2,847	0,713
			Напряжение	6 кВ	6,31		
			РПН		12		
ИТОГО			6 кВ	534	5,57	1,64	
ПС 35/6кВ №74	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	71	0,700	0,300
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			ПБВ		36,73		
	2Т	4,00	Нагрузка	6 кВ	21	0,200	0,100
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			ПБВ		36,73		
ИТОГО			6 кВ	92	0,90	0,40	
ПС 35/6кВ №129	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	115	1,120	0,260
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		2,00		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	69	0,670	0,250
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		2,00		
ИТОГО			6 кВ	184	1,79	0,51	
ПС 35/6кВ №154	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	36	0,390	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			ПБВ		5,00		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	98	0,970	0,330
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			ПБВ		36,70		
ИТОГО			6 кВ	134	1,36	0,33	

ПС 35/6кВ №155	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	52	0,520	-0,150
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		4,00		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	36	0,330	0,060
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		4,00		
ИТОГО		6 кВ		88	0,85	-0,09	
ПС 35/6кВ №156	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	4	0,032	0,023
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		12,00		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	80	-0,231	-0,762
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		12,00		
ИТОГО		6 кВ		84	-0,20	-0,74	
ПС 35/6кВ №313	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	2	0,020	0,005
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	59	0,600	0,050
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ		61	0,62	0,06	
ПС 35/6кВ №1	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	28	0,270	0,040
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		36,72		
ИТОГО		6 кВ		28	0,27	0,04	
ПС 35/6кВ №217	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	21	0,219	0,070
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	7	0,080	0,010
			Напряжение	6 кВ	6,30		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		29	0,30	0,08	
ПС 35/6кВ №168	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,21		
			РПН		3,000		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	57	0,536	-0,361
			Напряжение	6 кВ	6,26		
РПН			3,00				
ИТОГО		6 кВ		57	0,536	-0,361	
ПС 35/6кВ №228	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	195	2,09	0,039
			Напряжение	6 кВ	6,07		
			РПН		11		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	178	1,781	0,14
			Напряжение	6 кВ	6,13		
РПН			12				
ИТОГО		6 кВ		373	3,87	0,18	
ПС 35/6кВ №251	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,00	Нагрузка	6 кВ	17	0,18	0,05
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		3		
	2Т	4,00	Нагрузка	6 кВ	4	0,04	0,02
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		21	0,22	0,07	

ПС 35/6кВ №252	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	18	0,19	0,02
			Напряжение	6 кВ	6,29		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	16	0,15	0,08
			Напряжение	6 кВ	6,18		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ	34	0,3	0,1	
ПС 35/6кВ №261	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	195	2,09	0,039
			Напряжение	6 кВ	6,07		
			РПН		11		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	178	1,781	0,14
			Напряжение	6 кВ	6,13		
			РПН		12		
ИТОГО			6 кВ	373	3,87	0,18	
ПС 35/6кВ №278	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	70	0,65	0,468
			Напряжение	6 кВ	6,16		
			РПН		4		
	2Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	31,2	0,1112	0,315
			Напряжение	6 кВ	6,19		
			РПН		4		
ИТОГО			6 кВ	101	0,76	0,78	
ПС 35/6кВ №289	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	109	0,86	0,77
			Напряжение	6 кВ	6,24		
			РПН				
	2Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	118	1,09	0,59
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ	227	2,0	1,4	
ПС 35/6кВ №314 КС УВСИНГ	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0	0
			Напряжение	6 кВ	6,21		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0	0
			Напряжение	6 кВ	6,29		
			РПН		4		
ИТОГО			6 кВ	0	0,00	0,00	
ПС 35/6кВ №318	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	106	0,96	0,445
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		4		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	17	0,176	-0,089
			Напряжение	6 кВ	6,18		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ	123	1,14	0,36	
ПС 35/6кВ №277	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16	Нагрузка	35 кВ	4,4	0,28	0,04
			Напряжение	35 кВ	36,8		
			РПН		9		
	2Т	16	Нагрузка	35 кВ	4,1	0,26	0,02
			Напряжение	35 кВ	36,5		
			РПН		9		
ИТОГО			35 кВ	8,5	0,54	0,06	
ПС 35/6кВ №214	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	310	3,15	1,18
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	67	0,75	0,05
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ	377	3,9	1,2	

ПС 35/6кВ №216	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	135	1,47	0,17
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		3		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	162	1,58	0,61
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ	297	3,1	0,8	
ПС 35/6кВ №218	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	320	3,45	0,31
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		13		
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	160	1,79	0,4
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		13		
ИТОГО			6 кВ	480	5,24	0,71	
ПС 35/6кВ №219	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	233	2,4	0,35
			Напряжение	6 кВ	6,18		
			РПН		6		
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	264	2,7	0,22
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		7		
ИТОГО			6 кВ	497	5,1	0,6	
ПС 35/6кВ №227	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	87	1,12	0,01
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	73	0,49	0,56
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		2		
ИТОГО			6	160	1,6	0,6	
ПС 35/6кВ №235	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	61	0,71	0,04
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН ПБВ		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	2,8		0,03
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		3		
ИТОГО				64	0,7	0,1	
ПС 35/6кВ №271 с ГТЭС	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	35 кВ	202	12,4	-2,7
			Напряжение	35 кВ	36,8		
			РПН		8		
	2Т	25,0	Нагрузка	35 кВ	190	11,8	-2,1
			Напряжение	35 кВ	36,4		
			РПН		8		
ИТОГО				392	24,2	-4,8	
ПС 35/6кВ №230	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,00	Нагрузка	6 кВ	55	0,51	0,170
			Напряжение	6 кВ	6,33		
			РПН 3		3		
	2Т	4,00	Нагрузка	6 кВ	68	0,63	0,210
			Напряжение	6 кВ	6,33		
			РПН 3		3		
ИТОГО			6 кВ	123	1,1	0,4	
ПС 35/6кВ №243	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	191	1,945	0,648
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН 4		3		
	2Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	159	1,621	0,540
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН 3		3		
ИТОГО			6 кВ	350	3,566	1,189	
	Замер по трансформаторам				12:00 час.		

ПС 35/6кВ №244	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,00	Нагрузка	6 кВ	48	0,493	0,164
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		3		
	2Т	4,00	Нагрузка	6 кВ	25	0,253	0,084
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ		72	0,746	0,249
ПС 35/6кВ №249	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	92	0,764	0,255
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		5		
	2Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	38	0,315	0,105
			Напряжение	6 кВ	6,20		
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ		130	1,079	0,360
ПС 35/6кВ №229	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,00	Нагрузка	6 кВ	313	3,417	0,405
			Напряжение	6 кВ	6,35		
			РПН		12		
	2Т	10,00	Нагрузка	6 кВ	304	3,342	0,025
			Напряжение	6 кВ	6,35		
РПН			12				
ИТОГО			6 кВ		617	6,759	0,430
ПС 35/6кВ №246	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	76	0,663	0,473
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		4		
	2Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	193	1,685	1,200
			Напряжение	6 кВ	6,20		
РПН			4				
ИТОГО			6 кВ		269	2,348	1,673
ПС 35/6кВ №245	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,00	Нагрузка	6 кВ	60	0,523	0,174
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		12		
	2Т	10,00	Нагрузка	6 кВ	78	0,681	0,227
			Напряжение	6 кВ	6,30		
РПН			12				
ИТОГО			6 кВ		138	1,204	0,401
ПС 35/6кВ №312	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	189	2,017	0,144
			Напряжение	6 кВ	6,34		
			РПН		3		
	2Т	6,30	Нагрузка	6 кВ	143	1,501	0,198
			Напряжение	6 кВ	6,34		
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ		332	3,518	0,342
ПС 35/6кВ №254	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	200	1,962	0,198
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		3,000		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	40	0,416	0,108
			Напряжение	6 кВ	6,18		
РПН			3,00				
ИТОГО			6 кВ		240	2,378	0,306
ПС 35/6кВ №260	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	70	0,736	0,119
			Напряжение	6 кВ	6,18		
			РПН		3,000		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	69	0,710	-0,104
			Напряжение	6 кВ	6,13		
РПН			3,00				
ИТОГО			6 кВ		139	1,446	0,015

ПС 35/6кВ №268	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	21	0,228	0,130
			Напряжение	6 кВ	6,15		
			РПН		3,000		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	27	0,265	0,101
			Напряжение	6 кВ	6,11		
			РПН		3,00		
ИТОГО		6 кВ		82	0,474	0,068	
ПС 35/6кВ №269	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	44	0,466	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,18		
			РПН		3,000		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	117	1,095	0,558
			Напряжение	6 кВ	6,08		
			РПН		3,00		
ИТОГО		6 кВ		160	1,561	0,558	
ПС 35/6кВ №273	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	18	0,118	-0,146
			Напряжение	6 кВ	6,19		
			РПН		3,000		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	45	0,447	-0,139
			Напряжение	6 кВ	6,05		
			РПН		2,00		
ИТОГО		6 кВ		62	0,565	-0,285	
ПС 35/6кВ №262	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,16		
			РПН		2,000		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0		
			Напряжение	6 кВ	6,16		
			РПН		2,00		
ИТОГО		6 кВ		0	0,000	0,000	
ПС 35/6кВ №276	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	24	0,248	-0,146
			Напряжение	6 кВ	6,16		
			РПН		2,000		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,20		
			РПН		2,00		
ИТОГО		6 кВ		24	0,248	-0,146	
ПС 35/6кВ №281	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	180	1,970	0,230
			Напряжение	6 кВ	6,35		
			РПН		5,000		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	155	1,665	-0,435
			Напряжение	6 кВ	6,34		
			РПН		3,00		
ИТОГО		6 кВ		335	4	0	
ПС 35/6кВ №103	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		12,000		
ИТОГО		6 кВ		0	0,000	0,000	
ПС 35/6кВ №164	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	127	1,109	0,831
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН			12	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	176	1,537	1,152
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН			12	
ИТОГО		6 кВ		303	2,646	1,983	

ПС 35/6кВ №253	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	18	0,184	-0,063
			Напряжение	6 кВ	6,28		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	68	0,628	-0,391
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ	86	0,812	-0,454	
ПС 35/6кВ №279	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	306	3,118	1,152
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		5		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	218	2,336	0,403
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		4		
ИТОГО			6 кВ	524	5,454	1,555	
ПС 35/6кВ №300	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	96	0,982	0,434
			Напряжение	6 кВ	6,27		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	282	2,977	0,256
			Напряжение	6 кВ	6,24		
			РПН		4		
ИТОГО			6 кВ	378	3,959	0,690	
ПС 35/6кВ №310	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	39	0,465	0,019
			Напряжение	6 кВ	6,33		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	122	1,301	0,246
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		4		
ИТОГО			6 кВ	161	1,766	0,265	
ПС 35/6кВ №321	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	20	0,170	0,097
			Напряжение	6 кВ	6,30		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	52	0,210	0,535
			Напряжение	6 кВ	6,35		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ	72	0,380	0,632	
ПС 35/6кВ №320	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	244	2,695	0,354
			Напряжение	6 кВ	6,32		
			РПН		4		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	221	2,370	0,344
			Напряжение	6 кВ	6,32		
			РПН		4		
ИТОГО			6 кВ	465	5,065	0,698	
ПС 35/6кВ №349	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	51	0,485	0,247
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	103	1,045	0,224
			Напряжение	6 кВ	6,17		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ	154	1,530	0,471	
ПС 35/6кВ №339	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	186	1,809	0,814
			Напряжение	6 кВ	6,34		
			РПН		4		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	188	1,902	0,798
			Напряжение	6 кВ	6,34		
			РПН		4		
ИТОГО			6 кВ	374	3,711	1,612	

ПС 35/6кВ №308	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	113	1,200	-0,080
			Напряжение	6 кВ	6		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	26	0,300	0,050
			Напряжение	6 кВ	6		
			РПН		4		
ИТОГО			6 кВ	139	1,500	-0,030	
ПС 35/6кВ №317	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	100	1,1	0,15
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	12	0,13	0,005
			Напряжение	6 кВ	6,19		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ	112	1,230	0,155	
ПС 35/6кВ №329	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	128	1,260	0,340
			Напряжение	6 кВ	6,24		
			РПН		5		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	120	1,280	0,420
			Напряжение	6 кВ	6,26		
			РПН		5		
ИТОГО			6 кВ	248	2,540	0,760	
ПС 35/6кВ №326	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	0	0	0
			Напряжение	6 кВ	6,28		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	0	0	0
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		4		
ИТОГО			6 кВ	0	0,000	0,000	
ПС 35/6кВ №354	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	61	0,630	0,110
			Напряжение	6 кВ	6		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	102	1,060	0,360
			Напряжение	6 кВ	6		
			РПН		4		
ИТОГО			6 кВ	163	1,690	0,470	
ПС 35/6кВ №367	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	20	0,14	0,17
			Напряжение	6 кВ	6,31		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	50	0,511	-0,195
			Напряжение	6 кВ	6,34		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ	70	0,651	-0,025	
ПС 35/6кВ №383	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	42	0,438	-0,18
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	57	-0,576	-0,19
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ	99	-0,138	-0,370	
ПС 35/6кВ №353	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	37	0,342	0,165
			Напряжение	6 кВ	6		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	22	0,243	0,026
			Напряжение	6 кВ	6		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ	59	0,585	0,191	

ПС 35/6кВ №343	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	0	0	0
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	0	0	0
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ	0	0,000	0,000	
ПС 35/6кВ №331	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	89	0,888	0,022
			Напряжение	6 кВ	6		
			РПН		3		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	105	1,065	0,078
			Напряжение	6 кВ	6		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ	194	1,953	0,100	
ПС 35/6кВ №351	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	52	0,458	-0,272
			Напряжение	6 кВ	6		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	57	0,544	0,279
			Напряжение	6 кВ	6		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ	109	1,002	0,007	
ПС 35/6кВ №370	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	82	0,753	-0,369
			Напряжение	6 кВ	6,23		
			РПН		3,000		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	108	0,885	0,766
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН		4,00		
ИТОГО			6 кВ	190	1,638	0,397	
ПС 35/6кВ №371	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	63	0,690	0,140
			Напряжение	6 кВ	6		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	21	0,230	0,110
			Напряжение	6 кВ	6		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ	84	0,920	0,250	
ПС 35/6 кВ №328	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	259	2,773	0,459
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		14		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	317	3,409	0,388
			Напряжение	6 кВ	6,24		
			РПН		14		
ИТОГО			6 кВ	274	6,182	0,847	
ПС 35/6 кВ №327	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	241	2,622	0,141
			Напряжение	6 кВ	6,26		
			РПН		7		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	170	1,802	0,331
			Напряжение	6 кВ	6,25		
			РПН		11		
ИТОГО			6 кВ	411	4,424	0,472	
ПС 35/6 кВ №270	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} MBA			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	286	3,030	0,385
			Напряжение	6 кВ	6,18		
			РПН		12		
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	430	4,340	1,220
			Напряжение	6 кВ	6,15		
			РПН		12		
ИТОГО			6 кВ	716	7,370	1,605	

ПС 35/6 кВ №324	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	297	3,384	0,261
			Напряжение	6 кВ	6,21		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	231	2,484	-0,113
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН		4		
ИТОГО			6 кВ	528	5,868	0,148	
ПС 35/6 кВ №280	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	174	1,795	0,328
			Напряжение	6 кВ	6,19		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	174	1,840	0,202
			Напряжение	6 кВ	6,19		
			РПН		4		
ИТОГО			6	348	3,635	0,530	
ПС 35/6 кВ №265	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	250	2,810	0,152
			Напряжение	6 кВ	6,19		
			РПН		5		
	2Т	4,0	Нагрузка	5 кВ	160	1,602	0,172
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
ИТОГО			6	410	4,412	0,324	
ПС 35/6кВ №118	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,00	Нагрузка	6 кВ	74	0,761	-0,212
			Напряжение	6 кВ	6,21		
			РПН		3,000		
	2Т	4,00	Нагрузка	6 кВ	102	1,075	0,102
			Напряжение	6 кВ	6,18		
			РПН		5,00		
ИТОГО			6 кВ	176	1,84	-0,11	
ПС 35/6 № 25	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	97	0,815	0,218
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		36,77		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	211	1,839	0,048
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		36,77		
ИТОГО			6кВ	308	2,654	0,267	
ПС 35/6 № 160	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	83	0,721	0,053
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		36,75		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	43	0,508	0,228
			Напряж.	6кВ	9,40		
			РПН		36,75		
ИТОГО			6кВ	126	1,230	0,281	
ПС 35/6 № 159	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	521	4,498	0,625
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		4,00		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	131	1,047	-0,451
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		4,00		
ИТОГО			6кВ	652	5,545	0,175	
ПС 35/6 № 307	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{ном} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	144	1,131	-0,544
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		2,00		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	338	2,900	-0,457
			Напряж.	6кВ	6,27		
			РПН		2,00		
ИТОГО			6кВ	482	4,032	-1,000	
	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское	S _{ном}			Ток	Рнагр.	Qнагр.

ПС 35/6 № 342	наименование		МВА				А	МВт	Мвар
	1Т	16,0	Нагруз.		6кВ	244	2,035	-0,630	
			Напряж.		6кВ	6,30			
			РПН		11,00				
	2Т	16,0	Нагрузка		6кВ	129	0,856	-0,737	
			Напряж.		6кВ	6,34			
			РПН		8,00				
ИТОГО			6кВ		373	2,891	-1,367		
ЗРУ-6 кВ Савуйская	Замер по трансформаторам					12:00 час.			
	Диспетчерское		Sном				Ток	Рнагр.	Qнагр.
	наименование		МВА				А	МВт	Мвар
	1Т	-	Нагруз.		6кВ	620	5,365	-0,658	
			Напряж.		6кВ	6,30			
			РПН						
	2Т	-	Нагрузка		6кВ	217	1,890	-0,128	
Напряж.			6кВ	6,30					
РПН									
ИТОГО			6кВ		837	7,255	-0,786		
ПС 35/6 № 188	Замер по трансформаторам					12:00 час.			
	Диспетчерское		Sном				Ток	Рнагр.	Qнагр.
	наименование		МВА				А	МВт	Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.		6кВ	234	1,935	-0,187	
			Напряж.		6кВ	6,00			
			РПН		4,00				
	2Т	4,0	Нагрузка		6кВ	147	1,161	0,405	
Напряж.			6кВ	6,05					
РПН			4,00						
ИТОГО			6кВ		381	3,096	0,218		
ПС 35/6 № 221	Замер по трансформаторам					12:00 час.			
	Диспетчерское		Sном				Ток	Рнагр.	Qнагр.
	наименование		МВА				А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.		6кВ	109	0,803	-0,480	
			Напряж.		6кВ	6,20			
			РПН		3,00				
	2Т	6,3	Нагрузка		6кВ	171	1,354	-0,557	
Напряж.			6кВ	6,20					
РПН			4,00						
ИТОГО			6кВ		280	2,156	-1,036		
ПС 35/6 № 222	Замер по трансформаторам					12:00 час.			
	Диспетчерское		Sном				Ток	Рнагр.	Qнагр.
	наименование		МВА				А	МВт	Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.		6кВ	360	3,079	0,289	
			Напряж.		6кВ	6,20			
			РПН		11,00				
	2Т	10,0	Нагрузка		6кВ	341	2,925	0,111	
Напряж.			6кВ	6,20					
РПН			11,00						
ИТОГО			6кВ		702	6,004	0,399		
ПС 35/6 № 196	Замер по трансформаторам					12:00 час.			
	Диспетчерское		Sном				Ток	Рнагр.	Qнагр.
	наименование		МВА				А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.		6кВ	140	0,844	-0,877	
			Напряж.		6кВ	6,30			
			РПН		36,75				
	2Т	4,0	Нагрузка		6кВ	162	1,384	-0,227	
Напряж.			6кВ	6,25					
РПН			36,77						
ИТОГО			6кВ		302	2,228	-1,103		
ПС 35/6 № 250	Замер по трансформаторам					12:00 час.			
	Диспетчерское		Sном				Ток	Рнагр.	Qнагр.
	наименование		МВА				А	МВт	Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.		6кВ	43	0,288	-0,238	
			Напряж.		6кВ	6,23			
			РПН		2,00				
	2Т	4,0	Нагрузка		6кВ	100	0,820	-0,256	
Напряж.			6кВ	6,20					
РПН			2,00						
ИТОГО			6кВ		144	1,109	-0,494		
ПС 35/6 № 297	Замер по трансформаторам					12:00 час.			
	Диспетчерское		Sном				Ток	Рнагр.	Qнагр.
	наименование		МВА				А	МВт	Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.		6кВ	142	0,953	-0,731	
			Напряж.		6кВ	6,10			
			РПН		1,00				
	2Т	4,0	Нагрузка		6кВ	107	0,831	-0,354	
Напряж.			6кВ	6,10					
РПН			1,00						
ИТОГО			6кВ		249	1,784	-1,085		
3 № 305	Замер по трансформаторам					12:00 час.			
	Диспетчерское		Sном				Ток	Рнагр.	Qнагр.
	наименование		МВА				А	МВт	Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.		6кВ	173	0,047	-1,464	
Напряж.			6кВ	6,10					

ПС 35/6 № 264			РПН		1,00		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	149	0,582	-1,129
			Напряж.	6кВ	6,14		
			РПН		2,00		
ИТОГО			6кВ	323	0,629	-2,593	
ПС 35/6 № 272	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское	Сном			Ток	Рнагр.	Qнагр.
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	150	1,243	-0,257
			Напряж.	6кВ	6,10		
			РПН		2,00		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	182	1,503	-0,424
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		3,00		
ИТОГО			6кВ	332	2,746	-0,680	
ПС 35/6 № 296	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское	Сном			Ток	Рнагр.	Qнагр.
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	9	0,027	0,070
			Напряж.	6кВ	6,15		
			РПН		9,00		
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	222	1,881	0,151
			Напряж.	6кВ	6,13		
			РПН		9,00		
ИТОГО			6кВ	231	1,907	0,221	
ПС 35/6 № 174	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское	Сном			Ток	Рнагр.	Qнагр.
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	127	0,829	-0,722
			Напряж.	6кВ	6,27		
			РПН		2,00		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	148	0,263	-1,275
			Напряж.	6кВ	6,36		
			РПН		2,00		
ИТОГО			6кВ	275	1,092	-1,997	
ПС 35/6 № 111	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское	Сном			Ток	Рнагр.	Qнагр.
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	305	2,498	0,830
			Напряж.	6кВ	6,24		
			РПН		4,00		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	186	1,486	0,627
			Напряж.	6кВ	6,25		
			РПН		3,00		
ИТОГО			6кВ	491	3,985	1,458	
ПС 35/6 № 337	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское	Сном			Ток	Рнагр.	Qнагр.
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	199	1,061	-1,344
			Напряж.	6кВ	6,22		
			РПН		1,00		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	47	0,207	-0,352
			Напряж.	6кВ	6,23		
			РПН		2,00		
ИТОГО			6кВ	246	1,268	-1,696	
ПС 35/6 № 133	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское	Сном			Ток	Рнагр.	Qнагр.
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	337	2,941	-0,032
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		14,00		
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	416	3,643	-0,350
			Напряж.	6кВ	6,35		
			РПН		11,00		
ИТОГО			6кВ	754	6,583	-0,382	
ПС 35/6 № 382	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское	Сном			Ток	Рнагр.	Qнагр.
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	225	1,290	1,460
			Напряж.	6кВ	6,25		
			РПН		5,00		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	251	1,975	0,804
			Напряж.	6кВ	6,15		

			РПН		4,00		
	ИТОГО		6кВ		476	3,265	2,264
ПС 35/6 № 181	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское	Сном			Ток	Рнагр.	Qнагр.
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	81	0,410	-0,555
			Напряж.	6кВ	6,16		
			РПН		2,00		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	93	0,733	-0,320
			Напряж.	6кВ	6,23		
РПН			3,00				
ИТОГО		6кВ		174	1,144	-0,876	
ПС 35/6 № 306	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское	Сном			Ток	Рнагр.	Qнагр.
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	312	2,643	0,455
			Напряж.	6кВ	6,22		
			РПН		11,00		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	357	3,130	0,151
			Напряж.	6кВ	6,35		
РПН			13,00				
ИТОГО		6кВ		668	5,773	0,606	
ПС 35/6 № 323	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское	Сном			Ток	Рнагр.	Qнагр.
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	506	3,911	1,970
			Напряж.	6кВ	6,25		
			РПН		7,00		
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	239	2,032	0,010
			Напряж.	6кВ	6,14		
РПН			6,00				
ИТОГО		6кВ		745	5,943	1,980	
ПС 35/6 № 172	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское	Сном			Ток	Рнагр.	Qнагр.
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	298	2,557	-0,431
			Напряж.	6кВ	6,28		
			РПН		3,00		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	192	1,677	-0,031
			Напряж.	6кВ	6,30		
РПН			3,00				
ИТОГО		6кВ		491	4,234	-0,462	
ПС 35/6 № 345	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское	Сном			Ток	Рнагр.	Qнагр.
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	121	0,380	-0,982
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		2,00		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	109	0,695	-0,622
			Напряж.	6кВ	6,20		
РПН			2,00				
ИТОГО		6кВ		229	1,075	-1,604	
ПС 35/6 № 231	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское	Сном			Ток	Рнагр.	Qнагр.
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	3	0,020	0,010
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		36,73		
	2Т	-	Нагруз.	6кВ			
			Напряж.	6кВ			
РПН							
ИТОГО		6кВ		3	0,020	0,010	
ПС 35/6 № 162	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское	Сном			Ток	Рнагр.	Qнагр.
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	37	0,291	0,121
			Напряж.	6кВ	6,15		
			РПН		3,00		
	2Т	-	Нагруз.	6кВ			
			Напряж.	6кВ			
РПН							
ИТОГО		6кВ		37	0,291	0,121	
ПС 35/6 № 225	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское	Сном			Ток	Рнагр.	Qнагр.
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	9	0,066	-0,049
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		36,75		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	75	0,350	-0,538
			Напряж.	6кВ	6,20		
РПН			2,00				
ИТОГО		6кВ		84	0,416	-0,587	
	Замер по трансформаторам				12:00 час.		

ПС 35/6 № 138	Диспетчерское	Сном			Ток	Рнагр.	Qнагр.
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	180	1,570	-0,016
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		12,00		
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	9	0,037	0,064
			Напряж.	6кВ	6,26		
			РПН		12,00		
ИТОГО			6кВ	189	1,606	0,048	
ПС 35/6 № 240	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское	Сном			Ток	Рнагр.	Qнагр.
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	78	0,662	0,101
			Напряж.	6кВ	6,24		
			РПН		36,77		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	156	1,225	0,538
			Напряж.	6кВ	6,20		
РПН			36,75				
ИТОГО			6кВ	234	1,888	0,638	
ПС 35/6 № 136	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское	Сном			Ток	Рнагр.	Qнагр.
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	40	0,137	-0,319
			Напряж.	6кВ	6,25		
			РПН		36,75		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	64	0,325	-0,448
			Напряж.	6кВ	6,20		
РПН			36,75				
ИТОГО			6кВ	105	0,462	-0,767	
ПС 35/6 № 206	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское	Сном			Ток	Рнагр.	Qнагр.
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	59	0,091	-0,502
			Напряж.	6кВ	6,21		
			РПН		8,00		
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	71	0,560	0,251
			Напряж.	6кВ	6,21		
РПН			8,00				
ИТОГО			6кВ	131	0,651	-0,251	
ПС 35/6 № 175	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское	Сном			Ток	Рнагр.	Qнагр.
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	71	0,211	-0,580
			Напряж.	6кВ	6,26		
			РПН		36,77		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	90	0,075	-0,770
			Напряж.	6кВ	6,20		
РПН			36,77				
ИТОГО			6кВ	161	0,286	-1,350	
ПС 35/6 № 90А	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское	Сном			Ток	Рнагр.	Qнагр.
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	248	2,007	0,707
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		3,00		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	68	0,482	0,343
			Напряж.	6кВ	6,30		
РПН			3,00				
ИТОГО			6кВ	316	2,489	1,050	
ПС 35/6 № 137	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское	Сном			Ток	Рнагр.	Qнагр.
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	44	0,277	-0,260
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		36,75		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	20	0,054	-0,164
			Напряж.	6кВ	6,20		
РПН			36,75				
ИТОГО			6кВ	64	0,331	-0,424	
ПС 35/6 № 110	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское	Сном			Ток	Рнагр.	Qнагр.
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	20	0,152	0,089
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		5,00		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	41	0,276	0,229
			Напряж.	6кВ	6,30		
РПН			5,00				
ИТОГО			6кВ	62	0,428	0,317	

ПС 35/6 № 189	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское	Сном			Ток	Рнагр.	Qнагр.
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	35	0,267	-0,141
			Напряж.	6кВ	6,20		
			РПН		36,75		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	49	0,423	-0,033
			Напряж.	6кВ	6,25		
			РПН		36,75		
ИТОГО		6кВ		84	0,690	-0,174	
ЗРУ-6 кВ Родниковая	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское	Сном			Ток	Рнагр.	Qнагр.
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
	1Т	-	Нагруз.	6кВ	42	0,138	-0,342
			Напряж.	6кВ	6,30		
	2Т	-	Нагрузка	6кВ	54	0,401	-0,234
			Напряж.	6кВ	6,25		
ИТОГО		6кВ		96	0,538	-0,576	
ПС 35/6 № 67	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское	Сном			Ток	Рнагр.	Qнагр.
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	51	0,703	-0,061
			Напряж.	6кВ	10,10		
			РПН		9,00		
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	51	0,687	0,164
			Напряж.	6кВ	10,00		
			РПН		9,00		
ИТОГО		6кВ		102	1,390	0,104	
ПС 35/6 № 173	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское	Сном			Ток	Рнагр.	Qнагр.
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	49	0,108	-0,395
			Напряж.	6кВ	6,10		
			РПН		2,00		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	157	0,346	-1,326
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		4,00		
ИТОГО		6кВ		206	0,454	-1,722	
ПС 35/10 № 298	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское	Сном			Ток	Рнагр.	Qнагр.
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	171	2,477	0,099
			Напряж.	6кВ	10,50		
			РПН		1,00		
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	125	1,812	-0,057
			Напряж.	6кВ	10,50		
			РПН		1,00		
ИТОГО		6кВ		295	4,289	0,042	
ПС 35/6 № 215	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское	Сном			Ток	Рнагр.	Qнагр.
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	20	0,153	0,095
			Напряж.	6кВ	6,40		
			РПН		9,00		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	1	0,007	0,009
			Напряж.	6кВ	6,30		
			РПН		9,00		
ИТОГО		6кВ		22	0,159	0,103	
ПС 35/6 № 161	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское	Сном			Ток	Рнагр.	Qнагр.
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	20	0,034	-0,282
			Напряж.	6кВ	10,10		
			РПН		9,00		
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	23	0,048	-0,312
			Напряж.	6кВ	10,10		
			РПН		6,00		
ИТОГО		6кВ		43	0,081	-0,593	
ПС 10/6 № 256	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское	Сном			Ток	Рнагр.	Qнагр.
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	46	0,687	0,039
			Напряж.	6кВ	10,73		
			РПН		1,00		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	40	0,589	-0,003
			Напряж.	6кВ	10,74		
			РПН		1,00		
ИТОГО		6кВ		86	1,276	0,036	

ПС 35/6 № 64	Замер по трансформаторам				12:00			час.
	Диспетчерское	S _{ном}			Ток	Рнагр.	Qнагр.	
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар	
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	1	0,001	-0,008	
			Напряж.	6кВ	6,34			
			РПН		2,00			
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	1	0,001	-0,008	
			Напряж.	6кВ	6,33			
РПН			2,00					
ИТОГО		6кВ		2	0,001	-0,016		
ПС 35/6 кВ №14	Замер по трансформаторам				12:00			час.
	Диспетчерское	S _{ном.1}			Ток	Рнагр.	Qнагр.	
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар	
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	2	0,018	0,000	
			Напряжение	6 кВ	6,1			
			РПН		6			
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	2	0,016	0,000	
			Напряжение	6 кВ	6,1			
РПН			6					
ИТОГО		6 кВ			0,034	0,000		
ПС 35/6 кВ №16	Замер по трансформаторам				12:00			час.
	Диспетчерское	S _{ном.1}			Ток	Рнагр.	Qнагр.	
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар	
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	164	1,723	0,000	
			Напряжение	6 кВ	6,2			
			РПН		6			
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	76	0,797	0,000	
			Напряжение	6 кВ	6,2			
РПН			6					
ИТОГО		6 кВ			2,519	0,000		
ПС 35/6 кВ №17	Замер по трансформаторам				12:00			час.
	Диспетчерское	S _{ном.1}			Ток	Рнагр.	Qнагр.	
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар	
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	164	1,723	0,000	
			Напряжение	6 кВ	6,2			
			РПН		4			
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	76	0,797	0,000	
			Напряжение	6 кВ	6,2			
РПН			4					
ИТОГО		6 кВ			2,519	0,000		
ПС 35/6 кВ №21	Замер по трансформаторам				12:00			час.
	Диспетчерское	S _{ном.1}			Ток	Рнагр.	Qнагр.	
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар	
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	92	0,967	0,000	
			Напряжение	6 кВ	6,2			
			РПН		1			
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	108	1,135	0,000	
			Напряжение	6 кВ	6,2			
РПН			1					
ИТОГО		6 кВ			2,101	0,000		
ПС 35/6 кВ №42	Замер по трансформаторам				12:00			час.
	Диспетчерское	S _{ном.1}			Ток	Рнагр.	Qнагр.	
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар	
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	1	0,012	0,000	
			Напряжение	6 кВ	6,2			
			РПН		6			
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	1	0,014	0,000	
			Напряжение	6 кВ	6,2			
РПН			6					
ИТОГО		6 кВ			0,027	0,000		
ПС 35/6 кВ №44	Замер по трансформаторам				12:00			час.
	Диспетчерское	S _{ном.1}			Ток	Рнагр.	Qнагр.	
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар	
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	47	0,500	0,000	
			Напряжение	6 кВ	6,2			
			РПН		4			
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	61	0,641	0,000	
			Напряжение	6 кВ	6,2			
РПН			4					
ИТОГО		6 кВ			1,141	0,000		
ПС 35/6 кВ №48	Замер по трансформаторам				12:00			час.
	Диспетчерское	S _{ном.1}			Ток	Рнагр.	Qнагр.	
	наименование	МВА			А	МВт	Мвар	
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	42	0,437	0,359	
			Напряжение	6 кВ	6,3			
			РПН		6			
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	27	0,289	0,000	
			Напряжение	6 кВ	6,3			
РПН			6					
ИТОГО		6 кВ			0,726	0,359		

ПС 35/6 кВ №55	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	6	0,067	0,036
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН		12		
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН		9		
ИТОГО		6 кВ			0,067	0,036	
ПС 35/6 кВ №56	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	2,5	Нагрузка	6 кВ	42	0,445	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		12		
	2Т	2,5	Нагрузка	6 кВ	172	1,813	0,253
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		9		
ИТОГО		6 кВ			2,258	0,253	
ПС 35/6 кВ №57	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	33	0,350	0,837
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		6		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	195	2,050	1,229
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		6		
ИТОГО		6 кВ			2,400	2,066	
ПС 35/6 кВ №75	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	140	1,471	0,168
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		6		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	80	0,847	0,263
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		6		
ИТОГО		6 кВ			2,318	0,431	
ПС 35/6 кВ №83	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	54	0,564	0,411
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		5		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	16	0,173	0,020
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		5		
ИТОГО		6 кВ			0,737	0,432	
ПС 35/6 кВ №84	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	50	0,531	0,479
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		8		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	1	0,012	0,014
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		5		
ИТОГО		6 кВ			0,543	0,493	
ПС 35/6 кВ №91	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	174	1,834	1,499
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		9		
	2Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	266	2,799	0,412
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		9		
ИТОГО		6 кВ			4,633	1,912	
ПС 35/6 кВ №92	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	37	0,386	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	129	1,356	0,207
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ			1,742	0,207	

ПС 35/6 кВ №107	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	52	0,549	0,462
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		5		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		5		
ИТОГО		6 кВ			0,549	0,462	
ПС 35/6 кВ №108	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	144	1,518	0,816
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		6		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	105	1,110	0,468
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		6		
ИТОГО		6 кВ			2,628	1,284	
ПС 35/6 кВ №122	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	213	2,240	0,527
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	146	1,536	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		5		
ИТОГО		6 кВ			3,776	0,527	
ПС 35/6 кВ №123	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	35	0,369	0,176
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	1	0,008	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		7		
ИТОГО		6 кВ			0,377	0,176	
ПС 35/6 кВ №124	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	123	1,297	0,198
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		6		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	47	0,493	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		6		
ИТОГО		6 кВ			1,790	0,198	
ПС 35/6 кВ №125	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	44	0,462	0,351
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		6		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	3	0,031	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		6		
ИТОГО		6 кВ			0,492	0,351	
ПС 35/6 кВ №126	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	2	0,022	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		6		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	77	0,805	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		6		
ИТОГО		6 кВ			0,828	0,000	
ПС 35/6 кВ №141	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	41	0,436	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		11		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	90	0,950	0,176
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		11		
ИТОГО		6 кВ			1,386	0,176	

ПС 35/6 кВ №142	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	84	0,882	0,185
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	46	0,486	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			2				
ИТОГО			6 кВ		1,368	0,185	
ПС 35/6 кВ №143	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	17	0,175	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		5		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	48	0,501	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			5				
ИТОГО			6 кВ		0,676	0,000	
ПС 35/6 кВ №144	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		5		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	241	2,541	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			6				
ИТОГО			6 кВ		2,541	0,000	
ПС 35/6 кВ №145	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	23	0,245	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		5		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	47	0,493	0,178
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			9				
ИТОГО			6 кВ		0,739	0,178	
ПС 35/6 кВ №165	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	124	1,309	0,295
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		12		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	108	1,136	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			11				
ИТОГО			6 кВ		2,445	0,295	
ПС 35/6 кВ №166	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	138	1,456	0,756
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	129	1,354	1,128
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			5				
ИТОГО			6 кВ		2,810	1,884	
ПС 35/6 кВ №167	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,005	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	3	0,034	0,044
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ		0,038	0,044	
ПС 35/6 кВ №168	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	11	0,121	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ		0,121	0,000	

ПС 35/6 кВ №169	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	32	0,332	0,305
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	88	0,921	0,483
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			4				
ИТОГО		6 кВ			1,254	0,788	
ПС 35/6 кВ №170	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	2	0,016	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	13	0,134	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			2				
ИТОГО		6 кВ			0,151	0,000	
ПС 35/6 кВ №185	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	107	1,130	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	74	0,776	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ			1,906	0,000	
ПС 35/6 кВ №186	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	70	0,740	0,491
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	89	0,940	0,130
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ			1,679	0,621	
ПС 35/6 кВ №187	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	60	0,631	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		1		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	54	0,573	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			1				
ИТОГО		6 кВ			1,203	0,000	
ПС 35/6 кВ №204	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	1	0,015	0,052
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	3	0,033	0,062
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			5				
ИТОГО		6 кВ			0,048	0,114	
ПС 35/6 кВ №209	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	6	0,065	0,032
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	55	0,583	0,742
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			2				
ИТОГО		6 кВ			0,648	0,774	
ПС 35/6 кВ №223	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	22	0,229	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		11		
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			6				
ИТОГО		6 кВ			0,229	0,000	

ПС 35/6 кВ №224	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	21	0,218	0,135
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	100	1,052	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		5		
ИТОГО		6 кВ			1,270	0,135	
ПС 35/6 кВ №226	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	224	2,354	0,911
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		12		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	47	0,494	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		8		
ИТОГО		6 кВ			2,849	0,911	
ПС 35/6 кВ №233	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	229	2,413	1,892
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		18		
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	3	0,032	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		16		
ИТОГО		6 кВ			2,445	1,892	
ПС 35/6 кВ №238	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	188	1,984	1,238
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		14		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	167	1,762	1,474
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		14		
ИТОГО		6 кВ			3,746	2,713	
ПС 35/6 кВ №248	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	2	0,016	0,042
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		13		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	1	0,013	0,025
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		12		
ИТОГО		6 кВ			0,029	0,068	
ПС 35/6 кВ №255	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	57	0,599	0,471
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		14		
	2Т	16,0	Нагрузка	6 кВ	49	0,514	0,402
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		14		
ИТОГО		6 кВ			1,112	0,873	
ПС 35/6 кВ №257	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	113	1,189	0,421
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		6		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	233	2,453	0,869
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		6		
ИТОГО		6 кВ			3,643	1,290	
ПС 35/6 кВ №287	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	9	0,090	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	12	0,128	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		2		
ИТОГО		6 кВ			0,218	0,000	

ПС 35/6 кВ №288	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	43	0,455	0,417
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	21	0,225	0,104
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
ИТОГО		6 кВ			0,680	0,521	
ПС 35/6 кВ №293	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	165	1,736	1,086
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	63	0,665	0,491
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ			2,401	1,578	
ПС 35/6 кВ №303	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	216	2,273	1,452
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	259	2,722	0,779
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		5		
ИТОГО		6 кВ			4,994	2,231	
ПС 35/6 кВ №336	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	65	0,689	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	113	1,192	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ			1,880	0,000	
ПС 35/6 кВ №341	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	66	0,690	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	17	0,179	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
ИТОГО		6 кВ			0,869	0,000	
ПС 10/6 кВ №347	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	21	0,216	0,180
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	22	0,230	0,172
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
ИТОГО		6 кВ			0,446	0,352	
ПС 35/6 кВ №357	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	87	0,921	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	157	1,652	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		5		
ИТОГО		6 кВ			2,572	0,000	
ПС 35/6 кВ №360	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	180	1,900	0,053
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		5		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	72	0,753	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ			2,653	0,053	

ПС 35/6 кВ №361	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	17	0,181	0,000
			Напряжение	6 кВ	10,6		
			РПН		6		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	27	0,285	0,000
			Напряжение	6 кВ	10,6		
			РПН		9		
ИТОГО		6 кВ			0,466	0,000	
ПС 35/6 кВ №362	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	179	1,880	0,013
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		5		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	114	1,202	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		6		
ИТОГО		6 кВ			3,083	0,013	
ПС 35/6 кВ №363	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	259	2,725	2,081
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		6		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	148	1,556	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		5		
ИТОГО		6 кВ			4,281	2,081	
ПС 35/6 кВ №377	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	288	3,027	1,486
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН		6		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	380	4,004	2,901
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН		5		
ИТОГО		6 кВ			7,031	4,387	
ПС 35/6 кВ №378	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	85	0,896	0,644
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		6		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	147	1,553	1,355
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		5		
ИТОГО		6 кВ			2,449	1,999	
ПС 35/6 кВ №384	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
ИТОГО		6 кВ			0,000	0,000	
РУ-6 КНС-1	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	336	3,539	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	1	0,008	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
ИТОГО		6 кВ			3,547	0,000	
РУ-6 КНС-1Д	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,004	0,016
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,013
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
ИТОГО		6 кВ			0,004	0,029	

РУ-6 кВ КНС-2	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	153	1,607	0,045
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		1,607	0,045	
РУ-6 кВ КНС-4	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	40,0	Нагрузка	6 кВ	70	0,736	0,676
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	Ввод 2	40,0	Нагрузка	6 кВ	80	0,842	0,096
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		1,578	0,772	
РУ-6 кВ КНС-4А	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	40,0	Нагрузка	6 кВ	70	0,733	0,678
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	Ввод 2	40,0	Нагрузка	6 кВ	80	0,842	0,109
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		1,576	0,787	
РУ-6 кВ КНС-5	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	111	1,168	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	39	0,415	0,207
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		1,583	0,207	
РУ-6 кВ КНС-6	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	3	0,027	0,077
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	10	0,103	0,201
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		0,130	0,278	
ПС 35/6 кВ РУ КНС-7	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	40,0	Нагрузка	6 кВ	118	1,247	0,923
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	2Т	40,0	Нагрузка	6 кВ	183	1,923	1,530
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		3,170	2,453	
ПС 35/6 кВ РУ КНС-7В	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	40,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,013
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	2Т	40,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		0,000	0,013	
РУ-6 кВ КНС-9	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	49	0,517	0,024
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	32	0,337	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		0,853	0,024	

ПС 35/6 кВ РУ КНС-10	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	270	2,838	1,839
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН							
ИТОГО		6 кВ			2,838	1,839	
ПС 35/6 кВ РУ КНС-12	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	7	0,074	0,166
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	12	0,128	0,119
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН							
ИТОГО		6 кВ			0,202	0,285	
ПС 35/6 кВ РУ КНС-13	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	119	1,253	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	2	0,017	0,044
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН							
ИТОГО		6 кВ			1,270	0,044	
ПС 35/6 кВ РУ КНС-13А	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН							
ИТОГО		6 кВ			0,000	0,000	
ПС 35/6 кВ РУ КНС-14	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН							
ИТОГО		6 кВ			0,000	0,000	
ПС 35/6 кВ РУ КНС-15	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,047
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	1	0,008	0,014
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН							
ИТОГО		6 кВ			0,008	0,061	
ПС 35/6 кВ РУ КНС-16	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	1	0,010	0,026
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	3	0,028	0,046
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН							
ИТОГО		6 кВ			0,037	0,072	
ПС 35/6 кВ РУ КНС-17	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	8	0,089	0,082
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	73	0,773	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН							
ИТОГО		6 кВ			0,862	0,082	

ПС 35/6 кВ РУ КНС-18	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,004	0,005
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		0,004	0,005	
ПС 35/6 кВ РУ КНС-18А	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		0,000	0,000	
ПС 35/6 кВ РУ КНС-19	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	44	0,461	0,382
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	36	0,376	0,426
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		0,836	0,808	
ПС 35/6 кВ РУ КНС-20	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	1	0,010	0,031
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	1	0,012	0,024
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		0,022	0,055	
ПС 35/6 кВ РУ ДНС-16	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	2	0,017	0,023
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	24	0,257	0,353
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		0,274	0,376	
ПС 35/6 кВ РУ ДНС-17	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	3	0,031	0,037
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	7	0,071	0,039
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		0,101	0,076	
ПС 35/6 кВ РУ Куст	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	112	1,182	0,000
			Напряжение	6 кВ	603,0		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	2	0,020	0,048
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		1,202	0,048	
РП-6 кВ кВ Федоровская	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	25,0	Нагрузка	6 кВ	72	0,758	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН				
	Ввод 2	25,0	Нагрузка	6 кВ	39	0,411	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН							
ИТОГО			6 кВ		1,170	0,000	

РУ-6 кВ Технолог	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	40,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	Ввод 2	40,0	Нагрузка	6 кВ	145	1,530	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН							
ИТОГО		6 кВ			1,530	0,000	
РУ-6 кВ Водная	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	16,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	Ввод 2	16,0	Нагрузка	6 кВ	9	0,092	0,096
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН							
ИТОГО		6 кВ			0,092	0,096	
РУ-6 кВ Береговая	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	Ввод 1	16	Нагрузка	6 кВ	155	1,628	0,016
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
	Ввод 2	25	Нагрузка	6 кВ	5	0,050	0,095
			Напряжение	6 кВ	602,0		
			РПН				
	Ввод 3	16	Нагрузка	6 кВ	0	0,004	0,009
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН				
Ввод 4	25	Нагрузка	6 кВ	93	0,975	0,101	
		Напряжение	6 кВ	6,2			
ИТОГО		6 кВ			2,66	0,22	
ПС 35 6 кВ №8	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	S _{ном} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	138	1,15	-0,84
			Напряж.	6кВ		6,4	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	228	2,06	-1,15
			Напряж.	6кВ		6,3	
РПН				2			
ИТОГО		6кВ		365	3,22	-2,00	
ПС 35 6 кВ №38	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	S _{ном} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	36	0,36	-0,10
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			36,77	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	40	0,06	-0,41
			Напряж.	6кВ		6,3	
РПН				36,77			
ИТОГО		6кВ		76	0,42	-0,51	
ПС 35 6 кВ №6	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	S _{ном} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	288	2,06	-2,16
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	0	0,00	0,00
			Напряж.	6кВ		6,2	
РПН				3			
ИТОГО		6кВ		288	2,06	-2,16	
ПС 35 6 кВ №30	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	S _{ном} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	123	1,27	0,11
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			13	
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	94	0,16	-0,96
			Напряж.	6кВ		6,3	
РПН				12			
ИТОГО		6кВ		216	1,43	-0,84	
ПС 35 6 кВ №100	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	S _{ном} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	38	0,39	0,01
			Напряж.	6кВ		6,4	
РПН				5			

ПС 35	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	50	0,52	0,01
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			7	
	ИТОГО			6кВ	88	0,91	0,02
ПС 35 6 кВ №146	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет.наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	182	1,83	0,47
			Напряж.	6кВ		6,4	
			РПН			5	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	0	0,00	0,00
			Напряж.	6кВ		0,0	
			РПН			3	
ИТОГО			6кВ	182	1,83	0,47	
ПС 35 6 кВ №202	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет.наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	81	0,49	-0,69
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			3	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	83	0,54	-0,67
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			3	
ИТОГО			6кВ	164	1,03	-1,36	
ПС 35 6 кВ №182	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет.наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	78	0,14	-0,80
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			1	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	76	0,21	-0,76
			Напряж.	6кВ		6,4	
			РПН			1	
ИТОГО			6кВ	154	0,35	-1,56	
ПС 35 6 кВ №97	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет.наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	109	0,93	0,64
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			35,88	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	79	0,68	0,46
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			35,88	
ИТОГО			6кВ	188	1,61	1,11	
ПС 35 6 кВ №59	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет.наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	98	1,01	-0,12
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			5	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	105	0,66	-0,87
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			36,733	
ИТОГО			6кВ	204	1,67	-0,99	
ПС 35 6 кВ №380	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет.наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	356	3,18	1,89
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			10	
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	304	2,61	1,78
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			10,000	
ИТОГО			6кВ	660	5,79	3,67	
ПС 35 6 кВ №18	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет.наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	193	1,99	-0,25
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			2	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	0	0,00	0,00
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			2	
ИТОГО			6кВ	193	1,99	-0,25	
ПС 35 6 кВ №79	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет.наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	37	0,38	-0,09
			Напряж.	6кВ		6,4	
			РПН			0,000	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	56	0,58	-0,07
			Напряж.	6кВ		6,4	
			РПН			0,000	
ИТОГО			6кВ	94	0,96	-0,17	

ПС 35 6 кВ №135	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	132	1,35	-0,26
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			2	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	134	1,06	-0,90
			Напряж.	6кВ		6,3	
РПН				2			
ИТОГО		6кВ		267	2,41	-1,16	
ПС 35 6 кВ №148	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	85	0,88	0,07
			Напряж.	6кВ		6,4	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	211	2,13	0,52
			Напряж.	6кВ		6,3	
РПН				3			
ИТОГО		6кВ		296	3,01	0,59	
ПС 35 6 кВ №201	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	75	0,11	-0,77
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			7	
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	164	1,07	-1,32
			Напряж.	6кВ		6,3	
РПН				7			
ИТОГО		6кВ		238	1,18	-2,08	
ПС 35 6 кВ №234	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	218	2,23	-0,37
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			7	
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	167	1,70	-0,34
			Напряж.	6кВ		6,2	
РПН				7			
ИТОГО		6кВ		385	3,93	-0,72	
ПС 35 6 кВ №295	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	191	1,98	-0,16
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			2	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	161	1,67	0,10
			Напряж.	6кВ		6,3	
РПН				2			
ИТОГО		6кВ		352	3,65	-0,06	
ПС 35 6 кВ №181	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	239	2,38	-0,71
			Напряж.	6кВ		6,1	
			РПН			6	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	521	5,25	-1,31
			Напряж.	6кВ		6,2	
РПН				7			
ИТОГО		6кВ		760	7,63	-2,02	
ПС 35/6 кВ №333	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	1130	-12,82	-1,44
			Напряжение	6 кВ		6,6	
			РПН			6	
	2Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	1120	-12,78	-0,57
			Напряжение	6 кВ		6,6	
РПН				6			
3Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	1117	-12,72	-1,01	
		Напряжение	6 кВ		6,6		
		РПН			6		
ИТОГО		6 кВ		3368	-38,32	-3,02	
ПС 35 6 кВ №77	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	171	1,61	-0,76
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			3	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	143	1,31	0,70
			Напряж.	6кВ		6,2	
РПН				6,00			
ИТОГО		6кВ		315	2,92	-0,06	

ПС 35 6 кВ №78	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	94	0,89	0,40
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			4	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	23	0,23	0,08
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			4	
ИТОГО		6кВ		117	1,11	0,49	
ПС 35 6 кВ №80	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	64	0,63	-0,21
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			37	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	83	0,52	-0,68
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			37	
ИТОГО		6кВ		147	1,15	-0,89	
ПС 35 6 кВ №98	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	97	0,22	-0,98
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			6	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	197	2,04	-0,06
			Напряж.	6кВ		6,1	
			РПН			7	
ИТОГО		6кВ		294	2,27	-1,04	
ПС 35 6 кВ №99	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагруз.	6кВ	37	0,35	0,16
			Напряж.	6кВ		6	
			РПН			12,00	
	2Т	10,0	Нагрузка	6кВ	87	0,77	-0,47
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			13	
ИТОГО		6кВ		124	1,12	-0,31	
ПС 35 6 кВ №102	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	84	0,84	-0,23
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			4,00	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	116	1,17	-0,29
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			3,00	
ИТОГО		6кВ		200	2,01	-0,52	
ПС 35 6 кВ №171	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	142	1,07	-1,02
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			3	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	0	0,00	0,00
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			37	
ИТОГО		6кВ		142	1,07	-1,02	
ПС 35 6 кВ №7	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	184	1,83	-0,55
			Напряж.	6кВ		6,1	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	180	1,58	-1,01
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			3	
ИТОГО		6кВ		365	3,41	-1,56	
ПС 35 6 кВ №15	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	102	1,06	0,03
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН		6		
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	33	0,30	-0,16
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН		0,00		
ИТОГО			6кВ	135	1,36	-0,13	
№22	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
			Нагруз.	6кВ	155	1,56	-0,38

ПС 35 6 кВ	1Т	6,3	Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			8	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	26	0,19	-0,20
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			4	
ИТОГО			6кВ	181	1,75	-0,58	
ПС 35 6 кВ №27	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	6	0,01	0,06
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			36,77	
ИТОГО			6кВ	6	0,01	0,06	
ПС 35 6 кВ №28	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	66	0,67	0,14
			Напряж.	6кВ		6,4	
			РПН			35,00	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	41	0,42	0,00
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			35,88	
ИТОГО			6кВ	107	1,09	0,14	
ПС 35 6 кВ №81	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	91	0,93	0,14
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			35,00	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	101	1,04	-0,13
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			35,00	
ИТОГО			6кВ	191	1,97	0,01	
ПС 35 6 кВ №263	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	36	0,36	-0,10
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			7,00	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	41	0,24	-0,35
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			35,875	
ИТОГО			6кВ	77	0,60	-0,45	
ПС 35 6 кВ №19	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	160	1,65	0,18
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			7	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	151	1,56	0,17
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			7	
ИТОГО			6кВ	312	3,22	0,35	
ПС 35 6 кВ №60	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	140	1,350	-0,538
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			2	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	91	0,850	-0,407
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			3	
ИТОГО			6кВ	231	2,20	-0,94	
ПС 35 6 кВ №101	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагруз.	6кВ	206	2,12	0,32
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			5	
	2Т	6,3	Нагрузка	6кВ	161	1,39	-0,93
			Напряж.	6кВ		6,3	
			РПН			8	
ИТОГО			6кВ	368	3,51	-0,62	
ПС 35 6 кВ №134	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспет. наимен.	Сном МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагруз.	6кВ	96	0,72	-0,68
			Напряж.	6кВ		6,1	
			РПН			35,88	
	2Т	4,0	Нагрузка	6кВ	108	0,39	-1,05
			Напряж.	6кВ		6,2	
			РПН			0	
ИТОГО			6кВ	204	1,11	-1,74	
	Замер по трансформаторам					12:00	час.

ПС 35/6 кВ №184	Диспетчерское наименование		Сном., МВА				Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка		6 кВ	270	2,46	-1,33	
			Напряжение		6 кВ		6,2		
			РПН			2			
	2Т	6,3	Нагрузка		6 кВ	222	1,95	-1,23	
			Напряжение		6 кВ		6,2		
			РПН			4			
ИТОГО			6 кВ		492	4,41	-2,57		
ПС 35/6 кВ №291	Замер по трансформаторам						12:00	час.	
	Диспетчерское наименование		Сном., МВА				Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка		6 кВ	195	2,012	0,260	
			Напряжение		6 кВ		6,2		
			РПН			3			
	2Т	6,3	Нагрузка		6 кВ	288	2,746	1,190	
			Напряжение		6 кВ		6,1		
РПН				5					
ИТОГО			6 кВ		484	4,76	1,45		
ПС 35/6 кВ №285	Замер по трансформаторам						12:00	час.	
	Диспетчерское наименование		Сном., МВА				Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка		6 кВ	133	1,35	0,30	
			Напряжение		6 кВ		6,3		
			РПН			6			
	2Т	6,3	Нагрузка		6 кВ	157	1,60	0,30	
			Напряжение		6 кВ		6,3		
РПН				5					
ИТОГО			6 кВ		290	2,94	0,61		
ПС 35/6 кВ №294	Замер по трансформаторам						12:00	час.	
	Диспетчерское наименование		Сном., МВА				Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка		6 кВ	241	2,50	0,13	
			Напряжение		6 кВ		6,2		
			РПН			5			
	2Т	4,0	Нагрузка		6 кВ	87	0,80	-0,41	
			Напряжение		6 кВ		6,1		
РПН				0					
ИТОГО			6 кВ		328	3,30	-0,28		
ПС 35/6 кВ №365	Замер по трансформаторам						12:00	час.	
	Диспетчерское наименование		Сном., МВА				Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка		6 кВ	78	0,790	-0,194	
			Напряжение		6 кВ		6,2		
			РПН			2			
	2Т	4,0	Нагрузка		6 кВ	58	0,598	-0,095	
			Напряжение		6 кВ		6,0		
РПН				2					
ИТОГО			6 кВ		137	1,39	-0,29		
ПС 35/6 кВ №366	Замер по трансформаторам						12:00	час.	
	Диспетчерское наименование		Сном., МВА				Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка		6 кВ	38	0,163	-0,358	
			Напряжение		6 кВ		6,2		
			РПН			2			
	2Т	4,0	Нагрузка		6 кВ	44	0,320	-0,326	
			Напряжение		6 кВ		6,1		
РПН				4					
ИТОГО			6 кВ		82	0,48	-0,68		
ПС 35/6 кВ №350	Замер по трансформаторам						12:00	час.	
	Диспетчерское наименование		Сном., МВА				Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка		6 кВ	121	0,63	-1,08	
			Напряжение		6 кВ		6,3		
			РПН			3			
	2Т	6,3	Нагрузка		6 кВ	124	1,18	-0,50	
			Напряжение		6 кВ		6,2		
РПН				3					
ИТОГО			6 кВ		244	1,81	-1,58		
ПС 35/6 кВ №286	Замер по трансформаторам						12:00	час.	
	Диспетчерское наименование		Сном., МВА				Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка		6 кВ	1576	-15,44	5,408	
			Напряжение		6 кВ		6,2		
			РПН			14			
	2Т	25,0	Нагрузка		6 кВ	1399	-14,07	3,620	
			Напряжение		6 кВ		6,2		
РПН				13					
ИТОГО			6 кВ		2976	-29,51	9,03		
кВ №304	Замер по трансформаторам						12:00	час.	
	Диспетчерское наименование		Сном., МВА				Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	1860	18,56	-5,31		
			Напряжение	6 кВ		6,1			

ПС 35/6			РПН			13	
	2Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	1573	-15,72	4,42
			Напряжение	6 кВ		6,1	
			РПН			14	
	ИТОГО		6 кВ		3433	2,84	-0,90
ПС 35/6 кВ №114	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	38	0,38	0,13
			Напряжение	6 кВ		6,1	
			РПН			4	
ИТОГО			6 кВ		38	0,38	0,13
ПС 35/6 кВ №348	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	103	0,47	-0,97
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			3	
	2Т		4,0	Нагрузка	6 кВ	114	0,52
		Напряжение		6 кВ		6,3	
		РПН			3		
ИТОГО		6 кВ		218	0,99	-2,03	
ПС 35/6 кВ №352	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	182	0,58	-1,80
			Напряжение	6 кВ		6,1	
			РПН			6	
	2Т		10,0	Нагрузка	6 кВ	276	2,24
		Напряжение		6 кВ		6,1	
		РПН			8		
ИТОГО		6 кВ		458	2,82	-3,58	
ПС 35/6 кВ №379	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	125	0,12	-1,29
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			2	
	2Т		4,0	Нагрузка	6 кВ	13	0,12
		Напряжение		6 кВ		6,2	
РПН				4			
ИТОГО		6 кВ		138	0,23	-1,22	
ПС 35/6кВ №311	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	93	0,700	-0,666
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		3		
	2Т		4,0	Нагрузка	6 кВ	91	0,751
		Напряжение		6 кВ	6,1		
РПН		3					
ИТОГО		6 кВ		184,2	1,450	-1,245	
ПС 35/6кВ №73	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	229	2,348	0,400
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		3		
	2Т		6,3	Нагрузка	6 кВ	118	1,157
		Напряжение		6 кВ	6,3		
РПН		3					
ИТОГО		6 кВ		347,6	3,506	-0,016	
ПС 35/6кВ №82	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	74	0,549	-0,532
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		3		
	2Т		6,3	Нагрузка	6 кВ	187	1,933
		Напряжение		6 кВ	6,2		
РПН		4					
ИТОГО		6 кВ		261,0	2,482	-0,290	
ПС 35/6кВ №29	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	115	1,020	-0,621
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		4		
	2Т		6,3	Нагрузка	6 кВ	189	1,715
		Напряжение		6 кВ	6,4		
РПН		2					
ИТОГО		6 кВ		303,8	2,735	0,335	
	Замер по трансформаторам					12:00	час.

ПС 35/6кВ №88	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,0		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	223	2,210	0,683
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		1		
ИТОГО			6 кВ	222,6	2,210	0,683	
ПС 35/6кВ №106	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	187	1,914	0,340
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	172	1,607	-0,779
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			2				
ИТОГО			6 кВ	359,0	3,522	-0,439	
ПС 35/6кВ №163	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	50	0,324	-0,411
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		1		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	41	0,042	-0,419
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			1				
ИТОГО			6 кВ	90,9	0,366	-0,830	
ПС 35/6кВ №198	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	116	1,206	-0,062
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		9		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	53	0,412	0,373
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			9				
ИТОГО			6 кВ	169,7	1,618	0,311	
ПС 35/6кВ №247	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	90	0,542	-0,767
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		11		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	123	0,906	0,904
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			12				
ИТОГО			6 кВ	213,5	1,448	0,137	
ПС 35/6кВ №292	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	267	2,627	0,906
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	91	0,793	0,521
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			3				
ИТОГО			6 кВ	358,7	3,421	1,427	
ПС 35/6кВ №105	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	22	0,217	-0,077
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		13		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	70	0,729	0,057
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			12				
ИТОГО			6 кВ	92,5	0,946	-0,021	
ПС 35/6кВ №302	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	226	2,341	-0,191
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		4		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	189	1,621	1,101
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			2				
ИТОГО			6 кВ	414,5	3,962	0,910	
№63	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
			Нагрузка	6 кВ	32	0,336	0,018

ПС 35/6кВ	1Т	4,0	Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		4		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	135	1,282	-0,563
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
ИТОГО			6 кВ		167,1	1,618	-0,545
ПС 35/6кВ №62	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	159	1,654	0,107
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		12		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	237	2,439	-0,311
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			1				
ИТОГО			6 кВ		396,1	4,093	-0,204
ПС 35/6кВ №61	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	61	0,558	0,299
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		1		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	14	0,139	-0,030
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			1				
ИТОГО			6 кВ		74,5	0,696	0,269
ПС 35/6кВ №45	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	74	0,284	-0,712
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	163	1,690	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			7				
ИТОГО			6 кВ		236,4	1,974	-0,712
ПС 35/6кВ №41	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	135	1,406	-0,005
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	100	0,972	0,358
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			1				
ИТОГО			6 кВ		235,0	2,378	0,354
ПС 35/6кВ №26	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	246	2,457	0,702
			Напряжение	6 кВ	4,0		
			РПН		0		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	101	1,039	-0,157
			Напряжение	6 кВ	4,0		
РПН			0				
ИТОГО			6 кВ		347,1	3,497	0,544
ПС 35/6кВ №11	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	59	0,524	0,317
			Напряжение	6 кВ	4,0		
			РПН		0		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	136	1,371	-0,328
			Напряжение	6 кВ	4,0		
РПН			0				
ИТОГО			6 кВ		194,6	1,895	-0,011
ПС 35/6кВ №236	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	72	0,534	-0,525
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	68	0,664	0,235
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			2				
ИТОГО			6 кВ		139,8	1,198	-0,289
35/6кВ №104	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	134	1,390	0,052
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		2		
		Нагрузка	6 кВ	86	0,893	-0,004	

ПС	2Т	4,0	Напряжение	6 кВ	6,2		
	ИТОГО		6 кВ		219,8	2,283	0,048
ПС 35/6кВ №72	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	267	2,737	0,446
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		8		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	181	1,884	-0,079
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			7				
ИТОГО		6 кВ		448,3	4,621	0,367	
ПС 35/6кВ №47	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	160	1,634	0,305
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		6		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	129	1,254	-0,471
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			6				
ИТОГО		6 кВ		288,9	2,888	-0,166	
ПС 35/6кВ №66	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	171	1,776	-0,142
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	151	1,549	-0,249
			Напряжение	6 кВ	6,4		
РПН			4				
ИТОГО		6 кВ		322,4	3,325	-0,390	
ПС 35/6кВ №35	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	174	1,800	0,143
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		6		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			5				
ИТОГО		6 кВ		173,7	1,800	0,143	
ПС 35/6кВ №5	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	171	1,337	1,164
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	170	1,553	0,832
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			2				
ИТОГО		6 кВ		340,1	2,890	1,996	
ПС 35/6кВ №49	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	168	1,576	-0,758
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		1		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	86	0,894	-0,045
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			2				
ИТОГО		6 кВ		254,5	2,470	-0,803	
ПС 35/6кВ №89	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	47	0,455	0,190
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		5		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	83	0,755	0,421
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		130,6	1,210	0,611	
ПС 35/6кВ №356	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	100	0,894	0,526
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	176	1,551	0,967
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			4				
ИТОГО		6 кВ		275,6	2,444	1,493	

ПС 35/6кВ №197	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	159	1,611	-0,354
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	123	0,587	-1,132
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ		281,4	2,198	-1,486	
ПС 35/6кВ №13	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	47	0,448	0,203
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	69	0,623	0,361
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		1		
ИТОГО		6 кВ		116,6	1,071	0,564	
ПС 35/6кВ №140	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	94	0,802	0,552
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		1		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	81	0,680	0,493
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН		1		
ИТОГО		6 кВ		174,5	1,481	1,045	
ПС 35/6кВ №36	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	107	1,033	0,421
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		1		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	174	1,651	0,740
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН		2		
ИТОГО		6 кВ		281,4	2,684	1,161	
ПС 35/6кВ №203	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	199	2,055	-0,194
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	35	0,356	0,060
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ		233,4	2,411	-0,134	
ПС 35/6кВ №4	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	59	0,505	0,341
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	168	1,699	0,400
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		6		
ИТОГО		6 кВ		226,6	2,204	0,741	
ПС 35/6кВ №3	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	195	2,001	-0,307
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		12		
	2Т	10,0	Нагрузка	6 кВ	118	1,069	0,609
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		12		
ИТОГО		6 кВ		313,2	3,070	0,302	
ПС 35/6кВ №50	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	91	0,817	0,476
			Напряжение	6 кВ	6,4		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	40	0,238	-0,342
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		2		
ИТОГО		6 кВ		131,1	1,055	0,134	
332	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар

ПС 35/6кВ №:	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	94	0,900	-0,391
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	145	1,388	0,577
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	ИТОГО		6 кВ		239,0	2,288	0,186
ПС 35/6кВ №359	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	72	0,742	-0,127
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	57	0,559	-0,180
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		129,0	1,301	-0,307	
ПС 35/6кВ №335	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	23	0,232	0,059
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	202	1,804	-1,069
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			2				
ИТОГО		6 кВ		224,9	2,037	-1,010	
ПС 35/6кВ №340	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	171	1,389	-1,116
			Напряжение	6 кВ	6,0		
			РПН		2		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	83	0,192	-0,837
			Напряжение	6 кВ	6,0		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		254,1	1,580	-1,953	
ПС 35/6кВ №344	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	163	1,669	-0,257
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		4		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	86	0,718	-0,530
			Напряжение	6 кВ	6,3		
РПН			4				
ИТОГО		6 кВ		248,4	2,388	-0,787	
ПС 35/6кВ №372	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	88	0,910	-0,064
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	151	1,562	-0,173
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		238,9	2,471	-0,237	
ПС 35/6кВ №369	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	224	2,292	0,391
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	23	0,230	0,051
			Напряжение	6 кВ	6,2		
РПН			3				
ИТОГО		6 кВ		246,5	2,523	0,442	
ПС 35/6кВ №213	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6кВ	1	0,008	-0,006
			Напряжение	6кВ	6,3		
			РПН		0		
	2Т		Нагрузка	6кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6кВ	0,0		
РПН			0				
ИТОГО		6кВ		0,9	0,008	-0,006	
5/6кВ №131	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	81	0,795	0,291
			Напряжение	6 кВ	6,1		
РПН			2				

ПС 35/6кВ №375	2Т		Нагрузка	6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение	6 кВ	0,0		
			РПН		0		
	ИТОГО		6 кВ		81,5	0,795	0,291
ПС 35/6кВ №376	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	83	0,010	-0,858
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		2		
	2Т	4,0	Нагрузка	6 кВ	68	0,597	0,385
			Напряжение	6 кВ	6,1		
			РПН		5		
ИТОГО		6 кВ		150,9	0,607	-0,473	
РУ-6кВ КНС-1А (ПС-110/35/6кВ Блочная)	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	40,0	Нагрузка	6 кВ	93	0,968	-0,020
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	40,0	Нагрузка	6 кВ	178	1,846	0,059
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ		270,9	2,814	0,038	
ПС 35/6кВ №377	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	59	0,595	0,129
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
	2Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	292	2,970	0,606
			Напряжение	6 кВ	6,2		
			РПН		3		
ИТОГО		6 кВ		350,2	3,564	0,735	
РУ-6кВ КНС-3 (ПС-110/35/6кВ Элегаз)	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	137	1,373	0,367
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		5		
	2Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	123	1,270	0,131
			Напряжение	6 кВ	6,3		
			РПН		4		
ИТОГО		6 кВ		259,6	2,643	0,499	
ПС 35/6кВ №378	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	Сном., МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	215	13,007	0,155
			Напряжение	6 кВ	36,5		
			РПН		4		
	2Т	25,0	Нагрузка	6 кВ	212	12,822	0,202
			Напряжение	6 кВ	36,7		
			РПН		7		
ИТОГО		6 кВ		638,5	38,678	-0,421	
ПС 35/6 кВ №32	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	64,66	0,65	-0,27
			Напряжение	6 кВ		6,24	
			РПН			6,00	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	106,73	1,15	-0,18
			Напряжение	6 кВ		6,30	
			РПН			9,00	
ИТОГО		6 кВ		171,40	1,79	-0,45	
/6 кВ №178	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	195	1,770	1,109
			Напряжение	6 кВ		6,2	
РПН				6			

ПС 3Э	2Т	6,3	Нагрузка		6 кВ	159	1,686	-0,519
			Напряжение		6 кВ		6,4	
			РПН				6	
	ИТОГО			6 кВ		354,1	3,457	0,590
ПС 35/6 кВ №150	Замер по трансформаторам						12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА				Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка		6 кВ	259	2,799	0,181
			Напряжение		6 кВ		6,3	
			РПН			7		
	2Т	10	Нагрузка		6 кВ	142	1,506	-0,246
			Напряжение		6 кВ		6,20	
РПН				7				
ИТОГО			6 кВ		401,7	4,306	-0,065	
ПС 35/6 кВ №176	Замер по трансформаторам						12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА				Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка		6 кВ	37	0,410	0,026
			Напряжение		6 кВ		6,4	
			ПБВ			36,750		
	2Т	4	Нагрузка		6 кВ	39	0,430	-0,070
			Напряжение		6 кВ		6,40	
ПБВ				36,750				
ИТОГО			6 кВ		76,5	0,840	-0,044	
ПС 35/6 кВ №71	Замер по трансформаторам						12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА				Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка		6 кВ	439	4,863	-0,153
			Напряжение		6 кВ		6,4	
			РПН			5		
	2Т	10	Нагрузка		6 кВ	119	1,121	-0,698
			Напряжение		6 кВ		6,40	
РПН				5				
ИТОГО			6 кВ		558,7	5,984	-0,851	
ПС 35/6 кВ №179	Замер по трансформаторам						12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА				Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка		6 кВ	86	0,949	-0,030
			Напряжение		6 кВ		6,4	
			ПБВ			36,750		
	2Т	4	Нагрузка		6 кВ	158	1,485	-0,925
			Напряжение		6 кВ		6,4	
ПБВ				36,750				
ИТОГО			6 кВ		243,8	2,434	-0,955	
ПС 35/6 кВ №113	Замер по трансформаторам						12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА				Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	16	Нагрузка		6 кВ	661	6,949	1,903
			Напряжение		6 кВ		6,3	
			РПН			8		
	2Т	16	Нагрузка		6 кВ	244	2,640	-0,358
			Напряжение		6 кВ		6,30	
РПН				6				
ИТОГО			6 кВ		905,5	9,589	1,545	
ПС 35/6 кВ №152	Замер по трансформаторам						12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА				Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка		6 кВ	189	1,960	0,537
			Напряжение		6 кВ		6,2	
			ПБВ			36,750		
	2Т	4	Нагрузка		6 кВ	58	0,619	-0,084
			Напряжение		6 кВ		6,2	
ПБВ				36,750				
ИТОГО			6 кВ		247,7	2,579	0,453	
ПС 35/6 кВ №207	Замер по трансформаторам						12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА				Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка		6 кВ	273	2,505	1,525
			Напряжение		6 кВ		6,20	
			РПН			3		
	2Т	6,3	Нагрузка		6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение		6 кВ		6,20	
РПН				2				
ИТОГО			6 кВ		273,4	2,505	1,525	
ПС 35/6 кВ №140	Замер по трансформаторам						12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА				Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	10	Нагрузка		6 кВ	0	0,000	0,000
			Напряжение		6 кВ		6,2	
			РПН			8		
	2Т	10	Нагрузка		6 кВ	337	3,561	-0,612
Напряжение			6 кВ		6,20			

			РПН			6		
	ИТОГО		6 кВ		336,9	3,561	-0,612	
ПС 35/6 кВ №177	Замер по трансформаторам					12:00	час.	
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар	
			1Т	6,3	Нагрузка 6 кВ	263	2,911	0,147
			Напряжение 6 кВ			6,4		
	РПН				4			
	2Т	6,3	Нагрузка 6 кВ	145	1,542	0,436		
			Напряжение 6 кВ		6,40			
			РПН			7		
ИТОГО		6 кВ		407,9	4,452	0,583		
ПС 35/6 кВ №153	Замер по трансформаторам					12:00	час.	
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар	
			1Т	4	Нагрузка 6 кВ	100	1,028	0,321
			Напряжение 6 кВ			6,2		
	ПБВ				36,750			
	2Т	4	Нагрузка 6 кВ	190	1,984	0,448		
			Напряжение 6 кВ		6,20			
			ПБВ			36,750		
ИТОГО		6 кВ		289,6	3,011	0,768		
ПС 35/6 кВ №115	Замер по трансформаторам					12:00	час.	
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар	
			1Т	10	Нагрузка 6 кВ	429	4,404	1,375
			Напряжение 6 кВ			6,2		
	РПН				12			
	2Т	10	Нагрузка 6 кВ	303	3,174	0,716		
			Напряжение 6 кВ		6,20			
			РПН			12		
ИТОГО		6 кВ		732,1	7,578	2,091		
ПС 35/6 кВ №192	Замер по трансформаторам					12:00	час.	
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар	
			1Т	4	Нагрузка 6 кВ	179	1,835	0,573
			Напряжение 6 кВ			6,2		
	ПБВ				35,880			
	2Т	4	Нагрузка 6 кВ	224	2,380	0,537		
			Напряжение 6 кВ		6,30			
			ПБВ			35,875		
ИТОГО		6 кВ		403,1	4,215	1,110		
ПС 35/6 кВ №190	Замер по трансформаторам					12:00	час.	
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар	
			1Т	10	Нагрузка 6 кВ	297	3,184	-0,025
			Напряжение 6 кВ			6,20		
	РПН				8			
	2Т	10	Нагрузка 6 кВ	256	2,734	0,252		
			Напряжение 6 кВ		6,20			
			РПН			11		
ИТОГО		6 кВ		552,9	5,919	0,227		
ПС 35/6 кВ №210	Замер по трансформаторам					12:00	час.	
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар	
			1Т	4	Нагрузка 6 кВ	52	0,562	-0,004
			Напряжение 6 кВ			6,22		
	РПН				3			
	2Т	4	Нагрузка 6 кВ	173	1,823	0,168		
			Напряжение 6 кВ		6,10			
			РПН			4		
ИТОГО		6 кВ		225,7	2,385	0,164		
ПС 35/6 кВ №151	Замер по трансформаторам					12:00	час.	
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар	
			1Т	4	Нагрузка 6 кВ	170	1,857	0,290
			Напряжение 6 кВ			6,4		
	РПН				2			
	2Т	4	Нагрузка 6 кВ	145	1,527	0,511		
			Напряжение 6 кВ		6,40			
			РПН			2		
ИТОГО		6 кВ		315,2	3,384	0,801		
ПС 35/6 кВ №211	Замер по трансформаторам					12:00	час.	
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар	
			1Т	10	Нагрузка 6 кВ	113	0,896	-0,793
			Напряжение 6 кВ			6,1		
	РПН				11			
	2Т	10	Нагрузка 6 кВ	118	1,169	-0,443		
			Напряжение 6 кВ		6,10			
			РПН			9		
ИТОГО		6 кВ		231,8	2,065	-1,236		

ПС 35/6 кВ №93	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	79	0,850	0,126
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			ПБВ			35,880	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	74	0,783	0,094
			Напряжение	6 кВ		6,20	
ПБВ				35,875			
ИТОГО			6 кВ	152,4	1,633	0,220	
ПС 35/6 кВ №195	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	160	1,700	0,252
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			4	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	211	2,246	0,270
			Напряжение	6 кВ		6,20	
РПН				3			
ИТОГО			6 кВ	371,1	3,946	0,522	
ПС 35/6 кВ №199	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	163	1,761	0,261
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			3	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	123	1,306	0,157
			Напряжение	6 кВ		6,20	
РПН				3			
ИТОГО			6 кВ	285,9	3,066	0,418	
ПС 35/6 кВ №76	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	74	0,789	0,117
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			2	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	69	0,731	0,088
			Напряжение	6 кВ		6,20	
РПН				4			
ИТОГО			6 кВ	142,8	1,520	0,205	
ПС 35/6 кВ №338	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	91	0,971	0,144
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			2	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	15	0,157	0,019
			Напряжение	6 кВ		6,2	
РПН				2			
ИТОГО			6 кВ	105,9	1,128	0,163	
ПС 35/6 кВ №37	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	316	3,276	0,900
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			13	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	297	3,160	0,423
			Напряжение	6 кВ		6,20	
РПН				13			
ИТОГО			6 кВ	613,0	6,436	1,323	
ПС 35/6 кВ №31	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	16	Нагрузка	6 кВ	342	3,549	0,975
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			14	
	2Т	16	Нагрузка	6 кВ	694	7,374	0,986
			Напряжение	6 кВ		6,2	
РПН				14			
ИТОГО			6 кВ	1035,6	10,923	1,962	
ПС 35/6 кВ №94	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	232	2,357	0,785
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			ПБВ			35,004	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	143	1,536	0,058
			Напряжение	6 кВ		6,2	
ПБВ				35,004			
ИТОГО			6 кВ	374,9	3,893	0,843	
3	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское	S _{ном.1}			Ток	Рнагр.	Qнагр.

ПС 35/6 кВ №43	наименование		МВА				A	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка		6 кВ	237	2,454	0,817	
			Напряжение		6 кВ		6,3		
			РПН			5			
	2Т	6,3	Нагрузка		6 кВ	228	2,402	0,091	
			Напряжение		6 кВ		6,10		
			РПН			3			
ИТОГО			6 кВ		465,0	4,856	0,908		
ПС 35/6 кВ №33	Замер по трансформаторам						12:00	час.	
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.		
					A	МВт	Мвар		
	1Т	16	Нагрузка		6 кВ	589	6,284	0,671	
			Напряжение		6 кВ		6,20		
			РПН			7			
	2Т	16	Нагрузка		6 кВ	238	2,550	0,032	
			Напряжение		6 кВ		6,20		
			РПН			8			
ИТОГО			6 кВ		827,0	8,835	0,702		
ПС 35/6 кВ №70	Замер по трансформаторам						12:00	час.	
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.		
					A	МВт	Мвар		
	1Т	10	Нагрузка		6 кВ	194	2,018	-0,321	
			Напряжение		6 кВ		6,10		
			РПН			6			
	2Т	10	Нагрузка		6 кВ	304	3,203	0,167	
			Напряжение		6 кВ		6,10		
			РПН			7			
ИТОГО			6 кВ		497,6	5,221	-0,154		
ПС 35/6 кВ №96	Замер по трансформаторам						12:00	час.	
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.		
					A	МВт	Мвар		
	1Т	10	Нагрузка		6 кВ	162	1,719	-0,274	
			Напряжение		6 кВ		6,2		
			РПН			7			
	2Т	10	Нагрузка		6 кВ	134	1,439	0,075	
			Напряжение		6 кВ		6,20		
			РПН			11			
ИТОГО			6 кВ		296,6	3,158	-0,199		
ПС 35/6 кВ №212	Замер по трансформаторам						12:00	час.	
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.		
					A	МВт	Мвар		
	1Т	4	Нагрузка		6 кВ	84	0,883	0,183	
			Напряжение		6 кВ		6,2		
			ПБВ			35,880			
	2Т	4	Нагрузка		6 кВ	109	1,145	-0,097	
			Напряжение		6 кВ		6,10		
			ПБВ			35,875			
ИТОГО			6 кВ		193,0	2,028	0,086		
ПС 35/6 кВ №52	Замер по трансформаторам						12:00	час.	
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток A	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар		
	1Т	10	Нагрузка		6 кВ	227	2,388	0,494	
			Напряжение		6 кВ		6,2		
			РПН			13			
	2Т	10	Нагрузка		6 кВ	168	1,791	-0,152	
Напряжение			6 кВ		6,2				
РПН				13					
ИТОГО			6 кВ		394,2	4,179	0,342		
ПС 35/6 кВ №85	Замер по трансформаторам						12:00	час.	
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.		
					A	МВт	Мвар		
	1Т	4	Нагрузка		6 кВ	109	0,732	-0,938	
			Напряжение		6 кВ		6,3		
			ПБВ			36,750			
	2Т	4	Нагрузка		6 кВ	76	0,268	-0,779	
Напряжение			6 кВ		6,3				
ПБВ				36,770					
ИТОГО			6 кВ		184,8	1,000	-1,717		
ПС 35/6 кВ №319	Замер по трансформаторам						12:00	час.	
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.		
					A	МВт	Мвар		
	1Т	6,3	Нагрузка		6 кВ	15	0,100	-0,128	
			Напряжение		6 кВ		6,3		
			РПН			2			
	2Т	6,3	Нагрузка		6 кВ	41	0,274	-0,352	
Напряжение			6 кВ		6,3				
РПН				2					
ИТОГО			6 кВ		56	0,374	-0,479		
№200	Замер по трансформаторам						12:00	час.	
	Диспетчерское наименование	S _{ном.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.		
					A	МВт	Мвар		
			Нагрузка	6 кВ	134	1,430	0,130		

ПС 35/6 кВ	1Т	6,3	Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			4	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	185	1,975	-0,385
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			4	
	ИТОГО		6 кВ		318,5	3,405	-0,254
ПС 35/6 кВ №241	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	161	1,633	0,654
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			14	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	257	2,748	-0,146
Напряжение			6 кВ		6,2		
РПН				13			
	ИТОГО		6 кВ		417,9	4,381	0,508
ПС 35/6 кВ №315	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	38	0,293	0,280
			Напряжение	6 кВ		6,2	
ПБВ				35,000			
	ИТОГО		6 кВ		37,8	0,293	0,280
ПС 35/6 кВ №242	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	106	1,115	-0,290
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	117	1,105	0,641
Напряжение			6 кВ		6,30		
РПН				3			
	ИТОГО		6 кВ		222,9	2,220	0,351
ПС 35/6 кВ №158	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	55	0,595	-0,034
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			3	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	75	0,814	0,089
Напряжение			6 кВ		6,30		
РПН				3			
	ИТОГО		6 кВ		129,8	1,409	0,055
ПС 35/6 кВ №274	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	19	0,209	-0,012
			Напряжение	6 кВ		6,4	
			РПН			8	
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	94	1,036	0,113
Напряжение			6 кВ		6,4		
РПН				8			
	ИТОГО		6 кВ		113,0	1,245	0,101
ПС 35/6 кВ №267	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	121	-1,268	-0,412
			Напряжение	6 кВ		6,4	
			РПН			2	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	139	-1,385	-0,642
Напряжение			6 кВ		6,4		
РПН				2			
	ИТОГО		6 кВ		259,9	-2,653	-1,054
ПС 35/6 кВ №299	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	85	0,921	-0,130
			Напряжение	6 кВ		6,3	
			РПН			2	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	90	0,984	0,006
Напряжение			6 кВ		6,30		
РПН				2			
	ИТОГО		6 кВ		175,1	1,906	-0,124
ПС 35/6 кВ №275	Замер по трансформаторам					12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.
					А	МВт	Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	219	2,348	-0,148
			Напряжение	6 кВ		6,2	
			РПН			3	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	111	1,142	0,322
Напряжение			6 кВ		6,20		
РПН				3			

	ИТОГО			6 кВ		330,0	3,490	0,174
ПС 35/6 кВ №149	Замер по трансформаторам						12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.	
					А	МВт	Мвар	
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	23	0,249	-0,041	
			Напряжение	6 кВ		6,3		
			ПБВ			35,875		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	7	0,079	0,011	
			Напряжение	6 кВ		6,3		
ПБВ				35,875				
ИТОГО			6 кВ		30,2	0,327	-0,030	
ПС 35/6 кВ №258	Замер по трансформаторам						12:00	час.
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.	
					А	МВт	Мвар	
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	329	3,372	-0,222	
			Напряжение	6 кВ		6,2		
			ПБВ			5		
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	91	0,784	0,263	
			Напряжение	6 кВ		6,20		
ПБВ				5				
ИТОГО			6 кВ		419,5	4,456	0,041	
ПС 35/6 кВ №386	Замер по трансформаторам					12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток	Рнагр.	Qнагр.	
					А	МВт	Мвар	
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	18	0,152	-0,122	
			Напряжение	6 кВ		6,2		
			РПН			5		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	16	0,164	0,061	
			Напряжение	6 кВ		6,20		
РПН				5				
ИТОГО			6 кВ		34,5	0,317	-0,061	
ПС 35/6кВ №266	Замер по трансформаторам					12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар	
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	41,30	0,15	0,40	
			Напряжение	6 кВ	6,08			
			РПН			2,00		
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	41,39	0,40	0,19	
			Напряжение	6 кВ	6,14			
РПН				2,00				
ИТОГО			6 кВ		82,69	0,54	0,59	
ПС 35/6кВ №282	Замер по трансформаторам					12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар	
	1Т	16	Нагрузка	6 кВ	246,72	2,26	1,30	
			Напряжение	6 кВ	6,23			
			РПН			13,00		
	2Т	16	Нагрузка	6 кВ	246,85	2,27	1,44	
			Напряжение	6 кВ	6,21			
РПН				13,00				
ИТОГО			6 кВ		493,57	4,53	2,74	
ПС 35/6кВ №283	Замер по трансформаторам					12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар	
	1Т	25	Нагрузка	6 кВ	198,40	2,01	0,71	
			Напряжение	6 кВ	6,23			
			РПН			12,00		
	2Т	25	Нагрузка	6 кВ	477,80	5,00	1,06	
			Напряжение	6 кВ	6,22			
РПН				12,00				
ИТОГО			6 кВ		684,28	7,01	1,77	
ПС 35/6кВ №284	Замер по трансформаторам					12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар	
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	174,17	1,83	0,17	
			Напряжение	6 кВ	6,18			
			РПН			13,00		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	312,48	2,91	1,28	
			Напряжение	6 кВ	6,13			
РПН				13,00				
ИТОГО			6 кВ		486,65	4,75	1,45	
ПС 35/6кВ №301	Замер по трансформаторам					12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар	
	1Т	10	Нагрузка	6 кВ	432,97	4,50	1,20	
			Напряжение	6 кВ	6,16			
			РПН			13,00		
	2Т	10	Нагрузка	6 кВ	325,10	3,42	0,45	
			Напряжение	6 кВ	6,19			
РПН				13,00				
ИТОГО			6 кВ		758,07	7,92	1,65	
	Замер по трансформаторам					12:00 час.		

ПС 35/6кВ №309	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	137,04	1,42	0,27
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН			5,00	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	49,30	0,51	0,10
			Напряжение	6 кВ	6,11		
			РПН			4,00	
ИТОГО			6 кВ	186,34	1,93	0,36	
ПС 35/6кВ №330	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	166,80	1,63	0,67
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН			5,00	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	183,90	1,90	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,11		
РПН				4,00			
ИТОГО			6 кВ	350,70	3,53	0,68	
ПС 35/6кВ №334	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	106,20	0,98	0,16
			Напряжение	6 кВ	5,95		
			РПН			4,00	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	33,30	0,33	-0,07
			Напряжение	6 кВ	6,05		
РПН				4,00			
ИТОГО			6 кВ	139,50	1,30	0,08	
ПС 35/6кВ №346	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	114,00	0,99	0,59
			Напряжение	6 кВ	6,10		
			РПН			3,00	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	61,50	0,60	0,25
			Напряжение	6 кВ	6,15		
РПН				3,00			
ИТОГО			6 кВ	175,50	1,59	0,83	
ПС 35/6кВ №355	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	72,30	0,72	0,11
			Напряжение	6 кВ	6,11		
			РПН			4,00	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	38,46	0,29	0,29
			Напряжение	6 кВ	6,15		
РПН				5,00			
ИТОГО			6 кВ	110,76	1,01	0,40	
ПС 35/6кВ №364	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	28,97	0,29	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,06		
			РПН			3,00	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	41,08	0,43	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,06		
РПН				3,00			
ИТОГО			6 кВ	70,05	0,72	0,00	
ПС 35/6кВ №368	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	4,92	0,05	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,00		
			РПН			4,00	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	132,00	1,35	0,34
			Напряжение	6 кВ	6,07		
РПН				4,00			
ИТОГО			6 кВ	136,92	1,40	0,34	
ПС 35/6кВ №373	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское наименование	S _{НОМ.1} МВА			Ток А	Рнагр. МВт	Qнагр. Мвар
	1Т	4	Нагрузка	6 кВ	47,70	0,44	0,25
			Напряжение	6 кВ	6,16		
			РПН			3,00	
	2Т	4	Нагрузка	6 кВ	26,40	0,28	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,06		
РПН				3,00			
ИТОГО			6 кВ	74,10	0,72	0,25	
4	Замер по трансформаторам				12:00 час.		
	Диспетчерское	S _{НОМ.1}			Ток	Рнагр.	Qнагр.

ПС 35/6кВ №37.	наименование	МВА			А	МВт	Мвар
	1Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	95,43	0,95	0,26
			Напряжение	6 кВ	6,05		
			РПН			3,00	
	2Т	6,3	Нагрузка	6 кВ	0,00	0,00	0,00
			Напряжение	6 кВ	6,22		
			РПН			3,00	
	ИТОГО		6 кВ		95,43	0,95	0,26