

Таблица IV-5

Сводные данные об аварийных отключениях сторонних потребителей по ОАО "Сургутнефтегаз"
за 4 квартал 2011 г.

Наимен. объекта	Диспетчер. наименов.	Потребители	Дата аварии	Время начала	Время окончания	Прич. наруш.	По вине	Недоотпуск электроэнергии, кВт*час	Противоаварийные мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗРУ-6 кВ "Родниковая"	ф.1-37	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	04.10.2011	11:15	13:54	Разрушение изолятора ф.А на оп.13, находящейся в границе эксплуатационной ответственности МУП СРЭС	Износ материалов	110	Произведена замена изолятора персоналом МУП СРЭС МО Сургутский район
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-02	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	11.11.2011	10:55	11:20	Аварийное отключение АВ- 0,4 кВ SF-9 (ШУ) в ОПУ привело к потере напряжения в цепи схемы управления АВР и запуску схемы АВР с действием на отключение В-10 кВ яч.5 "Ввод 1" и яч.14 "Ввод 2" ПС 35/10 кВ №161.	Дефект монтажа, конструкции	459	1) Выполнить замену АВ-0,4 кВ SF-9 в ОПУ ПС 35/10 кВ №161 2) Рассмотреть возможность установки блокировки работы схемы АВР-10 кВ при потере ШУ на ПС 35/10кВ 161
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-03	МУП "СРЭС" МО Сургутский район						823	
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-07	МУП "СРЭС" МО Сургутский район						954	
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-12	МУП "СРЭС" МО Сургутский район						1215	
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-17	МУП "СРЭС" МО Сургутский район						386	
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-18	МУП "СРЭС" МО Сургутский район						742	
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-16	ИП Васяев Д.П.						4	
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-16	Местная православная религиозная организация "Приход Храма Федора Стратилата"						0,5	