

Сводные данные об аварийных отключениях сторонних потребителей ОАО "Сургутнефтегаз"  
за 1 квартал 2013 г.

Наименование объекта	Диспетчерское наименование	Потребители	Дата аварии	Время начала	Время окончания	Причина нарушения	По вине	Недоотпуск электроэнергии, кВт*час	Противоаварийные мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-02	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	06.01.2013	17:11	18:05	КТП-4 повреждение проходных изоляторов 10кВ (Баланс МУП СРЭС МО Сургутский район)	Сторонние организации	1,14	Выполнена замена поврежденных изоляторов
ПС 35/10 кВ №67	ф.67-10	ИП Юлаев А.М. (бывшее ПО "Фёдоровское")	23.01.2013	14:23	АПВ	Аварийное отключение ВЛ-110 кВ "Имилор-В.Моховая-3" (на балансе и обслуживании (СурЭС ОАО "Тюменьэнерго"))	Атмосферные воздействия	0,004	
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-02	МУП "СРЭС" МО Сургутский район						1,14	
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-07	МУП "СРЭС" МО Сургутский район						1,3	
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-03	МУП "СРЭС" МО Сургутский район						1,74	
ПС 35/6 кВ №173	ф.173-12	МУП "СРЭС" МО Сургутский район						1,6	
ПС 35/6 кВ №215	ф.215-02	МУП "СРЭС" МО Сургутский район						0,04	
ПС 35/10 кВ №67	ф.67-09	МУП "СРЭС" МО Сургутский район						0,13	
ПС 35/10 кВ №67	ф.67-01	МУП "СРЭС" МО Сургутский район						0,2	
ПС 35/10 кВ №67	ф.67-10	ОАО "МегаФон"						0,01	
ПС 35/6 кВ №90	ф.90-01	ММРО "Махалля"						0,014	
ЗРУ-6 кВ "Родниковая"	ф.1-18	ОАО "Межрегионэнергосбыт"						0,01	
ПС 35/6 кВ №110	ф.110-01	ОАО "Межрегионэнергосбыт"						0,003	
ПС 35/6 кВ №110	ф.110-01	ООО "ГазпромТрансгазСургут"						0,01	
ЗРУ-6 кВ "Родниковая"	ф.1-01	ООО "ЭБ речного флота"	0,004						
ЗРУ-6 кВ "Родниковая"	ф.1-01	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	0,24						