

Сводные данные об аварийных отключениях сторонних потребителей по ОАО "Сургутнефтегаз" за 3 квартал 2012г.

Наименование объекта	Диспетчерское наименование	Потребители	Дата аварии	Время начала	Время окончания	Причина нарушения	По вине	Недоотпуск электроэнергии, кВт*час	Противоаварийные мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВЛ-6кВ	ф.39-18	ООО Чишма	22.07.12.	6:40	11:52	АО, обрыв провода оп.3-1 отп. на СНА	Атмосферное воздействие	63,0	
РП-10кВ №6	1,2С-10	Алнас-Сервис, СУ-9 СГС, Минскнаб, ССТ, Элек, МКП, ООО "СГЭС", СМК "Восход"	05.08.12.	11:11	14:17	Исчезновение напряжения, АО В-10 1Т на ПС "Трансгаз", при выведенном 2Т.	По вине энергоснабжающей организации	1967,0	
РП-10кВ №7	1,2С-10	"Завод Мобильных Модулей"	05.08.12.	11:11	16:18	Исчезновение напряжения, АО В-10 1Т на ПС "Трансгаз", при выведенном 2Т.	По вине энергоснабжающей организации	83,0	
ВЛ-10кВ	ф."СНГ-1"	ООО Сигов, Ведерников	22.09.12.	1:48	2:45	22.09.12. - в 10:06 отключен ЛР-10 на оп.10, отпайка на КТП "Ведерникова", повреждён КЛ-10кВ (баланс потребителя)	По вине сторон. организаций.	7,0	22.09.12 в 10:06 ф.СНГ-1 включен без отпайки на "Ведерникова"
ВЛ-6кВ	ф.КНС-3-25	СОК Рябинушка, СОК Кедровый Бор, СОК Ветеран-2, СОК Автомобилист, СОК-Витамин, УВСИНГ, АЗС Гелиум, ЛПМУТ, ИП Загальского	22.09.12.	09:00 12:56	10:21 16:00	КТПН СОК "Рябинушка" повреждение КЛ-6кВ на СОК "Ветеран", повреждённый КЛ-6кВ отключен (баланс потребителя)	По вине сторон. организаций.	1441,0	22.09.12 в 16:00 ф.КНС-3-25 включен без отпайки на СОК "Рябинушка"
ПС 35/6 кВ №110	ф.110-01	ОАО "Межрегионэнергосбыт"	05.07.2012	23-54	АПВ	Отключение ВЛ-35 кВ "ДНС 2-1" вследствие воздействия грозových перенапряжений	Атмосферные воздействия	0,1	Выполнен осмотр ВЛ-35 кВ "ДНС 2-1" и произведена замена изоляторов на опоре №47
ПС 35/6 кВ №110	ф.110-01	ООО "ГазпромТрансгазСургут"						0,1	
ПС 35/6 кВ №110	ф.110-01	ОАО "Межрегионэнергосбыт"	30.07.2012	18-49	21-21	Отключение ВЛ-35 кВ "ДНС 2-1" вследствие грозových перенапряжений.	Атмосферные воздействия	10	Выполнен осмотр ВЛ-35 кВ "ДНС 2-1" и произведена замена изоляторов на опорах №61,63
ПС 35/6 кВ №110	ф.110-01	ООО "ГазпромТрансгазСургут"						12,5	
ПС 35/6 кВ №162	ф.162-10	ООО "Севергидромехстрой"	30.07.2012	20-36	21-58	Отключение ВЛ-35 кВ "Родниковая 2-1" вследствие грозových перенапряжений.	Атмосферные воздействия	196	Произведен осмотр ВЛ-35 кВ
ПС 35/6 кВ №138	ф.138-19	ОАО "Ростелеком" ХМФ Сургутский РУС	07.08.2012	09-35	АПВ	Отключение ВЛ-35 кВ "Родниковая- 2-1,2" (перекрытия изоляции на опоре №16 ф.А,В и №18 ф.А - 1 цепь, перекрытие изоляции фаз А и В на опорах №16,18,20 и №19 ф.А вследствие грозových перенапряжений.	Атмосферные воздействия	0	Произведен осмотр ВЛ-35 кВ
ПС 35/6 кВ №138	ф.138-19	МУП "СРЭС" МО Сургутский район						0,2	
ПС 35/6 кВ №162	ф.162-10	ООО "Севергидромехстрой"						0,3	
ПС 35/6 кВ №240	ф.240-14	ООО "ТехноСтройПроект"						0,1	
ПС 35/6 кВ №181	ф.181-12	ОАО "Мобильные телесистемы"	09.08.2012	21-56	22-57	Отключение ВЛ-110 кВ "Сова-Паклиновская-1,2" вследствие грозových перенапряжений	Атмосферные воздействия	3	Выполнен осмотр ВЛ-110 кВ "Сова-Паклиновская-1,2".
ПС 35/6 кВ №172	ф.172-07	ОАО "Ростелеком" ХМФ Сургутский РУС						6	
ПС 35/6 кВ №172	ф.172-07	МУП "СРЭС" МО Сургутский район						474	
ПС 35/6 кВ №133	ф.133-08	ООО НПО "Нефтехим"						6	