

Сводные данные об аварийных отключениях сторонних потребителей

Наимен. объекта	Диспетчерское наименование	потребители	Дата аварии	Время начала	Время окончания	Причина нарушения	По вине	Недоотпуск электроэнергии, кВт*час	Противоаварийные мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗРУ-6 кВ "Паклиновская"	КТП-6/0,4 кВ "ОИО Котельная"	ОАО "Мобильные телесистемы"	13.07.2011	19:55	АВР	Аварийное отключение В-110 кВ 1Т на ПС 110/35/6 кВ "Паклиновская" по причине срабатывания ДЗТ	Износ материалов	Выполнен ремонт 1С-6 ЗРУ-6 кВ КНС-1 с заменой изоляции	
ПС 35/6 кВ №138	ф.138-19	ООО "Сибгидромехстрой"	24.07.2011	13:20	АПВ	Вследствие грозовые перенапряжений произошло перекрытие изоляции ВЛ-35 кВ "ДНС 2-1,2" на опоре №2 и, соответственно, привело к отключению ВЛ-35 кВ "ДНС 2-1,2" от действия токовых защит.	Атмосферные воздействия	Выполнен осмотр ВЛ-35 кВ	
ПС 35/6 кВ №138	ф.138-19	МУП "СРЭС" МО Сургутский район							
ЗРУ-6 кВ "Родниковая"	ф.1-18	ОАО "Межрегионэнергосбыт"							
ПС 35/6 кВ №110	ф.110-01	ОАО "Межрегионэнергосбыт"							
ПС 35/6 кВ №110	ф.110-01	ООО "ГазпромТрансгаз Сургут"							
ВЛ-6кВ	ф.73-14	Пос."Банное", ССПК №53 "Озерный", СТ №56 "Приозерное", СОПК №51 "Сосновый бор", СТ №46 "Урожай"	24.07.2011	13:42	16:25	2-х фазное КЗ на ЛР-6 оп.№1 отпайка СОПК №51 "Сосновый бор"	СОПК №51 "Сосновый бор"	26.07.11г. персоналом СОПК №51 "Сосновый бор" выполнен ремонт ЛР-6кВ	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВЛ-6кВ	ф.73-17	ЗАО "Беркут", ООО "Технология и сервис" Полигон ТБО, СОК "Ветеран-2", ПСОК "Старожил", ПОК "Многодетная семья", ЗАО "Эликс"	24.07.2011	14:46	16:18	КЗ на отпайке Полигона ТБО ООО «ТиС», ЗАО «Беркут»	ТБО ООО «ТиС»	Отправлена ТГ для принятия мер по очистке охранной зоны ВЛ	
ВЛ-6кВ	ф.73-17	ЗАО "Беркут", ООО "Технология и сервис" Полигон ТБО, СОК "Ветеран-2", ПСОК "Старожил", ПОК "Многодетная семья", ЗАО "Эликс"	08.09.2011	0:37	22:37	КЗ КЛ-6кВ в яч.№17 РУ-6кВ ПС- 35/6кВ №73	Износ материалов	До 15.10.11г. выполнить замену КЛ-6кВ яч.№17 ПС-73- оп.№1 ф.73-17	
РУ-6кВ	КНС-5 1,2С-6	ОАО "Мегафон"	07.07.2011	14:23	15:10	АО 1Т с нагрузкой 2Т на ПС- В.Моховая при повреждении 1ТН-6	СЭС		
РУ-6кВ	КНС-5 1,2С-6	ОАО "Тюменьэнерго" ф. Сургутские электрические сети (ОАО ФСК ЕС МЭС)	07.07.2011	14:23	15:10	АО 1Т с нагрузкой 2Т на ПС- В.Моховая при повреждении 1ТН-6	СЭС		
ПС-35/6кВ	№204 1С-6	Тарасов А.Н. Фермерское хозяйство	07.07.2011	14:23	14:45	АО 1Т с нагрузкой 2Т на ПС- В.Моховая при повреждении 1ТН-6	СЭС		
ПС-35/6кВ	№187 2С-6	ОАО "Региональный технический центр"	29.09.2011	14:55	15:07	АО 1Т на ПС-Газлифт от ГЗ при разрушении геркона	СЭС		