

Сводные данные об аварийных отключениях сторонних потребителей

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Имен. объекта	Диспетчерское наименование	потребители	Дата аварии	Время начала	Время окончания	Причина нарушения	По вине	Недоотпуск электроэнергии, кВтчас	Противоаварийные мероприятия
ЗРУ-6 кВ "Паклиновская"	КТП-6/0,4 кВ "ОИО Котельная"	ОАО "Мобильные телесистемы"	05.03.2011	1:14	АВР	Аварийное В-110 кВ 1Т на ПС 110/35/6 кВ "Паклиновская"	Заводской дефект	0,001	Произведена замена В-110 1Т. Ремонт 1,2С-110 на ПС 110/35/6 кВ "Паклиновская"
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-16	Местная православная религиозная организация "Приход Храма Федора Стратилата"	25.03.2011 26.03.2011	20:57 07:13 - 09:44	21:03 АПВ	Аварийное отключение ВЛ-110 кВ "Имилор-В.Моховая-4"	Штормовой ветер	0,08	Произведен ремонт ВЛ-110 кВ "Имилор-В.Моховая-4" (закрепление шлейфовых переходов с траверсы фаз С на траверсы фаз В), включение в работу
								0,59	
ПС 35/10 кВ №67	ф.67-19	ОАО "Стройиндустрия-2"							

ПС 35/10 кВ №67	ф.67-20	ЗАО "Стройтранс"	25.03.2011 26.03.2011	20:57 07:13 - 09:44	21:03 АПВ	Аварийное отключение ВЛ-110 кВ "Имилор-В.Моховая-4"	Штормовой ветер	1,31	Произведен ремонт ВЛ-110 кВ "Имилор- В.Моховая-4" (закрепление шлейфовых переходов с траверсы фаз С на траверсы фаз В), включение в работу
ПС 35/10 кВ №67	ф.67-19	ООО "ПрофМонтажС трой-С"						1,07	
ПС 35/10 кВ №67	ф.67-20	ГП "Северавтодор" филиал №3						1,01	
	ф.298-23	ООО "Ойлсервис"						0,43	
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-16	ИП Васяев Д.П.						0,56	
ПС 35/6 кВ №90	ф.90-17	ММРО "Махалля"						0,03	
ЗРУ-6 кВ "Родниковая"	Щит СН-0,4 кВ 2С 0,4 кВ	Приобский филиал ОАО "Региональный технический центр"						0,03	
ПС 35/6 кВ №138	ф.138-19	ООО "Сибгидромехст рой"						0,99	
ПС 35/10 кВ №67	ф.67-20	ОАО "Тюменьэнерго" филиал Сургутские электрические сети						1,33	

ЗРУ-6 кВ "Родниковая"	ф.1-37	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	25.03.2011 26.03.2011	20:57 07:13 - 09:44	21:03 АПВ	Аварийное отключение ВЛ-110 кВ "Имилор-В.Моховая- 4"	Штормовой ветер	1,15	Произведен ремонт ВЛ-110 кВ "Имилор- В.Моховая-4" (закрепление шлейфовых переходов с траверсы фаз В), включение в работу
ПС 35/6 кВ №138	ф.138-19	МУП "СРЭС" МО Сургутский район						4,59	
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-17	МУП "СРЭС" МО Сургутский район						13,76	
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-18	МУП "СРЭС" МО Сургутский район						26,99	
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-12	МУП "СРЭС" МО Сургутский район						47,95	
ПС 35/6 кВ №173	ф.173-12	МУП "СРЭС" МО Сургутский район						23,87	
ПС 35/6 кВ №215	ф.215-12	МУП "СРЭС" МО Сургутский район						1,55	
ПС 35/10 кВ №67	ф.67-14	МУП "СРЭС" МО Сургутский район						6,16	
ПС 35/6 кВ №138	КТП-6/0,4кВ "КНС- 4" РУ-0,4 кВ 2с.ш.	ООО "ПБН- Спецмонтажсер- вис"						0,32	

РУ-6кВ	РУ-6кВ КНС-9 1,2С-6	ОАО "Уралсвязьинф орм" ХМФЭ Сургутский ТУЭС	25.03.2011 26.03.2011	20:57 07:13 - 09:44	21:03 АПВ	Аварийное отключение ВЛ-110 кВ "Имилор-В.Моховая- 4"	Штормовой ветер	0,62	Произведен ремонт ВЛ-110 кВ "Имилор- В.Моховая-4" (закрепление шлейфовых переходов с траверсы фаз С на траверсы фаз В), включение в работу
ПС-35/6кВ №40	ПС-35/6кВ №40 1,2С-6	ОАО "Межрегионэне ргосбыт"						0,026	
ПС-35/6кВ №169	ПС-35/6кВ №169 1,2С-6	ЗАО СТГМ						0,92	
ПС-35/6кВ №287	ПС-35/6кВ №287 1,2С-6	ООО Охотничье хозяйство "Еловое"						3,3	
ПС-35/6кВ №169	ПС-35/6кВ №169 2С-6	ЗАО СТГМ	27.03.2011	0:30	2:25	АО 1, 2Т ПС-КНС-14 от ДЗТ-2 при схеме питания ПС-КНС-14 от В-110 Имилор-В.Моховая-4 через СВ-110	Заводской дефект	474,8	Испытание 2Т
ПС-35/6кВ №287	ПС-35/6кВ №287 1С-6	ООО Охотничье хозяйство "Еловое"						27.03.2011	
ВЛ-6кВ	ф.2-16	СОК Калинка-1, СОК "Мостовик", СОТ "Тихое"	09.03.11.	20:20	22:40 10.03.11г.	2-х фазное КЗ в пролете оп.№5А-6А связи ф.2-16 с ф.2- 08, наброс н/у лицами.	Постороннее воздействие	1270	1. 10.03.11г- выполнен внеочередной обход ВЛ-6кВ по всей длине. 2. 10.03.11г. Устранен наброс

РП-10кВ №152	2С-10	АЗС"СТХ", "Связьсервис", "Софтэк", ООО "СГЭС", "МК- 111", "СНМК", "Высокие технологии", ЗАО "Запсибтрубомо нтаж"	25.03.11.	9:09	10:23	КЗ на ВЛ-10кВ ф.Кольцо-12 (обрыв провода на отпайке "Высокие технологии"	Постороннее воздействие	499	Персоналом ООО "Высокие технологии восстановлен провод
--------------	-------	---	-----------	------	-------	--	----------------------------	-----	--