

Таблица IV-6

Данные о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов по ОАО "Сургутнефтегаз" обеспечивающих электроснабжением потребителей на январь 2012г.

Подразделение	Дата отключения	Объект	Оборудование	Время отключения	Время включения	Цель отключения, аварийная готовность	Сторонний потребитель
1	2	3	4	5	6	7	8
НГДУ "Сургутнефть"	17.01.2012	ВЛ-6кВ	ф.104-06	9:30	11:30	Замена ЛР-6 на опоре №1 отпайки на К-26	узел учета воды НГДУ "БН"
НГДУ "Сургутнефть"	17.01.2012	ВЛ-6кВ	ф.29-06	9:30	11:30	ППР КТПН-6/0,4кВ №1, 2; ЛР-6 №1, 2	Уральский GSM (Мегафон) ТП, ЭХЗ "СГП" ТП
НГДУ "Сургутнефть"	18.01.2012	ВЛ-6кВ	ф.47-11	9:30	12:00	Замена ЛР-6 на опоре №58, 59	МУДАЭАЗиС
НГДУ "Сургутнефть"	19.01.2012	ВЛ-6кВ	ф.2-15	14:00	16:00	Замена ЛР-6 на опоре №3 отпайки на КТПН-6/0,4кВ Вахта-40	УВСиНГ АГРС 1Т, УЗ НГДУ "ФН", резервное питание РУ-6кВ ЦКПН НГДУ "ФН", УЗ НГДУ "БН", УТТ "СН"

Подразделение	Дата отключения	Объект	Оборудование	Время отключения	Время включения	Цель отключения, аварийная готовность	Сторонний потребитель
1	2	3	4	5	6	7	8
НГДУ "Сургутнефть"	19.01.2012	ВЛ-6кВ	ф.КНС-3-21	9:30	11:30	ППР КТПН-6/0,4кВ №1, 2 К-322, КТПН-6/0,4кВ К-318; ЛР-6 №1, 2, 3	АЗС"Простор", АЗС"Гелеум".
НГДУ "Сургутнефть"	27.01.2012	ВЛ-6кВ	ф.197-06	10:00	13:30	Монтаж ВЛ от опоры №2 отпайки на к-111 в сторону КТПН-6/0,4кВ к-111, демонтаж КЛ-6 после КР-6	СМТ-2
НГДУ "Сургутнефть"	30.01.2012	ВЛ-6кВ	ф.88-07	9:00	12:00	Подключение КЛ-6 на опору №1; Демонтаж КЛ-6 перемычки между опорой №2 ВЛ-6кВ ф.88-07 и опорой №2 ВЛ-6кВ ф.88-04 для восстановления нормальной схемы.	КФК "Бекон"