

Таблица IV-6

Данные о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов по ОАО "Сургутнефтегаз" обеспечивающих электроснабжением потребителей на март 2012г.

Подразделение	Дата отключения	Объект	Оборудование	Время отключения	Время включения	Цель отключения, аварийная готовность	Сторонний потребитель
1	2	3	4	5	6	7	8
НГДУ "Сургутнефть"	12.03.2012	КТПН-6/0,4кВ №1	"Финские холодильники"	9:30	15:30	ППР КТПН-6/0,4кВ	ООО "Ковчег"
НГДУ "Сургутнефть"	13.03.2012	ВЛ-10кВ	ф.РП-6-07	15:30	16:30	ППР В-10 яч.№7	ООО "Алнас сервис"
НГДУ "Сургутнефть"	15.03.2012	ВЛ-6кВ	ф.КНС-3-21	9:30	11:30	Замена изоляторов на опоре №35, 40	АЗС "Простор"
НГДУ "Сургутнефть"	27.03.2012	ВЛ-6кВ	ф.47-11	9:30	12:00	Замена ЛР-6 на опоре №58, 59	МУДАЭАЗиС