

Таблица IV-5 (раздел IV)

Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ дифференциацией по всем уровням напряжения за II квартал 2024 года
(постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 №24, абзац 8 пункта 19г раздела II)

Муниципальное образование	Город/ населенный пункт/ месторождение	Район (для городов и населенных пунктов)	Наименование подстанции	Пропускная способность с учетом критерия (п-1), МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей , МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей и заключенных договоров ТП, МВА	Планируемый резерв мощности на конец года с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА
Сургутский район	Нижнесортымский	Сургутский	Подстанция КТП 2х630кВА №13 НГДУ "Нижнесортымскнефть"	0,630	0,10	0,10	0,10
Сургутский район	Лянтор	Сургутский	ТП 10/0,4кВ №104 (250кВА)	0,25	0,152	0,03	0,152
Сургутский район	Лянтор	Сургутский	ТП 10/0,4кВ №88 (250кВА)	0,25	0,213	0,03	0,213
Сургутский район	Лянтор	Сургутский	КТПБ-10/0,4кВ АБК НГДУ "Лянторнефть" (2х1000кВА)	1,0	0,771	0,535	0,771
Сургутский район	Лянтор	Сургутский	ТП 10/0,4кВ №42 (400кВА)	0,4	0,332	0,165	0,332
Сургутский район	Лянтор	Сургутский	ТП 10/0,4кВ №43 (2х400кВА)	0,4	0,32	0,066	0,32
Сургутский район	Сургут	Сургутский	Подстанция КТП СургутНИПИнефть (2х1000кВА)	1,00	0,00	0,00	0,00
Сургутский район	Сургут	Сургутский	РП-10 кВ "Кедровый Лог" (2х1600кВА)	1,60	0,00	0,00	0,00